

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

序号	所属地区	线路名称	线路电压等级	最大负荷电流	负荷红线	负载率	可开放容量(kVA)
1	南阳镇平	柳柳线	10kV	450.856	380	118.646%	负载率超过70%，不宜新接
2	南阳镇平	寨供三线	10kV	628.77	600	104.795%	负载率超过70%，不宜新接
3	南阳镇平	佛社线	10kV	626.005	610	102.624%	负载率超过70%，不宜新接
4	南阳镇平	彭北线	10kV	385.667	380	101.491%	负载率超过70%，不宜新接
5	南阳镇平	公配三线负荷	10kV	551.52	550	100.276%	负载率超过70%，不宜新接
6	南阳镇平	侯南线	10kV	496.147	515	96.339%	负载率超过70%，不宜新接
7	南阳镇平	涅石线	10kV	568.504	600	94.751%	负载率超过70%，不宜新接
8	南阳镇平	徐曹线	10kV	565.583	600	94.264%	负载率超过70%，不宜新接
9	南阳镇平	寨供六线	10kV	546.542	600	91.09%	负载率超过70%，不宜新接
10	南阳镇平	寨供四线	10kV	540.531	600	90.089%	负载率超过70%，不宜新接
11	南阳镇平	柳遮线	10kV	412.528	465	88.716%	负载率超过70%，不宜新接
12	南阳镇平	公配一线负荷	10kV	486.012	550	88.366%	负载率超过70%，不宜新接
13	南阳镇平	老老线	10kV	399.2	465	85.849%	负载率超过70%，不宜新接
14	南阳镇平	袁建线	10kV	514.92	600	85.82%	负载率超过70%，不宜新接
15	南阳镇平	侯郭线	10kV	440.445	515	85.523%	负载率超过70%，不宜新接
16	南阳镇平	林黑线	10kV	320.625	380	84.375%	负载率超过70%，不宜新接
17	南阳镇平	林普线	10kV	317.343	380	83.511%	负载率超过70%，不宜新接
18	南阳镇平	涅玉线	10kV	499.223	600	83.204%	负载率超过70%，不宜新接
19	南阳镇平	侯社线	10kV	427.34	515	82.979%	负载率超过70%，不宜新接
20	南阳镇平	宝供八线	10kV	496.951	600	82.825%	负载率超过70%，不宜新接
21	南阳镇平	徐紫线	10kV	452.091	550	82.198%	负载率超过70%，不宜新接
22	南阳镇平	林潘线	10kV	309.14	380	81.353%	负载率超过70%，不宜新接
23	南阳镇平	林侯线	35kV	526.289	650	80.968%	负载率超过70%，不宜新接
24	南阳镇平	袁雪线	10kV	481.716	600	80.286%	负载率超过70%，不宜新接
25	南阳镇平	寨供一线	10kV	479.572	600	79.929%	负载率超过70%，不宜新接
26	南阳镇平	佛平线	10kV	486.387	610	79.736%	负载率超过70%，不宜新接
27	南阳镇平	涅普线	10kV	485.716	610	79.626%	负载率超过70%，不宜新接
28	南阳镇平	高供一线	10kV	264.88	465	79.069%	负载率超过70%，不宜新接
29	南阳镇平	彭供一线	10kV	406.651	515	78.961%	负载率超过70%，不宜新接
30	南阳镇平	侯北线	10kV	261.437	335	78.041%	负载率超过70%，不宜新接
31	南阳镇平	宝供二线	10kV	464.258	600	77.376%	负载率超过70%，不宜新接
32	南阳镇平	高王线	10kV	257.92	335	76.991%	负载率超过70%，不宜新接

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

33	南阳镇平	徐万线	10kV	423.132	550	76.933%	负载率超过70%，不宜新接
34	南阳镇平	宝供五线	10kV	460.785	600	76.798%	负载率超过70%，不宜新接
35	南阳镇平	林楚线	10kV	291.797	380	76.789%	负载率超过70%，不宜新接
36	南阳镇平	宝供六线	10kV	537.192	700	76.742%	负载率超过70%，不宜新接
37	南阳镇平	官晁线	10kV	336.48	445	75.613%	负载率超过70%，不宜新接
38	南阳镇平	官曲线	10kV	285.68	380	75.179%	负载率超过70%，不宜新接
39	南阳镇平	雪徐线	110kV	450.927	600	75.155%	负载率超过70%，不宜新接
40	南阳镇平	贾马线	10kV	278.528	380	73.297%	负载率超过70%，不宜新接
41	南阳镇平	徐工线	10kV	433.332	600	72.222%	负载率超过70%，不宜新接
42	南阳镇平	徐银线	10kV	393.846	550	71.608%	负载率超过70%，不宜新接
43	南阳镇平	林贾线	35kV	367.383	515	71.336%	负载率超过70%，不宜新接
44	南阳镇平	涅佛线	35kV	364.848	515	70.844%	负载率超过70%，不宜新接
45	南阳镇平	袁供线	10kV	415.123	600	69.187%	84.46964
46	南阳镇平	I 寨官线	35kV	355.866	515	69.1%	80.26088
47	南阳镇平	宝供七线	10kV	482.825	700	68.975%	124.271
48	南阳镇平	寨供二线	10kV	406.679	600	67.78%	230.71972
49	南阳镇平	II 袁工线	35kV	407.228	610	66.759%	342.45104
50	南阳镇平	涅工线	10kV	453.355	682	66.474%	416.4594
51	南阳镇平	袁杏线	10kV	396.511	600	66.085%	406.82948
52	南阳镇平	袁中线	10kV	394.052	600	65.675%	449.41936
53	南阳镇平	南袁线	110kV	384.65	600	64.108%	612.262
54	南阳镇平	公配四线负荷	10kV	347.712	550	63.22%	645.82816
55	南阳镇平	郑供七线负荷	10kV	347.231	553	62.79%	690.53108
56	南阳镇平	徐康线	10kV	382.331	610	62.677%	773.66708
57	南阳镇平	官王线	10kV	209.28	335	62.472%	436.8104
58	南阳镇平	彭乡线	10kV	235.529	380	61.981%	527.75772
59	南阳镇平	I 雪涅线	110kV	371.641	600	61.94%	837.57788
60	南阳镇平	郑供三线负荷	10kV	338.654	553	61.239%	839.08472
61	南阳镇平	轩供一线负荷	10kV	333.297	550	60.599%	895.49596
62	南阳镇平	城供三线	10kV	330.997	550	60.181%	935.33196
63	南阳镇平	I 雪林线	110kV	357.753	600	59.625%	1078.11804
64	南阳镇平	寨供五线	10kV	355.236	600	59.206%	1121.71248
65	南阳镇平	袁府线	10kV	350.834	600	58.472%	1197.95512
66	南阳镇平	贾贾线	10kV	219.395	380	57.736%	807.1986

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

67	南阳镇平	贾社线	10kV	315.835	550	57.425%	1197.9378
68	南阳镇平	枣供三线	10kV	317.034	553	57.33%	1213.54312
69	南阳镇平	涅龙线	35kV	349.7	610	57.328%	1338.836
70	南阳镇平	老菩线	10kV	216.6	380	57%	855.608
71	南阳镇平	安供三线	10kV	309.54	553	55.975%	1343.3392
72	南阳镇平	徐建线	10kV	327.813	600	54.636%	1596.67884
73	南阳镇平	袁医线	10kV	331.677	610	54.373%	1650.99436
74	南阳镇平	轩龙线负荷	10kV	296.377	550	53.887%	1534.95036
75	南阳镇平	郑供二线	10kV	297.487	553	53.795%	1552.09716
76	南阳镇平	林布线	10kV	202.969	380	53.413%	1091.69692
77	南阳镇平	I 雪涅线	110kV	373.359	700	53.337%	2020.22212
78	南阳镇平	佛仵线	10kV	292.851	550	53.246%	1596.02068
79	南阳镇平	林直线	10kV	200.39	380	52.734%	1136.3652
80	南阳镇平	佛北线	10kV	317.988	610	52.129%	1888.08784
81	南阳镇平	官社线	10kV	229.76	445	51.631%	1415.7368
82	南阳镇平	新柳线	10kV	235.896	465	50.73%	1551.94128
83	南阳镇平	徐城线	35kV	192.045	380	50.538%	1280.9006
84	南阳镇平	郑供六线负荷	10kV	277.138	553	50.115%	1904.54184
85	南阳镇平	雪肖线	110kV	252.273	515	48.985%	1874.49164
86	南阳镇平	新铺线	35kV	163.404	335	48.777%	1231.38272
87	南阳镇平	马供三线	10kV	224.574	465	48.295%	1748.03832
88	南阳镇平	公配八线负荷	10kV	264.084	550	48.015%	2094.26512
89	南阳镇平	徐五线	10kV	285.254	600	47.542%	2333.80072
90	南阳镇平	轩供二线负荷	10kV	260.563	550	47.375%	2155.24884
91	南阳镇平	寨供八线	10kV	281.609	600	46.935%	2396.93212
92	南阳镇平	II 寨官T枣线	35kV	238.308	515	46.273%	2116.36544
93	南阳镇平	II 寨官(贾寨-T1)线	35kV	235.313	515	45.692%	2168.23884
94	南阳镇平	徐景线	10kV	250.432	550	45.533%	2330.71776
95	南阳镇平	郑供一线负荷	10kV	251.212	553	45.427%	2353.58016
96	南阳镇平	林杨线	10kV	233.906	515	45.419%	2192.60808
97	南阳镇平	袁老线	35kV	198.695	445	44.651%	1953.7826
98	南阳镇平	高寺线	10kV	168.88	380	44.442%	1682.1184
99	南阳镇平	安供五线	10kV	237.906	553	43.021%	2584.04008
100	南阳镇平	I 袁工线	35kV	261.764	610	42.912%	2861.88752

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

101	南阳镇平	贾工线	10kV	235.168	550	42.758%	2595.09024
102	南阳镇平	龙高线	35kV	211.295	515	41.028%	2584.2306
103	南阳镇平	郑想线负荷	10kV	225.438	553	40.766%	2799.98584
104	南阳镇平	新药线	10kV	132	335	39.403%	1775.3
105	南阳镇平	城供一线	10kV	216.642	550	39.389%	2915.96056
106	南阳镇平	徐普线	10kV	233.198	600	38.866%	3235.41064
107	南阳镇平	枣供五线	10kV	212.55	553	38.436%	3023.206
108	南阳镇平	Ⅱ雪寨线	110kV	303.392	800	37.924%	4444.45056
109	南阳镇平	马供一线	10kV	175.38	465	37.716%	2600.0784
110	南阳镇平	龙皂线	10kV	172.487	465	37.094%	2650.18516
111	南阳镇平	枣供一线	10kV	200.808	553	36.312%	3226.57744
112	南阳镇平	侯安线	35kV	186.344	515	36.183%	3016.38192
113	南阳镇平	杨供三线	10kV	196.752	550	35.773%	3260.45536
114	南阳镇平	卢供一线	10kV	184.208	515	35.769%	3053.37744
115	南阳镇平	高高线	10kV	135.2	380	35.579%	2265.456
116	南阳镇平	徐贾1线	35kV	182.9	515	35.515%	3076.032
117	南阳镇平	马供二线	10kV	161.269	465	34.682%	2844.48092
118	南阳镇平	官卢线	10kV	126.16	380	33.2%	2422.0288
119	南阳镇平	高韩线	10kV	153.44	465	32.998%	2980.0792
120	南阳镇平	袁魏线	10kV	196.67	600	32.778%	3868.0756
121	南阳镇平	Ⅰ航天线	35kV	196.703	610	32.246%	3988.74404
122	南阳镇平	新开线	10kV	107.544	335	32.103%	2198.87792
123	南阳镇平	宝供一线	10kV	187.475	600	31.246%	4027.333
124	南阳镇平	宝供三线	10kV	187.458	600	31.243%	4027.62744
125	南阳镇平	安供二线	10kV	169.95	553	30.732%	3761.038
126	南阳镇平	杨供一线	10kV	167.406	550	30.437%	3768.72808
127	南阳镇平	林马线	35kV	153.984	515	29.9%	3576.85712
128	南阳镇平	卢供二线	10kV	152.814	515	29.673%	3597.12152
129	南阳镇平	袁新线	35kV	112.436	380	29.588%	2659.72848
130	南阳镇平	老余线	10kV	128	465	27.527%	3420.7
131	南阳镇平	Ⅰ南宝线	110kV	230.273	845	27.251%	6256.45164
132	南阳镇平	枣供四线	10kV	147.426	553	26.659%	4151.15368
133	南阳镇平	涅胶线	10kV	141.4	553	25.57%	4255.524
134	南阳镇平	轩物线负荷	10kV	139.436	550	25.352%	4253.16848

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

135	南阳镇平	卢供五线	10kV	121.976	515	23.685%	4131.23568
136	南阳镇平	新雪线	10kV	143.964	610	23.601%	4902.18352
137	南阳镇平	轩万线负荷	10kV	127.826	550	23.241%	4454.25368
138	南阳镇平	涅园线	10kV	134.175	600	22.363%	4950.489
139	南阳镇平	南轩线	110kV	177.613	800	22.202%	6622.94284
140	南阳镇平	佛云线	10kV	133.359	610	21.862%	5085.86212
141	南阳镇平	35kV轩铺1线负荷	35kV	111.373	515	21.626%	4314.87964
142	南阳镇平	杨供四线	10kV	118.38	550	21.524%	4617.8584
143	南阳镇平	官石线	10kV	81.04	380	21.326%	3203.5072
144	南阳镇平	徐环线	10kV	125.812	600	20.969%	5095.33616
145	南阳镇平	涅魏线	10kV	125.699	600	20.95%	5097.29332
146	南阳镇平	徐大线	10kV	115.192	550	20.944%	4673.07456
147	南阳镇平	龙社线	10kV	69.764	335	20.825%	2853.22752
148	南阳镇平	侯高线	10kV	68.419	335	20.424%	2876.52292
149	南阳镇平	柳张线	10kV	122.112	600	20.352%	5159.42016
150	南阳镇平	新魏线	10kV	76.536	380	20.141%	3281.51648
151	南阳镇平	佛供线	10kV	118.652	610	19.451%	5340.58736
152	南阳镇平	老星线	10kV	84	465	18.065%	4182.78
153	南阳镇平	袁财线	10kV	107.517	610	17.626%	5533.44556
154	南阳镇平	城府线	10kV	93.638	550	17.025%	5046.38984
155	南阳镇平	郑东线负荷	10kV	93.812	553	16.964%	5079.74816
156	南阳镇平	枣供二线	10kV	91.662	553	16.575%	5116.98616
157	南阳镇平	郑供五线负荷	10kV	89.132	553	16.118%	5160.80576
158	南阳镇平	宝供四线	10kV	95.452	600	15.909%	5621.17136
159	南阳镇平	柳供线	10kV	95.12	600	15.853%	5626.9216
160	南阳镇平	雪公线	110kV	122.725	792	15.496%	7476.611
161	南阳镇平	杨供二线	10kV	82.896	550	15.072%	5232.44128
162	南阳镇平	徐贾T杨线	35kV	117.21	800	14.651%	7669.1228
163	南阳镇平	徐金线	10kV	68.588	550	12.47%	5480.25584
164	南阳镇平	涅钋线	10kV	61.899	515	12.019%	5171.76932
165	南阳镇平	观雪线	110kV	66.277	600	11.046%	6126.48236
166	南阳镇平	郑念线负荷	10kV	59.683	553	10.793%	5670.86244
167	南阳镇平	寨供七线	10kV	64.037	600	10.673%	6165.27916
168	南阳镇平	袁钢线	10kV	54.988	610	9.014%	6443.24784
169	南阳镇平	寨高1线	35kV	45.625	515	8.859%	5453.635
170	南阳镇平	城环线	10kV	42.624	515	8.277%	5505.61232
171	南阳镇平	城供二线	10kV	45.369	550	8.249%	5882.40892
172	南阳镇平	徐纺线	10kV	47.277	600	7.88%	6455.56236
173	南阳镇平	柳金线	10kV	27.16	380	7.147%	4136.7088

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

174	南阳镇平	林营线	10kV	25.078	380	6.6%	4172.76904
175	南阳镇平	安供四线	10kV	29.622	553	5.357%	6191.51896
176	南阳镇平	新竺线	10kV	16.392	335	4.893%	3777.63056
177	南阳镇平	新建线	10kV	28.656	610	4.698%	6899.31808
178	南阳镇平	龙棠线	10kV	14.547	335	4.342%	3809.58596
179	南阳镇平	柳高线	10kV	8.848	335	2.641%	3908.29264
180	南阳镇平	涅云线	10kV	10.095	610	1.655%	7220.7946
181	南阳镇平	老钼线	10kV	5.6	380	1.474%	4510.128
182	南阳镇平	老铜线	10kV	1	380	0.263%	4589.8
183	南阳镇平	袁玉线	35kV	0.966	380	0.254%	4590.38888
184	南阳镇平	涅棉线	10kV	1.018	515	0.198%	6226.22824
185	南阳镇平	贾微线	10kV	0.207	335	0.062%	4057.95476
186	南阳镇平	马供六线	10kV	0.138	465	0.03%	5635.26984
187	南阳镇平	35kV轩彭1线负荷	35kV	0	515	0%	6243.86
188	南阳镇平	公郑线	110kV	0	800	0%	9699.2
189	南阳镇平	II 佛T线	35kV	0	445	0%	5395.18
190	南阳镇平	I 涅热线	35kV	0	515	0%	6243.86
191	南阳镇平	I 雪寨线	110kV	0	800	0%	9699.2
192	南阳镇平	II 雪涅线	110kV	0	700	0%	8486.8
193	南阳镇平	II 涅热线	35kV	0	515	0%	6243.86
194	南阳镇平	II 航天线	35kV	0	610	0%	7395.64
195	南阳镇平	新老线	35kV	0	335	0%	4061.54
196	南阳镇平	徐侯线	35kV	0	380	0%	4607.12
197	南阳镇平	涅官（涅阳-T1）线	35kV	0	380	0%	4607.12
198	南阳镇平	公郑线	110kV	0	800	0%	9699.2
199	南阳镇平	袁涅线	110kV	0	700	0%	8486.8
200	南阳镇平	轩袁线	110kV	0	800	0%	9699.2
201	南阳镇平	郑林线	110kV	0	800	0%	9699.2
202	南阳镇平	公配九线负荷	10kV	0	550	0%	6668.2
203	南阳镇平	公配二线负荷	10kV	0	550	0%	6668.2
204	南阳镇平	徐宝线	110kV	0	700	0%	8486.8
205	南阳镇平	徐宝线	110kV	0	710	0%	8608.04
206	南阳镇平	南彭线	35kV	0	380	0%	4607.12
207	南阳镇平	徐官线	35kV	0	380	0%	4607.12
208	南阳镇平	徐高线	35kV	0	275	0%	3334.1

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

序号	所属地区	配变名称	容量(千伏安)	最大负载率(%)	经济运行容量(千伏安)	上月可开放容量(千伏安)	本月可开放容量(千伏安)
1	南阳镇平	10kV宝供七线察院公变	500	73.58	400	32.10	32.10
2	南阳镇平	10kV袁医线杏花北4#公变	400	54.18	320	103.28	103.28
3	南阳镇平	10kV徐纺线炼染公变	500	98.36	400	-91.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4	南阳镇平	10kV袁雪线雪枫路公变	500	96.64	400	-83.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
5	南阳镇平	10kV城供三线农机东公变	315	90.81	252	-34.05	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
6	南阳镇平	10kV袁医线杏花北公变	500	63.73	400	81.35	81.35
7	南阳镇平	10kV袁府线公安2#公变	315	29.44	252	159.26	159.26
8	南阳镇平	10kV徐建线保险公变	500	78.98	400	5.10	5.10
9	南阳镇平	10kV宝供五线南门砖厂公变	315	64.1	252	50.09	50.09
10	南阳镇平	10kV袁雪线茂盛店北公变	400	96.82	320	-67.28	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
11	南阳镇平	10kV城供三线红庙公变	630	53.22	504	168.71	168.71
12	南阳镇平	10kV袁府线五交化公变	400	47.84	320	128.64	128.64
13	南阳镇平	10kV徐紫线检察院外出线	400	50.32	320	118.72	118.72
14	南阳镇平	10kV袁杏线碾房庄北公变	400	20.63	320	237.48	237.48
15	南阳镇平	10kV城供一线大仓北公变	500	63.09	400	84.55	84.55
16	南阳镇平	10kV徐银线地税局南环公变	400	31.33	320	194.68	194.68
17	南阳镇平	10kV袁建线气象灯公变	630	58.1	504	137.97	137.97
18	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社3#公变	400	62.96	320	68.16	68.16
19	南阳镇平	10kV袁建线东门东2#公变	315	87.19	252	-22.65	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
20	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂东公变	630	101.37	504	-134.63	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
21	南阳镇平	10kV宝供五线三里河出线	630	116.5	504	-229.95	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
22	南阳镇平	10kV徐曹线电气厂西公变	500	81.67	400	-8.35	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
23	南阳镇平	10kV徐建线三小北公变	500	95.5	400	-77.50	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
24	南阳镇平	10kV袁医线杏花东3#公变	400	56.97	320	92.12	92.12
25	南阳镇平	10kV袁建线北工业2#公变	630	49.72	504	190.76	190.76
26	南阳镇平	10kV徐工线西关公变	630	76.26	504	23.56	23.56
27	南阳镇平	10kV袁建线东工贸公变	630	60.91	504	120.27	120.27
28	南阳镇平	10kV宝供六线建南4#公变	400	53	320	108.00	108.00
29	南阳镇平	10kV袁医线新城东2#公变	630	88.71	504	-54.87	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
30	南阳镇平	10kV袁中线中心粮站公变	315	101.63	252	-68.13	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
31	南阳镇平	10kV袁建线北车站路灯公变	500	67.68	400	61.60	61.60
32	南阳镇平	10kV徐纺线福康小区公变	250	33.69	200	115.78	115.78
33	南阳镇平	10kV袁中线北大街公变	315	23.14	252	179.11	179.11
34	南阳镇平	10kV宝供六线建南3#公变	400	26.29	320	214.84	214.84
35	南阳镇平	10kV袁中线雪中前公变	400	78.45	320	6.20	6.20
36	南阳镇平	10kV徐康线后小店北公变	315	79.44	252	1.76	1.76

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

37	南阳镇平	10kV袁医线杏花园公变	500	101.74	400	-108.70	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
38	南阳镇平	10kV徐曹线涅西公变	630	56.87	504	145.72	145.72
39	南阳镇平	10kV袁建线东门东公变	500	32.63	400	236.85	236.85
40	南阳镇平	10kV涅魏线新城西公变	500	76.55	400	17.25	17.25
41	南阳镇平	10kV徐工线医圣公变	500	63.7	400	81.50	81.50
42	南阳镇平	10kV袁雪线一小3#公变	500	66.29	400	68.55	68.55
43	南阳镇平	10kV徐康线县医院2#公变	315	76.09	252	12.32	12.32
44	南阳镇平	10kV袁杏线车庄公变	500	41.35	400	193.25	193.25
45	南阳镇平	10kV徐建线西科技公变	630	49.09	504	194.73	194.73
46	南阳镇平	10kV城供三线面粉厂南2#台变	315	79.87	252	0.41	0.41
47	南阳镇平	10kV徐纺线南场出线公变	315	66.68	252	41.96	41.96
48	南阳镇平	10kV涅普线西科技2#公变	500	42.53	400	187.35	187.35
49	南阳镇平	10kV袁杏线环保局公变	400	13.61	320	265.56	265.56
50	南阳镇平	10kV徐建线涅阳工贸公变	500	51.05	400	144.75	144.75
51	南阳镇平	10kV徐工线水渠公变	500	87.44	400	-37.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
52	南阳镇平	10kV袁府线县政府公变	315	30.36	252	156.37	156.37
53	南阳镇平	10kV公配四线机电3#公变	200	0	160	160.00	160.00
54	南阳镇平	10kV徐康线梨园东公变	400	83.3	320	-13.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
55	南阳镇平	10kV徐纺线所前公变	630	48.66	504	197.44	197.44
56	南阳镇平	10kV宝供五线修试所东公变	500	71.56	400	42.20	42.20
57	南阳镇平	10kV袁建线新车站西台公变	400	51.95	320	112.20	112.20
58	南阳镇平	10kV城供三线知青公变	500	65.76	400	71.20	71.20
59	南阳镇平	10kV徐康线建业2期6#公变	500	16.36	400	318.20	318.20
60	南阳镇平	10kV宝供七线商贸公变	500	55.13	400	124.35	124.35
61	南阳镇平	10kV袁中线银行公变	630	67.84	504	76.61	76.61
62	南阳镇平	10kV徐工线西关路灯公变	630	57.42	504	142.25	142.25
63	南阳镇平	10kV徐建线新城公变	315	80.69	252	-2.17	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
64	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线2#公变	400	84.76	320	-19.04	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
65	南阳镇平	10kV城供三线镇菩南2#公变	1000	0	800	800.00	800.00
66	南阳镇平	10kV宝供六线红庙南公变	315	70.11	252	31.15	31.15
67	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂2#公变	400	79.31	320	2.76	2.76
68	南阳镇平	10kV徐曹线农修南公变	630	0	504	504.00	504.00
69	南阳镇平	10kV宝供五线地产品南公变	500	73.59	400	32.05	32.05
70	南阳镇平	10kV袁建线基地公变	500	59.65	400	101.75	101.75
71	南阳镇平	10kV徐紫线建业城3#公变	800	15.17	640	518.64	518.64
72	南阳镇平	10kV徐工线曹庄中公变	500	80.27	400	-1.35	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
73	南阳镇平	10kV袁建线北工业区公变	630	46.11	504	213.51	213.51
74	南阳镇平	10kV袁府线县委公变	500	33.1	400	234.50	234.50
75	南阳镇平	10kV袁雪线气象东公变	315	36.65	252	136.55	136.55
76	南阳镇平	10kV袁府线五交化南公变	500	54.51	400	127.45	127.45
77	南阳镇平	10kV宝供七线县长西公变	500	56.18	400	119.10	119.10
78	南阳镇平	10kV城供三线镇菩路南公变	315	94.62	252	-46.05	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
79	南阳镇平	10kV徐康线中科幼儿园公变	315	137.87	252	-182.29	负载率超过80%， 不宜新接入负荷

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

80	南阳镇平	10kV徐康线建业2期3#公变	800	19.22	640	486.24	486.24
81	南阳镇平	10kV宝供七线校场公变	500	72.78	400	36.10	36.10
82	南阳镇平	10kV徐纺线消防队公变	500	89.16	400	-45.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
83	南阳镇平	10kV袁府线四门坑公变	500	0	400	400.00	400.00
84	南阳镇平	10kV袁府线有线台公变	400	69.15	320	43.40	43.40
85	南阳镇平	10kV宝供五线桥西南公变	500	71.66	400	41.70	41.70
86	南阳镇平	10kV徐建线审计大楼公变	500	49.3	400	153.50	153.50
87	南阳镇平	10kV袁府线建筑公变	315	0	252	252.00	252.00
88	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂公变	500	38.28	400	208.60	208.60
89	南阳镇平	10kV袁建线训练基地南公变	500	70.21	400	48.95	48.95
90	南阳镇平	10kV徐纺线楼房庄东公变	630	93.89	504	-87.51	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
91	南阳镇平	10kV城供三线农机公变	500	82.77	400	-13.85	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
92	南阳镇平	10kV徐紫线紫金城公变	500	47.12	400	164.40	164.40
93	南阳镇平	10kV徐工线税务局公变	630	82.67	504	-16.82	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
94	南阳镇平	10kV宝供六线弹药库南公变	500	64.38	400	78.10	78.10
95	南阳镇平	10kV袁医线杏花2#公变	400	40.98	320	156.08	156.08
96	南阳镇平	10kV宝供五线修试所公变	500	73.23	400	33.85	33.85
97	南阳镇平	10kV徐工线一初中公变	500	64.48	400	77.60	77.60
98	南阳镇平	10kV涅魏线华新新村公变	315	88.33	252	-26.24	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
99	南阳镇平	10kV城府线淀粉南公变	630	59.79	504	127.32	127.32
100	南阳镇平	10kV袁建线杏花南公变	500	50.56	400	147.20	147.20
101	南阳镇平	10kV袁中线太山庙西公变	400	60.2	320	79.20	79.20
102	南阳镇平	10kV城供一线小尧庄东公变	315	102.47	252	-70.78	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
103	南阳镇平	10kV徐康线梨园北公变	400	61.6	320	73.60	73.60
104	南阳镇平	10kV宝供七线工商公变	500	59.39	400	103.05	103.05
105	南阳镇平	10kV徐工线曹庄北公变	315	28.58	252	161.97	161.97
106	南阳镇平	10kV徐建线机电2#公变	400	39.84	320	160.64	160.64
107	南阳镇平	10kV徐纺线前小店西公变	500	86.19	400	-30.95	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
108	南阳镇平	10kV徐银线柳林路口2#公变	400	74.16	320	23.36	23.36
109	南阳镇平	10kV宝供六线建南公变	400	29.3	320	202.80	202.80
110	南阳镇平	10kV徐建线机电公变	500	65.96	400	70.20	70.20
111	南阳镇平	10kV宝供五线三里河2#公变	500	60.1	400	99.50	99.50
112	南阳镇平	10kV徐康线县医院公变	630	24.41	504	350.22	350.22
113	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头变公变	315	59.06	252	65.96	65.96
114	南阳镇平	10kV宝供七线计生委公变	630	28.95	504	321.62	321.62
115	南阳镇平	10kV城供三线南门南公变	500	80.58	400	-2.90	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
116	南阳镇平	10kV徐银线三里河南公变	315	76.36	252	11.47	11.47
117	南阳镇平	10kV宝供七线弹药库公变	315	94.61	252	-46.02	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
118	南阳镇平	10kV宝供七线商城公变	315	53.23	252	84.33	84.33
119	南阳镇平	10kV袁中线地质队公变	500	44.53	400	177.35	177.35
120	南阳镇平	10kV徐纺线园中园公变	315	75.6	252	13.86	13.86
121	南阳镇平	10kV宝供五线局家属楼公变	315	67.8	252	38.43	38.43
122	南阳镇平	10kV徐紫线建业城2#公变	800	22.46	640	460.32	460.32

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

123	南阳镇平	10kV袁中线土产2#公变	400	0	320	320.00	320.00
124	南阳镇平	打井队南台区	400	71.98	320	32.08	32.08
125	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社2#公变	400	63.76	320	64.96	64.96
126	南阳镇平	10kV城供二线检查公变	315	58.14	252	68.86	68.86
127	南阳镇平	10kV袁雪线人行公变	630	49.47	504	192.34	192.34
128	南阳镇平	10kV袁中线东关西公变	630	32.97	504	296.29	296.29
129	南阳镇平	10kV徐紫线前小店公变	630	84.94	504	-31.12	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
130	南阳镇平	10kV城供三线酒厂公变	500	41.03	400	194.85	194.85
131	南阳镇平	10kV宝供五线南砖2#公变	315	61.25	252	59.06	59.06
132	南阳镇平	10kV徐工线检查北公变	400	64.47	320	62.12	62.12
133	南阳镇平	10kV徐银线三里河南3#公变	400	44.07	320	143.72	143.72
134	南阳镇平	10kV徐紫线建业城4#公变	630	24.25	504	351.23	351.23
135	南阳镇平	10kV徐纺线五官科公变	400	52.34	320	110.64	110.64
136	南阳镇平	10kV徐康线建业2期2#公变	800	12.35	640	541.20	541.20
137	南阳镇平	10kV徐工线孟庄西公变	500	72.56	400	37.20	37.20
138	南阳镇平	10kV袁建线杏花东公变	630	47.87	504	202.42	202.42
139	南阳镇平	10kV袁雪线一小2#公变	500	93.21	400	-66.05	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
140	南阳镇平	珠宝大世界	250	52.36	200	69.10	69.10
141	南阳镇平	10kV徐银线南环1#公变	400	26.3	320	214.80	214.80
142	南阳镇平	10kV宝供七线苇子园公变	500	57.91	400	110.45	110.45
143	南阳镇平	10kV袁雪线一小公变	500	69.51	400	52.45	52.45
144	南阳镇平	10kV袁中线鄢家街公变	315	82.6	252	-8.19	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
145	南阳镇平	10kV宝供五线华艺公变	630	61.29	504	117.87	117.87
146	南阳镇平	10kV城供二线地质队南公变	160	31.77	128	77.17	77.17
147	南阳镇平	10kV徐纺线袜灯2#公变	500	65.41	400	72.95	72.95
148	南阳镇平	10kV徐建线郭庄2#公变	200	72.85	160	14.30	14.30
149	南阳镇平	10kV宝供七线校场北公变	500	47.74	400	161.30	161.30
150	南阳镇平	10kV袁医线杏花公变	500	41.89	400	190.55	190.55
151	南阳镇平	10kV袁医线一里沟2#公变	500	68.63	400	56.85	56.85
152	南阳镇平	10kV袁府线贸易中心公变	630	56.23	504	149.75	149.75
153	南阳镇平	10kV徐曹线涅阳商贸城公变	500	87.75	400	-38.75	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
154	南阳镇平	保卫变	315	88.58	252	-27.03	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
155	南阳镇平	10kV袁府线公安公变	500	45.47	400	172.65	172.65
156	南阳镇平	10kV徐纺线卫生局公变	630	106.63	504	-167.77	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
157	南阳镇平	10kV城供一线杨线庄东公变	315	38.65	252	130.25	130.25
158	南阳镇平	10kV袁府线校场2#西公变	400	53.05	320	107.80	107.80
159	南阳镇平	10kV徐康线梨园2#公变	400	49.77	320	120.92	120.92
160	南阳镇平	10kV宝供五线建南2#公变	400	76.84	320	12.64	12.64
161	南阳镇平	10kV宝供七线党校路灯公变	500	46.59	400	167.05	167.05
162	南阳镇平	10kV袁雪线副食品出线公变	500	57.54	400	112.30	112.30
163	南阳镇平	10kV徐银线柳林路口公变	630	39.12	504	257.54	257.54
164	南阳镇平	10kV袁雪线人行东公变	630	75.18	504	30.37	30.37
165	南阳镇平	10kV袁供线城区交警队公变	315	76.85	252	9.92	9.92
166	南阳镇平	10kV宝供七线县长公变	500	57.26	400	113.70	113.70

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

167	南阳镇平	10kV徐工线三小东公变	630	75.8	504	26.46	26.46
168	南阳镇平	10kV城供二线杨线庄北公变	500	60.71	400	96.45	96.45
169	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西2#公变	500	84.77	400	-23.85	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
170	南阳镇平	10kV宝供五线三间房公变	400	39.52	320	161.92	161.92
171	南阳镇平	10kV袁府线礼堂公变	630	31.51	504	305.49	305.49
172	南阳镇平	10kV徐工线光学口北公变	315	82.36	252	-7.43	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
173	南阳镇平	10kV徐曹线锦绣园公变	250	18.96	200	152.60	152.60
174	南阳镇平	10kV袁雪线安国北公变	500	60.99	400	95.05	95.05
175	南阳镇平	10kV徐工线光学口公变	315	72.62	252	23.25	23.25
176	南阳镇平	10kV袁建线县医院东公变	400	70.94	320	36.24	36.24
177	南阳镇平	10kV徐工线振兴桥2#公变	400	103.64	320	-94.56	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
178	南阳镇平	10kV城供一线杨线庄公变	500	89.77	400	-48.85	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
179	南阳镇平	10kV宝供五线曹庄公变	500	46.86	400	165.70	165.70
180	南阳镇平	10kV袁中线察小南公变	500	73.18	400	34.10	34.10
181	南阳镇平	10kV城府线淀粉西公变	400	84.67	320	-18.68	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
182	南阳镇平	10kV城府线淀粉北公变	500	93.74	400	-68.70	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
183	南阳镇平	10kV袁雪线北关2#公变	400	56.21	320	95.16	95.16
184	南阳镇平	10kV徐曹线紫金花园公变	400	76.35	320	14.60	14.60
185	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线公变	630	71.85	504	51.35	51.35
186	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂公变	100	15.71	80	64.29	64.29
187	南阳镇平	10kV宝供五线建安公变	500	66.84	400	65.80	65.80
188	南阳镇平	10kV徐工线光学口南公变	315	33.56	252	146.29	146.29
189	南阳镇平	10kV宝供五线三里河公变	500	72.62	400	36.90	36.90
190	南阳镇平	10kV袁医线新城东公变	500	86.94	400	-34.70	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
191	南阳镇平	10kV徐银线纪检委配变公变	315	58.71	252	67.06	67.06
192	南阳镇平	10kV徐紫线检察院北公变	200	50.14	160	59.72	59.72
193	南阳镇平	10kV城供一线东大仓公变	250	64.88	200	37.80	37.80
194	南阳镇平	10kV宝供五线桥西公变	315	78.64	252	4.28	4.28
195	南阳镇平	10kV袁建线星港湾公变	1600	40.26	1280	635.84	635.84
196	南阳镇平	10kV徐纺线袜厂路灯公变	500	76.29	400	18.55	18.55
197	南阳镇平	10kV徐工线医圣西公变	630	65.78	504	89.59	89.59
198	南阳镇平	10kV徐曹线太极小区公变	315	62.81	252	54.15	54.15
199	南阳镇平	10kV徐康线梨园公变	500	56.96	400	115.20	115.20
200	南阳镇平	10kV袁府线四小公变	630	82.06	504	-12.98	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
201	南阳镇平	10kV宝供五线楼房南公变	500	93.48	400	-67.40	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
202	南阳镇平	10kV徐银线建环公变	500	48.36	400	158.20	158.20
203	南阳镇平	10kV徐康线梨园西公变	500	51.08	400	144.60	144.60
204	南阳镇平	10kV徐康线怡平公变	315	75.42	252	14.43	14.43
205	南阳镇平	10kV袁雪线玉雕大世界南变（城区）公变	500	60.11	400	99.45	99.45
206	南阳镇平	10kV宝供六线小树林中公变	400	58.42	320	86.32	86.32
207	南阳镇平	10kV徐工线运东公变	500	53.86	400	130.70	130.70
208	南阳镇平	10kV袁杏线华联公变	500	58.47	400	107.65	107.65
209	南阳镇平	10kV徐康线城信外出线	315	9.38	252	222.45	222.45

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

210	南阳镇平	10kV徐紫线建业城1#公变	800	15.23	640	518.16	518.16
211	南阳镇平	10kV城供一线乔庄公变	500	62.41	400	87.95	87.95
212	南阳镇平	10kV袁中线校场2#公变	500	59.64	400	101.80	101.80
213	南阳镇平	10kV徐工线茂盛店公变	315	33.99	252	144.93	144.93
214	南阳镇平	10kV徐银线林森公变	315	65.87	252	44.51	44.51
215	南阳镇平	10kV袁府线五文化2#公变	630	35.56	504	279.97	279.97
216	南阳镇平	10kV袁建线东门西台公变	630	38.79	504	259.62	259.62
217	南阳镇平	10kV袁府线县委出线公变	500	53.26	400	133.70	133.70
218	南阳镇平	10kV袁建线银行北公变	315	93.51	252	-42.56	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
219	南阳镇平	10kV徐康线建业2期商业公变	800	21.75	640	466.00	466.00
220	南阳镇平	10kV城供三线面粉南公变	500	74.94	400	25.30	25.30
221	南阳镇平	10kV袁杏线地税局公变	250	44.06	200	89.85	89.85
222	南阳镇平	清真寺台区	400	44.18	320	143.28	143.28
223	南阳镇平	10kV袁中线土产公变	630	41.56	504	242.17	242.17
224	南阳镇平	10kV袁府线工区公变	315	38.09	252	132.02	132.02
225	南阳镇平	10kV徐建线新城中公变	400	78.99	320	4.04	4.04
226	南阳镇平	10kV徐银线商贸城南公变	400	62.99	320	68.04	68.04
227	南阳镇平	10kV宝供七线建材市场北公变	400	41.58	320	153.68	153.68
228	南阳镇平	10kV宝供七线审计公变	500	72.72	400	36.40	36.40
229	南阳镇平	10kV袁建线杏花东2#公变	400	27.83	320	208.68	208.68
230	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库公变	630	49.31	504	193.35	193.35
231	南阳镇平	10kV城供三线知青东公变	315	64.81	252	47.85	47.85
232	南阳镇平	10kV袁中线百货楼公变	500	76.41	400	17.95	17.95
233	南阳镇平	10kV袁中线地质队北公变	500	62.45	400	87.75	87.75
234	南阳镇平	10kV涅魏线新城区2#公变	500	47.85	400	160.75	160.75
235	南阳镇平	10kV袁雪线工贸区公变	500	44.06	400	179.70	179.70
236	南阳镇平	10kV徐康线海泡石公变	315	63.86	252	50.84	50.84
237	南阳镇平	10kV袁中线乔氏祠公变	315	22.63	252	180.72	180.72
238	南阳镇平	10kV徐银线三里河南2#公变	500	91.15	400	-55.75	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
239	南阳镇平	10kV徐工线三小公用变	400	45.61	320	137.56	137.56
240	南阳镇平	10kV徐建线新城2#公变	500	62.34	400	88.30	88.30
241	南阳镇平	10kV袁医线镇普公变	500	84.59	400	-22.95	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
242	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头2#公变	500	16.51	400	317.45	317.45
243	南阳镇平	10kV徐银线林森2#公变	400	64.58	320	61.68	61.68
244	南阳镇平	10kV袁雪线安国公变	500	95.22	400	-76.10	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
245	南阳镇平	10kV徐建线财政局公变	630	83.94	504	-24.82	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
246	南阳镇平	10kV徐康线后小店公变	500	70.61	400	46.95	46.95
247	南阳镇平	10kV宝供六线小树林西公变	315	72.05	252	25.04	25.04
248	南阳镇平	10kV袁中线察院口公变	500	85.23	400	-26.15	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
249	南阳镇平	10kV徐工线建行公变	500	76.86	400	15.70	15.70
250	南阳镇平	10kV袁医线一里沟公变	500	102.98	400	-114.90	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
251	南阳镇平	10kV袁建线建设东公变	400	26.43	320	214.28	214.28
252	南阳镇平	10kV宝供六线小树林东公变	500	63.28	400	83.60	83.60

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

253	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西公变	630	84.46	504	-28.10	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
254	南阳镇平	10kV城供二线三初中公变	500	65.17	400	74.15	74.15
255	南阳镇平	10kV袁中线东关公变	500	67.6	400	62.00	62.00
256	南阳镇平	10kV袁雪线小尧庄公变	500	86.56	400	-32.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
257	南阳镇平	10kV袁雪线自来水公变	315	59.4	252	64.89	64.89
258	南阳镇平	10kV徐康线海泡西公变	315	61.74	252	57.52	57.52
259	南阳镇平	10kV袁医线杏花北3#公变	400	29.85	320	200.60	200.60
260	南阳镇平	10kV袁雪线海泡石南公变	500	55.62	400	121.90	121.90
261	南阳镇平	10kV袁医线杏花西公变	630	73.99	504	37.86	37.86
262	南阳镇平	10kV徐建线碾坊庄2#公变	500	31.8	400	241.00	241.00
263	南阳镇平	10kV宝供七线建材市场公变	630	66.93	504	82.34	82.34
264	南阳镇平	10kV袁中线幼儿园公变	500	91.38	400	-56.90	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
265	南阳镇平	10kV袁医线一里沟3#公变	400	0	320	320.00	320.00
266	南阳镇平	10kV袁府线南门公用变1	500	33.35	400	233.25	233.25
267	南阳镇平	10kV徐康线建业2期4#公变	800	6.71	640	586.32	586.32
268	南阳镇平	10kV徐建线郭庄公变	315	95.39	252	-48.48	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
269	南阳镇平	10kV徐紫线毛衫北公变	630	61.1	504	119.07	119.07
270	南阳镇平	10kV袁钢线东关小区公变	630	54.32	504	161.78	161.78
271	南阳镇平	10kV袁中线中医院公变	250	60.02	200	49.95	49.95
272	南阳镇平	10kV徐建线碾坊庄公变	500	80.91	400	-4.55	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
273	南阳镇平	10kV宝供五线地产品南2#公变	500	57.43	400	112.85	112.85
274	南阳镇平	10kV城府线淀粉公变	315	90.9	252	-34.34	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
275	南阳镇平	10kV徐紫线孟庄公变	500	44.87	400	175.65	175.65
276	南阳镇平	10kV袁雪线北关公变	630	93.45	504	-84.74	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
277	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场公变	500	67.39	400	63.05	63.05
278	南阳镇平	10kV袁雪线校场北2#公变	400	58	320	88.00	88.00
279	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社公变	630	40.26	504	250.36	250.36
280	南阳镇平	10kV袁中线安国南公变	500	59.74	400	101.30	101.30
281	南阳镇平	10kV袁杏线华联西公变	250	22.65	200	143.38	143.38
282	南阳镇平	10kV袁医线杏花北2#公变	630	42.71	504	234.93	234.93
283	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场南公变	400	47.78	320	128.88	128.88
284	南阳镇平	10kV城供一线太山南公变	500	102.35	400	-111.75	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
285	南阳镇平	10kV徐康线建业2期5#公变	800	3.53	640	611.76	611.76
286	南阳镇平	10kV徐康线建业2期1#公变	800	5.11	640	599.12	599.12
287	南阳镇平	10kV彭乡线司营北公变	200	66.59	160	26.82	26.82
288	南阳镇平	10kV宝供一线小刘营公变	400	37.44	320	170.24	170.24
289	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄公变	200	22.89	160	114.22	114.22
290	南阳镇平	10kV彭供一线柳园2#公变	200	28.54	160	102.92	102.92
291	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
292	南阳镇平	10kV彭供一线秦营西井井通机井公变	100	18.96	80	61.04	61.04
293	南阳镇平	10kV安供三线兰庄公变	100	26.51	80	53.49	53.49
294	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北公变	500	60.4	400	98.00	98.00
295	南阳镇平	10kV安供三线林场公变	200	35.82	160	88.36	88.36

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

296	南阳镇平	10kV安供三线兰庄小农水公变（机井）	100	39.14	80	40.86	40.86
297	南阳镇平	10kV宝供八线小马营2#公变	200	65.77	160	28.46	28.46
298	南阳镇平	10kV安供三线王洼西2#公变	200	43.9	160	72.20	72.20
299	南阳镇平	10kV宝供一线小马庄公变	200	18.04	160	123.92	123.92
300	南阳镇平	10kV城环线边庄公变	250	18.37	200	154.08	154.08
301	南阳镇平	10kV安供三线土地整理安子营2#公变	30	0	24	24.00	24.00
302	南阳镇平	10kV安供三线土地整理王洼9#公变	200	8.51	160	142.98	142.98
303	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄西机井公变	100	23.02	80	56.98	56.98
304	南阳镇平	10kV彭北线冯营公变	200	42.99	160	74.02	74.02
305	南阳镇平	10kV安供三线赵庄公变	400	41.56	320	153.76	153.76
306	南阳镇平	10kV新雪线徐家岗公变	200	34.75	160	90.50	90.50
307	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄公变	200	66.98	160	26.04	26.04
308	南阳镇平	10kV宝供八线大马营农排公变（机井）	100	24.21	80	55.79	55.79
309	南阳镇平	10kV徐普线徐桥木庄西公变	500	81.06	400	-5.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
310	南阳镇平	10kV宝供八线周半坡公变	200	78.49	160	3.02	3.02
311	南阳镇平	10kV宝供一线河南公变	200	24.84	160	110.32	110.32
312	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西公变	160	29.91	128	80.14	80.14
313	南阳镇平	10kV宝供八线大马营公变	160	64.68	128	24.51	24.51
314	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟3#公变（机井）	100	8.14	80	71.86	71.86
315	南阳镇平	10kV彭北线太子寺南公变	200	1.47	160	157.06	157.06
316	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇5#公变	800	10.15	640	558.80	558.80
317	南阳镇平	10kV袁供线公路南2#公变	400	54.61	320	101.56	101.56
318	南阳镇平	10kV彭北线彭营村西公变	200	20.2	160	119.60	119.60
319	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟西公变	200	31.17	160	97.66	97.66
320	南阳镇平	10kV安供二线何寨南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
321	南阳镇平	10kV宝供二线小农水1#公变（机井）	200	15.46	160	129.08	129.08
322	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园2#公变	630	6.41	504	463.62	463.62
323	南阳镇平	10kV安供三线安子营2#公变	200	82.46	160	-4.92	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
324	南阳镇平	10kV安供五线刘营西公变	200	57.01	160	45.98	45.98
325	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西公变	100	10.07	80	69.93	69.93
326	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营北公变	200	0	160	160.00	160.00
327	南阳镇平	10kV宝供八线牛黄庄公变	250	80.66	200	-1.65	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
328	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄公变	200	63.73	160	32.54	32.54
329	南阳镇平	10kV安供三线梨园西公变	400	20.38	320	238.48	238.48
330	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期4#公变	800	8.26	640	573.92	573.92
331	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府2#公变	800	4.19	640	606.48	606.48
332	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东4#公变	400	51.33	320	114.68	114.68
333	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池公变	200	19.66	160	120.68	120.68
334	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水16#公变（机井）	100	67.14	80	12.86	12.86
335	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南公变	200	32.64	160	94.72	94.72
336	南阳镇平	10kV徐环线徐桥公变	500	87.06	400	-35.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
337	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村大胡营1号机井公变	100	2.82	80	77.18	77.18
338	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼11#公变（机井）	100	52.75	80	27.25	27.25
339	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄4#公变（机井）	100	39.62	80	40.38	40.38
340	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄公变	50	99.02	40	-9.51	负载率超过80%， 不宜新接入负荷

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

341	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄公变	200	80.57	160	-1.14	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
342	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营公变	200	65.4	160	29.20	29.20
343	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营公变	200	73.06	160	13.88	13.88
344	南阳镇平	10kV安供五线刘营公变	200	28.79	160	102.42	102.42
345	南阳镇平	10kV安供三线小农水20#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
346	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄东公变	200	27.2	160	105.60	105.60
347	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期商业变	1250	10.73	1000	865.88	865.88
348	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府1#公变	630	10.33	504	438.92	438.92
349	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟东公变(机井)	400	0.27	320	318.92	318.92
350	南阳镇平	10kV宝供二线史坡2#公变	200	57.44	160	45.12	45.12
351	南阳镇平	10kV安供三线王吴店小农水公变(机井)	100	8.59	80	71.41	71.41
352	南阳镇平	10kV安供三线明营公变	200	37.1	160	85.80	85.80
353	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西公变	200	46.22	160	67.56	67.56
354	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥东公变	400	50.67	320	117.32	117.32
355	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇3#公变	500	15.02	400	324.90	324.90
356	南阳镇平	10kV宝供一线安子营刁坡小张村公变	200	37.93	160	84.14	84.14
357	南阳镇平	10kV彭供一线镇直公变	400	54.31	320	102.76	102.76
358	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼12#公变(机井)	100	32.41	80	47.59	47.59
359	南阳镇平	10kV安供五线宋庄刘营公变	100	57.78	80	22.22	22.22
360	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通机井北公变	100	0.02	80	79.98	79.98
361	南阳镇平	10kV安供三线赵庄南2#公变	200	20.51	160	118.98	118.98
362	南阳镇平	10kV安供三线柳庄公变	200	35.87	160	88.26	88.26
363	南阳镇平	10kV彭北线段沟2#公变	200	53.38	160	53.24	53.24
364	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄南公变	80	77.19	64	2.25	2.25
365	南阳镇平	10kV徐环线徐桥2#公变	315	98.12	252	-57.08	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
366	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池3#公变	200	34.58	160	90.84	90.84
367	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄高标准农田东公变(机井)	100	64.11	80	15.89	15.89
368	南阳镇平	10kV彭乡线关庄公变	200	37.84	160	84.32	84.32
369	南阳镇平	10kV彭供一线孟李庄公变	200	48.6	160	62.80	62.80
370	南阳镇平	10kV袁供线南张庄郭庄公变	200	34.41	160	91.18	91.18
371	南阳镇平	10kV彭北线小刘庄公变	100	73.46	80	6.54	6.54
372	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄公变	400	20.98	320	236.08	236.08
373	南阳镇平	10kV袁供线南四里沟公变	315	42.98	252	116.61	116.61
374	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府3#公变	800	12.14	640	542.88	542.88
375	南阳镇平	10kV安供五线草王庄西2#公变	200	83.69	160	-7.38	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
376	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄南公变	100	68.58	80	11.42	11.42
377	南阳镇平	10kV宝供三线陈园2#公变	200	48.22	160	63.56	63.56
378	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄公变	200	25.7	160	108.60	108.60
379	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄2#公变	200	34.4	160	91.20	91.20
380	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗北公变	200	25.22	160	109.56	109.56
381	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
382	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田姜庄13#公变(机井)	100	50.24	80	29.76	29.76
383	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库2#公变	400	17.69	320	249.24	249.24
384	南阳镇平	10kV彭乡线李庄中公变(机井)	400	24.08	320	223.68	223.68
385	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇1#公变	630	15.58	504	405.85	405.85
386	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄东公变	200	42.73	160	74.54	74.54

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

387	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄北公变(机井)	100	13.65	80	66.35	66.35
388	南阳镇平	10kV宝供六线华阳驾校公变	200	56.03	160	47.94	47.94
389	南阳镇平	10kV宝供三线陡河公变	100	35.83	80	44.17	44.17
390	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西公变	100	69.41	80	10.59	10.59
391	南阳镇平	10kV宝供二线店子沟公变	400	36.66	320	173.36	173.36
392	南阳镇平	10kV彭北线田岗公变	250	34.8	200	113.00	113.00
393	南阳镇平	10kV彭北线张庄北公变	200	47.69	160	64.62	64.62
394	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期5#公变	800	2.91	640	616.72	616.72
395	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄东公变	200	53.06	160	53.88	53.88
396	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇2#公变	630	13.11	504	421.41	421.41
397	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村3#公变	400	11.39	320	274.44	274.44
398	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥3#公变	200	43.12	160	73.76	73.76
399	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水15#公变	200	7.1	160	145.80	145.80
400	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水2#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
401	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄公变	200	49.43	160	61.14	61.14
402	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通机井南公变	100	0.02	80	79.98	79.98
403	南阳镇平	10kV彭乡线李锦庄黄洛连公变	200	13.11	160	133.78	133.78
404	南阳镇平	10kV彭乡线李庄西机井公变	100	25.47	80	54.53	54.53
405	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄公变	200	32.59	160	94.82	94.82
406	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇7#公变	630	1.66	504	493.54	493.54
407	南阳镇平	10kV安供五线刘张营邱庄东公变	200	38.39	160	83.22	83.22
408	南阳镇平	10kV彭乡线司营南公变	200	43.84	160	72.32	72.32
409	南阳镇平	10kV宝供八线魏家庄公变	200	117.42	160	-74.84	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
410	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄公变	200	76.28	160	7.44	7.44
411	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄公变	80	21.38	64	46.90	46.90
412	南阳镇平	10kV彭供一线开发区2#公变	315	54.7	252	79.70	79.70
413	南阳镇平	10kV安供三线倪家庄公变	200	42.78	160	74.44	74.44
414	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北2#公变	200	53.93	160	52.14	52.14
415	南阳镇平	10kV安供三线小农水19#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
416	南阳镇平	10kV彭乡线黄洛连西(机井)公变	100	42.8	80	37.20	37.20
417	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄南公变	200	41.46	160	77.08	77.08
418	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄公变	100	84.93	80	-4.93	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
419	南阳镇平	10kV安供二线安子营3#公变	315	28.18	252	163.23	163.23
420	南阳镇平	10kV安供三线堰岔南公变	200	0	160	160.00	160.00
421	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区4#公变	800	1.36	640	629.12	629.12
422	南阳镇平	10kV彭北线范庄芮营公变	200	34.12	160	91.76	91.76
423	南阳镇平	10kV宝供六线大黄庄2#公用变	200	0	160	160.00	160.00
424	南阳镇平	10kV彭北线小范庄井井通公变	400	17.62	320	249.52	249.52
425	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡东公变	315	39.59	252	127.29	127.29
426	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄3#公变	200	42.56	160	74.88	74.88
427	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营西公变(机井)	100	26.96	80	53.04	53.04
428	南阳镇平	10kV安供二线乡政府公变	400	65.35	320	58.60	58.60
429	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村十里庙北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
430	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水3#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
431	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里4#公变	800	19.66	640	482.72	482.72
432	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

433	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营2#公变	200	37.23	160	85.54	85.54
434	南阳镇平	10kV宝供一线程庄公变	250	56.14	200	59.65	59.65
435	南阳镇平	10kV安供五线草王庄南2#公变	315	26.06	252	169.91	169.91
436	南阳镇平	10kV宝供六线牛王庙村小凉亭公变	200	73.11	160	13.78	13.78
437	南阳镇平	10kV城供三线郭家庄4#公变	630	91.76	504	-74.09	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
438	南阳镇平	10kV安供三线梨园南公变	315	23.04	252	179.42	179.42
439	南阳镇平	10kV安供三线邱庄公变	200	59.27	160	41.46	41.46
440	南阳镇平	10kV袁钢线太山庙公变	400	15.01	320	259.96	259.96
441	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄公变	100	65.81	80	14.19	14.19
442	南阳镇平	10kV安供五线土地整理王洼11#公变	200	10.18	160	139.64	139.64
443	南阳镇平	10kV宝供二线白坡公变	400	29.69	320	201.24	201.24
444	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北公变	200	42.39	160	75.22	75.22
445	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府6#公变	500	15.32	400	323.40	323.40
446	南阳镇平	10kV彭乡线宋营村詹庄公变	200	25.36	160	109.28	109.28
447	南阳镇平	10kV安供五线常庄公变	200	24.21	160	111.58	111.58
448	南阳镇平	10kV宝供三线小西营100公变	200	38.84	160	82.32	82.32
449	南阳镇平	10kV安供五线凉水井井井通2#公变	100	61.54	80	18.46	18.46
450	南阳镇平	10kV安供三线土地整理王洼10#公变	200	10.55	160	138.90	138.90
451	南阳镇平	10kV彭供一线候庄公变	200	16.33	160	127.34	127.34
452	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里5#公变	800	19.72	640	482.24	482.24
453	南阳镇平	10kV彭北线河上公变	200	26.53	160	106.94	106.94
454	南阳镇平	10kV安供二线乡直公变	400	64.14	320	63.44	63.44
455	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄2#公变	100	75.57	80	4.43	4.43
456	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄18#公变（机井）	100	46.66	80	33.34	33.34
457	南阳镇平	10kV安供五线王洼于洼公变	200	83.08	160	-6.16	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
458	南阳镇平	10kV彭乡线李庄2#公变	200	55.68	160	48.64	48.64
459	南阳镇平	10kV宝供三线小西营东公变	200	24.94	160	110.12	110.12
460	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂公变	200	25.89	160	108.22	108.22
461	南阳镇平	10kV安供五线草王庄井井通公变	200	10.4	160	139.20	139.20
462	南阳镇平	10kV宝供八线赵庄公变	160	54.51	128	40.78	40.78
463	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄东公变	500	29.03	400	254.85	254.85
464	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园4#公变	630	6.56	504	462.67	462.67
465	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村小马营3#公变	200	39.71	160	80.58	80.58
466	南阳镇平	10kV彭乡线宋营南机井公变	100	43.86	80	36.14	36.14
467	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄北公变	200	1.37	160	157.26	157.26
468	南阳镇平	10kV安供三线小农水21#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
469	南阳镇平	10kV袁中线杨庄公变	200	39.89	160	80.22	80.22
470	南阳镇平	10kV安供三线余寨小农水11#公变（机井）	100	44.42	80	35.58	35.58
471	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北3#公变	315	54.81	252	79.35	79.35
472	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期7#公变	800	7.7	640	578.40	578.40
473	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期3#公变	800	9.8	640	561.60	561.60
474	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄19#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
475	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼10#公变（机井）	100	72.9	80	7.10	7.10
476	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水宋庄西南机井公变	200	11.38	160	137.24	137.24
477	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨南公变	100	0.01	80	79.99	79.99
478	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄北机井公变	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

479	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶吴庄南公变	200	27.06	160	105.88	105.88
480	南阳镇平	10kV宝供一线小农水2#公变（机井）	315	5.75	252	233.89	233.89
481	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄2#公变	200	49.07	160	61.86	61.86
482	南阳镇平	10kV安供五线刘张营邱庄公变	200	38.85	160	82.30	82.30
483	南阳镇平	10kV城供三线郭家庄#2公变	500	0	400	400.00	400.00
484	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区2#公变	800	2.05	640	623.60	623.60
485	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄东机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
486	南阳镇平	10kV彭北线康庄东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
487	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙南公变	160	64.03	128	25.55	25.55
488	南阳镇平	10kV宝供三线小徐岗公变	100	32	80	48.00	48.00
489	南阳镇平	10kV彭乡线宋营公变	315	38.84	252	129.65	129.65
490	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄2#公变	160	39.26	128	65.18	65.18
491	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄广场公变	160	56.54	128	37.54	37.54
492	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池2#公变	200	54.62	160	50.76	50.76
493	南阳镇平	10kV宝供二线小农水3#公变（机井）	100	66	80	14.00	14.00
494	南阳镇平	10kV彭北线康庄2#公变	100	76.38	80	3.62	3.62
495	南阳镇平	10kV袁供线北四里沟公变	200	60.35	160	39.30	39.30
496	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄2#公变（机井）	100	67.5	80	12.50	12.50
497	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄4#机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
498	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡西1号机井公变	100	11.12	80	68.88	68.88
499	南阳镇平	10kV彭乡线李庄东公变	100	76.75	80	3.25	3.25
500	南阳镇平	10kV彭乡线宋营西公变	200	32.07	160	95.86	95.86
501	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄公变	200	50.17	160	59.66	59.66
502	南阳镇平	10kV宝供六线法院口2#公变	100	59.48	80	20.52	20.52
503	南阳镇平	10kV安供三线林场中公变	315	55.5	252	77.18	77.18
504	南阳镇平	10kV宝供三线小西营西公变	315	31.7	252	152.15	152.15
505	南阳镇平	10kV安供四线凉水井井井通3#公变	200	4.91	160	150.18	150.18
506	南阳镇平	10kV宝供三线小西营2公变	100	71.91	80	8.09	8.09
507	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼2#公变	200	60.65	160	38.70	38.70
508	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄公变	200	25.94	160	108.12	108.12
509	南阳镇平	10kV彭北线魏庄公变	200	26.05	160	107.90	107.90
510	南阳镇平	10kV安供三线余寨2#公变	200	71.7	160	16.60	16.60
511	南阳镇平	10kV彭北线李和庄北公变	200	48.95	160	62.10	62.10
512	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄南公变	200	82.46	160	-4.92	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
513	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄2#公变	200	29.98	160	100.04	100.04
514	南阳镇平	10kV宝供二线2013小农水徐岗机井公变	200	13.28	160	133.44	133.44
515	南阳镇平	10kV宝供六线边庄2#公变	315	72.63	252	23.22	23.22
516	南阳镇平	10kV彭供一线罗庄公变	200	26.98	160	106.04	106.04
517	南阳镇平	10kV彭供一线乡直东2#公变	400	21.52	320	233.92	233.92
518	南阳镇平	10kV安供五线土地整理草王庄北18#公变	30	49.71	24	9.09	9.09
519	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄北公变	400	55.2	320	99.20	99.20
520	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄安庄公变	200	55.97	160	48.06	48.06
521	南阳镇平	10kV彭乡线陈庄东机井公变	100	18.12	80	61.88	61.88
522	南阳镇平	10kV宝供八线柳林南3#公变	400	0	320	320.00	320.00
523	南阳镇平	10kV彭北线康庄公变	160	42.72	128	59.65	59.65
524	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄20#公变（机井）	100	9.77	80	70.23	70.23
525	南阳镇平	10kV新建线竹家岗公变	315	29.47	252	159.17	159.17

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

526	南阳镇平	10kV彭乡线菊花园公变	250	1.02	200	197.45	197.45
527	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄南2#公用变	500	0.24	400	398.80	398.80
528	南阳镇平	10kV安供二线2013小农水何寨东机井公变	200	0	160	160.00	160.00
529	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村部公变	100	65.92	80	14.08	14.08
530	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄公变	200	41.12	160	77.76	77.76
531	南阳镇平	10kV袁钢线公路南3#公变	80	6.16	64	59.07	59.07
532	南阳镇平	10kV彭供一线南王村侯庄西公变	200	40.71	160	78.58	78.58
533	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡公变	200	46.61	160	66.78	66.78
534	南阳镇平	10kV彭乡线刁庄运河南机井公变	100	0	80	80.00	80.00
535	南阳镇平	10kV宝供八线王洼公变	315	65.05	252	47.09	47.09
536	南阳镇平	10kV安供三线刘中2#公变	200	34.44	160	91.12	91.12
537	南阳镇平	10kV彭北线关中岗公变	100	50.02	80	29.98	29.98
538	南阳镇平	10kV彭乡线李庄公变	100	28.97	80	51.03	51.03
539	南阳镇平	10kV彭供一线下岗公变	250	31.35	200	121.63	121.63
540	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥2#公变	400	11.85	320	272.60	272.60
541	南阳镇平	10kV徐银线柳林西公变	400	52.64	320	109.44	109.44
542	南阳镇平	10kV安供三线土地整理4#小柳庄公变	100	24.93	80	55.07	55.07
543	南阳镇平	10kV彭北线范庄周岗公变	200	25.19	160	109.62	109.62
544	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄公变	200	23.13	160	113.74	113.74
545	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄公变	200	19.73	160	120.54	120.54
546	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西公变	315	98.29	252	-57.61	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
547	南阳镇平	10kV彭北线苏家庄公变	100	40.2	80	39.80	39.80
548	南阳镇平	10kV宝供八线凉亭公变	160	97.94	128	-28.70	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
549	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中公变	315	30.76	252	155.11	155.11
550	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府7#公变	630	12.82	504	423.23	423.23
551	南阳镇平	10kV安供五线赵庄南1#公变	100	52.07	80	27.93	27.93
552	南阳镇平	10kV安供三线小农水18#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
553	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄5#公变（机井）	100	70.18	80	9.82	9.82
554	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂东公变	500	1.13	400	394.35	394.35
555	南阳镇平	10kV安供五线东邱庄南公变	200	30.22	160	99.56	99.56
556	南阳镇平	10kV彭供一线镇直西公变	400	25.33	320	218.68	218.68
557	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄公变	200	69.66	160	20.68	20.68
558	南阳镇平	10kV彭供一线大马庄公变	100	58.36	80	21.64	21.64
559	南阳镇平	10kV彭供一线秦营公变	200	34.12	160	91.76	91.76
560	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼7#公变（机井）	100	12.91	80	67.09	67.09
561	南阳镇平	10kV安供三线何寨杨庄公变	100	54.38	80	25.62	25.62
562	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄公变	200	21.85	160	116.30	116.30
563	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡西公变	315	30.99	252	154.38	154.38
564	南阳镇平	10kV安供三线王洼村部公变	100	22.88	80	57.12	57.12
565	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄北2#公变	100	15.48	80	64.52	64.52
566	南阳镇平	10kV彭北线李和庄公变	200	42.62	160	74.76	74.76
567	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄3#公变	315	45.87	252	107.51	107.51
568	南阳镇平	10kV宝供八线大马营北公变	100	7.06	80	72.94	72.94
569	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶3#公变	315	22.43	252	181.35	181.35
570	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥公变	200	71.39	160	17.22	17.22
571	南阳镇平	10kV宝供一线信庄公变	250	33.28	200	116.80	116.80

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

572	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村公变	200	14.74	160	130.52	130.52
573	南阳镇平	10kV安供三线邱庄北公变	160	73.36	128	10.62	10.62
574	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期2#公变	800	2.17	640	622.64	622.64
575	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园1#公变	630	5.35	504	470.30	470.30
576	南阳镇平	10kV宝供六线柳林东2#公变	500	55.91	400	120.45	120.45
577	南阳镇平	10kV宝供三线大于盘西公变	250	98	200	-45.00	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
578	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
579	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄东公变	200	27.22	160	105.56	105.56
580	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄南公变	200	8.04	160	143.92	143.92
581	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府5#公变	800	11.11	640	551.12	551.12
582	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村2#机井公变	100	3.86	80	76.14	76.14
583	南阳镇平	10kV安供五线小农水25#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
584	南阳镇平	10kV安供五线小农水27#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
585	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄南机井公变	100	45.94	80	34.06	34.06
586	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄3#公变	100	0	80	80.00	80.00
587	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄南机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
588	南阳镇平	10kV宝供八线王庄2#公变	200	43.17	160	73.66	73.66
589	南阳镇平	10kV彭乡线韩官寺南公变	200	0	160	160.00	160.00
590	南阳镇平	10kV新雪线检察院东公变	200	46.12	160	67.76	67.76
591	南阳镇平	10kV安供三线林厂北公变	200	42.38	160	75.24	75.24
592	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村2#公变	400	17.87	320	248.52	248.52
593	南阳镇平	10kV宝供八线大畋庄南公变	100	17.71	80	62.29	62.29
594	南阳镇平	10kV宝供一线康庄公变	200	40.01	160	79.98	79.98
595	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨中公变	400	36.87	320	172.52	172.52
596	南阳镇平	10kV彭北线田岗2#公变	160	27.36	128	84.22	84.22
597	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇4#公变	800	17.04	640	503.68	503.68
598	南阳镇平	10kV安供三线李园北公变	315	53.44	252	83.66	83.66
599	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄公变	200	49.56	160	60.88	60.88
600	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙北公变	400	20.91	320	236.36	236.36
601	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗村陈园机井公变	100	6.28	80	73.72	73.72
602	南阳镇平	10kV新雪线五里河公变	400	40.17	320	159.32	159.32
603	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北2#公变	315	12.37	252	213.03	213.03
604	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府4#公变	800	12.98	640	536.16	536.16
605	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田遇仙桥5#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
606	南阳镇平	10kV彭供一线花生市场公变	400	33.62	320	185.52	185.52
607	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄西公变	315	0	252	252.00	252.00
608	南阳镇平	10kV安供三线堰岔村小农水17#公变（机井）	100	39.05	80	40.95	40.95
609	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西2#公变	200	45.31	160	69.38	69.38
610	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东1#机井公变	100	18.94	80	61.06	61.06
611	南阳镇平	10kV彭供一线小禾庄公变	200	13.09	160	133.82	133.82
612	南阳镇平	10kV安供三线2013小农水倪家庄东机井公变	200	0	160	160.00	160.00
613	南阳镇平	10kV彭北线苇子池康庄东公变	200	34.6	160	90.80	90.80
614	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期1#公变	800	2.64	640	618.88	618.88
615	南阳镇平	10kV徐普线徐桥村慕庄西2#公变	315	57.2	252	71.82	71.82
616	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄西井井通机井公变（机井）	100	19.88	80	60.12	60.12
617	南阳镇平	10kV新雪线周老庄公变	200	94.67	160	-29.34	负载率超过80%， 不宜新接入负荷

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

618	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水大张庄西北30#机井公	100	0	80	80.00	80.00
619	南阳镇平	10kV安供三线王洼西公变	200	35.31	160	89.38	89.38
620	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥3#公变	200	79.33	160	1.34	1.34
621	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北公变	315	54.23	252	81.18	81.18
622	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄3#公变	200	19.79	160	120.42	120.42
623	南阳镇平	10kV宝供八线柳林公变	200	69.71	160	20.58	20.58
624	南阳镇平	10kV彭北线马洼东农田机井公变	100	20.11	80	59.89	59.89
625	南阳镇平	10kV宝供二线连庄北公变	200	51.36	160	57.28	57.28
626	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中2#公变	200	66.35	160	27.30	27.30
627	南阳镇平	10kV徐银线柳林南公变	200	85.92	160	-11.84	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
628	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗机井公变	400	3.46	320	306.16	306.16
629	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村4#机井公变	100	29	80	51.00	51.00
630	南阳镇平	10kV袁钢线泰山庙东公变	500	58.94	400	105.30	105.30
631	南阳镇平	10kV宝供八线大坟庄公变	400	20.13	320	239.48	239.48
632	南阳镇平	10kV安供五线雷草湖公变	200	39.97	160	80.06	80.06
633	南阳镇平	10kV宝供二线连庄公变	200	43.88	160	72.24	72.24
634	南阳镇平	10kV彭乡线司营1#公变	200	32.13	160	95.74	95.74
635	南阳镇平	10kV宝供三线小西营赵庄公变	100	37.04	80	42.96	42.96
636	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄2#公变	200	12.93	160	134.14	134.14
637	南阳镇平	10kV彭北线张庄南公变	200	32.81	160	94.38	94.38
638	南阳镇平	10kV安供二线安子营南2#公变	100	39.67	80	40.33	40.33
639	南阳镇平	10kV安供三线柳庄2#公变	200	39.19	160	81.62	81.62
640	南阳镇平	10kV安供五线刘张营孙庄公变	100	68.8	80	11.20	11.20
641	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄东公变	200	18.11	160	123.78	123.78
642	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼6#公变（机	100	23.65	80	56.35	56.35
643	南阳镇平	10kV安供五线白草庄西公变	200	50.92	160	58.16	58.16
644	南阳镇平	10kV宝供六线柳林南2#公用变	400	7.54	320	289.84	289.84
645	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄南机井公变	100	18.91	80	61.09	61.09
646	南阳镇平	10kV新雪线五里河4#公变	400	41.39	320	154.44	154.44
647	南阳镇平	10kV彭供一线安庄南机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
648	南阳镇平	10kV彭乡线司营东庄公变	200	42.88	160	74.24	74.24
649	南阳镇平	10kV徐银线营庄公用变	500	0	400	400.00	400.00
650	南阳镇平	10kV安供五线王洼辽庄公变	160	29.1	128	81.44	81.44
651	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄2#公变	200	23.63	160	112.74	112.74
652	南阳镇平	10kV安供二线何寨公变	250	51.56	200	71.10	71.10
653	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水10#公变（机井）	100	14.64	80	65.36	65.36
654	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗2#公变	200	52.52	160	54.96	54.96
655	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水大吕庄西北机井公变	200	20.31	160	119.38	119.38
656	南阳镇平	10kV彭供一线秦营南公变	400	35.25	320	179.00	179.00
657	南阳镇平	10kV安供五线草王庄南1#公变	315	29.73	252	158.35	158.35
658	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东2#公变	400	87.45	320	-29.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
659	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村1#机井公变	100	8.84	80	71.16	71.16
660	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
661	南阳镇平	10kV袁供线南郭庄2#公变	200	25.79	160	108.42	108.42
662	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东公变	200	24.75	160	110.50	110.50
663	南阳镇平	10kV安供三线余寨王庄西公变	200	52.98	160	54.04	54.04

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

664	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田遇仙桥9#公变（机井）	100	16.01	80	63.99	63.99
665	南阳镇平	10kV袁供线南张庄3公变	200	80.11	160	-0.22	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
666	南阳镇平	10kV宝供六线大黄庄公变	315	66.29	252	43.19	43.19
667	南阳镇平	10kV宝供八线柳竹泉公变	200	90.79	160	-21.58	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
668	南阳镇平	10kV彭供一线乡直2公变	315	70.28	252	30.62	30.62
669	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄南公变	100	17.63	80	62.37	62.37
670	南阳镇平	10kV宝供一线路庄东公变	200	44.62	160	70.76	70.76
671	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄3#公变（机井）	100	27.68	80	52.32	52.32
672	南阳镇平	10kV彭北线冯营北公变	400	50.89	320	116.44	116.44
673	南阳镇平	10kV安供三线朱庄公变	400	53.04	320	107.84	107.84
674	南阳镇平	10kV新建线五里河3#公变	250	46.2	200	84.50	84.50
675	南阳镇平	10kV彭供一线潘庄公变	160	38.67	128	66.13	66.13
676	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄南公变	160	27.06	128	84.70	84.70
677	南阳镇平	10kV安供三线余寨小农水12#公变（机井）	100	78.26	80	1.74	1.74
678	南阳镇平	10kV袁供线边庄东公变	200	1.64	160	156.72	156.72
679	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄1#机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
680	南阳镇平	10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区1#公变	800	3.5	640	612.00	612.00
681	南阳镇平	10kV彭乡线宋营2#公变	200	25.37	160	109.26	109.26
682	南阳镇平	10kV彭乡线李庄北机井公变	200	13	160	134.00	134.00
683	南阳镇平	10kV彭供一线郎庄东公变	200	1.76	160	156.48	156.48
684	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场2#公变	250	22.55	200	143.63	143.63
685	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄公变	100	50.29	80	29.71	29.71
686	南阳镇平	10kV宝供八线曹营公变	315	40.78	252	123.54	123.54
687	南阳镇平	10kV安供三线廖北地公变	100	57.91	80	22.09	22.09
688	南阳镇平	10kV袁供线南张庄2#公变	315	77.33	252	8.41	8.41
689	南阳镇平	10kV彭北线范庄公变	200	57.35	160	45.30	45.30
690	南阳镇平	10kV袁供线园丁苑公变	500	33.04	400	234.80	234.80
691	南阳镇平	10kV安供五线大张庄公变	200	53.13	160	53.74	53.74
692	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄2#公变	200	32.92	160	94.16	94.16
693	南阳镇平	10kV彭北线小梁庄公变	100	48.64	80	31.36	31.36
694	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北井井通机井公变	100	8.41	80	71.59	71.59
695	南阳镇平	10kV安供三线余寨公变	400	6.55	320	293.80	293.80
696	南阳镇平	10kV安供五线土地整理16#小赵庄公变	50	53.3	40	13.35	13.35
697	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄北2#公变	315	56.56	252	73.84	73.84
698	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西2#公变	100	63.62	80	16.38	16.38
699	南阳镇平	10kV宝供一线小司营公变	200	42.15	160	75.70	75.70
700	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田史坡4#公变（机井）	100	30.59	80	49.41	49.41
701	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田耿梁庄1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
702	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期8#公变	800	9.72	640	562.24	562.24
703	南阳镇平	10kV彭供一线乡直1公变	400	35.31	320	178.76	178.76
704	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄公变	200	30.76	160	98.48	98.48
705	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗公变	200	61.46	160	37.08	37.08
706	南阳镇平	10kV彭北线梁洼河东公变	200	44.61	160	70.78	70.78
707	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西2#机井公变	100	11.55	80	68.45	68.45
708	南阳镇平	10kV安供三线赵庄小农水公变（机井）	315	18.16	252	194.80	194.80
709	南阳镇平	10kV安供二线孙庄东南公变	100	25.49	80	54.51	54.51

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

710	南阳镇平	10kV彭北线黑庄公变	100	92.27	80	-12.27	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
711	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南2#公变	315	43.05	252	116.39	116.39
712	南阳镇平	10kV安供五线白草庄公变	200	30.69	160	98.62	98.62
713	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村土地1号机井公变	100	5.84	80	74.16	74.16
714	南阳镇平	10kV宝供三线小于盘公变	200	59.05	160	41.90	41.90
715	南阳镇平	10kV安供三线王庄小农水9#公变（机井）	100	7.92	80	72.08	72.08
716	南阳镇平	10kV彭供一线邓庄公变	200	29.31	160	101.38	101.38
717	南阳镇平	10kV安供二线何寨北公变	200	42.92	160	74.16	74.16
718	南阳镇平	10kV安供二线凉西3#公变	200	20.08	160	119.84	119.84
719	南阳镇平	10kV安供四线线凉南公变	250	51.89	200	70.28	70.28
720	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄东公用变	400	58.4	320	86.40	86.40
721	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北2#公用变	400	78	320	8.00	8.00
722	南阳镇平	10kV宝供一线安子营七里庄扶贫车间公变	200	18.69	160	122.62	122.62
723	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶公变	315	31.01	252	154.32	154.32
724	南阳镇平	10kV彭供一线乡直北公变	400	33.23	320	187.08	187.08
725	南阳镇平	10kV彭北线王太沟公变	100	41.15	80	38.85	38.85
726	南阳镇平	10kV宝供二线史坡公变	250	80.95	200	-2.38	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
727	南阳镇平	10kV安供五线刘营北公变	200	44.17	160	71.66	71.66
728	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂北公变	200	32.87	160	94.26	94.26
729	南阳镇平	10kV安供二线安子营南公变	250	50.8	200	73.00	73.00
730	南阳镇平	10kV宝供二线徐岗公变	400	58.69	320	85.24	85.24
731	南阳镇平	10kV彭北线苇子池井井通机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
732	南阳镇平	10kV宝供三线榆盘东开发区公变	250	25.78	200	135.55	135.55
733	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗新村公变	200	32.49	160	95.02	95.02
734	南阳镇平	10kV安供二线何寨1#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
735	南阳镇平	10kV安供三线刘张营机井公变	200	0	160	160.00	160.00
736	南阳镇平	10kV新雪线桐树庄3#公变	200	46.89	160	66.22	66.22
737	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北2#公变	100	99.69	80	-19.69	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
738	南阳镇平	10kV彭北线渔池洼公变	100	44.82	80	35.18	35.18
739	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南井井通配电室公变	250	18.94	200	152.65	152.65
740	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄2#公变	200	57.41	160	45.18	45.18
741	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东3#公变	400	55.42	320	98.32	98.32
742	南阳镇平	10kV安供二线凉西2#公变	400	63.65	320	65.40	65.40
743	南阳镇平	10kV彭北线石匠庄公变	100	58.83	80	21.17	21.17
744	南阳镇平	10kV安供二线何寨南公变	200	45.07	160	69.86	69.86
745	南阳镇平	10kV安供三线邱庄王吴店公变	100	85.72	80	-5.72	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
746	南阳镇平	10kV安供二线乡直东公变	250	119.27	200	-98.18	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
747	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄南2#公变	200	79.39	160	1.22	1.22
748	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄公变	200	27.97	160	104.06	104.06
749	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄东公变	500	58.6	400	107.00	107.00
750	南阳镇平	10kV徐建线木庄公变	400	79.8	320	0.80	0.80
751	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期6#公变	800	4.21	640	606.32	606.32
752	南阳镇平	10kV安供三线刘北公变	200	42.22	160	75.56	75.56
753	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄17#公变（机井）	100	24.53	80	55.47	55.47
754	南阳镇平	10kV彭北线李和庄2#公变	200	55.05	160	49.90	49.90

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

755	南阳镇平	10kV安供三线土地整理15#王洼路口公变	50	19.62	40	30.19	30.19
756	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田刘张营23#公变（杨	100	11.28	80	68.72	68.72
757	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄2#公变	100	97.42	80	-17.42	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
758	南阳镇平	10kV安供五线小张庄公变	200	55.17	160	49.66	49.66
759	南阳镇平	10kV安供四线线凉西公变	200	52.22	160	55.56	55.56
760	南阳镇平	10kV安供五线东邱庄北公变	100	16.93	80	63.07	63.07
761	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺井（机井）公变	50	15.79	40	32.11	32.11
762	南阳镇平	10kV彭北线范庄聂岗公变	200	14.65	160	130.70	130.70
763	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟2#公变	315	45.66	252	108.17	108.17
764	南阳镇平	10kV宝供二线大胡营台公变	200	33.3	160	93.40	93.40
765	南阳镇平	10kV安供五线凉水井井井通公变	50	0	40	40.00	40.00
766	南阳镇平	10kV彭乡线关庄西机井公变	100	63.11	80	16.89	16.89
767	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄东机井公变	200	9.8	160	140.40	140.40
768	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田刘张营22#公变（杨	100	9.47	80	70.53	70.53
769	南阳镇平	10kV彭乡线郭营公变	200	8.61	160	142.78	142.78
770	南阳镇平	10kV彭北线田岗1#公变	200	18.57	160	122.86	122.86
771	南阳镇平	10kV徐普线慕庄村木庄3#公变	400	94.04	320	-56.16	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
772	南阳镇平	10kV安供五线小张庄东机井公变	200	0	160	160.00	160.00
773	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄东机井公变	100	55.13	80	24.87	24.87
774	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄南机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
775	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里3#公变	800	21.19	640	470.48	470.48
776	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北3#公变	200	24.97	160	110.06	110.06
777	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺公变	100	48.61	80	31.39	31.39
778	南阳镇平	10kV宝供一线郝王庄台公变	200	34.2	160	91.60	91.60
779	南阳镇平	10kV宝供三线于盘公变	200	9.29	160	141.42	141.42
780	南阳镇平	桐树庄2	400	27.1	320	211.60	211.60
781	南阳镇平	10kV宝供三线油坊庄公变	200	74.68	160	10.64	10.64
782	南阳镇平	10kV彭乡线张庄公变	100	48.97	80	31.03	31.03
783	南阳镇平	10kV宝供一线淇阳庄公变	200	14.69	160	130.62	130.62
784	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水宋庄北28#机井公变	100	33.11	80	46.89	46.89
785	南阳镇平	10kV安供五线宋庄公变	200	44.04	160	71.92	71.92
786	南阳镇平	10kV安供三线李园公变	315	30.44	252	156.11	156.11
787	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄2#公变	100	108.98	80	-28.98	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
788	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄西公变	200	82.89	160	-5.78	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
789	南阳镇平	10kV安供三线安子营公变	400	29.09	320	203.64	203.64
790	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄东机井公变	100	22.46	80	57.54	57.54
791	南阳镇平	10kV袁供线公路南公变	500	46.57	400	167.15	167.15
792	南阳镇平	10kV宝供二线马庄公变	200	55.27	160	49.46	49.46
793	南阳镇平	10kV宝供一线彭庄台公变	200	43.43	160	73.14	73.14
794	南阳镇平	10kV安供五线刘张营西公变	100	48.5	80	31.50	31.50
795	南阳镇平	10kV彭乡线宋营东公变	200	0	160	160.00	160.00
796	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄1#公变（杨	100	24.02	80	55.98	55.98
797	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄3#公变	315	52.51	252	86.59	86.59
798	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄程竹园公变	200	34.11	160	91.78	91.78
799	南阳镇平	10kV安供二线安子营北公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

800	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨公变	200	45.79	160	68.42	68.42
801	南阳镇平	10kV宝供一线唐庄公变	200	45.15	160	69.70	69.70
802	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西2#公变	200	29.45	160	101.10	101.10
803	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田耿梁庄2#公变（机井）	100	31.51	80	48.49	48.49
804	南阳镇平	10kV安供三线余寨吴其庙公变	400	44.89	320	140.44	140.44
805	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区3#公变	800	1.63	640	626.96	626.96
806	南阳镇平	10kV安供三线姜庄东机井公变	100	12.94	80	67.06	67.06
807	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田史坡3#公变（机井）	200	8.16	160	143.68	143.68
808	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄东公变	200	0	160	160.00	160.00
809	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟公变	400	38.44	320	166.24	166.24
810	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶吴庄公变	315	25.63	252	171.27	171.27
811	南阳镇平	10kV袁供线南张庄公变	160	92.1	128	-19.36	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
812	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡南机井1#公变	100	27.33	80	52.67	52.67
813	南阳镇平	10kV彭北线梁洼2#公变	250	37.8	200	105.50	105.50
814	南阳镇平	10kV安供五线王洼小赵庄公变	200	36.29	160	87.42	87.42
815	南阳镇平	10kV彭北线李和庄南公变（机井）	315	29.67	252	158.54	158.54
816	南阳镇平	10kV宝供二线马庄2#公变	200	36.9	160	86.20	86.20
817	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺村信庄1号机井公变	100	22.13	80	57.87	57.87
818	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄公变	200	44.99	160	70.02	70.02
819	南阳镇平	10kV袁供线园丁元2#公变	315	64.03	252	50.31	50.31
820	南阳镇平	10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区3#公变	800	1.4	640	628.80	628.80
821	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北机井公变	100	17.63	80	62.37	62.37
822	南阳镇平	10kV安供四线线凉中公变	200	54.52	160	50.96	50.96
823	南阳镇平	10kV彭供一线秦营2#公变	315	56.1	252	75.29	75.29
824	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村3#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
825	南阳镇平	10kV彭北线东田营公变	200	29.47	160	101.06	101.06
826	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄姚家公变	200	12.98	160	134.04	134.04
827	南阳镇平	10kV新雪线徐家岗3#公变	200	43.28	160	73.44	73.44
828	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙公变	160	67.06	128	20.70	20.70
829	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄公变	200	18.14	160	123.72	123.72
830	南阳镇平	10kV宝供二线遇仙桥公变	400	46.15	320	135.40	135.40
831	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田刘张营21#公变（机井）	100	20.55	80	59.45	59.45
832	南阳镇平	10kV彭北线范庄南公变	315	17.14	252	198.01	198.01
833	南阳镇平	10kV宝供八线鄆家庄北2#公用变（机井）	400	43.04	320	147.84	147.84
834	南阳镇平	10kV安供五线草王庄郭庄公变	200	74.61	160	10.78	10.78
835	南阳镇平	10kV彭供一线周庄公变	100	73.71	80	6.29	6.29
836	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄公变	400	23.47	320	226.12	226.12
837	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄公变	200	57.25	160	45.50	45.50
838	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场公变	500	60.93	400	95.35	95.35
839	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄东公变	315	72.54	252	23.50	23.50
840	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北公变	200	73.49	160	13.02	13.02
841	南阳镇平	10kV彭北线吉庄公变	315	13.03	252	210.96	210.96
842	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
843	南阳镇平	10kV彭北线邓湾公变	315	36.74	252	136.27	136.27
844	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗公变	250	18.47	200	153.83	153.83
845	南阳镇平	10kV宝供一线信庄东公变	200	71.35	160	17.30	17.30
846	南阳镇平	10kV彭北线马王庄东公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

847	南阳镇平	10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区2#公变	800	3.35	640	613.20	613.20
848	南阳镇平	10kV彭乡线冯庄公变	100	34.87	80	45.13	45.13
849	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄公变	250	24.79	200	138.03	138.03
850	南阳镇平	10kV安供五线草王庄东2#公变	200	61.12	160	37.76	37.76
851	南阳镇平	10kV彭乡线韩官寺公变	200	70.57	160	18.86	18.86
852	南阳镇平	10kV安供五线赵庄大吕庄公变	200	40.29	160	79.42	79.42
853	南阳镇平	10kV安供五线尚庄西公变	200	26.64	160	106.72	106.72
854	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥公变	200	99.09	160	-38.18	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
855	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄2#公变	400	11.35	320	274.60	274.60
856	南阳镇平	10kV彭北线冯营刘营公变	200	66.5	160	27.00	27.00
857	南阳镇平	10kV宝供八线小马营公变	200	33.69	160	92.62	92.62
858	南阳镇平	10kV彭供一线任庄公变	100	69.02	80	10.98	10.98
859	南阳镇平	10kV徐建线木庄2#公变	500	54.91	400	125.45	125.45
860	南阳镇平	10kV袁钢线四里沟公变	250	65.43	200	36.43	36.43
861	南阳镇平	10kV宝供一线土地整理26#林场东公变	200	0.01	160	159.98	159.98
862	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺河岔公变	200	37.76	160	84.48	84.48
863	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄公变	100	48.44	80	31.56	31.56
864	南阳镇平	10kV袁供线交警队公变	500	59.85	400	100.75	100.75
865	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄公变	315	26.56	252	168.34	168.34
866	南阳镇平	10kV彭乡线宋营陈庄公变	200	35.98	160	88.04	88.04
867	南阳镇平	10kV宝供三线于盘东公变	100	93.5	80	-13.50	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
868	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄公变	100	57.74	80	22.26	22.26
869	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄公变	315	54.26	252	81.08	81.08
870	南阳镇平	10kV彭北线段沟公变	200	53.52	160	52.96	52.96
871	南阳镇平	10kV宝供六线小张庄公变	200	64.27	160	31.46	31.46
872	南阳镇平	交警队2#	315	57.59	252	70.59	70.59
873	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙公变	200	57.11	160	45.78	45.78
874	南阳镇平	10kV安供四线线凉北公变	100	82.28	80	-2.28	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
875	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营公变	315	47.47	252	102.47	102.47
876	南阳镇平	10kV彭乡线姜家庄公变	160	31.33	128	77.87	77.87
877	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里2#公变	630	15.74	504	404.84	404.84
878	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺西公变	200	49.36	160	61.28	61.28
879	南阳镇平	10kV彭乡线司营西机井公变	100	52.46	80	27.54	27.54
880	南阳镇平	10kV袁供线交警队3#公变	400	42.31	320	150.76	150.76
881	南阳镇平	10kV彭供一线乡直3公变	400	51.62	320	113.52	113.52
882	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄2#公变	200	40.65	160	78.70	78.70
883	南阳镇平	10kV安供五线魏庄公变	200	58.81	160	42.38	42.38
884	南阳镇平	10kV安供三线王洼三冢凹公变	100	77.76	80	2.24	2.24
885	南阳镇平	10kV安供三线姜庄公变	315	33.17	252	147.51	147.51
886	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄公变	315	31.7	252	152.15	152.15
887	南阳镇平	10kV宝供八线鄆家庄北公变	400	59.85	320	80.60	80.60
888	南阳镇平	10kV安供三线余寨2#东公变	200	27.58	160	104.84	104.84
889	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营2#公变	200	27.61	160	104.78	104.78
890	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄公变	250	68.34	200	29.15	29.15
891	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄公变	200	27.55	160	104.90	104.90
892	南阳镇平	10kV袁供线南张庄吴庄公变	100	56.69	80	23.31	23.31

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

893	南阳镇平	10kV宝供一线姚庄公变	200	37.3	160	85.40	85.40
894	南阳镇平	10kV彭北线太子寺公变	100	54.38	80	25.62	25.62
895	南阳镇平	10kV安供二线何寨2#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
896	南阳镇平	10kV宝供三线陈园公变	100	60.56	80	19.44	19.44
897	南阳镇平	10kV彭供一线刘庄公变	200	46.14	160	67.72	67.72
898	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池2#公变	200	32.88	160	94.24	94.24
899	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄东公变	200	14.71	160	130.58	130.58
900	南阳镇平	10kV彭乡线小王庄公变	315	17.41	252	197.16	197.16
901	南阳镇平	10kV彭乡线柴庄公变	200	43.18	160	73.64	73.64
902	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村西机井公变	100	7.84	80	72.16	72.16
903	南阳镇平	10kV彭乡线司营东机井公变	100	36.21	80	43.79	43.79
904	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇6#公变	630	15.26	504	407.86	407.86
905	南阳镇平	10kV彭北线梁洼社区公变	400	23.52	320	225.92	225.92
906	南阳镇平	10kV安供三线王洼井井通公变	200	6.83	160	146.34	146.34
907	南阳镇平	10kV袁供线桐树庄公变	100	76.3	80	3.70	3.70
908	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄公变	200	97.07	160	-34.14	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
909	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池公变	200	62.7	160	34.60	34.60
910	南阳镇平	10kV安供三线堰岔公变	200	60.53	160	38.94	38.94
911	南阳镇平	10kV彭供一线韩开发区公变	315	39.56	252	127.39	127.39
912	南阳镇平	10kV安供五线裴庄公变	200	53.11	160	53.78	53.78
913	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄公变	200	59.95	160	40.10	40.10
914	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水13#公变	200	9.44	160	141.12	141.12
915	南阳镇平	10kV安供三线朱庄东公变	200	18.88	160	122.24	122.24
916	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄2公变	500	86.62	400	-33.10	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
917	南阳镇平	10kV宝供六线法院口公变	630	45.8	504	215.46	215.46
918	南阳镇平	10kV安供五线王洼东公变	125	85.11	100	-6.39	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
919	南阳镇平	10kV彭供一线朗庄公变	100	35.64	80	44.36	44.36
920	南阳镇平	10kV彭北线马王庄公变	200	27.79	160	104.42	104.42
921	南阳镇平	10kV宝供二线农场北公变	200	43.71	160	72.58	72.58
922	南阳镇平	10kV安供五线刘中公变	200	76.07	160	7.86	7.86
923	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼北公变	200	44.73	160	70.54	70.54
924	南阳镇平	10kV宝供八线李家庄公变	315	35.2	252	141.12	141.12
925	南阳镇平	10kV彭北线万庄公变	200	18.34	160	123.32	123.32
926	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙鄢岗公变	160	70.88	128	14.59	14.59
927	南阳镇平	10kV宝供三线于盘南公变	315	62.26	252	55.88	55.88
928	南阳镇平	10kV袁供线南吴庄2#公变	200	37.19	160	85.62	85.62
929	南阳镇平	10kV宝供一线七里庄北公变	315	33.08	252	147.80	147.80
930	南阳镇平	10kV彭供一线开发区东公变	400	19.17	320	243.32	243.32
931	南阳镇平	10kV安供五线王洼杨堂公变	200	78.05	160	3.90	3.90
932	南阳镇平	10kV安供三线李庄公变	315	64.31	252	49.42	49.42
933	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄南公变	200	51.91	160	56.18	56.18
934	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄2#公变	200	21.22	160	117.56	117.56
935	南阳镇平	10kV安供五线草王庄公变	200	54.6	160	50.80	50.80
936	南阳镇平	10kV彭北线梁洼东公变	315	39.55	252	127.42	127.42
937	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥2#公变	315	48.18	252	100.23	100.23

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

938	南阳镇平	10kV城环线边庄河湾公变	200	110.8	160	-61.60	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
939	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗南洼公变	315	29.03	252	160.56	160.56
940	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东公变	400	71.82	320	32.72	32.72
941	南阳镇平	10kV宝供八线大马营2#公变	200	51.11	160	57.78	57.78
942	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄8#公变（机井）	100	66.68	80	13.32	13.32
943	南阳镇平	10kV彭供一线镇直北公变	400	26.37	320	214.52	214.52
944	南阳镇平	10kV安供三线唐营公变	200	37.28	160	85.44	85.44
945	南阳镇平	10kV宝供五线温馨家园3#公变	630	6.02	504	466.07	466.07
946	南阳镇平	10kV彭乡线宋营北公变	200	35.68	160	88.64	88.64
947	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶石洼公变	100	38.86	80	41.14	41.14
948	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄2#公变	200	47.03	160	65.94	65.94
949	南阳镇平	10kV宝供六线李家庄南公用变	200	15.21	160	129.58	129.58
950	南阳镇平	10kV彭北线张庄西机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
951	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙西公变	250	22.39	200	144.03	144.03
952	南阳镇平	10kV安供五线刘营东公变	250	23.34	200	141.65	141.65
953	南阳镇平	10kV安供三线曹堂公变	315	35.47	252	140.27	140.27
954	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄高标准农田西公变（机井）	100	91.06	80	-11.06	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
955	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙柳竹泉西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
956	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄2#公变	200	16.22	160	127.56	127.56
957	南阳镇平	10kV彭供一线辽庄公变	100	2.49	80	77.51	77.51
958	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营路口公变	200	11.1	160	137.80	137.80
959	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南公变	315	53.87	252	82.31	82.31
960	南阳镇平	10kV安供三线王洼杜庄公变	200	39.33	160	81.34	81.34
961	南阳镇平	10kV彭北线田庄公变	200	26.84	160	106.32	106.32
962	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂西公变	100	0.05	80	79.95	79.95
963	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东3#公变	400	61.19	320	75.24	75.24
964	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄东公变	315	10.01	252	220.47	220.47
965	南阳镇平	10kV安供三线堰岔村小农水14#公变（机井）	100	54.4	80	25.60	25.60
966	南阳镇平	10kV彭北线河上1#公变	160	40.33	128	63.47	63.47
967	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄2#公用变	400	38.93	320	164.28	164.28
968	南阳镇平	10kV安供五线草王庄东公变	400	33.45	320	186.20	186.20
969	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄高标准农田南公变（机井）	200	35.02	160	89.96	89.96
970	南阳镇平	10kV安供三线安子营变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
971	南阳镇平	10kV彭北线田营公变	100	69.33	80	10.67	10.67
972	南阳镇平	10kV安供二线乡直东2#公变	200	55.49	160	49.02	49.02
973	南阳镇平	10kV安供二线何寨3#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
974	南阳镇平	10kV彭乡线司营中公变	100	55.98	80	24.02	24.02
975	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡南公变	200	40.77	160	78.46	78.46
976	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里1#公变	630	15.39	504	407.04	407.04
977	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区1#公变	800	0.84	640	633.28	633.28
978	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶村杨寨公变	200	23.16	160	113.68	113.68
979	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂南公变	200	11.4	160	137.20	137.20
980	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄西公用变	200	88.03	160	-16.06	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
981	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼9#公变（机井）	100	18.19	80	61.81	61.81
982	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村赵庄西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
983	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水8#公变（机井）	100	33.49	80	46.51	46.51

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

984	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄东公变	200	4.5	160	151.00	151.00
985	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西2#公变	200	37.08	160	85.84	85.84
986	南阳镇平	10kV宝供二线白坡村部公变	200	23.92	160	112.16	112.16
987	南阳镇平	10kV安供三线余寨东公变	200	69.13	160	21.74	21.74
988	南阳镇平	10kV新建线五里河2公变	500	44.59	400	177.05	177.05
989	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村沙河公变	200	20.42	160	119.16	119.16
990	南阳镇平	10kV柳遮线大韩沟公变	200	76.66	160	6.68	6.68
991	南阳镇平	10kV新魏线付营村机井公变	100	14.35	80	65.65	65.65
992	南阳镇平	10kV新柳线任家庄土地治理48#公变（机井）	200	2.38	160	155.24	155.24
993	南阳镇平	10kV柳遮线小胡张营公变	200	42.77	160	74.46	74.46
994	南阳镇平	10kV新魏线赵家公变	100	49.59	80	30.41	30.41
995	南阳镇平	大吴庄南土地治理08#公变（机井）	200	7.44	160	145.12	145.12
996	南阳镇平	10kV轩供一线大梁洼北公变	100	82.68	80	-2.68	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
997	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营4#机井公变	100	13.69	80	66.31	66.31
998	南阳镇平	10kV新柳线大榆树村4#机井公变	100	14.9	80	65.10	65.10
999	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗村1#机井公变	100	11.91	80	68.09	68.09
1000	南阳镇平	温营东土地治理012#公变（机井）	200	17.46	160	125.08	125.08
1001	南阳镇平	10kV新雪线赵庄南公变	200	60.91	160	38.18	38.18
1002	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村1号机井公变	100	52.17	80	27.83	27.83
1003	南阳镇平	10kV宝供四线灌上公变	100	34.94	80	45.06	45.06
1004	南阳镇平	10kV轩供一线高小庄公变	200	19.74	160	120.52	120.52
1005	南阳镇平	10kV柳遮线白沟提灌站机井公变	50	12.94	40	33.53	33.53
1006	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村4#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
1007	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村杨庄东公变	200	33.8	160	92.40	92.40
1008	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗3#公变	250	34.91	200	112.73	112.73
1009	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1010	南阳镇平	大湖村土地治理26#公变（机井）	200	9.86	160	140.28	140.28
1011	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗小王沟公变	200	13.17	160	133.66	133.66
1012	南阳镇平	10kV柳柳线田岗3#公变	315	41.26	252	122.03	122.03
1013	南阳镇平	10kV新雪线八里桥公变	250	10.89	200	172.78	172.78
1014	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄3#公变	80	59.37	64	16.50	16.50
1015	南阳镇平	10kV新柳线大水沟南土地治理041#公变（机井）	200	1.28	160	157.44	157.44
1016	南阳镇平	石岩岗公变	100	51.73	80	28.27	28.27
1017	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小乔庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1018	南阳镇平	10kV宝供四线赵营新区公变	200	51.34	160	57.32	57.32
1019	南阳镇平	10kV新魏线大石桥公变	100	33.24	80	46.76	46.76
1020	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田2#公变（机井）	100	7.26	80	72.74	72.74
1021	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村李庄公变	200	34.05	160	91.90	91.90
1022	南阳镇平	刘洼和尚庄公变	100	44.51	80	35.49	35.49
1023	南阳镇平	柳泉东土地治理32#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1024	南阳镇平	10kV柳遮线白沟公变	100	56.6	80	23.40	23.40
1025	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营5#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1026	南阳镇平	10kV新柳线乡直南3#公变	160	0	128	128.00	128.00
1027	南阳镇平	传信庄南土地治理06#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1028	南阳镇平	10kV宝供四线王沟2#公变	200	19.83	160	120.34	120.34
1029	南阳镇平	10kV新魏线桑树湾公变	100	22.22	80	57.78	57.78
1030	南阳镇平	10kV新柳线杜院公变	200	40.56	160	78.88	78.88

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1031	南阳镇平	大庄寺2#公变	100	72.59	80	7.41	7.41
1032	南阳镇平	大榆树村大榆树2号机井台区考核表（机井）	100	6.09	80	73.91	73.91
1033	南阳镇平	10kV柳遮线张俺3#公变	200	0	160	160.00	160.00
1034	南阳镇平	10kV宝供四线土地平整项目1号（机井）	100	4.85	80	75.15	75.15
1035	南阳镇平	10kV新魏线李老庄2#公变	200	35.9	160	88.20	88.20
1036	南阳镇平	肖庄村肖庄2号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1037	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村1号机井公变	100	21.28	80	58.72	58.72
1038	南阳镇平	10kV柳遮线下庄南公变	125	52.77	100	34.04	34.04
1039	南阳镇平	10kV新柳线乡直西公变	250	55.02	200	62.45	62.45
1040	南阳镇平	10kV新柳线倒流河公变	315	16.22	252	200.91	200.91
1041	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗北公变	200	30.22	160	99.56	99.56
1042	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄2#公变	160	114.04	128	-54.46	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1043	南阳镇平	10kV柳遮线白沟2#公变	200	35.81	160	88.38	88.38
1044	南阳镇平	10kV宝供四线前马岗公变	100	50.14	80	29.86	29.86
1045	南阳镇平	大湖村土地治理25#公变（机井）	200	2.52	160	154.96	154.96
1046	南阳镇平	温岗大水沟公变	100	89.28	80	-9.28	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1047	南阳镇平	10kV宝供四线范营村新建抽水2#机井公变	100	11.17	80	68.83	68.83
1048	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗村2号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1049	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄2#公变	100	62.43	80	17.57	17.57
1050	南阳镇平	大湖村土地治理29#公变（机井）	200	3.06	160	153.88	153.88
1051	南阳镇平	10kV轩供一线中心岗公变	200	35.23	160	89.54	89.54
1052	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼2#公变	400	65.63	320	57.48	57.48
1053	南阳镇平	10kV柳供线镇直5#公变	200	114.35	160	-68.70	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1054	南阳镇平	10kV宝供四线灌上2#公变	200	19.81	160	120.38	120.38
1055	南阳镇平	10kV新柳线张庄公变	100	79.09	80	0.91	0.91
1056	南阳镇平	10kV柳遮线王庄南机井公变	250	4.89	200	187.78	187.78
1057	南阳镇平	10kV柳遮线孙刘公变	200	0	160	160.00	160.00
1058	南阳镇平	辛集公变	200	36.36	160	87.28	87.28
1059	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟3#公变	200	0	160	160.00	160.00
1060	南阳镇平	10kV柳张线苏庄2#公变(机井)	200	35.36	160	89.28	89.28
1061	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗北2#公变	315	62.43	252	55.35	55.35
1062	南阳镇平	10kV柳张线中其营公变	200	92.01	160	-24.02	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1063	南阳镇平	10kV柳张线大苏庄土地治理17#公变（机井）	200	7.59	160	144.82	144.82
1064	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理15#公变（机井）	200	2.5	160	155.00	155.00
1065	南阳镇平	10kV柳遮线魏营村1号机井公变	100	15.03	80	64.97	64.97
1066	南阳镇平	10kV新柳线肖庄西公变	200	49.9	160	60.20	60.20
1067	南阳镇平	10kV新魏线夏庄公变	100	22.08	80	57.92	57.92
1068	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村高沟西公变	200	26.45	160	107.10	107.10
1069	南阳镇平	10kV新柳线乡直东公变	250	62.5	200	43.75	43.75
1070	南阳镇平	10kV新魏线青山梁家公变	200	43.78	160	72.44	72.44
1071	南阳镇平	大湖村吕岗1号机井公变	100	10.75	80	69.25	69.25
1072	南阳镇平	10kV柳张线中其营北3#公变	200	57.24	160	45.52	45.52
1073	南阳镇平	10kV新魏线小马庄公变	100	36.01	80	43.99	43.99
1074	南阳镇平	10kV新柳线王沟公变	100	44.75	80	35.25	35.25
1075	南阳镇平	传信庄3#公变	200	56.15	160	47.70	47.70

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1076	南阳镇平	刘洼南土地治理014#公变（机井）	200	23.45	160	113.10	113.10
1077	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村3#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
1078	南阳镇平	10kV柳遮线孔营公变	315	62.57	252	54.90	54.90
1079	南阳镇平	10kV轩供一线小董庄公变	200	34.79	160	90.42	90.42
1080	南阳镇平	10kV柳张线马营公变	250	95.58	200	-38.95	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1081	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟北公变（机井）	100	33.83	80	46.17	46.17
1082	南阳镇平	10kV轩供一线张湾3#公变	200	27.81	160	104.38	104.38
1083	南阳镇平	温岗沙沟2#公变	200	43.14	160	73.72	73.72
1084	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目5号	100	0	80	80.00	80.00
1085	南阳镇平	10kV新魏线小李庄2#公变	100	30.62	80	49.38	49.38
1086	南阳镇平	温营西土地治理010#公变（机井）	200	21.96	160	116.08	116.08
1087	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗东公变	200	38.99	160	82.02	82.02
1088	南阳镇平	10kV新柳线过岗南公变	200	51.71	160	56.58	56.58
1089	南阳镇平	10kV宝供四线苏庄村赵庄公变	100	108.84	80	-28.84	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1090	南阳镇平	岗头土地治理04#公变（机井）	200	1.65	160	156.70	156.70
1091	南阳镇平	田岗土地治理03#公变（机井）	250	0.06	200	199.85	199.85
1092	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1093	南阳镇平	大榆树村大榆树1号机井台区考核表（机井）	100	11.32	80	68.68	68.68
1094	南阳镇平	刘洼北土地治理013#公变（机井）	200	25.75	160	108.50	108.50
1095	南阳镇平	温营3#公变	100	101.02	80	-21.02	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1096	南阳镇平	大温庄3#公变	200	58.24	160	43.52	43.52
1097	南阳镇平	10kV新柳线罗庄2#公变	200	22.31	160	115.38	115.38
1098	南阳镇平	10kV宝供四线范营北2#公变	200	0.13	160	159.74	159.74
1099	南阳镇平	西沟村土地治理31#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1100	南阳镇平	温营2#公变	100	62.16	80	17.84	17.84
1101	南阳镇平	10kV新柳线肖庄北公变	200	36.76	160	86.48	86.48
1102	南阳镇平	10kV新柳线过岗公变	200	105.15	160	-50.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1103	南阳镇平	10kV宝供四线范营西公变	200	36.36	160	87.28	87.28
1104	南阳镇平	刘洼2#公变	100	69.31	80	10.69	10.69
1105	南阳镇平	10kV柳柳线大湖30公变	200	33.88	160	92.24	92.24
1106	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村1#机井公变	100	6.07	80	73.93	73.93
1107	南阳镇平	10kV柳柳线温岗沙沟公变	160	72.72	128	11.65	11.65
1108	南阳镇平	10kV轩供一线张湾东1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1109	南阳镇平	10kV柳遮线大营公变	160	2.92	128	123.33	123.33
1110	南阳镇平	10kV柳遮线各沟公变	100	55.64	80	24.36	24.36
1111	南阳镇平	10kV柳遮线高沟公变	200	45.53	160	68.94	68.94
1112	南阳镇平	10kV新魏线裴营公变	100	46.42	80	33.58	33.58
1113	南阳镇平	10kV新柳线黄棟树岗公变	200	7.59	160	144.82	144.82
1114	南阳镇平	刘洼村刘洼2号机井台区考核表（机井）	100	7.38	80	72.62	72.62
1115	南阳镇平	辛集村辛集1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1116	南阳镇平	10kV新柳线黄棟树岗土地治理047#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1117	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟公变	200	75.74	160	8.52	8.52
1118	南阳镇平	10kV轩供一线张湾北公变	200	54.65	160	50.70	50.70
1119	南阳镇平	10kV新魏线青山上岗公变	200	35.09	160	89.82	89.82
1120	南阳镇平	吕岗2#公变	200	16.52	160	126.96	126.96

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1121	南阳镇平	10kV新竺线毕家公变	80	103.29	64	-18.63	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1122	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄公变	100	69.06	80	10.94	10.94
1123	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗新庄公变	200	22.35	160	115.30	115.30
1124	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄李庄村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1125	南阳镇平	10kV新魏线牛王庙北公变	100	61.58	80	18.42	18.42
1126	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗李国岗公变	200	14.78	160	130.44	130.44
1127	南阳镇平	10kV宝供四线马庄赵营公变	200	36	160	88.00	88.00
1128	南阳镇平	10kV新魏线杨光寺2#公变	100	45.54	80	34.46	34.46
1129	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄何沟公变	100	46.15	80	33.85	33.85
1130	南阳镇平	10kV新魏线大陈庄公变	200	35.71	160	88.58	88.58
1131	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗岗坡公变	100	107.64	80	-27.64	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1132	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村1号机井公变	100	42.45	80	37.55	37.55
1133	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗公变	80	53.93	64	20.86	20.86
1134	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟公变	200	51.37	160	57.26	57.26
1135	南阳镇平	10kV新柳线乡直公变	630	39.76	504	253.51	253.51
1136	南阳镇平	10kV宝供四线范营公变	100	74.89	80	5.11	5.11
1137	南阳镇平	10kV柳遮线常营西公变	200	34.61	160	90.78	90.78
1138	南阳镇平	10kV新柳线付营公变	315	43.87	252	113.81	113.81
1139	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗1公变	200	30.44	160	99.12	99.12
1140	南阳镇平	大湖50公变	200	10.13	160	139.74	139.74
1141	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄4#公变	200	37.42	160	85.16	85.16
1142	南阳镇平	10kV柳供线镇直3#公变	500	68.24	400	58.80	58.80
1143	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄北1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
1144	南阳镇平	10kV新柳线西沟白岗2#公变	200	15.96	160	128.08	128.08
1145	南阳镇平	10kV柳供线镇政府东公变	200	58.94	160	42.12	42.12
1146	南阳镇平	10kV新魏线长营公变	100	46.49	80	33.51	33.51
1147	南阳镇平	10kV宝供四线范营村新建抽水1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1148	南阳镇平	10kV新柳线王沟3#公变	100	50.69	80	29.31	29.31
1149	南阳镇平	10kV柳遮线大营3#公变	200	43.39	160	73.22	73.22
1150	南阳镇平	10kV柳遮线王胡扒公变	100	61.46	80	18.54	18.54
1151	南阳镇平	10kV柳张线苏庄西1公变	200	62.58	160	34.84	34.84
1152	南阳镇平	10kV柳遮线下庄公变	315	59.84	252	63.50	63.50
1153	南阳镇平	10kV柳遮线铁匠庄2#公变	200	49.45	160	61.10	61.10
1154	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营1#机井公变	100	46.68	80	33.32	33.32
1155	南阳镇平	温岗3#公变	200	31.63	160	96.74	96.74
1156	南阳镇平	10kV柳遮线苏扒公变	200	30.03	160	99.94	99.94
1157	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼村部公变	200	72.99	160	14.02	14.02
1158	南阳镇平	10kV新柳线肖庄20公变	200	37.46	160	85.08	85.08
1159	南阳镇平	10kV新柳线大榆树2#公变	200	25.73	160	108.54	108.54
1160	南阳镇平	柳泉铺村土地治理5#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1161	南阳镇平	后洼5#公变（机井）	100	20.42	80	59.58	59.58
1162	南阳镇平	10kV柳供线中学门口公变	315	57.5	252	70.88	70.88
1163	南阳镇平	柳泉西土地治理33#公变（机井）	200	7.53	160	144.94	144.94
1164	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟1#机井公变	100	11.46	80	68.54	68.54
1165	南阳镇平	辛集土地治理011#公变（机井）	200	8.12	160	143.76	143.76
1166	南阳镇平	大湖西公变	200	46.85	160	66.30	66.30

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1167	南阳镇平	10kV新柳线稻谷田公变	200	26.85	160	106.30	106.30
1168	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟2#公变	200	53.22	160	53.56	53.56
1169	南阳镇平	10kV柳供线中其营北公变	315	37.37	252	134.28	134.28
1170	南阳镇平	10kV柳遮线镇直公变	400	45.96	320	136.16	136.16
1171	南阳镇平	10kV宝供四线魏家庄公变	200	61.35	160	37.30	37.30
1172	南阳镇平	10kV宝供四线韩家公变	50	44.71	40	17.65	17.65
1173	南阳镇平	10kV宝供四线魏冲公变	100	26.92	80	53.08	53.08
1174	南阳镇平	西沟白岗公变	200	39.14	160	81.72	81.72
1175	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村3号机井公变	100	10.7	80	69.30	69.30
1176	南阳镇平	10kV柳张线苏庄4#公变	200	38.46	160	83.08	83.08
1177	南阳镇平	10kV柳柳线西沟公变	200	23.78	160	112.44	112.44
1178	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗3#公变	100	10.51	80	69.49	69.49
1179	南阳镇平	10kV新柳线过岗学校门口公变	100	12.18	80	67.82	67.82
1180	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄西公变	200	81.64	160	-3.28	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1181	南阳镇平	10kV柳遮线黄楸树庙公变	200	9.41	160	141.18	141.18
1182	南阳镇平	10kV新柳线张庄2#公变	400	2.91	320	308.36	308.36
1183	南阳镇平	10kV新柳线胡家路口2#公变	100	30.11	80	49.89	49.89
1184	南阳镇平	10kV柳张线中其营村部公变	250	0.05	200	199.88	199.88
1185	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田4#公变（机井）	100	19.45	80	60.55	60.55
1186	南阳镇平	10kV新魏线大李庄公变	160	33.61	128	74.22	74.22
1187	南阳镇平	温岗村大水沟1号机井公变	100	9.19	80	70.81	70.81
1188	南阳镇平	10kV柳遮线常营村倒座堂1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1189	南阳镇平	小温庄土地治理34#公变（机井）	200	15.1	160	129.80	129.80
1190	南阳镇平	10kV新柳线前洼东土地治理43#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1191	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村王庄北公变	200	38.63	160	82.74	82.74
1192	南阳镇平	10kV柳遮线白沟6#机井公变	100	13.31	80	66.69	66.69
1193	南阳镇平	大温庄土地治理37#公变（机井）	200	5.64	160	148.72	148.72
1194	南阳镇平	10kV柳遮线赵营公变	200	104.26	160	-48.52	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1195	南阳镇平	10kV新魏线梁家2#公变	100	45.57	80	34.43	34.43
1196	南阳镇平	10kV新柳线杨岭头公变	100	82.56	80	-2.56	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1197	南阳镇平	10kV新柳线肖庄东公变	200	46.73	160	66.54	66.54
1198	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄村肖庄1号机井公变	100	3.6	80	76.40	76.40
1199	南阳镇平	10kV轩供一线张马庄村1号机井公变	100	3.36	80	76.64	76.64
1200	南阳镇平	10kV新柳线乡直北公变	400	27.83	320	208.68	208.68
1201	南阳镇平	10kV轩供一线中心岗2#公变	200	48.01	160	63.98	63.98
1202	南阳镇平	10kV新柳线大榆树4#公变	250	45.66	200	85.85	85.85
1203	南阳镇平	10kV柳柳线常家沟公变	200	13.59	160	132.82	132.82
1204	南阳镇平	10kV新柳线镇直东公变	315	53.62	252	83.10	83.10
1205	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营2#机井公变	100	36.92	80	43.08	43.08
1206	南阳镇平	寺南庄公变	100	36.07	80	43.93	43.93
1207	南阳镇平	10kV柳柳线大湖东公变（机井）	100	65.27	80	14.73	14.73
1208	南阳镇平	10kV柳遮线白沟南公变	200	28.74	160	102.52	102.52
1209	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄公变	200	19.31	160	121.38	121.38
1210	南阳镇平	10kV柳遮线魏营2#公变	400	60.78	320	76.88	76.88
1211	南阳镇平	10kV新柳线南岗公变	200	19.17	160	121.66	121.66
1212	南阳镇平	10kV新柳线白石头公变	200	12.48	160	135.04	135.04

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1213	南阳镇平	10kV柳遮线下庄河南公变	100	66.79	80	13.21	13.21
1214	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理050#公变（机井）	200	3.02	160	153.96	153.96
1215	南阳镇平	大水沟东土地治理42#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1216	南阳镇平	10kV柳遮线夏庄井井通公变（机井）	100	17.81	80	62.19	62.19
1217	南阳镇平	10kV新魏线山马庄公变	100	55.13	80	24.87	24.87
1218	南阳镇平	10kV新柳线小李庄公变	100	106.75	80	-26.75	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1219	南阳镇平	马小庄南土地治理19#公变（机井）	200	13	160	134.00	134.00
1220	南阳镇平	10kV柳张线马营村机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
1221	南阳镇平	10kV宝供四线马庄2#公变	200	68.5	160	23.00	23.00
1222	南阳镇平	10kV新柳线任家庄村1#机井公变	500	3.78	400	381.10	381.10
1223	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1224	南阳镇平	10kV柳张线大苏庄土地治理18#公变（机井）	200	5.11	160	149.78	149.78
1225	南阳镇平	田岗土地治理01#公变（机井）	200	3.67	160	152.66	152.66
1226	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目3号	100	4.84	80	75.16	75.16
1227	南阳镇平	10kV新柳线邢营3#公变	200	8.65	160	142.70	142.70
1228	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄公变	400	59.84	320	80.64	80.64
1229	南阳镇平	10kV轩供一线寺湾公变	50	114.64	40	-17.32	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1230	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼公变	200	18.33	160	123.34	123.34
1231	南阳镇平	10kV柳柳线后洼杏花山公变	100	14.32	80	65.68	65.68
1232	南阳镇平	10kV新魏线朝阳公变	100	73.85	80	6.15	6.15
1233	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄公变	200	45.31	160	69.38	69.38
1234	南阳镇平	10kV柳柳线吕岗公变	200	32.86	160	94.28	94.28
1235	南阳镇平	10kV柳遮线张俺2#公变	50	29.59	40	25.21	25.21
1236	南阳镇平	10kV新柳线乡直南公变	315	85.55	252	-17.48	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1237	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼公变	400	23.1	320	227.60	227.60
1238	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄3#公变	100	25.13	80	54.87	54.87
1239	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理049#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1240	南阳镇平	10kV柳遮线大田公变	30	0	24	24.00	24.00
1241	南阳镇平	10kV柳遮线常营南公变	100	78.16	80	1.84	1.84
1242	南阳镇平	10kV新开线赵营路口公变	160	112.88	128	-52.61	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1243	南阳镇平	10kV柳遮线下庄东公变	200	60.5	160	39.00	39.00
1244	南阳镇平	10kV轩供一线老沟公变	200	9.78	160	140.44	140.44
1245	南阳镇平	石岩岗2#公变	100	18.76	80	61.24	61.24
1246	南阳镇平	10kV宝供四线马庄公变	200	45.54	160	68.92	68.92
1247	南阳镇平	10kV新柳线肖庄公变	200	32.32	160	95.36	95.36
1248	南阳镇平	10kV柳遮线长留山公变	200	18.49	160	123.02	123.02
1249	南阳镇平	10kV柳柳线小湖公变	160	35.36	128	71.42	71.42
1250	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟公变	100	56.67	80	23.33	23.33
1251	南阳镇平	10kV柳遮线西刘公变	80	75.8	64	3.36	3.36
1252	南阳镇平	10kV宝供四线范营2#公变	200	62.56	160	34.88	34.88
1253	南阳镇平	大湖村土地治理24#公变（机井）	200	7.29	160	145.42	145.42
1254	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营村3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1255	南阳镇平	柳泉公变	200	25.63	160	108.74	108.74
1256	南阳镇平	大湖村土地治理23#公变（机井）	200	12.61	160	134.78	134.78
1257	南阳镇平	大湖村土地治理27#公变（机井）	200	18.38	160	123.24	123.24

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1258	南阳镇平	田岗土地治理02#公变（机井）	200	7.21	160	145.58	145.58
1259	南阳镇平	10kV柳遮线白沟北公变	200	28.41	160	103.18	103.18
1260	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理16#公变（机井）	200	8.54	160	142.92	142.92
1261	南阳镇平	任家庄村任家庄2号机井台区考核表（机井）	100	2.28	80	77.72	77.72
1262	南阳镇平	10kV宝供四线范营北公变	200	33.19	160	93.62	93.62
1263	南阳镇平	10kV柳张线马营3#公变	200	81.6	160	-3.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1264	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村2号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1265	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田1#公变（机井）	100	6.54	80	73.46	73.46
1266	南阳镇平	10kV柳张线苏庄东公变	315	35.31	252	140.77	140.77
1267	南阳镇平	10kV新柳线文化广场公变	200	69.73	160	20.54	20.54
1268	南阳镇平	10kV轩供二线中其营3#公变	200	74.42	160	11.16	11.16
1269	南阳镇平	10kV新竺线苗岗公变	100	74.81	80	5.19	5.19
1270	南阳镇平	10kV杨柳线后洼2#公变	250	37.63	200	105.93	105.93
1271	南阳镇平	10kV新柳线郭洼公变	100	49.9	80	30.10	30.10
1272	南阳镇平	10kV柳遮线倒座堂公变	160	45.24	128	55.62	55.62
1273	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村2号机井公变	100	2.19	80	77.81	77.81
1274	南阳镇平	温岗公变	160	47.23	128	52.43	52.43
1275	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄南公变	200	85.19	160	-10.38	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1276	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营4#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1277	南阳镇平	10kV新柳线镇直北2#公变	315	44.32	252	112.39	112.39
1278	南阳镇平	大庄寺3#公变	200	25.88	160	108.24	108.24
1279	南阳镇平	温岗村部西土地治理36#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1280	南阳镇平	10kV杨柳线传信庄公变	200	20.28	160	119.44	119.44
1281	南阳镇平	10kV柳遮线苗沟公变	100	71.74	80	8.26	8.26
1282	南阳镇平	10kV新魏线大关口公变	50	22.52	40	28.74	28.74
1283	南阳镇平	后洼李庄公变	100	29.09	80	50.91	50.91
1284	南阳镇平	大湖村部公变	200	30.67	160	98.66	98.66
1285	南阳镇平	10kV柳遮线魏营东公变	200	82.98	160	-5.96	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1286	南阳镇平	10kV新雪线八里桥赵庄公变	100	95.89	80	-15.89	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1287	南阳镇平	10kV新雪线八里桥北公变	200	89.85	160	-19.70	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1288	南阳镇平	10kV柳张线苏庄5#公变	200	46.34	160	67.32	67.32
1289	南阳镇平	10kV新开线胡家路口公变	200	45.52	160	68.96	68.96
1290	南阳镇平	10kV新竺线杨光寺公变	100	68.6	80	11.40	11.40
1291	南阳镇平	10kV宝供四线马庄胡家公变	50	55.37	40	12.32	12.32
1292	南阳镇平	温岗村温岗1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1293	南阳镇平	10kV柳遮线张庄公变	200	43.93	160	72.14	72.14
1294	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗2#公变	100	34.8	80	45.20	45.20
1295	南阳镇平	大湖水街公变	200	27.95	160	104.10	104.10
1296	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1297	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村杨庄北公变	200	97.4	160	-34.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1298	南阳镇平	10kV柳遮线乡直公变	200	40.84	160	78.32	78.32
1299	南阳镇平	10kV新柳线罗庄公变	200	49.32	160	61.36	61.36
1300	南阳镇平	10kV柳柳线温营公变	250	25.41	200	136.48	136.48
1301	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺公变	100	13.19	80	66.81	66.81

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1302	南阳镇平	10kV柳柳线大湖2#公变	200	40.26	160	79.48	79.48
1303	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营公变	160	49.39	128	48.98	48.98
1304	南阳镇平	10kV新开线赵营路口2#公变	250	21.87	200	145.33	145.33
1305	南阳镇平	10kV新魏线青山公变	100	52.78	80	27.22	27.22
1306	南阳镇平	10kV柳柳线后洼3#公变	100	49.92	80	30.08	30.08
1307	南阳镇平	10kV新柳线任家庄公变	250	62.28	200	44.30	44.30
1308	南阳镇平	10kV轩供一线张湾2#公变	200	6.16	160	147.68	147.68
1309	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田3#公变（机井）	100	7.88	80	72.12	72.12
1310	南阳镇平	大湖村土地治理28#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
1311	南阳镇平	西沟村西沟1号机井公变	100	4	80	76.00	76.00
1312	南阳镇平	王河北土地治理05#公变（机井）	200	2.61	160	154.78	154.78
1313	南阳镇平	大湖村土地治理30#公变（机井）	200	1.11	160	157.78	157.78
1314	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树村3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1315	南阳镇平	10kV新雪线八里桥2#公变	200	91.63	160	-23.26	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1316	南阳镇平	10kV新柳线罗庄土地治理46#公变（机井）	200	4.26	160	151.48	151.48
1317	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄土地治理20#公变（机井）	200	9.77	160	140.46	140.46
1318	南阳镇平	10kV新魏线付营村大石桥1号机井公变	100	64.66	80	15.34	15.34
1319	南阳镇平	10kV新柳线黄棟树岗土地治理046#公变（机井）	200	3.77	160	152.46	152.46
1320	南阳镇平	10kV新魏线李老庄土地治理051#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1321	南阳镇平	10kV轩供一线张湾公变	400	59.44	320	82.24	82.24
1322	南阳镇平	田岗2#公变	200	121.25	160	-82.50	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1323	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗2公变	100	48.92	80	31.08	31.08
1324	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营3#机井公变	100	27.27	80	52.73	52.73
1325	南阳镇平	前袁庄公变	200	49.2	160	61.60	61.60
1326	南阳镇平	10kV柳柳线王河公变	400	34.13	320	183.48	183.48
1327	南阳镇平	10kV柳遮线魏营村村委公变	100	0	80	80.00	80.00
1328	南阳镇平	10kV柳遮线李家沟公变	100	47.55	80	32.45	32.45
1329	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗3#公变	200	50.11	160	59.78	59.78
1330	南阳镇平	大温庄2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1331	南阳镇平	10kV新柳线前洼西土地治理45#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1332	南阳镇平	温营南土地治理009#公变（机井）	200	12.24	160	135.52	135.52
1333	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村李庄公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1334	南阳镇平	10kV新魏线李老庄公变	200	26.42	160	107.16	107.16
1335	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼井井通公变	100	119.12	80	-39.12	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1336	南阳镇平	10kV柳遮线山头公变	200	37.39	160	85.22	85.22
1337	南阳镇平	小吴庄公变	200	25.15	160	109.70	109.70
1338	南阳镇平	10kV柳遮线大乔庄公变	200	23.37	160	113.26	113.26
1339	南阳镇平	10kV柳遮线曲家公变	30	23.49	24	16.95	16.95
1340	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目4号	100	0	80	80.00	80.00
1341	南阳镇平	10kV新魏线党家2#公变	100	46.01	80	33.99	33.99
1342	南阳镇平	10kV新柳线镇直北公变	250	34.08	200	114.80	114.80
1343	南阳镇平	10kV柳柳线温营北公变	200	0	160	160.00	160.00
1344	南阳镇平	刘洼西公变	200	37.15	160	85.70	85.70
1345	南阳镇平	10kV柳张线马营2#公变	400	31.13	320	195.48	195.48
1346	南阳镇平	10kV柳遮线五岔沟公变	100	30.38	80	49.62	49.62
1347	南阳镇平	10kV柳张线镇直4#公变	200	65.48	160	29.04	29.04

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1348	南阳镇平	10kV新柳线邢营2#公变	100	67.67	80	12.33	12.33
1349	南阳镇平	10kV柳遮线常营公变	250	45.1	200	87.25	87.25
1350	南阳镇平	10kV柳柳线姜洼公变	100	11.86	80	68.14	68.14
1351	南阳镇平	王河2#公变	200	45.91	160	68.18	68.18
1352	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营6#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1353	南阳镇平	后洼4#台区	200	22.58	160	114.84	114.84
1354	南阳镇平	刘洼村机井台区考核表（机井）	100	24.35	80	55.65	55.65
1355	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗大营2#公变	100	53.93	80	26.07	26.07
1356	南阳镇平	10kV新柳线刑营公变	100	90.3	80	-10.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1357	南阳镇平	大湖村大湖1号机井公变	100	13.58	80	66.42	66.42
1358	南阳镇平	10kV柳柳线大吴庄公变	400	37.7	320	169.20	169.20
1359	南阳镇平	10kV柳柳线后洼公变	160	66.46	128	21.66	21.66
1360	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小桥庄公变	100	67.29	80	12.71	12.71
1361	南阳镇平	10kV柳遮线土地平整项目2号（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1362	南阳镇平	王河土地治理07#公变（机井）	200	20.66	160	118.68	118.68
1363	南阳镇平	10kV轩供一线苏庄村岳庄公变	100	62.66	80	17.34	17.34
1364	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗村1号机井公变	100	100.81	80	-20.81	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1365	南阳镇平	10kV新柳线大榆树3#公变	200	46.34	160	67.32	67.32
1366	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟2#公变	200	20.84	160	118.32	118.32
1367	南阳镇平	10kV轩供一线小苏扒公变	200	70.48	160	19.04	19.04
1368	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1369	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗烟炕公变（机井）	315	10.82	252	217.92	217.92
1370	南阳镇平	田岗公变	315	57.36	252	71.32	71.32
1371	南阳镇平	10kV柳遮线孔营2#公变	200	68.69	160	22.62	22.62
1372	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄公变	200	19.56	160	120.88	120.88
1373	南阳镇平	10kV新雪线八里桥3#公变	400	55.84	320	96.64	96.64
1374	南阳镇平	10kV宝供四线范营村前马岗1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1375	南阳镇平	10kV新魏线苗岗2#公变	100	10.03	80	69.97	69.97
1376	南阳镇平	温岗西土地治理35#公变（机井）	200	3.44	160	153.12	153.12
1377	南阳镇平	辛集2#公变	200	43.51	160	72.98	72.98
1378	南阳镇平	10kV新柳线李老庄3#公变	100	60.2	80	19.80	19.80
1379	南阳镇平	10kV柳柳线西岗白沟2#公变	200	31.34	160	97.32	97.32
1380	南阳镇平	10kV柳张线苏庄3#公变	200	25.36	160	109.28	109.28
1381	南阳镇平	10kV柳柳线岗头公变	200	35.34	160	89.32	89.32
1382	南阳镇平	10kV新柳线乡直南2#公变	400	63.03	320	67.88	67.88
1383	南阳镇平	10kV新魏线楝树坡公变	200	18.35	160	123.30	123.30
1384	南阳镇平	10kV宝供四线马庄村机井公变	100	13.86	80	66.14	66.14
1385	南阳镇平	10kV宝供四线范营西2#公变	100	44.72	80	35.28	35.28
1386	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树公变	200	41.16	160	77.68	77.68
1387	南阳镇平	0kV新柳线肖庄东土地治理039#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1388	南阳镇平	10kV柳遮线大苏扒西公变	200	30.36	160	99.28	99.28
1389	南阳镇平	10kV柳张线中其营井井通变公变（机井）	50	34.67	40	22.67	22.67
1390	南阳镇平	10kV柳遮线镇直2#公变	400	53.95	320	104.20	104.20
1391	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1392	南阳镇平	肖庄村肖营20号机井台区考核表（机井）	250	33.2	200	117.00	117.00
1393	南阳镇平	10kV柳遮线高沟东公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1394	南阳镇平	10kV柳遮线大苏扒2#公变	100	13.38	80	66.62	66.62
1395	南阳镇平	10kV轩供一线张拨庄公变	200	39.73	160	80.54	80.54
1396	南阳镇平	0kV新柳线肖庄北土地治理040#公变（机井）	200	0.55	160	158.90	158.90
1397	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄公变	200	37.12	160	85.76	85.76
1398	南阳镇平	10kV杨柳线小湖2#公变	200	21	160	118.00	118.00
1399	南阳镇平	温岗2#公变	200	81.22	160	-2.44	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1400	南阳镇平	10kV佛平线单营5#公变	400	73.01	320	27.96	27.96
1401	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺10#公变	400	52.42	320	110.32	110.32
1402	南阳镇平	10kV佛云线黄棟崖东公变	200	11.88	160	136.24	136.24
1403	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东2#公变	200	73.61	160	12.78	12.78
1404	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄西公变	200	102.5	160	-45.00	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1405	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中公变	500	42.13	400	189.35	189.35
1406	南阳镇平	10kV寨供六线李营6#公变	200	98.44	160	-36.88	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1407	南阳镇平	全湾公用变柱上变压器	200	105.79	160	-51.58	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1408	南阳镇平	0kV寨供三线石佛寺镇石佛寺村民委员会公变	315	81.99	252	-6.27	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1409	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟村里沟自然村公变	200	30.83	160	98.34	98.34
1410	南阳镇平	赵湾村2号机井台区考核表（机井）	100	24.19	80	55.81	55.81
1411	南阳镇平	10kV佛件线贺家2#公变	200	30.74	160	98.52	98.52
1412	南阳镇平	10kV佛件线马洼6#公变	315	97.97	252	-56.61	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1413	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北1#公变	400	63.28	320	66.88	66.88
1414	南阳镇平	10kV佛平线魏湾16#公变	315	83.5	252	-11.03	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1415	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村2#机井公变	80	13.18	64	53.46	53.46
1416	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄东公变	315	61.75	252	57.49	57.49
1417	南阳镇平	10kV佛件线姚营2#公变	630	40.34	504	249.86	249.86
1418	南阳镇平	10kV佛件线韩冲苏家公变	200	29.55	160	100.90	100.90
1419	南阳镇平	10kV官石线小件营2#公变	200	79.38	160	1.24	1.24
1420	南阳镇平	10kV佛社线乡直北公变	500	68.39	400	58.05	58.05
1421	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村4#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1422	南阳镇平	10kV佛北线马隐店1#公变	250	46.19	200	84.53	84.53
1423	南阳镇平	10kV佛云线盘坡村张家庄公变	160	10.07	128	111.89	111.89
1424	南阳镇平	10kV佛件线贺庄9#公变	500	65.19	400	74.05	74.05
1425	南阳镇平	10kV寨供一线曹营南公变	500	61.36	400	93.20	93.20
1426	南阳镇平	10kV官石线小件营公变	315	73.57	252	20.25	20.25
1427	南阳镇平	10kV佛平线单营8#公变	400	56.57	320	93.72	93.72
1428	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄7#公变	200	71.83	160	16.34	16.34
1429	南阳镇平	10kV佛云线黄棟崖西公变	100	29.88	80	50.12	50.12
1430	南阳镇平	10kV佛社线乡直北1#公变	400	91.73	320	-46.92	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1431	南阳镇平	10kV佛社线乡直东公变	500	56.91	400	115.45	115.45
1432	南阳镇平	10kV涅石线贺庄10#公变	630	45.92	504	214.70	214.70
1433	南阳镇平	10kV佛平线新村18#公变	400	29.21	320	203.16	203.16
1434	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄9#公变	315	18.33	252	194.26	194.26
1435	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村曹营公变	500	64.71	400	76.45	76.45
1436	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾3#公变	315	42.66	252	117.62	117.62

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1437	南阳镇平	10kV佛平线单营2#公变	315	57.83	252	69.84	69.84
1438	南阳镇平	10kV涅石线贺庄31#公变	315	72.06	252	25.01	25.01
1439	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1440	南阳镇平	10kV佛云线赵湾井井通1#公变	100	15.79	80	64.21	64.21
1441	南阳镇平	10kV佛北线赵湾7#公变	200	32.76	160	94.48	94.48
1442	南阳镇平	老毕庄村部	500	54.4	400	128.00	128.00
1443	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直西公变	315	60.41	252	61.71	61.71
1444	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村党湾2#公变	200	22.07	160	115.86	115.86
1445	南阳镇平	10kV佛北线马隐店王湾公变	315	54.84	252	79.25	79.25
1446	南阳镇平	10kV官石线大仵营南公变	315	63.7	252	51.35	51.35
1447	南阳镇平	10kV寨供一线贺营北公变	315	78.15	252	5.83	5.83
1448	南阳镇平	10kV佛云线砂岗2#公变	200	15.23	160	129.54	129.54
1449	南阳镇平	10kV官石线后地东公变	200	45.17	160	69.66	69.66
1450	南阳镇平	10kV寨供一线平地山公变	200	19.7	160	120.60	120.60
1451	南阳镇平	10kV佛什线韩冲3#公变	200	32.08	160	95.84	95.84
1452	南阳镇平	10kV佛什线十里坡1#公变	200	15.74	160	128.52	128.52
1453	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨南公变	315	56.75	252	73.24	73.24
1454	南阳镇平	10kV寨供三线贺营5#公变	315	68.09	252	37.52	37.52
1455	南阳镇平	10kV佛社线乡直东1#公变	315	50.36	252	93.37	93.37
1456	南阳镇平	10kV佛云线盘坡5号公变	200	16.58	160	126.84	126.84
1457	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村党湾1公变	200	43.94	160	72.12	72.12
1458	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村9#公变	500	50.63	400	146.85	146.85
1459	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委5#公变	400	0	320	320.00	320.00
1460	南阳镇平	10kV佛云线砂岗1#公变	200	36.77	160	86.46	86.46
1461	南阳镇平	10kV寨供一线平地山南公变	200	23.6	160	112.80	112.80
1462	南阳镇平	10kV佛北线全家岭1公变	80	28.91	64	40.87	40.87
1463	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区2#公变	500	54.34	400	128.30	128.30
1464	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营公变	500	90.72	400	-53.60	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1465	南阳镇平	10kV寨供一线贺营中公变	160	63.95	128	25.68	25.68
1466	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东2#公变	400	0	320	320.00	320.00
1467	南阳镇平	10kV佛社线贺庄姜营3#公变	315	53.94	252	82.09	82.09
1468	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄北公变	315	24.28	252	175.52	175.52
1469	南阳镇平	10kV佛北线石屋沟2#公变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
1470	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄村委门口公变	315	56.46	252	74.15	74.15
1471	南阳镇平	10kV佛什线马洼2#公变	200	66.92	160	26.16	26.16
1472	南阳镇平	10kV官石线后地南公变	200	74.11	160	11.78	11.78
1473	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼3#公变	200	55.72	160	48.56	48.56
1474	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄2#公变	315	121.47	252	-130.63	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1475	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东2#公变	630	97.6	504	-110.88	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1476	南阳镇平	10kV佛云线坡根3#公变	100	45.47	80	34.53	34.53
1477	南阳镇平	10kV寨供三线石玉湾公变	400	77.69	320	9.24	9.24
1478	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村张沟3#公变	160	20.32	128	95.49	95.49
1479	南阳镇平	10kV佛什线贺庄25#公变	400	46.48	320	134.08	134.08
1480	南阳镇平	10kV佛云线盘坡2#公变	315	2.22	252	245.01	245.01
1481	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1482	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村8#公变	500	29.76	400	251.20	251.20

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1483	南阳镇平	10kV寨供六线李营1#公变	315	129.24	252	-155.11	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1484	南阳镇平	10kV寨供二线乔营南公变	200	98.11	160	-36.22	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1485	南阳镇平	10kV佛北线宋湾2#公变	200	4.23	160	151.54	151.54
1486	南阳镇平	10kV涅玉线贺庄东6#公变	315	14.58	252	206.07	206.07
1487	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西2#公变	200	81.86	160	-3.72	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1488	南阳镇平	10kV佛北线王湾2#公变	315	33.02	252	147.99	147.99
1489	南阳镇平	10kV佛北线党湾3#公变	200	20.61	160	118.78	118.78
1490	南阳镇平	10kV佛云线岭东2#公变	160	5.38	128	119.39	119.39
1491	南阳镇平	10kV寨供一线曹营西公变	200	104.24	160	-48.48	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1492	南阳镇平	10kV佛北线赵湾5#公变	200	95.52	160	-31.04	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1493	南阳镇平	10kV佛平线单营7#公变	315	83.34	252	-10.52	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1494	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺6#公变	500	63.42	400	82.90	82.90
1495	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟公变	250	72.36	200	19.10	19.10
1496	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西公变	200	33.37	160	93.26	93.26
1497	南阳镇平	10kV涅玉线贺庄东5#公变	315	32.87	252	148.46	148.46
1498	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄公变	500	49.14	400	154.30	154.30
1499	南阳镇平	10kV佛社线乡直西2#公变	400	46.66	320	133.36	133.36
1500	南阳镇平	10kV佛什线罗坑公变	500	45.95	400	170.25	170.25
1501	南阳镇平	10kV佛云线盘坡公变	315	5.46	252	234.80	234.80
1502	南阳镇平	10kV佛什线榆树庄6#公变	500	37.47	400	212.65	212.65
1503	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村7#公变	400	49.66	320	121.36	121.36
1504	南阳镇平	10kV佛云线砂岗公变	315	28.6	252	161.91	161.91
1505	南阳镇平	10kV佛云线全堂开发区公变	200	34.73	160	90.54	90.54
1506	南阳镇平	10kV佛北线马隐店5#公变	200	81.74	160	-3.48	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1507	南阳镇平	10kV佛北线全湾1#公变	200	64.68	160	30.64	30.64
1508	南阳镇平	10kV佛社线镇政府3#公变	315	73.01	252	22.02	22.02
1509	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东公变	400	55.29	320	98.84	98.84
1510	南阳镇平	10kV寨供六线尚营公变	400	42.67	320	149.32	149.32
1511	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1512	南阳镇平	10kV涅玉线李营东3#公变(机井)	100	42.13	80	37.87	37.87
1513	南阳镇平	10kV佛社线贺庄西1#公变	400	27.76	320	208.96	208.96
1514	南阳镇平	10kV佛什线韩冲2#公变	200	15.09	160	129.82	129.82
1515	南阳镇平	10kV官石线后地北1#公变	200	38.21	160	83.58	83.58
1516	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄27#公变	315	64.13	252	49.99	49.99
1517	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄32#公变	400	27.01	320	211.96	211.96
1518	南阳镇平	10kV寨供二线姚营中公变	200	76.73	160	6.54	6.54
1519	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村张庄公变	200	98.92	160	-37.84	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1520	南阳镇平	10kV涅石线贺庄30#公变	100	9.58	80	70.42	70.42
1521	南阳镇平	10kV佛云线砂岗西公变	200	70.95	160	18.10	18.10
1522	南阳镇平	10kV涅石线马洼8#公变	200	66.67	160	26.66	26.66
1523	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村宋湾公变	200	30.9	160	98.20	98.20
1524	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄17#公变	500	47.04	400	164.80	164.80
1525	南阳镇平	10kV寨供二线姚营3#公变	400	77.72	320	9.12	9.12

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1526	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东公变	315	43.64	252	114.53	114.53
1527	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄4#公变	315	73.06	252	21.86	21.86
1528	南阳镇平	10kV佛北线赵湾东公变	400	70.26	320	38.96	38.96
1529	南阳镇平	10kV佛云线全堂3#公变	200	18.74	160	122.52	122.52
1530	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西1#公变	500	20.68	400	296.60	296.60
1531	南阳镇平	10kV佛北线马隐店公变	315	79.29	252	2.24	2.24
1532	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺5#公变	500	32.04	400	239.80	239.80
1533	南阳镇平	10kV寨供一线姜沟公变	200	15.38	160	129.24	129.24
1534	南阳镇平	10kV佛北线赵湾1公变	400	56.37	320	94.52	94.52
1535	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村石屋沟公变	200	21.3	160	117.40	117.40
1536	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东6#公变	315	38.13	252	131.89	131.89
1537	南阳镇平	10kV佛供线贺庄东2#公变	200	80.08	160	-0.16	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1538	南阳镇平	10kV佛什线姚营公变	500	51.06	400	144.70	144.70
1539	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨大理石公变	400	45.61	320	137.56	137.56
1540	南阳镇平	10kV涅石线贺庄苏庄公变	315	53.71	252	82.81	82.81
1541	南阳镇平	10kV佛社线坡根西公变	250	38.85	200	102.88	102.88
1542	南阳镇平	10kV涅石线姜营4#公变	315	88.08	252	-25.45	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1543	南阳镇平	10kV寨供六线李营北3#公变	315	92.1	252	-38.12	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1544	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东公变	630	54.66	504	159.64	159.64
1545	南阳镇平	10kV佛云线全堂南公变	200	33.43	160	93.14	93.14
1546	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区1#公变	500	75.67	400	21.65	21.65
1547	南阳镇平	10kV涅石线马洼南公变	315	86.87	252	-21.64	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1548	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄晓正1#公变	315	63.91	252	50.68	50.68
1549	南阳镇平	10kV寨供一线罗坑西公变	200	101.34	160	-42.68	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1550	南阳镇平	10kV寨供一线姚营1#公变	315	97.98	252	-56.64	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1551	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨西1#公变	400	67.66	320	49.36	49.36
1552	南阳镇平	10kV佛平线单营北公变	160	52.24	128	44.42	44.42
1553	南阳镇平	10kV涅石线马洼4#公变	200	72.92	160	14.16	14.16
1554	南阳镇平	10kV佛什线乔营四龙庙公变	315	28.1	252	163.49	163.49
1555	南阳镇平	10kV佛北线马隐店2#公变	250	81.52	200	-3.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1556	南阳镇平	10kV佛云线盘坡村魏家庄公变	200	5.1	160	149.80	149.80
1557	南阳镇平	10kV佛什线乔营东1#公变	400	75.5	320	18.00	18.00
1558	南阳镇平	老毕庄新村3#	315	72.89	252	22.40	22.40
1559	南阳镇平	10kV佛云线全堂2#公变	200	23.76	160	112.48	112.48
1560	南阳镇平	10kV佛什线韩冲公变	200	54.68	160	50.64	50.64
1561	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东公变	630	44.14	504	225.92	225.92
1562	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北2#公变	315	80.36	252	-1.13	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1563	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄8#公变	400	77.49	320	10.04	10.04
1564	南阳镇平	10kV佛北线赵湾6#公变	400	38.41	320	166.36	166.36
1565	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺12#公变	400	58.88	320	84.48	84.48
1566	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄8#公变	315	76.78	252	10.14	10.14
1567	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村5#公变	315	85.65	252	-17.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1568	南阳镇平	10kV佛平线单营9#公变	250	75.93	200	10.18	10.18

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1569	南阳镇平	10kV佛北线马隐店村张湾公变	400	88.9	320	-35.60	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1570	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄2#公变	500	74.08	400	29.60	29.60
1571	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾2#公变	200	68.58	160	22.84	22.84
1572	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺11#公变	315	96.51	252	-52.01	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1573	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1574	南阳镇平	10kV佛供线马洼中公变	200	98.81	160	-37.62	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1575	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西2#公变	200	69.95	160	20.10	20.10
1576	南阳镇平	10kV佛云线黄棟崖1#公变	500	5.8	400	371.00	371.00
1577	南阳镇平	10kV佛件线乔营东公变	315	73.71	252	19.81	19.81
1578	南阳镇平	10kV涅玉线石佛寺村3#公变	200	1.31	160	157.38	157.38
1579	南阳镇平	10kV寨供二线乔营东3#公变	200	76.61	160	6.78	6.78
1580	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨北公变	200	39.14	160	81.72	81.72
1581	南阳镇平	10kV涅玉线李营东公变	315	62.27	252	55.85	55.85
1582	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺开发区4#公变	500	40.49	400	197.55	197.55
1583	南阳镇平	10kV寨供一线乔营东2#公变	200	80.53	160	-1.06	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1584	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东4#公变	500	42.15	400	189.25	189.25
1585	南阳镇平	10kV佛云线黄棟崖2#公变	315	3.14	252	242.11	242.11
1586	南阳镇平	10kV寨供一线平地山南1#公变	200	8	160	144.00	144.00
1587	南阳镇平	10kV寨供一线贺营南1#公变	315	49.69	252	95.48	95.48
1588	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委2#公变	400	69.24	320	43.04	43.04
1589	南阳镇平	10kV寨供六线李营北公变	500	47.01	400	164.95	164.95
1590	南阳镇平	10kV佛云线全堂公变	200	18.89	160	122.22	122.22
1591	南阳镇平	10kV寨供三线贺营东1#公变	400	79.41	320	2.36	2.36
1592	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠4#公变	200	60.03	160	39.94	39.94
1593	南阳镇平	10kV涅石线贺庄26#公变	400	47.22	320	131.12	131.12
1594	南阳镇平	10kV佛北线赵湾3#公变	200	80.64	160	-1.28	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1595	南阳镇平	10kV佛供线马洼公变	400	76.51	320	13.96	13.96
1596	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄21#公变	315	111.34	252	-98.72	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1597	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北2#公变	200	116.49	160	-72.98	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1598	南阳镇平	10kV佛供线石佛寺7#公变	315	77.92	252	6.55	6.55
1599	南阳镇平	10kV佛北线赵湾9#公变	400	65.37	320	58.52	58.52
1600	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄单营3#公变	400	84.69	320	-18.76	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1601	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺西公变	630	67.48	504	78.88	78.88
1602	南阳镇平	10kV寨供三线乡直西1#公变	400	90.81	320	-43.24	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1603	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟2公变	315	40.72	252	123.73	123.73
1604	南阳镇平	10kV寨供一线平地山村柳树沟公变	200	10.72	160	138.56	138.56
1605	南阳镇平	10kV佛社线镇政府公变	630	41.06	504	245.32	245.32
1606	南阳镇平	10kV佛件线榆树庄东公变	400	89.26	320	-37.04	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1607	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾北公变	315	52.58	252	86.37	86.37
1608	南阳镇平	10kV佛件线贺庄19#公变	500	38.83	400	205.85	205.85
1609	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺南公变	500	53.76	400	131.20	131.20
1610	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾南公变	400	60.25	320	79.00	79.00
1611	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺西1#公变	500	23.5	400	282.50	282.50

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1612	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西2#公变	200	61.86	160	36.28	36.28
1613	南阳镇平	10kV佛北线张沟6#公变	200	16.71	160	126.58	126.58
1614	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西公变	315	97.58	252	-55.38	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1615	南阳镇平	10kV佛社线贺庄西公变	315	58.42	252	67.98	67.98
1616	南阳镇平	10kV官石线小东营公变	200	57.99	160	44.02	44.02
1617	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨东1#公变	200	117.76	160	-75.52	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1618	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄16#公变	315	67.56	252	39.19	39.19
1619	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄3#公变	500	23.94	400	280.30	280.30
1620	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄7#公变	315	73.59	252	20.19	20.19
1621	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄公变	400	41.03	320	155.88	155.88
1622	南阳镇平	10kV官石线大什营开发公变	160	65.81	128	22.70	22.70
1623	南阳镇平	10kV寨供六线李营南2#公变	400	62.44	320	70.24	70.24
1624	南阳镇平	10kV涅石线贺庄玉器厂门口公变	315	77.22	252	8.76	8.76
1625	南阳镇平	10kV佛什线贺家公变	200	5.52	160	148.96	148.96
1626	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄村1#机井公变	80	6.07	64	59.14	59.14
1627	南阳镇平	10kV佛云线老毕庄东公变	400	48.33	320	126.68	126.68
1628	南阳镇平	10kV涅石线贺庄5#公变	500	63.69	400	81.55	81.55
1629	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营2#公变	500	67.23	400	63.85	63.85
1630	南阳镇平	10kV佛社线镇政府2#公变	500	20.15	400	299.25	299.25
1631	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村2#机井公变	80	80.54	64	-0.43	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1632	南阳镇平	10kV寨供一线平地山北公变	200	18.68	160	122.64	122.64
1633	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村2#公变	315	67.36	252	39.82	39.82
1634	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1635	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼2#公变	315	52.96	252	85.18	85.18
1636	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄6#公变	315	52.32	252	87.19	87.19
1637	南阳镇平	10kV寨供六线李营西1#公变	315	99.54	252	-61.55	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1638	南阳镇平	10kV佛什线乔营西公变	400	82.31	320	-9.24	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1639	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖公变	315	19.64	252	190.13	190.13
1640	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村1号公变	400	58.99	320	84.04	84.04
1641	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1642	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄4#公变	500	41.26	400	193.70	193.70
1643	南阳镇平	10kV官石线小东营东公变	315	42.8	252	117.18	117.18
1644	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨东公变	200	94.73	160	-29.46	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1645	南阳镇平	10kV佛什线乔营西1#公变	315	61.06	252	59.66	59.66
1646	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西1#公变	315	95.74	252	-49.58	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1647	南阳镇平	10kV佛云线砂岗村石北岗公变	200	21.63	160	116.74	116.74
1648	南阳镇平	10kV佛平线镇直北1#公变	315	83.2	252	-10.08	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1649	南阳镇平	10kV佛平线单营1公变	630	46.7	504	209.79	209.79
1650	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村2#公变	400	6.65	320	293.40	293.40
1651	南阳镇平	10kV寨供二线姚营6#公变	200	73.18	160	13.64	13.64
1652	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄村委3#公变	400	48.27	320	126.92	126.92
1653	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东公变	500	56.33	400	118.35	118.35
1654	南阳镇平	10kV佛什线十里坡公变	250	51.28	200	71.80	71.80

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1655	南阳镇平	10kV佛社线镇政府5#公变	315	60.32	252	61.99	61.99
1656	南阳镇平	10kV寨供三线石玉湾2#公变	200	80.86	160	-1.72	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1657	南阳镇平	10kV佛件线马洼东公变	315	118.16	252	-120.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1658	南阳镇平	10kV寨供一线田庄西公变	200	73.53	160	12.94	12.94
1659	南阳镇平	10kV佛云线坡根村岭东公变	160	19.84	128	96.26	96.26
1660	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄3#公变	500	33.21	400	233.95	233.95
1661	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄12#公变	315	66.26	252	43.28	43.28
1662	南阳镇平	10kV寨供六线尚营4#公变	200	65.49	160	29.02	29.02
1663	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1664	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼公变	250	62.47	200	43.83	43.83
1665	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟1#公变	315	41.52	252	121.21	121.21
1666	南阳镇平	10kV佛件线贺营南公变	315	122.77	252	-134.73	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1667	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠3#公变	200	57.24	160	45.52	45.52
1668	南阳镇平	10kV寨供三线玉佛桥西公变	400	57.76	320	88.96	88.96
1669	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村东3#公变	315	107.96	252	-88.07	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1670	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄井井通2#公变(机井)	100	16.91	80	63.09	63.09
1671	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠2#公变	200	61.15	160	37.70	37.70
1672	南阳镇平	10kV佛供线马洼7#公变	200	57.5	160	45.00	45.00
1673	南阳镇平	10kV佛云线砂岗村陆家沟公变	200	44.51	160	70.98	70.98
1674	南阳镇平	10kV佛北线赵湾2#公变	200	54.28	160	51.44	51.44
1675	南阳镇平	10kV寨供二线罗坑2#公变	400	68.12	320	47.52	47.52
1676	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村委公变	200	43.35	160	73.30	73.30
1677	南阳镇平	10kV佛平线玉雕湾公变	315	45.9	252	107.42	107.42
1678	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺开发区5#公变	315	56.95	252	72.61	72.61
1679	南阳镇平	10kV涅石线姜营南公变	400	48.21	320	127.16	127.16
1680	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村10#公变	250	32.98	200	117.55	117.55
1681	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨西公变	400	51.79	320	112.84	112.84
1682	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村19#公变	400	28.09	320	207.64	207.64
1683	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠公变	400	42.13	320	151.48	151.48
1684	南阳镇平	10kV佛社线乡直西公变	500	63.02	400	84.90	84.90
1685	南阳镇平	10kV官石线后地北公变	315	43.92	252	113.65	113.65
1686	南阳镇平	10kV佛件线榆树庄3#公变	500	70.29	400	48.55	48.55
1687	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟3#公变	315	44.3	252	112.46	112.46
1688	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄南公变	500	74.8	400	26.00	26.00
1689	南阳镇平	10kV佛北线马隐店3#公变	315	74.45	252	17.48	17.48
1690	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东2#公变	500	55.96	400	120.20	120.20
1691	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄22#公变	315	43.25	252	115.76	115.76
1692	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾桥头公变	250	47.6	200	81.00	81.00
1693	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1694	南阳镇平	10kV佛云线砂岗3#公变	315	36.98	252	135.51	135.51
1695	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄24#公变	500	77.84	400	10.80	10.80
1696	南阳镇平	10kV佛平线李营5#公变	200	24.32	160	111.36	111.36
1697	南阳镇平	10kV官石线小东营南公变	200	79.43	160	1.14	1.14
1698	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨西公变	160	88.85	128	-14.16	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1699	南阳镇平	10kV涅玉线李营东2#公变	400	6.48	320	294.08	294.08

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1700	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄北公变	200	98.65	160	-37.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1701	南阳镇平	10kV寨供三线尚营3#公变	200	72.39	160	15.22	15.22
1702	南阳镇平	10kV佛什线韩冲4#公变	200	16.56	160	126.88	126.88
1703	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西公变	500	44.91	400	175.45	175.45
1704	南阳镇平	10kV佛云线坡根北公变	315	15.45	252	203.33	203.33
1705	南阳镇平	10kV寨供三线镇直南公变	500	73.47	400	32.65	32.65
1706	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委公变	400	50.68	320	117.28	117.28
1707	南阳镇平	10kV涅玉线李营北2#公变	400	70	320	40.00	40.00
1708	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村陆湾公变	315	39.39	252	127.92	127.92
1709	南阳镇平	10kV佛社线贺庄公变	400	47.98	320	128.08	128.08
1710	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西岗公变	200	82.27	160	-4.54	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1711	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾公变	315	55.35	252	77.65	77.65
1712	南阳镇平	10kV寨供一线田庄东公变	315	60.54	252	61.30	61.30
1713	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北公变	500	34.76	400	226.20	226.20
1714	南阳镇平	10kV官石线大什营公变	250	75.87	200	10.33	10.33
1715	南阳镇平	10kV寨供一线贺营开发区公变	315	74.02	252	18.84	18.84
1716	南阳镇平	10kV寨供二线姚营5#公变	315	60.46	252	61.55	61.55
1717	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺4#公变	315	90.03	252	-31.59	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1718	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村张沟公变	100	12.91	80	67.09	67.09
1719	南阳镇平	10kV佛平线单营6#公变	315	76.61	252	10.68	10.68
1720	南阳镇平	10kV佛云线盘坡6号公变	315	4.66	252	237.32	237.32
1721	南阳镇平	10kV佛云线坡根村木兰庄公变	30	42.94	24	11.12	11.12
1722	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村九龙沟公变	200	55.11	160	49.78	49.78
1723	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西1#公变	315	30.34	252	156.43	156.43
1724	南阳镇平	10kV佛北线王湾3#公变	200	117.9	160	-75.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1725	南阳镇平	10kV佛什线马洼9#公变	400	0	320	320.00	320.00
1726	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼4#公变	200	89.81	160	-19.62	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1727	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾南公变	315	50.9	252	91.67	91.67
1728	南阳镇平	10kV寨供六线李营南公变	500	67.74	400	61.30	61.30
1729	南阳镇平	10kV佛平线单营4#公变	315	67.11	252	40.60	40.60
1730	南阳镇平	10kV佛社线贺庄20#公变	500	50.82	400	145.90	145.90
1731	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾公变	315	80.58	252	-1.83	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1732	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东2#公变	500	65.26	400	73.70	73.70
1733	南阳镇平	10kV佛云线砂岗康冲公变	160	93.8	128	-22.08	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1734	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨南公变	200	81.38	160	-2.76	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1735	南阳镇平	10kV涅石线贺庄18#公变	315	102.98	252	-72.39	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1736	南阳镇平	10kV佛供线贺庄13#公变	315	82.98	252	-9.39	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1737	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺开发区3#公变	500	51.86	400	140.70	140.70
1738	南阳镇平	10kV寨供六线李营西公变	315	111.56	252	-99.41	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1739	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村6#公变	250	109.43	200	-73.58	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1740	南阳镇平	10kV寨供二线后地西公变台区	200	30.32	160	99.36	99.36
1741	南阳镇平	10kV寨供一线曹营1#公变	315	40.03	252	125.91	125.91

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1742	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄东2#公变	200	71.69	160	16.62	16.62
1743	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺村公变	500	57.34	400	113.30	113.30
1744	南阳镇平	10kV佛平线镇直北公变	400	62.02	320	71.92	71.92
1745	南阳镇平	10kV佛什线榆树庄5#公变	315	96.57	252	-52.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1746	南阳镇平	10kV官石线大什营村2#公变	315	37.7	252	133.25	133.25
1747	南阳镇平	10kV佛北线张湾1#公变	315	92.35	252	-38.90	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1748	南阳镇平	10kV官石线大什营北公变	200	83.21	160	-6.42	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1749	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中2#公变	100	147.77	80	-67.77	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1750	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东3#公变	400	47.28	320	130.88	130.88
1751	南阳镇平	10kV佛社线镇直西1#公变	315	81.78	252	-5.61	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1752	南阳镇平	10kV寨供二线大什营西公变	200	2.62	160	154.76	154.76
1753	南阳镇平	10kV寨供六线李营南3#公变	250	65.74	200	35.65	35.65
1754	南阳镇平	10kV佛什线榆树庄姚营公变	400	43.8	320	144.80	144.80
1755	南阳镇平	10kV涅石线马洼3#公变	400	65.52	320	57.92	57.92
1756	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄15#公变	500	74.74	400	26.30	26.30
1757	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄23#公变	400	72.73	320	29.08	29.08
1758	南阳镇平	10kV涅石线马洼5#公变	315	62.16	252	56.20	56.20
1759	南阳镇平	10kV寨供六线李营7#公变	200	76.96	160	6.08	6.08
1760	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村东5#公变	500	41.06	400	194.70	194.70
1761	南阳镇平	10kV佛云线坡根村寺门公变	200	6.46	160	147.08	147.08
1762	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北公变	400	36.38	320	174.48	174.48
1763	南阳镇平	10kV寨供三线尚营2#公变	315	74.34	252	17.83	17.83
1764	南阳镇平	10kV佛什线贺庄东3#公变	400	59.17	320	83.32	83.32
1765	南阳镇平	10kV官王线苏营公变	200	22.43	160	115.14	115.14
1766	南阳镇平	10kV高王线乡直南公变	200	26.66	160	106.68	106.68
1767	南阳镇平	苏营2#台区	200	21.45	160	117.10	117.10
1768	南阳镇平	10kV高王线西李庄村部公变	200	0.98	160	158.04	158.04
1769	南阳镇平	10kV官社线街南2#公变	250	112.66	200	-81.65	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1770	南阳镇平	10kV高王线鄢沟公变	200	67.77	160	24.46	24.46
1771	南阳镇平	10kV官晁线大栗树公变	160	78.82	128	1.89	1.89
1772	南阳镇平	胡营变压器	200	20.31	160	119.38	119.38
1773	南阳镇平	10kV官社线官路河公变	160	50.49	128	47.22	47.22
1774	南阳镇平	10kV高王线杨庄北公变	200	33.77	160	92.46	92.46
1775	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村8#机井公变	100	51.84	80	28.16	28.16
1776	南阳镇平	10kV官王线王岗乡朱庄西公变	100	67.49	80	12.51	12.51
1777	南阳镇平	10kV官社线宅子杨公变	250	67.16	200	32.10	32.10
1778	南阳镇平	10kV寨供八线吕营北公变	400	44.36	320	142.56	142.56
1779	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发3#（机井）	50	13.02	40	33.49	33.49
1780	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北2#公变	200	54.89	160	50.22	50.22
1781	南阳镇平	10kV官晁线山头营村4#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1782	南阳镇平	10kV官晁线老张营4#公变	400	0	320	320.00	320.00
1783	南阳镇平	10kV高王线乡直3#公变	200	33.15	160	93.70	93.70
1784	南阳镇平	10kV高王线供电所前公变	200	68.76	160	22.48	22.48
1785	南阳镇平	10kV官王线慕营5#机井公变	200	4.74	160	150.52	150.52

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1786	南阳镇平	10kV寨供八线裴营东公变	200	0	160	160.00	160.00
1787	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村11#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1788	南阳镇平	10kV高王线砚台村部公变	200	14.7	160	130.60	130.60
1789	南阳镇平	10kV官王线苏营南公变	200	26.87	160	106.26	106.26
1790	南阳镇平	10kV高王线杨庄公变	50	20.13	40	29.94	29.94
1791	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北公变	400	55.14	320	99.44	99.44
1792	南阳镇平	10kV官石线齐营东公变	100	101.12	80	-21.12	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1793	南阳镇平	10kV高王线东李庄北公变	200	44.17	160	71.66	71.66
1794	南阳镇平	10kV官王线董家公变	200	13.25	160	133.50	133.50
1795	南阳镇平	10kV高王线卫生院门口公变	200	56.41	160	47.18	47.18
1796	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄南公变	200	103.94	160	-47.88	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1797	南阳镇平	吴营	200	58.44	160	43.12	43.12
1798	南阳镇平	10kV官石线郝堂3#公变	100	21.27	80	58.73	58.73
1799	南阳镇平	10kV官王线马岗公变	250	39.97	200	100.08	100.08
1800	南阳镇平	10kV高王线创业园公变	400	16.67	320	253.32	253.32
1801	南阳镇平	10kV官社线刘楼公变	200	25.42	160	109.16	109.16
1802	南阳镇平	10kV高王线鄢沟南公变	250	67.59	200	31.03	31.03
1803	南阳镇平	10kV官石线高标准农田吕营村9#机井公变	100	5.22	80	74.78	74.78
1804	南阳镇平	10kV高王线花柳树南公变	100	38.46	80	41.54	41.54
1805	南阳镇平	10kV高王线郝家东公变	200	30.87	160	98.26	98.26
1806	南阳镇平	10kV官王线靳营2#公变	200	55.2	160	49.60	49.60
1807	南阳镇平	10kV官晁线时庄北公变	200	69.84	160	20.32	20.32
1808	南阳镇平	10kV官社线街南3#公变	400	35.25	320	179.00	179.00
1809	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘公变	100	47.51	80	32.49	32.49
1810	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村13#机井	100	22.32	80	57.68	57.68
1811	南阳镇平	10kV官王线朱庄公变	200	83.41	160	-6.82	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1812	南阳镇平	10kV寨供七线甲林南公变	400	81.81	320	-7.24	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1813	南阳镇平	10kV官社线官桥寨南公变	160	84.32	128	-6.91	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1814	南阳镇平	10kV官王线竹园李2#公变	100	34.58	80	45.42	45.42
1815	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北2#公变	200	19.38	160	121.24	121.24
1816	南阳镇平	10kV官王线吴家公变	200	0	160	160.00	160.00
1817	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井5#公变	100	37.63	80	42.37	42.37
1818	南阳镇平	10kV官晁线中户杨赵庄公变	200	29.12	160	101.76	101.76
1819	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官路河4#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1820	南阳镇平	10kV高王线乡直5#公变	200	69.42	160	21.16	21.16
1821	南阳镇平	10kV官王线杨家公变	200	14.78	160	130.44	130.44
1822	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东公变	400	32.23	320	191.08	191.08
1823	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发2#（机井）	100	22.78	80	57.22	57.22
1824	南阳镇平	10kV寨供八线吕营西公变	200	28.38	160	103.24	103.24
1825	南阳镇平	10kV官晁线老张营西公变	200	73.5	160	13.00	13.00
1826	南阳镇平	10kV高王线前砚台公变	250	37.95	200	105.13	105.13
1827	南阳镇平	小谭庙北	200	47.03	160	65.94	65.94
1828	南阳镇平	10kV高王线阳安寺公变	125	83.5	100	-4.38	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1829	南阳镇平	10kV寨供七线朱营北公变	200	61.63	160	36.74	36.74

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1830	南阳镇平	10kV官石线高标准农田半坡村7#机井公变	100	36.48	80	43.52	43.52
1831	南阳镇平	10kV官王线管家北公变(机井)	200	6.01	160	147.98	147.98
1832	南阳镇平	10kV官社线官桥寨1#公变	400	0.69	320	317.24	317.24
1833	南阳镇平	10kV高王线菜市街公变	200	57.92	160	44.16	44.16
1834	南阳镇平	10kV寨供八线张营东公变	200	22.18	160	115.64	115.64
1835	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村室公变	100	75.75	80	4.25	4.25
1836	南阳镇平	10kV高王线化析树公变	80	28.38	64	41.30	41.30
1837	南阳镇平	10kV官石线郝堂村高标准农田1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1838	南阳镇平	10kV官晁线汤营西公变	200	53.82	160	52.36	52.36
1839	南阳镇平	10kV官社线街南1#公变	500	69.38	400	53.10	53.10
1840	南阳镇平	10kV官石线郝堂村机井1#公变	100	20.57	80	59.43	59.43
1841	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东公变	160	76.75	128	5.20	5.20
1842	南阳镇平	10kV官石线齐营北公变	200	31.6	160	96.80	96.80
1843	南阳镇平	10kV官社线官路河社区公变	200	24.36	160	111.28	111.28
1844	南阳镇平	10kV官王线赵坡公变	200	19.72	160	120.56	120.56
1845	南阳镇平	10kV寨供七线甲林公变	160	102.32	128	-35.71	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
1846	南阳镇平	10kV寨供七线甲林南2#公变	400	45.2	320	139.20	139.20
1847	南阳镇平	10kV高王线乡直4#公变	200	31.59	160	96.82	96.82
1848	南阳镇平	10kV官晁线山头营2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1849	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村16#机井	100	39.51	80	40.49	40.49
1850	南阳镇平	10kV寨供五线徐营公变	200	126.35	160	-92.70	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
1851	南阳镇平	10kV官王线南管家村部公变	200	28.24	160	103.52	103.52
1852	南阳镇平	10kV高王线小杨营公变	200	60.77	160	38.46	38.46
1853	南阳镇平	10kV官社线刘楼东公变	200	46.4	160	67.20	67.20
1854	南阳镇平	10kV高王线西李庄杨家公变	200	25.76	160	108.48	108.48
1855	南阳镇平	10kV寨供七线甲林北公变	200	106.3	160	-52.60	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
1856	南阳镇平	10kV官王线杜庄渠营2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1857	南阳镇平	10kV寨供八线张营公变	400	57.36	320	90.56	90.56
1858	南阳镇平	10kV官晁线郭营公变	400	29.65	320	201.40	201.40
1859	南阳镇平	10kV官晁线草场吴南公变	315	29.63	252	158.67	158.67
1860	南阳镇平	曹家台区	100	70.15	80	9.85	9.85
1861	南阳镇平	10kV高王线西李庄烤烟厂公变	200	23.88	160	112.24	112.24
1862	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井1#公变	100	6.81	80	73.19	73.19
1863	南阳镇平	10kV官社线高丘路口公变	315	42.88	252	116.93	116.93
1864	南阳镇平	10kV官晁线中户杨南公变	200	74.21	160	11.58	11.58
1865	南阳镇平	10kV高王线鄢沟1#机井公变	100	3.91	80	76.09	76.09
1866	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄公变	200	97.16	160	-34.32	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
1867	南阳镇平	10kV官晁线山头营村5#机井	100	20.11	80	59.89	59.89
1868	南阳镇平	10kV高王线王岗乡郭杨营公变	315	46.14	252	106.66	106.66
1869	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东公变	250	78.47	200	3.83	3.83
1870	南阳镇平	10kV官社线街北1#公变	400	45.23	320	139.08	139.08
1871	南阳镇平	10kV寨供八线王楼2#公变	200	86.41	160	-12.82	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
1872	南阳镇平	前裴营李岗台区	100	80.23	80	-0.23	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
1873	南阳镇平	10kV寨供八线吕营北2#公变	400	52.12	320	111.52	111.52

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1874	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官路河村5#机井公变	100	5.27	80	74.73	74.73
1875	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘郝家公变	200	19.73	160	120.54	120.54
1876	南阳镇平	10kV官王线竹园李公变	200	43.78	160	72.44	72.44
1877	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂南公变	315	93.33	252	-41.99	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1878	南阳镇平	10kV官社线街南西公变	200	70.52	160	18.96	18.96
1879	南阳镇平	10kV官石线曲寨公变	160	70.61	128	15.02	15.02
1880	南阳镇平	10kV官王线前裴营公变	160	71	128	14.40	14.40
1881	南阳镇平	10kV官王线圪辽河公变	200	40.92	160	78.16	78.16
1882	南阳镇平	10kV寨供八线吕营东公变	160	45.71	128	54.86	54.86
1883	南阳镇平	10kV高王线胡营开发区公变	200	24.58	160	110.84	110.84
1884	南阳镇平	10kV官王线杜庄公变	250	55.99	200	60.03	60.03
1885	南阳镇平	10kV官王线慕营北公变	200	44.76	160	70.48	70.48
1886	南阳镇平	10kV官石线高标准农田齐营村2#机井公变	100	21.02	80	58.98	58.98
1887	南阳镇平	10kV官王线杜庄4#机井公变	200	9.23	160	141.54	141.54
1888	南阳镇平	10kV官晁线魏岗公变	160	81.31	128	-2.10	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1889	南阳镇平	10kV高王线张庄公变	100	82.8	80	-2.80	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1890	南阳镇平	10kV官晁线闫营东公变	200	41.97	160	76.06	76.06
1891	南阳镇平	10kV官社线街北6#公变	200	78.98	160	2.04	2.04
1892	南阳镇平	10kV官石线贺堂北公变	200	46.89	160	66.22	66.22
1893	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村10#机井公变	100	20.3	80	59.70	59.70
1894	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田张营村19#机井公变	100	56.68	80	23.32	23.32
1895	南阳镇平	10kV高王线后砚台公变	200	37.3	160	85.40	85.40
1896	南阳镇平	10kV高王线马营北公变	200	10.49	160	139.02	139.02
1897	南阳镇平	10kV官社线宅子杨机井1#公变	100	31.37	80	48.63	48.63
1898	南阳镇平	10kV官石线寨子杨机井3#公变	100	9.79	80	70.21	70.21
1899	南阳镇平	10kV高王线白家公变	200	51.29	160	57.42	57.42
1900	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘北公变	200	22.71	160	114.58	114.58
1901	南阳镇平	10kV高王线前砚台2#公变	200	37.79	160	84.42	84.42
1902	南阳镇平	10kV高王线乡直2#公变	200	53.46	160	53.08	53.08
1903	南阳镇平	10kV官石线郝堂新村公变	200	23.85	160	112.30	112.30
1904	南阳镇平	10kV官晁线山头营西公变	200	31.23	160	97.54	97.54
1905	南阳镇平	10kV寨供八线张营路口公变	200	77.61	160	4.78	4.78
1906	南阳镇平	10kV寨供八线大庙2#公变	100	107.38	80	-27.38	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1907	南阳镇平	10kV寨供五线罗营南公变	315	90.15	252	-31.97	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1908	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北公变	200	53.2	160	53.60	53.60
1909	南阳镇平	10kV官晁线山头营南公变	200	0	160	160.00	160.00
1910	南阳镇平	10kV官社线官路河东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1911	南阳镇平	10kV官石线齐营西3#机井公变	100	28.82	80	51.18	51.18
1912	南阳镇平	10kV官王线前裴营村部公变	315	20.05	252	188.84	188.84
1913	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井4#公变	100	12.43	80	67.57	67.57
1914	南阳镇平	10kV官晁线时庄公变	100	38.54	80	41.46	41.46
1915	南阳镇平	10kV寨供八线铁场南公变	315	101.04	252	-66.28	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1916	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春公变	200	49.41	160	61.18	61.18
1917	南阳镇平	马岗郭家台区	200	36.94	160	86.12	86.12

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1918	南阳镇平	10kV官石线郝坡公变	200	41.41	160	77.18	77.18
1919	南阳镇平	10kV官晁线山头营公变	200	53.99	160	52.02	52.02
1920	南阳镇平	10kV官晁线山头营东公变	315	27.61	252	165.03	165.03
1921	南阳镇平	10kV官王线杨庙公变	200	42.01	160	75.98	75.98
1922	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春村18#机井公变	100	16.28	80	63.72	63.72
1923	南阳镇平	10kV官王线慕营8#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1924	南阳镇平	10kV高王线乡直西公变	200	67.25	160	25.50	25.50
1925	南阳镇平	10kV官晁线老张营村1#机井	100	72.19	80	7.81	7.81
1926	南阳镇平	10kV高王线姑坡南公变	200	21.47	160	117.06	117.06
1927	南阳镇平	10kV官石线郝堂南公变	200	51.14	160	57.72	57.72
1928	南阳镇平	10kV寨供八线裴营公变	315	63.09	252	53.27	53.27
1929	南阳镇平	10kV寨供八线王楼公变	250	38.41	200	103.98	103.98
1930	南阳镇平	10kV寨供八线时庄东2#公变	200	7	160	146.00	146.00
1931	南阳镇平	10kV寨供五线罗营北公变(机井)	200	41.94	160	76.12	76.12
1932	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东2#公变	200	55.61	160	48.78	48.78
1933	南阳镇平	10kV官晁线山头营村6#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1934	南阳镇平	10kV高王线胡营2#公变	200	43.47	160	73.06	73.06
1935	南阳镇平	10kV官晁线山头营村机井公变	100	13.12	80	66.88	66.88
1936	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗北公变	200	46	160	68.00	68.00
1937	南阳镇平	10kV官晁线山头营1#公变	200	47.45	160	65.10	65.10
1938	南阳镇平	10kV寨供八线张营东2#公变	100	30.28	80	49.72	49.72
1939	南阳镇平	上裴营路口台区	200	25.03	160	109.94	109.94
1940	南阳镇平	10kV官晁线老张营北公变	200	76.53	160	6.94	6.94
1941	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口北公变	160	143.97	128	-102.35	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1942	南阳镇平	10kV官王线高标准农田余寨村3#机井公变	100	34.47	80	45.53	45.53
1943	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村12#机井	100	8.95	80	71.05	71.05
1944	南阳镇平	10kV官社线官路河南东公变	200	25.72	160	108.56	108.56
1945	南阳镇平	10kV寨供八线中户杨村15#机井	100	14.3	80	65.70	65.70
1946	南阳镇平	10kV高王线姑坡公变	200	52.7	160	54.60	54.60
1947	南阳镇平	10kV官晁线老张营3#公变	200	46.43	160	67.14	67.14
1948	南阳镇平	10kV高王线大顺岗公变	200	21.89	160	116.22	116.22
1949	南阳镇平	10kV寨供七线朱营南公变	315	45.62	252	108.30	108.30
1950	南阳镇平	10kV高王线杨朝店公变	200	18.64	160	122.72	122.72
1951	南阳镇平	10kV官王线小潭庙公变	200	42.17	160	75.66	75.66
1952	南阳镇平	10kV官王线靳营北公变	200	58.12	160	43.76	43.76
1953	南阳镇平	10kV官王线慕营村6#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1954	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发4#变1（机井）	160	15.02	128	103.97	103.97
1955	南阳镇平	10kV官王线千亿斤项目朱庄村2#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1956	南阳镇平	10kV高王线李营公变	200	51.26	160	57.48	57.48
1957	南阳镇平	10kV官石线齐营西公变	315	61.8	252	57.33	57.33
1958	南阳镇平	10kV高王线乡直1#公变	400	41.84	320	152.64	152.64
1959	南阳镇平	10kV官石线高标准农田街北二村3#机井公变	100	41.98	80	38.02	38.02
1960	南阳镇平	10kV高王线西李庄郭家公变	100	77.55	80	2.45	2.45
1961	南阳镇平	10kV高王线胡营东公变	200	28.12	160	103.76	103.76
1962	南阳镇平	10kV官晁线老张营村2#机井	100	7.03	80	72.97	72.97
1963	南阳镇平	10kV官社线街北5#公变	400	78.22	320	7.12	7.12
1964	南阳镇平	10kV官王线朱庄东公变	80	57.49	64	18.01	18.01

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

1965	南阳镇平	10kV官社线官路河北公变	200	35.13	160	89.74	89.74
1966	南阳镇平	10kV官王线陈营公变	200	27.44	160	105.12	105.12
1967	南阳镇平	10kV官晁线郭庄公变	200	60	160	40.00	40.00
1968	南阳镇平	10kV寨供八线裴营村17#机井公变	100	10.01	80	69.99	69.99
1969	南阳镇平	10kV官石线半坡东公变	100	0	80	80.00	80.00
1970	南阳镇平	10kV官晁线中户杨2#公变	100	0.02	80	79.98	79.98
1971	南阳镇平	10kV官晁线草场吴西公变	400	38.18	320	167.28	167.28
1972	南阳镇平	10kV官晁线郭营南公变	200	23.93	160	112.14	112.14
1973	南阳镇平	10kV官晁线大栗树南公变	400	42.98	320	148.08	148.08
1974	南阳镇平	10kV官社线街北2#公变	400	61.33	320	74.68	74.68
1975	南阳镇平	竹园李南台区	200	64.56	160	30.88	30.88
1976	南阳镇平	10kV高王线马营公变	200	30.08	160	99.84	99.84
1977	南阳镇平	10kV官社线官桥寨北公变	200	60.97	160	38.06	38.06
1978	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井1#公变	100	40.12	80	39.88	39.88
1979	南阳镇平	10kV寨供八线裴营南公变	200	51.4	160	57.20	57.20
1980	南阳镇平	10kV官石线郝堂西公变	200	25.35	160	109.30	109.30
1981	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村10#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1982	南阳镇平	10kV高王线王岐家公变	100	12.67	80	67.33	67.33
1983	南阳镇平	10kV官晁线中户杨3#公变	200	70.91	160	18.18	18.18
1984	南阳镇平	10kV官王线竹园李东公变	200	43.67	160	72.66	72.66
1985	南阳镇平	10kV官王线马岗东公变	200	47.99	160	64.02	64.02
1986	南阳镇平	10kV官王线慕营公变	250	50.65	200	73.38	73.38
1987	南阳镇平	10kV高王线管刘庄公变	200	32.02	160	95.96	95.96
1988	南阳镇平	10kV官晁线齐营南公变	200	24.51	160	110.98	110.98
1989	南阳镇平	魏岗台区	250	36.39	200	109.03	109.03
1990	南阳镇平	10kV寨供八线铁场3#公变	250	70.9	200	22.75	22.75
1991	南阳镇平	10kV寨供八线吕营南公变	250	73.6	200	16.00	16.00
1992	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂北公变	315	100.3	252	-63.95	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1993	南阳镇平	10kV官王线千斤亿项目朱庄村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1994	南阳镇平	10kV高王线东李庄公变	200	22.35	160	115.30	115.30
1995	南阳镇平	胡营南台区	200	22.15	160	115.70	115.70
1996	南阳镇平	10kV官王线杜庄渠营公变	200	82.63	160	-5.26	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1997	南阳镇平	10kV官晁线早元公变	200	109.19	160	-58.38	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
1998	南阳镇平	10kV官晁线郭营东公变	200	61.31	160	37.38	37.38
1999	南阳镇平	10kV寨供八线张营西公变	200	13.5	160	133.00	133.00
2000	南阳镇平	10kV官晁线大栗树西公变	400	40.3	320	158.80	158.80
2001	南阳镇平	10kV官社线街北北公变	400	47.9	320	128.40	128.40
2002	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北公变	400	42.95	320	148.20	148.20
2003	南阳镇平	10kV官社线后营公变	200	39.36	160	81.28	81.28
2004	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂西公变	315	55.34	252	77.68	77.68
2005	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗公变	200	11.01	160	137.98	137.98
2006	南阳镇平	10kV寨供八线张营南公变	200	73.25	160	13.50	13.50
2007	南阳镇平	10kV官王线观户杨公变	160	73.31	128	10.70	10.70
2008	南阳镇平	10kV官社线街北1西公变	400	10.78	320	276.88	276.88
2009	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村14#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2010	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北西公变	200	24.16	160	111.68	111.68

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2011	南阳镇平	10kV官社线药棉厂2#公变	100	39.66	80	40.34	40.34
2012	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北2#公变	100	35.21	80	44.79	44.79
2013	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东2#公变	400	25.33	320	218.68	218.68
2014	南阳镇平	10kV官社线裴营北公变	200	86.49	160	-12.98	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2015	南阳镇平	10kV官晁线老张营南公变	200	82.75	160	-5.50	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2016	南阳镇平	10kV寨供八线大庙公变	315	50.9	252	91.67	91.67
2017	南阳镇平	10kV高王线姑坡2#公变	200	35.64	160	88.72	88.72
2018	南阳镇平	10kV官晁线时庄东1#公变	200	18.64	160	122.72	122.72
2019	南阳镇平	10kV官晁线汤营公变	200	48.36	160	63.28	63.28
2020	南阳镇平	10kV官社线街北3#公变	250	65.21	200	36.98	36.98
2021	南阳镇平	10kV寨供八线张营北2#公变	200	15.23	160	129.54	129.54
2022	南阳镇平	10kV寨供八线张营北公变	200	28.34	160	103.32	103.32
2023	南阳镇平	10kV官王线杨半坡公变	200	13.86	160	132.28	132.28
2024	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发5#（机井）	100	46.78	80	33.22	33.22
2025	南阳镇平	10kV高王线西李庄公变	160	28.26	128	82.78	82.78
2026	南阳镇平	10kV官王线曹坡公变	200	47.59	160	64.82	64.82
2027	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官桥寨5#机井公变	100	40.61	80	39.39	39.39
2028	南阳镇平	10kV官王线南官家公变	200	39.43	160	81.14	81.14
2029	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村8#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2030	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官桥寨4#机井公变	100	40.54	80	39.46	39.46
2031	南阳镇平	10kV高王线蒙小门前公变	400	32.45	320	190.20	190.20
2032	南阳镇平	10kV官王线梁营学校公变	200	12.42	160	135.16	135.16
2033	南阳镇平	10kV高王线乡直公变	400	23.98	320	224.08	224.08
2034	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口公变	400	106.01	320	-104.04	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2035	南阳镇平	靳营东台区	200	31.75	160	96.50	96.50
2036	南阳镇平	10kV官社线街北4#公变	315	64.64	252	48.38	48.38
2037	南阳镇平	10kV官社线镇直公变	500	78.87	400	5.65	5.65
2038	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东2#公变	200	33.67	160	92.66	92.66
2039	南阳镇平	10kV高王线刘家公变	50	119.36	40	-19.68	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2040	南阳镇平	10kV官王线南管家北公变	200	26.39	160	107.22	107.22
2041	南阳镇平	10kV官社线高标准农田街北一村6#机井公变	100	50.67	80	29.33	29.33
2042	南阳镇平	10kV官王线马岗3#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
2043	南阳镇平	10kV官晁线大栗树村7#机井	100	0	80	80.00	80.00
2044	南阳镇平	10kV高王线小岗西公变	100	73.73	80	6.27	6.27
2045	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井2#公变	100	11.2	80	68.80	68.80
2046	南阳镇平	10kV官社线官路河南公变	200	21.08	160	117.84	117.84
2047	南阳镇平	10kV高王线胡营4#公变	200	37.82	160	84.36	84.36
2048	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口东公变	200	36.17	160	87.66	87.66
2049	南阳镇平	10kV官王线慕营南公变	200	58.76	160	42.48	42.48
2050	南阳镇平	10kV高王线大杨营公变	200	39.44	160	81.12	81.12
2051	南阳镇平	10kV高王线刘半坡公变	100	58.77	80	21.23	21.23
2052	南阳镇平	10kV官晁线老张营村21#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2053	南阳镇平	10kV官石线贺坡西公变(机井)	50	0	40	40.00	40.00
2054	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘西公变	250	18.88	200	152.80	152.80
2055	南阳镇平	10kV官王线靳营公变	200	48.28	160	63.44	63.44

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2056	南阳镇平	10kV官晁线闫营公变	160	48.12	128	51.01	51.01
2057	南阳镇平	10kV官社线街南东公变	315	95.3	252	-48.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2058	南阳镇平	10kV官石线半坡公变	315	76.87	252	9.86	9.86
2059	南阳镇平	10kV高王线小郭家公变	50	105.19	40	-12.60	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2060	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂北2#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2061	南阳镇平	10kV官社线高丘路口1#公变	250	23.5	200	141.25	141.25
2062	南阳镇平	10kV官晁线宅子杨村南公变	200	61.26	160	37.48	37.48
2063	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村9#机井	100	10.44	80	69.56	69.56
2064	南阳镇平	10kV官王线靳营7#机井公变	200	2.87	160	154.26	154.26
2065	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北公变	200	37.75	160	84.50	84.50
2066	南阳镇平	10kV卢供四线白扬树东公变	200	44.23	160	71.54	71.54
2067	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北2#公变	400	11.27	320	274.92	274.92
2068	南阳镇平	10kV枣供五线六化小山王公变	200	29.88	160	100.24	100.24
2069	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南2#公变	200	60.52	160	38.96	38.96
2070	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营河北公变	400	20.57	320	237.72	237.72
2071	南阳镇平	10kV官曲线曲屯南公变	200	67.01	160	25.98	25.98
2072	南阳镇平	10kV官曲线楼子王村楼子王2#机井1#公变	100	22.73	80	57.27	57.27
2073	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田11号	100	14.5	80	65.50	65.50
2074	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟候庄公变	400	26.16	320	215.36	215.36
2075	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南公变	400	48.48	320	126.08	126.08
2076	南阳镇平	10kV卢供四线杨庄公变	200	16.78	160	126.44	126.44
2077	南阳镇平	10kV卢供四线魏庄东公变	200	0	160	160.00	160.00
2078	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北2#公变	200	58.96	160	42.08	42.08
2079	南阳镇平	10kV枣供四线石桥王西公变	200	46.53	160	66.94	66.94
2080	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗4#机井公变	100	4.43	80	75.57	75.57
2081	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北村部公变	200	29.46	160	101.08	101.08
2082	南阳镇平	10kV官曲线镇直3#公变	200	11.58	160	136.84	136.84
2083	南阳镇平	街北2#公变	160	38.75	128	66.00	66.00
2084	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发3号（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2085	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤24#井（机井）	200	11.59	160	136.82	136.82
2086	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤4#井（机井）	200	32.14	160	95.72	95.72
2087	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗东公变	200	31.18	160	97.64	97.64
2088	南阳镇平	10kV枣供四线时寨公变	200	32.17	160	95.66	95.66
2089	南阳镇平	10kV枣供五线牛家公变	200	59.07	160	41.86	41.86
2090	南阳镇平	10kV枣供四线寨外公变	200	37.42	160	85.16	85.16
2091	南阳镇平	10kV卢供四线寨河东1#公变	200	26.93	160	106.14	106.14
2092	南阳镇平	10kV枣供一线前峰东公变	200	36.66	160	86.68	86.68
2093	南阳镇平	10kV枣供五线白家公变	200	45.98	160	68.04	68.04
2094	南阳镇平	10kV官卢线周北公变	200	78.91	160	2.18	2.18
2095	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2096	南阳镇平	10kV卢供一线河东异地搬迁公变	100	101.33	80	-21.33	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2097	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北公变	400	16.39	320	254.44	254.44
2098	南阳镇平	10kV卢供四线赵坡公变	200	28.82	160	102.36	102.36
2099	南阳镇平	10kV枣供一线周岗井井通公变	200	0	160	160.00	160.00
2100	南阳镇平	10kV枣供三线东黄南公变	200	42.99	160	74.02	74.02
2101	南阳镇平						

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2102	南阳镇平	10kV枣供三线烂垵张公变	200	61.5	160	37.00	37.00
2103	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北公变	400	48.25	320	127.00	127.00
2104	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙东2#公变	200	68.45	160	23.10	23.10
2105	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺3#机井公变	100	17.2	80	62.80	62.80
2106	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙2#机井公变	100	23.04	80	56.96	56.96
2107	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营公变	200	59.98	160	40.04	40.04
2108	南阳镇平	10kV高卢线郝沟西公变	200	28.09	160	103.82	103.82
2109	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺西公变	100	43.36	80	36.64	36.64
2110	南阳镇平	10kV高卢线陈家公变	200	17.05	160	125.90	125.90
2111	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗烟叶公变	200	10.22	160	139.56	139.56
2112	南阳镇平	10kV卢供一线张沟1#公变	315	22.91	252	179.83	179.83
2113	南阳镇平	10kV枣供三线黄营公变	200	55.34	160	49.32	49.32
2114	南阳镇平	10kV枣供二线枣园北公变	200	52.78	160	54.44	54.44
2115	南阳镇平	河西村国道南1号机井台区考核表（机井）	100	7.2	80	72.80	72.80
2116	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗西公变	100	25.55	80	54.45	54.45
2117	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南2#公变	200	36.68	160	86.64	86.64
2118	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿万斤11#井（机井）	200	15.74	160	128.52	128.52
2119	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲北公变	200	63.04	160	33.92	33.92
2120	南阳镇平	10kV官卢线周堂西公变	200	49.19	160	61.62	61.62
2121	南阳镇平	10kV官卢线周南公变	200	75.23	160	9.54	9.54
2122	南阳镇平	10kV卢供一线李家营公变	200	58.05	160	43.90	43.90
2123	南阳镇平	10kV枣供三线申家公变	200	11.24	160	137.52	137.52
2124	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北2#公变	200	43.33	160	73.34	73.34
2125	南阳镇平	10kV官曲线中心校公变	200	54.89	160	50.22	50.22
2126	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南公变	200	42.33	160	75.34	75.34
2127	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马千亿万斤3#机井	200	32.75	160	94.50	94.50
2128	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿万斤18#井（机井）	200	21.28	160	117.44	117.44
2129	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿万斤2#井（机井）	200	7.97	160	144.06	144.06
2130	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营3#井井通公变	100	4.97	80	75.03	75.03
2131	南阳镇平	10kV卢供四线寺南公变	200	37.85	160	84.30	84.30
2132	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺3#公变	100	118.85	80	-38.85	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2133	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村王河农综开发1#公变（机井）	200	1.48	160	157.04	157.04
2134	南阳镇平	10kV枣供一线前锋西公变	200	28.64	160	102.72	102.72
2135	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村李家公变	200	21.74	160	116.52	116.52
2136	南阳镇平	10kV枣供五线东黄北公变	200	83.3	160	-6.60	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2137	南阳镇平	10kV卢供五线高标准农田白龙庙5#公变（机井）	100	16.81	80	63.19	63.19
2138	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田白龙庙4#公变	100	15.85	80	64.15	64.15
2139	南阳镇平	10kV官曲线街北乡一中公变	200	21.57	160	116.86	116.86
2140	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东2#公变	200	51.14	160	57.72	57.72
2141	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿万斤5#井（机井）	200	17.52	160	124.96	124.96
2142	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田10号	100	19.07	80	60.93	60.93
2143	南阳镇平	10kV官曲线周闫营机井1#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
2144	南阳镇平	10kV卢供四线高庄公变	160	40.23	128	63.63	63.63
2145	南阳镇平	10kV官卢线大刘沟公变	200	42.71	160	74.58	74.58
2146	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗西公变	200	56.53	160	46.94	46.94
2147	南阳镇平	10kV官卢线徐庄公变	200	39.06	160	81.88	81.88

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2148	南阳镇平	10kV枣供四线杨家公变	200	50.13	160	59.74	59.74
2149	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马公变	200	54.47	160	51.06	51.06
2150	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树西公变	100	83.39	80	-3.39	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2151	南阳镇平	10kV官曲线乡直6#公变	200	26.05	160	107.90	107.90
2152	南阳镇平	齐岗一队公变	200	31.09	160	97.82	97.82
2153	南阳镇平	10kV官曲线齐岗南公变	200	42.34	160	75.32	75.32
2154	南阳镇平	10kV枣供一线周岗烟叶1#公变	200	42.07	160	75.86	75.86
2155	南阳镇平	10kV官曲线柴庄东公变	200	19.11	160	121.78	121.78
2156	南阳镇平	10kV官卢线周堂牛营公变	200	66.99	160	26.02	26.02
2157	南阳镇平	10kV枣供一线安洼东公变	400	27.5	320	210.00	210.00
2158	南阳镇平	10kV卢供四线魏庄公变	315	19.04	252	192.02	192.02
2159	南阳镇平	10kV枣供四线老时营1#井井通公变	50	0	40	40.00	40.00
2160	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发1号（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2161	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙南2#公变	250	32.8	200	118.00	118.00
2162	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗村部公变	200	37.43	160	85.14	85.14
2163	南阳镇平	10kV枣供一线屈营公变	100	66.92	80	13.08	13.08
2164	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风3#公变	100	0	80	80.00	80.00
2165	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂9#公变（机井）	100	7.79	80	72.21	72.21
2166	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙东2#公变	200	67.16	160	25.68	25.68
2167	南阳镇平	10kV卢供五线小北营公变	200	33.47	160	93.06	93.06
2168	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄村柴庄南2#机井公变	100	22.9	80	57.10	57.10
2169	南阳镇平	菜市场	315	42.82	252	117.12	117.12
2170	南阳镇平	10kV卢供一线张沟陈营公变	400	37.32	320	170.72	170.72
2171	南阳镇平	10kV高卢线花盆路公变	200	29.24	160	101.52	101.52
2172	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙村1#机井公变	200	51.91	160	56.18	56.18
2173	南阳镇平	土寨2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2174	南阳镇平	10kV卢供五线大北营公变	200	36.14	160	87.72	87.72
2175	南阳镇平	10kV高卢线铁匠营公变	200	63.85	160	32.30	32.30
2176	南阳镇平	姜子王村开发区西1号机井台区考核表（机井）	100	46.46	80	33.54	33.54
2177	南阳镇平	10kV高卢线小何营公变	100	92.88	80	-12.88	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2178	南阳镇平	10kV枣供四线下户公变	200	50.03	160	59.94	59.94
2179	南阳镇平	10kV枣供四线下户孙家公变	200	35.84	160	88.32	88.32
2180	南阳镇平	10kV官曲线王庄公变	100	71.69	80	8.31	8.31
2181	南阳镇平	10kV官卢线余宅西公变	200	28.86	160	102.28	102.28
2182	南阳镇平	10kV官曲线街北公变	160	51.12	128	46.21	46.21
2183	南阳镇平	10kV卢供四线小魏营1公变	100	59.47	80	20.53	20.53
2184	南阳镇平	10kV卢供四线白南公变	200	26.97	160	106.06	106.06
2185	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千斤10#井（机井）	200	16.73	160	126.54	126.54
2186	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千斤4#井（机井）	200	5.18	160	149.64	149.64
2187	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗西2#公变	200	30.24	160	99.52	99.52
2188	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇上岗村千斤17#井	200	17.81	160	124.38	124.38
2189	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营村中魏营公变	200	7.74	160	144.52	144.52
2190	南阳镇平	10kV枣供四线老时营北公变	200	49.89	160	60.22	60.22
2191	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲南公变	250	23.26	200	141.85	141.85
2192	南阳镇平	10kV枣供四线老时营南公变	200	33.33	160	93.34	93.34
2193	南阳镇平	10kV枣供一线高营公变	200	32.72	160	94.56	94.56

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2194	南阳镇平	10kV枣供二线乡直西公变	400	36.66	320	173.36	173.36
2195	南阳镇平	10kV枣供一线官李公变	200	18.11	160	123.78	123.78
2196	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙4#机井公变	100	7.76	80	72.24	72.24
2197	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田9号	100	13.64	80	66.36	66.36
2198	南阳镇平	10kV官曲线乡直公变	400	35.76	320	176.96	176.96
2199	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤25#井（机井）	200	18.81	160	122.38	122.38
2200	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤6#井（机井）	200	14.66	160	130.68	130.68
2201	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村侑子黄公变	200	42.17	160	75.66	75.66
2202	南阳镇平	10kV官曲线乡直南公变	400	48.23	320	127.08	127.08
2203	南阳镇平	10kV高卢线均刘沟公变	315	39.03	252	129.06	129.06
2204	南阳镇平	10kV官卢线曹营南公变	200	44.12	160	71.76	71.76
2205	南阳镇平	10kV枣供三线中王公变	200	53.13	160	53.74	53.74
2206	南阳镇平	10kV枣供一线步口张公变	200	45.98	160	68.04	68.04
2207	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺南公变	315	17.72	252	196.18	196.18
2208	南阳镇平	齐岗开发区公变	200	51.14	160	57.72	57.72
2209	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东公变	250	51.82	200	70.45	70.45
2210	南阳镇平	10kV枣供三线沟王公变	200	55.67	160	48.66	48.66
2211	南阳镇平	10kV枣供三线沟王2#公变	200	62.3	160	35.40	35.40
2212	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙北公变	80	50.79	64	23.37	23.37
2213	南阳镇平	10kV卢供二线任沟公变	400	20.32	320	238.72	238.72
2214	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟2#公变	400	31.6	320	193.60	193.60
2215	南阳镇平	10kV卢供五线山北张村河西公变	200	0	160	160.00	160.00
2216	南阳镇平	10kV枣供一线前锋东2#公变	200	11.39	160	137.22	137.22
2217	南阳镇平	10kV枣供四线下户2#公变	200	43.7	160	72.60	72.60
2218	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马西公变	200	26.83	160	106.34	106.34
2219	南阳镇平	10kV官曲线河西公变	250	24.63	200	138.43	138.43
2220	南阳镇平	10kV枣供一线安洼西公变	250	24.84	200	137.90	137.90
2221	南阳镇平	10kV枣供二线乡直公变	500	79.49	400	2.55	2.55
2222	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营2#公变	200	46.62	160	66.76	66.76
2223	南阳镇平	10kV枣供三线山南崔家2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2224	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙杨台公变	200	87.42	160	-14.84	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2225	南阳镇平	10kV枣供一线前锋中公变	100	80.3	80	-0.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2226	南阳镇平	10kV官卢线宁庄公变	200	29.21	160	101.58	101.58
2227	南阳镇平	10kV枣供一线周岗西公变	200	24.96	160	110.08	110.08
2228	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤8#井（机井）	200	27.33	160	105.34	105.34
2229	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树南2#公变	200	54.92	160	50.16	50.16
2230	南阳镇平	10kV枣供三线山南小庄公变	200	32.81	160	94.38	94.38
2231	南阳镇平	10kV枣供一线安洼1#北公变	200	1.38	160	157.24	157.24
2232	南阳镇平	10kV卢供一线镇直公变	500	85.27	400	-26.35	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2233	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙东营公变	100	46.17	80	33.83	33.83
2234	南阳镇平	10kV枣供四线老时营2#公变	200	61.7	160	36.60	36.60
2235	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村石宋李北公变	200	0	160	160.00	160.00
2236	南阳镇平	10kV卢供一线南河公变	160	64.16	128	25.34	25.34
2237	南阳镇平	10kV卢供一线张沟河西公变	400	26.06	320	215.76	215.76
2238	南阳镇平	10kV官曲线土寨公变	200	41.52	160	76.96	76.96
2239	南阳镇平	10kV枣供一线前锋南公变	200	22.28	160	115.44	115.44

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2240	南阳镇平	10kV高卢线郝沟北公变	400	17.87	320	248.52	248.52
2241	南阳镇平	10kV卢供五线王营公变	200	30.06	160	99.88	99.88
2242	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张东公变	200	44.08	160	71.84	71.84
2243	南阳镇平	10kV官卢线前曹营自然村1#公变	200	29.94	160	100.12	100.12
2244	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田6号	100	43.09	80	36.91	36.91
2245	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张西公变	200	0	160	160.00	160.00
2246	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤16#井	200	23.42	160	113.16	113.16
2247	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂7#公变（机井）	100	34.32	80	45.68	45.68
2248	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙村田庄公变	100	21.15	80	58.85	58.85
2249	南阳镇平	10kV枣供三线山南南公变	200	44.22	160	71.56	71.56
2250	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗公变	200	43.88	160	72.24	72.24
2251	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风2#公变	100	52.34	80	27.66	27.66
2252	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田白龙庙6#公变（机井）	100	32.49	80	47.51	47.51
2253	南阳镇平	10kV官曲线彭岗南2#公变	200	71.8	160	16.40	16.40
2254	南阳镇平	10kV枣供一线安洼公变	200	29.17	160	101.66	101.66
2255	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马井井通台区	100	0	80	80.00	80.00
2256	南阳镇平	10kV卢供四线小李庄公变	200	11.61	160	136.78	136.78
2257	南阳镇平	10kV枣供一线周岗公变	200	51.52	160	56.96	56.96
2258	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇烂银张村千亿斤14#井（机井）	200	22.52	160	114.96	114.96
2259	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田8号	100	27	80	53.00	53.00
2260	南阳镇平	10kV高卢线下杨沟公变	200	16.65	160	126.70	126.70
2261	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙3#机井公变	100	31.56	80	48.44	48.44
2262	南阳镇平	10kV枣供五线东黄村1#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2263	南阳镇平	10kV枣供四线石桥王公变	100	72.46	80	7.54	7.54
2264	南阳镇平	10kV卢供五线河西国道北机井1#公变	100	7.9	80	72.10	72.10
2265	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤12#井（机井）	200	19.19	160	121.62	121.62
2266	南阳镇平	10kV卢供一线小河东公变	100	92.06	80	-12.06	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2267	南阳镇平	10kV枣供四线老时营东公变	200	34.65	160	90.70	90.70
2268	南阳镇平	10kV枣供三线大王庙开发区2#公变	200	18.79	160	122.42	122.42
2269	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗东公变	400	31.55	320	193.80	193.80
2270	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙南公变	250	28.23	200	129.43	129.43
2271	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙东公变	100	44.3	80	35.70	35.70
2272	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤23#井（机井）	200	15.65	160	128.70	128.70
2273	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗2号机井公变	100	30.15	80	49.85	49.85
2274	南阳镇平	10kV枣供三线上河公变	200	50.31	160	59.38	59.38
2275	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙东公变	400	22.15	320	231.40	231.40
2276	南阳镇平	10kV枣供一线前锋北公变	200	49.36	160	61.28	61.28
2277	南阳镇平	10kV枣供五线山北张南公变	200	35.84	160	88.32	88.32
2278	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张2#公变	100	56.41	80	23.59	23.59
2279	南阳镇平	10kV高卢线郝沟公变	200	69.12	160	21.76	21.76
2280	南阳镇平	10kV卢供一线周三岗公变	200	45.19	160	69.62	69.62
2281	南阳镇平	10kV卢供五线堂南公变	100	94.81	80	-14.81	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2282	南阳镇平	10kV枣供三线梁岗公变	200	56.83	160	46.34	46.34
2283	南阳镇平	齐岗村王河农综开发2#（机井）	50	0	40	40.00	40.00
2284	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树宋家公变	250	44.37	200	89.08	89.08
2285	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发2号（机井）	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2286	南阳镇平	10kV枣供一线安洼东2#公变	200	29.17	160	101.66	101.66
2287	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北公变	250	55.74	200	60.65	60.65
2288	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营2#井井通公变	100	41.22	80	38.78	38.78
2289	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙马营公变	200	55.45	160	49.10	49.10
2290	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺公变	200	43.17	160	73.66	73.66
2291	南阳镇平	10kV枣供一线中张公变	200	28	160	104.00	104.00
2292	南阳镇平	10kV官卢线曹营西公变	100	66.32	80	13.68	13.68
2293	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺1#机井公变	100	14.47	80	65.53	65.53
2294	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村河南公变	200	9.97	160	140.06	140.06
2295	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南3#公变	200	32.32	160	95.36	95.36
2296	南阳镇平	10kV卢供四线白北公变	200	50.36	160	59.28	59.28
2297	南阳镇平	10kV官卢线曹营中洼公变	200	31.02	160	97.96	97.96
2298	南阳镇平	10kV卢供二线樊岗公变	200	35.5	160	89.00	89.00
2299	南阳镇平	10kV枣供三线上张公变	200	56.52	160	46.96	46.96
2300	南阳镇平	10kV官卢线曹营北2#公变	200	40.03	160	79.94	79.94
2301	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺开发区公变	200	11.45	160	137.10	137.10
2302	南阳镇平	10kV官曲线开发区东公变	200	49.25	160	61.50	61.50
2303	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南2#公变	315	20.16	252	188.50	188.50
2304	南阳镇平	10kV高卢线凤翅山公变	100	71.13	80	8.87	8.87
2305	南阳镇平	10kV枣供三线上岗岗中公变	200	44.46	160	71.08	71.08
2306	南阳镇平	10kV枣供三线山南村部公变	200	25.48	160	109.04	109.04
2307	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗北2#公变	200	27.38	160	105.24	105.24
2308	南阳镇平	10kV高卢线郝沟2#公变	200	56.85	160	46.30	46.30
2309	南阳镇平	10kV枣供一线小周营公变	100	72.22	80	7.78	7.78
2310	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺公变	200	53.65	160	52.70	52.70
2311	南阳镇平	10kV卢供四线寨河东公变	200	33.04	160	93.92	93.92
2312	南阳镇平	10kV枣供一线城隍庙公变	200	51	160	58.00	58.00
2313	南阳镇平	10kV官卢线曹营公变	200	56.57	160	46.86	46.86
2314	南阳镇平	10kV枣供二线枣园南公变	100	47.22	80	32.78	32.78
2315	南阳镇平	10kV枣供三线中赵公变	200	45.99	160	68.02	68.02
2316	南阳镇平	10kV枣供五线山北张北公变	200	17.07	160	125.86	125.86
2317	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿万斤22#井（机井）	200	17.14	160	125.72	125.72
2318	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗2#公变	200	34.67	160	90.66	90.66
2319	南阳镇平	齐岗薛王营公变	200	37.49	160	85.02	85.02
2320	南阳镇平	10kV卢供一线街北公变	400	38.42	320	166.32	166.32
2321	南阳镇平	10kV卢供四线马家南公变	100	50.42	80	29.58	29.58
2322	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗北公变	200	40.3	160	79.40	79.40
2323	南阳镇平	10kV卢供一线河东公变	200	72.84	160	14.32	14.32
2324	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺2#机井公变	100	37.13	80	42.87	42.87
2325	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿万斤26#井（机井）	200	32.04	160	95.92	95.92
2326	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂8#公变（机井）	100	40.45	80	39.55	39.55
2327	南阳镇平	10kV卢供四线马家公变	200	78.32	160	3.36	3.36
2328	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼井井通公变	100	0	80	80.00	80.00
2329	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄村柴庄南1#机井公变	100	0.12	80	79.88	79.88
2330	南阳镇平	10kV卢供四线谢家公变	200	58.07	160	43.86	43.86
2331	南阳镇平	10kV官曲线齐岗马坡公变	100	53.76	80	26.24	26.24
2332	南阳镇平	10kV枣供五线石宋李公变	200	26.37	160	107.26	107.26

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2333	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树北公变	200	53.4	160	53.20	53.20
2334	南阳镇平	10kV枣供三线周家公变	200	35.95	160	88.10	88.10
2335	南阳镇平	10kV高卢线田河公变	400	25.64	320	217.44	217.44
2336	南阳镇平	10kV枣供五线六化村张家公变	200	37.81	160	84.38	84.38
2337	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇烂银张村千亿斤13#井	200	21.58	160	116.84	116.84
2338	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗北公变	200	31.69	160	96.62	96.62
2339	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东公变	200	53.08	160	53.84	53.84
2340	南阳镇平	10kV卢供四线东风韩营公变	200	56.27	160	47.46	47.46
2341	南阳镇平	10kV卢供四线马家东公变	100	58.13	80	21.87	21.87
2342	南阳镇平	10kV枣供三线袁营2#公变	100	20.91	80	59.09	59.09
2343	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营公变	400	65.85	320	56.60	56.60
2344	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗井井通公变	100	8.61	80	71.39	71.39
2345	南阳镇平	10kV枣供四线老时营机井烟叶公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2346	南阳镇平	10kV官曲线柴庄北公变	200	31.85	160	96.30	96.30
2347	南阳镇平	10kV官曲线齐岗东公变	100	91.25	80	-11.25	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2348	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗西公变	200	33.71	160	92.58	92.58
2349	南阳镇平	10kV枣供一线周岗烟叶2#公变	200	16.95	160	126.10	126.10
2350	南阳镇平	10kV枣供四线老时营岗上公变	200	9.29	160	141.42	141.42
2351	南阳镇平	10kV卢供一线街西公变	500	88.03	400	-40.15	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2352	南阳镇平	10kV卢供二线小李家公变	200	14.52	160	130.96	130.96
2353	南阳镇平	10kV卢供二线李营公变	200	51.01	160	57.98	57.98
2354	南阳镇平	10kV枣供一线中张2#公变	200	43.17	160	73.66	73.66
2355	南阳镇平	周闫营台区	200	25.9	160	108.20	108.20
2356	南阳镇平	乡直东	200	72.85	160	14.30	14.30
2357	南阳镇平	10kV枣供三线山南中公变	200	34.34	160	91.32	91.32
2358	南阳镇平	10kV枣供四线下户村1#机井公变	100	15.95	80	64.05	64.05
2359	南阳镇平	10kV卢供四线小魏营2公变	200	73.2	160	13.60	13.60
2360	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂2#机井公变	100	45.06	80	34.94	34.94
2361	南阳镇平	10kV官卢线刘沟秋树庙公变	200	43.9	160	72.20	72.20
2362	南阳镇平	10kV官卢线余宅村部公变	200	18.11	160	123.78	123.78
2363	南阳镇平	10kV卢供五线时河公变	200	37.51	160	84.98	84.98
2364	南阳镇平	10kV卢供四线卢医变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
2365	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂1#机井公变	100	23.44	80	56.56	56.56
2366	南阳镇平	10kV卢供一线张沟北公变	200	60.5	160	39.00	39.00
2367	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙公变	250	15.44	200	161.40	161.40
2368	南阳镇平	10kV枣供五线六化公变	200	33.79	160	92.42	92.42
2369	南阳镇平	10kV枣供三线彭李岗公变	200	73.65	160	12.70	12.70
2370	南阳镇平	10kV官曲线齐岗西公变	200	35.47	160	89.06	89.06
2371	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗东公变	200	50.77	160	58.46	58.46
2372	南阳镇平	10kV枣供一线周岗2#公变	200	43.06	160	73.88	73.88
2373	南阳镇平	10kV高卢线何营公变	200	62.98	160	34.04	34.04
2374	南阳镇平	10kV枣供二线杨家开发区公变	200	78.84	160	2.32	2.32
2375	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙村1#机井公变	100	14.3	80	65.70	65.70
2376	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗东2#公变	100	107.75	80	-27.75	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2377	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营1#井井通公变	100	62.68	80	17.32	17.32
2378	南阳镇平	10kV卢供一线街西2#公变	400	0	320	320.00	320.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2379	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北张西公变	200	43.37	160	73.26	73.26
2380	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂1#机井公变	100	59.68	80	20.32	20.32
2381	南阳镇平	10kV卢供四线马家东1#机井公变	100	9.48	80	70.52	70.52
2382	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东2#公变	200	84.65	160	-9.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2383	南阳镇平	10kV枣供一线陈营公变	200	41.23	160	77.54	77.54
2384	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙西营公变	200	86.07	160	-12.14	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2385	南阳镇平	10kV枣供五线东黄毛家公变	200	36.83	160	86.34	86.34
2386	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙开发区1号公变	200	6.79	160	146.42	146.42
2387	南阳镇平	10kV官曲线河西2#公变	200	55.03	160	49.94	49.94
2388	南阳镇平	10kV高卢线王沟公变	100	105.81	80	-25.81	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2389	南阳镇平	10kV高卢线谢沟公变	200	42.73	160	74.54	74.54
2390	南阳镇平	10kV卢供一线张沟3#公变	400	9.29	320	282.84	282.84
2391	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗2公变	315	64.17	252	49.86	49.86
2392	南阳镇平	10kV卢供四线白北2#公变	200	21.72	160	116.56	116.56
2393	南阳镇平	10kV高卢线何营2#公变	200	44.94	160	70.12	70.12
2394	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗西坡公变	200	14.25	160	131.50	131.50
2395	南阳镇平	10kV高卢线王家沟公变	200	7.89	160	144.22	144.22
2396	南阳镇平	10kV枣供三线中赵2#公变	200	95.5	160	-31.00	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2397	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲村机井1#公变	100	9.79	80	70.21	70.21
2398	南阳镇平	10kV卢供四线刘半坡公变	80	66.66	64	10.67	10.67
2399	南阳镇平	10kV枣供四线青年队公变	200	47.06	160	65.88	65.88
2400	南阳镇平	10kV官卢线刘沟公变	200	19.88	160	120.24	120.24
2401	南阳镇平	10kV枣供五线小石河公变	200	18.54	160	122.92	122.92
2402	南阳镇平	10kV枣供三线袁营公变	200	62.56	160	34.88	34.88
2403	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙陈营公变	100	68.99	80	11.01	11.01
2404	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树南公变	200	65.4	160	29.20	29.20
2405	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田余宅2#公变（机井）	100	14.52	80	65.48	65.48
2406	南阳镇平	10kV官曲线乡直2#公变	315	57.4	252	71.19	71.19
2407	南阳镇平	10kV卢供四线东风公变	100	81.65	80	-1.65	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2408	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄西公变	200	24.65	160	110.70	110.70
2409	南阳镇平	10kV枣供三线殷坡公变	200	37.36	160	85.28	85.28
2410	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千斤7#井（机井）	200	13.12	160	133.76	133.76
2411	南阳镇平	10kV卢供四线东风北公变	200	46.74	160	66.52	66.52
2412	南阳镇平	10kV枣供三线崔家公变	200	31.05	160	97.90	97.90
2413	南阳镇平	10kV枣供一线安洼西坡公变	200	58.17	160	43.66	43.66
2414	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙南公变	200	47.86	160	64.28	64.28
2415	南阳镇平	10kV官卢线余宅公变	200	16.35	160	127.30	127.30
2416	南阳镇平	10kV卢供四线刘家公变	200	79.99	160	0.02	0.02
2417	南阳镇平	10kV卢供一线镇直政府公变	200	0	160	160.00	160.00
2418	南阳镇平	10kV枣供三线山南北公变	200	55.06	160	49.88	49.88
2419	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南公变	200	53.55	160	52.90	52.90
2420	南阳镇平	10kV枣供五线东黄中公变	200	55	160	50.00	50.00
2421	南阳镇平	10kV卢供一线街南公变	315	54.97	252	78.84	78.84
2422	南阳镇平	10kV卢供四线东孙河公变	200	31.47	160	97.06	97.06
2423	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇塔梁村千斤28#井（机井）	200	15.69	160	128.62	128.62

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2424	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙麻营公变	200	43.17	160	73.66	73.66
2425	南阳镇平	10kV枣供一线安洼农综3#公变	200	0.05	160	159.90	159.90
2426	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村1#机井公变	100	14.98	80	65.02	65.02
2427	南阳镇平	齐岗马坡2#公变	200	32.09	160	95.82	95.82
2428	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北公变	200	57.45	160	45.10	45.10
2429	南阳镇平	10kV枣供三线山南北2#公变	200	61.22	160	37.56	37.56
2430	南阳镇平	10kV卢供一线张沟2#公变	400	20.83	320	236.68	236.68
2431	南阳镇平	10kV枣供五线六化北公变	200	18.66	160	122.68	122.68
2432	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树朱家公变	200	49.43	160	61.14	61.14
2433	南阳镇平	10kV枣供四线郭家公变	200	38.68	160	82.64	82.64
2434	南阳镇平	10kV枣供四线老时营公变	100	80.81	80	-0.81	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2435	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿斤29#井（机井）	200	20.93	160	118.14	118.14
2436	南阳镇平	齐岗村齐岗1号机井台区考核表（机井）	100	29.51	80	50.49	50.49
2437	南阳镇平	10kV官曲线乔岗王河公变	200	23.42	160	113.16	113.16
2438	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼杨家公变	200	98.83	160	-37.66	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2439	南阳镇平	10kV卢供四线花力树公变	400	51.69	320	113.24	113.24
2440	南阳镇平	10kV卢供一线街东公变	400	52.35	320	110.60	110.60
2441	南阳镇平	10kV卢供二线小魏营西公变	315	25.03	252	173.16	173.16
2442	南阳镇平	10kV高卢线杨堂公变	100	90.69	80	-10.69	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2443	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟村李沟公变	200	65.11	160	29.78	29.78
2444	南阳镇平	10kV枣供五线山北张南2#公变	200	39.42	160	81.16	81.16
2445	南阳镇平	齐岗二队公变	200	2.71	160	154.58	154.58
2446	南阳镇平	楼子王村楼子王3号机井台区考核表（机井）	100	8.97	80	71.03	71.03
2447	南阳镇平	10kV枣供四线吴家公变	200	41.94	160	76.12	76.12
2448	南阳镇平	10kV官卢线余宅南公变	200	55.2	160	49.60	49.60
2449	南阳镇平	10kV枣供四线后营公变	200	70.27	160	19.46	19.46
2450	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙西公变	200	90.97	160	-21.94	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2451	南阳镇平	10kV枣供五线宋家公变	200	21.34	160	117.32	117.32
2452	南阳镇平	10kV枣供三线上岗公变	200	71.74	160	16.52	16.52
2453	南阳镇平	10kV高卢线均刘沟杨沟公变	100	36.23	80	43.77	43.77
2454	南阳镇平	10kV枣供四线白庙张公变	200	24.43	160	111.14	111.14
2455	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼公变	200	66.79	160	26.42	26.42
2456	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙东公变	400	29.22	320	203.12	203.12
2457	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营村部公变	160	40.96	128	62.46	62.46
2458	南阳镇平	10kV官曲线乡直5#公变	400	23.08	320	227.68	227.68
2459	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼2#公变	200	41.62	160	76.76	76.76
2460	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗南公变	200	36.54	160	86.92	86.92
2461	南阳镇平	10kV高卢线花坡公变	400	7.34	320	290.64	290.64
2462	南阳镇平	10kV官卢线曹营北公变	200	28.45	160	103.10	103.10
2463	南阳镇平	10kV高卢线凤翅山南公变	200	45.36	160	69.28	69.28
2464	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙郭庄公变	200	43.12	160	73.76	73.76
2465	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树张坡公变	100	35.3	80	44.70	44.70
2466	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙1#机井公变	100	32.76	80	47.24	47.24
2467	南阳镇平	10kV官曲线开发区西公变	250	24.96	200	137.60	137.60
2468	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田刘沟1#公变（机井）	100	58.29	80	21.71	21.71

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2469	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙郭庄2#公变	200	34.24	160	91.52	91.52
2470	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南2#公变	200	23.92	160	112.16	112.16
2471	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田7号	100	55.27	80	24.73	24.73
2472	南阳镇平	齐岗村齐岗3号机井台区考核表（机井）	100	19.87	80	60.13	60.13
2473	南阳镇平	10kV卢供五线小彭岗南公变	200	13.23	160	133.54	133.54
2474	南阳镇平	10kV枣供一线枣园变电站站用变	100	1.86	80	78.14	78.14
2475	南阳镇平	齐岗村部公变	250	24.87	200	137.83	137.83
2476	南阳镇平	10kV官曲线乡直东2#公变	400	0	320	320.00	320.00
2477	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南公变	250	34.07	200	114.83	114.83
2478	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙李庄公变	100	86.08	80	-6.08	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2479	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼岗上公变	100	39.59	80	40.41	40.41
2480	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙北公变	200	62.74	160	34.52	34.52
2481	南阳镇平	彭岗南3#公变	200	16.27	160	127.46	127.46
2482	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树西孙河公变	200	36.83	160	86.34	86.34
2483	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张王家公变	200	35.57	160	88.86	88.86
2484	南阳镇平	10kV卢供四线东湾公变	200	98.18	160	-36.36	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2485	南阳镇平	10kV官曲线开发区公变	200	91.97	160	-23.94	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2486	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗南公变	200	43.37	160	73.26	73.26
2487	南阳镇平	10kV官卢线曹营村部公变	100	39.15	80	40.85	40.85
2488	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺北公变	200	45.88	160	68.24	68.24
2489	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤9#井（机井）	200	10.95	160	138.10	138.10
2490	南阳镇平	10kV枣供三线沟王3#公变	200	20.63	160	118.74	118.74
2491	南阳镇平	10kV卢供二线小魏营北2#公变	200	60.91	160	38.18	38.18
2492	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂2#机井公变	100	45.19	80	34.81	34.81
2493	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟小郭岗公变	200	11.71	160	136.58	136.58
2494	南阳镇平	10kV高卢线香田庄公变	200	13.32	160	133.36	133.36
2495	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2496	南阳镇平	10kV高卢线花坡西沟公变	200	10.88	160	138.24	138.24
2497	南阳镇平	齐岗周营公变	200	0	160	160.00	160.00
2498	南阳镇平	10kV枣供一线步口张2#公变	200	54.29	160	51.42	51.42
2499	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼2号公变（机井）	100	6.97	80	73.03	73.03
2500	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营2#公变	200	64.21	160	31.58	31.58
2501	南阳镇平	10kV马供一线唐营东小农水公变	200	28.04	160	103.92	103.92
2502	南阳镇平	10kV贾马线小碾王北公变	200	66.92	160	26.16	26.16
2503	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李16#公变（机井）	100	42.86	80	37.14	37.14
2504	南阳镇平	10kV贾马线玉盘公变	100	66.45	80	13.55	13.55
2505	南阳镇平	10kV马供二线白衣北2#公变	250	65.86	200	35.35	35.35
2506	南阳镇平	10kV贾马线马庄盆杨公变	200	84.47	160	-8.94	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2507	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2508	南阳镇平	10kV贾工线镇直所前公变	400	60.01	320	79.96	79.96
2509	南阳镇平	10kV贾马线马庄村南小农水公变（机井）	100	34.25	80	45.75	45.75
2510	南阳镇平	10kV贾社线老街口南公变	400	21.11	320	235.56	235.56
2511	南阳镇平	10kV马供一线唐营南小农水公变（机井）	100	22.4	80	57.60	57.60
2512	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙北公变	200	45.38	160	69.24	69.24
2513	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东公变	400	27.94	320	208.24	208.24

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2514	南阳镇平	10kV马供一线毕张东公变	315	42.27	252	118.85	118.85
2515	南阳镇平	10kV贾贾线张楼西公变	160	79.98	128	0.03	0.03
2516	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营公变	200	60.49	160	39.02	39.02
2517	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨北1号公变	200	60.32	160	39.36	39.36
2518	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李北2#公变	200	10.5	160	139.00	139.00
2519	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒村栗黄南岭高标准农田1#公变	100	14.84	80	65.16	65.16
2520	南阳镇平	10kV贾普线李民西2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2521	南阳镇平	10kV贾贾线华星北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2522	南阳镇平	10kV贾贾线薛关徐营2#公变	200	48.63	160	62.74	62.74
2523	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴村北头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2524	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙村北头小农水公变（机井）	100	7.37	80	72.63	72.63
2525	南阳镇平	10kV贾贾线府右路北公变	200	38.23	160	83.54	83.54
2526	南阳镇平	10kV贾工线小集南2#公变	200	39.78	160	80.44	80.44
2527	南阳镇平	10kV贾工线桥东副食城公变	200	88.42	160	-16.84	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2528	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄公变	200	24.41	160	111.18	111.18
2529	南阳镇平	10kV马供二线白衣姜家南小农水公变	200	28.55	160	102.90	102.90
2530	南阳镇平	10kV贾贾线师洼西公变	200	54.02	160	51.96	51.96
2531	南阳镇平	10kV贾社线桥北清真寺公变	200	31.9	160	96.20	96.20
2532	南阳镇平	10kV贾工线桥南公变	315	97.15	252	-54.02	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2533	南阳镇平	10kV贾马线杨寨簸箕杨南公变	200	0	160	160.00	160.00
2534	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨1号机井公变	100	44.81	80	35.19	35.19
2535	南阳镇平	10kV贾普线李民南3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2536	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙3#公变	200	36.92	160	86.16	86.16
2537	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北3#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2538	南阳镇平	10kV马供二线夹河里西2#公变	200	41.57	160	76.86	76.86
2539	南阳镇平	10kV贾普线大徐营中公变	200	53.39	160	53.22	53.22
2540	南阳镇平	10kV马供一线唐营4#公变	200	0	160	160.00	160.00
2541	南阳镇平	10kV马供一线唐营2#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
2542	南阳镇平	10kV马供二线白衣村南公变	200	37.02	160	85.96	85.96
2543	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北公变	200	83.98	160	-7.96	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2544	南阳镇平	10kV贾马线黄煉扒北公变	200	44.59	160	70.82	70.82
2545	南阳镇平	10kV马供一线毕张公变	200	70.35	160	19.30	19.30
2546	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙南公变	200	34.64	160	90.72	90.72
2547	南阳镇平	10kV马供一线毕张西2#公变	200	116.02	160	-72.04	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2548	南阳镇平	10kV马供一线马庄新社区2#公变	200	7.53	160	144.94	144.94
2549	南阳镇平	10kV贾贾线申寨南公变	315	39.7	252	126.95	126.95
2550	南阳镇平	苏曹营村1号机井台区考核表（机井）	100	11.07	80	68.93	68.93
2551	南阳镇平	10kV贾社线坡李王东公变	200	39.62	160	80.76	80.76
2552	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站2#公变	315	53.01	252	85.02	85.02
2553	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田大龙庙东2#公变	200	18.95	160	122.10	122.10
2554	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒刘家西农综开发公变（机井）	100	14.48	80	65.52	65.52
2555	南阳镇平	10kV马供一线太山庙加油站东小农水公变（机井）	100	42.85	80	37.15	37.15
2556	南阳镇平	10kV马供一线乡直西公变	400	46.07	320	135.72	135.72
2557	南阳镇平	10kV贾贾线薛关吴营公变	200	101.48	160	-42.96	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2558	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙2号机井公变	100	21.37	80	58.63	58.63

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2559	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵南公变	200	58.46	160	43.08	43.08
2560	南阳镇平	10kV马供二线尤营小马庄南小农水公变（机井）	100	14.44	80	65.56	65.56
2561	南阳镇平	10kV贾社线镇直文化市场公变	400	29.04	320	203.84	203.84
2562	南阳镇平	10kV贾工线镇直过街楼南公变	400	61.36	320	74.56	74.56
2563	南阳镇平	10kV贾普线人民路南公变	200	0	160	160.00	160.00
2564	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河东公变	200	42.31	160	75.38	75.38
2565	南阳镇平	10kV贾工线小集东公变	200	54.06	160	51.88	51.88
2566	南阳镇平	10kV贾工线赵营3#台区	200	36.32	160	87.36	87.36
2567	南阳镇平	贾马线小农水开发栗扒西河北井井通公变（机井）	100	38.01	80	41.99	41.99
2568	南阳镇平	闵河村闵王庄1号机井台区考核表（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
2569	南阳镇平	10kV贾普线线张楼王家公变	200	25.67	160	108.66	108.66
2570	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张南公变	250	71.61	200	20.98	20.98
2571	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王2#井井通公变	100	49.53	80	30.47	30.47
2572	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王1#井井通公变	200	43.05	160	73.90	73.90
2573	南阳镇平	10kV贾马线南岭公变	100	79.1	80	0.90	0.90
2574	南阳镇平	10kV贾马线小栗扒东小农水公变（机井）	100	64.02	80	15.98	15.98
2575	南阳镇平	10kV贾普线线李民南水公变	100	30.48	80	49.52	49.52
2576	南阳镇平	10kV贾社线税务局门前公变	400	30.8	320	196.80	196.80
2577	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里1#机井公变	100	0.05	80	79.95	79.95
2578	南阳镇平	10kV马供二线尤营南公变	200	10.94	160	138.12	138.12
2579	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李17#公变（机井）	100	62.73	80	17.27	17.27
2580	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄2#公变	200	56.08	160	47.84	47.84
2581	南阳镇平	10kV贾社线闵河相家公变	100	56.05	80	23.95	23.95
2582	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑开发公变	200	53.38	160	53.24	53.24
2583	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村栗扒东1#机井公变	200	35.9	160	88.20	88.20
2584	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李15#公变（机井）	100	64.24	80	15.76	15.76
2585	南阳镇平	10kV贾贾线人民路公变	400	42.69	320	149.24	149.24
2586	南阳镇平	10kV马供二线白衣北公变	200	41.04	160	77.92	77.92
2587	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨丁营公变	100	76.27	80	3.73	3.73
2588	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒东公变	200	75.72	160	8.56	8.56
2589	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田上辛营1号公变（机井）	100	16.43	80	63.57	63.57
2590	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李11#公变（机井）	100	29.53	80	50.47	50.47
2591	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营8#公变（机井）	100	25.78	80	54.22	54.22
2592	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北2#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
2593	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关杨庄北机井公变	100	43.63	80	36.37	36.37
2594	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田白衣5#公变（机井）	100	56.37	80	23.63	23.63
2595	南阳镇平	10kV马供二线夹河李西3#公变	200	32.39	160	95.22	95.22
2596	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇寺后张村27#井公变	100	61.28	80	18.72	18.72
2597	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2598	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田李民1#公变（机井）	100	14.83	80	65.17	65.17
2599	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨2号机井公变	100	70.64	80	9.36	9.36
2600	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒村栗黄南岭高标准农田3#公变	100	17.34	80	62.66	62.66
2601	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村观门西公变	200	30.84	160	98.32	98.32
2602	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河南公变	200	64.88	160	30.24	30.24
2603	南阳镇平	10kV贾马线盆杨西南角小农水公变（机井）	100	15.11	80	64.89	64.89
2604	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨丁营西公变（机井）	100	34.24	80	45.76	45.76
2605	南阳镇平	10kV贾贾线杨庄路口公变	400	16.85	320	252.60	252.60

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2606	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东坡公变	200	23.13	160	113.74	113.74
2607	南阳镇平	10kV马供二线尤营王妤公变	100	32.33	80	47.67	47.67
2608	南阳镇平	10kV贾马线马庄北公变	200	57.4	160	45.20	45.20
2609	南阳镇平	10kV贾工线桥西公变	200	84.34	160	-8.68	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2610	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家公变	100	29.59	80	50.41	50.41
2611	南阳镇平	10kV马供一线乡直东2#公变	400	32.56	320	189.76	189.76
2612	南阳镇平	10kV贾工线镇直西商场公变	400	37.79	320	168.84	168.84
2613	南阳镇平	10kV贾普线线李民南公变	200	70.35	160	19.30	19.30
2614	南阳镇平	10kV贾普线线李民开发区公变	400	26.04	320	215.84	215.84
2615	南阳镇平	10kV贾贾线华星商场北公变	315	69.37	252	33.48	33.48
2616	南阳镇平	10kV贾马线栗扒东1公变	315	53.25	252	84.26	84.26
2617	南阳镇平	10kV贾马线马庄南2公变	100	66.55	80	13.45	13.45
2618	南阳镇平	10kV贾社线寺后王公变	200	34.89	160	90.22	90.22
2619	南阳镇平	10kV贾马线黄棘扒北2#公变	80	80.02	64	-0.02	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2620	南阳镇平	10kV马供二线尤营东2#公变	250	22.11	200	144.73	144.73
2621	南阳镇平	10kV贾贾线齐李东公变	160	103.3	128	-37.28	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2622	南阳镇平	10kV马供二线尤营东公变	200	44.92	160	70.16	70.16
2623	南阳镇平	0kV贾社线高标准农田黑龙庙南园1号机井公变	100	11.03	80	68.97	68.97
2624	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营2#公变	200	45.25	160	69.50	69.50
2625	南阳镇平	0kV贾马线太山庙高家晓小农水公变（机井）	100	70.66	80	9.34	9.34
2626	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里东1#机井公变	100	19.07	80	60.93	60.93
2627	南阳镇平	10kV马供一线乡直东公变	400	52.36	320	110.56	110.56
2628	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田山头营公变	100	10.45	80	69.55	69.55
2629	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区南公变	400	13.35	320	266.60	266.60
2630	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼1号公变（机井）	100	0.04	80	79.96	79.96
2631	南阳镇平	10kV马供一线张楼西1#公变	200	4.09	160	151.82	151.82
2632	南阳镇平	10kV贾工线过街路南2#公变	315	39.16	252	128.65	128.65
2633	南阳镇平	0kV马供二线白衣郭庄南小农水公变（机井）	100	20.05	80	59.95	59.95
2634	南阳镇平	10kV贾工线赵庄公变	200	65.08	160	29.84	29.84
2635	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼4号公变（机井）	100	7.73	80	72.27	72.27
2636	南阳镇平	10kV贾马线马庄南公变	200	35.49	160	89.02	89.02
2637	南阳镇平	10kV贾工线张林路口东公变	200	42.59	160	74.82	74.82
2638	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙2#公变	160	24.12	128	89.41	89.41
2639	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨北公变	400	46.61	320	133.56	133.56
2640	南阳镇平	10kV贾马线上庄子2#公变	100	22.85	80	57.15	57.15
2641	南阳镇平	10kV贾贾线师洼观门上公变	200	26.53	160	106.94	106.94
2642	南阳镇平	10kV马供一线乡直西2#公变	200	57.88	160	44.24	44.24
2643	南阳镇平	10kV贾工线副食城2#公变	200	73.57	160	12.86	12.86
2644	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙2#公变	400	33.86	320	184.56	184.56
2645	南阳镇平	10kV贾马线上庄子公变	200	81.87	160	-3.74	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2646	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西北公变	200	47.11	160	65.78	65.78
2647	南阳镇平	10kV马供一线栗扒东2公变	200	57.05	160	45.90	45.90
2648	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营公变	400	51.19	320	115.24	115.24
2649	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东南公变	100	40.82	80	39.18	39.18
2650	南阳镇平	10kV马供二线尤营东台区公变	200	65.73	160	28.54	28.54

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2651	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南1#机井公变	100	52.05	80	27.95	27.95
2652	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河北公变	200	13.72	160	132.56	132.56
2653	南阳镇平	10kV马供一线栗扒开发区公变	200	54.23	160	51.54	51.54
2654	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李14#公变（机井）	100	118.29	80	-38.29	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2655	南阳镇平	10kV马供一线太山庙小农水公变（机井）	100	25.66	80	54.34	54.34
2656	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北公变	200	32.19	160	95.62	95.62
2657	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙西公变	200	22	160	116.00	116.00
2658	南阳镇平	10kV贾社线闵河村王家庄东机井公变	200	14.84	160	130.32	130.32
2659	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2660	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区北1#公变	200	78.8	160	2.40	2.40
2661	南阳镇平	10kV贾普线李民开发2#公变	200	27.36	160	105.28	105.28
2662	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田上辛营马河湾公变（机井）	100	6.7	80	73.30	73.30
2663	南阳镇平	10kV马供二线白衣西西头小农水公变（机井）	100	26.04	80	53.96	53.96
2664	南阳镇平	10kV马供一线高庄东小农水公变（机井）	100	25.6	80	54.40	54.40
2665	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥北小农水公变	315	2.06	252	245.51	245.51
2666	南阳镇平	10kV贾工线赵营公变	315	36.59	252	136.74	136.74
2667	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营南机井公变	100	27.67	80	52.33	52.33
2668	南阳镇平	10kV马供二线夹河李袁家公变	200	23.4	160	113.20	113.20
2669	南阳镇平	10kV马供二线尤营西公变	315	41.37	252	121.68	121.68
2670	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒村栗黄南岭高标准农田2#公变	100	35.21	80	44.79	44.79
2671	南阳镇平	10kV贾社线尚营2#公变	100	55.3	80	24.70	24.70
2672	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田育茂张3#公变	100	22.48	80	57.52	57.52
2673	南阳镇平	10kV贾工线桥南跃进门公变	160	30.33	128	79.47	79.47
2674	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2675	南阳镇平	10kV贾马线太山庙加油站西北小农水公变（机井）	100	52.1	80	27.90	27.90
2676	南阳镇平	10kV贾社线华星南2#公变	200	69.86	160	20.28	20.28
2677	南阳镇平	10kV贾普线育茂张2#机井公变	100	56.26	80	23.74	23.74
2678	南阳镇平	10kV贾社线首级李公变	200	28.82	160	102.36	102.36
2679	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵北公变	200	45.58	160	68.84	68.84
2680	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李12#公变（机井）	100	35.9	80	44.10	44.10
2681	南阳镇平	10kV马供二线白衣堂村口小农水公变（机井）	100	62.78	80	17.22	17.22
2682	南阳镇平	10kV贾普线胡叶庙2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2683	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北1#农综开发公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2684	南阳镇平	10kV贾马线张庄南农综开发公变（机井）	100	4.51	80	75.49	75.49
2685	南阳镇平	10kV贾普线线牧庄公变	315	57.3	252	71.51	71.51
2686	南阳镇平	10kV贾社线李家公变	315	40.31	252	125.02	125.02
2687	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张西公变	315	53.53	252	83.38	83.38
2688	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄公变	315	58.47	252	67.82	67.82
2689	南阳镇平	10kV马供二线尤营西3#公变	100	100.96	80	-20.96	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2690	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼1号机井公变	100	32.84	80	47.16	47.16
2691	南阳镇平	10kV贾工线迎宾路2#公变	200	63.5	160	33.00	33.00
2692	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苇子坑南公变（机井）	100	37.28	80	42.72	42.72
2693	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼西2#公变	200	45.56	160	68.88	68.88
2694	南阳镇平	10kV马供一线新马庄社区公变	400	26.45	320	214.20	214.20
2695	南阳镇平	10kV贾贾线张楼王营公变	100	59.7	80	20.30	20.30
2696	南阳镇平	10kV马供二线尤营西2#公变	200	47.68	160	64.64	64.64

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2697	南阳镇平	10kV贾马线黄棘扒西公变	200	46.64	160	66.72	66.72
2698	南阳镇平	10kV贾普线小庙李农综开发机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
2699	南阳镇平	0kV马供二线白衣西东头小农水公变（机井）	100	22.87	80	57.13	57.13
2700	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田老君庙杨庙机井公变	100	37.01	80	42.99	42.99
2701	南阳镇平	10kV贾普线牧庄1#机井公变	100	22.01	80	57.99	57.99
2702	南阳镇平	10kV贾普线李普吾南公变	200	61.54	160	36.92	36.92
2703	南阳镇平	10kV贾社线薛关徐营公变	315	56.45	252	74.18	74.18
2704	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉公变	200	66.35	160	27.30	27.30
2705	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田尤营10#公变（机井）	100	57.97	80	22.03	22.03
2706	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北2#公变	100	93.07	80	-13.07	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2707	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙4#公变	200	0	160	160.00	160.00
2708	南阳镇平	张林路口台区	315	65.26	252	46.43	46.43
2709	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田小集北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2710	南阳镇平	10kV贾普线线府右路镇直公变	500	44.71	400	176.45	176.45
2711	南阳镇平	10kV贾普线育茂张东2#公变	200	90.94	160	-21.88	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2712	南阳镇平	10kV贾社线坡里王西公变	100	75.37	80	4.63	4.63
2713	南阳镇平	10kV贾工线路灯牧庄公变	315	32.58	252	149.37	149.37
2714	南阳镇平	10kV贾社线供销社公变	315	28.99	252	160.68	160.68
2715	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村部东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2716	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家西公变	200	25.08	160	109.84	109.84
2717	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李1#公变	200	0	160	160.00	160.00
2718	南阳镇平	10kV马供二线夹河李王庄公变	200	33.85	160	92.30	92.30
2719	南阳镇平	10kV马供一线毕张农综开发公变（机井）	200	13.7	160	132.60	132.60
2720	南阳镇平	0kV贾马线大龙庙南桃园小农水公变（机井）	100	78.33	80	1.67	1.67
2721	南阳镇平	10kV贾普线线李普吾公变	400	29.64	320	201.44	201.44
2722	南阳镇平	10kV贾马线栗扒中公变	200	60.07	160	39.86	39.86
2723	南阳镇平	10kV贾马线桥南高标准机井公变	200	0	160	160.00	160.00
2724	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东2#公变	100	109.91	80	-29.91	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2725	南阳镇平	10kV马供一线马庄村马庄机井1#公变	200	13.72	160	132.56	132.56
2726	南阳镇平	10kV贾社线寺后张西公变	315	36.91	252	135.73	135.73
2727	南阳镇平	10kV贾马线张庄2#公变	200	31.09	160	97.82	97.82
2728	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张东公变	200	44.08	160	71.84	71.84
2729	南阳镇平	10kV贾社线小河赵公变	250	29.57	200	126.08	126.08
2730	南阳镇平	10kV马供一线毕张西1#公变	200	67.07	160	25.86	25.86
2731	南阳镇平	10kV马供二线白衣南公变	200	60.56	160	38.88	38.88
2732	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南公变	100	78.08	80	1.92	1.92
2733	南阳镇平	10kV贾社线湾张南公变	200	66.71	160	26.58	26.58
2734	南阳镇平	贾贾线高标准农田下户杨张营东1号公变（机井）	100	14.47	80	65.53	65.53
2735	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼3号机井公变	100	32.17	80	47.83	47.83
2736	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田赵营机井公变	100	10.93	80	69.07	69.07
2737	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西2#公变	200	38.05	160	83.90	83.90
2738	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关徐营机井公变	100	10.25	80	69.75	69.75
2739	南阳镇平	10kV贾工线小集南公变	200	37.87	160	84.26	84.26
2740	南阳镇平	10kV贾贾线华星商场南公变	315	53.79	252	82.56	82.56
2741	南阳镇平	10kV贾社线寺后张开发公变	160	24.56	128	88.70	88.70

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2742	南阳镇平	10kV贾社线文化市场南公变	200	86.03	160	-12.06	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2743	南阳镇平	10kV马供二线毕张沟里公变	200	2.65	160	154.70	154.70
2744	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙公变	250	77.76	200	5.60	5.60
2745	南阳镇平	10kV贾工线镇直政府公变	200	14.37	160	131.26	131.26
2746	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田鲁庄机井公变	100	7.11	80	72.89	72.89
2747	南阳镇平	10kV贾贾线张楼洪家公变	200	37.25	160	85.50	85.50
2748	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营杜庙公变	200	28.02	160	103.96	103.96
2749	南阳镇平	10kV贾社线镇直民族街公变	500	68.79	400	56.05	56.05
2750	南阳镇平	10kV贾马线东黄公变	100	79.49	80	0.51	0.51
2751	南阳镇平	10kV贾社线湾李公变	200	33.07	160	93.86	93.86
2752	南阳镇平	10kV贾贾线南方商城公变	250	52.26	200	69.35	69.35
2753	南阳镇平	10kV马供二线白衣郭庄公变	315	37.59	252	133.59	133.59
2754	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑陈家公变	200	60.28	160	39.44	39.44
2755	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北2#公变	200	43.4	160	73.20	73.20
2756	南阳镇平	10kV贾工线桥南2#公变	200	69.02	160	21.96	21.96
2757	南阳镇平	10kV贾马线农综开发杨寨贾家公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2758	南阳镇平	10kV马供一线许庄公变	100	88.62	80	-8.62	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2759	南阳镇平	10kV贾社线闵河公变	200	10.59	160	138.82	138.82
2760	南阳镇平	10kV马供一线乡直北公变	400	26.71	320	213.16	213.16
2761	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站变公变	160	45.53	128	55.15	55.15
2762	南阳镇平	10kV贾社线尚营公变	200	33.05	160	93.90	93.90
2763	南阳镇平	10kV马供一线乡直南公变	400	43.37	320	146.52	146.52
2764	南阳镇平	10kV马供二线夹河李南公变	200	14.62	160	130.76	130.76
2765	南阳镇平	10kV马供一线乡直西3#公变	200	62.9	160	34.20	34.20
2766	南阳镇平	10kV马供二线尤营村部公变	100	53.45	80	26.55	26.55
2767	南阳镇平	10kV贾普线线王步口公变	250	103.26	200	-58.15	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2768	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王北公变	200	57.15	160	45.70	45.70
2769	南阳镇平	闵河村小河赵2号机井台区考核表（机井）	100	79.78	80	0.22	0.22
2770	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家2#公变	200	35.47	160	89.06	89.06
2771	南阳镇平	10kV马供二线白衣西公变	200	83.54	160	-7.08	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2772	南阳镇平	10kV贾工线镇直马口街公变	315	50.14	252	94.06	94.06
2773	南阳镇平	10kV贾马线小碾王公变	315	42.36	252	118.57	118.57
2774	南阳镇平	10kV贾马线后王公变	200	33.98	160	92.04	92.04
2775	南阳镇平	10kV贾马线小农水开发大龙庙南井井通公变	100	63.33	80	16.67	16.67
2776	南阳镇平	10kV贾社线桥北2#公变	400	18.05	320	247.80	247.80
2777	南阳镇平	10kV贾普线育茂张1#机井公变	100	47.35	80	32.65	32.65
2778	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南2#机井公变	200	50.21	160	59.58	59.58
2779	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中2#公变	200	37.46	160	85.08	85.08
2780	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发2#公变	315	48.29	252	99.89	99.89
2781	南阳镇平	10kV贾普线线杨庙公变	200	38.63	160	82.74	82.74
2782	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村19#井公变	200	30.41	160	99.18	99.18
2783	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东公变	200	78.47	160	3.06	3.06
2784	南阳镇平	0kV贾马线大龙庙村林场小农水公变（机井）	315	4.35	252	238.30	238.30
2785	南阳镇平	10kV贾贾线木市行2#公变	315	45.65	252	108.20	108.20
2786	南阳镇平	马线小农水开发马庄村北头1#井井通公变（	100	24.48	80	55.52	55.52

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2787	南阳镇平	10kV贾社线小河李公变	315	3.12	252	242.17	242.17
2788	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙河西公变	200	38.59	160	82.82	82.82
2789	南阳镇平	10kV贾普线线胡叶庙公变	160	31.7	128	77.28	77.28
2790	南阳镇平	10kV贾贾线华鑫南公变	400	76.01	320	15.96	15.96
2791	南阳镇平	10kV贾社线民族街西公变	200	63.26	160	33.48	33.48
2792	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李普吴西机井公变	100	21.02	80	58.98	58.98
2793	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼3号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2794	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田白衣6#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2795	南阳镇平	10kV贾马线栗扒东2#公变	400	0	320	320.00	320.00
2796	南阳镇平	10kV贾马线杨寨南公变	250	59.35	200	51.63	51.63
2797	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东公变	315	22.84	252	180.05	180.05
2798	南阳镇平	10kV贾社线张湾公变	400	30.5	320	198.00	198.00
2799	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥东一初中机井公变	100	25	80	55.00	55.00
2800	南阳镇平	10kV贾社线路灯建行公变	315	73.34	252	20.98	20.98
2801	南阳镇平	10kV贾社线贾小操场公变	315	52.13	252	87.79	87.79
2802	南阳镇平	10kV贾工线桥南3#公变	200	90.64	160	-21.28	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2803	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营开发公变	200	50.39	160	59.22	59.22
2804	南阳镇平	10kV贾普线线小庙李公变	200	21.69	160	116.62	116.62
2805	南阳镇平	10kV贾马线张庄公变	200	35.23	160	89.54	89.54
2806	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营徐营公变	100	88.07	80	-8.07	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2807	南阳镇平	10kV贾社线小集西公变	315	31.85	252	151.67	151.67
2808	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张东1#机井公变	200	23.38	160	113.24	113.24
2809	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口2#公变	200	70.46	160	19.08	19.08
2810	南阳镇平	10kV贾普线线大徐营西公变	250	90.43	200	-26.08	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2811	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑南公变	400	36.84	320	172.64	172.64
2812	南阳镇平	10kV贾工线牧庄开发区公变	160	84.62	128	-7.39	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2813	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑高家公变	400	12.74	320	269.04	269.04
2814	南阳镇平	10kV贾社线王家庄公变	200	39.28	160	81.44	81.44
2815	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄2#公变	200	54.03	160	51.94	51.94
2816	南阳镇平	10kV贾马线栗扒公变	80	46.68	64	26.66	26.66
2817	南阳镇平	10kV贾贾线观门上北公变	200	42.63	160	74.74	74.74
2818	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家2#机井公变	200	42.05	160	75.90	75.90
2819	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥北机井公变	100	52.87	80	27.13	27.13
2820	南阳镇平	10kV贾社线薛关尚营公变	200	33.57	160	92.86	92.86
2821	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王3#井井通公变	100	23.55	80	56.45	56.45
2822	南阳镇平	10kV贾普线李民南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2823	南阳镇平	10kV贾马线马庄北3#公变	400	0.09	320	319.64	319.64
2824	南阳镇平	10kV贾普线线大徐营东公变	400	37.81	320	168.76	168.76
2825	南阳镇平	10kV贾马线杨寨王庄公变	200	38.82	160	82.36	82.36
2826	南阳镇平	10kV贾社线薛家公变	315	61.11	252	59.50	59.50
2827	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营公变	200	39.58	160	80.84	80.84
2828	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙1号机井公变	100	21.88	80	58.12	58.12
2829	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村20#井公变	100	54.1	80	25.90	25.90
2830	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西北公变	200	17.75	160	124.50	124.50
2831	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苏曹营公变（机井）	100	23.71	80	56.29	56.29

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2832	南阳镇平	10kV贾普线华鑫南2#公变	200	70.3	160	19.40	19.40
2833	南阳镇平	10kV贾社线小操场2#公变	200	10.04	160	139.92	139.92
2834	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田大徐营4#公变（机井）	100	42.28	80	37.72	37.72
2835	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营7#公变（机井）	100	50.55	80	29.45	29.45
2836	南阳镇平	10kV贾工线菜市街2#公变	200	61.81	160	36.38	36.38
2837	南阳镇平	10kV贾贾线薛关杨庄公变	200	59.5	160	41.00	41.00
2838	南阳镇平	10kV贾贾线薛关王庄公变	315	41.72	252	120.58	120.58
2839	南阳镇平	10kV马供二线夹河李找子庄公变	200	20.91	160	118.18	118.18
2840	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东1#公变	200	47.05	160	65.90	65.90
2841	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西公变	200	62.81	160	34.38	34.38
2842	南阳镇平	10kV贾马线小农水开发大龙庙香匠王井井通公变（机井）	100	8.58	80	71.42	71.42
2843	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北4#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2844	南阳镇平	10kV贾普线线李民东公变	100	110.94	80	-30.94	负载率超过80%，不宜新接入负荷
2845	南阳镇平	10kV马供一线乡直东3#公变	400	51.73	320	113.08	113.08
2846	南阳镇平	10kV贾马线马庄北2#公变	200	34.4	160	91.20	91.20
2847	南阳镇平	10kV贾社线锦绣园公变	315	53.17	252	84.51	84.51
2848	南阳镇平	10kV贾贾线华鑫商场公变	315	38.82	252	129.72	129.72
2849	南阳镇平	10kV贾社线镇直老街口公变	250	56.76	200	58.10	58.10
2850	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴公变	250	64.7	200	38.25	38.25
2851	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东公变	200	35.2	160	89.60	89.60
2852	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田首级李南机井公变	100	15.44	80	64.56	64.56
2853	南阳镇平	10kV马供一线毕张南公变	200	38.13	160	83.74	83.74
2854	南阳镇平	10kV贾普线线李普吾井井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2855	南阳镇平	10kV贾贾线张楼后店公变	200	29.22	160	101.56	101.56
2856	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东2#公变	200	31.36	160	97.28	97.28
2857	南阳镇平	10kV贾普线线李民西公变	200	56.66	160	46.68	46.68
2858	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中公变	315	42.14	252	119.26	119.26
2859	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村21#井公变	100	49.7	80	30.30	30.30
2860	南阳镇平	10kV贾马线小农水西栗扒西井井通公变（机井）	100	41.63	80	38.37	38.37
2861	南阳镇平	10kV贾贾线齐李西公变	200	44.25	160	71.50	71.50
2862	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田寺后张南1号机井公变	100	13.42	80	66.58	66.58
2863	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苇子坑北公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2864	南阳镇平	10kV贾马线小农水马庄南粮库南1#井井通公变（机井）	100	35.33	80	44.67	44.67
2865	南阳镇平	10kV马供一线唐营西小农水公变（机井）	100	12.83	80	67.17	67.17
2866	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉2#公变	100	75.89	80	4.11	4.11
2867	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西公变	200	71.33	160	17.34	17.34
2868	南阳镇平	10kV马供一线唐营公变	400	45.46	320	138.16	138.16
2869	南阳镇平	10kV贾社线湾李北公变	200	69.4	160	21.20	21.20
2870	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙东公变	200	48.38	160	63.24	63.24
2871	南阳镇平	10kV贾社线鞋帽市场公变	315	33.86	252	145.34	145.34
2872	南阳镇平	10kV马供一线马庄土堆东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2873	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼3#公变	200	19.01	160	121.98	121.98
2874	南阳镇平	10kV贾工线赵营南公变	200	43.56	160	72.88	72.88
2875	南阳镇平	10kV贾工线镇直菜市街公变	200	41.79	160	76.42	76.42
2876	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙杨庙2#公变	200	63.26	160	33.48	33.48
2877	南阳镇平	10kV马供一线乡直西4#公变	400	29.64	320	201.44	201.44
2878	南阳镇平	10kV贾工线赵营2#公变	200	33.94	160	92.12	92.12

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2879	南阳镇平	10kV贾贾线申寨北公变	200	41.92	160	76.16	76.16
2880	南阳镇平	10kV贾贾线木材行公变	400	67.7	320	49.20	49.20
2881	南阳镇平	马线小农水杨寨村南头双楼张井井通公变（机井）	100	32.38	80	47.62	47.62
2882	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口公变	200	54.47	160	51.06	51.06
2883	南阳镇平	10kV马供二线夹河李公变	400	31.25	320	195.00	195.00
2884	南阳镇平	10kV贾贾线薛关公变	200	95.1	160	-30.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2885	南阳镇平	苏曹营村2号机井台区考核表（机井）	100	19.46	80	60.54	60.54
2886	南阳镇平	10kV贾社线桥北公变	315	68.66	252	35.72	35.72
2887	南阳镇平	10kV贾工线西商场2#公变	200	39.87	160	80.26	80.26
2888	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨3#公变	200	41.44	160	77.12	77.12
2889	南阳镇平	10kV贾普线牧庄南公变	200	48.94	160	62.12	62.12
2890	南阳镇平	10kV马供一线唐营3#公变	400	26.14	320	215.44	215.44
2891	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营北机井公变	100	44.05	80	35.95	35.95
2892	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西公变	200	71.32	160	17.36	17.36
2893	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发区公变	315	30.28	252	156.62	156.62
2894	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼2号机井公变	100	64.14	80	15.86	15.86
2895	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营3#公变	200	20.41	160	119.18	119.18
2896	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2897	南阳镇平	10kV贾普线李民东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2898	南阳镇平	10kV贾社线镇直迎宾路公变	200	35.84	160	88.32	88.32
2899	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营2#公变	200	64.49	160	31.02	31.02
2900	南阳镇平	10kV贾贾线南方商城北公变	315	63.24	252	52.79	52.79
2901	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田老君庙机井公变	100	42.02	80	37.98	37.98
2902	南阳镇平	10kV贾马线草寺北小农水公变（机井）	100	21.39	80	58.61	58.61
2903	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李民2#公变	100	8.36	80	71.64	71.64
2904	南阳镇平	10kV贾普线老君庙杨庙3#公变	200	24.61	160	110.78	110.78
2905	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李13#公变（机井）	100	17.6	80	62.40	62.40
2906	南阳镇平	10kV贾社线小集北公变	200	54.14	160	51.72	51.72
2907	南阳镇平	10kV贾普线牧庄农综开发7#公变	200	0	160	160.00	160.00
2908	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张机井1#公变	200	35.44	160	89.12	89.12
2909	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥南小农水公变（机井）	100	35.47	80	44.53	44.53
2910	南阳镇平	10kV马供二线白衣赵家小农水公变（机井）	100	15.29	80	64.71	64.71
2911	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙西1号机井公变	100	32.26	80	47.74	47.74
2912	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北公变	160	58.73	128	34.03	34.03
2913	南阳镇平	10kV马供一线高庄公变	200	20.63	160	118.74	118.74
2914	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王南公变	200	13.96	160	132.08	132.08
2915	南阳镇平	10kV贾贾线申营公变	200	30.86	160	98.28	98.28
2916	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北2#公变	200	58.98	160	42.04	42.04
2917	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营9#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2918	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙河西2#公变	200	46.34	160	67.32	67.32
2919	南阳镇平	10kV贾普线李民西3#公变	200	41.34	160	77.32	77.32
2920	南阳镇平	10kV贾社线首级李西公变	200	49.68	160	60.64	60.64
2921	南阳镇平	10kV贾社线老街口北公变	400	20.91	320	236.36	236.36
2922	南阳镇平	10kV贾工线赵庄高标准机井公变	200	5.49	160	149.02	149.02
2923	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理17#公变（机井）	200	40.93	160	78.14	78.14
2924	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘北3#公变	200	28.1	160	103.80	103.80
2925	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田4号	100	17.43	80	62.57	62.57

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2926	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发4号公变（机井）	100	9.96	80	70.04	70.04
2927	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田4号公变	100	9.54	80	70.46	70.46
2928	南阳镇平	刘营开发区公变	100	61.49	80	18.51	18.51
2929	南阳镇平	10kV侯南线老庄北公变	200	32.56	160	94.88	94.88
2930	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发6号公变（机井）	100	36.78	80	43.22	43.22
2931	南阳镇平	侯集狄庄土地整理40号变（机井）	200	10.48	160	139.04	139.04
2932	南阳镇平	侯集刘营土地整理30号变（机井）	200	19.2	160	121.60	121.60
2933	南阳镇平	镇直东2#公变	315	49.85	252	94.97	94.97
2934	南阳镇平	乔其营东公变	200	48.32	160	63.36	63.36
2935	南阳镇平	易营北公变	200	60.57	160	38.86	38.86
2936	南阳镇平	10kV林普线张林农综开发7#公变	100	34.56	80	45.44	45.44
2937	南阳镇平	10kV林直线蒋庄3#公变	200	4.98	160	150.04	150.04
2938	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理30号变（机井）	200	2.5	160	155.00	155.00
2939	南阳镇平	房营北1公变	200	15.23	160	129.54	129.54
2940	南阳镇平	团西村50-44公变（机井）	200	3.77	160	152.46	152.46
2941	南阳镇平	10kV林直线街东南2#公变	200	30.82	160	98.36	98.36
2942	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南1号公变	200	47.9	160	64.20	64.20
2943	南阳镇平	老庄南2#公变	200	50.71	160	58.58	58.58
2944	南阳镇平	高营土楼公变	200	46.07	160	67.86	67.86
2945	南阳镇平	10kV林直线街西南公变	200	65.14	160	29.72	29.72
2946	南阳镇平	赵营北3#公变	200	30.9	160	98.20	98.20
2947	南阳镇平	北门东机井公变	100	6.1	80	73.90	73.90
2948	南阳镇平	常营西公变	200	66.21	160	27.58	27.58
2949	南阳镇平	10kV马供三线高庄2#公变	315	28.54	252	162.10	162.10
2950	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
2951	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田9号公变	100	44.25	80	35.75	35.75
2952	南阳镇平	团西1号井井通公变（机井）	100	23.85	80	56.15	56.15
2953	南阳镇平	团东村50-53公变（机井）	200	6.23	160	147.54	147.54
2954	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理2#公变	200	13.91	160	132.18	132.18
2955	南阳镇平	10kV侯社线王营北公变	200	59.48	160	41.04	41.04
2956	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-33（机井）	200	9.53	160	140.94	140.94
2957	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业8#公变	200	4.91	160	150.18	150.18
2958	南阳镇平	10kV侯南线老庄1#公变	200	40.65	160	78.70	78.70
2959	南阳镇平	10kV林楚线白庙孙营公变	100	93.37	80	-13.37	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2960	南阳镇平	团中2号井井通公变（机井）	100	31.01	80	48.99	48.99
2961	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千斤30#公变	200	18.58	160	122.84	122.84
2962	南阳镇平	10kV林普线朱张营2#公变	200	27.96	160	104.08	104.08
2963	南阳镇平	姜庄东公变	400	36.92	320	172.32	172.32
2964	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西公变	200	37.94	160	84.12	84.12
2965	南阳镇平	永丰庄村12#公变（机井）	100	48.72	80	31.28	31.28
2966	南阳镇平	10kV林布线杨庄1公变	200	37.52	160	84.96	84.96
2967	南阳镇平	10kV林直线黑张西3#公变	200	25.94	160	108.12	108.12
2968	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发6#公变（机井）	100	56.83	80	23.17	23.17
2969	南阳镇平	大赵营南公变	200	23.49	160	113.02	113.02
2970	南阳镇平	辛庄寨村23#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2971	南阳镇平	宋营村33#公变（机井）	200	38.46	160	83.08	83.08
2972	南阳镇平	宋营北公变	200	73.58	160	12.84	12.84

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

2973	南阳镇平	宋营南公变	100	117.89	80	-37.89	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2974	南阳镇平	10kV林楚线楚营南2#公变	200	38.72	160	82.56	82.56
2975	南阳镇平	候集土地整理大赵营100-80（机井）	200	14.1	160	131.80	131.80
2976	南阳镇平	郭庄开发区公变	200	69.82	160	20.36	20.36
2977	南阳镇平	向寨2#公变	200	39.69	160	80.62	80.62
2978	南阳镇平	10kV林布线李寨南公变	100	100.25	80	-20.25	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2979	南阳镇平	项寨农排公变（机井）	400	35.54	320	177.84	177.84
2980	南阳镇平	房营南公变	200	28.14	160	103.72	103.72
2981	南阳镇平	10kV林普线李慎动中公变	200	100.16	160	-40.32	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
2982	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发8#公变（机井）	100	15.13	80	64.87	64.87
2983	南阳镇平	10kV林黑线太平观农综开发43#公变（机井）	100	21.68	80	58.32	58.32
2984	南阳镇平	辛庄寨村20#公变（机井）	100	37.46	80	42.54	42.54
2985	南阳镇平	10kV侯南线易营东2#公变	200	40.8	160	78.40	78.40
2986	南阳镇平	林布线布德王村高标准农田建设6号公变（机井）	100	41.14	80	38.86	38.86
2987	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理32#公变（机井）	200	24.61	160	110.78	110.78
2988	南阳镇平	10kV林直线街东南公变	315	43.24	252	115.79	115.79
2989	南阳镇平	田寨村19#公变（机井）	100	37.7	80	42.30	42.30
2990	南阳镇平	侯集镇污水处理厂公变（机井）	315	25.45	252	171.83	171.83
2991	南阳镇平	10kV侯郭线张庄西2#公变	200	41.06	160	77.88	77.88
2992	南阳镇平	高营西公变	315	62.02	252	56.64	56.64
2993	南阳镇平	10kV马供三线方坡村方坡北公变	200	43.91	160	72.18	72.18
2994	南阳镇平	10kV侯北线袁营南2#公变	400	31.83	320	192.68	192.68
2995	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤20#公变（机井）	200	3.99	160	152.02	152.02
2996	南阳镇平	谭寨千亩方公变（机井）	200	11.54	160	136.92	136.92
2997	南阳镇平	10kV林直线蒋庄5#公变	200	5.17	160	149.66	149.66
2998	南阳镇平	10kV林直线乡直公变	200	53.92	160	52.16	52.16
2999	南阳镇平	团东公变	200	38.2	160	83.60	83.60
3000	南阳镇平	金家庄公变	100	43.1	80	36.90	36.90
3001	南阳镇平	10kV侯社线姜营村小姜营公变	200	32.25	160	95.50	95.50
3002	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤7#公变（机井）	100	25.09	80	54.91	54.91
3003	南阳镇平	小王庄公变	200	28.22	160	103.56	103.56
3004	南阳镇平	刘营村14#公变（机井）	100	61.33	80	18.67	18.67
3005	南阳镇平	白杨村36公变（机井）	200	20.84	160	118.32	118.32
3006	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤13#公变（机井）	200	21.79	160	116.42	116.42
3007	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田1号公变	100	40.33	80	39.67	39.67
3008	南阳镇平	10kV林普线土楼村高标准农田1号公变	100	19.25	80	60.75	60.75
3009	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄路口公变	200	39.14	160	81.72	81.72
3010	南阳镇平	10kV林布线张林土地整理杨庄100kVA-78(04)公变	100	4.13	80	75.87	75.87
3011	南阳镇平	10kV林普线朱张营公变	400	36.55	320	173.80	173.80
3012	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南公变	200	42.69	160	74.62	74.62
3013	南阳镇平	10kV马供三线玉黄阁北2#公变	200	34.23	160	91.54	91.54
3014	南阳镇平	侯社线镇直东公变	400	34.38	320	182.48	182.48
3015	南阳镇平	熊庄东公变	200	35.3	160	89.40	89.40
3016	南阳镇平	候集土地整理谭寨村100-71（机井）	200	24.77	160	110.46	110.46
3017	南阳镇平	10kV林普线赵营西2#公变	200	69.78	160	20.44	20.44
3018	南阳镇平	10kV林布线华沟南河公变	100	60.3	80	19.70	19.70

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3019	南阳镇平	北门东公变	400	20.64	320	237.44	237.44
3020	南阳镇平	田寨村21#公变（机井）	100	17.74	80	62.26	62.26
3021	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发5号公变（机井）	100	12.62	80	67.38	67.38
3022	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤34#公变	100	11.11	80	68.89	68.89
3023	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理19#公变（机井）	200	13.92	160	132.16	132.16
3024	南阳镇平	孙楼村50-25公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3025	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理10#公变（机井）	200	26.57	160	106.86	106.86
3026	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理64号变（机井）	200	30.01	160	99.98	99.98
3027	南阳镇平	侯集土地整理袁营村（100-82）（机井）	200	23.17	160	113.66	113.66
3028	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村不老刘东2#公变	100	8.24	80	71.76	71.76
3029	南阳镇平	西门机井公变	100	22.04	80	57.96	57.96
3030	南阳镇平	张庄北公变	200	54.15	160	51.70	51.70
3031	南阳镇平	郭庄千亩示范方台区（机井）	315	10.02	252	220.44	220.44
3032	南阳镇平	10kV林楚线楚营南公变	200	31.3	160	97.40	97.40
3033	南阳镇平	房营北3#公变	200	53.7	160	52.60	52.60
3034	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理4#公变（机井）	200	11.31	160	137.38	137.38
3035	南阳镇平	10kV林楚线白庙姚营公变	200	42.57	160	74.86	74.86
3036	南阳镇平	赵营北公变	400	36.36	320	174.56	174.56
3037	南阳镇平	10kV侯南线鄂营2#公变	100	39.65	80	40.35	40.35
3038	南阳镇平	项店南公变	400	18.95	320	244.20	244.20
3039	南阳镇平	10kV侯社线贾庄公变	400	31.51	320	193.96	193.96
3040	南阳镇平	谭寨东2#公变	100	111.42	80	-31.42	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3041	南阳镇平	10kV林黑线余西北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3042	南阳镇平	镇直南2#公变	400	65.26	320	58.96	58.96
3043	南阳镇平	侯集土地整理袁营村（100-72）（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3044	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南2#公变	200	18.91	160	122.18	122.18
3045	南阳镇平	0kV林黑线公吉王村农综开发8#公变（机井）	200	5.55	160	148.90	148.90
3046	南阳镇平	姜营村7#公变（机井）	100	9.52	80	70.48	70.48
3047	南阳镇平	10kV侯社线滨河2#公变	400	29.04	320	203.84	203.84
3048	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤1#公变（机井）	200	17.12	160	125.76	125.76
3049	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-34（机井）	200	11.4	160	137.20	137.20
3050	南阳镇平	侯集王营土地整理42号变（机井）	200	20.16	160	119.68	119.68
3051	南阳镇平	10kV林直线土楼村土楼南公变	200	36.25	160	87.50	87.50
3052	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑龙集南2#公变	200	32.01	160	95.98	95.98
3053	南阳镇平	10kV林黑线余西2#公变	100	74.29	80	5.71	5.71
3054	南阳镇平	10kV侯社线王营西2#公变	200	46.85	160	66.30	66.30
3055	南阳镇平	许桥村55公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3056	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理7#公变（机井）	200	10.26	160	139.48	139.48
3057	南阳镇平	10kV马供三线开发变公变	315	24.03	252	176.31	176.31
3058	南阳镇平	10kV林直线乡政府公变	400	35.7	320	177.20	177.20
3059	南阳镇平	团西3#公变	315	70.4	252	30.24	30.24
3060	南阳镇平	易营村45#公变（机井）	100	65.93	80	14.07	14.07
3061	南阳镇平	0kV马供三线贾庄村农综开发6#公变（机井）	200	10.8	160	138.40	138.40
3062	南阳镇平	侯集东门村100KVA-66(02)（机井）	200	11.67	160	136.66	136.66
3063	南阳镇平	10kV林布线布袋王农综开发5#公变	100	6.38	80	73.62	73.62
3064	南阳镇平	西门村26#公变（机井）	100	17.68	80	62.32	62.32

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3065	南阳镇平	宋营村39#公变（机井）	100	96.9	80	-16.90	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3066	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北公变	200	84.25	160	-8.50	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3067	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤35#公变	100	8.92	80	71.08	71.08
3068	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3069	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田1号公变	100	15.33	80	64.67	64.67
3070	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁中公变	200	20.3	160	119.40	119.40
3071	南阳镇平	10kV林普线朱张营村朱张营南2#公变	200	42.23	160	75.54	75.54
3072	南阳镇平	10kV林布线于河村2#公变	200	55.31	160	49.38	49.38
3073	南阳镇平	镇平县侯集南门村村民委员会公变	200	17.34	160	125.32	125.32
3074	南阳镇平	高营村32#公变（机井）	100	16.34	80	63.66	63.66
3075	南阳镇平	刘营村15#公变（机井）	200	31.93	160	96.14	96.14
3076	南阳镇平	房营村29#公变（机井）	100	16.53	80	63.47	63.47
3077	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村王马庄公变	200	30.3	160	99.40	99.40
3078	南阳镇平	10kV侯北线袁营村小北庄公变	200	0	160	160.00	160.00
3079	南阳镇平	10kV马供三线张林镇3#机井公变	100	20.93	80	59.07	59.07
3080	南阳镇平	10kV侯社线西门2#公变	200	22.14	160	115.72	115.72
3081	南阳镇平	团中村50-45公变（机井）	200	14.77	160	130.46	130.46
3082	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤11#公变（机井）	200	34.88	160	90.24	90.24
3083	南阳镇平	10kV马供三线张林镇1#机井公变	100	10.49	80	69.51	69.51
3084	南阳镇平	10kV侯社线王营南2#公变	200	32.22	160	95.56	95.56
3085	南阳镇平	姜庄北公变	400	25.22	320	219.12	219.12
3086	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨西1#公变	200	52.26	160	55.48	55.48
3087	南阳镇平	10kV林普线街西1#公变	200	63.68	160	32.64	32.64
3088	南阳镇平	候集土地整理大赵营村100-79（机井）	200	5.52	160	148.96	148.96
3089	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业4#公变	200	32.2	160	95.60	95.60
3090	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤18#公变（机井）	200	4.15	160	151.70	151.70
3091	南阳镇平	10kV林楚线楚营东2#公变	200	52.55	160	54.90	54.90
3092	南阳镇平	团东村50-54公变（机井）	200	4.59	160	150.82	150.82
3093	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤3#公变（机井）	200	22.79	160	114.42	114.42
3094	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发5#公变	200	14.42	160	131.16	131.16
3095	南阳镇平	10kV林黑线余西3#公变	200	73.54	160	12.92	12.92
3096	南阳镇平	候集土地整理侯寨村100-65（机井）	200	8.06	160	143.88	143.88
3097	南阳镇平	侯集王营土地整理29号变（机井）	200	14.12	160	131.76	131.76
3098	南阳镇平	候集土地整理袁营村50-19（机井）	200	5.71	160	148.58	148.58
3099	南阳镇平	南农综3#配电室变压器（机井）	100	24.35	80	55.65	55.65
3100	南阳镇平	桑树公变	100	36.36	80	43.64	43.64
3101	南阳镇平	团中村50-46公变（机井）	200	3.88	160	152.24	152.24
3102	南阳镇平	10kV林直线街西南2#公变	200	42.68	160	74.64	74.64
3103	南阳镇平	10kV马供三线贾庄公变	200	48	160	64.00	64.00
3104	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田4号公变	100	35.81	80	44.19	44.19
3105	南阳镇平	10kV林普线赵营村高标准农田4号公变	200	27.52	160	104.96	104.96
3106	南阳镇平	10kV林普线李慎动西公变	315	28.4	252	162.54	162.54
3107	南阳镇平	10kV林黑线于河公变	200	53.57	160	52.86	52.86
3108	南阳镇平	刘营南公变	200	21.58	160	116.84	116.84
3109	南阳镇平	项店孟庄公变	200	39.4	160	81.20	81.20
3110	南阳镇平	侯集宋小庄土地整理62号变（机井）	200	8.88	160	142.24	142.24

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3111	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东2#公变	200	40.57	160	78.86	78.86
3112	南阳镇平	10kV林布线沙布口2#公变	200	41.68	160	76.64	76.64
3113	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直2#公变	400	12.01	320	271.96	271.96
3114	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理4#公变（机井）	200	8.48	160	143.04	143.04
3115	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙河南公变	100	96.02	80	-16.02	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3116	南阳镇平	郭庄南公变	200	32.58	160	94.84	94.84
3117	南阳镇平	10kV林普线朱张营北公变	200	63.23	160	33.54	33.54
3118	南阳镇平	姜庄西公变	250	86.96	200	-17.40	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3119	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理29#公变（机井）	200	32.47	160	95.06	95.06
3120	南阳镇平	10kV林直线黑张东公变	100	56.08	80	23.92	23.92
3121	南阳镇平	10kV林楚线大陈营东公变	315	36.89	252	135.80	135.80
3122	南阳镇平	宋庄郭庄公变	200	33.92	160	92.16	92.16
3123	南阳镇平	老庄西公变	200	92.85	160	-25.70	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3124	南阳镇平	10kV林普线李慎动孙营公变	200	25.01	160	109.98	109.98
3125	南阳镇平	毛庄公变	250	41.26	200	96.85	96.85
3126	南阳镇平	滨河公变	200	48.61	160	62.78	62.78
3127	南阳镇平	项店西2#公变	200	14.43	160	131.14	131.14
3128	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理18#公变（机井）	200	11.66	160	136.68	136.68
3129	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤36#公变	200	20.39	160	119.22	119.22
3130	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田2号公变	100	6.04	80	73.96	73.96
3131	南阳镇平	10kV马供三线方坡村数字智慧农业2#公变	200	23.27	160	113.46	113.46
3132	南阳镇平	10kV林普线闻家营村高标准农田1号公变	100	38.82	80	41.18	41.18
3133	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田5#公变	100	17.84	80	62.16	62.16
3134	南阳镇平	10kV林直线黑张东史庄3#公变	200	30.62	160	98.76	98.76
3135	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤27#公变（机井）	200	36.75	160	86.50	86.50
3136	南阳镇平	侯集南洼土地整理14号变（机井）	200	9.74	160	140.52	140.52
3137	南阳镇平	鄂营3#公变	200	101.02	160	-42.04	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3138	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直西公变	200	57.14	160	45.72	45.72
3139	南阳镇平	10kV林布线杨庄郭庄2#公变	200	94.1	160	-28.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3140	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理12#公变（机井）	200	46.29	160	67.42	67.42
3141	南阳镇平	侯集土地整理姜营村50-17（机井）	200	15.75	160	128.50	128.50
3142	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤38#公变	200	39.25	160	81.50	81.50
3143	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田5号公变	100	18.77	80	61.23	61.23
3144	南阳镇平	侯集王营土地整理69号变（机井）	200	13.72	160	132.56	132.56
3145	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设姜营7号（机井）	100	44.41	80	35.59	35.59
3146	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设谭寨6号（机井）	100	14.61	80	65.39	65.39
3147	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设北洼8号（机井）	100	33.72	80	46.28	46.28
3148	南阳镇平	10kV林黑线太平观村太平观南公变	200	31.83	160	96.34	96.34
3149	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田6号公变	100	34.73	80	45.27	45.27
3150	南阳镇平	10kV林普线街西村街西北公变	200	25.19	160	109.62	109.62
3151	南阳镇平	10kV林黑线大余营村余东南公变	200	13.32	160	133.36	133.36
3152	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3153	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设3号公变（机井）	100	45.22	80	34.78	34.78
3154	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村高标准农田2号公变	100	0.05	80	79.95	79.95
3155	南阳镇平	10kV林楚线楚营井井通公变	200	25.68	160	108.64	108.64

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3156	南阳镇平	10kV林直线黑张东3#公变	100	79.12	80	0.88	0.88
3157	南阳镇平	项店南2#公变	200	40.38	160	79.24	79.24
3158	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村玉皇庙中公变	200	33.17	160	93.66	93.66
3159	南阳镇平	项店北公变	100	80.61	80	-0.61	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3160	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南公变	100	83.21	80	-3.21	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3161	南阳镇平	高营村31#公变（机井）	100	34.38	80	45.62	45.62
3162	南阳镇平	侯集刘家	200	23.36	160	113.28	113.28
3163	南阳镇平	房营北2公变	200	37.44	160	85.12	85.12
3164	南阳镇平	侯集张庄土地整理5号变（机井）	200	6.74	160	146.52	146.52
3165	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-73)（机井）	200	26.98	160	106.04	106.04
3166	南阳镇平	郭庄村50公变（机井）	200	12.27	160	135.46	135.46
3167	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村千亿斤31#公变	200	34.91	160	90.18	90.18
3168	南阳镇平	0kV马供三线方坡村农综开发1#公变（机井）	200	11.15	160	137.70	137.70
3169	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发7#公变（机井）	100	40.4	80	39.60	39.60
3170	南阳镇平	10kV林楚线楚营中公变	200	46.37	160	67.26	67.26
3171	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁南公变	250	68.39	200	29.03	29.03
3172	南阳镇平	10kV侯社线镇直西公变	400	55.18	320	99.28	99.28
3173	南阳镇平	闫庄公变	200	48.2	160	63.60	63.60
3174	南阳镇平	易营村44#公变（机井）	200	24.74	160	110.52	110.52
3175	南阳镇平	侯集房营村50KVA-13(01)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3176	南阳镇平	熊庄村40公变（机井）	200	19.76	160	120.48	120.48
3177	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田1号公变	100	29.29	80	50.71	50.71
3178	南阳镇平	涂营西公变	400	48.13	320	127.48	127.48
3179	南阳镇平	10kV林黑线花园公变	200	35.17	160	89.66	89.66
3180	南阳镇平	鄂营公变	250	55.41	200	61.48	61.48
3181	南阳镇平	南农综2#公变（机井）	200	3.83	160	152.34	152.34
3182	南阳镇平	宋营西公变	200	34.06	160	91.88	91.88
3183	南阳镇平	孙楼东公变	200	39.02	160	81.96	81.96
3184	南阳镇平	10kV林楚线闫岗2#公变	100	40.14	80	39.86	39.86
3185	南阳镇平	10kV林黑线官寺南2#公变	200	35.63	160	88.74	88.74
3186	南阳镇平	10kV林楚线不老刘南公变	200	103.72	160	-47.44	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3187	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村吴家营2#公变	200	32.82	160	94.36	94.36
3188	南阳镇平	熊庄3号井井通公变（机井）	200	12.54	160	134.92	134.92
3189	南阳镇平	南洼公变	200	53.07	160	53.86	53.86
3190	南阳镇平	宋小庄2#公变	100	55.51	80	24.49	24.49
3191	南阳镇平	宋庄村17#公变（机井）	100	29.1	80	50.90	50.90
3192	南阳镇平	永丰庄村13#公变（机井）	100	14.86	80	65.14	65.14
3193	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-58(01)（机井）	200	28.5	160	103.00	103.00
3194	南阳镇平	裴赵李庄公变	200	42.28	160	75.44	75.44
3195	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤15#公变（机井）	200	36.69	160	86.62	86.62
3196	南阳镇平	南农综4#配电室变压器（机井）	200	26.15	160	107.70	107.70
3197	南阳镇平	10kV林黑线余西4#公变	200	10.38	160	139.24	139.24
3198	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东2#公变	200	49.87	160	60.26	60.26
3199	南阳镇平	郭庄北公变	200	35.17	160	89.66	89.66
3200	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理5#公变	200	19.14	160	121.72	121.72
3201	南阳镇平	10kV林楚线吴家营公变	200	55.49	160	49.02	49.02

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3202	南阳镇平	0kV马供三线黑龙集土地整理6#公变（机井）	200	12.99	160	134.02	134.02
3203	南阳镇平	10kV侯北线香还庄公变	200	46.62	160	66.76	66.76
3204	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理63号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3205	南阳镇平	10kV马供三线开发变2#公变	100	49.35	80	30.65	30.65
3206	南阳镇平	11队公变	200	42.46	160	75.08	75.08
3207	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘北公变	160	53.25	128	42.80	42.80
3208	南阳镇平	10kV林布线布袋王东2#公变	315	47.15	252	103.48	103.48
3209	南阳镇平	10kV林黑线兴怀庄公变	200	71.4	160	17.20	17.20
3210	南阳镇平	10kV林布线李寨东公变	200	51.61	160	56.78	56.78
3211	南阳镇平	10kV林布线华沟北公变	200	65.54	160	28.92	28.92
3212	南阳镇平	10kV林黑线东岗公变	200	20.65	160	118.70	118.70
3213	南阳镇平	金鱼基地公变	400	32.45	320	190.20	190.20
3214	南阳镇平	10kV马供三线郭城玉公变	200	59	160	42.00	42.00
3215	南阳镇平	10kV马供三线方坡公变	315	46.77	252	104.67	104.67
3216	南阳镇平	房营村27#公变（机井）	100	8.41	80	71.59	71.59
3217	南阳镇平	10kV侯南线闫庄2#公变	200	43.17	160	73.66	73.66
3218	南阳镇平	10kV林普线朱张营村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3219	南阳镇平	10kV林直线黑张中公变	200	40.04	160	79.92	79.92
3220	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理20#公变（机井）	200	20.47	160	119.06	119.06
3221	南阳镇平	10kV林楚线白庙杨庄公变	100	110.41	80	-30.41	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3222	南阳镇平	0kV林黑线沙河刘村农综开发3#公变（机井）	100	48.45	80	31.55	31.55
3223	南阳镇平	侯集南门村100KVA-60（机井）	200	34.19	160	91.62	91.62
3224	南阳镇平	辛庄公变	200	18.7	160	122.60	122.60
3225	南阳镇平	狄庄北公变	200	78.15	160	3.70	3.70
3226	南阳镇平	10kV侯社线乔其营村小乔其营公变	200	13.09	160	133.82	133.82
3227	南阳镇平	10kV林黑线四户庄公变	200	59.36	160	41.28	41.28
3228	南阳镇平	农综开发3#公变（机井）	200	28.58	160	102.84	102.84
3229	南阳镇平	乔其营南公变	400	9.4	320	282.40	282.40
3230	南阳镇平	10kV林普线天桥公变	200	76.48	160	7.04	7.04
3231	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤2#公变（机井）	200	36.78	160	86.44	86.44
3232	南阳镇平	10kV林普线街东村农综开发4#公变	100	59.8	80	20.20	20.20
3233	南阳镇平	刘庄3#公变	100	68.96	80	11.04	11.04
3234	南阳镇平	10kV林黑线太平观公变	200	69.35	160	21.30	21.30
3235	南阳镇平	候寨南公变	315	62.07	252	56.48	56.48
3236	南阳镇平	北洼公变	400	17.46	320	250.16	250.16
3237	南阳镇平	10kV林普线闻家营郭营公变	200	33.43	160	93.14	93.14
3238	南阳镇平	王官营村千亿斤1#公变（机井）	160	96.25	128	-26.00	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3239	南阳镇平	金家庄2#公变	200	20.73	160	118.54	118.54
3240	南阳镇平	宋营村38#公变（机井）	100	71.06	80	8.94	8.94
3241	南阳镇平	永丰庄村8#公变（机井）	100	46.97	80	33.03	33.03
3242	南阳镇平	10kV马供三线张林镇5#机井公变	100	57.16	80	22.84	22.84
3243	南阳镇平	袁营西公变	200	54.68	160	50.64	50.64
3244	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤37#公变	200	21.89	160	116.22	116.22
3245	南阳镇平	10kV侯社线姜营东3#公变	400	3.86	320	304.56	304.56
3246	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-32（机井）	200	17.01	160	125.98	125.98
3247	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-23（02）（机井）	200	5.2	160	149.60	149.60

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3248	南阳镇平	10kV林楚线白庙村杨庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3249	南阳镇平	郭庄村49公变（机井）	200	10.54	160	138.92	138.92
3250	南阳镇平	郭庄村50-52公变（机井）	200	19.77	160	120.46	120.46
3251	南阳镇平	10kV侯南线宋庄公变	400	21.99	320	232.04	232.04
3252	南阳镇平	10kV林布线岗王公变	200	80.21	160	-0.42	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3253	南阳镇平	姜营东公变	400	49.91	320	120.36	120.36
3254	南阳镇平	熊庄公变	400	43.54	320	145.84	145.84
3255	南阳镇平	项店南3#公变	200	47.33	160	65.34	65.34
3256	南阳镇平	10kV马供三线贾庄土地整理3#公变（机井）	200	12.16	160	135.68	135.68
3257	南阳镇平	乔其营5#公变（机井）	100	25.67	80	54.33	54.33
3258	南阳镇平	田寨村22#公变（机井）	100	23.42	80	56.58	56.58
3259	南阳镇平	赵营南2#公变	160	61.85	128	29.04	29.04
3260	南阳镇平	侯集土地整理侯寨村100-37（机井）	200	7.3	160	145.40	145.40
3261	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田3号公变	200	11.95	160	136.10	136.10
3262	南阳镇平	侯集张庄土地整理85号变（机井）	200	15.64	160	128.72	128.72
3263	南阳镇平	10kV林直线镇直街东开发区公变	200	55.13	160	49.74	49.74
3264	南阳镇平	10kV林楚线魏庄农综开发5#公变（机井）	200	14.37	160	131.26	131.26
3265	南阳镇平	南农综1#公变（机井）	100	9.68	80	70.32	70.32
3266	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业9#公变	200	6.71	160	146.58	146.58
3267	南阳镇平	项店千亿斤4#公变（机井）	160	42.74	128	59.62	59.62
3268	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-77(06)（机井）	200	21.62	160	116.76	116.76
3269	南阳镇平	10kV侯北线岗庄西公变	400	0	320	320.00	320.00
3270	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘南2#公变	200	16.15	160	127.70	127.70
3271	南阳镇平	曹洼公变	100	46.2	80	33.80	33.80
3272	南阳镇平	老庄东公变	100	75.06	80	4.94	4.94
3273	南阳镇平	宋营东公变	400	19.13	320	243.48	243.48
3274	南阳镇平	永丰庄东公变	400	28.13	320	207.48	207.48
3275	南阳镇平	10kV林普线街西公变	100	57.88	80	22.12	22.12
3276	南阳镇平	侯集土地整理大赵营村100-70（机井）	200	3.29	160	153.42	153.42
3277	南阳镇平	10kV林直线林果市场公变	315	51.36	252	90.22	90.22
3278	南阳镇平	10kV林布线华沟东公变	200	49.66	160	60.68	60.68
3279	南阳镇平	白杨侯庄公变	200	29.01	160	101.98	101.98
3280	南阳镇平	涂营公变	250	55.82	200	60.45	60.45
3281	南阳镇平	10kV林黑线管寺西公变	200	48.55	160	62.90	62.90
3282	南阳镇平	10kV侯社线南门北公变	200	91.51	160	-23.02	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3283	南阳镇平	10kV侯南线刘营西2#公变	200	27.2	160	105.60	105.60
3284	南阳镇平	侯集王营土地整理86号变（机井）	200	12.92	160	134.16	134.16
3285	南阳镇平	团东村50-48公变（机井）	200	8.97	160	142.06	142.06
3286	南阳镇平	熊庄村50-41公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3287	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发1#公变（机井）	200	31.98	160	96.04	96.04
3288	南阳镇平	白杨葩2#公变	200	45.28	160	69.44	69.44
3289	南阳镇平	易营村42#公变（机井）	100	50.18	80	29.82	29.82
3290	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄东3#公变	200	60.34	160	39.32	39.32
3291	南阳镇平	侯集土地整理谭寨100-46（机井）	200	4.56	160	150.88	150.88
3292	南阳镇平	侯集向寨土地整理28号变（机井）	200	31.13	160	97.74	97.74
3293	南阳镇平	辛庄寨公变	200	60.88	160	38.24	38.24

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3294	南阳镇平	10kV林布线李寨沙布口公变	100	76.81	80	3.19	3.19
3295	南阳镇平	候集土地整理项店村50-24（机井）	200	17.78	160	124.44	124.44
3296	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-74)（机井）	200	8.12	160	143.76	143.76
3297	南阳镇平	孙楼村50-21公变（机井）	200	16.57	160	126.86	126.86
3298	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤22#公变（机井）	200	20.97	160	118.06	118.06
3299	南阳镇平	10kV林直线街西村部公变	100	102.74	80	-22.74	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3300	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田3号公变	100	13.13	80	66.87	66.87
3301	南阳镇平	项寨王庄公变	400	46.72	320	133.12	133.12
3302	南阳镇平	项寨公变	400	28.38	320	206.48	206.48
3303	南阳镇平	10kV林楚线白庙中公变	200	62.99	160	34.02	34.02
3304	南阳镇平	10kV林布线布袋王北公变	200	51.97	160	56.06	56.06
3305	南阳镇平	侯郭线乡直公变	200	67.23	160	25.54	25.54
3306	南阳镇平	10kV侯北线袁营村袁营北2#公变	200	61.34	160	37.32	37.32
3307	南阳镇平	10kV林布线李寨南2#公变	200	76.49	160	7.02	7.02
3308	南阳镇平	南门东公变	400	38.5	320	166.00	166.00
3309	南阳镇平	10kV马供三线乡直变公变	400	29.93	320	200.28	200.28
3310	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发1#公变	200	17.46	160	125.08	125.08
3311	南阳镇平	候集土地整理袁营村(100-43)（机井）	200	8.01	160	143.98	143.98
3312	南阳镇平	侯集房营村100KVA-24(03)（机井）	200	9.76	160	140.48	140.48
3313	南阳镇平	元营千亩方公变（机井）	200	23.59	160	112.82	112.82
3314	南阳镇平	10kV林普线街西村农综开发2#公变（机井）	100	25.79	80	54.21	54.21
3315	南阳镇平	10kV林直线黑张东4#公变	200	55.12	160	49.76	49.76
3316	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村井井通电1号公变（机井）	100	23.63	80	56.37	56.37
3317	南阳镇平	谭寨南公变	315	23.66	252	177.47	177.47
3318	南阳镇平	10kV林普线地毯厂口公变	315	23.44	252	178.16	178.16
3319	南阳镇平	南农综7#公变（机井）	200	13.17	160	133.66	133.66
3320	南阳镇平	林黑线布德王村高标准农田建设4号公变（机井）	100	54.23	80	25.77	25.77
3321	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业5#公变	200	34.76	160	90.48	90.48
3322	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设1号公变（机井）	100	21.35	80	58.65	58.65
3323	南阳镇平	10kV侯北线项店千亿斤5#公变（机井）	160	1.45	128	125.68	125.68
3324	南阳镇平	10kV侯郭线张庄村王湖公变	200	22.19	160	115.62	115.62
3325	南阳镇平	10kV林普线闻家营村高标准农田2号公变	200	17.01	160	125.98	125.98
3326	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田1号公变	200	0	160	160.00	160.00
3327	南阳镇平	林布线沙河刘村高标准农田建设7号公变（机井）	100	61.18	80	18.82	18.82
3328	南阳镇平	团东2#公变	200	24.49	160	111.02	111.02
3329	南阳镇平	白杨村50-37公变（机井）	200	10.53	160	138.94	138.94
3330	南阳镇平	10kV侯南线槐树庄公变	200	40.23	160	79.54	79.54
3331	南阳镇平	镇平王官营村100KVA-21(03)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3332	南阳镇平	候集土地整理大赵营50-27（机井）	200	18.67	160	122.66	122.66
3333	南阳镇平	10kV马供三线张林镇6#机井公变	100	64.24	80	15.76	15.76
3334	南阳镇平	10kV侯北线袁营村耿庄2#公变	200	68.66	160	22.68	22.68
3335	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理29号变（机井）	200	27.99	160	104.02	104.02
3336	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤21#公变（机井）	200	12.8	160	134.40	134.40
3337	南阳镇平	狄庄北2#公变	160	56.56	128	37.50	37.50
3338	南阳镇平	侯集供电所办公用电公变	160	18.39	128	98.58	98.58
3339	南阳镇平	孙楼村50-24公变（机井）	200	13.96	160	132.08	132.08
3340	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤24#公变（机井）	200	26.66	160	106.68	106.68

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3341	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙西2#公变	200	38.83	160	82.34	82.34
3342	南阳镇平	房营村28#公变（机井）	100	8.69	80	71.31	71.31
3343	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发3#公变	200	33.95	160	92.10	92.10
3344	南阳镇平	10kV林黑线小管寺公变	200	41.7	160	76.60	76.60
3345	南阳镇平	10kV林直线街东2#公变	400	42.32	320	150.72	150.72
3346	南阳镇平	侯集王官营村50KVA-23(04)（机井）	200	28.34	160	103.32	103.32
3347	南阳镇平	侯集张庄土地整理4号变（机井）	200	9.85	160	140.30	140.30
3348	南阳镇平	赵营北2#公变	200	66.22	160	27.56	27.56
3349	南阳镇平	许桥村39公变（机井）	200	42.28	160	75.44	75.44
3350	南阳镇平	侯集王营土地整理41号变（机井）	200	23.34	160	113.32	113.32
3351	南阳镇平	10kV林布线布袋王农综开发6#公变	100	0	80	80.00	80.00
3352	南阳镇平	王营东2#公变	200	60.16	160	39.68	39.68
3353	南阳镇平	10kV林黑线官寺北2#公变	200	52.31	160	55.38	55.38
3354	南阳镇平	10kV林布线杨庄郭洼公变	200	39.8	160	80.40	80.40
3355	南阳镇平	涂营东公变	200	45.47	160	69.06	69.06
3356	南阳镇平	项寨南公变	200	69.32	160	21.36	21.36
3357	南阳镇平	团西村50-28公变（机井）	200	7.34	160	145.32	145.32
3358	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发2#公变（机井）	200	11.35	160	137.30	137.30
3359	南阳镇平	10kV林直线土楼东公变	100	34.29	80	45.71	45.71
3360	南阳镇平	侯集土地整理侯寨村100-36（机井）	200	5.25	160	149.50	149.50
3361	南阳镇平	项店北2#公变	200	28.36	160	103.28	103.28
3362	南阳镇平	团西村50-59公变（机井）	200	4.55	160	150.90	150.90
3363	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发1号公变（机井）	100	3.82	80	76.18	76.18
3364	南阳镇平	郭庄村50-56公变（机井）	200	8.13	160	143.74	143.74
3365	南阳镇平	姜庄南公变	400	17.64	320	249.44	249.44
3366	南阳镇平	熊庄村50-60公变（机井）	200	15.56	160	128.88	128.88
3367	南阳镇平	10kV侯北线元营南公变	400	35.63	320	177.48	177.48
3368	南阳镇平	谭寨东3#公变	200	42.69	160	74.62	74.62
3369	南阳镇平	10kV林直线蒋庄2#公变	200	52.07	160	55.86	55.86
3370	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄东1#公变	200	37.67	160	84.66	84.66
3371	南阳镇平	10kV林布线华沟姚寨东公变	100	63.6	80	16.40	16.40
3372	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤14#公变（机井）	200	7.59	160	144.82	144.82
3373	南阳镇平	10kV侯南线项寨刘庄4#公变	200	48.18	160	63.64	63.64
3374	南阳镇平	10kV侯社线侯寨东公变	100	73.04	80	6.96	6.96
3375	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇镇直街东2#公变	400	68.86	320	44.56	44.56
3376	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田2号公变	200	14.7	160	130.60	130.60
3377	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘农综开发1#公变（机井）	200	71.52	160	16.96	16.96
3378	南阳镇平	郭庄村50-51公变（机井）	200	8.09	160	143.82	143.82
3379	南阳镇平	团西3号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3380	南阳镇平	10kV林布线沙河刘北2#公变	200	29.43	160	101.14	101.14
3381	南阳镇平	10kV侯郭线团西2号井井通公变	315	8.85	252	224.12	224.12
3382	南阳镇平	宋营东2#公变	200	70.08	160	19.84	19.84
3383	南阳镇平	10kV林直线福源社区公变	200	104.16	160	-48.32	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3384	南阳镇平	孙楼村50-22公变（机井）	200	13.92	160	132.16	132.16
3385	南阳镇平	熊庄村43公变（机井）	200	4.31	160	151.38	151.38
3386	南阳镇平	易营西公变	100	85.1	80	-5.10	负载率超过80%， 不宜新接入负荷

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3387	南阳镇平	高营东公变	200	70.48	160	19.04	19.04
3388	南阳镇平	10kV林普线土楼公变	200	25.98	160	108.04	108.04
3389	南阳镇平	乔其营北2#公变	200	21.35	160	117.30	117.30
3390	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄东公变	400	34.15	320	183.40	183.40
3391	南阳镇平	10kV林直线蒋庄公变	200	80.57	160	-1.14	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3392	南阳镇平	10kV侯郭线张庄北2#公变	200	52.18	160	55.64	55.64
3393	南阳镇平	侯集张庄土地整理6号变（机井）	200	6.69	160	146.62	146.62
3394	南阳镇平	侯集土地整理袁营（50-18）（机井）	200	3.25	160	153.50	153.50
3395	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤17#公变（机井）	200	14.4	160	131.20	131.20
3396	南阳镇平	10kV林楚线楚营中2#公变	200	36.6	160	86.80	86.80
3397	南阳镇平	10kV林楚线不老刘沙岗公变	200	46.03	160	67.94	67.94
3398	南阳镇平	姜营村6#公变（机井）	100	9.22	80	70.78	70.78
3399	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤33#公变	100	11.52	80	68.48	68.48
3400	南阳镇平	刘营东公变	400	33.52	320	185.92	185.92
3401	南阳镇平	镇政府公变	315	44.49	252	111.86	111.86
3402	南阳镇平	10kV林楚线赵营村高标准农田2号公变	100	48.24	80	31.76	31.76
3403	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田3号公变	100	11.52	80	68.48	68.48
3404	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理30#公变（机井）	200	22.48	160	115.04	115.04
3405	南阳镇平	王营东公变	400	52.56	320	109.76	109.76
3406	南阳镇平	许桥公变	200	82.92	160	-5.84	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3407	南阳镇平	西门唐家公变（机井）	100	27.78	80	52.22	52.22
3408	南阳镇平	宋营村40#公变（机井）	100	91	80	-11.00	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3409	南阳镇平	10kV林楚线楚营西公变	200	36.2	160	87.60	87.60
3410	南阳镇平	南门公变	200	57.37	160	45.26	45.26
3411	南阳镇平	谭寨东公变	200	42.35	160	75.30	75.30
3412	南阳镇平	10kV马供三线潘庄公变	200	35.4	160	89.20	89.20
3413	南阳镇平	张东公变	200	70.17	160	19.66	19.66
3414	南阳镇平	西门南公变	200	72.44	160	15.12	15.12
3415	南阳镇平	10kV林黑线余西公变	200	38.24	160	83.52	83.52
3416	南阳镇平	农综开发1#公变（机井）	100	34.14	80	45.86	45.86
3417	南阳镇平	10kV林普线李慎动东公变	200	44.9	160	70.20	70.20
3418	南阳镇平	易营东公变	200	18.21	160	123.58	123.58
3419	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田6#公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3420	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙东公变	200	45.89	160	68.22	68.22
3421	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业3#公变	200	11.76	160	136.48	136.48
3422	南阳镇平	10kV侯北线王官营西公变	200	46.5	160	67.00	67.00
3423	南阳镇平	辛庄寨西公变	200	42.22	160	75.56	75.56
3424	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘南公变	200	51.4	160	57.20	57.20
3425	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村34#公变	200	52.41	160	55.18	55.18
3426	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理31#公变（机井）	200	19.44	160	121.12	121.12
3427	南阳镇平	王营西公变	400	11.21	320	275.16	275.16
3428	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘东公变	200	65.81	160	28.38	28.38
3429	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东公变	400	25.59	320	217.64	217.64
3430	南阳镇平	潘线张林土地整理李寨村50KV-01（01）公变（机井）	200	13.36	160	133.28	133.28
3431	南阳镇平	10kV侯郭线李庄公变	315	24.93	252	173.47	173.47
3432	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘中公变	200	23.04	160	113.92	113.92

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3433	南阳镇平	10kV侯社线徐寨北公变	400	53.34	320	106.64	106.64
3434	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田4号公变	100	66.35	80	13.65	13.65
3435	南阳镇平	10kV侯北线房营千亿斤6#公变（机井）	160	0	128	128.00	128.00
3436	南阳镇平	10kV马供三线高庄村高庄农综开发3#公变	100	25.12	80	54.88	54.88
3437	南阳镇平	候集土地整理袁营100-75（机井）	200	8.81	160	142.38	142.38
3438	南阳镇平	10kV林楚线百庙北公变	200	43.39	160	73.22	73.22
3439	南阳镇平	元营北公变	200	110.6	160	-61.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3440	南阳镇平	孙楼村50-23公变（机井）	200	14.27	160	131.46	131.46
3441	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西2#公变	200	28.72	160	102.56	102.56
3442	南阳镇平	10kV林黑线四户庄南公变	100	71.33	80	8.67	8.67
3443	南阳镇平	永丰庄村9#公变（机井）	100	68.55	80	11.45	11.45
3444	南阳镇平	10kV林楚线侯集向寨土地整理88号变	200	7.91	160	144.18	144.18
3445	南阳镇平	熊庄村50-42公变（机井）	200	8.36	160	143.28	143.28
3446	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田3号公变	100	57.77	80	22.23	22.23
3447	南阳镇平	宋庄郭庄2#公变	200	33.17	160	93.66	93.66
3448	南阳镇平	10kV林直线方坡村数字智慧农业1#公变	200	32.7	160	94.60	94.60
3449	南阳镇平	孙楼南公变	200	44.4	160	71.20	71.20
3450	南阳镇平	10kV侯北线岗庄南公变	200	0	160	160.00	160.00
3451	南阳镇平	10kV林普线鲁家公变	200	29.03	160	101.94	101.94
3452	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发4#公变（机井）	200	45.26	160	69.48	69.48
3453	南阳镇平	10kV林楚线赵营东公变	200	78.47	160	3.06	3.06
3454	南阳镇平	常营公变	200	60.17	160	39.66	39.66
3455	南阳镇平	南农综5#配电室公变变压器（机井）	100	91.42	80	-11.42	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3456	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村张马路口公变	200	65.23	160	29.54	29.54
3457	南阳镇平	熊庄6号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3458	南阳镇平	项寨北公变	200	46.59	160	66.82	66.82
3459	南阳镇平	10kV侯社线姜营东2#公变	200	68.6	160	22.80	22.80
3460	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发3#公变（机井）	200	8.74	160	142.52	142.52
3461	南阳镇平	10kV林布线李寨北公变	100	74.86	80	5.14	5.14
3462	南阳镇平	姜营村2#公变（机井）	100	7.01	80	72.99	72.99
3463	南阳镇平	辛庄寨村25#公变（机井）	100	37.87	80	42.13	42.13
3464	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理9#公变（机井）	200	21.42	160	117.16	117.16
3465	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤25#公变（机井）	200	24.93	160	110.14	110.14
3466	南阳镇平	孙楼村50-26公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3467	南阳镇平	项寨刘庄公变	200	46.87	160	66.26	66.26
3468	南阳镇平	北门西机井公变	100	19.53	80	60.47	60.47
3469	南阳镇平	狄庄西公变	315	30.68	252	155.36	155.36
3470	南阳镇平	10kV侯南线宋庄北公变	100	36.92	80	43.08	43.08
3471	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北3#公变	200	60.06	160	39.88	39.88
3472	南阳镇平	乔其营3#公变（机井）	100	61.24	80	18.76	18.76
3473	南阳镇平	谭寨西公变	250	59.52	200	51.20	51.20
3474	南阳镇平	10kV林楚线不老刘东公变	100	14.87	80	65.13	65.13
3475	南阳镇平	侯集房营村100KVA-25(02)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3476	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-59(07)（机井）	200	14.76	160	130.48	130.48
3477	南阳镇平	王官营村千亿斤2#公变（机井）	160	0.02	128	127.97	127.97
3478	南阳镇平	10kV林黑线公吉王3#公变	200	102.55	160	-45.10	负载率超过80%， 不宜新接入负荷

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3479	南阳镇平	宋营西2#公变	100	110.44	80	-30.44	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3480	南阳镇平	10kV林直线土楼村高标准农田2号公变	100	15.67	80	64.33	64.33
3481	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田1号公变	200	18.1	160	123.80	123.80
3482	南阳镇平	宋营村36#公变（机井）	100	43.67	80	36.33	36.33
3483	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理16#公变（机井）	100	76.26	80	3.74	3.74
3484	南阳镇平	10kV林楚线楚营东公变	250	19.8	200	150.50	150.50
3485	南阳镇平	孙楼北公变	400	37.75	320	169.00	169.00
3486	南阳镇平	10kV林楚线楚营西2#公变	200	46.88	160	66.24	66.24
3487	南阳镇平	熊庄1号井井通公变（机井）	100	21.64	80	58.36	58.36
3488	南阳镇平	杨庄公变	200	42.38	160	75.24	75.24
3489	南阳镇平	10kV马供三线高庄公变	200	91.1	160	-22.20	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3490	南阳镇平	王官营中公变	200	46.74	160	66.52	66.52
3491	南阳镇平	侯集南洼土地整理15号变（机井）	200	8.18	160	143.64	143.64
3492	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤5#公变（机井）	200	12.49	160	135.02	135.02
3493	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业6#公变	200	15.93	160	128.14	128.14
3494	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田4号公变	100	0	80	80.00	80.00
3495	南阳镇平	10kV林布线李寨西公变	200	49.52	160	60.96	60.96
3496	南阳镇平	10kV林普线赵营西公变	400	37.48	320	170.08	170.08
3497	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-44)（机井）	200	33.98	160	92.04	92.04
3498	南阳镇平	侯集狄庄土地整理39号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3499	南阳镇平	侯集土地整理大赵营村100-45（机井）	200	6.97	160	146.06	146.06
3500	南阳镇平	10kV林布线华沟村千亿斤35#公变（机井）	100	29.32	80	50.68	50.68
3501	南阳镇平	10kV林布线李寨村土地整理21#公变	200	22.55	160	114.90	114.90
3502	南阳镇平	团西2#公变	400	34.78	320	180.88	180.88
3503	南阳镇平	王官营南2#公变	200	59.18	160	41.64	41.64
3504	南阳镇平	10kV林布线杨庄2#公变	200	93.37	160	-26.74	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3505	南阳镇平	10kV林黑线大余营开发公变	200	85.26	160	-10.52	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3506	南阳镇平	北门公变	400	53.53	320	105.88	105.88
3507	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理2#公变（机井）	200	29.05	160	101.90	101.90
3508	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集公变	315	26.97	252	167.04	167.04
3509	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田7号公变	100	0.06	80	79.94	79.94
3510	南阳镇平	姜营南公变	400	21	320	236.00	236.00
3511	南阳镇平	项店千亿斤3#公变（机井）	160	0.01	128	127.98	127.98
3512	南阳镇平	乔其营北公变	200	19.85	160	120.30	120.30
3513	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理33#公变（机井）	200	20.36	160	119.28	119.28
3514	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理11#公变（机井）	200	14.83	160	130.34	130.34
3515	南阳镇平	10kV侯郭线王官营中2#公变	100	65.39	80	14.61	14.61
3516	南阳镇平	房营村30#公变（机井）	100	51.36	80	28.64	28.64
3517	南阳镇平	10kV侯社线镇直街东公变	630	63.42	504	104.45	104.45
3518	南阳镇平	10kV林黑线公吉王2公变	200	50.56	160	58.88	58.88
3519	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理3#公变	200	10.76	160	138.48	138.48
3520	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发3#公变（机井）	100	18.13	80	61.87	61.87
3521	南阳镇平	郭庄村50-58公变（机井）	200	10.1	160	139.80	139.80
3522	南阳镇平	熊庄5号井井通公变（机井）	100	21.58	80	58.42	58.42
3523	南阳镇平	辛庄寨村24#公变（机井）	100	22.34	80	57.66	57.66

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3524	南阳镇平	10kV林直线街东村街东南3#公变	400	26	320	216.00	216.00
3525	南阳镇平	10kV林普线赵营村高标准农田1号公变	100	32.73	80	47.27	47.27
3526	南阳镇平	10kV侯郭线辛庄2#公变	200	45.74	160	68.52	68.52
3527	南阳镇平	10kV林布线姚寨公变	200	63.15	160	33.70	33.70
3528	南阳镇平	10kV林普线街东村高标准农田1号公变	100	48.14	80	31.86	31.86
3529	南阳镇平	10kV侯北线谭寨南2#公变	200	26.87	160	106.26	106.26
3530	南阳镇平	10kV林直线街东村卫生院公变	315	53.61	252	83.13	83.13
3531	南阳镇平	张西公变	200	26.85	160	106.30	106.30
3532	南阳镇平	10kV林黑线于河土地整理15#公变（机井）	200	36.69	160	86.62	86.62
3533	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村土楼北2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3534	南阳镇平	10kV马供三线贾北村2#公变	200	48.83	160	62.34	62.34
3535	南阳镇平	郭庄南2#公变	200	49.84	160	60.32	60.32
3536	南阳镇平	熊庄2号井井通公变（机井）	200	11.28	160	137.44	137.44
3537	南阳镇平	10kV林黑线太平观农综开发44#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3538	南阳镇平	乔其营1#公变（机井）	100	59.48	80	20.52	20.52
3539	南阳镇平	侯集土地整理袁营村100-48（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3540	南阳镇平	10kV侯南线易营村41#公变	250	48.62	200	78.45	78.45
3541	南阳镇平	10kV侯社线贾庄西公变	200	42.45	160	75.10	75.10
3542	南阳镇平	10kV林楚线大陈营2#公变	200	53.78	160	52.44	52.44
3543	南阳镇平	侯集西门村100KVA-61（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3544	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田3号公变	100	15.81	80	64.19	64.19
3545	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村郭庄公变	100	43.13	80	36.87	36.87
3546	南阳镇平	侯集东门村100KVA-26(01)（机井）	200	8.76	160	142.48	142.48
3547	南阳镇平	10kV林楚线沙岗村农综开发4#公变（机井）	100	22.91	80	57.09	57.09
3548	南阳镇平	易营南公变	200	50.04	160	59.92	59.92
3549	南阳镇平	熊庄7号井井通公变（机井）	100	36.81	80	43.19	43.19
3550	南阳镇平	老庄南公变	200	91.26	160	-22.52	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3551	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-83)（机井）	200	13.22	160	133.56	133.56
3552	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理31号变（机井）	200	19.5	160	121.00	121.00
3553	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理16号变（机井）	200	21.49	160	117.02	117.02
3554	南阳镇平	10kV林楚线白庙西赵庄公变	100	82.68	80	-2.68	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3555	南阳镇平	熊庄3#公变	200	51.67	160	56.66	56.66
3556	南阳镇平	宋营村37#公变（机井）	100	73.41	80	6.59	6.59
3557	南阳镇平	孙楼村34公变（机井）	200	62.45	160	35.10	35.10
3558	南阳镇平	永丰庄东2#公变	400	42.42	320	150.32	150.32
3559	南阳镇平	10kV林楚线杜庄公变	200	57.63	160	44.74	44.74
3560	南阳镇平	郭庄公变	200	70.55	160	18.90	18.90
3561	南阳镇平	郭庄刘庄公变	200	74.28	160	11.44	11.44
3562	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄公变	315	52.57	252	86.40	86.40
3563	南阳镇平	10kV林黑线官寺南公变	315	20.6	252	187.11	187.11
3564	南阳镇平	团中2#公变	200	40.04	160	79.92	79.92
3565	南阳镇平	侯会山公变（机井）	200	26.23	160	107.54	107.54
3566	南阳镇平	10kV林直线黑张东2#公变	250	37.27	200	106.83	106.83
3567	南阳镇平	10kV侯社线徐寨公变	500	32.78	400	236.10	236.10
3568	南阳镇平	10kV林黑线官寺北公变	200	91.49	160	-22.98	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3569	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理8#公变（机井）	200	13.46	160	133.08	133.08

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3570	南阳镇平	10kV侯北线耿庄公变	200	85.34	160	-10.68	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3571	南阳镇平	宋营北2#公变	200	32.37	160	95.26	95.26
3572	南阳镇平	团中3号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3573	南阳镇平	团中1号井井通公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3574	南阳镇平	10kV林布线尚堂公变	100	59.15	80	20.85	20.85
3575	南阳镇平	10kV侯南线曲步口公变	200	55.35	160	49.30	49.30
3576	南阳镇平	10kV侯南线小张庄公变	100	62.99	80	17.01	17.01
3577	南阳镇平	10kV侯北线谭寨西2#公变	200	14.42	160	131.16	131.16
3578	南阳镇平	10kV林普线街东村街东3#公变	100	17.12	80	62.88	62.88
3579	南阳镇平	西门北公变	200	44.12	160	71.76	71.76
3580	南阳镇平	姜营南猪厂公变	50	53.09	40	13.46	13.46
3581	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西公变	200	51.2	160	57.60	57.60
3582	南阳镇平	10kV侯南线狄庄南公变	200	49.9	160	60.20	60.20
3583	南阳镇平	10kV侯社线元营东公变	200	18.17	160	123.66	123.66
3584	南阳镇平	乡直2#公变	200	57.61	160	44.78	44.78
3585	南阳镇平	永丰庄西公变	315	18.82	252	192.72	192.72
3586	南阳镇平	10kV林普线李慎动高标准农田2号公变	200	10.31	160	139.38	139.38
3587	南阳镇平	10kV马供三线西张家公变	250	37.47	200	106.33	106.33
3588	南阳镇平	10kV林普线朱张营村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3589	南阳镇平	10kV林直线乡直2支公变	200	61.54	160	36.92	36.92
3590	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-22（05）（机井）	200	29.05	160	101.90	101.90
3591	南阳镇平	0kV马供三线方坡村农综开发2#公变（机井）	200	24.12	160	111.76	111.76
3592	南阳镇平	10kV林黑线太平观西公变	200	37.67	160	84.66	84.66
3593	南阳镇平	房营六组公变	200	50.43	160	59.14	59.14
3594	南阳镇平	熊庄村50-35公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3595	南阳镇平	易营村43#公变（机井）	100	30.12	80	49.88	49.88
3596	南阳镇平	10kV林布线布袋王东公变	400	25.95	320	216.20	216.20
3597	南阳镇平	团西公变	200	61.25	160	37.50	37.50
3598	南阳镇平	王官营东公变	200	35.26	160	89.48	89.48
3599	南阳镇平	10kV林普线土楼南1#公变	200	44.63	160	70.74	70.74
3600	南阳镇平	10kV侯南线宋庄西公变	200	38.96	160	82.08	82.08
3601	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄2#公变	200	34.03	160	91.94	91.94
3602	南阳镇平	岗庄公变	200	63.96	160	32.08	32.08
3603	南阳镇平	涂营农排公变（机井）	200	47.43	160	65.14	65.14
3604	南阳镇平	王营南公变	200	63.13	160	33.74	33.74
3605	南阳镇平	南农综8#配电室公变变压器（机井）	100	10.64	80	69.36	69.36
3606	南阳镇平	侯集土地整理袁营村（100-84）（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3607	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村贾庄南3#公变	200	38.07	160	83.86	83.86
3608	南阳镇平	团东村50-47公变（机井）	200	11.9	160	136.20	136.20
3609	南阳镇平	10kV林普线文家营公变	315	10.55	252	218.77	218.77
3610	南阳镇平	10kV林黑线邹庄公变	200	46.48	160	67.04	67.04
3611	南阳镇平	田寨公变	200	75.35	160	9.30	9.30
3612	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设2号公变（机井）	100	34.25	80	45.75	45.75
3613	南阳镇平	房营八组公变	200	39.1	160	81.80	81.80
3614	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤23#公变（机井）	200	10.58	160	138.84	138.84
3615	南阳镇平	10kV马供三线贾南公变	100	72.04	80	7.96	7.96
3616	南阳镇平	白杨公变	400	42.93	320	148.28	148.28

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3617	南阳镇平	侯集农林开发（袁营）公变（机井）	100	46.62	80	33.38	33.38
3618	南阳镇平	谭寨北公变	100	79.06	80	0.94	0.94
3619	南阳镇平	10kV林普线土楼北公变	100	132.26	80	-52.26	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3620	南阳镇平	10kV林楚线侯寨北公变	400	2.04	320	311.84	311.84
3621	南阳镇平	南农综6#公变（机井）	200	12.72	160	134.56	134.56
3622	南阳镇平	10kV马供三线张林镇4#机井公变	100	12.58	80	67.42	67.42
3623	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿万斤26#公变（机井）	200	18.02	160	123.96	123.96
3624	南阳镇平	永丰庄村10#公变（机井）	100	15.72	80	64.28	64.28
3625	南阳镇平	农综开发2#公变（机井）	200	10.48	160	139.04	139.04
3626	南阳镇平	10kV林黑线赵庄公变	200	37.07	160	85.86	85.86
3627	南阳镇平	10kV林布线布袋王西2#公变	100	16.37	80	63.63	63.63
3628	南阳镇平	10kV林布线布代王中公变	200	75.06	160	9.88	9.88
3629	南阳镇平	10kV林布线华沟西公变	200	30.19	160	99.62	99.62
3630	南阳镇平	项店西公变	200	89.44	160	-18.88	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3631	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东2#公变	200	33.46	160	93.08	93.08
3632	南阳镇平	孙楼村50-27公变（机井）	200	16.28	160	127.44	127.44
3633	南阳镇平	10kV侯社线姜营南2#公变	200	0.16	160	159.68	159.68
3634	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田5号公变	100	20.89	80	59.11	59.11
3635	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿万斤16#公变（机井）	200	16.36	160	127.28	127.28
3636	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理13#公变（机井）	200	13.91	160	132.18	132.18
3637	南阳镇平	宋庄村16#公变（机井）	100	17.51	80	62.49	62.49
3638	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东3#公变	200	49.35	160	61.30	61.30
3639	南阳镇平	10kV林普线土楼村农综开发8#公变（机井）	100	44.09	80	35.91	35.91
3640	南阳镇平	10kV林布线张林土地整理杨庄100kVA-52(01)公变	100	20.86	80	59.14	59.14
3641	南阳镇平	涂营2#公变	200	49.44	160	61.12	61.12
3642	南阳镇平	项寨刘庄2#公变	200	50.28	160	59.44	59.44
3643	南阳镇平	团东南公变	200	61.31	160	37.38	37.38
3644	南阳镇平	10kV林直线黑张西2#公变	200	58.95	160	42.10	42.10
3645	南阳镇平	姜营西公变	315	35.68	252	139.61	139.61
3646	南阳镇平	10kV林布线布代王西公变	200	58.81	160	42.38	42.38
3647	南阳镇平	孙楼公变	250	20.04	200	149.90	149.90
3648	南阳镇平	西门公变	200	43.38	160	73.24	73.24
3649	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙河东公变	200	51.31	160	57.38	57.38
3650	南阳镇平	侯集高营土地整理27号变（机井）	200	8.58	160	142.84	142.84
3651	南阳镇平	侯集马圈王井井通公变（机井）	100	24.46	80	55.54	55.54
3652	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙西公变	400	36	320	176.00	176.00
3653	南阳镇平	陈召建公变	250	29.35	200	126.63	126.63
3654	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄2#公变	315	15.77	252	202.32	202.32
3655	南阳镇平	10kV林直线街东公变	400	47.85	320	128.60	128.60
3656	南阳镇平	侯集高营土地整理67号变（机井）	200	19.49	160	121.02	121.02
3657	南阳镇平	张庄南公变	200	50.62	160	58.76	58.76
3658	南阳镇平	林布线布德王村高标准农田建设5号公变（机井）	100	97.17	80	-17.17	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3659	南阳镇平	乔其营西公变	200	65.9	160	28.20	28.20
3660	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田1号公变	100	22.58	80	57.42	57.42
3661	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理14#公变（机井）	200	55.49	160	49.02	49.02
3662	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村玉皇阁北3#公变	100	55.13	80	24.87	24.87

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3663	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3664	南阳镇平	10kV马供三线贾北公变	200	41.14	160	77.72	77.72
3665	南阳镇平	10kV林黑线公吉王公变	200	61.18	160	37.64	37.64
3666	南阳镇平	10kV林直线黑张西公变	400	18.99	320	244.04	244.04
3667	南阳镇平	0kV马供三线贾庄村农综开发4#公变（机井）	200	8.74	160	142.52	142.52
3668	南阳镇平	10kV林黑线布袋王北2#公变	200	52.65	160	54.70	54.70
3669	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田5号公变	100	0	80	80.00	80.00
3670	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤19#公变（机井）	200	22.58	160	114.84	114.84
3671	南阳镇平	10kV林楚线不老刘1公变	200	61.06	160	37.88	37.88
3672	南阳镇平	郭庄东公变	315	49.28	252	96.77	96.77
3673	南阳镇平	10kV林直线黑张村彭营公变	200	35.58	160	88.84	88.84
3674	南阳镇平	永丰庄村11#公变（机井）	100	50.53	80	29.47	29.47
3675	南阳镇平	10kV林楚线闫岗公变	100	140.24	80	-60.24	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3676	南阳镇平	10kV林黑线余东公变	315	40.94	252	123.04	123.04
3677	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁北公变	200	89.72	160	-19.44	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3678	南阳镇平	10kV马供三线潘庄西公变	100	49.9	80	30.10	30.10
3679	南阳镇平	熊庄4号井井通公变（机井）	100	26.03	80	53.97	53.97
3680	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤32#公变	100	19.93	80	60.07	60.07
3681	南阳镇平	10kV侯北线侯寨北2#公变	200	75.72	160	8.56	8.56
3682	南阳镇平	孙楼西公变	200	35.33	160	89.34	89.34
3683	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田2号公变	100	55.59	80	24.41	24.41
3684	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田4号公变	100	20.11	80	59.89	59.89
3685	南阳镇平	10kV林普线李慎动公变	200	37.64	160	84.72	84.72
3686	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄北公变	200	40.77	160	78.46	78.46
3687	南阳镇平	熊庄南公变	200	28.84	160	102.32	102.32
3688	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东3#公变	200	48.28	160	63.44	63.44
3689	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业7#公变	200	0	160	160.00	160.00
3690	南阳镇平	10kV林楚线闫岗南公变	200	0	160	160.00	160.00
3691	南阳镇平	候集土地整理大赵营村100-81（机井）	200	19.37	160	121.26	121.26
3692	南阳镇平	魏营公变	200	66	160	28.00	28.00
3693	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤4#公变（机井）	200	25.31	160	109.38	109.38
3694	南阳镇平	0kV林黑线公吉王村农综开发7#公变（机井）	200	56.82	160	46.36	46.36
3695	南阳镇平	镇直南公变	400	29.78	320	200.88	200.88
3696	南阳镇平	大赵营学校公变	200	26.96	160	106.08	106.08
3697	南阳镇平	10kV林布线李寨村土地整理19#公变	200	25.4	160	109.20	109.20
3698	南阳镇平	乔其营4#公变（机井）	100	31.1	80	48.90	48.90
3699	南阳镇平	团中公变	200	83.27	160	-6.54	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3700	南阳镇平	10kV侯郭线房营南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3701	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田3号公变	100	3.81	80	76.19	76.19
3702	南阳镇平	10kV林普线李慎动高标准农田5号公变	100	12.93	80	67.07	67.07
3703	南阳镇平	宋庄村18#公变（机井）	100	26.96	80	53.04	53.04
3704	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇政府2#公变	400	35.8	320	176.80	176.80
3705	南阳镇平	候集土地整理谭寨100-47（机井）	200	24.44	160	111.12	111.12
3706	南阳镇平	10kV马供三线贾庄2#公变	200	38.61	160	82.78	82.78
3707	南阳镇平	0kV马供三线高庄村农综开发6#公变（机井）	200	19.48	160	121.04	121.04
3708	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西2#公变	315	23.3	252	178.61	178.61

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3709	南阳镇平	10kV林普线土楼村高标准农田3#公变	100	22.1	80	57.90	57.90
3710	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙魏庄公变	200	37.96	160	84.08	84.08
3711	南阳镇平	10kV林普线文家营中台区	200	103.38	160	-46.76	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3712	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直5#公变	200	26.21	160	107.58	107.58
3713	南阳镇平	白杨村38公变（机井）	200	33.56	160	92.88	92.88
3714	南阳镇平	10kV马供三线张林镇2#机井公变	100	15.41	80	64.59	64.59
3715	南阳镇平	侯集狄庄土地整理68号变（机井）	200	6.05	160	147.90	147.90
3716	南阳镇平	10kV林布线布德王北机井公变	100	87.27	80	-7.27	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3717	南阳镇平	侯集刘营土地整理87号变（机井）	200	5.92	160	148.16	148.16
3718	南阳镇平	郭庄村50-57公变（机井）	200	4.1	160	151.80	151.80
3719	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理20#公变	200	27.28	160	105.44	105.44
3720	南阳镇平	刘营西公变	200	110.89	160	-61.78	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3721	南阳镇平	10kV林楚线李寨西2#公变	400	7.47	320	290.12	290.12
3722	南阳镇平	团西4号井井通公变（机井）	100	12.76	80	67.24	67.24
3723	南阳镇平	王官营南公变	200	42.06	160	75.88	75.88
3724	南阳镇平	赵营公变	200	41.07	160	77.86	77.86
3725	南阳镇平	10kV林楚线白庙南2#公变	400	34.04	320	183.84	183.84
3726	南阳镇平	10kV林布线华沟西2#公变	200	75.33	160	9.34	9.34
3727	南阳镇平	10kV侯北线侯寨西公变（机井）	100	46.37	80	33.63	33.63
3728	南阳镇平	10kV林布线杨庄村胡沟公变	200	12.59	160	134.82	134.82
3729	南阳镇平	乔其营东2#公变	200	68.65	160	22.70	22.70
3730	南阳镇平	桑树2#公变	200	69.89	160	20.22	20.22
3731	南阳镇平	10kV林普线土楼村高标准农田4号公变	200	14.99	160	130.02	130.02
3732	南阳镇平	10kV林黑线公吉王村金鱼基地公变	100	52.6	80	27.40	27.40
3733	南阳镇平	侯集宋小庄土地整理28号变（机井）	200	21.13	160	117.74	117.74
3734	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直东公变	200	48.31	160	63.38	63.38
3735	南阳镇平	侯集土地整理北门村100-38（机井）	200	10.03	160	139.94	139.94
3736	南阳镇平	10kV林黑线余东2#公变	100	61.55	80	18.45	18.45
3737	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤6#公变（机井）	200	3.95	160	152.10	152.10
3738	南阳镇平	10kV林楚线赵营村高标准农田3号公变	100	23.56	80	56.44	56.44
3739	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田8号公变	100	0.06	80	79.94	79.94
3740	南阳镇平	10kV侯南线姜老庄村老庄南3#公变	200	32.62	160	94.76	94.76
3741	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田2号公变	100	39.97	80	40.03	40.03
3742	南阳镇平	10kV林楚线楚营村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3743	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-35（机井）	200	18.18	160	123.64	123.64
3744	南阳镇平	10kV林楚线百庙南公变	200	45.77	160	68.46	68.46
3745	南阳镇平	10kV高韩线乔沟陈家公变	200	60.75	160	38.50	38.50
3746	南阳镇平	10kV龙社线枣子营2#公变	100	9.32	80	70.68	70.68
3747	南阳镇平	10kV老老线时沟史雁岗公变	50	75.17	40	2.42	2.42
3748	南阳镇平	10kV老善线凉水泉移民新村公变	200	33.56	160	92.88	92.88
3749	南阳镇平	10kV高寺线大陈营南公变	200	64.34	160	31.32	31.32
3750	南阳镇平	10kV高寺线周盘三岔河公变	200	7.03	160	145.94	145.94
3751	南阳镇平	10kV龙社线四棵南街公变	200	23.63	160	112.74	112.74
3752	南阳镇平	10kV高寺线门岗东公变	400	41.59	320	153.64	153.64
3753	南阳镇平	10kV老老线白杨坡3#公变	100	25.34	80	54.66	54.66
3754	南阳镇平	10kV老老线枣庄公变	200	16.94	160	126.12	126.12

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3755	南阳镇平	10kV龙社线米汤坑公变	200	5.05	160	149.90	149.90
3756	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟移民新村公变	160	6.39	128	117.78	117.78
3757	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3758	南阳镇平	10kV老余线狼窝公变	100	32.06	80	47.94	47.94
3759	南阳镇平	10kV高供一线李沟北公变	200	30.26	160	99.48	99.48
3760	南阳镇平	10kV高寺线曹坪公变	100	40.29	80	39.71	39.71
3761	南阳镇平	10kV老余线白庙岭公变	100	53.33	80	26.67	26.67
3762	南阳镇平	10kV龙社线二道河公变	100	20.25	80	59.75	59.75
3763	南阳镇平	10kV高寺线陈营村秦营公变	200	39.48	160	81.04	81.04
3764	南阳镇平	余堂土门台区	100	34.05	80	45.95	45.95
3765	南阳镇平	周营北台区	100	65.09	80	14.91	14.91
3766	南阳镇平	余堂南	200	47.7	160	64.60	64.60
3767	南阳镇平	10kV高寺线刘坟石线河公变	100	9.08	80	70.92	70.92
3768	南阳镇平	10kV老老线蒋庄村井井通公变	200	28.13	160	103.74	103.74
3769	南阳镇平	10kV高寺线上河开发区公变	100	18.59	80	61.41	61.41
3770	南阳镇平	10kV老余线余堂公变	200	0	160	160.00	160.00
3771	南阳镇平	10kV高寺线唐子弯机井公变	100	19.68	80	60.32	60.32
3772	南阳镇平	10kV龙社线九里沟公变	100	21.55	80	58.45	58.45
3773	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾公变	100	23.7	80	56.30	56.30
3774	南阳镇平	10kV龙社线三潭村公变	80	64.98	64	12.02	12.02
3775	南阳镇平	10kV龙社线杨棟沟1#公变	100	3.45	80	76.55	76.55
3776	南阳镇平	10kV高韩线韩营刘庄公变	100	102.78	80	-22.78	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3777	南阳镇平	10kV老老线乡直公变	400	63.23	320	67.08	67.08
3778	南阳镇平	10kV高供一线丁张营丁寨公变	100	36.77	80	43.23	43.23
3779	南阳镇平	10kV老老线曾寨北公变	200	54.26	160	51.48	51.48
3780	南阳镇平	10kV龙社线黄棟树2#公变	80	8.54	64	57.17	57.17
3781	南阳镇平	10kV老老线老夏营公变	100	89.08	80	-9.08	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3782	南阳镇平	10kV高韩线谷营油坊坡机井公变	100	27.49	80	52.51	52.51
3783	南阳镇平	10kV老老线西沟2#公变	100	9.2	80	70.80	70.80
3784	南阳镇平	10kV高韩线史岗社区公变	200	23.04	160	113.92	113.92
3785	南阳镇平	10kV老星线周沟公变	200	3.52	160	152.96	152.96
3786	南阳镇平	10kV高寺线周盘3#公变	100	14.75	80	65.25	65.25
3787	南阳镇平	10kV高供一线新庄公变	100	55.37	80	24.63	24.63
3788	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙公变	50	36.9	40	21.55	21.55
3789	南阳镇平	10kV高寺线姚片5#公变	100	8.54	80	71.46	71.46
3790	南阳镇平	10kV龙皂线田家2#公变	100	5.16	80	74.84	74.84
3791	南阳镇平	10kV龙社线碾坪公变	200	26.74	160	106.52	106.52
3792	南阳镇平	10kV龙社线毛石河公变	100	8.46	80	71.54	71.54
3793	南阳镇平	刘南岗台区	100	44.97	80	35.03	35.03
3794	南阳镇平	10kV高高线崔岗2#公变	200	37.13	160	85.74	85.74
3795	南阳镇平	10kV老菩线任家沟吴家庄2#公变	100	39.76	80	40.24	40.24
3796	南阳镇平	10kV高寺线大陈营师家公变	125	104.1	100	-30.13	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3797	南阳镇平	10kV高韩线乔沟井井通公变	100	80.61	80	-0.61	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3798	南阳镇平	10kV高高线靳坡东公变	100	53.84	80	26.16	26.16
3799	南阳镇平	10kV老星线后庄公变	200	51.5	160	57.00	57.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3800	南阳镇平	10kV高高线先师庙2#公变	200	30.55	160	98.90	98.90
3801	南阳镇平	10kV老老线大雁公变	30	78.63	24	0.41	0.41
3802	南阳镇平	10kV老老线下李沟公变	315	15.3	252	203.81	203.81
3803	南阳镇平	10kV老老线上王营公变	100	61.22	80	18.78	18.78
3804	南阳镇平	10kV老星线栗盘2#公变	315	66.59	252	42.24	42.24
3805	南阳镇平	10kV龙社线白仗沟公变	100	14.92	80	65.08	65.08
3806	南阳镇平	10kV高供一线付寨杜营公变	200	57.2	160	45.60	45.60
3807	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄公变	100	16.47	80	63.53	63.53
3808	南阳镇平	10kV龙棠线粉坊公变	100	30.28	80	49.72	49.72
3809	南阳镇平	10kV老星线寺庄新区公变	250	55.12	200	62.20	62.20
3810	南阳镇平	10kV高寺线刘坟吴沟公变	100	7.61	80	72.39	72.39
3811	南阳镇平	10kV高高线寺山后2#公变	80	53.62	64	21.10	21.10
3812	南阳镇平	10kV老菩线吴家庄公变	250	11.4	200	171.50	171.50
3813	南阳镇平	10kV高供一线镇直3#公变	315	59.77	252	63.72	63.72
3814	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂2#公变	100	6.98	80	73.02	73.02
3815	南阳镇平	10kV龙社线银洞河公变	200	10.46	160	139.08	139.08
3816	南阳镇平	10kV高韩线清凉树公变	100	22.48	80	57.52	57.52
3817	南阳镇平	10kV高供一线郭沟公变	100	67.1	80	12.90	12.90
3818	南阳镇平	10kV龙社线东沟公变	100	60.31	80	19.69	19.69
3819	南阳镇平	10kV高韩线韩营北公变	200	29.57	160	100.86	100.86
3820	南阳镇平	10kV老老线西洼2#公变	50	60.98	40	9.51	9.51
3821	南阳镇平	10kV老星线南河公变	200	17.28	160	125.44	125.44
3822	南阳镇平	10kV高高线先师庙南公变	160	48.4	128	50.56	50.56
3823	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂南公变	50	11.35	40	34.33	34.33
3824	南阳镇平	10kV老老线江田公变	200	16.86	160	126.28	126.28
3825	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖南公变	200	18.98	160	122.04	122.04
3826	南阳镇平	10kV龙社线枣子营公变	100	3.64	80	76.36	76.36
3827	南阳镇平	10kV高韩线韩营孟庄公变	100	75.58	80	4.42	4.42
3828	南阳镇平	10kV高供一线付寨西公变	200	43.78	160	72.44	72.44
3829	南阳镇平	10kV高寺线大陈营吴营公变	250	44.33	200	89.18	89.18
3830	南阳镇平	10kV高韩线拐沟东青树沟公变	200	19.02	160	121.96	121.96
3831	南阳镇平	10kV高供一线下汪沟公变	400	0	320	320.00	320.00
3832	南阳镇平	10kV高高线上河刘西南公变	200	36.28	160	87.44	87.44
3833	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北2#公变	200	2.69	160	154.62	154.62
3834	南阳镇平	10kV老老线姜家庄2#公变	100	40.03	80	39.97	39.97
3835	南阳镇平	10kV高寺线菊花场南公变	100	9.46	80	70.54	70.54
3836	南阳镇平	10kV高韩线下游河3#公变	100	32.52	80	47.48	47.48
3837	南阳镇平	10kV高供一线李沟东公变	200	33.84	160	92.32	92.32
3838	南阳镇平	10kV老老线李沟周营公变	100	76.77	80	3.23	3.23
3839	南阳镇平	10kV老老线吴沟2#公变	200	50.17	160	59.66	59.66
3840	南阳镇平	10kV老老线小西岗2#公变	100	64.77	80	15.23	15.23
3841	南阳镇平	10kV老老线曾寨2#公变	200	65.68	160	28.64	28.64
3842	南阳镇平	10kV高高线徐沟4#公变	200	0	160	160.00	160.00
3843	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖北公变	200	33.23	160	93.54	93.54
3844	南阳镇平	10kV老星线马家场公变	315	45.72	252	107.98	107.98
3845	南阳镇平	10kV高寺线周盘公变	100	13.78	80	66.22	66.22
3846	南阳镇平	10kV老老线方庄公变	100	36.63	80	43.37	43.37

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3847	南阳镇平	10kV龙皂线西庄公变	200	20.2	160	119.60	119.60
3848	南阳镇平	10kV老老线玉皇庙西窝公变	200	10.4	160	139.20	139.20
3849	南阳镇平	10kV高韩线韩营公变	200	40.72	160	78.56	78.56
3850	南阳镇平	10kV高寺线曹坪2#公变	100	14.9	80	65.10	65.10
3851	南阳镇平	10kV高供一线镇直东公变	315	69.28	252	33.77	33.77
3852	南阳镇平	10kV高寺线谷营溪岗农综开发公变（机井）	100	78.19	80	1.81	1.81
3853	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖公变	160	66.06	128	22.30	22.30
3854	南阳镇平	10kV高寺线寺山2#公变	100	9.85	80	70.15	70.15
3855	南阳镇平	10kV龙社线三岔河2#公变	100	50.45	80	29.55	29.55
3856	南阳镇平	10kV高韩线乔沟杨河公变	100	103.46	80	-23.46	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3857	南阳镇平	10kV高寺线青山南公变	100	23.27	80	56.73	56.73
3858	南阳镇平	10kV龙社线大南沟公变	100	0.31	80	79.69	79.69
3859	南阳镇平	10kV高供一线张沟2#公变	100	65.7	80	14.30	14.30
3860	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩2#公变	100	0	80	80.00	80.00
3861	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙2#公变	100	3.29	80	76.71	76.71
3862	南阳镇平	元沙岗台区	100	30.67	80	49.33	49.33
3863	南阳镇平	10kV高高线徐沟上河刘公变	200	37.9	160	84.20	84.20
3864	南阳镇平	10kV龙社线赵家庄公变	100	14.38	80	65.62	65.62
3865	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙安坡2#公变	100	16.11	80	63.89	63.89
3866	南阳镇平	10kV高寺线姚片4号公变	200	5.99	160	148.02	148.02
3867	南阳镇平	10kV老老线陡坡2#公变	100	22.38	80	57.62	57.62
3868	南阳镇平	10kV高高线崔岗下洼公变	200	48.69	160	62.62	62.62
3869	南阳镇平	10kV老老线李沟公变	100	71.44	80	8.56	8.56
3870	南阳镇平	10kV龙社线东山北公变	100	19.18	80	60.82	60.82
3871	南阳镇平	10kV龙社线二潭北公变	100	15.76	80	64.24	64.24
3872	南阳镇平	10kV老余线任家沟公变	100	47.7	80	32.30	32.30
3873	南阳镇平	10kV高寺线谷营北机井公变	100	20.14	80	59.86	59.86
3874	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙3#公变	200	45.78	160	68.44	68.44
3875	南阳镇平	10kV龙社线教仕沟公变	100	23.72	80	56.28	56.28
3876	南阳镇平	10kV高韩线史岗村史岗公变	200	9.73	160	140.54	140.54
3877	南阳镇平	10kV龙社线水泉湾公变	200	4.79	160	150.42	150.42
3878	南阳镇平	10kV龙社线四棵村公变	100	22.97	80	57.03	57.03
3879	南阳镇平	10kV老菩线朱家公变	100	31.05	80	48.95	48.95
3880	南阳镇平	10kV老老线河东公变	100	27.42	80	52.58	52.58
3881	南阳镇平	10kV龙皂线皂北公变	200	67.71	160	24.58	24.58
3882	南阳镇平	10kV高供一线付寨东公变	200	48.57	160	62.86	62.86
3883	南阳镇平	10kV龙社线乡直西3号公变	200	11.26	160	137.48	137.48
3884	南阳镇平	10kV老菩线大磨岭公变	200	15.82	160	128.36	128.36
3885	南阳镇平	10kV高寺线谷营北沟公变	100	30.2	80	49.80	49.80
3886	南阳镇平	10kV高韩线史岗三官庙公变	100	28.34	80	51.66	51.66
3887	南阳镇平	10kV老余线任家狗汤河公变	315	35.66	252	139.67	139.67
3888	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪公变	100	26.9	80	53.10	53.10
3889	南阳镇平	10kV老星线二道河移民新村公变	200	98.33	160	-36.66	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3890	南阳镇平	10kV龙社线二潭庙公变	100	17.53	80	62.47	62.47
3891	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼2#公变	100	18.86	80	61.14	61.14
3892	南阳镇平	10kV龙社线清凉树东公变	100	44.97	80	35.03	35.03

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3893	南阳镇平	10kV龙社线前房公变	200	12.83	160	134.34	134.34
3894	南阳镇平	小夏营台区	100	99.04	80	-19.04	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3895	南阳镇平	10kV高高线崔岗1#公变	200	45.68	160	68.64	68.64
3896	南阳镇平	10kV老老线西山公变	100	33.77	80	46.23	46.23
3897	南阳镇平	10kV高寺线张家庄公变	200	12.56	160	134.88	134.88
3898	南阳镇平	10kV高高线崔岗公变	100	15.61	80	64.39	64.39
3899	南阳镇平	10kV高供一线镇直9#公变	200	64.56	160	30.88	30.88
3900	南阳镇平	10kV龙社线四棵村下寺公变	100	3.27	80	76.73	76.73
3901	南阳镇平	10kV高韩线香房营北公变	200	45.89	160	68.22	68.22
3902	南阳镇平	10kV老老线镇直4#公变	400	37.84	320	168.64	168.64
3903	南阳镇平	10kV高高线唐沟2#公变	200	24.2	160	111.60	111.60
3904	南阳镇平	10kV高韩线党子湾公变	100	33.9	80	46.10	46.10
3905	南阳镇平	10kV老余线任家沟南沟公变	100	54.12	80	25.88	25.88
3906	南阳镇平	10kV老老线曾寨公变	200	83.06	160	-6.12	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3907	南阳镇平	10kV龙棠线王家庄公变	200	9.42	160	141.16	141.16
3908	南阳镇平	10kV高供一线镇直2#公变	400	76.06	320	15.76	15.76
3909	南阳镇平	10kV高供一线镇直5#公变	500	63.06	400	84.70	84.70
3910	南阳镇平	10kV龙社线乡直北公变	315	33.66	252	145.97	145.97
3911	南阳镇平	10kV高高线望火楼2#公变	200	18.81	160	122.38	122.38
3912	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾南公变	200	17.74	160	124.52	124.52
3913	南阳镇平	10kV高高线唐沟寺山后公变	100	43.15	80	36.85	36.85
3914	南阳镇平	10kV老老线白杨坡公变	80	39.34	64	32.53	32.53
3915	南阳镇平	10kV老老线王营榆树庄公变	100	42.01	80	37.99	37.99
3916	南阳镇平	10kV高韩线韩营南公变	100	88.82	80	-8.82	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3917	南阳镇平	10kV老星线栗扒公变	200	49.51	160	60.98	60.98
3918	南阳镇平	10kV高高线望火楼公变	100	77.15	80	2.85	2.85
3919	南阳镇平	10kV高寺线安坡公变	200	3.04	160	153.92	153.92
3920	南阳镇平	10kV高寺线周盘2#公变	100	4.39	80	75.61	75.61
3921	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄2#公变	200	12.39	160	135.22	135.22
3922	南阳镇平	10kV高寺线寺山4#公变	200	12.95	160	134.10	134.10
3923	南阳镇平	10kV老老线时沟公变	315	32.41	252	149.91	149.91
3924	南阳镇平	10kV老星线西洼公变	100	31.4	80	48.60	48.60
3925	南阳镇平	杨家沟公变	200	18.96	160	122.08	122.08
3926	南阳镇平	10kV老星线姜庄公变	200	19.14	160	121.72	121.72
3927	南阳镇平	10kV老老线时沟村东公变	200	72.02	160	15.96	15.96
3928	南阳镇平	10kV老老线碾盘庄公变	100	54.86	80	25.14	25.14
3929	南阳镇平	10kV高寺线响水河2#公变	100	37.26	80	42.74	42.74
3930	南阳镇平	10kV高寺线门岗西公变	200	56.24	160	47.52	47.52
3931	南阳镇平	10kV高寺线大陈营城皇庙公变	200	29.42	160	101.16	101.16
3932	南阳镇平	10kV老星线老庄公变	200	68.07	160	23.86	23.86
3933	南阳镇平	10kV高高线陡谷园公变	100	77.99	80	2.01	2.01
3934	南阳镇平	10kV老老线姜家庄3#公变	100	37.96	80	42.04	42.04
3935	南阳镇平	10kV高供一线郭家西公变	100	27.26	80	52.74	52.74
3936	南阳镇平	10kV老星线大梨树公变	200	19.73	160	120.54	120.54
3937	南阳镇平	10kV高供一线镇直1#公变	315	56.25	252	74.81	74.81
3938	南阳镇平	10kV高供一线李沟西公变	200	38.03	160	83.94	83.94

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3939	南阳镇平	10kV高寺线响水西公变	100	44.23	80	35.77	35.77
3940	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙北公变	100	5.89	80	74.11	74.11
3941	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树公变	315	29.15	252	160.18	160.18
3942	南阳镇平	10kV老菩线王庄西公变	200	19.27	160	121.46	121.46
3943	南阳镇平	10kV老老线杨庄公变	200	41.87	160	76.26	76.26
3944	南阳镇平	10kV龙社线扎沟西公变	100	7.64	80	72.36	72.36
3945	南阳镇平	10kV老老线李家庄灌溉2#公变	100	0.15	80	79.85	79.85
3946	南阳镇平	10kV老老线镇直新区公变	500	75.13	400	24.35	24.35
3947	南阳镇平	10kV高寺线刘坟3#公变	200	10.7	160	138.60	138.60
3948	南阳镇平	10kV高供一线镇直7#公变	100	20.78	80	59.22	59.22
3949	南阳镇平	10kV高寺线陈营村公变	200	43.27	160	73.46	73.46
3950	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东农综开发公变（机井）	100	17.2	80	62.80	62.80
3951	南阳镇平	10kV高供一线郭家公变	100	45.37	80	34.63	34.63
3952	南阳镇平	任家沟2#台区	200	38.05	160	83.90	83.90
3953	南阳镇平	10kV高供一线李沟2#公变	200	30.69	160	98.62	98.62
3954	南阳镇平	10kV老菩线玉黄庙公变	200	19.1	160	121.80	121.80
3955	南阳镇平	10kV高高线唐沟南公变	200	25.77	160	108.46	108.46
3956	南阳镇平	10kV老老线曾寨潘庄公变	200	58.35	160	43.30	43.30
3957	南阳镇平	10kV龙社线清凉树西公变	100	23.45	80	56.55	56.55
3958	南阳镇平	10kV老老线江田2#公变	200	53.39	160	53.22	53.22
3959	南阳镇平	10kV龙社线乡直西2号公变	200	10.7	160	138.60	138.60
3960	南阳镇平	10kV老老线安桥岭公变	200	10.4	160	139.20	139.20
3961	南阳镇平	10kV龙社线作家庄公变	100	33.58	80	46.42	46.42
3962	南阳镇平	10kV高韩线家河西公变	200	48.26	160	63.48	63.48
3963	南阳镇平	10kV老菩线东坡根公变	100	16.26	80	63.74	63.74
3964	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟公变	100	16.25	80	63.75	63.75
3965	南阳镇平	10kV高寺线李家沟公变	200	10.54	160	138.92	138.92
3966	南阳镇平	10kV高韩线刘坟党家公变	100	24.85	80	55.15	55.15
3967	南阳镇平	10kV高供一线镇直8#公变	200	27.82	160	104.36	104.36
3968	南阳镇平	10kV高供一线丁张营张沟公变	200	36.13	160	87.74	87.74
3969	南阳镇平	10kV高供一线镇直4#公变	315	39.98	252	126.06	126.06
3970	南阳镇平	10kV高高线唐沟公变	200	39.06	160	81.88	81.88
3971	南阳镇平	10kV高韩线家河机井公变	100	8.84	80	71.16	71.16
3972	南阳镇平	10kV老老线下河东公变	100	32.92	80	47.08	47.08
3973	南阳镇平	10kV高供一线鱼池东公变	200	23.77	160	112.46	112.46
3974	南阳镇平	10kV老老线苏沟公变	100	32.89	80	47.11	47.11
3975	南阳镇平	10kV高供一线孙湾北公变	100	106.3	80	-26.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3976	南阳镇平	10kV高寺线中杜营公变	200	65.99	160	28.02	28.02
3977	南阳镇平	10kV龙社线棠梨树南公变	200	3.47	160	153.06	153.06
3978	南阳镇平	10kV高供一线桐树庙公变	200	22.22	160	115.56	115.56
3979	南阳镇平	10kV老老线山根公变	100	37.88	80	42.12	42.12
3980	南阳镇平	10kV高寺线陈营村郭家庄公变	200	38.66	160	82.68	82.68
3981	南阳镇平	10kV老老线曾寨北2#公变	100	59.39	80	20.61	20.61
3982	南阳镇平	10kV高寺线青山柳树沟公变	100	9.24	80	70.76	70.76
3983	南阳镇平	10kV老菩线竹园沟公变	200	16.95	160	126.10	126.10
3984	南阳镇平	10kV老老线八幢楼公变	100	49.15	80	30.85	30.85
3985	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙老沟公变	200	8.77	160	142.46	142.46

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

3986	南阳镇平	10kV龙棠线全家公变	200	2.13	160	155.74	155.74
3987	南阳镇平	10kV老老线果圆公变	100	64.21	80	15.79	15.79
3988	南阳镇平	10kV龙社线黄竹笆寺公变	100	26.6	80	53.40	53.40
3989	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙2#公变	100	23.13	80	56.87	56.87
3990	南阳镇平	10kV高供一线孙湾后营公变	200	86.51	160	-13.02	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3991	南阳镇平	10kV老余线新村公变	200	9.12	160	141.76	141.76
3992	南阳镇平	10kV高高线徐沟上营公变	200	86.47	160	-12.94	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3993	南阳镇平	10kV高韩线拐沟导师庄公变	200	11.45	160	137.10	137.10
3994	南阳镇平	10kV龙社线鸭子沟公变	100	72.89	80	7.11	7.11
3995	南阳镇平	10kV高寺线门岗2#公变	100	87.09	80	-7.09	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
3996	南阳镇平	10kV老星线姜庄北公变	100	64.52	80	15.48	15.48
3997	南阳镇平	10kV老菩线王庄乔山公变	400	46.7	320	133.20	133.20
3998	南阳镇平	10kV高高线徐沟公变	200	67.33	160	25.34	25.34
3999	南阳镇平	10kV高韩线拐沟公变	100	38.5	80	41.50	41.50
4000	南阳镇平	10kV高韩线谷营2号公变	100	110.48	80	-30.48	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4001	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼公变	100	24	80	56.00	56.00
4002	南阳镇平	10kV老老线时沟2#公变	80	68.79	64	8.97	8.97
4003	南阳镇平	10kV龙皂线王坪公变	80	103.67	64	-18.94	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4004	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪北公变	100	13.74	80	66.26	66.26
4005	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟2#公变	160	14.64	128	104.58	104.58
4006	南阳镇平	10kV高供一线孙湾2#公变	200	48.81	160	62.38	62.38
4007	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙西公变	100	20.24	80	59.76	59.76
4008	南阳镇平	10kV老菩线任家沟村任家公变	100	10.03	80	69.97	69.97
4009	南阳镇平	10kV老老线曾寨邱岗公变	160	53.98	128	41.63	41.63
4010	南阳镇平	10kV老老线仓房庄公变	100	51.52	80	28.48	28.48
4011	南阳镇平	10kV老老线吴沟公变	100	52.22	80	27.78	27.78
4012	南阳镇平	10kV老星线赶仗河公变	200	47	160	66.00	66.00
4013	南阳镇平	10kV高韩线拐沟3#公变	80	44.96	64	28.03	28.03
4014	南阳镇平	10kV高寺线大陈营东公变	160	65.19	128	23.70	23.70
4015	南阳镇平	10kV老星线任家沟麻子沟公变	100	27.92	80	52.08	52.08
4016	南阳镇平	10kV老老线小西岗公变	200	30.74	160	98.52	98.52
4017	南阳镇平	10kV高韩线家河公变	100	106.43	80	-26.43	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4018	南阳镇平	10kV高供一线鱼池公变	400	9.5	320	282.00	282.00
4019	南阳镇平	10kV老老线陡坡公变	100	43.68	80	36.32	36.32
4020	南阳镇平	10kV高高线唐沟3#公变	200	24.06	160	111.88	111.88
4021	南阳镇平	10kV龙皂线下河沟口公变	80	22.93	64	45.66	45.66
4022	南阳镇平	10kV老老线西沟公变	100	60.57	80	19.43	19.43
4023	南阳镇平	10kV老老线河东2号公变	100	33.56	80	46.44	46.44
4024	南阳镇平	10kV龙社线交仗沟公变	100	12.77	80	67.23	67.23
4025	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂公变	200	4.38	160	151.24	151.24
4026	南阳镇平	10kV高高线先师庙公变	200	31.69	160	96.62	96.62
4027	南阳镇平	10kV高高线小吕营公变	160	60.78	128	30.75	30.75
4028	南阳镇平	10kV龙社线扎沟公变	200	6.89	160	146.22	146.22
4029	南阳镇平	10kV老菩线阴窝2#公变	100	18.52	80	61.48	61.48

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4030	南阳镇平	10kV高高线先师庙山头王公变	200	53.14	160	53.72	53.72
4031	南阳镇平	10kV老老线小西岗北公变	80	72.39	64	6.09	6.09
4032	南阳镇平	10kV高寺线青山金庄河公变	100	18.7	80	61.30	61.30
4033	南阳镇平	10kV高韩线党庄公变	100	55.48	80	24.52	24.52
4034	南阳镇平	10kV高高线皂角树公变	250	29.76	200	125.60	125.60
4035	南阳镇平	10kV高韩线史岗李庄公变	100	60.35	80	19.65	19.65
4036	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭公变	100	3.67	80	76.33	76.33
4037	南阳镇平	小西岗北2#台区	100	42.93	80	37.07	37.07
4038	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北公变	100	156.3	80	-76.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4039	南阳镇平	10kV老老线蒋沟公变	100	90.49	80	-10.49	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4040	南阳镇平	10kV老菩线红岭窝公变	200	18.56	160	122.88	122.88
4041	南阳镇平	10kV高供一线怀家公变	100	19.8	80	60.20	60.20
4042	南阳镇平	10kV高供一线孙湾肖营公变	200	81.07	160	-2.14	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4043	南阳镇平	10kV龙社线黄楝树公变	160	10.51	128	111.18	111.18
4044	南阳镇平	10kV高韩线党庄2#公变	100	31.26	80	48.74	48.74
4045	南阳镇平	10kV老老线库旦沟公变	200	26.88	160	106.24	106.24
4046	南阳镇平	10kV高寺线菊花场银洞岭公变	100	7.59	80	72.41	72.41
4047	南阳镇平	10kV龙皂线皂南公变	200	39.16	160	81.68	81.68
4048	南阳镇平	10kV高供一线孙湾公变	200	65.66	160	28.68	28.68
4049	南阳镇平	10kV高寺线姚片河3#公变	100	7.83	80	72.17	72.17
4050	南阳镇平	10kV高韩线件岗公变	100	82.9	80	-2.90	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4051	南阳镇平	白沟	160	46.17	128	54.13	54.13
4052	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟公变	80	34.9	64	36.08	36.08
4053	南阳镇平	10kV高高线靳坡东坡公变	100	28.8	80	51.20	51.20
4054	南阳镇平	10kV龙社线龙宫殿公变	100	18.11	80	61.89	61.89
4055	南阳镇平	10kV高供一线樊家公变	100	47.44	80	32.56	32.56
4056	南阳镇平	10kV高供一线新庄2#公变	100	110.48	80	-30.48	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4057	南阳镇平	新队台区	80	92.74	64	-10.19	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4058	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西公变	100	27.72	80	52.28	52.28
4059	南阳镇平	10kV高供一线孙湾王营公变	100	48.23	80	31.77	31.77
4060	南阳镇平	10kV龙皂线王坪王庄公变	200	20.2	160	119.60	119.60
4061	南阳镇平	10kV龙皂线翻水泉公变	200	10.36	160	139.28	139.28
4062	南阳镇平	10kV高韩线香房营南公变	200	17.07	160	125.86	125.86
4063	南阳镇平	10kV高韩线党庄吕家公变	200	5.09	160	149.82	149.82
4064	南阳镇平	10kV高寺线大陈营马岗公变	200	25.98	160	108.04	108.04
4065	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖东公变	200	20.37	160	119.26	119.26
4066	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉公变	160	32.82	128	75.49	75.49
4067	南阳镇平	10kV高韩线下河公变	100	13.48	80	66.52	66.52
4068	南阳镇平	镇直5#台区	315	34.79	252	142.41	142.41
4069	南阳镇平	10kV高高线红叶岭公变	100	39.14	80	40.86	40.86
4070	南阳镇平	10kV龙社线三潭庙公变	100	28.17	80	51.83	51.83
4071	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄魏家公变	100	36.65	80	43.35	43.35
4072	南阳镇平	10kV高供一线王营2#公变	200	42.71	160	74.58	74.58
4073	南阳镇平	10kV高高线靳坡东沟公变	100	19.56	80	60.44	60.44

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4074	南阳镇平	10kV高寺线中杜营西公变	100	44.03	80	35.97	35.97
4075	南阳镇平	10kV老老线叶洼公变	200	51.5	160	57.00	57.00
4076	南阳镇平	10kV高韩线史岗开发区公变	200	18.59	160	122.82	122.82
4077	南阳镇平	10kV龙社线五朵山公变	100	7.63	80	72.37	72.37
4078	南阳镇平	10kV高寺线姚片2#公变	200	10.01	160	139.98	139.98
4079	南阳镇平	10kV龙社线碾坪2#公变	100	27.62	80	52.38	52.38
4080	南阳镇平	10kV老余线淹池公变	100	9.89	80	70.11	70.11
4081	南阳镇平	10kV老菩线碾盘沟公变	200	30.69	160	98.62	98.62
4082	南阳镇平	10kV老老线王营东公变	200	67.54	160	24.92	24.92
4083	南阳镇平	10kV老余线小北沟公变	200	23.17	160	113.66	113.66
4084	南阳镇平	10kV高高线皂角树2#公变	200	59.18	160	41.64	41.64
4085	南阳镇平	10kV高寺线寺山5#公变	200	7.2	160	145.60	145.60
4086	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙王长沟公变	100	29.87	80	50.13	50.13
4087	南阳镇平	10kV老老线李家庄移民新村公变	315	18.68	252	193.16	193.16
4088	南阳镇平	10kV高高线陡谷园西公变	160	32.66	128	75.74	75.74
4089	南阳镇平	10kV高韩线新坡西2#公变	100	86.59	80	-6.59	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4090	南阳镇平	10kV高高线樊湾公变	200	28.76	160	102.48	102.48
4091	南阳镇平	榆树庄北台区	100	62.57	80	17.43	17.43
4092	南阳镇平	10kV老菩线白沟2#公变	100	40.5	80	39.50	39.50
4093	南阳镇平	10kV老老线南岗公变	100	35.75	80	44.25	44.25
4094	南阳镇平	10kV龙社线四棵元沟公变	100	7.06	80	72.94	72.94
4095	南阳镇平	10kV高韩线乔沟公变	100	55.2	80	24.80	24.80
4096	南阳镇平	10kV龙社线岗庙河公变	100	26.32	80	53.68	53.68
4097	南阳镇平	10kV龙社线乡直西公变	100	22.23	80	57.77	57.77
4098	南阳镇平	10kV高韩线韩营东公变	200	40.64	160	78.72	78.72
4099	南阳镇平	10kV高寺线谷营南井井通公变	100	49.94	80	30.06	30.06
4100	南阳镇平	10kV高寺线菊花场北公变	100	11.49	80	68.51	68.51
4101	南阳镇平	10kV高供一线柳岗公变	200	32.62	160	94.76	94.76
4102	南阳镇平	10kV高寺线周盘门家沟公变	200	7.4	160	145.20	145.20
4103	南阳镇平	10kV老星线赶仗河东河公变	100	3.74	80	76.26	76.26
4104	南阳镇平	10kV高韩线大件岗公变	100	54.01	80	25.99	25.99
4105	南阳镇平	10kV高寺线寺山公变	200	9.26	160	141.48	141.48
4106	南阳镇平	10kV高寺线姚片河公变	100	22.48	80	57.52	57.52
4107	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东公变	100	47.62	80	32.38	32.38
4108	南阳镇平	10kV老老线王营公变	100	60.18	80	19.82	19.82
4109	南阳镇平	10kV老余线岗庙河公变	200	34.73	160	90.54	90.54
4110	南阳镇平	10kV高寺线黑龙庙河公变	100	17.2	80	62.80	62.80
4111	南阳镇平	10kV高寺线尖坡公变	200	25.45	160	109.10	109.10
4112	南阳镇平	10kV老老线辛庄公变	200	50.23	160	59.54	59.54
4113	南阳镇平	10kV高高线许庄公变	400	33.5	320	186.00	186.00
4114	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪公变	200	15.21	160	129.58	129.58
4115	南阳镇平	10kV龙棠线樱桃洼公变	100	36.08	80	43.92	43.92
4116	南阳镇平	10kV高寺线杨营公变	200	52.33	160	55.34	55.34
4117	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩3#公变	100	16.34	80	63.66	63.66
4118	南阳镇平	10kV老老线蒋庄公变	200	71.4	160	17.20	17.20
4119	南阳镇平	10kV老菩线景常庙公变	80	53.25	64	21.40	21.40
4120	南阳镇平	10kV高寺线刘坟公变	100	17.84	80	62.16	62.16

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4121	南阳镇平	10kV高寺线上河公变	200	55.24	160	49.52	49.52
4122	南阳镇平	10kV高寺线青山公变	100	38.6	80	41.40	41.40
4123	南阳镇平	10kV老星线姜庄南公变	200	29.58	160	100.84	100.84
4124	南阳镇平	10kV高高线徐沟3#公变	200	55.48	160	49.04	49.04
4125	南阳镇平	10kV高寺线山里王公变	200	19.72	160	120.56	120.56
4126	南阳镇平	10kV高供一线镇直西公变	200	15.75	160	128.50	128.50
4127	南阳镇平	10kV老老线仓房庄2#公变	100	6.95	80	73.05	73.05
4128	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪移民新村公变	200	19.65	160	120.70	120.70
4129	南阳镇平	10kV高供一线鱼池西公变	200	32.32	160	95.36	95.36
4130	南阳镇平	10kV高供一线付寨公变	160	75.77	128	6.77	6.77
4131	南阳镇平	10kV老老线果营东公变	200	64.53	160	30.94	30.94
4132	南阳镇平	10kV老星线瓦房沟公变	100	53.97	80	26.03	26.03
4133	南阳镇平	10kV老菩线阴窝公变	200	27.76	160	104.48	104.48
4134	南阳镇平	10kV龙社线枣子营南公变	100	5.81	80	74.19	74.19
4135	南阳镇平	10kV高韩线乔沟2#公变	400	44.79	320	140.84	140.84
4136	南阳镇平	10kV老老线黄沟公变	100	67.57	80	12.43	12.43
4137	南阳镇平	10kV龙社线石槽沟公变	100	12.85	80	67.15	67.15
4138	南阳镇平	10kV老老线核桃园公变	100	23.39	80	56.61	56.61
4139	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟2#公变	100	20.77	80	59.23	59.23
4140	南阳镇平	10kV高供一线新农村公变	100	27.88	80	52.12	52.12
4141	南阳镇平	10kV老老线镇直2#公变	400	70.2	320	39.20	39.20
4142	南阳镇平	10kV龙皂线王坪2#公变	200	14.8	160	130.40	130.40
4143	南阳镇平	10kV老菩线王庄小龙庙公变	200	38.52	160	82.96	82.96
4144	南阳镇平	10kV老余线余堂北沟公变	200	35.88	160	88.24	88.24
4145	南阳镇平	10kV老老线乡直3公变	400	45.8	320	136.80	136.80
4146	南阳镇平	10kV高高线徐沟2#公变	100	54.04	80	25.96	25.96
4147	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙天池公变	50	15.73	40	32.14	32.14
4148	南阳镇平	10kV老菩线新村西公变	315	19.57	252	190.35	190.35
4149	南阳镇平	10kV老余线余堂西公变	200	32.81	160	94.38	94.38
4150	南阳镇平	10kV老老线姜家庄公变	100	29.75	80	50.25	50.25
4151	南阳镇平	10kV高寺线后杜营公变	200	27.5	160	105.00	105.00
4152	南阳镇平	10kV高高线红叶岭南公变	100	62.02	80	17.98	17.98
4153	南阳镇平	10kV高寺线大陈营西公变	250	40.16	200	99.60	99.60
4154	南阳镇平	10kV老菩线王庄公变	200	9.31	160	141.38	141.38
4155	南阳镇平	10kV老星线王岭根公变	315	16.86	252	198.89	198.89
4156	南阳镇平	10kV高韩线谷营公变	200	57.5	160	45.00	45.00
4157	南阳镇平	10kV老老线白杨坡2#公变	100	26.13	80	53.87	53.87
4158	南阳镇平	10kV龙社线杨楸沟2#公变	100	6.09	80	73.91	73.91
4159	南阳镇平	10kV龙社线教化沟2#公变	160	15.66	128	102.94	102.94
4160	南阳镇平	10kV高韩线史岗北公变	100	69.92	80	10.08	10.08
4161	南阳镇平	10kV高供一线镇直6#公变	315	30.9	252	154.67	154.67
4162	南阳镇平	10kV龙皂线田家公变	100	23	80	57.00	57.00
4163	南阳镇平	赵家场台区	100	49.26	80	30.74	30.74
4164	南阳镇平	10kV老老线马家庄公变	160	17.39	128	100.18	100.18
4165	南阳镇平	10kV龙社线乡直公变	100	68.98	80	11.02	11.02
4166	南阳镇平	10kV高供一线丁张营公变	100	61.43	80	18.57	18.57
4167	南阳镇平	10kV高供一线朱洼公变	100	64.62	80	15.38	15.38

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4168	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙公变	100	10.3	80	69.70	69.70
4169	南阳镇平	任家沟3#台区	80	56.07	64	19.14	19.14
4170	南阳镇平	10kV龙社线韩家公变	100	14.15	80	65.85	65.85
4171	南阳镇平	10kV龙社线三岔河公变	100	20.64	80	59.36	59.36
4172	南阳镇平	10kV高寺线门岗机井公变	100	23.04	80	56.96	56.96
4173	南阳镇平	10kV高供一线孙湾西坡公变	100	39.37	80	40.63	40.63
4174	南阳镇平	10kV高供一线下沟公变	100	28.51	80	51.49	51.49
4175	南阳镇平	10kV龙皂线洋西公变	200	13.96	160	132.08	132.08
4176	南阳镇平	10kV高韩线拐沟2号公变	100	6.51	80	73.49	73.49
4177	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪2#公变	200	9.54	160	140.92	140.92
4178	南阳镇平	10kV高韩线史岗北沟公变	100	16.47	80	63.53	63.53
4179	南阳镇平	10kV龙社线张庄公变	100	14.5	80	65.50	65.50
4180	南阳镇平	10kV老余线没牙沟公变	100	17.64	80	62.36	62.36
4181	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭2#公变	30	13.01	24	20.10	20.10
4182	南阳镇平	10kV龙社线正南沟口公变	200	6.42	160	147.16	147.16
4183	南阳镇平	10kV高供一线柳岗2#公变	200	26.45	160	107.10	107.10
4184	南阳镇平	10kV高寺线青山2#公变	100	16.24	80	63.76	63.76
4185	南阳镇平	10kV老老线瓦房沟2#公变	80	53.95	64	20.84	20.84
4186	南阳镇平	10kV高供一线丁张营北公变	200	81.15	160	-2.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4187	南阳镇平	10kV高寺线后杜营2#公变	200	46.14	160	67.72	67.72
4188	南阳镇平	10kV高寺线响水河4#公变	100	21.66	80	58.34	58.34
4189	南阳镇平	10kV高供一线中汪沟公变	200	38.2	160	83.60	83.60
4190	南阳镇平	10kV老老线疙瘩坡公变	100	29.26	80	50.74	50.74
4191	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树北公变	400	32.38	320	190.48	190.48
4192	南阳镇平	10kV高寺线响水河公变	100	24.05	80	55.95	55.95
4193	南阳镇平	10kV涅魏线俞家庄公变	400	107.1	320	-108.40	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4194	南阳镇平	李家	315	72.28	252	24.32	24.32
4195	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村13公变（机井）	200	16.83	160	126.34	126.34
4196	南阳镇平	10kV杨供四线李家营西公变	200	34.34	160	91.32	91.32
4197	南阳镇平	10kV徐康线前杨庄公变	400	65.15	320	59.40	59.40
4198	南阳镇平	10kV林潘线杨洋庄2#公变	200	25.97	160	108.06	108.06
4199	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村（50-12）（机井）	200	28.12	160	103.76	103.76
4200	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼公变	400	64.42	320	62.32	62.32
4201	南阳镇平	10kV杨供四线林寨北2#公变	250	14.27	200	164.33	164.33
4202	南阳镇平	10kV郑供二线郭营2#机井公变	200	64.74	160	30.52	30.52
4203	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄公变	200	63.52	160	32.96	32.96
4204	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡3#公变	315	89.62	252	-30.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4205	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东3#公变	200	38.98	160	82.04	82.04
4206	南阳镇平	10kV徐普线十二里河3#公变	200	8.04	160	143.92	143.92
4207	南阳镇平	10kV寨供五线蒋坡西机井公变	100	83.87	80	-3.87	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4208	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理草房梁村（100-9）（机井）	200	16.76	160	126.48	126.48
4209	南阳镇平	10kV袁杏线法院公变	400	1.92	320	312.32	312.32
4210	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东2#公变	400	81.97	320	-7.88	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4211	南阳镇平	10kV袁魏线袁营西公变	315	3.84	252	239.90	239.90

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4212	南阳镇平	10kV袁杏线新城西3#公变	400	126.97	320	-187.88	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4213	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发22号（机井）	200	66.99	160	26.02	26.02
4214	南阳镇平	10kV徐普线十二里河南公变	200	93.27	160	-26.54	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4215	南阳镇平	10kV林潘线程庙北公变	200	6.38	160	147.24	147.24
4216	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼2#公变	200	23.97	160	112.06	112.06
4217	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄3#公变	400	70.44	320	38.24	38.24
4218	南阳镇平	10kV林潘线程庙村部公变	200	21.65	160	116.70	116.70
4219	南阳镇平	10kV杨供一线沙家公变	200	47.49	160	65.02	65.02
4220	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼2#公变	200	81.65	160	-3.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4221	南阳镇平	10kV寨供五线栾营2公变	315	50.04	252	94.37	94.37
4222	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄东公变	200	38.36	160	83.28	83.28
4223	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(100-11)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4224	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄4#公变	200	33.56	160	92.88	92.88
4225	南阳镇平	10kV徐大线郑坡村薛坡路口公变	80	16.31	64	50.95	50.95
4226	南阳镇平	10kV袁魏线桐树湾公变	200	29.6	160	100.80	100.80
4227	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井4#公变	200	23.72	160	112.56	112.56
4228	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中公变	200	43.68	160	72.64	72.64
4229	南阳镇平	10kV杨供一线沙家4#公变	200	26.38	160	107.24	107.24
4230	南阳镇平	10kV涅胶线许家营公变	160	84.04	128	-6.46	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4231	南阳镇平	10kV新竺线闫岗公变	200	18.29	160	123.42	123.42
4232	南阳镇平	10kV寨供五线高庄路口公变	200	78.48	160	3.04	3.04
4233	南阳镇平	10kV林潘线土地整理孟庄4公变（机井）	200	8.22	160	143.56	143.56
4234	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井6#公变	200	18.1	160	123.80	123.80
4235	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园3#公变	800	15.23	640	518.16	518.16
4236	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营中公变	200	111.95	160	-63.90	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4237	南阳镇平	10kV涅魏线碾坊庄2#公变	250	54.13	200	64.68	64.68
4238	南阳镇平	10kV杨供四线张庄公变	200	82.07	160	-4.14	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4239	南阳镇平	10kV杨供一线小岗公变	250	38.21	200	104.48	104.48
4240	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相南公变	250	97.4	200	-43.50	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4241	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民3#公变	800	10.09	640	559.28	559.28
4242	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发11号公变（机井）	200	6.25	160	147.50	147.50
4243	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼2#公变	315	91.23	252	-35.37	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4244	南阳镇平	10kV杨供三线李庄3#公变	200	30.32	160	99.36	99.36
4245	南阳镇平	10kV寨供五线栾营5#公变	200	46.43	160	67.14	67.14
4246	南阳镇平	10kV袁杏线东刘堂公变	630	51.88	504	177.16	177.16
4247	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡2#公变	315	97.62	252	-55.50	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4248	南阳镇平	10kV林杨线李庄莲菜池公变	250	27.8	200	130.50	130.50
4249	南阳镇平	10kV林潘线土地整理程庙村3公变	200	1.19	160	157.62	157.62
4250	南阳镇平	10kV杨供四线白庄23年6批机井公变	200	19.74	160	120.52	120.52
4251	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东公变	200	16.47	160	127.06	127.06
4252	南阳镇平	10kV涅胶线蛟龙碑2#公变	100	60.22	80	19.78	19.78
4253	南阳镇平	10kV涅普线吴园公变	200	74.01	160	11.98	11.98
4254	南阳镇平	10kV徐五线小贾庄公变	250	9.76	200	175.60	175.60

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4255	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民4#公变	630	14.76	504	411.01	411.01
4256	南阳镇平	10kV涅胶线魏庄2#公变	200	39.46	160	81.08	81.08
4257	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙公变	250	59.07	200	52.33	52.33
4258	南阳镇平	10kV寨供五线陈庄公变	400	47.93	320	128.28	128.28
4259	南阳镇平	10kV林潘线程庙南公变	100	60.2	80	19.80	19.80
4260	南阳镇平	10kV涅工线魏家2#公变	200	63.35	160	33.30	33.30
4261	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北公变	100	0	80	80.00	80.00
4262	南阳镇平	10kV徐普线开发区东3#公变	400	59.41	320	82.36	82.36
4263	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄3#公变	200	43.78	160	72.44	72.44
4264	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄北公变	200	43.51	160	72.98	72.98
4265	南阳镇平	10kV林潘线薛庙2#公变	200	66.67	160	26.66	26.66
4266	南阳镇平	10kV林营线农综开发16#公变	200	16.52	160	126.96	126.96
4267	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄王家公变	200	73.86	160	12.28	12.28
4268	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡23年6批机井公变	200	8.8	160	142.40	142.40
4269	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营公变	400	80.86	320	-3.44	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4270	南阳镇平	10kV袁建线尧庄2#公变	500	62.2	400	89.00	89.00
4271	南阳镇平	10kV林潘线程庙中公变	200	52.19	160	55.62	55.62
4272	南阳镇平	10kV林潘线杨洋庄西公变	200	58.79	160	42.42	42.42
4273	南阳镇平	10kV寨供五线栾营6#公变	200	62.18	160	35.64	35.64
4274	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(100-12)（机井）	200	4.33	160	151.34	151.34
4275	南阳镇平	10kV郑供二线张井3#公变	100	45.92	80	34.08	34.08
4276	南阳镇平	10kV袁魏线王岗北公变	100	34.68	80	45.32	45.32
4277	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村25公变（机井）	200	18.27	160	123.46	123.46
4278	南阳镇平	10kV杨供四线农综开发1#公变（机井）	200	32.8	160	94.40	94.40
4279	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东3#公变	315	43.72	252	114.28	114.28
4280	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨4#公变	100	58.58	80	21.42	21.42
4281	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄公变	100	46.19	80	33.81	33.81
4282	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南3#公变	200	29.77	160	100.46	100.46
4283	南阳镇平	10kV林杨线郭营23年6批机井1#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4284	南阳镇平	10kV涅普线常家3#公变	160	28.2	128	82.88	82.88
4285	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡北公变	400	48.44	320	126.24	126.24
4286	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发20号（机井）	200	19.84	160	120.32	120.32
4287	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙林场小区公变	200	37.57	160	84.86	84.86
4288	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园4#公变	500	16.02	400	319.90	319.90
4289	南阳镇平	10kV徐普线五里岗南2#公变	200	33.49	160	93.02	93.02
4290	南阳镇平	10kV涅胶线周庄3#公变	200	58.38	160	43.24	43.24
4291	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村19公变（机井）	200	6.49	160	147.02	147.02
4292	南阳镇平	10kV涅工线小刘庄公变	400	34.38	320	182.48	182.48
4293	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄3#公变	200	36.97	160	86.06	86.06
4294	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村54(2)公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
4295	南阳镇平	10kV袁魏线高西河公变	200	11.66	160	136.68	136.68
4296	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发6号（机井）	200	40.09	160	79.82	79.82
4297	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄六里公变	200	36.44	160	87.12	87.12
4298	南阳镇平	10kV杨供四线林寨23年6批机井1#公变	200	8.11	160	143.78	143.78
4299	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园北2#公变	315	52.43	252	86.85	86.85
4300	南阳镇平	10kV涅普线五里岗2#公变	200	128.54	160	-97.08	负载率超过80%， 不宜新接入负荷

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4301	南阳镇平	10kV袁魏线温坑公变	400	20.32	320	238.72	238.72
4302	南阳镇平	10kV林潘线程庙宋庄公变	315	18.71	252	193.06	193.06
4303	南阳镇平	10kV袁魏线肖冲公变	400	11.57	320	273.72	273.72
4304	南阳镇平	10kV林潘线农综开发程庙公变（机井）	100	27.43	80	52.57	52.57
4305	南阳镇平	10kV城供一线小竹园公变	400	35.58	320	177.68	177.68
4306	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄公变	250	26.52	200	133.70	133.70
4307	南阳镇平	10kV寨供五线高庄公变	200	48.34	160	63.32	63.32
4308	南阳镇平	10kV涅工线肖营村怪南公变	400	26.18	320	215.28	215.28
4309	南阳镇平	10kV徐康线小店杨庄2#公变	500	58.1	400	109.50	109.50
4310	南阳镇平	10kV涅胶线魏庄公变	100	112.55	80	-32.55	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4311	南阳镇平	10kV杨供一线小岗南公变	200	35.77	160	88.46	88.46
4312	南阳镇平	10kV袁杏线运东2#公变	400	35.33	320	178.68	178.68
4313	南阳镇平	10kV涅工线魏庄南公变	100	44.78	80	35.22	35.22
4314	南阳镇平	10kV林潘线杨洋庄公变	200	45.24	160	69.52	69.52
4315	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井5#公变	200	14.1	160	131.80	131.80
4316	南阳镇平	10kV杨供四线王庄2#公变	100	41.8	80	38.20	38.20
4317	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发7号公变（机井）	200	24.04	160	111.92	111.92
4318	南阳镇平	10kV郑东线东青1#公变	630	40.18	504	250.87	250.87
4319	南阳镇平	10kV徐建线产业聚集区公变	500	58.27	400	108.65	108.65
4320	南阳镇平	10kV杨供二线雁庙岗上公变	100	39.54	80	40.46	40.46
4321	南阳镇平	10kV涅胶线四里庄南2#公变	200	33.04	160	93.92	93.92
4322	南阳镇平	10kV杨供二线杨营变电站站用变	50	0.03	40	39.99	39.99
4323	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园东公变	500	30.25	400	248.75	248.75
4324	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡3#居民公变	800	12.9	640	536.80	536.80
4325	南阳镇平	10kV杨供一线农综小岗3#公变	160	33.93	128	73.71	73.71
4326	南阳镇平	10kV袁魏线唐庙后公变	100	51.29	80	28.71	28.71
4327	南阳镇平	10kV林潘线代营23年6批机井公变	200	0.05	160	159.90	159.90
4328	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井1#公变	200	3.66	160	152.68	152.68
4329	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄2#公变	200	86.33	160	-12.66	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4330	南阳镇平	10kV杨供一线小岗2#公变	160	39.1	128	65.44	65.44
4331	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村20(7)公变（机井）	200	7.97	160	144.06	144.06
4332	南阳镇平	10kV袁杏线杏山北公变	200	8.18	160	143.64	143.64
4333	南阳镇平	10kV杨供四线石庄2#公变	200	36.41	160	87.18	87.18
4334	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄2#公变	200	39.11	160	81.78	81.78
4335	南阳镇平	10kV林杨线郭营北公变	200	27.16	160	105.68	105.68
4336	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发5号公变（机井）	200	24.7	160	110.60	110.60
4337	南阳镇平	10kV涅魏线刘营东公变	500	29.59	400	252.05	252.05
4338	南阳镇平	10kV杨供一线梁营2#公变	200	93.35	160	-26.70	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4339	南阳镇平	10kV杨供四线杨庄3#公变	200	30.11	160	99.78	99.78
4340	南阳镇平	10kV杨供四线潘营4#公变	200	37.53	160	84.94	84.94
4341	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼五岳庙新村公变	250	80.92	200	-2.30	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4342	南阳镇平	10kV郑供五线刘家岗公变	160	12.45	128	108.08	108.08
4343	南阳镇平	10kV郑供一线吴庄公变	200	11.87	160	136.26	136.26
4344	南阳镇平	10kV林潘线程庙2#机井通公变	100	24.68	80	55.32	55.32
4345	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北2#公变	200	37.13	160	85.74	85.74

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4346	南阳镇平	10kV杨供二线马坛公变	200	75.46	160	9.08	9.08
4347	南阳镇平	10kV袁杏线周庄公变	500	24.54	400	277.30	277.30
4348	南阳镇平	10kV郑东线东青3#公变	630	20.41	504	375.42	375.42
4349	南阳镇平	10kV杨供四线刘国盈公变	200	20.14	160	119.72	119.72
4350	南阳镇平	10kV杨供一线梁营井井通公变	100	58.69	80	21.31	21.31
4351	南阳镇平	10kV杨供二线付庄公变	315	26.69	252	167.93	167.93
4352	南阳镇平	10kV林杨线楚庄公变	100	61.52	80	18.48	18.48
4353	南阳镇平	10kV杨供一线刘庄公变	100	77.33	80	2.67	2.67
4354	南阳镇平	10kV涅胶线郭家庄公变	100	67	80	13.00	13.00
4355	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄2#公变	200	30.02	160	99.96	99.96
4356	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西公变	160	69.83	128	16.27	16.27
4357	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中2#公变	200	25.07	160	109.86	109.86
4358	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东公变	400	31.27	320	194.92	194.92
4359	南阳镇平	10kV袁建线尧庄3号公变	500	62.16	400	89.20	89.20
4360	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发13号（机井）	200	3.96	160	152.08	152.08
4361	南阳镇平	10kV林潘线代营北公变	200	37.26	160	85.48	85.48
4362	南阳镇平	10kV杨供二线魏营3#公变	100	67.78	80	12.22	12.22
4363	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场1公变	200	81.26	160	-2.52	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4364	南阳镇平	10kV林潘线薛庙西公变	200	43.65	160	72.70	72.70
4365	南阳镇平	10kV涅胶线肖营南公变	315	53.41	252	83.76	83.76
4366	南阳镇平	10kV杨供一线梁营东公变	200	63.95	160	32.10	32.10
4367	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡公变	200	46.82	160	66.36	66.36
4368	南阳镇平	10kV杨供三线尹营4#公变	200	65.65	160	28.70	28.70
4369	南阳镇平	10kV涅魏线体育场3#公变	400	65.44	320	58.24	58.24
4370	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄公变	315	82.49	252	-7.84	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4371	南阳镇平	10kV杨供三线镇直街南2#公变	200	79.11	160	1.78	1.78
4372	南阳镇平	10kV杨供四线王庄公变	100	38.48	80	41.52	41.52
4373	南阳镇平	10kV涅胶线肖营北公变	200	61.05	160	37.90	37.90
4374	南阳镇平	10kV袁魏线竺家公变	100	10.81	80	69.19	69.19
4375	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相4#公变	160	73.56	128	10.30	10.30
4376	南阳镇平	10kV城供一线水利派出所2#公变	400	74.86	320	20.56	20.56
4377	南阳镇平	10kV徐普线双石桥2#公变	400	7.53	320	289.88	289.88
4378	南阳镇平	10kV林潘线代营东公变	100	63.43	80	16.57	16.57
4379	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄公变	200	54.88	160	50.24	50.24
4380	南阳镇平	10kV徐普线开发西2#公变	315	90.7	252	-33.71	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4381	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡5#居民公变	800	29.45	640	404.40	404.40
4382	南阳镇平	10kV徐普线开发东2#公变	315	85.12	252	-16.13	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4383	南阳镇平	10kV郑供二线庞坡公变	100	106.93	80	-26.93	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4384	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南公变	250	25.82	200	135.45	135.45
4385	南阳镇平	10kV袁魏线王岗公变	200	14.71	160	130.58	130.58
4386	南阳镇平	10kV徐普线五里岗小李庄公变	250	96.04	200	-40.10	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4387	南阳镇平	10kV寨供五线老王营1#公变	400	22.13	320	231.48	231.48
4388	南阳镇平	10kV郑供二线张井公变	400	44.65	320	141.40	141.40
4389	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄公变	100	63.17	80	16.83	16.83

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4390	南阳镇平	10kV涅胶线吕书旺公变	500	19.23	400	303.85	303.85
4391	南阳镇平	10kV林潘线李寨2#机井公变	100	14.86	80	65.14	65.14
4392	南阳镇平	10kV杨供一线沙家5#公变	200	64.07	160	31.86	31.86
4393	南阳镇平	10kV涅园线常家2#公变	200	40.73	160	78.54	78.54
4394	南阳镇平	10kV杨供四线李家营中公变	200	51.79	160	56.42	56.42
4395	南阳镇平	10kV杨供三线乡直8#公变	315	39.01	252	129.12	129.12
4396	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井3#公变	200	18.83	160	122.34	122.34
4397	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东公变	315	66.52	252	42.46	42.46
4398	南阳镇平	10kV林杨线郭营南公变	160	65.07	128	23.89	23.89
4399	南阳镇平	10kV徐五线东郭洼公变	200	25.49	160	109.02	109.02
4400	南阳镇平	10kV林营线程庙4#公变	315	3.69	252	240.38	240.38
4401	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗下公变	200	60.48	160	39.04	39.04
4402	南阳镇平	10kV徐普线五里岗新区公变	250	27.77	200	130.58	130.58
4403	南阳镇平	10kV涅工线楚家公变	400	18.68	320	245.28	245.28
4404	南阳镇平	10kV袁魏线杨坡公变	200	30.48	160	99.04	99.04
4405	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东2#公变	315	32	252	151.20	151.20
4406	南阳镇平	镇平县金陵外国语幼儿园变压器	630	20.85	504	372.65	372.65
4407	南阳镇平	10kV林潘线代营南公变	200	30.94	160	98.12	98.12
4408	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村53(5)公变（机井）	200	6.92	160	146.16	146.16
4409	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东3#公变	200	22.29	160	115.42	115.42
4410	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北公变	160	59.53	128	32.75	32.75
4411	南阳镇平	10kV林杨线郭营北4公变	200	26.71	160	106.58	106.58
4412	南阳镇平	10kV杨供三线乡直5#公变	400	56.2	320	95.20	95.20
4413	南阳镇平	10kV郑供二线魏营2#公变	200	60.84	160	38.32	38.32
4414	南阳镇平	10kV袁魏线安沟公变	200	8.66	160	142.68	142.68
4415	南阳镇平	10kV涅胶线北张庄公变	400	38.7	320	165.20	165.20
4416	南阳镇平	10kV涅魏线体育管理中心公变	400	27.79	320	208.84	208.84
4417	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡3#公变	315	39.51	252	127.54	127.54
4418	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西公变	400	66.15	320	55.40	55.40
4419	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄孙家公变	200	30.6	160	98.80	98.80
4420	南阳镇平	10kV林杨线郭营东公变	100	66.34	80	13.66	13.66
4421	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡4#公变	200	29.55	160	100.90	100.90
4422	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相北公变	250	72.67	200	18.33	18.33
4423	南阳镇平	10kV杨供二线黄营3#公变	200	93.93	160	-27.86	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4424	南阳镇平	10kV杨供四线林寨北3#公变	400	47.74	320	129.04	129.04
4425	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城3#公变	500	2.14	400	389.30	389.30
4426	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理草房梁村10公变（机井）	200	30.79	160	98.42	98.42
4427	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄2#公变	315	72.5	252	23.63	23.63
4428	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中3#公变	200	30.52	160	98.96	98.96
4429	南阳镇平	10kV涅胶线小王庄公变	100	30.63	80	49.37	49.37
4430	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村17公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
4431	南阳镇平	10kV杨供四线李家营南2#公变	200	56.58	160	46.84	46.84
4432	南阳镇平	10kV林营线程庙3#公变	315	37.8	252	132.93	132.93
4433	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营东公变	400	32.92	320	188.32	188.32
4434	南阳镇平	10kV徐普线五里岗下河公变	200	82.63	160	-5.26	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4435	南阳镇平	10kV林潘线程庙东2#公变	200	27.17	160	105.66	105.66

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4436	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡南公变	200	106.13	160	-52.26	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4437	南阳镇平	10kV杨供四线潘营北公变	100	35.34	80	44.66	44.66
4438	南阳镇平	10kV郑供二线雁庙3#公变	250	92.13	200	-30.33	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4439	南阳镇平	10kV徐普线五里岗西公变	400	62.9	320	68.40	68.40
4440	南阳镇平	10kV涅工线李新发公变	315	13.6	252	209.16	209.16
4441	南阳镇平	10kV寨供五线郭洼公变	200	42.04	160	75.92	75.92
4442	南阳镇平	10kV杨供四线潘营南公变	200	34.56	160	90.88	90.88
4443	南阳镇平	10kV徐普线县直幼儿园2#公变	400	28.51	320	205.96	205.96
4444	南阳镇平	10kV涅普线刘营西公变	200	75.82	160	8.36	8.36
4445	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼南公变	400	69.5	320	42.00	42.00
4446	南阳镇平	10kV涅胶线陈茨园公变	200	61.19	160	37.62	37.62
4447	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼村林场北机井公变	100	85.51	80	-5.51	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4448	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村18公变（机井）	200	2.65	160	154.70	154.70
4449	南阳镇平	10kV寨供五线庄营西公变	100	107.27	80	-27.27	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4450	南阳镇平	10kV杨供二线马坛2#公变	250	62.46	200	43.85	43.85
4451	南阳镇平	10kV郑供三线郑坡变电站站用变	100	14.92	80	65.08	65.08
4452	南阳镇平	10kV寨供五线老王营3#公变	250	48.31	200	79.23	79.23
4453	南阳镇平	10kV杨供一线小岗路口公变	200	96.43	160	-32.86	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4454	南阳镇平	10kV郑供一线新蒋坡2#公变	200	30.93	160	98.14	98.14
4455	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡6#居民公变	800	0	640	640.00	640.00
4456	南阳镇平	10kV郑供二线李邦相1#机井公变	100	13.25	80	66.75	66.75
4457	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村1(4)公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4458	南阳镇平	10kV郑供二线张井2#公变	200	20.79	160	118.42	118.42
4459	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城1#公变	500	5.89	400	370.55	370.55
4460	南阳镇平	10kV杨供四线林寨23年6批机井2#公变台区	200	1.82	160	156.36	156.36
4461	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(50-10)（机井）	200	6.39	160	147.22	147.22
4462	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发2号（机井）	200	20.53	160	118.94	118.94
4463	南阳镇平	10kV林潘线代营西公变	100	46.39	80	33.61	33.61
4464	南阳镇平	10kV杨供一线黄营南公变	100	70.1	80	9.90	9.90
4465	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(100-55)（机井）	200	14.45	160	131.10	131.10
4466	南阳镇平	10kV杨供三线马营2#公变	200	41.69	160	76.62	76.62
4467	南阳镇平	10kV袁魏线干沟河公变	100	27.07	80	52.93	52.93
4468	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井2#公变	200	22.69	160	114.62	114.62
4469	南阳镇平	10kV袁杏线尧庄4#公变	200	121.88	160	-83.76	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4470	南阳镇平	10kV袁医线尧庄6#公变	200	75.77	160	8.46	8.46
4471	南阳镇平	10kV袁魏线元营公变	400	13.55	320	265.80	265.80
4472	南阳镇平	10kV林杨线郭营1#机井通公变	100	9.71	80	70.29	70.29
4473	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村26公变（机井）	200	4.84	160	150.32	150.32
4474	南阳镇平	10kV涅胶线槐树庙公变	200	54.24	160	51.52	51.52
4475	南阳镇平	10kV涅魏线全民健身中心公变	400	11.99	320	272.04	272.04
4476	南阳镇平	10kV袁魏线白河南2#公变	100	62.32	80	17.68	17.68
4477	南阳镇平	10kV杨供一线小岗西公变	200	52.98	160	54.04	54.04
4478	南阳镇平	10kV林杨线农综开发15#公变（机井）	200	41.87	160	76.26	76.26
4479	南阳镇平	10kV郑供二线庞坡东公变	200	62.58	160	34.84	34.84

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4480	南阳镇平	10kV郑供二线雁庙4#公变	200	19.92	160	120.16	120.16
4481	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄2#公变	200	25.13	160	109.74	109.74
4482	南阳镇平	10kV涅普线粉房庄井井通公变	100	0.01	80	79.99	79.99
4483	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北公变	400	59.51	320	81.96	81.96
4484	南阳镇平	10kV袁魏线吐洞河公变	200	32.68	160	94.64	94.64
4485	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村7(1)公变(机井)	200	6.27	160	147.46	147.46
4486	南阳镇平	10kV涅胶线肖营村陈次园机井公变	100	27.29	80	52.71	52.71
4487	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村刘营西4#公变	200	56.2	160	47.60	47.60
4488	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-7)(机井)	200	4.78	160	150.44	150.44
4489	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西机井2#公变	100	16.24	80	63.76	63.76
4490	南阳镇平	10kV林潘线代营南2#公变	100	39.88	80	40.12	40.12
4491	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂3#公变	250	35.01	200	112.48	112.48
4492	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园公变	315	48.66	252	98.72	98.72
4493	南阳镇平	10kV涅魏线梁家庄1#公变	400	6.09	320	295.64	295.64
4494	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡7#居民公变	800	27.53	640	419.76	419.76
4495	南阳镇平	10kV林杨线郭营北5公变	100	59.06	80	20.94	20.94
4496	南阳镇平	10kV袁魏线闫岗2#公变	100	13.15	80	66.85	66.85
4497	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口西公变	200	65.77	160	28.46	28.46
4498	南阳镇平	10kV徐五线王家庄公变	100	24.21	80	55.79	55.79
4499	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北2#公变	200	34.08	160	91.84	91.84
4500	南阳镇平	10kV杨供四线李家营刘庄公变	200	25.46	160	109.08	109.08
4501	南阳镇平	10kV袁杏线体育场2#公变	400	53.73	320	105.08	105.08
4502	南阳镇平	10kV袁杏线周庄2#公变	400	67.44	320	50.24	50.24
4503	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂公变	500	75.62	400	21.90	21.90
4504	南阳镇平	10kV袁魏线白河北公变	100	104.15	80	-24.15	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
4505	南阳镇平	10kV寨供五线栾营1公变	400	25.85	320	216.60	216.60
4506	南阳镇平	10kV杨供三线镇直4#公变	500	23.81	400	280.95	280.95
4507	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东公变	315	47.71	252	101.71	101.71
4508	南阳镇平	10kV涅魏线前后杨庄公变	500	52.78	400	136.10	136.10
4509	南阳镇平	10kV徐普线五里岗开发区东公变	315	42.75	252	117.34	117.34
4510	南阳镇平	10kV杨供二线付庄3#公变	315	49.61	252	95.73	95.73
4511	南阳镇平	10kV袁杏线周庄6#公变	200	41.74	160	76.52	76.52
4512	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营1号公变(机井)	160	12.34	128	108.26	108.26
4513	南阳镇平	10kV涅工线赵家公变	100	35.84	80	44.16	44.16
4514	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨2公变	200	47.55	160	64.90	64.90
4515	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城2#公变	500	11.34	400	343.30	343.30
4516	南阳镇平	10kV林潘线程庙东3#公变	200	44.48	160	71.04	71.04
4517	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发19号(机井)	200	4.09	160	151.82	151.82
4518	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发12号(机井)	200	11.48	160	137.04	137.04
4519	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄2#公变	315	112.95	252	-103.79	负载率超过80%, 不宜新接入负荷
4520	南阳镇平	10kV林杨线郭营北3公变	100	68.12	80	11.88	11.88
4521	南阳镇平	10kV涅普线范家公变	100	41.5	80	38.50	38.50
4522	南阳镇平	10kV涅魏线刘营南公变	200	37.21	160	85.58	85.58
4523	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙公变	315	56.64	252	73.58	73.58
4524	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(50-9)	200	0	160	160.00	160.00
4525	南阳镇平	10kV林潘线薛庙公变	200	52.93	160	54.14	54.14

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4526	南阳镇平	10kV杨供一线黄营公变	200	42.21	160	75.58	75.58
4527	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡公变	315	41.51	252	121.24	121.24
4528	南阳镇平	10kV杨供三线乡直3#公变	200	42.49	160	75.02	75.02
4529	南阳镇平	10kV杨供一线梁营公变	200	38.31	160	83.38	83.38
4530	南阳镇平	10kV涅园线赵家沟公变	400	63.55	320	65.80	65.80
4531	南阳镇平	10kV涅胶线党庄公变	200	105.62	160	-51.24	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4532	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄公变	200	59.17	160	41.66	41.66
4533	南阳镇平	10kV涅胶线肖营村肖营公变	200	40.49	160	79.02	79.02
4534	南阳镇平	10kV城供一线水利派出所公变	500	34.73	400	226.35	226.35
4535	南阳镇平	10kV林潘线马洼公变	200	19.09	160	121.82	121.82
4536	南阳镇平	10kV杨供三线利民街西公变	315	52.74	252	85.87	85.87
4537	南阳镇平	10kV林杨线郭营23年6批机井2#公变	200	4.6	160	150.80	150.80
4538	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡4#居民公变	800	16.9	640	504.80	504.80
4539	南阳镇平	10kV寨供五线栾营20#机井公变	100	35.12	80	44.88	44.88
4540	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城7#公变	800	12.19	640	542.48	542.48
4541	南阳镇平	10kV袁杏线体育场4#公变	400	56.63	320	93.48	93.48
4542	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡2#公变	200	49.19	160	61.62	61.62
4543	南阳镇平	10kV杨供四线白庄谢庄东公变	160	53.62	128	42.21	42.21
4544	南阳镇平	10kV袁魏线王庄2#公变	400	43.58	320	145.68	145.68
4545	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园2#公变	500	42.46	400	187.70	187.70
4546	南阳镇平	10kV杨供三线街南5#公变	200	36.1	160	87.80	87.80
4547	南阳镇平	10kV涅普线常家公变	500	18.71	400	306.45	306.45
4548	南阳镇平	白河3#	315	7.88	252	227.18	227.18
4549	南阳镇平	10kV袁魏线吴营公变	200	49.85	160	60.30	60.30
4550	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园2#公变	800	18.39	640	492.88	492.88
4551	南阳镇平	10kV林杨线郭营西公变	160	15.73	128	102.83	102.83
4552	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东公变	160	66.42	128	21.73	21.73
4553	南阳镇平	10kV林杨线尹营3#公变	100	58.98	80	21.02	21.02
4554	南阳镇平	10kV涅工线陡沟2#公变	100	26.95	80	53.05	53.05
4555	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄路口公变	200	46.42	160	67.16	67.16
4556	南阳镇平	10kV杨供一线黄营2#公变	200	93.16	160	-26.32	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4557	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民1#公变	800	11.36	640	549.12	549.12
4558	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡1#居民公变	800	25.94	640	432.48	432.48
4559	南阳镇平	10kV林杨线郭营南2公变	200	27.8	160	104.40	104.40
4560	南阳镇平	10kV寨供五线老王营2#公变	200	57.32	160	45.36	45.36
4561	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄公变	200	36.7	160	86.60	86.60
4562	南阳镇平	10kV杨供一线小岗3#公变	315	70.35	252	30.40	30.40
4563	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理草房梁村8公变（机井）	200	17.58	160	124.84	124.84
4564	南阳镇平	10kV寨供五线栾营3#公变	200	47.93	160	64.14	64.14
4565	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡北2#公变	200	116.8	160	-73.60	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4566	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄2#公变	315	47.94	252	100.99	100.99
4567	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄2#公变	250	27.75	200	130.63	130.63
4568	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村57公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4569	南阳镇平	10kV寨供五线东郭洼西公变	200	97.77	160	-35.54	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4570	南阳镇平	10kV涅普线太公变电站站用变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4571	南阳镇平	10kV杨供一线柴庄2#公变	200	32.51	160	94.98	94.98
4572	南阳镇平	10kV杨供二线胡坡3#公变	200	81.45	160	-2.90	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4573	南阳镇平	10kV涅胶线王家庄公变	160	30.06	128	79.90	79.90
4574	南阳镇平	10kV涅魏线后杨庄公变	400	116.93	320	-147.72	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4575	南阳镇平	10kV袁魏线白河南公变	200	24.39	160	111.22	111.22
4576	南阳镇平	10kV涅工线李店营西公变	200	52.52	160	54.96	54.96
4577	南阳镇平	10kV袁魏线袁营东公变	200	30.05	160	99.90	99.90
4578	南阳镇平	10kV杨供四线潘营3#公变	200	20.07	160	119.86	119.86
4579	南阳镇平	10kV袁杏线周庄5#公变	200	53.92	160	52.16	52.16
4580	南阳镇平	10kV涅胶线石灰窑公变	160	18.67	128	98.13	98.13
4581	南阳镇平	10kV林潘线代营公变	315	16.17	252	201.06	201.06
4582	南阳镇平	10kV杨供三线乡直2#公变	400	72.4	320	30.40	30.40
4583	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡新区公变	500	56.64	400	116.80	116.80
4584	南阳镇平	10kV林杨线尹营机井1#公变	100	69.61	80	10.39	10.39
4585	南阳镇平	10kV杨供四线石庄公变	200	42.24	160	75.52	75.52
4586	南阳镇平	10kV寨供五线庄营机井2#公变	100	0	80	80.00	80.00
4587	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄南公变	200	23.59	160	112.82	112.82
4588	南阳镇平	10kV杨供三线街南4#公变	400	43.84	320	144.64	144.64
4589	南阳镇平	大刘营新村台区	315	47.65	252	101.90	101.90
4590	南阳镇平	10kV袁魏线白河中公变	200	55.67	160	48.66	48.66
4591	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙北3#公变	200	2.86	160	154.28	154.28
4592	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园5#公变	500	16.07	400	319.65	319.65
4593	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城6#公变	800	0	640	640.00	640.00
4594	南阳镇平	10kV杨供四线林南东机井公变	100	16.2	80	63.80	63.80
4595	南阳镇平	10kV徐普线十二里河北公变	250	37.94	200	105.15	105.15
4596	南阳镇平	10kV林潘线马庄公变	200	24.96	160	110.08	110.08
4597	南阳镇平	10kV涅普线粉房庄公变	200	77.69	160	4.62	4.62
4598	南阳镇平	10kV郑供二线魏营4#公变	200	56.99	160	46.02	46.02
4599	南阳镇平	10kV郑供二线庄营机井1#公变	200	42.14	160	75.72	75.72
4600	南阳镇平	10kV袁魏线周家公变	400	11.16	320	275.36	275.36
4601	南阳镇平	10kV袁医线尧庄公变	315	73.75	252	19.69	19.69
4602	南阳镇平	10kV杨供三线玉兴街小区公变	400	69.53	320	41.88	41.88
4603	南阳镇平	10kV袁魏线白河中2#公变	200	75.39	160	9.22	9.22
4604	南阳镇平	10kV袁魏线冯家庄公变	100	42.38	80	37.62	37.62
4605	南阳镇平	10kV寨供五线老王营4#公变	315	59.43	252	64.80	64.80
4606	南阳镇平	10kV杨供四线林北公变	200	87.03	160	-14.06	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4607	南阳镇平	10kV徐普线双石桥公变	500	70.7	400	46.50	46.50
4608	南阳镇平	10kV涅胶线大宁营北公变	200	33.11	160	93.78	93.78
4609	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东2#公变	200	62.1	160	35.80	35.80
4610	南阳镇平	10kV寨供五线五月庙新村2#公变	200	69.7	160	20.60	20.60
4611	南阳镇平	10kV袁魏线档子沟公变	100	13.58	80	66.42	66.42
4612	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村14公变（机井）	200	19.26	160	121.48	121.48
4613	南阳镇平	10kV郑供三线蒋坡北机井公变	100	68.79	80	11.21	11.21
4614	南阳镇平	10kV郑供二线柳坡公变	315	47.37	252	102.78	102.78
4615	南阳镇平	10kV徐五线李家庄2#公变	400	59.15	320	83.40	83.40
4616	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡东机井公变	100	21.61	80	58.39	58.39

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4617	南阳镇平	10kV寨供五线老王营5#公变	200	64.57	160	30.86	30.86
4618	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼公变	200	84.7	160	-9.40	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4619	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡2#居民公变	800	14.64	640	522.88	522.88
4620	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙3#公变	200	24.44	160	111.12	111.12
4621	南阳镇平	10kV林营线杨营农综开发17号（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4622	南阳镇平	10kV涅普线李家庄公变	315	34.61	252	142.98	142.98
4623	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙2#公变	400	31.47	320	194.12	194.12
4624	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口北公变	400	18	320	248.00	248.00
4625	南阳镇平	10kV寨供五线栾营1#公变	200	27.89	160	104.22	104.22
4626	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营新村2#公变	315	15.9	252	201.92	201.92
4627	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼东公变	200	86.61	160	-13.22	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4628	南阳镇平	10kV林杨线尹营东2#公变	200	41.51	160	76.98	76.98
4629	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄4#公变	400	31.09	320	195.64	195.64
4630	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园7#公变	800	0	640	640.00	640.00
4631	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北3#公变	200	44.42	160	71.16	71.16
4632	南阳镇平	10kV涅魏线体育场1#公变	400	99.08	320	-76.32	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4633	南阳镇平	10kV林杨线郭营南3公变	100	113.38	80	-33.38	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4634	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园1#公变	800	25.38	640	436.96	436.96
4635	南阳镇平	10kV林杨线郭营北2#公变	200	36.94	160	86.12	86.12
4636	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西2#公变	200	68.21	160	23.58	23.58
4637	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理草房梁村6公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4638	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场2#公变	200	18.16	160	123.68	123.68
4639	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发21号公变（机井）	200	7.8	160	144.40	144.40
4640	南阳镇平	10kV涅胶线肖营薛家岗公变	200	66.08	160	27.84	27.84
4641	南阳镇平	10kV涅普线异地搬迁城集中安置区公变	400	75.87	320	16.52	16.52
4642	南阳镇平	10kV袁魏线袁营1#公变	200	40.5	160	79.00	79.00
4643	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄3#公变	315	99.95	252	-62.84	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4644	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡公变	160	95.89	128	-25.42	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4645	南阳镇平	10kV袁魏线岔河2#公变	315	18.5	252	193.73	193.73
4646	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北2#公变	200	18.41	160	123.18	123.18
4647	南阳镇平	10kV徐普线开发区西公变	500	25.8	400	271.00	271.00
4648	南阳镇平	10kV寨供五线栾营村栾营机井1#公变	100	42.3	80	37.70	37.70
4649	南阳镇平	10kV涅工线李店营公变	315	70.09	252	31.22	31.22
4650	南阳镇平	10kV杨供二线付庄4#公变	400	26.26	320	214.96	214.96
4651	南阳镇平	10kV郑供二线小柳坡公变	200	51.04	160	57.92	57.92
4652	南阳镇平	10kV杨供三线乡直6#公变	250	52.63	200	68.43	68.43
4653	南阳镇平	10kV林潘线李寨1#机井通公变	315	3.23	252	241.83	241.83
4654	南阳镇平	10kV杨供四线潘营北2#公变	100	17.05	80	62.95	62.95
4655	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙2#公变	400	45.62	320	137.52	137.52
4656	南阳镇平	10kV涅普线五里岗公变	500	40.32	400	198.40	198.40
4657	南阳镇平	10kV林潘线马洼东公变	100	47.99	80	32.01	32.01
4658	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄南公变	400	41.02	320	155.92	155.92
4659	南阳镇平	10kV徐普线开发东公变	400	61.47	320	74.12	74.12
4660	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园6#公变	800	20.87	640	473.04	473.04

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4661	南阳镇平	10kV杨供三线马营公变	200	49.59	160	60.82	60.82
4662	南阳镇平	10kV杨供四线潘营2公变	200	54.89	160	50.22	50.22
4663	南阳镇平	10kV杨供四线李家营南公变	200	33.59	160	92.82	92.82
4664	南阳镇平	10kV杨供一线沙家3#公变	200	40.78	160	78.44	78.44
4665	南阳镇平	10kV杨供四线杨庄公变	200	62.63	160	34.74	34.74
4666	南阳镇平	10kV杨供一线小岗北公变	400	35.58	320	177.68	177.68
4667	南阳镇平	10kV涅工线李店营赵庄公变	315	5.06	252	236.06	236.06
4668	南阳镇平	10kV杨供四线林南公变	200	48.02	160	63.96	63.96
4669	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城8#公变	800	9.51	640	563.92	563.92
4670	南阳镇平	10kV杨供三线街南3#公变	315	94.49	252	-45.64	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4671	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡1公变	250	34.55	200	113.63	113.63
4672	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营2#公变	315	98.92	252	-59.60	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4673	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-5)（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4674	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨3#公变	200	79.92	160	0.16	0.16
4675	南阳镇平	10kV涅工线李店营魏庄公变	200	31.99	160	96.02	96.02
4676	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发3号（机井）	200	3.81	160	152.38	152.38
4677	南阳镇平	10kV袁魏线白河村六官营北1#机井公变	100	2.4	80	77.60	77.60
4678	南阳镇平	10kV林潘线程庙1#机井通公变	100	20.29	80	59.71	59.71
4679	南阳镇平	10kV袁魏线红土坡公变	100	88.05	80	-8.05	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4680	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡2#公变	200	128.33	160	-96.66	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4681	南阳镇平	10kV寨供五线老王营公变	200	79.01	160	1.98	1.98
4682	南阳镇平	10kV杨供三线杨营街公变	315	93.44	252	-42.34	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4683	南阳镇平	10kV涅魏线碾房庄公变	315	84.87	252	-15.34	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4684	南阳镇平	10kV涅胶线双柏树公变	200	64.21	160	31.58	31.58
4685	南阳镇平	10kV杨供二线付庄南公变	400	40.3	320	158.80	158.80
4686	南阳镇平	10kV杨供一线农综小岗1#公变	100	15.31	80	64.69	64.69
4687	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡西公变	200	18.58	160	122.84	122.84
4688	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄吴营2#公变	200	67.59	160	24.82	24.82
4689	南阳镇平	10kV杨供一线梁营南公变	200	80.74	160	-1.48	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4690	南阳镇平	10kV涅工线马岗公变	200	53.7	160	52.60	52.60
4691	南阳镇平	10kV徐普线五里岗中公变	200	39.3	160	81.40	81.40
4692	南阳镇平	10kV涅普线刘营西2#公变	315	68.45	252	36.38	36.38
4693	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼公变	500	61.21	400	93.95	93.95
4694	南阳镇平	10kV林营线尹营中2#公变	200	90.96	160	-21.92	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4695	南阳镇平	10kV杨供四线潘营1公变	315	39.49	252	127.61	127.61
4696	南阳镇平	10kV杨供四线王营公变	200	88.21	160	-16.42	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4697	南阳镇平	10kV杨供一线沙家2#公变	100	23.48	80	56.52	56.52
4698	南阳镇平	10kV涅胶线十庙河公变	200	20.67	160	118.66	118.66
4699	南阳镇平	10kV杨供一线沙家晋岗公变	100	85.98	80	-5.98	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4700	南阳镇平	10kV林杨线尹营东公变	400	24.5	320	222.00	222.00
4701	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口公变	200	60.54	160	38.92	38.92
4702	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井3#公变	200	26.07	160	107.86	107.86
4703	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发8号公变	200	7.66	160	144.68	144.68

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4704	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家1号公变	200	3.92	160	152.16	152.16
4705	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北2#公变	250	50.86	200	72.85	72.85
4706	南阳镇平	10kV涅胶线陈茨园井井通1#公变	100	21.33	80	58.67	58.67
4707	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北3#公变	200	41.12	160	77.76	77.76
4708	南阳镇平	10kV杨供二线马坛3#公变	200	52.99	160	54.02	54.02
4709	南阳镇平	10kV郑供二线魏营公变	160	86.94	128	-11.10	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4710	南阳镇平	10kV林潘线程庙西公变	100	70.21	80	9.79	9.79
4711	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄新村公变	400	35.74	320	177.04	177.04
4712	南阳镇平	10kV郑供二线沙家村柴庄公变	200	44.14	160	71.72	71.72
4713	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨1公变	200	45.48	160	69.04	69.04
4714	南阳镇平	10kV袁魏线岔河公变	100	33.91	80	46.09	46.09
4715	南阳镇平	10kV涅普线汤庄公变	400	62.68	320	69.28	69.28
4716	南阳镇平	10kV杨供一线小岗东公变	200	25.1	160	109.80	109.80
4717	南阳镇平	10kV徐五线房管局安置房C区公变	1250	0	1000	1000.00	1000.00
4718	南阳镇平	10kV涅普线花房庄公变	250	42.84	200	92.90	92.90
4719	南阳镇平	10kV涅普线刘营东2#公变	400	66.39	320	54.44	54.44
4720	南阳镇平	10kV郑东线东青2#公变	630	0	504	504.00	504.00
4721	南阳镇平	10kV涅胶线蛟龙北公变	200	76.54	160	6.92	6.92
4722	南阳镇平	10kV杨供三线乡直公变	250	31.6	200	121.00	121.00
4723	南阳镇平	10kV寨供五线庄营东公变	100	71.27	80	8.73	8.73
4724	南阳镇平	10kV林营线尹营1公变	315	45.24	252	109.49	109.49
4725	南阳镇平	10kV袁医线梁家庄公变	500	44.65	400	176.75	176.75
4726	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗上公变	200	41.7	160	76.60	76.60
4727	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城4#公变	500	0	400	400.00	400.00
4728	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄公变	200	69.77	160	20.46	20.46
4729	南阳镇平	10kV林潘线程庙东公变	200	41.33	160	77.34	77.34
4730	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北公变	100	29.17	80	50.83	50.83
4731	南阳镇平	10kV袁魏线王庄北公变	400	29.8	320	200.80	200.80
4732	南阳镇平	10kV林杨线郭营机井3#公变	100	33.7	80	46.30	46.30
4733	南阳镇平	10kV郑供二线魏营下河公变	160	37.36	128	68.22	68.22
4734	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井1#公变	200	8.11	160	143.78	143.78
4735	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村11(3)公变(机井)	200	3	160	154.00	154.00
4736	南阳镇平	10kV新竺线闫岗3#公变	200	22.56	160	114.88	114.88
4737	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村侯庄公变	315	76.29	252	11.69	11.69
4738	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村16公变(机井)	200	13.49	160	133.02	133.02
4739	南阳镇平	10kV林潘线马洼西公变	200	41.85	160	76.30	76.30
4740	南阳镇平	10kV涅胶线陡沟公变	100	35.21	80	44.79	44.79
4741	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发18号(机井)	200	15.39	160	129.22	129.22
4742	南阳镇平	10kV涅胶线王家庄西公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4743	南阳镇平	10kV徐建线产业聚集区2#公变	500	56.46	400	117.70	117.70
4744	南阳镇平	0kV杨供四线杨营农综开发10号公变(机井)	200	3.85	160	152.30	152.30
4745	南阳镇平	10kV袁魏线王庄1#公变	200	60.5	160	39.00	39.00
4746	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营2号公变(机井)	160	0	128	128.00	128.00
4747	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(100-56)(机井)	200	5.33	160	149.34	149.34
4748	南阳镇平	10kV林潘线程庙西2#公变	100	74.21	80	5.79	5.79
4749	南阳镇平	10kV杨供三线李庄2#公变	160	50.91	128	46.54	46.54
4750	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城5#公变	800	10.25	640	558.00	558.00

国网镇平县供电公司2025年8月可接入容量公示

4751	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄2#公变	100	86.29	80	-6.29	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4752	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民2#公变	630	11.39	504	432.24	432.24
4753	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西2#公变	200	69.06	160	21.88	21.88
4754	南阳镇平	10kV涅工线楚家西公变	400	56.34	320	94.64	94.64
4755	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发23号（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4756	南阳镇平	10kV林杨线杨营农综开发14号	200	0	160	160.00	160.00
4757	南阳镇平	10kV杨供一线黄营西公变	200	60.36	160	39.28	39.28
4758	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡8#居民公变	800	0	640	640.00	640.00
4759	南阳镇平	10kV寨供五线高庄2#公变	200	85.08	160	-10.16	负载率超过80%， 不宜新接入负荷
4760	南阳镇平	10kV杨供四线林寨南2#公变	200	61.1	160	37.80	37.80
4761	南阳镇平	10kV杨供三线李庄公变	315	42.51	252	118.09	118.09
4762	南阳镇平	10kV寨供五线栾营4#公变	200	45.24	160	69.52	69.52
4763	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发9号（机井）	200	13.95	160	132.10	132.10
4764	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村15公变（机井）	200	5.1	160	149.80	149.80
4765	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村2(6)公变（机井）	200	1.33	160	157.34	157.34
4766	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南2#公变	100	77.71	80	2.29	2.29
4767	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家2号公变（机井）	160	16.74	128	101.22	101.22
4768	南阳镇平	10kV林潘线代营产业园公变	400	0	320	320.00	320.00
4769	南阳镇平	10kV杨供四线白庄西机井公变	100	26.47	80	53.53	53.53
4770	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发4号（机井）	200	9.4	160	141.20	141.20
4771	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井2#公变	200	8.21	160	143.58	143.58
4772	南阳镇平	10kV杨供二线付庄2#公变	200	99.97	160	-39.94	负载率超过80%， 不宜新接入负荷