

国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

| 序号 | 所属地区 | 线路名称   | 线路电压等级 | 最大负荷电流  | 负荷红线 | 负载率      | 可开放容量(kVA)    |
|----|------|--------|--------|---------|------|----------|---------------|
| 1  | 南阳镇平 | 贾微线    | 10kV   | 446.986 | 335  | 133.429% | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 2  | 南阳镇平 | 彭北线    | 10kV   | 387.527 | 380  | 101.981% | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 3  | 南阳镇平 | 寨供三线   | 10kV   | 582.328 | 600  | 97.055%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 4  | 南阳镇平 | 涅石线    | 10kV   | 556.635 | 600  | 92.773%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 5  | 南阳镇平 | 柳遮线    | 10kV   | 421.008 | 465  | 90.539%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 6  | 南阳镇平 | 高卢线    | 10kV   | 299.6   | 335  | 89.433%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 7  | 南阳镇平 | 老老线    | 10kV   | 410.4   | 465  | 88.258%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 8  | 南阳镇平 | 侯南线    | 10kV   | 454.052 | 515  | 88.165%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 9  | 南阳镇平 | 涅普线    | 10kV   | 537.588 | 610  | 88.129%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 10 | 南阳镇平 | 公配一线负荷 | 10kV   | 477.84  | 550  | 86.88%   | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 11 | 南阳镇平 | 袁杏线    | 10kV   | 513.514 | 600  | 85.586%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 12 | 南阳镇平 | 涅玉线    | 10kV   | 510.825 | 600  | 85.137%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 13 | 南阳镇平 | 袁建线    | 10kV   | 503.676 | 600  | 83.946%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 14 | 南阳镇平 | 公配三线负荷 | 10kV   | 456.816 | 550  | 83.057%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 15 | 南阳镇平 | 佛社线    | 10kV   | 503.756 | 610  | 82.583%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 16 | 南阳镇平 | 侯社线    | 10kV   | 421.856 | 515  | 81.914%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 17 | 南阳镇平 | 袁雪线    | 10kV   | 486.635 | 600  | 81.106%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 18 | 南阳镇平 | 宝供八线   | 10kV   | 485.059 | 600  | 80.843%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 19 | 南阳镇平 | 徐万线    | 10kV   | 437.553 | 550  | 79.555%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 20 | 南阳镇平 | 寨供四线   | 10kV   | 474.296 | 600  | 79.049%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 21 | 南阳镇平 | 徐曹线    | 10kV   | 471.788 | 600  | 78.631%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 22 | 南阳镇平 | 佛平线    | 10kV   | 475.313 | 610  | 77.92%   | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 23 | 南阳镇平 | 涅工线    | 10kV   | 529.879 | 682  | 77.695%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 24 | 南阳镇平 | 宝供二线   | 10kV   | 465.998 | 600  | 77.666%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 25 | 南阳镇平 | 官曲线    | 10kV   | 291.92  | 380  | 76.821%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 26 | 南阳镇平 | 侯北线    | 10kV   | 255.862 | 335  | 76.377%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 27 | 南阳镇平 | 寨供一线   | 10kV   | 445.878 | 600  | 74.313%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 28 | 南阳镇平 | 彭供一线   | 10kV   | 377.634 | 515  | 73.327%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 29 | 南阳镇平 | 林贾线    | 35kV   | 376.523 | 515  | 73.111%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 30 | 南阳镇平 | 官晁线    | 10kV   | 324.96  | 445  | 73.025%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 31 | 南阳镇平 | 宝供六线   | 10kV   | 510.994 | 700  | 72.999%  | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 32 | 南阳镇平 | 林普线    | 10kV   | 277.265 | 380  | 72.965%  | 负载率超过70%，不宜新接 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|    |      |        |       |         |     |         |               |
|----|------|--------|-------|---------|-----|---------|---------------|
| 33 | 南阳镇平 | 侯郭线    | 10kV  | 373.699 | 515 | 72.563% | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 34 | 南阳镇平 | 贾马线    | 10kV  | 275.053 | 380 | 72.382% | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 35 | 南阳镇平 | 宝供五线   | 10kV  | 431.203 | 600 | 71.867% | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 36 | 南阳镇平 | 林潘线    | 10kV  | 271.875 | 380 | 71.546% | 负载率超过70%，不宜新接 |
| 37 | 南阳镇平 | 徐银线    | 10kV  | 383.297 | 550 | 69.69%  | 29.49596      |
| 38 | 南阳镇平 | 涅佛线    | 35kV  | 354.734 | 515 | 68.88%  | 99.86712      |
| 39 | 南阳镇平 | 林黑线    | 10kV  | 261.328 | 380 | 68.77%  | 80.91904      |
| 40 | 南阳镇平 | 高王线    | 10kV  | 229.84  | 335 | 68.609% | 80.7112       |
| 41 | 南阳镇平 | 徐工线    | 10kV  | 409.884 | 600 | 68.314% | 175.20912     |
| 42 | 南阳镇平 | 寨供二线   | 10kV  | 409.005 | 600 | 68.167% | 190.4334      |
| 43 | 南阳镇平 | 雪徐线    | 110kV | 404.516 | 600 | 67.419% | 268.18288     |
| 44 | 南阳镇平 | I 寨官线  | 35kV  | 333.703 | 515 | 64.797% | 464.12404     |
| 45 | 南阳镇平 | 柳柳线    | 10kV  | 330.504 | 515 | 64.176% | 519.53072     |
| 46 | 南阳镇平 | 徐城线    | 35kV  | 243.222 | 380 | 64.006% | 394.51496     |
| 47 | 南阳镇平 | 轩供一线负荷 | 10kV  | 348.491 | 550 | 63.362% | 632.33588     |
| 48 | 南阳镇平 | 郑供一线负荷 | 10kV  | 346.774 | 553 | 62.708% | 698.44632     |
| 49 | 南阳镇平 | 徐康线    | 10kV  | 376     | 610 | 61.639% | 883.32        |
| 50 | 南阳镇平 | 彭乡线    | 10kV  | 233.178 | 380 | 61.363% | 568.47704     |
| 51 | 南阳镇平 | 公配四线负荷 | 10kV  | 337.128 | 550 | 61.296% | 829.14304     |
| 52 | 南阳镇平 | 马供一线   | 10kV  | 282.817 | 465 | 60.821% | 739.26956     |
| 53 | 南阳镇平 | I 雪涅线  | 110kV | 362.675 | 600 | 60.446% | 992.869       |
| 54 | 南阳镇平 | 南袁线    | 110kV | 360.038 | 600 | 60.006% | 1038.54184    |
| 55 | 南阳镇平 | 林侯线    | 35kV  | 389.531 | 650 | 59.928% | 1133.92308    |
| 56 | 南阳镇平 | 郑供三线负荷 | 10kV  | 331.089 | 553 | 59.871% | 970.11052     |
| 57 | 南阳镇平 | 林楚线    | 10kV  | 225.937 | 380 | 59.457% | 693.89116     |
| 58 | 南阳镇平 | 官王线    | 10kV  | 198.32  | 335 | 59.2%   | 626.6376      |
| 59 | 南阳镇平 | 袁府线    | 10kV  | 353.821 | 600 | 58.97%  | 1146.22028    |
| 60 | 南阳镇平 | 寨供五线   | 10kV  | 353.432 | 600 | 58.905% | 1152.95776    |
| 61 | 南阳镇平 | 城供三线   | 10kV  | 323.125 | 550 | 58.75%  | 1071.675      |
| 62 | 南阳镇平 | 龙皂线    | 10kV  | 268.341 | 465 | 57.708% | 989.99388     |
| 63 | 南阳镇平 | 城供二线   | 10kV  | 316.858 | 550 | 57.611% | 1180.21944    |
| 64 | 南阳镇平 | 贾社线    | 10kV  | 310.157 | 550 | 56.392% | 1296.28076    |
| 65 | 南阳镇平 | 寨供六线   | 10kV  | 337.236 | 600 | 56.206% | 1433.47248    |
| 66 | 南阳镇平 | 枣供三线   | 10kV  | 310.104 | 553 | 56.077% | 1333.57072    |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |               |       |         |     |         |            |
|-----|------|---------------|-------|---------|-----|---------|------------|
| 67  | 南阳镇平 | 袁中线           | 10kV  | 329.577 | 600 | 54.929% | 1566.12636 |
| 68  | 南阳镇平 | 新柳线           | 10kV  | 251.736 | 465 | 54.137% | 1277.59248 |
| 69  | 南阳镇平 | 卢供二线          | 10kV  | 275.899 | 515 | 53.573% | 1465.28932 |
| 70  | 南阳镇平 | 郑供七线负荷        | 10kV  | 293.053 | 553 | 52.993% | 1628.89404 |
| 71  | 南阳镇平 | 轩龙线负荷         | 10kV  | 289.297 | 550 | 52.599% | 1657.57596 |
| 72  | 南阳镇平 | 徐建线           | 10kV  | 314.447 | 600 | 52.408% | 1828.17796 |
| 73  | 南阳镇平 | 袁医线           | 10kV  | 317.974 | 610 | 52.127% | 1888.33032 |
| 74  | 南阳镇平 | I 雪涅线         | 110kV | 364.218 | 700 | 52.031% | 2178.54424 |
| 75  | 南阳镇平 | 郑供二线          | 10kV  | 286.822 | 553 | 51.867% | 1736.81496 |
| 76  | 南阳镇平 | 宝供七线          | 10kV  | 359.523 | 700 | 51.36%  | 2259.86164 |
| 77  | 南阳镇平 | 佛仵线           | 10kV  | 281.953 | 550 | 51.264% | 1784.77404 |
| 78  | 南阳镇平 | 袁魏线           | 10kV  | 307.522 | 600 | 51.254% | 1948.11896 |
| 79  | 南阳镇平 | 轩供二线负荷        | 10kV  | 275.725 | 550 | 50.132% | 1892.643   |
| 80  | 南阳镇平 | II 袁工线        | 35kV  | 301.644 | 610 | 49.45%  | 2171.16592 |
| 81  | 南阳镇平 | 高寺线           | 10kV  | 187.68  | 380 | 49.389% | 1356.5024  |
| 82  | 南阳镇平 | 官社线           | 10kV  | 219.76  | 445 | 49.384% | 1588.9368  |
| 83  | 南阳镇平 | 安供三线          | 10kV  | 272.838 | 553 | 49.338% | 1979.01784 |
| 84  | 南阳镇平 | 郑供六线负荷        | 10kV  | 270.902 | 553 | 48.988% | 2012.54936 |
| 85  | 南阳镇平 | 佛北线           | 10kV  | 297.598 | 610 | 48.787% | 2241.24264 |
| 86  | 南阳镇平 | 贾贾线           | 10kV  | 184.582 | 380 | 48.574% | 1410.15976 |
| 87  | 南阳镇平 | 袁供线           | 10kV  | 287.407 | 600 | 47.901% | 2296.51076 |
| 88  | 南阳镇平 | 老菩线           | 10kV  | 181.8   | 380 | 47.842% | 1458.344   |
| 89  | 南阳镇平 | II 寨官T枣线      | 35kV  | 239.98  | 515 | 46.598% | 2087.4064  |
| 90  | 南阳镇平 | II 寨官(贾寨-T1)线 | 35kV  | 237.613 | 515 | 46.138% | 2128.40284 |
| 91  | 南阳镇平 | 林直线           | 10kV  | 174.609 | 380 | 45.95%  | 1582.89212 |
| 92  | 南阳镇平 | 新铺线           | 35kV  | 152.976 | 335 | 45.664% | 1411.99568 |
| 93  | 南阳镇平 | 林布线           | 10kV  | 173.437 | 380 | 45.641% | 1603.19116 |
| 94  | 南阳镇平 | 寨供八线          | 10kV  | 271.713 | 600 | 45.285% | 2568.33084 |
| 95  | 南阳镇平 | 徐景线           | 10kV  | 248.556 | 550 | 45.192% | 2363.21008 |
| 96  | 南阳镇平 | 公配八线负荷        | 10kV  | 248.1   | 550 | 45.109% | 2371.108   |
| 97  | 南阳镇平 | 枣供五线          | 10kV  | 248.394 | 553 | 44.918% | 2402.38792 |
| 98  | 南阳镇平 | 雪肖线           | 110kV | 231.177 | 515 | 44.889% | 2239.87436 |
| 99  | 南阳镇平 | 马供三线          | 10kV  | 199.295 | 465 | 42.859% | 2185.8706  |
| 100 | 南阳镇平 | 贾工线           | 10kV  | 233     | 550 | 42.364% | 2632.64    |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |       |       |         |     |         |            |
|-----|------|-------|-------|---------|-----|---------|------------|
| 101 | 南阳镇平 | 林杨线   | 10kV  | 209.062 | 515 | 40.595% | 2622.90616 |
| 102 | 南阳镇平 | 袁老线   | 35kV  | 178.843 | 445 | 40.189% | 2297.61924 |
| 103 | 南阳镇平 | 郑想线负荷 | 10kV  | 220.599 | 553 | 39.891% | 2883.79732 |
| 104 | 南阳镇平 | 安供五线  | 10kV  | 215.382 | 553 | 38.948% | 2974.15576 |
| 105 | 南阳镇平 | Ⅱ雪寨线  | 110kV | 306.914 | 800 | 38.364% | 4383.44952 |
| 106 | 南阳镇平 | 徐紫线   | 10kV  | 209.163 | 550 | 38.03%  | 3045.49684 |
| 107 | 南阳镇平 | 新药线   | 10kV  | 125.136 | 335 | 37.354% | 1894.18448 |
| 108 | 南阳镇平 | 杨供三线  | 10kV  | 202.518 | 550 | 36.821% | 3160.58824 |
| 109 | 南阳镇平 | 城供一线  | 10kV  | 201.001 | 550 | 36.546% | 3186.86268 |
| 110 | 南阳镇平 | 高高线   | 10kV  | 138.32  | 380 | 36.4%   | 2211.4176  |
| 111 | 南阳镇平 | 马供二线  | 10kV  | 169.115 | 465 | 36.369% | 2708.5882  |
| 112 | 南阳镇平 | 枣供四线  | 10kV  | 200.01  | 553 | 36.168% | 3240.3988  |
| 113 | 南阳镇平 | 卢供一线  | 10kV  | 175.043 | 515 | 33.989% | 3212.11524 |
| 114 | 南阳镇平 | 宝供三线  | 10kV  | 187.23  | 600 | 31.205% | 4031.5764  |
| 115 | 南阳镇平 | 新开线   | 10kV  | 103.356 | 335 | 30.853% | 2271.41408 |
| 116 | 南阳镇平 | 宝供一线  | 10kV  | 182.672 | 600 | 30.445% | 4110.52096 |
| 117 | 南阳镇平 | 高韩线   | 10kV  | 140.4   | 465 | 30.194% | 3205.932   |
| 118 | 南阳镇平 | I 航天线 | 35kV  | 182.981 | 610 | 29.997% | 4226.40908 |
| 119 | 南阳镇平 | 枣供一线  | 10kV  | 165.258 | 553 | 29.884% | 3842.30344 |
| 120 | 南阳镇平 | 官卢线   | 10kV  | 111.68  | 380 | 29.389% | 2672.8224  |
| 121 | 南阳镇平 | 徐杨线   | 10kV  | 159.158 | 600 | 28.938% | 4517.78344 |
| 122 | 南阳镇平 | 杨供四线  | 10kV  | 157.254 | 550 | 28.592% | 3944.56072 |
| 123 | 南阳镇平 | I 袁工线 | 35kV  | 173.397 | 610 | 28.426% | 4392.40396 |
| 124 | 南阳镇平 | 老余线   | 10kV  | 128     | 465 | 27.527% | 3420.7     |
| 125 | 南阳镇平 | 涅龙线   | 35kV  | 164.821 | 610 | 27.02%  | 4540.94028 |
| 126 | 南阳镇平 | 徐普线   | 10kV  | 161.444 | 600 | 26.907% | 4478.18992 |
| 127 | 南阳镇平 | 林马线   | 35kV  | 137.109 | 515 | 26.623% | 3869.13212 |
| 128 | 南阳镇平 | 柳张线   | 10kV  | 159.496 | 600 | 26.583% | 4511.92928 |
| 129 | 南阳镇平 | I 南宝线 | 110kV | 223.593 | 845 | 26.461% | 6372.14924 |
| 130 | 南阳镇平 | 新雪线   | 10kV  | 158.088 | 610 | 25.916% | 4657.55584 |
| 131 | 南阳镇平 | 涅胶线   | 10kV  | 142.325 | 553 | 25.737% | 4239.503   |
| 132 | 南阳镇平 | 佛供线   | 10kV  | 154.775 | 610 | 25.373% | 4714.937   |
| 133 | 南阳镇平 | 卢供五线  | 10kV  | 122.775 | 515 | 23.84%  | 4117.397   |
| 134 | 南阳镇平 | 杨供一线  | 10kV  | 130.35  | 550 | 23.7%   | 4410.538   |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |            |       |         |     |         |            |
|-----|------|------------|-------|---------|-----|---------|------------|
| 135 | 南阳镇平 | 徐贾1线       | 35kV  | 119.94  | 515 | 23.289% | 4166.4992  |
| 136 | 南阳镇平 | 南轩线        | 110kV | 186.083 | 800 | 23.26%  | 6476.24244 |
| 137 | 南阳镇平 | 轩物线负荷      | 10kV  | 125.651 | 550 | 22.846% | 4491.92468 |
| 138 | 南阳镇平 | 新魏线        | 10kV  | 85.812  | 380 | 22.582% | 3120.85616 |
| 139 | 南阳镇平 | 轩万线负荷      | 10kV  | 122.245 | 550 | 22.226% | 4550.9166  |
| 140 | 南阳镇平 | 徐五线        | 10kV  | 133.306 | 600 | 22.218% | 4965.54008 |
| 141 | 南阳镇平 | 佛云线        | 10kV  | 134.004 | 610 | 21.968% | 5074.69072 |
| 142 | 南阳镇平 | 35kV轩铺1线负荷 | 35kV  | 111.373 | 515 | 21.626% | 4314.87964 |
| 143 | 南阳镇平 | 涅园线        | 10kV  | 129.402 | 600 | 21.567% | 5033.15736 |
| 144 | 南阳镇平 | 官石线        | 10kV  | 77.52   | 380 | 20.4%   | 3264.4736  |
| 145 | 南阳镇平 | 柳供线        | 10kV  | 121.76  | 600 | 20.293% | 5165.5168  |
| 146 | 南阳镇平 | 龙社线        | 10kV  | 67.156  | 335 | 20.047% | 2898.39808 |
| 147 | 南阳镇平 | 杨供二线       | 10kV  | 107.064 | 550 | 19.466% | 4813.85152 |
| 148 | 南阳镇平 | 涅魏线        | 10kV  | 115.486 | 600 | 19.248% | 5274.18248 |
| 149 | 南阳镇平 | 郑东线负荷      | 10kV  | 105.905 | 553 | 19.151% | 4870.2974  |
| 150 | 南阳镇平 | 宝供四线       | 10kV  | 114.516 | 600 | 19.086% | 5290.98288 |
| 151 | 南阳镇平 | 安供二线       | 10kV  | 99.99   | 553 | 18.081% | 4972.7452  |
| 152 | 南阳镇平 | 袁财线        | 10kV  | 108.746 | 610 | 17.827% | 5512.15928 |
| 153 | 南阳镇平 | 老星线        | 10kV  | 80.4    | 465 | 17.29%  | 4245.132   |
| 154 | 南阳镇平 | 郑供五线负荷     | 10kV  | 91.059  | 553 | 16.466% | 5127.43012 |
| 155 | 南阳镇平 | 雪公线        | 110kV | 129.765 | 800 | 16.221% | 7451.6702  |
| 156 | 南阳镇平 | 徐环线        | 10kV  | 96.899  | 600 | 16.15%  | 5596.10932 |
| 157 | 南阳镇平 | 城府线        | 10kV  | 88.666  | 550 | 16.121% | 5132.50488 |
| 158 | 南阳镇平 | 徐贾T杨线      | 35kV  | 119.562 | 800 | 14.945% | 7628.38616 |
| 159 | 南阳镇平 | 枣供二线       | 10kV  | 80.286  | 553 | 14.518% | 5314.01848 |
| 160 | 南阳镇平 | 徐金线        | 10kV  | 68.763  | 550 | 12.502% | 5477.22484 |
| 161 | 南阳镇平 | 涅钋线        | 10kV  | 62.997  | 515 | 12.232% | 5152.75196 |
| 162 | 南阳镇平 | 郑念线负荷      | 10kV  | 67.065  | 553 | 12.127% | 5543.0062  |
| 163 | 南阳镇平 | 侯高线        | 10kV  | 40.226  | 335 | 12.008% | 3364.82568 |
| 164 | 南阳镇平 | 观雪线        | 110kV | 71.726  | 600 | 11.954% | 6032.10568 |
| 165 | 南阳镇平 | 寨供七线       | 10kV  | 58.74   | 600 | 9.79%   | 6257.0232  |
| 166 | 南阳镇平 | 寨高1线       | 35kV  | 45.625  | 515 | 8.859%  | 5453.635   |
| 167 | 南阳镇平 | 城环线        | 10kV  | 44.437  | 515 | 8.628%  | 5474.21116 |
| 168 | 南阳镇平 | 袁钢线        | 10kV  | 51.474  | 610 | 8.438%  | 6504.11032 |
| 169 | 南阳镇平 | 徐纺线        | 10kV  | 50.012  | 600 | 8.335%  | 6408.19216 |
| 170 | 南阳镇平 | 林营线        | 10kV  | 21.562  | 380 | 5.674%  | 4233.66616 |
| 171 | 南阳镇平 | 新竺线        | 10kV  | 17.136  | 335 | 5.115%  | 3764.74448 |
| 172 | 南阳镇平 | 柳金线        | 10kV  | 19.288  | 380 | 5.076%  | 4273.05184 |
| 173 | 南阳镇平 | 安供四线       | 10kV  | 27.486  | 553 | 4.97%   | 6228.51448 |

国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |            |       |        |     |        |            |
|-----|------|------------|-------|--------|-----|--------|------------|
| 174 | 南阳镇平 | 新建线        | 10kV  | 28.452 | 610 | 4.664% | 6902.85136 |
| 175 | 南阳镇平 | 龙棠线        | 10kV  | 13.555 | 335 | 4.046% | 3826.7674  |
| 176 | 南阳镇平 | 柳高线        | 10kV  | 8.168  | 335 | 2.438% | 3920.07024 |
| 177 | 南阳镇平 | 老钼线        | 10kV  | 4      | 380 | 1.053% | 4537.84    |
| 178 | 南阳镇平 | 涅云线        | 10kV  | 5.555  | 610 | 0.911% | 7299.4274  |
| 179 | 南阳镇平 | I 雪林线      | 110kV | 3.692  | 600 | 0.615% | 7210.45456 |
| 180 | 南阳镇平 | 袁玉线        | 35kV  | 1.405  | 380 | 0.37%  | 4582.7854  |
| 181 | 南阳镇平 | 涅棉线        | 10kV  | 1.748  | 515 | 0.339% | 6213.58464 |
| 182 | 南阳镇平 | 老铜线        | 10kV  | 1      | 380 | 0.263% | 4589.8     |
| 183 | 南阳镇平 | 龙高线        | 35kV  | 0.512  | 515 | 0.099% | 6234.99216 |
| 184 | 南阳镇平 | 马供六线       | 10kV  | 0.086  | 465 | 0.018% | 5636.17048 |
| 185 | 南阳镇平 | II 佛T线     | 35kV  | 0      | 445 | 0%     | 5395.18    |
| 186 | 南阳镇平 | 袁新线        | 35kV  | 0      | 380 | 0%     | 4607.12    |
| 187 | 南阳镇平 | 新老线        | 35kV  | 0      | 335 | 0%     | 4061.54    |
| 188 | 南阳镇平 | I 涅热线      | 35kV  | 0      | 515 | 0%     | 6243.86    |
| 189 | 南阳镇平 | II 涅热线     | 35kV  | 0      | 515 | 0%     | 6243.86    |
| 190 | 南阳镇平 | II 航天线     | 35kV  | 0      | 610 | 0%     | 7395.64    |
| 191 | 南阳镇平 | 公郑线        | 110kV | 0      | 800 | 0%     | 9699.2     |
| 192 | 南阳镇平 | 公配九线负荷     | 10kV  | 0      | 550 | 0%     | 6668.2     |
| 193 | 南阳镇平 | 公配二线负荷     | 10kV  | 0      | 550 | 0%     | 6668.2     |
| 194 | 南阳镇平 | I 雪寨线      | 110kV | 0      | 800 | 0%     | 9699.2     |
| 195 | 南阳镇平 | II 雪涅线     | 110kV | 0      | 700 | 0%     | 8486.8     |
| 196 | 南阳镇平 | 徐侯线        | 35kV  | 0      | 380 | 0%     | 4607.12    |
| 197 | 南阳镇平 | 涅官（涅阳-T1）线 | 35kV  | 0      | 380 | 0%     | 4607.12    |
| 198 | 南阳镇平 | 袁涅线        | 110kV | 0      | 700 | 0%     | 8486.8     |
| 199 | 南阳镇平 | 侯安线        | 35kV  | 0      | 515 | 0%     | 6243.86    |
| 200 | 南阳镇平 | 南彭线        | 35kV  | 0      | 380 | 0%     | 4607.12    |
| 201 | 南阳镇平 | 郑林线        | 110kV | 0      | 800 | 0%     | 9699.2     |
| 202 | 南阳镇平 | 35kV轩彭1线负荷 | 35kV  | 0      | 515 | 0%     | 6243.86    |
| 203 | 南阳镇平 | 轩袁线        | 110kV | 0      | 800 | 0%     | 9699.2     |
| 204 | 南阳镇平 | 徐高线        | 35kV  | 0      | 275 | 0%     | 3334.1     |
| 205 | 南阳镇平 | 徐宝线        | 110kV | 0      | 700 | 0%     | 8486.8     |
| 206 | 南阳镇平 | 徐官线        | 35kV  | 0      | 380 | 0%     | 4607.12    |

| 序号 | 所属地区 | 配变名称        | 容量(千伏安) | 最大负载率(%) | 经济运行容量(千伏安) | 上月可开放容量(千伏安) | 本月可开放容量(千伏安) |
|----|------|-------------|---------|----------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 南阳镇平 | 10kV城府线淀粉公变 | 315     | 56.06    | 252         | 75.41        | 75.41        |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|    |      |                      |     |       |     |        |                  |
|----|------|----------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 2  | 南阳镇平 | 10kV徐紫线孟庄公变          | 500 | 26.07 | 400 | 269.65 | 269.65           |
| 3  | 南阳镇平 | 10kV袁杏线华联西公变         | 250 | 7.46  | 200 | 181.35 | 181.35           |
| 4  | 南阳镇平 | 10kV城供一线城郊联社公变       | 630 | 23.24 | 504 | 357.59 | 357.59           |
| 5  | 南阳镇平 | 10kV袁中线安国南公变         | 500 | 39.65 | 400 | 201.75 | 201.75           |
| 6  | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花2#公变        | 400 | 26.75 | 320 | 213.00 | 213.00           |
| 7  | 南阳镇平 | 10kV徐康线建业2期4#公变      | 800 | 4.61  | 640 | 603.12 | 603.12           |
| 8  | 南阳镇平 | 10kV徐工线医圣公变          | 500 | 38.76 | 400 | 206.20 | 206.20           |
| 9  | 南阳镇平 | 10kV袁中线中医院公变         | 250 | 42.86 | 200 | 92.85  | 92.85            |
| 10 | 南阳镇平 | 10kV徐建线碾坊庄公变         | 500 | 48.08 | 400 | 159.60 | 159.60           |
| 11 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线地产品南2#公变     | 500 | 45.42 | 400 | 172.90 | 172.90           |
| 12 | 南阳镇平 | 10kV城供三线南门南公变        | 500 | 49.79 | 400 | 151.05 | 151.05           |
| 13 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线北关桥头变公变       | 315 | 33.08 | 252 | 147.80 | 147.80           |
| 14 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线计生委公变        | 630 | 21.79 | 504 | 366.72 | 366.72           |
| 15 | 南阳镇平 | 打井队南台区               | 400 | 47.22 | 320 | 131.12 | 131.12           |
| 16 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线建业城4#公变       | 630 | 18.77 | 504 | 385.75 | 385.75           |
| 17 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线华艺2#公变       | 200 | 55.01 | 160 | 49.98  | 49.98            |
| 18 | 南阳镇平 | 10kV袁中线地质队北公变        | 500 | 16.88 | 400 | 315.60 | 315.60           |
| 19 | 南阳镇平 | 10kV徐银线林森2#公变        | 400 | 57.23 | 320 | 91.08  | 91.08            |
| 20 | 南阳镇平 | 10kV徐康线建业2期3#公变      | 800 | 10.5  | 640 | 556.00 | 556.00           |
| 21 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线商城公变         | 315 | 39.22 | 252 | 128.46 | 128.46           |
| 22 | 南阳镇平 | 10kV袁中线地质队公变         | 500 | 30.14 | 400 | 249.30 | 249.30           |
| 23 | 南阳镇平 | 10kV城供一线太山南公变        | 500 | 59.27 | 400 | 103.65 | 103.65           |
| 24 | 南阳镇平 | 10kV徐工线摩托市场南公变       | 400 | 32.86 | 320 | 188.56 | 188.56           |
| 25 | 南阳镇平 | 清真寺台区                | 400 | 27.5  | 320 | 210.00 | 210.00           |
| 26 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线建业城1#公变       | 800 | 9.23  | 640 | 566.16 | 566.16           |
| 27 | 南阳镇平 | 10kV徐康线海泡石公变         | 315 | 36.53 | 252 | 136.93 | 136.93           |
| 28 | 南阳镇平 | 10kV徐建线涅阳工贸公变        | 500 | 31.81 | 400 | 240.95 | 240.95           |
| 29 | 南阳镇平 | 10kV徐工线水渠公变          | 500 | 64.69 | 400 | 76.55  | 76.55            |
| 30 | 南阳镇平 | 10kV徐工线西关公变          | 630 | 59.59 | 504 | 128.58 | 128.58           |
| 31 | 南阳镇平 | 10kV徐康线梨园西公变         | 500 | 33.02 | 400 | 234.90 | 234.90           |
| 32 | 南阳镇平 | 10kV徐康线怡平公变          | 315 | 50.26 | 252 | 93.68  | 93.68            |
| 33 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线玉雕大世界南变（城区）公变 | 500 | 43.29 | 400 | 183.55 | 183.55           |
| 34 | 南阳镇平 | 10kV徐银线建环公变          | 500 | 36.05 | 400 | 219.75 | 219.75           |
| 35 | 南阳镇平 | 10kV城府线淀粉南公变         | 630 | 40.55 | 504 | 248.54 | 248.54           |
| 36 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线地税局公变         | 250 | 31.74 | 200 | 120.65 | 120.65           |
| 37 | 南阳镇平 | 10kV徐建线保险公变          | 500 | 62.74 | 400 | 86.30  | 86.30            |
| 38 | 南阳镇平 | 10kV徐银线商贸城南公变        | 400 | 57.95 | 320 | 88.20  | 88.20            |
| 39 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线炼染公变          | 500 | 58.04 | 400 | 109.80 | 109.80           |
| 40 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线雪枫路公变         | 500 | 87.9  | 400 | -39.50 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 41 | 南阳镇平 | 10kV城供三线农机东公变        | 315 | 55.23 | 252 | 78.03  | 78.03            |
| 42 | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花北公变         | 500 | 38.66 | 400 | 206.70 | 206.70           |
| 43 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线建材市场北公变      | 400 | 29.64 | 320 | 201.44 | 201.44           |
| 44 | 南阳镇平 | 10kV徐康线建业2期1#公变      | 800 | 4.26  | 640 | 605.92 | 605.92           |
| 45 | 南阳镇平 | 10kV袁建线杏花东2#公变       | 400 | 22.93 | 320 | 228.28 | 228.28           |
| 46 | 南阳镇平 | 10kV徐康线梨园东公变         | 400 | 64.67 | 320 | 61.32  | 61.32            |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|    |      |                 |     |       |     |        |        |
|----|------|-----------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 47 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线副食品出线公变  | 500 | 36.6  | 400 | 217.00 | 217.00 |
| 48 | 南阳镇平 | 10kV袁府线南门公用变1   | 500 | 21.34 | 400 | 293.30 | 293.30 |
| 49 | 南阳镇平 | 10kV袁建线东门东2#公变  | 315 | 71.34 | 252 | 27.28  | 27.28  |
| 50 | 南阳镇平 | 10kV徐康线建业2期商业公变 | 800 | 19.76 | 640 | 481.92 | 481.92 |
| 51 | 南阳镇平 | 10kV徐银线商贸城南2#公变 | 400 | 14.45 | 320 | 262.20 | 262.20 |
| 52 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线地产品公变    | 630 | 45.22 | 504 | 219.11 | 219.11 |
| 53 | 南阳镇平 | 10kV袁中线百货楼公变    | 500 | 55.88 | 400 | 120.60 | 120.60 |
| 54 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线商贸公变    | 500 | 49.98 | 400 | 150.10 | 150.10 |
| 55 | 南阳镇平 | 10kV袁中线乔氏祠公变    | 315 | 30.82 | 252 | 154.92 | 154.92 |
| 56 | 南阳镇平 | 10kV徐银线三里河南2#公变 | 500 | 54.37 | 400 | 128.15 | 128.15 |
| 57 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线所前公变     | 630 | 40.06 | 504 | 251.62 | 251.62 |
| 58 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线一小公变     | 500 | 52.94 | 400 | 135.30 | 135.30 |
| 59 | 南阳镇平 | 10kV袁中线鄢家街公变    | 315 | 52.66 | 252 | 86.12  | 86.12  |
| 60 | 南阳镇平 | 10kV袁府线五交化公变    | 400 | 36.84 | 320 | 172.64 | 172.64 |
| 61 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线检察院外出线   | 400 | 25.82 | 320 | 216.72 | 216.72 |
| 62 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线电器厂东公变   | 630 | 47.52 | 504 | 204.62 | 204.62 |
| 63 | 南阳镇平 | 10kV涅普线西科技2#公变  | 500 | 28.25 | 400 | 258.75 | 258.75 |
| 64 | 南阳镇平 | 10kV袁府线贸易中心公变   | 630 | 46.87 | 504 | 208.72 | 208.72 |
| 65 | 南阳镇平 | 10kV徐银线三里河南公变   | 315 | 45.79 | 252 | 107.76 | 107.76 |
| 66 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线弹药库公变   | 315 | 57.05 | 252 | 72.29  | 72.29  |
| 67 | 南阳镇平 | 10kV袁建线基地公变     | 500 | 40.04 | 400 | 199.80 | 199.80 |
| 68 | 南阳镇平 | 10kV徐建线郭庄2#公变   | 200 | 40.49 | 160 | 79.02  | 79.02  |
| 69 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线县长西公变   | 500 | 36.97 | 400 | 215.15 | 215.15 |
| 70 | 南阳镇平 | 10kV袁医线新城东公变    | 500 | 76.5  | 400 | 17.50  | 17.50  |
| 71 | 南阳镇平 | 10kV城供三线镇菩路南公变  | 315 | 76.05 | 252 | 12.44  | 12.44  |
| 72 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线修试所公变   | 500 | 55.59 | 400 | 122.05 | 122.05 |
| 73 | 南阳镇平 | 10kV徐银线三里河南3#公变 | 400 | 29.14 | 320 | 203.44 | 203.44 |
| 74 | 南阳镇平 | 10kV徐工线一初中公变    | 500 | 44.42 | 400 | 177.90 | 177.90 |
| 75 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线华新新村公变   | 315 | 60.28 | 252 | 62.12  | 62.12  |
| 76 | 南阳镇平 | 10kV徐工线振兴桥2#公变  | 400 | 65.05 | 320 | 59.80  | 59.80  |
| 77 | 南阳镇平 | 10kV徐建线新城中公变    | 400 | 52.95 | 320 | 108.20 | 108.20 |
| 78 | 南阳镇平 | 10kV袁府线礼堂公变     | 630 | 26.52 | 504 | 336.92 | 336.92 |
| 79 | 南阳镇平 | 10kV袁府线工区公变     | 315 | 27.84 | 252 | 164.30 | 164.30 |
| 80 | 南阳镇平 | 10kV袁医线新城东3#公变  | 200 | 28.02 | 160 | 103.96 | 103.96 |
| 81 | 南阳镇平 | 10kV袁供线城区交警队公变  | 315 | 55.52 | 252 | 77.11  | 77.11  |
| 82 | 南阳镇平 | 10kV袁建线东门东公变    | 500 | 24.31 | 400 | 278.45 | 278.45 |
| 83 | 南阳镇平 | 10kV徐银线柳林路口公变   | 630 | 22.47 | 504 | 362.44 | 362.44 |
| 84 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线人行东公变    | 630 | 41.67 | 504 | 241.48 | 241.48 |
| 85 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线黄酒厂2#公变  | 400 | 47.97 | 320 | 128.12 | 128.12 |
| 86 | 南阳镇平 | 10kV城供一线小尧庄东公变  | 315 | 62.3  | 252 | 55.76  | 55.76  |
| 87 | 南阳镇平 | 10kV城府线淀粉北公变    | 500 | 59.34 | 400 | 103.30 | 103.30 |
| 88 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线建南2#公变  | 400 | 58.66 | 320 | 85.36  | 85.36  |
| 89 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线县长公变    | 500 | 35.61 | 400 | 221.95 | 221.95 |
| 90 | 南阳镇平 | 10kV徐工线三小东公变    | 630 | 54.83 | 504 | 158.57 | 158.57 |
| 91 | 南阳镇平 | 10kV城供二线杨线庄北公变  | 500 | 35.65 | 400 | 221.75 | 221.75 |
| 92 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线电气厂西公变   | 500 | 49.15 | 400 | 154.25 | 154.25 |
| 93 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线建南公变    | 400 | 71.2  | 320 | 35.20  | 35.20  |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                  |     |       |     |        |        |
|-----|------|------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 94  | 南阳镇平 | 10kV徐建线机电公变      | 500 | 51.89 | 400 | 140.55 | 140.55 |
| 95  | 南阳镇平 | 10kV宝供五线三里河出线    | 630 | 39.55 | 504 | 254.84 | 254.84 |
| 96  | 南阳镇平 | 10kV袁雪线北关2#公变    | 400 | 43.2  | 320 | 147.20 | 147.20 |
| 97  | 南阳镇平 | 10kV城供二线地质队南公变   | 160 | 24.14 | 128 | 89.38  | 89.38  |
| 98  | 南阳镇平 | 保卫变              | 315 | 60.7  | 252 | 60.80  | 60.80  |
| 99  | 南阳镇平 | 10kV徐建线碾坊庄2#公变   | 500 | 24.23 | 400 | 278.85 | 278.85 |
| 100 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线车庄公变      | 500 | 29.86 | 400 | 250.70 | 250.70 |
| 101 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线建材市场公变   | 630 | 54.38 | 504 | 161.41 | 161.41 |
| 102 | 南阳镇平 | 10kV袁中线幼儿园公变     | 500 | 53.65 | 400 | 131.75 | 131.75 |
| 103 | 南阳镇平 | 10kV徐康线建业2期5#公变  | 800 | 2.71  | 640 | 618.32 | 618.32 |
| 104 | 南阳镇平 | 10kV城供一线乔庄公变     | 500 | 41.25 | 400 | 193.75 | 193.75 |
| 105 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线地产品2#公变   | 400 | 51.53 | 320 | 113.88 | 113.88 |
| 106 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线碾房庄北公变    | 400 | 12.58 | 320 | 269.68 | 269.68 |
| 107 | 南阳镇平 | 10kV徐建线审计大楼公变    | 500 | 44.85 | 400 | 175.75 | 175.75 |
| 108 | 南阳镇平 | 10kV袁府线建筑公变      | 315 | 35.02 | 252 | 141.69 | 141.69 |
| 109 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线华艺公变     | 630 | 30.24 | 504 | 313.49 | 313.49 |
| 110 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线袜灯2#公变    | 500 | 50.06 | 400 | 149.70 | 149.70 |
| 111 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线三里河公变    | 500 | 41.24 | 400 | 193.80 | 193.80 |
| 112 | 南阳镇平 | 10kV袁医线一里沟2#公变   | 500 | 45.48 | 400 | 172.60 | 172.60 |
| 113 | 南阳镇平 | 10kV徐康线城信外出线     | 315 | 7.73  | 252 | 227.65 | 227.65 |
| 114 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线园中园公变     | 315 | 56.12 | 252 | 75.22  | 75.22  |
| 115 | 南阳镇平 | 10kV徐康线中科幼儿园2#公变 | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00 |
| 116 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线福康小区公变    | 250 | 20.21 | 200 | 149.48 | 149.48 |
| 117 | 南阳镇平 | 10kV袁中线中心粮站公变    | 315 | 65.56 | 252 | 45.49  | 45.49  |
| 118 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线楼房庄西2#公变  | 500 | 53.88 | 400 | 130.60 | 130.60 |
| 119 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线一小3#公变    | 500 | 38.39 | 400 | 208.05 | 208.05 |
| 120 | 南阳镇平 | 10kV袁中线银行公变      | 630 | 51.66 | 504 | 178.54 | 178.54 |
| 121 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线安国公变      | 500 | 61.29 | 400 | 93.55  | 93.55  |
| 122 | 南阳镇平 | 10kV徐康线建业2期6#公变  | 500 | 9.67  | 400 | 351.65 | 351.65 |
| 123 | 南阳镇平 | 10kV城供一线杨线庄公变    | 500 | 53.23 | 400 | 133.85 | 133.85 |
| 124 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线曹庄公变     | 500 | 34.92 | 400 | 225.40 | 225.40 |
| 125 | 南阳镇平 | 10kV袁中线察小南公变     | 500 | 71.69 | 400 | 41.55  | 41.55  |
| 126 | 南阳镇平 | 10kV袁建线县医院东公变    | 400 | 50.85 | 320 | 116.60 | 116.60 |
| 127 | 南阳镇平 | 10kV袁中线土产公变      | 630 | 26.29 | 504 | 338.37 | 338.37 |
| 128 | 南阳镇平 | 10kV袁府线县委公变      | 500 | 26.73 | 400 | 266.35 | 266.35 |
| 129 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线农行出线公变    | 630 | 62.3  | 504 | 111.51 | 111.51 |
| 130 | 南阳镇平 | 10kV袁建线建设东公变     | 400 | 20.38 | 320 | 238.48 | 238.48 |
| 131 | 南阳镇平 | 10kV徐康线梨园北公变     | 400 | 38.56 | 320 | 165.76 | 165.76 |
| 132 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线建业城3#公变   | 800 | 8.72  | 640 | 570.24 | 570.24 |
| 133 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线红庙南公变    | 315 | 37.3  | 252 | 134.51 | 134.51 |
| 134 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线南砖2#公变   | 315 | 38.12 | 252 | 131.92 | 131.92 |
| 135 | 南阳镇平 | 10kV徐工线曹庄中公变     | 500 | 53.03 | 400 | 134.85 | 134.85 |
| 136 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线建南4#公变   | 400 | 42.88 | 320 | 148.48 | 148.48 |
| 137 | 南阳镇平 | 10kV徐康线梨园公变      | 500 | 36.83 | 400 | 215.85 | 215.85 |
| 138 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线局家属楼公变   | 315 | 47.53 | 252 | 102.28 | 102.28 |
| 139 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线电器厂公变     | 100 | 13.66 | 80  | 66.34  | 66.34  |
| 140 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线太极小区公变    | 315 | 46.81 | 252 | 104.55 | 104.55 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                  |      |       |      |        |        |
|-----|------|------------------|------|-------|------|--------|--------|
| 141 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线楼房庄东公变    | 630  | 59.26 | 504  | 130.66 | 130.66 |
| 142 | 南阳镇平 | 10kV城供三线农机公变     | 500  | 55.07 | 400  | 124.65 | 124.65 |
| 143 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线三里河2#公变  | 500  | 42.29 | 400  | 188.55 | 188.55 |
| 144 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线紫金花园公变    | 400  | 46.63 | 320  | 133.48 | 133.48 |
| 145 | 南阳镇平 | 10kV徐工线光学口南公变    | 315  | 22.73 | 252  | 180.40 | 180.40 |
| 146 | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花东3#公变   | 400  | 34.34 | 320  | 182.64 | 182.64 |
| 147 | 南阳镇平 | 10kV袁建线北工业2#公变   | 630  | 37.87 | 504  | 265.42 | 265.42 |
| 148 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线南场出线公变    | 315  | 50.6  | 252  | 92.61  | 92.61  |
| 149 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线小树林中公变   | 400  | 42.14 | 320  | 151.44 | 151.44 |
| 150 | 南阳镇平 | 10kV城供三线面粉南公变    | 500  | 40.15 | 400  | 199.25 | 199.25 |
| 151 | 南阳镇平 | 10kV城供一线城郊联社2#公变 | 400  | 46.06 | 320  | 135.76 | 135.76 |
| 152 | 南阳镇平 | 珠宝大世界            | 250  | 38.87 | 200  | 102.83 | 102.83 |
| 153 | 南阳镇平 | 10kV徐康线后小店北公变    | 315  | 48.24 | 252  | 100.04 | 100.04 |
| 154 | 南阳镇平 | 10kV袁中线雪中前公变     | 400  | 54.6  | 320  | 101.60 | 101.60 |
| 155 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线北关公变      | 630  | 58.96 | 504  | 132.55 | 132.55 |
| 156 | 南阳镇平 | 10kV徐工线摩托市场公变    | 500  | 44.89 | 400  | 175.55 | 175.55 |
| 157 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线校场北2#公变   | 400  | 51.63 | 320  | 113.48 | 113.48 |
| 158 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线袜厂路灯公变    | 500  | 46.85 | 400  | 165.75 | 165.75 |
| 159 | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花北2#公变   | 630  | 34.28 | 504  | 288.04 | 288.04 |
| 160 | 南阳镇平 | 10kV袁府线公安2#公变    | 315  | 23.09 | 252  | 179.27 | 179.27 |
| 161 | 南阳镇平 | 10kV袁建线星港湾公变     | 1600 | 30.02 | 1280 | 799.68 | 799.68 |
| 162 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线桥西南公变    | 500  | 50.09 | 400  | 149.55 | 149.55 |
| 163 | 南阳镇平 | 10kV袁医线一里沟3#公变   | 400  | 0     | 320  | 320.00 | 320.00 |
| 164 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线安国北公变     | 500  | 40.75 | 400  | 196.25 | 196.25 |
| 165 | 南阳镇平 | 10kV徐工线光学口公变     | 315  | 53.24 | 252  | 84.29  | 84.29  |
| 166 | 南阳镇平 | 10kV徐银线柳林路口2#公变  | 400  | 60.44 | 320  | 78.24  | 78.24  |
| 167 | 南阳镇平 | 10kV徐工线运东公变      | 500  | 35.45 | 400  | 222.75 | 222.75 |
| 168 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线气象东公变     | 315  | 24.03 | 252  | 176.31 | 176.31 |
| 169 | 南阳镇平 | 10kV城供三线镇菩南2#公变  | 1000 | 0     | 800  | 800.00 | 800.00 |
| 170 | 南阳镇平 | 10kV徐康线建业2期2#公变  | 800  | 7.44  | 640  | 580.48 | 580.48 |
| 171 | 南阳镇平 | 10kV袁建线银行北公变     | 315  | 60.82 | 252  | 60.42  | 60.42  |
| 172 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线涅西公变      | 630  | 37.9  | 504  | 265.23 | 265.23 |
| 173 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线小树林东公变   | 500  | 40.96 | 400  | 195.20 | 195.20 |
| 174 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线小尧庄公变     | 500  | 59.69 | 400  | 101.55 | 101.55 |
| 175 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线修试所东公变   | 500  | 49.19 | 400  | 154.05 | 154.05 |
| 176 | 南阳镇平 | 10kV袁建线新车站西台公变   | 400  | 33.64 | 320  | 185.44 | 185.44 |
| 177 | 南阳镇平 | 10kV城供三线知青公变     | 500  | 48.45 | 400  | 157.75 | 157.75 |
| 178 | 南阳镇平 | 10kV袁建线东门西台公变    | 630  | 26.39 | 504  | 337.74 | 337.74 |
| 179 | 南阳镇平 | 10kV袁府线县委外出线公变   | 500  | 45.19 | 400  | 174.05 | 174.05 |
| 180 | 南阳镇平 | 10kV城供三线面粉厂南2#台变 | 315  | 42.03 | 252  | 119.61 | 119.61 |
| 181 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线前小店公变     | 630  | 49.58 | 504  | 191.65 | 191.65 |
| 182 | 南阳镇平 | 10kV城供三线酒厂公变     | 500  | 31.71 | 400  | 241.45 | 241.45 |
| 183 | 南阳镇平 | 10kV袁建线东工贸公变     | 630  | 42.73 | 504  | 234.80 | 234.80 |
| 184 | 南阳镇平 | 10kV城供二线检查公变     | 315  | 34.08 | 252  | 144.65 | 144.65 |
| 185 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线烟草西库公变    | 630  | 38.05 | 504  | 264.29 | 264.29 |
| 186 | 南阳镇平 | 10kV城供三线知青东公变    | 315  | 39.37 | 252  | 127.98 | 127.98 |
| 187 | 南阳镇平 | 10kV徐银线地税局南环公变   | 400  | 19.72 | 320  | 241.12 | 241.12 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                  |     |       |     |        |        |
|-----|------|------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 188 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线新城区2#公变   | 500 | 31.98 | 400 | 240.10 | 240.10 |
| 189 | 南阳镇平 | 10kV袁中线东关西公变     | 630 | 16.03 | 504 | 403.01 | 403.01 |
| 190 | 南阳镇平 | 10kV徐建线西科技公变     | 630 | 29.54 | 504 | 317.90 | 317.90 |
| 191 | 南阳镇平 | 10kV袁府线校场2#西公变   | 400 | 39.89 | 320 | 160.44 | 160.44 |
| 192 | 南阳镇平 | 10kV徐康线梨园2#公变    | 400 | 31.42 | 320 | 194.32 | 194.32 |
| 193 | 南阳镇平 | 10kV袁建线北工业区公变    | 630 | 35.83 | 504 | 278.27 | 278.27 |
| 194 | 南阳镇平 | 10kV城供一线大仓北公变    | 500 | 42.44 | 400 | 187.80 | 187.80 |
| 195 | 南阳镇平 | 10kV徐工线西关路灯公变    | 630 | 33.8  | 504 | 291.06 | 291.06 |
| 196 | 南阳镇平 | 10kV袁府线五交化南公变    | 500 | 46.3  | 400 | 168.50 | 168.50 |
| 197 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线建业城2#公变   | 800 | 11.94 | 640 | 544.48 | 544.48 |
| 198 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线工贸区公变     | 500 | 30.12 | 400 | 249.40 | 249.40 |
| 199 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线建安公变     | 500 | 41.14 | 400 | 194.30 | 194.30 |
| 200 | 南阳镇平 | 10kV袁中线土产2#公变    | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00 |
| 201 | 南阳镇平 | 10kV徐工线检查北公变     | 400 | 43.15 | 320 | 147.40 | 147.40 |
| 202 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线紫金花园2#公变  | 400 | 72.09 | 320 | 31.64  | 31.64  |
| 203 | 南阳镇平 | 10kV袁府线四小公变      | 630 | 50.25 | 504 | 187.43 | 187.43 |
| 204 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线楼房南公变    | 500 | 57.28 | 400 | 113.60 | 113.60 |
| 205 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线楼房庄西公变    | 630 | 36.5  | 504 | 274.05 | 274.05 |
| 206 | 南阳镇平 | 10kV徐工线振兴桥3#公变   | 200 | 34.15 | 160 | 91.70  | 91.70  |
| 207 | 南阳镇平 | 10kV城供一线城郊联社3#公变 | 400 | 44.95 | 320 | 140.20 | 140.20 |
| 208 | 南阳镇平 | 10kV徐康线县医院2#公变   | 315 | 68.9  | 252 | 34.97  | 34.97  |
| 209 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线建南3#公变   | 400 | 19.98 | 320 | 240.08 | 240.08 |
| 210 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线农修南公变     | 630 | 0     | 504 | 504.00 | 504.00 |
| 211 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线地产品南公变   | 500 | 55.79 | 400 | 121.05 | 121.05 |
| 212 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线新城西公变     | 500 | 48.73 | 400 | 156.35 | 156.35 |
| 213 | 南阳镇平 | 10kV袁中线察院口2#公变   | 315 | 0     | 252 | 252.00 | 252.00 |
| 214 | 南阳镇平 | 10kV袁中线校场2#公变    | 500 | 58.48 | 400 | 107.60 | 107.60 |
| 215 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线环保局公变     | 400 | 8.57  | 320 | 285.72 | 285.72 |
| 216 | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花北4#公变   | 400 | 49.64 | 320 | 121.44 | 121.44 |
| 217 | 南阳镇平 | 10kV徐银线南环1#公变    | 400 | 24.1  | 320 | 223.60 | 223.60 |
| 218 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线苇子园公变    | 500 | 31.58 | 400 | 242.10 | 242.10 |
| 219 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线北关桥头2#公变  | 500 | 10.92 | 400 | 345.40 | 345.40 |
| 220 | 南阳镇平 | 10kV袁中线北大街公变     | 315 | 15.14 | 252 | 204.31 | 204.31 |
| 221 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线自来水公变     | 315 | 36.85 | 252 | 135.92 | 135.92 |
| 222 | 南阳镇平 | 10kV徐康线海泡西公变     | 315 | 42.14 | 252 | 119.26 | 119.26 |
| 223 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线小树林西公变   | 315 | 64.41 | 252 | 49.11  | 49.11  |
| 224 | 南阳镇平 | 10kV袁医线一里沟公变     | 500 | 59.84 | 400 | 100.80 | 100.80 |
| 225 | 南阳镇平 | 10kV徐建线财政局公变     | 630 | 47.29 | 504 | 206.07 | 206.07 |
| 226 | 南阳镇平 | 10kV徐康线后小店公变     | 500 | 45.95 | 400 | 170.25 | 170.25 |
| 227 | 南阳镇平 | 10kV徐建线郭庄公变      | 315 | 61.85 | 252 | 57.17  | 57.17  |
| 228 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线毛衫北公变     | 630 | 40.71 | 504 | 247.53 | 247.53 |
| 229 | 南阳镇平 | 10kV袁钢线东关小区公变    | 630 | 32.57 | 504 | 298.81 | 298.81 |
| 230 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线黄酒厂公变     | 500 | 22.05 | 400 | 289.75 | 289.75 |
| 231 | 南阳镇平 | 10kV袁建线训练基地南公变   | 500 | 39.3  | 400 | 203.50 | 203.50 |
| 232 | 南阳镇平 | 10kV徐工线医圣西公变     | 630 | 46.6  | 504 | 210.42 | 210.42 |
| 233 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线紫金城公变     | 500 | 29.26 | 400 | 253.70 | 253.70 |
| 234 | 南阳镇平 | 10kV徐工线税务局公变     | 630 | 63.04 | 504 | 106.85 | 106.85 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                 |     |       |     |        |        |
|-----|------|-----------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 235 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线弹药库南公变  | 500 | 41.61 | 400 | 191.95 | 191.95 |
| 236 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线工商公变    | 500 | 37.95 | 400 | 210.25 | 210.25 |
| 237 | 南阳镇平 | 10kV城府线淀粉西公变    | 400 | 43.45 | 320 | 146.20 | 146.20 |
| 238 | 南阳镇平 | 10kV袁建线气象灯公变    | 630 | 53.52 | 504 | 166.82 | 166.82 |
| 239 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线察院公变    | 500 | 55.85 | 400 | 120.75 | 120.75 |
| 240 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线南门砖厂公变  | 315 | 34.87 | 252 | 142.16 | 142.16 |
| 241 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线茂盛店北公变   | 400 | 62.83 | 320 | 68.68  | 68.68  |
| 242 | 南阳镇平 | 10kV城供三线红庙公变    | 630 | 32.11 | 504 | 301.71 | 301.71 |
| 243 | 南阳镇平 | 10kV徐建线机电2#公变   | 400 | 31.96 | 320 | 192.16 | 192.16 |
| 244 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线前小店西公变   | 500 | 54.65 | 400 | 126.75 | 126.75 |
| 245 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线审计公变    | 500 | 51.86 | 400 | 140.70 | 140.70 |
| 246 | 南阳镇平 | 10kV徐康线中科幼儿园公变  | 315 | 79.65 | 252 | 1.10   | 1.10   |
| 247 | 南阳镇平 | 10kV徐工线孟庄西公变    | 500 | 51.38 | 400 | 143.10 | 143.10 |
| 248 | 南阳镇平 | 10kV袁建线杏花东公变    | 630 | 31.87 | 504 | 303.22 | 303.22 |
| 249 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线一小2#公变   | 500 | 52.25 | 400 | 138.75 | 138.75 |
| 250 | 南阳镇平 | 10kV袁医线新城东2#公变  | 630 | 51.59 | 504 | 178.98 | 178.98 |
| 251 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线涅阳商贸城公变  | 500 | 51.34 | 400 | 143.30 | 143.30 |
| 252 | 南阳镇平 | 10kV徐建线新城公变     | 315 | 58.98 | 252 | 66.21  | 66.21  |
| 253 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线农行出线2#公变 | 400 | 49.63 | 320 | 121.48 | 121.48 |
| 254 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线党校路灯公变  | 500 | 46.32 | 400 | 168.40 | 168.40 |
| 255 | 南阳镇平 | 10kV公配四线机电3#公变  | 200 | 46.75 | 160 | 66.50  | 66.50  |
| 256 | 南阳镇平 | 10kV袁建线北车站路灯公变  | 500 | 41.62 | 400 | 191.90 | 191.90 |
| 257 | 南阳镇平 | 10kV徐银线纪检委配变公变  | 315 | 37.45 | 252 | 134.03 | 134.03 |
| 258 | 南阳镇平 | 10kV徐紫线检察院北公变   | 200 | 29.52 | 160 | 100.96 | 100.96 |
| 259 | 南阳镇平 | 10kV城供一线东大仓公变   | 250 | 35.92 | 200 | 110.20 | 110.20 |
| 260 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线桥西公变    | 315 | 44.71 | 252 | 111.16 | 111.16 |
| 261 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线人行公变     | 630 | 37.19 | 504 | 269.70 | 269.70 |
| 262 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线五官科公变    | 400 | 29.93 | 320 | 200.28 | 200.28 |
| 263 | 南阳镇平 | 10kV徐工线建行公变     | 500 | 48.01 | 400 | 159.95 | 159.95 |
| 264 | 南阳镇平 | 10kV徐工线曹庄北公变    | 315 | 24.62 | 252 | 174.45 | 174.45 |
| 265 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线三间房公变   | 400 | 25.47 | 320 | 218.12 | 218.12 |
| 266 | 南阳镇平 | 10kV徐工线三小公用变    | 400 | 36.4  | 320 | 174.40 | 174.40 |
| 267 | 南阳镇平 | 10kV徐建线新城2#公变   | 500 | 40.52 | 400 | 197.40 | 197.40 |
| 268 | 南阳镇平 | 10kV袁医线镇普公变     | 500 | 51.24 | 400 | 143.80 | 143.80 |
| 269 | 南阳镇平 | 10kV袁府线县政府公变    | 315 | 27.24 | 252 | 166.19 | 166.19 |
| 270 | 南阳镇平 | 10kV袁府线公安公变     | 500 | 30.41 | 400 | 247.95 | 247.95 |
| 271 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线卫生局公变    | 630 | 78.41 | 504 | 10.02  | 10.02  |
| 272 | 南阳镇平 | 10kV城供一线杨线庄东公变  | 315 | 22.25 | 252 | 181.91 | 181.91 |
| 273 | 南阳镇平 | 10kV徐康线县医院公变    | 630 | 17.25 | 504 | 395.33 | 395.33 |
| 274 | 南阳镇平 | 10kV徐曹线锦绣园公变    | 250 | 16.13 | 200 | 159.68 | 159.68 |
| 275 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线校场公变    | 500 | 63.19 | 400 | 84.05  | 84.05  |
| 276 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线消防队公变    | 500 | 65.19 | 400 | 74.05  | 74.05  |
| 277 | 南阳镇平 | 10kV袁府线四门坑公变    | 500 | 0     | 400 | 400.00 | 400.00 |
| 278 | 南阳镇平 | 10kV袁府线有线台公变    | 400 | 61.61 | 320 | 73.56  | 73.56  |
| 279 | 南阳镇平 | 10kV袁中线地质队北2#公变 | 400 | 33.83 | 320 | 184.68 | 184.68 |
| 280 | 南阳镇平 | 10kV徐建线三小北公变    | 500 | 72.96 | 400 | 35.20  | 35.20  |
| 281 | 南阳镇平 | 10kV宝供七线校场北公变   | 500 | 35.28 | 400 | 223.60 | 223.60 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                        |     |       |     |        |        |
|-----|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 282 | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花公变            | 500 | 34.04 | 400 | 229.80 | 229.80 |
| 283 | 南阳镇平 | 10kV袁府线五交化2#公变         | 630 | 36.78 | 504 | 272.29 | 272.29 |
| 284 | 南阳镇平 | 10kV徐工线茂盛店公变           | 315 | 29.77 | 252 | 158.22 | 158.22 |
| 285 | 南阳镇平 | 10kV徐银线林森公变            | 315 | 46.99 | 252 | 103.98 | 103.98 |
| 286 | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花园公变           | 500 | 62.72 | 400 | 86.40  | 86.40  |
| 287 | 南阳镇平 | 10kV袁中线太山庙西公变          | 400 | 34.26 | 320 | 182.96 | 182.96 |
| 288 | 南阳镇平 | 10kV袁建线杏花南公变           | 500 | 36.69 | 400 | 216.55 | 216.55 |
| 289 | 南阳镇平 | 10kV袁中线察院口公变           | 500 | 50.97 | 400 | 145.15 | 145.15 |
| 290 | 南阳镇平 | 10kV袁雪线海泡石南公变          | 500 | 40.53 | 400 | 197.35 | 197.35 |
| 291 | 南阳镇平 | 10kV城供二线三初中公变          | 500 | 45.41 | 400 | 172.95 | 172.95 |
| 292 | 南阳镇平 | 10kV袁中线东关公变            | 500 | 40.09 | 400 | 199.55 | 199.55 |
| 293 | 南阳镇平 | 10kV徐工线光学口北公变          | 315 | 52.03 | 252 | 88.11  | 88.11  |
| 294 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线华联公变            | 500 | 47.27 | 400 | 163.65 | 163.65 |
| 295 | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花北3#公变         | 400 | 21.98 | 320 | 232.08 | 232.08 |
| 296 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线大郭庄东公变         | 315 | 5.25  | 252 | 235.46 | 235.46 |
| 297 | 南阳镇平 | 10kV袁医线杏花西公变           | 630 | 52.86 | 504 | 170.98 | 170.98 |
| 298 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线柳林东3#公变        | 400 | 40.96 | 320 | 156.16 | 156.16 |
| 299 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘营东公变          | 250 | 16.91 | 200 | 157.73 | 157.73 |
| 300 | 南阳镇平 | 10kV安供三线曹堂公变           | 315 | 28.9  | 252 | 160.97 | 160.97 |
| 301 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线乡直南公变          | 315 | 35.54 | 252 | 140.05 | 140.05 |
| 302 | 南阳镇平 | 10kV安供三线王洼杜庄公变         | 200 | 23.28 | 160 | 113.44 | 113.44 |
| 303 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田庄公变            | 200 | 21.18 | 160 | 117.64 | 117.64 |
| 304 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线宋营北公变           | 200 | 30    | 160 | 100.00 | 100.00 |
| 305 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线柳叶石洼公变         | 100 | 34.25 | 80  | 45.75  | 45.75  |
| 306 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线詹庄公变            | 200 | 41.78 | 160 | 76.44  | 76.44  |
| 307 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩堂东公变          | 500 | 0.91  | 400 | 395.45 | 395.45 |
| 308 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线任庄公变           | 100 | 46.69 | 80  | 33.31  | 33.31  |
| 309 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线姜范营2#公变         | 200 | 30.13 | 160 | 99.74  | 99.74  |
| 310 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线程庄公变           | 250 | 31.72 | 200 | 120.70 | 120.70 |
| 311 | 南阳镇平 | 10kV安供三线柳庄公变           | 200 | 24.47 | 160 | 111.06 | 111.06 |
| 312 | 南阳镇平 | 10kV彭北线段沟2#公变          | 200 | 42.58 | 160 | 74.84  | 74.84  |
| 313 | 南阳镇平 | 10kV徐建线木庄2#公变          | 500 | 34.1  | 400 | 229.50 | 229.50 |
| 314 | 南阳镇平 | 10kV袁钢线四里沟公变           | 250 | 37.82 | 200 | 105.45 | 105.45 |
| 315 | 南阳镇平 | 10kV徐环线小徐桥公变           | 200 | 59.37 | 160 | 41.26  | 41.26  |
| 316 | 南阳镇平 | 10kV安供五线小张庄公变          | 200 | 29.41 | 160 | 101.18 | 101.18 |
| 317 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线建业臻悦汇1#公变      | 630 | 10.65 | 504 | 436.91 | 436.91 |
| 318 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线温馨家园3#公变       | 630 | 5.56  | 504 | 468.97 | 468.97 |
| 319 | 南阳镇平 | 10kV安供三线姜庄北机井公变        | 100 | 11.3  | 80  | 68.70  | 68.70  |
| 320 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄高标准农田西公变（机井） | 100 | 40.71 | 80  | 39.29  | 39.29  |
| 321 | 南阳镇平 | 10kV城环线边庄河湾2#公变        | 200 | 18.18 | 160 | 123.64 | 123.64 |
| 322 | 南阳镇平 | 10kV安供三线堰岔小农水15#公变     | 200 | 8.47  | 160 | 143.06 | 143.06 |
| 323 | 南阳镇平 | 10kV安供三线赵庄南2#公变        | 200 | 12.32 | 160 | 135.36 | 135.36 |
| 324 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线陈庄东机井公变         | 100 | 17.91 | 80  | 62.09  | 62.09  |
| 325 | 南阳镇平 | 10kV安供三线刘北公变           | 200 | 34.8  | 160 | 90.40  | 90.40  |
| 326 | 南阳镇平 | 10kV彭北线李和庄2#公变         | 200 | 44.16 | 160 | 71.68  | 71.68  |
| 327 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线梁寨村部公变         | 100 | 43.47 | 80  | 36.53  | 36.53  |
| 328 | 南阳镇平 | 10kV安供五线古羊庄小农水2#公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                            |     |       |     |        |        |
|-----|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 329 | 南阳镇平 | 10kV徐万线建业春天里1#公变           | 630 | 8.4   | 504 | 451.08 | 451.08 |
| 330 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线镇直西公变              | 400 | 13.82 | 320 | 264.72 | 264.72 |
| 331 | 南阳镇平 | 10kV安供五线东邱庄南公变             | 200 | 25.74 | 160 | 108.52 | 108.52 |
| 332 | 南阳镇平 | 10kV彭北线张庄西机井公变             | 200 | 4.67  | 160 | 150.66 | 150.66 |
| 333 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线司营中公变               | 100 | 8.75  | 80  | 71.25  | 71.25  |
| 334 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线大于盘西公变             | 250 | 53.93 | 200 | 65.18  | 65.18  |
| 335 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线刁坡南公变              | 200 | 37.93 | 160 | 84.14  | 84.14  |
| 336 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩堂南公变              | 200 | 9.61  | 160 | 140.78 | 140.78 |
| 337 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线宋营村詹庄公变             | 200 | 33.38 | 160 | 93.24  | 93.24  |
| 338 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线牛王庙村小凉亭公变          | 200 | 41.9  | 160 | 76.20  | 76.20  |
| 339 | 南阳镇平 | 10kV徐府线涅阳府2#公变             | 800 | 2.46  | 640 | 620.32 | 620.32 |
| 340 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩堂西公变              | 100 | 0.05  | 80  | 79.95  | 79.95  |
| 341 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线清馨家园2#公变           | 630 | 6.89  | 504 | 460.59 | 460.59 |
| 342 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田草王庄17#公变（机井） | 100 | 22.07 | 80  | 57.93  | 57.93  |
| 343 | 南阳镇平 | 交警队2#                      | 315 | 37.25 | 252 | 134.66 | 134.66 |
| 344 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙公变              | 200 | 37.16 | 160 | 85.68  | 85.68  |
| 345 | 南阳镇平 | 10kV安供四线线凉北公变              | 100 | 53.71 | 80  | 26.29  | 26.29  |
| 346 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线梁范营公变              | 315 | 29.11 | 252 | 160.30 | 160.30 |
| 347 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期6#公变          | 800 | 4.84  | 640 | 601.28 | 601.28 |
| 348 | 南阳镇平 | 10kV安供五线王洼杨堂公变             | 200 | 64.94 | 160 | 30.12  | 30.12  |
| 349 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线七里庄南公变             | 200 | 28.45 | 160 | 103.10 | 103.10 |
| 350 | 南阳镇平 | 10kV安供三线李庄公变               | 315 | 49.93 | 252 | 94.72  | 94.72  |
| 351 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期5#公变          | 800 | 1.61  | 640 | 627.12 | 627.12 |
| 352 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线2013小农水徐岗机井公变      | 200 | 10.31 | 160 | 139.38 | 139.38 |
| 353 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线七里庄北公变             | 315 | 18.73 | 252 | 193.00 | 193.00 |
| 354 | 南阳镇平 | 10kV袁供线南吴庄2#公变             | 200 | 25.02 | 160 | 109.96 | 109.96 |
| 355 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线小农水1#公变（机井）        | 200 | 0.04  | 160 | 159.92 | 159.92 |
| 356 | 南阳镇平 | 10kV安供二线乡直东2#公变            | 200 | 63.23 | 160 | 33.54  | 33.54  |
| 357 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线鱼池2#公变             | 200 | 30.98 | 160 | 98.04  | 98.04  |
| 358 | 南阳镇平 | 10kV安供三线余寨王庄西公变            | 200 | 32.19 | 160 | 95.62  | 95.62  |
| 359 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田营公变                | 100 | 58.91 | 80  | 21.09  | 21.09  |
| 360 | 南阳镇平 | 10kV安供三线梨园西公变              | 400 | 18.77 | 320 | 244.92 | 244.92 |
| 361 | 南阳镇平 | 10kV安供五线草王庄南2#公变           | 315 | 21.59 | 252 | 183.99 | 183.99 |
| 362 | 南阳镇平 | 10kV安供二线何寨南2#公变            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 363 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线牛王庙村1#机井公变         | 100 | 10.98 | 80  | 69.02  | 69.02  |
| 364 | 南阳镇平 | 10kV安供三线唐营公变               | 200 | 22.52 | 160 | 114.96 | 114.96 |
| 365 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线刁庄运河南机井公变           | 100 | 69.15 | 80  | 10.85  | 10.85  |
| 366 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田白草庄8#公变（机井）  | 100 | 29.73 | 80  | 50.27  | 50.27  |
| 367 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线大黄庄2#公用变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 368 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线闫庄东机井公变            | 100 | 2.56  | 80  | 77.44  | 77.44  |
| 369 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线刁坡东公变              | 315 | 27.38 | 252 | 165.75 | 165.75 |
| 370 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线毛庄西机井公变            | 100 | 40.53 | 80  | 39.47  | 39.47  |
| 371 | 南阳镇平 | 10kV彭北线小范庄井井通公变            | 400 | 26.02 | 320 | 215.92 | 215.92 |
| 372 | 南阳镇平 | 10kV安供三线土地整理15#王洼路口公变      | 50  | 0.48  | 40  | 39.76  | 39.76  |
| 373 | 南阳镇平 | 10kV安供三线小柳庄2#公变            | 200 | 33.4  | 160 | 93.20  | 93.20  |
| 374 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线李家庄南公用变            | 200 | 8.6   | 160 | 142.80 | 142.80 |
| 375 | 南阳镇平 | 10kV袁供线泰山庙西公变              | 250 | 18.44 | 200 | 153.90 | 153.90 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                           |     |       |     |        |        |
|-----|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 376 | 南阳镇平 | 10kV徐普线慕庄村木庄3#公变          | 400 | 70.17 | 320 | 39.32  | 39.32  |
| 377 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩堂北公变             | 200 | 13.44 | 160 | 133.12 | 133.12 |
| 378 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线苇子池公变             | 200 | 10.17 | 160 | 139.66 | 139.66 |
| 379 | 南阳镇平 | 10kV安供三线安子营变电站站用变         | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 380 | 南阳镇平 | 10kV城环线边庄公变               | 250 | 13.3  | 200 | 166.75 | 166.75 |
| 381 | 南阳镇平 | 10kV安供三线土地整理安子营2#公变       | 30  | 26.02 | 24  | 16.19  | 16.19  |
| 382 | 南阳镇平 | 10kV安供三线土地整理王洼9#公变        | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 383 | 南阳镇平 | 10kV安供三线兰庄公变              | 100 | 13.45 | 80  | 66.55  | 66.55  |
| 384 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线大马营农排公变（机井）       | 100 | 2.42  | 80  | 77.58  | 77.58  |
| 385 | 南阳镇平 | 10kV徐普线徐桥木庄西公变            | 500 | 49.4  | 400 | 153.00 | 153.00 |
| 386 | 南阳镇平 | 10kV徐府线涅阳府4#公变            | 800 | 7.7   | 640 | 578.40 | 578.40 |
| 387 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线小马营2#公变           | 200 | 37.86 | 160 | 84.28  | 84.28  |
| 388 | 南阳镇平 | 宝供二线2019年高标准农田遇仙桥5#公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 389 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线宋营西公变              | 200 | 17.2  | 160 | 125.60 | 125.60 |
| 390 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线元明寺村信庄1号机井公变      | 100 | 25.34 | 80  | 54.66  | 54.66  |
| 391 | 南阳镇平 | 10kV彭北线李和庄南公变（机井）         | 315 | 23.3  | 252 | 178.61 | 178.61 |
| 392 | 南阳镇平 | 10kV彭北线罗李沟西公变             | 200 | 36.92 | 160 | 86.16  | 86.16  |
| 393 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线建业臻悦汇5#公变         | 800 | 5.99  | 640 | 592.08 | 592.08 |
| 394 | 南阳镇平 | 10kV安供三线榆树庄东公变            | 200 | 1.55  | 160 | 156.90 | 156.90 |
| 395 | 南阳镇平 | 10kV安供五线草王庄郭庄公变           | 200 | 24.44 | 160 | 111.12 | 111.12 |
| 396 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线周半坡公变             | 200 | 46.6  | 160 | 66.80  | 66.80  |
| 397 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线西王庄西公变             | 315 | 0     | 252 | 252.00 | 252.00 |
| 398 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄高标准农田南公变（机井）    | 200 | 22.13 | 160 | 115.74 | 115.74 |
| 399 | 南阳镇平 | 10kV徐环线徐桥2#公变             | 315 | 53.96 | 252 | 82.03  | 82.03  |
| 400 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线苇子池3#公变           | 200 | 22.48 | 160 | 115.04 | 115.04 |
| 401 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线孙庄2#公变            | 200 | 12.5  | 160 | 135.00 | 135.00 |
| 402 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李金庄东公变             | 315 | 49.08 | 252 | 97.40  | 97.40  |
| 403 | 南阳镇平 | 10kV彭北线梁洼北公变              | 200 | 40.22 | 160 | 79.56  | 79.56  |
| 404 | 南阳镇平 | 10kV彭北线吉庄公变               | 315 | 18.37 | 252 | 194.13 | 194.13 |
| 405 | 南阳镇平 | 10kV彭北线河上公变               | 200 | 17.75 | 160 | 124.50 | 124.50 |
| 406 | 南阳镇平 | 10kV安供二线乡直公变              | 400 | 50.22 | 320 | 119.12 | 119.12 |
| 407 | 南阳镇平 | 10kV安供五线雷草湖公变             | 200 | 18.39 | 160 | 123.22 | 123.22 |
| 408 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线连庄公变              | 200 | 31.5  | 160 | 97.00  | 97.00  |
| 409 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线小西营赵庄公变           | 100 | 23.37 | 80  | 56.63  | 56.63  |
| 410 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线大马营公变             | 160 | 43.18 | 128 | 58.91  | 58.91  |
| 411 | 南阳镇平 | 10kV安供三线明营公变              | 200 | 16.35 | 160 | 127.30 | 127.30 |
| 412 | 南阳镇平 | 10kV彭北线梁洼西公变              | 200 | 27.65 | 160 | 104.70 | 104.70 |
| 413 | 南阳镇平 | 10kV彭北线范庄王岗公变             | 250 | 18.57 | 200 | 153.58 | 153.58 |
| 414 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线西宋庄公变              | 200 | 15.07 | 160 | 129.86 | 129.86 |
| 415 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线刁坡西公变             | 315 | 19.53 | 252 | 190.48 | 190.48 |
| 416 | 南阳镇平 | 10kV彭北线李和庄公变              | 200 | 27.21 | 160 | 105.58 | 105.58 |
| 417 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙南公变            | 160 | 43.76 | 128 | 57.98  | 57.98  |
| 418 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线小西营2公变            | 100 | 51.75 | 80  | 28.25  | 28.25  |
| 419 | 南阳镇平 | 10kV彭北线鱼池洼2#公变            | 200 | 38.02 | 160 | 83.96  | 83.96  |
| 420 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线朱庄公变               | 200 | 12.25 | 160 | 135.50 | 135.50 |
| 421 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线刘叶公变              | 315 | 22.11 | 252 | 182.35 | 182.35 |
| 422 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线乡直北公变             | 400 | 31.89 | 320 | 192.44 | 192.44 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                           |      |       |      |        |                  |
|-----|------|---------------------------|------|-------|------|--------|------------------|
| 423 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线刁坡公变              | 200  | 30.8  | 160  | 98.40  | 98.40            |
| 424 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄北2#公变           | 315  | 6.23  | 252  | 232.38 | 232.38           |
| 425 | 南阳镇平 | 10kV安供五线草王庄公变             | 200  | 34.54 | 160  | 90.92  | 90.92            |
| 426 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期商业变          | 1250 | 8.2   | 1000 | 897.50 | 897.50           |
| 427 | 南阳镇平 | 10kV安供三线王洼西2#公变           | 200  | 28.58 | 160  | 102.84 | 102.84           |
| 428 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线2013年小农水孙庄1#机井公变  | 100  | 10.42 | 80   | 69.58  | 69.58            |
| 429 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线于盘公变              | 200  | 5.82  | 160  | 148.36 | 148.36           |
| 430 | 南阳镇平 | 10kV安供三线王吴店小农水公变（机井）      | 100  | 8.54  | 80   | 71.46  | 71.46            |
| 431 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线郭家庄3#公变           | 315  | 35.14 | 252  | 141.31 | 141.31           |
| 432 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田白草庄1#公变（机井） | 100  | 12.99 | 80   | 67.01  | 67.01            |
| 433 | 南阳镇平 | 10kV徐府线涅阳府1#公变            | 630  | 5.77  | 504  | 467.65 | 467.65           |
| 434 | 南阳镇平 | 10kV彭北线罗李沟东公变（机井）         | 400  | 6.51  | 320  | 293.96 | 293.96           |
| 435 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘张营西公变            | 100  | 55.19 | 80   | 24.81  | 24.81            |
| 436 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线郑庄3#公变            | 315  | 40.5  | 252  | 124.43 | 124.43           |
| 437 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李庄东公变              | 100  | 49.6  | 80   | 30.40  | 30.40            |
| 438 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线刁坡村刁坡西1号机井公变      | 100  | 4.59  | 80   | 75.41  | 75.41            |
| 439 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线法院口2#公变           | 100  | 47.6  | 80   | 32.40  | 32.40            |
| 440 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线郑庄4#机井公变          | 200  | 9.25  | 160  | 141.50 | 141.50           |
| 441 | 南阳镇平 | 10kV安供二线安子营南2#公变          | 100  | 37.53 | 80   | 42.47  | 42.47            |
| 442 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线马庄2#公变            | 200  | 20.13 | 160  | 119.74 | 119.74           |
| 443 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田白草庄2#公变（机井） | 100  | 24.38 | 80   | 55.62  | 55.62            |
| 444 | 南阳镇平 | 10kV彭北线胡家庄南公变             | 80   | 60.36 | 64   | 15.71  | 15.71            |
| 445 | 南阳镇平 | 10kV安供二线孙庄东南公变            | 100  | 20.05 | 80   | 59.95  | 59.95            |
| 446 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线南王庄公变             | 200  | 31.5  | 160  | 97.00  | 97.00            |
| 447 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线信庄东公变             | 200  | 90.74 | 160  | -21.48 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 448 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线土地整理26#林场东公变      | 200  | 14.73 | 160  | 130.54 | 130.54           |
| 449 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线黄庄3#公变            | 200  | 31.17 | 160  | 97.66  | 97.66            |
| 450 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线史坡2#公变            | 200  | 41.68 | 160  | 76.64  | 76.64            |
| 451 | 南阳镇平 | 10kV安供五线古羊庄小农水3#公变（机井）    | 100  | 0     | 80   | 80.00  | 80.00            |
| 452 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线潘庄公变              | 160  | 26.96 | 128  | 84.86  | 84.86            |
| 453 | 南阳镇平 | 10kV安供三线邱庄北公变             | 160  | 55.96 | 128  | 38.46  | 38.46            |
| 454 | 南阳镇平 | 10kV安供三线廖北地公变             | 100  | 38.41 | 80   | 41.59  | 41.59            |
| 455 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线北王庄2#公变           | 100  | 61.67 | 80   | 18.33  | 18.33            |
| 456 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李金庄西2#机井公变         | 100  | 9.73  | 80   | 70.27  | 70.27            |
| 457 | 南阳镇平 | 10kV安供三线赵庄小农水公变（机井）       | 315  | 11.42 | 252  | 216.03 | 216.03           |
| 458 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线孙庄西机井公变           | 100  | 10.21 | 80   | 69.79  | 69.79            |
| 459 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李金庄西公变             | 160  | 22.73 | 128  | 91.63  | 91.63            |
| 460 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线杨庄东公变             | 200  | 13.99 | 160  | 132.02 | 132.02           |
| 461 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线小郭庄南公变            | 200  | 14.31 | 160  | 131.38 | 131.38           |
| 462 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线安庄南机井公变           | 100  | 18.31 | 80   | 61.69  | 61.69            |
| 463 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线任家庄西2#公变          | 200  | 30.45 | 160  | 99.10  | 99.10            |
| 464 | 南阳镇平 | 10kV安供五线2013小农水大吕庄西北机井公变  | 200  | 0     | 160  | 160.00 | 160.00           |
| 465 | 南阳镇平 | 10kV彭北线王太沟公变              | 100  | 63.78 | 80   | 16.22  | 16.22            |
| 466 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线史坡公变              | 250  | 50.2  | 200  | 74.50  | 74.50            |
| 467 | 南阳镇平 | 10kV安供三线堰岔村小农水17#公变（机井）   | 100  | 22.9  | 80   | 57.10  | 57.10            |
| 468 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线宋营南机井公变            | 100  | 18.69 | 80   | 61.31  | 61.31            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                            |     |       |     |        |        |
|-----|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 469 | 南阳镇平 | 宝供二线2019年高标准农田遇仙桥9#公变（村    | 100 | 31.79 | 80  | 48.21  | 48.21  |
| 470 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线徐岗村陈园机井公变          | 100 | 16.96 | 80  | 63.04  | 63.04  |
| 471 | 南阳镇平 | 10kV安供三线小农水21#机井公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 472 | 南阳镇平 | 10kV安供五线草王庄南1#公变           | 315 | 22.11 | 252 | 182.35 | 182.35 |
| 473 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线司营东庄公变              | 200 | 20.84 | 160 | 118.32 | 118.32 |
| 474 | 南阳镇平 | 10kV彭北线胡家庄西公变              | 100 | 3.94  | 80  | 76.06  | 76.06  |
| 475 | 南阳镇平 | 10kV安供三线柳庄2#公变             | 200 | 22.38 | 160 | 115.24 | 115.24 |
| 476 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线2013年小农水孙庄2#机井公变   | 100 | 11.81 | 80  | 68.19  | 68.19  |
| 477 | 南阳镇平 | 10kV徐普线徐桥村慕庄西2#公变          | 315 | 41.39 | 252 | 121.62 | 121.62 |
| 478 | 南阳镇平 | 10kV彭北线范庄王岗北公变             | 200 | 17.22 | 160 | 125.56 | 125.56 |
| 479 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线大郭庄2#公变            | 200 | 45.27 | 160 | 69.46  | 69.46  |
| 480 | 南阳镇平 | 10kV徐银线营庄公用变               | 500 | 0     | 400 | 400.00 | 400.00 |
| 481 | 南阳镇平 | 10kV安供五线2013小农水宋庄西南机井公变    | 200 | 12.11 | 160 | 135.78 | 135.78 |
| 482 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线柳叶吴庄公变             | 315 | 11.29 | 252 | 216.44 | 216.44 |
| 483 | 南阳镇平 | 10kV袁供线南张庄公变               | 160 | 57.41 | 128 | 36.14  | 36.14  |
| 484 | 南阳镇平 | 10kV安供三线余寨吴其庙公变            | 400 | 18.73 | 320 | 245.08 | 245.08 |
| 485 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线油坊庄公变              | 200 | 42.64 | 160 | 74.72  | 74.72  |
| 486 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线张庄公变                | 100 | 32.22 | 80  | 47.78  | 47.78  |
| 487 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线淇阳庄公变              | 200 | 7.09  | 160 | 145.82 | 145.82 |
| 488 | 南阳镇平 | 10kV彭北线梁洼河东公变              | 200 | 25.39 | 160 | 109.22 | 109.22 |
| 489 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线梁寨南公变              | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 490 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田岗韩庄北机井公变           | 100 | 19.47 | 80  | 60.53  | 60.53  |
| 491 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线小农水2#公变（机井）        | 315 | 6.49  | 252 | 231.56 | 231.56 |
| 492 | 南阳镇平 | 10kV彭北线罗李沟公变               | 400 | 24.39 | 320 | 222.44 | 222.44 |
| 493 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田草王庄20#公变（村   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 494 | 南阳镇平 | 10kV安供五线王洼辽庄公变             | 160 | 31.11 | 128 | 78.22  | 78.22  |
| 495 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线牛王庙村小马营3#公变        | 200 | 29.84 | 160 | 100.32 | 100.32 |
| 496 | 南阳镇平 | 10kV安供五线2013小农水大张庄西北30#机井公 | 100 | 13.7  | 80  | 66.30  | 66.30  |
| 497 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线韩官寺南公变              | 200 | 15.97 | 160 | 128.06 | 128.06 |
| 498 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线刘叶吴庄南公变            | 200 | 15.19 | 160 | 129.62 | 129.62 |
| 499 | 南阳镇平 | 10kV袁供线泰山庙东2#公变            | 400 | 39.79 | 320 | 160.84 | 160.84 |
| 500 | 南阳镇平 | 桐树庄2                       | 400 | 16.73 | 320 | 253.08 | 253.08 |
| 501 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线吴庄2#公变             | 200 | 17.97 | 160 | 124.06 | 124.06 |
| 502 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线安子营刁坡小张村公变         | 200 | 26.84 | 160 | 106.32 | 106.32 |
| 503 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线陡河公变               | 100 | 25.74 | 80  | 54.26  | 54.26  |
| 504 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄西公变              | 100 | 61.09 | 80  | 18.91  | 18.91  |
| 505 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线大黄庄公变              | 315 | 38.73 | 252 | 130.00 | 130.00 |
| 506 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线王洼公变               | 315 | 36.46 | 252 | 137.15 | 137.15 |
| 507 | 南阳镇平 | 10kV安供五线古羊庄公变              | 200 | 32.28 | 160 | 95.44  | 95.44  |
| 508 | 南阳镇平 | 10kV彭北线万庄公变                | 200 | 14.15 | 160 | 131.70 | 131.70 |
| 509 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线牛王庙鄢岗公变            | 160 | 41.14 | 128 | 62.18  | 62.18  |
| 510 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线元明寺公变              | 100 | 39.64 | 80  | 40.36  | 40.36  |
| 511 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线任家庄北公变             | 400 | 37.73 | 320 | 169.08 | 169.08 |
| 512 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线南王庄安庄公变            | 200 | 36.74 | 160 | 86.52  | 86.52  |
| 513 | 南阳镇平 | 10kV新雪线五里河公变               | 400 | 20.11 | 320 | 239.56 | 239.56 |
| 514 | 南阳镇平 | 10kV彭北线胡家庄2#公变             | 200 | 13.15 | 160 | 133.70 | 133.70 |
| 515 | 南阳镇平 | 10kV安供四线线凉南公变              | 250 | 32.49 | 200 | 118.78 | 118.78 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                            |     |       |     |        |        |
|-----|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 516 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线柳竹泉公变              | 200 | 68.27 | 160 | 23.46  | 23.46  |
| 517 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线乡直2公变              | 315 | 54    | 252 | 81.90  | 81.90  |
| 518 | 南阳镇平 | 10kV袁供线来渡桥公变               | 200 | 42.74 | 160 | 74.52  | 74.52  |
| 519 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线边庄2#公变             | 315 | 50.43 | 252 | 93.15  | 93.15  |
| 520 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线大马营北公变             | 100 | 10.12 | 80  | 69.88  | 69.88  |
| 521 | 南阳镇平 | 10kV袁供线园丁苑公变               | 500 | 23.88 | 400 | 280.60 | 280.60 |
| 522 | 南阳镇平 | 10kV彭北线魏庄公变                | 200 | 16.36 | 160 | 127.28 | 127.28 |
| 523 | 南阳镇平 | 10kV安供三线刘中2#公变             | 200 | 27.77 | 160 | 104.46 | 104.46 |
| 524 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线小农水3#公变（机井）        | 100 | 0.39  | 80  | 79.61  | 79.61  |
| 525 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线徐岗2#公变             | 200 | 29.1  | 160 | 101.80 | 101.80 |
| 526 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线七里庄北2#公变           | 100 | 18.64 | 80  | 61.36  | 61.36  |
| 527 | 南阳镇平 | 10kV安供三线土地整理4#小柳庄公变        | 100 | 7.03  | 80  | 72.97  | 72.97  |
| 528 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线镇直公变               | 400 | 52.99 | 320 | 108.04 | 108.04 |
| 529 | 南阳镇平 | 10kV新雪线五里河4#公变             | 400 | 51.04 | 320 | 115.84 | 115.84 |
| 530 | 南阳镇平 | 10kV安供五线白草庄西公变             | 200 | 33.81 | 160 | 92.38  | 92.38  |
| 531 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线柳林南2#公用变           | 400 | 6.62  | 320 | 293.52 | 293.52 |
| 532 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田王洼6#公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 533 | 南阳镇平 | 10kV新雪线检察院东公变              | 200 | 38.32 | 160 | 83.36  | 83.36  |
| 534 | 南阳镇平 | 10kV彭北线关中岗公变               | 100 | 52.14 | 80  | 27.86  | 27.86  |
| 535 | 南阳镇平 | 10kV安供三线王洼村部公变             | 100 | 10.13 | 80  | 69.87  | 69.87  |
| 536 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线张庄东1#机井公变           | 100 | 52.3  | 80  | 27.70  | 27.70  |
| 537 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线于盘南公变              | 315 | 37.16 | 252 | 134.95 | 134.95 |
| 538 | 南阳镇平 | 10kV彭北线张庄南公变               | 200 | 33.48 | 160 | 93.04  | 93.04  |
| 539 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线大郭庄公变              | 200 | 25.31 | 160 | 109.38 | 109.38 |
| 540 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线姜范营北公变              | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 541 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线涅阳府二期南区1#公变        | 800 | 1.08  | 640 | 631.36 | 631.36 |
| 542 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李庄中公变（机井）           | 400 | 12.63 | 320 | 269.48 | 269.48 |
| 543 | 南阳镇平 | 10kV徐府线涅阳府3#公变             | 800 | 7.16  | 640 | 582.72 | 582.72 |
| 544 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线郝王庄台公变             | 200 | 22.23 | 160 | 115.54 | 115.54 |
| 545 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线大马庄公变              | 100 | 30.28 | 80  | 49.72  | 49.72  |
| 546 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线秦营公变               | 200 | 19.84 | 160 | 120.32 | 120.32 |
| 547 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线朱庄2#公变              | 100 | 60.02 | 80  | 19.98  | 19.98  |
| 548 | 南阳镇平 | 10kV安供三线何寨杨庄公变             | 100 | 38.03 | 80  | 41.97  | 41.97  |
| 549 | 南阳镇平 | 10kV安供二线何寨公变               | 250 | 26.64 | 200 | 133.40 | 133.40 |
| 550 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田白草庄3#公变（机井）  | 100 | 24.18 | 80  | 55.82  | 55.82  |
| 551 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期3#公变          | 800 | 4.88  | 640 | 600.96 | 600.96 |
| 552 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线建业臻悦汇3#公变          | 500 | 7.71  | 400 | 361.45 | 361.45 |
| 553 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田岗1#公变              | 200 | 9.31  | 160 | 141.38 | 141.38 |
| 554 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田刘张营23#公变（机井） | 100 | 19.58 | 80  | 60.42  | 60.42  |
| 555 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线杨庄南公变              | 100 | 3.89  | 80  | 76.11  | 76.11  |
| 556 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线刘叶村杨寨公变            | 200 | 12.03 | 160 | 135.94 | 135.94 |
| 557 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线于盘西2#公变            | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 558 | 南阳镇平 | 10kV安供三线小农水18#机井公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 559 | 南阳镇平 | 10kV徐环线徐桥3#公变              | 400 | 29.15 | 320 | 203.40 | 203.40 |
| 560 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田王洼12#公变（机井）  | 100 | 16    | 80  | 64.00  | 64.00  |
| 561 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田王洼7#公变（机井）   | 100 | 24.14 | 80  | 55.86  | 55.86  |
| 562 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线程庄东公变              | 200 | 25.56 | 160 | 108.88 | 108.88 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                           |     |       |     |        |                  |
|-----|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 563 | 南阳镇平 | 10kV袁供线公路南2#公变            | 400 | 45.82 | 320 | 136.72 | 136.72           |
| 564 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线刘叶3#公变            | 315 | 15.86 | 252 | 202.04 | 202.04           |
| 565 | 南阳镇平 | 10kV彭北线彭营村西公变             | 200 | 10.65 | 160 | 138.70 | 138.70           |
| 566 | 南阳镇平 | 10kV徐府线涅阳府6#公变            | 500 | 11.89 | 400 | 340.55 | 340.55           |
| 567 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄东公变             | 200 | 41.3  | 160 | 77.40  | 77.40            |
| 568 | 南阳镇平 | 10kV徐府线涅阳府7#公变            | 630 | 9.3   | 504 | 445.41 | 445.41           |
| 569 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线钢材市场2#公变          | 250 | 14.82 | 200 | 162.95 | 162.95           |
| 570 | 南阳镇平 | 10kV安供五线赵庄南1#公变           | 100 | 22.99 | 80  | 57.01  | 57.01            |
| 571 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘营西公变             | 200 | 32.45 | 160 | 95.10  | 95.10            |
| 572 | 南阳镇平 | 10kV袁供线来渡桥东公变             | 400 | 64.68 | 320 | 61.28  | 61.28            |
| 573 | 南阳镇平 | 10kV安供二线凉西3#公变            | 200 | 9.8   | 160 | 140.40 | 140.40           |
| 574 | 南阳镇平 | 10kV袁供线南四里沟公变             | 315 | 25.2  | 252 | 172.62 | 172.62           |
| 575 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线安子营闫庄广场公变         | 160 | 41.56 | 128 | 61.50  | 61.50            |
| 576 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线华阳驾校公变            | 200 | 51.5  | 160 | 57.00  | 57.00            |
| 577 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线鲁杨庄北公变(机井)        | 100 | 11.51 | 80  | 68.49  | 68.49            |
| 578 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田白草庄5#公变(机井) | 100 | 62.96 | 80  | 17.04  | 17.04            |
| 579 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线吴庄东机井公变           | 100 | 6.27  | 80  | 73.73  | 73.73            |
| 580 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线朱庄东机井公变            | 200 | 8.23  | 160 | 143.54 | 143.54           |
| 581 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线刁坡村刁坡南机井1#公变      | 100 | 19.99 | 80  | 60.01  | 60.01            |
| 582 | 南阳镇平 | 10kV安供三线李园北公变             | 315 | 36.88 | 252 | 135.83 | 135.83           |
| 583 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄北井井通机井公变        | 100 | 4.09  | 80  | 75.91  | 75.91            |
| 584 | 南阳镇平 | 10kV袁供线来渡桥2#公变            | 400 | 14.56 | 320 | 261.76 | 261.76           |
| 585 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线张庄东公变              | 200 | 23.63 | 160 | 112.74 | 112.74           |
| 586 | 南阳镇平 | 10kV袁供线南郭庄2#公变            | 200 | 21.54 | 160 | 116.92 | 116.92           |
| 587 | 南阳镇平 | 10kV彭北线李和庄北公变             | 200 | 42.57 | 160 | 74.86  | 74.86            |
| 588 | 南阳镇平 | 10kV安供三线余寨小农水11#公变(机井)    | 100 | 30.18 | 80  | 49.82  | 49.82            |
| 589 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线孙庄东公用变            | 400 | 41.41 | 320 | 154.36 | 154.36           |
| 590 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线柳林北2#公用变          | 400 | 44.76 | 320 | 140.96 | 140.96           |
| 591 | 南阳镇平 | 10kV安供三线安子营2#公变           | 200 | 59.56 | 160 | 40.88  | 40.88            |
| 592 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线郎庄东公变             | 200 | 10.64 | 160 | 138.72 | 138.72           |
| 593 | 南阳镇平 | 10kV安供三线榆树庄西公变            | 200 | 60.6  | 160 | 38.80  | 38.80            |
| 594 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线小郭庄公变             | 200 | 25.91 | 160 | 108.18 | 108.18           |
| 595 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线鲁杨庄公变             | 200 | 34.06 | 160 | 91.88  | 91.88            |
| 596 | 南阳镇平 | 10kV安供二线安子营3#公变           | 315 | 19.51 | 252 | 190.54 | 190.54           |
| 597 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田岗2#公变             | 160 | 43.22 | 128 | 58.85  | 58.85            |
| 598 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线涅阳府二期南区4#公变       | 800 | 1.12  | 640 | 631.04 | 631.04           |
| 599 | 南阳镇平 | 10kV新建线五里河2公变             | 500 | 41    | 400 | 195.00 | 195.00           |
| 600 | 南阳镇平 | 10kV彭北线范庄芮营公变             | 200 | 18.99 | 160 | 122.02 | 122.02           |
| 601 | 南阳镇平 | 10kV安供五线宋庄公变              | 200 | 31.41 | 160 | 97.18  | 97.18            |
| 602 | 南阳镇平 | 10kV安供三线李园公变              | 315 | 20.91 | 252 | 186.13 | 186.13           |
| 603 | 南阳镇平 | 10kV安供三线林场中公变             | 315 | 37.65 | 252 | 133.40 | 133.40           |
| 604 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线小徐岗公变             | 100 | 19.5  | 80  | 60.50  | 60.50            |
| 605 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线宋营公变               | 315 | 19.12 | 252 | 191.77 | 191.77           |
| 606 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙赵庄2#公变         | 160 | 22.27 | 128 | 92.37  | 92.37            |
| 607 | 南阳镇平 | 10kV安供二线乡直东公变             | 250 | 93.69 | 200 | -34.23 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 608 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线彭营村公变             | 200 | 5.79  | 160 | 148.42 | 148.42           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                            |     |       |     |        |                  |
|-----|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 609 | 南阳镇平 | 10kV安供三线邱庄王吴店公变            | 100 | 52.75 | 80  | 27.25  | 27.25            |
| 610 | 南阳镇平 | 10kV安供三线王洼三冢凹公变            | 100 | 44.26 | 80  | 35.74  | 35.74            |
| 611 | 南阳镇平 | 10kV彭北线胡家庄公变               | 80  | 67.4  | 64  | 10.08  | 10.08            |
| 612 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线开发区2#公变            | 315 | 33.27 | 252 | 147.20 | 147.20           |
| 613 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙赵庄公变            | 100 | 54.04 | 80  | 25.96  | 25.96            |
| 614 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线马庄公变               | 200 | 39.94 | 160 | 80.12  | 80.12            |
| 615 | 南阳镇平 | 10kV彭北线马王庄东公变              | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 616 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线牛王庙村4#机井公变         | 100 | 20.96 | 80  | 59.04  | 59.04            |
| 617 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线小吴庄2#公变            | 400 | 8.3   | 320 | 286.80 | 286.80           |
| 618 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线秦营东井井通机井南公变        | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98            |
| 619 | 南阳镇平 | 10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区2#公变      | 800 | 2.34  | 640 | 621.28 | 621.28           |
| 620 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线大奋庄南2#公变           | 200 | 52    | 160 | 56.00  | 56.00            |
| 621 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄程竹园公变            | 200 | 19.65 | 160 | 120.70 | 120.70           |
| 622 | 南阳镇平 | 10kV安供五线小农水25#机井公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 623 | 南阳镇平 | 10kV彭北线小梁庄公变               | 100 | 29.39 | 80  | 50.61  | 50.61            |
| 624 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线南王庄东公变             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 625 | 南阳镇平 | 10kV安供五线尚庄西公变              | 200 | 8.95  | 160 | 142.10 | 142.10           |
| 626 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线开发区东公变             | 400 | 11.14 | 320 | 275.44 | 275.44           |
| 627 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李锦庄黄洛连公变            | 200 | 12.32 | 160 | 135.36 | 135.36           |
| 628 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田王洼10#公变（机井）  | 100 | 82.71 | 80  | -2.71  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 629 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线鄢家庄公变              | 200 | 51.43 | 160 | 57.14  | 57.14            |
| 630 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线小胡营公变              | 200 | 50.25 | 160 | 59.50  | 59.50            |
| 631 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘营公变               | 200 | 17.41 | 160 | 125.18 | 125.18           |
| 632 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线乡直1公变              | 400 | 28.28 | 320 | 206.88 | 206.88           |
| 633 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线刁庄公变               | 200 | 17.56 | 160 | 124.88 | 124.88           |
| 634 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线徐岗公变               | 200 | 27.13 | 160 | 105.74 | 105.74           |
| 635 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田草王庄18#公变（机井） | 100 | 25.67 | 80  | 54.33  | 54.33            |
| 636 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线小西营东公变             | 200 | 17.49 | 160 | 125.02 | 125.02           |
| 637 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线梁寨公变               | 200 | 28.18 | 160 | 103.64 | 103.64           |
| 638 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线唐庄公变               | 200 | 27.49 | 160 | 105.02 | 105.02           |
| 639 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线彭营村3#公变            | 400 | 7.82  | 320 | 288.72 | 288.72           |
| 640 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田草王庄19#公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 641 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线朱庄南机井公变             | 100 | 44.52 | 80  | 35.48  | 35.48            |
| 642 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线建业臻悦汇2#公变          | 630 | 10.89 | 504 | 435.39 | 435.39           |
| 643 | 南阳镇平 | 10kV安供三线王庄小农水9#公变（机井）      | 100 | 12.64 | 80  | 67.36  | 67.36            |
| 644 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线小于盘公变              | 200 | 33.6  | 160 | 92.80  | 92.80            |
| 645 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙柳竹泉西机井公变        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 646 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄高标准农田东公变（机井）     | 100 | 50.74 | 80  | 29.26  | 29.26            |
| 647 | 南阳镇平 | 10kV彭北线冯营北公变               | 400 | 27.22 | 320 | 211.12 | 211.12           |
| 648 | 南阳镇平 | 10kV彭北线东田营公变               | 200 | 38.69 | 160 | 82.62  | 82.62            |
| 649 | 南阳镇平 | 10kV彭北线康庄东2#公变             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 650 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线梁寨村土地1号机井公变        | 100 | 4.62  | 80  | 75.38  | 75.38            |
| 651 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线康庄公变               | 200 | 25    | 160 | 110.00 | 110.00           |
| 652 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线梁寨中公变              | 400 | 20.27 | 320 | 238.92 | 238.92           |
| 653 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线小吴庄公变              | 315 | 20.45 | 252 | 187.58 | 187.58           |
| 654 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线宋营陈庄公变              | 200 | 23.65 | 160 | 112.70 | 112.70           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                          |     |       |     |        |        |
|-----|------|--------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 655 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线黄洛连西（机井）公变        | 100 | 43.22 | 80  | 36.78  | 36.78  |
| 656 | 南阳镇平 | 10kV安供三线兰庄小农水公变（机井）      | 100 | 14.93 | 80  | 65.07  | 65.07  |
| 657 | 南阳镇平 | 10kV安供二线何寨3#机井公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 658 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田营李庄东公变           | 200 | 24.98 | 160 | 110.04 | 110.04 |
| 659 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线南王庄2#公变          | 200 | 11.95 | 160 | 136.10 | 136.10 |
| 660 | 南阳镇平 | 10kV彭北线鱼池洼北公变            | 200 | 32.53 | 160 | 94.94  | 94.94  |
| 661 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线任家庄西公变           | 315 | 63.04 | 252 | 53.42  | 53.42  |
| 662 | 南阳镇平 | 10kV彭北线苏家庄公变             | 100 | 31.38 | 80  | 48.62  | 48.62  |
| 663 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线凉亭公变             | 160 | 43.09 | 128 | 59.06  | 59.06  |
| 664 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线闫庄中公变            | 315 | 19.91 | 252 | 189.28 | 189.28 |
| 665 | 南阳镇平 | 10kV安供三线小农水19#机井公变       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 666 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙北2#公变         | 200 | 49.38 | 160 | 61.24  | 61.24  |
| 667 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线邓庄公变             | 200 | 24.66 | 160 | 110.68 | 110.68 |
| 668 | 南阳镇平 | 10kV安供五线白草庄公变            | 200 | 18.38 | 160 | 123.24 | 123.24 |
| 669 | 南阳镇平 | 10kV安供三线姜庄东机井公变          | 100 | 19.94 | 80  | 60.06  | 60.06  |
| 670 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线涅阳府二期南区3#公变      | 800 | 1.01  | 640 | 631.92 | 631.92 |
| 671 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙村西机井公变        | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 672 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线关庄公变              | 200 | 16.8  | 160 | 126.40 | 126.40 |
| 673 | 南阳镇平 | 10kV安供五线小农水27#机井公变       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 674 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线鄆家庄南公变           | 200 | 56.6  | 160 | 46.80  | 46.80  |
| 675 | 南阳镇平 | 10kV安供五线东邱庄北公变           | 100 | 19.55 | 80  | 60.45  | 60.45  |
| 676 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线宋庄南机井公变          | 100 | 18.71 | 80  | 61.29  | 61.29  |
| 677 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线禾庄东公变            | 200 | 22.59 | 160 | 114.82 | 114.82 |
| 678 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩庄2#公变           | 200 | 24.02 | 160 | 111.96 | 111.96 |
| 679 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线安子营七里庄扶贫车间公变     | 200 | 7.89  | 160 | 144.22 | 144.22 |
| 680 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线司营东机井公变           | 100 | 36.38 | 80  | 43.62  | 43.62  |
| 681 | 南阳镇平 | 10kV徐府线涅阳府5#公变           | 800 | 7.88  | 640 | 576.96 | 576.96 |
| 682 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线镇直北公变            | 400 | 25.94 | 320 | 216.24 | 216.24 |
| 683 | 南阳镇平 | 10kV袁供线公路南公变             | 500 | 36.78 | 400 | 216.10 | 216.10 |
| 684 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线彭庄台公变            | 200 | 30.11 | 160 | 99.78  | 99.78  |
| 685 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线辽庄公变             | 100 | 2.31  | 80  | 77.69  | 77.69  |
| 686 | 南阳镇平 | 10kV安供二线何寨1#机井公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 687 | 南阳镇平 | 10kV安供三线刘张营机井公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 688 | 南阳镇平 | 10kV新雪线桐树庄3#公变           | 200 | 35.62 | 160 | 88.76  | 88.76  |
| 689 | 南阳镇平 | 10kV徐环线小徐桥3#公变           | 200 | 28.53 | 160 | 102.94 | 102.94 |
| 690 | 南阳镇平 | 宝供二线2019年高标准农田史坡3#公变（机井） | 200 | 30.86 | 160 | 98.28  | 98.28  |
| 691 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线鄆家庄北2#公用变(机井)    | 400 | 27.06 | 320 | 211.76 | 211.76 |
| 692 | 南阳镇平 | 10kV彭北线胡家庄西2#公变          | 200 | 20.06 | 160 | 119.88 | 119.88 |
| 693 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线秦营东井井通机井北公变      | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 694 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线徐岗机井公变           | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00 |
| 695 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线宋营东公变             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 696 | 南阳镇平 | 10kV安供三线姜庄北公变            | 200 | 27.11 | 160 | 105.78 | 105.78 |
| 697 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线李家庄公变            | 315 | 29.29 | 252 | 159.74 | 159.74 |
| 698 | 南阳镇平 | 10kV彭北线河上1#公变            | 160 | 25.58 | 128 | 87.07  | 87.07  |
| 699 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘营北公变            | 200 | 35.27 | 160 | 89.46  | 89.46  |
| 700 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线牛王庙村2#机井公变       | 100 | 3.9   | 80  | 76.10  | 76.10  |
| 701 | 南阳镇平 | 10kV安供五线王洼东公变            | 125 | 71.87 | 100 | 10.16  | 10.16  |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                           |     |       |     |        |        |
|-----|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 702 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线朗庄公变              | 100 | 38.74 | 80  | 41.26  | 41.26  |
| 703 | 南阳镇平 | 10kV安供三线林场公变              | 200 | 24.05 | 160 | 111.90 | 111.90 |
| 704 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线小司营公变             | 200 | 24.57 | 160 | 110.86 | 110.86 |
| 705 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线元明寺井（机井）公变        | 50  | 22.02 | 40  | 28.99  | 28.99  |
| 706 | 南阳镇平 | 10kV彭北线梁洼2#公变             | 250 | 24.75 | 200 | 138.13 | 138.13 |
| 707 | 南阳镇平 | 10kV安供五线王洼小赵庄公变           | 200 | 23.02 | 160 | 113.96 | 113.96 |
| 708 | 南阳镇平 | 10kV安供五线常庄公变              | 200 | 22.01 | 160 | 115.98 | 115.98 |
| 709 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线小西营100公变          | 200 | 22.35 | 160 | 115.30 | 115.30 |
| 710 | 南阳镇平 | 10kV安供五线凉水井井井通2#公变        | 100 | 27.16 | 80  | 52.84  | 52.84  |
| 711 | 南阳镇平 | 10kV安供三线土地整理王洼10#公变       | 200 | 19.26 | 160 | 121.48 | 121.48 |
| 712 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线候庄公变              | 200 | 8.87  | 160 | 142.26 | 142.26 |
| 713 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线白坡公变              | 400 | 15.49 | 320 | 258.04 | 258.04 |
| 714 | 南阳镇平 | 10kV安供五线草王庄东公变            | 400 | 18.9  | 320 | 244.40 | 244.40 |
| 715 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线周庄公变              | 100 | 39.92 | 80  | 40.08  | 40.08  |
| 716 | 南阳镇平 | 10kV安供三线小柳庄公变             | 400 | 18.51 | 320 | 245.96 | 245.96 |
| 717 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线闫庄公变              | 200 | 28.25 | 160 | 103.50 | 103.50 |
| 718 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线大畚庄南公变            | 100 | 34.96 | 80  | 45.04  | 45.04  |
| 719 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线司营南公变              | 200 | 23.65 | 160 | 112.70 | 112.70 |
| 720 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线魏家庄公变             | 200 | 76.24 | 160 | 7.52   | 7.52   |
| 721 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线七里庄姚家公变           | 200 | 10.96 | 160 | 138.08 | 138.08 |
| 722 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线小胡营路口公变           | 200 | 20.97 | 160 | 118.06 | 118.06 |
| 723 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线榆盘东开发区公变          | 250 | 30.61 | 200 | 123.48 | 123.48 |
| 724 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线徐岗新村公变            | 200 | 28.98 | 160 | 102.04 | 102.04 |
| 725 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线菊花园公变              | 250 | 1.02  | 200 | 197.45 | 197.45 |
| 726 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线任家庄南2#公用变         | 500 | 0.24  | 400 | 398.80 | 398.80 |
| 727 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线南王村侯庄西公变          | 200 | 16.4  | 160 | 127.20 | 127.20 |
| 728 | 南阳镇平 | 10kV彭北线苇子池井井通机井公变         | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 729 | 南阳镇平 | 10kV安供五线土地整理草王庄北18#公变     | 30  | 45.2  | 24  | 10.44  | 10.44  |
| 730 | 南阳镇平 | 10kV彭北线梁洼社区公变             | 400 | 15.36 | 320 | 258.56 | 258.56 |
| 731 | 南阳镇平 | 10kV袁钢线公路南3#公变            | 80  | 2.64  | 64  | 61.89  | 61.89  |
| 732 | 南阳镇平 | 10kV安供四线线凉西公变             | 200 | 42.53 | 160 | 74.94  | 74.94  |
| 733 | 南阳镇平 | 宝供二线2019年高标准农田耿梁庄2#公变（机井） | 100 | 23.47 | 80  | 56.53  | 56.53  |
| 734 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线黄庄2公变             | 500 | 52.42 | 400 | 137.90 | 137.90 |
| 735 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线柳林东公变             | 400 | 40.55 | 320 | 157.80 | 157.80 |
| 736 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线大马营2#公变           | 200 | 36.05 | 160 | 87.90  | 87.90  |
| 737 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩庄南公变             | 200 | 23.32 | 160 | 113.36 | 113.36 |
| 738 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线大畚庄2#公用变          | 400 | 25.87 | 320 | 216.52 | 216.52 |
| 739 | 南阳镇平 | 10kV安供三线堰岔村小农水14#公变（机井）   | 100 | 47.75 | 80  | 32.25  | 32.25  |
| 740 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线花生市场公变            | 400 | 16.85 | 320 | 252.60 | 252.60 |
| 741 | 南阳镇平 | 10kV徐万线建业春天里5#公变          | 800 | 12.06 | 640 | 543.52 | 543.52 |
| 742 | 南阳镇平 | 10kV彭北线太子寺南公变             | 200 | 12.32 | 160 | 135.36 | 135.36 |
| 743 | 南阳镇平 | 10kV城供三线郭家庄4#公变           | 630 | 65.16 | 504 | 93.49  | 93.49  |
| 744 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线闫庄东公变             | 200 | 38.53 | 160 | 82.94  | 82.94  |
| 745 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线小马庄公变             | 200 | 12.01 | 160 | 135.98 | 135.98 |
| 746 | 南阳镇平 | 10kV安供三线王洼西公变             | 200 | 23.58 | 160 | 112.84 | 112.84 |
| 747 | 南阳镇平 | 10kV彭北线范庄聂岗公变             | 200 | 18.85 | 160 | 122.30 | 122.30 |
| 748 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线牛王庙村3#机井公变        | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                           |     |       |     |        |        |
|-----|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 749 | 南阳镇平 | 10kV安供五线裴庄公变              | 200 | 35.53 | 160 | 88.94  | 88.94  |
| 750 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线龙皇庄公变             | 200 | 39.88 | 160 | 80.24  | 80.24  |
| 751 | 南阳镇平 | 10kV彭北线范庄周岗公变             | 200 | 12.02 | 160 | 135.96 | 135.96 |
| 752 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线孙庄公变              | 200 | 17.24 | 160 | 125.52 | 125.52 |
| 753 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线禾庄公变              | 200 | 12.76 | 160 | 134.48 | 134.48 |
| 754 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线西宋庄北公变             | 200 | 10.82 | 160 | 138.36 | 138.36 |
| 755 | 南阳镇平 | 10kV彭北线罗李沟3#公变(机井)        | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97  |
| 756 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线彭营村2#公变           | 400 | 18.29 | 320 | 246.84 | 246.84 |
| 757 | 南阳镇平 | 10kV安供三线安子营公变             | 400 | 20.44 | 320 | 238.24 | 238.24 |
| 758 | 南阳镇平 | 10kV安供三线堰岔南公变             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 759 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线河南公变              | 200 | 15.9  | 160 | 128.20 | 128.20 |
| 760 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙北3#公变          | 200 | 20.62 | 160 | 118.76 | 118.76 |
| 761 | 南阳镇平 | 10kV袁中线杨庄公变               | 200 | 29.14 | 160 | 101.72 | 101.72 |
| 762 | 南阳镇平 | 10kV袁供线北四里沟公变             | 200 | 43.64 | 160 | 72.72  | 72.72  |
| 763 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线元明寺西公变            | 200 | 38.34 | 160 | 83.32  | 83.32  |
| 764 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线钢材市场公变            | 500 | 37.97 | 400 | 210.15 | 210.15 |
| 765 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线杨庄公变              | 100 | 44.39 | 80  | 35.61  | 35.61  |
| 766 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线郑庄公变              | 315 | 25.83 | 252 | 170.64 | 170.64 |
| 767 | 南阳镇平 | 10kV彭北线段沟公变               | 200 | 43.03 | 160 | 73.94  | 73.94  |
| 768 | 南阳镇平 | 10kV彭北线马洼东农田机井公变          | 100 | 26.87 | 80  | 53.13  | 53.13  |
| 769 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线冯庄公变               | 100 | 28.43 | 80  | 51.57  | 51.57  |
| 770 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线吴庄公变              | 250 | 16.29 | 200 | 159.28 | 159.28 |
| 771 | 南阳镇平 | 10kV安供五线草王庄东2#公变          | 200 | 39.85 | 160 | 80.30  | 80.30  |
| 772 | 南阳镇平 | 10kV安供三线吴其庙小农水10#公变(机井)   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 773 | 南阳镇平 | 10kV徐万线建业春天里3#公变          | 800 | 16.88 | 640 | 504.96 | 504.96 |
| 774 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄公变              | 200 | 37.4  | 160 | 85.20  | 85.20  |
| 775 | 南阳镇平 | 10kV安供三线倪家庄公变             | 200 | 32.68 | 160 | 94.64  | 94.64  |
| 776 | 南阳镇平 | 10kV彭北线康庄2#公变             | 100 | 43.71 | 80  | 36.29  | 36.29  |
| 777 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线宋营2#公变             | 200 | 16.59 | 160 | 126.82 | 126.82 |
| 778 | 南阳镇平 | 10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区1#公变     | 800 | 2.79  | 640 | 617.68 | 617.68 |
| 779 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线西宋庄南公变             | 160 | 16.88 | 128 | 100.99 | 100.99 |
| 780 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线牛黄庄公变             | 250 | 40.52 | 200 | 98.70  | 98.70  |
| 781 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线西王庄公变              | 200 | 44.07 | 160 | 71.86  | 71.86  |
| 782 | 南阳镇平 | 10kV安供五线草王庄井井通公变          | 200 | 2.7   | 160 | 154.60 | 154.60 |
| 783 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线小马营公变             | 200 | 20.32 | 160 | 119.36 | 119.36 |
| 784 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线小西营西公变            | 315 | 25.9  | 252 | 170.42 | 170.42 |
| 785 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线韩官寺公变              | 200 | 20.99 | 160 | 118.02 | 118.02 |
| 786 | 南阳镇平 | 10kV安供五线赵庄大吕庄公变           | 200 | 14.61 | 160 | 130.78 | 130.78 |
| 787 | 南阳镇平 | 10kV安供二线何寨北公变             | 200 | 30.08 | 160 | 99.84  | 99.84  |
| 788 | 南阳镇平 | 10kV安供五线2013小农水宋庄北28#机井公变 | 100 | 24.54 | 80  | 55.46  | 55.46  |
| 789 | 南阳镇平 | 10kV新雪线徐家岗3#公变            | 200 | 22.48 | 160 | 115.04 | 115.04 |
| 790 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩堂公变              | 200 | 11.87 | 160 | 136.26 | 136.26 |
| 791 | 南阳镇平 | 10kV彭北线冯营刘营公变             | 200 | 44.7  | 160 | 70.60  | 70.60  |
| 792 | 南阳镇平 | 10kV安供三线余寨2#公变            | 200 | 47.75 | 160 | 64.50  | 64.50  |
| 793 | 南阳镇平 | 10kV安供四线凉水井井井通3#公变        | 200 | 18.11 | 160 | 123.78 | 123.78 |
| 794 | 南阳镇平 | 10kV安供五线王洼于洼公变            | 200 | 31.51 | 160 | 96.98  | 96.98  |
| 795 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李庄2#公变             | 200 | 22.61 | 160 | 114.78 | 114.78 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                           |     |       |     |        |                  |
|-----|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 796 | 南阳镇平 | 10kV徐纺线烟草西库2#公变           | 400 | 20.06 | 320 | 239.76 | 239.76           |
| 797 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李庄西机井公变            | 100 | 24.71 | 80  | 55.29  | 55.29            |
| 798 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田姜庄13#公变（机井） | 100 | 31.15 | 80  | 48.85  | 48.85            |
| 799 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线温馨家园1#公变          | 630 | 5.29  | 504 | 470.67 | 470.67           |
| 800 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期2#公变         | 800 | 1.8   | 640 | 625.60 | 625.60           |
| 801 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩庄公变              | 200 | 12.95 | 160 | 134.10 | 134.10           |
| 802 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线任家庄东公变            | 500 | 40.72 | 400 | 196.40 | 196.40           |
| 803 | 南阳镇平 | 10kV袁供线边庄东公变              | 200 | 5.92  | 160 | 148.16 | 148.16           |
| 804 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘张营邱庄公变           | 200 | 26.35 | 160 | 107.30 | 107.30           |
| 805 | 南阳镇平 | 10kV袁供线泰山庙4#公变            | 500 | 22.76 | 400 | 286.20 | 286.20           |
| 806 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田岗公变               | 250 | 30.06 | 200 | 124.85 | 124.85           |
| 807 | 南阳镇平 | 10kV袁钢线泰山庙东公变             | 500 | 37.49 | 400 | 212.55 | 212.55           |
| 808 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线大坟庄公变             | 400 | 15.38 | 320 | 258.48 | 258.48           |
| 809 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线郭家庄公变             | 200 | 14.56 | 160 | 130.88 | 130.88           |
| 810 | 南阳镇平 | 10kV袁供线南张庄吴庄公变            | 100 | 35.25 | 80  | 44.75  | 44.75            |
| 811 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线姚庄公变              | 200 | 21.53 | 160 | 116.94 | 116.94           |
| 812 | 南阳镇平 | 10kV彭北线太子寺公变              | 100 | 30.34 | 80  | 49.66  | 49.66            |
| 813 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线七里庄公变             | 250 | 43.66 | 200 | 90.85  | 90.85            |
| 814 | 南阳镇平 | 10kV安供三线王洼井井通公变           | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98           |
| 815 | 南阳镇平 | 10kV安供三线姜庄公变              | 315 | 22.78 | 252 | 180.24 | 180.24           |
| 816 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田营李庄公变             | 315 | 35.91 | 252 | 138.88 | 138.88           |
| 817 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线耿梁庄公变             | 200 | 55.68 | 160 | 48.64  | 48.64            |
| 818 | 南阳镇平 | 10kV彭北线康庄公变               | 160 | 21.12 | 128 | 94.21  | 94.21            |
| 819 | 南阳镇平 | 10kV彭北线梁洼东公变              | 315 | 18.47 | 252 | 193.82 | 193.82           |
| 820 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线法院口公变             | 630 | 28.62 | 504 | 323.69 | 323.69           |
| 821 | 南阳镇平 | 10kV徐建线木庄公变               | 400 | 51.36 | 320 | 114.56 | 114.56           |
| 822 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙村赵庄西机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 823 | 南阳镇平 | 10kV安供三线余寨小农水12#公变（机井）    | 100 | 28.58 | 80  | 51.42  | 51.42            |
| 824 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩庄1#机井公变          | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98           |
| 825 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李庄北机井公变            | 200 | 29.04 | 160 | 101.92 | 101.92           |
| 826 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线柳林北3#公变           | 315 | 33.35 | 252 | 146.95 | 146.95           |
| 827 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期7#公变         | 800 | 5.6   | 640 | 595.20 | 595.20           |
| 828 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田王洼9#公变（机井）  | 100 | 80.52 | 80  | -0.52  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 829 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘张营邱庄东公变          | 200 | 20.59 | 160 | 118.82 | 118.82           |
| 830 | 南阳镇平 | 10kV安供三线小农水20#机井公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 831 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩庄东机井公变           | 200 | 10.89 | 160 | 138.22 | 138.22           |
| 832 | 南阳镇平 | 10kV安供二线2013小农水何寨东机井公变    | 200 | 3.63  | 160 | 152.74 | 152.74           |
| 833 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期8#公变         | 800 | 5.36  | 640 | 597.12 | 597.12           |
| 834 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线柳林东4#公变           | 400 | 33.45 | 320 | 186.20 | 186.20           |
| 835 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线辛庄2#公变            | 200 | 22.2  | 160 | 115.60 | 115.60           |
| 836 | 南阳镇平 | 10kV安供五线小张庄东机井公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 837 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线陈园2#公变            | 200 | 32.64 | 160 | 94.72  | 94.72            |
| 838 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期4#公变         | 800 | 4.73  | 640 | 602.16 | 602.16           |
| 839 | 南阳镇平 | 10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区3#公变     | 800 | 1.55  | 640 | 627.60 | 627.60           |
| 840 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线詹庄东机井公变            | 100 | 40.22 | 80  | 39.78  | 39.78            |
| 841 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李金庄南机井公变           | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                           |     |       |     |        |        |
|-----|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 842 | 南阳镇平 | 10kV安供三线堰岔小农水16#公变（机井）    | 100 | 62.84 | 80  | 17.16  | 17.16  |
| 843 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线店子沟公变             | 400 | 22.8  | 320 | 228.80 | 228.80 |
| 844 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线涅阳府2期1#公变         | 800 | 2.11  | 640 | 623.12 | 623.12 |
| 845 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线北王庄公变             | 50  | 55.47 | 40  | 12.27  | 12.27  |
| 846 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线姜范营公变              | 200 | 30    | 160 | 100.00 | 100.00 |
| 847 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线柳林东2#公变           | 500 | 47.87 | 400 | 160.65 | 160.65 |
| 848 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线闫庄中2#公变           | 200 | 45.71 | 160 | 68.58  | 68.58  |
| 849 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线孙庄3#公变            | 200 | 30.31 | 160 | 99.38  | 99.38  |
| 850 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线小禾庄公变             | 200 | 6.04  | 160 | 147.92 | 147.92 |
| 851 | 南阳镇平 | 10kV袁供线泰山庙北公变             | 400 | 10.86 | 320 | 276.56 | 276.56 |
| 852 | 南阳镇平 | 10kV安供三线2013小农水倪家庄东机井公变   | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 853 | 南阳镇平 | 宝供二线2019年高标准农田史坡4#公变（机井）  | 100 | 25.61 | 80  | 54.39  | 54.39  |
| 854 | 南阳镇平 | 宝供二线2019年高标准农田耿梁庄1#公变（机井） | 100 | 32.39 | 80  | 47.61  | 47.61  |
| 855 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线闫庄2#公变            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 856 | 南阳镇平 | 10kV彭北线苇子池康庄东公变           | 200 | 30.79 | 160 | 98.42  | 98.42  |
| 857 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线闫庄公变              | 200 | 23.52 | 160 | 112.96 | 112.96 |
| 858 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线彭庄南机井公变           | 200 | 10.72 | 160 | 138.56 | 138.56 |
| 859 | 南阳镇平 | 10kV袁供线园丁元2#公变            | 315 | 42.85 | 252 | 117.02 | 117.02 |
| 860 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线白坡村部公变            | 200 | 46.32 | 160 | 67.36  | 67.36  |
| 861 | 南阳镇平 | 10kV彭北线张庄北公变              | 200 | 22.12 | 160 | 115.76 | 115.76 |
| 862 | 南阳镇平 | 10kV袁供线泰山庙东3#公变           | 400 | 38.01 | 320 | 167.96 | 167.96 |
| 863 | 南阳镇平 | 10kV彭北线梁洼北2#公变            | 100 | 57.78 | 80  | 22.22  | 22.22  |
| 864 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线孙庄西公用变            | 200 | 56.79 | 160 | 46.42  | 46.42  |
| 865 | 南阳镇平 | 10kV安供五线古羊庄小农水1#公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 866 | 南阳镇平 | 10kV徐万线建业春天里4#公变          | 800 | 12.49 | 640 | 540.08 | 540.08 |
| 867 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线涅阳府二期南区2#公变       | 800 | 4.12  | 640 | 607.04 | 607.04 |
| 868 | 南阳镇平 | 10kV彭北线梁洼西2#公变            | 200 | 18.76 | 160 | 122.48 | 122.48 |
| 869 | 南阳镇平 | 10kV宝供五线温馨家园4#公变          | 630 | 6.26  | 504 | 464.56 | 464.56 |
| 870 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线连庄北公变             | 200 | 29.29 | 160 | 101.42 | 101.42 |
| 871 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线黄庄东公变             | 500 | 16.19 | 400 | 319.05 | 319.05 |
| 872 | 南阳镇平 | 10kV安供三线吴其庙小农水8#公变（机井）    | 100 | 7.83  | 80  | 72.17  | 72.17  |
| 873 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线司营1#公变             | 200 | 15.34 | 160 | 129.32 | 129.32 |
| 874 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄南公变             | 200 | 19.52 | 160 | 120.96 | 120.96 |
| 875 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线秦营西井井通机井公变        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 876 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线小张庄公变             | 200 | 53.9  | 160 | 52.20  | 52.20  |
| 877 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田王洼11#公变（机井） | 100 | 21.81 | 80  | 58.19  | 58.19  |
| 878 | 南阳镇平 | 安供五线2019年高标准农田白草庄4#公变（机井） | 100 | 7.08  | 80  | 72.92  | 72.92  |
| 879 | 南阳镇平 | 10kV安供二线凉西2#公变            | 400 | 53.32 | 320 | 106.72 | 106.72 |
| 880 | 南阳镇平 | 10kV安供三线余寨东公变             | 200 | 33.96 | 160 | 92.08  | 92.08  |
| 881 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线信庄公变              | 250 | 20.82 | 200 | 147.95 | 147.95 |
| 882 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线柳林北公变             | 500 | 38.8  | 400 | 206.00 | 206.00 |
| 883 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线大胡营台公变            | 200 | 15.34 | 160 | 129.32 | 129.32 |
| 884 | 南阳镇平 | 10kV安供五线凉水井井井通公变          | 50  | 0     | 40  | 40.00  | 40.00  |
| 885 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田岗韩庄南公变            | 100 | 39.97 | 80  | 40.03  | 40.03  |
| 886 | 南阳镇平 | 10kV彭北线罗李沟2#公变            | 315 | 27.12 | 252 | 166.57 | 166.57 |
| 887 | 南阳镇平 | 10kV新建线竹家岗公变              | 315 | 17.82 | 252 | 195.87 | 195.87 |
| 888 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线建业臻悦汇7#公变         | 630 | 2.94  | 504 | 485.48 | 485.48 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                      |     |       |     |        |        |
|-----|------|----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 889 | 南阳镇平 | 10kV徐环线小徐桥2#公变       | 315 | 31.7  | 252 | 152.15 | 152.15 |
| 890 | 南阳镇平 | 10kV彭北线渔池洼公变         | 100 | 49.44 | 80  | 30.56  | 30.56  |
| 891 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄南井井通配电室公变  | 250 | 9.64  | 200 | 175.90 | 175.90 |
| 892 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线杨庄公变         | 200 | 28.84 | 160 | 102.32 | 102.32 |
| 893 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线李庄公变          | 100 | 28.04 | 80  | 51.96  | 51.96  |
| 894 | 南阳镇平 | 10kV彭北线范庄公变          | 200 | 35.62 | 160 | 88.76  | 88.76  |
| 895 | 南阳镇平 | 10kV安供五线大张庄公变        | 200 | 34.22 | 160 | 91.56  | 91.56  |
| 896 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘张营孙庄公变      | 100 | 27.25 | 80  | 52.75  | 52.75  |
| 897 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线梁寨村大胡营1号机井公变 | 100 | 23.05 | 80  | 56.95  | 56.95  |
| 898 | 南阳镇平 | 10kV彭北线黑庄公变          | 100 | 67.82 | 80  | 12.18  | 12.18  |
| 899 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线乡直南2#公变      | 315 | 27.51 | 252 | 165.34 | 165.34 |
| 900 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线司营北公变         | 200 | 41.73 | 160 | 76.54  | 76.54  |
| 901 | 南阳镇平 | 10kV徐环线徐桥公变          | 500 | 55.52 | 400 | 122.40 | 122.40 |
| 902 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线小刘营公变        | 400 | 22.92 | 320 | 228.32 | 228.32 |
| 903 | 南阳镇平 | 10kV彭北线田岗韩庄公变        | 200 | 18.02 | 160 | 123.96 | 123.96 |
| 904 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线柳圆2#公变       | 200 | 26.08 | 160 | 107.84 | 107.84 |
| 905 | 南阳镇平 | 10kV彭北线冯营公变          | 200 | 27.35 | 160 | 105.30 | 105.30 |
| 906 | 南阳镇平 | 10kV安供三线赵庄公变         | 400 | 21.29 | 320 | 234.84 | 234.84 |
| 907 | 南阳镇平 | 10kV新雪线徐家岗公变         | 200 | 26.81 | 160 | 106.38 | 106.38 |
| 908 | 南阳镇平 | 10kV徐银线柳林西公变         | 400 | 38.44 | 320 | 166.24 | 166.24 |
| 909 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线柳林公变         | 200 | 48.36 | 160 | 63.28  | 63.28  |
| 910 | 南阳镇平 | 10kV徐银线柳林南公变         | 200 | 72.83 | 160 | 14.34  | 14.34  |
| 911 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线赵庄公变         | 160 | 39.3  | 128 | 65.12  | 65.12  |
| 912 | 南阳镇平 | 10kV袁供线南张庄2#公变       | 315 | 70.04 | 252 | 31.37  | 31.37  |
| 913 | 南阳镇平 | 10kV安供二线安子营南公变       | 250 | 38.91 | 200 | 102.73 | 102.73 |
| 914 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线徐岗公变         | 400 | 38.03 | 320 | 167.88 | 167.88 |
| 915 | 南阳镇平 | 10kV安供三线林厂北公变        | 200 | 23.8  | 160 | 112.40 | 112.40 |
| 916 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线下岗公变         | 250 | 18.68 | 200 | 153.30 | 153.30 |
| 917 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线元明寺河岔公变      | 200 | 22.84 | 160 | 114.32 | 114.32 |
| 918 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线宋庄公变         | 100 | 47.45 | 80  | 32.55  | 32.55  |
| 919 | 南阳镇平 | 10kV袁供线交警队公变         | 500 | 38.63 | 400 | 206.85 | 206.85 |
| 920 | 南阳镇平 | 10kV安供三线朱庄公变         | 400 | 35.15 | 320 | 179.40 | 179.40 |
| 921 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线罗庄公变         | 200 | 19.39 | 160 | 121.22 | 121.22 |
| 922 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线乡直东2#公变      | 400 | 13.72 | 320 | 265.12 | 265.12 |
| 923 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线小王庄公变         | 315 | 15.13 | 252 | 204.34 | 204.34 |
| 924 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线柴庄公变          | 200 | 17.21 | 160 | 125.58 | 125.58 |
| 925 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线鱼池公变         | 200 | 31.09 | 160 | 97.82  | 97.82  |
| 926 | 南阳镇平 | 10kV安供三线堰岔公变         | 200 | 34.44 | 160 | 91.12  | 91.12  |
| 927 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线王庄2#公变       | 200 | 28.78 | 160 | 102.44 | 102.44 |
| 928 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线牛王庙公变        | 160 | 41.51 | 128 | 61.58  | 61.58  |
| 929 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线辛庄公变         | 200 | 8.82  | 160 | 142.36 | 142.36 |
| 930 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线遇仙桥公变        | 400 | 32.7  | 320 | 189.20 | 189.20 |
| 931 | 南阳镇平 | 10kV安供四线线凉中公变        | 200 | 35.26 | 160 | 89.48  | 89.48  |
| 932 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线秦营2#公变       | 315 | 35.04 | 252 | 141.62 | 141.62 |
| 933 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙北公变       | 315 | 57.06 | 252 | 72.26  | 72.26  |
| 934 | 南阳镇平 | 10kV安供二线安子营北公变       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 935 | 南阳镇平 | 10kV安供五线草王庄西2#公变     | 200 | 55.59 | 160 | 48.82  | 48.82  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|     |      |                            |     |       |     |        |                  |
|-----|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 936 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线孟李庄公变              | 200 | 35.36 | 160 | 89.28  | 89.28            |
| 937 | 南阳镇平 | 10kV袁供线南张庄郭庄公变             | 200 | 23.57 | 160 | 112.86 | 112.86           |
| 938 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田刘张营21#公变（机井） | 100 | 29.43 | 80  | 50.57  | 50.57            |
| 939 | 南阳镇平 | 10kV彭北线范庄南公变               | 315 | 21.91 | 252 | 182.98 | 182.98           |
| 940 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线八里庙村十里庙北机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 941 | 南阳镇平 | 10kV袁供线来渡桥3#公变             | 200 | 46.48 | 160 | 67.04  | 67.04            |
| 942 | 南阳镇平 | 10kV宝供二线耿梁庄2#公变            | 200 | 30.78 | 160 | 98.44  | 98.44            |
| 943 | 南阳镇平 | 10kV宝供六线任家庄公变              | 200 | 39.57 | 160 | 80.86  | 80.86            |
| 944 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线姜范营西公变（机井）          | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99            |
| 945 | 南阳镇平 | 10kV安供三线梨园南公变              | 315 | 27.87 | 252 | 164.21 | 164.21           |
| 946 | 南阳镇平 | 10kV安供二线乡政府公变              | 400 | 58.64 | 320 | 85.44  | 85.44            |
| 947 | 南阳镇平 | 10kV安供五线土地整理16#小赵庄公变       | 50  | 51.97 | 40  | 14.02  | 14.02            |
| 948 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线大王庄西2#公变            | 100 | 19.29 | 80  | 60.71  | 60.71            |
| 949 | 南阳镇平 | 10kV安供三线余寨公变               | 400 | 4.71  | 320 | 301.16 | 301.16           |
| 950 | 南阳镇平 | 10kV新建线五里河3#公变             | 250 | 38.36 | 200 | 104.10 | 104.10           |
| 951 | 南阳镇平 | 10kV安供三线邱庄公变               | 200 | 25.85 | 160 | 108.30 | 108.30           |
| 952 | 南阳镇平 | 10kV袁钢线太山庙公变               | 400 | 8.54  | 320 | 285.84 | 285.84           |
| 953 | 南阳镇平 | 10kV安供三线榆树庄公变              | 100 | 38.04 | 80  | 41.96  | 41.96            |
| 954 | 南阳镇平 | 10kV安供五线土地整理王洼11#公变        | 200 | 2     | 160 | 156.00 | 156.00           |
| 955 | 南阳镇平 | 10kV城环线边庄河湾公变              | 200 | 56.79 | 160 | 46.42  | 46.42            |
| 956 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线徐岗南洼公变             | 315 | 14.06 | 252 | 207.71 | 207.71           |
| 957 | 南阳镇平 | 10kV彭北线小刘庄公变               | 100 | 43.42 | 80  | 36.58  | 36.58            |
| 958 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线彭庄公变               | 400 | 10.74 | 320 | 277.04 | 277.04           |
| 959 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线关庄西机井公变             | 100 | 33.31 | 80  | 46.69  | 46.69            |
| 960 | 南阳镇平 | 安供三线2019年高标准农田刘张营22#公变（机井） | 100 | 19.79 | 80  | 60.21  | 60.21            |
| 961 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线建业臻悦汇4#公变          | 800 | 10.44 | 640 | 556.48 | 556.48           |
| 962 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线郭营公变                | 200 | 6.33  | 160 | 147.34 | 147.34           |
| 963 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线建业臻悦汇6#公变          | 630 | 7.17  | 504 | 458.83 | 458.83           |
| 964 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线姜家庄公变               | 160 | 20.3  | 128 | 95.52  | 95.52            |
| 965 | 南阳镇平 | 10kV安供五线宋庄刘营公变             | 100 | 42.42 | 80  | 37.58  | 37.58            |
| 966 | 南阳镇平 | 10kV宝供三线于盘东公变              | 100 | 61.77 | 80  | 18.23  | 18.23            |
| 967 | 南阳镇平 | 10kV安供五线魏庄公变               | 200 | 35.11 | 160 | 89.78  | 89.78            |
| 968 | 南阳镇平 | 10kV徐万线建业春天里2#公变           | 630 | 10.6  | 504 | 437.22 | 437.22           |
| 969 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线辛庄3#公变             | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 970 | 南阳镇平 | 10kV安供三线余寨2#东公变            | 200 | 14.89 | 160 | 130.22 | 130.22           |
| 971 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线郑庄2#公变             | 100 | 86.78 | 80  | -6.78  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 972 | 南阳镇平 | 10kV彭乡线司营西机井公变             | 100 | 33.49 | 80  | 46.51  | 46.51            |
| 973 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线乡直3公变              | 400 | 45.13 | 320 | 139.48 | 139.48           |
| 974 | 南阳镇平 | 10kV宝供一线梁范营2#公变            | 200 | 18.84 | 160 | 122.32 | 122.32           |
| 975 | 南阳镇平 | 10kV袁供线南张庄3公变              | 200 | 47.33 | 160 | 65.34  | 65.34            |
| 976 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线龙皇庄2#公变            | 200 | 21.77 | 160 | 116.46 | 116.46           |
| 977 | 南阳镇平 | 10kV彭北线邓湾公变                | 315 | 30.8  | 252 | 154.98 | 154.98           |
| 978 | 南阳镇平 | 10kV宝供八线鄆家庄北公变             | 400 | 45.47 | 320 | 138.12 | 138.12           |
| 979 | 南阳镇平 | 10kV彭供一线秦营南公变              | 400 | 29.21 | 320 | 203.16 | 203.16           |
| 980 | 南阳镇平 | 10kV安供五线刘中公变               | 200 | 38.59 | 160 | 82.82  | 82.82            |
| 981 | 南阳镇平 | 10kV彭北线石匠庄公变               | 100 | 24.82 | 80  | 55.18  | 55.18            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 982  | 南阳镇平 | 10kV彭乡线西王庄2#公变        | 200 | 60.67 | 160 | 38.66  | 38.66  |
| 983  | 南阳镇平 | 10kV彭供一线韩开发区公变        | 315 | 24.92 | 252 | 173.50 | 173.50 |
| 984  | 南阳镇平 | 10kV安供二线何寨南公变         | 200 | 26.55 | 160 | 106.90 | 106.90 |
| 985  | 南阳镇平 | 0kV彭乡线大王庄西井井通机井公变（机井） | 100 | 9.7   | 80  | 70.30  | 70.30  |
| 986  | 南阳镇平 | 10kV彭供一线毛庄公变          | 100 | 26.09 | 80  | 53.91  | 53.91  |
| 987  | 南阳镇平 | 10kV宝供三线陈园公变          | 100 | 32.17 | 80  | 47.83  | 47.83  |
| 988  | 南阳镇平 | 10kV彭供一线刘庄公变          | 200 | 19.77 | 160 | 120.46 | 120.46 |
| 989  | 南阳镇平 | 10kV彭供一线苇子池2#公变       | 200 | 35.17 | 160 | 89.66  | 89.66  |
| 990  | 南阳镇平 | 10kV宝供一线安子营闫庄北2#公变    | 315 | 36.29 | 252 | 137.69 | 137.69 |
| 991  | 南阳镇平 | 10kV新雪线周老庄公变          | 200 | 52.9  | 160 | 54.20  | 54.20  |
| 992  | 南阳镇平 | 10kV宝供八线曹营公变          | 315 | 19.34 | 252 | 191.08 | 191.08 |
| 993  | 南阳镇平 | 10kV彭供一线刁庄东公变         | 200 | 9.2   | 160 | 141.60 | 141.60 |
| 994  | 南阳镇平 | 10kV安供二线何寨2#机井公变      | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 995  | 南阳镇平 | 10kV安供三线朱庄东公变         | 200 | 29.04 | 160 | 101.92 | 101.92 |
| 996  | 南阳镇平 | 10kV安供三线堰岔小农水13#公变    | 200 | 9.46  | 160 | 141.08 | 141.08 |
| 997  | 南阳镇平 | 10kV袁供线交警队3#公变        | 400 | 25.13 | 320 | 219.48 | 219.48 |
| 998  | 南阳镇平 | 10kV宝供二线农场北公变         | 200 | 44.72 | 160 | 70.56  | 70.56  |
| 999  | 南阳镇平 | 10kV袁供线桐树庄公变          | 100 | 48.79 | 80  | 31.21  | 31.21  |
| 1000 | 南阳镇平 | 10kV彭北线马王庄公变          | 200 | 23    | 160 | 114.00 | 114.00 |
| 1001 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线岗头公变           | 200 | 19.01 | 160 | 121.98 | 121.98 |
| 1002 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线后洼2#公变         | 250 | 30.44 | 200 | 123.90 | 123.90 |
| 1003 | 南阳镇平 | 10kV新柳线郭洼公变           | 100 | 25.09 | 80  | 54.91  | 54.91  |
| 1004 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线中心岗公变         | 200 | 26.83 | 160 | 106.34 | 106.34 |
| 1005 | 南阳镇平 | 10kV新柳线小陈庄公变          | 200 | 14.38 | 160 | 131.24 | 131.24 |
| 1006 | 南阳镇平 | 10kV新柳线付营公变           | 315 | 30.78 | 252 | 155.04 | 155.04 |
| 1007 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈山岗1公变         | 200 | 13.11 | 160 | 133.78 | 133.78 |
| 1008 | 南阳镇平 | 大湖50公变                | 200 | 5.19  | 160 | 149.62 | 149.62 |
| 1009 | 南阳镇平 | 10kV新柳线肖庄20公变         | 200 | 28.37 | 160 | 103.26 | 103.26 |
| 1010 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线后洼公变           | 160 | 37.45 | 128 | 68.08  | 68.08  |
| 1011 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄西1公变         | 200 | 27.61 | 160 | 104.78 | 104.78 |
| 1012 | 南阳镇平 | 10kV柳张线中其营井井通变公变（机井）  | 50  | 2.96  | 40  | 38.52  | 38.52  |
| 1013 | 南阳镇平 | 田岗公变                  | 315 | 36.23 | 252 | 137.88 | 137.88 |
| 1014 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗3#公变        | 250 | 31.32 | 200 | 121.70 | 121.70 |
| 1015 | 南阳镇平 | 10kV新魏线青山梁家公变         | 200 | 18.91 | 160 | 122.18 | 122.18 |
| 1016 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线倒座堂公变          | 160 | 39.62 | 128 | 64.61  | 64.61  |
| 1017 | 南阳镇平 | 10kV新竺线毕家公变           | 80  | 59.93 | 64  | 16.06  | 16.06  |
| 1018 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线铁匠庄公变         | 100 | 37.4  | 80  | 42.60  | 42.60  |
| 1019 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线乡直公变           | 200 | 24.16 | 160 | 111.68 | 111.68 |
| 1020 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线孔营小桥庄公变        | 100 | 67.2  | 80  | 12.80  | 12.80  |
| 1021 | 南阳镇平 | 柳泉东土地治理32#公变（机井）      | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1022 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线东魏营村1#机井公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1023 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗烟炕公变（机井）    | 315 | 14.99 | 252 | 204.78 | 204.78 |
| 1024 | 南阳镇平 | 温岗西土地治理35#公变（机井）      | 200 | 1.85  | 160 | 156.30 | 156.30 |
| 1025 | 南阳镇平 | 10kV新柳线乡直南3#公变        | 160 | 0     | 128 | 128.00 | 128.00 |
| 1026 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线马庄村机井公变       | 100 | 6.07  | 80  | 73.93  | 73.93  |
| 1027 | 南阳镇平 | 吕岗2#公变                | 200 | 13.7  | 160 | 132.60 | 132.60 |
| 1028 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗新庄公变        | 200 | 11.77 | 160 | 136.46 | 136.46 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1029 | 南阳镇平 | 大湖村土地治理29#公变（机井）       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 1030 | 南阳镇平 | 10kV新柳线小陈庄2#公变         | 100 | 23.94 | 80  | 56.06  | 56.06  |
| 1031 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线梁洼2#公变         | 400 | 40.95 | 320 | 156.20 | 156.20 |
| 1032 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营村前马岗1号机井公变   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1033 | 南阳镇平 | 肖庄村肖营20号机井台区考核表（机井）    | 250 | 65.25 | 200 | 36.88  | 36.88  |
| 1034 | 南阳镇平 | 10kV新柳线大榆树2#公变         | 200 | 17.57 | 160 | 124.86 | 124.86 |
| 1035 | 南阳镇平 | 10kV新魏线栎树坡公变           | 200 | 12.25 | 160 | 135.50 | 135.50 |
| 1036 | 南阳镇平 | 10kV新柳线过岗南公变           | 200 | 51.07 | 160 | 57.86  | 57.86  |
| 1037 | 南阳镇平 | 温营西土地治理010#公变（机井）      | 200 | 4.6   | 160 | 150.80 | 150.80 |
| 1038 | 南阳镇平 | 10kV新魏线付营村付营1#机井公变     | 100 | 23.61 | 80  | 56.39  | 56.39  |
| 1039 | 南阳镇平 | 10kV新柳线乡直南2#公变         | 400 | 43.21 | 320 | 147.16 | 147.16 |
| 1040 | 南阳镇平 | 大湖村土地治理26#公变（机井）       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1041 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗小王沟公变        | 200 | 9.78  | 160 | 140.44 | 140.44 |
| 1042 | 南阳镇平 | 大温庄2#公变                | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1043 | 南阳镇平 | 10kV新柳线罗庄土地治理46#公变（机井） | 200 | 2.13  | 160 | 155.74 | 155.74 |
| 1044 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线大吴庄公变           | 400 | 18.44 | 320 | 246.24 | 246.24 |
| 1045 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线小韩沟2#公变         | 200 | 9.64  | 160 | 140.72 | 140.72 |
| 1046 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张湾东1#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1047 | 南阳镇平 | 10kV新柳线罗庄2#公变          | 200 | 16.31 | 160 | 127.38 | 127.38 |
| 1048 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线韩沟2#机井公变        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1049 | 南阳镇平 | 大水沟东土地治理42#公变（机井）      | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1050 | 南阳镇平 | 王河土地治理07#公变（机井）        | 200 | 5.61  | 160 | 148.78 | 148.78 |
| 1051 | 南阳镇平 | 10kV新魏线苗岗2#公变          | 100 | 8.22  | 80  | 71.78  | 71.78  |
| 1052 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线魏营东公变           | 200 | 42.06 | 160 | 75.88  | 75.88  |
| 1053 | 南阳镇平 | 10kV新雪线八里桥北公变          | 200 | 47.26 | 160 | 65.48  | 65.48  |
| 1054 | 南阳镇平 | 10kV柳张线马营土地治理15#公变（机井） | 200 | 1.19  | 160 | 157.62 | 157.62 |
| 1055 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线后马岗2#公变        | 100 | 26.17 | 80  | 53.83  | 53.83  |
| 1056 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线孔营2#公变          | 200 | 43.96 | 160 | 72.08  | 72.08  |
| 1057 | 南阳镇平 | 大湖水街公变                 | 200 | 17.31 | 160 | 125.38 | 125.38 |
| 1058 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线魏营村1号机井公变       | 100 | 17.38 | 80  | 62.62  | 62.62  |
| 1059 | 南阳镇平 | 辛集2#公变                 | 200 | 24.12 | 160 | 111.76 | 111.76 |
| 1060 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线苏庄村岳庄公变        | 100 | 38.01 | 80  | 41.99  | 41.99  |
| 1061 | 南阳镇平 | 10kV新雪线八里桥3#公变         | 400 | 33.15 | 320 | 187.40 | 187.40 |
| 1062 | 南阳镇平 | 10kV新柳线大榆树村4#机井公变      | 100 | 14.44 | 80  | 65.56  | 65.56  |
| 1063 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗村1#机井公变      | 100 | 19.87 | 80  | 60.13  | 60.13  |
| 1064 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张湾北公变          | 200 | 31.82 | 160 | 96.36  | 96.36  |
| 1065 | 南阳镇平 | 10kV柳张线马营土地治理16#公变（机井） | 200 | 46.8  | 160 | 66.40  | 66.40  |
| 1066 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线大苏扒西公变          | 200 | 23.12 | 160 | 113.76 | 113.76 |
| 1067 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线高标准农田3#公变（机井）   | 100 | 16.65 | 80  | 63.35  | 63.35  |
| 1068 | 南阳镇平 | 大湖村部公变                 | 200 | 20.43 | 160 | 119.14 | 119.14 |
| 1069 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线罗庄村4#机井公变      | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97  |
| 1070 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线白沟2#公变          | 200 | 19.51 | 160 | 120.98 | 120.98 |
| 1071 | 南阳镇平 | 10kV新雪线赵庄南公变           | 200 | 28.85 | 160 | 102.30 | 102.30 |
| 1072 | 南阳镇平 | 刘洼和尚庄公变                | 100 | 36.3  | 80  | 43.70  | 43.70  |
| 1073 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线王河公变            | 400 | 14.05 | 320 | 263.80 | 263.80 |
| 1074 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线白沟公变            | 100 | 48.97 | 80  | 31.03  | 31.03  |
| 1075 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈山岗2公变          | 100 | 28.37 | 80  | 51.63  | 51.63  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1076 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线王胡扒公变            | 100 | 30.77 | 80  | 49.23  | 49.23  |
| 1077 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线温岗沙沟公变           | 160 | 46.5  | 128 | 53.60  | 53.60  |
| 1078 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线小湖公变             | 160 | 19.12 | 128 | 97.41  | 97.41  |
| 1079 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线小韩沟公变            | 100 | 55.6  | 80  | 24.40  | 24.40  |
| 1080 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线西刘公变             | 80  | 50.03 | 64  | 23.98  | 23.98  |
| 1081 | 南阳镇平 | 10kV柳张线马营村机井公变          | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1082 | 南阳镇平 | 10kV新柳线肖庄北公变            | 200 | 22.94 | 160 | 114.12 | 114.12 |
| 1083 | 南阳镇平 | 大湖村吕岗1号机井公变             | 100 | 10.79 | 80  | 69.21  | 69.21  |
| 1084 | 南阳镇平 | 0kV新柳线肖庄东土地治理039#公变（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1085 | 南阳镇平 | 10kV新柳线过岗学校门口公变         | 100 | 21.64 | 80  | 58.36  | 58.36  |
| 1086 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄村高沟西公变         | 200 | 16.48 | 160 | 127.04 | 127.04 |
| 1087 | 南阳镇平 | 10kV柳张线中其营北3#公变         | 200 | 34.23 | 160 | 91.54  | 91.54  |
| 1088 | 南阳镇平 | 后洼5#公变（机井）              | 100 | 15.02 | 80  | 64.98  | 64.98  |
| 1089 | 南阳镇平 | 10kV新柳线乡直东公变            | 250 | 49.1  | 200 | 77.25  | 77.25  |
| 1090 | 南阳镇平 | 10kV新魏线夏庄公变             | 100 | 12.72 | 80  | 67.28  | 67.28  |
| 1091 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线梁洼村部公变          | 200 | 43.22 | 160 | 73.56  | 73.56  |
| 1092 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张湾公变            | 400 | 45.05 | 320 | 139.80 | 139.80 |
| 1093 | 南阳镇平 | 10kV柳张线大苏庄土地治理17#公变（机井） | 200 | 5.11  | 160 | 149.78 | 149.78 |
| 1094 | 南阳镇平 | 柳泉铺村土地治理5#公变（机井）        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1095 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线梁洼公变            | 400 | 14.19 | 320 | 263.24 | 263.24 |
| 1096 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄李庄村1#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1097 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线大湖2#公变           | 200 | 25.93 | 160 | 108.14 | 108.14 |
| 1098 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线黄棟树庙公变           | 200 | 5.81  | 160 | 148.38 | 148.38 |
| 1099 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线东魏营村2#机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1100 | 南阳镇平 | 刘洼北土地治理013#公变（机井）       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 1101 | 南阳镇平 | 10kV新魏线朝阳公变             | 100 | 41.26 | 80  | 38.74  | 38.74  |
| 1102 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线寺湾公变            | 50  | 65.84 | 40  | 7.08   | 7.08   |
| 1103 | 南阳镇平 | 温岗大水沟公变                 | 100 | 52.7  | 80  | 27.30  | 27.30  |
| 1104 | 南阳镇平 | 10kV新柳线小李庄公变            | 100 | 53.6  | 80  | 26.40  | 26.40  |
| 1105 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线马庄赵营公变          | 200 | 19.77 | 160 | 120.46 | 120.46 |
| 1106 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营西公变           | 200 | 28.95 | 160 | 102.10 | 102.10 |
| 1107 | 南阳镇平 | 10kV新柳线张庄公变             | 100 | 44.1  | 80  | 35.90  | 35.90  |
| 1108 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线苗沟公变             | 100 | 32.5  | 80  | 47.50  | 47.50  |
| 1109 | 南阳镇平 | 10kV新魏线大关口公变            | 50  | 24.08 | 40  | 27.96  | 27.96  |
| 1110 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄4#公变           | 200 | 24.69 | 160 | 110.62 | 110.62 |
| 1111 | 南阳镇平 | 10kV柳供线镇直3#公变           | 500 | 43.6  | 400 | 182.00 | 182.00 |
| 1112 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线大温庄公变            | 200 | 14.3  | 160 | 131.40 | 131.40 |
| 1113 | 南阳镇平 | 10kV新柳线镇直北2#公变          | 315 | 25.67 | 252 | 171.14 | 171.14 |
| 1114 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线马庄公变            | 200 | 25.84 | 160 | 108.32 | 108.32 |
| 1115 | 南阳镇平 | 10kV新柳线肖庄公变             | 200 | 30.09 | 160 | 99.82  | 99.82  |
| 1116 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线铁匠庄2#公变          | 200 | 35.96 | 160 | 88.08  | 88.08  |
| 1117 | 南阳镇平 | 10kV新柳线任家庄公变            | 250 | 35.35 | 200 | 111.63 | 111.63 |
| 1118 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄村沙河公变          | 200 | 13.59 | 160 | 132.82 | 132.82 |
| 1119 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线白沟南公变            | 200 | 19.19 | 160 | 121.62 | 121.62 |
| 1120 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线罗庄西公变           | 200 | 38.65 | 160 | 82.70  | 82.70  |
| 1121 | 南阳镇平 | 10kV新雪线八里桥公变            | 250 | 7.58  | 200 | 181.05 | 181.05 |
| 1122 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄3#公变           | 80  | 52.19 | 64  | 22.25  | 22.25  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1123 | 南阳镇平 | 后洼李庄公变                | 100 | 14.99 | 80  | 65.01  | 65.01  |
| 1124 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张湾村3号机井公变     | 100 | 5.23  | 80  | 74.77  | 74.77  |
| 1125 | 南阳镇平 | 10kV新柳线镇直东公变          | 315 | 31.92 | 252 | 151.45 | 151.45 |
| 1126 | 南阳镇平 | 10kV新柳线黄棟树岗公变         | 200 | 0.07  | 160 | 159.86 | 159.86 |
| 1127 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线土地平整项目3号      | 100 | 4.84  | 80  | 75.16  | 75.16  |
| 1128 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张湾村1#机井公变     | 100 | 13.78 | 80  | 66.22  | 66.22  |
| 1129 | 南阳镇平 | 10kV新魏线大陈庄公变          | 200 | 15.1  | 160 | 129.80 | 129.80 |
| 1130 | 南阳镇平 | 10kV新魏线牛王庙北公变         | 100 | 36.26 | 80  | 43.74  | 43.74  |
| 1131 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线下庄河南公变         | 100 | 33.86 | 80  | 46.14  | 46.14  |
| 1132 | 南阳镇平 | 西沟村土地治理31#公变（机井）      | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1133 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线大营3#公变         | 200 | 29.79 | 160 | 100.42 | 100.42 |
| 1134 | 南阳镇平 | 肖庄村肖庄2号机井台区考核表（机井）    | 100 | 1.97  | 80  | 78.03  | 78.03  |
| 1135 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线后马岗公变         | 80  | 27.93 | 64  | 41.66  | 41.66  |
| 1136 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线韩沟公变           | 200 | 50.78 | 160 | 58.44  | 58.44  |
| 1137 | 南阳镇平 | 寺南庄公变                 | 100 | 32.51 | 80  | 47.49  | 47.49  |
| 1138 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线铁匠庄3#公变       | 100 | 16.7  | 80  | 63.30  | 63.30  |
| 1139 | 南阳镇平 | 10kV杨柳线大湖东公变(机井)      | 100 | 31.25 | 80  | 48.75  | 48.75  |
| 1140 | 南阳镇平 | 田岗土地治理01#公变（机井）       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 1141 | 南阳镇平 | 10kV新柳线王沟3#公变         | 100 | 36.51 | 80  | 43.49  | 43.49  |
| 1142 | 南阳镇平 | 10kV新柳线过岗公变           | 200 | 65.69 | 160 | 28.62  | 28.62  |
| 1143 | 南阳镇平 | 大湖村大湖1号机井公变           | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1144 | 南阳镇平 | 10kV新柳线胡家路口2#公变       | 100 | 21.65 | 80  | 58.35  | 58.35  |
| 1145 | 南阳镇平 | 10kV新魏线付营村付营2#机井公变    | 100 | 9.31  | 80  | 70.69  | 70.69  |
| 1146 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线罗庄北1#机井公变     | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 1147 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄村2#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1148 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营村新建抽水1#机井公变 | 100 | 13.48 | 80  | 66.52  | 66.52  |
| 1149 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄4#公变         | 200 | 26.35 | 160 | 107.30 | 107.30 |
| 1150 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线东魏营5#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1151 | 南阳镇平 | 10kV杨柳线常家沟公变          | 200 | 9.67  | 160 | 140.66 | 140.66 |
| 1152 | 南阳镇平 | 温岗3#公变                | 200 | 15.34 | 160 | 129.32 | 129.32 |
| 1153 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营北公变         | 200 | 18.41 | 160 | 123.18 | 123.18 |
| 1154 | 南阳镇平 | 大湖村土地治理25#公变（机井）      | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1155 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线魏营2#公变         | 400 | 30.56 | 320 | 197.76 | 197.76 |
| 1156 | 南阳镇平 | 10kV新柳线西沟白岗2#公变       | 200 | 8.16  | 160 | 143.68 | 143.68 |
| 1157 | 南阳镇平 | 10kV柳张线中其营村部公变        | 250 | 0.05  | 200 | 199.88 | 199.88 |
| 1158 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线下庄公变           | 315 | 32    | 252 | 151.20 | 151.20 |
| 1159 | 南阳镇平 | 10kV新柳线张庄2#公变         | 400 | 2.36  | 320 | 310.56 | 310.56 |
| 1160 | 南阳镇平 | 田岗土地治理02#公变（机井）       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1161 | 南阳镇平 | 10kV新柳线邢营3#公变         | 200 | 4.5   | 160 | 151.00 | 151.00 |
| 1162 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线常营西公变          | 200 | 32.35 | 160 | 95.30  | 95.30  |
| 1163 | 南阳镇平 | 10kV新柳线倒流河公变          | 315 | 23.57 | 252 | 177.75 | 177.75 |
| 1164 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线长留山公变          | 200 | 15.11 | 160 | 129.78 | 129.78 |
| 1165 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄村杨庄东公变       | 200 | 26.03 | 160 | 107.94 | 107.94 |
| 1166 | 南阳镇平 | 大榆树村大榆树2号机井台区考核表（机井）  | 100 | 9.31  | 80  | 70.69  | 70.69  |
| 1167 | 南阳镇平 | 西沟白岗公变                | 200 | 23.97 | 160 | 112.06 | 112.06 |
| 1168 | 南阳镇平 | 田岗土地治理03#公变（机井）       | 250 | 45    | 200 | 87.50  | 87.50  |
| 1169 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线土地平整项目1号（机井）  | 100 | 12.89 | 80  | 67.11  | 67.11  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |        |     |        |                  |
|------|------|-------------------------|-----|--------|-----|--------|------------------|
| 1170 | 南阳镇平 | 10kV新魏线付营土地治理050#公变（机井） | 200 | 3.1    | 160 | 153.80 | 153.80           |
| 1171 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗东公变           | 200 | 26.96  | 160 | 106.08 | 106.08           |
| 1172 | 南阳镇平 | 石岩岗2#公变                 | 100 | 11.78  | 80  | 68.22  | 68.22            |
| 1173 | 南阳镇平 | 10kV杨柳线后洼3#公变           | 100 | 24.68  | 80  | 55.32  | 55.32            |
| 1174 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线灌上2#公变          | 200 | 9.56   | 160 | 140.88 | 140.88           |
| 1175 | 南阳镇平 | 10kV新魏线小李庄2#公变          | 100 | 15.52  | 80  | 64.48  | 64.48            |
| 1176 | 南阳镇平 | 10kV新柳线肖庄东公变            | 200 | 31.33  | 160 | 97.34  | 97.34            |
| 1177 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线下庄南公变            | 125 | 27.06  | 100 | 66.18  | 66.18            |
| 1178 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线韩家公变            | 50  | 30.97  | 40  | 24.52  | 24.52            |
| 1179 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线前马岗公变           | 100 | 31.42  | 80  | 48.58  | 48.58            |
| 1180 | 南阳镇平 | 10kV柳张线马营公变             | 250 | 54.5   | 200 | 63.75  | 63.75            |
| 1181 | 南阳镇平 | 10kV新魏线李老庄公变            | 200 | 14.95  | 160 | 130.10 | 130.10           |
| 1182 | 南阳镇平 | 10kV新魏线大石桥公变            | 100 | 25.24  | 80  | 54.76  | 54.76            |
| 1183 | 南阳镇平 | 10kV新柳线罗庄公变             | 200 | 27.77  | 160 | 104.46 | 104.46           |
| 1184 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线温营公变             | 250 | 12.59  | 200 | 168.53 | 168.53           |
| 1185 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线大庄寺公变            | 100 | 8      | 80  | 72.00  | 72.00            |
| 1186 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄5#公变           | 200 | 41.84  | 160 | 76.32  | 76.32            |
| 1187 | 南阳镇平 | 温岗2#公变                  | 200 | 37.37  | 160 | 85.26  | 85.26            |
| 1188 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线马庄胡家公变          | 50  | 30.65  | 40  | 24.68  | 24.68            |
| 1189 | 南阳镇平 | 10kV新开线胡家路口公变           | 200 | 28.92  | 160 | 102.16 | 102.16           |
| 1190 | 南阳镇平 | 10kV新竺线杨光寺公变            | 100 | 34.19  | 80  | 45.81  | 45.81            |
| 1191 | 南阳镇平 | 10kV杨柳线肖庄村肖庄1号机井公变      | 100 | 0      | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1192 | 南阳镇平 | 大温庄3#公变                 | 200 | 36.61  | 160 | 86.78  | 86.78            |
| 1193 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线小董庄公变           | 200 | 20.8   | 160 | 118.40 | 118.40           |
| 1194 | 南阳镇平 | 岗头土地治理04#公变（机井）         | 200 | 33.74  | 160 | 92.52  | 92.52            |
| 1195 | 南阳镇平 | 10kV柳供线镇直5#公变           | 200 | 82.7   | 160 | -5.40  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1196 | 南阳镇平 | 10kV新魏线付营土地治理049#公变（机井） | 200 | 0.01   | 160 | 159.98 | 159.98           |
| 1197 | 南阳镇平 | 王河北土地治理05#公变（机井）        | 200 | 4.77   | 160 | 150.46 | 150.46           |
| 1198 | 南阳镇平 | 大湖村土地治理30#公变（机井）        | 200 | 0      | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 1199 | 南阳镇平 | 10kV新开线赵营路口2#公变         | 250 | 38.99  | 200 | 102.53 | 102.53           |
| 1200 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线韩沟1#机井公变         | 100 | 11.82  | 80  | 68.18  | 68.18            |
| 1201 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线大田公变             | 30  | 0      | 24  | 24.00  | 24.00            |
| 1202 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线魏家庄公变           | 200 | 60.12  | 160 | 39.76  | 39.76            |
| 1203 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线李家沟公变            | 100 | 25.59  | 80  | 54.41  | 54.41            |
| 1204 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线朱岗3#公变          | 200 | 27.06  | 160 | 105.88 | 105.88           |
| 1205 | 南阳镇平 | 10kV新竺线苗岗公变             | 100 | 41.21  | 80  | 38.79  | 38.79            |
| 1206 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈沟公变             | 200 | 90.67  | 160 | -21.34 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1207 | 南阳镇平 | 10kV新柳线乡直公变             | 630 | 34.65  | 504 | 285.71 | 285.71           |
| 1208 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈沟3#公变           | 200 | 0      | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 1209 | 南阳镇平 | 10kV柳张线中其营公变            | 200 | 53.39  | 160 | 53.22  | 53.22            |
| 1210 | 南阳镇平 | 10kV柳张线马营3#公变           | 200 | 45.17  | 160 | 69.66  | 69.66            |
| 1211 | 南阳镇平 | 10kV新柳线杨岭头公变            | 100 | 67.78  | 80  | 12.22  | 12.22            |
| 1212 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄2#公变           | 160 | 107.61 | 128 | -44.18 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1213 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线大营公变             | 160 | 10.31 | 128 | 111.50 | 111.50 |
| 1214 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线小胡张营公变           | 200 | 28.82 | 160 | 102.36 | 102.36 |
| 1215 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线东魏营公变            | 160 | 28.64 | 128 | 82.18  | 82.18  |
| 1216 | 南阳镇平 | 柳泉公变                    | 200 | 16.73 | 160 | 126.54 | 126.54 |
| 1217 | 南阳镇平 | 10kV新柳线乡直南公变            | 315 | 54.95 | 252 | 78.91  | 78.91  |
| 1218 | 南阳镇平 | 10kV新魏线大李庄公变            | 160 | 17.31 | 128 | 100.30 | 100.30 |
| 1219 | 南阳镇平 | 温岗公变                    | 160 | 45    | 128 | 56.00  | 56.00  |
| 1220 | 南阳镇平 | 西沟村西沟1号机井公变             | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1221 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线张庄公变             | 200 | 30.71 | 160 | 98.58  | 98.58  |
| 1222 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线温营北公变            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1223 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线常营南公变            | 100 | 54.29 | 80  | 25.71  | 25.71  |
| 1224 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线下庄东公变            | 200 | 42.96 | 160 | 74.08  | 74.08  |
| 1225 | 南阳镇平 | 10kV新柳线任家庄土地治理48#公变（机井） | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 1226 | 南阳镇平 | 大湖村土地治理23#公变（机井）        | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 1227 | 南阳镇平 | 大湖村土地治理27#公变（机井）        | 200 | 13.85 | 160 | 132.30 | 132.30 |
| 1228 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线白沟北公变            | 200 | 23.26 | 160 | 113.48 | 113.48 |
| 1229 | 南阳镇平 | 10kV柳张线小苏庄土地治理20#公变（机井） | 200 | 9.61  | 160 | 140.78 | 140.78 |
| 1230 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线东魏营村3#机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1231 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线孙刘公变             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1232 | 南阳镇平 | 大庄寺2#公变                 | 100 | 37    | 80  | 43.00  | 43.00  |
| 1233 | 南阳镇平 | 传信庄3#公变                 | 200 | 25.86 | 160 | 108.28 | 108.28 |
| 1234 | 南阳镇平 | 10kV新魏线赵家公变             | 100 | 23.05 | 80  | 56.95  | 56.95  |
| 1235 | 南阳镇平 | 传信庄南土地治理06#公变（机井）       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 1236 | 南阳镇平 | 大湖村土地治理24#公变（机井）        | 200 | 7.38  | 160 | 145.24 | 145.24 |
| 1237 | 南阳镇平 | 10kV柳供线中学门口公变           | 315 | 40.73 | 252 | 123.70 | 123.70 |
| 1238 | 南阳镇平 | 10kV新魏线杨光寺2#公变          | 100 | 37.47 | 80  | 42.53  | 42.53  |
| 1239 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营2#公变          | 200 | 38.06 | 160 | 83.88  | 83.88  |
| 1240 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线白沟村1号机井公变        | 100 | 45.91 | 80  | 34.09  | 34.09  |
| 1241 | 南阳镇平 | 刘洼村刘洼2号机井台区考核表（机井）      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1242 | 南阳镇平 | 辛集村辛集1号机井公变             | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1243 | 南阳镇平 | 10kV新柳线李老庄3#公变          | 100 | 24.29 | 80  | 55.71  | 55.71  |
| 1244 | 南阳镇平 | 10kV新柳线稻谷田公变            | 200 | 15.43 | 160 | 129.14 | 129.14 |
| 1245 | 南阳镇平 | 大吴庄南土地治理08#公变（机井）       | 200 | 11.41 | 160 | 137.18 | 137.18 |
| 1246 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈山岗大营2#公变        | 100 | 37.07 | 80  | 42.93  | 42.93  |
| 1247 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张湾村2号机井公变       | 100 | 15.48 | 80  | 64.52  | 64.52  |
| 1248 | 南阳镇平 | 柳泉西土地治理33#公变（机井）        | 200 | 0.49  | 160 | 159.02 | 159.02 |
| 1249 | 南阳镇平 | 任家庄村任家庄2号机井台区考核表（机井）    | 100 | 3.55  | 80  | 76.45  | 76.45  |
| 1250 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线小苏扒公变           | 200 | 41.33 | 160 | 77.34  | 77.34  |
| 1251 | 南阳镇平 | 10kV新魏线小马庄公变            | 100 | 17.47 | 80  | 62.53  | 62.53  |
| 1252 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营西2#公变         | 100 | 24.37 | 80  | 55.63  | 55.63  |
| 1253 | 南阳镇平 | 大湖村土地治理28#公变（机井）        | 200 | 0.22  | 160 | 159.56 | 159.56 |
| 1254 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线西沟公变             | 200 | 10.76 | 160 | 138.48 | 138.48 |
| 1255 | 南阳镇平 | 10kV新魏线青山公变             | 100 | 23.71 | 80  | 56.29  | 56.29  |
| 1256 | 南阳镇平 | 10kV新柳线杜院公变             | 200 | 28.01 | 160 | 103.98 | 103.98 |
| 1257 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营村新建抽水2#机井公变   | 100 | 12.97 | 80  | 67.03  | 67.03  |
| 1258 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗村2号机井公变       | 100 | 7.47  | 80  | 72.53  | 72.53  |
| 1259 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线白沟提灌站机井公变        | 50  | 4.66  | 40  | 37.67  | 37.67  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |                  |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1260 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张湾2#公变          | 200 | 38.15 | 160 | 83.70  | 83.70            |
| 1261 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线常营公变             | 250 | 23.97 | 200 | 140.08 | 140.08           |
| 1262 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线姜洼公变             | 100 | 13.17 | 80  | 66.83  | 66.83            |
| 1263 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线孔营公变             | 315 | 35.92 | 252 | 138.85 | 138.85           |
| 1264 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线灌上公变            | 100 | 18.39 | 80  | 61.61  | 61.61            |
| 1265 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线高小庄公变           | 200 | 13.24 | 160 | 133.52 | 133.52           |
| 1266 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线王沟2#公变          | 200 | 14.25 | 160 | 131.50 | 131.50           |
| 1267 | 南阳镇平 | 10kV新魏线桑树湾公变            | 100 | 35.13 | 80  | 44.87  | 44.87            |
| 1268 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈沟2#公变           | 200 | 23.98 | 160 | 112.04 | 112.04           |
| 1269 | 南阳镇平 | 10kV柳供线中其营北公变           | 315 | 19.09 | 252 | 191.87 | 191.87           |
| 1270 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线大榆树公变           | 200 | 21.6  | 160 | 116.80 | 116.80           |
| 1271 | 南阳镇平 | 辛集公变                    | 200 | 22.95 | 160 | 114.10 | 114.10           |
| 1272 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线镇直2#公变           | 400 | 39.93 | 320 | 160.28 | 160.28           |
| 1273 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄村1号机井公变        | 100 | 29.13 | 80  | 50.87  | 50.87            |
| 1274 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营北2#公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 1275 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线朱岗北2#公变         | 315 | 65.89 | 252 | 44.45  | 44.45            |
| 1276 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线土地平整项目2号（机井）     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1277 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线大乔庄公变            | 200 | 18.45 | 160 | 123.10 | 123.10           |
| 1278 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄2#公变(机井)       | 200 | 15.58 | 160 | 128.84 | 128.84           |
| 1279 | 南阳镇平 | 温岗村部西土地治理36#公变（机井）      | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 1280 | 南阳镇平 | 10kV新柳线南岗公变             | 200 | 16.85 | 160 | 126.30 | 126.30           |
| 1281 | 南阳镇平 | 大庄寺3#公变                 | 200 | 11.81 | 160 | 136.38 | 136.38           |
| 1282 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线传信庄公变            | 200 | 12.4  | 160 | 135.20 | 135.20           |
| 1283 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线罗庄村2#机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1284 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线西岗白沟2#公变         | 200 | 14.45 | 160 | 131.10 | 131.10           |
| 1285 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线大榆树村3#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1286 | 南阳镇平 | 温营2#公变                  | 100 | 37.75 | 80  | 42.25  | 42.25            |
| 1287 | 南阳镇平 | 刘洼2#公变                  | 100 | 37.25 | 80  | 42.75  | 42.75            |
| 1288 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线大湖30公变           | 200 | 22.65 | 160 | 114.70 | 114.70           |
| 1289 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线老沟公变            | 200 | 48.88 | 160 | 62.24  | 62.24            |
| 1290 | 南阳镇平 | 10kV新开线赵营路口公变           | 160 | 91.64 | 128 | -18.62 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1291 | 南阳镇平 | 10kV新柳线刑营公变             | 100 | 48.69 | 80  | 31.31  | 31.31            |
| 1292 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张拨庄公变           | 200 | 32.04 | 160 | 95.92  | 95.92            |
| 1293 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线高沟东公变            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 1294 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线田岗3#公变           | 315 | 32.87 | 252 | 148.46 | 148.46           |
| 1295 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄3#公变           | 200 | 14.1  | 160 | 131.80 | 131.80           |
| 1296 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线张俺3#公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 1297 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线小湖2#公变           | 200 | 9.86  | 160 | 140.28 | 140.28           |
| 1298 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗北公变           | 200 | 29.56 | 160 | 100.88 | 100.88           |
| 1299 | 南阳镇平 | 10kV柳张线大苏庄土地治理18#公变（机井） | 200 | 3.2   | 160 | 153.60 | 153.60           |
| 1300 | 南阳镇平 | 10kV新柳线乡直西公变            | 250 | 34.29 | 200 | 114.28 | 114.28           |
| 1301 | 南阳镇平 | 10kV新雪线八里桥赵庄公变          | 100 | 54.2  | 80  | 25.80  | 25.80            |
| 1302 | 南阳镇平 | 大温庄土地治理37#公变（机井）        | 200 | 2.04  | 160 | 155.92 | 155.92           |
| 1303 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线魏冲公变            | 100 | 45.6  | 80  | 34.40  | 34.40            |
| 1304 | 南阳镇平 | 10kV新柳线乡直北公变            | 400 | 17.06 | 320 | 251.76 | 251.76           |
| 1305 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线中心岗2#公变         | 200 | 40.92 | 160 | 78.16  | 78.16            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |        |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1306 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线苏扒公变               | 200 | 21.27 | 160 | 117.46 | 117.46 |
| 1307 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线五岔沟公变              | 100 | 32.06 | 80  | 47.94  | 47.94  |
| 1308 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线梁洼井井通公变           | 100 | 68.68 | 80  | 11.32  | 11.32  |
| 1309 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线山头公变               | 200 | 21.51 | 160 | 116.98 | 116.98 |
| 1310 | 南阳镇平 | 10kV新魏线裴营公变               | 100 | 22.86 | 80  | 57.14  | 57.14  |
| 1311 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线各沟公变               | 100 | 39.77 | 80  | 40.23  | 40.23  |
| 1312 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线高沟公变               | 200 | 33.53 | 160 | 92.94  | 92.94  |
| 1313 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄东公变              | 315 | 20.48 | 252 | 187.49 | 187.49 |
| 1314 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线铁匠庄何沟公变           | 100 | 25.04 | 80  | 54.96  | 54.96  |
| 1315 | 南阳镇平 | 10kV新魏线青山上岗公变             | 200 | 17.18 | 160 | 125.64 | 125.64 |
| 1316 | 南阳镇平 | 石岩岗公变                     | 100 | 27.77 | 80  | 52.23  | 52.23  |
| 1317 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线大韩沟公变              | 200 | 40.77 | 160 | 78.46  | 78.46  |
| 1318 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线朱岗岗坡公变            | 100 | 57.27 | 80  | 22.73  | 22.73  |
| 1319 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线赵营公变               | 200 | 71.55 | 160 | 16.90  | 16.90  |
| 1320 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线罗庄公变              | 400 | 36.5  | 320 | 174.00 | 174.00 |
| 1321 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线镇直公变               | 400 | 36.53 | 320 | 173.88 | 173.88 |
| 1322 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线刘洼公变               | 200 | 9.27  | 160 | 141.46 | 141.46 |
| 1323 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线后洼杏花山公变            | 100 | 5.77  | 80  | 74.23  | 74.23  |
| 1324 | 南阳镇平 | 10kV新柳线王沟公变               | 100 | 41.57 | 80  | 38.43  | 38.43  |
| 1325 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线范营公变              | 100 | 41.26 | 80  | 38.74  | 38.74  |
| 1326 | 南阳镇平 | 10kV柳柳线吕岗公变               | 200 | 14.56 | 160 | 130.88 | 130.88 |
| 1327 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线张俺2#公变             | 50  | 21.56 | 40  | 29.22  | 29.22  |
| 1328 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄村1号机井公变          | 100 | 15.58 | 80  | 64.42  | 64.42  |
| 1329 | 南阳镇平 | 大湖西公变                     | 200 | 25.8  | 160 | 108.40 | 108.40 |
| 1330 | 南阳镇平 | 辛集土地治理011#公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1331 | 南阳镇平 | 10kV新柳线大水沟南土地治理041#公变（机井） | 200 | 0.77  | 160 | 158.46 | 158.46 |
| 1332 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线高标准农田1#公变（机井）      | 100 | 6.48  | 80  | 73.52  | 73.52  |
| 1333 | 南阳镇平 | 10kV新魏线梁家2#公变             | 100 | 18.73 | 80  | 61.27  | 61.27  |
| 1334 | 南阳镇平 | 10kV新柳线肖庄北土地治理040#公变（机井）  | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 1335 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线白沟6#机井公变           | 100 | 10.95 | 80  | 69.05  | 69.05  |
| 1336 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线高标准农田2#公变（机井）      | 100 | 6.41  | 80  | 73.59  | 73.59  |
| 1337 | 南阳镇平 | 10kV柳供线镇政府东公变             | 200 | 70.2  | 160 | 19.60  | 19.60  |
| 1338 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线孔营小乔庄2#公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1339 | 南阳镇平 | 10kV新魏线付营村大石桥1号机井公变       | 100 | 44.48 | 80  | 35.52  | 35.52  |
| 1340 | 南阳镇平 | 10kV新魏线长营公变               | 100 | 24.21 | 80  | 55.79  | 55.79  |
| 1341 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线赵营新区公变            | 200 | 35.77 | 160 | 88.46  | 88.46  |
| 1342 | 南阳镇平 | 10kV新柳线肖庄西公变              | 200 | 42.78 | 160 | 74.44  | 74.44  |
| 1343 | 南阳镇平 | 10kV新柳线黄棟树岗土地治理046#公变（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1344 | 南阳镇平 | 10kV新魏线李老庄土地治理051#公变（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1345 | 南阳镇平 | 马小庄南土地治理19#公变（机井）         | 200 | 2.58  | 160 | 154.84 | 154.84 |
| 1346 | 南阳镇平 | 10kV新魏线付营村付营4#机井公变        | 100 | 15.34 | 80  | 64.66  | 64.66  |
| 1347 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线白沟村2号机井公变          | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1348 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线苏庄村赵庄公变           | 100 | 63.27 | 80  | 16.73  | 16.73  |
| 1349 | 南阳镇平 | 10kV新柳线邢营2#公变             | 100 | 33.34 | 80  | 46.66  | 46.66  |
| 1350 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线土地平整项目5号          | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1351 | 南阳镇平 | 10kV新柳线大榆树4#公变            | 250 | 25.53 | 200 | 136.18 | 136.18 |
| 1352 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄村王庄北公变           | 200 | 39.37 | 160 | 81.26  | 81.26  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |                  |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1353 | 南阳镇平 | 10kV新魏线付营村机井公变            | 100 | 25.89 | 80  | 54.11  | 54.11            |
| 1354 | 南阳镇平 | 温岗沙沟2#公变                  | 200 | 26.3  | 160 | 107.40 | 107.40           |
| 1355 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈沟北公变(机井)          | 100 | 40.98 | 80  | 39.02  | 39.02            |
| 1356 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张马庄村1号机井公变        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1357 | 南阳镇平 | 10kV新柳线前洼东土地治理43#公变(机井)   | 200 | 2.55  | 160 | 154.90 | 154.90           |
| 1358 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线张湾3#公变            | 200 | 16.72 | 160 | 126.56 | 126.56           |
| 1359 | 南阳镇平 | 10kV新柳线黄棟树岗土地治理047#公变(机井) | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98           |
| 1360 | 南阳镇平 | 10kV新魏线李老庄2#公变            | 200 | 17.1  | 160 | 125.80 | 125.80           |
| 1361 | 南阳镇平 | 10kV柳张线小苏庄公变              | 200 | 25.64 | 160 | 108.72 | 108.72           |
| 1362 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线王庄南机井公变            | 250 | 0     | 200 | 200.00 | 200.00           |
| 1363 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线高标准农田4#公变(机井)      | 100 | 29.09 | 80  | 50.91  | 50.91            |
| 1364 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线罗庄村3#机井公变         | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97            |
| 1365 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线朱岗村1号机井公变         | 100 | 105.7 | 80  | -25.70 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1366 | 南阳镇平 | 10kV新柳线大榆树3#公变            | 200 | 39.78 | 160 | 80.44  | 80.44            |
| 1367 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线大梁洼北公变            | 100 | 36.1  | 80  | 43.90  | 43.90            |
| 1368 | 南阳镇平 | 温营3#公变                    | 100 | 40.78 | 80  | 39.22  | 39.22            |
| 1369 | 南阳镇平 | 刘洼南土地治理014#公变(机井)         | 200 | 2.76  | 160 | 154.48 | 154.48           |
| 1370 | 南阳镇平 | 大榆树村大榆树1号机井台区考核表(机井)      | 100 | 5.86  | 80  | 74.14  | 74.14            |
| 1371 | 南阳镇平 | 田岗2#公变                    | 200 | 65.22 | 160 | 29.56  | 29.56            |
| 1372 | 南阳镇平 | 温营东土地治理012#公变(机井)         | 200 | 3.17  | 160 | 153.66 | 153.66           |
| 1373 | 南阳镇平 | 前袁庄公变                     | 200 | 28.06 | 160 | 103.88 | 103.88           |
| 1374 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线罗庄村1号机井公变         | 100 | 33.52 | 80  | 46.48  | 46.48            |
| 1375 | 南阳镇平 | 10kV新魏线付营村付营3#机井公变        | 100 | 3.79  | 80  | 76.21  | 76.21            |
| 1376 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线大苏扒2#公变            | 100 | 10.44 | 80  | 69.56  | 69.56            |
| 1377 | 南阳镇平 | 10kV新柳线任家庄村1#机井公变         | 500 | 2.4   | 400 | 388.00 | 388.00           |
| 1378 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线马庄2#公变            | 200 | 36.94 | 160 | 86.12  | 86.12            |
| 1379 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线魏营村村委公变            | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1380 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄公变               | 200 | 29.42 | 160 | 101.16 | 101.16           |
| 1381 | 南阳镇平 | 10kV新魏线山马庄公变              | 100 | 23.63 | 80  | 56.37  | 56.37            |
| 1382 | 南阳镇平 | 10kV宝供四线后马岗3#公变           | 100 | 11.81 | 80  | 68.19  | 68.19            |
| 1383 | 南阳镇平 | 10kV柳张线苏庄村李庄公变            | 200 | 17.46 | 160 | 125.08 | 125.08           |
| 1384 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线东魏营4#机井公变          | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1385 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄村杨庄北公变           | 200 | 57.07 | 160 | 45.86  | 45.86            |
| 1386 | 南阳镇平 | 温岗村温岗1号机井公变               | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1387 | 南阳镇平 | 刘洼西公变                     | 200 | 23.63 | 160 | 112.74 | 112.74           |
| 1388 | 南阳镇平 | 小吴庄公变                     | 200 | 9.9   | 160 | 140.20 | 140.20           |
| 1389 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线杨庄村李庄公变(机井)        | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98           |
| 1390 | 南阳镇平 | 10kV新柳线前洼西土地治理45#公变(机井)   | 200 | 5.91  | 160 | 148.18 | 148.18           |
| 1391 | 南阳镇平 | 温营南土地治理009#公变(机井)         | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98           |
| 1392 | 南阳镇平 | 10kV新雪线八里桥2#公变            | 200 | 49.18 | 160 | 61.64  | 61.64            |
| 1393 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线夏庄井井通公变(机井)        | 100 | 11.46 | 80  | 68.54  | 68.54            |
| 1394 | 南阳镇平 | 10kV新魏线党家2#公变             | 100 | 32.8  | 80  | 47.20  | 47.20            |
| 1395 | 南阳镇平 | 10kV新柳线镇直北公变              | 250 | 22.03 | 200 | 144.93 | 144.93           |
| 1396 | 南阳镇平 | 刘洼村机井台区考核表(机井)            | 100 | 8.45  | 80  | 71.55  | 71.55            |
| 1397 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线曲家公变               | 30  | 15.12 | 24  | 19.46  | 19.46            |
| 1398 | 南阳镇平 | 小温庄土地治理34#公变(机井)          | 200 | 4.1   | 160 | 151.80 | 151.80           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                     |     |       |     |        |                  |
|------|------|---------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1399 | 南阳镇平 | 10kV新柳线文化广场公变       | 200 | 50.13 | 160 | 59.74  | 59.74            |
| 1400 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线陈善岗李国岗公变     | 200 | 15.55 | 160 | 128.90 | 128.90           |
| 1401 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线罗庄南公变       | 200 | 45.19 | 160 | 69.62  | 69.62            |
| 1402 | 南阳镇平 | 10kV佛社线镇直西1#公变      | 315 | 57.95 | 252 | 69.46  | 69.46            |
| 1403 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄新村2#公变    | 400 | 25.94 | 320 | 216.24 | 216.24           |
| 1404 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线平地山南公变      | 200 | 14.64 | 160 | 130.72 | 130.72           |
| 1405 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线苏寨大理石公变     | 400 | 47.66 | 320 | 129.36 | 129.36           |
| 1406 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄晓正1#公变    | 315 | 54.22 | 252 | 81.21  | 81.21            |
| 1407 | 南阳镇平 | 10kV佛北线马隐店1#公变      | 250 | 30.61 | 200 | 123.48 | 123.48           |
| 1408 | 南阳镇平 | 10kV佛云线盘坡村张家庄公变     | 160 | 7.65  | 128 | 115.76 | 115.76           |
| 1409 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾公变        | 315 | 44.74 | 252 | 111.07 | 111.07           |
| 1410 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线田庄东公变       | 315 | 51.95 | 252 | 88.36  | 88.36            |
| 1411 | 南阳镇平 | 10kV官石线后地南公变        | 200 | 40.94 | 160 | 78.12  | 78.12            |
| 1412 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线老毕庄村委3#公变   | 400 | 39.41 | 320 | 162.36 | 162.36           |
| 1413 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺镇直东公变     | 500 | 39.51 | 400 | 202.45 | 202.45           |
| 1414 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄新村10#公变   | 250 | 12.19 | 200 | 169.53 | 169.53           |
| 1415 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线苏寨西公变       | 400 | 34.28 | 320 | 182.88 | 182.88           |
| 1416 | 南阳镇平 | 10kV佛云线黄棟崖东公变       | 200 | 8.07  | 160 | 143.86 | 143.86           |
| 1417 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线玉雕湾2#公变     | 200 | 53.82 | 160 | 52.36  | 52.36            |
| 1418 | 南阳镇平 | 温岗村大水沟1号机井公变        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1419 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线常营村倒座堂1号机井公变 | 100 | 11.84 | 80  | 68.16  | 68.16            |
| 1420 | 南阳镇平 | 10kV轩供二线中其营3#公变     | 200 | 44.34 | 160 | 71.32  | 71.32            |
| 1421 | 南阳镇平 | 10kV新柳线白石头公变        | 200 | 6.41  | 160 | 147.18 | 147.18           |
| 1422 | 南阳镇平 | 10kV轩供一线土地平整项目4号    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1423 | 南阳镇平 | 10kV柳遮线东魏营6#机井公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1424 | 南阳镇平 | 王河2#公变              | 200 | 24.93 | 160 | 110.14 | 110.14           |
| 1425 | 南阳镇平 | 10kV柳张线马营2#公变       | 400 | 24.55 | 320 | 221.80 | 221.80           |
| 1426 | 南阳镇平 | 后洼4#台区              | 200 | 11.4  | 160 | 137.20 | 137.20           |
| 1427 | 南阳镇平 | 10kV柳张线镇直4#公变       | 200 | 39.8  | 160 | 80.40  | 80.40            |
| 1428 | 南阳镇平 | 10kV佛北线张湾1#公变       | 315 | 51.85 | 252 | 88.67  | 88.67            |
| 1429 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线大仵营西公变      | 200 | 1.83  | 160 | 156.34 | 156.34           |
| 1430 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营村东5#公变    | 500 | 27.54 | 400 | 262.30 | 262.30           |
| 1431 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营村3#机井公变   | 80  | 0     | 64  | 64.00  | 64.00            |
| 1432 | 南阳镇平 | 10kV佛社线坡根西公变        | 250 | 33.94 | 200 | 115.15 | 115.15           |
| 1433 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄苏庄公变       | 315 | 40.21 | 252 | 125.34 | 125.34           |
| 1434 | 南阳镇平 | 10kV佛社线贺庄西1#公变      | 400 | 19.51 | 320 | 241.96 | 241.96           |
| 1435 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线李营东3#公变(机井)  | 100 | 22.85 | 80  | 57.15  | 57.15            |
| 1436 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营7#公变      | 200 | 70.35 | 160 | 19.30  | 19.30            |
| 1437 | 南阳镇平 | 10kV涅石线马洼5#公变       | 315 | 41.88 | 252 | 120.08 | 120.08           |
| 1438 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄23#公变     | 400 | 52.22 | 320 | 111.12 | 111.12           |
| 1439 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线姚营6#公变      | 200 | 43.56 | 160 | 72.88  | 72.88            |
| 1440 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线曹营1#公变      | 315 | 28.8  | 252 | 161.28 | 161.28           |
| 1441 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾中2#公变     | 100 | 87.35 | 80  | -7.35  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1442 | 南阳镇平 | 10kV佛平线魏湾16#公变      | 315 | 48.67 | 252 | 98.69  | 98.69            |
| 1443 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾9#公变       | 400 | 3.65  | 320 | 305.40 | 305.40           |
| 1444 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线韩洼3#公变      | 200 | 33    | 160 | 94.00  | 94.00            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |                  |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1445 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线苏寨东3#公变       | 400 | 27.96 | 320 | 208.16 | 208.16           |
| 1446 | 南阳镇平 | 10kV佛北线马隐店3#公变        | 315 | 49.09 | 252 | 97.37  | 97.37            |
| 1447 | 南阳镇平 | 10kV佛北线老毕庄北公变         | 315 | 13.19 | 252 | 210.45 | 210.45           |
| 1448 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线榆树庄西公变        | 200 | 59.47 | 160 | 41.06  | 41.06            |
| 1449 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线姚营3#公变        | 400 | 52.11 | 320 | 111.56 | 111.56           |
| 1450 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线石佛寺西1#公变      | 500 | 4.68  | 400 | 376.60 | 376.60           |
| 1451 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线杨沟3#公变        | 315 | 27.87 | 252 | 164.21 | 164.21           |
| 1452 | 南阳镇平 | 10kV佛作线乔营四龙庙公变        | 315 | 18.75 | 252 | 192.94 | 192.94           |
| 1453 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线石玉湾2#公变       | 200 | 56.17 | 160 | 47.66  | 47.66            |
| 1454 | 南阳镇平 | 10kV佛作线马洼2#公变         | 200 | 43.69 | 160 | 72.62  | 72.62            |
| 1455 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄新村5#公变      | 315 | 58.06 | 252 | 69.11  | 69.11            |
| 1456 | 南阳镇平 | 10kV官石线大仵营北公变         | 200 | 43.82 | 160 | 72.36  | 72.36            |
| 1457 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺镇直东2#公变     | 500 | 39.1  | 400 | 204.50 | 204.50           |
| 1458 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营村张庄公变       | 200 | 70.12 | 160 | 19.76  | 19.76            |
| 1459 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线玉雕湾3#公变       | 315 | 30.93 | 252 | 154.57 | 154.57           |
| 1460 | 南阳镇平 | 10kV佛作线韩冲3#公变         | 200 | 14.56 | 160 | 130.88 | 130.88           |
| 1461 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线尚营3#公变        | 200 | 66.63 | 160 | 26.74  | 26.74            |
| 1462 | 南阳镇平 | 10kV佛云线坡根北公变          | 315 | 7.17  | 252 | 229.41 | 229.41           |
| 1463 | 南阳镇平 | 10kV佛北线全家岭1公变         | 80  | 14.45 | 64  | 52.44  | 52.44            |
| 1464 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺北公变         | 500 | 27.02 | 400 | 264.90 | 264.90           |
| 1465 | 南阳镇平 | 10kV官石线大仵营公变          | 250 | 33.58 | 200 | 116.05 | 116.05           |
| 1466 | 南阳镇平 | 全湾公用变柱上变压器            | 200 | 60.51 | 160 | 38.98  | 38.98            |
| 1467 | 南阳镇平 | 0kV寨供三线石佛寺镇石佛寺村民委员会公变 | 315 | 47.04 | 252 | 103.82 | 103.82           |
| 1468 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线杨沟村里沟自然村公变    | 200 | 21.15 | 160 | 117.70 | 117.70           |
| 1469 | 南阳镇平 | 10kV佛北线老毕庄公变          | 500 | 32    | 400 | 240.00 | 240.00           |
| 1470 | 南阳镇平 | 10kV佛云线全堂开发区公变        | 200 | 19.74 | 160 | 120.52 | 120.52           |
| 1471 | 南阳镇平 | 10kV佛作线乔营西公变          | 400 | 68.22 | 320 | 47.12  | 47.12            |
| 1472 | 南阳镇平 | 10kV佛云线黄楝崖公变          | 315 | 27.41 | 252 | 165.66 | 165.66           |
| 1473 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄新村1号公变      | 400 | 41.88 | 320 | 152.48 | 152.48           |
| 1474 | 南阳镇平 | 10kV佛供线马洼中公变          | 200 | 58.77 | 160 | 42.46  | 42.46            |
| 1475 | 南阳镇平 | 10kV佛作线贺庄25#公变        | 400 | 28.65 | 320 | 205.40 | 205.40           |
| 1476 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺北1#公变       | 400 | 39.56 | 320 | 161.76 | 161.76           |
| 1477 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄村委门口公变      | 315 | 38    | 252 | 132.30 | 132.30           |
| 1478 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺东2#公变       | 630 | 85.77 | 504 | -36.35 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1479 | 南阳镇平 | 10kV佛云线黄楝崖西公变         | 100 | 21.17 | 80  | 58.83  | 58.83            |
| 1480 | 南阳镇平 | 10kV佛社线乡直北1#公变        | 400 | 68.53 | 320 | 45.88  | 45.88            |
| 1481 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线镇直南公变         | 500 | 59.14 | 400 | 104.30 | 104.30           |
| 1482 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营9#公变         | 250 | 50.62 | 200 | 73.45  | 73.45            |
| 1483 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线大仵营村2#机井公变    | 80  | 0     | 64  | 64.00  | 64.00            |
| 1484 | 南阳镇平 | 10kV佛北线老毕庄西2#公变       | 200 | 42.32 | 160 | 75.36  | 75.36            |
| 1485 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄22#公变       | 315 | 31.56 | 252 | 152.59 | 152.59           |
| 1486 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄21#公变       | 315 | 82.39 | 252 | -7.53  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1487 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营北3#公变       | 315 | 52.92 | 252 | 85.30  | 85.30            |
| 1488 | 南阳镇平 | 10kV佛云线全堂南公变          | 200 | 31.16 | 160 | 97.68  | 97.68            |
| 1489 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线榆树庄村1#机井公变    | 80  | 0     | 64  | 64.00  | 64.00            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                    |     |       |     |        |                  |
|------|------|--------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1490 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄26#公变     | 400 | 30.4  | 320 | 198.40 | 198.40           |
| 1491 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营西1#公变    | 315 | 59.37 | 252 | 64.98  | 64.98            |
| 1492 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾西2#公变    | 200 | 38.7  | 160 | 82.60  | 82.60            |
| 1493 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线贺庄东6#公变     | 315 | 18.91 | 252 | 192.43 | 192.43           |
| 1494 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线大仵营村1#机井公变 | 80  | 0     | 64  | 64.00  | 64.00            |
| 1495 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线榆树庄8#公变    | 315 | 54.03 | 252 | 81.81  | 81.81            |
| 1496 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾3#公变      | 200 | 44.03 | 160 | 71.94  | 71.94            |
| 1497 | 南阳镇平 | 10kV佛云线砂岗2#公变      | 200 | 11.33 | 160 | 137.34 | 137.34           |
| 1498 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线曹营西公变      | 200 | 81.49 | 160 | -2.98  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1499 | 南阳镇平 | 10kV佛社线乡直西公变       | 500 | 49.76 | 400 | 151.20 | 151.20           |
| 1500 | 南阳镇平 | 10kV官石线后地北公变       | 315 | 25.09 | 252 | 172.97 | 172.97           |
| 1501 | 南阳镇平 | 10kV佛什线榆树庄3#公变     | 500 | 63.06 | 400 | 84.70  | 84.70            |
| 1502 | 南阳镇平 | 10kV官石线小东营公变       | 200 | 35.46 | 160 | 89.08  | 89.08            |
| 1503 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线王木匠公变      | 400 | 35.21 | 320 | 179.16 | 179.16           |
| 1504 | 南阳镇平 | 10kV佛什线贺营南公变       | 315 | 80.68 | 252 | -2.14  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1505 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄5#公变      | 500 | 54.68 | 400 | 126.60 | 126.60           |
| 1506 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄姜营2#公变    | 500 | 54.98 | 400 | 125.10 | 125.10           |
| 1507 | 南阳镇平 | 10kV佛社线镇政府2#公变     | 500 | 14.43 | 400 | 327.85 | 327.85           |
| 1508 | 南阳镇平 | 10kV佛北线老毕庄西公变      | 315 | 61.74 | 252 | 57.52  | 57.52            |
| 1509 | 南阳镇平 | 10kV佛北线马隐店公变       | 315 | 45.38 | 252 | 109.05 | 109.05           |
| 1510 | 南阳镇平 | 10kV佛社线乡直东公变       | 500 | 43.02 | 400 | 184.90 | 184.90           |
| 1511 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄10#公变     | 630 | 49.94 | 504 | 189.38 | 189.38           |
| 1512 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营东公变      | 315 | 29.87 | 252 | 157.91 | 157.91           |
| 1513 | 南阳镇平 | 10kV佛什线罗坑公变        | 500 | 29.15 | 400 | 254.25 | 254.25           |
| 1514 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线韩洼公变       | 250 | 38.67 | 200 | 103.33 | 103.33           |
| 1515 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线尚营公变       | 400 | 23.1  | 320 | 227.60 | 227.60           |
| 1516 | 南阳镇平 | 10kV佛供线马洼公变        | 400 | 50.44 | 320 | 118.24 | 118.24           |
| 1517 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线乡直西1#公变    | 400 | 66.9  | 320 | 52.40  | 52.40            |
| 1518 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺东公变      | 630 | 48.56 | 504 | 198.07 | 198.07           |
| 1519 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线田庄西公变      | 200 | 55.7  | 160 | 48.60  | 48.60            |
| 1520 | 南阳镇平 | 10kV佛供线马洼7#公变      | 200 | 47.7  | 160 | 64.60  | 64.60            |
| 1521 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄8#公变     | 400 | 54.85 | 320 | 100.60 | 100.60           |
| 1522 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾东公变      | 630 | 41.85 | 504 | 240.35 | 240.35           |
| 1523 | 南阳镇平 | 10kV佛北线全家岭村张沟公变    | 100 | 9.22  | 80  | 70.78  | 70.78            |
| 1524 | 南阳镇平 | 10kV佛什线贺家公变        | 200 | 3.62  | 160 | 152.76 | 152.76           |
| 1525 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营村1#机井公变  | 80  | 0.86  | 64  | 63.31  | 63.31            |
| 1526 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线玉佛桥西公变     | 400 | 39.74 | 320 | 161.04 | 161.04           |
| 1527 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺12#公变    | 400 | 46.01 | 320 | 135.96 | 135.96           |
| 1528 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线韩洼2#公变     | 315 | 33.78 | 252 | 145.59 | 145.59           |
| 1529 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄村委5#公变   | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00           |
| 1530 | 南阳镇平 | 10kV佛云线砂岗1#公变      | 200 | 22.66 | 160 | 114.68 | 114.68           |
| 1531 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营东4#公变    | 500 | 35.41 | 400 | 222.95 | 222.95           |
| 1532 | 南阳镇平 | 10kV佛云线岭东2#公变      | 160 | 4.03  | 128 | 121.55 | 121.55           |
| 1533 | 南阳镇平 | 10kV官石线大仵营南公变      | 315 | 46.86 | 252 | 104.39 | 104.39           |
| 1534 | 南阳镇平 | 10kV佛北线张沟6#公变      | 200 | 12.2  | 160 | 135.60 | 135.60           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                    |     |       |     |        |                  |
|------|------|--------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1535 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线苏寨北2#公变    | 200 | 70.04 | 160 | 19.92  | 19.92            |
| 1536 | 南阳镇平 | 10kV佛北线党湾3#公变      | 200 | 12.45 | 160 | 135.10 | 135.10           |
| 1537 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄17#公变    | 500 | 39.81 | 400 | 200.95 | 200.95           |
| 1538 | 南阳镇平 | 10kV佛平线新村18#公变     | 400 | 67.91 | 320 | 48.36  | 48.36            |
| 1539 | 南阳镇平 | 10kV涅石线姜营4#公变      | 315 | 67.36 | 252 | 39.82  | 39.82            |
| 1540 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄新村7#公变   | 400 | 38.95 | 320 | 164.20 | 164.20           |
| 1541 | 南阳镇平 | 10kV涅石线石佛寺开发区2#公变  | 500 | 50.34 | 400 | 148.30 | 148.30           |
| 1542 | 南阳镇平 | 10kV佛作线贺庄东3#公变     | 400 | 38.35 | 320 | 166.60 | 166.60           |
| 1543 | 南阳镇平 | 10kV佛作线贺家2#公变      | 200 | 15.57 | 160 | 128.86 | 128.86           |
| 1544 | 南阳镇平 | 10kV佛社线镇政府5#公变     | 315 | 39.59 | 252 | 127.29 | 127.29           |
| 1545 | 南阳镇平 | 10kV佛云线坡根村岭东公变     | 160 | 16.94 | 128 | 100.90 | 100.90           |
| 1546 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线苏寨南公变       | 315 | 70.16 | 252 | 31.00  | 31.00            |
| 1547 | 南阳镇平 | 10kV官石线后地东公变       | 200 | 23    | 160 | 114.00 | 114.00           |
| 1548 | 南阳镇平 | 10kV佛作线十里坡1#公变     | 200 | 10.1  | 160 | 139.80 | 139.80           |
| 1549 | 南阳镇平 | 10kV佛社线乡直东1#公变     | 315 | 48.73 | 252 | 98.50  | 98.50            |
| 1550 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄东公变      | 315 | 42.4  | 252 | 118.44 | 118.44           |
| 1551 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾6#公变      | 400 | 15.9  | 320 | 256.40 | 256.40           |
| 1552 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾村2#机井公变  | 80  | 7.15  | 64  | 58.28  | 58.28            |
| 1553 | 南阳镇平 | 10kV佛供线贺庄东2#公变     | 200 | 63.03 | 160 | 33.94  | 33.94            |
| 1554 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线贺营5#公变     | 315 | 56.28 | 252 | 74.72  | 74.72            |
| 1555 | 南阳镇平 | 10kV佛云线砂岗村陆家沟公变    | 200 | 26.01 | 160 | 107.98 | 107.98           |
| 1556 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄村委2#公变   | 400 | 49.15 | 320 | 123.40 | 123.40           |
| 1557 | 南阳镇平 | 10kV佛北线马隐店王湾公变     | 315 | 36.54 | 252 | 136.90 | 136.90           |
| 1558 | 南阳镇平 | 10kV佛北线全家岭村党湾2#公变  | 200 | 13.77 | 160 | 132.46 | 132.46           |
| 1559 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线尚营2#公变     | 315 | 58.72 | 252 | 67.03  | 67.03            |
| 1560 | 南阳镇平 | 10kV佛作线姚营2#公变      | 630 | 25.37 | 504 | 344.17 | 344.17           |
| 1561 | 南阳镇平 | 10kV佛平线镇直北1#公变     | 315 | 60.36 | 252 | 61.87  | 61.87            |
| 1562 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营西2#公变    | 200 | 65.36 | 160 | 29.28  | 29.28            |
| 1563 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾桥头公变     | 250 | 31.84 | 200 | 120.40 | 120.40           |
| 1564 | 南阳镇平 | 10kV佛社线贺庄西公变       | 315 | 40.99 | 252 | 122.88 | 122.88           |
| 1565 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线王木匠2#公变    | 200 | 40.14 | 160 | 79.72  | 79.72            |
| 1566 | 南阳镇平 | 10kV佛云线盘坡公变        | 315 | 3.5   | 252 | 240.98 | 240.98           |
| 1567 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营北公变       | 160 | 41.01 | 128 | 62.38  | 62.38            |
| 1568 | 南阳镇平 | 10kV佛平线石佛寺5#公变     | 500 | 23.37 | 400 | 283.15 | 283.15           |
| 1569 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线榆树庄村2#机井公变 | 80  | 0     | 64  | 64.00  | 64.00            |
| 1570 | 南阳镇平 | 10kV佛北线王湾2#公变      | 315 | 20.75 | 252 | 186.64 | 186.64           |
| 1571 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营东6#公变    | 315 | 31    | 252 | 154.35 | 154.35           |
| 1572 | 南阳镇平 | 10kV涅石线石佛寺村2#公变    | 315 | 61.19 | 252 | 59.25  | 59.25            |
| 1573 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线乔营南公变      | 200 | 76.59 | 160 | 6.82   | 6.82             |
| 1574 | 南阳镇平 | 10kV涅石线石佛寺村8#公变    | 500 | 30.36 | 400 | 248.20 | 248.20           |
| 1575 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线姜沟公变       | 200 | 8.9   | 160 | 142.20 | 142.20           |
| 1576 | 南阳镇平 | 10kV佛北线老毕庄东2#公变    | 200 | 55.66 | 160 | 48.68  | 48.68            |
| 1577 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄玉器厂门口公变   | 315 | 75.57 | 252 | 13.95  | 13.95            |
| 1578 | 南阳镇平 | 10kV佛作线韩冲4#公变      | 200 | 9.36  | 160 | 141.28 | 141.28           |
| 1579 | 南阳镇平 | 10kV佛社线镇政府3#公变     | 315 | 46.39 | 252 | 105.87 | 105.87           |
| 1580 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾5#公变      | 200 | 80.59 | 160 | -1.18  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                    |     |       |     |        |        |
|------|------|--------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1581 | 南阳镇平 | 10kV佛北线马隐店5#公变     | 200 | 49.56 | 160 | 60.88  | 60.88  |
| 1582 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线平地山北公变     | 200 | 11.67 | 160 | 136.66 | 136.66 |
| 1583 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线后地西公变台区    | 200 | 35.77 | 160 | 88.46  | 88.46  |
| 1584 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺北2#公变    | 315 | 47.06 | 252 | 103.76 | 103.76 |
| 1585 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线榆树庄村3#机井公变 | 80  | 0     | 64  | 64.00  | 64.00  |
| 1586 | 南阳镇平 | 10kV佛云线砂岗3#公变      | 315 | 18.7  | 252 | 193.10 | 193.10 |
| 1587 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营4#公变      | 315 | 47.48 | 252 | 102.44 | 102.44 |
| 1588 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营南3#公变    | 250 | 39.38 | 200 | 101.55 | 101.55 |
| 1589 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线榆树庄7#公变    | 200 | 77.45 | 160 | 5.10   | 5.10   |
| 1590 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾1公变       | 400 | 28.54 | 320 | 205.84 | 205.84 |
| 1591 | 南阳镇平 | 10kV佛北线全家岭村石屋沟公变   | 200 | 18.79 | 160 | 122.42 | 122.42 |
| 1592 | 南阳镇平 | 10kV佛云线盘坡6号公变      | 315 | 2.87  | 252 | 242.96 | 242.96 |
| 1593 | 南阳镇平 | 10kV佛云线坡根村木兰庄公变    | 30  | 38.08 | 24  | 12.58  | 12.58  |
| 1594 | 南阳镇平 | 10kV佛云线砂岗西公变       | 200 | 42.02 | 160 | 75.96  | 75.96  |
| 1595 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线贺庄东5#公变     | 315 | 27.8  | 252 | 164.43 | 164.43 |
| 1596 | 南阳镇平 | 10kV佛仵线榆树庄东公变      | 400 | 63.97 | 320 | 64.12  | 64.12  |
| 1597 | 南阳镇平 | 10kV佛北线王湾3#公变      | 200 | 73.85 | 160 | 12.30  | 12.30  |
| 1598 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾村九龙沟公变    | 200 | 48.43 | 160 | 63.14  | 63.14  |
| 1599 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线榆树庄4#公变    | 315 | 59.49 | 252 | 64.61  | 64.61  |
| 1600 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线李营东2#公变     | 400 | 9.31  | 320 | 282.76 | 282.76 |
| 1601 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线大刘营村委公变     | 200 | 40.12 | 160 | 79.76  | 79.76  |
| 1602 | 南阳镇平 | 10kV佛平线玉雕湾公变       | 315 | 35.3  | 252 | 140.81 | 140.81 |
| 1603 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线王木匠4#公变    | 200 | 57.7  | 160 | 44.60  | 44.60  |
| 1604 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营北公变      | 500 | 32.32 | 400 | 238.40 | 238.40 |
| 1605 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄4#公变     | 500 | 27.65 | 400 | 261.75 | 261.75 |
| 1606 | 南阳镇平 | 10kV佛仵线榆树庄姚营公变     | 400 | 31.36 | 320 | 194.56 | 194.56 |
| 1607 | 南阳镇平 | 10kV涅石线马洼3#公变      | 400 | 32.03 | 320 | 191.88 | 191.88 |
| 1608 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线平地山公变      | 200 | 13.37 | 160 | 133.26 | 133.26 |
| 1609 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贾寨东公变      | 200 | 77.02 | 160 | 5.96   | 5.96   |
| 1610 | 南阳镇平 | 10kV佛北线马隐店村张湾公变    | 400 | 59.26 | 320 | 82.96  | 82.96  |
| 1611 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄2#公变     | 500 | 57.05 | 400 | 114.75 | 114.75 |
| 1612 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线石佛寺村3#公变    | 200 | 0.53  | 160 | 158.94 | 158.94 |
| 1613 | 南阳镇平 | 10kV佛仵线十里坡公变       | 250 | 30.65 | 200 | 123.38 | 123.38 |
| 1614 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄3#公变     | 500 | 27.92 | 400 | 260.40 | 260.40 |
| 1615 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄12#公变    | 315 | 53.15 | 252 | 84.58  | 84.58  |
| 1616 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄南公变      | 500 | 46.8  | 400 | 166.00 | 166.00 |
| 1617 | 南阳镇平 | 10kV佛北线全家岭村党湾1公变   | 200 | 22.67 | 160 | 114.66 | 114.66 |
| 1618 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营东2#公变    | 500 | 44.31 | 400 | 178.45 | 178.45 |
| 1619 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营2#公变      | 315 | 38.06 | 252 | 132.11 | 132.11 |
| 1620 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄31#公变     | 315 | 49.66 | 252 | 95.57  | 95.57  |
| 1621 | 南阳镇平 | 10kV佛云线盘坡村魏家庄公变    | 200 | 3.16  | 160 | 153.68 | 153.68 |
| 1622 | 南阳镇平 | 10kV佛云线坡根村寺门公变     | 200 | 3.47  | 160 | 153.06 | 153.06 |
| 1623 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾西公变      | 500 | 30.62 | 400 | 246.90 | 246.90 |
| 1624 | 南阳镇平 | 10kV佛社线贺庄公变        | 400 | 26.93 | 320 | 212.28 | 212.28 |
| 1625 | 南阳镇平 | 10kV佛仵线韩冲公变        | 200 | 42.64 | 160 | 74.72  | 74.72  |
| 1626 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄姜营公变      | 500 | 72.39 | 400 | 38.05  | 38.05  |
| 1627 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营中公变      | 160 | 47.5  | 128 | 52.00  | 52.00  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                    |     |        |     |        |                  |
|------|------|--------------------|-----|--------|-----|--------|------------------|
| 1628 | 南阳镇平 | 10kV佛作线韩冲苏家公变      | 200 | 17.93  | 160 | 124.14 | 124.14           |
| 1629 | 南阳镇平 | 10kV佛云线砂岗公变        | 315 | 31.48  | 252 | 152.84 | 152.84           |
| 1630 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营西岗公变     | 200 | 82.83  | 160 | -5.66  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1631 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄6#公变     | 315 | 48.85  | 252 | 98.12  | 98.12            |
| 1632 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾7#公变      | 200 | 18.59  | 160 | 122.82 | 122.82           |
| 1633 | 南阳镇平 | 10kV佛云线赵湾井井通1#公变   | 100 | 11.11  | 80  | 68.89  | 68.89            |
| 1634 | 南阳镇平 | 10kV佛社线贺庄姜营3#公变    | 315 | 42.57  | 252 | 117.90 | 117.90           |
| 1635 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾村1#机井公变  | 80  | 0      | 64  | 64.00  | 64.00            |
| 1636 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾东2#公变    | 400 | 0      | 320 | 320.00 | 320.00           |
| 1637 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线榆树庄9#公变    | 315 | 14.69  | 252 | 205.73 | 205.73           |
| 1638 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营村2#机井公变  | 80  | 31.64  | 64  | 38.69  | 38.69            |
| 1639 | 南阳镇平 | 10kV官石线大什营村2#公变    | 315 | 24.35  | 252 | 175.30 | 175.30           |
| 1640 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线尚营4#公变     | 200 | 49.47  | 160 | 61.06  | 61.06            |
| 1641 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线王木匠3#公变    | 200 | 37.68  | 160 | 84.64  | 84.64            |
| 1642 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线榆树庄北公变     | 200 | 76.63  | 160 | 6.74   | 6.74             |
| 1643 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾南公变      | 315 | 53.06  | 252 | 84.86  | 84.86            |
| 1644 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺开发区5#公变  | 315 | 47.08  | 252 | 103.70 | 103.70           |
| 1645 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄15#公变    | 500 | 49.08  | 400 | 154.60 | 154.60           |
| 1646 | 南阳镇平 | 10kV佛作线韩冲2#公变      | 200 | 8.02   | 160 | 143.96 | 143.96           |
| 1647 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线老毕庄新村19#公变 | 400 | 20.51  | 320 | 237.96 | 237.96           |
| 1648 | 南阳镇平 | 10kV佛云线全堂3#公变      | 200 | 10.47  | 160 | 139.06 | 139.06           |
| 1649 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄32#公变    | 400 | 19     | 320 | 244.00 | 244.00           |
| 1650 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄27#公变    | 315 | 44.55  | 252 | 111.67 | 111.67           |
| 1651 | 南阳镇平 | 10kV佛作线榆树庄6#公变     | 500 | 26.78  | 400 | 266.10 | 266.10           |
| 1652 | 南阳镇平 | 10kV佛北线马隐店2#公变     | 250 | 48.44  | 200 | 78.90  | 78.90            |
| 1653 | 南阳镇平 | 10kV官石线小东营东公变      | 315 | 28.28  | 252 | 162.92 | 162.92           |
| 1654 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线罗坑西公变      | 200 | 66.63  | 160 | 26.74  | 26.74            |
| 1655 | 南阳镇平 | 10kV佛作线乔营西1#公变     | 315 | 41.09  | 252 | 122.57 | 122.57           |
| 1656 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线石佛寺10#公变   | 400 | 38.71  | 320 | 165.16 | 165.16           |
| 1657 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线榆树庄2#公变    | 315 | 107.54 | 252 | -86.75 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1658 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线罗坑2#公变     | 400 | 42.81  | 320 | 148.76 | 148.76           |
| 1659 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾2#公变      | 200 | 38.19  | 160 | 83.62  | 83.62            |
| 1660 | 南阳镇平 | 10kV佛作线马洼6#公变      | 315 | 57.88  | 252 | 69.68  | 69.68            |
| 1661 | 南阳镇平 | 赵湾村2号机井台区考核表(机井)   | 100 | 7.63   | 80  | 72.37  | 72.37            |
| 1662 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营南2#公变    | 400 | 47.03  | 320 | 131.88 | 131.88           |
| 1663 | 南阳镇平 | 10kV佛作线马洼东公变       | 315 | 61     | 252 | 59.85  | 59.85            |
| 1664 | 南阳镇平 | 10kV佛云线盘坡2#公变      | 315 | 4.47   | 252 | 237.92 | 237.92           |
| 1665 | 南阳镇平 | 10kV佛北线全家岭村张沟3#公变  | 160 | 12.18  | 128 | 108.51 | 108.51           |
| 1666 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾村陆湾公变     | 315 | 22.21  | 252 | 182.04 | 182.04           |
| 1667 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线苏寨北公变      | 400 | 30.76  | 320 | 196.96 | 196.96           |
| 1668 | 南阳镇平 | 10kV佛社线乡直西2#公变     | 400 | 30.53  | 320 | 197.88 | 197.88           |
| 1669 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线姚营1#公变     | 315 | 65.87  | 252 | 44.51  | 44.51            |
| 1670 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线苏寨西1#公变    | 400 | 42.19  | 320 | 151.24 | 151.24           |
| 1671 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线苏寨东2#公变    | 200 | 50.29  | 160 | 59.42  | 59.42            |
| 1672 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾北公变      | 315 | 49.9   | 252 | 94.82  | 94.82            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                    |     |        |     |        |                  |
|------|------|--------------------|-----|--------|-----|--------|------------------|
| 1673 | 南阳镇平 | 10kV涅石线马洼8#公变      | 200 | 33.66  | 160 | 92.68  | 92.68            |
| 1674 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄18#公变     | 315 | 65.99  | 252 | 44.13  | 44.13            |
| 1675 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营村4#机井公变  | 80  | 0      | 64  | 64.00  | 64.00            |
| 1676 | 南阳镇平 | 10kV佛作线乔营东1#公变     | 400 | 57.67  | 320 | 89.32  | 89.32            |
| 1677 | 南阳镇平 | 10kV佛北线老毕庄西1#公变    | 500 | 13.86  | 400 | 330.70 | 330.70           |
| 1678 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄24#公变    | 500 | 72.3   | 400 | 38.50  | 38.50            |
| 1679 | 南阳镇平 | 10kV佛平线李营5#公变      | 200 | 20.66  | 160 | 118.68 | 118.68           |
| 1680 | 南阳镇平 | 10kV佛社线乡直北公变       | 500 | 49.02  | 400 | 154.90 | 154.90           |
| 1681 | 南阳镇平 | 10kV官石线小作营2#公变     | 200 | 72.91  | 160 | 14.18  | 14.18            |
| 1682 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营1#公变     | 315 | 104.54 | 252 | -77.30 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1683 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线杨沟1#公变     | 315 | 30.51  | 252 | 155.89 | 155.89           |
| 1684 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营1公变       | 630 | 30.84  | 504 | 309.71 | 309.71           |
| 1685 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线杨沟公变       | 250 | 40.24  | 200 | 99.40  | 99.40            |
| 1686 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线老毕庄新村9#公变  | 500 | 40.74  | 400 | 196.30 | 196.30           |
| 1687 | 南阳镇平 | 10kV官石线小作营公变       | 315 | 53.92  | 252 | 82.15  | 82.15            |
| 1688 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾中公变      | 500 | 27.92  | 400 | 260.40 | 260.40           |
| 1689 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营村东3#公变   | 315 | 78.7   | 252 | 4.09   | 4.09             |
| 1690 | 南阳镇平 | 10kV涅石线马洼南公变       | 315 | 53.88  | 252 | 82.28  | 82.28            |
| 1691 | 南阳镇平 | 10kV涅石线石佛寺开发区1#公变  | 500 | 61.99  | 400 | 90.05  | 90.05            |
| 1692 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营西公变      | 200 | 23.16  | 160 | 113.68 | 113.68           |
| 1693 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线姚营中公变      | 200 | 51.6   | 160 | 56.80  | 56.80            |
| 1694 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营北公变      | 315 | 54.94  | 252 | 78.94  | 78.94            |
| 1695 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线大作营村3#机井公变 | 80  | 0      | 64  | 64.00  | 64.00            |
| 1696 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营8#公变      | 400 | 39.45  | 320 | 162.20 | 162.20           |
| 1697 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线魏湾西1#公变    | 315 | 66.05  | 252 | 43.94  | 43.94            |
| 1698 | 南阳镇平 | 10kV佛云线黄楝崖1#公变     | 500 | 3.5    | 400 | 382.50 | 382.50           |
| 1699 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线石佛寺开发区4#公变 | 500 | 35.43  | 400 | 222.85 | 222.85           |
| 1700 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营南1#公变    | 315 | 36.9   | 252 | 135.77 | 135.77           |
| 1701 | 南阳镇平 | 10kV佛云线全堂公变        | 200 | 13.76  | 160 | 132.48 | 132.48           |
| 1702 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线贺营东1#公变    | 400 | 53.67  | 320 | 105.32 | 105.32           |
| 1703 | 南阳镇平 | 10kV佛作线贺庄9#公变      | 500 | 36.95  | 400 | 215.25 | 215.25           |
| 1704 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺村公变      | 500 | 39.35  | 400 | 203.25 | 203.25           |
| 1705 | 南阳镇平 | 10kV佛云线砂岗村石北岗公变    | 200 | 15.74  | 160 | 128.52 | 128.52           |
| 1706 | 南阳镇平 | 10kV佛云线老毕庄东公变      | 400 | 37.39  | 320 | 170.44 | 170.44           |
| 1707 | 南阳镇平 | 10kV官石线小东营南公变      | 200 | 47.67  | 160 | 64.66  | 64.66            |
| 1708 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贾寨西公变      | 160 | 57.81  | 128 | 35.50  | 35.50            |
| 1709 | 南阳镇平 | 10kV佛社线镇政府公变       | 630 | 29.14  | 504 | 320.42 | 320.42           |
| 1710 | 南阳镇平 | 老毕庄新村3#            | 315 | 50.97  | 252 | 91.44  | 91.44            |
| 1711 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线李营东公变       | 315 | 40.45  | 252 | 124.58 | 124.58           |
| 1712 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾东公变       | 400 | 38.36  | 320 | 166.56 | 166.56           |
| 1713 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营开发区公变    | 315 | 53.51  | 252 | 83.44  | 83.44            |
| 1714 | 南阳镇平 | 10kV佛云线坡根3#公变      | 100 | 26.72  | 80  | 53.28  | 53.28            |
| 1715 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线石玉湾公变      | 400 | 57.85  | 320 | 88.60  | 88.60            |
| 1716 | 南阳镇平 | 10kV涅石线石佛寺南公变      | 500 | 45.23  | 400 | 173.85 | 173.85           |
| 1717 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾村吕湾南公变    | 400 | 33.19  | 320 | 187.24 | 187.24           |
| 1718 | 南阳镇平 | 10kV佛作线姚营公变        | 500 | 37.53  | 400 | 212.35 | 212.35           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1719 | 南阳镇平 | 老毕庄村部                 | 500 | 37.2  | 400 | 214.00 | 214.00 |
| 1720 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺镇直西公变       | 315 | 37.92 | 252 | 132.55 | 132.55 |
| 1721 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线苏寨东公变         | 400 | 30.35 | 320 | 198.60 | 198.60 |
| 1722 | 南阳镇平 | 10kV佛平线石佛寺4#公变        | 315 | 56.03 | 252 | 75.51  | 75.51  |
| 1723 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄单营3#公变      | 400 | 61.97 | 320 | 72.12  | 72.12  |
| 1724 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线石佛寺西公变        | 630 | 59.37 | 504 | 129.97 | 129.97 |
| 1725 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄井井通2#公变(机井) | 100 | 2.69  | 80  | 77.31  | 77.31  |
| 1726 | 南阳镇平 | 10kV佛云线盘坡5号公变         | 200 | 19.62 | 160 | 120.76 | 120.76 |
| 1727 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄村委公变        | 400 | 33.85 | 320 | 184.60 | 184.60 |
| 1728 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营西公变         | 315 | 61.11 | 252 | 59.50  | 59.50  |
| 1729 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾村吕湾公变        | 315 | 48.44 | 252 | 99.41  | 99.41  |
| 1730 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄7#公变        | 315 | 51.24 | 252 | 90.59  | 90.59  |
| 1731 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线榆树庄公变         | 400 | 23.03 | 320 | 227.88 | 227.88 |
| 1732 | 南阳镇平 | 10kV官石线大什营开发公变        | 160 | 46.07 | 128 | 54.29  | 54.29  |
| 1733 | 南阳镇平 | 10kV佛什线乔营东公变          | 315 | 54.08 | 252 | 81.65  | 81.65  |
| 1734 | 南阳镇平 | 10kV寨供三线石佛寺开发区3#公变    | 500 | 44.17 | 400 | 179.15 | 179.15 |
| 1735 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线平地山南1#公变      | 200 | 3.15  | 160 | 153.70 | 153.70 |
| 1736 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线苏寨东1#公变        | 200 | 71.31 | 160 | 17.38  | 17.38  |
| 1737 | 南阳镇平 | 10kV佛云线黄棟崖2#公变        | 315 | 2.06  | 252 | 245.51 | 245.51 |
| 1738 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线曹营南公变         | 500 | 44.8  | 400 | 176.00 | 176.00 |
| 1739 | 南阳镇平 | 10kV佛北线宋湾2#公变         | 200 | 11.54 | 160 | 136.92 | 136.92 |
| 1740 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营5#公变         | 400 | 49.44 | 320 | 122.24 | 122.24 |
| 1741 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线乔营东2#公变       | 200 | 49.75 | 160 | 60.50  | 60.50  |
| 1742 | 南阳镇平 | 10kV佛北线赵湾村宋湾公变        | 200 | 25.3  | 160 | 109.40 | 109.40 |
| 1743 | 南阳镇平 | 10kV涅石线姜营南公变          | 400 | 35.6  | 320 | 177.60 | 177.60 |
| 1744 | 南阳镇平 | 10kV涅石线贺庄30#公变        | 100 | 10.7  | 80  | 69.30  | 69.30  |
| 1745 | 南阳镇平 | 10kV佛北线全湾1#公变         | 200 | 38.23 | 160 | 83.54  | 83.54  |
| 1746 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线杨沟2公变         | 315 | 23.89 | 252 | 176.75 | 176.75 |
| 1747 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线平地山村柳树沟公变     | 200 | 5.08  | 160 | 149.84 | 149.84 |
| 1748 | 南阳镇平 | 10kV官石线后地北1#公变        | 200 | 25.28 | 160 | 109.44 | 109.44 |
| 1749 | 南阳镇平 | 10kV佛北线石屋沟2#公变(机井)    | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1750 | 南阳镇平 | 10kV涅石线马洼4#公变         | 200 | 45.08 | 160 | 69.84  | 69.84  |
| 1751 | 南阳镇平 | 10kV涅石线石佛寺11#公变       | 315 | 76.18 | 252 | 12.03  | 12.03  |
| 1752 | 南阳镇平 | 10kV佛云线全堂2#公变         | 200 | 16.24 | 160 | 127.52 | 127.52 |
| 1753 | 南阳镇平 | 10kV佛社线石佛寺6#公变        | 500 | 47.14 | 400 | 164.30 | 164.30 |
| 1754 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营6#公变        | 200 | 69.52 | 160 | 20.96  | 20.96  |
| 1755 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线李营北2#公变        | 400 | 46.71 | 320 | 133.16 | 133.16 |
| 1756 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营7#公变         | 315 | 56.99 | 252 | 72.48  | 72.48  |
| 1757 | 南阳镇平 | 10kV佛供线石佛寺7#公变        | 315 | 51.01 | 252 | 91.32  | 91.32  |
| 1758 | 南阳镇平 | 10kV佛什线贺庄19#公变        | 500 | 26.57 | 400 | 267.15 | 267.15 |
| 1759 | 南阳镇平 | 10kV寨供四线贺庄16#公变       | 315 | 50.27 | 252 | 93.65  | 93.65  |
| 1760 | 南阳镇平 | 10kV佛什线榆树庄5#公变        | 315 | 64.32 | 252 | 49.39  | 49.39  |
| 1761 | 南阳镇平 | 10kV佛平线镇直北公变          | 400 | 43.08 | 320 | 147.68 | 147.68 |
| 1762 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营村曹营公变       | 500 | 46.58 | 400 | 167.10 | 167.10 |
| 1763 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贺营西1#公变       | 315 | 31.83 | 252 | 151.74 | 151.74 |
| 1764 | 南阳镇平 | 10kV佛平线单营6#公变         | 315 | 40.35 | 252 | 124.90 | 124.90 |
| 1765 | 南阳镇平 | 10kV佛社线贺庄20#公变        | 500 | 35.78 | 400 | 221.10 | 221.10 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |                  |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1766 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线乔营东3#公变        | 200 | 58.85 | 160 | 42.30  | 42.30            |
| 1767 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贾寨北公变          | 200 | 52.84 | 160 | 54.32  | 54.32            |
| 1768 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄3#公变         | 500 | 17.03 | 400 | 314.85 | 314.85           |
| 1769 | 南阳镇平 | 10kV寨供二线姚营5#公变         | 315 | 43.08 | 252 | 116.30 | 116.30           |
| 1770 | 南阳镇平 | 10kV佛云线砂岗康冲公变          | 160 | 62.39 | 128 | 28.18  | 28.18            |
| 1771 | 南阳镇平 | 10kV寨供一线贾寨南公变          | 200 | 69.88 | 160 | 20.24  | 20.24            |
| 1772 | 南阳镇平 | 10kV佛什线马洼9#公变          | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00           |
| 1773 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线韩洼4#公变         | 200 | 55.05 | 160 | 49.90  | 49.90            |
| 1774 | 南阳镇平 | 10kV佛平线老毕庄新村6#公变       | 250 | 93.33 | 200 | -33.33 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1775 | 南阳镇平 | 10kV佛供线贺庄13#公变         | 315 | 59.98 | 252 | 63.06  | 63.06            |
| 1776 | 南阳镇平 | 10kV寨供六线李营南公变          | 500 | 40.01 | 400 | 199.95 | 199.95           |
| 1777 | 南阳镇平 | 10kV官王线小潭庙公变           | 200 | 24.23 | 160 | 111.54 | 111.54           |
| 1778 | 南阳镇平 | 10kV官王线朱庄公变            | 200 | 50.87 | 160 | 58.26  | 58.26            |
| 1779 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线苏庄公变           | 200 | 30.91 | 160 | 98.18  | 98.18            |
| 1780 | 南阳镇平 | 10kV官社线街北1#公变          | 400 | 22.06 | 320 | 231.76 | 231.76           |
| 1781 | 南阳镇平 | 10kV官晁线齐营南公变           | 200 | 12.98 | 160 | 134.04 | 134.04           |
| 1782 | 南阳镇平 | 10kV高王线刘家公变            | 50  | 85.88 | 40  | -2.94  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1783 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴村13#机井       | 100 | 19.85 | 80  | 60.15  | 60.15            |
| 1784 | 南阳镇平 | 10kV官社线高标准农田街北一村6#机井公变 | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1785 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨村10#机井       | 100 | 33.11 | 80  | 46.89  | 46.89            |
| 1786 | 南阳镇平 | 10kV高王线胡营4#公变          | 200 | 25.34 | 160 | 109.32 | 109.32           |
| 1787 | 南阳镇平 | 10kV官晁线贾宋路口东公变         | 200 | 34.89 | 160 | 90.22  | 90.22            |
| 1788 | 南阳镇平 | 10kV官社线官路河南公变          | 200 | 12.75 | 160 | 134.50 | 134.50           |
| 1789 | 南阳镇平 | 10kV官王线慕营南公变           | 200 | 32.75 | 160 | 94.50  | 94.50            |
| 1790 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴北2#公变        | 200 | 34.79 | 160 | 90.42  | 90.42            |
| 1791 | 南阳镇平 | 10kV官社线高丘路口1#公变        | 250 | 22.52 | 200 | 143.70 | 143.70           |
| 1792 | 南阳镇平 | 10kV寨供七线甲林西公变          | 200 | 51.7  | 160 | 56.60  | 56.60            |
| 1793 | 南阳镇平 | 10kV官晁线闫营东公变           | 200 | 24.76 | 160 | 110.48 | 110.48           |
| 1794 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线吕营西公变          | 200 | 14.8  | 160 | 130.40 | 130.40           |
| 1795 | 南阳镇平 | 10kV官石线齐营村机井2#公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1796 | 南阳镇平 | 10kV官石线高标准农田齐营村2#机井公变  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1797 | 南阳镇平 | 10kV官王线马岗3#机井公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 1798 | 南阳镇平 | 10kV官石线贺坡西公变(机井)       | 50  | 0     | 40  | 40.00  | 40.00            |
| 1799 | 南阳镇平 | 10kV官王线靳营公变            | 200 | 32.43 | 160 | 95.14  | 95.14            |
| 1800 | 南阳镇平 | 10kV官晁线闫营公变            | 160 | 30.45 | 128 | 79.28  | 79.28            |
| 1801 | 南阳镇平 | 10kV官社线镇直公变            | 500 | 56.86 | 400 | 115.70 | 115.70           |
| 1802 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线吕营南公变          | 250 | 47.72 | 200 | 80.70  | 80.70            |
| 1803 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴东公变          | 400 | 26.42 | 320 | 214.32 | 214.32           |
| 1804 | 南阳镇平 | 10kV官王线农业综合开发2#(机井)    | 100 | 6.86  | 80  | 73.14  | 73.14            |
| 1805 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线苏庄南公变          | 200 | 97.63 | 160 | -35.26 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1806 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴西公变          | 400 | 24.07 | 320 | 223.72 | 223.72           |
| 1807 | 南阳镇平 | 胡营变压器                  | 200 | 11.88 | 160 | 136.24 | 136.24           |
| 1808 | 南阳镇平 | 10kV官王线王岗乡朱庄西公变        | 100 | 39.95 | 80  | 40.05  | 40.05            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1809 | 南阳镇平 | 10kV官社线宅子杨公变          | 250 | 40.69 | 200 | 98.28  | 98.28  |
| 1810 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线吕营北公变         | 400 | 25.04 | 320 | 219.84 | 219.84 |
| 1811 | 南阳镇平 | 10kV官王线农业综合开发3#（机井）   | 50  | 0     | 40  | 40.00  | 40.00  |
| 1812 | 南阳镇平 | 10kV官晁线大栗树东公变         | 160 | 49.01 | 128 | 49.58  | 49.58  |
| 1813 | 南阳镇平 | 10kV高王线厚碾盘北公变         | 200 | 12.9  | 160 | 134.20 | 134.20 |
| 1814 | 南阳镇平 | 10kV官晁线老张营北公变         | 200 | 38.25 | 160 | 83.50  | 83.50  |
| 1815 | 南阳镇平 | 10kV高王线马营公变           | 200 | 18    | 160 | 124.00 | 124.00 |
| 1816 | 南阳镇平 | 10kV官社线官桥寨北公变         | 200 | 34.25 | 160 | 91.50  | 91.50  |
| 1817 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线铁场南公变         | 500 | 51.95 | 400 | 140.25 | 140.25 |
| 1818 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线大庙2#公变        | 100 | 63.94 | 80  | 16.06  | 16.06  |
| 1819 | 南阳镇平 | 10kV官社线高丘路口公变         | 315 | 26.05 | 252 | 169.94 | 169.94 |
| 1820 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨南公变         | 200 | 38.24 | 160 | 83.52  | 83.52  |
| 1821 | 南阳镇平 | 10kV官石线齐营东公变          | 100 | 48.59 | 80  | 31.41  | 31.41  |
| 1822 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线罗营南公变         | 315 | 71.32 | 252 | 27.34  | 27.34  |
| 1823 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨北公变         | 200 | 34.91 | 160 | 90.18  | 90.18  |
| 1824 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线张营公变          | 400 | 34.36 | 320 | 182.56 | 182.56 |
| 1825 | 南阳镇平 | 10kV官王线赵坡公变           | 200 | 15.48 | 160 | 129.04 | 129.04 |
| 1826 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线梁堂北2#公变       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 1827 | 南阳镇平 | 10kV官王线杜庄公变           | 250 | 27.98 | 200 | 130.05 | 130.05 |
| 1828 | 南阳镇平 | 10kV高王线王岗乡郭杨营公变       | 315 | 13.62 | 252 | 209.10 | 209.10 |
| 1829 | 南阳镇平 | 10kV官王线农业综合开发4#变1（机井） | 160 | 8.4   | 128 | 114.56 | 114.56 |
| 1830 | 南阳镇平 | 10kV官石线齐营村机井1#公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1831 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线裴营南公变         | 200 | 35.51 | 160 | 88.98  | 88.98  |
| 1832 | 南阳镇平 | 曹家台区                  | 100 | 47.12 | 80  | 32.88  | 32.88  |
| 1833 | 南阳镇平 | 10kV官王线南管家北公变         | 200 | 13.99 | 160 | 132.02 | 132.02 |
| 1834 | 南阳镇平 | 10kV官石线郝堂新村公变         | 200 | 5.51  | 160 | 148.98 | 148.98 |
| 1835 | 南阳镇平 | 10kV官社线官路河北公变         | 200 | 26.77 | 160 | 106.46 | 106.46 |
| 1836 | 南阳镇平 | 10kV高王线乡直5#公变         | 200 | 30.7  | 160 | 98.60  | 98.60  |
| 1837 | 南阳镇平 | 魏岗台区                  | 250 | 8.58  | 200 | 178.55 | 178.55 |
| 1838 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线中户杨村15#机井     | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 1839 | 南阳镇平 | 10kV官晁线大栗树东2#公变       | 200 | 20.98 | 160 | 118.04 | 118.04 |
| 1840 | 南阳镇平 | 10kV高王线厚碾盘西公变         | 250 | 9.43  | 200 | 176.43 | 176.43 |
| 1841 | 南阳镇平 | 10kV官社线官路河南东公变        | 200 | 16.49 | 160 | 127.02 | 127.02 |
| 1842 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线苏庄西公变         | 200 | 28.6  | 160 | 102.80 | 102.80 |
| 1843 | 南阳镇平 | 10kV官王线竹园李东公变         | 200 | 23.37 | 160 | 113.26 | 113.26 |
| 1844 | 南阳镇平 | 10kV官晁线老张营村21#机井      | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 1845 | 南阳镇平 | 10kV高王线郭杨营2#公变        | 200 | 18.7  | 160 | 122.60 | 122.60 |
| 1846 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线裴营村17#机井公变    | 100 | 3.38  | 80  | 76.62  | 76.62  |
| 1847 | 南阳镇平 | 10kV官晁线老张营西公变         | 200 | 44.66 | 160 | 70.68  | 70.68  |
| 1848 | 南阳镇平 | 10KV官王线管家北公变(机井)      | 200 | 3.8   | 160 | 152.40 | 152.40 |
| 1849 | 南阳镇平 | 10kV高王线王岐家公变          | 100 | 8.04  | 80  | 71.96  | 71.96  |
| 1850 | 南阳镇平 | 10kV官社线高标准农田官路河4#机井公变 | 100 | 15.33 | 80  | 64.67  | 64.67  |
| 1851 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨3#公变        | 200 | 40.46 | 160 | 79.08  | 79.08  |
| 1852 | 南阳镇平 | 10kV高王线白家公变           | 200 | 30.05 | 160 | 99.90  | 99.90  |
| 1853 | 南阳镇平 | 10kV官王线杜庄4#机井公变       | 200 | 0.66  | 160 | 158.68 | 158.68 |
| 1854 | 南阳镇平 | 10kV官社线后营北公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |                  |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1855 | 南阳镇平 | 10kV官晁线贾宋路口北公变          | 200 | 95.07 | 160 | -30.14 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 1856 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线王楼2#公变          | 200 | 61.89 | 160 | 36.22  | 36.22            |
| 1857 | 南阳镇平 | 前裴营李岗台区                 | 100 | 47.06 | 80  | 32.94  | 32.94            |
| 1858 | 南阳镇平 | 10kV官王线慕营北公变            | 200 | 51.07 | 160 | 57.86  | 57.86            |
| 1859 | 南阳镇平 | 10kV高王线胡营开发区公变          | 200 | 20.08 | 160 | 119.84 | 119.84           |
| 1860 | 南阳镇平 | 10kV官石线高标准农田官路河村5#机井公变  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1861 | 南阳镇平 | 10kV高王线西李庄杨家公变          | 200 | 10.56 | 160 | 138.88 | 138.88           |
| 1862 | 南阳镇平 | 10kV高王线李营公变             | 200 | 19.07 | 160 | 121.86 | 121.86           |
| 1863 | 南阳镇平 | 10kV高王线创业园公变            | 400 | 18.37 | 320 | 246.52 | 246.52           |
| 1864 | 南阳镇平 | 10kV高王线乡直4#公变           | 200 | 21.3  | 160 | 117.40 | 117.40           |
| 1865 | 南阳镇平 | 10kV官社线高标准农田官桥寨5#机井公变   | 100 | 12.52 | 80  | 67.48  | 67.48            |
| 1866 | 南阳镇平 | 马岗郭家台区                  | 200 | 25.3  | 160 | 109.40 | 109.40           |
| 1867 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营村5#机井         | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98            |
| 1868 | 南阳镇平 | 10kV高王线厚碾盘公变            | 100 | 36.91 | 80  | 43.09  | 43.09            |
| 1869 | 南阳镇平 | 10kV官石线寨子杨机井3#公变        | 100 | 9.75  | 80  | 70.25  | 70.25            |
| 1870 | 南阳镇平 | 10kV官晁线老张营村1#机井         | 100 | 31.79 | 80  | 48.21  | 48.21            |
| 1871 | 南阳镇平 | 10kV官晁线老张营4#公变          | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00           |
| 1872 | 南阳镇平 | 10kV官王线南官家公变            | 200 | 19.55 | 160 | 120.90 | 120.90           |
| 1873 | 南阳镇平 | 10kV官石线齐营西3#机井公变        | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98            |
| 1874 | 南阳镇平 | 10kV官石线高标准农田吕营村9#机井公变   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1875 | 南阳镇平 | 10kV高王线花棚树南公变           | 100 | 27.3  | 80  | 52.70  | 52.70            |
| 1876 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营村4#机井         | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98            |
| 1877 | 南阳镇平 | 10kV官石线高标准农田半坡村7#机井公变   | 100 | 16.66 | 80  | 63.34  | 63.34            |
| 1878 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营1#公变          | 200 | 34    | 160 | 92.00  | 92.00            |
| 1879 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线张营东2#公变         | 100 | 16.97 | 80  | 63.03  | 63.03            |
| 1880 | 南阳镇平 | 10kV官晁线时庄北公变            | 200 | 39.84 | 160 | 80.32  | 80.32            |
| 1881 | 南阳镇平 | 10kV高王线鄢沟1#机井公变         | 100 | 0.64  | 80  | 79.36  | 79.36            |
| 1882 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线高标准农田吕营村10#机井公变 | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93            |
| 1883 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线高标准农田张营村19#机井公变 | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 1884 | 南阳镇平 | 10kV高王线乡直2#公变           | 200 | 37.25 | 160 | 85.50  | 85.50            |
| 1885 | 南阳镇平 | 10kV高王线胡营东公变            | 200 | 19.5  | 160 | 121.00 | 121.00           |
| 1886 | 南阳镇平 | 10kV官社线刘楼公变             | 200 | 18.15 | 160 | 123.70 | 123.70           |
| 1887 | 南阳镇平 | 10kV高王线鄢沟南公变            | 250 | 41.5  | 200 | 96.25  | 96.25            |
| 1888 | 南阳镇平 | 10kV高王线王岗乡直北公变          | 200 | 23.97 | 160 | 112.06 | 112.06           |
| 1889 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴村室公变          | 315 | 13.19 | 252 | 210.45 | 210.45           |
| 1890 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴北公变           | 400 | 24.81 | 320 | 220.76 | 220.76           |
| 1891 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线张营西公变           | 200 | 2.97  | 160 | 154.06 | 154.06           |
| 1892 | 南阳镇平 | 10kV官晁线大栗树西公变           | 400 | 22.88 | 320 | 228.48 | 228.48           |
| 1893 | 南阳镇平 | 10kV官社线街北北公变            | 400 | 28.37 | 320 | 206.52 | 206.52           |
| 1894 | 南阳镇平 | 10kV高王线杨庄公变             | 50  | 14.09 | 40  | 32.96  | 32.96            |
| 1895 | 南阳镇平 | 10kV官石线郝堂西公变            | 200 | 27.74 | 160 | 104.52 | 104.52           |
| 1896 | 南阳镇平 | 竹园李南台区                  | 200 | 40.27 | 160 | 79.46  | 79.46            |
| 1897 | 南阳镇平 | 10kV官王线圪辽河公变            | 200 | 11.51 | 160 | 136.98 | 136.98           |
| 1898 | 南阳镇平 | 10kV官石线齐营北公变            | 200 | 23.19 | 160 | 113.62 | 113.62           |
| 1899 | 南阳镇平 | 10kV官社线官路河社区公变          | 200 | 18.23 | 160 | 123.54 | 123.54           |
| 1900 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线铁场北公变           | 400 | 38.88 | 320 | 164.48 | 164.48           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                     |     |       |     |        |        |
|------|------|---------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1901 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线裴营公变        | 315 | 30.19 | 252 | 156.90 | 156.90 |
| 1902 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线王楼公变        | 250 | 28.52 | 200 | 128.70 | 128.70 |
| 1903 | 南阳镇平 | 10kV官石线郝堂南公变        | 200 | 34.17 | 160 | 91.66  | 91.66  |
| 1904 | 南阳镇平 | 10kV官王线前裴营公变        | 160 | 38.44 | 128 | 66.50  | 66.50  |
| 1905 | 南阳镇平 | 10kV官王线前裴营村部公变      | 315 | 5.77  | 252 | 233.82 | 233.82 |
| 1906 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线梁堂西公变       | 315 | 41.02 | 252 | 122.79 | 122.79 |
| 1907 | 南阳镇平 | 10kV高王线黑龙岗公变        | 200 | 7.07  | 160 | 145.86 | 145.86 |
| 1908 | 南阳镇平 | 10kV官社线官桥寨南公变       | 160 | 43.33 | 128 | 58.67  | 58.67  |
| 1909 | 南阳镇平 | 10kV官王线竹园李2#公变      | 100 | 18.88 | 80  | 61.12  | 61.12  |
| 1910 | 南阳镇平 | 吴营                  | 200 | 30.45 | 160 | 99.10  | 99.10  |
| 1911 | 南阳镇平 | 10kV高王线卫生院门口公变      | 200 | 41.61 | 160 | 76.78  | 76.78  |
| 1912 | 南阳镇平 | 10kV官王线朱庄东公变        | 80  | 46.23 | 64  | 27.02  | 27.02  |
| 1913 | 南阳镇平 | 10kV官王线陈营公变         | 200 | 16.43 | 160 | 127.14 | 127.14 |
| 1914 | 南阳镇平 | 10kV官晁线郭庄公变         | 200 | 31.7  | 160 | 96.60  | 96.60  |
| 1915 | 南阳镇平 | 10kV官社线街北5#公变       | 400 | 62.87 | 320 | 68.52  | 68.52  |
| 1916 | 南阳镇平 | 10kV官晁线寨子杨机井1#公变    | 100 | 2.31  | 80  | 77.69  | 77.69  |
| 1917 | 南阳镇平 | 10kV官王线靳营2#公变       | 200 | 34.48 | 160 | 91.04  | 91.04  |
| 1918 | 南阳镇平 | 10kV高王线西李庄公变        | 160 | 14.7  | 128 | 104.48 | 104.48 |
| 1919 | 南阳镇平 | 10kV官社线街北4#公变       | 315 | 50.19 | 252 | 93.90  | 93.90  |
| 1920 | 南阳镇平 | 10kV官社线街南2#公变       | 250 | 79.53 | 200 | 1.18   | 1.18   |
| 1921 | 南阳镇平 | 10kV高王线鄢沟公变         | 200 | 36.35 | 160 | 87.30  | 87.30  |
| 1922 | 南阳镇平 | 10kV官社线街北2#公变       | 400 | 40.2  | 320 | 159.20 | 159.20 |
| 1923 | 南阳镇平 | 10kV官晁线大栗树南公变       | 400 | 28.33 | 320 | 206.68 | 206.68 |
| 1924 | 南阳镇平 | 10kV寨供七线甲林公变        | 160 | 60.62 | 128 | 31.01  | 31.01  |
| 1925 | 南阳镇平 | 10kV官王线杜庄渠营公变       | 200 | 63.13 | 160 | 33.74  | 33.74  |
| 1926 | 南阳镇平 | 10kV官晁线早元公变         | 200 | 59.75 | 160 | 40.50  | 40.50  |
| 1927 | 南阳镇平 | 10kV高王线阳安寺公变        | 200 | 32.61 | 160 | 94.78  | 94.78  |
| 1928 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线吕营北2#公变     | 400 | 31    | 320 | 196.00 | 196.00 |
| 1929 | 南阳镇平 | 10kV高王线刘半坡公变        | 100 | 31.21 | 80  | 48.79  | 48.79  |
| 1930 | 南阳镇平 | 10kV高王线东李庄公变        | 200 | 14.56 | 160 | 130.88 | 130.88 |
| 1931 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线铁场3#公变      | 250 | 42.57 | 200 | 93.58  | 93.58  |
| 1932 | 南阳镇平 | 10kV寨供七线甲林南公变       | 315 | 56.35 | 252 | 74.50  | 74.50  |
| 1933 | 南阳镇平 | 10kV官社线街南东公变        | 400 | 59.13 | 320 | 83.48  | 83.48  |
| 1934 | 南阳镇平 | 10kV官石线半坡公变         | 315 | 36.72 | 252 | 136.33 | 136.33 |
| 1935 | 南阳镇平 | 10kV高王线乡直3#公变       | 200 | 16.25 | 160 | 127.50 | 127.50 |
| 1936 | 南阳镇平 | 10kV高王线化栢树公变        | 80  | 18.98 | 64  | 48.82  | 48.82  |
| 1937 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线梁堂北公变       | 315 | 61.46 | 252 | 58.40  | 58.40  |
| 1938 | 南阳镇平 | 10kV高王线供电所前公变       | 200 | 46.26 | 160 | 67.48  | 67.48  |
| 1939 | 南阳镇平 | 10kV官王线靳营北公变        | 200 | 26.53 | 160 | 106.94 | 106.94 |
| 1940 | 南阳镇平 | 10kV官王线马岗东公变        | 200 | 26.37 | 160 | 107.26 | 107.26 |
| 1941 | 南阳镇平 | 10kV官王线慕营8#机井公变     | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1942 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线杨芳春村18#机井公变 | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 1943 | 南阳镇平 | 10kV官晁线郭营公变         | 400 | 16.59 | 320 | 253.64 | 253.64 |
| 1944 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线罗营北公变(机井)   | 200 | 21.5  | 160 | 117.00 | 117.00 |
| 1945 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴东2#公变     | 200 | 37.03 | 160 | 85.94  | 85.94  |
| 1946 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营村6#机井     | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 1947 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线时庄东2#公变     | 200 | 7.17  | 160 | 145.66 | 145.66 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 1948 | 南阳镇平 | 10kV官晁线寨子杨机井4#公变      | 100 | 12.58 | 80  | 67.42  | 67.42  |
| 1949 | 南阳镇平 | 10kV官社线刘楼东公变          | 200 | 17.71 | 160 | 124.58 | 124.58 |
| 1950 | 南阳镇平 | 10kV官社线官路河东2#公变       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1951 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营南公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1952 | 南阳镇平 | 10kV官王线吴家公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1953 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴村12#机井      | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 1954 | 南阳镇平 | 10kV高王线王岗乡直北2#公变      | 200 | 20.16 | 160 | 119.68 | 119.68 |
| 1955 | 南阳镇平 | 10kV官王线高标准农田余寨村3#机井公变 | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1956 | 南阳镇平 | 10kV高王线西李庄村部公变        | 200 | 13.07 | 160 | 133.86 | 133.86 |
| 1957 | 南阳镇平 | 10kV高王线东李庄北公变         | 200 | 30.65 | 160 | 98.70  | 98.70  |
| 1958 | 南阳镇平 | 10kV官王线董家公变           | 200 | 9.22  | 160 | 141.56 | 141.56 |
| 1959 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营2#公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1960 | 南阳镇平 | 10kV高王线姑坡南公变          | 200 | 16.92 | 160 | 126.16 | 126.16 |
| 1961 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线铁场北2#公变       | 100 | 28.42 | 80  | 51.58  | 51.58  |
| 1962 | 南阳镇平 | 上裴营路口台区               | 200 | 24.64 | 160 | 110.72 | 110.72 |
| 1963 | 南阳镇平 | 靳营东台区                 | 200 | 18.15 | 160 | 123.70 | 123.70 |
| 1964 | 南阳镇平 | 10kV官晁线老张营村2#机井       | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 1965 | 南阳镇平 | 10kV官石线半坡东公变          | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1966 | 南阳镇平 | 10kV官晁线早元东公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1967 | 南阳镇平 | 10kV官王线千亿斤项目朱庄村2#机井公变 | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1968 | 南阳镇平 | 10kV寨供七线朱营北公变         | 200 | 30.1  | 160 | 99.80  | 99.80  |
| 1969 | 南阳镇平 | 10kV官晁线郭营南公变          | 200 | 17.4  | 160 | 125.20 | 125.20 |
| 1970 | 南阳镇平 | 10kV官王线杜庄渠营2#公变       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1971 | 南阳镇平 | 10kV官社线裴营北公变          | 200 | 46.74 | 160 | 66.52  | 66.52  |
| 1972 | 南阳镇平 | 10kV官晁线大栗树村7#机井       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1973 | 南阳镇平 | 10kV官晁线老张营3#公变        | 200 | 26    | 160 | 108.00 | 108.00 |
| 1974 | 南阳镇平 | 10kV高王线小杨营公变          | 200 | 34.63 | 160 | 90.74  | 90.74  |
| 1975 | 南阳镇平 | 10kV官王线农业综合开发5#（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1976 | 南阳镇平 | 10kV官晁线大栗树公变          | 160 | 43.07 | 128 | 59.09  | 59.09  |
| 1977 | 南阳镇平 | 10kV官石线郝堂村高标准农田1#机井公变 | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 1978 | 南阳镇平 | 10kV官石线高标准农田官桥寨4#机井公变 | 100 | 0.22  | 80  | 79.78  | 79.78  |
| 1979 | 南阳镇平 | 10kV高王线大杨营公变          | 200 | 15.46 | 160 | 129.08 | 129.08 |
| 1980 | 南阳镇平 | 10kV官王线慕营5#机井公变       | 200 | 0.04  | 160 | 159.92 | 159.92 |
| 1981 | 南阳镇平 | 10kV官社线官桥寨1#公变        | 400 | 0.5   | 320 | 318.00 | 318.00 |
| 1982 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨赵庄公变        | 200 | 20.02 | 160 | 119.96 | 119.96 |
| 1983 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营村机井公变       | 100 | 16.55 | 80  | 63.45  | 63.45  |
| 1984 | 南阳镇平 | 10kV高王线黑龙岗北公变         | 200 | 29.55 | 160 | 100.90 | 100.90 |
| 1985 | 南阳镇平 | 10kV高王线小郭家公变          | 50  | 66.68 | 40  | 6.66   | 6.66   |
| 1986 | 南阳镇平 | 10kV寨供七线甲林南2#公变       | 400 | 35.81 | 320 | 176.76 | 176.76 |
| 1987 | 南阳镇平 | 10kV官王线靳营7#机井公变       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1988 | 南阳镇平 | 10kV官晁线寨子杨机井5#公变      | 100 | 18.38 | 80  | 61.62  | 61.62  |
| 1989 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线裴营东公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 1990 | 南阳镇平 | 10kV高王线小岗西公变          | 100 | 42.68 | 80  | 37.32  | 37.32  |
| 1991 | 南阳镇平 | 10kV高王线胡营2#公变         | 200 | 17.75 | 160 | 124.50 | 124.50 |
| 1992 | 南阳镇平 | 10kV高王线姑坡2#公变         | 200 | 20.89 | 160 | 118.22 | 118.22 |
| 1993 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨村9#机井       | 100 | 30.07 | 80  | 49.93  | 49.93  |
| 1994 | 南阳镇平 | 10kV高王线郝家东公变          | 200 | 30.62 | 160 | 98.76  | 98.76  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |                  |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 1995 | 南阳镇平 | 10kV高王线菜市街公变           | 200 | 30.27 | 160 | 99.46  | 99.46            |
| 1996 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨村8#机井        | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99            |
| 1997 | 南阳镇平 | 10kV官石线高标准农田街北二村3#机井公变 | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93            |
| 1998 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线张营东公变          | 200 | 35.19 | 160 | 89.62  | 89.62            |
| 1999 | 南阳镇平 | 10kV官晁线贾宋路口2#公变        | 200 | 43.93 | 160 | 72.14  | 72.14            |
| 2000 | 南阳镇平 | 10kV官社线街南1#公变          | 500 | 60.22 | 400 | 98.90  | 98.90            |
| 2001 | 南阳镇平 | 10kV官石线齐营西公变           | 315 | 49.58 | 252 | 95.82  | 95.82            |
| 2002 | 南阳镇平 | 10kV高王线后砚台公变           | 200 | 22.24 | 160 | 115.52 | 115.52           |
| 2003 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线罗营东公变          | 250 | 51.71 | 200 | 70.73  | 70.73            |
| 2004 | 南阳镇平 | 10kV官晁线老张营南公变          | 200 | 80.42 | 160 | -0.84  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 2005 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线大庙公变           | 315 | 29.81 | 252 | 158.10 | 158.10           |
| 2006 | 南阳镇平 | 10kV官王线梁营学校公变          | 200 | 12.79 | 160 | 134.42 | 134.42           |
| 2007 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线杨芳春公变          | 200 | 26.73 | 160 | 106.54 | 106.54           |
| 2008 | 南阳镇平 | 10kV寨供七线朱营南公变          | 315 | 27.16 | 252 | 166.45 | 166.45           |
| 2009 | 南阳镇平 | 10kV高王线杨朝店公变           | 200 | 16.7  | 160 | 126.60 | 126.60           |
| 2010 | 南阳镇平 | 10kV寨供七线甲林北公变          | 200 | 72.06 | 160 | 15.88  | 15.88            |
| 2011 | 南阳镇平 | 10kV高王线乡直西公变           | 200 | 56.84 | 160 | 46.32  | 46.32            |
| 2012 | 南阳镇平 | 10kV官王线苏营公变            | 200 | 11.35 | 160 | 137.30 | 137.30           |
| 2013 | 南阳镇平 | 10kV高王线乡直南公变           | 200 | 26.31 | 160 | 107.38 | 107.38           |
| 2014 | 南阳镇平 | 10kV官社线官路河公变           | 160 | 38.12 | 128 | 67.01  | 67.01            |
| 2015 | 南阳镇平 | 10kV高王线西李庄烤烟厂公变        | 200 | 13.64 | 160 | 132.72 | 132.72           |
| 2016 | 南阳镇平 | 10kV官石线贺堂北公变           | 200 | 38.76 | 160 | 82.48  | 82.48            |
| 2017 | 南阳镇平 | 10kV高王线姑坡公变            | 200 | 34.36 | 160 | 91.28  | 91.28            |
| 2018 | 南阳镇平 | 10kV官石线郝堂3#公变          | 100 | 11.41 | 80  | 68.59  | 68.59            |
| 2019 | 南阳镇平 | 10kV高王线厚碾盘郝家公变         | 200 | 12.37 | 160 | 135.26 | 135.26           |
| 2020 | 南阳镇平 | 10kV官王线竹园李公变           | 200 | 31.36 | 160 | 97.28  | 97.28            |
| 2021 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线梁堂南公变          | 315 | 68.26 | 252 | 36.98  | 36.98            |
| 2022 | 南阳镇平 | 10kV官晁线草场吴南公变          | 315 | 21.93 | 252 | 182.92 | 182.92           |
| 2023 | 南阳镇平 | 10kV官石线郝坡公变            | 200 | 27.32 | 160 | 105.36 | 105.36           |
| 2024 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营公变           | 200 | 26.88 | 160 | 106.24 | 106.24           |
| 2025 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营东公变          | 315 | 19.64 | 252 | 190.13 | 190.13           |
| 2026 | 南阳镇平 | 10kV高王线前砚台公变           | 250 | 19.15 | 200 | 152.13 | 152.13           |
| 2027 | 南阳镇平 | 10kV官王线杨庙公变            | 200 | 15.59 | 160 | 128.82 | 128.82           |
| 2028 | 南阳镇平 | 10kV官王线马岗公变            | 250 | 24.62 | 200 | 138.45 | 138.45           |
| 2029 | 南阳镇平 | 10kV高王线乡直公变            | 400 | 18.06 | 320 | 247.76 | 247.76           |
| 2030 | 南阳镇平 | 10kV官晁线贾宋路口公变          | 500 | 79.56 | 400 | 2.20   | 2.20             |
| 2031 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线徐营公变           | 400 | 38.62 | 320 | 165.52 | 165.52           |
| 2032 | 南阳镇平 | 10kV官王线南管家村部公变         | 200 | 17.36 | 160 | 125.28 | 125.28           |
| 2033 | 南阳镇平 | 10kV官社线后营公变            | 200 | 22.24 | 160 | 115.52 | 115.52           |
| 2034 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线张营路口公变         | 200 | 63.11 | 160 | 33.78  | 33.78            |
| 2035 | 南阳镇平 | 10kV高王线西李庄郭家公变         | 100 | 37.73 | 80  | 42.27  | 42.27            |
| 2036 | 南阳镇平 | 10kV官社线街南3#公变          | 400 | 29.64 | 320 | 201.44 | 201.44           |
| 2037 | 南阳镇平 | 10kV官王线慕营公变            | 250 | 34.56 | 200 | 113.60 | 113.60           |
| 2038 | 南阳镇平 | 10kV高王线管刘庄公变           | 200 | 13.18 | 160 | 133.64 | 133.64           |
| 2039 | 南阳镇平 | 10kV官社线药棉厂2公变          | 100 | 26.72 | 80  | 53.28  | 53.28            |
| 2040 | 南阳镇平 | 10kV官晁线时庄公变            | 100 | 30.47 | 80  | 49.53  | 49.53            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2041 | 南阳镇平 | 10kV官晁线魏岗公变            | 160 | 46.03 | 128 | 54.35  | 54.35  |
| 2042 | 南阳镇平 | 10kV高王线张庄公变            | 100 | 38.62 | 80  | 41.38  | 41.38  |
| 2043 | 南阳镇平 | 10kV官社线街北1西公变          | 400 | 6.2   | 320 | 295.20 | 295.20 |
| 2044 | 南阳镇平 | 10kV官晁线汤营公变            | 200 | 27.78 | 160 | 104.44 | 104.44 |
| 2045 | 南阳镇平 | 10kV官社线街北3#公变          | 250 | 43.42 | 200 | 91.45  | 91.45  |
| 2046 | 南阳镇平 | 10kV官王线曹坡公变            | 200 | 24.23 | 160 | 111.54 | 111.54 |
| 2047 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙村关帝庙1#机井公变  | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97  |
| 2048 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨村11#机井       | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2049 | 南阳镇平 | 10kV高王线乡直1#公变          | 400 | 24.81 | 320 | 220.76 | 220.76 |
| 2050 | 南阳镇平 | 10kV官社线街北6#公变          | 200 | 43.15 | 160 | 73.70  | 73.70  |
| 2051 | 南阳镇平 | 10kV官王线杨家公变            | 200 | 6.15  | 160 | 147.70 | 147.70 |
| 2052 | 南阳镇平 | 10kV高王线砚台村部公变          | 200 | 5.95  | 160 | 148.10 | 148.10 |
| 2053 | 南阳镇平 | 10kV官王线苏营南公变           | 200 | 21.74 | 160 | 116.52 | 116.52 |
| 2054 | 南阳镇平 | 10kV高王线杨庄北公变           | 200 | 10.23 | 160 | 139.54 | 139.54 |
| 2055 | 南阳镇平 | 10kV高王线大顺岗公变           | 200 | 22.45 | 160 | 115.10 | 115.10 |
| 2056 | 南阳镇平 | 10kV高王线马营北公变           | 200 | 18.54 | 160 | 122.92 | 122.92 |
| 2057 | 南阳镇平 | 胡营南台区                  | 200 | 13.53 | 160 | 132.94 | 132.94 |
| 2058 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨村16#机井       | 100 | 18.29 | 80  | 61.71  | 61.71  |
| 2059 | 南阳镇平 | 10kV高王线蒙小门前公变          | 400 | 35.81 | 320 | 176.76 | 176.76 |
| 2060 | 南阳镇平 | 苏营2#台区                 | 200 | 14.29 | 160 | 131.42 | 131.42 |
| 2061 | 南阳镇平 | 10kV官石线郝堂村机井1#公变       | 100 | 5.08  | 80  | 74.92  | 74.92  |
| 2062 | 南阳镇平 | 10kV官社线宅子杨机井1#公变       | 100 | 37.31 | 80  | 42.69  | 42.69  |
| 2063 | 南阳镇平 | 10kV官社线街南西公变           | 200 | 43.68 | 160 | 72.64  | 72.64  |
| 2064 | 南阳镇平 | 10kV官石线曲寨公变            | 160 | 37.95 | 128 | 67.28  | 67.28  |
| 2065 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线高标准农田吕营村8#机井公变 | 100 | 35.9  | 80  | 44.10  | 44.10  |
| 2066 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线吕营东公变          | 160 | 46.61 | 128 | 53.42  | 53.42  |
| 2067 | 南阳镇平 | 10kV官晁线汤营西公变           | 200 | 28.43 | 160 | 103.14 | 103.14 |
| 2068 | 南阳镇平 | 小谭庙北                   | 200 | 53.06 | 160 | 53.88  | 53.88  |
| 2069 | 南阳镇平 | 10kV官晁线宅子杨村南公变         | 200 | 32.05 | 160 | 95.90  | 95.90  |
| 2070 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨2#公变         | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 2071 | 南阳镇平 | 10kV官王线慕营村6#机井公变       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2072 | 南阳镇平 | 10kV官王线千亿斤项目朱庄村1#机井公变  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2073 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线罗营东2#公变        | 400 | 30.86 | 320 | 196.56 | 196.56 |
| 2074 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线张营北公变          | 200 | 40.04 | 160 | 79.92  | 79.92  |
| 2075 | 南阳镇平 | 10kV官晁线郭营东公变           | 200 | 47.71 | 160 | 64.58  | 64.58  |
| 2076 | 南阳镇平 | 10kV官晁线山头营西公变          | 200 | 9.03  | 160 | 141.94 | 141.94 |
| 2077 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线张营南公变          | 200 | 49.78 | 160 | 60.44  | 60.44  |
| 2078 | 南阳镇平 | 10kV官王线观户杨公变           | 160 | 41.6  | 128 | 61.44  | 61.44  |
| 2079 | 南阳镇平 | 10kV高王线前砚台2#公变         | 200 | 12.87 | 160 | 134.26 | 134.26 |
| 2080 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨村14#机井       | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2081 | 南阳镇平 | 10kV寨供八线张营北2#公变        | 200 | 11.49 | 160 | 137.02 | 137.02 |
| 2082 | 南阳镇平 | 10kV官王线杨半坡公变           | 200 | 13.54 | 160 | 132.92 | 132.92 |
| 2083 | 南阳镇平 | 10kV官晁线时庄东1#公变         | 200 | 6.56  | 160 | 146.88 | 146.88 |
| 2084 | 南阳镇平 | 10kV官晁线中户杨北西公变         | 200 | 17    | 160 | 126.00 | 126.00 |
| 2085 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白杨树西孙河公变       | 200 | 19.5  | 160 | 121.00 | 121.00 |
| 2086 | 南阳镇平 | 10kV官曲线中心校公变           | 200 | 57.41 | 160 | 45.18  | 45.18  |
| 2087 | 南阳镇平 | 10kV高卢线田河公变            | 400 | 14.57 | 320 | 261.72 | 261.72 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                            |     |       |     |        |        |
|------|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2088 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线大王庙南公变             | 200 | 26.3  | 160 | 107.40 | 107.40 |
| 2089 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营北公变               | 200 | 14.47 | 160 | 131.06 | 131.06 |
| 2090 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线沟王2#公变             | 200 | 38.5  | 160 | 83.00  | 83.00  |
| 2091 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线沟王3#公变             | 200 | 14.9  | 160 | 130.20 | 130.20 |
| 2092 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线街西2#公变             | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00 |
| 2093 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白龙庙郭庄2#公变          | 200 | 23.18 | 160 | 113.64 | 113.64 |
| 2094 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线大王庙南2#公变           | 200 | 13.58 | 160 | 132.84 | 132.84 |
| 2095 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张村山北张西公变         | 200 | 22.88 | 160 | 114.24 | 114.24 |
| 2096 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线烂银张王家公变            | 200 | 20.43 | 160 | 119.14 | 119.14 |
| 2097 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线官李公变               | 200 | 12.24 | 160 | 135.52 | 135.52 |
| 2098 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线老时营北公变             | 200 | 30.4  | 160 | 99.20  | 99.20  |
| 2099 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线枣园镇鱼池马千亿斤3#机井      | 200 | 15.15 | 160 | 129.70 | 129.70 |
| 2100 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤18#井（机井） | 200 | 5.59  | 160 | 148.82 | 148.82 |
| 2101 | 南阳镇平 | 10kV高卢线凤翅山南公变              | 200 | 18.46 | 160 | 123.08 | 123.08 |
| 2102 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线大王庙杨台公变            | 200 | 44.23 | 160 | 71.54  | 71.54  |
| 2103 | 南阳镇平 | 10kV官卢线余宅南公变               | 200 | 21.38 | 160 | 117.24 | 117.24 |
| 2104 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营村部公变              | 100 | 18.97 | 80  | 61.03  | 61.03  |
| 2105 | 南阳镇平 | 10kV高卢线花岔路公变               | 200 | 15.74 | 160 | 128.52 | 128.52 |
| 2106 | 南阳镇平 | 10kV官卢线高标准农田刘沟1#公变（机井）     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2107 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线牛家公变               | 200 | 33.21 | 160 | 93.58  | 93.58  |
| 2108 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线彭岗南公变              | 200 | 22.9  | 160 | 114.20 | 114.20 |
| 2109 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线吴岗东公变              | 200 | 22.61 | 160 | 114.78 | 114.78 |
| 2110 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线时寨公变               | 200 | 24.44 | 160 | 111.12 | 111.12 |
| 2111 | 南阳镇平 | 10kV官卢线刘沟公变                | 200 | 8.19  | 160 | 143.62 | 143.62 |
| 2112 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线下辛营公变              | 200 | 22.26 | 160 | 115.48 | 115.48 |
| 2113 | 南阳镇平 | 10kV高卢线郝沟西公变               | 200 | 15.5  | 160 | 129.00 | 129.00 |
| 2114 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线青年队公变              | 200 | 33.21 | 160 | 93.58  | 93.58  |
| 2115 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线镇直东公变              | 200 | 51.83 | 160 | 56.34  | 56.34  |
| 2116 | 南阳镇平 | 10kV官曲线土寨公变                | 200 | 17.68 | 160 | 124.64 | 124.64 |
| 2117 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线前锋南公变              | 200 | 14.93 | 160 | 130.14 | 130.14 |
| 2118 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白龙庙公变              | 250 | 8.69  | 200 | 178.28 | 178.28 |
| 2119 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线六化公变               | 200 | 27.02 | 160 | 105.96 | 105.96 |
| 2120 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线彭李岗公变              | 200 | 38.59 | 160 | 82.82  | 82.82  |
| 2121 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线朱沟候庄公变             | 400 | 15.4  | 320 | 258.40 | 258.40 |
| 2122 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙西公变             | 200 | 49.34 | 160 | 61.32  | 61.32  |
| 2123 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线魏庄东公变              | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2124 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线街西公变               | 500 | 63.78 | 400 | 81.10  | 81.10  |
| 2125 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线小李家公变              | 200 | 8.9   | 160 | 142.20 | 142.20 |
| 2126 | 南阳镇平 | 10kV官曲线柴庄东公变               | 200 | 12.89 | 160 | 134.22 | 134.22 |
| 2127 | 南阳镇平 | 10kV官卢线周堂牛营公变              | 200 | 20.81 | 160 | 118.38 | 118.38 |
| 2128 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线袁营公变               | 200 | 56.1  | 160 | 47.80  | 47.80  |
| 2129 | 南阳镇平 | 10kV官曲线齐岗南公变               | 200 | 20.98 | 160 | 118.04 | 118.04 |
| 2130 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线镇直南公变              | 400 | 34.03 | 320 | 183.88 | 183.88 |
| 2131 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线东黄南公变              | 200 | 27.8  | 160 | 104.40 | 104.40 |
| 2132 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线小河东公变              | 100 | 50.63 | 80  | 29.37  | 29.37  |
| 2133 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线前锋北公变              | 200 | 17.39 | 160 | 125.22 | 125.22 |
| 2134 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张南公变             | 200 | 20.44 | 160 | 119.12 | 119.12 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2135 | 南阳镇平 | 10kV官曲线王庄公变           | 100 | 34.73 | 80  | 45.27  | 45.27  |
| 2136 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线街北公变          | 400 | 28.61 | 320 | 205.56 | 205.56 |
| 2137 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线马家南公变         | 100 | 46.34 | 80  | 33.66  | 33.66  |
| 2138 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线彭岗北公变         | 200 | 19.57 | 160 | 120.86 | 120.86 |
| 2139 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线河东公变          | 200 | 37.65 | 160 | 84.70  | 84.70  |
| 2140 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线山南村部公变        | 200 | 19.42 | 160 | 121.16 | 121.16 |
| 2141 | 南阳镇平 | 10kV高卢线凤翅山公变          | 100 | 51.47 | 80  | 28.53  | 28.53  |
| 2142 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线杨家开发区公变       | 200 | 41.42 | 160 | 77.16  | 77.16  |
| 2143 | 南阳镇平 | 10kV官曲线兴国寺开发区公变       | 200 | 7.73  | 160 | 144.54 | 144.54 |
| 2144 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线南河公变          | 160 | 72.97 | 128 | 11.25  | 11.25  |
| 2145 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线小魏营北2#公变      | 200 | 36.77 | 160 | 86.46  | 86.46  |
| 2146 | 南阳镇平 | 彭岗南3#公变               | 200 | 11.84 | 160 | 136.32 | 136.32 |
| 2147 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线鱼池马西公变        | 200 | 15.26 | 160 | 129.48 | 129.48 |
| 2148 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线花栗树宋家公变       | 250 | 28.53 | 200 | 128.68 | 128.68 |
| 2149 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线下户2#公变        | 200 | 26.63 | 160 | 106.74 | 106.74 |
| 2150 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线张沟陈营公变        | 400 | 20.56 | 320 | 237.76 | 237.76 |
| 2151 | 南阳镇平 | kV卢供五线高标准农田白龙庙5#公变（机井 | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2152 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线高标准农田白龙庙4#公变  | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93  |
| 2153 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线后营公变          | 200 | 30.61 | 160 | 98.78  | 98.78  |
| 2154 | 南阳镇平 | 齐岗二队公变                | 200 | 3.05  | 160 | 153.90 | 153.90 |
| 2155 | 南阳镇平 | 楼子王村楼子王3号机井台区考核表（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2156 | 南阳镇平 | 菜市场                   | 315 | 31.77 | 252 | 151.92 | 151.92 |
| 2157 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线寨外公变          | 200 | 23.01 | 160 | 113.98 | 113.98 |
| 2158 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线上河公变          | 200 | 26.05 | 160 | 107.90 | 107.90 |
| 2159 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线镇平县高标准农田7号    | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93  |
| 2160 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线蒋刘洼2#公变       | 200 | 31.02 | 160 | 97.96  | 97.96  |
| 2161 | 南阳镇平 | kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤5#井（机井 | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2162 | 南阳镇平 | 10kV高卢线花坡公变           | 400 | 4.16  | 320 | 303.36 | 303.36 |
| 2163 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线花栗树张坡公变       | 100 | 26.86 | 80  | 53.14  | 53.14  |
| 2164 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线郭岗西公变         | 200 | 30.15 | 160 | 99.70  | 99.70  |
| 2165 | 南阳镇平 | 10kV官曲线开发区西公变         | 250 | 17.75 | 200 | 155.63 | 155.63 |
| 2166 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙村关帝庙4#机井公变 | 100 | 1.62  | 80  | 78.38  | 78.38  |
| 2167 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白龙庙郭庄公变       | 200 | 20.16 | 160 | 119.68 | 119.68 |
| 2168 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线柴庄南2#公变       | 200 | 31.37 | 160 | 97.26  | 97.26  |
| 2169 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线郭岗南公变         | 200 | 22.29 | 160 | 115.42 | 115.42 |
| 2170 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线下辛营1#井井通公变    | 100 | 18.7  | 80  | 61.30  | 61.30  |
| 2171 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线山南小庄公变        | 200 | 15.65 | 160 | 128.70 | 128.70 |
| 2172 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线五龙庙西营公变       | 200 | 49.11 | 160 | 61.78  | 61.78  |
| 2173 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线周岗烟叶1#公变      | 200 | 48.74 | 160 | 62.52  | 62.52  |
| 2174 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线刘冲村机井1#公变     | 100 | 2.31  | 80  | 77.69  | 77.69  |
| 2175 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线六化小山王公变       | 200 | 18.43 | 160 | 123.14 | 123.14 |
| 2176 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线镇直东2#公变       | 200 | 51.24 | 160 | 57.52  | 57.52  |
| 2177 | 南阳镇平 | 10kV高卢线王家沟公变          | 200 | 5.41  | 160 | 149.18 | 149.18 |
| 2178 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线陈营公变          | 200 | 18.6  | 160 | 122.80 | 122.80 |
| 2179 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线中赵2#公变        | 200 | 52.19 | 160 | 55.62  | 55.62  |
| 2180 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线高庄公变          | 160 | 22.19 | 128 | 92.50  | 92.50  |
| 2181 | 南阳镇平 | 10kV官曲线街北乡一中公变        | 200 | 15.43 | 160 | 129.14 | 129.14 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |        |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2182 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线中张2#公变            | 200 | 25.09 | 160 | 109.82 | 109.82 |
| 2183 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线上岗岗中公变            | 200 | 22.78 | 160 | 114.44 | 114.44 |
| 2184 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线乡直西公变             | 400 | 38.72 | 320 | 165.12 | 165.12 |
| 2185 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线大魏营东2#公变          | 200 | 32.9  | 160 | 94.20  | 94.20  |
| 2186 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线高标准农田东风2#公变       | 100 | 0.08  | 80  | 79.92  | 79.92  |
| 2187 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线彭岗北2#公变           | 200 | 11.94 | 160 | 136.12 | 136.12 |
| 2188 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线李营公变              | 200 | 27.27 | 160 | 105.46 | 105.46 |
| 2189 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线小北营公变             | 200 | 17.69 | 160 | 124.62 | 124.62 |
| 2190 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线前锋东2#公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2191 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张村河南公变          | 200 | 6.72  | 160 | 146.56 | 146.56 |
| 2192 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤10#井（机井） | 200 | 7.74  | 160 | 144.52 | 144.52 |
| 2193 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤4#井（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2194 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线石桥王西公变            | 200 | 21.66 | 160 | 116.68 | 116.68 |
| 2195 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线镇平县高标准农田9号        | 100 | 6.46  | 80  | 73.54  | 73.54  |
| 2196 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线烂银张西公变            | 200 | 22.05 | 160 | 115.90 | 115.90 |
| 2197 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线大北营公变             | 200 | 22.44 | 160 | 115.12 | 115.12 |
| 2198 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线上张公变              | 200 | 33.62 | 160 | 92.76  | 92.76  |
| 2199 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线烂垠张公变             | 200 | 39.67 | 160 | 80.66  | 80.66  |
| 2200 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线小魏营北公变            | 400 | 43.7  | 320 | 145.20 | 145.20 |
| 2201 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线李家营公变             | 200 | 43.64 | 160 | 72.72  | 72.72  |
| 2202 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线烂银张2#公变           | 100 | 26.66 | 80  | 53.34  | 53.34  |
| 2203 | 南阳镇平 | 10kV高卢线郝沟公变               | 200 | 36.03 | 160 | 87.94  | 87.94  |
| 2204 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线周三岗公变             | 200 | 30.59 | 160 | 98.82  | 98.82  |
| 2205 | 南阳镇平 | 10kV官曲线乡直公变               | 400 | 30.35 | 320 | 198.60 | 198.60 |
| 2206 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线河西国道北机井1#公变       | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 2207 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线兴国寺3#公变           | 100 | 59.01 | 80  | 20.99  | 20.99  |
| 2208 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线小魏营1公变            | 100 | 27.47 | 80  | 52.53  | 52.53  |
| 2209 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白南公变              | 200 | 19.43 | 160 | 121.14 | 121.14 |
| 2210 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙北公变            | 80  | 24.19 | 64  | 44.65  | 44.65  |
| 2211 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线张沟河西公变            | 400 | 15.89 | 320 | 256.44 | 256.44 |
| 2212 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线任沟公变              | 400 | 12.4  | 320 | 270.40 | 270.40 |
| 2213 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线朱沟2#公变            | 400 | 16.79 | 320 | 252.84 | 252.84 |
| 2214 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线郭岗东公变             | 400 | 13.74 | 320 | 265.04 | 265.04 |
| 2215 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线五龙庙南公变            | 250 | 18.08 | 200 | 154.80 | 154.80 |
| 2216 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线梁岗公变              | 200 | 34.94 | 160 | 90.12  | 90.12  |
| 2217 | 南阳镇平 | 10kV高卢线金佛寺南公变             | 315 | 18.38 | 252 | 194.10 | 194.10 |
| 2218 | 南阳镇平 | 齐岗薛王营公变                   | 200 | 18.62 | 160 | 122.76 | 122.76 |
| 2219 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线陈岗烟叶公变            | 200 | 17.74 | 160 | 124.52 | 124.52 |
| 2220 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线刘冲北公变             | 200 | 26.69 | 160 | 106.62 | 106.62 |
| 2221 | 南阳镇平 | 10kV官卢线周堂西公变              | 200 | 27.16 | 160 | 105.68 | 105.68 |
| 2222 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线小魏营2公变            | 200 | 41.6  | 160 | 76.80  | 76.80  |
| 2223 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙村关帝庙3#机井公变     | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 2224 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线安洼东公变             | 400 | 13.74 | 320 | 265.04 | 265.04 |
| 2225 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线赵坡公变              | 200 | 12.8  | 160 | 134.40 | 134.40 |
| 2226 | 南阳镇平 | 10kV官曲线齐岗西公变              | 200 | 17.06 | 160 | 125.88 | 125.88 |
| 2227 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线寨河东公变             | 200 | 21.47 | 160 | 117.06 | 117.06 |
| 2228 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线城隍庙公变             | 200 | 33.85 | 160 | 92.30  | 92.30  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                            |     |       |     |        |        |
|------|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2229 | 南阳镇平 | 10kV官曲线乡直南公变               | 400 | 36.26 | 320 | 174.96 | 174.96 |
| 2230 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线五龙庙东营公变            | 100 | 30.94 | 80  | 49.06  | 49.06  |
| 2231 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白龙庙陈营公变            | 100 | 41.51 | 80  | 38.49  | 38.49  |
| 2232 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线下辛营2#公变            | 200 | 36.33 | 160 | 87.34  | 87.34  |
| 2233 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线安洼西公变              | 250 | 18.29 | 200 | 154.28 | 154.28 |
| 2234 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线乡直公变               | 500 | 63.03 | 400 | 84.85  | 84.85  |
| 2235 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线小彭岗南公变             | 200 | 15.27 | 160 | 129.46 | 129.46 |
| 2236 | 南阳镇平 | 10kV官曲线楼子王南2#公变            | 200 | 29.24 | 160 | 101.52 | 101.52 |
| 2237 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线大王庙开发区2#公变         | 200 | 19.32 | 160 | 121.36 | 121.36 |
| 2238 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线老时营岗上公变            | 200 | 15.4  | 160 | 129.20 | 129.20 |
| 2239 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营中洼公变              | 200 | 15.81 | 160 | 128.38 | 128.38 |
| 2240 | 南阳镇平 | 10kV官曲线齐岗村王河农综开发1#公变（机井）   | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 2241 | 南阳镇平 | 10kV官曲线柴庄北公变               | 200 | 23.91 | 160 | 112.18 | 112.18 |
| 2242 | 南阳镇平 | 10kV官曲线齐岗东公变               | 100 | 53.55 | 80  | 26.45  | 26.45  |
| 2243 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线陈岗西公变              | 200 | 17.48 | 160 | 125.04 | 125.04 |
| 2244 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线郭岗北公变              | 200 | 22.47 | 160 | 115.06 | 115.06 |
| 2245 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线袁营2#公变             | 100 | 6.53  | 80  | 73.47  | 73.47  |
| 2246 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线枣园镇烂银张村千亿斤13#井     | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 2247 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线堂南公变               | 100 | 48.15 | 80  | 31.85  | 31.85  |
| 2248 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线山北张村河西公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2249 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线王营公变               | 200 | 19.56 | 160 | 120.88 | 120.88 |
| 2250 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤9#井（机井）   | 200 | 5.25  | 160 | 149.50 | 149.50 |
| 2251 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线吴岗2#公变             | 200 | 18.26 | 160 | 123.48 | 123.48 |
| 2252 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤22#井（机井） | 200 | 4.14  | 160 | 151.72 | 151.72 |
| 2253 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线镇平县高标准农田8号         | 100 | 11.24 | 80  | 68.76  | 68.76  |
| 2254 | 南阳镇平 | 齐岗开发区公变                    | 200 | 38.68 | 160 | 82.64  | 82.64  |
| 2255 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线周岗2#公变             | 200 | 31.99 | 160 | 96.02  | 96.02  |
| 2256 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤2#井（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2257 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线柴庄南3#公变            | 200 | 19.46 | 160 | 121.08 | 121.08 |
| 2258 | 南阳镇平 | 10kV官曲线齐岗村齐岗4#机井公变         | 100 | 4.26  | 80  | 75.74  | 75.74  |
| 2259 | 南阳镇平 | 10kV官曲线楼子王北2#公变            | 200 | 38.04 | 160 | 83.92  | 83.92  |
| 2260 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线枣园镇烂银张村千亿斤14#井（机井） | 200 | 10.64 | 160 | 138.72 | 138.72 |
| 2261 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线小李庄公变              | 200 | 5.21  | 160 | 149.58 | 149.58 |
| 2262 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线吴岗西公变              | 100 | 20.06 | 80  | 59.94  | 59.94  |
| 2263 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线下辛营3#井井通公变         | 100 | 16.03 | 80  | 63.97  | 63.97  |
| 2264 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线周家公变               | 200 | 16.44 | 160 | 127.12 | 127.12 |
| 2265 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线老时营2#公变            | 200 | 37.49 | 160 | 85.02  | 85.02  |
| 2266 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线东风韩营公变             | 200 | 29.59 | 160 | 100.82 | 100.82 |
| 2267 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线殷坡公变               | 200 | 20    | 160 | 120.00 | 120.00 |
| 2268 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线寺南公变               | 200 | 19.2  | 160 | 121.60 | 121.60 |
| 2269 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线马家东公变              | 100 | 29.82 | 80  | 50.18  | 50.18  |
| 2270 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线高标准农田东风3#公变        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2271 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线屈营公变               | 100 | 35.98 | 80  | 44.02  | 44.02  |
| 2272 | 南阳镇平 | 10kV官卢线高标准农田周堂9#公变（机井）     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2273 | 南阳镇平 | 10kV官曲线曲屯北2#公变             | 200 | 27.68 | 160 | 104.64 | 104.64 |
| 2274 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营北2#公变             | 200 | 15.35 | 160 | 129.30 | 129.30 |
| 2275 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线枣园变电站站用变           | 100 | 2.88  | 80  | 77.12  | 77.12  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |        |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2276 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙马营公变           | 200 | 33.53 | 160 | 92.94  | 92.94  |
| 2277 | 南阳镇平 | 10kV官曲线河西2#公变             | 200 | 35.84 | 160 | 88.32  | 88.32  |
| 2278 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线申家公变              | 200 | 14.98 | 160 | 130.04 | 130.04 |
| 2279 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线下辛营2#井井通公变        | 100 | 50.03 | 80  | 29.97  | 29.97  |
| 2280 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线东黄毛家公变            | 200 | 29.8  | 160 | 100.40 | 100.40 |
| 2281 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线步口张公变             | 200 | 25.76 | 160 | 108.48 | 108.48 |
| 2282 | 南阳镇平 | 10kV官卢线高标准农田周堂8#公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2283 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线东风北公变             | 200 | 23.56 | 160 | 112.88 | 112.88 |
| 2284 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线东黄北公变             | 200 | 67.95 | 160 | 24.10  | 24.10  |
| 2285 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线小魏营西公变            | 315 | 7.23  | 252 | 229.23 | 229.23 |
| 2286 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线大魏营北2#公变          | 400 | 11.51 | 320 | 273.96 | 273.96 |
| 2287 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙东2#公变          | 200 | 35.52 | 160 | 88.96  | 88.96  |
| 2288 | 南阳镇平 | 齐岗村齐岗3号机井台区考核表（机井）        | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 2289 | 南阳镇平 | 齐岗村部公变                    | 250 | 14.84 | 200 | 162.90 | 162.90 |
| 2290 | 南阳镇平 | 10kV官曲线楼子王北公变             | 250 | 30.03 | 200 | 124.93 | 124.93 |
| 2291 | 南阳镇平 | 土寨2#公变                    | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2292 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线兴国寺公变             | 200 | 33.95 | 160 | 92.10  | 92.10  |
| 2293 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线大魏营村部公变           | 160 | 25.1  | 128 | 87.84  | 87.84  |
| 2294 | 南阳镇平 | 10kV官曲线乡直5#公变             | 400 | 42.11 | 320 | 151.56 | 151.56 |
| 2295 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张村李家公变          | 200 | 11.73 | 160 | 136.54 | 136.54 |
| 2296 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线安洼东2#公变           | 200 | 16.57 | 160 | 126.86 | 126.86 |
| 2297 | 南阳镇平 | 10kV官卢线宁庄公变               | 200 | 12.25 | 160 | 135.50 | 135.50 |
| 2298 | 南阳镇平 | 10kV官卢线余宅村部公变             | 200 | 7.7   | 160 | 144.60 | 144.60 |
| 2299 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤12#井（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2300 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白龙庙村1#机井公变        | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97  |
| 2301 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线周岗公变              | 200 | 28.41 | 160 | 103.18 | 103.18 |
| 2302 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线蒋刘洼井井通公变          | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2303 | 南阳镇平 | 10kV官卢线白龙庙李庄公变            | 100 | 32.27 | 80  | 47.73  | 47.73  |
| 2304 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线柴庄南公变             | 250 | 16.96 | 200 | 157.60 | 157.60 |
| 2305 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线前锋中公变             | 100 | 52.64 | 80  | 27.36  | 27.36  |
| 2306 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线大王庙东公变            | 400 | 18.36 | 320 | 246.56 | 246.56 |
| 2307 | 南阳镇平 | 10kV官曲线街北公变               | 160 | 29.16 | 128 | 81.34  | 81.34  |
| 2308 | 南阳镇平 | 10kV高卢线何营公变               | 200 | 39.22 | 160 | 81.56  | 81.56  |
| 2309 | 南阳镇平 | 10kV高卢线杨堂公变               | 100 | 54.96 | 80  | 25.04  | 25.04  |
| 2310 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线朱沟村李沟公变           | 200 | 37.63 | 160 | 84.74  | 84.74  |
| 2311 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线陈岗东公变             | 200 | 37.48 | 160 | 85.04  | 85.04  |
| 2312 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线山南南公变             | 200 | 24.06 | 160 | 111.88 | 111.88 |
| 2313 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线吴岗公变              | 200 | 24.17 | 160 | 111.66 | 111.66 |
| 2314 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线大魏营公变             | 400 | 40.43 | 320 | 158.28 | 158.28 |
| 2315 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线陈岗井井通公变           | 100 | 2.71  | 80  | 77.29  | 77.29  |
| 2316 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线郭家公变              | 200 | 25.14 | 160 | 109.72 | 109.72 |
| 2317 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营村周堂1#机井公变        | 100 | 6.74  | 80  | 73.26  | 73.26  |
| 2318 | 南阳镇平 | 10kV官曲线乡直2#公变             | 315 | 56.38 | 252 | 74.40  | 74.40  |
| 2319 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线东风公变              | 100 | 41.9  | 80  | 38.10  | 38.10  |
| 2320 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线中王公变              | 200 | 33.08 | 160 | 93.84  | 93.84  |
| 2321 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线花栗树西公变            | 100 | 53.3  | 80  | 26.70  | 26.70  |
| 2322 | 南阳镇平 | 10kV官卢线刘沟秋树庙公变            | 200 | 17.35 | 160 | 125.30 | 125.30 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                               |     |       |     |        |                  |
|------|------|-------------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 2323 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线东湾公变                  | 200 | 56.71 | 160 | 46.58  | 46.58            |
| 2324 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线花栗树南公变                | 200 | 39.75 | 160 | 80.50  | 80.50            |
| 2325 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线蒋刘洼农综开发3号（机井）         | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 2326 | 南阳镇平 | 10kV高卢线谢沟公变                   | 200 | 26.64 | 160 | 106.72 | 106.72           |
| 2327 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线老时营机井烟叶公变             | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99            |
| 2328 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线刘半坡公变                 | 80  | 20.91 | 64  | 47.27  | 47.27            |
| 2329 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线镇直公变                  | 500 | 66.41 | 400 | 67.95  | 67.95            |
| 2330 | 南阳镇平 | 10kV官曲线兴国寺北公变                 | 200 | 41.04 | 160 | 77.92  | 77.92            |
| 2331 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线大王庙开发区1号公变            | 200 | 2.78  | 160 | 154.44 | 154.44           |
| 2332 | 南阳镇平 | 10kV官曲线镇直3#公变                 | 200 | 10.09 | 160 | 139.82 | 139.82           |
| 2333 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线小石河公变                 | 200 | 10.71 | 160 | 138.58 | 138.58           |
| 2334 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线蒋刘洼岗上公变               | 100 | 51.51 | 80  | 28.49  | 28.49            |
| 2335 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线五龙庙北公变                | 200 | 31.88 | 160 | 96.24  | 96.24            |
| 2336 | 南阳镇平 | 10kV高卢线小何营公变                  | 100 | 50.42 | 80  | 29.58  | 29.58            |
| 2337 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线下户公变                  | 200 | 27.4  | 160 | 105.20 | 105.20           |
| 2338 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营公变                   | 200 | 23.6  | 160 | 112.80 | 112.80           |
| 2339 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线枣园南公变                 | 100 | 31.13 | 80  | 48.87  | 48.87            |
| 2340 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线中赵公变                  | 200 | 33.89 | 160 | 92.22  | 92.22            |
| 2341 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张北公变                | 200 | 11.22 | 160 | 137.56 | 137.56           |
| 2342 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤11#井（机井）     | 200 | 5.57  | 160 | 148.86 | 148.86           |
| 2343 | 南阳镇平 | 10kV官曲线乡直东2#公变                | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00           |
| 2344 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白龙庙麻营公变               | 200 | 16.69 | 160 | 126.62 | 126.62           |
| 2345 | 南阳镇平 | 10kV官卢线余宅西公变                  | 200 | 18.26 | 160 | 123.48 | 123.48           |
| 2346 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤26#井（机井）    | 200 | 5.53  | 160 | 148.94 | 148.94           |
| 2347 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线大王庙东2#公变              | 200 | 35.24 | 160 | 89.52  | 89.52            |
| 2348 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张南2#公变              | 200 | 23.27 | 160 | 113.46 | 113.46           |
| 2349 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线周岗西公变                 | 200 | 14.13 | 160 | 131.74 | 131.74           |
| 2350 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤17#井         | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98           |
| 2351 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线安洼1#北公变               | 200 | 1.87  | 160 | 156.26 | 156.26           |
| 2352 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线吴岗西2#公变               | 200 | 9.81  | 160 | 140.38 | 140.38           |
| 2353 | 南阳镇平 | 10kV高卢线何营2#公变                 | 200 | 29.96 | 160 | 100.08 | 100.08           |
| 2354 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白杨树朱家公变               | 200 | 29.87 | 160 | 100.26 | 100.26           |
| 2355 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线时河公变                  | 200 | 21.04 | 160 | 117.92 | 117.92           |
| 2356 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线卢医变电站站用变              | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 2357 | 南阳镇平 | 10kV高卢线郝沟北公变                  | 400 | 10.22 | 320 | 279.12 | 279.12           |
| 2358 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线杨庄公变                  | 200 | 10.42 | 160 | 139.16 | 139.16           |
| 2359 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线吴家公变                  | 200 | 15.76 | 160 | 128.48 | 128.48           |
| 2360 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线马家东1#机井公变             | 100 | 27.16 | 80  | 52.84  | 52.84            |
| 2361 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线吴岗东2#公变               | 200 | 32.58 | 160 | 94.84  | 94.84            |
| 2362 | 南阳镇平 | 10kV官卢线徐庄公变                   | 200 | 19.38 | 160 | 121.24 | 121.24           |
| 2363 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线大王庙村1#机井公变            | 200 | 40.67 | 160 | 78.66  | 78.66            |
| 2364 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线吴岗村部公变                | 200 | 23.96 | 160 | 112.08 | 112.08           |
| 2365 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线姜子王村开发区西1号机井台区考核表（机井） | 100 | 24.76 | 80  | 55.24  | 55.24            |
| 2366 | 南阳镇平 | 10kV高卢线铁匠营公变                  | 200 | 35.35 | 160 | 89.30  | 89.30            |
| 2367 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线前锋西公变                 | 200 | 16.3  | 160 | 127.40 | 127.40           |
| 2368 | 南阳镇平 | 10kV官曲线开发区公变                  | 200 | 91.38 | 160 | -22.76 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                            |     |       |     |        |        |
|------|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2369 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线枣园镇山南村千亿万斤24#井（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2370 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿万斤4#井（机井） | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 2371 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张村山北村部公变         | 200 | 21.58 | 160 | 116.84 | 116.84 |
| 2372 | 南阳镇平 | 10kV高卢线王沟公变                | 100 | 49.64 | 80  | 30.36  | 30.36  |
| 2373 | 南阳镇平 | 街北2#公变                     | 160 | 14.24 | 128 | 105.22 | 105.22 |
| 2374 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白龙庙东公变             | 100 | 21.74 | 80  | 58.26  | 58.26  |
| 2375 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线周岗烟叶2#公变           | 200 | 40.88 | 160 | 78.24  | 78.24  |
| 2376 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线下户孙家公变             | 200 | 14.59 | 160 | 130.82 | 130.82 |
| 2377 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线寨河东1#公变            | 200 | 18.59 | 160 | 122.82 | 122.82 |
| 2378 | 南阳镇平 | 10kV高卢线郝沟2#公变              | 200 | 29.91 | 160 | 100.18 | 100.18 |
| 2379 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线花力树公变              | 400 | 28.23 | 320 | 207.08 | 207.08 |
| 2380 | 南阳镇平 | 乡直东                        | 200 | 60.99 | 160 | 38.02  | 38.02  |
| 2381 | 南阳镇平 | 10kV官曲线曲屯北公变               | 400 | 10.49 | 320 | 278.04 | 278.04 |
| 2382 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线安洼农综3#公变           | 200 | 0.05  | 160 | 159.90 | 159.90 |
| 2383 | 南阳镇平 | 周闫营台区                      | 200 | 20.99 | 160 | 118.02 | 118.02 |
| 2384 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线山南中公变              | 200 | 15.43 | 160 | 129.14 | 129.14 |
| 2385 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线六化村张家公变            | 200 | 19.27 | 160 | 121.46 | 121.46 |
| 2386 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线山南崔家2#公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2387 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线小魏营村中魏营公变          | 200 | 5.2   | 160 | 149.60 | 149.60 |
| 2388 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿万斤8#井（机井）  | 200 | 16.68 | 160 | 126.64 | 126.64 |
| 2389 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线五龙庙村田庄公变           | 100 | 12.17 | 80  | 67.83  | 67.83  |
| 2390 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线周岗井井通公变            | 200 | 12.14 | 160 | 135.72 | 135.72 |
| 2391 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线蒋刘洼农综开发2号（机井）      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2392 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿万斤28#井（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2393 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线高标准农田东风1#公变        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2394 | 南阳镇平 | 楼子王村楼子王1号机井台区考核表（机井）       | 100 | 50.2  | 80  | 29.80  | 29.80  |
| 2395 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线白家公变               | 200 | 23.1  | 160 | 113.80 | 113.80 |
| 2396 | 南阳镇平 | 10kV官卢线高标准农田周堂7#公变（机井）     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2397 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线小魏营北3#公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2398 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线高营公变               | 200 | 25.09 | 160 | 109.82 | 109.82 |
| 2399 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线镇平县高标准农田10号        | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 2400 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线花栗树南2#公变           | 200 | 35.64 | 160 | 88.72  | 88.72  |
| 2401 | 南阳镇平 | 10kV官曲线楼子王村楼子王2#机井1#公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2402 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线柴庄村柴庄南1#机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2403 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线蒋刘洼农综开发1号（机井）      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2404 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线石桥王公变              | 100 | 43.58 | 80  | 36.42  | 36.42  |
| 2405 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线前峰东公变              | 200 | 23.84 | 160 | 112.32 | 112.32 |
| 2406 | 南阳镇平 | 10kV官曲线河西公变                | 250 | 19.34 | 200 | 151.65 | 151.65 |
| 2407 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙南公变             | 200 | 26.75 | 160 | 106.50 | 106.50 |
| 2408 | 南阳镇平 | 10kV官卢线余宅公变                | 200 | 9.66  | 160 | 140.68 | 140.68 |
| 2409 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线刘家公变               | 200 | 45.17 | 160 | 69.66  | 69.66  |
| 2410 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线白庙张公变              | 200 | 18.25 | 160 | 123.50 | 123.50 |
| 2411 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线蒋刘洼公变              | 200 | 32.41 | 160 | 95.18  | 95.18  |
| 2412 | 南阳镇平 | 10kV官曲线齐岗马坡公变              | 100 | 25.42 | 80  | 54.58  | 54.58  |
| 2413 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线石宋李公变              | 200 | 15.06 | 160 | 129.88 | 129.88 |
| 2414 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线老时营南公变             | 200 | 36.32 | 160 | 87.36  | 87.36  |
| 2415 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营南公变               | 200 | 19.85 | 160 | 120.30 | 120.30 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2416 | 南阳镇平 | 10kV高卢线均刘沟公变          | 315 | 19.79 | 252 | 189.66 | 189.66 |
| 2417 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线刘冲南公变         | 250 | 13.38 | 200 | 166.55 | 166.55 |
| 2418 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线小周营公变         | 100 | 56.38 | 80  | 23.62  | 23.62  |
| 2419 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白杨树东公变        | 200 | 21.69 | 160 | 116.62 | 116.62 |
| 2420 | 南阳镇平 | 10kV官曲线曲屯南公变          | 200 | 31.96 | 160 | 96.08  | 96.08  |
| 2421 | 南阳镇平 | 10kV官曲线彭岗南2#公变        | 200 | 17.6  | 160 | 124.80 | 124.80 |
| 2422 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线安洼公变          | 200 | 24.09 | 160 | 111.82 | 111.82 |
| 2423 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线鱼池马井井通台区      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2424 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线魏庄公变          | 315 | 6.24  | 252 | 232.34 | 232.34 |
| 2425 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线樊岗公变          | 200 | 18.82 | 160 | 122.36 | 122.36 |
| 2426 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线张沟1#公变        | 315 | 16.32 | 252 | 200.59 | 200.59 |
| 2427 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线黄营公变          | 200 | 77.84 | 160 | 4.32   | 4.32   |
| 2428 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线枣园北公变         | 200 | 35.06 | 160 | 89.88  | 89.88  |
| 2429 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线马家公变          | 200 | 34.82 | 160 | 90.36  | 90.36  |
| 2430 | 南阳镇平 | 10kV高卢线陈家公变           | 200 | 9.62  | 160 | 140.76 | 140.76 |
| 2431 | 南阳镇平 | 10kV高卢线金佛寺西公变         | 100 | 23.03 | 80  | 56.97  | 56.97  |
| 2432 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线柴庄村柴庄南2#机井公变  | 100 | 4.28  | 80  | 75.72  | 75.72  |
| 2433 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线兴国寺村兴国寺1#机井公变 | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97  |
| 2434 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线杨家公变          | 200 | 24.06 | 160 | 111.88 | 111.88 |
| 2435 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线鱼池马公变         | 200 | 31.73 | 160 | 96.54  | 96.54  |
| 2436 | 南阳镇平 | 10kV高卢线金佛寺公变          | 200 | 27.77 | 160 | 104.46 | 104.46 |
| 2437 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线中张公变          | 200 | 16.34 | 160 | 127.32 | 127.32 |
| 2438 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线大魏营东公变        | 250 | 29.48 | 200 | 126.30 | 126.30 |
| 2439 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线沟王公变          | 200 | 30.75 | 160 | 98.50  | 98.50  |
| 2440 | 南阳镇平 | 10kV高卢线均刘沟杨沟公变        | 100 | 22.25 | 80  | 57.75  | 57.75  |
| 2441 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线上岗公变          | 200 | 58.73 | 160 | 42.54  | 42.54  |
| 2442 | 南阳镇平 | 10kV官卢线周堂村周堂2#机井公变    | 100 | 0.09  | 80  | 79.91  | 79.91  |
| 2443 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙东公变        | 400 | 14.93 | 320 | 260.28 | 260.28 |
| 2444 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线蒋刘洼杨家公变       | 200 | 21.97 | 160 | 116.06 | 116.06 |
| 2445 | 南阳镇平 | 10kV官卢线大刘沟公变          | 200 | 22.43 | 160 | 115.14 | 115.14 |
| 2446 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线河东异地搬迁公变      | 100 | 55.24 | 80  | 24.76  | 24.76  |
| 2447 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张村1#机井公变    | 100 | 2.43  | 80  | 77.57  | 77.57  |
| 2448 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线五龙庙南2#公变      | 250 | 19.84 | 200 | 150.40 | 150.40 |
| 2449 | 南阳镇平 | 10kV官曲线周闫营机井1#公变      | 200 | 13.56 | 160 | 132.88 | 132.88 |
| 2450 | 南阳镇平 | 10kV官卢线周北公变           | 200 | 48.43 | 160 | 63.14  | 63.14  |
| 2451 | 南阳镇平 | 齐岗周营公变                | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2452 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线兴国寺村兴国寺2#机井公变 | 100 | 0.32  | 80  | 79.68  | 79.68  |
| 2453 | 南阳镇平 | 10kV高卢线花坡西沟公变         | 200 | 5.89  | 160 | 148.22 | 148.22 |
| 2454 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线步口张2#公变       | 200 | 33.14 | 160 | 93.72  | 93.72  |
| 2455 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线东黄村1#机井公变     | 100 | 27.12 | 80  | 52.88  | 52.88  |
| 2456 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线烂银张东公变        | 200 | 26.31 | 160 | 107.38 | 107.38 |
| 2457 | 南阳镇平 | 河西村国道南1号机井台区考核表（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2458 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线花栗树北公变        | 200 | 30.76 | 160 | 98.48  | 98.48  |
| 2459 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线谢家公变          | 200 | 19.78 | 160 | 120.44 | 120.44 |
| 2460 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线大魏营河北公变       | 400 | 8.72  | 320 | 285.12 | 285.12 |
| 2461 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线朱沟小郭岗公变       | 200 | 5.22  | 160 | 149.56 | 149.56 |
| 2462 | 南阳镇平 | 10kV高卢线香田庄公变          | 200 | 10.39 | 160 | 139.22 | 139.22 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                            |     |       |     |        |        |
|------|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2463 | 南阳镇平 | 齐岗村王河农综开发2#（机井）            | 50  | 0.02  | 40  | 39.99  | 39.99  |
| 2464 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线老时营1#井井通公变         | 50  | 0     | 40  | 40.00  | 40.00  |
| 2465 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线镇平县高标准农田6号         | 100 | 12.33 | 80  | 67.67  | 67.67  |
| 2466 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤16#井      | 200 | 10.61 | 160 | 138.78 | 138.78 |
| 2467 | 南阳镇平 | 10kV官卢线前曹营自然村1#公变          | 200 | 17.36 | 160 | 125.28 | 125.28 |
| 2468 | 南阳镇平 | 10kV官曲线乡直6#公变              | 200 | 18.63 | 160 | 122.74 | 122.74 |
| 2469 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线镇平县高标准农田11号        | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 2470 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营村周堂2#机井公变         | 100 | 7.85  | 80  | 72.15  | 72.15  |
| 2471 | 南阳镇平 | 10kV官卢线高标准农田白龙庙6#公变（机井）    | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93  |
| 2472 | 南阳镇平 | 10kV官曲线齐岗村齐岗2号机井公变         | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 2473 | 南阳镇平 | 齐岗一队公变                     | 200 | 20.9  | 160 | 118.20 | 118.20 |
| 2474 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白北2#公变             | 200 | 14.65 | 160 | 130.70 | 130.70 |
| 2475 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线宋家公变               | 200 | 12.78 | 160 | 134.44 | 134.44 |
| 2476 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张村石宋李北公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2477 | 南阳镇平 | 10kV高卢线下杨沟公变               | 200 | 9.43  | 160 | 141.14 | 141.14 |
| 2478 | 南阳镇平 | 10kV卢供五线彭岗西坡公变             | 200 | 6.28  | 160 | 147.44 | 147.44 |
| 2479 | 南阳镇平 | 10kV官卢线曹营西公变               | 100 | 9.34  | 80  | 70.66  | 70.66  |
| 2480 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线张沟北公变              | 200 | 30.2  | 160 | 99.60  | 99.60  |
| 2481 | 南阳镇平 | 10kV官卢线周堂村周堂1#机井公变         | 100 | 0.05  | 80  | 79.95  | 79.95  |
| 2482 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线下户村1#机井公变          | 100 | 40.43 | 80  | 39.57  | 39.57  |
| 2483 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线老时营东公变             | 200 | 24.62 | 160 | 110.76 | 110.76 |
| 2484 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤7#井（机井）  | 200 | 5.62  | 160 | 148.76 | 148.76 |
| 2485 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线兴国寺村兴国寺3#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2486 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线关帝庙村关帝庙2#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2487 | 南阳镇平 | 齐岗马坡2#公变                   | 200 | 16.45 | 160 | 127.10 | 127.10 |
| 2488 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线六化北公变              | 200 | 11.99 | 160 | 136.02 | 136.02 |
| 2489 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线柴庄西公变              | 200 | 23.27 | 160 | 113.46 | 113.46 |
| 2490 | 南阳镇平 | 10kV枣供二线镇直南2#公变            | 315 | 14.97 | 252 | 204.84 | 204.84 |
| 2491 | 南阳镇平 | 10kV官卢线周南公变                | 200 | 42.97 | 160 | 74.06  | 74.06  |
| 2492 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线张沟3#公变             | 400 | 2.94  | 320 | 308.24 | 308.24 |
| 2493 | 南阳镇平 | 10kV卢供二线郭岗2公变              | 315 | 37.46 | 252 | 134.00 | 134.00 |
| 2494 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤6#井（机井）   | 200 | 4.97  | 160 | 150.06 | 150.06 |
| 2495 | 南阳镇平 | 10kV官曲线乔岗王河公变              | 200 | 12.11 | 160 | 135.78 | 135.78 |
| 2496 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线街东公变               | 400 | 47.27 | 320 | 130.92 | 130.92 |
| 2497 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤23#井（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2498 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线山北张村伢子黄公变          | 200 | 23.75 | 160 | 112.50 | 112.50 |
| 2499 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤25#井（机井）  | 200 | 15.91 | 160 | 128.18 | 128.18 |
| 2500 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线山南北公变              | 200 | 37.21 | 160 | 85.58  | 85.58  |
| 2501 | 南阳镇平 | 10kV官曲线楼子王南公变              | 200 | 24.73 | 160 | 110.54 | 110.54 |
| 2502 | 南阳镇平 | 10kV枣供四线老时营公变              | 100 | 48.49 | 80  | 31.51  | 31.51  |
| 2503 | 南阳镇平 | 10kV官曲线开发区东公变              | 200 | 36.04 | 160 | 87.92  | 87.92  |
| 2504 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线白北公变               | 200 | 25.89 | 160 | 108.22 | 108.22 |
| 2505 | 南阳镇平 | 10kV枣供五线东黄中公变              | 200 | 33.09 | 160 | 93.82  | 93.82  |
| 2506 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线街南公变               | 315 | 43.94 | 252 | 113.59 | 113.59 |
| 2507 | 南阳镇平 | 10kV卢供四线东孙河公变              | 200 | 20.22 | 160 | 119.56 | 119.56 |
| 2508 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线张沟2#公变             | 400 | 11.06 | 320 | 275.76 | 275.76 |
| 2509 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线华鑫南公变               | 400 | 64.51 | 320 | 61.96  | 61.96  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |        |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2510 | 南阳镇平 | 10kV贾社线首级李西公变             | 200 | 30.77 | 160 | 98.46  | 98.46  |
| 2511 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田张楼1号公变（机井）    | 100 | 19.9  | 80  | 60.10  | 60.10  |
| 2512 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨西公变              | 200 | 14.67 | 160 | 130.66 | 130.66 |
| 2513 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直东2#公变           | 400 | 20.02 | 320 | 239.92 | 239.92 |
| 2514 | 南阳镇平 | 10kV贾工线镇直西商场公变            | 400 | 27.31 | 320 | 210.76 | 210.76 |
| 2515 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苇子坑北公变             | 160 | 43.66 | 128 | 58.14  | 58.14  |
| 2516 | 南阳镇平 | 10kV马供一线高庄公变              | 200 | 10.54 | 160 | 138.92 | 138.92 |
| 2517 | 南阳镇平 | 闵河村闵王庄1号机井台区考核表（机井）       | 100 | 17.41 | 80  | 62.59  | 62.59  |
| 2518 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线华鑫商场公变             | 315 | 35.27 | 252 | 140.90 | 140.90 |
| 2519 | 南阳镇平 | 10kV贾马线南岭公变               | 100 | 33.52 | 80  | 46.48  | 46.48  |
| 2520 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线下户杨北公变             | 400 | 29.17 | 320 | 203.32 | 203.32 |
| 2521 | 南阳镇平 | 10kV马供一线唐营南小农水公变（机井）      | 100 | 5.44  | 80  | 74.56  | 74.56  |
| 2522 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线大徐营东公变            | 400 | 18.85 | 320 | 244.60 | 244.60 |
| 2523 | 南阳镇平 | 10kV贾马线马庄盆杨公变             | 200 | 40.26 | 160 | 79.48  | 79.48  |
| 2524 | 南阳镇平 | 10kV贾马线大龙庙北公变             | 200 | 29.19 | 160 | 101.62 | 101.62 |
| 2525 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线张楼东公变              | 400 | 20.29 | 320 | 238.84 | 238.84 |
| 2526 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥东开发区公变            | 315 | 41.57 | 252 | 121.05 | 121.05 |
| 2527 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线上辛营开发公变            | 200 | 39.75 | 160 | 80.50  | 80.50  |
| 2528 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线小庙李公变             | 200 | 20.46 | 160 | 119.08 | 119.08 |
| 2529 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒西公变              | 200 | 38.91 | 160 | 82.18  | 82.18  |
| 2530 | 南阳镇平 | 10kV贾马线沿嘴公变               | 250 | 32.01 | 200 | 119.98 | 119.98 |
| 2531 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河相家公变             | 100 | 46.8  | 80  | 33.20  | 33.20  |
| 2532 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苇子坑开发公变            | 200 | 37.73 | 160 | 84.54  | 84.54  |
| 2533 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苏曹营公变              | 200 | 31.85 | 160 | 96.30  | 96.30  |
| 2534 | 南阳镇平 | 10kV贾马线太山庙加油站西北小农水公变（机井）  | 100 | 18.31 | 80  | 61.69  | 61.69  |
| 2535 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线镇直政府公变            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2536 | 南阳镇平 | 10kV官卢线高标准农田余宅2#公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2537 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿斤29#井（机井） | 200 | 5.5   | 160 | 149.00 | 149.00 |
| 2538 | 南阳镇平 | 齐岗村齐岗1号机井台区考核表（机井）        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2539 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线崔家公变              | 200 | 19.35 | 160 | 121.30 | 121.30 |
| 2540 | 南阳镇平 | 10kV枣供三线山南北2#公变           | 200 | 35.91 | 160 | 88.18  | 88.18  |
| 2541 | 南阳镇平 | 10kV卢供一线大魏营北公变            | 200 | 24.93 | 160 | 110.14 | 110.14 |
| 2542 | 南阳镇平 | 10kV枣供一线安洼西坡公变            | 200 | 31.27 | 160 | 97.46  | 97.46  |
| 2543 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田申寨2号机井公变      | 100 | 21.89 | 80  | 58.11  | 58.11  |
| 2544 | 南阳镇平 | 10kV贾工线菜市街2#公变            | 200 | 37.78 | 160 | 84.44  | 84.44  |
| 2545 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李民南3#公变            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2546 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营小马庄南小农水公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2547 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李民西3#公变            | 200 | 21.96 | 160 | 116.08 | 116.08 |
| 2548 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村小河赵南公变          | 200 | 23.32 | 160 | 113.36 | 113.36 |
| 2549 | 南阳镇平 | 10kV贾马线大龙庙西公变             | 200 | 14.65 | 160 | 130.70 | 130.70 |
| 2550 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村王家庄东机井公变        | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 2551 | 南阳镇平 | 10kV贾社线寺后张北2#公变           | 200 | 53.08 | 160 | 53.84  | 53.84  |
| 2552 | 南阳镇平 | 10kV贾社线黑龙庙村湾李北2#公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2553 | 南阳镇平 | 10kV贾马线草寺北小农水公变（机井）       | 100 | 2.88  | 80  | 77.12  | 77.12  |
| 2554 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田师洼2号机井公变      | 100 | 21.54 | 80  | 58.46  | 58.46  |
| 2555 | 南阳镇平 | 10kV贾社线高标准农田小集北机井公变       | 100 | 10.82 | 80  | 69.18  | 69.18  |
| 2556 | 南阳镇平 | 10kV贾工线赵庄高标准机井公变          | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2557 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营南公变          | 200 | 1.12  | 160 | 157.76 | 157.76 |
| 2558 | 南阳镇平 | 10kV贾社线湾张南公变           | 200 | 32.26 | 160 | 95.48  | 95.48  |
| 2559 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田山头营公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2560 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李民西2#公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2561 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张村毕张机井1#公变    | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 2562 | 南阳镇平 | 10kV马供二线白衣赵家小农水公变（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2563 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒姑妥南小农水公变（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2564 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线华星北2#公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2565 | 南阳镇平 | 10kV贾普线高标准农田老君庙机井公变    | 100 | 0.05  | 80  | 79.95  | 79.95  |
| 2566 | 南阳镇平 | 10kV贾工线西商场2#公变         | 200 | 29.87 | 160 | 100.26 | 100.26 |
| 2567 | 南阳镇平 | 10kV贾马线小栗扒东小农水公变（机井）   | 100 | 8.13  | 80  | 71.87  | 71.87  |
| 2568 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线上辛营3#公变         | 200 | 14.03 | 160 | 131.94 | 131.94 |
| 2569 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李民东2#公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2570 | 南阳镇平 | 10kV贾普线老君庙杨庙3#公变       | 200 | 9.08  | 160 | 141.84 | 141.84 |
| 2571 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼村申寨南2#公变      | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2572 | 南阳镇平 | 10kV贾普线高标准农田李民2#公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2573 | 南阳镇平 | 0kV贾马线农综开发小碾王北1#公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2574 | 南阳镇平 | 贾马线小农水开发栗扒西河北井井通公变（机井） | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 2575 | 南阳镇平 | 10kV贾社线高标准农田黑龙庙西1号机井公变 | 100 | 22.09 | 80  | 57.91  | 57.91  |
| 2576 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田师洼3号机井公变   | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2577 | 南阳镇平 | 10kV贾普线育茂张1#机井公变       | 100 | 12.13 | 80  | 67.87  | 67.87  |
| 2578 | 南阳镇平 | 10kV贾马线上庄子2#公变         | 100 | 12.59 | 80  | 67.41  | 67.41  |
| 2579 | 南阳镇平 | 10kV贾马线张庄南农综开发公变（机井）   | 100 | 0.12  | 80  | 79.88  | 79.88  |
| 2580 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥东金王庄2#公变       | 200 | 28.32 | 160 | 103.36 | 103.36 |
| 2581 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田下户杨北1号公变   | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2582 | 南阳镇平 | 10kV贾社线高标准农田黑龙庙1号机井公变  | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2583 | 南阳镇平 | 10kV贾社线寺后张南3#公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2584 | 南阳镇平 | 10kV贾普线大徐营中公变          | 200 | 29.66 | 160 | 100.68 | 100.68 |
| 2585 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村坡里王1#井井通公变   | 200 | 11.98 | 160 | 136.04 | 136.04 |
| 2586 | 南阳镇平 | 10kV贾工线赵营3#台区          | 200 | 20.15 | 160 | 119.70 | 119.70 |
| 2587 | 南阳镇平 | 10kV贾普线高标准农田育茂张3#公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2588 | 南阳镇平 | 10kV贾马线农综开发杨寨贾家公变（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2589 | 南阳镇平 | 10kV贾社线尚营2#公变          | 100 | 31.24 | 80  | 48.76  | 48.76  |
| 2590 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李民东公变           | 100 | 65.96 | 80  | 14.04  | 14.04  |
| 2591 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线育茂张东公变         | 200 | 20.63 | 160 | 118.74 | 118.74 |
| 2592 | 南阳镇平 | 10kV贾社线小河赵公变           | 250 | 13.29 | 200 | 166.78 | 166.78 |
| 2593 | 南阳镇平 | 10kV贾工线赵营公变            | 315 | 19.56 | 252 | 190.39 | 190.39 |
| 2594 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营西公变          | 315 | 23.43 | 252 | 178.20 | 178.20 |
| 2595 | 南阳镇平 | 10kV贾马线后王公变            | 200 | 18.9  | 160 | 122.20 | 122.20 |
| 2596 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线上辛营2#公变         | 200 | 14.26 | 160 | 131.48 | 131.48 |
| 2597 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李普吾南公变          | 200 | 40.61 | 160 | 78.78  | 78.78  |
| 2598 | 南阳镇平 | 10kV贾工线小集南2#公变         | 200 | 21.98 | 160 | 116.04 | 116.04 |
| 2599 | 南阳镇平 | 10kV贾工线镇直马口街公变         | 315 | 28.77 | 252 | 161.37 | 161.37 |
| 2600 | 南阳镇平 | 10kV贾马线小碾王公变           | 315 | 22.77 | 252 | 180.27 | 180.27 |
| 2601 | 南阳镇平 | 10kV贾马线马庄南公变           | 200 | 19.76 | 160 | 120.48 | 120.48 |
| 2602 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥南2#公变          | 200 | 40.21 | 160 | 79.58  | 79.58  |
| 2603 | 南阳镇平 | 10kV贾马线高标准农田大龙庙东2#公变   | 200 | 0.04  | 160 | 159.92 | 159.92 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2604 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张农综开发公变（机井）   | 200 | 4.71  | 160 | 150.58 | 150.58 |
| 2605 | 南阳镇平 | 10kV贾马线东黄公变            | 100 | 28.83 | 80  | 51.17  | 51.17  |
| 2606 | 南阳镇平 | 10kV贾社线湾李公变            | 200 | 19.71 | 160 | 120.58 | 120.58 |
| 2607 | 南阳镇平 | 10kV贾马线张庄公变            | 200 | 15.44 | 160 | 129.12 | 129.12 |
| 2608 | 南阳镇平 | 10kV贾工线镇直政府公变          | 200 | 6.49  | 160 | 147.02 | 147.02 |
| 2609 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直北公变          | 400 | 19.36 | 320 | 242.56 | 242.56 |
| 2610 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线路灯加油站变公变        | 160 | 30.06 | 128 | 79.90  | 79.90  |
| 2611 | 南阳镇平 | 10kV贾社线黑龙庙西2#公变        | 200 | 32.13 | 160 | 95.74  | 95.74  |
| 2612 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线薛关吴营公变          | 200 | 54.29 | 160 | 51.42  | 51.42  |
| 2613 | 南阳镇平 | 10kV马供二线白衣南公变          | 200 | 27.61 | 160 | 104.78 | 104.78 |
| 2614 | 南阳镇平 | 10kV贾社线寺后张南公变          | 100 | 35.79 | 80  | 44.21  | 44.21  |
| 2615 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼观门上公变         | 200 | 15.25 | 160 | 129.50 | 129.50 |
| 2616 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直西2#公变        | 200 | 37.56 | 160 | 84.88  | 84.88  |
| 2617 | 南阳镇平 | 10kV贾工线副食城2#公变         | 200 | 55.7  | 160 | 48.60  | 48.60  |
| 2618 | 南阳镇平 | 10kV贾社线寺后王公变           | 200 | 23.05 | 160 | 113.90 | 113.90 |
| 2619 | 南阳镇平 | 10kV贾社线镇直文化市场公变        | 400 | 18.8  | 320 | 244.80 | 244.80 |
| 2620 | 南阳镇平 | 10kV贾工线镇直过街楼南公变        | 400 | 41.67 | 320 | 153.32 | 153.32 |
| 2621 | 南阳镇平 | 10kV贾社线路灯建行公变          | 315 | 48    | 252 | 100.80 | 100.80 |
| 2622 | 南阳镇平 | 10kV贾社线贾小操场公变          | 315 | 30.34 | 252 | 156.43 | 156.43 |
| 2623 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥南3#公变          | 200 | 62.66 | 160 | 34.68  | 34.68  |
| 2624 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线张楼王营公变          | 100 | 35.5  | 80  | 44.50  | 44.50  |
| 2625 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营西2#公变        | 200 | 17.63 | 160 | 124.74 | 124.74 |
| 2626 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李普吾公变           | 400 | 17.65 | 320 | 249.40 | 249.40 |
| 2627 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒中公变           | 200 | 31.11 | 160 | 97.78  | 97.78  |
| 2628 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨南公变           | 250 | 34.64 | 200 | 113.40 | 113.40 |
| 2629 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李东公变         | 315 | 13.55 | 252 | 209.32 | 209.32 |
| 2630 | 南阳镇平 | 10kV贾社线张湾公变            | 400 | 21.85 | 320 | 232.60 | 232.60 |
| 2631 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李郭家2#公变      | 200 | 15.74 | 160 | 128.52 | 128.52 |
| 2632 | 南阳镇平 | 10kV贾社线寺后张西公变          | 315 | 16.73 | 252 | 199.30 | 199.30 |
| 2633 | 南阳镇平 | 10kV贾马线桥南高标准机井公变       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 2634 | 南阳镇平 | 10kV贾普线高标准农田老君庙杨庙机井公变  | 100 | 11.25 | 80  | 68.75  | 68.75  |
| 2635 | 南阳镇平 | 10kV贾普线王步口北公变          | 250 | 0     | 200 | 200.00 | 200.00 |
| 2636 | 南阳镇平 | 10kV贾社线黑龙庙2#公变         | 160 | 14.95 | 128 | 104.08 | 104.08 |
| 2637 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田张楼2号公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2638 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李东坡公变        | 200 | 6.89  | 160 | 146.22 | 146.22 |
| 2639 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线杨庄路口公变          | 400 | 4.44  | 320 | 302.24 | 302.24 |
| 2640 | 南阳镇平 | 10kV马供一线张楼西1#公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2641 | 南阳镇平 | 10kV马供一线新马庄社区公变        | 400 | 21.48 | 320 | 234.08 | 234.08 |
| 2642 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李王庄公变        | 200 | 18.03 | 160 | 123.94 | 123.94 |
| 2643 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苇子坑陈家公变         | 200 | 39.17 | 160 | 81.66  | 81.66  |
| 2644 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苇子坑北2#公变        | 200 | 26.39 | 160 | 107.22 | 107.22 |
| 2645 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线绿源社区南公变         | 400 | 7.56  | 320 | 289.76 | 289.76 |
| 2646 | 南阳镇平 | 闵河村小河赵2号机井台区考核表（机井）    | 100 | 0.08  | 80  | 79.92  | 79.92  |
| 2647 | 南阳镇平 | 10kV马供一线马庄村马庄机井1#公变    | 200 | 21.05 | 160 | 117.90 | 117.90 |
| 2648 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田薛关吴营南机井公变  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2649 | 南阳镇平 | 10kV贾马线盆杨西南角小农水公变（机井）  | 100 | 15.23 | 80  | 64.77  | 64.77  |
| 2650 | 南阳镇平 | 10kV贾马线黄楸村栗黄南岭高标准农田2#公 | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                            |     |       |     |        |        |
|------|------|----------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2651 | 南阳镇平 | 10kV贾马线大龙庙东南公变             | 100 | 27.28 | 80  | 52.72  | 52.72  |
| 2652 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村闵河南公变            | 200 | 37.8  | 160 | 84.40  | 84.40  |
| 2653 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李袁家公变            | 200 | 13.84 | 160 | 132.32 | 132.32 |
| 2654 | 南阳镇平 | 10kV贾普线牧庄1#机井公变            | 100 | 20.94 | 80  | 59.06  | 59.06  |
| 2655 | 南阳镇平 | 0kV马供二线白衣西西头小农水公变（机井）      | 100 | 11.79 | 80  | 68.21  | 68.21  |
| 2656 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田上辛营马河湾公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2657 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线绿源社区北1#公变           | 200 | 39.37 | 160 | 81.26  | 81.26  |
| 2658 | 南阳镇平 | 10kV贾社线文化市场南公变             | 200 | 65.54 | 160 | 28.92  | 28.92  |
| 2659 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李民开发2#公变            | 200 | 14.87 | 160 | 130.26 | 130.26 |
| 2660 | 南阳镇平 | 10kV贾社线桥北公变                | 315 | 50.86 | 252 | 91.79  | 91.79  |
| 2661 | 南阳镇平 | 10kV贾马线黄棟扒村栗黄南岭高标准农田3#公变   | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2662 | 南阳镇平 | 10kV马供一线马庄新社区2#公变          | 200 | 5.06  | 160 | 149.88 | 149.88 |
| 2663 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥东开发2#公变            | 315 | 33.46 | 252 | 146.60 | 146.60 |
| 2664 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张村毕张南2#机井公变       | 200 | 5.33  | 160 | 149.34 | 149.34 |
| 2665 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田尤营9#公变（机井）     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2666 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田下户杨张营东1号公变（机井） | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97  |
| 2667 | 南阳镇平 | 0kV马供一线太山庙加油站东小农水公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2668 | 南阳镇平 | 10kV马供二线白衣西公变              | 200 | 44.11 | 160 | 71.78  | 71.78  |
| 2669 | 南阳镇平 | 10kV贾社线民族街西公变              | 200 | 41.5  | 160 | 77.00  | 77.00  |
| 2670 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼东2#公变             | 100 | 63.77 | 80  | 16.23  | 16.23  |
| 2671 | 南阳镇平 | 10kV贾马线黄棟扒村栗黄南岭高标准农田1#公变   | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 2672 | 南阳镇平 | 10kV贾社线寺后张南2#公变            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2673 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线老君庙河西2#公变          | 200 | 22.38 | 160 | 115.24 | 115.24 |
| 2674 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田白衣5#公变（机井）     | 100 | 2     | 80  | 78.00  | 78.00  |
| 2675 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田薛关徐营机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2676 | 南阳镇平 | 10kV马供一线唐营2#公变             | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 2677 | 南阳镇平 | 10kV马供一线唐营4#公变             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2678 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒村部东小农水公变（机井）      | 100 | 14.3  | 80  | 65.70  | 65.70  |
| 2679 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田夹河李17#公变（机井）   | 100 | 7.31  | 80  | 72.69  | 72.69  |
| 2680 | 南阳镇平 | 10kV马供二线高标准农田夹河李14#公变      | 160 | 12.95 | 128 | 107.28 | 107.28 |
| 2681 | 南阳镇平 | 10kV贾马线张庄2#公变              | 200 | 22.18 | 160 | 115.64 | 115.64 |
| 2682 | 南阳镇平 | 0kV贾马线太山庙高家晓小农水公变（机井）      | 100 | 14.2  | 80  | 65.80  | 65.80  |
| 2683 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村闵河北公变            | 200 | 7.19  | 160 | 145.62 | 145.62 |
| 2684 | 南阳镇平 | 10kV马供一线太山庙小农水公变（机井）       | 100 | 2     | 80  | 78.00  | 78.00  |
| 2685 | 南阳镇平 | 10kV贾社线坡李王东公变              | 200 | 29.31 | 160 | 101.38 | 101.38 |
| 2686 | 南阳镇平 | 10kV贾马线大龙庙南公变              | 200 | 16.79 | 160 | 126.42 | 126.42 |
| 2687 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张西2#公变            | 200 | 27.52 | 160 | 104.96 | 104.96 |
| 2688 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张公变               | 200 | 41.16 | 160 | 77.68  | 77.68  |
| 2689 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直西公变              | 400 | 39.65 | 320 | 161.40 | 161.40 |
| 2690 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苇子坑南公变              | 400 | 16.7  | 320 | 253.20 | 253.20 |
| 2691 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线李民西公变              | 200 | 27.18 | 160 | 105.64 | 105.64 |
| 2692 | 南阳镇平 | 10kV贾马线大龙庙中公变              | 315 | 20.09 | 252 | 188.72 | 188.72 |
| 2693 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨簸箕杨北公变            | 200 | 19.83 | 160 | 120.34 | 120.34 |
| 2694 | 南阳镇平 | 10kV贾社线小河李公变               | 315 | 17.45 | 252 | 197.03 | 197.03 |
| 2695 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线育茂张西公变             | 315 | 25.36 | 252 | 172.12 | 172.12 |
| 2696 | 南阳镇平 | 10kV贾工线高标准农田鲁庄机井公变         | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 2697 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田大徐营4#公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2698 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田尤营7#公变（机井）  | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 2699 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李郭家公变         | 100 | 19.5  | 80  | 60.50  | 60.50  |
| 2700 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张村毕张南1#机井公变    | 100 | 0.05  | 80  | 79.95  | 79.95  |
| 2701 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥南公变             | 315 | 60.52 | 252 | 61.36  | 61.36  |
| 2702 | 南阳镇平 | 10kV贾社线薛家公变             | 315 | 43.01 | 252 | 116.52 | 116.52 |
| 2703 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线下户杨张营公变          | 200 | 24.89 | 160 | 110.22 | 110.22 |
| 2704 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨北1#农综开发公变（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2705 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直南公变           | 400 | 24.09 | 320 | 223.64 | 223.64 |
| 2706 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李南公变          | 200 | 8.65  | 160 | 142.70 | 142.70 |
| 2707 | 南阳镇平 | 10kV贾马线上庄子公变            | 400 | 16.84 | 320 | 252.64 | 252.64 |
| 2708 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒西北公变           | 200 | 29.22 | 160 | 101.56 | 101.56 |
| 2709 | 南阳镇平 | 10kV贾马线马庄北公变            | 200 | 34.34 | 160 | 91.32  | 91.32  |
| 2710 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥西公变             | 200 | 51.82 | 160 | 56.36  | 56.36  |
| 2711 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥南跃进门公变          | 160 | 10.28 | 128 | 111.55 | 111.55 |
| 2712 | 南阳镇平 | 10kV贾工线赵庄公变             | 200 | 24.78 | 160 | 110.44 | 110.44 |
| 2713 | 南阳镇平 | 10kV马供一线栗扒开发区公变         | 200 | 34.65 | 160 | 90.70  | 90.70  |
| 2714 | 南阳镇平 | 10kV贾社线尚营公变             | 200 | 15.47 | 160 | 129.06 | 129.06 |
| 2715 | 南阳镇平 | 10kV贾工线小集东公变            | 200 | 34.79 | 160 | 90.42  | 90.42  |
| 2716 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村闵河东公变         | 200 | 20.44 | 160 | 119.12 | 119.12 |
| 2717 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒公变             | 80  | 35.96 | 64  | 35.23  | 35.23  |
| 2718 | 南阳镇平 | 10kV贾社线坡里王西公变           | 100 | 42.44 | 80  | 37.56  | 37.56  |
| 2719 | 南阳镇平 | 10kV贾工线路灯牧庄公变           | 315 | 24.08 | 252 | 176.15 | 176.15 |
| 2720 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线杨庙公变            | 200 | 22.17 | 160 | 115.66 | 115.66 |
| 2721 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线南方商城北公变          | 315 | 40.25 | 252 | 125.21 | 125.21 |
| 2722 | 南阳镇平 | 10kV贾马线玉盘公变             | 100 | 30.41 | 80  | 49.59  | 49.59  |
| 2723 | 南阳镇平 | 10kV马供二线白衣北2#公变         | 250 | 36.43 | 200 | 108.93 | 108.93 |
| 2724 | 南阳镇平 | 10kV贾马线黄棟扒西公变           | 200 | 33.2  | 160 | 93.60  | 93.60  |
| 2725 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线南方商城公变           | 250 | 36.02 | 200 | 109.95 | 109.95 |
| 2726 | 南阳镇平 | 10kV马供二线白衣郭庄公变          | 315 | 17.39 | 252 | 197.22 | 197.22 |
| 2727 | 南阳镇平 | 10kV贾社线薛关徐营公变           | 315 | 26.25 | 252 | 169.31 | 169.31 |
| 2728 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线下户杨花卉公变          | 200 | 32.12 | 160 | 95.76  | 95.76  |
| 2729 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线李普吾井井通公变        | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 2730 | 南阳镇平 | 10kV贾普线育茂张东2#公变         | 200 | 33.74 | 160 | 92.52  | 92.52  |
| 2731 | 南阳镇平 | 10kV贾马线高标准农田李民1#公变（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2732 | 南阳镇平 | 10kV贾社线贾宋镇寺后张村27#井公变    | 100 | 21.05 | 80  | 58.95  | 58.95  |
| 2733 | 南阳镇平 | kV马供二线高标准农田夹河李15#公变（机井） | 100 | 7.43  | 80  | 72.57  | 72.57  |
| 2734 | 南阳镇平 | 10kV马供一线唐营3#公变          | 400 | 14.48 | 320 | 262.08 | 262.08 |
| 2735 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营村部公变          | 200 | 19.45 | 160 | 121.10 | 121.10 |
| 2736 | 南阳镇平 | 10kV贾普线华鑫南2#公变          | 200 | 56.42 | 160 | 47.16  | 47.16  |
| 2737 | 南阳镇平 | 10kV贾社线小操场2#公变          | 200 | 6.95  | 160 | 146.10 | 146.10 |
| 2738 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线张楼洪家公变           | 200 | 22.91 | 160 | 114.18 | 114.18 |
| 2739 | 南阳镇平 | kV马供二线高标准农田夹河李13#公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2740 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨王庄公变           | 200 | 19.44 | 160 | 121.12 | 121.12 |
| 2741 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直西3#公变         | 200 | 75.35 | 160 | 9.30   | 9.30   |
| 2742 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线下户杨3#公变          | 200 | 36.96 | 160 | 86.08  | 86.08  |
| 2743 | 南阳镇平 | 10kV贾普线牧庄南公变            | 200 | 15.51 | 160 | 128.98 | 128.98 |
| 2744 | 南阳镇平 | V贾贾线高标准农田下户杨丁营西公变（机井）   | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2745 | 南阳镇平 | 10kV贾马线东黄2#公变           | 100 | 31.45 | 80  | 48.55  | 48.55  |
| 2746 | 南阳镇平 | 0kV贾社线高标准农田黑龙庙南园1号机井公变  | 100 | 11.08 | 80  | 68.92  | 68.92  |
| 2747 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥东金王庄公变          | 315 | 38.91 | 252 | 129.43 | 129.43 |
| 2748 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营西3#公变         | 100 | 42.38 | 80  | 37.62  | 37.62  |
| 2749 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼村师洼3#公变        | 200 | 10.9  | 160 | 138.20 | 138.20 |
| 2750 | 南阳镇平 | 0kV马供一线马庄土堆东小农水公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2751 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线观门上北公变           | 200 | 24.77 | 160 | 110.46 | 110.46 |
| 2752 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田申寨1号机井公变    | 100 | 54.56 | 80  | 25.44  | 25.44  |
| 2753 | 南阳镇平 | kV马供二线高标准农田夹河李16#公变（机井） | 100 | 7.26  | 80  | 72.74  | 72.74  |
| 2754 | 南阳镇平 | 10kV贾社线桥北2#公变           | 400 | 12.36 | 320 | 270.56 | 270.56 |
| 2755 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李找子庄公变        | 200 | 6.61  | 160 | 146.78 | 146.78 |
| 2756 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李东1#公变        | 200 | 22.32 | 160 | 115.36 | 115.36 |
| 2757 | 南阳镇平 | 10kV贾马线马庄北2#公变          | 200 | 17.86 | 160 | 124.28 | 124.28 |
| 2758 | 南阳镇平 | 苏曹营村2号机井台区考核表（机井）       | 100 | 7.21  | 80  | 72.79  | 72.79  |
| 2759 | 南阳镇平 | 10kV贾工线张林路口东公变          | 200 | 22.29 | 160 | 115.42 | 115.42 |
| 2760 | 南阳镇平 | 10kV贾社线税务局门前公变          | 400 | 21.36 | 320 | 234.56 | 234.56 |
| 2761 | 南阳镇平 | 0kV贾马线农综开发小碾王北3#公变（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2762 | 南阳镇平 | 10kV贾工线鲁庄2#公变           | 200 | 32.25 | 160 | 95.50  | 95.50  |
| 2763 | 南阳镇平 | 10kV贾普线高标准农田李普吴西机井公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2764 | 南阳镇平 | 0kV贾贾线高标准农田苇子坑北公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2765 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村相家西公变         | 200 | 15.16 | 160 | 129.68 | 129.68 |
| 2766 | 南阳镇平 | 10kV贾社线黑龙庙村湾李1#公变       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2767 | 南阳镇平 | 10kV贾普线牧庄农综开发7#公变       | 200 | 6.62  | 160 | 146.76 | 146.76 |
| 2768 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村坡里王北公变        | 200 | 25.61 | 160 | 108.78 | 108.78 |
| 2769 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨西北公变           | 200 | 15.3  | 160 | 129.40 | 129.40 |
| 2770 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼村观门西公变         | 200 | 25.06 | 160 | 109.88 | 109.88 |
| 2771 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田苏曹营公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2772 | 南阳镇平 | 0kV马供二线白衣堂村口小农水公变（机井）   | 100 | 72.34 | 80  | 7.66   | 7.66   |
| 2773 | 南阳镇平 | 10kV贾普线老君庙2#公变          | 400 | 19.33 | 320 | 242.68 | 242.68 |
| 2774 | 南阳镇平 | 10kV贾马线大龙庙中2#公变         | 200 | 30.44 | 160 | 99.12  | 99.12  |
| 2775 | 南阳镇平 | kV马供二线高标准农田夹河李12#公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2776 | 南阳镇平 | 10kV贾普线高标准农田桥北机井公变      | 100 | 2.62  | 80  | 77.38  | 77.38  |
| 2777 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河里村夹河里1#机井公变   | 100 | 0.05  | 80  | 79.95  | 79.95  |
| 2778 | 南阳镇平 | 10kV贾社线贾宋镇薛家村20#井公变     | 100 | 12.01 | 80  | 67.99  | 67.99  |
| 2779 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张西1#公变         | 200 | 34.41 | 160 | 91.18  | 91.18  |
| 2780 | 南阳镇平 | 10kV贾马线黄楸扒北2#公变         | 80  | 38.33 | 64  | 33.34  | 33.34  |
| 2781 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田张楼4号公变（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2782 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村小河赵北公变        | 200 | 27.04 | 160 | 105.92 | 105.92 |
| 2783 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苇子坑高家公变          | 400 | 9.99  | 320 | 280.04 | 280.04 |
| 2784 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张村毕张东1#机井公变    | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2785 | 南阳镇平 | 10kV贾工线过街路南2#公变         | 315 | 37.61 | 252 | 133.53 | 133.53 |
| 2786 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田薛关杨庄北机井公变   | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2787 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李民南水公变           | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2788 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村相家2#机井公变      | 200 | 10.85 | 160 | 138.30 | 138.30 |
| 2789 | 南阳镇平 | 10kV贾工线牧庄开发区公变          | 200 | 47.08 | 160 | 65.84  | 65.84  |
| 2790 | 南阳镇平 | 10kV贾社线王家庄公变            | 200 | 19.72 | 160 | 120.56 | 120.56 |
| 2791 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张东公变           | 315 | 21.34 | 252 | 184.78 | 184.78 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2792 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线张楼西公变           | 160 | 50.66 | 128 | 46.94  | 46.94  |
| 2793 | 南阳镇平 | 10kV贾社线首级李公变           | 200 | 22.85 | 160 | 114.30 | 114.30 |
| 2794 | 南阳镇平 | 10kV贾马线马庄南2公变          | 100 | 44.6  | 80  | 35.40  | 35.40  |
| 2795 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营东台区公变        | 200 | 33.32 | 160 | 93.36  | 93.36  |
| 2796 | 南阳镇平 | 10kV贾社线小集北公变           | 200 | 19.42 | 160 | 121.16 | 121.16 |
| 2797 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河里西2#公变       | 200 | 20.16 | 160 | 119.68 | 119.68 |
| 2798 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线李民南公变          | 200 | 37.39 | 160 | 85.22  | 85.22  |
| 2799 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线牧庄公变           | 315 | 21.53 | 252 | 184.18 | 184.18 |
| 2800 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村坡里王南公变       | 200 | 24.72 | 160 | 110.56 | 110.56 |
| 2801 | 南阳镇平 | 0kV贾马线农综开发小碾王北2#公变（机井） | 100 | 7.19  | 80  | 72.81  | 72.81  |
| 2802 | 南阳镇平 | 10kV马供一线毕张南公变          | 200 | 24.5  | 160 | 111.00 | 111.00 |
| 2803 | 南阳镇平 | 10kV贾社线锦绣园公变           | 315 | 34.22 | 252 | 144.21 | 144.21 |
| 2804 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒东1公变          | 315 | 22.65 | 252 | 180.65 | 180.65 |
| 2805 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线薛关徐营2#公变        | 200 | 33.53 | 160 | 92.94  | 92.94  |
| 2806 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线人民路公变           | 400 | 22.63 | 320 | 229.48 | 229.48 |
| 2807 | 南阳镇平 | 10kV马供二线白衣北公变          | 200 | 18.07 | 160 | 123.86 | 123.86 |
| 2808 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线下户杨丁营公变         | 100 | 44.42 | 80  | 35.58  | 35.58  |
| 2809 | 南阳镇平 | 10kV贾社线镇直老街口公变         | 250 | 37.59 | 200 | 106.03 | 106.03 |
| 2810 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营东2#公变        | 250 | 11.67 | 200 | 170.83 | 170.83 |
| 2811 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线齐李东公变           | 160 | 59.38 | 128 | 32.99  | 32.99  |
| 2812 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营东公变          | 200 | 21.37 | 160 | 117.26 | 117.26 |
| 2813 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线王步口公变          | 400 | 29.4  | 320 | 202.40 | 202.40 |
| 2814 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线老君庙河西公变        | 200 | 15.89 | 160 | 128.22 | 128.22 |
| 2815 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线张楼路口公变          | 200 | 44.71 | 160 | 70.58  | 70.58  |
| 2816 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李公变          | 400 | 24.1  | 320 | 223.60 | 223.60 |
| 2817 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线胡叶庙公变          | 160 | 19.69 | 128 | 96.50  | 96.50  |
| 2818 | 南阳镇平 | 10kV马供二线尤营王昀公变         | 100 | 22.47 | 80  | 57.53  | 57.53  |
| 2819 | 南阳镇平 | 苏曹营村1号机井台区考核表（机井）      | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 2820 | 南阳镇平 | 10kV贾社线小集西公变           | 315 | 18.1  | 252 | 194.99 | 194.99 |
| 2821 | 南阳镇平 | 10kV贾社线华星南2#公变         | 200 | 49.26 | 160 | 61.48  | 61.48  |
| 2822 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线张楼路口2#公变        | 200 | 26.51 | 160 | 106.98 | 106.98 |
| 2823 | 南阳镇平 | 10kV马供一线高庄东小农水公变（机井）   | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2824 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒姑妥北小农水公变      | 315 | 0     | 252 | 252.00 | 252.00 |
| 2825 | 南阳镇平 | 10kV贾工线桥东副食城公变         | 200 | 54.46 | 160 | 51.08  | 51.08  |
| 2826 | 南阳镇平 | 10kV贾工线鲁庄公变            | 200 | 13.92 | 160 | 132.16 | 132.16 |
| 2827 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线申寨北公变           | 200 | 34.57 | 160 | 90.86  | 90.86  |
| 2828 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线木材行公变           | 400 | 60.21 | 320 | 79.16  | 79.16  |
| 2829 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线齐李西公变           | 200 | 24.23 | 160 | 111.54 | 111.54 |
| 2830 | 南阳镇平 | 10kV马供一线唐营公变           | 400 | 24.18 | 320 | 223.28 | 223.28 |
| 2831 | 南阳镇平 | 10kV贾工线镇直菜市场街公变        | 200 | 29.9  | 160 | 100.20 | 100.20 |
| 2832 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直东公变          | 400 | 26.88 | 320 | 212.48 | 212.48 |
| 2833 | 南阳镇平 | 10kV贾马线大龙庙东公变          | 200 | 52.45 | 160 | 55.10  | 55.10  |
| 2834 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线上辛营公变           | 400 | 23.6  | 320 | 225.60 | 225.60 |
| 2835 | 南阳镇平 | 10kV马供一线栗扒东2公变         | 200 | 27.47 | 160 | 105.06 | 105.06 |
| 2836 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼西公变           | 200 | 33.25 | 160 | 93.50  | 93.50  |
| 2837 | 南阳镇平 | 10kV马供一线许庄公变           | 100 | 51.23 | 80  | 28.77  | 28.77  |
| 2838 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河公变            | 200 | 5.7   | 160 | 148.60 | 148.60 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                          |     |       |     |        |        |
|------|------|--------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2839 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苏曹营2#公变           | 200 | 45.32 | 160 | 69.36  | 69.36  |
| 2840 | 南阳镇平 | 10kV贾工线镇直所前公变            | 400 | 48.81 | 320 | 124.76 | 124.76 |
| 2841 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线薛关杨庄公变            | 200 | 36.59 | 160 | 86.82  | 86.82  |
| 2842 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线薛关王庄公变            | 315 | 18.52 | 252 | 193.66 | 193.66 |
| 2843 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线府右路镇直公变          | 500 | 51.41 | 400 | 142.95 | 142.95 |
| 2844 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线申营公变              | 200 | 17.55 | 160 | 124.90 | 124.90 |
| 2845 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒村栗扒东1#机井公变      | 200 | 3.59  | 160 | 152.82 | 152.82 |
| 2846 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线李民开发区公变          | 400 | 23.92 | 320 | 224.32 | 224.32 |
| 2847 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线华星商场北公变           | 315 | 48.67 | 252 | 98.69  | 98.69  |
| 2848 | 南阳镇平 | 10kV贾马线沿嘴村北头小农水公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2849 | 南阳镇平 | 0kV贾马线大龙庙村北头小农水公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2850 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田薛关吴营北机井公变    | 100 | 10.65 | 80  | 69.35  | 69.35  |
| 2851 | 南阳镇平 | 0kV贾马线黄棟扒刘家西农综开发公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2852 | 南阳镇平 | 10kV马供二线毕张沟里公变           | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 2853 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线府右路北公变            | 200 | 37.88 | 160 | 84.24  | 84.24  |
| 2854 | 南阳镇平 | 10kV贾社线桥北清真寺公变           | 200 | 26.58 | 160 | 106.84 | 106.84 |
| 2855 | 南阳镇平 | 10kV贾普线育茂张2#机井公变         | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2856 | 南阳镇平 | 0kV马供二线白衣郭庄南小农水公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2857 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线路灯加油站2#公变         | 315 | 22.83 | 252 | 180.09 | 180.09 |
| 2858 | 南阳镇平 | 10kV马供二线白衣姜家南小农水公变       | 200 | 5.56  | 160 | 148.88 | 148.88 |
| 2859 | 南阳镇平 | 10kV贾普线高标准农田桥东一初中机井公变    | 100 | 26.17 | 80  | 53.83  | 53.83  |
| 2860 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线下户杨北2#公变          | 250 | 0     | 200 | 200.00 | 200.00 |
| 2861 | 南阳镇平 | 10kV贾工线高标准农田赵营机井公变       | 100 | 10.89 | 80  | 69.11  | 69.11  |
| 2862 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线苏曹营徐营公变           | 100 | 51.69 | 80  | 28.31  | 28.31  |
| 2863 | 南阳镇平 | 10kV贾社线老街口北公变            | 400 | 14.81 | 320 | 260.76 | 260.76 |
| 2864 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼村申寨北2#公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2865 | 南阳镇平 | 10kV贾马线马庄村南小农水公变（机井）     | 100 | 0.08  | 80  | 79.92  | 79.92  |
| 2866 | 南阳镇平 | 10kV贾社线高标准农田黑龙庙2号机井公变    | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2867 | 南阳镇平 | 10kV贾社线贾宋镇薛家村19#井公变      | 200 | 31.29 | 160 | 97.42  | 97.42  |
| 2868 | 南阳镇平 | 10kV贾普线人民路南公变            | 200 | 32.65 | 160 | 94.70  | 94.70  |
| 2869 | 南阳镇平 | 0kV马供二线白衣西东头小农水公变（机井）    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2870 | 南阳镇平 | 0kV贾马线大龙庙村林场小农水公变（机井）    | 315 | 0     | 252 | 252.00 | 252.00 |
| 2871 | 南阳镇平 | 0kV贾马线农综开发小碾王北4#公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2872 | 南阳镇平 | 0kV贾贾线高标准农田上辛营1号公变（机井）   | 100 | 28.55 | 80  | 51.45  | 51.45  |
| 2873 | 南阳镇平 | 贾马线小农水马庄南粮库南1#井井通公变（机井）  | 100 | 1.52  | 80  | 78.48  | 78.48  |
| 2874 | 南阳镇平 | 贾马线小农水开发大龙庙香匠王井井通公变（机井）  | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 2875 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村坡里王2#井井通公变     | 100 | 0.08  | 80  | 79.92  | 79.92  |
| 2876 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线张楼王家公变           | 200 | 15.63 | 160 | 128.74 | 128.74 |
| 2877 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河李西3#公变         | 200 | 20.43 | 160 | 119.14 | 119.14 |
| 2878 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田夹河李11#公变（机井） | 100 | 3.6   | 80  | 76.40  | 76.40  |
| 2879 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田尤营8#公变（机井）   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2880 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线木市行2#公变           | 315 | 27.17 | 252 | 166.41 | 166.41 |
| 2881 | 南阳镇平 | 10kV贾马线小碾王北公变            | 200 | 25.67 | 160 | 108.66 | 108.66 |
| 2882 | 南阳镇平 | 10kV贾社线供销社公变             | 315 | 22.96 | 252 | 179.68 | 179.68 |
| 2883 | 南阳镇平 | 10kV贾工线赵营南公变             | 200 | 27.82 | 160 | 104.36 | 104.36 |
| 2884 | 南阳镇平 | 10kV贾马线小农水开发大龙庙南井井通公变    | 100 | 27.27 | 80  | 52.73  | 52.73  |
| 2885 | 南阳镇平 | 张林路口台区                   | 315 | 29.32 | 252 | 159.64 | 159.64 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2886 | 南阳镇平 | 10kV贾社线黑龙庙西公变           | 200 | 44.76 | 160 | 70.48  | 70.48  |
| 2887 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线下户杨张营2#公变        | 200 | 40.96 | 160 | 78.08  | 78.08  |
| 2888 | 南阳镇平 | 10kV马供一线唐营东小农水公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2889 | 南阳镇平 | 10kV马供二线夹河里村夹河里东1#机井公变  | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97  |
| 2890 | 南阳镇平 | 10kV贾马线黄棟扒东公变           | 200 | 42.41 | 160 | 75.18  | 75.18  |
| 2891 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线老君庙公变           | 250 | 36.17 | 200 | 109.58 | 109.58 |
| 2892 | 南阳镇平 | 10kV马供二线白衣村南公变          | 200 | 22.99 | 160 | 114.02 | 114.02 |
| 2893 | 南阳镇平 | 10kV贾社线李家公变             | 315 | 20.67 | 252 | 186.89 | 186.89 |
| 2894 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田尤营10#公变（机井） | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 2895 | 南阳镇平 | 10kV贾普线李民南2#公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2896 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线申寨南公变            | 315 | 19.12 | 252 | 191.77 | 191.77 |
| 2897 | 南阳镇平 | 10kV贾社线老街口南公变           | 400 | 12.41 | 320 | 270.36 | 270.36 |
| 2898 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼村师洼西2#公变       | 200 | 29.57 | 160 | 100.86 | 100.86 |
| 2899 | 南阳镇平 | 0kV贾贾线高标准农田苇子坑南公变（机井）   | 100 | 10.28 | 80  | 69.72  | 69.72  |
| 2900 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨北2#公变          | 100 | 58.08 | 80  | 21.92  | 21.92  |
| 2901 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线上辛营杜庙公变          | 200 | 15.16 | 160 | 129.68 | 129.68 |
| 2902 | 南阳镇平 | 10kV贾社线镇直民族街公变          | 500 | 47.82 | 400 | 160.90 | 160.90 |
| 2903 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线师洼东公变            | 200 | 20.83 | 160 | 118.34 | 118.34 |
| 2904 | 南阳镇平 | 10kV贾社线寺后张北公变           | 200 | 21.7  | 160 | 116.60 | 116.60 |
| 2905 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨北公变            | 200 | 44.54 | 160 | 70.92  | 70.92  |
| 2906 | 南阳镇平 | 10kV贾马线黄煉扒北公变           | 200 | 18.72 | 160 | 122.56 | 122.56 |
| 2907 | 南阳镇平 | 10kV贾社线镇直迎宾路公变          | 200 | 26.57 | 160 | 106.86 | 106.86 |
| 2908 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线大徐营西公变          | 250 | 45.45 | 200 | 86.38  | 86.38  |
| 2909 | 南阳镇平 | 马线小农水开发马庄村北头1#井井通公变（    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2910 | 南阳镇平 | 10kV贾工线赵营2#公变           | 200 | 19.02 | 160 | 121.96 | 121.96 |
| 2911 | 南阳镇平 | 10kV贾工线小集南公变            | 200 | 23.12 | 160 | 113.76 | 113.76 |
| 2912 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线华星商场南公变          | 315 | 39.77 | 252 | 126.72 | 126.72 |
| 2913 | 南阳镇平 | 10kV贾社线寺后张开发公变          | 160 | 17.16 | 128 | 100.54 | 100.54 |
| 2914 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线薛关公变             | 200 | 50.07 | 160 | 59.86  | 59.86  |
| 2915 | 南阳镇平 | 10kV贾社线黑龙庙东公变           | 200 | 25.57 | 160 | 108.86 | 108.86 |
| 2916 | 南阳镇平 | 10kV贾社线鞋帽市场公变           | 315 | 23.48 | 252 | 178.04 | 178.04 |
| 2917 | 南阳镇平 | 10kV马供三线玉皇阁北公变          | 200 | 35.67 | 160 | 88.66  | 88.66  |
| 2918 | 南阳镇平 | 团中公变                    | 200 | 67.23 | 160 | 25.54  | 25.54  |
| 2919 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线房营南2#公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2920 | 南阳镇平 | 许桥村55公变（机井）             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2921 | 南阳镇平 | 10kV林黑线黑龙集土地整理7#公变（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2922 | 南阳镇平 | 10kV马供三线开发变公变           | 315 | 9.65  | 252 | 221.60 | 221.60 |
| 2923 | 南阳镇平 | 10kV林直线乡政府公变            | 400 | 32.5  | 320 | 190.00 | 190.00 |
| 2924 | 南阳镇平 | 10kV林楚线闫岗公变             | 100 | 79.96 | 80  | 0.04   | 0.04   |
| 2925 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余东公变             | 315 | 20.18 | 252 | 188.43 | 188.43 |
| 2926 | 南阳镇平 | 姜营东公变                   | 400 | 32.23 | 320 | 191.08 | 191.08 |
| 2927 | 南阳镇平 | 熊庄公变                    | 400 | 23.55 | 320 | 225.80 | 225.80 |
| 2928 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线张庄北2#公变          | 200 | 25.51 | 160 | 108.98 | 108.98 |
| 2929 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村千亿斤27#公变（机井） | 200 | 20.72 | 160 | 118.56 | 118.56 |
| 2930 | 南阳镇平 | 辛庄寨村23#公变（机井）           | 100 | 8.78  | 80  | 71.22  | 71.22  |
| 2931 | 南阳镇平 | 宋营村33#公变（机井）            | 200 | 21.34 | 160 | 117.32 | 117.32 |
| 2932 | 南阳镇平 | 10kV林楚线李寨农综开发6#公变（机井）   | 100 | 56.59 | 80  | 23.41  | 23.41  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2933 | 南阳镇平 | 候集土地整理项店村100-33（机井）     | 200 | 10.27 | 160 | 139.46 | 139.46 |
| 2934 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线育茂张南公变          | 250 | 29.8  | 200 | 125.50 | 125.50 |
| 2935 | 南阳镇平 | 10kV贾马线马庄北3#公变          | 400 | 0.08  | 320 | 319.68 | 319.68 |
| 2936 | 南阳镇平 | 10kV贾马线杨寨簸箕杨南公变         | 200 | 29.89 | 160 | 100.22 | 100.22 |
| 2937 | 南阳镇平 | 10kV贾社线薛关尚营公变           | 200 | 20.33 | 160 | 119.34 | 119.34 |
| 2938 | 南阳镇平 | 10kV贾社线闵河村坡里王3#井井通公变    | 100 | 12.19 | 80  | 67.81  | 67.81  |
| 2939 | 南阳镇平 | 0kV马供二线高标准农田白衣6#公变（机井）  | 100 | 23.23 | 80  | 56.77  | 56.77  |
| 2940 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田张楼3号公变（机井）  | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 2941 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线高标准农田师洼1号机井公变    | 100 | 10.84 | 80  | 69.16  | 69.16  |
| 2942 | 南阳镇平 | 10kV贾工线迎宾路2#公变          | 200 | 45.07 | 160 | 69.86  | 69.86  |
| 2943 | 南阳镇平 | 10kV贾马线栗扒东2#公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2944 | 南阳镇平 | 10kV贾社线黑龙庙3#公变          | 200 | 25.24 | 160 | 109.52 | 109.52 |
| 2945 | 南阳镇平 | 0kV贾马线大龙庙南桃园小农水公变（机井）   | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2946 | 南阳镇平 | 10kV贾社线贾宋镇薛家村21#井公变     | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2947 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线下户杨花卉2#公变        | 100 | 43.28 | 80  | 36.72  | 36.72  |
| 2948 | 南阳镇平 | 10kV马供一线唐营西小农水公变（机井）    | 100 | 21.19 | 80  | 58.81  | 58.81  |
| 2949 | 南阳镇平 | 10kV贾普线胡叶庙2#公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2950 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直西4#公变         | 400 | 14.36 | 320 | 262.56 | 262.56 |
| 2951 | 南阳镇平 | 10kV贾普线线老君庙杨庙2#公变       | 200 | 21.95 | 160 | 116.10 | 116.10 |
| 2952 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线张楼东2#公变          | 200 | 19.07 | 160 | 121.86 | 121.86 |
| 2953 | 南阳镇平 | 10kV马供一线乡直东3#公变         | 400 | 41.06 | 320 | 155.76 | 155.76 |
| 2954 | 南阳镇平 | 马线小农水杨寨村南头双楼张井井通公变（机井）  | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 2955 | 南阳镇平 | 10kV贾社线黑龙庙4#公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2956 | 南阳镇平 | 10kV贾普线小庙李农综开发机井公变      | 100 | 0.03  | 80  | 79.97  | 79.97  |
| 2957 | 南阳镇平 | 10kV贾社线高标准农田寺后张南1号机井公变  | 100 | 11.16 | 80  | 68.84  | 68.84  |
| 2958 | 南阳镇平 | 10kV贾社线高标准农田首级李南机井公变    | 100 | 15.84 | 80  | 64.16  | 64.16  |
| 2959 | 南阳镇平 | 10kV贾贾线张楼后店公变           | 200 | 16.57 | 160 | 126.86 | 126.86 |
| 2960 | 南阳镇平 | 10kV贾马线小农水西栗扒西井井通公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2961 | 南阳镇平 | 10kV贾社线湾李北公变            | 200 | 50.54 | 160 | 58.92  | 58.92  |
| 2962 | 南阳镇平 | 10kV侯社线侯集镇政府2#公变        | 400 | 30.93 | 320 | 196.28 | 196.28 |
| 2963 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动高标准农田5号公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2964 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村千亿斤19#公变（机井） | 200 | 11.78 | 160 | 136.44 | 136.44 |
| 2965 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村彭营公变          | 200 | 24.97 | 160 | 110.06 | 110.06 |
| 2966 | 南阳镇平 | 永丰庄村11#公变（机井）           | 100 | 5.56  | 80  | 74.44  | 74.44  |
| 2967 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动村千亿斤32#公变     | 100 | 6.9   | 80  | 73.10  | 73.10  |
| 2968 | 南阳镇平 | 孙楼西公变                   | 200 | 22.7  | 160 | 114.60 | 114.60 |
| 2969 | 南阳镇平 | 10kV侯北线侯寨北2#公变          | 200 | 53.09 | 160 | 53.82  | 53.82  |
| 2970 | 南阳镇平 | 10kV林普线街西村街西北公变         | 200 | 12.2  | 160 | 135.60 | 135.60 |
| 2971 | 南阳镇平 | 10kV林黑线大余营村余东南公变        | 200 | 8.62  | 160 | 142.76 | 142.76 |
| 2972 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田2号公变     | 100 | 1.52  | 80  | 78.48  | 78.48  |
| 2973 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营村高标准农田1号公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2974 | 南阳镇平 | 宋庄村18#公变（机井）            | 100 | 22.28 | 80  | 57.72  | 57.72  |
| 2975 | 南阳镇平 | 侯集东门村100KVA-26(01)（机井）  | 200 | 10.98 | 160 | 138.04 | 138.04 |
| 2976 | 南阳镇平 | 10kV侯社线王营西2#公变          | 200 | 37.28 | 160 | 85.44  | 85.44  |
| 2977 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田1号公变     | 100 | 19.94 | 80  | 60.06  | 60.06  |
| 2978 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村高标准农田2号公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2979 | 南阳镇平 | 侯集宋小庄土地整理28号变（机井）       | 200 | 24.28 | 160 | 111.44 | 111.44 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 2980 | 南阳镇平 | 团西3#公变                 | 315 | 55.8  | 252 | 76.23  | 76.23  |
| 2981 | 南阳镇平 | 易营村45#公变（机井）           | 100 | 1.91  | 80  | 78.09  | 78.09  |
| 2982 | 南阳镇平 | 项店南3#公变                | 200 | 38.81 | 160 | 82.38  | 82.38  |
| 2983 | 南阳镇平 | 10kV马供三线贾庄土地整理3#公变（机井） | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 2984 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余西2#公变          | 100 | 33.66 | 80  | 46.34  | 46.34  |
| 2985 | 南阳镇平 | 乔其营5#公变（机井）            | 100 | 17.33 | 80  | 62.67  | 62.67  |
| 2986 | 南阳镇平 | 10kV林布线杨庄村土地整理2#公变     | 200 | 4.67  | 160 | 150.66 | 150.66 |
| 2987 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余西4#公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 2988 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村高标准农田3号公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 2989 | 南阳镇平 | 候集土地整理袁营村50-19（机井）     | 200 | 2.86  | 160 | 154.28 | 154.28 |
| 2990 | 南阳镇平 | 10kV林布线杨庄郭洼2#公变        | 200 | 34.97 | 160 | 90.06  | 90.06  |
| 2991 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集村乡直西公变      | 200 | 38.27 | 160 | 83.46  | 83.46  |
| 2992 | 南阳镇平 | 侯集王营土地整理29号变（机井）       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 2993 | 南阳镇平 | 10kV侯社线王营北公变           | 200 | 29.49 | 160 | 101.02 | 101.02 |
| 2994 | 南阳镇平 | 10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业8#公变 | 200 | 7.96  | 160 | 144.08 | 144.08 |
| 2995 | 南阳镇平 | 10kV侯南线老庄1#公变          | 200 | 23.07 | 160 | 113.86 | 113.86 |
| 2996 | 南阳镇平 | 候集土地整理大赵营村100-70（机井）   | 200 | 1.93  | 160 | 156.14 | 156.14 |
| 2997 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村高标准农田1号公变    | 200 | 14.65 | 160 | 130.70 | 130.70 |
| 2998 | 南阳镇平 | 宋营北2#公变                | 200 | 16.94 | 160 | 126.12 | 126.12 |
| 2999 | 南阳镇平 | 10kV林直线土楼村高标准农田2号公变    | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 3000 | 南阳镇平 | 10kV马供三线张林镇1#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3001 | 南阳镇平 | 曹洼公变                   | 100 | 40.55 | 80  | 39.45  | 39.45  |
| 3002 | 南阳镇平 | 老庄东公变                  | 100 | 50.12 | 80  | 29.88  | 29.88  |
| 3003 | 南阳镇平 | 宋营东公变                  | 400 | 10.17 | 320 | 279.32 | 279.32 |
| 3004 | 南阳镇平 | 刘营西公变                  | 200 | 70.36 | 160 | 19.28  | 19.28  |
| 3005 | 南阳镇平 | 房营北2公变                 | 200 | 27.39 | 160 | 105.22 | 105.22 |
| 3006 | 南阳镇平 | 侯集刘家                   | 200 | 21.95 | 160 | 116.10 | 116.10 |
| 3007 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘1公变          | 200 | 41.19 | 160 | 77.62  | 77.62  |
| 3008 | 南阳镇平 | 郭庄东公变                  | 315 | 13.87 | 252 | 208.31 | 208.31 |
| 3009 | 南阳镇平 | 10kV林普线街西1#公变          | 200 | 24.32 | 160 | 111.36 | 111.36 |
| 3010 | 南阳镇平 | 10kV林布线杨庄1公变           | 200 | 19.83 | 160 | 120.34 | 120.34 |
| 3011 | 南阳镇平 | 南农综3#配电室变压器（机井）        | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3012 | 南阳镇平 | 西门北公变                  | 200 | 27.01 | 160 | 105.98 | 105.98 |
| 3013 | 南阳镇平 | 桑树公变                   | 100 | 29.24 | 80  | 50.76  | 50.76  |
| 3014 | 南阳镇平 | 10kV林直线乡直公变            | 200 | 37.31 | 160 | 85.38  | 85.38  |
| 3015 | 南阳镇平 | 团东公变                   | 200 | 20.86 | 160 | 118.28 | 118.28 |
| 3016 | 南阳镇平 | 金家庄公变                  | 100 | 23.67 | 80  | 56.33  | 56.33  |
| 3017 | 南阳镇平 | 姜营南猪厂公变                | 50  | 47.39 | 40  | 16.31  | 16.31  |
| 3018 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营东公变           | 250 | 12.64 | 200 | 168.40 | 168.40 |
| 3019 | 南阳镇平 | 南农综7#公变（机井）            | 200 | 10.41 | 160 | 139.18 | 139.18 |
| 3020 | 南阳镇平 | 10kV林普线地毯厂口公变          | 315 | 11.22 | 252 | 216.66 | 216.66 |
| 3021 | 南阳镇平 | 10kV马供三线方坡公变           | 315 | 16.79 | 252 | 199.11 | 199.11 |
| 3022 | 南阳镇平 | 10kV林布线姚寨公变            | 200 | 48.25 | 160 | 63.50  | 63.50  |
| 3023 | 南阳镇平 | 房营北1公变                 | 200 | 10.29 | 160 | 139.42 | 139.42 |
| 3024 | 南阳镇平 | 孙楼村50-26公变（机井）         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3025 | 南阳镇平 | 10kV林黑线官寺村农综开发3#公变（机井） | 200 | 2.56  | 160 | 154.88 | 154.88 |
| 3026 | 南阳镇平 | 刘营开发区公变                | 100 | 9.18  | 80  | 70.82  | 70.82  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3027 | 南阳镇平 | 10kV侯南线老庄北公变            | 200 | 29.99 | 160 | 100.02 | 100.02 |
| 3028 | 南阳镇平 | 10kV林直线街西南公变            | 200 | 26.86 | 160 | 106.28 | 106.28 |
| 3029 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余东土地整理32#公变（机井）  | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3030 | 南阳镇平 | 郭庄刘庄公变                  | 200 | 28.32 | 160 | 103.36 | 103.36 |
| 3031 | 南阳镇平 | 10kV侯南线狄庄杨庄公变           | 315 | 30.37 | 252 | 156.33 | 156.33 |
| 3032 | 南阳镇平 | 10kV林黑线官寺南公变            | 315 | 13.09 | 252 | 210.77 | 210.77 |
| 3033 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄3#公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3034 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田5号公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3035 | 南阳镇平 | 熊庄4号井井通公变（机井）           | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 3036 | 南阳镇平 | 侯集高营土地整理67号变（机井）        | 200 | 10.78 | 160 | 138.44 | 138.44 |
| 3037 | 南阳镇平 | 乔其营西公变                  | 200 | 38.38 | 160 | 83.24  | 83.24  |
| 3038 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村高标准农田2号公变    | 100 | 34.54 | 80  | 45.46  | 45.46  |
| 3039 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村高标准农田4号公变     | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 3040 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村千亿斤17#公变（机井）  | 200 | 11.05 | 160 | 137.90 | 137.90 |
| 3041 | 南阳镇平 | 大赵营南公变                  | 200 | 14.91 | 160 | 130.18 | 130.18 |
| 3042 | 南阳镇平 | 团中村50-46公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3043 | 南阳镇平 | 10kV侯南线姜老庄村老庄南3#公变      | 200 | 24.84 | 160 | 110.32 | 110.32 |
| 3044 | 南阳镇平 | 10kV马供三线玉皇阁村玉皇阁北3#公变    | 100 | 41.22 | 80  | 38.78  | 38.78  |
| 3045 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘土地整理14#公变（机井） | 200 | 20.87 | 160 | 118.26 | 118.26 |
| 3046 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张西3#公变          | 200 | 11.08 | 160 | 137.84 | 137.84 |
| 3047 | 南阳镇平 | 姜庄北公变                   | 400 | 19.24 | 320 | 243.04 | 243.04 |
| 3048 | 南阳镇平 | 侯集姜老庄土地整理30号变（机井）       | 200 | 3.11  | 160 | 153.78 | 153.78 |
| 3049 | 南阳镇平 | 团西村50-44公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3050 | 南阳镇平 | 10kV马供三线贾北村2#公变         | 200 | 26.12 | 160 | 107.76 | 107.76 |
| 3051 | 南阳镇平 | 10kV林楚线李寨西2#公变          | 400 | 55.85 | 320 | 96.60  | 96.60  |
| 3052 | 南阳镇平 | 10kV马供三线潘庄西公变           | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 3053 | 南阳镇平 | 10kV林直线街东南2#公变          | 200 | 19.42 | 160 | 121.16 | 121.16 |
| 3054 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动公变            | 200 | 16.69 | 160 | 126.62 | 126.62 |
| 3055 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动村高标准农田4号公变    | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 3056 | 南阳镇平 | 10kV林布线杨庄村土地整理20#公变     | 200 | 34.52 | 160 | 90.96  | 90.96  |
| 3057 | 南阳镇平 | 郭庄村50-57公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3058 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘村不老刘东2#公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3059 | 南阳镇平 | 侯集刘营土地整理87号变（机井）        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3060 | 南阳镇平 | 侯集土地整理袁营村100-48（机井）     | 200 | 4.1   | 160 | 151.80 | 151.80 |
| 3061 | 南阳镇平 | 10kV林黑线太平观农综开发44#公变（机井） | 100 | 14.78 | 80  | 65.22  | 65.22  |
| 3062 | 南阳镇平 | 10kV林普线土楼村高标准农田3#公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3063 | 南阳镇平 | 乔其营1#公变（机井）             | 100 | 33.65 | 80  | 46.35  | 46.35  |
| 3064 | 南阳镇平 | 姜营村2#公变（机井）             | 100 | 17.31 | 80  | 62.69  | 62.69  |
| 3065 | 南阳镇平 | 辛庄寨村25#公变（机井）           | 100 | 25.09 | 80  | 54.91  | 54.91  |
| 3066 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄5#公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3067 | 南阳镇平 | 10kV侯社线姜营村小姜营公变         | 200 | 29.5  | 160 | 101.00 | 101.00 |
| 3068 | 南阳镇平 | 白杨村36公变（机井）             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3069 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村千亿斤13#公变（机井）  | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3070 | 南阳镇平 | 10kV林黑线黑龙集土地整理4#公变（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3071 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙河南公变          | 100 | 55.48 | 80  | 24.52  | 24.52  |
| 3072 | 南阳镇平 | 小王庄公变                   | 200 | 9.01  | 160 | 141.98 | 141.98 |
| 3073 | 南阳镇平 | 刘营村14#公变（机井）            | 100 | 59.43 | 80  | 20.57  | 20.57  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |                  |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 3074 | 南阳镇平 | 10kV侯北线谭寨南2#公变         | 200 | 19.61 | 160 | 120.78 | 120.78           |
| 3075 | 南阳镇平 | 10kV马供三线贾庄公变           | 200 | 25.1  | 160 | 109.80 | 109.80           |
| 3076 | 南阳镇平 | 10kV林布线杨庄村土地整理3#公变     | 200 | 22.3  | 160 | 115.40 | 115.40           |
| 3077 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村农综开发3#公变（机井） | 100 | 2.29  | 80  | 77.71  | 77.71            |
| 3078 | 南阳镇平 | 10kV侯社线贾庄西公变           | 200 | 29.65 | 160 | 100.70 | 100.70           |
| 3079 | 南阳镇平 | 熊庄村40公变（机井）            | 200 | 5.56  | 160 | 148.88 | 148.88           |
| 3080 | 南阳镇平 | 10kV侯南线刘营西2#公变         | 200 | 13.51 | 160 | 132.98 | 132.98           |
| 3081 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营2#公变         | 200 | 24.53 | 160 | 110.94 | 110.94           |
| 3082 | 南阳镇平 | 10kV林普线文家营中台区          | 200 | 47.1  | 160 | 65.80  | 65.80            |
| 3083 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营村千亿斤7#公变（机井）  | 100 | 7.46  | 80  | 72.54  | 72.54            |
| 3084 | 南阳镇平 | 白杨村38公变（机井）            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 3085 | 南阳镇平 | 侯集狄庄土地整理68号变（机井）       | 200 | 2.72  | 160 | 154.56 | 154.56           |
| 3086 | 南阳镇平 | 侯集姜老庄土地整理29号变（机井）      | 200 | 16.18 | 160 | 127.64 | 127.64           |
| 3087 | 南阳镇平 | 10kV林布线沙布口2#公变         | 200 | 25.42 | 160 | 109.16 | 109.16           |
| 3088 | 南阳镇平 | 10kV侯北线岗庄西公变           | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00           |
| 3089 | 南阳镇平 | 10kV侯南线辛庄寨西1#公变        | 200 | 32.7  | 160 | 94.60  | 94.60            |
| 3090 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙魏庄公变         | 200 | 18.36 | 160 | 123.28 | 123.28           |
| 3091 | 南阳镇平 | 10kV侯社线南门口公变           | 200 | 50.77 | 160 | 58.46  | 58.46            |
| 3092 | 南阳镇平 | 10kV侯社线王营南2#公变         | 200 | 23.24 | 160 | 113.52 | 113.52           |
| 3093 | 南阳镇平 | 熊庄7号井井通公变（机井）          | 100 | 19.7  | 80  | 60.30  | 60.30            |
| 3094 | 南阳镇平 | 易营南公变                  | 200 | 31.17 | 160 | 97.66  | 97.66            |
| 3095 | 南阳镇平 | 白杨葩2#公变                | 200 | 19.53 | 160 | 120.94 | 120.94           |
| 3096 | 南阳镇平 | 易营村42#公变（机井）           | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 3097 | 南阳镇平 | 项店千亿斤4#公变（机井）          | 160 | 27.33 | 128 | 84.27  | 84.27            |
| 3098 | 南阳镇平 | 侯集王营土地整理86号变（机井）       | 200 | 4.22  | 160 | 151.56 | 151.56           |
| 3099 | 南阳镇平 | 10kV林直线福源社区公变          | 200 | 62.27 | 160 | 35.46  | 35.46            |
| 3100 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张东公变           | 100 | 25.73 | 80  | 54.27  | 54.27            |
| 3101 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营东公变          | 315 | 20.01 | 252 | 188.97 | 188.97           |
| 3102 | 南阳镇平 | 宋庄郭庄公变                 | 200 | 25.32 | 160 | 109.36 | 109.36           |
| 3103 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙西公变          | 200 | 33.77 | 160 | 92.46  | 92.46            |
| 3104 | 南阳镇平 | 郭庄南公变                  | 200 | 14.97 | 160 | 130.06 | 130.06           |
| 3105 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营北公变          | 200 | 35.75 | 160 | 88.50  | 88.50            |
| 3106 | 南阳镇平 | 姜庄西公变                  | 250 | 85.36 | 200 | -13.40 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 3107 | 南阳镇平 | 10kV林布线杨庄郭洼公变          | 200 | 30.19 | 160 | 99.62  | 99.62            |
| 3108 | 南阳镇平 | 10kV林直线街东南公变           | 315 | 32.32 | 252 | 150.19 | 150.19           |
| 3109 | 南阳镇平 | 10kV侯北线耿庄公变            | 200 | 45.33 | 160 | 69.34  | 69.34            |
| 3110 | 南阳镇平 | 高营东公变                  | 200 | 36.41 | 160 | 87.18  | 87.18            |
| 3111 | 南阳镇平 | 10kV林普线土楼公变            | 200 | 18.32 | 160 | 123.36 | 123.36           |
| 3112 | 南阳镇平 | 10kV林直线镇直街东开发区公变       | 200 | 35.94 | 160 | 88.12  | 88.12            |
| 3113 | 南阳镇平 | 南农综1#公变（机井）            | 100 | 31.03 | 80  | 48.97  | 48.97            |
| 3114 | 南阳镇平 | 10kV林楚线赵营东公变           | 200 | 42.81 | 160 | 74.38  | 74.38            |
| 3115 | 南阳镇平 | 常营公变                   | 200 | 44.06 | 160 | 71.88  | 71.88            |
| 3116 | 南阳镇平 | 南农综5#配电室公变变压器（机井）      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 3117 | 南阳镇平 | 10kV林黑线东岗公变            | 200 | 11.81 | 160 | 136.38 | 136.38           |
| 3118 | 南阳镇平 | 金鱼基地公变                 | 400 | 26    | 320 | 216.00 | 216.00           |
| 3119 | 南阳镇平 | 10kV马供三线郭城玉公变          | 200 | 21.25 | 160 | 117.50 | 117.50           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                              |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3120 | 南阳镇平 | 辛庄寨西公变                       | 200 | 30.9  | 160 | 98.20  | 98.20  |
| 3121 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘南公变                | 200 | 18.04 | 160 | 123.92 | 123.92 |
| 3122 | 南阳镇平 | 谭寨东公变                        | 200 | 28.59 | 160 | 102.82 | 102.82 |
| 3123 | 南阳镇平 | 10kV马供三线潘庄公变                 | 200 | 19.01 | 160 | 121.98 | 121.98 |
| 3124 | 南阳镇平 | 张东公变                         | 200 | 36.55 | 160 | 86.90  | 86.90  |
| 3125 | 南阳镇平 | 西门南公变                        | 200 | 52.39 | 160 | 55.22  | 55.22  |
| 3126 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙农综开发1#公变           | 200 | 11.74 | 160 | 136.52 | 136.52 |
| 3127 | 南阳镇平 | 许桥公变                         | 200 | 43.41 | 160 | 73.18  | 73.18  |
| 3128 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线李庄公变                  | 315 | 19    | 252 | 192.15 | 192.15 |
| 3129 | 南阳镇平 | 10kV林楚线魏庄农综开发5#公变（机井）        | 200 | 6.52  | 160 | 146.96 | 146.96 |
| 3130 | 南阳镇平 | 西门唐家公变（机井）                   | 100 | 21.16 | 80  | 58.84  | 58.84  |
| 3131 | 南阳镇平 | 金家庄2#公变                      | 200 | 15.78 | 160 | 128.44 | 128.44 |
| 3132 | 南阳镇平 | 项店南公变                        | 400 | 11.71 | 320 | 273.16 | 273.16 |
| 3133 | 南阳镇平 | 10kV侯社线贾庄公变                  | 400 | 24    | 320 | 224.00 | 224.00 |
| 3134 | 南阳镇平 | 谭寨东2#公变                      | 100 | 50.03 | 80  | 29.97  | 29.97  |
| 3135 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘村沙河刘中公变            | 200 | 13.27 | 160 | 133.46 | 133.46 |
| 3136 | 南阳镇平 | 侯集土地整理侯寨村100-36（机井）          | 200 | 5.36  | 160 | 149.28 | 149.28 |
| 3137 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘村沙河刘南2#公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3138 | 南阳镇平 | 潘线张林土地整理李寨村50KV-01(01)公变（机井） | 200 | 5.72  | 160 | 148.56 | 148.56 |
| 3139 | 南阳镇平 | 侯集向寨土地整理28号变（机井）             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3140 | 南阳镇平 | 团东村50-48公变（机井）               | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3141 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余东土地整理30#公变（机井）       | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3142 | 南阳镇平 | 侯集土地整理大赵营村100-79（机井）         | 200 | 1.86  | 160 | 156.28 | 156.28 |
| 3143 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集乡直2#公变            | 400 | 8.62  | 320 | 285.52 | 285.52 |
| 3144 | 南阳镇平 | 10kV林布线李寨北公变                 | 100 | 35    | 80  | 45.00  | 45.00  |
| 3145 | 南阳镇平 | 10kV侯南线宋小庄东1#公变              | 200 | 19.92 | 160 | 120.16 | 120.16 |
| 3146 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄村高标准农田2号公变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3147 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王土地整理9#公变（机井）       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3148 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营村千亿斤25#公变（机井）       | 200 | 22.9  | 160 | 114.20 | 114.20 |
| 3149 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村高标准农田5#公变          | 100 | 11.7  | 80  | 68.30  | 68.30  |
| 3150 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村高标准农田4号           | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93  |
| 3151 | 南阳镇平 | 10kV林布线沙河刘北2#公变              | 200 | 17.94 | 160 | 124.12 | 124.12 |
| 3152 | 南阳镇平 | 团东2#公变                       | 200 | 14.48 | 160 | 131.04 | 131.04 |
| 3153 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙村高标准农田2号公变         | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 3154 | 南阳镇平 | 10kV林普线闻家营村高标准农田2号公变         | 200 | 2.74  | 160 | 154.52 | 154.52 |
| 3155 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘村高标准农田1号公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3156 | 南阳镇平 | 10kV林布线杨庄2#公变                | 200 | 54.63 | 160 | 50.74  | 50.74  |
| 3157 | 南阳镇平 | 郭庄村50-56公变（机井）               | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3158 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余西土地整理31#公变（机井）       | 200 | 3.9   | 160 | 152.20 | 152.20 |
| 3159 | 南阳镇平 | 10kV侯南线闫庄2#公变                | 200 | 18.45 | 160 | 123.10 | 123.10 |
| 3160 | 南阳镇平 | 熊庄村50-60公变（机井）               | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3161 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营村高标准农田2号公变         | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3162 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄村井通电1号公变（机井）        | 100 | 11.84 | 80  | 68.16  | 68.16  |
| 3163 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘村沙河刘北3#公变          | 200 | 13.09 | 160 | 133.82 | 133.82 |
| 3164 | 南阳镇平 | 10kV林普线街西村农综开发2#公变（机井）       | 100 | 0.11  | 80  | 79.89  | 79.89  |
| 3165 | 南阳镇平 | 元营千亩方公变（机井）                  | 200 | 2.97  | 160 | 154.06 | 154.06 |
| 3166 | 南阳镇平 | 侯集房营村100KVA-24(03)（机井）       | 200 | 14.45 | 160 | 131.10 | 131.10 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3167 | 南阳镇平 | 候集土地整理项店村100-34（机井）     | 200 | 11.24 | 160 | 137.52 | 137.52 |
| 3168 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线宋营村34#公变         | 200 | 43.1  | 160 | 73.80  | 73.80  |
| 3169 | 南阳镇平 | 10kV马供三线方坡村数字智慧农业2#公变   | 200 | 9.65  | 160 | 140.70 | 140.70 |
| 3170 | 南阳镇平 | 团西村50-28公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3171 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营2#公变          | 200 | 20.88 | 160 | 118.24 | 118.24 |
| 3172 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙孙营公变           | 100 | 52.46 | 80  | 27.54  | 27.54  |
| 3173 | 南阳镇平 | 候集姜老庄土地整理64号变（机井）       | 200 | 9.32  | 160 | 141.36 | 141.36 |
| 3174 | 南阳镇平 | 候集土地整理袁营村(100-82)（机井）   | 200 | 23.72 | 160 | 112.56 | 112.56 |
| 3175 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙村高标准农田1号公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3176 | 南阳镇平 | 项寨南公变                   | 200 | 67.88 | 160 | 24.24  | 24.24  |
| 3177 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余西土地整理19#公变（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3178 | 南阳镇平 | 谭寨东3#公变                 | 200 | 38.92 | 160 | 82.16  | 82.16  |
| 3179 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动村千斤斤34#公变     | 100 | 43.24 | 80  | 36.76  | 36.76  |
| 3180 | 南阳镇平 | 林布线华沟村高标准农田建设3号公变（机井）   | 100 | 4.32  | 80  | 75.68  | 75.68  |
| 3181 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张东4#公变          | 200 | 12.65 | 160 | 134.70 | 134.70 |
| 3182 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动村高标准农田3号公变    | 100 | 8.13  | 80  | 71.87  | 71.87  |
| 3183 | 南阳镇平 | 易营村44#公变（机井）            | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3184 | 南阳镇平 | 10kV林楚线李寨农综开发7#公变（机井）   | 100 | 33.78 | 80  | 46.22  | 46.22  |
| 3185 | 南阳镇平 | 10kV侯社线侯集镇镇直街东2#公变      | 400 | 45.42 | 320 | 138.32 | 138.32 |
| 3186 | 南阳镇平 | 10kV马供三线玉皇阁中公变          | 200 | 10.24 | 160 | 139.52 | 139.52 |
| 3187 | 南阳镇平 | 房营村27#公变（机井）            | 100 | 26.08 | 80  | 53.92  | 53.92  |
| 3188 | 南阳镇平 | 侯集房营村50KVA-13(01)（机井）   | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3189 | 南阳镇平 | 侯集高营土地整理27号变（机井）        | 200 | 11.98 | 160 | 136.04 | 136.04 |
| 3190 | 南阳镇平 | 10kV侯南线槐树庄公变            | 200 | 24.55 | 160 | 110.90 | 110.90 |
| 3191 | 南阳镇平 | 侯集王官营村100KVA-77(06)（机井） | 200 | 20.85 | 160 | 118.30 | 118.30 |
| 3192 | 南阳镇平 | 10kV林普线赵营西2#公变          | 200 | 33.3  | 160 | 93.40  | 93.40  |
| 3193 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄2#公变           | 200 | 23.38 | 160 | 113.24 | 113.24 |
| 3194 | 南阳镇平 | 高营西公变                   | 315 | 35.54 | 252 | 140.05 | 140.05 |
| 3195 | 南阳镇平 | 10kV林普线闻家营郭营公变          | 200 | 19.61 | 160 | 120.78 | 120.78 |
| 3196 | 南阳镇平 | 10kV侯北线袁营南2#公变          | 400 | 16.29 | 320 | 254.84 | 254.84 |
| 3197 | 南阳镇平 | 10kV林黑线官寺村农综开发4#公变（机井）  | 200 | 3.43  | 160 | 153.14 | 153.14 |
| 3198 | 南阳镇平 | 10kV侯北线房营千斤斤6#公变（机井）    | 160 | 0     | 128 | 128.00 | 128.00 |
| 3199 | 南阳镇平 | 10kV侯社线徐寨北公变            | 400 | 30.04 | 320 | 199.84 | 199.84 |
| 3200 | 南阳镇平 | 候集土地整理袁营100-75（机井）      | 200 | 2.99  | 160 | 154.02 | 154.02 |
| 3201 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄公变             | 200 | 39.18 | 160 | 81.64  | 81.64  |
| 3202 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张中公变            | 200 | 18.14 | 160 | 123.72 | 123.72 |
| 3203 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙西公变           | 400 | 15.58 | 320 | 257.68 | 257.68 |
| 3204 | 南阳镇平 | 陈召建公变                   | 250 | 17.89 | 200 | 155.28 | 155.28 |
| 3205 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线熊庄2#公变           | 315 | 7.06  | 252 | 229.76 | 229.76 |
| 3206 | 南阳镇平 | 10kV林直线街东公变             | 400 | 40.4  | 320 | 158.40 | 158.40 |
| 3207 | 南阳镇平 | 10kV林普线土楼村高标准农田4号公变     | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 3208 | 南阳镇平 | 团西2#公变                  | 400 | 17.78 | 320 | 248.88 | 248.88 |
| 3209 | 南阳镇平 | 王官营南2#公变                | 200 | 40.48 | 160 | 79.04  | 79.04  |
| 3210 | 南阳镇平 | 宋小庄2#公变                 | 100 | 48.36 | 80  | 31.64  | 31.64  |
| 3211 | 南阳镇平 | 赵营南2#公变                 | 160 | 37.05 | 128 | 68.72  | 68.72  |
| 3212 | 南阳镇平 | 谭寨南公变                   | 315 | 14.21 | 252 | 207.24 | 207.24 |
| 3213 | 南阳镇平 | 10kV侯北线元营南公变            | 400 | 26.28 | 320 | 214.88 | 214.88 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3214 | 南阳镇平 | 10kV林黑线贾庄土地整理4#公变（机井）   | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3215 | 南阳镇平 | 候集土地整理侯寨村100-37（机井）     | 200 | 14.1  | 160 | 131.80 | 131.80 |
| 3216 | 南阳镇平 | 10kV林布线李寨西公变            | 200 | 34.08 | 160 | 91.84  | 91.84  |
| 3217 | 南阳镇平 | 永丰庄东公变                  | 400 | 16.37 | 320 | 254.52 | 254.52 |
| 3218 | 南阳镇平 | 10kV林普线街西公变             | 100 | 44.57 | 80  | 35.43  | 35.43  |
| 3219 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营村千亿斤30#公变     | 200 | 7.35  | 160 | 145.30 | 145.30 |
| 3220 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄村土楼北2#机井公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3221 | 南阳镇平 | 孙楼村50-22公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3222 | 南阳镇平 | 熊庄村43公变（机井）             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3223 | 南阳镇平 | 北门东公变                   | 400 | 15.2  | 320 | 259.20 | 259.20 |
| 3224 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集南公变          | 200 | 22.22 | 160 | 115.56 | 115.56 |
| 3225 | 南阳镇平 | 10kV马供三线玉黄阁北2#公变        | 200 | 20.99 | 160 | 118.02 | 118.02 |
| 3226 | 南阳镇平 | 10kV马供三线乡直变公变           | 400 | 19.61 | 320 | 241.56 | 241.56 |
| 3227 | 南阳镇平 | 张庄北公变                   | 200 | 24.75 | 160 | 110.50 | 110.50 |
| 3228 | 南阳镇平 | 郭庄千亩示范方台区（机井）           | 315 | 3.26  | 252 | 241.73 | 241.73 |
| 3229 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营南公变            | 200 | 15.22 | 160 | 129.56 | 129.56 |
| 3230 | 南阳镇平 | 10kV林楚线百庙南公变            | 200 | 24.2  | 160 | 111.60 | 111.60 |
| 3231 | 南阳镇平 | 鄂营3#公变                  | 200 | 64.79 | 160 | 30.42  | 30.42  |
| 3232 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄村张马路口公变        | 200 | 34    | 160 | 92.00  | 92.00  |
| 3233 | 南阳镇平 | 涂营西公变                   | 400 | 50    | 320 | 120.00 | 120.00 |
| 3234 | 南阳镇平 | 10kV林普线鲁家公变             | 200 | 12.22 | 160 | 135.56 | 135.56 |
| 3235 | 南阳镇平 | 白杨村50-37公变（机井）          | 200 | 9.8   | 160 | 140.40 | 140.40 |
| 3236 | 南阳镇平 | 镇平王官营村100KVA-21（03）（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3237 | 南阳镇平 | 孙楼南公变                   | 200 | 21.92 | 160 | 116.16 | 116.16 |
| 3238 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田3号公变     | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 3239 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村高标准农田1号公变    | 100 | 20.98 | 80  | 59.02  | 59.02  |
| 3240 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田9号公变     | 100 | 9.12  | 80  | 70.88  | 70.88  |
| 3241 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄村高标准农田5号公变     | 100 | 9.85  | 80  | 70.15  | 70.15  |
| 3242 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王村金鱼基地公变       | 100 | 24.5  | 80  | 55.50  | 55.50  |
| 3243 | 南阳镇平 | 宋营村36#公变（机井）            | 100 | 24.31 | 80  | 55.69  | 55.69  |
| 3244 | 南阳镇平 | 田寨村21#公变（机井）            | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3245 | 南阳镇平 | 10kV侯南线鄂营2#公变           | 100 | 26.77 | 80  | 53.23  | 53.23  |
| 3246 | 南阳镇平 | 孙楼村50-25公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3247 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王土地整理10#公变（机井） | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3248 | 南阳镇平 | 10kV侯北线高标准农田建设姜营7号（机井）  | 100 | 35.51 | 80  | 44.49  | 44.49  |
| 3249 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村农综开发5号公变（机井）  | 100 | 15.89 | 80  | 64.11  | 64.11  |
| 3250 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘土地整理16#公变（机井） | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 3251 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线张庄村王湖公变          | 200 | 10.29 | 160 | 139.42 | 139.42 |
| 3252 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线张庄西2#公变          | 200 | 20.45 | 160 | 119.10 | 119.10 |
| 3253 | 南阳镇平 | 侯集张庄土地整理6号变（机井）         | 200 | 3.49  | 160 | 153.02 | 153.02 |
| 3254 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村千亿斤15#公变（机井）  | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3255 | 南阳镇平 | 10kV马供三线方坡村方坡北公变        | 200 | 25.17 | 160 | 109.66 | 109.66 |
| 3256 | 南阳镇平 | 田寨村22#公变（机井）            | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3257 | 南阳镇平 | 宋庄村17#公变（机井）            | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 3258 | 南阳镇平 | 永丰庄村13#公变（机井）           | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3259 | 南阳镇平 | 团西1号井井通公变（机井）           | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 3260 | 南阳镇平 | 团东村50-53公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3261 | 南阳镇平 | 10kV林黑线官寺村农综开发1#公变（机井）  | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3262 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东2#公变     | 200 | 14.33 | 160 | 131.34 | 131.34 |
| 3263 | 南阳镇平 | 10kV侯社线姜营东3#公变          | 400 | 2.73  | 320 | 309.08 | 309.08 |
| 3264 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村杨庄2#公变        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3265 | 南阳镇平 | 林布线华沟村高标准农田建设1号公变（机井）   | 100 | 7.04  | 80  | 72.96  | 72.96  |
| 3266 | 南阳镇平 | 侯集镇污水处理厂公变（机井）          | 315 | 20.03 | 252 | 188.91 | 188.91 |
| 3267 | 南阳镇平 | 田寨村19#公变（机井）            | 100 | 15.58 | 80  | 64.42  | 64.42  |
| 3268 | 南阳镇平 | 熊庄村50-41公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3269 | 南阳镇平 | 熊庄3号井井通公变（机井）           | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3270 | 南阳镇平 | 10kV侯北线岗庄南公变            | 200 | 11.44 | 160 | 137.12 | 137.12 |
| 3271 | 南阳镇平 | 侯集张庄土地整理5号变（机井）         | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3272 | 南阳镇平 | 10kV林直线土楼东公变            | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3273 | 南阳镇平 | 桑树2#公变                  | 200 | 49.23 | 160 | 61.54  | 61.54  |
| 3274 | 南阳镇平 | 房营北3#公变                 | 200 | 32.59 | 160 | 94.82  | 94.82  |
| 3275 | 南阳镇平 | 10kV林布线华沟南河公变           | 100 | 18.72 | 80  | 61.28  | 61.28  |
| 3276 | 南阳镇平 | 侯集土地整理项店村100-32（机井）     | 200 | 22.74 | 160 | 114.52 | 114.52 |
| 3277 | 南阳镇平 | 侯集王官营村100KVA-23（02）（机井） | 200 | 3.92  | 160 | 152.16 | 152.16 |
| 3278 | 南阳镇平 | 10kV马供三线张林镇5#机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3279 | 南阳镇平 | 郭庄村49公变（机井）             | 200 | 13.04 | 160 | 133.92 | 133.92 |
| 3280 | 南阳镇平 | 郭庄村50-52公变（机井）          | 200 | 5.83  | 160 | 148.34 | 148.34 |
| 3281 | 南阳镇平 | 侯集南洼土地整理14号变（机井）        | 200 | 5.07  | 160 | 149.86 | 149.86 |
| 3282 | 南阳镇平 | 团中2号井井通公变（机井）           | 100 | 14.72 | 80  | 65.28  | 65.28  |
| 3283 | 南阳镇平 | 郭庄南2#公变                 | 200 | 25.01 | 160 | 109.98 | 109.98 |
| 3284 | 南阳镇平 | 项店千亿斤3#公变（机井）           | 160 | 25.9  | 128 | 86.56  | 86.56  |
| 3285 | 南阳镇平 | 侯集东门村100KVA-66（02）（机井）  | 200 | 6.74  | 160 | 146.52 | 146.52 |
| 3286 | 南阳镇平 | 0kV马供三线贾庄村农综开发6#公变（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3287 | 南阳镇平 | 侯集王营土地整理41号变（机井）        | 200 | 7.36  | 160 | 145.28 | 145.28 |
| 3288 | 南阳镇平 | 宋营村38#公变（机井）            | 100 | 9.01  | 80  | 70.99  | 70.99  |
| 3289 | 南阳镇平 | 永丰庄村8#公变（机井）            | 100 | 8.68  | 80  | 71.32  | 71.32  |
| 3290 | 南阳镇平 | 孙楼东公变                   | 200 | 22.17 | 160 | 115.66 | 115.66 |
| 3291 | 南阳镇平 | 10kV林黑线官寺南2#公变          | 200 | 17.14 | 160 | 125.72 | 125.72 |
| 3292 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营村千亿斤37#公变     | 200 | 21.19 | 160 | 117.62 | 117.62 |
| 3293 | 南阳镇平 | 乡直2#公变                  | 200 | 50.05 | 160 | 59.90  | 59.90  |
| 3294 | 南阳镇平 | 10kV林黑线太平观村太平观南公变       | 200 | 19.11 | 160 | 121.78 | 121.78 |
| 3295 | 南阳镇平 | 10kV林布线李寨南2#公变          | 200 | 43.23 | 160 | 73.54  | 73.54  |
| 3296 | 南阳镇平 | 10kV林普线赵营村高标准农田1号公变     | 100 | 22.74 | 80  | 57.26  | 57.26  |
| 3297 | 南阳镇平 | 熊庄1号井井通公变（机井）           | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 3298 | 南阳镇平 | 10kV侯社线滨河2#公变           | 400 | 18.93 | 320 | 244.28 | 244.28 |
| 3299 | 南阳镇平 | 高营村31#公变（机井）            | 100 | 26.33 | 80  | 53.67  | 53.67  |
| 3300 | 南阳镇平 | 宋营村40#公变（机井）            | 100 | 33.39 | 80  | 46.61  | 46.61  |
| 3301 | 南阳镇平 | 姜营南公变                   | 400 | 14.39 | 320 | 262.44 | 262.44 |
| 3302 | 南阳镇平 | 10kV侯北线谭寨西2#公变          | 200 | 5.03  | 160 | 149.94 | 149.94 |
| 3303 | 南阳镇平 | 老庄西公变                   | 200 | 61.87 | 160 | 36.26  | 36.26  |
| 3304 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动孙营公变          | 200 | 16.33 | 160 | 127.34 | 127.34 |
| 3305 | 南阳镇平 | 10kV林黑线太平观西公变           | 200 | 27.26 | 160 | 105.48 | 105.48 |
| 3306 | 南阳镇平 | 房营南公变                   | 200 | 30.91 | 160 | 98.18  | 98.18  |
| 3307 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘东公变           | 200 | 32.75 | 160 | 94.50  | 94.50  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3308 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙东公变          | 400 | 16.16 | 320 | 255.36 | 255.36 |
| 3309 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营村千亿斤38#公变    | 200 | 5.44  | 160 | 149.12 | 149.12 |
| 3310 | 南阳镇平 | 王营西公变                  | 400 | 8.62  | 320 | 285.52 | 285.52 |
| 3311 | 南阳镇平 | 袁营西公变                  | 200 | 29.48 | 160 | 101.04 | 101.04 |
| 3312 | 南阳镇平 | 孙楼村50-23公变（机井）         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3313 | 南阳镇平 | 辛庄公变                   | 200 | 13.31 | 160 | 133.38 | 133.38 |
| 3314 | 南阳镇平 | 南门东公变                  | 400 | 24.9  | 320 | 220.40 | 220.40 |
| 3315 | 南阳镇平 | 永丰庄西公变                 | 315 | 16.99 | 252 | 198.48 | 198.48 |
| 3316 | 南阳镇平 | 项店北公变                  | 100 | 46.32 | 80  | 33.68  | 33.68  |
| 3317 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙南公变          | 100 | 34.65 | 80  | 45.35  | 45.35  |
| 3318 | 南阳镇平 | 10kV林布线杨庄村胡沟公变         | 200 | 8.76  | 160 | 142.48 | 142.48 |
| 3319 | 南阳镇平 | 熊庄南公变                  | 200 | 12.99 | 160 | 134.02 | 134.02 |
| 3320 | 南阳镇平 | 涂营公变                   | 250 | 37.77 | 200 | 105.58 | 105.58 |
| 3321 | 南阳镇平 | 10kV林黑线管寺西公变           | 200 | 23.73 | 160 | 112.54 | 112.54 |
| 3322 | 南阳镇平 | 11队公变                  | 200 | 26.66 | 160 | 106.68 | 106.68 |
| 3323 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘北公变          | 160 | 29.04 | 128 | 81.54  | 81.54  |
| 3324 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘沙岗公变         | 200 | 27.68 | 160 | 104.64 | 104.64 |
| 3325 | 南阳镇平 | 10kV林楚线百庙北公变           | 200 | 24.24 | 160 | 111.52 | 111.52 |
| 3326 | 南阳镇平 | 元营北公变                  | 200 | 59.93 | 160 | 40.14  | 40.14  |
| 3327 | 南阳镇平 | 10kV林布线布袋王东公变          | 400 | 17.39 | 320 | 250.44 | 250.44 |
| 3328 | 南阳镇平 | 团西公变                   | 200 | 24.36 | 160 | 111.28 | 111.28 |
| 3329 | 南阳镇平 | 谭寨千亩方公变（机井）            | 200 | 2.98  | 160 | 154.04 | 154.04 |
| 3330 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田6号公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3331 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张东史庄3#公变       | 200 | 19.41 | 160 | 121.18 | 121.18 |
| 3332 | 南阳镇平 | 10kV林普线闻家营村高标准农田1号公变   | 100 | 15.38 | 80  | 64.62  | 64.62  |
| 3333 | 南阳镇平 | 10kV林普线街东村街东3#公变       | 100 | 16.5  | 80  | 63.50  | 63.50  |
| 3334 | 南阳镇平 | 候集土地整理姜营村50-17（机井）     | 200 | 21.21 | 160 | 117.58 | 117.58 |
| 3335 | 南阳镇平 | 10kV林楚线闫岗2#公变          | 100 | 43.06 | 80  | 36.94  | 36.94  |
| 3336 | 南阳镇平 | 10kV侯南线易营村41#公变        | 250 | 3.53  | 200 | 191.18 | 191.18 |
| 3337 | 南阳镇平 | 孙楼村50-21公变（机井）         | 200 | 7.85  | 160 | 144.30 | 144.30 |
| 3338 | 南阳镇平 | 10kV侯北线高标准农田建设谭寨6号（机井） | 100 | 7.02  | 80  | 72.98  | 72.98  |
| 3339 | 南阳镇平 | 10kV侯北线高标准农田建设北洼8号（机井） | 100 | 11.56 | 80  | 68.44  | 68.44  |
| 3340 | 南阳镇平 | 10kV林黑线于河土地整理15#公变（机井） | 200 | 4.43  | 160 | 151.14 | 151.14 |
| 3341 | 南阳镇平 | 赵营北2#公变                | 200 | 42.27 | 160 | 75.46  | 75.46  |
| 3342 | 南阳镇平 | 宋营村37#公变（机井）           | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3343 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄村高标准农田1号公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3344 | 南阳镇平 | 10kV林普线土楼村高标准农田1号公变    | 100 | 19.45 | 80  | 60.55  | 60.55  |
| 3345 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙西赵庄公变         | 100 | 39.77 | 80  | 40.23  | 40.23  |
| 3346 | 南阳镇平 | 侯集王营土地整理42号变（机井）       | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3347 | 南阳镇平 | 裴赵李庄公变                 | 200 | 25.03 | 160 | 109.94 | 109.94 |
| 3348 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村千亿斤1#公变（机井） | 200 | 13.67 | 160 | 132.66 | 132.66 |
| 3349 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集村黑龙集南2#公变   | 200 | 25.78 | 160 | 108.44 | 108.44 |
| 3350 | 南阳镇平 | 10kV侯北线侯寨西机井公变         | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3351 | 南阳镇平 | 10kV林黑线大余营村赵庄路口公变      | 200 | 27.02 | 160 | 105.96 | 105.96 |
| 3352 | 南阳镇平 | 10kV林黑线大余营村赵庄北公变       | 200 | 27.41 | 160 | 105.18 | 105.18 |
| 3353 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村吴家营2#公变     | 200 | 22.68 | 160 | 114.64 | 114.64 |
| 3354 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东3#公变    | 200 | 21.51 | 160 | 116.98 | 116.98 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3355 | 南阳镇平 | 孙楼村34公变（机井）             | 200 | 19.64 | 160 | 120.72 | 120.72 |
| 3356 | 南阳镇平 | 10kV马供三线高庄村数字智慧农业3#公变   | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3357 | 南阳镇平 | 10kV林黑线四户庄南公变           | 100 | 26.5  | 80  | 53.50  | 53.50  |
| 3358 | 南阳镇平 | 永丰庄村9#公变（机井）            | 100 | 8.28  | 80  | 71.72  | 71.72  |
| 3359 | 南阳镇平 | 永丰庄东2#公变                | 400 | 21.37 | 320 | 234.52 | 234.52 |
| 3360 | 南阳镇平 | 镇直南2#公变                 | 400 | 55.42 | 320 | 98.32  | 98.32  |
| 3361 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营中2#公变          | 200 | 20.98 | 160 | 118.04 | 118.04 |
| 3362 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村玉皇庙中公变       | 200 | 31.63 | 160 | 96.74  | 96.74  |
| 3363 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄村高标准农田3号公变     | 100 | 4.61  | 80  | 75.39  | 75.39  |
| 3364 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田4号公变     | 100 | 2.29  | 80  | 77.71  | 77.71  |
| 3365 | 南阳镇平 | 10kV马供三线张林镇4#机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3366 | 南阳镇平 | 侯集王官营村100KVA-58(01)（机井） | 200 | 9.93  | 160 | 140.14 | 140.14 |
| 3367 | 南阳镇平 | 林布线布德王村高标准农田建设5号公变（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3368 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘南公变           | 200 | 61.13 | 160 | 37.74  | 37.74  |
| 3369 | 南阳镇平 | 10kV林楚线侯集向寨土地整理88号变     | 200 | 9.16  | 160 | 141.68 | 141.68 |
| 3370 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村千亿斤26#公变（机井） | 200 | 12.37 | 160 | 135.26 | 135.26 |
| 3371 | 南阳镇平 | 永丰庄村10#公变（机井）           | 100 | 8.03  | 80  | 71.97  | 71.97  |
| 3372 | 南阳镇平 | 10kV侯社线西门2#公变           | 200 | 19.7  | 160 | 120.60 | 120.60 |
| 3373 | 南阳镇平 | 10kV侯北线袁营村小北庄公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3374 | 南阳镇平 | 10kV林直线方坡村数字智慧农业1#公变    | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3375 | 南阳镇平 | 熊庄3#公变                  | 200 | 37.63 | 160 | 84.74  | 84.74  |
| 3376 | 南阳镇平 | 侯集土地整理袁营村(100-73)（机井）   | 200 | 18.91 | 160 | 122.18 | 122.18 |
| 3377 | 南阳镇平 | 郭庄村50公变（机井）             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3378 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙村千亿斤31#公变     | 200 | 8.21  | 160 | 143.58 | 143.58 |
| 3379 | 南阳镇平 | 0kV马供三线方坡村农综开发1#公变（机井）  | 200 | 0.04  | 160 | 159.92 | 159.92 |
| 3380 | 南阳镇平 | 房营村29#公变（机井）            | 100 | 16.28 | 80  | 63.72  | 63.72  |
| 3381 | 南阳镇平 | 0kV马供三线贾庄村农综开发4#公变（机井）  | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 3382 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村农综开发1号公变（机井）  | 100 | 0.08  | 80  | 79.92  | 79.92  |
| 3383 | 南阳镇平 | 熊庄村50-42公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3384 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙西2#公变         | 200 | 16.98 | 160 | 126.04 | 126.04 |
| 3385 | 南阳镇平 | 侯集宋小庄土地整理62号变（机井）       | 200 | 3.67  | 160 | 152.66 | 152.66 |
| 3386 | 南阳镇平 | 0kV马供三线方坡村农综开发2#公变（机井）  | 200 | 19.72 | 160 | 120.56 | 120.56 |
| 3387 | 南阳镇平 | 10kV侯社线姜营东2#公变          | 200 | 42.26 | 160 | 75.48  | 75.48  |
| 3388 | 南阳镇平 | 林布线华沟村高标准农田建设2号公变（机井）   | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93  |
| 3389 | 南阳镇平 | 10kV侯社线镇直街东公变           | 630 | 45.86 | 504 | 215.08 | 215.08 |
| 3390 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王2公变           | 200 | 24.46 | 160 | 111.08 | 111.08 |
| 3391 | 南阳镇平 | 熊庄2号井井通公变（机井）           | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3392 | 南阳镇平 | 10kV马供三线张林镇3#机井公变       | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3393 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营西2#公变          | 200 | 32.6  | 160 | 94.80  | 94.80  |
| 3394 | 南阳镇平 | 团西村50-59公变（机井）          | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3395 | 南阳镇平 | 团中3号井井通公变（机井）           | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3396 | 南阳镇平 | 10kV林布线布德王北机井公变         | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3397 | 南阳镇平 | 10kV林黑线布袋王北2#公变         | 200 | 21.99 | 160 | 116.02 | 116.02 |
| 3398 | 南阳镇平 | 侯集南門村100KVA-60（机井）      | 200 | 25.67 | 160 | 108.66 | 108.66 |
| 3399 | 南阳镇平 | 10kV林普线街东村高标准农田1号公变     | 100 | 42.19 | 80  | 37.81  | 37.81  |
| 3400 | 南阳镇平 | 10kV马供三线高庄村高庄农综开发3#公变   | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 3401 | 南阳镇平 | 北门西机井公变                 | 100 | 36.21 | 80  | 43.79  | 43.79  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |                  |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 3402 | 南阳镇平 | 狄庄西公变                  | 315 | 17.88 | 252 | 195.68 | 195.68           |
| 3403 | 南阳镇平 | 西门机井公变                 | 100 | 14.65 | 80  | 65.35  | 65.35            |
| 3404 | 南阳镇平 | 项寨刘庄公变                 | 200 | 34.19 | 160 | 91.62  | 91.62            |
| 3405 | 南阳镇平 | 10kV马供三线开发变2#公变        | 100 | 45.52 | 80  | 34.48  | 34.48            |
| 3406 | 南阳镇平 | 候集土地整理项店村50-24（机井）     | 200 | 20.71 | 160 | 118.58 | 118.58           |
| 3407 | 南阳镇平 | 候集土地整理袁营村(100-74)（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 3408 | 南阳镇平 | 西门公变                   | 200 | 25.78 | 160 | 108.44 | 108.44           |
| 3409 | 南阳镇平 | 项寨刘庄2#公变               | 200 | 43.72 | 160 | 72.56  | 72.56            |
| 3410 | 南阳镇平 | 南洼公变                   | 200 | 39.8  | 160 | 80.40  | 80.40            |
| 3411 | 南阳镇平 | 10kV林布线布代王西公变          | 200 | 26.33 | 160 | 107.34 | 107.34           |
| 3412 | 南阳镇平 | 孙楼公变                   | 250 | 13.05 | 200 | 167.38 | 167.38           |
| 3413 | 南阳镇平 | 镇直东2#公变                | 315 | 42.96 | 252 | 116.68 | 116.68           |
| 3414 | 南阳镇平 | 候集土地整理谭寨100-47（机井）     | 200 | 16.44 | 160 | 127.12 | 127.12           |
| 3415 | 南阳镇平 | 候集马圈王井井通公变（机井）         | 100 | 4.07  | 80  | 75.93  | 75.93            |
| 3416 | 南阳镇平 | 张西公变                   | 200 | 8.09  | 160 | 143.82 | 143.82           |
| 3417 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙东公变          | 200 | 20.97 | 160 | 118.06 | 118.06           |
| 3418 | 南阳镇平 | 孙楼北公变                  | 400 | 23.96 | 320 | 224.16 | 224.16           |
| 3419 | 南阳镇平 | 10kV林黑线花园公变            | 200 | 18.88 | 160 | 122.24 | 122.24           |
| 3420 | 南阳镇平 | 10kV林普线赵营西公变           | 400 | 19.69 | 320 | 241.24 | 241.24           |
| 3421 | 南阳镇平 | 10kV侯北线侯寨北机井公变         | 100 | 143.3 | 80  | -63.30 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 3422 | 南阳镇平 | 10kV林布线华沟西公变           | 200 | 17.76 | 160 | 124.48 | 124.48           |
| 3423 | 南阳镇平 | 项店西公变                  | 200 | 51.62 | 160 | 56.76  | 56.76            |
| 3424 | 南阳镇平 | 10kV林黑线太平观公变           | 200 | 35.29 | 160 | 89.42  | 89.42            |
| 3425 | 南阳镇平 | 候寨南公变                  | 315 | 37.89 | 252 | 132.65 | 132.65           |
| 3426 | 南阳镇平 | 北洼公变                   | 400 | 12.55 | 320 | 269.80 | 269.80           |
| 3427 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营村千亿斤36#公变    | 200 | 7.29  | 160 | 145.42 | 145.42           |
| 3428 | 南阳镇平 | 乔其营北公变                 | 200 | 14.61 | 160 | 130.78 | 130.78           |
| 3429 | 南阳镇平 | 北门东机井公变                | 100 | 6.02  | 80  | 73.98  | 73.98            |
| 3430 | 南阳镇平 | 常营西公变                  | 200 | 45.72 | 160 | 68.56  | 68.56            |
| 3431 | 南阳镇平 | 辛庄寨公变                  | 200 | 34.2  | 160 | 91.60  | 91.60            |
| 3432 | 南阳镇平 | 10kV林布线李寨沙布口公变         | 100 | 44.07 | 80  | 35.93  | 35.93            |
| 3433 | 南阳镇平 | 10kV侯社线侯寨东公变           | 100 | 48.91 | 80  | 31.09  | 31.09            |
| 3434 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙杨庄公变          | 100 | 54.04 | 80  | 25.96  | 25.96            |
| 3435 | 南阳镇平 | 10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业7#公变 | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 3436 | 南阳镇平 | 10kV林楚线闫岗南公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 3437 | 南阳镇平 | 0kV林黑线沙河刘村农综开发3#公变（机井） | 100 | 6.06  | 80  | 73.94  | 73.94            |
| 3438 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集乡直5#公变      | 200 | 19.87 | 160 | 120.26 | 120.26           |
| 3439 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营村千亿斤23#公变（机井） | 200 | 12.81 | 160 | 134.38 | 134.38           |
| 3440 | 南阳镇平 | 10kV马供三线张林镇2#机井公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 3441 | 南阳镇平 | 10kV林直线街东村卫生院公变        | 315 | 42.01 | 252 | 119.67 | 119.67           |
| 3442 | 南阳镇平 | 房营八组公变                 | 200 | 26.73 | 160 | 106.54 | 106.54           |
| 3443 | 南阳镇平 | 项店北2#公变                | 200 | 20.07 | 160 | 119.86 | 119.86           |
| 3444 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集村王马庄公变      | 200 | 7     | 160 | 146.00 | 146.00           |
| 3445 | 南阳镇平 | 乔其营东公变                 | 200 | 28.02 | 160 | 103.96 | 103.96           |
| 3446 | 南阳镇平 | 易营北公变                  | 200 | 29.11 | 160 | 101.78 | 101.78           |
| 3447 | 南阳镇平 | 10kV林普线张林农综开发7#公变      | 100 | 0.09  | 80  | 79.91  | 79.91            |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                               |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3448 | 南阳镇平 | 高营村32#公变（机井）                  | 100 | 13.29 | 80  | 66.71  | 66.71  |
| 3449 | 南阳镇平 | 刘营村15#公变（机井）                  | 200 | 10.42 | 160 | 139.16 | 139.16 |
| 3450 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙东2#公变               | 200 | 68.63 | 160 | 22.74  | 22.74  |
| 3451 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线王官营中2#公变               | 100 | 49.26 | 80  | 30.74  | 30.74  |
| 3452 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余东土地整理33#公变（机井）        | 200 | 4.67  | 160 | 150.66 | 150.66 |
| 3453 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王土地整理11#公变（机井）       | 200 | 7.59  | 160 | 144.82 | 144.82 |
| 3454 | 南阳镇平 | 10kV林布线华沟村千亿万斤35#公变（机井）       | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93  |
| 3455 | 南阳镇平 | 房营村30#公变（机井）                  | 100 | 50.45 | 80  | 29.55  | 29.55  |
| 3456 | 南阳镇平 | 10kV林布线张林土地整理杨庄100kVA-78(04)公 | 100 | 28.33 | 80  | 51.67  | 51.67  |
| 3457 | 南阳镇平 | 姜营村7#公变（机井）                   | 100 | 30.03 | 80  | 49.97  | 49.97  |
| 3458 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村千亿万斤4#公变（机井）       | 200 | 22.55 | 160 | 114.90 | 114.90 |
| 3459 | 南阳镇平 | 候集土地整理袁营村(100-72)（机井）         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3460 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王村农综开发8#公变（机井）       | 200 | 3.63  | 160 | 152.74 | 152.74 |
| 3461 | 南阳镇平 | 候集土地整理大赵营村100-81（机井）          | 200 | 31.21 | 160 | 97.58  | 97.58  |
| 3462 | 南阳镇平 | 10kV林楚线沙岗村农综开发4#公变（机井）        | 100 | 12.55 | 80  | 67.45  | 67.45  |
| 3463 | 南阳镇平 | 刘庄3#公变                        | 100 | 66.14 | 80  | 13.86  | 13.86  |
| 3464 | 南阳镇平 | 10kV林直线蒋庄村高标准农田4号公变           | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 3465 | 南阳镇平 | 10kV林普线赵营村高标准农田4号公变           | 200 | 17.35 | 160 | 125.30 | 125.30 |
| 3466 | 南阳镇平 | 10kV林黑线贾庄土地整理5#公变             | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3467 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集土地整理6#公变（机井）       | 200 | 4.21  | 160 | 151.58 | 151.58 |
| 3468 | 南阳镇平 | 魏营公变                          | 200 | 40.62 | 160 | 78.76  | 78.76  |
| 3469 | 南阳镇平 | 10kV林直线乡直2支公变                 | 200 | 36.84 | 160 | 86.32  | 86.32  |
| 3470 | 南阳镇平 | 候集土地整理大赵营村100-45（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3471 | 南阳镇平 | 项店孟庄公变                        | 200 | 30.53 | 160 | 98.94  | 98.94  |
| 3472 | 南阳镇平 | 辛庄寨村24#公变（机井）                 | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3473 | 南阳镇平 | 项寨北公变                         | 200 | 41.09 | 160 | 77.82  | 77.82  |
| 3474 | 南阳镇平 | 郭庄村50-58公变（机井）                | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3475 | 南阳镇平 | 10kV马供三线高庄2#公变                | 315 | 14.82 | 252 | 205.32 | 205.32 |
| 3476 | 南阳镇平 | 10kV林楚线吴家营公变                  | 200 | 36.14 | 160 | 87.72  | 87.72  |
| 3477 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘村高标准农田2号公变          | 100 | 16.09 | 80  | 63.91  | 63.91  |
| 3478 | 南阳镇平 | 10kV林普线街东村农综开发4#公变            | 100 | 51.52 | 80  | 28.48  | 28.48  |
| 3479 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村千亿万斤2#公变（机井）       | 200 | 36.04 | 160 | 87.92  | 87.92  |
| 3480 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙南2#公变               | 200 | 10.59 | 160 | 138.82 | 138.82 |
| 3481 | 南阳镇平 | 张庄南公变                         | 200 | 17.95 | 160 | 124.10 | 124.10 |
| 3482 | 南阳镇平 | 赵营北公变                         | 400 | 23.8  | 320 | 224.80 | 224.80 |
| 3483 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余东土地整理29#公变（机井）        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3484 | 南阳镇平 | 10kV侯南线项寨刘庄4#公变               | 200 | 40.34 | 160 | 79.32  | 79.32  |
| 3485 | 南阳镇平 | 熊庄5号井井通公变（机井）                 | 100 | 6.23  | 80  | 73.77  | 73.77  |
| 3486 | 南阳镇平 | 王官营村千亿万斤1#公变（机井）              | 160 | 29.67 | 128 | 80.53  | 80.53  |
| 3487 | 南阳镇平 | 10kV马供三线贾庄2#公变                | 200 | 22.68 | 160 | 114.64 | 114.64 |
| 3488 | 南阳镇平 | 10kV马供三线高庄村农综开发6#公变（机井）       | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 3489 | 南阳镇平 | 10kV林布线布袋王东2#公变               | 315 | 22.77 | 252 | 180.27 | 180.27 |
| 3490 | 南阳镇平 | 10kV林普线天桥公变                   | 200 | 40.74 | 160 | 78.52  | 78.52  |
| 3491 | 南阳镇平 | 项寨王庄公变                        | 400 | 31.59 | 320 | 193.64 | 193.64 |
| 3492 | 南阳镇平 | 项寨公变                          | 400 | 25.12 | 320 | 219.52 | 219.52 |
| 3493 | 南阳镇平 | 10kV马供三线西张家公变                 | 250 | 19.98 | 200 | 150.05 | 150.05 |
| 3494 | 南阳镇平 | 郭庄公变                          | 200 | 37.25 | 160 | 85.50  | 85.50  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3495 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村千亿斤11#公变（机井） | 200 | 9.12  | 160 | 141.76 | 141.76 |
| 3496 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营西2#公变        | 315 | 16.72 | 252 | 199.33 | 199.33 |
| 3497 | 南阳镇平 | 10kV侯北线侯寨西公变（机井）       | 100 | 31.27 | 80  | 48.73  | 48.73  |
| 3498 | 南阳镇平 | 姜营村6#公变（机井）            | 100 | 15.65 | 80  | 64.35  | 64.35  |
| 3499 | 南阳镇平 | 团中村50-45公变（机井）         | 200 | 5.64  | 160 | 148.72 | 148.72 |
| 3500 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动村高标准农田1号公变   | 100 | 0.07  | 80  | 79.93  | 79.93  |
| 3501 | 南阳镇平 | 10kV林楚线杜庄公变            | 200 | 33    | 160 | 94.00  | 94.00  |
| 3502 | 南阳镇平 | 10kV林布线尚堂公变            | 100 | 31.65 | 80  | 48.35  | 48.35  |
| 3503 | 南阳镇平 | 侯集土地整理袁营村(100-44)（机井）  | 200 | 41.85 | 160 | 76.30  | 76.30  |
| 3504 | 南阳镇平 | 侯集狄庄土地整理39号变（机井）       | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3505 | 南阳镇平 | 10kV林布线布袋王北公变          | 200 | 17.19 | 160 | 125.62 | 125.62 |
| 3506 | 南阳镇平 | 侯郭线乡直公变                | 200 | 47.8  | 160 | 64.40  | 64.40  |
| 3507 | 南阳镇平 | 镇平县侯集南门村村民委员会公变        | 200 | 12.88 | 160 | 134.24 | 134.24 |
| 3508 | 南阳镇平 | 王官营南公变                 | 200 | 28.99 | 160 | 102.02 | 102.02 |
| 3509 | 南阳镇平 | 赵营公变                   | 200 | 26.64 | 160 | 106.72 | 106.72 |
| 3510 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营中公变           | 200 | 28.76 | 160 | 102.48 | 102.48 |
| 3511 | 南阳镇平 | 10kV马供三线玉皇阁南公变         | 250 | 27.47 | 200 | 131.33 | 131.33 |
| 3512 | 南阳镇平 | 10kV侯社线镇直西公变           | 400 | 34.47 | 320 | 182.12 | 182.12 |
| 3513 | 南阳镇平 | 闫庄公变                   | 200 | 22.21 | 160 | 115.58 | 115.58 |
| 3514 | 南阳镇平 | 姜庄东公变                  | 400 | 23.78 | 320 | 224.88 | 224.88 |
| 3515 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营西公变          | 200 | 19.57 | 160 | 120.86 | 120.86 |
| 3516 | 南阳镇平 | 毛庄公变                   | 250 | 48.79 | 200 | 78.03  | 78.03  |
| 3517 | 南阳镇平 | 滨河公变                   | 200 | 33.8  | 160 | 92.40  | 92.40  |
| 3518 | 南阳镇平 | 西门村26#公变（机井）           | 100 | 8.92  | 80  | 71.08  | 71.08  |
| 3519 | 南阳镇平 | 宋营村39#公变（机井）           | 100 | 63.52 | 80  | 16.48  | 16.48  |
| 3520 | 南阳镇平 | 鄂营公变                   | 250 | 41.32 | 200 | 96.70  | 96.70  |
| 3521 | 南阳镇平 | 南农综2#公变（机井）            | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3522 | 南阳镇平 | 宋营西公变                  | 200 | 24.95 | 160 | 110.10 | 110.10 |
| 3523 | 南阳镇平 | 10kV侯南线曲步口公变           | 200 | 37.41 | 160 | 85.18  | 85.18  |
| 3524 | 南阳镇平 | 10kV侯南线小张庄公变           | 100 | 35.57 | 80  | 44.43  | 44.43  |
| 3525 | 南阳镇平 | 10kV侯社线永丰庄东3#公变        | 200 | 53.93 | 160 | 52.14  | 52.14  |
| 3526 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王3#公变         | 200 | 54.73 | 160 | 50.54  | 50.54  |
| 3527 | 南阳镇平 | 团东南公变                  | 200 | 24.29 | 160 | 111.42 | 111.42 |
| 3528 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张西2#公变         | 200 | 24.43 | 160 | 111.14 | 111.14 |
| 3529 | 南阳镇平 | 宋营西2#公变                | 100 | 72.81 | 80  | 7.19   | 7.19   |
| 3530 | 南阳镇平 | 姜营西公变                  | 315 | 23.59 | 252 | 177.69 | 177.69 |
| 3531 | 南阳镇平 | 10kV林布线布代王中公变          | 200 | 36.1  | 160 | 87.80  | 87.80  |
| 3532 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营村千亿斤22#公变（机井） | 200 | 12.15 | 160 | 135.70 | 135.70 |
| 3533 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村高标准农田3号公变   | 100 | 8.17  | 80  | 71.83  | 71.83  |
| 3534 | 南阳镇平 | 10kV林黑线大余营开发公变         | 200 | 53.6  | 160 | 52.80  | 52.80  |
| 3535 | 南阳镇平 | 北门公变                   | 400 | 30.04 | 320 | 199.84 | 199.84 |
| 3536 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙农综开发3#公变     | 200 | 11.25 | 160 | 137.50 | 137.50 |
| 3537 | 南阳镇平 | 侯集王营土地整理69号变（机井）       | 200 | 5.06  | 160 | 149.88 | 149.88 |
| 3538 | 南阳镇平 | 乔其营3#公变（机井）            | 100 | 48.61 | 80  | 31.39  | 31.39  |
| 3539 | 南阳镇平 | 10kV林布线华沟西2#公变         | 200 | 23.8  | 160 | 112.40 | 112.40 |
| 3540 | 南阳镇平 | 永丰庄村12#公变（机井）          | 100 | 6.91  | 80  | 73.09  | 73.09  |
| 3541 | 南阳镇平 | 大赵营学校公变                | 200 | 17.47 | 160 | 125.06 | 125.06 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3542 | 南阳镇平 | 0kV林黑线公吉王村农综开发7#公变（机井） | 200 | 30.91 | 160 | 98.18  | 98.18  |
| 3543 | 南阳镇平 | 10kV林布线李寨村土地整理19#公变    | 200 | 18.08 | 160 | 123.84 | 123.84 |
| 3544 | 南阳镇平 | 乔其营4#公变（机井）            | 100 | 17.45 | 80  | 62.55  | 62.55  |
| 3545 | 南阳镇平 | 10kV林布线李寨村土地整理21#公变    | 200 | 5.68  | 160 | 148.64 | 148.64 |
| 3546 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村千亿斤14#公变（机井） | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3547 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘农综开发1#公变（机井） | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3548 | 南阳镇平 | 宋庄郭庄2#公变               | 200 | 17.24 | 160 | 125.52 | 125.52 |
| 3549 | 南阳镇平 | 10kV林布线华沟姚寨东公变         | 100 | 43.83 | 80  | 36.17  | 36.17  |
| 3550 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张东3#公变         | 100 | 40.01 | 80  | 39.99  | 39.99  |
| 3551 | 南阳镇平 | 乔其营东2#公变               | 200 | 38.47 | 160 | 83.06  | 83.06  |
| 3552 | 南阳镇平 | 王官营村千亿斤2#公变（机井）        | 160 | 10.72 | 128 | 110.85 | 110.85 |
| 3553 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙南2#公变         | 400 | 16.47 | 320 | 254.12 | 254.12 |
| 3554 | 南阳镇平 | 团西4号井井通公变（机井）          | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3555 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动村千亿斤35#公变    | 100 | 4.24  | 80  | 75.76  | 75.76  |
| 3556 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集村乡直北公变      | 200 | 76.14 | 160 | 7.72   | 7.72   |
| 3557 | 南阳镇平 | 10kV林布线布袋王农综开发5#公变     | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3558 | 南阳镇平 | 镇直南公变                  | 400 | 22.28 | 320 | 230.88 | 230.88 |
| 3559 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田7号公变    | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 3560 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动村千亿斤33#公变    | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 3561 | 南阳镇平 | 10kV林楚线赵营村高标准农田2号公变    | 100 | 22.83 | 80  | 57.17  | 57.17  |
| 3562 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘村高标准农田3号公变   | 100 | 8.75  | 80  | 71.25  | 71.25  |
| 3563 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动中公变          | 200 | 47.15 | 160 | 65.70  | 65.70  |
| 3564 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村高标准农田2号公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3565 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村高标准农田1号公变   | 100 | 8.06  | 80  | 71.94  | 71.94  |
| 3566 | 南阳镇平 | 10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业9#公变 | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3567 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村高标准农田6#公变    | 100 | 32.59 | 80  | 47.41  | 47.41  |
| 3568 | 南阳镇平 | 10kV马供三线贾庄村贾庄南3#公变     | 200 | 21.85 | 160 | 116.30 | 116.30 |
| 3569 | 南阳镇平 | 侯集西门村100KVA-61（机井）     | 200 | 4.22  | 160 | 151.56 | 151.56 |
| 3570 | 南阳镇平 | 侯集土地整理大赵营100-80（机井）    | 200 | 9.82  | 160 | 140.36 | 140.36 |
| 3571 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营南2#公变         | 200 | 27.46 | 160 | 105.08 | 105.08 |
| 3572 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘村高标准农田4号公变   | 100 | 1.29  | 80  | 78.71  | 78.71  |
| 3573 | 南阳镇平 | 房营村28#公变（机井）           | 100 | 8.72  | 80  | 71.28  | 71.28  |
| 3574 | 南阳镇平 | 侯集土地整理北门村100-38（机井）    | 200 | 7.66  | 160 | 144.68 | 144.68 |
| 3575 | 南阳镇平 | 10kV林黑线贾庄土地整理2#公变（机井）  | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3576 | 南阳镇平 | 侯集王官营村50KVA-23(04)（机井） | 200 | 17.59 | 160 | 124.82 | 124.82 |
| 3577 | 南阳镇平 | 侯集张庄土地整理4号变（机井）        | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3578 | 南阳镇平 | 项寨农排公变（机井）             | 400 | 36.2  | 320 | 175.20 | 175.20 |
| 3579 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集村乡直东公变      | 200 | 30.67 | 160 | 98.66  | 98.66  |
| 3580 | 南阳镇平 | 10kV马供三线张林镇6#机井公变      | 100 | 13.91 | 80  | 66.09  | 66.09  |
| 3581 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余东2#公变          | 100 | 37.16 | 80  | 42.84  | 42.84  |
| 3582 | 南阳镇平 | 高营土楼公变                 | 200 | 35.02 | 160 | 89.96  | 89.96  |
| 3583 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘东公变          | 100 | 15.79 | 80  | 64.21  | 64.21  |
| 3584 | 南阳镇平 | 10kV侯北线王官营西公变          | 200 | 26.36 | 160 | 107.28 | 107.28 |
| 3585 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余西北2#公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3586 | 南阳镇平 | 侯集土地整理袁营村(100-84)（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3587 | 南阳镇平 | 10kV马供三线贾庄村郭庄公变        | 100 | 9.9   | 80  | 70.10  | 70.10  |
| 3588 | 南阳镇平 | 10kV林直线街西村部公变          | 100 | 64.42 | 80  | 15.58  | 15.58  |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3589 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集村乡直北3#公变     | 200 | 46.3  | 160 | 67.40  | 67.40  |
| 3590 | 南阳镇平 | 10kV马供三线高庄村数字智慧农业4#公变   | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3591 | 南阳镇平 | 10kV林布线于河村2#公变          | 200 | 20.72 | 160 | 118.56 | 118.56 |
| 3592 | 南阳镇平 | 侯会山公变（机井）               | 200 | 15.13 | 160 | 129.74 | 129.74 |
| 3593 | 南阳镇平 | 辛庄寨村20#公变（机井）           | 100 | 14.61 | 80  | 65.39  | 65.39  |
| 3594 | 南阳镇平 | 林布线布德王村高标准农田建设6号公变（机井）  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3595 | 南阳镇平 | 候集土地整理谭寨100-46（机井）      | 200 | 4.03  | 160 | 151.94 | 151.94 |
| 3596 | 南阳镇平 | 侯集张庄土地整理85号变（机井）        | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3597 | 南阳镇平 | 10kV林楚线赵营村高标准农田3号公变     | 100 | 10.56 | 80  | 69.44  | 69.44  |
| 3598 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村高标准农田8号公变     | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 3599 | 南阳镇平 | 侯集房营村100KVA-25(02)（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3600 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村农综开发4号公变（机井）  | 100 | 0.06  | 80  | 79.94  | 79.94  |
| 3601 | 南阳镇平 | 侯集王官营村100KVA-59(07)（机井） | 200 | 13    | 160 | 134.00 | 134.00 |
| 3602 | 南阳镇平 | 10kV林黑线官寺村农综开发2#公变（机井）  | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3603 | 南阳镇平 | 老庄南2#公变                 | 200 | 27.5  | 160 | 105.00 | 105.00 |
| 3604 | 南阳镇平 | 10kV林黑线官寺北2#公变          | 200 | 23.96 | 160 | 112.08 | 112.08 |
| 3605 | 南阳镇平 | 王营东2#公变                 | 200 | 58.58 | 160 | 42.84  | 42.84  |
| 3606 | 南阳镇平 | 宋营北公变                   | 200 | 43.9  | 160 | 72.20  | 72.20  |
| 3607 | 南阳镇平 | 10kV林直线林果市场公变           | 315 | 40.3  | 252 | 125.06 | 125.06 |
| 3608 | 南阳镇平 | 10kV林布线华沟东公变            | 200 | 18.54 | 160 | 122.92 | 122.92 |
| 3609 | 南阳镇平 | 白杨侯庄公变                  | 200 | 11.79 | 160 | 136.42 | 136.42 |
| 3610 | 南阳镇平 | 孙楼村50-24公变（机井）          | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3611 | 南阳镇平 | 10kV马供三线贾南公变            | 100 | 35.74 | 80  | 44.26  | 44.26  |
| 3612 | 南阳镇平 | 白杨公变                    | 400 | 17.26 | 320 | 250.96 | 250.96 |
| 3613 | 南阳镇平 | 侯集农林开发（袁营）公变（机井）        | 100 | 20.15 | 80  | 59.85  | 59.85  |
| 3614 | 南阳镇平 | 10kV侯北线香还庄公变            | 200 | 24.38 | 160 | 111.24 | 111.24 |
| 3615 | 南阳镇平 | 谭寨北公变                   | 100 | 43.36 | 80  | 36.64  | 36.64  |
| 3616 | 南阳镇平 | 农综开发2#公变（机井）            | 200 | 49.01 | 160 | 61.98  | 61.98  |
| 3617 | 南阳镇平 | 10kV林黑线赵庄公变             | 200 | 16.98 | 160 | 126.04 | 126.04 |
| 3618 | 南阳镇平 | 杨庄公变                    | 200 | 20.39 | 160 | 119.22 | 119.22 |
| 3619 | 南阳镇平 | 10kV马供三线高庄公变            | 200 | 48.5  | 160 | 63.00  | 63.00  |
| 3620 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王公变            | 200 | 31.51 | 160 | 96.98  | 96.98  |
| 3621 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张西公变            | 400 | 10.63 | 320 | 277.48 | 277.48 |
| 3622 | 南阳镇平 | 南农综4#配电室变压器（机井）         | 200 | 8.87  | 160 | 142.26 | 142.26 |
| 3623 | 南阳镇平 | 谭寨西公变                   | 250 | 37.48 | 200 | 106.30 | 106.30 |
| 3624 | 南阳镇平 | 10kV林布线李寨东公变            | 200 | 38.63 | 160 | 82.74  | 82.74  |
| 3625 | 南阳镇平 | 10kV林布线华沟北公变            | 200 | 29.62 | 160 | 100.76 | 100.76 |
| 3626 | 南阳镇平 | 狄庄北公变                   | 200 | 45.73 | 160 | 68.54  | 68.54  |
| 3627 | 南阳镇平 | 10kV林黑线兴怀庄公变            | 200 | 39.21 | 160 | 81.58  | 81.58  |
| 3628 | 南阳镇平 | 郭庄开发区公变                 | 200 | 51.84 | 160 | 56.32  | 56.32  |
| 3629 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集南1号公变        | 200 | 36.39 | 160 | 87.22  | 87.22  |
| 3630 | 南阳镇平 | 10kV林黑线四户庄公变            | 200 | 34.89 | 160 | 90.22  | 90.22  |
| 3631 | 南阳镇平 | 农综开发3#公变（机井）            | 200 | 23.1  | 160 | 113.80 | 113.80 |
| 3632 | 南阳镇平 | 乔其营南公变                  | 400 | 9.46  | 320 | 282.16 | 282.16 |
| 3633 | 南阳镇平 | 老庄南公变                   | 200 | 51.99 | 160 | 56.02  | 56.02  |
| 3634 | 南阳镇平 | 10kV林黑线小管寺公变            | 200 | 19.7  | 160 | 120.60 | 120.60 |
| 3635 | 南阳镇平 | 乔其营北2#公变                | 200 | 18.65 | 160 | 122.70 | 122.70 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3636 | 南阳镇平 | 10kV侯南线宋小庄东公变           | 400 | 21.89 | 320 | 232.44 | 232.44 |
| 3637 | 南阳镇平 | 王营东公变                   | 400 | 31.97 | 320 | 192.12 | 192.12 |
| 3638 | 南阳镇平 | 侯社线镇直东公变                | 400 | 27.87 | 320 | 208.52 | 208.52 |
| 3639 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙中公变            | 200 | 32.22 | 160 | 95.56  | 95.56  |
| 3640 | 南阳镇平 | 10kV林黑线黑龙集土地整理8#公变（机井）  | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3641 | 南阳镇平 | 侯集土地整理袁营（50-18）（机井）     | 200 | 3.55  | 160 | 152.90 | 152.90 |
| 3642 | 南阳镇平 | 团东村50-54公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3643 | 南阳镇平 | 10kV林黑线太平观农综开发43#公变（机井） | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3644 | 南阳镇平 | 林布线沙河刘村高标准农田建设7号公变（机井）  | 100 | 12.34 | 80  | 67.66  | 67.66  |
| 3645 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘土地整理12#公变（机井） | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3646 | 南阳镇平 | 10kV林楚线李寨农综开发8#公变（机井）   | 100 | 8.7   | 80  | 71.30  | 71.30  |
| 3647 | 南阳镇平 | 侯集狄庄土地整理40号变（机井）        | 200 | 6.01  | 160 | 147.98 | 147.98 |
| 3648 | 南阳镇平 | 侯集刘营土地整理30号变（机井）        | 200 | 11.25 | 160 | 137.50 | 137.50 |
| 3649 | 南阳镇平 | 侯集土地整理侯寨村100-65（机井）     | 200 | 18.96 | 160 | 122.08 | 122.08 |
| 3650 | 南阳镇平 | 10kV侯北线袁营村耿庄2#公变        | 200 | 70.51 | 160 | 18.98  | 18.98  |
| 3651 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张村农综开发6号公变（机井）  | 100 | 5.3   | 80  | 74.70  | 74.70  |
| 3652 | 南阳镇平 | 宋营南公变                   | 100 | 63.25 | 80  | 16.75  | 16.75  |
| 3653 | 南阳镇平 | 10kV林直线街东2#公变           | 400 | 33.83 | 320 | 184.68 | 184.68 |
| 3654 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘土地整理17#公变（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3655 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村千斤斤6#公变（机井）  | 200 | 3.61  | 160 | 152.78 | 152.78 |
| 3656 | 南阳镇平 | 熊庄6号井井通公变（机井）           | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3657 | 南阳镇平 | 团中2#公变                  | 200 | 23.62 | 160 | 112.76 | 112.76 |
| 3658 | 南阳镇平 | 10kV林黑线公吉王土地整理18#公变（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3659 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余西3#公变           | 200 | 29.85 | 160 | 100.30 | 100.30 |
| 3660 | 南阳镇平 | 涂营东公变                   | 200 | 43.61 | 160 | 72.78  | 72.78  |
| 3661 | 南阳镇平 | 项店西2#公变                 | 200 | 25.15 | 160 | 109.70 | 109.70 |
| 3662 | 南阳镇平 | 侯集土地整理项店村100-35（机井）     | 200 | 13.67 | 160 | 132.66 | 132.66 |
| 3663 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村千斤斤21#公变（机井） | 200 | 3.36  | 160 | 153.28 | 153.28 |
| 3664 | 南阳镇平 | 侯集土地整理谭寨村100-71（机井）     | 200 | 10.2  | 160 | 139.60 | 139.60 |
| 3665 | 南阳镇平 | 熊庄东公变                   | 200 | 14.72 | 160 | 130.56 | 130.56 |
| 3666 | 南阳镇平 | 10kV林布线李寨南公变            | 100 | 39.33 | 80  | 40.67  | 40.67  |
| 3667 | 南阳镇平 | 侯集供电所办公用电公变             | 160 | 13.97 | 128 | 105.65 | 105.65 |
| 3668 | 南阳镇平 | 侯集姜老庄土地整理63号变（机井）       | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 3669 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营村千斤斤24#公变（机井）  | 200 | 4.09  | 160 | 151.82 | 151.82 |
| 3670 | 南阳镇平 | 向寨2#公变                  | 200 | 42.49 | 160 | 75.02  | 75.02  |
| 3671 | 南阳镇平 | 项店南2#公变                 | 200 | 21.81 | 160 | 116.38 | 116.38 |
| 3672 | 南阳镇平 | 10kV侯南线宋庄北公变            | 100 | 35.42 | 80  | 44.58  | 44.58  |
| 3673 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线团西2号井井通公变        | 315 | 1.61  | 252 | 246.93 | 246.93 |
| 3674 | 南阳镇平 | 宋营东2#公变                 | 200 | 41.25 | 160 | 77.50  | 77.50  |
| 3675 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营村朱张营南2#公变     | 200 | 21.6  | 160 | 116.80 | 116.80 |
| 3676 | 南阳镇平 | 郭庄北公变                   | 200 | 12.88 | 160 | 134.24 | 134.24 |
| 3677 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙西2#公变         | 200 | 12.87 | 160 | 134.26 | 134.26 |
| 3678 | 南阳镇平 | 10kV侯郭线辛庄2#公变           | 200 | 18.58 | 160 | 122.84 | 122.84 |
| 3679 | 南阳镇平 | 侯集土地整理大赵营50-27（机井）      | 200 | 15.02 | 160 | 129.96 | 129.96 |
| 3680 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙农综开发5#公变      | 200 | 0.05  | 160 | 159.90 | 159.90 |
| 3681 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营东2#公变          | 200 | 25.1  | 160 | 109.80 | 109.80 |
| 3682 | 南阳镇平 | 侯集土地整理袁营村（100-83）（机井）   | 200 | 16.76 | 160 | 126.48 | 126.48 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3683 | 南阳镇平 | 侯集姜老庄土地整理31号变（机井）       | 200 | 9.38  | 160 | 141.24 | 141.24 |
| 3684 | 南阳镇平 | 侯集姜老庄土地整理16号变（机井）       | 200 | 0.79  | 160 | 158.42 | 158.42 |
| 3685 | 南阳镇平 | 10kV林直线土楼村土楼南公变         | 200 | 15.79 | 160 | 128.42 | 128.42 |
| 3686 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营西公变            | 200 | 22.31 | 160 | 115.38 | 115.38 |
| 3687 | 南阳镇平 | 南门公变                    | 200 | 33.74 | 160 | 92.52  | 92.52  |
| 3688 | 南阳镇平 | 赵营北3#公变                 | 200 | 20.14 | 160 | 119.72 | 119.72 |
| 3689 | 南阳镇平 | 团中1号井井通公变（机井）           | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 3690 | 南阳镇平 | 10kV林布线布袋王农综开发6#公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3691 | 南阳镇平 | 侯集土地整理袁营村(100-43)（机井）   | 200 | 3.42  | 160 | 153.16 | 153.16 |
| 3692 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村千亿斤18#公变（机井） | 200 | 3.99  | 160 | 152.02 | 152.02 |
| 3693 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村千亿斤3#公变（机井）  | 200 | 12.88 | 160 | 134.24 | 134.24 |
| 3694 | 南阳镇平 | 许桥村39公变（机井）             | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3695 | 南阳镇平 | 10kV林直线街西南2#公变          | 200 | 13.57 | 160 | 132.86 | 132.86 |
| 3696 | 南阳镇平 | 10kV林楚线楚营井井通公变          | 200 | 5.38  | 160 | 149.24 | 149.24 |
| 3697 | 南阳镇平 | 10kV侯南线狄庄南公变            | 200 | 28.26 | 160 | 103.48 | 103.48 |
| 3698 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动西公变           | 315 | 10.67 | 252 | 218.39 | 218.39 |
| 3699 | 南阳镇平 | 10kV林黑线于河公变             | 200 | 33.2  | 160 | 93.60  | 93.60  |
| 3700 | 南阳镇平 | 10kV侯南线宋庄公变             | 400 | 16.16 | 320 | 255.36 | 255.36 |
| 3701 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动东公变           | 200 | 25.23 | 160 | 109.54 | 109.54 |
| 3702 | 南阳镇平 | 易营东公变                   | 200 | 12.2  | 160 | 135.60 | 135.60 |
| 3703 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营公变            | 400 | 16.78 | 320 | 252.88 | 252.88 |
| 3704 | 南阳镇平 | 10kV马供三线贾北公变            | 200 | 11.87 | 160 | 136.26 | 136.26 |
| 3705 | 南阳镇平 | 10kV林直线街东村街东南3#公变       | 400 | 11.91 | 320 | 272.36 | 272.36 |
| 3706 | 南阳镇平 | 易营西公变                   | 100 | 49.97 | 80  | 30.03  | 30.03  |
| 3707 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集公变           | 315 | 14.81 | 252 | 205.35 | 205.35 |
| 3708 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙姚营公变           | 200 | 25.53 | 160 | 108.94 | 108.94 |
| 3709 | 南阳镇平 | 10kV林直线黑张东2#公变          | 250 | 16.21 | 200 | 159.48 | 159.48 |
| 3710 | 南阳镇平 | 10kV侯社线徐寨公变             | 500 | 18.05 | 400 | 309.75 | 309.75 |
| 3711 | 南阳镇平 | 10kV林黑线官寺北公变            | 200 | 54.13 | 160 | 51.74  | 51.74  |
| 3712 | 南阳镇平 | 10kV马供三线高庄村数字智慧农业5#公变   | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3713 | 南阳镇平 | 郭庄村50-51公变（机井）          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3714 | 南阳镇平 | 10kV林普线黑龙庙河东公变          | 200 | 17.11 | 160 | 125.78 | 125.78 |
| 3715 | 南阳镇平 | 岗庄公变                    | 200 | 39.48 | 160 | 81.04  | 81.04  |
| 3716 | 南阳镇平 | 10kV林普线文家营公变            | 315 | 5.95  | 252 | 233.26 | 233.26 |
| 3717 | 南阳镇平 | 10kV林黑线邹庄公变             | 200 | 24.81 | 160 | 110.38 | 110.38 |
| 3718 | 南阳镇平 | 田寨公变                    | 200 | 48.51 | 160 | 62.98  | 62.98  |
| 3719 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余西公变             | 200 | 25.61 | 160 | 108.78 | 108.78 |
| 3720 | 南阳镇平 | 农综开发1#公变（机井）            | 100 | 11.67 | 80  | 68.33  | 68.33  |
| 3721 | 南阳镇平 | 王官营中公变                  | 200 | 29.97 | 160 | 100.06 | 100.06 |
| 3722 | 南阳镇平 | 刘营东公变                   | 400 | 19.51 | 320 | 241.96 | 241.96 |
| 3723 | 南阳镇平 | 镇政府公变                   | 315 | 32.59 | 252 | 149.34 | 149.34 |
| 3724 | 南阳镇平 | 狄庄北2#公变                 | 160 | 38.03 | 128 | 67.15  | 67.15  |
| 3725 | 南阳镇平 | 孙楼村50-27公变（机井）          | 200 | 5.1   | 160 | 149.80 | 149.80 |
| 3726 | 南阳镇平 | 涂营农排公变（机井）              | 200 | 35.49 | 160 | 89.02  | 89.02  |
| 3727 | 南阳镇平 | 王营南公变                   | 200 | 60.97 | 160 | 38.06  | 38.06  |
| 3728 | 南阳镇平 | 南农综8#配电室公变变压器（机井）       | 100 | 9.52  | 80  | 70.48  | 70.48  |
| 3729 | 南阳镇平 | 10kV林普线土楼北公变            | 100 | 77.09 | 80  | 2.91   | 2.91   |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                                |     |       |     |        |        |
|------|------|--------------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3730 | 南阳镇平 | 10kV林楚线候寨北公变                   | 400 | 1.42  | 320 | 314.32 | 314.32 |
| 3731 | 南阳镇平 | 南农综6#公变（机井）                    | 200 | 9.27  | 160 | 141.46 | 141.46 |
| 3732 | 南阳镇平 | 10kV龙社线三岔河公变                   | 100 | 28.13 | 80  | 51.87  | 51.87  |
| 3733 | 南阳镇平 | 10kV高供一线野鸡脖南公变                 | 200 | 11.52 | 160 | 136.96 | 136.96 |
| 3734 | 南阳镇平 | 10kV老老线江田公变                    | 200 | 11.73 | 160 | 136.54 | 136.54 |
| 3735 | 南阳镇平 | 10kV高寺线安坡公变                    | 200 | 2.29  | 160 | 155.42 | 155.42 |
| 3736 | 南阳镇平 | 10kV高寺线周盘2#公变                  | 100 | 3.43  | 80  | 76.57  | 76.57  |
| 3737 | 南阳镇平 | 10kV老星线大梨树公变                   | 200 | 12.53 | 160 | 134.94 | 134.94 |
| 3738 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直1#公变                 | 315 | 46.93 | 252 | 104.17 | 104.17 |
| 3739 | 南阳镇平 | 10kV高供一线李沟西公变                  | 200 | 26.22 | 160 | 107.56 | 107.56 |
| 3740 | 南阳镇平 | 10kV老老线吴沟3#公变                  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3741 | 南阳镇平 | 10kV侯社线元营东公变                   | 200 | 11.14 | 160 | 137.72 | 137.72 |
| 3742 | 南阳镇平 | 刘营南公变                          | 200 | 6.92  | 160 | 146.16 | 146.16 |
| 3743 | 南阳镇平 | 10kV林布线岗王公变                    | 200 | 44.47 | 160 | 71.06  | 71.06  |
| 3744 | 南阳镇平 | 10kV侯南线易营东2#公变                 | 200 | 23.5  | 160 | 113.00 | 113.00 |
| 3745 | 南阳镇平 | 侯集南洼土地整理15号变（机井）               | 200 | 3.13  | 160 | 153.74 | 153.74 |
| 3746 | 南阳镇平 | 10kV林普线朱张营村高标准农田1号公变           | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3747 | 南阳镇平 | 10kV侯北线袁营村袁营北2#公变              | 200 | 39.97 | 160 | 80.06  | 80.06  |
| 3748 | 南阳镇平 | 10kV马供三线高庄村数字智慧农业6#公变          | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3749 | 南阳镇平 | 10kV侯南线宋庄西公变                   | 200 | 22.1  | 160 | 115.80 | 115.80 |
| 3750 | 南阳镇平 | 10kV林楚线玉皇庙村千亿斤5#公变（机井）         | 200 | 6.33  | 160 | 147.34 | 147.34 |
| 3751 | 南阳镇平 | 10kV侯南线狄庄杨庄2#公变                | 200 | 20.7  | 160 | 118.60 | 118.60 |
| 3752 | 南阳镇平 | 姜庄南公变                          | 400 | 17.53 | 320 | 249.88 | 249.88 |
| 3753 | 南阳镇平 | 10kV林楚线不老刘村高标准农田5号公变           | 100 | 5.61  | 80  | 74.39  | 74.39  |
| 3754 | 南阳镇平 | 10kV林楚线大陈营村千亿斤20#公变（机井）        | 200 | 8.95  | 160 | 142.10 | 142.10 |
| 3755 | 南阳镇平 | 熊庄村50-35公变（机井）                 | 200 | 9.92  | 160 | 140.16 | 140.16 |
| 3756 | 南阳镇平 | 易营村43#公变（机井）                   | 100 | 8.22  | 80  | 71.78  | 71.78  |
| 3757 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集村黑东3#公变             | 200 | 22.8  | 160 | 114.40 | 114.40 |
| 3758 | 南阳镇平 | 10kV林楚线白庙村千亿斤16#公变（机井）         | 200 | 9.38  | 160 | 141.24 | 141.24 |
| 3759 | 南阳镇平 | 10kV林布线布袋王西2#公变                | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3760 | 南阳镇平 | 10kV侯社线乔其营村小乔其营公变              | 200 | 9.28  | 160 | 141.44 | 141.44 |
| 3761 | 南阳镇平 | 林黑线布德王村高标准农田建设4号公变（机井）         | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3762 | 南阳镇平 | 10kV侯北线项店千亿斤5#公变（机井）           | 160 | 0.03  | 128 | 127.95 | 127.95 |
| 3763 | 南阳镇平 | 10kV林黑线余西土地整理20#公变（机井）         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3764 | 南阳镇平 | 团西3号井井通公变（机井）                  | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3765 | 南阳镇平 | 10kV林普线李慎动高标准农田2号公变            | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 3766 | 南阳镇平 | 10kV侯社线姜营南2#公变                 | 200 | 0.11  | 160 | 159.78 | 159.78 |
| 3767 | 南阳镇平 | 10kV林普线土楼村农综开发8#公变（机井）         | 100 | 8.07  | 80  | 71.93  | 71.93  |
| 3768 | 南阳镇平 | 侯集王官营村100KVA-22(05)（机井）        | 200 | 32.21 | 160 | 95.58  | 95.58  |
| 3769 | 南阳镇平 | 宋庄村16#公变（机井）                   | 100 | 16.69 | 80  | 63.31  | 63.31  |
| 3770 | 南阳镇平 | 10kV马供三线黑龙集村黑东2#公变             | 200 | 11.27 | 160 | 137.46 | 137.46 |
| 3771 | 南阳镇平 | 10kV林黑线沙河刘土地整理13#公变（机井）        | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 3772 | 南阳镇平 | 王官营东公变                         | 200 | 26.08 | 160 | 107.84 | 107.84 |
| 3773 | 南阳镇平 | 10kV林普线土楼南1#公变                 | 200 | 19.1  | 160 | 121.80 | 121.80 |
| 3774 | 南阳镇平 | 10kV林布线张林土地整理杨庄100kVA-52(01)公变 | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 3775 | 南阳镇平 | 涂营2#公变                         | 200 | 38.42 | 160 | 83.16  | 83.16  |
| 3776 | 南阳镇平 | 房营六组公变                         | 200 | 24.74 | 160 | 110.52 | 110.52 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                 |     |       |     |        |                  |
|------|------|-----------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 3777 | 南阳镇平 | 团东村50-47公变（机井）  | 200 | 4.04  | 160 | 151.92 | 151.92           |
| 3778 | 南阳镇平 | 10kV高寺线门岗机井公变   | 100 | 1.96  | 80  | 78.04  | 78.04            |
| 3779 | 南阳镇平 | 10kV龙社线钟头岩2#公变  | 100 | 7.28  | 80  | 72.72  | 72.72            |
| 3780 | 南阳镇平 | 10kV龙社线张庄公变     | 100 | 14.99 | 80  | 65.01  | 65.01            |
| 3781 | 南阳镇平 | 10kV高韩线史岗北沟公变   | 100 | 11.99 | 80  | 68.01  | 68.01            |
| 3782 | 南阳镇平 | 10kV高寺线罗圈洼2#公变  | 100 | 12.92 | 80  | 67.08  | 67.08            |
| 3783 | 南阳镇平 | 10kV高寺线杜家庄2#公变  | 200 | 6.94  | 160 | 146.12 | 146.12           |
| 3784 | 南阳镇平 | 10kV高寺线菊花厂南公变   | 50  | 11.89 | 40  | 34.06  | 34.06            |
| 3785 | 南阳镇平 | 10kV高供一线丁张营北公变  | 200 | 52.6  | 160 | 54.80  | 54.80            |
| 3786 | 南阳镇平 | 10kV高寺线上河开发区公变  | 100 | 14.81 | 80  | 65.19  | 65.19            |
| 3787 | 南阳镇平 | 10kV高寺线刘坟公变     | 100 | 15.04 | 80  | 64.96  | 64.96            |
| 3788 | 南阳镇平 | 10kV高寺线上河公变     | 200 | 38.69 | 160 | 82.62  | 82.62            |
| 3789 | 南阳镇平 | 10kV老老线辛庄公变     | 200 | 42.48 | 160 | 75.04  | 75.04            |
| 3790 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直6#公变  | 315 | 22.44 | 252 | 181.31 | 181.31           |
| 3791 | 南阳镇平 | 10kV高韩线刘坟党家公变   | 100 | 20.1  | 80  | 59.90  | 59.90            |
| 3792 | 南阳镇平 | 10kV高寺线青山南公变    | 100 | 13.9  | 80  | 66.10  | 66.10            |
| 3793 | 南阳镇平 | 10kV高韩线韩营丁坪2#公变 | 200 | 5.27  | 160 | 149.46 | 149.46           |
| 3794 | 南阳镇平 | 10kV老老线碾盘庄公变    | 100 | 45.37 | 80  | 34.63  | 34.63            |
| 3795 | 南阳镇平 | 10kV龙社线凉水坪北公变   | 100 | 8.77  | 80  | 71.23  | 71.23            |
| 3796 | 南阳镇平 | 10kV高韩线韩营东公变    | 200 | 21.53 | 160 | 116.94 | 116.94           |
| 3797 | 南阳镇平 | 10kV老余线岗庙河公变    | 200 | 20.76 | 160 | 118.48 | 118.48           |
| 3798 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线田家公变     | 100 | 14.85 | 80  | 65.15  | 65.15            |
| 3799 | 南阳镇平 | 10kV高寺线响水河2#公变  | 100 | 21.79 | 80  | 58.21  | 58.21            |
| 3800 | 南阳镇平 | 10kV老老线疙瘩坡公变    | 100 | 15.28 | 80  | 64.72  | 64.72            |
| 3801 | 南阳镇平 | 10kV龙社线正南沟口公变   | 200 | 5.05  | 160 | 149.90 | 149.90           |
| 3802 | 南阳镇平 | 10kV老老线李沟周营公变   | 100 | 45.53 | 80  | 34.47  | 34.47            |
| 3803 | 南阳镇平 | 10kV龙社线凉水坪公变    | 200 | 11.06 | 160 | 137.88 | 137.88           |
| 3804 | 南阳镇平 | 10kV高寺线周盘3#公变   | 100 | 12.46 | 80  | 67.54  | 67.54            |
| 3805 | 南阳镇平 | 10kV高高线许庄公变     | 400 | 20.78 | 320 | 236.88 | 236.88           |
| 3806 | 南阳镇平 | 10kV高寺线姚片河3#公变  | 100 | 5.91  | 80  | 74.09  | 74.09            |
| 3807 | 南阳镇平 | 10kV老老线叶洼公变     | 200 | 29.53 | 160 | 100.94 | 100.94           |
| 3808 | 南阳镇平 | 10kV龙社线钟头岩公变    | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00            |
| 3809 | 南阳镇平 | 10kV老余线狼窝公变     | 100 | 18.03 | 80  | 61.97  | 61.97            |
| 3810 | 南阳镇平 | 10kV高寺线曹坪公变     | 100 | 26.34 | 80  | 53.66  | 53.66            |
| 3811 | 南阳镇平 | 10kV老余线白庙岭公变    | 100 | 38.99 | 80  | 41.01  | 41.01            |
| 3812 | 南阳镇平 | 10kV老老线马家庄公变    | 160 | 10.35 | 128 | 111.44 | 111.44           |
| 3813 | 南阳镇平 | 10kV龙社线乡直公变     | 100 | 61.47 | 80  | 18.53  | 18.53            |
| 3814 | 南阳镇平 | 10kV高供一线丁张营公变   | 100 | 34.04 | 80  | 45.96  | 45.96            |
| 3815 | 南阳镇平 | 10kV老星线赶仗河东河公变  | 100 | 3.53  | 80  | 76.47  | 76.47            |
| 3816 | 南阳镇平 | 10kV高韩线大什岗公变    | 100 | 31.74 | 80  | 48.26  | 48.26            |
| 3817 | 南阳镇平 | 10kV高寺线寺山公变     | 200 | 12.47 | 160 | 135.06 | 135.06           |
| 3818 | 南阳镇平 | 10kV龙社线枣子营公变    | 100 | 5.64  | 80  | 74.36  | 74.36            |
| 3819 | 南阳镇平 | 10kV高供一线孙湾2#公变  | 200 | 32.85 | 160 | 94.30  | 94.30            |
| 3820 | 南阳镇平 | 10kV高供一线野鸡脖公变   | 160 | 40.92 | 128 | 62.53  | 62.53            |
| 3821 | 南阳镇平 | 10kV龙棠线樱桃洼公变    | 100 | 86.66 | 80  | -6.66  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 3822 | 南阳镇平 | 10kV高寺线杨营公变     | 200 | 23.78 | 160 | 112.44 | 112.44           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                  |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3823 | 南阳镇平 | 余堂南              | 200 | 31.05 | 160 | 97.90  | 97.90  |
| 3824 | 南阳镇平 | 10kV高寺线姚片河公变     | 100 | 12.96 | 80  | 67.04  | 67.04  |
| 3825 | 南阳镇平 | 10kV老老线王营公变      | 100 | 38.75 | 80  | 41.25  | 41.25  |
| 3826 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直东公变    | 315 | 54.39 | 252 | 80.67  | 80.67  |
| 3827 | 南阳镇平 | 10kV老星线姜庄公变      | 200 | 13.45 | 160 | 133.10 | 133.10 |
| 3828 | 南阳镇平 | 10kV老老线时沟村东公变    | 200 | 36.49 | 160 | 87.02  | 87.02  |
| 3829 | 南阳镇平 | 10kV老老线李沟公变      | 100 | 33.69 | 80  | 46.31  | 46.31  |
| 3830 | 南阳镇平 | 10kV龙社线东山东公变     | 100 | 13.69 | 80  | 66.31  | 66.31  |
| 3831 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线皂北公变      | 200 | 50.82 | 160 | 58.36  | 58.36  |
| 3832 | 南阳镇平 | 10kV高韩线党庄公变      | 100 | 32.65 | 80  | 47.35  | 47.35  |
| 3833 | 南阳镇平 | 10kV高高线皂角树公变     | 250 | 17.14 | 200 | 157.15 | 157.15 |
| 3834 | 南阳镇平 | 10kV高韩线史岗李庄公变    | 100 | 37.82 | 80  | 42.18  | 42.18  |
| 3835 | 南阳镇平 | 10kV高高线崔岗公变      | 100 | 10.48 | 80  | 69.52  | 69.52  |
| 3836 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线下河沟口公变    | 80  | 15.98 | 64  | 51.22  | 51.22  |
| 3837 | 南阳镇平 | 10kV老老线小西岗公变     | 200 | 21.92 | 160 | 116.16 | 116.16 |
| 3838 | 南阳镇平 | 10kV高高线先师庙南公变    | 160 | 31.71 | 128 | 77.26  | 77.26  |
| 3839 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线王坪白湾公变    | 100 | 13.79 | 80  | 66.21  | 66.21  |
| 3840 | 南阳镇平 | 10kV龙社线三潭村公变     | 80  | 42.55 | 64  | 29.96  | 29.96  |
| 3841 | 南阳镇平 | 10kV高高线崔岗1#公变    | 200 | 25.08 | 160 | 109.84 | 109.84 |
| 3842 | 南阳镇平 | 10kV老老线蒋庄村井井通公变  | 200 | 15.57 | 160 | 128.86 | 128.86 |
| 3843 | 南阳镇平 | 10kV龙社线鸭子沟公变     | 100 | 67.75 | 80  | 12.25  | 12.25  |
| 3844 | 南阳镇平 | 10kV老老线吴沟2#公变    | 200 | 39.46 | 160 | 81.08  | 81.08  |
| 3845 | 南阳镇平 | 10kV高供一线李沟北公变    | 200 | 20.15 | 160 | 119.70 | 119.70 |
| 3846 | 南阳镇平 | 10kV高寺线中杜营西公变    | 100 | 25.87 | 80  | 54.13  | 54.13  |
| 3847 | 南阳镇平 | 10kV高高线靳坡东坡公变    | 100 | 20.02 | 80  | 59.98  | 59.98  |
| 3848 | 南阳镇平 | 10kV龙社线韩家公变      | 100 | 6.62  | 80  | 73.38  | 73.38  |
| 3849 | 南阳镇平 | 10kV高供一线柳岗2#公变   | 200 | 18.75 | 160 | 122.50 | 122.50 |
| 3850 | 南阳镇平 | 赵家场台区            | 100 | 25.62 | 80  | 54.38  | 54.38  |
| 3851 | 南阳镇平 | 10kV高寺线陈营村秦营公变   | 200 | 25.63 | 160 | 108.74 | 108.74 |
| 3852 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟陈家公变    | 200 | 33.42 | 160 | 93.16  | 93.16  |
| 3853 | 南阳镇平 | 10kV老余线小北沟公变     | 200 | 12.6  | 160 | 134.80 | 134.80 |
| 3854 | 南阳镇平 | 10kV高寺线菊花场北公变    | 100 | 7.76  | 80  | 72.24  | 72.24  |
| 3855 | 南阳镇平 | 10kV高供一线柳岗公变     | 200 | 18.13 | 160 | 123.74 | 123.74 |
| 3856 | 南阳镇平 | 10kV高供一线中汪沟公变    | 200 | 32.46 | 160 | 95.08  | 95.08  |
| 3857 | 南阳镇平 | 10kV龙棠线粉坊公变      | 100 | 47.74 | 80  | 32.26  | 32.26  |
| 3858 | 南阳镇平 | 10kV高寺线刘坟石线河公变   | 100 | 6.96  | 80  | 73.04  | 73.04  |
| 3859 | 南阳镇平 | 10kV龙社线老坟沟移民新村公变 | 160 | 5.71  | 128 | 118.86 | 118.86 |
| 3860 | 南阳镇平 | 10kV高韩线下河3#公变    | 100 | 16.81 | 80  | 63.19  | 63.19  |
| 3861 | 南阳镇平 | 10kV高韩线党庄吕家公变    | 200 | 4.56  | 160 | 150.88 | 150.88 |
| 3862 | 南阳镇平 | 10kV龙社线梅子沟2#公变   | 160 | 13.46 | 128 | 106.46 | 106.46 |
| 3863 | 南阳镇平 | 周营北台区            | 100 | 42.29 | 80  | 37.71  | 37.71  |
| 3864 | 南阳镇平 | 10kV老老线枣庄公变      | 200 | 9.15  | 160 | 141.70 | 141.70 |
| 3865 | 南阳镇平 | 10kV老老线姜家庄3#公变   | 100 | 16.68 | 80  | 63.32  | 63.32  |
| 3866 | 南阳镇平 | 10kV龙社线黄土岭2#公变   | 30  | 11.11 | 24  | 20.67  | 20.67  |
| 3867 | 南阳镇平 | 10kV高供一线李沟东公变    | 200 | 24.23 | 160 | 111.54 | 111.54 |
| 3868 | 南阳镇平 | 10kV高寺线门岗西公变     | 200 | 24.59 | 160 | 110.82 | 110.82 |
| 3869 | 南阳镇平 | 10kV高寺线大陈营城皇庙公变  | 200 | 18.38 | 160 | 123.24 | 123.24 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                 |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3870 | 南阳镇平 | 10kV龙社线二潭北公变    | 100 | 9.31  | 80  | 70.69  | 70.69  |
| 3871 | 南阳镇平 | 10kV龙棠线全家公变     | 200 | 2.48  | 160 | 155.04 | 155.04 |
| 3872 | 南阳镇平 | 10kV龙社线碾坪4#公变   | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3873 | 南阳镇平 | 10kV高供一线孙湾后营公变  | 200 | 55.24 | 160 | 49.52  | 49.52  |
| 3874 | 南阳镇平 | 10kV老菩线玉皇庙老沟公变  | 200 | 5.14  | 160 | 149.72 | 149.72 |
| 3875 | 南阳镇平 | 10kV高寺线黑虎庙北公变   | 100 | 9.53  | 80  | 70.47  | 70.47  |
| 3876 | 南阳镇平 | 10kV龙社线梅子沟公变    | 100 | 12.2  | 80  | 67.80  | 67.80  |
| 3877 | 南阳镇平 | 10kV老老线八幢楼公变    | 100 | 36.59 | 80  | 43.41  | 43.41  |
| 3878 | 南阳镇平 | 10kV龙社线白仗沟公变    | 100 | 5.51  | 80  | 74.49  | 74.49  |
| 3879 | 南阳镇平 | 10kV高寺线响水西公变    | 100 | 32.45 | 80  | 47.55  | 47.55  |
| 3880 | 南阳镇平 | 10kV老菩线东坡根公变    | 100 | 19.52 | 80  | 60.48  | 60.48  |
| 3881 | 南阳镇平 | 10kV龙社线三岔河2#公变  | 100 | 36.69 | 80  | 43.31  | 43.31  |
| 3882 | 南阳镇平 | 10kV老老线山根公变     | 100 | 24.26 | 80  | 55.74  | 55.74  |
| 3883 | 南阳镇平 | 10kV高供一线新庄2#公变  | 100 | 61.16 | 80  | 18.84  | 18.84  |
| 3884 | 南阳镇平 | 10kV老星线赶仗河公变    | 200 | 25.44 | 160 | 109.12 | 109.12 |
| 3885 | 南阳镇平 | 10kV高韩线拐沟3#公变   | 80  | 23.38 | 64  | 45.30  | 45.30  |
| 3886 | 南阳镇平 | 10kV老星线任家沟麻子沟公变 | 100 | 28.81 | 80  | 51.19  | 51.19  |
| 3887 | 南阳镇平 | 10kV高寺线大陈营东公变   | 160 | 49.9  | 128 | 48.16  | 48.16  |
| 3888 | 南阳镇平 | 10kV高高线唐沟寺山后公变  | 100 | 22.62 | 80  | 57.38  | 57.38  |
| 3889 | 南阳镇平 | 10kV老老线白杨坡公变    | 80  | 17.68 | 64  | 49.86  | 49.86  |
| 3890 | 南阳镇平 | 10kV老老线王营榆树庄公变  | 100 | 31.11 | 80  | 48.89  | 48.89  |
| 3891 | 南阳镇平 | 10kV高寺线陈营村郭家庄公变 | 200 | 30.95 | 160 | 98.10  | 98.10  |
| 3892 | 南阳镇平 | 10kV老老线安桥岭公变    | 200 | 6.72  | 160 | 146.56 | 146.56 |
| 3893 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直9#公变  | 200 | 40.9  | 160 | 78.20  | 78.20  |
| 3894 | 南阳镇平 | 10kV高寺线大陈营吴营公变  | 250 | 24    | 200 | 140.00 | 140.00 |
| 3895 | 南阳镇平 | 10kV龙社线四棵村下寺公变  | 100 | 5.27  | 80  | 74.73  | 74.73  |
| 3896 | 南阳镇平 | 10kV高韩线拐沟东青树沟公变 | 200 | 13.76 | 160 | 132.48 | 132.48 |
| 3897 | 南阳镇平 | 10kV老星线栗盘2#公变   | 315 | 49.72 | 252 | 95.38  | 95.38  |
| 3898 | 南阳镇平 | 10kV高寺线青山柳树沟公变  | 100 | 4.36  | 80  | 75.64  | 75.64  |
| 3899 | 南阳镇平 | 10kV高寺线黑虎庙西公变   | 100 | 17.54 | 80  | 62.46  | 62.46  |
| 3900 | 南阳镇平 | 10kV高韩线香房营北公变   | 200 | 21.22 | 160 | 117.56 | 117.56 |
| 3901 | 南阳镇平 | 10kV老老线镇直4#公变   | 400 | 29.44 | 320 | 202.24 | 202.24 |
| 3902 | 南阳镇平 | 10kV龙社线四棵村公变    | 100 | 17.08 | 80  | 62.92  | 62.92  |
| 3903 | 南阳镇平 | 10kV高韩线韩营丁坪公变   | 100 | 16.15 | 80  | 63.85  | 63.85  |
| 3904 | 南阳镇平 | 10kV高寺线寺山4#公变   | 200 | 9.36  | 160 | 141.28 | 141.28 |
| 3905 | 南阳镇平 | 10kV老老线时沟公变     | 315 | 14.73 | 252 | 205.60 | 205.60 |
| 3906 | 南阳镇平 | 10kV高韩线家河西公变    | 200 | 28.14 | 160 | 103.72 | 103.72 |
| 3907 | 南阳镇平 | 10kV老星线西洼公变     | 100 | 21.85 | 80  | 58.15  | 58.15  |
| 3908 | 南阳镇平 | 10kV老老线果圆公变     | 100 | 34.46 | 80  | 45.54  | 45.54  |
| 3909 | 南阳镇平 | 10kV龙社线黄竹笆寺公变   | 100 | 15.53 | 80  | 64.47  | 64.47  |
| 3910 | 南阳镇平 | 10kV老菩线玉皇庙2#公变  | 100 | 29.14 | 80  | 50.86  | 50.86  |
| 3911 | 南阳镇平 | 10kV高高线寺山后2#公变  | 80  | 31.95 | 64  | 38.44  | 38.44  |
| 3912 | 南阳镇平 | 10kV高韩线拐沟公变     | 100 | 32.19 | 80  | 47.81  | 47.81  |
| 3913 | 南阳镇平 | 10kV高韩线谷营2号公变   | 100 | 58.66 | 80  | 21.34  | 21.34  |
| 3914 | 南阳镇平 | 10kV高寺线罗圈洼公变    | 100 | 8.23  | 80  | 71.77  | 71.77  |
| 3915 | 南阳镇平 | 10kV老老线时沟2#公变   | 80  | 30.67 | 64  | 39.46  | 39.46  |
| 3916 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线王坪公变     | 80  | 68.98 | 64  | 8.82   | 8.82   |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                 |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3917 | 南阳镇平 | 10kV老老线西沟2#公变   | 100 | 9.76  | 80  | 70.24  | 70.24  |
| 3918 | 南阳镇平 | 10kV高寺线唐子弯机井公变  | 100 | 4.38  | 80  | 75.62  | 75.62  |
| 3919 | 南阳镇平 | 10kV老老线大雁公变     | 30  | 34.95 | 24  | 13.52  | 13.52  |
| 3920 | 南阳镇平 | 10kV高寺线大陈营师家公变  | 125 | 66.06 | 100 | 17.43  | 17.43  |
| 3921 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟井井通公变  | 100 | 9.99  | 80  | 70.01  | 70.01  |
| 3922 | 南阳镇平 | 10kV老老线曾寨潘庄公变   | 200 | 41.32 | 160 | 77.36  | 77.36  |
| 3923 | 南阳镇平 | 10kV龙社线清凉树西公变   | 100 | 18.14 | 80  | 61.86  | 61.86  |
| 3924 | 南阳镇平 | 10kV龙棠线棠梨树北公变   | 400 | 10.06 | 320 | 279.76 | 279.76 |
| 3925 | 南阳镇平 | 10kV高寺线响水河公变    | 100 | 15.5  | 80  | 64.50  | 64.50  |
| 3926 | 南阳镇平 | 10kV老老线江田2#公变   | 200 | 33.32 | 160 | 93.36  | 93.36  |
| 3927 | 南阳镇平 | 10kV高供一线孙湾王营公变  | 100 | 22.97 | 80  | 57.03  | 57.03  |
| 3928 | 南阳镇平 | 10kV老老线老夏营公变    | 100 | 44.87 | 80  | 35.13  | 35.13  |
| 3929 | 南阳镇平 | 10kV老老线西沟公变     | 100 | 37.67 | 80  | 42.33  | 42.33  |
| 3930 | 南阳镇平 | 10kV高韩线史岗开发区公变  | 200 | 12.01 | 160 | 135.98 | 135.98 |
| 3931 | 南阳镇平 | 10kV龙社线五朵山公变    | 100 | 11.84 | 80  | 68.16  | 68.16  |
| 3932 | 南阳镇平 | 10kV高寺线姚片2#公变   | 200 | 6.37  | 160 | 147.26 | 147.26 |
| 3933 | 南阳镇平 | 10kV高高线陡谷园西公变   | 160 | 40.85 | 128 | 62.64  | 62.64  |
| 3934 | 南阳镇平 | 10kV老老线小西岗北公变   | 80  | 35.27 | 64  | 35.78  | 35.78  |
| 3935 | 南阳镇平 | 10kV老余线任家沟南沟公变  | 100 | 43.27 | 80  | 36.73  | 36.73  |
| 3936 | 南阳镇平 | 10kV老老线曾寨公变     | 200 | 43.76 | 160 | 72.48  | 72.48  |
| 3937 | 南阳镇平 | 10kV龙社线交仗沟公变    | 100 | 9.69  | 80  | 70.31  | 70.31  |
| 3938 | 南阳镇平 | 10kV高高线唐沟南公变    | 200 | 11.94 | 160 | 136.12 | 136.12 |
| 3939 | 南阳镇平 | 10kV老老线蒋庄公变     | 200 | 35.22 | 160 | 89.56  | 89.56  |
| 3940 | 南阳镇平 | 10kV老余线任家沟公变    | 100 | 20.35 | 80  | 59.65  | 59.65  |
| 3941 | 南阳镇平 | 10kV高寺线姚片5#公变   | 100 | 3.51  | 80  | 76.49  | 76.49  |
| 3942 | 南阳镇平 | 10kV老老线曾寨北2#公变  | 100 | 35.42 | 80  | 44.58  | 44.58  |
| 3943 | 南阳镇平 | 10kV高供一线张沟2#公变  | 100 | 45.66 | 80  | 34.34  | 34.34  |
| 3944 | 南阳镇平 | 杨家沟公变           | 200 | 15.15 | 160 | 129.70 | 129.70 |
| 3945 | 南阳镇平 | 小西岗北2#台区        | 100 | 26.88 | 80  | 53.12  | 53.12  |
| 3946 | 南阳镇平 | 10kV老星线寺庄新区公变   | 250 | 47.64 | 200 | 80.90  | 80.90  |
| 3947 | 南阳镇平 | 10kV高寺线刘坟吴沟公变   | 100 | 7.65  | 80  | 72.35  | 72.35  |
| 3948 | 南阳镇平 | 10kV老余线余堂公变     | 200 | 11.78 | 160 | 136.44 | 136.44 |
| 3949 | 南阳镇平 | 10kV老菩线任家沟村任家公变 | 100 | 6.96  | 80  | 73.04  | 73.04  |
| 3950 | 南阳镇平 | 10kV高高线先师庙2#公变  | 200 | 20.81 | 160 | 118.38 | 118.38 |
| 3951 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线田家2#公变   | 100 | 1.74  | 80  | 78.26  | 78.26  |
| 3952 | 南阳镇平 | 10kV龙社线乡直西3号公变  | 200 | 7.95  | 160 | 144.10 | 144.10 |
| 3953 | 南阳镇平 | 刘南岗台区           | 100 | 22.43 | 80  | 57.57  | 57.57  |
| 3954 | 南阳镇平 | 10kV老老线上王营公变    | 100 | 33.02 | 80  | 46.98  | 46.98  |
| 3955 | 南阳镇平 | 10kV老老线下李沟公变    | 315 | 10.61 | 252 | 218.58 | 218.58 |
| 3956 | 南阳镇平 | 10kV高韩线拐沟导师庄公变  | 200 | 4.07  | 160 | 151.86 | 151.86 |
| 3957 | 南阳镇平 | 10kV高寺线菊花场银洞岭公变 | 100 | 4.6   | 80  | 75.40  | 75.40  |
| 3958 | 南阳镇平 | 10kV高高线徐沟上营公变   | 200 | 49.48 | 160 | 61.04  | 61.04  |
| 3959 | 南阳镇平 | 10kV高韩线韩营孟庄公变   | 100 | 38.78 | 80  | 41.22  | 41.22  |
| 3960 | 南阳镇平 | 10kV高供一线付寨东公变   | 200 | 29.19 | 160 | 101.62 | 101.62 |
| 3961 | 南阳镇平 | 10kV高高线靳坡东沟公变   | 100 | 11.1  | 80  | 68.90  | 68.90  |
| 3962 | 南阳镇平 | 10kV老菩线玉皇庙村乱柴公变 | 100 | 5.76  | 80  | 74.24  | 74.24  |
| 3963 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直7#公变  | 100 | 20.95 | 80  | 59.05  | 59.05  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                  |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 3964 | 南阳镇平 | 10kV高寺线谷营北机井公变   | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 3965 | 南阳镇平 | 10kV老菩线朱家公变      | 100 | 28.65 | 80  | 51.35  | 51.35  |
| 3966 | 南阳镇平 | 10kV龙社线教化沟2#公变   | 160 | 17.15 | 128 | 100.56 | 100.56 |
| 3967 | 南阳镇平 | 10kV高寺线门岗2#公变    | 100 | 61.46 | 80  | 18.54  | 18.54  |
| 3968 | 南阳镇平 | 10kV龙社线杨棟沟2#公变   | 100 | 3.39  | 80  | 76.61  | 76.61  |
| 3969 | 南阳镇平 | 10kV老老线新庄公变      | 100 | 30.44 | 80  | 49.56  | 49.56  |
| 3970 | 南阳镇平 | 10kV龙社线大南沟公变     | 100 | 0.29  | 80  | 79.71  | 79.71  |
| 3971 | 南阳镇平 | 10kV高寺线周盘门家沟公变   | 200 | 3.77  | 160 | 152.46 | 152.46 |
| 3972 | 南阳镇平 | 10kV老菩线阴窝2#公变    | 100 | 7.02  | 80  | 72.98  | 72.98  |
| 3973 | 南阳镇平 | 10kV高高线先师庙山头王公变  | 200 | 41.15 | 160 | 77.70  | 77.70  |
| 3974 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟4#公变    | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 3975 | 南阳镇平 | 10kV高高线唐沟3#公变    | 200 | 12.3  | 160 | 135.40 | 135.40 |
| 3976 | 南阳镇平 | 10kV高韩线靳坡西2#公变   | 100 | 54.62 | 80  | 25.38  | 25.38  |
| 3977 | 南阳镇平 | 10kV高高线樊湾公变      | 200 | 18.63 | 160 | 122.74 | 122.74 |
| 3978 | 南阳镇平 | 10kV老星线二道河移民新村公变 | 200 | 64.96 | 160 | 30.08  | 30.08  |
| 3979 | 南阳镇平 | 10kV高寺线陈营村公变     | 200 | 24.04 | 160 | 111.92 | 111.92 |
| 3980 | 南阳镇平 | 10kV高供一线孙湾西坡公变   | 100 | 26.51 | 80  | 53.49  | 53.49  |
| 3981 | 南阳镇平 | 10kV高寺线谷营南井井通公变  | 100 | 21.89 | 80  | 58.11  | 58.11  |
| 3982 | 南阳镇平 | 10kV高供一线孙湾公变     | 200 | 37.81 | 160 | 84.38  | 84.38  |
| 3983 | 南阳镇平 | 10kV高供一线下沟公变     | 100 | 18.02 | 80  | 61.98  | 61.98  |
| 3984 | 南阳镇平 | 10kV老星线老庄公变      | 200 | 44.98 | 160 | 70.04  | 70.04  |
| 3985 | 南阳镇平 | 10kV高高线陡谷园公变     | 100 | 47.63 | 80  | 32.37  | 32.37  |
| 3986 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线皂南公变      | 200 | 35.8  | 160 | 88.40  | 88.40  |
| 3987 | 南阳镇平 | 10kV高韩线韩营南公变     | 100 | 51.16 | 80  | 28.84  | 28.84  |
| 3988 | 南阳镇平 | 10kV老星线栗扒公变      | 200 | 33.92 | 160 | 92.16  | 92.16  |
| 3989 | 南阳镇平 | 10kV高高线望火楼公变     | 100 | 42.95 | 80  | 37.05  | 37.05  |
| 3990 | 南阳镇平 | 10kV高寺线菊花厂公变     | 200 | 2.59  | 160 | 154.82 | 154.82 |
| 3991 | 南阳镇平 | 10kV高高线先师庙公变     | 200 | 23.67 | 160 | 112.66 | 112.66 |
| 3992 | 南阳镇平 | 10kV高高线小吕营公变     | 160 | 42.12 | 128 | 60.61  | 60.61  |
| 3993 | 南阳镇平 | 10kV龙社线扎沟公变      | 200 | 4.26  | 160 | 151.48 | 151.48 |
| 3994 | 南阳镇平 | 10kV老余线淹池公变      | 100 | 12.05 | 80  | 67.95  | 67.95  |
| 3995 | 南阳镇平 | 10kV龙社线石槽沟公变     | 100 | 10.22 | 80  | 69.78  | 69.78  |
| 3996 | 南阳镇平 | 10kV高高线上河刘西南公变   | 200 | 23.57 | 160 | 112.86 | 112.86 |
| 3997 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟北2#公变   | 200 | 3.62  | 160 | 152.76 | 152.76 |
| 3998 | 南阳镇平 | 10kV老老线元沙岗2#公变   | 315 | 0     | 252 | 252.00 | 252.00 |
| 3999 | 南阳镇平 | 10kV老老线河东公变      | 100 | 15.41 | 80  | 64.59  | 64.59  |
| 4000 | 南阳镇平 | 10kV高寺线黑龙庙河公变    | 100 | 14.83 | 80  | 65.17  | 65.17  |
| 4001 | 南阳镇平 | 10kV老菩线凉水泉公变     | 160 | 28.04 | 128 | 83.14  | 83.14  |
| 4002 | 南阳镇平 | 10kV高韩线下河公变      | 100 | 7.79  | 80  | 72.21  | 72.21  |
| 4003 | 南阳镇平 | 镇直5#台区           | 315 | 32.78 | 252 | 148.74 | 148.74 |
| 4004 | 南阳镇平 | 10kV高高线红叶岭公变     | 100 | 25.53 | 80  | 54.47  | 54.47  |
| 4005 | 南阳镇平 | 10kV高供一线孙湾北公变    | 100 | 60.61 | 80  | 19.39  | 19.39  |
| 4006 | 南阳镇平 | 10kV老老线蒋沟公变      | 200 | 22.51 | 160 | 114.98 | 114.98 |
| 4007 | 南阳镇平 | 10kV龙社线黄土岭公变     | 100 | 5.79  | 80  | 74.21  | 74.21  |
| 4008 | 南阳镇平 | 10kV高寺线杜家庄公变     | 100 | 10.33 | 80  | 69.67  | 69.67  |
| 4009 | 南阳镇平 | 10kV高供一线付寨杜营公变   | 200 | 36.11 | 160 | 87.78  | 87.78  |
| 4010 | 南阳镇平 | 10kV高韩线拐沟2号公变    | 100 | 4.98  | 80  | 75.02  | 75.02  |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                  |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4011 | 南阳镇平 | 10kV高韩线史岗三官庙公变   | 100 | 16.53 | 80  | 63.47  | 63.47  |
| 4012 | 南阳镇平 | 10kV老余线任家狗汤河公变   | 315 | 26.18 | 252 | 169.53 | 169.53 |
| 4013 | 南阳镇平 | 10kV老老线时沟史雁岗公变   | 50  | 40.41 | 40  | 19.80  | 19.80  |
| 4014 | 南阳镇平 | 10kV老菩线碾盘沟公变     | 200 | 22.38 | 160 | 115.24 | 115.24 |
| 4015 | 南阳镇平 | 10kV龙社线仵家庄公变     | 100 | 32.79 | 80  | 47.21  | 47.21  |
| 4016 | 南阳镇平 | 10kV龙社线三潭庙公变     | 100 | 19.26 | 80  | 60.74  | 60.74  |
| 4017 | 南阳镇平 | 10kV老老线陡坡公变      | 100 | 22.16 | 80  | 57.84  | 57.84  |
| 4018 | 南阳镇平 | 10kV高高线唐沟公变      | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4019 | 南阳镇平 | 10kV高韩线仵岗公变      | 100 | 50.94 | 80  | 29.06  | 29.06  |
| 4020 | 南阳镇平 | 10kV高高线望火楼2#公变   | 200 | 10.09 | 160 | 139.82 | 139.82 |
| 4021 | 南阳镇平 | 10kV老老线王营东公变     | 200 | 42.61 | 160 | 74.78  | 74.78  |
| 4022 | 南阳镇平 | 10kV高寺线菊花厂2#公变   | 100 | 6.72  | 80  | 73.28  | 73.28  |
| 4023 | 南阳镇平 | 10kV老菩线吴家庄公变     | 250 | 7.05  | 200 | 182.38 | 182.38 |
| 4024 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直3#公变   | 315 | 33.01 | 252 | 148.02 | 148.02 |
| 4025 | 南阳镇平 | 10kV高寺线青山公变      | 100 | 22.51 | 80  | 57.49  | 57.49  |
| 4026 | 南阳镇平 | 10kV老星线姜庄南公变     | 200 | 14.55 | 160 | 130.90 | 130.90 |
| 4027 | 南阳镇平 | 10kV高高线徐沟3#公变    | 200 | 7.13  | 160 | 145.74 | 145.74 |
| 4028 | 南阳镇平 | 10kV高韩线韩营公变      | 200 | 24.56 | 160 | 110.88 | 110.88 |
| 4029 | 南阳镇平 | 10kV高寺线曹坪2#公变    | 100 | 12.31 | 80  | 67.69  | 67.69  |
| 4030 | 南阳镇平 | 10kV龙社线水泉湾公变     | 200 | 2.78  | 160 | 154.44 | 154.44 |
| 4031 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线翻水泉公变     | 200 | 9.17  | 160 | 141.66 | 141.66 |
| 4032 | 南阳镇平 | 余堂土门台区           | 100 | 18.19 | 80  | 61.81  | 61.81  |
| 4033 | 南阳镇平 | 10kV老菩线玉黄庙公变     | 200 | 13.21 | 160 | 133.58 | 133.58 |
| 4034 | 南阳镇平 | 10kV高供一线新庄公变     | 100 | 37.83 | 80  | 42.17  | 42.17  |
| 4035 | 南阳镇平 | 10kV高寺线三潭庙公变     | 50  | 9.21  | 40  | 35.40  | 35.40  |
| 4036 | 南阳镇平 | 10kV老菩线景常庙公变     | 80  | 40.71 | 64  | 31.43  | 31.43  |
| 4037 | 南阳镇平 | 10kV高供一线李沟2#公变   | 200 | 22.16 | 160 | 115.68 | 115.68 |
| 4038 | 南阳镇平 | 10kV老老线瓦房沟2#公变   | 80  | 37.29 | 64  | 34.17  | 34.17  |
| 4039 | 南阳镇平 | 10kV高寺线尖坡公变      | 200 | 14.54 | 160 | 130.92 | 130.92 |
| 4040 | 南阳镇平 | 10kV老菩线凉水泉移民新村公变 | 200 | 29.67 | 160 | 100.66 | 100.66 |
| 4041 | 南阳镇平 | 10kV高寺线周盘三岔河公变   | 200 | 4.35  | 160 | 151.30 | 151.30 |
| 4042 | 南阳镇平 | 10kV龙社线四棵南街公变    | 200 | 18.2  | 160 | 123.60 | 123.60 |
| 4043 | 南阳镇平 | 10kV老星线周沟公变      | 200 | 3.47  | 160 | 153.06 | 153.06 |
| 4044 | 南阳镇平 | 10kV高供一线野鸡脖东公变   | 200 | 11.45 | 160 | 137.10 | 137.10 |
| 4045 | 南阳镇平 | 10kV高寺线三潭庙2#公变   | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 4046 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线洋西公变      | 200 | 9.67  | 160 | 140.66 | 140.66 |
| 4047 | 南阳镇平 | 10kV高寺线青山金庄河公变   | 100 | 11.75 | 80  | 68.25  | 68.25  |
| 4048 | 南阳镇平 | 10kV老菩线竹园沟公变     | 200 | 11.21 | 160 | 137.58 | 137.58 |
| 4049 | 南阳镇平 | 10kV高高线崔岗下洼公变    | 200 | 25.27 | 160 | 109.46 | 109.46 |
| 4050 | 南阳镇平 | 10kV龙社线凉水坪移民新村公变 | 200 | 13.18 | 160 | 133.64 | 133.64 |
| 4051 | 南阳镇平 | 10kV老老线玉皇庙西窝公变   | 200 | 6.83  | 160 | 146.34 | 146.34 |
| 4052 | 南阳镇平 | 10kV老老线白杨坡2#公变   | 100 | 27.58 | 80  | 52.42  | 52.42  |
| 4053 | 南阳镇平 | 10kV高寺线大陈营南公变    | 200 | 43.35 | 160 | 73.30  | 73.30  |
| 4054 | 南阳镇平 | 10kV老老线方庄公变      | 100 | 25.26 | 80  | 54.74  | 54.74  |
| 4055 | 南阳镇平 | 10kV老老线李家庄灌溉2#公变 | 100 | 0.16  | 80  | 79.84  | 79.84  |
| 4056 | 南阳镇平 | 10kV龙社线碾坪2#公变    | 100 | 19.93 | 80  | 60.07  | 60.07  |
| 4057 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟北公变     | 200 | 42.61 | 160 | 74.78  | 74.78  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4058 | 南阳镇平 | 10kV高高线徐沟4#公变         | 200 | 45.6  | 160 | 68.80  | 68.80  |
| 4059 | 南阳镇平 | 10kV老老线白杨坡3#公变        | 100 | 16.86 | 80  | 63.14  | 63.14  |
| 4060 | 南阳镇平 | 10kV高寺线张家庄公变          | 200 | 6.41  | 160 | 147.18 | 147.18 |
| 4061 | 南阳镇平 | 10kV龙社线扎沟西公变          | 100 | 7.23  | 80  | 72.77  | 72.77  |
| 4062 | 南阳镇平 | 10kV龙社线米汤坑公变          | 200 | 7.54  | 160 | 144.92 | 144.92 |
| 4063 | 南阳镇平 | 10kV老余线没牙沟公变          | 100 | 7.98  | 80  | 72.02  | 72.02  |
| 4064 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线西庄公变           | 200 | 10.46 | 160 | 139.08 | 139.08 |
| 4065 | 南阳镇平 | 10kV高韩线史岗北公变          | 100 | 41.63 | 80  | 38.37  | 38.37  |
| 4066 | 南阳镇平 | 10kV高韩线香房营南公变         | 200 | 21    | 160 | 118.00 | 118.00 |
| 4067 | 南阳镇平 | 小夏营台区                 | 100 | 55.47 | 80  | 24.53  | 24.53  |
| 4068 | 南阳镇平 | 10kV老老线杨庄公变           | 200 | 21.21 | 160 | 117.58 | 117.58 |
| 4069 | 南阳镇平 | 10kV老老线南岗公变           | 100 | 18.26 | 80  | 61.74  | 61.74  |
| 4070 | 南阳镇平 | 10kV高寺线黑虎庙王长沟公变       | 100 | 14.31 | 80  | 65.69  | 65.69  |
| 4071 | 南阳镇平 | 10kV高高线许庄2#公变         | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4072 | 南阳镇平 | 10kV高寺线门岗东公变          | 400 | 23.06 | 320 | 227.76 | 227.76 |
| 4073 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟东公变          | 100 | 32.67 | 80  | 47.33  | 47.33  |
| 4074 | 南阳镇平 | 10kV老星线南河公变           | 200 | 12.77 | 160 | 134.46 | 134.46 |
| 4075 | 南阳镇平 | 10kV老老线李家庄移民新村公变      | 315 | 7.45  | 252 | 228.53 | 228.53 |
| 4076 | 南阳镇平 | 10kV高寺线山里王公变          | 200 | 11.27 | 160 | 137.46 | 137.46 |
| 4077 | 南阳镇平 | 10kV高供一线野鸡脖北公变        | 200 | 14.99 | 160 | 130.02 | 130.02 |
| 4078 | 南阳镇平 | 10kV老老线镇直新区公变         | 500 | 48.96 | 400 | 155.20 | 155.20 |
| 4079 | 南阳镇平 | 10kV老菩线玉皇庙3#公变        | 200 | 39.59 | 160 | 80.82  | 80.82  |
| 4080 | 南阳镇平 | 10kV龙社线龙宫殿公变          | 100 | 14.57 | 80  | 65.43  | 65.43  |
| 4081 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟杨河公变         | 100 | 51.75 | 80  | 28.25  | 28.25  |
| 4082 | 南阳镇平 | 10kV龙棠线棠梨树公变          | 315 | 16.49 | 252 | 200.06 | 200.06 |
| 4083 | 南阳镇平 | 10kV老菩线王庄西公变          | 200 | 11.01 | 160 | 137.98 | 137.98 |
| 4084 | 南阳镇平 | 10kV龙社线教仕沟公变          | 100 | 10.82 | 80  | 69.18  | 69.18  |
| 4085 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直西公变         | 200 | 12.26 | 160 | 135.48 | 135.48 |
| 4086 | 南阳镇平 | 10kV高高线徐沟上河刘公变        | 200 | 22.78 | 160 | 114.44 | 114.44 |
| 4087 | 南阳镇平 | 10kV高供一线樊家公变          | 100 | 39.77 | 80  | 40.23  | 40.23  |
| 4088 | 南阳镇平 | 10kV高寺线青山2#公变         | 100 | 11.69 | 80  | 68.31  | 68.31  |
| 4089 | 南阳镇平 | 10kV高韩线史岗村史岗公变        | 200 | 8.51  | 160 | 142.98 | 142.98 |
| 4090 | 南阳镇平 | 10kV老余线余堂西公变          | 200 | 21.94 | 160 | 116.12 | 116.12 |
| 4091 | 南阳镇平 | 10kV老老线姜家庄公变          | 100 | 15.78 | 80  | 64.22  | 64.22  |
| 4092 | 南阳镇平 | 10kV高寺线后杜营公变          | 200 | 14.05 | 160 | 131.90 | 131.90 |
| 4093 | 南阳镇平 | 10kV高寺线响水河4#公变        | 100 | 16.32 | 80  | 63.68  | 63.68  |
| 4094 | 南阳镇平 | 10kV高寺线谷营溪岗农综开发公变（机井） | 100 | 51.15 | 80  | 28.85  | 28.85  |
| 4095 | 南阳镇平 | 元沙岗台区                 | 100 | 13.79 | 80  | 66.21  | 66.21  |
| 4096 | 南阳镇平 | 10kV龙社线杨棟沟1#公变        | 100 | 3.39  | 80  | 76.61  | 76.61  |
| 4097 | 南阳镇平 | 榆树庄北台区                | 100 | 35.98 | 80  | 44.02  | 44.02  |
| 4098 | 南阳镇平 | 新队台区                  | 80  | 62.49 | 64  | 14.01  | 14.01  |
| 4099 | 南阳镇平 | 10kV高韩线谷营油坊坡机井公变      | 100 | 4.73  | 80  | 75.27  | 75.27  |
| 4100 | 南阳镇平 | 10kV高供一线新农村公变         | 100 | 11.74 | 80  | 68.26  | 68.26  |
| 4101 | 南阳镇平 | 10kV老老线镇直2#公变         | 400 | 59.71 | 320 | 81.16  | 81.16  |
| 4102 | 南阳镇平 | 10kV龙社线赵家庄公变          | 100 | 15.31 | 80  | 64.69  | 64.69  |
| 4103 | 南阳镇平 | 10kV高寺线黑虎庙安坡2#公变      | 100 | 14.51 | 80  | 65.49  | 65.49  |
| 4104 | 南阳镇平 | 10kV高韩线清凉树公变          | 100 | 15.88 | 80  | 64.12  | 64.12  |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                   |     |       |     |        |        |
|------|------|-------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4105 | 南阳镇平 | 10kV高供一线郭沟公变      | 100 | 27.13 | 80  | 52.87  | 52.87  |
| 4106 | 南阳镇平 | 10kV龙社线东沟公变       | 100 | 48.55 | 80  | 31.45  | 31.45  |
| 4107 | 南阳镇平 | 10kV高韩线韩营北公变      | 200 | 19.92 | 160 | 120.16 | 120.16 |
| 4108 | 南阳镇平 | 10kV老老线西洼2#公变     | 50  | 32.57 | 40  | 23.72  | 23.72  |
| 4109 | 南阳镇平 | 10kV龙社线银洞河公变      | 200 | 7.12  | 160 | 145.76 | 145.76 |
| 4110 | 南阳镇平 | 10kV高供一线鱼池东公变     | 200 | 12.46 | 160 | 135.08 | 135.08 |
| 4111 | 南阳镇平 | 10kV高寺线中杜营公变      | 200 | 44.34 | 160 | 71.32  | 71.32  |
| 4112 | 南阳镇平 | 10kV龙社线棠梨树南公变     | 200 | 2.89  | 160 | 154.22 | 154.22 |
| 4113 | 南阳镇平 | 10kV老老线曾寨北公变      | 200 | 25.76 | 160 | 108.48 | 108.48 |
| 4114 | 南阳镇平 | 10kV高韩线韩营刘庄公变     | 100 | 64.89 | 80  | 15.11  | 15.11  |
| 4115 | 南阳镇平 | 10kV老老线乡直公变       | 400 | 39.95 | 320 | 160.20 | 160.20 |
| 4116 | 南阳镇平 | 10kV高供一线付寨公变      | 160 | 45.65 | 128 | 54.96  | 54.96  |
| 4117 | 南阳镇平 | 10kV龙社线老坟沟公变      | 80  | 23.65 | 64  | 45.08  | 45.08  |
| 4118 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟2#公变     | 400 | 24.89 | 320 | 220.44 | 220.44 |
| 4119 | 南阳镇平 | 白沟                | 160 | 35.18 | 128 | 71.71  | 71.71  |
| 4120 | 南阳镇平 | 10kV龙社线前房公变       | 200 | 7.89  | 160 | 144.22 | 144.22 |
| 4121 | 南阳镇平 | 10kV龙社线二潭庙公变      | 100 | 16.94 | 80  | 63.06  | 63.06  |
| 4122 | 南阳镇平 | 10kV龙社线清凉树东公变     | 100 | 74.38 | 80  | 5.62   | 5.62   |
| 4123 | 南阳镇平 | 10kV老老线吴沟公变       | 100 | 20.96 | 80  | 59.04  | 59.04  |
| 4124 | 南阳镇平 | 10kV高供一线孙湾肖营公变    | 200 | 52.96 | 160 | 54.08  | 54.08  |
| 4125 | 南阳镇平 | 10kV龙社线黄楸树公变      | 160 | 9.23  | 128 | 113.23 | 113.23 |
| 4126 | 南阳镇平 | 10kV高韩线党庄2#公变     | 100 | 16.15 | 80  | 63.85  | 63.85  |
| 4127 | 南阳镇平 | 10kV老老线库旦沟公变      | 200 | 15.92 | 160 | 128.16 | 128.16 |
| 4128 | 南阳镇平 | 10kV老老线河东2号公变     | 100 | 21.08 | 80  | 58.92  | 58.92  |
| 4129 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直2#公变    | 400 | 54.61 | 320 | 101.56 | 101.56 |
| 4130 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直5#公变    | 500 | 56.34 | 400 | 118.30 | 118.30 |
| 4131 | 南阳镇平 | 10kV龙社线乡直北公变      | 315 | 26.62 | 252 | 168.15 | 168.15 |
| 4132 | 南阳镇平 | 10kV龙社线四棵元沟公变     | 100 | 5.24  | 80  | 74.76  | 74.76  |
| 4133 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟公变       | 100 | 23.4  | 80  | 56.60  | 56.60  |
| 4134 | 南阳镇平 | 10kV龙社线岗庙河公变      | 100 | 23.65 | 80  | 56.35  | 56.35  |
| 4135 | 南阳镇平 | 10kV龙社线乡直西公变      | 100 | 19.3  | 80  | 60.70  | 60.70  |
| 4136 | 南阳镇平 | 10kV高高线崔岗2#公变     | 200 | 21.45 | 160 | 117.10 | 117.10 |
| 4137 | 南阳镇平 | 10kV高高线徐沟公变       | 200 | 26.1  | 160 | 107.80 | 107.80 |
| 4138 | 南阳镇平 | 10kV高寺线寺山2#公变     | 100 | 9.2   | 80  | 70.80  | 70.80  |
| 4139 | 南阳镇平 | 10kV老老线曾寨邱岗公变     | 160 | 30.44 | 128 | 79.30  | 79.30  |
| 4140 | 南阳镇平 | 10kV老老线仓房庄公变      | 100 | 40.84 | 80  | 39.16  | 39.16  |
| 4141 | 南阳镇平 | 10kV高高线靳坡东公变      | 100 | 36.88 | 80  | 43.12  | 43.12  |
| 4142 | 南阳镇平 | 10kV老菩线任家沟吴家庄2#公变 | 100 | 26.5  | 80  | 53.50  | 53.50  |
| 4143 | 南阳镇平 | 10kV龙社线碾坪公变       | 200 | 13.52 | 160 | 132.96 | 132.96 |
| 4144 | 南阳镇平 | 10kV高供一线郭家公变      | 100 | 31.95 | 80  | 48.05  | 48.05  |
| 4145 | 南阳镇平 | 10kV龙棠线王家庄公变      | 200 | 5.19  | 160 | 149.62 | 149.62 |
| 4146 | 南阳镇平 | 10kV老老线小西岗2#公变    | 100 | 28.54 | 80  | 51.46  | 51.46  |
| 4147 | 南阳镇平 | 10kV老星线马家场公变      | 315 | 24.64 | 252 | 174.38 | 174.38 |
| 4148 | 南阳镇平 | 10kV高寺线周盘公变       | 100 | 11.66 | 80  | 68.34  | 68.34  |
| 4149 | 南阳镇平 | 10kV高韩线家河公变       | 100 | 48.31 | 80  | 31.69  | 31.69  |
| 4150 | 南阳镇平 | 10kV龙社线毛石河公变      | 100 | 4.81  | 80  | 75.19  | 75.19  |
| 4151 | 南阳镇平 | 10kV高供一线朱洼公变      | 100 | 37.88 | 80  | 42.12  | 42.12  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                      |     |       |     |        |        |
|------|------|----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4152 | 南阳镇平 | 10kV高寺线黑虎庙公变         | 100 | 4.32  | 80  | 75.68  | 75.68  |
| 4153 | 南阳镇平 | 10kV老菩线大磨岭公变         | 200 | 9.89  | 160 | 140.22 | 140.22 |
| 4154 | 南阳镇平 | 10kV高寺线大陈营马岗公变       | 200 | 22.05 | 160 | 115.90 | 115.90 |
| 4155 | 南阳镇平 | 10kV高供一线付寨西公变        | 200 | 31.15 | 160 | 97.70  | 97.70  |
| 4156 | 南阳镇平 | 10kV老老线陡坡2#公变        | 100 | 15.83 | 80  | 64.17  | 64.17  |
| 4157 | 南阳镇平 | 10kV龙社线九里沟公变         | 100 | 11.97 | 80  | 68.03  | 68.03  |
| 4158 | 南阳镇平 | 10kV高供一线下汪沟公变        | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00 |
| 4159 | 南阳镇平 | 10kV高供一线郭家西公变        | 100 | 15.31 | 80  | 64.69  | 64.69  |
| 4160 | 南阳镇平 | 10kV龙社线乡直西2号公变       | 200 | 7.37  | 160 | 145.26 | 145.26 |
| 4161 | 南阳镇平 | 10kV高寺线后杜营2#公变       | 200 | 31.98 | 160 | 96.04  | 96.04  |
| 4162 | 南阳镇平 | 10kV高供一线丁张营丁寨公变      | 100 | 30.07 | 80  | 49.93  | 49.93  |
| 4163 | 南阳镇平 | 10kV高供一线怀家公变         | 100 | 9.62  | 80  | 70.38  | 70.38  |
| 4164 | 南阳镇平 | 10kV高寺线寺山5#公变        | 200 | 6.11  | 160 | 147.78 | 147.78 |
| 4165 | 南阳镇平 | 10kV高韩线乔沟东农综开发公变（机井） | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 4166 | 南阳镇平 | 10kV老菩线红岭窝公变         | 200 | 13.24 | 160 | 133.52 | 133.52 |
| 4167 | 南阳镇平 | 10kV龙社线枣子营2#公变       | 100 | 5.88  | 80  | 74.12  | 74.12  |
| 4168 | 南阳镇平 | 10kV老老线姜家庄2#公变       | 100 | 25.01 | 80  | 54.99  | 54.99  |
| 4169 | 南阳镇平 | 10kV高供一线桐树庙公变        | 200 | 29.84 | 160 | 100.32 | 100.32 |
| 4170 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直8#公变       | 200 | 15.81 | 160 | 128.38 | 128.38 |
| 4171 | 南阳镇平 | 10kV龙社线黄棟树2#公变       | 80  | 8.63  | 64  | 57.10  | 57.10  |
| 4172 | 南阳镇平 | 10kV老老线西山公变          | 100 | 20.87 | 80  | 59.13  | 59.13  |
| 4173 | 南阳镇平 | 10kV老老线下河东公变         | 100 | 13.65 | 80  | 66.35  | 66.35  |
| 4174 | 南阳镇平 | 10kV高寺线李家沟公变         | 200 | 7.33  | 160 | 145.34 | 145.34 |
| 4175 | 南阳镇平 | 10kV老星线后庄公变          | 200 | 33.26 | 160 | 93.48  | 93.48  |
| 4176 | 南阳镇平 | 10kV老老线苏沟公变          | 100 | 39.4  | 80  | 40.60  | 40.60  |
| 4177 | 南阳镇平 | 10kV高寺线姚片4号公变        | 200 | 4.97  | 160 | 150.06 | 150.06 |
| 4178 | 南阳镇平 | 10kV高供一线王营2#公变       | 200 | 24.02 | 160 | 111.96 | 111.96 |
| 4179 | 南阳镇平 | 10kV老菩线白沟2#公变        | 100 | 19.38 | 80  | 60.62  | 60.62  |
| 4180 | 南阳镇平 | 任家沟2#台区              | 200 | 25.47 | 160 | 109.06 | 109.06 |
| 4181 | 南阳镇平 | 10kV龙社线二道河公变         | 100 | 11.08 | 80  | 68.92  | 68.92  |
| 4182 | 南阳镇平 | 10kV老老线曾寨2#公变        | 200 | 53.9  | 160 | 52.20  | 52.20  |
| 4183 | 南阳镇平 | 10kV高寺线菊花场南公变        | 100 | 4.99  | 80  | 75.01  | 75.01  |
| 4184 | 南阳镇平 | 10kV高韩线家河机井公变        | 100 | 8.98  | 80  | 71.02  | 71.02  |
| 4185 | 南阳镇平 | 任家沟3#台区              | 80  | 29.97 | 64  | 40.02  | 40.02  |
| 4186 | 南阳镇平 | 10kV高寺线谷营北沟公变        | 100 | 14.5  | 80  | 65.50  | 65.50  |
| 4187 | 南阳镇平 | 10kV高韩线史岗社区公变        | 200 | 14.08 | 160 | 131.84 | 131.84 |
| 4188 | 南阳镇平 | 10kV老星线姜庄北公变         | 100 | 38.95 | 80  | 41.05  | 41.05  |
| 4189 | 南阳镇平 | 10kV老菩线王庄乔山公变        | 400 | 28.66 | 320 | 205.36 | 205.36 |
| 4190 | 南阳镇平 | 10kV龙社线老坟沟2#公变       | 100 | 18.69 | 80  | 61.31  | 61.31  |
| 4191 | 南阳镇平 | 10kV高寺线杜家庄魏家公变       | 100 | 25.78 | 80  | 54.22  | 54.22  |
| 4192 | 南阳镇平 | 10kV龙社线钟头岩3#公变       | 100 | 9.35  | 80  | 70.65  | 70.65  |
| 4193 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线王坪王庄公变        | 200 | 7.3   | 160 | 145.40 | 145.40 |
| 4194 | 南阳镇平 | 10kV高高线皂角树2#公变       | 200 | 46.68 | 160 | 66.64  | 66.64  |
| 4195 | 南阳镇平 | 10kV高寺线刘坟3#公变        | 200 | 5.43  | 160 | 149.14 | 149.14 |
| 4196 | 南阳镇平 | 10kV高供一线鱼池西公变        | 200 | 19.67 | 160 | 120.66 | 120.66 |
| 4197 | 南阳镇平 | 10kV老老线核桃园公变         | 100 | 14.63 | 80  | 65.37  | 65.37  |
| 4198 | 南阳镇平 | 10kV老老线仓房庄2#公变       | 100 | 6.95  | 80  | 73.05  | 73.05  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |        |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4199 | 南阳镇平 | 10kV高韩线靳坡西公变              | 100 | 18.78 | 80  | 61.22  | 61.22  |
| 4200 | 南阳镇平 | 10kV高韩线党子湾公变              | 100 | 24.27 | 80  | 55.73  | 55.73  |
| 4201 | 南阳镇平 | 10kV老菩线王庄公变               | 200 | 6.3   | 160 | 147.40 | 147.40 |
| 4202 | 南阳镇平 | 10kV龙社线枣子营南公变             | 100 | 5.52  | 80  | 74.48  | 74.48  |
| 4203 | 南阳镇平 | 10kV高供一线鱼池公变              | 400 | 6.11  | 320 | 295.56 | 295.56 |
| 4204 | 南阳镇平 | 10kV高供一线丁张营张沟公变           | 200 | 19.82 | 160 | 120.36 | 120.36 |
| 4205 | 南阳镇平 | 10kV高供一线镇直4#公变            | 315 | 30.84 | 252 | 154.85 | 154.85 |
| 4206 | 南阳镇平 | 10kV老老线黄沟公变               | 100 | 35.78 | 80  | 44.22  | 44.22  |
| 4207 | 南阳镇平 | 10kV老老线果营东公变              | 200 | 41.67 | 160 | 76.66  | 76.66  |
| 4208 | 南阳镇平 | 10kV老星线瓦房沟公变              | 100 | 31.57 | 80  | 48.43  | 48.43  |
| 4209 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线王坪2#公变             | 200 | 10.87 | 160 | 138.26 | 138.26 |
| 4210 | 南阳镇平 | 10kV老菩线王庄小龙庙公变            | 200 | 25.34 | 160 | 109.32 | 109.32 |
| 4211 | 南阳镇平 | 10kV老余线余堂北沟公变             | 200 | 21.15 | 160 | 117.70 | 117.70 |
| 4212 | 南阳镇平 | 10kV老老线乡直3公变              | 400 | 43.29 | 320 | 146.84 | 146.84 |
| 4213 | 南阳镇平 | 10kV高高线徐沟2#公变             | 100 | 39.63 | 80  | 40.37  | 40.37  |
| 4214 | 南阳镇平 | 10kV高高线红叶岭南公变             | 100 | 34.99 | 80  | 45.01  | 45.01  |
| 4215 | 南阳镇平 | 10kV高寺线大陈营西公变             | 250 | 24.51 | 200 | 138.73 | 138.73 |
| 4216 | 南阳镇平 | 10kV高高线唐沟2#公变             | 200 | 18.29 | 160 | 123.42 | 123.42 |
| 4217 | 南阳镇平 | 10kV老星线王岭根公变              | 315 | 12.39 | 252 | 212.97 | 212.97 |
| 4218 | 南阳镇平 | 10kV高韩线谷营公变               | 200 | 41.09 | 160 | 77.82  | 77.82  |
| 4219 | 南阳镇平 | 10kV老余线新村公变               | 200 | 7.28  | 160 | 145.44 | 145.44 |
| 4220 | 南阳镇平 | 10kV老菩线阴窝公变               | 200 | 42.82 | 160 | 74.36  | 74.36  |
| 4221 | 南阳镇平 | 10kV龙皂线王坪白湾南公变            | 200 | 8.9   | 160 | 142.20 | 142.20 |
| 4222 | 南阳镇平 | 10kV老菩线新村西公变              | 315 | 3.62  | 252 | 240.60 | 240.60 |
| 4223 | 南阳镇平 | 10kV高寺线黑虎庙天池公变            | 50  | 21.4  | 40  | 29.30  | 29.30  |
| 4224 | 南阳镇平 | 10kV林潘线薛庙西公变              | 200 | 26.99 | 160 | 106.02 | 106.02 |
| 4225 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营西公变            | 400 | 41.81 | 320 | 152.76 | 152.76 |
| 4226 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线瑞贝卡8#居民公变         | 800 | 0     | 640 | 640.00 | 640.00 |
| 4227 | 南阳镇平 | 10kV徐五线大师园三期居民2#公变        | 630 | 6.64  | 504 | 462.17 | 462.17 |
| 4228 | 南阳镇平 | 10kV徐凯线凯旋城5#公变            | 800 | 6.25  | 640 | 590.00 | 590.00 |
| 4229 | 南阳镇平 | 10kV林潘线代营产业园公变            | 400 | 0.02  | 320 | 319.92 | 319.92 |
| 4230 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营机井1#公变         | 200 | 0.08  | 160 | 159.84 | 159.84 |
| 4231 | 南阳镇平 | 10kV林潘线土地整理代营村11(3)公变(机井) | 200 | 3.26  | 160 | 153.48 | 153.48 |
| 4232 | 南阳镇平 | 10kV新竺线闫岗3#公变             | 200 | 12.44 | 160 | 135.12 | 135.12 |
| 4233 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线王庄1#公变             | 200 | 37.82 | 160 | 84.36  | 84.36  |
| 4234 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发10号公变(机井)   | 200 | 11.37 | 160 | 137.26 | 137.26 |
| 4235 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线农综梁营2号公变(机井)      | 160 | 0     | 128 | 128.00 | 128.00 |
| 4236 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营北3#公变          | 200 | 55.54 | 160 | 48.92  | 48.92  |
| 4237 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线高庄2#公变            | 200 | 55.01 | 160 | 49.98  | 49.98  |
| 4238 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线农综沙家2号公变(机井)      | 160 | 9.01  | 128 | 113.58 | 113.58 |
| 4239 | 南阳镇平 | 10kV林潘线杨泮庄西公变             | 200 | 47.36 | 160 | 65.28  | 65.28  |
| 4240 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线梁营6#公变            | 200 | 64.74 | 160 | 30.52  | 30.52  |
| 4241 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相岗下公变           | 200 | 40.65 | 160 | 78.70  | 78.70  |
| 4242 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗新区公变            | 250 | 28.25 | 200 | 129.38 | 129.38 |
| 4243 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线体育管理中心公变           | 400 | 27.7  | 320 | 209.20 | 209.20 |
| 4244 | 南阳镇平 | 杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-9)(机井) | 200 | 22.85 | 160 | 114.30 | 114.30 |
| 4245 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线林寨23年6批机井2#公变台区   | 200 | 7.11  | 160 | 145.78 | 145.78 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                               |      |       |      |         |         |
|------|------|-------------------------------|------|-------|------|---------|---------|
| 4246 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线白河南2#公变                | 100  | 41.97 | 80   | 38.03   | 38.03   |
| 4247 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线雁庙岗上公变                | 100  | 28.82 | 80   | 51.18   | 51.18   |
| 4248 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线安沟公变                   | 200  | 6.06  | 160  | 147.88  | 147.88  |
| 4249 | 南阳镇平 | 10kV林杨线杨营农综开发14号              | 200  | 0     | 160  | 160.00  | 160.00  |
| 4250 | 南阳镇平 | 10kV涅工线李店营赵庄公变                | 315  | 4.04  | 252  | 239.27  | 239.27  |
| 4251 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线林南公变                  | 200  | 34.63 | 160  | 90.74   | 90.74   |
| 4252 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线蛟龙北公变                  | 200  | 45.08 | 160  | 69.84   | 69.84   |
| 4253 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线乡直公变                  | 250  | 23.27 | 200  | 141.83  | 141.83  |
| 4254 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线庄营东公变                 | 100  | 51.16 | 80   | 28.84   | 28.84   |
| 4255 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营北公变                  | 200  | 16.23 | 160  | 127.54  | 127.54  |
| 4256 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线体育场2#公变                | 400  | 32.09 | 320  | 191.64  | 191.64  |
| 4257 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线周庄3#公变                 | 200  | 31.44 | 160  | 97.12   | 97.12   |
| 4258 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(50-12)（机井）  | 200  | 11.52 | 160  | 136.96  | 136.96  |
| 4259 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线土地整理沙家村16公变（机井）       | 200  | 6.81  | 160  | 146.38  | 146.38  |
| 4260 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线黄营西公变                 | 200  | 36.48 | 160  | 87.04   | 87.04   |
| 4261 | 南阳镇平 | 10kV徐建线产业聚集区公变                | 500  | 57.73 | 400  | 111.35  | 111.35  |
| 4262 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线法院公变                   | 400  | 2.08  | 320  | 311.68  | 311.68  |
| 4263 | 南阳镇平 | 10kV涅工线楚家西公变                  | 400  | 36.68 | 320  | 173.28  | 173.28  |
| 4264 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线杨营农综开发23号（机井）         | 200  | 0     | 160  | 160.00  | 160.00  |
| 4265 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线周庄6#公变                 | 200  | 27.54 | 160  | 104.92  | 104.92  |
| 4266 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线农综梁营1号公变（机井）          | 160  | 4.21  | 128  | 121.26  | 121.26  |
| 4267 | 南阳镇平 | 10kV徐大线郑坡村薛坡路口公变              | 80   | 15.73 | 64   | 51.42   | 51.42   |
| 4268 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(100-11)（机井） | 200  | 0     | 160  | 160.00  | 160.00  |
| 4269 | 南阳镇平 | 10kV林潘线李寨1#机井通公变              | 315  | 3.06  | 252  | 242.36  | 242.36  |
| 4270 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相西2#公变              | 200  | 40.86 | 160  | 78.28   | 78.28   |
| 4271 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线乡直6#公变                | 250  | 45.43 | 200  | 86.43   | 86.43   |
| 4272 | 南阳镇平 | 10kV郑供一线郑坡新区公变                | 500  | 20.09 | 400  | 299.55  | 299.55  |
| 4273 | 南阳镇平 | 10kV涅普线刘营东2#公变                | 400  | 43.36 | 320  | 146.56  | 146.56  |
| 4274 | 南阳镇平 | 10kV公配三线站前路口公变                | 200  | 0     | 160  | 160.00  | 160.00  |
| 4275 | 南阳镇平 | 10kV徐五线碧桂园4#公变                | 500  | 8.82  | 400  | 355.90  | 355.90  |
| 4276 | 南阳镇平 | 10kV郑东线东青3#公变                 | 630  | 13.08 | 504  | 421.60  | 421.60  |
| 4277 | 南阳镇平 | 10kV涅工线小刘庄公变                  | 400  | 28.73 | 320  | 205.08  | 205.08  |
| 4278 | 南阳镇平 | 10kV徐五线房管局安置房C区公变             | 1250 | 0     | 1000 | 1000.00 | 1000.00 |
| 4279 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线杨庄4#公变                | 200  | 18.32 | 160  | 123.36  | 123.36  |
| 4280 | 南阳镇平 | 10kV徐凯线凯旋城4#公变                | 500  | 0     | 400  | 400.00  | 400.00  |
| 4281 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线杏山北公变                  | 200  | 11.89 | 160  | 136.22  | 136.22  |
| 4282 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线周庄2#公变                 | 400  | 32.99 | 320  | 188.04  | 188.04  |
| 4283 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(100-56)（机井） | 200  | 5.33  | 160  | 149.34  | 149.34  |
| 4284 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线白河中2#公变                | 200  | 39.23 | 160  | 81.54   | 81.54   |
| 4285 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线土地整理沙家村14公变（机井）       | 200  | 0.01  | 160  | 159.98  | 159.98  |
| 4286 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营5#公变               | 200  | 57.32 | 160  | 45.36   | 45.36   |
| 4287 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线王家庄西公变                 | 200  | 0.03  | 160  | 159.94  | 159.94  |
| 4288 | 南阳镇平 | 10kV徐建线产业聚集区2#公变              | 500  | 55.2  | 400  | 124.00  | 124.00  |
| 4289 | 南阳镇平 | 10kV郑供六线碧桂园9#公变               | 800  | 0     | 640  | 640.00  | 640.00  |
| 4290 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线蒋坡北机井公变               | 100  | 54.17 | 80   | 25.83   | 25.83   |
| 4291 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线小岗南公变                 | 200  | 19.72 | 160  | 120.56  | 120.56  |
| 4292 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线东刘堂公变                  | 630  | 31.47 | 504  | 305.74  | 305.74  |

国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |                  |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 4293 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相岗上公变           | 200 | 23.38 | 160 | 113.24 | 113.24           |
| 4294 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线陡沟公变               | 100 | 52.02 | 80  | 27.98  | 27.98            |
| 4295 | 南阳镇平 | 10kV林潘线马洼西公变              | 200 | 27.22 | 160 | 105.56 | 105.56           |
| 4296 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线桐树湾公变              | 200 | 21.31 | 160 | 117.38 | 117.38           |
| 4297 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营2公变             | 315 | 26.11 | 252 | 169.75 | 169.75           |
| 4298 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线贾庄东公变             | 200 | 21.99 | 160 | 116.02 | 116.02           |
| 4299 | 南阳镇平 | 10kV徐凯线凯旋城2#公变            | 500 | 6.82  | 400 | 365.90 | 365.90           |
| 4300 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线杨营农综开发18号（机井）     | 200 | 7.17  | 160 | 145.66 | 145.66           |
| 4301 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线马营公变              | 200 | 31.77 | 160 | 96.46  | 96.46            |
| 4302 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线四里庄六里公变            | 200 | 24.49 | 160 | 111.02 | 111.02           |
| 4303 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线石庄公变              | 200 | 27.61 | 160 | 104.78 | 104.78           |
| 4304 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线马坛2#公变            | 250 | 45.34 | 200 | 86.65  | 86.65            |
| 4305 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线庄营西公变             | 100 | 88.11 | 80  | -8.11  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 4306 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线王庄公变              | 100 | 23.94 | 80  | 56.06  | 56.06            |
| 4307 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线刘洼公变              | 400 | 39.92 | 320 | 160.32 | 160.32           |
| 4308 | 南阳镇平 | 李家                        | 315 | 45.09 | 252 | 109.97 | 109.97           |
| 4309 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线袁营1#公变             | 200 | 23.55 | 160 | 112.90 | 112.90           |
| 4310 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线张家庄公变              | 200 | 35.28 | 160 | 89.44  | 89.44            |
| 4311 | 南阳镇平 | 10kV林营线尹营1公变              | 315 | 30.21 | 252 | 156.84 | 156.84           |
| 4312 | 南阳镇平 | 杨供一线杨营土地整理小岗村(100-55)（机井） | 200 | 2.57  | 160 | 154.86 | 154.86           |
| 4313 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发6号（机井）      | 200 | 0.05  | 160 | 159.90 | 159.90           |
| 4314 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线潘营2公变             | 200 | 36.36 | 160 | 87.28  | 87.28            |
| 4315 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营南公变            | 200 | 21.77 | 160 | 116.46 | 116.46           |
| 4316 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线吐洞河公变              | 200 | 24.42 | 160 | 111.16 | 111.16           |
| 4317 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线高西河公变              | 200 | 7.84  | 160 | 144.32 | 144.32           |
| 4318 | 南阳镇平 | 10kV徐普线开发区西公变             | 500 | 22.77 | 400 | 286.15 | 286.15           |
| 4319 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线张庄公变              | 200 | 42.7  | 160 | 74.60  | 74.60            |
| 4320 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线小岗公变              | 250 | 21.25 | 200 | 146.88 | 146.88           |
| 4321 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相南公变            | 250 | 59.9  | 200 | 50.25  | 50.25            |
| 4322 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营北公变            | 160 | 55.74 | 128 | 38.82  | 38.82            |
| 4323 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线周庄公变               | 500 | 14.84 | 400 | 325.80 | 325.80           |
| 4324 | 南阳镇平 | 10kV郑供一线郑坡北2#公变           | 200 | 76.02 | 160 | 7.96   | 7.96             |
| 4325 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线后杨庄公变              | 400 | 66.44 | 320 | 54.24  | 54.24            |
| 4326 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线张井2#公变            | 200 | 15.78 | 160 | 128.44 | 128.44           |
| 4327 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线胡坡2#公变            | 200 | 27.23 | 160 | 105.54 | 105.54           |
| 4328 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄谢庄东公变           | 160 | 30.01 | 128 | 79.98  | 79.98            |
| 4329 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线体育场4#公变            | 400 | 44.82 | 320 | 140.72 | 140.72           |
| 4330 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄中公变             | 200 | 28.12 | 160 | 103.76 | 103.76           |
| 4331 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线大宁营东公变             | 400 | 24.33 | 320 | 222.68 | 222.68           |
| 4332 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线袁营西公变              | 315 | 5.91  | 252 | 233.38 | 233.38           |
| 4333 | 南阳镇平 | 10kV袁建线梁家庄3#公变            | 400 | 38.6  | 320 | 165.60 | 165.60           |
| 4334 | 南阳镇平 | 0kV杨供一线土地整理沙家村15公变（机井）    | 200 | 0.05  | 160 | 159.90 | 159.90           |
| 4335 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线镇直街南2#公变          | 200 | 56.57 | 160 | 46.86  | 46.86            |
| 4336 | 南阳镇平 | 0kV林潘线土地整理代营村2(6)公变（机井）   | 200 | 6.87  | 160 | 146.26 | 146.26           |
| 4337 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗村侯庄公变           | 315 | 57.57 | 252 | 70.65  | 70.65            |
| 4338 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线杨营路口北公变           | 400 | 19.49 | 320 | 242.04 | 242.04           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                          |     |       |     |        |        |
|------|------|--------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4339 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营1#公变           | 200 | 20.86 | 160 | 118.28 | 118.28 |
| 4340 | 南阳镇平 | 0kV杨供一线土地整理沙家村17公变（机井）   | 200 | 0.04  | 160 | 159.92 | 159.92 |
| 4341 | 南阳镇平 | 10kV涅普线异地搬迁城集中安置区公变      | 400 | 43.96 | 320 | 144.16 | 144.16 |
| 4342 | 南阳镇平 | 0kV杨供三线杨营农综开发21号公变（机井）   | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4343 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线肖营薛家岗公变           | 200 | 33.03 | 160 | 93.94  | 93.94  |
| 4344 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线魏营4#公变           | 200 | 31.14 | 160 | 97.72  | 97.72  |
| 4345 | 南阳镇平 | 10kV郑供一线吴庄公变             | 200 | 11.15 | 160 | 137.70 | 137.70 |
| 4346 | 南阳镇平 | 10kV郑供一线新蒋坡2#公变          | 200 | 29.04 | 160 | 101.92 | 101.92 |
| 4347 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线唐家庄3#公变           | 200 | 28.13 | 160 | 103.74 | 103.74 |
| 4348 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线蒋坡3#公变           | 315 | 58.05 | 252 | 69.14  | 69.14  |
| 4349 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线谢庄北公变            | 200 | 24.8  | 160 | 110.40 | 110.40 |
| 4350 | 南阳镇平 | 10kV袁医线梁家庄公变             | 500 | 31.31 | 400 | 243.45 | 243.45 |
| 4351 | 南阳镇平 | 10kV林营线农综开发16#公变         | 200 | 11.57 | 160 | 136.86 | 136.86 |
| 4352 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线二里庄2#公变           | 315 | 40.97 | 252 | 122.94 | 122.94 |
| 4353 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线潘营4#公变           | 200 | 24.27 | 160 | 111.46 | 111.46 |
| 4354 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营南2#公变         | 200 | 27.53 | 160 | 104.94 | 104.94 |
| 4355 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线马营2#公变           | 200 | 29.68 | 160 | 100.64 | 100.64 |
| 4356 | 南阳镇平 | 10kV林潘线马庄公变              | 200 | 17.81 | 160 | 124.38 | 124.38 |
| 4357 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线黄营南公变            | 100 | 41.39 | 80  | 38.61  | 38.61  |
| 4358 | 南阳镇平 | 10kV郑供三线郑坡变电站站用变         | 100 | 13.38 | 80  | 66.62  | 66.62  |
| 4359 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄中3#公变          | 200 | 15.62 | 160 | 128.76 | 128.76 |
| 4360 | 南阳镇平 | 10kV涅工线赵家公变              | 100 | 24    | 80  | 56.00  | 56.00  |
| 4361 | 南阳镇平 | 10kV郑供六线碧桂园11#公变         | 500 | 0     | 400 | 400.00 | 400.00 |
| 4362 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线肖营村陈次园机井公变        | 100 | 20.42 | 80  | 59.58  | 59.58  |
| 4363 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗南2#公变          | 200 | 24.12 | 160 | 111.76 | 111.76 |
| 4364 | 南阳镇平 | 0kV林潘线土地整理代营村54(2)公变（机井） | 200 | 0.04  | 160 | 159.92 | 159.92 |
| 4365 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营4#公变           | 200 | 38.89 | 160 | 82.22  | 82.22  |
| 4366 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(50-9)  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4367 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线五岳庙林场小区公变        | 200 | 26.41 | 160 | 107.18 | 107.18 |
| 4368 | 南阳镇平 | 0kV杨供一线土地整理沙家村19公变（机井）   | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 4369 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线胡坡4#公变           | 200 | 14.13 | 160 | 131.74 | 131.74 |
| 4370 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线大菜园2#公变           | 500 | 26.93 | 400 | 265.35 | 265.35 |
| 4371 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线街南5#公变           | 200 | 33.12 | 160 | 93.76  | 93.76  |
| 4372 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线王家庄公变             | 160 | 17.79 | 128 | 99.54  | 99.54  |
| 4373 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗村黑龙庙公变         | 315 | 47.57 | 252 | 102.15 | 102.15 |
| 4374 | 南阳镇平 | 10kV徐凯线凯旋城1#公变           | 500 | 3.46  | 400 | 382.70 | 382.70 |
| 4375 | 南阳镇平 | 0kV林潘线土地整理代营村1(4)公变（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4376 | 南阳镇平 | 10kV徐五线王家庄公变             | 100 | 17.71 | 80  | 62.29  | 62.29  |
| 4377 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线闫岗2#公变            | 100 | 13.58 | 80  | 66.42  | 66.42  |
| 4378 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相北公变           | 250 | 72.48 | 200 | 18.80  | 18.80  |
| 4379 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线黄营3#公变           | 200 | 69.32 | 160 | 21.36  | 21.36  |
| 4380 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线秦家庄公变             | 315 | 50.94 | 252 | 91.54  | 91.54  |
| 4381 | 南阳镇平 | 0kV林潘线土地整理代营村7(1)公变（机井）  | 200 | 0.02  | 160 | 159.96 | 159.96 |
| 4382 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线西刘堂3#公变           | 250 | 30.31 | 200 | 124.23 | 124.23 |
| 4383 | 南阳镇平 | 0kV杨供一线土地整理沙家村18公变（机井）   | 200 | 2.32  | 160 | 155.36 | 155.36 |
| 4384 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线李邦相1#机井公变        | 100 | 14.04 | 80  | 65.96  | 65.96  |
| 4385 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线王庄2#公变            | 400 | 34.63 | 320 | 181.48 | 181.48 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                         |     |       |     |        |                  |
|------|------|-------------------------|-----|-------|-----|--------|------------------|
| 4386 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线新城西3#公变          | 500 | 84.96 | 400 | -24.80 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 4387 | 南阳镇平 | 10kV袁供线老坟洼2#公变          | 200 | 17.88 | 160 | 124.24 | 124.24           |
| 4388 | 南阳镇平 | 10kV涅普线粉房庄公变            | 200 | 69.37 | 160 | 21.26  | 21.26            |
| 4389 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线黄营公变            | 200 | 20.97 | 160 | 118.06 | 118.06           |
| 4390 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线岁坡公变            | 315 | 21.75 | 252 | 183.49 | 183.49           |
| 4391 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线乡直3#公变          | 200 | 33.26 | 160 | 93.48  | 93.48            |
| 4392 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营西公变            | 160 | 6.74  | 128 | 117.22 | 117.22           |
| 4393 | 南阳镇平 | 10kV涅普线常家公变             | 500 | 15.82 | 400 | 320.90 | 320.90           |
| 4394 | 南阳镇平 | 白河3#                    | 315 | 4.72  | 252 | 237.13 | 237.13           |
| 4395 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线吴营公变             | 200 | 26.33 | 160 | 107.34 | 107.34           |
| 4396 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线梁营公变            | 200 | 24.07 | 160 | 111.86 | 111.86           |
| 4397 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线肖营东公变            | 400 | 16.22 | 320 | 255.12 | 255.12           |
| 4398 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线肖营东2#公变          | 400 | 71.24 | 320 | 35.04  | 35.04            |
| 4399 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨庄3#公变          | 200 | 19.98 | 160 | 120.04 | 120.04           |
| 4400 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙南公变            | 100 | 29.9  | 80  | 50.10  | 50.10            |
| 4401 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线吕书旺公变            | 500 | 10.21 | 400 | 348.95 | 348.95           |
| 4402 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线白河北公变            | 100 | 61.57 | 80  | 18.43  | 18.43            |
| 4403 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线梁营1公变           | 400 | 16.84 | 320 | 252.64 | 252.64           |
| 4404 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营北4公变           | 200 | 15.37 | 160 | 129.26 | 129.26           |
| 4405 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线肖营北公变            | 200 | 33.65 | 160 | 92.70  | 92.70            |
| 4406 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线竺家公变             | 100 | 7.38  | 80  | 72.62  | 72.62            |
| 4407 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线刘洼五岳庙新村公变       | 250 | 62.45 | 200 | 43.88  | 43.88            |
| 4408 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线刘家岗公变           | 160 | 7.41  | 128 | 116.14 | 116.14           |
| 4409 | 南阳镇平 | 杨供一线杨营土地整理草房梁村(50-10)（机 | 200 | 1.53  | 160 | 156.94 | 156.94           |
| 4410 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙北公变            | 200 | 2.93  | 160 | 154.14 | 154.14           |
| 4411 | 南阳镇平 | 10kV徐普线十二里河北公变          | 250 | 39.32 | 200 | 101.70 | 101.70           |
| 4412 | 南阳镇平 | 10kV涅工线楚家公变             | 400 | 11.4  | 320 | 274.40 | 274.40           |
| 4413 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线杨坡公变             | 200 | 16.59 | 160 | 126.82 | 126.82           |
| 4414 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线大菜园公变            | 315 | 34.61 | 252 | 142.98 | 142.98           |
| 4415 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营23年6批机井3#公变  | 200 | 19.64 | 160 | 120.72 | 120.72           |
| 4416 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营2#公变         | 200 | 43.51 | 160 | 72.98  | 72.98            |
| 4417 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线二里庄公变            | 200 | 20.89 | 160 | 118.22 | 118.22           |
| 4418 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线镇直4#公变          | 500 | 16.09 | 400 | 319.55 | 319.55           |
| 4419 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗东公变           | 315 | 25.6  | 252 | 171.36 | 171.36           |
| 4420 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线前后杨庄公变           | 500 | 30.78 | 400 | 246.10 | 246.10           |
| 4421 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗开发区东公变        | 315 | 34.19 | 252 | 144.30 | 144.30           |
| 4422 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线付庄3#公变          | 315 | 30.97 | 252 | 154.44 | 154.44           |
| 4423 | 南阳镇平 | 镇平县金陵外国语幼儿园变压器          | 630 | 17.18 | 504 | 395.77 | 395.77           |
| 4424 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线乡直5#公变          | 400 | 46.31 | 320 | 134.76 | 134.76           |
| 4425 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线魏营2#公变          | 200 | 41.96 | 160 | 76.08  | 76.08            |
| 4426 | 南阳镇平 | 杨供一线杨营土地整理小岗村(100-12)（机 | 200 | 2.6   | 160 | 154.80 | 154.80           |
| 4427 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营北公变          | 100 | 75.99 | 80  | 4.01   | 4.01             |
| 4428 | 南阳镇平 | 10kV涅普线刘营西公变            | 200 | 48.93 | 160 | 62.14  | 62.14            |
| 4429 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线刘洼南公变           | 400 | 44.1  | 320 | 143.60 | 143.60           |
| 4430 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线十里庄王家公变          | 200 | 38.33 | 160 | 83.34  | 83.34            |
| 4431 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线郭洼公变            | 200 | 27.39 | 160 | 105.22 | 105.22           |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |        |     |        |                  |
|------|------|---------------------------|-----|--------|-----|--------|------------------|
| 4432 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线潘营南公变             | 200 | 16.84  | 160 | 126.32 | 126.32           |
| 4433 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线付庄2#公变            | 200 | 63.81  | 160 | 32.38  | 32.38            |
| 4434 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线十里庄南公变             | 200 | 14.4   | 160 | 131.20 | 131.20           |
| 4435 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线后杨洼东公变             | 315 | 45.12  | 252 | 109.87 | 109.87           |
| 4436 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线土地整理草房梁村8公变（机井）   | 200 | 6.04   | 160 | 147.92 | 147.92           |
| 4437 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营3#公变            | 200 | 30.03  | 160 | 99.94  | 99.94            |
| 4438 | 南阳镇平 | 10kV林潘线土地整理代营村53(5)公变（机井） | 200 | 5.59   | 160 | 148.82 | 148.82           |
| 4439 | 南阳镇平 | 10kV徐普线双石桥2#公变            | 400 | 9.47   | 320 | 282.12 | 282.12           |
| 4440 | 南阳镇平 | 10kV林营线程庙3#公变             | 315 | 31.56  | 252 | 152.59 | 152.59           |
| 4441 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线西刘堂公变              | 500 | 44.94  | 400 | 175.30 | 175.30           |
| 4442 | 南阳镇平 | 10kV涅普线范家公变               | 100 | 24.37  | 80  | 55.63  | 55.63            |
| 4443 | 南阳镇平 | 10kV林潘线代营西公变              | 100 | 39.46  | 80  | 40.54  | 40.54            |
| 4444 | 南阳镇平 | 10kV公配三线秦家庄4#公变           | 400 | 0      | 320 | 320.00 | 320.00           |
| 4445 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线小岗东公变             | 200 | 17.94  | 160 | 124.12 | 124.12           |
| 4446 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线小岗3#公变            | 315 | 28.61  | 252 | 161.88 | 161.88           |
| 4447 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相东2#公变          | 315 | 24.36  | 252 | 175.27 | 175.27           |
| 4448 | 南阳镇平 | 10kV林潘线代营南公变              | 200 | 20.26  | 160 | 119.48 | 119.48           |
| 4449 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线瑞贝卡3#居民公变         | 800 | 7.67   | 640 | 578.64 | 578.64           |
| 4450 | 南阳镇平 | 10kV涅普线汤庄公变               | 400 | 42.99  | 320 | 148.04 | 148.04           |
| 4451 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄西机井公变           | 100 | 0.02   | 80  | 79.98  | 79.98            |
| 4452 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线郭家庄公变              | 100 | 36.2   | 80  | 43.80  | 43.80            |
| 4453 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线刘营东3#公变            | 400 | 0      | 320 | 320.00 | 320.00           |
| 4454 | 南阳镇平 | 10kV徐五线大师园三期居民3#公变        | 800 | 6.73   | 640 | 586.16 | 586.16           |
| 4455 | 南阳镇平 | 10kV徐五线碧桂园5#公变            | 500 | 10.88  | 400 | 345.60 | 345.60           |
| 4456 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线五岳庙北3#公变          | 200 | 2.54   | 160 | 154.92 | 154.92           |
| 4457 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线瑞贝卡6#居民公变         | 800 | 0      | 640 | 640.00 | 640.00           |
| 4458 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线小岗路口公变            | 200 | 82.76  | 160 | -5.52  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 4459 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相东3#公变          | 200 | 23.63  | 160 | 112.74 | 112.74           |
| 4460 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发11号公变（机井）   | 200 | 4.92   | 160 | 150.16 | 150.16           |
| 4461 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线东郭洼西公变            | 200 | 69.59  | 160 | 20.82  | 20.82            |
| 4462 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线土地整理沙家村57公变（机井）   | 200 | 0      | 160 | 160.00 | 160.00           |
| 4463 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线杨营变电站站用变          | 50  | 0.03   | 40  | 39.99  | 39.99            |
| 4464 | 南阳镇平 | 10kV林杨线尹营机井1#公变           | 100 | 85.45  | 80  | -5.45  | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 4465 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线杨营农综开发22号（机井）     | 200 | 7.63   | 160 | 144.74 | 144.74           |
| 4466 | 南阳镇平 | 10kV徐普线十二里河南公变            | 200 | 70.65  | 160 | 18.70  | 18.70            |
| 4467 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线刘国盈公变             | 200 | 0.03   | 160 | 159.94 | 159.94           |
| 4468 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄23年6批机井公变       | 200 | 5.34   | 160 | 149.32 | 149.32           |
| 4469 | 南阳镇平 | 10kV林潘线农综开发程庙公变（机井）       | 100 | 19.41  | 80  | 60.59  | 60.59            |
| 4470 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线刘洼村林场北机井公变        | 100 | 126.31 | 80  | -46.31 | 负载率超过80%，不宜新接入负荷 |
| 4471 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线张家庄2#公变            | 200 | 12.93  | 160 | 134.14 | 134.14           |
| 4472 | 南阳镇平 | 10kV徐普线开发西2#公变            | 315 | 50.63  | 252 | 92.52  | 92.52            |
| 4473 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线大宁营北公变             | 200 | 18.91  | 160 | 122.18 | 122.18           |
| 4474 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线张井3#公变            | 100 | 28.15  | 80  | 51.85  | 51.85            |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |        |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4475 | 南阳镇平 | 10kV涅工线魏家2#公变             | 200 | 35.69 | 160 | 88.62  | 88.62  |
| 4476 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营北3公变             | 100 | 35.48 | 80  | 44.52  | 44.52  |
| 4477 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营刘庄公变           | 200 | 8.21  | 160 | 143.58 | 143.58 |
| 4478 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营南2公变             | 200 | 19.04 | 160 | 121.92 | 121.92 |
| 4479 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线乡直8#公变            | 315 | 24.23 | 252 | 175.68 | 175.68 |
| 4480 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线沙家5#公变            | 200 | 39.89 | 160 | 80.22  | 80.22  |
| 4481 | 南阳镇平 | 10kV林营线程庙4#公变             | 315 | 2.92  | 252 | 242.80 | 242.80 |
| 4482 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线陈茨园公变              | 200 | 29.77 | 160 | 100.46 | 100.46 |
| 4483 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线魏庄2#公变             | 200 | 23.57 | 160 | 112.86 | 112.86 |
| 4484 | 南阳镇平 | 10kV徐五线碧桂园1#公变            | 800 | 12.79 | 640 | 537.68 | 537.68 |
| 4485 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线胡坡23年6批机井公变       | 200 | 8.53  | 160 | 142.94 | 142.94 |
| 4486 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线石庄2#公变            | 200 | 20.14 | 160 | 119.72 | 119.72 |
| 4487 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线贾庄2#公变            | 200 | 21.9  | 160 | 116.20 | 116.20 |
| 4488 | 南阳镇平 | 0kV林潘线土地整理代营村20(7)公变（机井）  | 200 | 15.42 | 160 | 129.16 | 129.16 |
| 4489 | 南阳镇平 | 10kV涅普线粉房庄井井通公变           | 100 | 0.01  | 80  | 79.99  | 79.99  |
| 4490 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线庞坡东公变             | 200 | 54.61 | 160 | 50.78  | 50.78  |
| 4491 | 南阳镇平 | 10kV徐康线小店杨庄2#公变           | 500 | 37.32 | 400 | 213.40 | 213.40 |
| 4492 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线魏庄公变               | 100 | 62.98 | 80  | 17.02  | 17.02  |
| 4493 | 南阳镇平 | 10kV涅工线李店营魏庄公变            | 200 | 22.31 | 160 | 115.38 | 115.38 |
| 4494 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线和营寨3#公变           | 200 | 44.39 | 160 | 71.22  | 71.22  |
| 4495 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线大菜园东公变             | 500 | 19.31 | 400 | 303.45 | 303.45 |
| 4496 | 南阳镇平 | 10kV林潘线李寨2#机井公变           | 100 | 24.77 | 80  | 55.23  | 55.23  |
| 4497 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线大刘营新村2#公变          | 315 | 12.87 | 252 | 211.46 | 211.46 |
| 4498 | 南阳镇平 | 10kV徐五线碧桂园6#公变            | 800 | 12.66 | 640 | 538.72 | 538.72 |
| 4499 | 南阳镇平 | 10kV涅园线常家2#公变             | 200 | 25.01 | 160 | 109.98 | 109.98 |
| 4500 | 南阳镇平 | 10kV新竺线闫岗公变               | 200 | 12.86 | 160 | 134.28 | 134.28 |
| 4501 | 南阳镇平 | 10kV袁供线老坟洼公变              | 200 | 48.2  | 160 | 63.60  | 63.60  |
| 4502 | 南阳镇平 | 10kV郑供六线碧桂园8#公变           | 800 | 0     | 640 | 640.00 | 640.00 |
| 4503 | 南阳镇平 | 10kV郑供六线碧桂园10#公变          | 500 | 0     | 400 | 400.00 | 400.00 |
| 4504 | 南阳镇平 | 10kV涅工线李新发公变              | 315 | 9.08  | 252 | 223.40 | 223.40 |
| 4505 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线小岗2#公变            | 160 | 34.62 | 128 | 72.61  | 72.61  |
| 4506 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线皮毛市场1公变            | 200 | 51.56 | 160 | 56.88  | 56.88  |
| 4507 | 南阳镇平 | 10kV徐康线前杨庄公变              | 400 | 37.86 | 320 | 168.56 | 168.56 |
| 4508 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营中公变            | 200 | 46.85 | 160 | 66.30  | 66.30  |
| 4509 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营23年6批机井1#公变      | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 4510 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发5号公变（机井）    | 200 | 12.66 | 160 | 134.68 | 134.68 |
| 4511 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相东公变            | 160 | 41.63 | 128 | 61.39  | 61.39  |
| 4512 | 南阳镇平 | 10kV林杨线尹营3#公变             | 100 | 43.41 | 80  | 36.59  | 36.59  |
| 4513 | 南阳镇平 | 10kV徐五线碧桂园2#公变            | 800 | 11.88 | 640 | 544.96 | 544.96 |
| 4514 | 南阳镇平 | 杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-7)（机井） | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4515 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线岁坡西公变             | 200 | 13.37 | 160 | 133.26 | 133.26 |
| 4516 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线白河南公变              | 200 | 12.44 | 160 | 135.12 | 135.12 |
| 4517 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线雁庙4#公变            | 200 | 15.95 | 160 | 128.10 | 128.10 |
| 4518 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线李庄2#公变            | 160 | 32.42 | 128 | 76.13  | 76.13  |
| 4519 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线唐家庄新村公变            | 400 | 10.26 | 320 | 278.96 | 278.96 |
| 4520 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线沙家村柴庄公变           | 200 | 28.52 | 160 | 102.96 | 102.96 |
| 4521 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线魏营下河公变            | 160 | 25.29 | 128 | 87.54  | 87.54  |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                          |     |       |     |        |        |
|------|------|--------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4522 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线付庄公变             | 315 | 32.74 | 252 | 148.87 | 148.87 |
| 4523 | 南阳镇平 | 10kV林杨线楚庄公变              | 100 | 37.81 | 80  | 42.19  | 42.19  |
| 4524 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线刘庄公变             | 100 | 48.01 | 80  | 31.99  | 31.99  |
| 4525 | 南阳镇平 | 10kV林潘线杨洋庄2#公变           | 200 | 15.78 | 160 | 128.44 | 128.44 |
| 4526 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营3#公变          | 250 | 48.42 | 200 | 78.95  | 78.95  |
| 4527 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线体育场1#公变           | 400 | 62.48 | 320 | 70.08  | 70.08  |
| 4528 | 南阳镇平 | 10kV涅工线魏庄南公变             | 100 | 39.08 | 80  | 40.92  | 40.92  |
| 4529 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线运东2#公变            | 400 | 21    | 320 | 236.00 | 236.00 |
| 4530 | 南阳镇平 | 10kV涅普线花房庄公变             | 250 | 29.62 | 200 | 125.95 | 125.95 |
| 4531 | 南阳镇平 | 10kV公配三线火车站东公变           | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00 |
| 4532 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营南3公变            | 100 | 69.55 | 80  | 10.45  | 10.45  |
| 4533 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线俞家庄2#公变           | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4534 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线秦家庄3#公变           | 315 | 57.1  | 252 | 72.14  | 72.14  |
| 4535 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线土地整理草房梁村10公变（机井） | 200 | 16.06 | 160 | 127.88 | 127.88 |
| 4536 | 南阳镇平 | 10kV林营线杨营农综开发17号（机井）     | 200 | 4.06  | 160 | 151.88 | 151.88 |
| 4537 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线五岳庙3#公变          | 200 | 20.93 | 160 | 118.14 | 118.14 |
| 4538 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄中2#公变          | 200 | 13.64 | 160 | 132.72 | 132.72 |
| 4539 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线土地整理草房梁村6公变（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4540 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线皮毛市场2#公变          | 200 | 14.34 | 160 | 131.32 | 131.32 |
| 4541 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线利民街西公变           | 315 | 48.81 | 252 | 98.25  | 98.25  |
| 4542 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线农综小岗3#公变         | 160 | 28.89 | 128 | 81.78  | 81.78  |
| 4543 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线贾庄路口公变           | 200 | 28.31 | 160 | 103.38 | 103.38 |
| 4544 | 南阳镇平 | 10kV林潘线代营23年6批机井公变       | 200 | 6.51  | 160 | 146.98 | 146.98 |
| 4545 | 南阳镇平 | 10kV涅工线陡沟2#公变            | 100 | 20.72 | 80  | 59.28  | 59.28  |
| 4546 | 南阳镇平 | 10kV徐普线开发东2#公变           | 315 | 79.11 | 252 | 2.80   | 2.80   |
| 4547 | 南阳镇平 | 10kV徐五线大师园三期居民1#公变       | 800 | 8.33  | 640 | 573.36 | 573.36 |
| 4548 | 南阳镇平 | 10kV林潘线土地整理程庙村3公变        | 200 | 1.69  | 160 | 156.62 | 156.62 |
| 4549 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙西2#公变           | 100 | 39.61 | 80  | 40.39  | 40.39  |
| 4550 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营西公变           | 200 | 24.8  | 160 | 110.40 | 110.40 |
| 4551 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗中公变            | 200 | 32.39 | 160 | 95.22  | 95.22  |
| 4552 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线魏营3#公变           | 100 | 45.1  | 80  | 34.90  | 34.90  |
| 4553 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营23年6批机井1#公变   | 200 | 3.76  | 160 | 152.48 | 152.48 |
| 4554 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线瑞贝卡1#居民公变        | 800 | 13.07 | 640 | 535.44 | 535.44 |
| 4555 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线瑞贝卡5#居民公变        | 800 | 15.61 | 640 | 515.12 | 515.12 |
| 4556 | 南阳镇平 | 10kV涅玉线大刘营村刘营西4#公变       | 200 | 35.45 | 160 | 89.10  | 89.10  |
| 4557 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线和营寨4#公变          | 100 | 28.94 | 80  | 51.06  | 51.06  |
| 4558 | 南阳镇平 | 10kV涅普线常家3#公变            | 160 | 29.53 | 128 | 80.75  | 80.75  |
| 4559 | 南阳镇平 | 10kV涅普线太公变电站站用变          | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4560 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线潘营北2#公变          | 100 | 9.14  | 80  | 70.86  | 70.86  |
| 4561 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线体育场3#公变           | 400 | 67.82 | 320 | 48.72  | 48.72  |
| 4562 | 南阳镇平 | 10kV林杨线李庄莲菜池公变           | 250 | 21.7  | 200 | 145.75 | 145.75 |
| 4563 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线李庄3#公变           | 200 | 26.18 | 160 | 107.64 | 107.64 |
| 4564 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线街南4#公变           | 400 | 25.93 | 320 | 216.28 | 216.28 |
| 4565 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线大宁营2#公变           | 315 | 61.65 | 252 | 57.80  | 57.80  |
| 4566 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线徐庄2#公变           | 250 | 19.26 | 200 | 151.85 | 151.85 |
| 4567 | 南阳镇平 | 10kV林潘线代营东公变             | 100 | 32.82 | 80  | 47.18  | 47.18  |
| 4568 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线谢庄2#公变           | 315 | 29.93 | 252 | 157.72 | 157.72 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                       |     |       |     |        |        |
|------|------|-----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4569 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线庄营机井2#公变      | 100 | 0     | 80  | 80.00  | 80.00  |
| 4570 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线胡坡3#公变        | 200 | 41.79 | 160 | 76.42  | 76.42  |
| 4571 | 南阳镇平 | 10kV林潘线薛庙2#公变         | 200 | 44.87 | 160 | 70.26  | 70.26  |
| 4572 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄南3#公变       | 200 | 23.06 | 160 | 113.88 | 113.88 |
| 4573 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线柴庄2#公变        | 200 | 19.9  | 160 | 120.20 | 120.20 |
| 4574 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营东2#公变      | 200 | 40.47 | 160 | 79.06  | 79.06  |
| 4575 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙2#机井通公变      | 100 | 7.58  | 80  | 72.42  | 72.42  |
| 4576 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线林寨23年6批机井1#公变 | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 4577 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线瑞贝卡2#居民公变     | 800 | 8.6   | 640 | 571.20 | 571.20 |
| 4578 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发9号（机井）  | 200 | 4.09  | 160 | 151.82 | 151.82 |
| 4579 | 南阳镇平 | 10kV涅工线李店营西公变         | 200 | 22.87 | 160 | 114.26 | 114.26 |
| 4580 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗村黑龙庙2#公变    | 400 | 30.61 | 320 | 197.56 | 197.56 |
| 4581 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线大菜园北2#公变       | 315 | 35.61 | 252 | 139.83 | 139.83 |
| 4582 | 南阳镇平 | 10kV涅普线五里岗2#公变        | 200 | 77.23 | 160 | 5.54   | 5.54   |
| 4583 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线岔河公变           | 100 | 19.87 | 80  | 60.13  | 60.13  |
| 4584 | 南阳镇平 | 10kV林潘线马洼公变           | 200 | 14.59 | 160 | 130.82 | 130.82 |
| 4585 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线元营公变           | 400 | 9.48  | 320 | 282.08 | 282.08 |
| 4586 | 南阳镇平 | 大刘营新村台区               | 315 | 32.09 | 252 | 150.92 | 150.92 |
| 4587 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营北2#公变      | 200 | 24.7  | 160 | 110.60 | 110.60 |
| 4588 | 南阳镇平 | 10kV涅普线李家庄公变          | 315 | 20.03 | 252 | 188.91 | 188.91 |
| 4589 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线大宁营公变          | 400 | 48.58 | 320 | 125.68 | 125.68 |
| 4590 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线柳坡公变          | 315 | 27.51 | 252 | 165.34 | 165.34 |
| 4591 | 南阳镇平 | 10kV徐普线十二里河3#公变       | 200 | 4.87  | 160 | 150.26 | 150.26 |
| 4592 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线蒋坡西机井公变       | 100 | 42.42 | 80  | 37.58  | 37.58  |
| 4593 | 南阳镇平 | 10kV袁建线尧庄3号公变         | 500 | 43.61 | 400 | 181.95 | 181.95 |
| 4594 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗小李庄公变       | 250 | 63.78 | 200 | 40.55  | 40.55  |
| 4595 | 南阳镇平 | 10kV郑东线东青1#公变         | 630 | 23.73 | 504 | 354.50 | 354.50 |
| 4596 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线林寨北3#公变       | 400 | 27.37 | 320 | 210.52 | 210.52 |
| 4597 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营村栾营机井1#公变   | 100 | 14.74 | 80  | 65.26  | 65.26  |
| 4598 | 南阳镇平 | 10kV徐五线李家庄2#公变        | 400 | 46.73 | 320 | 133.08 | 133.08 |
| 4599 | 南阳镇平 | 10kV袁建线尧庄2#公变         | 500 | 32.11 | 400 | 239.45 | 239.45 |
| 4600 | 南阳镇平 | 10kV郑供一线蒋坡北公变         | 400 | 60.43 | 320 | 78.28  | 78.28  |
| 4601 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线五岳庙2#公变       | 400 | 24.04 | 320 | 223.84 | 223.84 |
| 4602 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线街南3#公变        | 315 | 71.23 | 252 | 27.63  | 27.63  |
| 4603 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线蒋坡1公变         | 250 | 22.29 | 200 | 144.28 | 144.28 |
| 4604 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线十庙河公变          | 200 | 10.77 | 160 | 138.46 | 138.46 |
| 4605 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线沙家晋岗公变        | 100 | 57.95 | 80  | 22.05  | 22.05  |
| 4606 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线谢庄公变          | 250 | 17.71 | 200 | 155.73 | 155.73 |
| 4607 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线高庄公变          | 200 | 33.05 | 160 | 93.90  | 93.90  |
| 4608 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营1#公变       | 400 | 32.16 | 320 | 191.36 | 191.36 |
| 4609 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线张井公变          | 400 | 26.99 | 320 | 212.04 | 212.04 |
| 4610 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线徐庄公变          | 100 | 39.22 | 80  | 40.78  | 40.78  |
| 4611 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线温坑公变           | 400 | 11.74 | 320 | 273.04 | 273.04 |
| 4612 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线林北公变          | 200 | 58.58 | 160 | 42.84  | 42.84  |
| 4613 | 南阳镇平 | 10kV徐普线双石桥公变          | 500 | 53.53 | 400 | 132.35 | 132.35 |
| 4614 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线岁坡2#公变        | 315 | 61.81 | 252 | 57.30  | 57.30  |
| 4615 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线李庄公变          | 315 | 28.39 | 252 | 162.57 | 162.57 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4616 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线沙家3#公变         | 200 | 24.72 | 160 | 110.56 | 110.56 |
| 4617 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨庄公变           | 200 | 34.56 | 160 | 90.88  | 90.88  |
| 4618 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线胡坡公变           | 160 | 48.5  | 128 | 50.40  | 50.40  |
| 4619 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营西2#公变       | 200 | 38.17 | 160 | 83.66  | 83.66  |
| 4620 | 南阳镇平 | 10kV涅普线五里岗公变           | 500 | 25.4  | 400 | 273.00 | 273.00 |
| 4621 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线雁庙3#公变         | 250 | 60.88 | 200 | 47.80  | 47.80  |
| 4622 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗西公变          | 400 | 42.2  | 320 | 151.20 | 151.20 |
| 4623 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线潘庄公变           | 100 | 23.93 | 80  | 56.07  | 56.07  |
| 4624 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线刘营东公变           | 500 | 20.67 | 400 | 296.65 | 296.65 |
| 4625 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线梁营2#公变         | 200 | 57.41 | 160 | 45.18  | 45.18  |
| 4626 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线沙家公变           | 200 | 22.09 | 160 | 115.82 | 115.82 |
| 4627 | 南阳镇平 | 10kV林潘线杨泮庄公变           | 200 | 50.3  | 160 | 59.40  | 59.40  |
| 4628 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线马坛公变           | 200 | 56.96 | 160 | 46.08  | 46.08  |
| 4629 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线黄营2#公变         | 200 | 61.61 | 160 | 36.78  | 36.78  |
| 4630 | 南阳镇平 | 10kV林潘线代营公变            | 315 | 10.83 | 252 | 217.89 | 217.89 |
| 4631 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线乡直2#公变         | 400 | 72.36 | 320 | 30.56  | 30.56  |
| 4632 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线魏营公变           | 160 | 45.74 | 128 | 54.82  | 54.82  |
| 4633 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙西公变           | 100 | 34.92 | 80  | 45.08  | 45.08  |
| 4634 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线后杨洼公变           | 500 | 37.81 | 400 | 210.95 | 210.95 |
| 4635 | 南阳镇平 | 10kV林营线尹营中2#公变         | 200 | 53.02 | 160 | 53.96  | 53.96  |
| 4636 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线潘营1公变          | 315 | 22.4  | 252 | 181.44 | 181.44 |
| 4637 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线王营公变           | 200 | 44.7  | 160 | 70.60  | 70.60  |
| 4638 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线唐庙后公变           | 100 | 38.24 | 80  | 41.76  | 41.76  |
| 4639 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙中公变           | 200 | 32.96 | 160 | 94.08  | 94.08  |
| 4640 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线周家公变            | 400 | 6.53  | 320 | 293.88 | 293.88 |
| 4641 | 南阳镇平 | 10kV袁医线尧庄公变            | 315 | 42.63 | 252 | 117.72 | 117.72 |
| 4642 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发4号（机井）   | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 4643 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线林寨南2#公变        | 200 | 36.02 | 160 | 87.96  | 87.96  |
| 4644 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线潘营北公变          | 100 | 34.18 | 80  | 45.82  | 45.82  |
| 4645 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线瑞贝卡7#居民公变      | 800 | 16.78 | 640 | 505.76 | 505.76 |
| 4646 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发7号公变（机井） | 200 | 12.65 | 160 | 134.70 | 134.70 |
| 4647 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙1#机井通公变       | 100 | 15.92 | 80  | 64.08  | 64.08  |
| 4648 | 南阳镇平 | 10kV徐凯线凯旋城6#公变         | 800 | 0     | 640 | 640.00 | 640.00 |
| 4649 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线王庄2#公变         | 100 | 30.33 | 80  | 49.67  | 49.67  |
| 4650 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙村部公变          | 200 | 17.44 | 160 | 125.12 | 125.12 |
| 4651 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发19号（机井）  | 200 | 4.07  | 160 | 151.86 | 151.86 |
| 4652 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发12号（机井）  | 200 | 3.72  | 160 | 152.56 | 152.56 |
| 4653 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙东3#公变         | 200 | 38.68 | 160 | 82.64  | 82.64  |
| 4654 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线杨营农综开发20号（机井）  | 200 | 0     | 160 | 160.00 | 160.00 |
| 4655 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄南2#公变        | 100 | 58.13 | 80  | 21.87  | 21.87  |
| 4656 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线梁家庄1#公变         | 400 | 5.27  | 320 | 298.92 | 298.92 |
| 4657 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线潘庄2#公变         | 100 | 44.71 | 80  | 35.29  | 35.29  |
| 4658 | 南阳镇平 | 10kV郑东线东青2#公变          | 630 | 0     | 504 | 504.00 | 504.00 |
| 4659 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线玉兴街小区公变        | 400 | 42.5  | 320 | 150.00 | 150.00 |
| 4660 | 南阳镇平 | 10kV涅工线肖营村怪南公变         | 400 | 20.11 | 320 | 239.56 | 239.56 |
| 4661 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线刘洼2#公变         | 200 | 51.3  | 160 | 57.40  | 57.40  |
| 4662 | 南阳镇平 | 10kV公配三线火车站西公变         | 400 | 0     | 320 | 320.00 | 320.00 |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4663 | 南阳镇平 | 10kV林潘线土地整理薛庙村25公变（机井） | 200 | 16.63 | 160 | 126.74 | 126.74 |
| 4664 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线农综开发1#公变（机井）   | 200 | 8.23  | 160 | 143.54 | 143.54 |
| 4665 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗东3#公变        | 315 | 43.73 | 252 | 114.25 | 114.25 |
| 4666 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线四里庄南公变          | 400 | 19.63 | 320 | 241.48 | 241.48 |
| 4667 | 南阳镇平 | 10kV徐普线开发东公变           | 400 | 39.33 | 320 | 162.68 | 162.68 |
| 4668 | 南阳镇平 | 10kV徐五线大师园三期居民4#公变     | 630 | 10.39 | 504 | 438.54 | 438.54 |
| 4669 | 南阳镇平 | 10kV徐普线开发区东3#公变        | 400 | 51.17 | 320 | 115.32 | 115.32 |
| 4670 | 南阳镇平 | 10kV林潘线马洼东公变           | 100 | 21.44 | 80  | 58.56  | 58.56  |
| 4671 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线冯家庄公变           | 100 | 25.62 | 80  | 54.38  | 54.38  |
| 4672 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线庄营机井1#公变       | 200 | 43.87 | 160 | 72.26  | 72.26  |
| 4673 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线刘营南公变           | 200 | 23.07 | 160 | 113.86 | 113.86 |
| 4674 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线农综小岗1#公变       | 100 | 1.62  | 80  | 78.38  | 78.38  |
| 4675 | 南阳镇平 | 10kV涅普线刘营西2#公变         | 315 | 55.15 | 252 | 78.28  | 78.28  |
| 4676 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线沙家4#公变         | 200 | 19.83 | 160 | 120.34 | 120.34 |
| 4677 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营机井4#公变      | 200 | 3.23  | 160 | 153.54 | 153.54 |
| 4678 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线十里庄孙家公变         | 200 | 14.5  | 160 | 131.00 | 131.00 |
| 4679 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线王岗北公变           | 100 | 21.43 | 80  | 58.57  | 58.57  |
| 4680 | 南阳镇平 | 10kV徐凯线凯旋城7#公变         | 800 | 6.27  | 640 | 589.84 | 589.84 |
| 4681 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线林南东机井公变        | 100 | 26.81 | 80  | 53.19  | 53.19  |
| 4682 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线小王庄公变           | 100 | 13.94 | 80  | 66.06  | 66.06  |
| 4683 | 南阳镇平 | 10kV袁建线梁家庄4#公变         | 400 | 18.97 | 320 | 244.12 | 244.12 |
| 4684 | 南阳镇平 | 10kV林杨线农综开发15#公变（机井）   | 200 | 23.33 | 160 | 113.34 | 113.34 |
| 4685 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线岁坡3#公变         | 315 | 27.44 | 252 | 165.56 | 165.56 |
| 4686 | 南阳镇平 | 10kV徐五线碧桂园3#公变         | 800 | 12.29 | 640 | 541.68 | 541.68 |
| 4687 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线大刘营中公变          | 200 | 61.83 | 160 | 36.34  | 36.34  |
| 4688 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营东公变           | 100 | 42.68 | 80  | 37.32  | 37.32  |
| 4689 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线小岗西公变          | 200 | 37.92 | 160 | 84.16  | 84.16  |
| 4690 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营23年6批机井2#公变 | 200 | 6.17  | 160 | 147.66 | 147.66 |
| 4691 | 南阳镇平 | 10kV徐五线碧桂园7#公变         | 800 | 2.93  | 640 | 616.56 | 616.56 |
| 4692 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线袁营东公变           | 200 | 23.18 | 160 | 113.64 | 113.64 |
| 4693 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线干沟河公变           | 100 | 17.08 | 80  | 62.92  | 62.92  |
| 4694 | 南阳镇平 | 10kV林潘线土地整理孟庄4公变（机井）   | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 4695 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营机井6#公变      | 200 | 3.69  | 160 | 152.62 | 152.62 |
| 4696 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线后杨洼东3#公变        | 200 | 14.56 | 160 | 130.88 | 130.88 |
| 4697 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营北2#公变        | 200 | 26.28 | 160 | 107.44 | 107.44 |
| 4698 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线十里庄吴营2#公变       | 200 | 33.01 | 160 | 93.98  | 93.98  |
| 4699 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线石灰窑公变           | 160 | 13.35 | 128 | 106.64 | 106.64 |
| 4700 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线周庄5#公变          | 200 | 32.14 | 160 | 95.72  | 95.72  |
| 4701 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线四里庄南2#公变        | 200 | 28.29 | 160 | 103.42 | 103.42 |
| 4702 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线刘洼北公变          | 400 | 43.41 | 320 | 146.36 | 146.36 |
| 4703 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线北张庄公变           | 400 | 24.61 | 320 | 221.56 | 221.56 |
| 4704 | 南阳镇平 | 10kV郑供一线蒋坡2#公变         | 200 | 76.4  | 160 | 7.20   | 7.20   |
| 4705 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营公变          | 200 | 57.95 | 160 | 44.10  | 44.10  |
| 4706 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线杨营街公变          | 315 | 62.75 | 252 | 54.34  | 54.34  |
| 4707 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线碾房庄公变           | 315 | 59.56 | 252 | 64.39  | 64.39  |
| 4708 | 南阳镇平 | 10kV林杨线尹营东公变           | 400 | 12.45 | 320 | 270.20 | 270.20 |
| 4709 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线梁营南公变          | 200 | 35.93 | 160 | 88.14  | 88.14  |

## 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                        |     |       |     |        |        |
|------|------|------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4710 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线十里庄公变           | 200 | 39.66 | 160 | 80.68  | 80.68  |
| 4711 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线王庄北公变           | 400 | 31.78 | 320 | 192.88 | 192.88 |
| 4712 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相西公变         | 160 | 44.23 | 128 | 57.23  | 57.23  |
| 4713 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线尹营4#公变         | 200 | 37.1  | 160 | 85.80  | 85.80  |
| 4714 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线肖营南公变           | 315 | 36.33 | 252 | 137.56 | 137.56 |
| 4715 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线梁营东公变          | 200 | 41.15 | 160 | 77.70  | 77.70  |
| 4716 | 南阳镇平 | 10kV郑供一线郑坡公变           | 200 | 34.43 | 160 | 91.14  | 91.14  |
| 4717 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线许家营公变           | 160 | 50.6  | 128 | 47.04  | 47.04  |
| 4718 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线俞家庄公变           | 400 | 63.87 | 320 | 64.52  | 64.52  |
| 4719 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线林寨北2#公变        | 250 | 9.86  | 200 | 175.35 | 175.35 |
| 4720 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线庞坡公变           | 100 | 65.34 | 80  | 14.66  | 14.66  |
| 4721 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线白庄南公变          | 250 | 16.7  | 200 | 158.25 | 158.25 |
| 4722 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线王岗公变            | 200 | 11.36 | 160 | 137.28 | 137.28 |
| 4723 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营北2#公变         | 200 | 21.06 | 160 | 117.88 | 117.88 |
| 4724 | 南阳镇平 | 10kV徐五线小贾庄公变           | 250 | 9.36  | 200 | 176.60 | 176.60 |
| 4725 | 南阳镇平 | 10kV林潘线薛庙公变            | 200 | 26.19 | 160 | 107.62 | 107.62 |
| 4726 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发2号（机井）   | 200 | 4.08  | 160 | 151.84 | 151.84 |
| 4727 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线五岳庙公变          | 250 | 43.64 | 200 | 90.90  | 90.90  |
| 4728 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线陈庄公变           | 400 | 31.59 | 320 | 193.64 | 193.64 |
| 4729 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营东公变         | 200 | 8.69  | 160 | 142.62 | 142.62 |
| 4730 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙东2#公变         | 200 | 21.47 | 160 | 117.06 | 117.06 |
| 4731 | 南阳镇平 | 10kV徐普线五里岗下河公变         | 200 | 62.24 | 160 | 35.52  | 35.52  |
| 4732 | 南阳镇平 | 10kV郑供一线郑坡南公变          | 200 | 65.55 | 160 | 28.90  | 28.90  |
| 4733 | 南阳镇平 | 10kV城供一线小竹园公变          | 400 | 21.86 | 320 | 232.56 | 232.56 |
| 4734 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线唐家庄公变           | 200 | 33.08 | 160 | 93.84  | 93.84  |
| 4735 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线党庄公变            | 200 | 55.76 | 160 | 48.48  | 48.48  |
| 4736 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线贾庄公变           | 200 | 35.65 | 160 | 88.70  | 88.70  |
| 4737 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线和营寨2公变         | 200 | 25.38 | 160 | 109.24 | 109.24 |
| 4738 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营南公变           | 160 | 29.61 | 128 | 80.62  | 80.62  |
| 4739 | 南阳镇平 | 10kV徐五线东郭洼公变           | 200 | 20.59 | 160 | 118.82 | 118.82 |
| 4740 | 南阳镇平 | 10kV城供一线水利派出所公变        | 500 | 21.35 | 400 | 293.25 | 293.25 |
| 4741 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营北公变          | 100 | 28.04 | 80  | 51.96  | 51.96  |
| 4742 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙东公变           | 200 | 27.91 | 160 | 104.18 | 104.18 |
| 4743 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线梁营井井通公变        | 100 | 34.76 | 80  | 45.24  | 45.24  |
| 4744 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发3号（机井）   | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 4745 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线红土坡公变           | 100 | 65.35 | 80  | 14.65  | 14.65  |
| 4746 | 南阳镇平 | 0kV杨供一线土地整理沙家村13公变（机井） | 200 | 16.62 | 160 | 126.76 | 126.76 |
| 4747 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线潘营3#公变         | 200 | 11.93 | 160 | 136.14 | 136.14 |
| 4748 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线郭营2#机井公变       | 200 | 57.36 | 160 | 45.28  | 45.28  |
| 4749 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线肖营村肖营公变         | 200 | 20.38 | 160 | 119.24 | 119.24 |
| 4750 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营机井5#公变      | 200 | 5.73  | 160 | 148.54 | 148.54 |
| 4751 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营机井2#公变      | 200 | 0.03  | 160 | 159.94 | 159.94 |
| 4752 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线岔河2#公变          | 315 | 11.55 | 252 | 215.62 | 215.62 |
| 4753 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线尧庄4#公变          | 400 | 37.32 | 320 | 170.72 | 170.72 |
| 4754 | 南阳镇平 | 10kV袁医线尧庄6#公变          | 200 | 49.21 | 160 | 61.58  | 61.58  |
| 4755 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线小岗北公变          | 400 | 22.24 | 320 | 231.04 | 231.04 |
| 4756 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发13号（机井）  | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |

# 国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                           |     |       |     |        |        |
|------|------|---------------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4757 | 南阳镇平 | 10kV林潘线代营北公变              | 200 | 26.05 | 160 | 107.90 | 107.90 |
| 4758 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线杨庄2#公变            | 200 | 22.9  | 160 | 114.20 | 114.20 |
| 4759 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线蛟龙碑2#公变            | 100 | 33.97 | 80  | 46.03  | 46.03  |
| 4760 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营机井3#公变           | 100 | 29.89 | 80  | 50.11  | 50.11  |
| 4761 | 南阳镇平 | 10kV涅普线吴园公变               | 200 | 46.46 | 160 | 67.08  | 67.08  |
| 4762 | 南阳镇平 | 10kV林潘线代营南2#公变            | 100 | 22.75 | 80  | 57.25  | 57.25  |
| 4763 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营北2#公变          | 200 | 27.01 | 160 | 105.98 | 105.98 |
| 4764 | 南阳镇平 | 10kV林杨线尹营东2#公变            | 200 | 28.17 | 160 | 103.66 | 103.66 |
| 4765 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线小柳坡公变             | 200 | 41.2  | 160 | 77.60  | 77.60  |
| 4766 | 南阳镇平 | 10kV林潘线程庙宋庄公变             | 315 | 10.77 | 252 | 218.07 | 218.07 |
| 4767 | 南阳镇平 | 10kV林潘线土地整理薛庙村26公变（机井）    | 200 | 16.96 | 160 | 126.08 | 126.08 |
| 4768 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线付庄4#公变            | 400 | 18.52 | 320 | 245.92 | 245.92 |
| 4769 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线肖冲公变               | 400 | 5.31  | 320 | 298.76 | 298.76 |
| 4770 | 南阳镇平 | 10kV杨供三线贾庄3#公变            | 200 | 21.32 | 160 | 117.36 | 117.36 |
| 4771 | 南阳镇平 | 10kV涅园线赵家沟公变              | 400 | 34.99 | 320 | 180.04 | 180.04 |
| 4772 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线全民健身中心公变           | 400 | 11.79 | 320 | 272.84 | 272.84 |
| 4773 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线唐家庄2#公变            | 200 | 47.4  | 160 | 65.20  | 65.20  |
| 4774 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线碾坊庄2#公变            | 250 | 38.45 | 200 | 103.88 | 103.88 |
| 4775 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线高庄路口公变            | 200 | 58.18 | 160 | 43.64  | 43.64  |
| 4776 | 南阳镇平 | 10kV徐普线县直幼儿园2#公变          | 400 | 21.06 | 320 | 235.76 | 235.76 |
| 4777 | 南阳镇平 | 10kV徐凯线凯旋城8#公变            | 800 | 5.13  | 640 | 598.96 | 598.96 |
| 4778 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线档子沟公变              | 100 | 6.92  | 80  | 73.08  | 73.08  |
| 4779 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线五月庙新村2#公变         | 200 | 56.6  | 160 | 46.80  | 46.80  |
| 4780 | 南阳镇平 | 10kV袁杏线后杨洼2#公变            | 315 | 4.32  | 252 | 238.39 | 238.39 |
| 4781 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营5#公变            | 200 | 24.98 | 160 | 110.04 | 110.04 |
| 4782 | 南阳镇平 | 10kV郑供二线蒋坡东机井公变           | 100 | 17.71 | 80  | 62.29  | 62.29  |
| 4783 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相西机井2#公变        | 100 | 8.51  | 80  | 71.49  | 71.49  |
| 4784 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线老王营4#公变           | 315 | 13    | 252 | 211.05 | 211.05 |
| 4785 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线刘洼东公变             | 200 | 54.17 | 160 | 51.66  | 51.66  |
| 4786 | 南阳镇平 | 10kV涅工线李店营公变              | 315 | 34.48 | 252 | 143.39 | 143.39 |
| 4787 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营北5公变             | 100 | 38.25 | 80  | 41.75  | 41.75  |
| 4788 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线槐树庙公变              | 200 | 38.45 | 160 | 83.10  | 83.10  |
| 4789 | 南阳镇平 | 10kV徐凯线凯旋城3#公变            | 500 | 2.94  | 400 | 385.30 | 385.30 |
| 4790 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营23年6批机井2#公变      | 200 | 0.04  | 160 | 159.92 | 159.92 |
| 4791 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线栾营20#机井公变         | 100 | 34.59 | 80  | 45.41  | 45.41  |
| 4792 | 南阳镇平 | 杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-5)（机井） | 200 | 0.01  | 160 | 159.98 | 159.98 |
| 4793 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营机井3#公变         | 200 | 4.18  | 160 | 151.64 | 151.64 |
| 4794 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线杨营农综开发8号公变        | 200 | 13.46 | 160 | 133.08 | 133.08 |
| 4795 | 南阳镇平 | 10kV郑供五线瑞贝卡4#居民公变         | 800 | 9.1   | 640 | 567.20 | 567.20 |
| 4796 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线李邦相4#公变           | 160 | 42.54 | 128 | 59.94  | 59.94  |
| 4797 | 南阳镇平 | 10kV城供一线水利派出所2#公变         | 400 | 42.66 | 320 | 149.36 | 149.36 |
| 4798 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线杨营路口西公变           | 200 | 53.85 | 160 | 52.30  | 52.30  |
| 4799 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线沙家2#公变            | 100 | 25    | 80  | 55.00  | 55.00  |
| 4800 | 南阳镇平 | 10kV林杨线郭营1#机井通公变          | 100 | 0.02  | 80  | 79.98  | 79.98  |
| 4801 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线白河中公变              | 200 | 32.08 | 160 | 95.84  | 95.84  |
| 4802 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线刘洼北2#公变           | 250 | 38.5  | 200 | 103.75 | 103.75 |
| 4803 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线双柏树公变              | 200 | 44.82 | 160 | 70.36  | 70.36  |

国网镇平县供电公司2025年9月可接入容量公示

|      |      |                      |     |       |     |        |        |
|------|------|----------------------|-----|-------|-----|--------|--------|
| 4804 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线付庄南公变        | 400 | 23.47 | 320 | 226.12 | 226.12 |
| 4805 | 南阳镇平 | 10kV寨供五线杨营路口公变       | 200 | 47.42 | 160 | 65.16  | 65.16  |
| 4806 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线和营寨1公变       | 200 | 24.69 | 160 | 110.62 | 110.62 |
| 4807 | 南阳镇平 | 10kV涅工线马岗公变          | 200 | 32.36 | 160 | 95.28  | 95.28  |
| 4808 | 南阳镇平 | 10kV涅魏线秦家庄2#公变       | 315 | 64.74 | 252 | 48.07  | 48.07  |
| 4809 | 南阳镇平 | 10kV杨供一线农综沙家1号公变     | 200 | 2.97  | 160 | 154.06 | 154.06 |
| 4810 | 南阳镇平 | 10kV杨供二线马坛3#公变       | 200 | 32.58 | 160 | 94.84  | 94.84  |
| 4811 | 南阳镇平 | 10kV杨供四线李家营北3#公变     | 200 | 21.26 | 160 | 117.48 | 117.48 |
| 4812 | 南阳镇平 | 10kV袁魏线白河村六官营北1#机井公变 | 100 | 0.04  | 80  | 79.96  | 79.96  |
| 4813 | 南阳镇平 | 10kV涅胶线陈茨园井井通1#公变    | 100 | 15.31 | 80  | 64.69  | 64.69  |