

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

序号	所属地区	线路名称	线路电压等级	最大负荷电流	负荷红线	负载率	可开放容量(kVA)
1	南阳镇平	高卢线	10kV	369.68	335	110.352%	负载率超过70%，不宜新接
2	南阳镇平	官王线	10kV	337.12	335	100.633%	负载率超过70%，不宜新接
3	南阳镇平	涅玉线	10kV	558.918	600	93.153%	负载率超过70%，不宜新接
4	南阳镇平	Ⅱ袁工线	35kV	531.258	610	87.091%	负载率超过70%，不宜新接
5	南阳镇平	涅普线	10kV	523	610	85.738%	负载率超过70%，不宜新接
6	南阳镇平	涅工线	10kV	565.283	682	82.886%	负载率超过70%，不宜新接
7	南阳镇平	老老线	10kV	354.4	465	76.215%	负载率超过70%，不宜新接
8	南阳镇平	侯北线	10kV	224.372	335	66.977%	175.41696
9	南阳镇平	贾马线	10kV	250.304	380	65.87%	271.85472
10	南阳镇平	高王线	10kV	218.96	335	65.361%	269.1528
11	南阳镇平	龙皂线	10kV	302.017	465	64.95%	406.72556
12	南阳镇平	卢供二线	10kV	331.59	515	64.386%	500.7212
13	南阳镇平	寨供三线	10kV	382.624	600	63.771%	647.35232
14	南阳镇平	徐万线	10kV	348.214	550	63.312%	637.13352
15	南阳镇平	高寺线	10kV	231.84	380	61.011%	591.6512
16	南阳镇平	彭北线	10kV	227.569	380	59.886%	665.62492
17	南阳镇平	涅石线	10kV	349.286	600	58.214%	1224.76648
18	南阳镇平	寨供六线	10kV	345.658	600	57.61%	1287.60344
19	南阳镇平	袁建线	10kV	328.523	600	54.754%	1584.38164
20	南阳镇平	宝供八线	10kV	319.542	600	53.257%	1739.93256
21	南阳镇平	轩供一线负荷	10kV	287.991	550	52.362%	1680.19588
22	南阳镇平	寨供四线	10kV	306.049	600	51.008%	1973.63132
23	南阳镇平	侯社线	10kV	260.866	515	50.654%	1725.66088
24	南阳镇平	安供三线	10kV	279.042	553	50.46%	1871.56456
25	南阳镇平	彭供一线	10kV	259.55	515	50.398%	1748.454
26	南阳镇平	佛社线	10kV	298.725	610	48.971%	2221.723
27	南阳镇平	轩龙线负荷	10kV	269.059	550	48.92%	2008.09812
28	南阳镇平	公配三线负荷	10kV	268.716	550	48.857%	2014.03888
29	南阳镇平	柳遮线	10kV	224.056	465	48.184%	1757.01008
30	南阳镇平	佛平线	10kV	290.039	610	47.547%	2372.16452
31	南阳镇平	袁中线	10kV	283.197	600	47.2%	2369.42796
32	南阳镇平	侯南线	10kV	242.926	515	47.17%	2036.38168

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

33	南阳镇平	官曲线	10kV	178.4	380	46.947%	1517.232
34	南阳镇平	雪徐线	110kV	281.28	600	46.88%	2402.6304
35	南阳镇平	高高线	10kV	177.84	380	46.8%	1526.9312
36	南阳镇平	袁雪线	10kV	275.819	600	45.97%	2497.21492
37	南阳镇平	I 寨官线	35kV	234.647	515	45.563%	2179.77396
38	南阳镇平	轩供二线负荷	10kV	247.09	550	44.925%	2388.6012
39	南阳镇平	老菩线	10kV	169.8	380	44.684%	1666.184
40	南阳镇平	徐工线	10kV	267.315	600	44.553%	2644.5042
41	南阳镇平	宝供六线	10kV	309.022	700	44.146%	3134.53896
42	南阳镇平	徐银线	10kV	239.902	550	43.619%	2513.09736
43	南阳镇平	枣供五线	10kV	240.432	553	43.478%	2540.28976
44	南阳镇平	郑想线负荷	10kV	234.743	553	42.449%	2638.82324
45	南阳镇平	新柳线	10kV	196.692	465	42.299%	2230.95456
46	南阳镇平	徐康线	10kV	255.708	610	41.919%	2966.77744
47	南阳镇平	寨供一线	10kV	244.498	600	40.75%	3039.69464
48	南阳镇平	彭乡线	10kV	154.093	380	40.551%	1938.22924
49	南阳镇平	涅佛线	35kV	206.474	515	40.092%	2667.73032
50	南阳镇平	袁杏线	10kV	233.831	600	38.972%	3224.44708
51	南阳镇平	宝供五线	10kV	230.39	600	38.398%	3284.0452
52	南阳镇平	林布线	10kV	144.844	380	38.117%	2098.42192
53	南阳镇平	柳柳线	10kV	195.968	515	38.052%	2849.69424
54	南阳镇平	新药线	10kV	126.384	335	37.727%	1872.56912
55	南阳镇平	马供二线	10kV	174.912	465	37.616%	2608.18416
56	南阳镇平	郑供三线负荷	10kV	207.407	553	37.506%	3112.28276
57	南阳镇平	林侯线	35kV	242.578	650	37.32%	3679.14904
58	南阳镇平	寨供二线	10kV	223.576	600	37.263%	3402.06368
59	南阳镇平	寨供五线	10kV	218.204	600	36.367%	3495.10672
60	南阳镇平	袁府线	10kV	216.438	600	36.073%	3525.69384
61	南阳镇平	城供三线	10kV	197.324	550	35.877%	3250.54832
62	南阳镇平	郑供六线负荷	10kV	194.568	553	35.184%	3334.65424
63	南阳镇平	高韩线	10kV	162.96	465	35.045%	2815.1928
64	南阳镇平	公配四线负荷	10kV	191.388	550	34.798%	3353.35984
65	南阳镇平	侯郭线	10kV	177.915	515	34.547%	3162.3722
66	南阳镇平	雪肖线	110kV	176.503	515	34.272%	3186.82804

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

67	南阳镇平	I 袁工线	35kV	205.371	610	33.667%	3838.61428
68	南阳镇平	I 雪涅线	110kV	234.843	700	33.549%	4419.31924
69	南阳镇平	林贾线	35kV	172.617	515	33.518%	3254.13356
70	南阳镇平	官晁线	10kV	148.4	445	33.348%	2824.892
71	南阳镇平	官社线	10kV	148.08	445	33.276%	2830.4344
72	南阳镇平	枣供三线	10kV	183.12	553	33.114%	3532.9336
73	南阳镇平	杨供一线	10kV	181.254	550	32.955%	3528.88072
74	南阳镇平	南袁线	110kV	222.939	700	31.848%	4625.49652
75	南阳镇平	II 寨官T枣线	35kV	162.66	515	31.584%	3426.5888
76	南阳镇平	宝供七线	10kV	219.751	700	31.393%	4680.71268
77	南阳镇平	II 寨官(贾寨-T1)线	35kV	161.006	515	31.263%	3455.23608
78	南阳镇平	轩万线负荷	10kV	169.303	550	30.782%	3735.87204
79	南阳镇平	公配八线负荷	10kV	167.688	550	30.489%	3763.84384
80	南阳镇平	袁医线	10kV	185.514	610	30.412%	4182.53752
81	南阳镇平	II 雪寨线	110kV	242.279	800	30.285%	5502.92772
82	南阳镇平	柳张线	10kV	180.952	600	30.159%	4140.31136
83	南阳镇平	杨供二线	10kV	165.468	550	30.085%	3802.29424
84	南阳镇平	徐建线	10kV	179.734	600	29.956%	4161.40712
85	南阳镇平	寨供八线	10kV	179.332	600	29.889%	4168.36976
86	南阳镇平	林潘线	10kV	112.969	380	29.729%	2650.49692
87	南阳镇平	徐城线	35kV	112.202	380	29.527%	2663.78136
88	南阳镇平	佛仵线	10kV	161.982	550	29.451%	3862.67176
89	南阳镇平	新开线	10kV	97.272	335	29.036%	2376.78896
90	南阳镇平	I 航天线	35kV	171.42	610	28.102%	4426.6456
91	南阳镇平	郑供七线负荷	10kV	154.849	553	28.002%	4022.58732
92	南阳镇平	徐景线	10kV	153.824	550	27.968%	4003.96832
93	南阳镇平	袁老线	35kV	123.152	445	27.675%	3262.18736
94	南阳镇平	徐五线	10kV	166.017	600	27.669%	4398.98556
95	南阳镇平	徐杨线	10kV	151.772	600	27.595%	4645.70896
96	南阳镇平	新铺线	35kV	91.236	335	27.235%	2481.33248
97	南阳镇平	老余线	10kV	125.6	465	27.011%	3462.268
98	南阳镇平	贾普线	10kV	102.029	380	26.85%	2839.97772
99	南阳镇平	林普线	10kV	101.953	380	26.83%	2841.29404
100	南阳镇平	林黑线	10kV	98.906	380	26.028%	2894.06808

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

101	南阳镇平	佛北线	10kV	152.578	610	25.013%	4752.98904
102	南阳镇平	安供五线	10kV	137.91	553	24.939%	4315.9708
103	南阳镇平	新魏线	10kV	94.56	380	24.884%	2969.3408
104	南阳镇平	林杨线	10kV	127.5	515	24.757%	4035.56
105	南阳镇平	官卢线	10kV	93.92	380	24.716%	2980.4256
106	南阳镇平	徐曹线	10kV	144.444	600	24.074%	4772.62992
107	南阳镇平	公配一线负荷	10kV	131.484	550	23.906%	4390.89712
108	南阳镇平	贾工线	10kV	131.122	550	23.84%	4397.16696
109	南阳镇平	马供一线	10kV	109.988	465	23.653%	3732.66784
110	南阳镇平	城供一线	10kV	129.633	550	23.57%	4422.95644
111	南阳镇平	郑供一线负荷	10kV	126.13	553	22.808%	4520.0004
112	南阳镇平	贾社线	10kV	125.187	550	22.761%	4499.96116
113	南阳镇平	袁魏线	10kV	135.446	600	22.574%	4928.47528
114	南阳镇平	林楚线	10kV	85.312	380	22.451%	3129.51616
115	南阳镇平	徐紫线	10kV	120.995	550	21.999%	4572.5666
116	南阳镇平	35kV轩铺1线负荷	35kV	111.373	515	21.626%	4314.87964
117	南阳镇平	宝供二线	10kV	128.894	600	21.482%	5041.95592
118	南阳镇平	郑供二线	10kV	118.068	553	21.35%	4659.63424
119	南阳镇平	涅园线	10kV	125.844	600	20.974%	5094.78192
120	南阳镇平	轩物线负荷	10kV	113.869	550	20.703%	4695.98892
121	南阳镇平	宝供三线	10kV	122.757	600	20.46%	5148.24876
122	南阳镇平	林马线	35kV	100.898	515	19.592%	4496.30664
123	南阳镇平	涅胶线	10kV	108.029	553	19.535%	4833.50972
124	南阳镇平	徐贾1线	35kV	100.243	515	19.465%	4507.65124
125	南阳镇平	徐普线	10kV	115.368	600	19.228%	5276.22624
126	南阳镇平	卢供一线	10kV	97.177	515	18.869%	4560.75436
127	南阳镇平	宝供一线	10kV	112.675	600	18.779%	5322.869
128	南阳镇平	林直线	10kV	70.781	380	18.627%	3381.19308
129	南阳镇平	涅龙线	35kV	109.679	610	17.98%	5495.99972
130	南阳镇平	佛云线	10kV	108.926	610	17.857%	5509.04168
131	南阳镇平	枣供四线	10kV	94.98	553	17.175%	5059.5184
132	南阳镇平	马供三线	10kV	79.615	465	17.122%	4258.7282
133	南阳镇平	I 雪林线	110kV	102.667	600	17.111%	5496.20756
134	南阳镇平	杨供四线	10kV	93.816	550	17.057%	5043.30688

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

135	南阳镇平	佛供线	10kV	99.404	610	16.296%	5673.96272
136	南阳镇平	侯高线	10kV	53.499	335	15.97%	3134.93732
137	南阳镇平	杨供三线	10kV	84.708	550	15.401%	5201.05744
138	南阳镇平	涅魏线	10kV	91.66	600	15.277%	5686.8488
139	南阳镇平	郑东线负荷	10kV	79.307	553	14.341%	5330.97476
140	南阳镇平	袁财线	10kV	86.786	610	14.227%	5892.50648
141	南阳镇平	枣供一线	10kV	78.174	553	14.136%	5350.59832
142	南阳镇平	I 南宝线	110kV	118.476	845	14.021%	8192.77568
143	南阳镇平	南轩线	110kV	112.137	800	14.017%	7756.98716
144	南阳镇平	龙社线	10kV	46.553	335	13.897%	3255.24204
145	南阳镇平	新雪线	10kV	83.136	610	13.629%	5955.72448
146	南阳镇平	徐贾T杨线	35kV	101.31	800	12.664%	7944.5108
147	南阳镇平	安供二线	10kV	68.79	553	12.439%	5513.1292
148	南阳镇平	涅钒线	10kV	62.63	515	12.161%	5159.1084
149	南阳镇平	宝供四线	10kV	71.598	600	11.933%	6034.32264
150	南阳镇平	柳供线	10kV	70.624	600	11.771%	6051.19232
151	南阳镇平	卢供五线	10kV	60.44	515	11.736%	5197.0392
152	南阳镇平	观雪线	110kV	66.98	600	11.163%	6114.3064
153	南阳镇平	老星线	10kV	50.4	465	10.839%	4764.732
154	南阳镇平	郑供五线负荷	10kV	56.822	553	10.275%	5720.41496
155	南阳镇平	枣供二线	10kV	56.748	553	10.262%	5721.69664
156	南阳镇平	徐金线	10kV	52.408	550	9.529%	5760.49344
157	南阳镇平	官石线	10kV	33.68	380	8.863%	4023.7824
158	南阳镇平	寨高I线	35kV	45.625	515	8.859%	5453.635
159	南阳镇平	城环线	10kV	43.453	515	8.437%	5491.25404
160	南阳镇平	城府线	10kV	43.919	550	7.985%	5907.52292
161	南阳镇平	徐环线	10kV	46.886	600	7.814%	6462.33448
162	南阳镇平	雪公线	110kV	59.78	792	7.548%	8566.8184
163	南阳镇平	郑念线负荷	10kV	40.948	553	7.405%	5995.35264
164	南阳镇平	寨供七线	10kV	43.316	600	7.219%	6524.16688
165	南阳镇平	袁钢线	10kV	40.055	610	6.566%	6701.8874
166	南阳镇平	柳金线	10kV	24.696	380	6.499%	4179.38528
167	南阳镇平	安供四线	10kV	32.004	553	5.787%	6150.26272
168	南阳镇平	城供二线	10kV	28.433	550	5.17%	6175.74044
169	南阳镇平	徐纺线	10kV	30.867	600	5.144%	6739.78356
170	南阳镇平	新建线	10kV	27.264	610	4.47%	6923.42752
171	南阳镇平	林营线	10kV	16.641	380	4.379%	4318.89788
172	南阳镇平	龙棠线	10kV	13.472	335	4.021%	3828.20496
173	南阳镇平	新竺线	10kV	8.34	335	2.49%	3917.0912

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

174	南阳镇平	柳高线	10kV	6.736	335	2.011%	3944.87248
175	南阳镇平	袁玉线	35kV	4.041	380	1.063%	4537.12988
176	南阳镇平	老钼线	10kV	3.2	380	0.842%	4551.696
177	南阳镇平	涅云线	10kV	3.28	610	0.538%	7338.8304
178	南阳镇平	老铜线	10kV	1	380	0.263%	4589.8
179	南阳镇平	涅棉线	10kV	1.007	515	0.196%	6226.41876
180	南阳镇平	龙高线	35kV	0.512	515	0.099%	6234.99216
181	南阳镇平	贾微线	10kV	0.199	335	0.059%	4058.09332
182	南阳镇平	马供六线	10kV	0.088	465	0.019%	5636.13584
183	南阳镇平	徐侯线	35kV	0	380	0%	4607.12
184	南阳镇平	I 涅热线	35kV	0	515	0%	6243.86
185	南阳镇平	涅官（涅阳-T1）线	35kV	0	380	0%	4607.12
186	南阳镇平	II 雪涅线	110kV	0	700	0%	8486.8
187	南阳镇平	I 雪寨线	110kV	0	800	0%	9699.2
188	南阳镇平	II 涅热线	35kV	0	515	0%	6243.86
189	南阳镇平	II 航天线	35kV	0	610	0%	7395.64
190	南阳镇平	II 佛T线	35kV	0	445	0%	5395.18
191	南阳镇平	袁新线	35kV	0	380	0%	4607.12
192	南阳镇平	新老线	35kV	0	335	0%	4061.54
193	南阳镇平	公郑线	110kV	0	800	0%	9699.2
194	南阳镇平	公配九线负荷	10kV	0	550	0%	6668.2
195	南阳镇平	公配二线负荷	10kV	0	550	0%	6668.2
196	南阳镇平	侯安线	35kV	0	515	0%	6243.86
197	南阳镇平	南彭线	35kV	0	380	0%	4607.12
198	南阳镇平	郑林线	110kV	0	800	0%	9699.2
199	南阳镇平	35kV轩彭I线负荷	35kV	0	515	0%	6243.86
200	南阳镇平	轩袁线	110kV	0	800	0%	9699.2
201	南阳镇平	袁涅线	110kV	0	700	0%	8486.8
202	南阳镇平	徐官线	35kV	0	380	0%	4607.12
203	南阳镇平	徐高线	35kV	0	275	0%	3334.1
204	南阳镇平	徐宝线	110kV	0	700	0%	8486.8

序号	所属地区	配变名称	容量(千伏安)	最大负载率(%)	经济运行容量(千伏安)	上月可开放容量(千伏安)	本月可开放容量(千伏安)
1	南阳镇平	10kV袁雪线工贸区公变	500	11.41	400	342.95	342.95
2	南阳镇平	10kV徐工线三小公用变	400	22.92	320	228.32	228.32

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3	南阳镇平	10kV徐建线新城2#公变	500	20.7	400	296.50	296.50
4	南阳镇平	清真寺台区	400	15.37	320	258.52	258.52
5	南阳镇平	10kV宝供七线县长公变	500	19.25	400	303.75	303.75
6	南阳镇平	10kV徐工线三小东公变	630	35.31	504	281.55	281.55
7	南阳镇平	10kV城供二线杨线庄北公变	500	21.49	400	292.55	292.55
8	南阳镇平	10kV宝供五线建南2#公变	400	33.3	320	186.80	186.80
9	南阳镇平	10kV袁杏线华联公变	500	20.67	400	296.65	296.65
10	南阳镇平	10kV袁杏线地税局公变	250	15.74	200	160.65	160.65
11	南阳镇平	10kV徐建线财政局公变	630	29.25	504	319.73	319.73
12	南阳镇平	10kV徐康线后小店公变	500	24.82	400	275.90	275.90
13	南阳镇平	10kV袁医线杏花北3#公变	400	14.09	320	263.64	263.64
14	南阳镇平	10kV袁中线地质队北公变	500	9.9	400	350.50	350.50
15	南阳镇平	10kV徐银线林森2#公变	400	30.99	320	196.04	196.04
16	南阳镇平	10kV城供一线杨线庄公变	500	34.33	400	228.35	228.35
17	南阳镇平	10kV宝供五线曹庄公变	500	15.36	400	323.20	323.20
18	南阳镇平	10kV袁中线察小南公变	500	39.25	400	203.75	203.75
19	南阳镇平	10kV徐康线城信外出线	315	2.49	252	244.16	244.16
20	南阳镇平	10kV袁医线杏花西公变	630	32.5	504	299.25	299.25
21	南阳镇平	10kV袁雪线海泡石南公变	500	22.26	400	288.70	288.70
22	南阳镇平	10kV徐建线郭庄2#公变	200	23.16	160	113.68	113.68
23	南阳镇平	10kV城府线淀粉北公变	500	34.72	400	226.40	226.40
24	南阳镇平	10kV袁府线五交化2#公变	630	16.66	504	399.04	399.04
25	南阳镇平	10kV徐工线茂盛店公变	315	15.06	252	204.56	204.56
26	南阳镇平	10kV徐银线林森公变	315	24.55	252	174.67	174.67
27	南阳镇平	10kV徐银线南环1#公变	400	12.13	320	271.48	271.48
28	南阳镇平	10kV宝供七线苇子园公变	500	21.9	400	290.50	290.50
29	南阳镇平	10kV袁中线察院口公变	500	34.29	400	228.55	228.55
30	南阳镇平	10kV徐工线建行公变	500	25.16	400	274.20	274.20
31	南阳镇平	10kV城供二线三初中公变	500	30.88	400	245.60	245.60
32	南阳镇平	10kV袁中线东关公变	500	29.17	400	254.15	254.15
33	南阳镇平	10kV袁医线一里沟3#公变	400	0	320	320.00	320.00
34	南阳镇平	10kV袁中线地质队北2#公变	400	22.22	320	231.12	231.12
35	南阳镇平	10kV袁建线东公贸2#公变	400	0	320	320.00	320.00
36	南阳镇平	10kV徐康线建业2期4#公变	800	2.51	640	619.92	619.92
37	南阳镇平	10kV袁医线杏花东3#公变	400	23.61	320	225.56	225.56
38	南阳镇平	10kV袁建线北工业2#公变	630	20.22	504	376.61	376.61
39	南阳镇平	10kV徐曹线涅西公变	630	19.22	504	382.91	382.91
40	南阳镇平	10kV宝供五线地产品南2#公变	500	22.7	400	286.50	286.50
41	南阳镇平	10kV涅普线西科技2#公变	500	19.53	400	302.35	302.35
42	南阳镇平	10kV袁中线中医院公变	250	29.46	200	126.35	126.35
43	南阳镇平	10kV徐建线碾坊庄公变	500	34.37	400	228.15	228.15
44	南阳镇平	10kV袁雪线北关公变	630	36.73	504	272.60	272.60
45	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场公变	500	20.24	400	298.80	298.80
46	南阳镇平	10kV宝供七线察院公变	500	29.31	400	253.45	253.45
47	南阳镇平	10kV徐建线保险公变	500	32.81	400	235.95	235.95
48	南阳镇平	10kV城供一线太山南公变	500	37.04	400	214.80	214.80

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

49	南阳镇平	10kV徐康线海泡石公变	315	23.17	252	179.01	179.01
50	南阳镇平	10kV宝供七线商城公变	315	23.13	252	179.14	179.14
51	南阳镇平	10kV袁中线地质队公变	500	15.13	400	324.35	324.35
52	南阳镇平	打井队南台区	400	27.39	320	210.44	210.44
53	南阳镇平	10kV徐紫线建业城1#公变	800	3.98	640	608.16	608.16
54	南阳镇平	10kV公配四线机电3#公变	200	31.73	160	96.54	96.54
55	南阳镇平	10kV袁府线工区公变	315	16.81	252	199.05	199.05
56	南阳镇平	10kV徐纺线楼房庄东公变	630	33.14	504	295.22	295.22
57	南阳镇平	10kV城供三线农机公变	500	27.79	400	261.05	261.05
58	南阳镇平	10kV徐工线振兴桥3#公变	200	33.02	160	93.96	93.96
59	南阳镇平	10kV徐银线商贸城南公变	400	31.77	320	192.92	192.92
60	南阳镇平	10kV徐纺线地产品2#公变	400	36.92	320	172.32	172.32
61	南阳镇平	10kV袁建线北工业区公变	630	23	504	359.10	359.10
62	南阳镇平	10kV徐工线光学口北公变	315	31.21	252	153.69	153.69
63	南阳镇平	10kV徐康线梨园北公变	400	20.14	320	239.44	239.44
64	南阳镇平	10kV宝供五线修试所公变	500	25.62	400	271.90	271.90
65	南阳镇平	10kV徐工线一初中公变	500	37.97	400	210.15	210.15
66	南阳镇平	10kV涅魏线华新新村公变	315	28.17	252	163.26	163.26
67	南阳镇平	10kV徐银线地税局南环公变	400	14.31	320	262.76	262.76
68	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂2#公变	400	37.5	320	170.00	170.00
69	南阳镇平	10kV袁府线贸易中心公变	630	26.26	504	338.56	338.56
70	南阳镇平	10kV徐建线涅阳工贸公变	500	16.87	400	315.65	315.65
71	南阳镇平	10kV徐工线水渠公变	500	35.08	400	224.60	224.60
72	南阳镇平	10kV宝供七线建材市场北公变	400	14.79	320	260.84	260.84
73	南阳镇平	10kV袁杏线华联西公变	250	21.72	200	145.70	145.70
74	南阳镇平	10kV袁府线礼堂公变	630	15.06	504	409.12	409.12
75	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场南公变	400	15.54	320	257.84	257.84
76	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社3#公变	400	23.09	320	227.64	227.64
77	南阳镇平	10kV袁建线建设东公变	400	19.37	320	242.52	242.52
78	南阳镇平	10kV徐建线机电2#公变	400	12.87	320	268.52	268.52
79	南阳镇平	10kV徐纺线前小店西公变	500	29.35	400	253.25	253.25
80	南阳镇平	10kV袁杏线碾房庄北公变	400	10.12	320	279.52	279.52
81	南阳镇平	10kV城府线淀粉南公变	630	29.05	504	320.99	320.99
82	南阳镇平	10kV徐康线建业2期1#公变	800	2.43	640	620.56	620.56
83	南阳镇平	10kV徐康线中科幼儿园公变	315	47.84	252	101.30	101.30
84	南阳镇平	10kV城供一线小尧庄东公变	315	39.22	252	128.46	128.46
85	南阳镇平	10kV宝供五线修试所东公变	500	29.38	400	253.10	253.10
86	南阳镇平	10kV袁建线新车站西台公变	400	26.02	320	215.92	215.92
87	南阳镇平	10kV城供三线知青公变	500	26.59	400	267.05	267.05
88	南阳镇平	10kV徐纺线地产品公变	630	23.15	504	358.16	358.16
89	南阳镇平	10kV袁中线百货楼公变	500	27.23	400	263.85	263.85
90	南阳镇平	10kV城供一线大仓北公变	500	21.45	400	292.75	292.75
91	南阳镇平	10kV徐康线县医院公变	630	9.52	504	444.02	444.02
92	南阳镇平	10kV宝供七线工商公变	500	19.74	400	301.30	301.30
93	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社公变	630	15.14	504	408.62	408.62
94	南阳镇平	10kV袁中线安国南公变	500	25.08	400	274.60	274.60
95	南阳镇平	10kV袁杏线车庄公变	500	21.87	400	290.65	290.65

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

96	南阳镇平	10kV宝供六线建南4#公变	400	21.72	320	233.12	233.12
97	南阳镇平	10kV袁医线新城东2#公变	630	26.91	504	334.47	334.47
98	南阳镇平	10kV宝供五线三里河出线	630	18.87	504	385.12	385.12
99	南阳镇平	10kV袁中线中心粮站公变	315	36.48	252	137.09	137.09
100	南阳镇平	10kV徐曹线电气厂西公变	500	24.39	400	278.05	278.05
101	南阳镇平	10kV宝供六线红庙南公变	315	22.03	252	182.61	182.61
102	南阳镇平	10kV袁中线银行公变	630	21.72	504	367.16	367.16
103	南阳镇平	10kV城供三线面粉南公变	500	24.5	400	277.50	277.50
104	南阳镇平	10kV袁府线南门公用变1	500	13.48	400	332.60	332.60
105	南阳镇平	10kV徐银线三里河南公变	315	22.16	252	182.20	182.20
106	南阳镇平	10kV宝供七线弹药库公变	315	34.07	252	144.68	144.68
107	南阳镇平	10kV城府线淀粉公变	315	39.46	252	127.70	127.70
108	南阳镇平	10kV徐紫线孟庄公变	500	14.2	400	329.00	329.00
109	南阳镇平	10kV袁府线县政府公变	315	6.43	252	231.75	231.75
110	南阳镇平	10kV袁府线建筑公变	315	22.72	252	180.43	180.43
111	南阳镇平	10kV徐建线审计大楼公变	500	16.68	400	316.60	316.60
112	南阳镇平	10kV袁建线杏花南公变	500	23.29	400	283.55	283.55
113	南阳镇平	10kV袁中线太山庙西公变	400	19.35	320	242.60	242.60
114	南阳镇平	10kV袁医线新城东公变	500	37.85	400	210.75	210.75
115	南阳镇平	10kV徐建线三小北公变	500	41.42	400	192.90	192.90
116	南阳镇平	10kV宝供六线建南3#公变	400	17.46	320	250.16	250.16
117	南阳镇平	10kV袁建线气象灯公变	630	23.48	504	356.08	356.08
118	南阳镇平	10kV袁医线杏花北2#公变	630	15.93	504	403.64	403.64
119	南阳镇平	10kV徐工线西关公变	630	28.58	504	323.95	323.95
120	南阳镇平	10kV徐建线郭庄公变	315	30.73	252	155.20	155.20
121	南阳镇平	10kV徐紫线毛衫北公变	630	25.31	504	344.55	344.55
122	南阳镇平	10kV袁钢线东关小区公变	630	19.47	504	381.34	381.34
123	南阳镇平	10kV袁中线雪中前公变	400	29.83	320	200.68	200.68
124	南阳镇平	10kV徐康线后小店北公变	315	31.14	252	153.91	153.91
125	南阳镇平	10kV宝供七线商贸公变	500	26.44	400	267.80	267.80
126	南阳镇平	10kV袁医线杏花园公变	500	34.18	400	229.10	229.10
127	南阳镇平	10kV徐工线医圣公变	500	22.13	400	289.35	289.35
128	南阳镇平	10kV宝供七线党校路灯公变	500	25.83	400	270.85	270.85
129	南阳镇平	10kV宝供五线桥西南公变	500	25.48	400	272.60	272.60
130	南阳镇平	10kV涅魏线新城西公变	500	18.61	400	306.95	306.95
131	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西2#公变	500	32.23	400	238.85	238.85
132	南阳镇平	10kV袁建线杏花东2#公变	400	19.94	320	240.24	240.24
133	南阳镇平	10kV宝供六线小树林东公变	500	29.76	400	251.20	251.20
134	南阳镇平	10kV徐建线碾坊庄2#公变	500	13.39	400	333.05	333.05
135	南阳镇平	10kV宝供七线建材市场公变	630	29.18	504	320.17	320.17
136	南阳镇平	10kV袁中线幼儿园公变	500	33.72	400	231.40	231.40
137	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线公变	630	27.33	504	331.82	331.82
138	南阳镇平	10kV袁雪线小尧庄公变	500	27.81	400	260.95	260.95
139	南阳镇平	10kV徐银线三里河南2#公变	500	31.49	400	242.55	242.55
140	南阳镇平	10kV徐工线曹中公变	500	30.18	400	249.10	249.10
141	南阳镇平	10kV徐纺线袜厂路灯公变	500	25.3	400	273.50	273.50
142	南阳镇平	10kV袁中线乔氏祠公变	315	33.69	252	145.88	145.88

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

143	南阳镇平	10kV徐建线新城公变	315	28.83	252	161.19	161.19
144	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线2#公变	400	31.07	320	195.72	195.72
145	南阳镇平	10kV徐紫线建业城2#公变	800	4.92	640	600.64	600.64
146	南阳镇平	10kV袁中线土产2#公变	400	0	320	320.00	320.00
147	南阳镇平	10kV徐曹线紫金花园2#公变	400	41.41	320	154.36	154.36
148	南阳镇平	10kV徐曹线涅阳商贸城公变	500	25.96	400	270.20	270.20
149	南阳镇平	10kV袁府线公安2#公变	315	9.09	252	223.37	223.37
150	南阳镇平	10kV徐紫线建业城4#公变	630	9.97	504	441.19	441.19
151	南阳镇平	10kV徐康线中科幼儿园2#公变	400	0	320	320.00	320.00
152	南阳镇平	10kV袁杏线环保局公变	400	4.27	320	302.92	302.92
153	南阳镇平	10kV宝供五线三间房公变	400	17.89	320	248.44	248.44
154	南阳镇平	10kV袁雪线人行公变	630	23.42	504	356.45	356.45
155	南阳镇平	10kV袁供线城区交警队公变	315	28.48	252	162.29	162.29
156	南阳镇平	10kV袁雪线人行东公变	630	23.5	504	355.95	355.95
157	南阳镇平	10kV袁雪线副食品出线公变	500	17.62	400	311.90	311.90
158	南阳镇平	10kV徐银线柳林路口公变	630	15.05	504	409.19	409.19
159	南阳镇平	10kV徐工线曹庄北公变	315	15.83	252	202.14	202.14
160	南阳镇平	10kV徐工线孟庄西公变	500	35.97	400	220.15	220.15
161	南阳镇平	10kV袁建线杏花东公变	630	23.96	504	353.05	353.05
162	南阳镇平	10kV袁雪线一小2#公变	500	29.88	400	250.60	250.60
163	南阳镇平	10kV徐曹线紫金花园公变	400	23.15	320	227.40	227.40
164	南阳镇平	10kV袁建线星港湾公变	1600	12.73	1280	1076.32	1076.32
165	南阳镇平	珠宝大世界	250	20.39	200	149.03	149.03
166	南阳镇平	10kV宝供七线校场公变	500	35.82	400	220.90	220.90
167	南阳镇平	10kV宝供七线校场北公变	500	18.92	400	305.40	305.40
168	南阳镇平	10kV徐纺线消防队公变	500	42.9	400	185.50	185.50
169	南阳镇平	10kV袁府线四门坑公变	500	0	400	400.00	400.00
170	南阳镇平	10kV袁府线有线台公变	400	31.69	320	193.24	193.24
171	南阳镇平	10kV袁医线杏花公变	500	18.07	400	309.65	309.65
172	南阳镇平	10kV徐康线梨园西公变	500	48.12	400	159.40	159.40
173	南阳镇平	10kV徐康线怡平公变	315	33.64	252	146.03	146.03
174	南阳镇平	10kV袁雪线玉雕大世界南变（城区）公变	500	28.12	400	259.40	259.40
175	南阳镇平	10kV袁建线基地公变	500	25.56	400	272.20	272.20
176	南阳镇平	10kV徐银线建环公变	500	20.34	400	298.30	298.30
177	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂公变	500	13.03	400	334.85	334.85
178	南阳镇平	10kV袁建线训练基地南公变	500	26.66	400	266.70	266.70
179	南阳镇平	10kV城供三线镇普南2#公变	1000	0	800	800.00	800.00
180	南阳镇平	10kV徐银线柳林路口2#公变	400	43.62	320	145.52	145.52
181	南阳镇平	10kV徐康线建业2期3#公变	800	4.06	640	607.52	607.52
182	南阳镇平	10kV袁建线东门东公变	500	16.89	400	315.55	315.55
183	南阳镇平	10kV城供二线地质队南公变	160	15.17	128	103.73	103.73
184	南阳镇平	10kV袁中线北大街公变	315	18.95	252	192.31	192.31
185	南阳镇平	10kV宝供五线建安公变	500	24.86	400	275.70	275.70
186	南阳镇平	10kV徐康线县医院2#公变	315	42.92	252	116.80	116.80
187	南阳镇平	10kV袁雪线校场北2#公变	400	33.78	320	184.88	184.88
188	南阳镇平	10kV徐纺线五官科公变	400	15.86	320	256.56	256.56
189	南阳镇平	10kV宝供五线华艺公变	630	17.89	504	391.29	391.29

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

190	南阳镇平	10kV徐纺线袜灯2#公变	500	29.96	400	250.20	250.20
191	南阳镇平	10kV袁府线四小公变	630	33.17	504	295.03	295.03
192	南阳镇平	10kV宝供五线楼房南公变	500	32.22	400	238.90	238.90
193	南阳镇平	10kV袁雪线一小公变	500	27.24	400	263.80	263.80
194	南阳镇平	10kV袁中线鄢家街公变	315	25.6	252	171.36	171.36
195	南阳镇平	10kV袁建线县医院东公变	400	45.75	320	137.00	137.00
196	南阳镇平	10kV袁医线新城东3#公变	200	14.62	160	130.76	130.76
197	南阳镇平	10kV袁中线东关西公变	630	11.53	504	431.36	431.36
198	南阳镇平	10kV袁府线校场2#西公变	400	23.08	320	227.68	227.68
199	南阳镇平	10kV城供一线乔庄公变	500	20.77	400	296.15	296.15
200	南阳镇平	10kV徐康线建业2期2#公变	800	3.06	640	615.52	615.52
201	南阳镇平	10kV徐康线梨园2#公变	400	19.63	320	241.48	241.48
202	南阳镇平	10kV宝供五线南砖2#公变	315	21.55	252	184.12	184.12
203	南阳镇平	10kV袁府线五交化公变	400	25.23	320	219.08	219.08
204	南阳镇平	10kV徐紫线检察院外出线	400	18.04	320	247.84	247.84
205	南阳镇平	10kV徐曹线太极小区公变	315	25.83	252	170.64	170.64
206	南阳镇平	10kV徐康线梨园公变	500	20.81	400	295.95	295.95
207	南阳镇平	10kV袁建线北车站路灯公变	500	28.36	400	258.20	258.20
208	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂公变	100	8	80	72.00	72.00
209	南阳镇平	10kV徐建线新城中公变	400	28.36	320	206.56	206.56
210	南阳镇平	10kV徐曹线锦绣园公变	250	7.03	200	182.43	182.43
211	南阳镇平	10kV袁医线杏花2#公变	400	15.49	320	258.04	258.04
212	南阳镇平	保卫变	315	31.23	252	153.63	153.63
213	南阳镇平	10kV袁建线东工贸公变	630	18.5	504	387.45	387.45
214	南阳镇平	10kV徐曹线农修南公变	630	0	504	504.00	504.00
215	南阳镇平	10kV宝供五线地产品南公变	500	31.48	400	242.60	242.60
216	南阳镇平	10kV宝供五线南门砖厂公变	315	15.89	252	201.95	201.95
217	南阳镇平	10kV袁雪线茂盛店北公变	400	30.43	320	198.28	198.28
218	南阳镇平	10kV城供三线红庙公变	630	16.59	504	399.48	399.48
219	南阳镇平	10kV徐紫线前小店公变	630	29.18	504	320.17	320.17
220	南阳镇平	10kV城供三线酒厂公变	500	21.59	400	292.05	292.05
221	南阳镇平	10kV城供二线检查公变	315	20.12	252	188.62	188.62
222	南阳镇平	10kV宝供五线桥西公变	315	29.48	252	159.14	159.14
223	南阳镇平	10kV袁府线五交化南公变	500	24.69	400	276.55	276.55
224	南阳镇平	10kV徐银线纪检委配变公变	315	18.65	252	193.25	193.25
225	南阳镇平	10kV徐紫线检察院北公变	200	25.39	160	109.22	109.22
226	南阳镇平	10kV城供一线东大仓公变	250	20.18	200	149.55	149.55
227	南阳镇平	10kV袁府线县委公变	500	16.75	400	316.25	316.25
228	南阳镇平	10kV徐纺线炼染公变	500	39.17	400	204.15	204.15
229	南阳镇平	10kV宝供五线三里河2#公变	500	20.48	400	297.60	297.60
230	南阳镇平	10kV徐康线建业2期5#公变	800	1.38	640	628.96	628.96
231	南阳镇平	10kV徐纺线福康小区公变	250	10.18	200	174.55	174.55
232	南阳镇平	10kV徐康线建业2期6#公变	500	3.56	400	382.20	382.20
233	南阳镇平	10kV徐工线西关路灯公变	630	19.45	504	381.47	381.47
234	南阳镇平	10kV宝供七线县长西公变	500	28.18	400	259.10	259.10
235	南阳镇平	10kV城供三线镇菩路南公变	315	40.29	252	125.09	125.09
236	南阳镇平	10kV宝供六线小树林中公变	400	19.91	320	240.36	240.36

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

237	南阳镇平	10kV袁雪线雪枫路公变	500	47.2	400	164.00	164.00
238	南阳镇平	10kV城供三线农机东公变	315	30.84	252	154.85	154.85
239	南阳镇平	10kV袁医线杏花北公变	500	21.27	400	293.65	293.65
240	南阳镇平	10kV城府线淀粉西公变	400	25.26	320	218.96	218.96
241	南阳镇平	10kV徐工线光学口南公变	315	11.96	252	214.33	214.33
242	南阳镇平	10kV袁中线校场2#公变	500	31.79	400	241.05	241.05
243	南阳镇平	10kV袁雪线一小3#公变	500	24.35	400	278.25	278.25
244	南阳镇平	10kV宝供五线三里河公变	500	24.75	400	276.25	276.25
245	南阳镇平	10kV袁建线东门东2#公变	315	35.94	252	138.79	138.79
246	南阳镇平	10kV宝供六线小林西公变	315	45.63	252	108.27	108.27
247	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头2#公变	500	5.17	400	374.15	374.15
248	南阳镇平	10kV徐康线梨园东公变	400	36.86	320	172.56	172.56
249	南阳镇平	10kV袁雪线自来水公变	315	19.22	252	191.46	191.46
250	南阳镇平	10kV徐康线海泡西公变	315	26.42	252	168.78	168.78
251	南阳镇平	10kV徐工线检查北公变	400	20.32	320	238.72	238.72
252	南阳镇平	10kV城供三线南门南公变	500	26.75	400	266.25	266.25
253	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头变公变	315	18.96	252	192.28	192.28
254	南阳镇平	10kV宝供七线计生委公变	630	7.99	504	453.66	453.66
255	南阳镇平	10kV宝供五线局家属楼公变	315	30.21	252	156.84	156.84
256	南阳镇平	10kV徐工线振兴桥2#公变	400	36.08	320	175.68	175.68
257	南阳镇平	10kV徐康线建业2期商业公变	800	11.48	640	548.16	548.16
258	南阳镇平	10kV袁建线银行北公变	315	54.95	252	78.91	78.91
259	南阳镇平	10kV徐银线商贸城南2#公变	400	10.77	320	276.92	276.92
260	南阳镇平	10kV袁医线一里沟2#公变	500	27.67	400	261.65	261.65
261	南阳镇平	10kV徐紫线紫金城公变	500	18.07	400	309.65	309.65
262	南阳镇平	10kV徐工线税务局公变	630	36.1	504	276.57	276.57
263	南阳镇平	10kV宝供六线弹药库南公变	500	26.71	400	266.45	266.45
264	南阳镇平	10kV袁雪线安国北公变	500	24.55	400	277.25	277.25
265	南阳镇平	10kV徐工线光学口公变	315	31.99	252	151.23	151.23
266	南阳镇平	10kV徐纺线南场出线公变	315	40.93	252	123.07	123.07
267	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂东公变	630	25.89	504	340.89	340.89
268	南阳镇平	10kV袁中线土产公变	630	80.92	504	-5.80	负载率超过80%，不宜新接入负荷
269	南阳镇平	10kV涅魏线新城区2#公变	500	21.72	400	291.40	291.40
270	南阳镇平	10kV袁雪线安国公变	500	38.56	400	207.20	207.20
271	南阳镇平	10kV徐工线运东公变	500	19.73	400	301.35	301.35
272	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西公变	630	21.33	504	369.62	369.62
273	南阳镇平	10kV袁建线东门西台公变	630	15.62	504	405.59	405.59
274	南阳镇平	10kV袁府线县委外出线公变	500	12.23	400	338.85	338.85
275	南阳镇平	10kV宝供六线建南公变	400	39.64	320	161.44	161.44
276	南阳镇平	10kV徐建线机电公变	500	26.66	400	266.70	266.70
277	南阳镇平	10kV徐紫线建业城3#公变	800	4.09	640	607.28	607.28
278	南阳镇平	10kV徐纺线所前公变	630	18.1	504	389.97	389.97
279	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库公变	630	22.66	504	361.24	361.24
280	南阳镇平	10kV城供三线知青东公变	315	22.9	252	179.87	179.87
281	南阳镇平	10kV袁府线公安公变	500	17.17	400	314.15	314.15
282	南阳镇平	10kV徐纺线卫生局公变	630	36.52	504	273.92	273.92

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

283	南阳镇平	10kV城供一线杨线庄东公变	315	11.88	252	214.58	214.58
284	南阳镇平	10kV徐工线医圣西公变	630	25.22	504	345.11	345.11
285	南阳镇平	10kV袁医线杏花北4#公变	400	32.06	320	191.76	191.76
286	南阳镇平	10kV城供三线面粉厂南2#台变	315	28.06	252	163.61	163.61
287	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社2#公变	400	27.67	320	209.32	209.32
288	南阳镇平	10kV宝供五线华艺2#公变	200	27.56	160	104.88	104.88
289	南阳镇平	10kV袁中线察院口2#公变	315	0	252	252.00	252.00
290	南阳镇平	10kV徐建线西科技公变	630	15.66	504	405.34	405.34
291	南阳镇平	10kV徐纺线园中园公变	315	37.32	252	134.44	134.44
292	南阳镇平	10kV宝供七线审计公变	500	30.24	400	248.80	248.80
293	南阳镇平	10kV袁雪线气象东公变	315	13.73	252	208.75	208.75
294	南阳镇平	10kV徐银线三里河南3#公变	400	17.19	320	251.24	251.24
295	南阳镇平	10kV袁医线镇普公变	500	26.29	400	268.55	268.55
296	南阳镇平	10kV袁医线一里沟公变	500	31.27	400	243.65	243.65
297	南阳镇平	10kV袁雪线北关2#公变	400	27.31	320	210.76	210.76
298	南阳镇平	10kV彭乡线韩官寺公变	200	10.22	160	139.56	139.56
299	南阳镇平	10kV安供五线赵庄大吕庄公变	200	13.83	160	132.34	132.34
300	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺河岔公变	200	13.5	160	133.00	133.00
301	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄公变	100	123.48	80	-43.48	负载率超过80%，不宜新接入负荷
302	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄2#公变	200	23.77	160	112.46	112.46
303	南阳镇平	10kV安供二线何寨南公变	200	14.47	160	131.06	131.06
304	南阳镇平	10kV安供二线何寨2#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
305	南阳镇平	10kV安供三线朱庄东公变	200	20.9	160	118.20	118.20
306	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水13#公变	200	0	160	160.00	160.00
307	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄东公变	200	8.15	160	143.70	143.70
308	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄东机井公变	100	0.24	80	79.76	79.76
309	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水16#公变（机井）	100	36.65	80	43.35	43.35
310	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东公变	200	3.53	160	152.94	152.94
311	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄2#公变	200	9.52	160	140.96	140.96
312	南阳镇平	10kV安供三线姜庄公变	315	9.8	252	221.13	221.13
313	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄公变	315	10.84	252	217.85	217.85
314	南阳镇平	10kV袁供线南郭庄2#公变	200	22.03	160	115.94	115.94
315	南阳镇平	10kV袁供线交警队3#公变	400	17.4	320	250.40	250.40
316	南阳镇平	10kV彭供一线乡直1公变	400	16.55	320	253.80	253.80
317	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄公变	200	12.24	160	135.52	135.52
318	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗公变	200	16.77	160	126.46	126.46
319	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南公变	200	5.16	160	149.68	149.68
320	南阳镇平	交警队2#	315	27.04	252	166.82	166.82
321	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙公变	200	16.38	160	127.24	127.24
322	南阳镇平	10kV安供四线线凉北公变	100	22.59	80	57.41	57.41
323	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营公变	315	13.53	252	209.38	209.38
324	南阳镇平	10kV彭北线马王庄公变	200	11.27	160	137.46	137.46
325	南阳镇平	10kV宝供二线农场北公变	200	45.42	160	69.16	69.16
326	南阳镇平	10kV袁供线桐树庄公变	100	27.63	80	52.37	52.37
327	南阳镇平	10kV宝供三线陈园公变	100	16.88	80	63.12	63.12
328	南阳镇平	10kV彭供一线刘庄公变	200	14.65	160	130.70	130.70

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

329	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池2#公变	200	8.86	160	142.28	142.28
330	南阳镇平	10kV安供二线2013小农水何寨东机井公变	200	0	160	160.00	160.00
331	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水大吕庄西北机井公变	200	0	160	160.00	160.00
332	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田遇仙桥9#公变（杨	100	0	80	80.00	80.00
333	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田刘张营22#公变（杨	100	0	80	80.00	80.00
334	南阳镇平	10kV徐环线徐桥3#公变	400	16.01	320	255.96	255.96
335	南阳镇平	10kV彭乡线关庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
336	南阳镇平	10kV彭乡线郭营公变	200	2.71	160	154.58	154.58
337	南阳镇平	10kV彭北线梁洼河东公变	200	14.84	160	130.32	130.32
338	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄南机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
339	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥2#公变	400	8.58	320	285.68	285.68
340	南阳镇平	10kV宝供六线边庄2#公变	315	30.03	252	157.41	157.41
341	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄2#公变	100	34.35	80	45.65	45.65
342	南阳镇平	10kV彭北线田岗2#公变	160	7.27	128	116.37	116.37
343	南阳镇平	10kV袁钢线泰山庙东公变	500	21.88	400	290.60	290.60
344	南阳镇平	10kV宝供八线大坟庄公变	400	7.79	320	288.84	288.84
345	南阳镇平	10kV彭乡线姜家庄公变	160	11.33	128	109.87	109.87
346	南阳镇平	10kV宝供三线于盘东公变	100	42.7	80	37.30	37.30
347	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里2#公变	630	4.88	504	473.26	473.26
348	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇6#公变	630	3.99	504	478.86	478.86
349	南阳镇平	10kV安供五线魏庄公变	200	12.13	160	135.74	135.74
350	南阳镇平	10kV彭乡线司营西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
351	南阳镇平	10kV彭供一线乡直3公变	400	15.18	320	259.28	259.28
352	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄2#公变	200	13.67	160	132.66	132.66
353	南阳镇平	10kV安供三线余寨2#东公变	200	11.69	160	136.62	136.62
354	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营2#公变	200	10.1	160	139.80	139.80
355	南阳镇平	10kV宝供八线鄆家庄北公变	400	25.31	320	218.76	218.76
356	南阳镇平	10kV安供五线刘中公变	200	32.82	160	94.36	94.36
357	南阳镇平	10kV彭乡线小王庄公变	315	8.81	252	224.25	224.25
358	南阳镇平	10kV彭乡线柴庄公变	200	13.55	160	132.90	132.90
359	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池公变	200	15.98	160	128.04	128.04
360	南阳镇平	10kV安供三线堰岔公变	200	20.28	160	119.44	119.44
361	南阳镇平	10kV彭供一线韩开发区公变	315	26.11	252	169.75	169.75
362	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄东公变	200	11.84	160	136.32	136.32
363	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄3#公变	100	0	80	80.00	80.00
364	南阳镇平	10kV彭供一线开发区东公变	400	8.93	320	284.28	284.28
365	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙柳竹泉西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
366	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄2#公变	200	4.41	160	151.18	151.18
367	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通机井北公变	100	0.02	80	79.98	79.98
368	南阳镇平	10kV彭北线张庄西机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
369	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂西公变	100	0.04	80	79.96	79.96
370	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄8#公变（杨	100	0	80	80.00	80.00
371	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄西机井公变	100	3.86	80	76.14	76.14
372	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里1#公变	630	3.79	504	480.12	480.12
373	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄西公变	315	0.65	252	249.95	249.95
374	南阳镇平	10kV袁供线南吴庄2#公变	200	10.56	160	138.88	138.88
375	南阳镇平	10kV城环线边庄河湾2#公变	200	11.43	160	137.14	137.14

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

376	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府4#公变	800	3.19	640	614.48	614.48
377	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期3#公变	800	2.58	640	619.36	619.36
378	南阳镇平	10kV宝供六线牛王庙村小凉亭公变	200	22.46	160	115.08	115.08
379	南阳镇平	10kV宝供一线七里庄北公变	315	8.25	252	226.01	226.01
380	南阳镇平	10kV城供三线郭家庄4#公变	630	35.89	504	277.89	277.89
381	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂南公变	200	8.4	160	143.20	143.20
382	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田遇仙桥5#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
383	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期5#公变	800	0.86	640	633.12	633.12
384	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄3#公变	200	28.01	160	103.98	103.98
385	南阳镇平	10kV彭乡线司营中公变	100	0.1	80	79.90	79.90
386	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄高标准农田西公变（机井）	100	0.03	80	79.97	79.97
387	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡南公变	200	13.76	160	132.48	132.48
388	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园2#公变	630	5.56	504	468.97	468.97
389	南阳镇平	10kV彭北线范庄芮营公变	200	9.2	160	141.60	141.60
390	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区4#公变	800	0.58	640	635.36	635.36
391	南阳镇平	10kV安供二线安子营3#公变	315	43.67	252	114.44	114.44
392	南阳镇平	10kV宝供二线小农水1#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
393	南阳镇平	10kV安供三线邱庄北公变	160	45.82	128	54.69	54.69
394	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄东公变	315	3.77	252	240.12	240.12
395	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄18#公变（机井）	100	0.19	80	79.81	79.81
396	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营北公变	200	0	160	160.00	160.00
397	南阳镇平	10kV宝供三线小西营东公变	200	9.51	160	140.98	140.98
398	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池公变	200	7.17	160	145.66	145.66
399	南阳镇平	10kV安供二线何寨南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
400	南阳镇平	10kV彭北线李和庄北公变	200	14.41	160	131.18	131.18
401	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
402	南阳镇平	10kV彭乡线宋营北公变	200	14.8	160	130.40	130.40
403	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶石洼公变	100	15.19	80	64.81	64.81
404	南阳镇平	10kV安供二线安子营南2#公变	100	22.38	80	57.62	57.62
405	南阳镇平	10kV彭供一线辽庄公变	100	1.85	80	78.15	78.15
406	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄东公变	200	7.01	160	145.98	145.98
407	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄南公变	200	4.29	160	151.42	151.42
408	南阳镇平	10kV宝供六线大黄庄2#公用变	200	0	160	160.00	160.00
409	南阳镇平	10kV彭北线田营公变	100	19.88	80	60.12	60.12
410	南阳镇平	10kV城环线边庄公变	250	22.99	200	142.53	142.53
411	南阳镇平	10kV彭乡线司营北公变	200	22.91	160	114.18	114.18
412	南阳镇平	10kV宝供一线小刘营公变	400	11.9	320	272.40	272.40
413	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄公变	200	9.2	160	141.60	141.60
414	南阳镇平	10kV安供三线土地整理安子营2#公变	30	0	24	24.00	24.00
415	南阳镇平	10kV安供三线土地整理王洼9#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
416	南阳镇平	10kV彭供一线柳园2#公变	200	18.08	160	123.84	123.84
417	南阳镇平	10kV安供二线乡直东2#公变	200	40.7	160	78.60	78.60
418	南阳镇平	10kV袁供线北四里沟公变	200	23.53	160	112.94	112.94
419	南阳镇平	10kV安供五线草王庄南2#公变	315	2.74	252	243.37	243.37
420	南阳镇平	10kV彭供一线任庄公变	100	16.39	80	63.61	63.61
421	南阳镇平	10kV徐建线木庄2#公变	500	25.47	400	272.65	272.65
422	南阳镇平	10kV袁钢线四里沟公变	250	25.03	200	137.43	137.43

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

423	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥公变	200	33.72	160	92.56	92.56
424	南阳镇平	10kV安供三线唐营公变	200	13.59	160	132.82	132.82
425	南阳镇平	10kV彭北线小范庄井井通公变	400	0.21	320	319.16	319.16
426	南阳镇平	10kV彭乡线宋营南机井公变	100	0	80	80.00	80.00
427	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡东公变	315	11.55	252	215.62	215.62
428	南阳镇平	10kV宝供三线大于盘西公变	250	29.09	200	127.28	127.28
429	南阳镇平	10kV安供三线小农水21#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
430	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北2#公变	200	18.15	160	123.70	123.70
431	南阳镇平	10kV彭北线李和庄南公变(机井)	315	15.89	252	201.95	201.95
432	南阳镇平	10kV安供三线小农水19#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
433	南阳镇平	10kV徐普线慕庄村木庄3#公变	400	55.74	320	97.04	97.04
434	南阳镇平	10kV安供三线余寨吴其庙公变	400	8.71	320	285.16	285.16
435	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶吴庄南公变	200	10.01	160	139.98	139.98
436	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北3#公变	315	15.82	252	202.17	202.17
437	南阳镇平	10kV安供五线刘张营邱庄东公变	200	13.6	160	132.80	132.80
438	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期7#公变	800	3.14	640	614.88	614.88
439	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东3#公变	400	24.85	320	220.60	220.60
440	南阳镇平	10kV安供五线刘营西公变	200	15.17	160	129.66	129.66
441	南阳镇平	10kV宝供二线白坡村部公变	200	16.93	160	126.14	126.14
442	南阳镇平	10kV安供五线王洼杨堂公变	200	19.92	160	120.16	120.16
443	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村小马营3#公变	200	19.67	160	120.66	120.66
444	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄北2#公变	315	25.3	252	172.31	172.31
445	南阳镇平	10kV彭北线康庄2#公变	100	24.9	80	55.10	55.10
446	南阳镇平	10kV安供二线凉西3#公变	200	10.18	160	139.64	139.64
447	南阳镇平	10kV安供三线李庄公变	315	28.53	252	162.13	162.13
448	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡公变	200	14.87	160	130.26	130.26
449	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇3#公变	500	5.08	400	374.60	374.60
450	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西2#公变	200	12.84	160	134.32	134.32
451	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营2#公变	200	13.62	160	132.76	132.76
452	南阳镇平	10kV宝供一线程庄公变	250	16.81	200	157.98	157.98
453	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄南公变	200	12.42	160	135.16	135.16
454	南阳镇平	10kV彭乡线宋营西公变	200	10.28	160	139.44	139.44
455	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼12#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
456	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄2#公变(机井)	100	0.03	80	79.97	79.97
457	南阳镇平	10kV徐银线柳林西公变	400	20.64	320	237.44	237.44
458	南阳镇平	10kV安供三线安子营变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
459	南阳镇平	10kV安供三线小农水20#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
460	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄南公变	200	17.66	160	124.68	124.68
461	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄东公用变	400	27.86	320	208.56	208.56
462	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北2#公用变	400	26.06	320	215.76	215.76
463	南阳镇平	10kV宝供一线小农水2#公变(机井)	315	5.76	252	233.86	233.86
464	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西公变	100	9.7	80	70.30	70.30
465	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园3#公变	630	6.09	504	465.63	465.63
466	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥东公变	400	46.8	320	132.80	132.80
467	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄2#公变	200	24.38	160	111.24	111.24
468	南阳镇平	10kV宝供六线李家庄南公用变	200	7.05	160	145.90	145.90
469	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙西公变	250	12.47	200	168.83	168.83

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

470	南阳镇平	10kV彭北线魏庄公变	200	7.18	160	145.64	145.64
471	南阳镇平	10kV袁供线公路南2#公变	400	35.44	320	178.24	178.24
472	南阳镇平	10kV彭北线彭营村西公变	200	6.58	160	146.84	146.84
473	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄4#机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
474	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水15#公变	200	0	160	160.00	160.00
475	南阳镇平	10kV安供三线赵庄南2#公变	200	7.15	160	145.70	145.70
476	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺村信庄1号机井公变	100	0.08	80	79.92	79.92
477	南阳镇平	10kV安供三线安子营2#公变	200	31.5	160	97.00	97.00
478	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水8#公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
479	南阳镇平	10kV宝供二线小农水3#公变（机井）	100	7.35	80	72.65	72.65
480	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期1#公变	800	0.69	640	634.48	634.48
481	南阳镇平	10kV宝供二线马庄2#公变	200	17.07	160	125.86	125.86
482	南阳镇平	10kV彭供一线镇直公变	400	30.01	320	199.96	199.96
483	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼北公变	200	13.43	160	133.14	133.14
484	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄东公变	200	10.79	160	138.42	138.42
485	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期8#公变	800	2.98	640	616.16	616.16
486	南阳镇平	10kV宝供八线大马营北公变	100	14.05	80	65.95	65.95
487	南阳镇平	10kV宝供六线法院口2#公变	100	36.89	80	43.11	43.11
488	南阳镇平	10kV袁供线南四里沟公变	315	16.3	252	200.66	200.66
489	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府2#公变	800	1.35	640	629.20	629.20
490	南阳镇平	10kV安供三线余寨东公变	200	11.97	160	136.06	136.06
491	南阳镇平	10kV彭北线河上1#公变	160	9.81	128	112.30	112.30
492	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
493	南阳镇平	10kV彭供一线小禾庄公变	200	4.77	160	150.46	150.46
494	南阳镇平	10kV彭供一线花生市场公变	400	17.03	320	251.88	251.88
495	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄东公变	200	0.96	160	158.08	158.08
496	南阳镇平	10kV安供三线2013小农水倪家庄东机井公变	200	0	160	160.00	160.00
497	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄高标准农田东公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
498	南阳镇平	10kV彭乡线黄洛连西（机井）公变	100	0.02	80	79.98	79.98
499	南阳镇平	10kV安供三线廖北地公变	100	14.63	80	65.37	65.37
500	南阳镇平	10kV安供三线梨园南公变	315	7.11	252	229.60	229.60
501	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村大胡营1号机井公变	100	0.42	80	79.58	79.58
502	南阳镇平	10kV宝供六线华阳驾校公变	200	22.62	160	114.76	114.76
503	南阳镇平	10kV安供三线刘中2#公变	200	10.47	160	139.06	139.06
504	南阳镇平	10kV彭乡线李庄东公变	100	30.1	80	49.90	49.90
505	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡西1号机井公变	100	0.1	80	79.90	79.90
506	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田史坡4#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
507	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田耿梁庄1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
508	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄公变	200	20.06	160	119.88	119.88
509	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄3#公变	315	8.51	252	225.19	225.19
510	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄北公变（机井）	100	3.36	80	76.64	76.64
511	南阳镇平	10kV安供三线堰岔村小农水14#公变（机井）	100	2.45	80	77.55	77.55
512	南阳镇平	10kV安供五线常庄公变	200	8.41	160	143.18	143.18
513	南阳镇平	10kV宝供三线小西营100公变	200	13.55	160	132.90	132.90
514	南阳镇平	10kV安供五线凉水井井井通2#公变	100	16.94	80	63.06	63.06
515	南阳镇平	10kV安供三线土地整理王洼10#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
516	南阳镇平	10kV彭供一线候庄公变	200	4.67	160	150.66	150.66

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

517	南阳镇平	10kV安供五线刘营公变	200	8.66	160	142.68	142.68
518	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄东公变	315	26.14	252	169.66	169.66
519	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北公变	200	23.82	160	112.36	112.36
520	南阳镇平	10kV彭北线吉庄公变	315	4.18	252	238.83	238.83
521	南阳镇平	10kV安供五线刘张营孙庄公变	100	12.45	80	67.55	67.55
522	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄2#公用变	400	15.52	320	257.92	257.92
523	南阳镇平	10kV彭供一线镇直北公变	400	5.72	320	297.12	297.12
524	南阳镇平	10kV宝供八线牛黄庄公变	250	22.04	200	144.90	144.90
525	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄公变	200	20.02	160	119.96	119.96
526	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄公变	200	34.8	160	90.40	90.40
527	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营公变	200	16.33	160	127.34	127.34
528	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水2#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
529	南阳镇平	10kV彭乡线李庄公变	100	21.79	80	58.21	58.21
530	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南公变	315	30.7	252	155.30	155.30
531	南阳镇平	10kV安供三线王洼杜庄公变	200	17.32	160	125.36	125.36
532	南阳镇平	10kV彭北线田庄公变	200	12.57	160	134.86	134.86
533	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池3#公变	200	10.06	160	139.88	139.88
534	南阳镇平	10kV安供五线宋庄刘营公变	100	10.45	80	69.55	69.55
535	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄公变	200	10.45	160	139.10	139.10
536	南阳镇平	10kV宝供一线安子营刁坡小张村公变	200	9.98	160	140.04	140.04
537	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄北2#公变	100	18.73	80	61.27	61.27
538	南阳镇平	10kV彭北线关中岗公变	100	16.88	80	63.12	63.12
539	南阳镇平	10kV安供三线王洼村部公变	100	9.05	80	70.95	70.95
540	南阳镇平	10kV徐环线徐桥2#公变	315	27.7	252	164.75	164.75
541	南阳镇平	10kV宝供八线王洼公变	315	19.77	252	189.72	189.72
542	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库2#公变	400	14.06	320	263.76	263.76
543	南阳镇平	10kV袁供线公路南公变	500	29.84	400	250.80	250.80
544	南阳镇平	10kV宝供二线马庄公变	200	20.42	160	119.16	119.16
545	南阳镇平	10kV宝供一线彭庄台公变	200	17.76	160	124.48	124.48
546	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田姜庄13#公变（机井）	100	2.44	80	77.56	77.56
547	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄2#公变	200	7.14	160	145.72	145.72
548	南阳镇平	10kV安供五线草王庄公变	200	12.94	160	134.12	134.12
549	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄公变	200	8.95	160	142.10	142.10
550	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡西公变	315	12.88	252	211.43	211.43
551	南阳镇平	10kV彭北线李和庄公变	200	12.26	160	135.48	135.48
552	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东3#公变	400	21.47	320	234.12	234.12
553	南阳镇平	10kV安供三线邱庄公变	200	23.54	160	112.92	112.92
554	南阳镇平	10kV袁钢线太山庙公变	400	5.3	320	298.80	298.80
555	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄公变	100	20.83	80	59.17	59.17
556	南阳镇平	10kV安供五线土地整理王洼11#公变	200	0.04	160	159.92	159.92
557	南阳镇平	10kV安供五线刘营东公变	250	8.21	200	179.48	179.48
558	南阳镇平	10kV安供三线曹堂公变	315	9.11	252	223.30	223.30
559	南阳镇平	10kV安供二线凉西2#公变	400	24.17	320	223.32	223.32
560	南阳镇平	10kV宝供八线李家庄公变	315	18.02	252	195.24	195.24
561	南阳镇平	10kV宝供八线大马营农排公变（机井）	100	1.96	80	78.04	78.04
562	南阳镇平	10kV徐普线徐桥木庄西公变	500	28.85	400	255.75	255.75
563	南阳镇平	10kV宝供八线周半坡公变	200	29.73	160	100.54	100.54

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

564	南阳镇平	10kV彭北线邓湾公变	315	11.71	252	215.11	215.11
565	南阳镇平	10kV彭供一线孟李庄公变	200	17.46	160	125.08	125.08
566	南阳镇平	10kV袁供线南张庄郭庄公变	200	9.9	160	140.20	140.20
567	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄安庄公变	200	15.98	160	128.04	128.04
568	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄北公变	400	24.96	320	220.16	220.16
569	南阳镇平	10kV新雪线检察院东公变	200	31.19	160	97.62	97.62
570	南阳镇平	10kV彭乡线李庄中公变(机井)	400	10.66	320	277.36	277.36
571	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府3#公变	800	3.35	640	613.20	613.20
572	南阳镇平	10kV彭供一线秦营西井井通机井公变	100	11.61	80	68.39	68.39
573	南阳镇平	10kV安供三线梨园西公变	400	9.41	320	282.36	282.36
574	南阳镇平	10kV彭乡线关庄公变	200	9.83	160	140.34	140.34
575	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄公变	50	26.56	40	26.72	26.72
576	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营公变	200	16.98	160	126.04	126.04
577	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶公变	315	9.21	252	222.99	222.99
578	南阳镇平	10kV彭供一线乡直北公变	400	33.72	320	185.12	185.12
579	南阳镇平	10kV彭北线王太沟公变	100	12.47	80	67.53	67.53
580	南阳镇平	10kV宝供二线史坡公变	250	24.98	200	137.55	137.55
581	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄2#公变	200	15.1	160	129.80	129.80
582	南阳镇平	10kV徐环线徐桥公变	500	32.71	400	236.45	236.45
583	南阳镇平	10kV宝供一线信庄公变	250	11.21	200	171.98	171.98
584	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东公变	400	20.25	320	239.00	239.00
585	南阳镇平	10kV宝供八线大马营2#公变	200	23.59	160	112.82	112.82
586	南阳镇平	10kV安供三线柳庄公变	200	8.79	160	142.42	142.42
587	南阳镇平	10kV彭北线段沟2#公变	200	13.21	160	133.58	133.58
588	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北公变	500	20.82	400	295.90	295.90
589	南阳镇平	10kV安供五线草王庄东公变	400	8.54	320	285.84	285.84
590	南阳镇平	10kV彭北线梁洼东公变	315	11.47	252	215.87	215.87
591	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥2#公变	315	14.05	252	207.74	207.74
592	南阳镇平	10kV新雪线五里河公变	400	13.43	320	266.28	266.28
593	南阳镇平	10kV彭北线河上公变	200	9.84	160	140.32	140.32
594	南阳镇平	10kV安供二线乡直公变	400	24.84	320	220.64	220.64
595	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄2#公变	100	34.96	80	45.04	45.04
596	南阳镇平	10kV袁供线南张庄2#公变	315	35.12	252	141.37	141.37
597	南阳镇平	10kV安供五线大张庄公变	200	8.25	160	143.50	143.50
598	南阳镇平	10kV彭北线范庄公变	200	11.94	160	136.12	136.12
599	南阳镇平	10kV宝供八线王庄2#公变	200	15.05	160	129.90	129.90
600	南阳镇平	10kV彭供一线大马庄公变	100	29.71	80	50.29	50.29
601	南阳镇平	10kV彭供一线秦营公变	200	11.4	160	137.20	137.20
602	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟2#公变	315	16.26	252	200.78	200.78
603	南阳镇平	10kV宝供二线大胡营台公变	200	9.76	160	140.48	140.48
604	南阳镇平	10kV安供五线凉水井井井通公变	50	0	40	40.00	40.00
605	南阳镇平	10kV安供五线土地整理草王庄北18#公变	30	47.84	24	9.65	9.65
606	南阳镇平	10kV安供五线小农水25#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
607	南阳镇平	10kV宝供三线陈园2#公变	200	17.47	160	125.06	125.06
608	南阳镇平	10kV宝供二线店子沟公变	400	10.21	320	279.16	279.16
609	南阳镇平	10kV彭北线田岗公变	250	10.23	200	174.43	174.43
610	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区3#公变	800	0.81	640	633.52	633.52

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

611	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
612	南阳镇平	10kV彭乡线司营东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
613	南阳镇平	10kV宝供五线温馨家园4#公变	630	4.77	504	473.95	473.95
614	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府6#公变	500	4.82	400	375.90	375.90
615	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄南机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
616	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田史坡3#公变（机井）	200	1.27	160	157.46	157.46
617	南阳镇平	10kV安供三线姜庄东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
618	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗村陈园机井公变	100	0	80	80.00	80.00
619	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北井井通机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
620	南阳镇平	10kV安供三线余寨小农水11#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
621	南阳镇平	10kV宝供三线于盘南公变	315	21.41	252	184.56	184.56
622	南阳镇平	10kV彭北线小梁庄公变	100	20.09	80	59.91	59.91
623	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄北2#公用变（机井）	400	14.17	320	263.32	263.32
624	南阳镇平	10kV彭北线冯营北公变	400	12.11	320	271.56	271.56
625	南阳镇平	10kV安供五线草王庄郭庄公变	200	7.59	160	144.82	144.82
626	南阳镇平	10kV彭北线梁洼社区公变	400	9.11	320	283.56	283.56
627	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄东公变	500	10.98	400	345.10	345.10
628	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西井井通机井公变（机井）	100	9.53	80	70.47	70.47
629	南阳镇平	10kV新雪线周老庄公变	200	28.79	160	102.42	102.42
630	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄公变	200	5.94	160	148.12	148.12
631	南阳镇平	10kV彭供一线邓庄公变	200	8.13	160	143.74	143.74
632	南阳镇平	10kV彭乡线司营1#公变	200	10	160	140.00	140.00
633	南阳镇平	10kV彭北线苇子池康庄东公变	200	14.55	160	130.90	130.90
634	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄2公变	500	32.51	400	237.45	237.45
635	南阳镇平	10kV安供五线裴庄公变	200	9.81	160	140.38	140.38
636	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄公变	200	21	160	118.00	118.00
637	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄公变	200	11.57	160	136.86	136.86
638	南阳镇平	10kV彭北线万庄公变	200	5.81	160	148.38	148.38
639	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙鄢岗公变	160	27.28	128	84.35	84.35
640	南阳镇平	10kV宝供三线小于盘公变	200	17.69	160	124.62	124.62
641	南阳镇平	10kV宝供一线信庄东公变	200	30.1	160	99.80	99.80
642	南阳镇平	10kV宝供一线土地整理26#林场东公变	200	0.01	160	159.98	159.98
643	南阳镇平	10kV安供五线王洼东公变	125	22.43	100	71.96	71.96
644	南阳镇平	10kV彭供一线朗庄公变	100	11.81	80	68.19	68.19
645	南阳镇平	10kV宝供三线小徐岗公变	100	9.77	80	70.23	70.23
646	南阳镇平	10kV彭乡线宋营公变	315	14.04	252	207.77	207.77
647	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄2#公变	160	15.8	128	102.72	102.72
648	南阳镇平	10kV宝供三线榆盘东开发区公变	250	10.01	200	174.98	174.98
649	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗新村公变	200	19.42	160	121.16	121.16
650	南阳镇平	10kV宝供八线赵庄公变	160	17.56	128	99.90	99.90
651	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区2#公变	800	1.35	640	629.20	629.20
652	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇7#公变	630	0.97	504	497.89	497.89
653	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期2#公变	800	0.71	640	634.32	634.32
654	南阳镇平	10kV新建线竹家岗公变	315	10.14	252	220.06	220.06
655	南阳镇平	10kV宝供五线温馨家园1#公变	630	4.12	504	478.04	478.04
656	南阳镇平	10kV安供三线堰岔村小农水17#公变（机井）	100	14.15	80	65.85	65.85
657	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西2#公变	200	18.13	160	123.74	123.74

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

658	南阳镇平	10kV彭供一线秦营南公变	400	15.2	320	259.20	259.20
659	南阳镇平	10kV宝供六线柳林东2#公变	500	29.28	400	253.60	253.60
660	南阳镇平	10kV彭北线张庄北公变	200	15.73	160	128.54	128.54
661	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村十里庙北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
662	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇4#公变	800	6.19	640	590.48	590.48
663	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗北公变	200	7.56	160	144.88	144.88
664	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里4#公变	800	4.5	640	604.00	604.00
665	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营西公变(机井)	100	0.08	80	79.92	79.92
666	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
667	南阳镇平	10kV宝供一线小马庄公变	200	6.91	160	146.18	146.18
668	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙北公变	400	6.59	320	293.64	293.64
669	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄2#公变	200	11.82	160	136.36	136.36
670	南阳镇平	10kV安供三线余寨公变	400	1.92	320	312.32	312.32
671	南阳镇平	10kV安供三线林厂北公变	200	15.43	160	129.14	129.14
672	南阳镇平	10kV袁供线园丁苑公变	500	14.33	400	328.35	328.35
673	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟3#公变(机井)	100	0.03	80	79.97	79.97
674	南阳镇平	10kV宝供一线河南公变	200	8.55	160	142.90	142.90
675	南阳镇平	10kV袁钢线公路南3#公变	80	4.4	64	60.48	60.48
676	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村3#公变	400	4.58	320	301.68	301.68
677	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水10#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
678	南阳镇平	10kV彭供一线下岗公变	250	8.37	200	179.08	179.08
679	南阳镇平	10kV彭供一线南王村侯庄西公变	200	13.53	160	132.94	132.94
680	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇2#公变	630	5.35	504	470.30	470.30
681	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄公变	100	12.39	80	67.61	67.61
682	南阳镇平	10kV宝供八线曹营公变	315	19.63	252	190.17	190.17
683	南阳镇平	10kV宝供八线柳林公变	200	39.78	160	80.44	80.44
684	南阳镇平	10kV徐银线柳林南公变	200	53.46	160	53.08	53.08
685	南阳镇平	10kV彭乡线韩官寺南公变	200	8.31	160	143.38	143.38
686	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼6#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
687	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼10#公变(机井)	100	4.51	80	75.49	75.49
688	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼7#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
689	南阳镇平	10kV安供三线王洼西公变	200	10.14	160	139.72	139.72
690	南阳镇平	10kV新雪线五里河4#公变	400	35.05	320	179.80	179.80
691	南阳镇平	10kV安供二线乡政府公变	400	54.77	320	100.92	100.92
692	南阳镇平	10kV宝供一线安子营七里庄扶贫车间公变	200	6.16	160	147.68	147.68
693	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村1#机井公变	100	7.42	80	72.58	72.58
694	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄南公变	80	21.85	64	46.52	46.52
695	南阳镇平	10kV安供三线余寨王庄西公变	200	15.3	160	129.40	129.40
696	南阳镇平	10kV安供五线刘营北公变	200	14.79	160	130.42	130.42
697	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村4#机井公变	100	4.34	80	75.66	75.66
698	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场2#公变	250	12.28	200	169.30	169.30
699	南阳镇平	10kV彭北线苇子池井井通机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
700	南阳镇平	10kV安供二线孙庄东南公变	100	8.85	80	71.15	71.15
701	南阳镇平	10kV安供三线土地整理15#王洼路口公变	50	0.34	40	39.83	39.83
702	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄高标准农田南公变(机井)	200	0.02	160	159.96	159.96
703	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄19#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
704	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗机井公变	400	0	320	320.00	320.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

705	南阳镇平	10kV袁供线南张庄3公变	200	21.51	160	116.98	116.98
706	南阳镇平	10kV彭供一线罗庄公变	200	7.51	160	144.98	144.98
707	南阳镇平	10kV彭供一线乡直东2#公变	400	10.45	320	278.20	278.20
708	南阳镇平	10kV安供五线小张庄公变	200	12.58	160	134.84	134.84
709	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水大张庄西北30#机井公	100	0	80	80.00	80.00
710	南阳镇平	10kV彭北线康庄公变	160	14.26	128	105.18	105.18
711	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄2#公变	200	10.19	160	139.62	139.62
712	南阳镇平	10kV安供五线白草庄西公变	200	10.17	160	139.66	139.66
713	南阳镇平	10kV宝供六线柳林南2#公用变	400	4.08	320	303.68	303.68
714	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄东公变	200	0	160	160.00	160.00
715	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄南公变	200	26.42	160	107.16	107.16
716	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村赵庄西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
717	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北公变	200	15.45	160	129.10	129.10
718	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼11#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
719	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄4#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
720	南阳镇平	10kV彭供一线郎庄东公变	200	1.89	160	156.22	156.22
721	南阳镇平	10kV宝供三线陡河公变	100	14.27	80	65.73	65.73
722	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西公变	100	21.02	80	58.98	58.98
723	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙南公变	160	20.46	128	95.26	95.26
724	南阳镇平	10kV宝供二线2013小农水徐岗机井公变	200	0	160	160.00	160.00
725	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄南公变	100	33.09	80	46.91	46.91
726	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄南2#公用变	500	0.01	400	399.95	399.95
727	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄广场公变	160	23.74	128	90.02	90.02
728	南阳镇平	10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区1#公变	800	1.18	640	630.56	630.56
729	南阳镇平	10kV袁中线杨庄公变	200	14.77	160	130.46	130.46
730	南阳镇平	10kV安供二线何寨北公变	200	15.69	160	128.62	128.62
731	南阳镇平	10kV彭乡线刁庄运河南机井公变	100	0	80	80.00	80.00
732	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥3#公变	200	29.7	160	100.60	100.60
733	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西2#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
734	南阳镇平	10kV安供三线赵庄小农水公变（机井）	315	5.87	252	233.51	233.51
735	南阳镇平	10kV安供三线堰岔南公变	200	0	160	160.00	160.00
736	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营路口公变	200	0.23	160	159.54	159.54
737	南阳镇平	10kV安供三线王洼西2#公变	200	24.78	160	110.44	110.44
738	南阳镇平	10kV彭北线梁洼2#公变	250	14.34	200	164.15	164.15
739	南阳镇平	10kV安供五线王洼小赵庄公变	200	8.51	160	142.98	142.98
740	南阳镇平	10kV彭乡线李庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
741	南阳镇平	10kV安供五线王洼辽庄公变	160	19.43	128	96.91	96.91
742	南阳镇平	10kV宝供八线大畚庄南2#公变	200	32.6	160	94.80	94.80
743	南阳镇平	10kV彭供一线潘庄公变	160	8.14	128	114.98	114.98
744	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄2#公变	200	6.54	160	146.92	146.92
745	南阳镇平	10kV安供二线何寨公变	250	17.39	200	156.53	156.53
746	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄北公变	200	2.06	160	155.88	155.88
747	南阳镇平	10kV彭乡线菊花园公变	250	0.5	200	198.75	198.75
748	南阳镇平	10kV宝供二线白坡公变	400	8.92	320	284.32	284.32
749	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄公变	200	10.3	160	139.40	139.40
750	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄东公变	500	22.02	400	289.90	289.90
751	南阳镇平	10kV徐建线木庄公变	400	40.86	320	156.56	156.56

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

752	南阳镇平	10kV安供三线李园北公变	315	15.72	252	202.48	202.48
753	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄公变	200	16.61	160	126.78	126.78
754	南阳镇平	10kV彭北线东田营公变	200	9.62	160	140.76	140.76
755	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄公变	80	26.98	64	42.42	42.42
756	南阳镇平	10kV彭供一线开发区2#公变	315	22.39	252	181.47	181.47
757	南阳镇平	10kV宝供三线小西营赵庄公变	100	9.81	80	70.19	70.19
758	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄南公变	160	8.78	128	113.95	113.95
759	南阳镇平	10kV彭乡线宋营2#公变	200	16.01	160	127.98	127.98
760	南阳镇平	10kV安供五线雷草湖公变	200	7.25	160	145.50	145.50
761	南阳镇平	10kV宝供二线连庄公变	200	20.47	160	119.06	119.06
762	南阳镇平	10kV宝供八线大畚庄南公变	100	19.1	80	60.90	60.90
763	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗2#公变	200	17.04	160	125.92	125.92
764	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺公变	100	13.7	80	66.30	66.30
765	南阳镇平	10kV宝供一线郝王庄台公变	200	11.44	160	137.12	137.12
766	南阳镇平	10kV安供五线小张庄东机井公变	200	0	160	160.00	160.00
767	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北公变	315	42.87	252	116.96	116.96
768	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄东机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
769	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村3#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
770	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨中公变	400	11.07	320	275.72	275.72
771	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水3#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
772	南阳镇平	10kV宝供一线康庄公变	200	16.5	160	127.00	127.00
773	南阳镇平	10kV彭北线太子寺南公变	200	0.3	160	159.40	159.40
774	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东2#公变	400	23.77	320	224.92	224.92
775	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
776	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西公变	160	17.74	128	99.62	99.62
777	南阳镇平	10kV宝供八线大马营公变	160	25.57	128	87.09	87.09
778	南阳镇平	10kV安供三线邱庄王吴店公变	100	22.59	80	57.41	57.41
779	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西2#公变	100	0	80	80.00	80.00
780	南阳镇平	10kV安供二线乡直东公变	250	51.83	200	70.43	70.43
781	南阳镇平	10kV安供五线土地整理16#小赵庄公变	50	4.03	40	37.99	37.99
782	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村2#公变	400	10.66	320	277.36	277.36
783	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄3#公变	200	8.21	160	143.58	143.58
784	南阳镇平	10kV安供三线余寨小农水12#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
785	南阳镇平	10kV袁供线边庄东公变	200	14.42	160	131.16	131.16
786	南阳镇平	10kV彭北线马洼东农田机井公变	100	0	80	80.00	80.00
787	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄1#机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
788	南阳镇平	10kV彭乡线李庄北机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
789	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中2#公变	200	42.44	160	75.12	75.12
790	南阳镇平	10kV安供五线草王庄西2#公变	200	21.45	160	117.10	117.10
791	南阳镇平	10kV安供三线王洼三冢凹公变	100	28.12	80	51.88	51.88
792	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄2#公变	100	35.62	80	44.38	44.38
793	南阳镇平	10kV安供三线小农水18#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
794	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟公变	400	11.18	320	275.28	275.28
795	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府7#公变	630	4.13	504	477.98	477.98
796	南阳镇平	10kV安供五线王洼于洼公变	200	11.85	160	136.30	136.30
797	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶吴庄公变	315	8.67	252	224.69	224.69
798	南阳镇平	10kV袁供线南张庄公变	160	35.51	128	71.18	71.18

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

799	南阳镇平	10kV彭乡线李庄2#公变	200	19.42	160	121.16	121.16
800	南阳镇平	10kV彭乡线陈庄东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
801	南阳镇平	10kV宝供六线大黄庄公变	315	23.15	252	179.08	179.08
802	南阳镇平	10kV安供五线刘张营邱庄公变	200	14.65	160	130.70	130.70
803	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄公变	100	21.7	80	58.30	58.30
804	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄公变	315	16.61	252	199.68	199.68
805	南阳镇平	10kV彭北线段沟公变	200	18	160	124.00	124.00
806	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙4#公变	500	12.75	400	336.25	336.25
807	南阳镇平	10kV彭北线冯营公变	200	13.43	160	133.14	133.14
808	南阳镇平	10kV安供三线赵庄公变	400	11.62	320	273.52	273.52
809	南阳镇平	10kV安供三线王庄小农水9#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
810	南阳镇平	10kV新雪线徐家岗公变	200	16.53	160	126.94	126.94
811	南阳镇平	10kV安供二线安子营南公变	250	46.9	200	82.75	82.75
812	南阳镇平	10kV宝供二线徐岗公变	400	18.95	320	244.20	244.20
813	南阳镇平	10kV宝供三线小西营西公变	315	11.29	252	216.44	216.44
814	南阳镇平	10kV安供三线余寨2#公变	200	36.35	160	87.30	87.30
815	南阳镇平	10kV安供四线凉水井井井通3#公变	200	2.06	160	155.88	155.88
816	南阳镇平	10kV宝供二线连庄北公变	200	22.41	160	115.18	115.18
817	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
818	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄南机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
819	南阳镇平	10kV安供三线林场中公变	315	23.26	252	178.73	178.73
820	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西公变	315	29.23	252	159.93	159.93
821	南阳镇平	10kV彭北线苏家庄公变	100	14.11	80	65.89	65.89
822	南阳镇平	10kV宝供八线凉亭公变	160	31.05	128	78.32	78.32
823	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中公变	315	15.54	252	203.05	203.05
824	南阳镇平	10kV安供三线兰庄公变	100	6.1	80	73.90	73.90
825	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区1#公变	800	0.8	640	633.60	633.60
826	南阳镇平	10kV袁供线园丁元2#公变	315	21.77	252	183.42	183.42
827	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄5#公变（机井）	100	0.03	80	79.97	79.97
828	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村部公变	100	20.48	80	59.52	59.52
829	南阳镇平	10kV安供五线赵庄南1#公变	100	14.33	80	65.67	65.67
830	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期商业变	1250	3.42	1000	957.25	957.25
831	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村土地1号机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
832	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府1#公变	630	2.51	504	488.19	488.19
833	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶村杨寨公变	200	7.6	160	144.80	144.80
834	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西2#公变	200	7.49	160	145.02	145.02
835	南阳镇平	10kV彭北线田岗1#公变	200	6.63	160	146.74	146.74
836	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田耿梁庄2#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
837	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟东公变（机井）	400	18.78	320	244.88	244.88
838	南阳镇平	10kV宝供八线小马营2#公变	200	24.46	160	111.08	111.08
839	南阳镇平	桐树庄2	400	7.38	320	290.48	290.48
840	南阳镇平	10kV彭北线马王庄东公变	200	0	160	160.00	160.00
841	南阳镇平	10kV安供二线何寨1#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
842	南阳镇平	10kV安供三线刘张营机井公变	200	0	160	160.00	160.00
843	南阳镇平	10kV安供五线尚庄西公变	200	6.53	160	146.94	146.94
844	南阳镇平	10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区2#公变	800	1.43	640	628.56	628.56
845	南阳镇平	10kV新雪线桐树庄3#公变	200	29.16	160	101.68	101.68

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

846	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄2#公变	400	5.16	320	299.36	299.36
847	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂公变	200	14.59	160	130.82	130.82
848	南阳镇平	10kV安供五线草王庄井井通公变	200	2.5	160	155.00	155.00
849	南阳镇平	10kV安供二线何寨3#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
850	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨南公变	100	0	80	80.00	80.00
851	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
852	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水宋庄西南机井公变	200	0	160	160.00	160.00
853	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄20#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
854	南阳镇平	10kV宝供三线小西营2公变	100	28.62	80	51.38	51.38
855	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼2#公变	200	19.42	160	121.16	121.16
856	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄公变	200	7.96	160	144.08	144.08
857	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田刘张营23#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
858	南阳镇平	10kV安供五线东邱庄南公变	200	15.37	160	129.26	129.26
859	南阳镇平	10kV徐银线营庄公用变	500	0	400	400.00	400.00
860	南阳镇平	10kV彭供一线镇直西公变	400	21.25	320	235.00	235.00
861	南阳镇平	10kV彭供一线安庄南机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
862	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂北公变	200	11.27	160	137.46	137.46
863	南阳镇平	10kV安供三线兰庄小农水公变（机井）	100	5.82	80	74.18	74.18
864	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东1#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
865	南阳镇平	10kV安供五线草王庄南1#公变	315	0.01	252	251.97	251.97
866	南阳镇平	10kV彭乡线司营东庄公变	200	8.57	160	142.86	142.86
867	南阳镇平	10kV彭北线李和庄2#公变	200	16.95	160	126.10	126.10
868	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南2#公变	315	23.73	252	177.25	177.25
869	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里5#公变	800	4.8	640	601.60	601.60
870	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄南公变	100	16.34	80	63.66	63.66
871	南阳镇平	10kV宝供三线油坊庄公变	200	20.6	160	118.80	118.80
872	南阳镇平	10kV彭乡线张庄公变	100	18.14	80	61.86	61.86
873	南阳镇平	10kV宝供一线淇阳庄公变	200	5.91	160	148.18	148.18
874	南阳镇平	10kV彭北线黑庄公变	100	25.92	80	54.08	54.08
875	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄东公变	200	7.35	160	145.30	145.30
876	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄南机井公变	100	19.23	80	60.77	60.77
877	南阳镇平	10kV安供三线王吴店小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
878	南阳镇平	10kV彭乡线宋营东公变	200	0	160	160.00	160.00
879	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通机井南公变	100	0.02	80	79.98	79.98
880	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟西公变	200	15.6	160	128.80	128.80
881	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇5#公变	800	2.67	640	618.64	618.64
882	南阳镇平	10kV宝供一线路庄东公变	200	18.01	160	123.98	123.98
883	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄东机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
884	南阳镇平	10kV安供四线线凉南公变	250	24.03	200	139.93	139.93
885	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄3#公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
886	南阳镇平	10kV安供五线白草庄公变	200	7.59	160	144.82	144.82
887	南阳镇平	10kV安供五线东邱庄北公变	100	0.04	80	79.96	79.96
888	南阳镇平	10kV安供四线线凉西公变	200	21.92	160	116.16	116.16
889	南阳镇平	10kV宝供二线史坡2#公变	200	15.99	160	128.02	128.02
890	南阳镇平	10kV彭乡线李锦庄黄洛连公变	200	5.22	160	149.56	149.56
891	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄公变	250	26.49	200	133.78	133.78
892	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡南机井1#公变	100	0.1	80	79.90	79.90

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

893	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄公变	200	8.01	160	143.98	143.98
894	南阳镇平	10kV袁供线南张庄吴庄公变	100	21.51	80	58.49	58.49
895	南阳镇平	10kV宝供一线姚庄公变	200	11.6	160	136.80	136.80
896	南阳镇平	10kV彭北线太子寺公变	100	18.06	80	61.94	61.94
897	南阳镇平	10kV宝供八线小马营公变	200	11.03	160	137.94	137.94
898	南阳镇平	10kV彭北线冯营刘营公变	200	20.32	160	119.36	119.36
899	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄西公变	200	26.54	160	106.92	106.92
900	南阳镇平	10kV彭北线张庄南公变	200	16.19	160	127.62	127.62
901	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄公变	200	31.7	160	96.60	96.60
902	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄公变	200	11.5	160	137.00	137.00
903	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂东公变	500	0.68	400	396.60	396.60
904	南阳镇平	10kV安供三线刘北公变	200	11.37	160	137.26	137.26
905	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村公变	200	5.05	160	149.90	149.90
906	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥3#公变	200	14.94	160	130.12	130.12
907	南阳镇平	10kV安供五线宋庄公变	200	8.58	160	142.84	142.84
908	南阳镇平	10kV安供三线李园公变	315	26.34	252	169.03	169.03
909	南阳镇平	10kV安供三线土地整理4#小柳庄公变	100	0	80	80.00	80.00
910	南阳镇平	10kV宝供八线柳竹泉公变	200	29.46	160	101.08	101.08
911	南阳镇平	10kV彭供一线乡直2公变	315	30.52	252	155.86	155.86
912	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇1#公变	630	5.14	504	471.62	471.62
913	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北2#公变	100	28.55	80	51.45	51.45
914	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄公变	200	14.83	160	130.34	130.34
915	南阳镇平	10kV安供五线草王庄东2#公变	200	29.87	160	100.26	100.26
916	南阳镇平	10kV新建线五里河2公变	500	20.59	400	297.05	297.05
917	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄公变	100	31.43	80	48.57	48.57
918	南阳镇平	10kV安供三线明营公变	200	9.96	160	140.08	140.08
919	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西公变	200	13.96	160	132.08	132.08
920	南阳镇平	10kV宝供一线小司营公变	200	52.43	160	55.14	55.14
921	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨公变	200	14.02	160	131.96	131.96
922	南阳镇平	10kV宝供一线唐庄公变	200	32.12	160	95.76	95.76
923	南阳镇平	10kV彭乡线冯庄公变	100	11.11	80	68.89	68.89
924	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄公变	250	11.63	200	170.93	170.93
925	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺井（机井）公变	50	0.01	40	40.00	40.00
926	南阳镇平	10kV彭北线范庄聂岗公变	200	8.25	160	143.50	143.50
927	南阳镇平	10kV安供三线林场公变	200	14.15	160	131.70	131.70
928	南阳镇平	10kV新建线五里河3#公变	250	20.99	200	147.53	147.53
929	南阳镇平	10kV安供三线安子营公变	400	8.04	320	287.84	287.84
930	南阳镇平	10kV彭北线康庄东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
931	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄程竹园公变	200	10.72	160	138.56	138.56
932	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场公变	500	20.63	400	296.85	296.85
933	南阳镇平	10kV彭供一线周庄公变	100	14.23	80	65.77	65.77
934	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄公变	400	8.37	320	286.52	286.52
935	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄公变	200	17.01	160	125.98	125.98
936	南阳镇平	10kV彭乡线宋营村詹庄公变	200	12.12	160	135.76	135.76
937	南阳镇平	10kV安供三线朱庄公变	400	21.4	320	234.40	234.40
938	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄3#公变	315	17.4	252	197.19	197.19
939	南阳镇平	10kV安供五线刘张营西公变	100	26.38	80	53.62	53.62

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

940	南阳镇平	10kV彭北线渔池洼公变	100	17.78	80	62.22	62.22
941	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南井井通配电室公变	250	4.5	200	188.75	188.75
942	南阳镇平	10kV宝供三线于盘公变	200	6.51	160	146.98	146.98
943	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水宋庄北28#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
944	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺西公变	200	12.99	160	134.02	134.02
945	南阳镇平	10kV城环线边庄河湾公变	200	41.03	160	77.94	77.94
946	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗南洼公变	315	7.73	252	227.65	227.65
947	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄东公变	200	51.34	160	57.32	57.32
948	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田白草庄1#公变（机	100	0	80	80.00	80.00
949	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼9#公变（机	100	0	80	80.00	80.00
950	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北3#公变	200	14.14	160	131.72	131.72
951	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府5#公变	800	3.83	640	609.36	609.36
952	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄西公用变	200	35.98	160	88.04	88.04
953	南阳镇平	10kV安供二线安子营北公变	200	0	160	160.00	160.00
954	南阳镇平	10kV安供五线小农水27#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
955	南阳镇平	10kV安供三线何寨杨庄公变	100	13.64	80	66.36	66.36
956	南阳镇平	10kV彭北线范庄周岗公变	200	7.04	160	145.92	145.92
957	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄公变	200	10.33	160	139.34	139.34
958	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄公变	200	6.9	160	146.20	146.20
959	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄公变	200	15.42	160	129.16	129.16
960	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田刘张营21#公变（机	100	0	80	80.00	80.00
961	南阳镇平	10kV宝供六线法院口公变	630	19.23	504	382.85	382.85
962	南阳镇平	10kV彭北线范庄南公变	315	23.92	252	176.65	176.65
963	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里3#公变	800	8.34	640	573.28	573.28
964	南阳镇平	10kV安供四线线凉中公变	200	16.6	160	126.80	126.80
965	南阳镇平	10kV彭供一线秦营2#公变	315	16.22	252	200.91	200.91
966	南阳镇平	10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区3#公变	800	0.5	640	636.00	636.00
967	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期6#公变	800	2	640	624.00	624.00
968	南阳镇平	10kV彭乡线司营南公变	200	15.37	160	129.26	129.26
969	南阳镇平	10kV宝供八线魏家庄公变	200	42.1	160	75.80	75.80
970	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄公变	200	20.84	160	118.32	118.32
971	南阳镇平	10kV安供三线倪家庄公变	200	13.79	160	132.42	132.42
972	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥公变	200	23.03	160	113.94	113.94
973	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙公变	160	29.95	128	80.08	80.08
974	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄公变	200	15.9	160	128.20	128.20
975	南阳镇平	10kV宝供二线遇仙桥公变	400	13.69	320	265.24	265.24
976	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗公变	250	9.06	200	177.35	177.35
977	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶3#公变	315	8.37	252	225.63	225.63
978	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北2#公变	315	4.13	252	238.99	238.99
979	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄姚家公变	200	5.1	160	149.80	149.80
980	南阳镇平	10kV新雪线徐家岗3#公变	200	11.84	160	136.32	136.32
981	南阳镇平	10kV徐普线徐桥村慕庄西2#公变	315	27.74	252	164.62	164.62
982	南阳镇平	10kV彭北线小刘庄公变	100	22.55	80	57.45	57.45
983	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄公变	400	7.41	320	290.36	290.36
984	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田草王庄17#公变（机	100	3.55	80	76.45	76.45
985	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池2#公变	200	15.34	160	129.32	129.32
986	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄公变	315	18.32	252	194.29	194.29

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

987	南阳镇平	10kV彭乡线宋营陈庄公变	200	5.97	160	148.06	148.06
988	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄东机井公变	100	2.28	80	77.72	77.72
989	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村2#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
990	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄公变	200	16.58	160	126.84	126.84
991	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄2#公变	200	9.41	160	141.18	141.18
992	南阳镇平	10kV安供三线柳庄2#公变	200	21.56	160	116.88	116.88
993	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
994	南阳镇平	10kV宝供三线于盘西2#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
995	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东4#公变	400	16.95	320	252.20	252.20
996	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期4#公变	800	2.61	640	619.12	619.12
997	南阳镇平	10kV彭北线石匠庄公变	100	17.38	80	62.62	62.62
998	南阳镇平	10kV袁供线交警队公变	500	22.98	400	285.10	285.10
999	南阳镇平	10kV宝供六线小张庄公变	200	30.64	160	98.72	98.72
1000	南阳镇平	10kV安供三线王洼井井通公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1001	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
1002	南阳镇平	10kV轩供二线中其营3#公变	200	18.54	160	122.92	122.92
1003	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营6#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1004	南阳镇平	10kV新柳线罗庄土地治理46#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1005	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理050#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1006	南阳镇平	10kV新柳线大水沟南土地治理041#公变（机井）	200	0.57	160	158.86	158.86
1007	南阳镇平	10kV轩供一线寺湾公变	50	49.64	40	15.18	15.18
1008	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄南公变	200	24.89	160	110.22	110.22
1009	南阳镇平	10kV柳遮线乡直公变	200	27.2	160	105.60	105.60
1010	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼井井通公变	100	57.05	80	22.95	22.95
1011	南阳镇平	10kV柳遮线山头公变	200	19.61	160	120.78	120.78
1012	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目4号	100	0	80	80.00	80.00
1013	南阳镇平	王河2#公变	200	9.77	160	140.46	140.46
1014	南阳镇平	10kV宝供四线范营北公变	200	9.16	160	141.68	141.68
1015	南阳镇平	大温庄2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1016	南阳镇平	10kV柳张线马营2#公变	400	9.85	320	280.60	280.60
1017	南阳镇平	后洼4#台区	200	5.91	160	148.18	148.18
1018	南阳镇平	10kV柳张线镇直4#公变	200	35.73	160	88.54	88.54
1019	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营4#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1020	南阳镇平	大湖西公变	200	13.24	160	133.52	133.52
1021	南阳镇平	辛集土地治理011#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1022	南阳镇平	温岗村温岗1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1023	南阳镇平	10kV新柳线乡直北公变	400	13.22	320	267.12	267.12
1024	南阳镇平	10kV轩供一线中心岗2#公变	200	44.66	160	70.68	70.68
1025	南阳镇平	10kV新柳线前洼西土地治理45#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1026	南阳镇平	温营南土地治理009#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1027	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村李庄公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1028	南阳镇平	刘洼西公变	200	10.54	160	138.92	138.92
1029	南阳镇平	小吴庄公变	200	10.19	160	139.62	139.62
1030	南阳镇平	刘洼村机井台区考核表（机井）	100	8	80	72.00	72.00
1031	南阳镇平	10kV新魏线党家2#公变	100	15.02	80	64.98	64.98
1032	南阳镇平	10kV新柳线镇直北公变	250	15.64	200	160.90	160.90
1033	南阳镇平	10kV柳遮线曲家公变	30	11.02	24	20.69	20.69

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1034	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟2#公变	200	7.53	160	144.94	144.94
1035	南阳镇平	10kV新魏线楸树坡公变	200	10.26	160	139.48	139.48
1036	南阳镇平	传信庄南土地治理06#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1037	南阳镇平	10kV宝供四线范营村前马岗1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1038	南阳镇平	10kV新魏线小马庄公变	100	13	80	67.00	67.00
1039	南阳镇平	小温庄土地治理34#公变（机井）	200	4.1	160	151.80	151.80
1040	南阳镇平	10kV新柳线乡直南2#公变	400	51.8	320	112.80	112.80
1041	南阳镇平	10kV柳遮线魏营东公变	200	25.74	160	108.52	108.52
1042	南阳镇平	10kV新雪线八里桥北公变	200	27.03	160	105.94	105.94
1043	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营1#机井公变	100	11.99	80	68.01	68.01
1044	南阳镇平	肖庄村肖营20号机井台区考核表（机井）	250	31.95	200	120.13	120.13
1045	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼村部公变	200	20.98	160	118.04	118.04
1046	南阳镇平	10kV柳张线马营村机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1047	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗3#公变	250	8.73	200	178.18	178.18
1048	南阳镇平	田岗土地治理03#公变（机井）	250	0	200	200.00	200.00
1049	南阳镇平	10kV柳张线大苏庄土地治理17#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1050	南阳镇平	温岗西土地治理35#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1051	南阳镇平	10kV新柳线过岗学校门口公变	100	18.21	80	61.79	61.79
1052	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄公变	200	6.82	160	146.36	146.36
1053	南阳镇平	后洼5#公变(机井)	100	6.08	80	73.92	73.92
1054	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理15#公变（机井）	200	1.21	160	157.58	157.58
1055	南阳镇平	10kV柳遮线孔营2#公变	200	18.9	160	122.20	122.20
1056	南阳镇平	10kV柳遮线大韩沟公变	200	26.71	160	106.58	106.58
1057	南阳镇平	温岗村大水沟1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1058	南阳镇平	10kV柳遮线常营村倒座堂1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1059	南阳镇平	10kV新柳线大榆树2#公变	200	13.47	160	133.06	133.06
1060	南阳镇平	10kV宝供四线范营北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1061	南阳镇平	柳泉铺村土地治理5#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1062	南阳镇平	10kV柳张线中其营井井通变公变(机井)	50	0	40	40.00	40.00
1063	南阳镇平	10kV柳张线苏庄西1公变	200	13.07	160	133.86	133.86
1064	南阳镇平	田岗公变	315	22.27	252	181.85	181.85
1065	南阳镇平	10kV柳遮线魏营村1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1066	南阳镇平	10kV新柳线肖庄20公变	200	11.21	160	137.58	137.58
1067	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田3#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1068	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟3#公变	200	0	160	160.00	160.00
1069	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村3#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
1070	南阳镇平	10kV柳柳线大湖2#公变	200	15.27	160	129.46	129.46
1071	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟公变	200	24.06	160	111.88	111.88
1072	南阳镇平	刘洼南土地治理014#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1073	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村杨庄东公变	200	13.01	160	133.98	133.98
1074	南阳镇平	10kV新雪线八里桥公变	250	15.54	200	161.15	161.15
1075	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄3#公变	80	44.63	64	28.30	28.30
1076	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营5#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1077	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村沙河公变	200	7.72	160	144.56	144.56
1078	南阳镇平	10kV柳柳线大吴庄公变	400	12.93	320	268.28	268.28
1079	南阳镇平	10kV柳遮线长留山公变	200	21.3	160	117.40	117.40
1080	南阳镇平	温营2#公变	100	23.71	80	56.29	56.29

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1081	南阳镇平	10kV柳柳线温营北公变	200	0	160	160.00	160.00
1082	南阳镇平	10kV柳柳线田岗3#公变	315	36.86	252	135.89	135.89
1083	南阳镇平	10kV新魏线青山梁家公变	200	13.86	160	132.28	132.28
1084	南阳镇平	10kV宝供四线苏庄村赵庄公变	100	38.59	80	41.41	41.41
1085	南阳镇平	10kV宝供四线马庄村机井公变	100	0.65	80	79.35	79.35
1086	南阳镇平	10kV新魏线朝阳公变	100	20.2	80	59.80	59.80
1087	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗岗坡公变	100	42.84	80	37.16	37.16
1088	南阳镇平	10kV柳柳线后洼公变	160	21	128	94.40	94.40
1089	南阳镇平	石岩岗2#公变	100	12.42	80	67.58	67.58
1090	南阳镇平	刘洼北土地治理013#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1091	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1092	南阳镇平	10kV新竺线毕家公变	80	26.09	64	43.13	43.13
1093	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄公变	100	15.96	80	64.04	64.04
1094	南阳镇平	10kV轩供一线大梁洼北公变	100	25.52	80	54.48	54.48
1095	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村杨庄北公变	200	52.52	160	54.96	54.96
1096	南阳镇平	10kV新柳线肖庄北公变	200	10.24	160	139.52	139.52
1097	南阳镇平	大湖村土地治理25#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1098	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田2#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1099	南阳镇平	温营东土地治理012#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1100	南阳镇平	10kV新柳线乡直南3#公变	160	0	128	128.00	128.00
1101	南阳镇平	西沟村土地治理31#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1102	南阳镇平	大榆树村大榆树2号机井台区考核表（机井）	100	1.2	80	78.80	78.80
1103	南阳镇平	10kV新魏线大陈庄公变	200	9.19	160	141.62	141.62
1104	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗烟炕公变(机井)	315	23.26	252	178.73	178.73
1105	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1106	南阳镇平	10kV柳柳线西沟公变	200	9.91	160	140.18	140.18
1107	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村李庄公变	200	9.87	160	140.26	140.26
1108	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄李庄村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1109	南阳镇平	10kV新雪线八里桥3#公变	400	17.22	320	251.12	251.12
1110	南阳镇平	10kV新雪线八里桥2#公变	200	26.48	160	107.04	107.04
1111	南阳镇平	10kV新柳线大榆树村4#机井公变	100	14.47	80	65.53	65.53
1112	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗村1#机井公变	100	10.8	80	69.20	69.20
1113	南阳镇平	10kV新魏线长营公变	100	8.7	80	71.30	71.30
1114	南阳镇平	10kV柳供线镇政府东公变	200	68.01	160	23.98	23.98
1115	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村1号机井公变	100	19.09	80	60.91	60.91
1116	南阳镇平	10kV宝供四线赵营新区公变	200	17.01	160	125.98	125.98
1117	南阳镇平	10kV新雪线赵庄南公变	200	16.11	160	127.78	127.78
1118	南阳镇平	10kV柳遮线张俺3#公变	200	0	160	160.00	160.00
1119	南阳镇平	10kV宝供四线范营西2#公变	100	18.04	80	61.96	61.96
1120	南阳镇平	10kV柳遮线孔营公变	315	18.7	252	193.10	193.10
1121	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗小王沟公变	200	4.97	160	150.06	150.06
1122	南阳镇平	大湖村土地治理26#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1123	南阳镇平	10kV宝供四线范营公变	100	26.56	80	53.44	53.44
1124	南阳镇平	10kV新魏线大石桥公变	100	10.58	80	69.42	69.42
1125	南阳镇平	大湖村土地治理29#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1126	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄何沟公变	100	12.51	80	67.49	67.49
1127	南阳镇平	10kV柳柳线岗头公变	200	7.09	160	145.82	145.82

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1128	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄2#公变	100	15.35	80	64.65	64.65
1129	南阳镇平	10kV新柳线张庄公变	100	22.7	80	57.30	57.30
1130	南阳镇平	10kV柳遮线大营3#公变	200	11.64	160	136.72	136.72
1131	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1132	南阳镇平	10kV宝供四线马庄赵营公变	200	11.28	160	137.44	137.44
1133	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小桥庄公变	100	13.89	80	66.11	66.11
1134	南阳镇平	10kV柳张线马营公变	250	33.05	200	117.38	117.38
1135	南阳镇平	10kV柳遮线王胡扒公变	100	19.31	80	60.69	60.69
1136	南阳镇平	10kV宝供四线前马岗公变	100	19.05	80	60.95	60.95
1137	南阳镇平	10kV新柳线王沟公变	100	19.35	80	60.65	60.65
1138	南阳镇平	10kV新魏线牛王庙北公变	100	18.2	80	61.80	61.80
1139	南阳镇平	10kV新魏线付营村机井公变	100	2.26	80	77.74	77.74
1140	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗李国岗公变	200	4.65	160	150.70	150.70
1141	南阳镇平	大庄寺2#公变	100	23.47	80	56.53	56.53
1142	南阳镇平	10kV柳柳线小湖公变	160	9.65	128	112.56	112.56
1143	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟公变	100	18.03	80	61.97	61.97
1144	南阳镇平	10kV柳遮线西刘公变	80	18.13	64	49.50	49.50
1145	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村1号机井公变	100	2.19	80	77.81	77.81
1146	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗北公变	200	7.89	160	144.22	144.22
1147	南阳镇平	石岩岗公变	100	10.88	80	69.12	69.12
1148	南阳镇平	10kV柳遮线苏扒公变	200	16.8	160	126.40	126.40
1149	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树公变	200	16.84	160	126.32	126.32
1150	南阳镇平	10kV轩供一线小苏扒公变	200	20	160	120.00	120.00
1151	南阳镇平	10kV新柳线倒流河公变	315	5.72	252	233.98	233.98
1152	南阳镇平	10kV柳张线苏庄4#公变	200	12.83	160	134.34	134.34
1153	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄2#公变	160	92.92	128	-20.67	负载率超过80%，不宜新接入负荷
1154	南阳镇平	10kV轩供一线中心岗公变	200	22.96	160	114.08	114.08
1155	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼2#公变	400	23.48	320	226.08	226.08
1156	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄公变	400	18.93	320	244.28	244.28
1157	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄4#公变	200	11.24	160	137.52	137.52
1158	南阳镇平	10kV柳供线镇直3#公变	500	28.04	400	259.80	259.80
1159	南阳镇平	10kV柳遮线大营公变	160	1.77	128	125.17	125.17
1160	南阳镇平	10kV新柳线乡直西公变	250	21.36	200	146.60	146.60
1161	南阳镇平	10kV新柳线张庄2#公变	400	13.55	320	265.80	265.80
1162	南阳镇平	10kV柳张线中其营村部公变	250	0.05	200	199.88	199.88
1163	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目5号	100	0	80	80.00	80.00
1164	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗东公变	200	14.33	160	131.34	131.34
1165	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄土地治理20#公变（机井）	200	9.63	160	140.74	140.74
1166	南阳镇平	10kV新魏线小李庄2#公变	100	12.43	80	67.57	67.57
1167	南阳镇平	大湖村大湖1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1168	南阳镇平	10kV柳遮线常营南公变	100	29.01	80	50.99	50.99
1169	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟1#机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
1170	南阳镇平	10kV柳遮线下庄南公变	125	15.07	100	81.16	81.16
1171	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村3号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1172	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟北公变（机井）	100	16.36	80	63.64	63.64
1173	南阳镇平	温岗沙沟2#公变	200	12.78	160	134.44	134.44

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1174	南阳镇平	10kV轩供一线张马庄村1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1175	南阳镇平	10kV新柳线大榆树4#公变	250	11.37	200	171.58	171.58
1176	南阳镇平	10kV柳柳线姜洼公变	100	4.94	80	75.06	75.06
1177	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗大营2#公变	100	21.77	80	58.23	58.23
1178	南阳镇平	10kV新柳线过岗公变	200	73.05	160	13.90	13.90
1179	南阳镇平	10kV宝供四线范营西公变	200	11.34	160	137.32	137.32
1180	南阳镇平	10kV轩供一线张湾3#公变	200	9.11	160	141.78	141.78
1181	南阳镇平	10kV柳遮线大田公变	30	0	24	24.00	24.00
1182	南阳镇平	10kV柳遮线常营公变	250	18.42	200	153.95	153.95
1183	南阳镇平	10kV柳柳线王河公变	400	7.95	320	288.20	288.20
1184	南阳镇平	10kV宝供四线范营2#公变	200	16.38	160	127.24	127.24
1185	南阳镇平	10kV柳遮线王庄南机井公变	250	0	200	200.00	200.00
1186	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗3#公变	100	0	80	80.00	80.00
1187	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田4#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1188	南阳镇平	10kV新柳线黄棟树岗土地治理047#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1189	南阳镇平	10kV柳遮线黄棟树庙公变	200	5.1	160	149.80	149.80
1190	南阳镇平	大吴庄南土地治理08#公变（机井）	200	5.05	160	149.90	149.90
1191	南阳镇平	10kV新魏线杨光寺2#公变	100	14.7	80	65.30	65.30
1192	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄西公变	200	21.38	160	117.24	117.24
1193	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村4#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
1194	南阳镇平	10kV新柳线肖庄东公变	200	23.75	160	112.50	112.50
1195	南阳镇平	10kV新柳线白石头公变	200	4.64	160	150.72	150.72
1196	南阳镇平	10kV宝供四线魏冲公变	100	9.86	80	70.14	70.14
1197	南阳镇平	大榆树村大榆树1号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1198	南阳镇平	温营3#公变	100	34.48	80	45.52	45.52
1199	南阳镇平	10kV柳遮线孙刘公变	200	0	160	160.00	160.00
1200	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼公变	200	7.98	160	144.04	144.04
1201	南阳镇平	10kV柳柳线后洼杏花山公变	100	10.82	80	69.18	69.18
1202	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄北1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
1203	南阳镇平	10kV柳遮线镇直公变	400	19.69	320	241.24	241.24
1204	南阳镇平	10kV新柳线稻谷田公变	200	7.43	160	145.14	145.14
1205	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村1号机井公变	100	15.16	80	64.84	64.84
1206	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营村3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1207	南阳镇平	10kV宝供四线灌上公变	100	16.3	80	63.70	63.70
1208	南阳镇平	10kV轩供一线高小庄公变	200	8.96	160	142.08	142.08
1209	南阳镇平	10kV柳遮线赵营公变	200	25.35	160	109.30	109.30
1210	南阳镇平	传信庄3#公变	200	15.38	160	129.24	129.24
1211	南阳镇平	10kV轩供一线张湾北公变	200	19.73	160	120.54	120.54
1212	南阳镇平	10kV柳遮线白沟北公变	200	9.92	160	140.16	140.16
1213	南阳镇平	大湖村土地治理23#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1214	南阳镇平	大湖村土地治理27#公变（机井）	200	1.05	160	157.90	157.90
1215	南阳镇平	10kV新魏线大李庄公变	160	11.69	128	109.30	109.30
1216	南阳镇平	10kV新柳线南岗公变	200	7.45	160	145.10	145.10
1217	南阳镇平	10kV新柳线西沟白岗2#公变	200	5.76	160	148.48	148.48
1218	南阳镇平	寺南庄公变	100	11.15	80	68.85	68.85
1219	南阳镇平	10kV轩供一线土地平整项目3号	100	0.06	80	79.94	79.94
1220	南阳镇平	10kV柳柳线大湖东公变（机井）	100	18	80	62.00	62.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1221	南阳镇平	大湖村土地治理24#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1222	南阳镇平	10kV新柳线肖庄西公变	200	32.58	160	94.84	94.84
1223	南阳镇平	10kV柳遮线大苏扒西公变	200	9.92	160	140.16	140.16
1224	南阳镇平	10kV杨柳线肖庄村肖庄1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1225	南阳镇平	大水沟东土地治理42#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1226	南阳镇平	大湖村吕岗1号机井公变	100	11.98	80	68.02	68.02
1227	南阳镇平	10kV柳柳线西岗白沟2#公变	200	9.59	160	140.82	140.82
1228	南阳镇平	10kV新柳线邢营3#公变	200	2.83	160	154.34	154.34
1229	南阳镇平	10kV柳张线中其营北3#公变	200	15.74	160	128.52	128.52
1230	南阳镇平	肖庄村肖庄2号机井台区考核表（机井）	100	0.03	80	79.97	79.97
1231	南阳镇平	任家庄村任家庄2号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1232	南阳镇平	10kV柳遮线土地平整项目2号（机井）	100	2.5	80	77.50	77.50
1233	南阳镇平	柳泉公变	200	7.96	160	144.08	144.08
1234	南阳镇平	10kV新柳线杨岭头公变	100	28.05	80	51.95	51.95
1235	南阳镇平	10kV新魏线山马庄公变	100	21.95	80	58.05	58.05
1236	南阳镇平	10kV柳遮线夏庄井井通公变（机井）	100	2.74	80	77.26	77.26
1237	南阳镇平	10kV柳遮线倒座堂公变	160	17.68	128	99.71	99.71
1238	南阳镇平	10kV柳张线苏庄3#公变	200	11.28	160	137.44	137.44
1239	南阳镇平	10kV柳遮线各沟公变	100	21.15	80	58.85	58.85
1240	南阳镇平	10kV柳遮线高沟公变	200	16.02	160	127.96	127.96
1241	南阳镇平	10kV新魏线裴营公变	100	16.46	80	63.54	63.54
1242	南阳镇平	10kV杨柳线小湖2#公变	200	9.43	160	141.14	141.14
1243	南阳镇平	10kV新开线赵营路口2#公变	250	10.39	200	174.03	174.03
1244	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小乔庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1245	南阳镇平	10kV轩供一线张湾东1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1246	南阳镇平	田岗土地治理01#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1247	南阳镇平	温岗大水沟公变	100	26.14	80	53.86	53.86
1248	南阳镇平	0kV新柳线肖庄东土地治理039#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1249	南阳镇平	西沟白岗公变	200	12.54	160	134.92	134.92
1250	南阳镇平	0kV新柳线肖庄北土地治理040#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1251	南阳镇平	10kV新魏线苗岗2#公变	100	4.78	80	75.22	75.22
1252	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村王庄北公变	200	12.66	160	134.68	134.68
1253	南阳镇平	10kV新柳线前洼东土地治理43#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1254	南阳镇平	10kV轩供一线老沟公变	200	32.06	160	95.88	95.88
1255	南阳镇平	10kV新开线赵营路口公变	160	63.72	128	26.05	26.05
1256	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗北2#公变	315	43.33	252	115.51	115.51
1257	南阳镇平	大湖村土地治理28#公变（机井）	200	0.09	160	159.82	159.82
1258	南阳镇平	10kV轩供一线张湾2#公变	200	4.84	160	150.32	150.32
1259	南阳镇平	10kV柳遮线白沟南公变	200	9.46	160	141.08	141.08
1260	南阳镇平	10kV新柳线李老庄3#公变	100	17.12	80	62.88	62.88
1261	南阳镇平	10kV柳遮线白沟提灌站机井公变	50	2.54	40	38.73	38.73
1262	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄公变	200	7.05	160	145.90	145.90
1263	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营4#机井公变	100	2.87	80	77.13	77.13
1264	南阳镇平	10kV新魏线青山公变	100	16.09	80	63.91	63.91
1265	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营公变	160	16.56	128	101.50	101.50
1266	南阳镇平	10kV宝供四线韩家公变	50	17.24	40	31.38	31.38
1267	南阳镇平	辛集2#公变	200	20.26	160	119.48	119.48

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1268	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1269	南阳镇平	10kV新魏线李老庄2#公变	200	9.13	160	141.74	141.74
1270	南阳镇平	岗头土地治理04#公变（机井）	200	36.23	160	87.54	87.54
1271	南阳镇平	10kV柳遮线苗沟公变	100	22.31	80	57.69	57.69
1272	南阳镇平	10kV新魏线大关口公变	50	14.03	40	32.99	32.99
1273	南阳镇平	西沟村西沟1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1274	南阳镇平	10kV柳遮线镇直2#公变	400	30.28	320	198.88	198.88
1275	南阳镇平	10kV新柳线杜院公变	200	16.2	160	127.60	127.60
1276	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村高沟西公变	200	9.85	160	140.30	140.30
1277	南阳镇平	10kV宝供四线魏家庄公变	200	28.22	160	103.56	103.56
1278	南阳镇平	10kV柳遮线下庄河南公变	100	23.03	80	56.97	56.97
1279	南阳镇平	10kV柳张线苏庄2#公变（机井）	200	9.42	160	141.16	141.16
1280	南阳镇平	10kV新竺线苗岗公变	100	28.72	80	51.28	51.28
1281	南阳镇平	大温庄3#公变	200	17.03	160	125.94	125.94
1282	南阳镇平	10kV柳张线大苏庄土地治理18#公变（机井）	200	0.49	160	159.02	159.02
1283	南阳镇平	10kV柳遮线白沟6#机井公变	100	13.21	80	66.79	66.79
1284	南阳镇平	10kV新魏线梁家2#公变	100	16.77	80	63.23	63.23
1285	南阳镇平	大温庄土地治理37#公变（机井）	200	1.09	160	157.82	157.82
1286	南阳镇平	王河土地治理07#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1287	南阳镇平	10kV柳遮线常营西公变	200	17.54	160	124.92	124.92
1288	南阳镇平	10kV新柳线任家庄公变	250	22.35	200	144.13	144.13
1289	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗新庄公变	200	9.08	160	141.84	141.84
1290	南阳镇平	吕岗2#公变	200	10.17	160	139.66	139.66
1291	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄公变	200	15.27	160	129.46	129.46
1292	南阳镇平	10kV柳柳线吕岗公变	200	7.64	160	144.72	144.72
1293	南阳镇平	10kV柳遮线张俺2#公变	50	31.13	40	24.44	24.44
1294	南阳镇平	10kV新柳线乡直东公变	250	18.71	200	153.23	153.23
1295	南阳镇平	10kV新柳线小李庄公变	100	35.03	80	44.97	44.97
1296	南阳镇平	10kV宝供四线王沟2#公变	200	5.78	160	148.44	148.44
1297	南阳镇平	10kV新魏线桑树湾公变	100	10.87	80	69.13	69.13
1298	南阳镇平	10kV新魏线夏庄公变	100	11.83	80	68.17	68.17
1299	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟2#公变	200	12.84	160	134.32	134.32
1300	南阳镇平	10kV柳供线中其营北公变	315	12.46	252	212.75	212.75
1301	南阳镇平	10kV柳柳线大湖30公变	200	11.9	160	136.20	136.20
1302	南阳镇平	刘洼2#公变	100	17.85	80	62.15	62.15
1303	南阳镇平	10kV新柳线乡直公变	630	17.29	504	395.07	395.07
1304	南阳镇平	10kV轩供一线苏庄村岳庄公变	100	28.29	80	51.71	51.71
1305	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理049#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1306	南阳镇平	10kV柳遮线杨庄村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1307	南阳镇平	10kV宝供四线土地平整项目1号（机井）	100	5.17	80	74.83	74.83
1308	南阳镇平	10kV轩供一线小董庄公变	200	15.51	160	128.98	128.98
1309	南阳镇平	10kV新魏线付营村大石桥1号机井公变	100	18.77	80	61.23	61.23
1310	南阳镇平	10kV宝供四线灌上2#公变	200	6.64	160	146.72	146.72
1311	南阳镇平	10kV柳遮线下庄东公变	200	30.5	160	99.00	99.00
1312	南阳镇平	10kV新柳线镇直北2#公变	315	23.1	252	179.24	179.24
1313	南阳镇平	10kV柳柳线传信庄公变	200	6.18	160	147.64	147.64
1314	南阳镇平	10kV柳张线马营3#公变	200	30.53	160	98.94	98.94

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1315	南阳镇平	10kV柳遮线东魏营村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1316	南阳镇平	10kV柳柳线温岗沙沟公变	160	33.98	128	73.63	73.63
1317	南阳镇平	10kV新柳线胡家路口2#公变	100	20.92	80	59.08	59.08
1318	南阳镇平	后洼李庄公变	100	12.83	80	67.17	67.17
1319	南阳镇平	10kV新雪线八里桥赵庄公变	100	25.86	80	54.14	54.14
1320	南阳镇平	刘洼和尚庄公变	100	28.79	80	51.21	51.21
1321	南阳镇平	柳泉东土地治理32#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1322	南阳镇平	田岗土地治理02#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1323	南阳镇平	10kV宝供四线马庄公变	200	13.44	160	133.12	133.12
1324	南阳镇平	10kV新柳线肖庄公变	200	15.24	160	129.52	129.52
1325	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村2号机井公变	100	10.55	80	69.45	69.45
1326	南阳镇平	10kV柳供线镇直5#公变	200	58.69	160	42.62	42.62
1327	南阳镇平	10kV柳柳线后洼3#公变	100	17.62	80	62.38	62.38
1328	南阳镇平	10kV新柳线黄棟树岗公变	200	0.32	160	159.36	159.36
1329	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营2#机井公变	100	5.26	80	74.74	74.74
1330	南阳镇平	10kV新魏线赵家公变	100	17.68	80	62.32	62.32
1331	南阳镇平	10kV新柳线任家庄土地治理48#公变（机井）	200	2.37	160	155.26	155.26
1332	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理16#公变（机井）	200	24.88	160	110.24	110.24
1333	南阳镇平	10kV新柳线付营公变	315	14.36	252	206.77	206.77
1334	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗1公变	200	7.01	160	145.98	145.98
1335	南阳镇平	大湖50公变	200	2.24	160	155.52	155.52
1336	南阳镇平	10kV新柳线邢营2#公变	100	15.8	80	64.20	64.20
1337	南阳镇平	10kV柳柳线常家沟公变	200	6.39	160	147.22	147.22
1338	南阳镇平	10kV柳柳线后洼2#公变	250	17.61	200	155.98	155.98
1339	南阳镇平	10kV新柳线郭洼公变	100	15.87	80	64.13	64.13
1340	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1341	南阳镇平	10kV柳遮线大乔庄公变	200	10.02	160	139.96	139.96
1342	南阳镇平	大湖村部公变	200	14.39	160	131.22	131.22
1343	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼公变	400	6.7	320	293.20	293.20
1344	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1345	南阳镇平	10kV柳张线苏庄5#公变	200	14.34	160	131.32	131.32
1346	南阳镇平	温岗2#公变	200	26.05	160	107.90	107.90
1347	南阳镇平	10kV宝供四线马庄胡家公变	50	16.37	40	31.82	31.82
1348	南阳镇平	10kV新开线胡家路口公变	200	16.65	160	126.70	126.70
1349	南阳镇平	10kV新竺线杨光寺公变	100	28.15	80	51.85	51.85
1350	南阳镇平	10kV柳遮线魏营2#公变	400	17.29	320	250.84	250.84
1351	南阳镇平	10kV柳遮线张庄公变	200	24.9	160	110.20	110.20
1352	南阳镇平	10kV新柳线任家庄村1#机井公变	500	3.38	400	383.10	383.10
1353	南阳镇平	10kV宝供四线马庄2#公变	200	22.4	160	115.20	115.20
1354	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村2号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1355	南阳镇平	10kV新柳线乡直南公变	315	54.1	252	81.59	81.59
1356	南阳镇平	10kV柳张线中其营公变	200	22.98	160	114.04	114.04
1357	南阳镇平	10kV柳遮线白沟公变	100	29.85	80	50.15	50.15
1358	南阳镇平	10kV新柳线罗庄公变	200	19.5	160	121.00	121.00
1359	南阳镇平	10kV柳柳线温营公变	250	13.77	200	165.58	165.58
1360	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺公变	100	4.33	80	75.67	75.67
1361	南阳镇平	10kV新魏线李老庄公变	200	11.5	160	137.00	137.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1362	南阳镇平	10kV新魏线青山上岗公变	200	10.62	160	138.76	138.76
1363	南阳镇平	温岗公变	160	26	128	86.40	86.40
1364	南阳镇平	10kV柳遮线小胡张营公变	200	11.44	160	137.12	137.12
1365	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗公变	80	19.15	64	48.68	48.68
1366	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟公变	200	14.5	160	131.00	131.00
1367	南阳镇平	10kV柳遮线高沟东公变	200	0	160	160.00	160.00
1368	南阳镇平	10kV轩供一线张拨庄公变	200	17.71	160	124.58	124.58
1369	南阳镇平	10kV新柳线王沟3#公变	100	20.61	80	59.39	59.39
1370	南阳镇平	刘洼村刘洼2号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1371	南阳镇平	辛集村辛集1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1372	南阳镇平	10kV柳张线苏庄东公变	315	13.69	252	208.88	208.88
1373	南阳镇平	10kV宝供四线范营村新建抽水1#机井公变	100	14.77	80	65.23	65.23
1374	南阳镇平	10kV宝供四线范营村新建抽水2#机井公变	100	2.56	80	77.44	77.44
1375	南阳镇平	10kV柳遮线陈善岗村2号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1376	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗村1号机井公变	100	113.94	80	-33.94	负载率超过80%，不宜新接入负荷
1377	南阳镇平	10kV新柳线大榆树3#公变	200	23.51	160	112.98	112.98
1378	南阳镇平	10kV柳遮线白沟2#公变	200	17.66	160	124.68	124.68
1379	南阳镇平	王河北土地治理05#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1380	南阳镇平	大湖村土地治理30#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1381	南阳镇平	10kV新柳线过岗南公变	200	17.27	160	125.46	125.46
1382	南阳镇平	温营西土地治理010#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
1383	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄公变	200	16.72	160	126.56	126.56
1384	南阳镇平	10kV柳供线中学门口公变	315	42.98	252	116.61	116.61
1385	南阳镇平	10kV新柳线刑营公变	100	29.38	80	50.62	50.62
1386	南阳镇平	马小庄南土地治理19#公变（机井）	200	1.13	160	157.74	157.74
1387	南阳镇平	大庄寺3#公变	200	6.8	160	146.40	146.40
1388	南阳镇平	温岗3#公变	200	6.56	160	146.88	146.88
1389	南阳镇平	10kV柳遮线大苏扒2#公变	100	5.69	80	74.31	74.31
1390	南阳镇平	田岗2#公变	200	62.26	160	35.48	35.48
1391	南阳镇平	温岗村部西土地治理36#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1392	南阳镇平	柳泉西土地治理33#公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
1393	南阳镇平	辛集公变	200	19.18	160	121.64	121.64
1394	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1395	南阳镇平	10kV轩供一线张湾公变	400	23.97	320	224.12	224.12
1396	南阳镇平	10kV柳遮线陈山岗2公变	100	15.79	80	64.21	64.21
1397	南阳镇平	10kV柳遮线下庄公变	315	24.6	252	174.51	174.51
1398	南阳镇平	10kV新柳线罗庄2#公变	200	9.25	160	141.50	141.50
1399	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树村3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1400	南阳镇平	前袁庄公变	200	15.74	160	128.52	128.52
1401	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营3#机井公变	100	0.83	80	79.17	79.17
1402	南阳镇平	10kV柳遮线李家沟公变	100	16.31	80	63.69	63.69
1403	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗3#公变	200	16.76	160	126.48	126.48
1404	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗2#公变	100	19.38	80	60.62	60.62
1405	南阳镇平	大湖水街公变	200	8.24	160	143.52	143.52
1406	南阳镇平	10kV新柳线文化广场公变	200	32.62	160	94.76	94.76
1407	南阳镇平	10kV新柳线镇直东公变	315	22.3	252	181.76	181.76

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1408	南阳镇平	10kV新柳线黄棘树岗土地治理046#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1409	南阳镇平	10kV新魏线李老庄土地治理051#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
1410	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄3#公变	100	18.56	80	61.44	61.44
1411	南阳镇平	10kV柳遮线五岔沟公变	100	12.13	80	67.87	67.87
1412	南阳镇平	10kV柳遮线魏营村村委公变	100	0	80	80.00	80.00
1413	南阳镇平	10kV寨供一线姚营1#公变	315	42.51	252	118.09	118.09
1414	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨西1#公变	400	26.24	320	215.04	215.04
1415	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西岗公变	200	62.76	160	34.48	34.48
1416	南阳镇平	10kV寨供一线贺营开发区公变	315	38	252	132.30	132.30
1417	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西公变	315	34.9	252	142.07	142.07
1418	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村10#公变	250	5.23	200	186.93	186.93
1419	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨西公变	400	26	320	216.00	216.00
1420	南阳镇平	10kV寨供二线姚营5#公变	315	28.23	252	163.08	163.08
1421	南阳镇平	10kV佛什线马洼9#公变	400	0	320	320.00	320.00
1422	南阳镇平	10kV佛云线砂岗康冲公变	160	38.21	128	66.86	66.86
1423	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼4#公变	200	30.9	160	98.20	98.20
1424	南阳镇平	10kV寨供一线田庄西公变	200	38.57	160	82.86	82.86
1425	南阳镇平	10kV佛云线坡根村岭东公变	160	8.05	128	115.12	115.12
1426	南阳镇平	10kV佛什线贺家公变	200	4.92	160	150.16	150.16
1427	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨南公变	200	40.21	160	79.58	79.58
1428	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村6#公变	250	40.36	200	99.10	99.10
1429	南阳镇平	10kV佛什线贺庄9#公变	500	19.44	400	302.80	302.80
1430	南阳镇平	10kV寨供六线李营南公变	500	27.53	400	262.35	262.35
1431	南阳镇平	10kV佛供线贺庄13#公变	315	38.46	252	130.85	130.85
1432	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺开发区3#公变	500	29.55	400	252.25	252.25
1433	南阳镇平	10kV寨供二线姚营中公变	200	26.95	160	106.10	106.10
1434	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼2#公变	315	20.1	252	188.69	188.69
1435	南阳镇平	10kV涅石线贺庄5#公变	500	32.33	400	238.35	238.35
1436	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营2#公变	500	30.6	400	247.00	247.00
1437	南阳镇平	10kV佛社线镇政府2#公变	500	23.33	400	283.35	283.35
1438	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东公变	630	39.37	504	255.97	255.97
1439	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄井井通2#公变（机井）	100	1.67	80	78.33	78.33
1440	南阳镇平	10kV佛云线全堂公变	200	10.53	160	138.94	138.94
1441	南阳镇平	10kV寨供三线贺营东1#公变	400	30.87	320	196.52	196.52
1442	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺4#公变	315	29.52	252	159.01	159.01
1443	南阳镇平	10kV佛平线单营6#公变	315	50.8	252	91.98	91.98
1444	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西1#公变	315	17.56	252	196.69	196.69
1445	南阳镇平	10kV佛社线贺庄20#公变	500	23.26	400	283.70	283.70
1446	南阳镇平	10kV寨供六线李营西公变	315	41.9	252	120.02	120.02
1447	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾公变	315	26.67	252	167.99	167.99
1448	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄7#公变	200	56.21	160	47.58	47.58
1449	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中2#公变	100	53.59	80	26.41	26.41
1450	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄东2#公变	200	57.12	160	45.76	45.76
1451	南阳镇平	10kV寨供六线李营7#公变	200	36.61	160	86.78	86.78
1452	南阳镇平	10kV寨供六线李营南3#公变	250	31.69	200	120.78	120.78
1453	南阳镇平	10kV涅玉线李营东3#公变（机井）	100	15.63	80	64.37	64.37
1454	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄9#公变	315	6.95	252	230.11	230.11

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1455	南阳镇平	10kV佛社线贺庄西1#公变	400	10.45	320	278.20	278.20
1456	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄西公变	200	44.08	160	71.84	71.84
1457	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄23#公变	400	26.4	320	214.40	214.40
1458	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾2#公变	200	27.53	160	104.94	104.94
1459	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄2#公变	315	105.49	252	-80.29	负载率超过80%，不宜新接入负荷
1460	南阳镇平	10kV涅石线马洼5#公变	315	33.47	252	146.57	146.57
1461	南阳镇平	10kV寨供二线乔营东3#公变	200	42.7	160	74.60	74.60
1462	南阳镇平	10kV佛平线单营9#公变	250	26.85	200	132.88	132.88
1463	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村党湾1公变	200	17.58	160	124.84	124.84
1464	南阳镇平	10kV寨供六线李营北3#公变	315	36.36	252	137.47	137.47
1465	南阳镇平	10kV佛北线马隐店3#公变	315	31.08	252	154.10	154.10
1466	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟3#公变	315	18.14	252	194.86	194.86
1467	南阳镇平	10kV寨供一线曹营1#公变	315	16.41	252	200.31	200.31
1468	南阳镇平	10kV寨供二线乔营南公变	200	54.93	160	50.14	50.14
1469	南阳镇平	10kV佛平线魏湾16#公变	315	29.29	252	159.74	159.74
1470	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1471	南阳镇平	10kV佛云线全堂南公变	200	15.91	160	128.18	128.18
1472	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村8#公变	500	19.12	400	304.40	304.40
1473	南阳镇平	10kV佛北线马隐店5#公变	200	25.52	160	108.96	108.96
1474	南阳镇平	10kV佛北线马隐店1#公变	250	12.83	200	167.93	167.93
1475	南阳镇平	10kV佛云线盘坡村张家庄公变	160	4.18	128	121.31	121.31
1476	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营西公变	200	1.38	160	157.24	157.24
1477	南阳镇平	10kV佛社线镇直西1#公变	315	41.52	252	121.21	121.21
1478	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄姚营公变	400	19.13	320	243.48	243.48
1479	南阳镇平	10kV涅石线马洼3#公变	400	22.21	320	231.16	231.16
1480	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼3#公变	200	23.26	160	113.48	113.48
1481	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄15#公变	500	29.07	400	254.65	254.65
1482	南阳镇平	10kV佛云线黄棟崖东公变	200	8.91	160	142.18	142.18
1483	南阳镇平	10kV佛社线乡直西2#公变	400	21.02	320	235.92	235.92
1484	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾公变	315	31.97	252	151.29	151.29
1485	南阳镇平	10kV寨供一线田庄东公变	315	29.02	252	160.59	160.59
1486	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄北公变	315	11.58	252	215.52	215.52
1487	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨北公变	200	24.15	160	111.70	111.70
1488	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄3#公变	500	9.71	400	351.45	351.45
1489	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄21#公变	315	36.06	252	138.41	138.41
1490	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄晓正1#公变	315	27.86	252	164.24	164.24
1491	南阳镇平	10kV寨供三线石玉湾2#公变	200	28.9	160	102.20	102.20
1492	南阳镇平	10kV佛供线贺庄东2#公变	200	56.58	160	46.84	46.84
1493	南阳镇平	10kV佛云线岭东2#公变	160	3.34	128	122.66	122.66
1494	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠公变	400	22.37	320	230.52	230.52
1495	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东2#公变	200	42.01	160	75.98	75.98
1496	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委5#公变	400	0	320	320.00	320.00
1497	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1498	南阳镇平	10kV佛云线砂岗1#公变	200	12.83	160	134.34	134.34
1499	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄东公变	315	24.82	252	173.82	173.82
1500	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东2#公变	400	0	320	320.00	320.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1501	南阳镇平	10kV涅玉线贺庄东6#公变	315	12.43	252	212.85	212.85
1502	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄7#公变	315	30.35	252	156.40	156.40
1503	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄公变	400	19.44	320	242.24	242.24
1504	南阳镇平	10kV官石线大仵营开发公变	160	24.32	128	89.09	89.09
1505	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村4#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1506	南阳镇平	10kV佛北线党湾3#公变	200	9.63	160	140.74	140.74
1507	南阳镇平	10kV佛什线马洼2#公变	200	26.75	160	106.50	106.50
1508	南阳镇平	10kV官石线后地南公变	200	24.04	160	111.92	111.92
1509	南阳镇平	10kV寨供一线姜沟公变	200	5.75	160	148.50	148.50
1510	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东2#公变	500	19.11	400	304.45	304.45
1511	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东6#公变	315	20.7	252	186.80	186.80
1512	南阳镇平	10kV官石线小东营公变	200	27.02	160	105.96	105.96
1513	南阳镇平	10kV佛什线贺家2#公变	200	16.42	160	127.16	127.16
1514	南阳镇平	10kV佛平线单营4#公变	315	37.93	252	132.52	132.52
1515	南阳镇平	10kV佛平线镇直北1#公变	315	40.16	252	125.50	125.50
1516	南阳镇平	10kV佛平线单营8#公变	400	23.21	320	227.16	227.16
1517	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村东5#公变	500	17.92	400	310.40	310.40
1518	南阳镇平	10kV佛北线全湾1#公变	200	22.04	160	115.92	115.92
1519	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺5#公变	500	13.92	400	330.40	330.40
1520	南阳镇平	10kV寨供二线后地西公变台区	200	26.78	160	106.44	106.44
1521	南阳镇平	10kV佛什线姚营2#公变	630	13.49	504	419.01	419.01
1522	南阳镇平	10kV佛什线十里坡1#公变	200	6.23	160	147.54	147.54
1523	南阳镇平	10kV佛平线新村18#公变	400	29.46	320	202.16	202.16
1524	南阳镇平	10kV寨供六线李营6#公变	200	45.35	160	69.30	69.30
1525	南阳镇平	10kV佛社线乡直东1#公变	315	28.47	252	162.32	162.32
1526	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨南公变	315	34.89	252	142.10	142.10
1527	南阳镇平	10kV官石线大仵营北公变	200	26.05	160	107.90	107.90
1528	南阳镇平	10kV佛北线马隐店村张湾公变	400	27.76	320	208.96	208.96
1529	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄2#公变	500	32.67	400	236.65	236.65
1530	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖1#公变	500	2.27	400	388.65	388.65
1531	南阳镇平	10kV官石线小仵营2#公变	200	50.3	160	59.40	59.40
1532	南阳镇平	10kV寨供三线贺营5#公变	315	30.6	252	155.61	155.61
1533	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村党湾2#公变	200	8.25	160	143.50	143.50
1534	南阳镇平	10kV佛北线张湾1#公变	315	45.58	252	108.42	108.42
1535	南阳镇平	10kV佛云线坡根北公变	315	4.1	252	239.09	239.09
1536	南阳镇平	10kV寨供三线镇直南公变	500	31.45	400	242.75	242.75
1537	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村7#公变	400	26.05	320	215.80	215.80
1538	南阳镇平	10kV佛什线韩冲苏家公变	200	11.03	160	137.94	137.94
1539	南阳镇平	10kV佛社线乡直北公变	500	28.25	400	258.75	258.75
1540	南阳镇平	10kV佛什线姚营公变	500	19.01	400	304.95	304.95
1541	南阳镇平	10kV佛北线赵湾7#公变	200	15.38	160	129.24	129.24
1542	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区2#公变	500	28.48	400	257.60	257.60
1543	南阳镇平	10kV佛社线乡直东公变	500	23.49	400	282.55	282.55
1544	南阳镇平	10kV涅石线贺庄10#公变	630	30.53	504	311.66	311.66
1545	南阳镇平	10kV涅石线姜营4#公变	315	40.18	252	125.43	125.43
1546	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北公变	400	19.95	320	240.20	240.20
1547	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东公变	315	20.67	252	186.89	186.89

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1548	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村委公变	200	27.4	160	105.20	105.20
1549	南阳镇平	10kV佛平线玉雕湾公变	315	19.83	252	189.54	189.54
1550	南阳镇平	10kV佛云线坡根3#公变	100	14.79	80	65.21	65.21
1551	南阳镇平	10kV寨供三线石玉湾公变	400	41.05	320	155.80	155.80
1552	南阳镇平	10kV寨供六线李营西1#公变	315	37.12	252	135.07	135.07
1553	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委公变	400	20.13	320	239.48	239.48
1554	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄17#公变	500	33.77	400	231.15	231.15
1555	南阳镇平	10kV寨供六线尚营公变	400	14.21	320	263.16	263.16
1556	南阳镇平	10kV佛平线单营5#公变	400	27.13	320	211.48	211.48
1557	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村曹营公变	500	38.74	400	206.30	206.30
1558	南阳镇平	10kV官石线大件营村2#公变	315	16.01	252	201.57	201.57
1559	南阳镇平	10kV佛云线赵湾井井通1#公变	100	2.25	80	77.75	77.75
1560	南阳镇平	10kV官石线小件营公变	315	34.02	252	144.84	144.84
1561	南阳镇平	10kV佛件线乔营西公变	400	46.13	320	135.48	135.48
1562	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖公变	315	21.27	252	185.00	185.00
1563	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村1号公变	400	28.69	320	205.24	205.24
1564	南阳镇平	10kV佛云线坡根村寺门公变	200	2.75	160	154.50	154.50
1565	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺村公变	500	23.27	400	283.65	283.65
1566	南阳镇平	10kV官石线后地东公变	200	17.98	160	124.04	124.04
1567	南阳镇平	10kV寨供一线平地山公变	200	9.8	160	140.40	140.40
1568	南阳镇平	10kV佛云线盘坡5号公变	200	11.18	160	137.64	137.64
1569	南阳镇平	10kV寨供一线平地山南公变	200	7.61	160	144.78	144.78
1570	南阳镇平	10kV寨供一线贺营北公变	315	37.65	252	133.40	133.40
1571	南阳镇平	10kV佛平线单营北公变	160	27.44	128	84.10	84.10
1572	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村9#公变	500	23.96	400	280.20	280.20
1573	南阳镇平	10kV佛北线王湾3#公变	200	39.76	160	80.48	80.48
1574	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄8#公变	315	8.19	252	226.20	226.20
1575	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾南公变	315	39.65	252	127.10	127.10
1576	南阳镇平	10kV佛社线贺庄西公变	315	23.11	252	179.20	179.20
1577	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺12#公变	400	26.06	320	215.76	215.76
1578	南阳镇平	10kV寨供三线尚营3#公变	200	52.51	160	54.98	54.98
1579	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1580	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄北公变	200	50.72	160	58.56	58.56
1581	南阳镇平	10kV涅玉线李营东2#公变	400	5.4	320	298.40	298.40
1582	南阳镇平	10kV佛件线乔营东公变	315	43.11	252	116.20	116.20
1583	南阳镇平	10kV佛北线宋湾2#公变	200	2.13	160	155.74	155.74
1584	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西2#公变	200	48.43	160	63.14	63.14
1585	南阳镇平	10kV佛件线罗坑公变	500	16.23	400	318.85	318.85
1586	南阳镇平	10kV佛件线榆树庄东公变	400	35.34	320	178.64	178.64
1587	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村2#公变	315	28.8	252	161.28	161.28
1588	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东2#公变	500	26.14	400	269.30	269.30
1589	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨东公变	200	50.7	160	58.60	58.60
1590	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北公变	500	18.32	400	308.40	308.40
1591	南阳镇平	10kV官石线大件营公变	250	22.7	200	143.25	143.25
1592	南阳镇平	10kV佛北线石屋沟2#公变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
1593	南阳镇平	10kV佛供线马洼中公变	200	32.33	160	95.34	95.34
1594	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺11#公变	315	42.63	252	117.72	117.72

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1595	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西2#公变	200	29.48	160	101.04	101.04
1596	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟2公变	315	13.8	252	208.53	208.53
1597	南阳镇平	10kV寨供一线平地山村柳树沟公变	200	4.09	160	151.82	151.82
1598	南阳镇平	10kV佛社线镇政府公变	630	14.74	504	411.14	411.14
1599	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1600	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区1#公变	500	35.44	400	222.80	222.80
1601	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄4#公变	315	41.76	252	120.46	120.46
1602	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺10#公变	400	19.4	320	242.40	242.40
1603	南阳镇平	10kV佛云线砂岗2#公变	200	9.11	160	141.78	141.78
1604	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委2#公变	400	25.75	320	217.00	217.00
1605	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1606	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺6#公变	500	28.17	400	259.15	259.15
1607	南阳镇平	10kV佛供线石佛寺7#公变	315	28.69	252	161.63	161.63
1608	南阳镇平	10kV佛平线单营7#公变	315	36.1	252	138.29	138.29
1609	南阳镇平	10kV佛云线全堂2#公变	200	11.19	160	137.62	137.62
1610	南阳镇平	10kV官石线后地北1#公变	200	17.17	160	125.66	125.66
1611	南阳镇平	老毕庄新村3#	315	29.86	252	157.94	157.94
1612	南阳镇平	10kV寨供一线贺营南1#公变	315	22.12	252	182.32	182.32
1613	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村张庄公变	200	49.63	160	60.74	60.74
1614	南阳镇平	10kV佛云线全堂3#公变	200	7.7	160	144.60	144.60
1615	南阳镇平	10kV佛北线马隐店2#公变	250	27.89	200	130.28	130.28
1616	南阳镇平	10kV佛北线王湾2#公变	315	19.57	252	190.35	190.35
1617	南阳镇平	10kV佛北线赵湾东公变	400	29.12	320	203.52	203.52
1618	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东4#公变	500	25.32	400	273.40	273.40
1619	南阳镇平	10kV涅玉线石佛寺村3#公变	200	0.5	160	159.00	159.00
1620	南阳镇平	10kV佛北线张沟6#公变	200	6.14	160	147.72	147.72
1621	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠3#公变	200	25.28	160	109.44	109.44
1622	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村2#机井公变	80	1.25	64	63.00	63.00
1623	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1624	南阳镇平	10kV官石线大仵营南公变	315	29.67	252	158.54	158.54
1625	南阳镇平	10kV佛北线赵湾9#公变	400	12.16	320	271.36	271.36
1626	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东2#公变	630	48.01	504	201.54	201.54
1627	南阳镇平	10kV寨供六线尚营4#公变	200	33.8	160	92.40	92.40
1628	南阳镇平	10kV官石线小东营东公变	315	20.06	252	188.81	188.81
1629	南阳镇平	10kV涅石线马洼4#公变	200	26.82	160	106.36	106.36
1630	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西2#公变	200	35.67	160	88.66	88.66
1631	南阳镇平	10kV寨供六线李营北公变	500	14.55	400	327.25	327.25
1632	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东公变	400	31.08	320	195.68	195.68
1633	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄单营3#公变	400	40.29	320	158.84	158.84
1634	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺西公变	630	28.64	504	323.57	323.57
1635	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄村委3#公变	400	20.83	320	236.68	236.68
1636	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东公变	500	26.88	400	265.60	265.60
1637	南阳镇平	10kV佛云线黄楸崖2#公变	315	1.97	252	245.79	245.79
1638	南阳镇平	10kV佛北线赵湾6#公变	400	14.16	320	263.36	263.36
1639	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺开发区4#公变	500	18	400	310.00	310.00
1640	南阳镇平	10kV寨供一线曹营南公变	500	31.56	400	242.20	242.20
1641	南阳镇平	10kV涅石线马洼8#公变	200	23.21	160	113.58	113.58

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1642	南阳镇平	10kV佛作线乔营西1#公变	315	29.69	252	158.48	158.48
1643	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1644	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄公变	500	18.35	400	308.25	308.25
1645	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄32#公变	400	10.64	320	277.44	277.44
1646	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东3#公变	400	20.35	320	238.60	238.60
1647	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村张沟3#公变	160	10.37	128	111.41	111.41
1648	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄27#公变	315	24.23	252	175.68	175.68
1649	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西1#公变	500	9.32	400	353.40	353.40
1650	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄6#公变	315	23.22	252	178.86	178.86
1651	南阳镇平	10kV佛作线马洼东公变	315	43.75	252	114.19	114.19
1652	南阳镇平	10kV涅玉线李营东公变	315	35.66	252	139.67	139.67
1653	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄村委门口公变	315	21.49	252	184.31	184.31
1654	南阳镇平	10kV佛社线镇政府3#公变	315	28.6	252	161.91	161.91
1655	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄南公变	500	30.83	400	245.85	245.85
1656	南阳镇平	10kV寨供一线乔营东2#公变	200	38.56	160	82.88	82.88
1657	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中公变	500	21.06	400	294.70	294.70
1658	南阳镇平	10kV佛供线马洼公变	400	27.55	320	209.80	209.80
1659	南阳镇平	10kV佛平线单营1公变	630	15.28	504	407.74	407.74
1660	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄8#公变	400	34.02	320	183.92	183.92
1661	南阳镇平	10kV涅石线贺庄玉器厂门口公变	315	54.37	252	80.73	80.73
1662	南阳镇平	10kV涅石线马洼南公变	315	32.33	252	150.16	150.16
1663	南阳镇平	10kV佛作线乔营东1#公变	400	42.96	320	148.16	148.16
1664	南阳镇平	10kV佛作线韩冲公变	200	25.1	160	109.80	109.80
1665	南阳镇平	10kV佛云线砂岗3#公变	315	14.02	252	207.84	207.84
1666	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北2#公变	200	41.29	160	77.42	77.42
1667	南阳镇平	10kV寨供二线姚营3#公变	400	35.12	320	179.52	179.52
1668	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼公变	250	30.98	200	122.55	122.55
1669	南阳镇平	10kV佛北线赵湾5#公变	200	58.81	160	42.38	42.38
1670	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村陆湾公变	315	14.25	252	207.11	207.11
1671	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄3#公变	500	15.1	400	324.50	324.50
1672	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄12#公变	315	37.34	252	134.38	134.38
1673	南阳镇平	10kV佛作线马洼6#公变	315	34.79	252	142.41	142.41
1674	南阳镇平	赵湾村2号机井台区考核表(机井)	100	5.94	80	74.06	74.06
1675	南阳镇平	10kV寨供三线玉佛桥西公变	400	24.93	320	220.28	220.28
1676	南阳镇平	全湾公用变柱上变压器	200	34.35	160	91.30	91.30
1677	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺镇石佛寺村民委员会公变	315	26.97	252	167.04	167.04
1678	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟村里沟自然村公变	200	16.88	160	126.24	126.24
1679	南阳镇平	10kV佛云线盘坡公变	315	2.62	252	243.75	243.75
1680	南阳镇平	10kV佛云线盘坡6号公变	315	3.02	252	242.49	242.49
1681	南阳镇平	10kV佛云线坡根村木兰庄公变	30	21.87	24	17.44	17.44
1682	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村九龙沟公变	200	47.8	160	64.40	64.40
1683	南阳镇平	10kV佛作线乔营四龙庙公变	315	45.43	252	108.90	108.90
1684	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄16#公变	315	29.77	252	158.22	158.22
1685	南阳镇平	10kV寨供六线李营1#公变	315	50.74	252	92.17	92.17
1686	南阳镇平	10kV佛社线乡直西公变	500	27.64	400	261.80	261.80
1687	南阳镇平	10kV官石线后地北公变	315	16.14	252	201.16	201.16
1688	南阳镇平	10kV佛作线榆树庄3#公变	500	47.43	400	162.85	162.85

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1689	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1690	南阳镇平	10kV佛平线单营2#公变	315	27.59	252	165.09	165.09
1691	南阳镇平	10kV涅石线贺庄31#公变	315	22.82	252	180.12	180.12
1692	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟公变	250	26.16	200	134.60	134.60
1693	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西公变	200	17.88	160	124.24	124.24
1694	南阳镇平	10kV寨供一线平地山南1#公变	200	4.78	160	150.44	150.44
1695	南阳镇平	10kV佛云线盘坡村魏家庄公变	200	2.29	160	155.42	155.42
1696	南阳镇平	10kV佛云线砂岗公变	315	26.5	252	168.53	168.53
1697	南阳镇平	10kV佛北线赵湾1公变	400	15.74	320	257.04	257.04
1698	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村石屋沟公变	200	12.16	160	135.68	135.68
1699	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1700	南阳镇平	10kV佛云线砂岗西公变	200	26.65	160	106.70	106.70
1701	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村5#公变	315	39.6	252	127.26	127.26
1702	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北2#公变	315	22.64	252	180.68	180.68
1703	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾北公变	315	40.9	252	123.17	123.17
1704	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村东3#公变	315	52.89	252	85.40	85.40
1705	南阳镇平	10kV佛仵线贺庄东3#公变	400	26.42	320	214.32	214.32
1706	南阳镇平	10kV寨供一线平地山北公变	200	4.94	160	150.12	150.12
1707	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾3#公变	315	45.66	252	108.17	108.17
1708	南阳镇平	10kV佛社线镇政府5#公变	315	20.21	252	188.34	188.34
1709	南阳镇平	10kV佛北线马隐店王湾公变	315	23.53	252	177.88	177.88
1710	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟1#公变	315	17.05	252	198.29	198.29
1711	南阳镇平	10kV佛云线全堂开发区公变	200	11.24	160	137.52	137.52
1712	南阳镇平	10kV佛社线坡根西公变	250	17.11	200	157.23	157.23
1713	南阳镇平	10kV寨供一线曹营西公变	200	59.69	160	40.62	40.62
1714	南阳镇平	10kV涅石线贺庄26#公变	400	16.98	320	252.08	252.08
1715	南阳镇平	10kV涅石线贺庄苏庄公变	315	26.57	252	168.30	168.30
1716	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺西1#公变	500	3.27	400	383.65	383.65
1717	南阳镇平	10kV佛北线赵湾3#公变	200	29.93	160	100.14	100.14
1718	南阳镇平	10kV佛云线老毕庄东公变	400	15.04	320	259.84	259.84
1719	南阳镇平	10kV佛云线盘坡2#公变	315	1.92	252	245.95	245.95
1720	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄4#公变	500	14.1	400	329.50	329.50
1721	南阳镇平	10kV佛仵线贺营南公变	315	61.78	252	57.39	57.39
1722	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺开发区5#公变	315	22.3	252	181.76	181.76
1723	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北1#公变	400	23.24	320	227.04	227.04
1724	南阳镇平	10kV佛云线黄棟崖西公变	100	12.98	80	67.02	67.02
1725	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村19#公变	400	17.45	320	250.20	250.20
1726	南阳镇平	10kV佛社线乡直北1#公变	400	35.53	320	177.88	177.88
1727	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠4#公变	200	44.42	160	71.16	71.16
1728	南阳镇平	10kV寨供三线尚营2#公变	315	39.94	252	126.19	126.19
1729	南阳镇平	10kV佛仵线贺庄25#公变	400	14.3	320	262.80	262.80
1730	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠2#公变	200	31.31	160	97.38	97.38
1731	南阳镇平	10kV佛供线马洼7#公变	200	26.46	160	107.08	107.08
1732	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨大理石公变	400	45.86	320	136.56	136.56
1733	南阳镇平	10kV佛云线砂岗村陆家沟公变	200	16.74	160	126.52	126.52
1734	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村2#公变	400	70.79	320	36.84	36.84
1735	南阳镇平	10kV寨供二线罗坑2#公变	400	23.87	320	224.52	224.52

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1736	南阳镇平	10kV佛北线赵湾2#公变	200	22.49	160	115.02	115.02
1737	南阳镇平	10kV佛社线贺庄姜营3#公变	315	30.95	252	154.51	154.51
1738	南阳镇平	10kV涅玉线贺庄东5#公变	315	13.86	252	208.34	208.34
1739	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西1#公变	315	39.06	252	128.96	128.96
1740	南阳镇平	10kV寨供三线乡直西1#公变	400	36.95	320	172.20	172.20
1741	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾桥头公变	250	27.7	200	130.75	130.75
1742	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1743	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村宋湾公变	200	13.32	160	133.36	133.36
1744	南阳镇平	10kV寨供六线李营南2#公变	400	24.66	320	221.36	221.36
1745	南阳镇平	10kV涅石线贺庄30#公变	100	9.84	80	70.16	70.16
1746	南阳镇平	10kV佛社线贺庄公变	400	18.54	320	245.84	245.84
1747	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村张沟公变	100	11.28	80	68.72	68.72
1748	南阳镇平	10kV佛作线十里坡公变	250	21.63	200	145.93	145.93
1749	南阳镇平	10kV佛作线贺庄19#公变	500	22.98	400	285.10	285.10
1750	南阳镇平	10kV佛北线马隐店公变	315	32.74	252	148.87	148.87
1751	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西公变	500	16.74	400	316.30	316.30
1752	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺南公变	500	25.4	400	273.00	273.00
1753	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾南公变	400	20.28	320	238.88	238.88
1754	南阳镇平	10kV佛作线韩冲2#公变	200	5.5	160	149.00	149.00
1755	南阳镇平	10kV佛云线砂岗村石北岗公变	200	8.45	160	143.10	143.10
1756	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄22#公变	315	18.02	252	195.24	195.24
1757	南阳镇平	10kV涅石线贺庄18#公变	315	45.49	252	108.71	108.71
1758	南阳镇平	10kV佛作线韩冲3#公变	200	12.82	160	134.36	134.36
1759	南阳镇平	10kV涅石线姜营南公变	400	27.88	320	208.48	208.48
1760	南阳镇平	10kV佛北线全家岭1公变	80	9.52	64	56.38	56.38
1761	南阳镇平	10kV佛作线韩冲4#公变	200	4.9	160	150.20	150.20
1762	南阳镇平	10kV佛平线镇直北公变	400	26.79	320	212.84	212.84
1763	南阳镇平	10kV佛作线榆树庄5#公变	315	26.35	252	169.00	169.00
1764	南阳镇平	10kV寨供一线罗坑西公变	200	56.07	160	47.86	47.86
1765	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨东1#公变	200	70.29	160	19.42	19.42
1766	南阳镇平	10kV佛作线榆树庄6#公变	500	15.19	400	324.05	324.05
1767	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营公变	500	44.63	400	176.85	176.85
1768	南阳镇平	10kV寨供一线贺营中公变	160	26.18	128	86.11	86.11
1769	南阳镇平	10kV官石线小东营南公变	200	27.79	160	104.42	104.42
1770	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨西公变	160	43.53	128	58.35	58.35
1771	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东公变	630	30.78	504	310.09	310.09
1772	南阳镇平	10kV涅玉线李营北2#公变	400	29.23	320	203.08	203.08
1773	南阳镇平	10kV佛平线李营5#公变	200	19.5	160	121.00	121.00
1774	南阳镇平	10kV寨供二线姚营6#公变	200	42.03	160	75.94	75.94
1775	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄24#公变	500	41.87	400	190.65	190.65
1776	南阳镇平	老毕庄村部	500	20.83	400	295.85	295.85
1777	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直西公变	315	31.65	252	152.30	152.30
1778	南阳镇平	10kV寨供八线吕营北2#公变	400	15.63	320	257.48	257.48
1779	南阳镇平	胡营南台区	200	8.68	160	142.64	142.64
1780	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村10#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1781	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村11#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1782	南阳镇平	10kV官晁线老张营村1#机井	100	7.46	80	72.54	72.54

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1783	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村14#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1784	南阳镇平	10kV官晁线草场吴西公变	400	10.91	320	276.36	276.36
1785	南阳镇平	10kV高王线乡直2#公变	200	32.57	160	94.86	94.86
1786	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北西公变	200	10.33	160	139.34	139.34
1787	南阳镇平	10kV寨供八线张营北2#公变	200	5.46	160	149.08	149.08
1788	南阳镇平	10kV官晁线齐营南公变	200	8.64	160	142.72	142.72
1789	南阳镇平	10kV官王线杨半坡公变	200	8.71	160	142.58	142.58
1790	南阳镇平	10kV官晁线时庄东1#公变	200	4.87	160	150.26	150.26
1791	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发4#变1（机井）	160	5.69	128	118.90	118.90
1792	南阳镇平	10kV官王线曹坡公变	200	10.64	160	138.72	138.72
1793	南阳镇平	10kV官晁线汤营公变	200	14.35	160	131.30	131.30
1794	南阳镇平	10kV官社线街北3#公变	250	22.63	200	143.43	143.43
1795	南阳镇平	10kV官社线街北1西公变	400	19.48	320	242.08	242.08
1796	南阳镇平	10kV官王线慕营村6#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1797	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘北公变	200	10.53	160	138.94	138.94
1798	南阳镇平	曹家台区	100	27.52	80	52.48	52.48
1799	南阳镇平	10kV高王线西李庄郭家公变	100	22	80	58.00	58.00
1800	南阳镇平	10kV高王线后砚台公变	200	17.29	160	125.42	125.42
1801	南阳镇平	10kV官王线千亿斤项目朱庄村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1802	南阳镇平	10kV官社线后营公变	200	18.1	160	123.80	123.80
1803	南阳镇平	10kV官晁线郭营东公变	200	38.09	160	83.82	83.82
1804	南阳镇平	10kV寨供八线张营北公变	200	38.83	160	82.34	82.34
1805	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东2#公变	400	19.34	320	242.64	242.64
1806	南阳镇平	10kV寨供八线张营南公变	200	44.51	160	70.98	70.98
1807	南阳镇平	10kV官王线观户杨公变	160	23.11	128	91.02	91.02
1808	南阳镇平	10kV官社线药棉厂2公变	100	26.58	80	53.42	53.42
1809	南阳镇平	10kV官王线马岗3#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1810	南阳镇平	10kV寨供七线甲林西公变	200	34.47	160	91.06	91.06
1811	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北2#公变	200	15.53	160	128.94	128.94
1812	南阳镇平	10kV高王线卫生院门口公变	200	71.34	160	17.32	17.32
1813	南阳镇平	10kV高王线东李庄北公变	200	12.92	160	134.16	134.16
1814	南阳镇平	10kV官晁线闫营东公变	200	11.53	160	136.94	136.94
1815	南阳镇平	10kV官王线董家公变	200	5.01	160	149.98	149.98
1816	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1817	南阳镇平	10kV寨供八线吕营西公变	200	36.51	160	86.98	86.98
1818	南阳镇平	10kV官社线高丘路口1#公变	250	21.29	200	146.78	146.78
1819	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官路河4#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1820	南阳镇平	10kV官社线高标准农田街北一村6#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1821	南阳镇平	10kV官晁线老张营4#公变	400	0	320	320.00	320.00
1822	南阳镇平	10kV官石线贺坡西公变(机井)	50	0	40	40.00	40.00
1823	南阳镇平	苏营2#台区	200	8.76	160	142.48	142.48
1824	南阳镇平	10kV官王线苏营公变	200	8.81	160	142.38	142.38
1825	南阳镇平	胡营变压器	200	6.18	160	147.64	147.64
1826	南阳镇平	10kV高王线乡直南公变	200	13.16	160	133.68	133.68
1827	南阳镇平	10kV官王线靳营公变	200	28.36	160	103.28	103.28
1828	南阳镇平	10kV官晁线闫营公变	160	13.11	128	107.02	107.02
1829	南阳镇平	魏岗台区	250	5.15	200	187.13	187.13

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1830	南阳镇平	10kV寨供八线吕营南公变	250	25.31	200	136.73	136.73
1831	南阳镇平	10kV高王线乡直5#公变	200	15.12	160	129.76	129.76
1832	南阳镇平	10kV寨供八线王楼2#公变	200	34.66	160	90.68	90.68
1833	南阳镇平	10kV官社线镇直公变	500	32.88	400	235.60	235.60
1834	南阳镇平	10kV高王线白家公变	200	14.35	160	131.30	131.30
1835	南阳镇平	10kV官石线郝堂村机井1#公变	100	6.01	80	73.99	73.99
1836	南阳镇平	10kV官社线街北1#公变	400	13.4	320	266.40	266.40
1837	南阳镇平	10kV官王线吴家公变	200	0	160	160.00	160.00
1838	南阳镇平	10kV高王线胡营4#公变	200	46.42	160	67.16	67.16
1839	南阳镇平	10kV官王线慕营5#机井公变	200	0.03	160	159.94	159.94
1840	南阳镇平	10kV官晁线山头营村4#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1841	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口2#公变	200	28.37	160	103.26	103.26
1842	南阳镇平	10kV寨供八线裴营东公变	200	0	160	160.00	160.00
1843	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口东公变	200	73.27	160	13.46	13.46
1844	南阳镇平	前裴营李岗台区	100	22.19	80	57.81	57.81
1845	南阳镇平	10kV寨供八线张营东2#公变	100	0.06	80	79.94	79.94
1846	南阳镇平	10kV官晁线山头营1#公变	200	15.42	160	129.16	129.16
1847	南阳镇平	10kV官晁线中户杨2#公变	100	0.02	80	79.98	79.98
1848	南阳镇平	10kV官晁线郭营公变	400	10.04	320	279.84	279.84
1849	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东公变	400	10.52	320	277.92	277.92
1850	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发2#（机井）	100	10.46	80	69.54	69.54
1851	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村8#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1852	南阳镇平	10kV高王线乡直4#公变	200	16.44	160	127.12	127.12
1853	南阳镇平	10kV高王线西李庄烤烟厂公变	200	11.34	160	137.32	137.32
1854	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘西公变	250	5.34	200	186.65	186.65
1855	南阳镇平	10kV官王线慕营南公变	200	17.84	160	124.32	124.32
1856	南阳镇平	10kV官社线官路河南公变	200	8.68	160	142.64	142.64
1857	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄西公变	200	30.87	160	98.26	98.26
1858	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村13#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1859	南阳镇平	小谭庙北	200	70.44	160	19.12	19.12
1860	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东2#公变	200	9.36	160	141.28	141.28
1861	南阳镇平	10kV高王线砚台村部公变	200	10.21	160	139.58	139.58
1862	南阳镇平	10kV官王线苏营南公变	200	5.53	160	148.94	148.94
1863	南阳镇平	10kV官王线靳营北公变	200	14.16	160	131.68	131.68
1864	南阳镇平	10kV官晁线时庄北公变	200	23	160	114.00	114.00
1865	南阳镇平	10kV官晁线山头营村5#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1866	南阳镇平	10kV高王线马营北公变	200	3.65	160	152.70	152.70
1867	南阳镇平	10kV高王线杨庄公变	50	11.52	40	34.24	34.24
1868	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北公变	400	26.3	320	214.80	214.80
1869	南阳镇平	10kV高王线乡直3#公变	200	6.4	160	147.20	147.20
1870	南阳镇平	10kV高王线供电所前公变	200	25.92	160	108.16	108.16
1871	南阳镇平	10kV官石线齐营东公变	100	30.62	80	49.38	49.38
1872	南阳镇平	10kV官社线街北5#公变	400	40.31	320	158.76	158.76
1873	南阳镇平	10kV寨供八线张营公变	400	21.27	320	234.92	234.92
1874	南阳镇平	10kV高王线郝家东公变	200	17.31	160	125.38	125.38
1875	南阳镇平	10kV官王线朱庄东公变	80	72.68	64	5.86	5.86
1876	南阳镇平	10kV官王线陈营公变	200	10.52	160	138.96	138.96

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1877	南阳镇平	10kV官晃线郭庄公变	200	16.94	160	126.12	126.12
1878	南阳镇平	10kV官晃线草场吴村室公变	315	18.15	252	194.83	194.83
1879	南阳镇平	10kV高王线前砚台公变	250	8.88	200	177.80	177.80
1880	南阳镇平	10kV高王线刘家公变	50	47.35	40	16.33	16.33
1881	南阳镇平	10kV官王线王岗乡朱庄西公变	100	36.18	80	43.82	43.82
1882	南阳镇平	10kV官社线宅子杨公变	250	26	200	135.00	135.00
1883	南阳镇平	10kV寨供八线吕营北公变	400	20.65	320	237.40	237.40
1884	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发3#（机井）	50	0	40	40.00	40.00
1885	南阳镇平	10kV官王线慕营公变	250	25.02	200	137.45	137.45
1886	南阳镇平	10kV高王线管刘庄公变	200	9.63	160	140.74	140.74
1887	南阳镇平	10kV官石线郝堂3#公变	100	10.21	80	69.79	69.79
1888	南阳镇平	10kV官社线宅子杨机井1#公变	100	23.02	80	56.98	56.98
1889	南阳镇平	10kV高王线花栌树南公变	100	25.41	80	54.59	54.59
1890	南阳镇平	靳营东台区	200	9.99	160	140.02	140.02
1891	南阳镇平	10kV官石线高标准农田吕营村9#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1892	南阳镇平	吴营	200	26.9	160	106.20	106.20
1893	南阳镇平	10kV官晃线老张营北公变	200	24.74	160	110.52	110.52
1894	南阳镇平	10kV官晃线贾宋路口北公变	200	72.85	160	14.30	14.30
1895	南阳镇平	10kV高王线大杨营公变	200	11.83	160	136.34	136.34
1896	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东公变	250	42.46	200	93.85	93.85
1897	南阳镇平	10kV官社线街北4#公变	315	30.62	252	155.55	155.55
1898	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄南公变	200	76.43	160	7.14	7.14
1899	南阳镇平	10kV高王线刘半坡公变	100	18.3	80	61.70	61.70
1900	南阳镇平	10kV官王线梁营学校公变	200	24.38	160	111.24	111.24
1901	南阳镇平	10kV官王线杜庄公变	250	24.48	200	138.80	138.80
1902	南阳镇平	10kV官王线靳营2#公变	200	27.63	160	104.74	104.74
1903	南阳镇平	10kV高王线蒙小门前公变	400	43.55	320	145.80	145.80
1904	南阳镇平	10kV官社线街南3#公变	400	18.76	320	244.96	244.96
1905	南阳镇平	10kV官王线朱庄公变	200	34.86	160	90.28	90.28
1906	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春公变	200	15.06	160	129.88	129.88
1907	南阳镇平	10kV高王线郭杨营2#公变	200	11.85	160	136.30	136.30
1908	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官桥寨5#机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
1909	南阳镇平	10kV高王线小杨营公变	200	21.21	160	117.58	117.58
1910	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北2#公变	100	12.58	80	67.42	67.42
1911	南阳镇平	10kV官石线高标准农田半坡村7#机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
1912	南阳镇平	10kV官晃线寨子杨机井4#公变	100	0.04	80	79.96	79.96
1913	南阳镇平	10kV官晃线草场吴东2#公变	200	19.44	160	121.12	121.12
1914	南阳镇平	10kV官王线竹园李东公变	200	18.51	160	122.98	122.98
1915	南阳镇平	10kV官晃线山头营村6#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1916	南阳镇平	10kV寨供五线罗营北公变（机井）	200	24.5	160	111.00	111.00
1917	南阳镇平	10kV高王线胡营开发区公变	200	10.24	160	139.52	139.52
1918	南阳镇平	10kV官社线裴营北公变	200	30.05	160	99.90	99.90
1919	南阳镇平	10kV官晃线魏岗公变	160	25.3	128	87.52	87.52
1920	南阳镇平	10kV高王线张庄公变	100	17.57	80	62.43	62.43
1921	南阳镇平	10kV官社线刘楼公变	200	8.72	160	142.56	142.56
1922	南阳镇平	10kV高王线鄢沟南公变	250	16.73	200	158.18	158.18
1923	南阳镇平	上裴营路口台区	200	15.94	160	128.12	128.12

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1924	南阳镇平	10kV官王线赵坡公变	200	17.21	160	125.58	125.58
1925	南阳镇平	10kV官王线南官家公变	200	11.58	160	136.84	136.84
1926	南阳镇平	10kV官王线前裴营村部公变	315	8.23	252	226.08	226.08
1927	南阳镇平	10kV寨供八线裴营公变	315	18.28	252	194.42	194.42
1928	南阳镇平	10kV寨供八线王楼公变	250	29.88	200	125.30	125.30
1929	南阳镇平	10kV官石线郝堂南公变	200	30.31	160	99.38	99.38
1930	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发5#（机井）	100	0	80	80.00	80.00
1931	南阳镇平	10kV高王线西李庄公变	160	9.7	128	112.48	112.48
1932	南阳镇平	10kV官王线杜庄渠营公变	200	39.8	160	80.40	80.40
1933	南阳镇平	10kV官晁线早元公变	200	46.16	160	67.68	67.68
1934	南阳镇平	10kV官社线后营北公变	200	0	160	160.00	160.00
1935	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村16#机井	100	12.85	80	67.15	67.15
1936	南阳镇平	10kV官石线高标准农田齐营村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1937	南阳镇平	10kV官社线官路河东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1938	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田张营村19#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1939	南阳镇平	10kV官晁线山头营南公变	200	0	160	160.00	160.00
1940	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村10#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1941	南阳镇平	10kV官王线杨家公变	200	3.98	160	152.04	152.04
1942	南阳镇平	10kV高王线前砚台2#公变	200	7.61	160	144.78	144.78
1943	南阳镇平	10kV官晁线汤营西公变	200	12.44	160	135.12	135.12
1944	南阳镇平	10kV官石线郝坡公变	200	19.64	160	120.72	120.72
1945	南阳镇平	10kV官晁线山头营公变	200	17.09	160	125.82	125.82
1946	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘郝家公变	200	7.98	160	144.04	144.04
1947	南阳镇平	10kV官王线竹园李公变	200	25.95	160	108.10	108.10
1948	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂南公变	315	47.75	252	101.59	101.59
1949	南阳镇平	10kV官社线街南西公变	200	39.16	160	81.68	81.68
1950	南阳镇平	10kV官石线曲寨公变	160	24.64	128	88.58	88.58
1951	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井1#公变	100	0.15	80	79.85	79.85
1952	南阳镇平	马岗郭家台区	200	18.61	160	122.78	122.78
1953	南阳镇平	10kV官王线高标准农田余寨村3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1954	南阳镇平	10kV寨供八线铁场南公变	500	28.84	400	255.80	255.80
1955	南阳镇平	10kV官王线杜庄渠营2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1956	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北2#公变	200	18.86	160	122.28	122.28
1957	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村12#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1958	南阳镇平	10kV官晁线草场吴南公变	315	9.94	252	220.69	220.69
1959	南阳镇平	10kV官晁线时庄公变	100	23.81	80	56.19	56.19
1960	南阳镇平	10kV官石线贺堂北公变	200	25.42	160	109.16	109.16
1961	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官路河村5#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1962	南阳镇平	10kV官社线刘楼东公变	200	11.81	160	136.38	136.38
1963	南阳镇平	10kV高王线姑坡南公变	200	6.85	160	146.30	146.30
1964	南阳镇平	10kV官石线郝堂新村公变	200	6.34	160	147.32	147.32
1965	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官桥寨4#机井公变	100	2.1	80	77.90	77.90
1966	南阳镇平	10kV高王线创业园公变	400	11.55	320	273.80	273.80
1967	南阳镇平	10kV官晁线老张营西公变	200	25.98	160	108.04	108.04
1968	南阳镇平	10kV官晁线老张营3#公变	200	31.64	160	96.72	96.72
1969	南阳镇平	10kV官晁线老张营村21#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1970	南阳镇平	10kV官晁线大栗树村7#机井	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

1971	南阳镇平	10kV官王线千亿斤项目朱庄村2#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1972	南阳镇平	10kV官晁线山头营西公变	200	2.43	160	155.14	155.14
1973	南阳镇平	10kV寨供八线张营路口公变	200	44.08	160	71.84	71.84
1974	南阳镇平	10kV寨供五线徐营公变	400	20.47	320	238.12	238.12
1975	南阳镇平	10kV官王线南管家村部公变	200	18.62	160	122.76	122.76
1976	南阳镇平	10kV高王线小岗西公变	100	19.23	80	60.77	60.77
1977	南阳镇平	10kV寨供七线朱营北公变	200	21.93	160	116.14	116.14
1978	南阳镇平	10kV官晁线山头营2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1979	南阳镇平	10kV官晁线山头营村机井公变	100	10.53	80	69.47	69.47
1980	南阳镇平	10kV官社线街北6#公变	200	36.9	160	86.20	86.20
1981	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗北公变	200	34.45	160	91.10	91.10
1982	南阳镇平	10kV官石线寨子杨机井3#公变	100	9.98	80	70.02	70.02
1983	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘公变	100	19.22	80	60.78	60.78
1984	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东公变	160	50.63	128	46.99	46.99
1985	南阳镇平	10kV官王线南管家北公变	200	6.09	160	147.82	147.82
1986	南阳镇平	10kV官石线郝堂村高标准农田1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1987	南阳镇平	10kV高王线胡营2#公变	200	11.79	160	136.42	136.42
1988	南阳镇平	10kV高王线阳安寺公变	200	19.36	160	121.28	121.28
1989	南阳镇平	10kV官晁线大栗树南公变	400	17.26	320	250.96	250.96
1990	南阳镇平	10kV官社线街北2#公变	400	22.08	320	231.68	231.68
1991	南阳镇平	10kV官王线圪辽河公变	200	6.66	160	146.68	146.68
1992	南阳镇平	10kV官社线官桥寨南公变	160	37.08	128	68.67	68.67
1993	南阳镇平	10kV官王线竹园李2#公变	100	13.52	80	66.48	66.48
1994	南阳镇平	10kV官王线慕营8#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1995	南阳镇平	10kV高王线杨庄北公变	200	6.37	160	147.26	147.26
1996	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春村18#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
1997	南阳镇平	10kV官晁线中户杨赵庄公变	200	12.48	160	135.04	135.04
1998	南阳镇平	10kV官石线半坡公变	315	19.45	252	190.73	190.73
1999	南阳镇平	10kV官社线街南东公变	400	32.84	320	188.64	188.64
2000	南阳镇平	10kV高王线小郭家公变	50	37.03	40	21.49	21.49
2001	南阳镇平	10kV官王线前裴营公变	160	20.21	128	95.66	95.66
2002	南阳镇平	10kV官石线齐营北公变	200	12.24	160	135.52	135.52
2003	南阳镇平	10kV官社线官路河社区公变	200	13.66	160	132.68	132.68
2004	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂西公变	315	23.62	252	177.60	177.60
2005	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗公变	200	4.04	160	151.92	151.92
2006	南阳镇平	10kV官晁线山头营东公变	315	18.28	252	194.42	194.42
2007	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井5#公变	100	12.05	80	67.95	67.95
2008	南阳镇平	10kV高王线马营公变	200	11.48	160	137.04	137.04
2009	南阳镇平	10kV官社线官桥寨北公变	200	22.57	160	114.86	114.86
2010	南阳镇平	10kV官王线杨庙公变	200	12.36	160	135.28	135.28
2011	南阳镇平	10kV寨供八线大庙2#公变	100	53.24	80	26.76	26.76
2012	南阳镇平	10kV寨供五线罗营南公变	315	47.16	252	103.45	103.45
2013	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北公变	200	22.78	160	114.44	114.44
2014	南阳镇平	10kV官王线杜庄4#机井公变	200	0.76	160	158.48	158.48
2015	南阳镇平	10kV官社线街南1#公变	500	34.3	400	228.50	228.50
2016	南阳镇平	10kV高王线东李庄公变	200	7.83	160	144.34	144.34
2017	南阳镇平	10kV官社线官路河公变	160	20.33	128	95.47	95.47

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2018	南阳镇平	10kV高王线姑坡公变	200	19.12	160	121.76	121.76
2019	南阳镇平	10kV寨供七线甲林南2#公变	400	24.68	320	221.28	221.28
2020	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂北2#公变	200	0.26	160	159.48	159.48
2021	南阳镇平	10kV高王线鄢沟1#机井公变	100	1.52	80	78.48	78.48
2022	南阳镇平	10kV官石线齐营西3#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2023	南阳镇平	10kV寨供八线时庄东2#公变	200	1.7	160	156.60	156.60
2024	南阳镇平	10kV高王线李营公变	200	14.11	160	131.78	131.78
2025	南阳镇平	10kV官晁线老张营村2#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
2026	南阳镇平	10kV高王线化栢树公变	80	10.89	64	55.29	55.29
2027	南阳镇平	10kV寨供八线中户杨村15#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
2028	南阳镇平	10kV高王线乡直西公变	200	37.78	160	84.44	84.44
2029	南阳镇平	10kV官石线半坡东公变	100	0	80	80.00	80.00
2030	南阳镇平	10kV官晁线早元东公变	200	0	160	160.00	160.00
2031	南阳镇平	10kV官社线官桥寨1#公变	400	45.99	320	136.04	136.04
2032	南阳镇平	10kV官石线齐营西公变	315	55.37	252	77.58	77.58
2033	南阳镇平	10kV官晁线郭营南公变	200	13.42	160	133.16	133.16
2034	南阳镇平	10kV高王线胡营东公变	200	13.44	160	133.12	133.12
2035	南阳镇平	10kV寨供八线张营东公变	200	32.22	160	95.56	95.56
2036	南阳镇平	10kV高王线菜市街公变	200	37.62	160	84.76	84.76
2037	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2038	南阳镇平	10kV寨供八线裴营南公变	200	24.75	160	110.50	110.50
2039	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂北公变	315	43.04	252	116.42	116.42
2040	南阳镇平	10kV官石线郝堂西公变	200	18.26	160	123.48	123.48
2041	南阳镇平	10kV高王线西李庄杨家公变	200	10.04	160	139.92	139.92
2042	南阳镇平	10kV寨供八线吕营东公变	160	17.8	128	99.52	99.52
2043	南阳镇平	10kV高王线西李庄村部公变	200	0.84	160	158.32	158.32
2044	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄公变	200	28.74	160	102.52	102.52
2045	南阳镇平	10kV官王线小潭庙公变	200	14.17	160	131.66	131.66
2046	南阳镇平	10kV官社线官路河南东公变	200	11.18	160	137.64	137.64
2047	南阳镇平	竹园李南台区	200	32.34	160	95.32	95.32
2048	南阳镇平	10kV高王线大顺岗公变	200	9.34	160	141.32	141.32
2049	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村8#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2050	南阳镇平	10kV寨供七线甲林北公变	200	34.92	160	90.16	90.16
2051	南阳镇平	10KV官王线管家北公变(机井)	200	4.75	160	150.50	150.50
2052	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北公变	200	14.33	160	131.34	131.34
2053	南阳镇平	10kV寨供八线铁场3#公变	250	21.72	200	145.70	145.70
2054	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北公变	400	15.72	320	257.12	257.12
2055	南阳镇平	10kV寨供八线张营西公变	200	1.82	160	156.36	156.36
2056	南阳镇平	10kV官晁线大栗树西公变	400	21.78	320	232.88	232.88
2057	南阳镇平	10kV官社线街北北公变	400	16.79	320	252.84	252.84
2058	南阳镇平	10kV官社线街南2#公变	250	48.17	200	79.58	79.58
2059	南阳镇平	10kV高王线鄢沟公变	200	20.38	160	119.24	119.24
2060	南阳镇平	10kV高王线姑坡2#公变	200	12.56	160	134.88	134.88
2061	南阳镇平	10kV官晁线大栗树公变	160	18.06	128	99.10	99.10
2062	南阳镇平	10kV官社线高丘路口公变	315	25.74	252	170.92	170.92
2063	南阳镇平	10kV官晁线中户杨南公变	200	19.8	160	120.40	120.40
2064	南阳镇平	10kV官王线靳营7#机井公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2065	南阳镇平	10kV寨供七线朱营南公变	315	19.53	252	190.48	190.48
2066	南阳镇平	10kV高王线杨朝店公变	200	6.48	160	147.04	147.04
2067	南阳镇平	10kV高王线王岐家公变	100	6.74	80	73.26	73.26
2068	南阳镇平	10kV官石线高标准农田街北二村3#机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
2069	南阳镇平	10kV高王线乡直1#公变	400	17.56	320	249.76	249.76
2070	南阳镇平	10kV寨供八线裴营村17#机井公变	100	2.39	80	77.61	77.61
2071	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村9#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2072	南阳镇平	10kV官晁线中户杨3#公变	200	19.51	160	120.98	120.98
2073	南阳镇平	10kV官王线马岗东公变	200	16.66	160	126.68	126.68
2074	南阳镇平	10kV高王线乡直公变	400	10	320	280.00	280.00
2075	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口公变	500	88.62	400	-43.10	负载率超过80%，不宜新接入负荷
2076	南阳镇平	10kV官晁线宅子杨村南公变	200	21.53	160	116.94	116.94
2077	南阳镇平	10kV官王线慕营北公变	200	41.78	160	76.44	76.44
2078	南阳镇平	10kV寨供七线甲林南公变	315	40.08	252	125.75	125.75
2079	南阳镇平	10kV高王线王岗乡郭杨营公变	315	7.98	252	226.86	226.86
2080	南阳镇平	10kV官王线马岗公变	250	19.02	200	152.45	152.45
2081	南阳镇平	10kV寨供七线甲林公变	160	45.22	128	55.65	55.65
2082	南阳镇平	10kV官社线官路河北公变	200	22.9	160	114.20	114.20
2083	南阳镇平	10kV官晁线老张营南公变	200	77.67	160	4.66	4.66
2084	南阳镇平	10kV寨供八线大庙公变	315	29.32	252	159.64	159.64
2085	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北张西公变	200	9.2	160	141.60	141.60
2086	南阳镇平	10kV卢供一线镇直政府公变	200	0	160	160.00	160.00
2087	南阳镇平	10kV枣供三线上张公变	200	14.78	160	130.44	130.44
2088	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙公变	250	4.05	200	189.88	189.88
2089	南阳镇平	10kV枣供五线六化公变	200	12.1	160	135.80	135.80
2090	南阳镇平	10kV枣供三线彭李岗公变	200	13.95	160	132.10	132.10
2091	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田余宅2#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2092	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿斤29#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2093	南阳镇平	10kV枣供五线白家公变	200	10.59	160	138.82	138.82
2094	南阳镇平	楼子王村楼子王1号机井台区考核表（机井）	100	59.26	80	20.74	20.74
2095	南阳镇平	10kV枣供三线崔家公变	200	12.32	160	135.36	135.36
2096	南阳镇平	齐岗村齐岗1号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2097	南阳镇平	10kV枣供三线袁营2#公变	100	3.83	80	76.17	76.17
2098	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北公变	200	20.53	160	118.94	118.94
2099	南阳镇平	10kV枣供三线山南北2#公变	200	15.81	160	128.38	128.38
2100	南阳镇平	10kV枣供一线安洼西坡公变	200	20.88	160	118.24	118.24
2101	南阳镇平	10kV官卢线周北公变	200	21.31	160	117.38	117.38
2102	南阳镇平	10kV枣供一线前峰东公变	200	13.39	160	133.22	133.22
2103	南阳镇平	10kV卢供一线张沟2#公变	400	6.55	320	293.80	293.80
2104	南阳镇平	10kV枣供五线东黄中公变	200	16.27	160	127.46	127.46
2105	南阳镇平	10kV卢供一线街南公变	315	36.08	252	138.35	138.35
2106	南阳镇平	10kV卢供四线东孙河公变	200	12.72	160	134.56	134.56
2107	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营村中魏营公变	200	60.03	160	39.94	39.94
2108	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤8#井（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
2109	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗北2#公变	200	6.56	160	146.88	146.88
2110	南阳镇平	10kV枣供四线下户村1#机井公变	100	1.01	80	78.99	78.99

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2111	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂2#机井公变	100	0.09	80	79.91	79.91
2112	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树南2#公变	200	12.79	160	134.42	134.42
2113	南阳镇平	10kV枣供四线石桥王公变	100	19.71	80	60.29	60.29
2114	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤7#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2115	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄西公变	200	4.22	160	151.56	151.56
2116	南阳镇平	齐岗马坡2#公变	200	8.24	160	143.52	143.52
2117	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼杨家公变	200	9.49	160	141.02	141.02
2118	南阳镇平	10kV枣供五线六化北公变	200	5.66	160	148.68	148.68
2119	南阳镇平	10kV官曲线乔岗王河公变	200	11.46	160	137.08	137.08
2120	南阳镇平	10kV卢供一线街东公变	400	27.28	320	210.88	210.88
2121	南阳镇平	10kV枣供三线山南北公变	200	15.93	160	128.14	128.14
2122	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南公变	200	14.01	160	131.98	131.98
2123	南阳镇平	10kV枣供四线老时营公变	100	21.94	80	58.06	58.06
2124	南阳镇平	10kV枣供一线枣园变电站站用变	100	1.54	80	78.46	78.46
2125	南阳镇平	齐岗村部公变	250	6.66	200	183.35	183.35
2126	南阳镇平	10kV卢供五线小彭岗南公变	200	9.35	160	141.30	141.30
2127	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙东2#公变	200	13.6	160	132.80	132.80
2128	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树宋家公变	250	24.47	200	138.83	138.83
2129	南阳镇平	彭岗南3#公变	200	3.5	160	153.00	153.00
2130	南阳镇平	齐岗二队公变	200	3.5	160	153.00	153.00
2131	南阳镇平	10kV枣供四线吴家公变	200	9.48	160	141.04	141.04
2132	南阳镇平	10kV高卢线凤翅山南公变	200	8.98	160	142.04	142.04
2133	南阳镇平	齐岗村齐岗3号机井台区考核表（机井）	100	0.1	80	79.90	79.90
2134	南阳镇平	10kV卢供五线高标准农田白龙庙5#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2135	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田白龙庙4#公变	100	0.07	80	79.93	79.93
2136	南阳镇平	10kV枣供三线沟王3#公变	200	5.2	160	149.60	149.60
2137	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南2#公变	200	10.04	160	139.92	139.92
2138	南阳镇平	10kV卢供二线小魏营北2#公变	200	21.34	160	117.32	117.32
2139	南阳镇平	楼子王村楼子王3号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2140	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马西公变	200	8.43	160	143.14	143.14
2141	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南2#公变	200	12.76	160	134.48	134.48
2142	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田10号	100	0	80	80.00	80.00
2143	南阳镇平	10kV卢供一线河东南公变	200	0	160	160.00	160.00
2144	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2145	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗东公变	200	7.72	160	144.56	144.56
2146	南阳镇平	10kV枣供四线时寨公变	200	12.53	160	134.94	134.94
2147	南阳镇平	10kV枣供四线下户2#公变	200	12.68	160	134.64	134.64
2148	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙郭庄2#公变	200	10.31	160	139.38	139.38
2149	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤5#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2150	南阳镇平	10kV官卢线曹营北公变	200	6.71	160	146.58	146.58
2151	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南公变	250	8.38	200	179.05	179.05
2152	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙李庄公变	100	20.06	80	59.94	59.94
2153	南阳镇平	10kV官卢线徐庄公变	200	8.64	160	142.72	142.72
2154	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树东公变	200	13.04	160	133.92	133.92
2155	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼2#公变	200	19.79	160	120.42	120.42
2156	南阳镇平	楼子王村开发区西1号机井台区考核表（机井）	100	12.24	80	67.76	67.76
2157	南阳镇平	10kV高卢线铁匠营公变	200	19.4	160	121.20	121.20

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2158	南阳镇平	10kV官卢线曹营村部公变	100	14.08	80	65.92	65.92
2159	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙村1#机井公变	200	3.71	160	152.58	152.58
2160	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东2#公变	200	18.62	160	122.76	122.76
2161	南阳镇平	10kV官曲线街北乡一中公变	200	51.43	160	57.14	57.14
2162	南阳镇平	10kV官卢线刘沟公变	200	5.03	160	149.94	149.94
2163	南阳镇平	10kV枣供四线青年队公变	200	12.65	160	134.70	134.70
2164	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗南公变	200	11.29	160	137.42	137.42
2165	南阳镇平	10kV高卢线花坡公变	400	2.97	320	308.12	308.12
2166	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙杨台公变	200	20.33	160	119.34	119.34
2167	南阳镇平	10kV官曲线乡直6#公变	200	10.21	160	139.58	139.58
2168	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺南公变	315	5.74	252	233.92	233.92
2169	南阳镇平	10kV卢供五线小北营公变	200	10.51	160	138.98	138.98
2170	南阳镇平	齐岗一队公变	200	22.7	160	114.60	114.60
2171	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村李家公变	200	6.22	160	147.56	147.56
2172	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树张坡公变	100	16.19	80	63.81	63.81
2173	南阳镇平	10kV官曲线开发区东公变	200	17.62	160	124.76	124.76
2174	南阳镇平	10kV枣供二线乡直西公变	400	13.68	320	265.28	265.28
2175	南阳镇平	10kV官曲线乡直南公变	400	38.55	320	165.80	165.80
2176	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发3号（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2177	南阳镇平	街北2#公变	160	3.86	128	121.82	121.82
2178	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤24#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2179	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤4#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2180	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北村部公变	200	12.27	160	135.46	135.46
2181	南阳镇平	10kV枣供一线前锋北公变	200	38.61	160	82.78	82.78
2182	南阳镇平	10kV枣供五线山北张南公变	200	7.66	160	144.68	144.68
2183	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗西公变	200	15.87	160	128.26	128.26
2184	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗4#机井公变	100	0.14	80	79.86	79.86
2185	南阳镇平	10kV卢供四线寨河东1#公变	200	5.95	160	148.10	148.10
2186	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺开发区公变	200	22.21	160	115.58	115.58
2187	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田11号	100	0.04	80	79.96	79.96
2188	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗2#公变	200	9.85	160	140.30	140.30
2189	南阳镇平	10kV官卢线余宅南公变	200	13.4	160	133.20	133.20
2190	南阳镇平	10kV枣供四线后营公变	200	18.79	160	122.42	122.42
2191	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤22#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2192	南阳镇平	齐岗薛王营公变	200	6.51	160	146.98	146.98
2193	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙郭庄公变	200	14.06	160	131.88	131.88
2194	南阳镇平	10kV枣供四线石桥王西公变	200	9.47	160	141.06	141.06
2195	南阳镇平	10kV官曲线中心校公变	200	26.89	160	106.22	106.22
2196	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营1#井井通公变	100	0.18	80	79.82	79.82
2197	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北2#公变	200	26.28	160	107.44	107.44
2198	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙村田庄公变	100	7.3	80	72.70	72.70
2199	南阳镇平	齐岗周营公变	200	0	160	160.00	160.00
2200	南阳镇平	10kV卢供五线大北营公变	200	12.24	160	135.52	135.52
2201	南阳镇平	10kV卢供一线张沟北公变	200	16.2	160	127.60	127.60
2202	南阳镇平	10kV卢供二线小魏营西公变	315	4.08	252	239.15	239.15
2203	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗南公变	200	29.84	160	100.32	100.32
2204	南阳镇平	10kV卢供四线东风韩营公变	200	18.41	160	123.18	123.18

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2205	南阳镇平	10kV高卢线花坡西沟公变	200	4.5	160	151.00	151.00
2206	南阳镇平	10kV高卢线郝沟北公变	400	4.32	320	302.72	302.72
2207	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙西营公变	200	20.98	160	118.04	118.04
2208	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张王家公变	200	21.59	160	116.82	116.82
2209	南阳镇平	10kV枣供一线步口张2#公变	200	14.92	160	130.16	130.16
2210	南阳镇平	10kV卢供一线河东异地搬迁公变	100	36.92	80	43.08	43.08
2211	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂1#机井公变	100	0.05	80	79.95	79.95
2212	南阳镇平	10kV卢供四线马家东公变	100	15.58	80	64.42	64.42
2213	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2214	南阳镇平	10kV卢供四线赵坡公变	200	9.08	160	141.84	141.84
2215	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田9号	100	0.22	80	79.78	79.78
2216	南阳镇平	10kV官曲线镇直3#公变	200	6.61	160	146.78	146.78
2217	南阳镇平	10kV高卢线均刘沟公变	315	10.74	252	218.17	218.17
2218	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马千斤3#机井	200	0.01	160	159.98	159.98
2219	南阳镇平	10kV官卢线曹营南公变	200	9.81	160	140.38	140.38
2220	南阳镇平	10kV官曲线乡直5#公变	400	8.58	320	285.68	285.68
2221	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树西孙河公变	200	10.21	160	139.58	139.58
2222	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东公变	250	14.93	200	162.68	162.68
2223	南阳镇平	10kV枣供三线沟王公变	200	22.89	160	114.22	114.22
2224	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千斤18#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2225	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营村部公变	160	35.13	128	71.79	71.79
2226	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村王河农综开发1#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
2227	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺3#公变	100	38.95	80	41.05	41.05
2228	南阳镇平	10kV枣供三线烂垠张公变	200	15.59	160	128.82	128.82
2229	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北公变	400	40.19	320	159.24	159.24
2230	南阳镇平	10kV枣供一线前锋东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2231	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗烟叶公变	200	21.9	160	116.20	116.20
2232	南阳镇平	10kV枣供一线安洼东公变	400	6.06	320	295.76	295.76
2233	南阳镇平	10kV官曲线乡直公变	400	17.27	320	250.92	250.92
2234	南阳镇平	10kV枣供五线山北张南2#公变	200	12.54	160	134.92	134.92
2235	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙西公变	200	21.64	160	116.72	116.72
2236	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲北公变	200	14.86	160	130.28	130.28
2237	南阳镇平	10kV官卢线周堂西公变	200	22.81	160	114.38	114.38
2238	南阳镇平	土寨2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2239	南阳镇平	10kV枣供四线杨家公变	200	10.11	160	139.78	139.78
2240	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马公变	200	41.28	160	77.44	77.44
2241	南阳镇平	10kV高卢线杨堂公变	100	30.92	80	49.08	49.08
2242	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟村李沟公变	200	14.91	160	130.18	130.18
2243	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟候庄公变	400	6.57	320	293.72	293.72
2244	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千斤11#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2245	南阳镇平	10kV卢供一线张沟3#公变	400	0.44	320	318.24	318.24
2246	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗2公变	315	18.68	252	193.16	193.16
2247	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺西公变	100	12.84	80	67.16	67.16
2248	南阳镇平	10kV枣供四线寨外公变	200	11.67	160	136.66	136.66
2249	南阳镇平	10kV高卢线陈家公变	200	4.06	160	151.88	151.88
2250	南阳镇平	10kV枣供一线周岗井井通公变	200	73.15	160	13.70	13.70
2251	南阳镇平	10kV卢供四线白南公变	200	9.14	160	141.72	141.72

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2252	南阳镇平	10kV卢供四线小魏营1公变	100	16.49	80	63.51	63.51
2253	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇山南村千亿斤25#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2254	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤6#井（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
2255	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村仵子黄公变	200	14.21	160	131.58	131.58
2256	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2257	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2258	南阳镇平	10kV枣供五线牛家公变	200	11.63	160	136.74	136.74
2259	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北公变	400	4.62	320	301.52	301.52
2260	南阳镇平	10kV卢供一线街北公变	400	39.13	320	163.48	163.48
2261	南阳镇平	10kV卢供四线马家南公变	100	20.59	80	59.41	59.41
2262	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗北公变	200	10.17	160	139.66	139.66
2263	南阳镇平	10kV卢供一线河东公变	200	21.89	160	116.22	116.22
2264	南阳镇平	10kV官曲线河西公变	250	19.57	200	151.08	151.08
2265	南阳镇平	10kV卢供四线东湾公变	200	28.1	160	103.80	103.80
2266	南阳镇平	10kV官曲线开发区公变	200	152.23	160	-144.46	负载率超过80%，不宜新接入负荷
2267	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营公变	200	11.51	160	136.98	136.98
2268	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙东公变	400	9.31	320	282.76	282.76
2269	南阳镇平	10kV高卢线郝沟西公变	200	11.7	160	136.60	136.60
2270	南阳镇平	10kV枣供四线白庙张公变	200	7.05	160	145.90	145.90
2271	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼公变	200	16.71	160	126.58	126.58
2272	南阳镇平	10kV卢供一线张沟河西公变	400	5.88	320	296.48	296.48
2273	南阳镇平	10kV官曲线柴庄东公变	200	11.35	160	137.30	137.30
2274	南阳镇平	10kV官卢线周堂牛营公变	200	9.96	160	140.08	140.08
2275	南阳镇平	10kV官卢线周南公变	200	25.66	160	108.68	108.68
2276	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南公变	200	19.24	160	121.52	121.52
2277	南阳镇平	10kV卢供二线樊岗公变	200	11.77	160	136.46	136.46
2278	南阳镇平	10kV卢供二线任沟公变	400	7.46	320	290.16	290.16
2279	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟2#公变	400	8.72	320	285.12	285.12
2280	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙北公变	80	9.79	64	56.17	56.17
2281	南阳镇平	10kV官曲线街北公变	160	21.9	128	92.96	92.96
2282	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙麻营公变	200	8.06	160	143.88	143.88
2283	南阳镇平	10kV卢供五线王营公变	200	9.74	160	140.52	140.52
2284	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发1号（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2285	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙南2#公变	250	8.42	200	178.95	178.95
2286	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营2#井井通公变	100	0.06	80	79.94	79.94
2287	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树朱家公变	200	16.53	160	126.94	126.94
2288	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙马营公变	200	17.76	160	124.48	124.48
2289	南阳镇平	10kV枣供四线郭家公变	200	20.08	160	119.84	119.84
2290	南阳镇平	10kV卢供一线南河公变	160	44.76	128	56.38	56.38
2291	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗西公变	100	10.62	80	69.38	69.38
2292	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张东公变	200	13.6	160	132.80	132.80
2293	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂7#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2294	南阳镇平	10kV枣供五线东黄村1#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2295	南阳镇平	10kV高卢线何营2#公变	200	24.18	160	111.64	111.64
2296	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲村机井1#公变	100	1.23	80	78.77	78.77
2297	南阳镇平	10kV枣供四线老时营1#井井通公变	50	0	40	40.00	40.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2298	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北公变	250	14.23	200	164.43	164.43
2299	南阳镇平	10kV卢供四线寨河东公变	200	9.67	160	140.66	140.66
2300	南阳镇平	10kV枣供一线城隍庙公变	200	15.3	160	129.40	129.40
2301	南阳镇平	10kV枣供三线中赵2#公变	200	16.92	160	126.16	126.16
2302	南阳镇平	10kV高卢线王家沟公变	200	3.38	160	153.24	153.24
2303	南阳镇平	10kV枣供三线袁营公变	200	14.04	160	131.92	131.92
2304	南阳镇平	10kV官曲线乡直2#公变	315	36.65	252	136.55	136.55
2305	南阳镇平	10kV卢供四线东风公变	100	23.32	80	56.68	56.68
2306	南阳镇平	10kV卢供四线魏庄公变	315	4.63	252	237.42	237.42
2307	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田6号	100	0	80	80.00	80.00
2308	南阳镇平	10kV官卢线前曹营自然村1#公变	200	9.33	160	141.34	141.34
2309	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤16#井	200	0	160	160.00	160.00
2310	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗2号机井公变	100	0.05	80	79.95	79.95
2311	南阳镇平	齐岗村王河农综开发2#（机井）	50	0.02	40	39.99	39.99
2312	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤23#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2313	南阳镇平	10kV枣供一线安洼2#公变	200	7.51	160	144.98	144.98
2314	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇烂银张村千亿斤14#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2315	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田8号	100	11.4	80	68.60	68.60
2316	南阳镇平	10kV官卢线大刘沟公变	200	15.05	160	129.90	129.90
2317	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄村柴庄南2#机井公变	100	1.67	80	78.33	78.33
2318	南阳镇平	10kV枣供一线安洼1#北公变	200	1.68	160	156.64	156.64
2319	南阳镇平	10kV卢供一线河东东公变	200	0	160	160.00	160.00
2320	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙东公变	100	11.59	80	68.41	68.41
2321	南阳镇平	10kV卢供四线白北公变	200	14.21	160	131.58	131.58
2322	南阳镇平	10kV官曲线彭岗南2#公变	200	6.76	160	146.48	146.48
2323	南阳镇平	10kV枣供一线安洼公变	200	8.06	160	143.88	143.88
2324	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马井井通台区	100	0	80	80.00	80.00
2325	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北2#公变	200	15.87	160	128.26	128.26
2326	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂8#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2327	南阳镇平	10kV枣供三线山南南公变	200	8.81	160	142.38	142.38
2328	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗公变	200	12.78	160	134.44	134.44
2329	南阳镇平	10kV卢供五线山北张村河西公变	200	0	160	160.00	160.00
2330	南阳镇平	10kV官曲线乡直东2#公变	400	0	320	320.00	320.00
2331	南阳镇平	10kV枣供三线上河公变	200	9.07	160	141.86	141.86
2332	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙3#机井公变	100	0.35	80	79.65	79.65
2333	南阳镇平	10kV卢供四线小李庄公变	200	2.13	160	155.74	155.74
2334	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤26#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2335	南阳镇平	10kV枣供四线老时营东公变	200	7.94	160	144.12	144.12
2336	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南2#公变	200	13.77	160	132.46	132.46
2337	南阳镇平	10kV官曲线周闫营机井1#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
2338	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂9#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2339	南阳镇平	10kV枣供一线周岗公变	200	17.58	160	124.84	124.84
2340	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙东公变	400	6.93	320	292.28	292.28
2341	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东公变	200	25.3	160	109.40	109.40
2342	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼岗上公变	100	7.04	80	72.96	72.96
2343	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙北公变	200	14.09	160	131.82	131.82
2344	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南3#公变	200	13.45	160	133.10	133.10

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2345	南阳镇平	10kV官卢线余宅西公变	200	12.67	160	134.66	134.66
2346	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙村1#机井公变	100	0.06	80	79.94	79.94
2347	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2348	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村河南公变	200	3.71	160	152.58	152.58
2349	南阳镇平	10kV枣供三线山南小庄公变	200	6.98	160	146.04	146.04
2350	南阳镇平	10kV枣供三线大王庙开发区2#公变	200	16.12	160	127.76	127.76
2351	南阳镇平	10kV枣供三线申家公变	200	2.59	160	154.82	154.82
2352	南阳镇平	0kV官卢线高标准农田白龙庙6#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
2353	南阳镇平	10kV卢供一线李家营公变	200	21.54	160	116.92	116.92
2354	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风2#公变	100	0.08	80	79.92	79.92
2355	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2356	南阳镇平	10kV枣供四线老时营岗上公变	200	3.71	160	152.58	152.58
2357	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤17#井	200	0	160	160.00	160.00
2358	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田刘沟1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2359	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田7号	100	0	80	80.00	80.00
2360	南阳镇平	10kV官曲线开发区西公变	250	12.54	200	168.65	168.65
2361	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗西2#公变	200	3.59	160	152.82	152.82
2362	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风3#公变	100	0	80	80.00	80.00
2363	南阳镇平	10kV官卢线曹营公变	200	17.1	160	125.80	125.80
2364	南阳镇平	10kV枣供二线枣园南公变	100	17.41	80	62.59	62.59
2365	南阳镇平	10kV枣供三线中赵公变	200	9.54	160	140.92	140.92
2366	南阳镇平	10kV枣供五线山北张北公变	200	10.7	160	138.60	138.60
2367	南阳镇平	10kV枣供三线周家公变	200	8.4	160	143.20	143.20
2368	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗东2#公变	200	13.34	160	133.32	133.32
2369	南阳镇平	10kV卢供四线杨庄公变	200	5.28	160	149.44	149.44
2370	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗东公变	400	8.46	320	286.16	286.16
2371	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙南公变	250	24.31	200	139.23	139.23
2372	南阳镇平	10kV枣供五线六化村张家公变	200	9.7	160	140.60	140.60
2373	南阳镇平	10kV官曲线楼子王村楼子王2#机井1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2374	南阳镇平	10kV卢供四线东湾2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2375	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树西公变	100	23.66	80	56.34	56.34
2376	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗东公变	200	21.32	160	117.36	117.36
2377	南阳镇平	10kV高卢线何营公变	200	16.66	160	126.68	126.68
2378	南阳镇平	10kV枣供四线老时营2#公变	200	15.69	160	128.62	128.62
2379	南阳镇平	10kV枣供三线山南崔家2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2380	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗村部公变	200	19.14	160	121.72	121.72
2381	南阳镇平	河西村国道南1号机井台区考核表（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2382	南阳镇平	10kV枣供一线屈营公变	100	18.7	80	61.30	61.30
2383	南阳镇平	10kV枣供五线东黄毛家公变	200	10.56	160	138.88	138.88
2384	南阳镇平	10kV卢供一线镇直公变	500	29.89	400	250.55	250.55
2385	南阳镇平	10kV官曲线柴庄北公变	200	14.75	160	130.50	130.50
2386	南阳镇平	10kV官曲线齐岗东公变	100	26.8	80	53.20	53.20
2387	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗西公变	200	12.52	160	134.96	134.96
2388	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂1#机井公变	100	0.05	80	79.95	79.95
2389	南阳镇平	10kV卢供四线马家东1#机井公变	100	0.06	80	79.94	79.94
2390	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺北公变	200	44.1	160	71.80	71.80
2391	南阳镇平	10kV卢供四线高庄公变	160	14.86	128	104.22	104.22

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2392	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙东营公变	100	14.4	80	65.60	65.60
2393	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营公变	400	21.91	320	232.36	232.36
2394	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗井井通公变	100	0.33	80	79.67	79.67
2395	南阳镇平	10kV枣供五线六化小山王公变	200	11.1	160	137.80	137.80
2396	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南公变	400	15.65	320	257.40	257.40
2397	南阳镇平	10kV卢供一线张沟1#公变	315	21.1	252	185.54	185.54
2398	南阳镇平	10kV枣供三线黄营公变	200	17.4	160	125.20	125.20
2399	南阳镇平	10kV枣供二线枣园北公变	200	50.06	160	59.88	59.88
2400	南阳镇平	10kV官卢线曹营中洼公变	200	6.95	160	146.10	146.10
2401	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙4#机井公变	100	1.8	80	78.20	78.20
2402	南阳镇平	10kV卢供四线东风北公变	200	11.55	160	136.90	136.90
2403	南阳镇平	10kV枣供二线杨家开发区公变	200	39.38	160	81.24	81.24
2404	南阳镇平	10kV枣供一线官李公变	200	5.96	160	148.08	148.08
2405	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张2#公变	100	17.22	80	62.78	62.78
2406	南阳镇平	10kV高卢线郝沟公变	200	18.22	160	123.56	123.56
2407	南阳镇平	10kV卢供一线周三岗公变	200	11.19	160	137.62	137.62
2408	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树南公变	200	17.51	160	124.98	124.98
2409	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营河北公变	400	6.68	320	293.28	293.28
2410	南阳镇平	10kV官曲线曲屯南公变	200	20.29	160	119.42	119.42
2411	南阳镇平	10kV官卢线曹营北2#公变	200	7.25	160	145.50	145.50
2412	南阳镇平	10kV枣供一线中张2#公变	200	8.14	160	143.72	143.72
2413	南阳镇平	周闫营台区	200	24.71	160	110.58	110.58
2414	南阳镇平	10kV枣供四线下户公变	200	13.68	160	132.64	132.64
2415	南阳镇平	10kV枣供三线山南中公变	200	22.73	160	114.54	114.54
2416	南阳镇平	10kV卢供四线马家公变	200	19.26	160	121.48	121.48
2417	南阳镇平	10kV高卢线小何营公变	100	21.59	80	58.41	58.41
2418	南阳镇平	10kV枣供一线步口张公变	200	11.38	160	137.24	137.24
2419	南阳镇平	10kV枣供四线下户孙家公变	200	9.29	160	141.42	141.42
2420	南阳镇平	10kV官曲线土寨公变	200	13.95	160	132.10	132.10
2421	南阳镇平	10kV枣供一线前锋南公变	200	8.04	160	143.92	143.92
2422	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张西公变	200	13.07	160	133.86	133.86
2423	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗北公变	200	8.47	160	143.06	143.06
2424	南阳镇平	10kV高卢线郝沟2#公变	200	15.44	160	129.12	129.12
2425	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马村千亿斤2#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2426	南阳镇平	10kV枣供一线周岗烟叶2#公变	200	34.49	160	91.02	91.02
2427	南阳镇平	齐岗开发区公变	200	29.83	160	100.34	100.34
2428	南阳镇平	10kV官卢线余宅村部公变	200	5.24	160	149.52	149.52
2429	南阳镇平	10kV枣供四线老时营北公变	200	17.56	160	124.88	124.88
2430	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇烂银张村千亿斤13#井	200	0	160	160.00	160.00
2431	南阳镇平	10kV官曲线王庄公变	100	16.81	80	63.19	63.19
2432	南阳镇平	10kV卢供一线小河东公变	100	22.79	80	57.21	57.21
2433	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇塔梁村千亿斤28#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2434	南阳镇平	10kV枣供一线安洼农综3#公变	200	0.05	160	159.90	159.90
2435	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村1#机井公变	100	2.13	80	77.87	77.87
2436	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北2#公变	400	3.67	320	305.32	305.32
2437	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤10#井（机井）	200	0.08	160	159.84	159.84
2438	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤4#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2439	南阳镇平	10kV枣供一线小周营公变	100	30	80	50.00	50.00
2440	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼井井通公变	100	0	80	80.00	80.00
2441	南阳镇平	10kV卢供二线李营公变	200	12.15	160	135.70	135.70
2442	南阳镇平	乡直东	200	38.81	160	82.38	82.38
2443	南阳镇平	10kV卢供四线魏庄东公变	200	0.03	160	159.94	159.94
2444	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤9#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2445	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤12#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2446	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营3#井井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2447	南阳镇平	10kV卢供四线寺南公变	200	12.91	160	134.18	134.18
2448	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙南公变	200	13.82	160	132.36	132.36
2449	南阳镇平	10kV官卢线余宅公变	200	7.78	160	144.44	144.44
2450	南阳镇平	10kV卢供四线刘家公变	200	21.78	160	116.44	116.44
2451	南阳镇平	10kV枣供五线小石河公变	200	4.59	160	150.82	150.82
2452	南阳镇平	10kV枣供一线周岗2#公变	200	14.31	160	131.38	131.38
2453	南阳镇平	10kV卢供四线卢医变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
2454	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺公变	200	26.58	160	106.84	106.84
2455	南阳镇平	10kV卢供五线河西国道北机井1#公变	100	0.07	80	79.93	79.93
2456	南阳镇平	10kV枣供三线沟王2#公变	200	20.35	160	119.30	119.30
2457	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村石宋李北公变	200	0	160	160.00	160.00
2458	南阳镇平	10kV高卢线田河公变	400	9.98	320	280.08	280.08
2459	南阳镇平	10kV枣供一线安洼西公变	250	12.56	200	168.60	168.60
2460	南阳镇平	10kV枣供二线乡直公变	500	38.05	400	209.75	209.75
2461	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营2#公变	200	10.68	160	138.64	138.64
2462	南阳镇平	10kV卢供五线时河公变	200	9.56	160	140.88	140.88
2463	南阳镇平	10kV枣供三线山南村部公变	200	5.05	160	149.90	149.90
2464	南阳镇平	10kV高卢线凤翅山公变	100	17.57	80	62.43	62.43
2465	南阳镇平	10kV枣供三线上岗岗中公变	200	14.08	160	131.84	131.84
2466	南阳镇平	10kV枣供一线高营公变	200	7.79	160	144.42	144.42
2467	南阳镇平	10kV卢供四线小魏营2公变	200	18.53	160	122.94	122.94
2468	南阳镇平	10kV高卢线下杨沟公变	200	3.38	160	153.24	153.24
2469	南阳镇平	10kV卢供五线堂南公变	100	30.38	80	49.62	49.62
2470	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺1#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
2471	南阳镇平	10kV枣供三线梁岗公变	200	12.58	160	134.84	134.84
2472	南阳镇平	10kV官卢线曹营西公变	100	12.27	80	67.73	67.73
2473	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙东2#公变	200	18.51	160	122.98	122.98
2474	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄村柴庄南1#机井公变	100	0.13	80	79.87	79.87
2475	南阳镇平	10kV枣供三线东黄南公变	200	12.53	160	134.94	134.94
2476	南阳镇平	10kV枣供四线老时营南公变	200	6.4	160	147.20	147.20
2477	南阳镇平	10kV枣供五线东黄北公变	200	24.84	160	110.32	110.32
2478	南阳镇平	10kV官曲线齐岗西公变	200	7.89	160	144.22	144.22
2479	南阳镇平	10kV卢供四线刘半坡公变	80	12.6	64	53.92	53.92
2480	南阳镇平	10kV枣供三线殷坡公变	200	8.23	160	143.54	143.54
2481	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲南公变	250	15.94	200	160.15	160.15
2482	南阳镇平	10kV枣供一线周岗烟叶1#公变	200	70.25	160	19.50	19.50
2483	南阳镇平	10kV官卢线刘沟秋树庙公变	200	10.73	160	138.54	138.54
2484	南阳镇平	10kV卢供四线谢家公变	200	13.27	160	133.46	133.46
2485	南阳镇平	10kV卢供一线陈营南公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2486	南阳镇平	10kV官曲线齐岗南公变	200	8.91	160	142.18	142.18
2487	南阳镇平	10kV高卢线王沟公变	100	22.63	80	57.37	57.37
2488	南阳镇平	10kV高卢线谢沟公变	200	11.75	160	136.50	136.50
2489	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺公变	200	13.94	160	132.12	132.12
2490	南阳镇平	10kV枣供一线中张公变	200	6.23	160	147.54	147.54
2491	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东2#公变	200	18.58	160	122.84	122.84
2492	南阳镇平	10kV枣供一线陈营公变	200	9.83	160	140.34	140.34
2493	南阳镇平	10kV官曲线齐岗马坡公变	100	10.37	80	69.63	69.63
2494	南阳镇平	10kV枣供五线石宋李公变	200	14.42	160	131.16	131.16
2495	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树北公变	200	18.94	160	122.12	122.12
2496	南阳镇平	10kV卢供一线街西公变	500	35.62	400	221.90	221.90
2497	南阳镇平	10kV卢供二线小李家公变	200	3.87	160	152.26	152.26
2498	南阳镇平	10kV枣供五线宋家公变	200	6.73	160	146.54	146.54
2499	南阳镇平	10kV官卢线宁庄公变	200	6.32	160	147.36	147.36
2500	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟小郭岗公变	200	2.55	160	154.90	154.90
2501	南阳镇平	10kV高卢线香田庄公变	200	4.39	160	151.22	151.22
2502	南阳镇平	10kV枣供三线中王公变	200	10.27	160	139.46	139.46
2503	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发2号（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2504	南阳镇平	10kV卢供四线花力树公变	400	12.75	320	269.00	269.00
2505	南阳镇平	10kV枣供三线上岗公变	200	13.1	160	133.80	133.80
2506	南阳镇平	10kV高卢线均刘沟杨沟公变	100	10.33	80	69.67	69.67
2507	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂2#机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
2508	南阳镇平	10kV卢供一线张沟陈营公变	400	8.98	320	284.08	284.08
2509	南阳镇平	10kV官曲线河西2#公变	200	14.96	160	130.08	130.08
2510	南阳镇平	10kV枣供一线前锋西公变	200	10.31	160	139.38	139.38
2511	南阳镇平	10kV枣供一线前锋中公变	100	28.07	80	51.93	51.93
2512	南阳镇平	10kV枣供四线老时营机井烟叶公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2513	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南2#公变	315	42.96	252	116.68	116.68
2514	南阳镇平	10kV卢供四线白北2#公变	200	9.88	160	140.24	140.24
2515	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺2#机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
2516	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙开发区1号公变	200	1.38	160	157.24	157.24
2517	南阳镇平	菜市场	315	18.8	252	192.78	192.78
2518	南阳镇平	10kV高卢线花岔路公变	200	11.62	160	136.76	136.76
2519	南阳镇平	10kV枣供一线周岗西公变	200	4.81	160	150.38	150.38
2520	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙陈营公变	100	21.17	80	58.83	58.83
2521	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗西坡公变	200	4.35	160	151.30	151.30
2522	南阳镇平	10kV卢供一线街西2#公变	400	0	320	320.00	320.00
2523	南阳镇平	10kV贾社线首级李公变	200	9.84	160	140.32	140.32
2524	南阳镇平	10kV贾工线菜市街2#公变	200	16.03	160	127.94	127.94
2525	南阳镇平	10kV马供二线白衣姜家南小农水公变	200	0	160	160.00	160.00
2526	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田寺后张南1号机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
2527	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田首级李南机井公变	100	0.05	80	79.95	79.95
2528	南阳镇平	10kV贾马线张庄2#公变	200	8.93	160	142.14	142.14
2529	南阳镇平	10kV贾普线线大徐营东公变	400	7.45	320	290.20	290.20
2530	南阳镇平	10kV贾贾线张楼后店公变	200	7.94	160	144.12	144.12
2531	南阳镇平	10kV贾社线寺后张西公变	315	9.46	252	222.20	222.20
2532	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发2#公变	315	12.3	252	213.26	213.26

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2533	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南2#机井公变	200	0.03	160	159.94	159.94
2534	南阳镇平	10kV贾马线小农水西栗扒西井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2535	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东公变	315	7.89	252	227.15	227.15
2536	南阳镇平	10kV贾社线张湾公变	400	7.67	320	289.32	289.32
2537	南阳镇平	10kV贾马线杨寨南公变	250	14.18	200	164.55	164.55
2538	南阳镇平	10kV贾工线桥东副食城公变	200	25.3	160	109.40	109.40
2539	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄公变	200	9.86	160	140.28	140.28
2540	南阳镇平	10kV贾社线湾李北公变	200	20.49	160	119.02	119.02
2541	南阳镇平	10kV贾贾线薛关公变	200	34.92	160	90.16	90.16
2542	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙东公变	200	15.74	160	128.52	128.52
2543	南阳镇平	10kV贾社线鞋帽市场公变	315	20.68	252	186.86	186.86
2544	南阳镇平	10kV贾马线黄林扒村栗黄南岭高标准农田3#公变	100	0.01	80	79.99	79.99
2545	南阳镇平	10kV贾马线栗扒东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2546	南阳镇平	10kV贾马线桥南高标准机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2547	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田白衣6#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2548	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼3号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2549	南阳镇平	10kV马供二线白衣郭庄南小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2550	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑陈家公变	200	20.04	160	119.92	119.92
2551	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北2#公变	200	15	160	130.00	130.00
2552	南阳镇平	闵河村小河赵2号机井台区考核表（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
2553	南阳镇平	10kV马供一线乡直北公变	400	27.95	320	208.20	208.20
2554	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站变公变	160	17.38	128	100.19	100.19
2555	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张西公变	315	16.46	252	200.15	200.15
2556	南阳镇平	10kV贾普线线大徐营西公变	250	18.77	200	153.08	153.08
2557	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉2#公变	100	23.87	80	56.13	56.13
2558	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东2#公变	200	15.02	160	129.96	129.96
2559	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村21#井公变	100	0	80	80.00	80.00
2560	南阳镇平	10kV马供一线唐营西小农水公变（机井）	100	1.09	80	78.91	78.91
2561	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙庙2#公变	200	7.97	160	144.06	144.06
2562	南阳镇平	10kV马供一线乡直西4#公变	400	12.13	320	271.48	271.48
2563	南阳镇平	10kV马线小农水杨寨村南头双楼张井井通公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
2564	南阳镇平	10kV贾工线赵营2#公变	200	9.35	160	141.30	141.30
2565	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2566	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田老君庙机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2567	南阳镇平	10kV马供一线唐营3#公变	400	5.39	320	298.44	298.44
2568	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李13#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2569	南阳镇平	10kV贾普线李民西3#公变	200	14.75	160	130.50	130.50
2570	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼2号机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2571	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼1号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2572	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田小集北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2573	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北3#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2574	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2575	南阳镇平	10kV马供二线白衣赵家小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2576	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田山头营公变	100	0	80	80.00	80.00
2577	南阳镇平	10kV贾社线湾张南公变	200	18.22	160	123.56	123.56
2578	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥南小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2579	南阳镇平	10kV贾马线草寺北小农水公变（机井）	100	1.7	80	78.30	78.30

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2580	南阳镇平	10kV贾工线赵庄高标准机井公变	200	0	160	160.00	160.00
2581	南阳镇平	10kV贾普线胡叶庙2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2582	南阳镇平	0kV贾马线农综开发小碾王北1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2583	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙4#公变	200	0	160	160.00	160.00
2584	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张机井1#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
2585	南阳镇平	10kV贾社线首级李西公变	200	13.18	160	133.64	133.64
2586	南阳镇平	10kV贾工线西商场2#公变	200	56.25	160	47.50	47.50
2587	南阳镇平	10kV贾普线人民路南公变	200	11.92	160	136.16	136.16
2588	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田白衣5#公变（机井）	100	1.96	80	78.04	78.04
2589	南阳镇平	10kV贾工线赵营3#台区	200	11.93	160	136.14	136.14
2590	南阳镇平	10kV贾普线线张楼王家公变	200	0	160	160.00	160.00
2591	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北2#公变	200	17.1	160	125.80	125.80
2592	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2593	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李15#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2594	南阳镇平	10kV贾马线太山庙加油站西北小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2595	南阳镇平	0kV贾马线太山庙高家晓小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2596	南阳镇平	10kV贾社线尚营2#公变	100	14.37	80	65.63	65.63
2597	南阳镇平	10kV贾马线小栗扒东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2598	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田育茂张3#公变	100	0	80	80.00	80.00
2599	南阳镇平	10kV贾普线线李民南水公变	100	0	80	80.00	80.00
2600	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北公变	160	18.39	128	98.58	98.58
2601	南阳镇平	10kV马供一线高庄公变	200	7.03	160	145.94	145.94
2602	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营2#公变	200	27.21	160	105.58	105.58
2603	南阳镇平	10kV贾马线马庄盆杨公变	200	20.48	160	119.04	119.04
2604	南阳镇平	10kV贾工线小集南2#公变	200	13.86	160	132.28	132.28
2605	南阳镇平	10kV贾马线马庄南2#公变	100	20	80	60.00	60.00
2606	南阳镇平	10kV贾普线线李民南公变	200	21.98	160	116.04	116.04
2607	南阳镇平	10kV贾贾线华鑫商场公变	315	12	252	214.20	214.20
2608	南阳镇平	10kV贾马线小农水开发栗扒西北井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2609	南阳镇平	10kV贾马线闵河村闵王庄1号机井台区考核表（机井）	100	0.05	80	79.95	79.95
2610	南阳镇平	10kV贾马线盆杨西南角小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2611	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒村栗黄南岭高标准农田1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2612	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河北公变	200	5.76	160	148.48	148.48
2613	南阳镇平	10kV贾工线赵庄公变	200	14.61	160	130.78	130.78
2614	南阳镇平	10kV马供二线夹河李西3#公变	200	7.21	160	145.58	145.58
2615	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河东公变	200	11.37	160	137.26	137.26
2616	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2617	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼2号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2618	南阳镇平	10kV贾普线线李民开发区公变	400	20.37	320	238.52	238.52
2619	南阳镇平	10kV贾贾线华星商场北公变	315	33.59	252	146.19	146.19
2620	南阳镇平	10kV贾马线栗扒东1#公变	315	10.91	252	217.63	217.63
2621	南阳镇平	10kV贾马线马庄北3#公变	400	0.1	320	319.60	319.60
2622	南阳镇平	10kV贾马线马庄南公变	200	14.84	160	130.32	130.32
2623	南阳镇平	10kV贾马线上庄子公变	400	7.56	320	289.76	289.76
2624	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西北公变	200	15.99	160	128.02	128.02
2625	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙2#公变	160	11.4	128	109.76	109.76
2626	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙西1号机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2627	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河南公变	200	16.6	160	126.80	126.80
2628	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张东公变	200	10.71	160	138.58	138.58
2629	南阳镇平	10kV贾社线小河赵公变	250	8.52	200	178.70	178.70
2630	南阳镇平	10kV贾马线南岭公变	100	12.68	80	67.32	67.32
2631	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2632	南阳镇平	10kV贾贾线薛关徐营2#公变	200	13.54	160	132.92	132.92
2633	南阳镇平	10kV贾马线东黄公变	100	1.59	80	78.41	78.41
2634	南阳镇平	10kV贾社线湾李公变	200	16.43	160	127.14	127.14
2635	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西公变	200	5.76	160	148.48	148.48
2636	南阳镇平	0kV马供一线马庄土堆东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2637	南阳镇平	10kV贾社线薛关尚营公变	200	9	160	142.00	142.00
2638	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李民2#公变	100	0	80	80.00	80.00
2639	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王3#井井通公变	100	0.1	80	79.90	79.90
2640	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家2#公变	200	8.54	160	142.92	142.92
2641	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东坡公变	200	5.18	160	149.64	149.64
2642	南阳镇平	10kV贾贾线杨庄路口公变	400	11.45	320	274.20	274.20
2643	南阳镇平	10kV贾马线上庄子2#公变	100	3.3	80	76.70	76.70
2644	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨北公变	400	13.33	320	266.68	266.68
2645	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼3#公变	200	2.86	160	154.28	154.28
2646	南阳镇平	10kV贾社线小河李公变	315	32.14	252	150.76	150.76
2647	南阳镇平	10kV贾社线老街口南公变	400	4.93	320	300.28	300.28
2648	南阳镇平	10kV贾普线李民南3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2649	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里东1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2650	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴村北头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2651	南阳镇平	0kV贾马线大龙庙村北头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2652	南阳镇平	10kV贾贾线府右路北公变	200	34.66	160	90.68	90.68
2653	南阳镇平	10kV马供一线唐营南小农水公变（机井）	100	2.61	80	77.39	77.39
2654	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东南公变	100	15.45	80	64.55	64.55
2655	南阳镇平	10kV贾普线李民西2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2656	南阳镇平	0kV马供二线尤营小马庄南小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2657	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒西公变	200	20.99	160	118.02	118.02
2658	南阳镇平	10kV贾马线杨寨簸箕杨南公变	200	36.11	160	87.78	87.78
2659	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨3#公变	200	29.24	160	101.52	101.52
2660	南阳镇平	10kV贾普线牧庄南公变	200	10.03	160	139.94	139.94
2661	南阳镇平	10kV贾社线桥北清真寺公变	200	15.17	160	129.66	129.66
2662	南阳镇平	0kV马供二线白衣西东头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2663	南阳镇平	苏曹营村2号机井台区考核表（机井）	100	0.12	80	79.88	79.88
2664	南阳镇平	10kV马供一线高庄东小农水公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
2665	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥北小农水公变	315	0	252	252.00	252.00
2666	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营南机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2667	南阳镇平	0kV贾马线黄棟扒村栗黄南岭高标准农田2#公	100	0	80	80.00	80.00
2668	南阳镇平	10kV贾贾线华星北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2669	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西公变	200	13.33	160	133.34	133.34
2670	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵南公变	200	9.17	160	141.66	141.66
2671	南阳镇平	10kV贾马线小碾王北公变	200	15.17	160	129.66	129.66
2672	南阳镇平	10kV贾工线桥南公变	315	36.44	252	137.21	137.21
2673	南阳镇平	10kV马供一线栗扒东2公变	200	12.05	160	135.90	135.90

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2674	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营公变	400	11.21	320	275.16	275.16
2675	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙3#公变	200	12.06	160	135.88	135.88
2676	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北公变	200	10.77	160	138.46	138.46
2677	南阳镇平	10kV贾社线镇直文化市场公变	400	11.94	320	272.24	272.24
2678	南阳镇平	10kV贾工线镇直过街楼南公变	400	24.1	320	223.60	223.60
2679	南阳镇平	10kV马供一线乡直东3#公变	400	29.81	320	200.76	200.76
2680	南阳镇平	10kV马供一线毕张公变	200	22.48	160	115.04	115.04
2681	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙南公变	200	7.09	160	145.82	145.82
2682	南阳镇平	10kV马供一线毕张西2#公变	200	10.26	160	139.48	139.48
2683	南阳镇平	10kV马供二线夹河李袁家公变	200	7.25	160	145.50	145.50
2684	南阳镇平	10kV贾贾线观门上北公变	200	9.87	160	140.26	140.26
2685	南阳镇平	10kV贾贾线师洼观门上公变	200	8.84	160	142.32	142.32
2686	南阳镇平	10kV马供一线乡直西2#公变	200	68.93	160	22.14	22.14
2687	南阳镇平	10kV贾工线副食城2#公变	200	38.95	160	82.10	82.10
2688	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨丁营西公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2689	南阳镇平	10kV贾马线栗扒公变	80	31.52	64	38.78	38.78
2690	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发区公变	315	53.92	252	82.15	82.15
2691	南阳镇平	10kV贾工线赵营公变	315	8.05	252	226.64	226.64
2692	南阳镇平	10kV马供一线乡直西公变	400	24.1	320	223.60	223.60
2693	南阳镇平	10kV马供二线尤营西公变	315	11.06	252	217.16	217.16
2694	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙村林场小农水公变（机井）	315	7.71	252	227.71	227.71
2695	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区北1#公变	200	19.09	160	121.82	121.82
2696	南阳镇平	10kV贾贾线木市行2#公变	315	24.18	252	175.83	175.83
2697	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙北公变	200	13.73	160	132.54	132.54
2698	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东公变	400	8.25	320	287.00	287.00
2699	南阳镇平	10kV贾马线黄林扒刘家西农综开发公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2700	南阳镇平	10kV马供二线白衣村南公变	200	10.28	160	139.44	139.44
2701	南阳镇平	10kV马供一线马庄新社区2#公变	200	3.44	160	153.12	153.12
2702	南阳镇平	10kV贾工线镇直马口街公变	315	20.46	252	187.55	187.55
2703	南阳镇平	10kV贾马线小碾王公变	315	11.05	252	217.19	217.19
2704	南阳镇平	10kV贾马线后王公变	200	10.08	160	139.84	139.84
2705	南阳镇平	苏曹营村1号机井台区考核表（机井）	100	0.04	80	79.96	79.96
2706	南阳镇平	10kV贾贾线师洼西公变	200	13.86	160	132.28	132.28
2707	南阳镇平	10kV贾贾线南方商城北公变	315	15.81	252	202.20	202.20
2708	南阳镇平	10kV马供一线太山庙加油站东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2709	南阳镇平	10kV贾贾线张楼王营公变	100	15.74	80	64.26	64.26
2710	南阳镇平	10kV马供二线尤营西2#公变	200	24.89	160	110.22	110.22
2711	南阳镇平	10kV贾普线老君庙公变	250	17.43	200	156.43	156.43
2712	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙1号机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
2713	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站2#公变	315	10.32	252	219.49	219.49
2714	南阳镇平	10kV贾马线杨寨王庄公变	200	10.21	160	139.58	139.58
2715	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苇子坑北公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2716	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村部东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2717	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西北公变	200	7.9	160	144.20	144.20
2718	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田上辛营1号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2719	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李11#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2720	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营8#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2721	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李17#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2722	南阳镇平	10kV马供一线新马庄社区公变	400	11.19	320	275.24	275.24
2723	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北1#农综开发公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2724	南阳镇平	10kV马供二线夹河李找子庄公变	200	3.78	160	152.44	152.44
2725	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东1#公变	200	14.73	160	130.54	130.54
2726	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苏曹营公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2727	南阳镇平	10kV贾社线坡李王东公变	200	9.89	160	140.22	140.22
2728	南阳镇平	10kV贾社线供销社公变	315	16.42	252	200.28	200.28
2729	南阳镇平	10kV贾社线寺后王公变	200	8.68	160	142.64	142.64
2730	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家公变	100	9.56	80	70.44	70.44
2731	南阳镇平	10kV贾社线桥北公变	315	32.38	252	150.00	150.00
2732	南阳镇平	10kV马供一线乡直南公变	400	13.13	320	267.48	267.48
2733	南阳镇平	10kV马供二线夹河李南公变	200	4.09	160	151.82	151.82
2734	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中2#公变	200	26.88	160	106.24	106.24
2735	南阳镇平	10kV贾马线马庄北公变	200	45.9	160	68.20	68.20
2736	南阳镇平	10kV贾工线桥西公变	200	51.71	160	56.58	56.58
2737	南阳镇平	10kV贾普线线杨庙公变	200	12.32	160	135.36	135.36
2738	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴公变	250	18.29	200	154.28	154.28
2739	南阳镇平	10kV贾普线线李普吾井井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2740	南阳镇平	10kV贾马线黄棘扒东公变	200	22.47	160	115.06	115.06
2741	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田老君庙杨庙机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
2742	南阳镇平	10kV贾普线小庙李农综开发机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2743	南阳镇平	10kV贾普线育茂张2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2744	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙南园1号机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
2745	南阳镇平	10kV贾社线华星南2#公变	200	38.54	160	82.92	82.92
2746	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙2号机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2747	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨北2#公变	250	0	200	200.00	200.00
2748	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田大龙庙东2#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
2749	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2750	南阳镇平	10kV贾工线迎宾路2#公变	200	35.61	160	88.78	88.78
2751	南阳镇平	10kV贾社线小集北公变	200	7.98	160	144.04	144.04
2752	南阳镇平	10kV贾普线大徐营中公变	200	15.74	160	128.52	128.52
2753	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王2#井井通公变	100	0.08	80	79.92	79.92
2754	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙2#公变	400	16.72	320	253.12	253.12
2755	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营杜庙公变	200	5.6	160	148.80	148.80
2756	南阳镇平	10kV贾社线镇直民族街公变	500	38.92	400	205.40	205.40
2757	南阳镇平	10kV贾社线李家公变	315	12.73	252	211.90	211.90
2758	南阳镇平	10kV马供一线毕张东公变	315	13.81	252	208.50	208.50
2759	南阳镇平	10kV贾贾线张楼西公变	160	23.23	128	90.83	90.83
2760	南阳镇平	10kV贾工线镇直政府公变	200	3.94	160	152.12	152.12
2761	南阳镇平	10kV贾工线小集南公变	200	12.32	160	135.36	135.36
2762	南阳镇平	10kV贾贾线华星商场南公变	315	30.94	252	154.54	154.54
2763	南阳镇平	10kV贾社线寺后张开发公变	160	9.64	128	112.58	112.58
2764	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼4号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2765	南阳镇平	10kV贾普线线府右路镇直公变	500	27.36	400	263.20	263.20
2766	南阳镇平	10kV贾社线税务局门前公变	400	14.01	320	263.96	263.96
2767	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田李民1#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2768	南阳镇平	10kV贾马线张庄南农综开发公变（机井）	100	0.12	80	79.88	79.88
2769	南阳镇平	10kV贾普线李民开发2#公变	200	10.92	160	138.16	138.16
2770	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2771	南阳镇平	10kV贾社线薛关徐营公变	315	13.97	252	207.99	207.99
2772	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉公变	200	32.66	160	94.68	94.68
2773	南阳镇平	10kV贾社线桥北2#公变	400	6.24	320	295.04	295.04
2774	南阳镇平	10kV贾普线线王步口北公变	250	0	200	200.00	200.00
2775	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张南公变	250	15.87	200	160.33	160.33
2776	南阳镇平	10kV贾普线牧庄农综开发7#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2777	南阳镇平	0kV贾马线大龙庙南桃园小农水公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
2778	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关徐营机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2779	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王南公变	200	5.06	160	149.88	149.88
2780	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张东1#机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
2781	南阳镇平	10kV贾社线坡里王西公变	100	26.79	80	53.21	53.21
2782	南阳镇平	10kV贾工线路灯牧庄公变	315	20.98	252	185.91	185.91
2783	南阳镇平	10kV马供一线乡直东公变	400	14.23	320	263.08	263.08
2784	南阳镇平	10kV贾工线张林路口东公变	200	25.13	160	109.74	109.74
2785	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关杨庄北机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
2786	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2787	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西2#公变	200	14.56	160	130.88	130.88
2788	南阳镇平	10kV贾普线老君庙杨庙3#公变	200	5.01	160	149.98	149.98
2789	南阳镇平	10kV贾贾线薛关吴营公变	200	24.54	160	110.92	110.92
2790	南阳镇平	0kV马供二线高标准农田尤营10#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
2791	南阳镇平	10kV贾马线马庄村南小农水公变（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
2792	南阳镇平	10kV贾普线华鑫南2#公变	200	18.7	160	122.60	122.60
2793	南阳镇平	10kV贾社线小操场2#公变	200	33.3	160	93.40	93.40
2794	南阳镇平	10kV贾普线线王步口公变	400	14.58	320	261.68	261.68
2795	南阳镇平	10kV贾普线李普吾农综开发1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2796	南阳镇平	10kV贾马线农综开发杨寨贾家公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2797	南阳镇平	10kV马供二线夹河李王庄公变	200	8.77	160	142.46	142.46
2798	南阳镇平	10kV贾普线线李普吾公变	400	11.85	320	272.60	272.60
2799	南阳镇平	10kV贾马线栗扒中公变	200	19.39	160	121.22	121.22
2800	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙河西公变	200	9.45	160	141.10	141.10
2801	南阳镇平	10kV贾普线线胡叶庙公变	160	8.62	128	114.21	114.21
2802	南阳镇平	10kV贾普线李民东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2803	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇寺后张村27#井公变	100	0	80	80.00	80.00
2804	南阳镇平	0kV贾马线农综开发小碾王北2#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
2805	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营3#公变	200	6.63	160	146.74	146.74
2806	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田鲁庄机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2807	南阳镇平	10kV贾工线过街路南2#公变	315	34.02	252	144.84	144.84
2808	南阳镇平	10kV贾社线路灯建行公变	315	35.89	252	138.95	138.95
2809	南阳镇平	10kV贾社线贾小操场公变	315	39.79	252	126.66	126.66
2810	南阳镇平	10kV贾工线桥南3#公变	200	29.52	160	100.96	100.96
2811	南阳镇平	张林路口台区	315	47.51	252	102.34	102.34
2812	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄公变	315	16.57	252	199.80	199.80
2813	南阳镇平	10kV贾贾线申营公变	200	9.71	160	140.58	140.58
2814	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨2号机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2815	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王1#井井通公变	200	0	160	160.00	160.00
2816	南阳镇平	10kV马供二线尤营西3#公变	100	21.07	80	58.93	58.93
2817	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营公变	200	17.41	160	125.18	125.18
2818	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北2#公变	100	31.33	80	48.67	48.67
2819	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2820	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥东一初中机井公变	100	4.03	80	75.97	75.97
2821	南阳镇平	10kV贾普线育茂张东2#公变	200	12.26	160	135.48	135.48
2822	南阳镇平	10kV贾贾线申寨南公变	315	9.58	252	221.82	221.82
2823	南阳镇平	10kV贾社线文化市场南公变	200	62.91	160	34.18	34.18
2824	南阳镇平	10kV马供二线白衣南公变	200	20.02	160	119.96	119.96
2825	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南公变	100	16.1	80	63.90	63.90
2826	南阳镇平	10kV马供二线夹河里西2#公变	200	13.22	160	133.56	133.56
2827	南阳镇平	10kV马供二线尤营王灼公变	100	15.76	80	64.24	64.24
2828	南阳镇平	10kV马供一线毕张南公变	200	13.97	160	132.06	132.06
2829	南阳镇平	10kV贾工线镇直所前公变	400	24.17	320	223.32	223.32
2830	南阳镇平	10kV贾贾线张楼洪家公变	200	9.55	160	140.90	140.90
2831	南阳镇平	10kV贾普线线牧庄公变	315	10.87	252	217.76	217.76
2832	南阳镇平	10kV贾贾线齐李东公变	160	31.16	128	78.14	78.14
2833	南阳镇平	10kV马供二线尤营东公变	200	19.05	160	121.90	121.90
2834	南阳镇平	10kV马供二线尤营东2#公变	250	5.48	200	186.30	186.30
2835	南阳镇平	10kV马供一线栗扒开发区公变	200	29.21	160	101.58	101.58
2836	南阳镇平	10kV马供一线唐营2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2837	南阳镇平	10kV马供一线唐营4#公变	200	0	160	160.00	160.00
2838	南阳镇平	10kV马供二线尤营村部公变	200	20.79	160	118.42	118.42
2839	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李14#公变	160	1.55	128	125.52	125.52
2840	南阳镇平	10kV贾普线李普吾南公变	200	14.8	160	130.40	130.40
2841	南阳镇平	10kV贾马线杨寨簸箕杨北公变	200	10.18	160	139.64	139.64
2842	南阳镇平	马线小农水开发大龙庙香匠王井井通公变（机井）	100	0.04	80	79.96	79.96
2843	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营9#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2844	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄2#公变	200	16.61	160	126.78	126.78
2845	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李普吴西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2846	南阳镇平	10kV贾贾线人民路公变	400	13.28	320	266.88	266.88
2847	南阳镇平	10kV马供二线白衣北公变	200	10.97	160	138.06	138.06
2848	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨丁营公变	100	32.78	80	47.22	47.22
2849	南阳镇平	10kV马供一线张楼西1#公变	200	0	160	160.00	160.00
2850	南阳镇平	10kV贾普线牧庄1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2851	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营2#公变	200	5.42	160	149.16	149.16
2852	南阳镇平	10kV贾社线民族街西公变	200	36.47	160	87.06	87.06
2853	南阳镇平	10kV马供一线毕张农综开发公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2854	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙西公变	200	18.02	160	123.96	123.96
2855	南阳镇平	10kV马供一线太山庙小农水公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
2856	南阳镇平	10kV贾普线育茂张1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2857	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李16#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2858	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼3号机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
2859	南阳镇平	10kV贾社线闵河村王家庄东机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
2860	南阳镇平	贾马线小农水马庄南粮库南1#井井通公变（机井）	100	1.66	80	78.34	78.34
2861	南阳镇平	10kV马供二线毕张沟里公变	200	0.01	160	159.98	159.98

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2862	南阳镇平	10kV马供一线许庄公变	100	22.5	80	57.50	57.50
2863	南阳镇平	10kV贾社线闵河公变	200	4.16	160	151.68	151.68
2864	南阳镇平	10kV贾马线张庄公变	200	6.95	160	146.10	146.10
2865	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营徐营公变	100	22.7	80	57.30	57.30
2866	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王北公变	200	8.36	160	143.28	143.28
2867	南阳镇平	10kV贾社线小集西公变	315	28.34	252	162.73	162.73
2868	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥北机井公变	100	1.96	80	78.04	78.04
2869	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家西公变	200	10.13	160	139.74	139.74
2870	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李1#公变	200	0	160	160.00	160.00
2871	南阳镇平	贾贾线高标准农田下户杨张营东1号公变（机井）	100	0.03	80	79.97	79.97
2872	南阳镇平	10kV马供二线白衣西公变	200	15.14	160	129.72	129.72
2873	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村20#井公变	100	0	80	80.00	80.00
2874	南阳镇平	10kV贾社线尚营公变	200	10.07	160	139.86	139.86
2875	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙河西2#公变	200	14.54	160	130.92	130.92
2876	南阳镇平	10kV马供一线乡直西3#公变	200	26.34	160	107.32	107.32
2877	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨北1号公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2878	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村栗扒东1#机井公变	200	4.33	160	151.34	151.34
2879	南阳镇平	10kV贾贾线齐李西公变	200	11.03	160	137.94	137.94
2880	南阳镇平	10kV贾社线镇直老街口公变	250	20.48	200	148.80	148.80
2881	南阳镇平	10kV马供一线毕张西1#公变	200	14.33	160	131.34	131.34
2882	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区南公变	400	4.34	320	302.64	302.64
2883	南阳镇平	10kV贾工线赵营南公变	200	14.11	160	131.78	131.78
2884	南阳镇平	10kV贾贾线申寨北公变	200	14.16	160	131.68	131.68
2885	南阳镇平	10kV贾贾线木材行公变	400	36.51	320	173.96	173.96
2886	南阳镇平	10kV贾工线镇直菜市场街公变	200	8.26	160	143.48	143.48
2887	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苇子坑南公变（机井）	100	1.13	80	78.87	78.87
2888	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼西2#公变	200	10.88	160	138.24	138.24
2889	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村19#井公变	200	0	160	160.00	160.00
2890	南阳镇平	10kV贾贾线华鑫南公变	400	38.7	320	165.20	165.20
2891	南阳镇平	10kV贾工线桥南跃进门公变	160	7.14	128	116.58	116.58
2892	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑高家公变	400	6.6	320	293.60	293.60
2893	南阳镇平	10kV贾工线桥南2#公变	200	21.95	160	116.10	116.10
2894	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家2#机井公变	200	0.05	160	159.90	159.90
2895	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄2#公变	200	29.79	160	100.42	100.42
2896	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东2#公变	100	28.09	80	51.91	51.91
2897	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑南公变	400	11.01	320	275.96	275.96
2898	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2899	南阳镇平	10kV贾贾线南方商城公变	250	22.53	200	143.68	143.68
2900	南阳镇平	10kV马供二线白衣郭庄公变	315	9.74	252	221.32	221.32
2901	南阳镇平	10kV贾工线小集东公变	200	34.22	160	91.56	91.56
2902	南阳镇平	10kV贾社线薛家公变	315	19.3	252	191.21	191.21
2903	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营公变	200	17.77	160	124.46	124.46
2904	南阳镇平	10kV贾社线锦绣园公变	315	19.42	252	190.83	190.83
2905	南阳镇平	10kV贾普线线李民西公变	200	16.32	160	127.36	127.36
2906	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中公变	315	16.89	252	198.80	198.80
2907	南阳镇平	10kV贾马线玉盘公变	100	12.19	80	67.81	67.81
2908	南阳镇平	10kV马供二线白衣北2#公变	250	17.92	200	155.20	155.20

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2909	南阳镇平	10kV贾工线牧庄开发区公变	200	35.26	160	89.48	89.48
2910	南阳镇平	10kV贾社线王家庄公变	200	20.31	160	119.38	119.38
2911	南阳镇平	10kV马供二线尤营南公变	200	1.33	160	157.34	157.34
2912	南阳镇平	10kV贾社线闵河相家公变	100	14.94	80	65.06	65.06
2913	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑开发公变	200	20.38	160	119.24	119.24
2914	南阳镇平	10kV贾马线东黄2#公变	100	20.49	80	59.51	59.51
2915	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东公变	200	17.08	160	125.84	125.84
2916	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营开发公变	200	11.66	160	136.68	136.68
2917	南阳镇平	10kV贾普线线小庙李公变	200	5.49	160	149.02	149.02
2918	南阳镇平	0kV马供二线白衣西西头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2919	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村观门西公变	200	14.22	160	131.56	131.56
2920	南阳镇平	10kV贾马线马庄北2#公变	200	9.89	160	140.22	140.22
2921	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田上辛营马河湾公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2922	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口2#公变	200	18.63	160	122.74	122.74
2923	南阳镇平	10kV马供一线唐营东小农水公变	200	0	160	160.00	160.00
2924	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营2#公变	200	31.12	160	97.76	97.76
2925	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田大徐营4#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2926	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田尤营7#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2927	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田赵营机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2928	南阳镇平	10kV贾普线李民南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2929	南阳镇平	10kV贾社线老街口北公变	400	7.55	320	289.80	289.80
2930	南阳镇平	10kV马供二线尤营东台区公变	200	14.91	160	130.18	130.18
2931	南阳镇平	10kV马供二线白衣堂村口小农水公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
2932	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口公变	200	19.05	160	121.90	121.90
2933	南阳镇平	10kV马供二线夹河李公变	400	17.87	320	248.52	248.52
2934	南阳镇平	10kV贾社线镇直迎宾路公变	200	16.53	160	126.94	126.94
2935	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田夹河李12#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2936	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵北公变	200	14.92	160	130.16	130.16
2937	南阳镇平	10kV贾马线黄棘扒北2#公变	80	34.38	64	36.50	36.50
2938	南阳镇平	10kV贾贾线薛关杨庄公变	200	15.02	160	129.96	129.96
2939	南阳镇平	10kV贾贾线薛关王庄公变	315	9.66	252	221.57	221.57
2940	南阳镇平	10kV贾普线线李民东公变	100	54.82	80	25.18	25.18
2941	南阳镇平	10kV贾马线小农水开发大龙庙南井井通公变	100	1.98	80	78.02	78.02
2942	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北公变	200	21.89	160	116.22	116.22
2943	南阳镇平	10kV贾马线黄炼扒北公变	200	10.09	160	139.82	139.82
2944	南阳镇平	10kV马供一线乡直东2#公变	400	23.69	320	225.24	225.24
2945	南阳镇平	10kV贾工线镇直西商场公变	400	33.71	320	185.16	185.16
2946	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北4#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2947	南阳镇平	10kV马供一线马庄村马庄机井1#公变	200	1.05	160	157.90	157.90
2948	南阳镇平	10kV贾马线小农水开发马庄村北头1#井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2949	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东公变	200	15.61	160	128.78	128.78
2950	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西公变	200	15.64	160	128.72	128.72
2951	南阳镇平	10kV马供一线唐营公变	400	9.29	320	282.84	282.84
2952	南阳镇平	辛庄寨公变	200	19.2	160	121.60	121.60
2953	南阳镇平	10kV林布线李寨沙布口公变	100	19.01	80	60.99	60.99
2954	南阳镇平	10kV侯南线曲步口公变	200	27.22	160	105.56	105.56
2955	南阳镇平	10kV侯南线小张庄公变	100	22.05	80	57.95	57.95

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

2956	南阳镇平	10kV侯南线狄庄南公变	200	12	160	136.00	136.00
2957	南阳镇平	谭寨东3#公变	200	35.45	160	89.10	89.10
2958	南阳镇平	侯集东门村100KVA-26(01)（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
2959	南阳镇平	10kV侯北线房营千亿斤6#公变（机井）	160	0	128	128.00	128.00
2960	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设1号公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
2961	南阳镇平	10kV林普线李慎动高标准农田2号公变	200	0	160	160.00	160.00
2962	南阳镇平	10kV侯社线姜营南2#公变	200	6.19	160	147.62	147.62
2963	南阳镇平	侯集土地整理大赵营100-80（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2964	南阳镇平	侯集土地整理袁营100-75（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2965	南阳镇平	孙楼村50-22公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2966	南阳镇平	熊庄村43公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2967	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村张马路口公变	200	21.36	160	117.28	117.28
2968	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发4#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
2969	南阳镇平	10kV林楚线楚营南2#公变	200	26.25	160	107.50	107.50
2970	南阳镇平	西门唐家公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
2971	南阳镇平	王官营中公变	200	13.53	160	132.94	132.94
2972	南阳镇平	10kV林布线姚寨公变	200	28.22	160	103.56	103.56
2973	南阳镇平	宋营北2#公变	200	9.56	160	140.88	140.88
2974	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东2#公变	200	10.66	160	138.68	138.68
2975	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-22(05)（机井）	200	8.11	160	143.78	143.78
2976	南阳镇平	10kV林普线土楼村农综开发8#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2977	南阳镇平	团东村50-47公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
2978	南阳镇平	宋庄村16#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2979	南阳镇平	孙楼村50-27公变（机井）	200	2.71	160	154.58	154.58
2980	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理13#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
2981	南阳镇平	宋营南公变	100	32.14	80	47.86	47.86
2982	南阳镇平	房营六组公变	200	13.79	160	132.42	132.42
2983	南阳镇平	涂营2#公变	200	27.16	160	105.68	105.68
2984	南阳镇平	王营西公变	400	6.68	320	293.28	293.28
2985	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘东公变	200	20.41	160	119.18	119.18
2986	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东公变	400	15.2	320	259.20	259.20
2987	南阳镇平	10kV林布线李寨西公变	200	15.63	160	128.74	128.74
2988	南阳镇平	王官营东公变	200	12.33	160	135.34	135.34
2989	南阳镇平	10kV林普线土楼南1#公变	200	9.25	160	141.50	141.50
2990	南阳镇平	10kV林布线张林土地整理杨庄100kVA-52(01)公变	100	0	80	80.00	80.00
2991	南阳镇平	宋营北公变	200	22.99	160	114.02	114.02
2992	南阳镇平	10kV林普线土楼北公变	100	23.89	80	56.11	56.11
2993	南阳镇平	10kV林楚线侯寨北公变	400	25.83	320	216.68	216.68
2994	南阳镇平	南农综6#公变（机井）	200	1.55	160	156.90	156.90
2995	南阳镇平	涂营农排公变（机井）	200	31.31	160	97.38	97.38
2996	南阳镇平	王营南公变	200	45.82	160	68.36	68.36
2997	南阳镇平	南农综8#配电室公变变压器（机井）	100	1.06	80	78.94	78.94
2998	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业6#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2999	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田2号公变	200	0	160	160.00	160.00
3000	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄东1#公变	200	13.63	160	132.74	132.74
3001	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设姜营7号（机井）	100	6.51	80	73.49	73.49
3002	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤5#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3003	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤15#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3004	南阳镇平	宋庄村17#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3005	南阳镇平	永丰庄村13#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3006	南阳镇平	侯集南洼土地整理15号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3007	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村34#公变	200	0.1	160	159.80	159.80
3008	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤22#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3009	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理31#公变（机井）	200	1	160	158.00	158.00
3010	南阳镇平	熊庄3号井井通公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3011	南阳镇平	10kV林直线街西村部公变	100	56.42	80	23.58	23.58
3012	南阳镇平	10kV林布线李寨南2#公变	200	19.56	160	120.88	120.88
3013	南阳镇平	10kV侯郭线李庄公变	315	10.93	252	217.57	217.57
3014	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集公变	315	8.91	252	223.93	223.93
3015	南阳镇平	王营东2#公变	200	44.33	160	71.34	71.34
3016	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田5号公变	100	0	80	80.00	80.00
3017	南阳镇平	10kV侯南线宋庄西公变	200	11.09	160	137.82	137.82
3018	南阳镇平	10kV林普线朱张营村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3019	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄2#公变	200	8.5	160	143.00	143.00
3020	南阳镇平	易营村43#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3021	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤16#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3022	南阳镇平	熊庄村50-35公变（机井）	200	10.64	160	138.72	138.72
3023	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东3#公变	200	23.51	160	112.98	112.98
3024	南阳镇平	10kV林布线布袋王西2#公变	100	0	80	80.00	80.00
3025	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙河东公变	200	12.52	160	134.96	134.96
3026	南阳镇平	岗庄公变	200	19.75	160	120.50	120.50
3027	南阳镇平	10kV林普线文家营公变	315	1.86	252	246.14	246.14
3028	南阳镇平	10kV林黑线邹庄公变	200	10.24	160	139.52	139.52
3029	南阳镇平	田寨公变	200	21.53	160	116.94	116.94
3030	南阳镇平	林布线布德王村高标准农田建设5号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3031	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田5号公变	100	0	80	80.00	80.00
3032	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田2号公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3033	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田4号公变	100	0	80	80.00	80.00
3034	南阳镇平	熊庄南公变	200	16.31	160	127.38	127.38
3035	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄北公变	200	13.93	160	132.14	132.14
3036	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3037	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东3#公变	200	12.53	160	134.94	134.94
3038	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田3号公变	100	0	80	80.00	80.00
3039	南阳镇平	10kV林黑线余西4#公变	200	0	160	160.00	160.00
3040	南阳镇平	谭寨千亩方公变（机井）	200	1.33	160	157.34	157.34
3041	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理2#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3042	南阳镇平	10kV林布线张林土地整理杨庄100kVA-78(04)公变	100	1.18	80	78.82	78.82
3043	南阳镇平	10kV侯郭线张庄北2#公变	200	20.23	160	119.54	119.54
3044	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤17#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3045	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理30号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3046	南阳镇平	侯集高营土地整理67号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3047	南阳镇平	侯集宋小庄土地整理28号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3048	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田2号公变	100	0.49	80	79.51	79.51
3049	南阳镇平	张庄南公变	200	14.76	160	130.48	130.48

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3050	南阳镇平	10kV林楚线楚营村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3051	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田4号公变	100	0	80	80.00	80.00
3052	南阳镇平	10kV林普线赵营村高标准农田4号公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3053	南阳镇平	侯集土地整理大赵营村100-70（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3054	南阳镇平	团西村50-44公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3055	南阳镇平	10kV林布线于河村2#公变	200	10.78	160	138.44	138.44
3056	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田5号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3057	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理29号变（机井）	200	0.17	160	159.66	159.66
3058	南阳镇平	10kV马供三线张林镇1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3059	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业4#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3060	南阳镇平	10kV侯社线王营南2#公变	200	16.36	160	127.28	127.28
3061	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3062	南阳镇平	赵营北公变	400	12.26	320	270.96	270.96
3063	南阳镇平	10kV侯北线岗庄西公变	400	0	320	320.00	320.00
3064	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨西1#公变	200	17.93	160	124.14	124.14
3065	南阳镇平	10kV侯北线侯寨北2#公变	200	31.98	160	96.04	96.04
3066	南阳镇平	10kV林直线街东南2#公变	200	14.71	160	130.58	130.58
3067	南阳镇平	乔其营西公变	200	21.14	160	117.72	117.72
3068	南阳镇平	侯集王营土地整理29号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3069	南阳镇平	侯集土地整理袁营村50-19（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3070	南阳镇平	团中村50-46公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3071	南阳镇平	10kV马供三线贾北村2#公变	200	13.71	160	132.58	132.58
3072	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田4号公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3073	南阳镇平	10kV侯社线王营北公变	200	19.26	160	121.48	121.48
3074	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-33（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3075	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业8#公变	200	3.03	160	153.94	153.94
3076	南阳镇平	10kV侯南线老庄1#公变	200	13.16	160	133.68	133.68
3077	南阳镇平	侯集王营土地整理86号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3078	南阳镇平	团东村50-48公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3079	南阳镇平	10kV林普线李慎动高标准农田5号公变	100	0	80	80.00	80.00
3080	南阳镇平	白杨砦2#公变	200	15.06	160	129.88	129.88
3081	南阳镇平	易营村42#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3082	南阳镇平	10kV侯社线南门北公变	200	36.78	160	86.44	86.44
3083	南阳镇平	10kV侯南线刘营西2#公变	200	6.77	160	146.46	146.46
3084	南阳镇平	10kV林楚线闫岗2#公变	100	8.48	80	71.52	71.52
3085	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村吴家营2#公变	200	12.37	160	135.26	135.26
3086	南阳镇平	10kV林楚线不老刘南公变	200	19.2	160	121.60	121.60
3087	南阳镇平	10kV林布线杨庄1公变	200	5.43	160	149.14	149.14
3088	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤32#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3089	南阳镇平	侯集土地整理大赵营村100-79（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3090	南阳镇平	团东村50-54公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3091	南阳镇平	侯集向寨土地整理28号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3092	南阳镇平	10kV林楚线闫岗公变	100	37.9	80	42.10	42.10
3093	南阳镇平	10kV林黑线余东公变	315	12.42	252	212.88	212.88
3094	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙魏庄公变	200	8.78	160	142.44	142.44
3095	南阳镇平	孙楼东公变	200	12.69	160	134.62	134.62
3096	南阳镇平	项店南2#公变	200	14.67	160	130.66	130.66

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3097	南阳镇平	房营北1公变	200	4.66	160	150.68	150.68
3098	南阳镇平	刘营西公变	200	42.96	160	74.08	74.08
3099	南阳镇平	孙楼西公变	200	15.56	160	128.88	128.88
3100	南阳镇平	西门北公变	200	15.99	160	128.02	128.02
3101	南阳镇平	姜营南猪厂公变	50	25.19	40	27.41	27.41
3102	南阳镇平	熊庄4号井井通公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3103	南阳镇平	姜庄北公变	400	8.88	320	284.48	284.48
3104	南阳镇平	10kV林黑线官寺南2#公变	200	15.64	160	128.72	128.72
3105	南阳镇平	曹洼公变	100	17.35	80	62.65	62.65
3106	南阳镇平	老庄东公变	100	58.02	80	21.98	21.98
3107	南阳镇平	宋营东公变	400	7.64	320	289.44	289.44
3108	南阳镇平	10kV林普线街西1#公变	200	9.7	160	140.60	140.60
3109	南阳镇平	10kV林楚线不老刘1公变	200	16.21	160	127.58	127.58
3110	南阳镇平	郭庄东公变	315	8.42	252	225.48	225.48
3111	南阳镇平	10kV林直线福源社区公变	200	35.1	160	89.80	89.80
3112	南阳镇平	10kV侯北线袁营村小北庄公变	200	0	160	160.00	160.00
3113	南阳镇平	10kV马供三线张林镇3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3114	南阳镇平	10kV侯社线西门2#公变	200	21.6	160	116.80	116.80
3115	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3116	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田1号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3117	南阳镇平	宋庄村18#公变（机井）	100	9.31	80	70.69	70.69
3118	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3119	南阳镇平	宋营村38#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3120	南阳镇平	永丰庄村8#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
3121	南阳镇平	11队公变	200	13.73	160	132.54	132.54
3122	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘北公变	160	17.54	128	99.94	99.94
3123	南阳镇平	10kV马供三线张林镇5#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3124	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤37#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
3125	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇政府2#公变	400	20.75	320	237.00	237.00
3126	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤30#公变	200	0.05	160	159.90	159.90
3127	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村王马庄公变	200	5.22	160	149.56	149.56
3128	南阳镇平	乔其营1#公变（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
3129	南阳镇平	侯集王营土地整理69号变（机井）	200	1.08	160	157.84	157.84
3130	南阳镇平	10kV林楚线赵营村高标准农田3号公变	100	0	80	80.00	80.00
3131	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田8号公变	100	0	80	80.00	80.00
3132	南阳镇平	10kV林黑线太平观农综开发44#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3133	南阳镇平	侯集土地整理袁营村100-48（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3134	南阳镇平	10kV侯北线侯寨西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3135	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田5#公变	100	0	80	80.00	80.00
3136	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村高标准农田1号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3137	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田9号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3138	南阳镇平	10kV马供三线方坡村数字智慧农业2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3139	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田4号	100	0	80	80.00	80.00
3140	南阳镇平	10kV林楚线楚营中公变	200	14.71	160	130.58	130.58
3141	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁南公变	250	13.13	200	167.18	167.18
3142	南阳镇平	10kV侯社线镇直西公变	400	21.76	320	232.96	232.96
3143	南阳镇平	闫庄公变	200	14.08	160	131.84	131.84

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3144	南阳镇平	10kV林黑线余西公变	200	14.51	160	130.98	130.98
3145	南阳镇平	农综开发1#公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
3146	南阳镇平	10kV侯北线岗庄南公变	200	4.89	160	150.22	150.22
3147	南阳镇平	10kV林黑线东岗公变	200	6.74	160	146.52	146.52
3148	南阳镇平	金鱼基地公变	400	17.29	320	250.84	250.84
3149	南阳镇平	辛庄公变	200	14.08	160	131.84	131.84
3150	南阳镇平	10kV马供三线郭城玉公变	200	11.62	160	136.76	136.76
3151	南阳镇平	易营村44#公变（机井）	200	0.44	160	159.12	159.12
3152	南阳镇平	刘营村15#公变（机井）	200	1.19	160	157.62	157.62
3153	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发7#公变（机井）	100	0.1	80	79.90	79.90
3154	南阳镇平	高营村32#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3155	南阳镇平	侯集房营村50KVA-13(01)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3156	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设3号公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3157	南阳镇平	永丰庄村12#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3158	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理12#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3159	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘北3#公变	200	12.11	160	135.78	135.78
3160	南阳镇平	高营东公变	200	21.35	160	117.30	117.30
3161	南阳镇平	10kV林普线土楼公变	200	8.1	160	143.80	143.80
3162	南阳镇平	南农综3#配电室变压器（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3163	南阳镇平	桑树公变	100	15.83	80	64.17	64.17
3164	南阳镇平	团中2号井井通公变（机井）	100	2.94	80	77.06	77.06
3165	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-34（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3166	南阳镇平	袁营西公变	200	18.98	160	122.04	122.04
3167	南阳镇平	10kV马供三线方坡村方坡北公变	200	11.83	160	136.34	136.34
3168	南阳镇平	10kV马供三线潘庄公变	200	54.1	160	51.80	51.80
3169	南阳镇平	张东公变	200	18.41	160	123.18	123.18
3170	南阳镇平	西门南公变	200	22.74	160	114.52	114.52
3171	南阳镇平	谭寨东公变	200	15.31	160	129.38	129.38
3172	南阳镇平	乔其营南公变	400	5.71	320	297.16	297.16
3173	南阳镇平	10kV林楚线李寨西2#公变	400	55.09	320	99.64	99.64
3174	南阳镇平	10kV侯郭线张庄西2#公变	200	10.36	160	139.28	139.28
3175	南阳镇平	10kV林直线街东村街东南3#公变	400	11.39	320	274.44	274.44
3176	南阳镇平	10kV马供三线张林镇4#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3177	南阳镇平	10kV马供三线潘庄西公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3178	南阳镇平	10kV林楚线白庙孙营公变	100	32.97	80	47.03	47.03
3179	南阳镇平	10kV林普线朱张营2#公变	200	11.6	160	136.80	136.80
3180	南阳镇平	团东村50-53公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3181	南阳镇平	10kV林黑线四户庄公变	200	20.06	160	119.88	119.88
3182	南阳镇平	农综开发3#公变（机井）	200	7.77	160	144.46	144.46
3183	南阳镇平	10kV马供三线方坡公变	315	12.37	252	213.03	213.03
3184	南阳镇平	10kV林直线黑张村彭营公变	200	11.25	160	137.50	137.50
3185	南阳镇平	田寨村19#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3186	南阳镇平	10kV侯南线鄂营2#公变	100	14.99	80	65.01	65.01
3187	南阳镇平	侯集刘营土地整理87号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3188	南阳镇平	永丰庄村10#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3189	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业9#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3190	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理20#公变	200	16.28	160	127.44	127.44

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3191	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿万26#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3192	南阳镇平	侯集镇污水处理厂公变（机井）	315	30.21	252	156.84	156.84
3193	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理4#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3194	南阳镇平	林布线布德王村高标准农田建设6号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3195	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3196	南阳镇平	10kV林普线土楼村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3197	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿万6#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3198	南阳镇平	10kV林楚线大陈营2#公变	200	13.2	160	133.60	133.60
3199	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-35（机井）	200	6.23	160	147.54	147.54
3200	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发8#公变（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
3201	南阳镇平	10kV林黑线太平观农综开发43#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3202	南阳镇平	辛庄寨村20#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3203	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田6#公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3204	南阳镇平	永丰庄村11#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3205	南阳镇平	熊庄村40公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3206	南阳镇平	郭庄村50-57公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3207	南阳镇平	熊庄1号井井通公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3208	南阳镇平	侯集张庄土地整理85号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3209	南阳镇平	团西1号井井通公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
3210	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿万19#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3211	南阳镇平	10kV侯北线袁营南2#公变	400	10.53	320	277.88	277.88
3212	南阳镇平	赵营北3#公变	200	16.48	160	127.04	127.04
3213	南阳镇平	10kV侯社线王营西2#公变	200	16.75	160	126.50	126.50
3214	南阳镇平	10kV马供三线张林镇6#机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3215	南阳镇平	10kV侯南线易营东2#公变	200	10.05	160	139.90	139.90
3216	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田4号公变	100	2.33	80	77.67	77.67
3217	南阳镇平	10kV侯南线闫庄2#公变	200	9.35	160	141.30	141.30
3218	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁中公变	200	12.19	160	135.62	135.62
3219	南阳镇平	10kV林普线朱张营村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3220	南阳镇平	涂营西公变	400	42.04	320	151.84	151.84
3221	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄路口公变	200	22.75	160	114.50	114.50
3222	南阳镇平	林布线沙河刘村高标准农田建设7号公变（机井）	100	13.33	80	66.67	66.67
3223	南阳镇平	房营北3#公变	200	21.2	160	117.60	117.60
3224	南阳镇平	侯集房营村100KVA-25(02)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3225	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-59(07)（机井）	200	3.52	160	152.96	152.96
3226	南阳镇平	10kV林楚线不老刘东公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3227	南阳镇平	向寨2#公变	200	31.14	160	97.72	97.72
3228	南阳镇平	10kV林直线街西南2#公变	200	0.97	160	158.06	158.06
3229	南阳镇平	10kV侯北线王官营西公变	200	13.55	160	132.90	132.90
3230	南阳镇平	项店千亿万4#公变（机井）	160	1.75	128	125.20	125.20
3231	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理30#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3232	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发6#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3233	南阳镇平	房营南公变	200	8.29	160	143.42	143.42
3234	南阳镇平	郭庄刘庄公变	200	13.81	160	132.38	132.38
3235	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄公变	315	16.27	252	200.75	200.75
3236	南阳镇平	10kV林黑线官寺南公变	315	6.53	252	231.43	231.43
3237	南阳镇平	10kV林普线李慎动中公变	200	28.83	160	102.34	102.34

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3238	南阳镇平	辛庄寨村23#公变（机井）	100	0.04	80	79.96	79.96
3239	南阳镇平	宋营村33#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3240	南阳镇平	候集土地整理谭寨100-47（机井）	200	5.83	160	148.34	148.34
3241	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发2#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3242	南阳镇平	10kV林黑线布袋王北2#公变	200	12.59	160	134.82	134.82
3243	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发6号公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
3244	南阳镇平	小王庄公变	200	5.4	160	149.20	149.20
3245	南阳镇平	刘营村14#公变（机井）	100	4.45	80	75.55	75.55
3246	南阳镇平	姜庄东公变	400	27.69	320	209.24	209.24
3247	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西公变	200	11.62	160	136.76	136.76
3248	南阳镇平	侯集狄庄土地整理40号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3249	南阳镇平	侯集刘营土地整理30号变（机井）	200	3.84	160	152.32	152.32
3250	南阳镇平	10kV林布线岗王公变	200	22.43	160	115.14	115.14
3251	南阳镇平	许桥村55公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3252	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发4号公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
3253	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理7#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3254	南阳镇平	狄庄北公变	200	27.56	160	104.88	104.88
3255	南阳镇平	0kV马供三线贾庄村农综开发4#公变（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
3256	南阳镇平	房营村29#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3257	南阳镇平	团西3#公变	315	29.72	252	158.38	158.38
3258	南阳镇平	易营村45#公变（机井）	100	1.7	80	78.30	78.30
3259	南阳镇平	团中公变	200	52.45	160	55.10	55.10
3260	南阳镇平	10kV侯郭线房营南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3261	南阳镇平	10kV侯南线宋庄公变	400	9	320	284.00	284.00
3262	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤20#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3263	南阳镇平	0kV马供三线高庄村农综开发6#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3264	南阳镇平	房营村27#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3265	南阳镇平	高营西公变	315	22.41	252	181.41	181.41
3266	南阳镇平	10kV林楚线魏庄农综开发5#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3267	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南公变	200	16.53	160	126.94	126.94
3268	南阳镇平	10kV马供三线玉黄阁北2#公变	200	8.5	160	143.00	143.00
3269	南阳镇平	刘营南公变	200	13.86	160	132.28	132.28
3270	南阳镇平	白杨村36公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3271	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤13#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3272	南阳镇平	大赵营南公变	200	7.28	160	145.44	145.44
3273	南阳镇平	老庄西公变	200	25.22	160	109.56	109.56
3274	南阳镇平	10kV林普线李慎动孙营公变	200	5.21	160	149.58	149.58
3275	南阳镇平	10kV林直线黑张中公变	200	16.02	160	127.96	127.96
3276	南阳镇平	10kV侯社线镇直街东公变	630	25.98	504	340.33	340.33
3277	南阳镇平	10kV林黑线公吉王2公变	200	13.94	160	132.12	132.12
3278	南阳镇平	10kV林直线镇直街东开发区公变	200	15.47	160	129.06	129.06
3279	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-77(06)（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
3280	南阳镇平	张庄北公变	200	16.7	160	126.60	126.60
3281	南阳镇平	南农综1#公变（机井）	100	2.85	80	77.15	77.15
3282	南阳镇平	郭庄千亩示范方台区（机井）	315	0.92	252	249.10	249.10
3283	南阳镇平	10kV林楚线楚营南公变	200	9.48	160	141.04	141.04
3284	南阳镇平	10kV林普线李慎动西公变	315	5.58	252	234.42	234.42

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3285	南阳镇平	10kV林黑线于河公变	200	15.02	160	129.96	129.96
3286	南阳镇平	郭庄村50公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3287	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村千亿斤31#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
3288	南阳镇平	0kV马供三线方坡村农综开发1#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3289	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁北公变	200	17.94	160	124.12	124.12
3290	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-73)（机井）	200	0.18	160	159.64	159.64
3291	南阳镇平	侯集马圈王井井通公变（机井）	100	3.26	80	76.74	76.74
3292	南阳镇平	10kV林直线街西南公变	200	15.58	160	128.84	128.84
3293	南阳镇平	10kV林直线黑张东2#公变	250	11	200	172.50	172.50
3294	南阳镇平	10kV侯社线徐寨公变	500	10.87	400	345.65	345.65
3295	南阳镇平	10kV林黑线官寺北公变	200	30.78	160	98.44	98.44
3296	南阳镇平	10kV侯社线乔其营村小乔其营公变	200	16.75	160	126.50	126.50
3297	南阳镇平	10kV侯郭线团西2号井井通公变	315	33.6	252	146.16	146.16
3298	南阳镇平	宋营东2#公变	200	19.76	160	120.48	120.48
3299	南阳镇平	10kV林直线黑张西3#公变	200	5.23	160	149.54	149.54
3300	南阳镇平	宋小庄2#公变	100	32.5	80	47.50	47.50
3301	南阳镇平	10kV马供三线贾庄2#公变	200	24.08	160	111.84	111.84
3302	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理20#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3303	南阳镇平	田寨村21#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3304	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发5号公变（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
3305	南阳镇平	孙楼村50-25公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3306	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理10#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3307	南阳镇平	项寨农排公变（机井）	400	26.41	320	214.36	214.36
3308	南阳镇平	10kV林黑线余西2#公变	100	14.7	80	65.30	65.30
3309	南阳镇平	10kV林楚线赵营东公变	200	20.91	160	118.18	118.18
3310	南阳镇平	常营公变	200	21.38	160	117.24	117.24
3311	南阳镇平	南农综5#配电室公变变压器（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3312	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西2#公变	315	8.84	252	224.15	224.15
3313	南阳镇平	郭庄开发区公变	200	44.21	160	71.58	71.58
3314	南阳镇平	10kV林直线林果市场公变	315	30.37	252	156.33	156.33
3315	南阳镇平	10kV林布线华沟东公变	200	13.21	160	133.58	133.58
3316	南阳镇平	白杨侯庄公变	200	6.9	160	146.20	146.20
3317	南阳镇平	10kV林直线乡直公变	200	17.49	160	125.02	125.02
3318	南阳镇平	团东公变	200	15.67	160	128.66	128.66
3319	南阳镇平	金家庄公变	100	14.61	80	65.39	65.39
3320	南阳镇平	10kV林黑线公吉王公变	200	21.36	160	117.28	117.28
3321	南阳镇平	10kV林直线黑张西公变	400	5.7	320	297.20	297.20
3322	南阳镇平	10kV林布线华沟南河公变	100	13.38	80	66.62	66.62
3323	南阳镇平	谭寨南公变	315	10.07	252	220.28	220.28
3324	南阳镇平	西门机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3325	南阳镇平	10kV林直线黑张东公变	100	17.33	80	62.67	62.67
3326	南阳镇平	10kV林楚线大陈营东公变	315	11.76	252	214.96	214.96
3327	南阳镇平	宋庄郭庄公变	200	13.89	160	132.22	132.22
3328	南阳镇平	10kV林楚线白庙姚营公变	200	13.61	160	132.78	132.78
3329	南阳镇平	10kV马供三线开发变公变	315	6.26	252	232.28	232.28
3330	南阳镇平	10kV林直线乡政府公变	400	18.53	320	245.88	245.88
3331	南阳镇平	王营东公变	400	15.93	320	256.28	256.28

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3332	南阳镇平	杨庄公变	200	13.19	160	133.62	133.62
3333	南阳镇平	10kV马供三线高庄公变	200	19.15	160	121.70	121.70
3334	南阳镇平	赵营南2#公变	160	14.08	128	105.47	105.47
3335	南阳镇平	10kV侯北线谭寨南2#公变	200	8.63	160	142.74	142.74
3336	南阳镇平	侯集高营土地整理27号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3337	南阳镇平	南洼公变	200	20.44	160	119.12	119.12
3338	南阳镇平	10kV林直线土楼东公变	100	0.23	80	79.77	79.77
3339	南阳镇平	10kV林布线华沟村高标准农田建设2号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3340	南阳镇平	宋营村40#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3341	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤23#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3342	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业3#公变	200	0	160	160.00	160.00
3343	南阳镇平	10kV侯社线贾庄西公变	200	14.89	160	130.22	130.22
3344	南阳镇平	孙楼村50-21公变（机井）	200	5.71	160	148.58	148.58
3345	南阳镇平	10kV林直线街东村卫生院公变	315	20.5	252	187.43	187.43
3346	南阳镇平	房营八组公变	200	11.23	160	137.54	137.54
3347	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东2#公变	200	7.54	160	144.92	144.92
3348	南阳镇平	10kV林黑线四户庄南公变	100	22.45	80	57.55	57.55
3349	南阳镇平	10kV林楚线楚营中2#公变	200	11.79	160	136.42	136.42
3350	南阳镇平	元营千亩方公变（机井）	200	3.08	160	153.84	153.84
3351	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理18#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3352	南阳镇平	项店西2#公变	200	5.24	160	149.52	149.52
3353	南阳镇平	永丰庄村9#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
3354	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发1#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3355	南阳镇平	10kV林普线街西村农综开发2#公变（机井）	100	1.56	80	78.44	78.44
3356	南阳镇平	侯集南洼土地整理14号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3357	南阳镇平	熊庄3#公变	200	29.07	160	101.86	101.86
3358	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村井井通电1号公变（机井）	100	0.86	80	79.14	79.14
3359	南阳镇平	侯集房营村100KVA-24(03)（机井）	200	7.44	160	145.12	145.12
3360	南阳镇平	狄庄北2#公变	160	16.78	128	101.15	101.15
3361	南阳镇平	北门东公变	400	35.15	320	179.40	179.40
3362	南阳镇平	团中3号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3363	南阳镇平	10kV林直线黑张东4#公变	200	8.88	160	142.24	142.24
3364	南阳镇平	涂营东公变	200	36.52	160	86.96	86.96
3365	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤21#公变（机井）	200	1.4	160	157.20	157.20
3366	南阳镇平	10kV林黑线官寺北2#公变	200	10.94	160	138.12	138.12
3367	南阳镇平	10kV侯北线袁营村耿庄2#公变	200	32.37	160	95.26	95.26
3368	南阳镇平	项寨刘庄2#公变	200	33.9	160	92.20	92.20
3369	南阳镇平	鄂营3#公变	200	56.38	160	47.24	47.24
3370	南阳镇平	项店西公变	200	25.08	160	109.84	109.84
3371	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙西公变	400	7.6	320	289.60	289.60
3372	南阳镇平	陈召建公变	250	10.57	200	173.58	173.58
3373	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄2#公变	315	4.85	252	236.72	236.72
3374	南阳镇平	10kV林直线街东公变	400	25.84	320	216.64	216.64
3375	南阳镇平	10kV林楚线不老刘沙岗公变	200	8.42	160	143.16	143.16
3376	南阳镇平	10kV林布线华沟西公变	200	9.43	160	141.14	141.14
3377	南阳镇平	10kV林布线布代王西公变	200	21.49	160	117.02	117.02
3378	南阳镇平	孙楼公变	250	12.81	200	167.98	167.98

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3379	南阳镇平	西门公变	200	13.65	160	132.70	132.70
3380	南阳镇平	项店北公变	100	25.11	80	54.89	54.89
3381	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南公变	100	29.1	80	50.90	50.90
3382	南阳镇平	项寨刘庄公变	200	24.84	160	110.32	110.32
3383	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西公变	200	21.73	160	116.54	116.54
3384	南阳镇平	10kV林普线朱张营村朱张营南2#公变	200	10.87	160	138.26	138.26
3385	南阳镇平	10kV林布线布德王北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3386	南阳镇平	林黑线布德王村高标准农田建设4号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3387	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业5#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3388	南阳镇平	10kV侯北线项店千亿斤5#公变（机井）	160	0	128	128.00	128.00
3389	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理63号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3390	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄东3#公变	200	30.58	160	98.84	98.84
3391	南阳镇平	侯集土地整理大赵营50-27（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3392	南阳镇平	10kV侯北线香还庄公变	200	9.48	160	141.04	141.04
3393	南阳镇平	10kV马供三线张林镇2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3394	南阳镇平	乔其营北2#公变	200	7.54	160	144.92	144.92
3395	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄东公变	400	11.95	320	272.20	272.20
3396	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直5#公变	200	34.49	160	91.02	91.02
3397	南阳镇平	郭庄村50-51公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3398	南阳镇平	侯集土地整理谭寨100-46（机井）	200	0.06	160	159.88	159.88
3399	南阳镇平	0kV林黑线沙河刘村农综开发3#公变（机井）	100	2.62	80	77.38	77.38
3400	南阳镇平	10kV林楚线白庙杨庄公变	100	21.85	80	58.15	58.15
3401	南阳镇平	侯集南门村100KVA-60（机井）	200	3.03	160	153.94	153.94
3402	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发5#公变	200	0.04	160	159.92	159.92
3403	南阳镇平	10kV林楚线楚营东2#公变	200	18.66	160	122.68	122.68
3404	南阳镇平	10kV林直线土楼村土楼南公变	200	15.6	160	128.80	128.80
3405	南阳镇平	10kV林黑线余西北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3406	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田4号公变	100	15.24	80	64.76	64.76
3407	南阳镇平	10kV侯社线姜营村小姜营公变	200	11.23	160	137.54	137.54
3408	南阳镇平	10kV侯北线袁营村袁营北2#公变	200	44.22	160	71.56	71.56
3409	南阳镇平	10kV林楚线白庙村杨庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3410	南阳镇平	侯集土地整理侯寨村100-65（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3411	南阳镇平	侯集王营土地整理41号变（机井）	200	1.37	160	157.26	157.26
3412	南阳镇平	团西3号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3413	南阳镇平	10kV侯南线项寨刘庄4#公变	200	24.2	160	111.60	111.60
3414	南阳镇平	10kV林楚线楚营西公变	200	12.51	160	134.98	134.98
3415	南阳镇平	南门公变	200	12.84	160	134.32	134.32
3416	南阳镇平	10kV林楚线白庙中公变	200	19.27	160	121.46	121.46
3417	南阳镇平	10kV侯南线田寨东公变	100	0	80	80.00	80.00
3418	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田3号公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3419	南阳镇平	刘庄3#公变	100	49.45	80	30.55	30.55
3420	南阳镇平	郭庄北公变	200	4.11	160	151.78	151.78
3421	南阳镇平	10kV林黑线太平观村太平观南公变	200	23.26	160	113.48	113.48
3422	南阳镇平	北门东机井公变	100	0.15	80	79.85	79.85
3423	南阳镇平	常营西公变	200	19.19	160	121.62	121.62
3424	南阳镇平	10kV侯社线滨河2#公变	400	10.73	320	277.08	277.08
3425	南阳镇平	许桥公变	200	28.08	160	103.84	103.84

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3426	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田6号公变	100	0	80	80.00	80.00
3427	南阳镇平	10kV林楚线楚营井井通公变	200	5.99	160	148.02	148.02
3428	南阳镇平	10kV林布线华沟姚寨东公变	100	25.11	80	54.89	54.89
3429	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘农综开发1#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3430	南阳镇平	刘营东公变	400	10	320	280.00	280.00
3431	南阳镇平	镇政府公变	315	15.66	252	202.67	202.67
3432	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤14#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3433	南阳镇平	10kV侯社线侯寨东公变	100	29.78	80	50.22	50.22
3434	南阳镇平	10kV林黑线小管寺公变	200	10.63	160	138.74	138.74
3435	南阳镇平	侯集宋小庄土地整理62号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3436	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-58（01）（机井）	200	8.84	160	142.32	142.32
3437	南阳镇平	侯集王营土地整理42号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3438	南阳镇平	侯集土地整理侯寨村100-37（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
3439	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤1#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3440	南阳镇平	侯集土地整理侯寨村100-36（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3441	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑龙集南2#公变	200	11.03	160	137.94	137.94
3442	南阳镇平	10kV林布线李寨村土地整理19#公变	200	0	160	160.00	160.00
3443	南阳镇平	乔其营4#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3444	南阳镇平	10kV马供三线高庄村高庄农综开发3#公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3445	南阳镇平	0kV林黑线公吉王村农综开发7#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3446	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤18#公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3447	南阳镇平	10kV林黑线余西3#公变	200	14.77	160	130.46	130.46
3448	南阳镇平	大赵营学校公变	200	11.04	160	137.92	137.92
3449	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤3#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3450	南阳镇平	10kV林普线土楼村高标准农田3#公变	100	0	80	80.00	80.00
3451	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理64号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3452	南阳镇平	侯集土地整理袁营村（100-82）（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3453	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤34#公变	100	0.14	80	79.86	79.86
3454	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理19#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3455	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤7#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3456	南阳镇平	姜庄南公变	400	12.33	320	270.68	270.68
3457	南阳镇平	10kV侯社线姜营东2#公变	200	22.52	160	114.96	114.96
3458	南阳镇平	赵营北2#公变	200	27.75	160	104.50	104.50
3459	南阳镇平	10kV马供三线贾庄公变	200	19.85	160	120.30	120.30
3460	南阳镇平	10kV林普线赵营西2#公变	200	19.92	160	120.16	120.16
3461	南阳镇平	10kV侯北线侯寨西公变（机井）	100	16.58	80	63.42	63.42
3462	南阳镇平	侯集狄庄土地整理68号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3463	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业7#公变	200	0	160	160.00	160.00
3464	南阳镇平	10kV林楚线闫岗南公变	200	0	160	160.00	160.00
3465	南阳镇平	10kV林布线华沟西2#公变	200	13.94	160	132.12	132.12
3466	南阳镇平	镇直南公变	400	16.65	320	253.40	253.40
3467	南阳镇平	项寨北公变	200	33.88	160	92.24	92.24
3468	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设谭寨6号（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3469	南阳镇平	10kV侯北线高标准农田建设北洼8号（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3470	南阳镇平	易营西公变	100	24.49	80	55.51	55.51
3471	南阳镇平	10kV林楚线楚营东公变	250	7.83	200	180.43	180.43
3472	南阳镇平	南农综4#配电室变压器（机井）	200	1.18	160	157.64	157.64

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3473	南阳镇平	宋庄郭庄2#公变	200	6.95	160	146.10	146.10
3474	南阳镇平	10kV林普线东街东村农综开发4#公变	100	1.86	80	78.14	78.14
3475	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿万斤2#公变（机井）	200	25.89	160	108.22	108.22
3476	南阳镇平	田寨村22#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3477	南阳镇平	项店孟庄公变	200	15.74	160	128.52	128.52
3478	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3479	南阳镇平	10kV林布线李寨南公变	100	24.6	80	55.40	55.40
3480	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发1#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3481	南阳镇平	熊庄2号井井通公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3482	南阳镇平	熊庄村50-41公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3483	南阳镇平	镇直南2#公变	400	26.53	320	213.88	213.88
3484	南阳镇平	10kV林布线布袋王东2#公变	315	11.41	252	216.06	216.06
3485	南阳镇平	10kV侯南线姜老庄村老庄南3#公变	200	16	160	128.00	128.00
3486	南阳镇平	10kV林普线闻家营村高标准农田1号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3487	南阳镇平	项店南公变	400	7.05	320	291.80	291.80
3488	南阳镇平	10kV侯社线贾庄公变	400	11.79	320	272.84	272.84
3489	南阳镇平	谭寨东2#公变	100	42.56	80	37.44	37.44
3490	南阳镇平	候集土地整理大赵营村100-81（机井）	200	2.82	160	154.36	154.36
3491	南阳镇平	10kV林布线华沟村千亿万斤35#公变（机井）	100	0.04	80	79.96	79.96
3492	南阳镇平	10kV林普线文家营中台区	200	26.28	160	107.44	107.44
3493	南阳镇平	白杨村38公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3494	南阳镇平	高营土楼公变	200	15.62	160	128.76	128.76
3495	南阳镇平	候集土地整理谭寨村100-71（机井）	200	10.09	160	139.82	139.82
3496	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直东公变	200	25.9	160	108.20	108.20
3497	南阳镇平	10kV林黑线余东2#公变	100	26.78	80	53.22	53.22
3498	南阳镇平	10kV林直线蒋庄2#公变	200	11.71	160	136.58	136.58
3499	南阳镇平	10kV林普线天桥公变	200	23.66	160	112.68	112.68
3500	南阳镇平	10kV林黑线于河土地整理15#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3501	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理5#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3502	南阳镇平	0kV马供三线黑龙集土地整理6#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3503	南阳镇平	熊庄东公变	200	16.43	160	127.14	127.14
3504	南阳镇平	候集供电所办公用电公变	160	6.8	128	117.12	117.12
3505	南阳镇平	孙楼村50-24公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3506	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿万斤24#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3507	南阳镇平	10kV马供三线开发变2#公变	100	41.25	80	38.75	38.75
3508	南阳镇平	10kV林直线黑张东史庄3#公变	200	10.89	160	138.22	138.22
3509	南阳镇平	王官营村千亿万斤2#公变（机井）	160	0.02	128	127.97	127.97
3510	南阳镇平	潘线张林土地整理李寨村50KV-01(01)公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3511	南阳镇平	候集土地整理大赵营村100-45（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3512	南阳镇平	西门村26#公变（机井）	100	0.05	80	79.95	79.95
3513	南阳镇平	宋营村39#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3514	南阳镇平	10kV林布线布袋王农综开发5#公变	100	0	80	80.00	80.00
3515	南阳镇平	团西4号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3516	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿万斤4#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3517	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿万斤35#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3518	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北公变	200	54.58	160	50.84	50.84
3519	南阳镇平	熊庄村50-60公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3520	南阳镇平	裴赵李庄公变	200	16.67	160	126.66	126.66
3521	南阳镇平	10kV林楚线白庙南2#公变	400	10.11	320	279.56	279.56
3522	南阳镇平	魏营公变	200	18.43	160	123.14	123.14
3523	南阳镇平	乔其营东2#公变	200	24.38	160	111.24	111.24
3524	南阳镇平	侯集张庄土地整理5号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3525	南阳镇平	10kV侯北线元营南公变	400	15.8	320	256.80	256.80
3526	南阳镇平	高营村31#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3527	南阳镇平	张西公变	200	6.89	160	146.22	146.22
3528	南阳镇平	10kV林黑线公吉王3#公变	200	32.44	160	95.12	95.12
3529	南阳镇平	宋营西2#公变	100	23.71	80	56.29	56.29
3530	南阳镇平	10kV马供三线乡直变公变	400	12.75	320	269.00	269.00
3531	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤36#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
3532	南阳镇平	10kV林布线杨庄郭洼公变	200	10.24	160	139.52	139.52
3533	南阳镇平	侯集土地整理姜营村50-17（机井）	200	14.65	160	130.70	130.70
3534	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤38#公变	200	3.78	160	152.44	152.44
3535	南阳镇平	10kV林楚线吴家营公变	200	20.08	160	119.84	119.84
3536	南阳镇平	10kV林布线布袋王北公变	200	9.29	160	141.42	141.42
3537	南阳镇平	侯郭线乡直公变	200	41.21	160	77.58	77.58
3538	南阳镇平	10kV侯北线侯寨北机井公变	100	1.23	80	78.77	78.77
3539	南阳镇平	老庄南2#公变	200	12.59	160	134.82	134.82
3540	南阳镇平	团西2#公变	400	12.06	320	271.76	271.76
3541	南阳镇平	王官营南2#公变	200	27.22	160	105.56	105.56
3542	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇镇直街东2#公变	400	31.83	320	192.68	192.68
3543	南阳镇平	10kV林普线李慎动公变	200	9.02	160	141.96	141.96
3544	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙西2#公变	200	5.52	160	148.96	148.96
3545	南阳镇平	团中村50-45公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3546	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤11#公变（机井）	200	1.48	160	157.04	157.04
3547	南阳镇平	10kV林布线杨庄2#公变	200	24.15	160	111.70	111.70
3548	南阳镇平	赵营公变	200	11.84	160	136.32	136.32
3549	南阳镇平	10kV林普线街西村街西北公变	200	8.15	160	143.70	143.70
3550	南阳镇平	王官营南公变	200	17.82	160	124.36	124.36
3551	南阳镇平	10kV林黑线大余营村余东南公变	200	6.42	160	147.16	147.16
3552	南阳镇平	南门东公变	400	11.22	320	275.12	275.12
3553	南阳镇平	10kV林普线赵营西公变	400	8.32	320	286.72	286.72
3554	南阳镇平	10kV马供三线高庄2#公变	315	6.52	252	231.46	231.46
3555	南阳镇平	10kV林直线蒋庄3#公变	200	0	160	160.00	160.00
3556	南阳镇平	10kV林布线李寨北公变	100	17.66	80	62.34	62.34
3557	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村玉皇阁北3#公变	100	18.1	80	61.90	61.90
3558	南阳镇平	10kV林直线黑张东3#公变	100	16.22	80	63.78	63.78
3559	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤33#公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3560	南阳镇平	侯社线镇直东公变	400	21.68	320	233.28	233.28
3561	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发3#公变	200	0.06	160	159.88	159.88
3562	南阳镇平	房营村28#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
3563	南阳镇平	10kV林楚线侯集向寨土地整理88号变	200	0	160	160.00	160.00
3564	南阳镇平	侯集王官营村50KVA-23(04)（机井）	200	1.11	160	157.78	157.78
3565	南阳镇平	侯集张庄土地整理4号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3566	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理9#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3567	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤25#公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3568	南阳镇平	10kV林布线布袋王东公变	400	10.07	320	279.72	279.72
3569	南阳镇平	团西公变	200	18.68	160	122.64	122.64
3570	南阳镇平	熊庄村50-42公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3571	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理14#公变（机井）	200	0.35	160	159.30	159.30
3572	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村贾庄南3#公变	200	14.08	160	131.84	131.84
3573	南阳镇平	10kV侯社线姜营东3#公变	400	1.2	320	315.20	315.20
3574	南阳镇平	10kV林普线李慎动东公变	200	15.11	160	129.78	129.78
3575	南阳镇平	易营东公变	200	9.98	160	140.04	140.04
3576	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田3号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3577	南阳镇平	10kV林直线蒋庄公变	200	21.16	160	117.68	117.68
3578	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3579	南阳镇平	10kV马供三线西张家公变	250	11.7	200	170.75	170.75
3580	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南1号公变	200	16.8	160	126.40	126.40
3581	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西2#公变	200	9.84	160	140.32	140.32
3582	南阳镇平	项寨王庄公变	400	22.98	320	228.08	228.08
3583	南阳镇平	项寨公变	400	16.15	320	255.40	255.40
3584	南阳镇平	鄂营公变	250	20.71	200	148.23	148.23
3585	南阳镇平	南农综2#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3586	南阳镇平	宋营西公变	200	12.15	160	135.70	135.70
3587	南阳镇平	侯集西门村100KVA-61（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3588	南阳镇平	姜营村6#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3589	南阳镇平	10kV林直线街东2#公变	400	21.08	320	235.68	235.68
3590	南阳镇平	10kV林普线鲁家公变	200	13.29	160	133.42	133.42
3591	南阳镇平	刘营开发区公变	100	7.47	80	72.53	72.53
3592	南阳镇平	10kV侯南线老庄北公变	200	17.95	160	124.10	124.10
3593	南阳镇平	10kV林普线地毯厂口公变	315	21.37	252	184.68	184.68
3594	南阳镇平	南农综7#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3595	南阳镇平	孙楼村50-23公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3596	南阳镇平	10kV林普线土楼村高标准农田4号公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3597	南阳镇平	10kV林普线街东村高标准农田1号公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3598	南阳镇平	10kV林直线蒋庄5#公变	200	0	160	160.00	160.00
3599	南阳镇平	孙楼南公变	200	13.5	160	133.00	133.00
3600	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田3号公变	100	1.72	80	78.28	78.28
3601	南阳镇平	10kV林黑线公吉王村金鱼基地公变	100	13.1	80	66.90	66.90
3602	南阳镇平	10kV林直线方坡村数字智慧农业1#公变	200	0	160	160.00	160.00
3603	南阳镇平	侯集东门村100KVA-66(02)（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3604	南阳镇平	0kV马供三线贾庄村农综开发6#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3605	南阳镇平	团中2#公变	200	14.1	160	131.80	131.80
3606	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发1号公变（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
3607	南阳镇平	郭庄村49公变（机井）	200	8.36	160	143.28	143.28
3608	南阳镇平	郭庄村50-52公变（机井）	200	3.71	160	152.58	152.58
3609	南阳镇平	10kV林布线杨庄村胡沟公变	200	3.93	160	152.14	152.14
3610	南阳镇平	毛庄公变	250	31.2	200	122.00	122.00
3611	南阳镇平	滨河公变	200	24.59	160	110.82	110.82
3612	南阳镇平	10kV侯北线谭寨西2#公变	200	1.55	160	156.90	156.90
3613	南阳镇平	10kV林普线街东村街东3#公变	100	16.4	80	63.60	63.60

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3614	南阳镇平	候集土地整理项店村100-32（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3615	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-23（02）（机井）	200	2.61	160	154.78	154.78
3616	南阳镇平	10kV林楚线赵营村高标准农田2号公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3617	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田3号公变	100	0	80	80.00	80.00
3618	南阳镇平	10kV侯南线槐树庄公变	200	10.97	160	138.06	138.06
3619	南阳镇平	10kV马供三线贾庄土地整理3#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3620	南阳镇平	候集土地整理袁营村（100-84）（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3621	南阳镇平	郭庄村50-56公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3622	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村高标准农田2号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3623	南阳镇平	乔其营5#公变（机井）	100	0.2	80	79.80	79.80
3624	南阳镇平	项店南3#公变	200	17.22	160	125.56	125.56
3625	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理16#公变（机井）	100	0.03	80	79.97	79.97
3626	南阳镇平	宋营村36#公变（机井）	100	3.28	80	76.72	76.72
3627	南阳镇平	白杨村50-37公变（机井）	200	3.98	160	152.04	152.04
3628	南阳镇平	镇平王官营村100KVA-21（03）（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3629	南阳镇平	10kV侯郭线王官营中2#公变	100	33.94	80	46.06	46.06
3630	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理29#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3631	南阳镇平	狄庄西公变	315	10.54	252	218.80	218.80
3632	南阳镇平	北门西机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3633	南阳镇平	10kV林黑线大余营开发公变	200	25.22	160	109.56	109.56
3634	南阳镇平	北门公变	400	19.72	320	241.12	241.12
3635	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理32#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3636	南阳镇平	团西村50-59公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3637	南阳镇平	侯集张庄土地整理6号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3638	南阳镇平	10kV林楚线沙岗村农综开发4#公变（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
3639	南阳镇平	项店北2#公变	200	11.15	160	137.70	137.70
3640	南阳镇平	元营北公变	200	24.84	160	110.32	110.32
3641	南阳镇平	辛庄寨村24#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3642	南阳镇平	郭庄村50-58公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3643	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村土楼北2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3644	南阳镇平	桑树2#公变	200	33.34	160	93.32	93.32
3645	南阳镇平	郭庄南2#公变	200	13.85	160	132.30	132.30
3646	南阳镇平	10kV林楚线楚营西2#公变	200	16.49	160	127.02	127.02
3647	南阳镇平	10kV林楚线百庙北公变	200	11.86	160	136.28	136.28
3648	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理4#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3649	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙河南公变	100	12.16	80	67.84	67.84
3650	南阳镇平	房营村30#公变（机井）	100	2.94	80	77.06	77.06
3651	南阳镇平	乔其营东公变	200	13.79	160	132.42	132.42
3652	南阳镇平	易营北公变	200	17.36	160	125.28	125.28
3653	南阳镇平	10kV林普线张林农综开发7#公变	100	0.1	80	79.90	79.90
3654	南阳镇平	10kV林布线沙河刘北2#公变	200	11.43	160	137.14	137.14
3655	南阳镇平	农综开发2#公变（机井）	200	1.79	160	156.42	156.42
3656	南阳镇平	10kV林黑线赵庄公变	200	13.11	160	133.78	133.78
3657	南阳镇平	孙楼村50-26公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3658	南阳镇平	候集土地整理袁营村（100-43）（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3659	南阳镇平	姜营东公变	400	27.74	320	209.04	209.04
3660	南阳镇平	熊庄公变	400	16.27	320	254.92	254.92

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3661	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发3#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3662	南阳镇平	项店千亿斤3#公变（机井）	160	0.62	128	127.01	127.01
3663	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北3#公变	200	25.84	160	108.32	108.32
3664	南阳镇平	姜营村2#公变（机井）	100	1.46	80	78.54	78.54
3665	南阳镇平	辛庄寨村25#公变（机井）	100	19.13	80	60.87	60.87
3666	南阳镇平	0kV马供三线方坡村农综开发2#公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3667	南阳镇平	乔其营3#公变（机井）	100	0.1	80	79.90	79.90
3668	南阳镇平	10kV林布线布袋王农综开发6#公变	100	0	80	80.00	80.00
3669	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田1号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3670	南阳镇平	涂营公变	250	22.76	200	143.10	143.10
3671	南阳镇平	10kV林黑线管寺西公变	200	16.16	160	127.68	127.68
3672	南阳镇平	许桥村39公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3673	南阳镇平	10kV林黑线公吉王土地整理11#公变（机井）	200	7.23	160	145.54	145.54
3674	南阳镇平	辛庄寨西公变	200	11.81	160	136.38	136.38
3675	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘南公变	200	14.25	160	131.50	131.50
3676	南阳镇平	10kV林黑线余东土地整理33#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3677	南阳镇平	熊庄5号井井通公变（机井）	100	4.39	80	75.61	75.61
3678	南阳镇平	姜营南公变	400	15.94	320	256.24	256.24
3679	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村不老刘东2#公变	100	0	80	80.00	80.00
3680	南阳镇平	10kV林普线闻家营郭营公变	200	9.89	160	140.22	140.22
3681	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田7号公变	100	0	80	80.00	80.00
3682	南阳镇平	10kV林布线李寨东公变	200	23	160	114.00	114.00
3683	南阳镇平	10kV林布线华沟北公变	200	16.47	160	127.06	127.06
3684	南阳镇平	10kV林楚线百庙南公变	200	13.28	160	133.44	133.44
3685	南阳镇平	10kV林直线街东南公变	315	25.31	252	172.27	172.27
3686	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙东公变	200	13.56	160	132.88	132.88
3687	南阳镇平	乡直2#公变	200	26.96	160	106.08	106.08
3688	南阳镇平	10kV林布线尚堂公变	100	15.7	80	64.30	64.30
3689	南阳镇平	10kV林黑线太平观西公变	200	21.02	160	117.96	117.96
3690	南阳镇平	10kV林布线沙布口2#公变	200	12.44	160	135.12	135.12
3691	南阳镇平	10kV林黑线兴怀庄公变	200	24.78	160	110.44	110.44
3692	南阳镇平	孙楼北公变	400	14.04	320	263.84	263.84
3693	南阳镇平	镇直东2#公变	315	27.73	252	164.65	164.65
3694	南阳镇平	10kV林布线布代王中公变	200	20.57	160	118.86	118.86
3695	南阳镇平	10kV林楚线白庙西赵庄公变	100	23.17	80	56.83	56.83
3696	南阳镇平	乔其营北公变	200	15.32	160	129.36	129.36
3697	南阳镇平	金家庄2#公变	200	9.23	160	141.54	141.54
3698	南阳镇平	10kV侯南线宋庄北公变	100	37.67	80	42.33	42.33
3699	南阳镇平	10kV林普线赵营村高标准农田1号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3700	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直2#公变	400	6.94	320	292.24	292.24
3701	南阳镇平	郭庄南公变	200	6.91	160	146.18	146.18
3702	南阳镇平	10kV林普线朱张营北公变	200	14.15	160	131.70	131.70
3703	南阳镇平	姜庄西公变	250	26.3	200	134.25	134.25
3704	南阳镇平	10kV林楚线杜庄公变	200	20.76	160	118.48	118.48
3705	南阳镇平	郭庄公变	200	18.32	160	123.36	123.36
3706	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村玉皇庙中公变	200	18.02	160	123.96	123.96
3707	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东2#公变	200	53.63	160	52.74	52.74

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3708	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理2#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3709	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发3#公变（机井）	100	1.33	80	78.67	78.67
3710	南阳镇平	谭寨西公变	250	21.04	200	147.40	147.40
3711	南阳镇平	易营南公变	200	12.93	160	134.14	134.14
3712	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理3#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
3713	南阳镇平	熊庄7号井井通公变（机井）	100	9.26	80	70.74	70.74
3714	南阳镇平	10kV林直线乡直2支公变	200	20.08	160	119.84	119.84
3715	南阳镇平	孙楼村34公变（机井）	200	13.51	160	132.98	132.98
3716	南阳镇平	宋营村37#公变（机井）	100	0.37	80	79.63	79.63
3717	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南2#公变	200	3.98	160	152.04	152.04
3718	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘土地整理17#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3719	南阳镇平	10kV侯南线易营村41#公变	250	0	200	200.00	200.00
3720	南阳镇平	0kV林黑线公吉王村农综开发8#公变（机井）	200	1.93	160	156.14	156.14
3721	南阳镇平	姜营村7#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3722	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-72)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3723	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村千亿斤27#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3724	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直西公变	200	16.89	160	126.22	126.22
3725	南阳镇平	侯集土地整理北门村100-38（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3726	南阳镇平	10kV侯郭线辛庄2#公变	200	11.26	160	137.48	137.48
3727	南阳镇平	王官营村千亿斤1#公变（机井）	160	1.55	128	125.52	125.52
3728	南阳镇平	10kV林黑线太平观公变	200	17.39	160	125.22	125.22
3729	南阳镇平	侯寨南公变	315	23.72	252	177.28	177.28
3730	南阳镇平	北洼公变	400	4.64	320	301.44	301.44
3731	南阳镇平	团东南公变	200	18.06	160	123.88	123.88
3732	南阳镇平	10kV林直线黑张西2#公变	200	15.34	160	129.32	129.32
3733	南阳镇平	姜营西公变	315	12.63	252	212.22	212.22
3734	南阳镇平	10kV马供三线贾北公变	200	5.52	160	148.96	148.96
3735	南阳镇平	侯集土地整理袁营(50-18)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3736	南阳镇平	10kV林布线杨庄郭洼2#公变	200	10.45	160	139.10	139.10
3737	南阳镇平	侯集土地整理项店村50-24（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3738	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-74)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3739	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-83)（机井）	200	0.78	160	158.44	158.44
3740	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理31号变（机井）	200	1.84	160	156.32	156.32
3741	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理16号变（机井）	200	23.27	160	113.46	113.46
3742	南阳镇平	10kV林普线闻家营村高标准农田2号公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3743	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田1号公变	200	0	160	160.00	160.00
3744	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-44)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3745	南阳镇平	侯集狄庄土地整理39号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3746	南阳镇平	永丰庄东2#公变	400	11.2	320	275.20	275.20
3747	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田3号公变	100	0	80	80.00	80.00
3748	南阳镇平	10kV林直线土楼村高标准农田2号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3749	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田1号公变	200	0	160	160.00	160.00
3750	南阳镇平	10kV林布线李寨村土地整理21#公变	200	0	160	160.00	160.00
3751	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理8#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3752	南阳镇平	镇平县侯集南门村村民委员会公变	200	9.47	160	141.06	141.06
3753	南阳镇平	10kV林普线街西公变	100	34.85	80	45.15	45.15
3754	南阳镇平	老庄南公变	200	32.15	160	95.70	95.70

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3755	南阳镇平	10kV侯北线耿庄公变	200	25.16	160	109.68	109.68
3756	南阳镇平	永丰庄东公变	400	11.18	320	275.28	275.28
3757	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村郭庄公变	100	9.13	80	70.87	70.87
3758	南阳镇平	熊庄6号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3759	南阳镇平	团中1号井井通公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3760	南阳镇平	10kV林普线朱张营公变	400	8.51	320	285.96	285.96
3761	南阳镇平	侯集刘家	200	11.34	160	137.32	137.32
3762	南阳镇平	房营北2公变	200	9.31	160	141.38	141.38
3763	南阳镇平	10kV林黑线花园公变	200	10.8	160	138.40	138.40
3764	南阳镇平	永丰庄西公变	315	8.33	252	225.76	225.76
3765	南阳镇平	团东2#公变	200	7.92	160	144.16	144.16
3766	南阳镇平	侯会山公变（机井）	200	17.61	160	124.78	124.78
3767	南阳镇平	团西村50-28公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3768	南阳镇平	10kV侯社线徐寨北公变	400	17.3	320	250.80	250.80
3769	南阳镇平	项寨南公变	200	53.73	160	52.54	52.54
3770	南阳镇平	10kV侯社线元营东公变	200	10.56	160	138.88	138.88
3771	南阳镇平	10kV马供三线贾南公变	100	24.38	80	55.62	55.62
3772	南阳镇平	白杨公变	400	10.44	320	278.24	278.24
3773	南阳镇平	侯集农林开发（袁营）公变（机井）	100	4.52	80	75.48	75.48
3774	南阳镇平	谭寨北公变	100	25.97	80	54.03	54.03
3775	南阳镇平	10kV侯郭线张庄村王湖公变	200	25.17	160	109.66	109.66
3776	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘中公变	200	9	160	142.00	142.00
3777	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树公变	315	9.06	252	223.46	223.46
3778	南阳镇平	10kV老菩线王庄西公变	200	7.86	160	144.28	144.28
3779	南阳镇平	10kV高寺线中杜营西公变	100	23.99	80	56.01	56.01
3780	南阳镇平	10kV高韩线拐沟导师庄公变	200	3.7	160	152.60	152.60
3781	南阳镇平	10kV高寺线大陈营东公变	160	18.43	128	98.51	98.51
3782	南阳镇平	10kV老星线任家沟麻子沟公变	100	9.55	80	70.45	70.45
3783	南阳镇平	10kV老老线叶洼公变	200	16.67	160	126.66	126.66
3784	南阳镇平	10kV高供一线丁张营丁寨公变	100	11.87	80	68.13	68.13
3785	南阳镇平	10kV高韩线韩营东公变	200	10.27	160	139.46	139.46
3786	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙天池公变	50	12.85	40	33.58	33.58
3787	南阳镇平	10kV老菩线新村西公变	315	23.14	252	179.11	179.11
3788	南阳镇平	10kV高高线徐沟上营公变	200	23.09	160	113.82	113.82
3789	南阳镇平	10kV老余线岗庙河公变	200	10.6	160	138.80	138.80
3790	南阳镇平	10kV老老线辛庄公变	200	16.9	160	126.20	126.20
3791	南阳镇平	小西岗北2#台区	100	20.25	80	59.75	59.75
3792	南阳镇平	10kV高寺线门岗2#公变	100	35.97	80	44.03	44.03
3793	南阳镇平	10kV老老线西沟公变	100	31.52	80	48.48	48.48
3794	南阳镇平	10kV老老线曾寨北公变	200	16.03	160	127.94	127.94
3795	南阳镇平	10kV高韩线韩营刘庄公变	100	30.44	80	49.56	49.56
3796	南阳镇平	10kV老老线乡直公变	400	31.33	320	194.68	194.68
3797	南阳镇平	10kV高寺线刘坟公变	100	9.68	80	70.32	70.32
3798	南阳镇平	10kV高寺线上河公变	200	23.87	160	112.26	112.26
3799	南阳镇平	10kV老老线黄沟公变	100	30.53	80	49.47	49.47
3800	南阳镇平	10kV高高线红叶岭南公变	100	27.86	80	52.14	52.14
3801	南阳镇平	10kV高寺线大陈营西公变	250	9.7	200	175.75	175.75

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3802	南阳镇平	10kV老老线果营东公变	200	26.23	160	107.54	107.54
3803	南阳镇平	10kV老星线瓦房沟公变	100	21.91	80	58.09	58.09
3804	南阳镇平	10kV龙皂线王坪2#公变	200	6.41	160	147.18	147.18
3805	南阳镇平	10kV老菩线王庄小龙庙公变	200	18.37	160	123.26	123.26
3806	南阳镇平	10kV老余线余堂北沟公变	200	14.13	160	131.74	131.74
3807	南阳镇平	10kV老老线乡直3公变	400	23.54	320	225.84	225.84
3808	南阳镇平	10kV高高线徐沟2#公变	100	20.45	80	59.55	59.55
3809	南阳镇平	10kV高供一线张沟2#公变	100	13.56	80	66.44	66.44
3810	南阳镇平	10kV高寺线大陈营马岗公变	200	7.69	160	144.62	144.62
3811	南阳镇平	10kV龙皂线王坪王庄公变	200	5.79	160	148.42	148.42
3812	南阳镇平	10kV龙社线乡直西3号公变	200	3.7	160	152.60	152.60
3813	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东农综开发公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3814	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西公变	100	18.07	80	61.93	61.93
3815	南阳镇平	10kV高寺线中杜营公变	200	16.28	160	127.44	127.44
3816	南阳镇平	10kV龙社线棠梨树南公变	200	3.14	160	153.72	153.72
3817	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩3#公变	100	7.48	80	72.52	72.52
3818	南阳镇平	10kV高供一线鱼池西公变	200	6.43	160	147.14	147.14
3819	南阳镇平	10kV老老线仓房庄2#公变	100	4.92	80	75.08	75.08
3820	南阳镇平	10kV老老线核桃园公变	100	19.44	80	60.56	60.56
3821	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟2#公变	100	50.86	80	29.14	29.14
3822	南阳镇平	10kV老菩线王庄公变	200	6.05	160	147.90	147.90
3823	南阳镇平	10kV老星线王岭根公变	315	5.01	252	236.22	236.22
3824	南阳镇平	10kV高韩线谷营公变	200	15	160	130.00	130.00
3825	南阳镇平	10kV老菩线阴窝公变	200	11.6	160	136.80	136.80
3826	南阳镇平	10kV龙社线枣子营南公变	100	4.09	80	75.91	75.91
3827	南阳镇平	10kV龙社线杨棟沟2#公变	100	3.71	80	76.29	76.29
3828	南阳镇平	10kV高寺线刘坟3#公变	200	3.12	160	153.76	153.76
3829	南阳镇平	10kV老老线吴沟3#公变	100	0	80	80.00	80.00
3830	南阳镇平	10kV龙社线教化沟2#公变	160	8.83	128	113.87	113.87
3831	南阳镇平	10kV高供一线下沟公变	100	12.5	80	67.50	67.50
3832	南阳镇平	10kV高供一线孙湾北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3833	南阳镇平	10kV高供一线孙湾西坡公变	100	15.52	80	64.48	64.48
3834	南阳镇平	10kV老星线周沟公变	200	1.77	160	156.46	156.46
3835	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪北公变	100	5.08	80	74.92	74.92
3836	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪2#公变	200	2.91	160	154.18	154.18
3837	南阳镇平	10kV高高线徐沟4#公变	200	14.77	160	130.46	130.46
3838	南阳镇平	10kV高韩线史岗北公变	100	28.96	80	51.04	51.04
3839	南阳镇平	10kV高供一线下汪沟公变	400	0	320	320.00	320.00
3840	南阳镇平	10kV高供一线李沟北公变	200	9.28	160	141.44	141.44
3841	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭2#公变	30	7.16	24	21.85	21.85
3842	南阳镇平	10kV龙皂线洋西公变	200	7.39	160	145.22	145.22
3843	南阳镇平	10kV老菩线吴家庄公变	250	6.38	200	184.05	184.05
3844	南阳镇平	10kV高供一线镇直3#公变	315	24.47	252	174.92	174.92
3845	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂2#公变	100	4.07	80	75.93	75.93
3846	南阳镇平	10kV老老线碾盘庄公变	100	15.33	80	64.67	64.67
3847	南阳镇平	10kV高供一线丁张营北公变	200	14.46	160	131.08	131.08
3848	南阳镇平	10kV高寺线上河开发区公变	100	9.97	80	70.03	70.03

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3849	南阳镇平	10kV高寺线门岗西公变	200	11.59	160	136.82	136.82
3850	南阳镇平	10kV高寺线大陈营城皇庙公变	200	11.23	160	137.54	137.54
3851	南阳镇平	10kV老老线蒋庄村井井通公变	200	11.81	160	136.38	136.38
3852	南阳镇平	10kV老老线姜家庄3#公变	100	15.08	80	64.92	64.92
3853	南阳镇平	10kV老老线姜家庄2#公变	100	14.91	80	65.09	65.09
3854	南阳镇平	10kV高韩线拐沟2号公变	100	4.58	80	75.42	75.42
3855	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖北公变	200	10.32	160	139.36	139.36
3856	南阳镇平	10kV高寺线姚片4号公变	200	2.96	160	154.08	154.08
3857	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩公变	100	0	80	80.00	80.00
3858	南阳镇平	10kV老余线狼窝公变	100	11.75	80	68.25	68.25
3859	南阳镇平	10kV龙社线正南沟口公变	200	2.51	160	154.98	154.98
3860	南阳镇平	10kV龙社线水泉湾公变	200	3.3	160	153.40	153.40
3861	南阳镇平	10kV老老线吴沟2#公变	200	14.37	160	131.26	131.26
3862	南阳镇平	10kV龙社线教仕沟公变	100	12.92	80	67.08	67.08
3863	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙3#公变	200	38.22	160	83.56	83.56
3864	南阳镇平	10kV高供一线付寨东公变	200	10.98	160	138.04	138.04
3865	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙北公变	100	3.88	80	76.12	76.12
3866	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪公变	200	10.32	160	139.36	139.36
3867	南阳镇平	10kV高寺线响水河2#公变	100	10.06	80	69.94	69.94
3868	南阳镇平	10kV高高线许庄公变	400	13.41	320	266.36	266.36
3869	南阳镇平	10kV老星线大梨树公变	200	7.04	160	145.92	145.92
3870	南阳镇平	10kV高供一线镇直1#公变	315	39.01	252	129.12	129.12
3871	南阳镇平	10kV高供一线李沟西公变	200	8.99	160	142.02	142.02
3872	南阳镇平	10kV高高线靳坡东坡公变	100	7.89	80	72.11	72.11
3873	南阳镇平	10kV高高线上河刘西南公变	200	9.3	160	141.40	141.40
3874	南阳镇平	10kV老余线余堂公变	200	12.79	160	134.42	134.42
3875	南阳镇平	10kV老老线元沙岗2#公变	315	0	252	252.00	252.00
3876	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北2#公变	200	2.42	160	155.16	155.16
3877	南阳镇平	10kV龙社线张庄公变	100	8.56	80	71.44	71.44
3878	南阳镇平	10kV高韩线史岗北沟公变	100	7.63	80	72.37	72.37
3879	南阳镇平	10kV龙社线杨楸沟1#公变	100	2.06	80	77.94	77.94
3880	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾公变	100	8.81	80	71.19	71.19
3881	南阳镇平	10kV龙社线三潭村公变	80	34.98	64	36.02	36.02
3882	南阳镇平	10kV高供一线镇直6#公变	315	18.43	252	193.95	193.95
3883	南阳镇平	10kV龙社线三岔河2#公变	100	24.8	80	55.20	55.20
3884	南阳镇平	10kV高韩线史岗村史岗公变	200	5.04	160	149.92	149.92
3885	南阳镇平	10kV高供一线鱼池公变	400	2.3	320	310.80	310.80
3886	南阳镇平	10kV高寺线响水西公变	100	19.93	80	60.07	60.07
3887	南阳镇平	10kV老余线任家沟南沟公变	100	19.38	80	60.62	60.62
3888	南阳镇平	10kV老老线曾寨公变	200	21.29	160	117.42	117.42
3889	南阳镇平	10kV高高线崔岗公变	100	5.51	80	74.49	74.49
3890	南阳镇平	10kV老余线小北沟公变	200	8.32	160	143.36	143.36
3891	南阳镇平	10kV老老线李沟周营公变	100	20.12	80	59.88	59.88
3892	南阳镇平	10kV高寺线唐子弯机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
3893	南阳镇平	10kV高高线先师庙南公变	160	17.58	128	99.87	99.87
3894	南阳镇平	10kV老老线小西岗公变	200	9	160	142.00	142.00
3895	南阳镇平	10kV高供一线镇直5#公变	500	29.75	400	251.25	251.25

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3896	南阳镇平	10kV龙社线乡直北公变	315	29.79	252	158.16	158.16
3897	南阳镇平	10kV龙皂线田家公变	100	14.34	80	65.66	65.66
3898	南阳镇平	10kV高寺线菊花场银洞岭公变	100	2.28	80	77.72	77.72
3899	南阳镇平	10kV高供一线镇直2#公变	400	36.58	320	173.68	173.68
3900	南阳镇平	10kV老老线西沟2#公变	100	12.91	80	67.09	67.09
3901	南阳镇平	10kV高高线寺山后2#公变	80	20.1	64	47.92	47.92
3902	南阳镇平	10kV龙社线石槽沟公变	100	8.38	80	71.62	71.62
3903	南阳镇平	10kV高供一线柳岗2#公变	200	5.63	160	148.74	148.74
3904	南阳镇平	10kV龙社线二道河公变	100	8.65	80	71.35	71.35
3905	南阳镇平	10kV老星线寺庄新区公变	250	25.38	200	136.55	136.55
3906	南阳镇平	10kV高寺线刘坟吴沟公变	100	3.25	80	76.75	76.75
3907	南阳镇平	10kV高寺线大陈营吴营公变	250	9.05	200	177.38	177.38
3908	南阳镇平	10kV高韩线乔沟4#公变	200	0	160	160.00	160.00
3909	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄魏家公变	100	12.59	80	67.41	67.41
3910	南阳镇平	10kV龙社线韩家公变	100	7.27	80	72.73	72.73
3911	南阳镇平	10kV龙社线仵家庄公变	100	33.39	80	46.61	46.61
3912	南阳镇平	10kV高供一线中汪沟公变	200	19.17	160	121.66	121.66
3913	南阳镇平	10kV高韩线拐沟东青树沟公变	200	4.66	160	150.68	150.68
3914	南阳镇平	10kV老老线曾寨2#公变	200	25.55	160	108.90	108.90
3915	南阳镇平	10kV高高线皂角树2#公变	200	16.09	160	127.82	127.82
3916	南阳镇平	10kV老老线新庄公变	100	25.68	80	54.32	54.32
3917	南阳镇平	刘南岗台区	100	18.16	80	61.84	61.84
3918	南阳镇平	10kV高寺线陈营村秦营公变	200	16.06	160	127.88	127.88
3919	南阳镇平	10kV高寺线门岗机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
3920	南阳镇平	赵家场台区	100	15.98	80	64.02	64.02
3921	南阳镇平	10kV高供一线桐树庙公变	200	7.13	160	145.74	145.74
3922	南阳镇平	10kV老余线没牙沟公变	100	6.55	80	73.45	73.45
3923	南阳镇平	10kV高韩线谷营油坊坡机井公变	100	0.05	80	79.95	79.95
3924	南阳镇平	10kV老星线赶仗河东河公变	100	2.05	80	77.95	77.95
3925	南阳镇平	10kV高韩线大仵岗公变	100	16.84	80	63.16	63.16
3926	南阳镇平	10kV高寺线寺山公变	200	9.23	160	141.54	141.54
3927	南阳镇平	10kV龙社线枣子营2#公变	100	6.88	80	73.12	73.12
3928	南阳镇平	10kV老老线老夏营公变	100	32.13	80	47.87	47.87
3929	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖南公变	200	9.29	160	141.42	141.42
3930	南阳镇平	10kV高韩线史岗社区公变	200	9.29	160	141.42	141.42
3931	南阳镇平	10kV高寺线姚片5#公变	100	3.16	80	76.84	76.84
3932	南阳镇平	10kV高供一线镇直9#公变	200	33.46	160	93.08	93.08
3933	南阳镇平	10kV龙社线四棵村下寺公变	100	3.24	80	76.76	76.76
3934	南阳镇平	10kV高高线崔岗2#公变	200	10.04	160	139.92	139.92
3935	南阳镇平	10kV高寺线大陈营师家公变	125	30	100	62.50	62.50
3936	南阳镇平	10kV高韩线乔沟井井通公变	100	10.07	80	69.93	69.93
3937	南阳镇平	10kV高韩线香房营北公变	200	10.8	160	138.40	138.40
3938	南阳镇平	10kV老老线镇直4#公变	400	41.64	320	153.44	153.44
3939	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖东公变	200	4.36	160	151.28	151.28
3940	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉公变	160	13.4	128	106.56	106.56
3941	南阳镇平	10kV高韩线下河公变	100	9.36	80	70.64	70.64
3942	南阳镇平	镇直5#台区	315	33.39	252	146.82	146.82

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3943	南阳镇平	10kV高高线红叶岭公变	100	13.1	80	66.90	66.90
3944	南阳镇平	10kV老老线马家庄公变	160	6.36	128	117.82	117.82
3945	南阳镇平	10kV龙社线乡直公变	100	35.04	80	44.96	44.96
3946	南阳镇平	10kV高供一线丁张营公变	100	19.51	80	60.49	60.49
3947	南阳镇平	10kV老星线姜庄公变	200	7.47	160	145.06	145.06
3948	南阳镇平	10kV老老线时沟村东公变	200	25.9	160	108.20	108.20
3949	南阳镇平	10kV老星线马家场公变	315	15.54	252	203.05	203.05
3950	南阳镇平	10kV高寺线周盘公变	100	13.33	80	66.67	66.67
3951	南阳镇平	10kV龙社线三岔河公变	100	6.83	80	73.17	73.17
3952	南阳镇平	10kV高寺线曹坪公变	100	10.5	80	69.50	69.50
3953	南阳镇平	10kV老余线白庙岭公变	100	18.98	80	61.02	61.02
3954	南阳镇平	10kV老老线小西岗2#公变	100	16.26	80	63.74	63.74
3955	南阳镇平	10kV老老线白杨坡2#公变	100	14.78	80	65.22	65.22
3956	南阳镇平	10kV龙社线碾坪公变	200	11.72	160	136.56	136.56
3957	南阳镇平	10kV老善线任家沟吴家庄2#公变	100	16.16	80	63.84	63.84
3958	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪公变	100	19.95	80	60.05	60.05
3959	南阳镇平	10kV高韩线党子湾公变	100	13.52	80	66.48	66.48
3960	南阳镇平	10kV高高线唐沟2#公变	200	13.18	160	133.64	133.64
3961	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂南公变	50	5.52	40	37.24	37.24
3962	南阳镇平	10kV高韩线党庄公变	100	19.2	80	60.80	60.80
3963	南阳镇平	10kV高高线皂角树公变	250	7.6	200	181.00	181.00
3964	南阳镇平	10kV高韩线史岗李庄公变	100	18.83	80	61.17	61.17
3965	南阳镇平	10kV老老线河东公变	100	6.7	80	73.30	73.30
3966	南阳镇平	10kV高寺线周盘3#公变	100	9.06	80	70.94	70.94
3967	南阳镇平	10kV高高线先师庙2#公变	200	12.62	160	134.76	134.76
3968	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾南公变	200	5.17	160	149.66	149.66
3969	南阳镇平	10kV高韩线家河西公变	200	10.51	160	138.98	138.98
3970	南阳镇平	10kV高供一线付寨杜营公变	200	53.47	160	53.06	53.06
3971	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄公变	100	13.65	80	66.35	66.35
3972	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖公变	160	17.13	128	100.59	100.59
3973	南阳镇平	10kV老老线江田公变	200	4.43	160	151.14	151.14
3974	南阳镇平	10kV老老线曾寨邱岗公变	160	15.09	128	103.86	103.86
3975	南阳镇平	10kV老老线仓房庄公变	100	17.26	80	62.74	62.74
3976	南阳镇平	10kV老老线吴沟公变	100	12.44	80	67.56	67.56
3977	南阳镇平	10kV老老线上王营公变	100	15.76	80	64.24	64.24
3978	南阳镇平	10kV老老线下李沟公变	200	13.29	160	133.42	133.42
3979	南阳镇平	10kV老星线西洼公变	100	13.59	80	66.41	66.41
3980	南阳镇平	白沟	160	14.91	128	104.14	104.14
3981	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟公变	80	13.5	64	53.20	53.20
3982	南阳镇平	10kV高寺线寺山4#公变	200	9.52	160	140.96	140.96
3983	南阳镇平	10kV老老线时沟公变	315	10.05	252	220.34	220.34
3984	南阳镇平	10kV高供一线镇直7#公变	100	52.4	80	27.60	27.60
3985	南阳镇平	10kV龙社线碾坪4#公变	200	0	160	160.00	160.00
3986	南阳镇平	10kV老老线西洼2#公变	50	22.89	40	28.56	28.56
3987	南阳镇平	10kV高韩线史岗三官庙公变	100	17.3	80	62.70	62.70
3988	南阳镇平	10kV老余线任家狗汤河公变	315	32.79	252	148.71	148.71
3989	南阳镇平	10kV龙社线银洞河公变	200	4.13	160	151.74	151.74

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

3990	南阳镇平	10kV高韩线清凉树公变	100	8.3	80	71.70	71.70
3991	南阳镇平	10kV高供一线郭沟公变	100	12.9	80	67.10	67.10
3992	南阳镇平	10kV龙社线东沟公变	100	23.37	80	56.63	56.63
3993	南阳镇平	10kV高韩线韩营北公变	200	17.35	160	125.30	125.30
3994	南阳镇平	10kV高高线唐沟3#公变	200	8.49	160	143.02	143.02
3995	南阳镇平	10kV老余线淹池公变	100	6.38	80	73.62	73.62
3996	南阳镇平	10kV高寺线黑龙庙河公变	100	11.33	80	68.67	68.67
3997	南阳镇平	10kV高寺线菊花场北公变	100	8.39	80	71.61	71.61
3998	南阳镇平	10kV高供一线柳岗公变	200	15.55	160	128.90	128.90
3999	南阳镇平	10kV高寺线尖坡公变	200	8.13	160	143.74	143.74
4000	南阳镇平	10kV高寺线陈营村公变	200	23.85	160	112.30	112.30
4001	南阳镇平	10kV高寺线李家沟公变	200	6.45	160	147.10	147.10
4002	南阳镇平	10kV高供一线丁张营张沟公变	200	11.24	160	137.52	137.52
4003	南阳镇平	10kV高供一线镇直4#公变	315	16.1	252	201.29	201.29
4004	南阳镇平	10kV老老线大雁公变	30	29.73	24	15.08	15.08
4005	南阳镇平	10kV老老线安桥岭公变	200	3.57	160	152.86	152.86
4006	南阳镇平	10kV高供一线镇直8#公变	200	11.58	160	136.84	136.84
4007	南阳镇平	10kV龙社线四棵村公变	100	18.92	80	61.08	61.08
4008	南阳镇平	10kV老老线小西岗北公变	80	25.28	64	43.78	43.78
4009	南阳镇平	10kV老余线任家沟公变	100	14.48	80	65.52	65.52
4010	南阳镇平	10kV龙棠线樱桃洼公变	100	33.14	80	46.86	46.86
4011	南阳镇平	10kV高寺线杨营公变	200	13.97	160	132.06	132.06
4012	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北公变	200	25.07	160	109.86	109.86
4013	南阳镇平	10kV高寺线青山公变	100	14.79	80	65.21	65.21
4014	南阳镇平	10kV老星线姜庄南公变	200	8.36	160	143.28	143.28
4015	南阳镇平	10kV高高线徐沟3#公变	200	4.16	160	151.68	151.68
4016	南阳镇平	10kV高寺线寺山2#公变	100	13.53	80	66.47	66.47
4017	南阳镇平	10kV老老线西山公变	100	11.23	80	68.77	68.77
4018	南阳镇平	10kV老老线白杨坡3#公变	100	8.01	80	71.99	71.99
4019	南阳镇平	10kV高高线徐沟公变	200	21.21	160	117.58	117.58
4020	南阳镇平	10kV高供一线郭家西公变	100	6.9	80	73.10	73.10
4021	南阳镇平	10kV龙社线米汤坑公变	200	2.59	160	154.82	154.82
4022	南阳镇平	10kV老菩线东坡根公变	100	15.34	80	64.66	64.66
4023	南阳镇平	10kV高韩线刘坟党家公变	100	8.06	80	71.94	71.94
4024	南阳镇平	10kV龙社线白仗沟公变	100	8.78	80	71.22	71.22
4025	南阳镇平	10kV老余线新村公变	200	5.6	160	148.80	148.80
4026	南阳镇平	10kV高寺线门岗东公变	400	9.95	320	280.20	280.20
4027	南阳镇平	10kV龙社线乡直西2号公变	200	3.28	160	153.44	153.44
4028	南阳镇平	10kV高供一线郭家公变	100	17.11	80	62.89	62.89
4029	南阳镇平	任家沟2#台区	200	16.01	160	127.98	127.98
4030	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟公变	100	9	80	71.00	71.00
4031	南阳镇平	余堂土门台区	100	11.6	80	68.40	68.40
4032	南阳镇平	10kV老星线赶仗河公变	200	13.14	160	133.72	133.72
4033	南阳镇平	10kV高韩线拐沟3#公变	80	13.23	64	53.42	53.42
4034	南阳镇平	10kV龙棠线王家庄公变	200	4.54	160	150.92	150.92
4035	南阳镇平	10kV高高线唐沟公变	200	0	160	160.00	160.00
4036	南阳镇平	10kV高寺线菊花场南公变	100	5.18	80	74.82	74.82

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4037	南阳镇平	10kV高寺线青山金庄河公变	100	8.77	80	71.23	71.23
4038	南阳镇平	10kV龙社线鸭子沟公变	100	39.75	80	40.25	40.25
4039	南阳镇平	10kV老星线栗盘2#公变	315	30.12	252	157.12	157.12
4040	南阳镇平	10kV老菩线任家沟村任家公变	100	4.96	80	75.04	75.04
4041	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟2#公变	160	14.14	128	105.38	105.38
4042	南阳镇平	10kV高寺线谷营北沟公变	100	12.96	80	67.04	67.04
4043	南阳镇平	10kV高供一线孙湾2#公变	200	18.72	160	122.56	122.56
4044	南阳镇平	10kV高供一线孙湾北公变	200	19.81	160	120.38	120.38
4045	南阳镇平	10kV老菩线大磨岭公变	200	8.99	160	142.02	142.02
4046	南阳镇平	10kV老星线姜庄北公变	100	21.51	80	58.49	58.49
4047	南阳镇平	10kV老菩线王庄乔山公变	400	19.91	320	240.36	240.36
4048	南阳镇平	10kV龙社线二潭北公变	100	5.29	80	74.71	74.71
4049	南阳镇平	10kV高寺线姚片河3#公变	100	3.75	80	76.25	76.25
4050	南阳镇平	10kV龙社线二潭庙公变	100	10.73	80	69.27	69.27
4051	南阳镇平	10kV龙社线清凉树东公变	100	28.65	80	51.35	51.35
4052	南阳镇平	10kV龙社线前房公变	200	7.27	160	145.46	145.46
4053	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙村乱柴公变	100	4.7	80	75.30	75.30
4054	南阳镇平	10kV高寺线响水河4#公变	100	7.81	80	72.19	72.19
4055	南阳镇平	10kV老老线方庄公变	100	14.87	80	65.13	65.13
4056	南阳镇平	10kV高高线望火楼2#公变	200	10.93	160	138.14	138.14
4057	南阳镇平	10kV龙皂线西庄公变	200	7.49	160	145.02	145.02
4058	南阳镇平	10kV高高线许庄2#公变	200	11.46	160	137.08	137.08
4059	南阳镇平	10kV老老线玉皇庙西窝公变	200	4.34	160	151.32	151.32
4060	南阳镇平	10kV高寺线青山柳树沟公变	100	2.05	80	77.95	77.95
4061	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙西公变	100	8.27	80	71.73	71.73
4062	南阳镇平	10kV老老线疙瘩坡公变	100	15.49	80	64.51	64.51
4063	南阳镇平	10kV老星线二道河移民新村公变	400	19.67	320	241.32	241.32
4064	南阳镇平	10kV老老线李沟公变	100	23.71	80	56.29	56.29
4065	南阳镇平	10kV龙社线东山北公变	100	12.12	80	67.88	67.88
4066	南阳镇平	10kV高寺线后杜营2#公变	200	15.43	160	129.14	129.14
4067	南阳镇平	10kV龙社线黄楸树2#公变	80	4.93	64	60.06	60.06
4068	南阳镇平	10kV老老线下河东公变	100	12.14	80	67.86	67.86
4069	南阳镇平	10kV高寺线张家庄公变	200	5.64	160	148.72	148.72
4070	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西2#公变	100	63.19	80	16.81	16.81
4071	南阳镇平	10kV高高线樊湾公变	200	7.34	160	145.32	145.32
4072	南阳镇平	10kV高韩线乔沟杨河公变	100	18.18	80	61.82	61.82
4073	南阳镇平	10kV高供一线付寨西公变	200	16.18	160	127.64	127.64
4074	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟移民新村公变	160	5	128	120.00	120.00
4075	南阳镇平	10kV老老线八幢楼公变	100	18.95	80	61.05	61.05
4076	南阳镇平	10kV老老线王营东公变	200	38.49	160	83.02	83.02
4077	南阳镇平	10kV龙社线大南沟公变	100	0.38	80	79.62	79.62
4078	南阳镇平	10kV老老线果圆公变	100	17.24	80	62.76	62.76
4079	南阳镇平	10kV龙社线黄竹笆寺公变	100	9.84	80	70.16	70.16
4080	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙2#公变	100	8.88	80	71.12	71.12
4081	南阳镇平	10kV高韩线韩营公变	200	11.61	160	136.78	136.78
4082	南阳镇平	10kV高寺线曹坪2#公变	100	5.34	80	74.66	74.66
4083	南阳镇平	10kV老菩线碾盘沟公变	200	14.56	160	130.88	130.88

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4084	南阳镇平	10kV老老线曾寨潘庄公变	200	32.78	160	94.44	94.44
4085	南阳镇平	10kV龙社线清凉树西公变	100	11.07	80	68.93	68.93
4086	南阳镇平	10kV老老线江田2#公变	200	13.43	160	133.14	133.14
4087	南阳镇平	10kV老星线后庄公变	200	27.79	160	104.42	104.42
4088	南阳镇平	10kV高供一线李沟2#公变	200	8.01	160	143.98	143.98
4089	南阳镇平	10kV高寺线谷营北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
4090	南阳镇平	10kV高高线徐沟上河刘公变	200	15.94	160	128.12	128.12
4091	南阳镇平	10kV老老线瓦房沟2#公变	80	31.95	64	38.44	38.44
4092	南阳镇平	10kV老老线陡坡2#公变	100	10.4	80	69.60	69.60
4093	南阳镇平	10kV高寺线青山2#公变	100	5.23	80	74.77	74.77
4094	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩2#公变	100	6.47	80	73.53	73.53
4095	南阳镇平	10kV高高线唐沟南公变	200	7.76	160	144.48	144.48
4096	南阳镇平	10kV老老线枣庄公变	200	5.87	160	148.26	148.26
4097	南阳镇平	10kV高韩线家河机井公变	100	0.1	80	79.90	79.90
4098	南阳镇平	周营北台区	100	15.82	80	64.18	64.18
4099	南阳镇平	余堂南	200	24.5	160	111.00	111.00
4100	南阳镇平	10kV龙皂线皂南公变	200	22.42	160	115.16	115.16
4101	南阳镇平	10kV高供一线孙湾公变	200	17.03	160	125.94	125.94
4102	南阳镇平	10kV高韩线下游3#公变	100	8.88	80	71.12	71.12
4103	南阳镇平	10kV老菩线朱家公变	100	10.3	80	69.70	69.70
4104	南阳镇平	元沙岗台区	100	8.42	80	71.58	71.58
4105	南阳镇平	10kV高高线靳坡东公变	100	21.58	80	58.42	58.42
4106	南阳镇平	10kV高供一线鱼池东公变	200	6.78	160	146.44	146.44
4107	南阳镇平	10kV高供一线李沟东公变	200	9.28	160	141.44	141.44
4108	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼2#公变	100	5.48	80	74.52	74.52
4109	南阳镇平	10kV高韩线家河公变	100	20.45	80	59.55	59.55
4110	南阳镇平	10kV高供一线新庄公变	100	12.94	80	67.06	67.06
4111	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙公变	50	8.28	40	35.86	35.86
4112	南阳镇平	10kV龙社线赵家庄公变	100	10.64	80	69.36	69.36
4113	南阳镇平	10kV老菩线景常庙公变	200	6.95	160	146.10	146.10
4114	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙安坡2#公变	100	10.08	80	69.92	69.92
4115	南阳镇平	10kV老菩线玉黄庙公变	200	6.6	160	146.80	146.80
4116	南阳镇平	10kV高韩线韩营南公变	100	24.61	80	55.39	55.39
4117	南阳镇平	10kV老星线栗扒公变	200	13.93	160	132.14	132.14
4118	南阳镇平	10kV高高线望火楼公变	100	19.85	80	60.15	60.15
4119	南阳镇平	10kV高韩线乔沟陈家公变	200	13.07	160	133.86	133.86
4120	南阳镇平	10kV龙皂线田家2#公变	100	3.23	80	76.77	76.77
4121	南阳镇平	10kV老老线苏沟公变	100	20.41	80	59.59	59.59
4122	南阳镇平	新队台区	80	82.94	64	-2.35	负载率超过80%，不宜新接入负荷
4123	南阳镇平	10kV高寺线寺山5#公变	200	3.61	160	152.78	152.78
4124	南阳镇平	10kV高高线先师庙山头王公变	200	21.25	160	117.50	117.50
4125	南阳镇平	10kV老菩线阴窝2#公变	100	4.59	80	75.41	75.41
4126	南阳镇平	10kV龙社线交仗沟公变	100	7.49	80	72.51	72.51
4127	南阳镇平	10kV高供一线新庄2#公变	100	27.07	80	52.93	52.93
4128	南阳镇平	10kV龙皂线皂北公变	200	30.04	160	99.92	99.92
4129	南阳镇平	10kV龙棠线全家公变	200	1.53	160	156.94	156.94

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4130	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄2#公变	200	5.64	160	148.72	148.72
4131	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙老沟公变	200	4.22	160	151.56	151.56
4132	南阳镇平	10kV高供一线孙湾后营公变	200	25.37	160	109.26	109.26
4133	南阳镇平	10kV老老线河东2号公变	100	19.36	80	60.64	60.64
4134	南阳镇平	10kV老老线蒋沟公变	200	11.44	160	137.12	137.12
4135	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭公变	100	2.35	80	77.65	77.65
4136	南阳镇平	10kV高韩线韩营孟庄公变	100	13.79	80	66.21	66.21
4137	南阳镇平	10kV高寺线刘坟石线河公变	100	3.25	80	76.75	76.75
4138	南阳镇平	10kV龙社线碾坪2#公变	100	12.07	80	67.93	67.93
4139	南阳镇平	10kV老菩线竹园沟公变	200	8.23	160	143.54	143.54
4140	南阳镇平	10kV老老线李家庄移民新村公变	315	13.76	252	208.66	208.66
4141	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂公变	200	2.41	160	155.18	155.18
4142	南阳镇平	10kV高高线先师庙公变	200	8.84	160	142.32	142.32
4143	南阳镇平	10kV高高线小吕营公变	160	20.64	128	94.98	94.98
4144	南阳镇平	10kV龙社线扎沟公变	200	14.4	160	131.20	131.20
4145	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙王长沟公变	100	13.85	80	66.15	66.15
4146	南阳镇平	10kV高寺线谷营溪岗农综开发公变（机井）	100	26.25	80	53.75	53.75
4147	南阳镇平	10kV龙社线三潭庙公变	100	13.92	80	66.08	66.08
4148	南阳镇平	10kV高供一线付寨公变	160	30.78	128	78.75	78.75
4149	南阳镇平	10kV老老线南岗公变	100	12.33	80	67.67	67.67
4150	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东公变	100	37.1	80	42.90	42.90
4151	南阳镇平	10kV高高线崔岗1#公变	200	30.78	160	98.44	98.44
4152	南阳镇平	10kV高寺线周盘三岔河公变	200	2.87	160	154.26	154.26
4153	南阳镇平	10kV龙社线四棵南街公变	200	11.36	160	137.28	137.28
4154	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉移民新村公变	200	24.43	160	111.14	111.14
4155	南阳镇平	10kV老老线曾寨北2#公变	100	24.79	80	55.21	55.21
4156	南阳镇平	10kV高寺线安坡公变	200	1.3	160	157.40	157.40
4157	南阳镇平	10kV高寺线周盘2#公变	100	3.75	80	76.25	76.25
4158	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪移民新村公变	200	7.11	160	145.78	145.78
4159	南阳镇平	10kV高供一线怀家公变	100	6.11	80	73.89	73.89
4160	南阳镇平	10kV老星线老庄公变	200	23.33	160	113.34	113.34
4161	南阳镇平	10kV高高线陡谷园公变	100	15.02	80	64.98	64.98
4162	南阳镇平	10kV龙皂线下河沟口公变	80	13.06	64	53.55	53.55
4163	南阳镇平	10kV高韩线香房营南公变	200	6.05	160	147.90	147.90
4164	南阳镇平	10kV高供一线孙湾王营公变	100	15.4	80	64.60	64.60
4165	南阳镇平	10kV高韩线党庄吕家公变	200	2.76	160	154.48	154.48
4166	南阳镇平	10kV高寺线大陈营南公变	200	16.75	160	126.50	126.50
4167	南阳镇平	10kV高高线靳坡东沟公变	100	9.35	80	70.65	70.65
4168	南阳镇平	10kV老菩线红岭窝公变	200	9.68	160	140.64	140.64
4169	南阳镇平	10kV高韩线拐沟公变	100	19.04	80	60.96	60.96
4170	南阳镇平	10kV高韩线谷营2号公变	100	35.58	80	44.42	44.42
4171	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼公变	100	6.23	80	73.77	73.77
4172	南阳镇平	10kV老老线时沟2#公变	80	17.93	64	49.66	49.66
4173	南阳镇平	10kV龙皂线王坪公变	80	56.13	64	19.10	19.10
4174	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树北公变	400	3.76	320	304.96	304.96
4175	南阳镇平	10kV高寺线响水河公变	100	6.84	80	73.16	73.16
4176	南阳镇平	10kV老老线陡坡公变	100	14.56	80	65.44	65.44

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4177	南阳镇平	10kV高韩线史岗开发区公变	200	10.72	160	138.56	138.56
4178	南阳镇平	10kV龙社线五朵山公变	100	4.19	80	75.81	75.81
4179	南阳镇平	10kV高寺线姚片2#公变	200	4.42	160	151.16	151.16
4180	南阳镇平	10kV高韩线作岗公变	100	23.96	80	56.04	56.04
4181	南阳镇平	10kV老老线时沟史雁岗公变	50	32.78	40	23.61	23.61
4182	南阳镇平	10kV高供一线新农村公变	100	5.81	80	74.19	74.19
4183	南阳镇平	10kV老老线镇直2#公变	400	30.25	320	199.00	199.00
4184	南阳镇平	10kV龙皂线翻水泉公变	200	8.75	160	142.50	142.50
4185	南阳镇平	10kV高高线唐沟寺山后公变	100	15.21	80	64.79	64.79
4186	南阳镇平	10kV老老线白杨坡公变	80	13.98	64	52.82	52.82
4187	南阳镇平	10kV老老线王营榆树庄公变	100	16.42	80	63.58	63.58
4188	南阳镇平	10kV高供一线镇直东公变	315	55.13	252	78.34	78.34
4189	南阳镇平	10kV高供一线孙湾肖营公变	200	18.81	160	122.38	122.38
4190	南阳镇平	10kV龙社线黄棟树公变	160	10.22	128	111.65	111.65
4191	南阳镇平	10kV高韩线党庄2#公变	100	19.27	80	60.73	60.73
4192	南阳镇平	10kV老老线库旦沟公变	200	9.58	160	140.84	140.84
4193	南阳镇平	10kV高寺线山里王公变	200	7.31	160	145.38	145.38
4194	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙2#公变	100	2.39	80	77.61	77.61
4195	南阳镇平	10kV高供一线镇直西公变	200	4.46	160	151.08	151.08
4196	南阳镇平	10kV高寺线谷营南井井通公变	100	8.95	80	71.05	71.05
4197	南阳镇平	小夏营台区	100	30.31	80	49.69	49.69
4198	南阳镇平	杨家沟公变	200	13.23	160	133.54	133.54
4199	南阳镇平	10kV老星线南河公变	200	6.39	160	147.22	147.22
4200	南阳镇平	任家沟3#台区	80	25.51	64	43.59	43.59
4201	南阳镇平	10kV龙棠线粉坊公变	100	24.53	80	55.47	55.47
4202	南阳镇平	10kV高高线崔岗下洼公变	200	15.86	160	128.28	128.28
4203	南阳镇平	10kV高高线陡谷园西公变	160	6.07	128	118.29	118.29
4204	南阳镇平	10kV高供一线王营2#公变	200	9.59	160	140.82	140.82
4205	南阳镇平	10kV高寺线青山南公变	100	7.96	80	72.04	72.04
4206	南阳镇平	10kV龙社线龙宫殿公变	100	7.12	80	72.88	72.88
4207	南阳镇平	10kV龙社线枣子营公变	100	4.28	80	75.72	75.72
4208	南阳镇平	10kV高寺线周盘门家沟公变	200	5.66	160	148.68	148.68
4209	南阳镇平	10kV老余线余堂西公变	200	7.66	160	144.68	144.68
4210	南阳镇平	10kV老老线姜家庄公变	100	11.42	80	68.58	68.58
4211	南阳镇平	10kV高寺线后杜营公变	200	5.9	160	148.20	148.20
4212	南阳镇平	10kV高供一线朱洼公变	100	15.15	80	64.85	64.85
4213	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙公变	100	5.13	80	74.87	74.87
4214	南阳镇平	10kV龙社线扎沟西公变	100	4.79	80	75.21	75.21
4215	南阳镇平	10kV老菩线白沟2#公变	100	11.04	80	68.96	68.96
4216	南阳镇平	10kV高供一线樊家公变	100	10.37	80	69.63	69.63
4217	南阳镇平	10kV龙社线四棵元沟公变	100	6.11	80	73.89	73.89
4218	南阳镇平	10kV高韩线乔沟公变	100	24.75	80	55.25	55.25
4219	南阳镇平	10kV龙社线岗庙河公变	100	14.8	80	65.20	65.20
4220	南阳镇平	10kV龙社线乡直西公变	100	9.92	80	70.08	70.08
4221	南阳镇平	10kV高寺线姚片河公变	100	10.38	80	69.62	69.62
4222	南阳镇平	10kV老老线王营公变	100	19.14	80	60.86	60.86
4223	南阳镇平	10kV老老线李家庄灌溉2#公变	100	4.01	80	75.99	75.99

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4224	南阳镇平	10kV龙社线毛石河公变	100	9.35	80	70.65	70.65
4225	南阳镇平	10kV老老线蒋庄公变	200	29.54	160	100.92	100.92
4226	南阳镇平	榆树庄北台区	100	15.79	80	64.21	64.21
4227	南阳镇平	10kV老老线杨庄公变	200	12.9	160	134.20	134.20
4228	南阳镇平	10kV老老线山根公变	100	22.46	80	57.54	57.54
4229	南阳镇平	10kV龙社线九里沟公变	100	84.32	80	-4.32	负载率超过80%，不宜新接入负荷
4230	南阳镇平	10kV高寺线陈营村郭家庄公变	200	21.28	160	117.44	117.44
4231	南阳镇平	10kV高韩线乔沟2#公变	400	0	320	320.00	320.00
4232	南阳镇平	10kV老老线镇直新区公变	500	25.1	400	274.50	274.50
4233	南阳镇平	10kV寨供五线老王营5#公变	200	51.07	160	57.86	57.86
4234	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄南公变	400	12	320	272.00	272.00
4235	南阳镇平	10kV徐普线开发东公变	400	32.36	320	190.56	190.56
4236	南阳镇平	10kV杨供一线小岗北公变	400	14.87	320	260.52	260.52
4237	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西2#公变	200	29.51	160	100.98	100.98
4238	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理草房梁村8公变（机井）	200	3.58	160	152.84	152.84
4239	南阳镇平	10kV寨供五线梁营3#公变	200	18.43	160	123.14	123.14
4240	南阳镇平	10kV杨供一线梁营公变	200	15.09	160	129.82	129.82
4241	南阳镇平	10kV袁魏线白河中公变	200	17.8	160	124.40	124.40
4242	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北2#公变	250	30.19	200	124.53	124.53
4243	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家1号公变	200	0	160	160.00	160.00
4244	南阳镇平	10kV杨供四线李家营刘庄公变	200	5.4	160	149.20	149.20
4245	南阳镇平	10kV林潘线李寨1#机井通公变	315	1.38	252	247.65	247.65
4246	南阳镇平	10kV杨供三线乡直6#公变	250	18.71	200	153.23	153.23
4247	南阳镇平	10kV杨供二线马坛3#公变	200	18.97	160	122.06	122.06
4248	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北3#公变	200	15.18	160	129.64	129.64
4249	南阳镇平	10kV涅胶线陈茨园井井通1#公变	100	20.34	80	59.66	59.66
4250	南阳镇平	10kV袁魏线白河村六官营北1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
4251	南阳镇平	10kV涅工线李店营赵庄公变	315	3.6	252	240.66	240.66
4252	南阳镇平	10kV杨供四线林南公变	200	25.38	160	109.24	109.24
4253	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨1公变	200	15.5	160	129.00	129.00
4254	南阳镇平	10kV涅工线马岗公变	200	20.99	160	118.02	118.02
4255	南阳镇平	10kV涅胶线双柏树公变	200	13.41	160	133.18	133.18
4256	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口公变	200	49.39	160	61.22	61.22
4257	南阳镇平	10kV杨供二线付庄南公变	400	12.36	320	270.56	270.56
4258	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡3#居民公变	800	4.44	640	604.48	604.48
4259	南阳镇平	10kV袁魏线王庄2#公变	400	31.16	320	195.36	195.36
4260	南阳镇平	10kV杨供四线刘国盈公变	200	0.04	160	159.92	159.92
4261	南阳镇平	10kV寨供五线五月庙新村2#公变	200	33.11	160	93.78	93.78
4262	南阳镇平	10kV袁魏线档子沟公变	100	5.49	80	74.51	74.51
4263	南阳镇平	10kV袁杏线体育场4#公变	400	30.44	320	198.24	198.24
4264	南阳镇平	10kV涅胶线小王庄公变	100	9.77	80	70.23	70.23
4265	南阳镇平	10kV寨供五线老王营4#公变	315	48.33	252	99.76	99.76
4266	南阳镇平	10kV徐普线开发西2#公变	315	27.57	252	165.15	165.15
4267	南阳镇平	10kV林杨线郭营西公变	160	5.33	128	119.47	119.47
4268	南阳镇平	10kV涅普线常家公变	500	12.8	400	336.00	336.00
4269	南阳镇平	白河3#	315	4.5	252	237.83	237.83

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4270	南阳镇平	10kV袁魏线吴营公变	200	15.94	160	128.12	128.12
4271	南阳镇平	10kV寨供五线郭洼公变	200	18.57	160	122.86	122.86
4272	南阳镇平	10kV杨供四线潘营南公变	200	10.79	160	138.42	138.42
4273	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北公变	400	27.55	320	209.80	209.80
4274	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城8#公变	800	2.35	640	621.20	621.20
4275	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发3号（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
4276	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-5)（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4277	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发8号公变	200	0	160	160.00	160.00
4278	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井3#公变	200	0	160	160.00	160.00
4279	南阳镇平	10kV袁魏线红土坡公变	100	30.06	80	49.94	49.94
4280	南阳镇平	10kV杨供一线沙家2#公变	100	3.37	80	76.63	76.63
4281	南阳镇平	10kV袁魏线白河南2#公变	100	18.68	80	61.32	61.32
4282	南阳镇平	10kV涅普线花房庄公变	250	13.17	200	167.08	167.08
4283	南阳镇平	10kV公配三线站前路口公变	200	0	160	160.00	160.00
4284	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡8#居民公变	800	0	640	640.00	640.00
4285	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城5#公变	800	2.71	640	618.32	618.32
4286	南阳镇平	10kV林潘线代营产业园公变	400	0.34	320	318.64	318.64
4287	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民2#公变	630	2.76	504	486.61	486.61
4288	南阳镇平	10kV林潘线程庙西2#公变	100	11.95	80	68.05	68.05
4289	南阳镇平	10kV公配三线火车站东公变	400	0	320	320.00	320.00
4290	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营1号公变（机井）	160	0	128	128.00	128.00
4291	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-9)（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4292	南阳镇平	10kV杨供三线李庄3#公变	200	16.2	160	127.60	127.60
4293	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(50-12)（机井）	200	6.85	160	146.30	146.30
4294	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家2号公变（机井）	160	0	128	128.00	128.00
4295	南阳镇平	10kV涅工线楚家西公变	400	16.99	320	252.04	252.04
4296	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发23号（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4297	南阳镇平	10kV林杨线杨营农综开发14号	200	0	160	160.00	160.00
4298	南阳镇平	10kV袁杏线周庄6#公变	200	17.83	160	124.34	124.34
4299	南阳镇平	10kV郑供一线新蒋坡2#公变	200	8.49	160	143.02	143.02
4300	南阳镇平	10kV杨供四线林寨23年6批机井1#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4301	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城3#公变	500	0.95	400	395.25	395.25
4302	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(100-55)（机井）	200	1.13	160	157.74	157.74
4303	南阳镇平	10kV杨供一线黄营西公变	200	17.72	160	124.56	124.56
4304	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园4#公变	500	3.59	400	382.05	382.05
4305	南阳镇平	10kV郑供三线郑坡变电站站用变	100	14.2	80	65.80	65.80
4306	南阳镇平	10kV杨供一线黄营南公变	100	28.01	80	51.99	51.99
4307	南阳镇平	10kV涅普线五里岗2#公变	200	38.99	160	82.02	82.02
4308	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园北2#公变	315	17.02	252	198.39	198.39
4309	南阳镇平	10kV郑供六线碧桂园11#公变	500	2.5	400	387.50	387.50
4310	南阳镇平	10kV袁魏线白河中2#公变	200	29.78	160	100.44	100.44
4311	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营公变	400	23.82	320	224.72	224.72
4312	南阳镇平	10kV徐普线五里岗南2#公变	200	14.1	160	131.80	131.80
4313	南阳镇平	10kV袁建线尧庄2#公变	500	19.48	400	302.60	302.60
4314	南阳镇平	10kV杨供二线杨营变电站站用变	50	0.03	40	39.99	39.99
4315	南阳镇平	10kV袁魏线安沟公变	200	3.29	160	153.42	153.42
4316	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营2号公变（机井）	160	0	128	128.00	128.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4317	南阳镇平	10kV徐五线房管局安置房C区公变	1250	0	1000	1000.00	1000.00
4318	南阳镇平	10kV袁杏线法院公变	400	2.32	320	310.72	310.72
4319	南阳镇平	10kV袁杏线运东2#公变	400	13.75	320	265.00	265.00
4320	南阳镇平	10kV林潘线程庙北公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4321	南阳镇平	10kV涅工线魏庄南公变	100	20.94	80	59.06	59.06
4322	南阳镇平	10kV袁魏线桐树湾公变	200	14.26	160	131.48	131.48
4323	南阳镇平	10kV寨供五线栾营2公变	315	14.72	252	205.63	205.63
4324	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄东公变	200	15.35	160	129.30	129.30
4325	南阳镇平	10kV寨供五线栾营4#公变	200	16.79	160	126.42	126.42
4326	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙林场小区公变	200	15	160	130.00	130.00
4327	南阳镇平	10kV涅工线小刘庄公变	400	27.74	320	209.04	209.04
4328	南阳镇平	10kV袁魏线王庄1#公变	200	23.29	160	113.42	113.42
4329	南阳镇平	0kV杨供四线杨营农综开发10号公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4330	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村19公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
4331	南阳镇平	10kV杨供三线李庄2#公变	160	19.46	128	96.86	96.86
4332	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡4#公变	200	11.79	160	136.42	136.42
4333	南阳镇平	10kV杨供三线马营2#公变	200	15.78	160	128.44	128.44
4334	南阳镇平	10kV涅胶线周庄3#公变	200	15.53	160	128.94	128.94
4335	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼公变	400	25.08	320	219.68	219.68
4336	南阳镇平	10kV涅魏线俞家庄公变	400	35.16	320	179.36	179.36
4337	南阳镇平	10kV涅胶线槐树庙公变	200	19.86	160	120.28	120.28
4338	南阳镇平	10kV林杨线郭营1#机井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
4339	南阳镇平	10kV涅魏线体育管理中心公变	400	9.28	320	282.88	282.88
4340	南阳镇平	10kV涅胶线肖营村陈次园机井公变	100	4.98	80	75.02	75.02
4341	南阳镇平	10kV涅普线刘营东2#公变	400	21.99	320	232.04	232.04
4342	南阳镇平	10kV杨供三线马营公变	200	25.18	160	109.64	109.64
4343	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西公变	400	32.09	320	191.64	191.64
4344	南阳镇平	10kV林杨线郭营23年6批机井1#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
4345	南阳镇平	10kV寨供五线高庄2#公变	200	33.9	160	92.20	92.20
4346	南阳镇平	10kV林潘线程庙村部公变	200	17.67	160	124.66	124.66
4347	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发22号（机井）	200	0.06	160	159.88	159.88
4348	南阳镇平	10kV徐普线十二里河南公变	200	55.72	160	48.56	48.56
4349	南阳镇平	10kV杨供一线沙家5#公变	200	25.49	160	109.02	109.02
4350	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场1公变	200	32.32	160	95.36	95.36
4351	南阳镇平	10kV杨供二线魏营3#公变	100	26.47	80	53.53	53.53
4352	南阳镇平	10kV林潘线程庙宋庄公变	315	15.58	252	202.92	202.92
4353	南阳镇平	10kV寨供五线栾营1#公变	200	8.63	160	142.74	142.74
4354	南阳镇平	10kV城供一线小竹园公变	400	12.34	320	270.64	270.64
4355	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民3#公变	800	3.15	640	614.80	614.80
4356	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中公变	200	19.24	160	121.52	121.52
4357	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相北公变	250	37.92	200	105.20	105.20
4358	南阳镇平	10kV杨供一线小岗南公变	200	12.79	160	134.42	134.42
4359	南阳镇平	10kV杨供二线黄营3#公变	200	59.33	160	41.34	41.34
4360	南阳镇平	10kV郑供六线碧桂园9#公变	800	2.56	640	619.52	619.52
4361	南阳镇平	10kV涅胶线王家庄西公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4362	南阳镇平	10kV涅魏线刘营东公变	500	10.83	400	345.85	345.85
4363	南阳镇平	10kV杨供一线梁营2#公变	200	26.72	160	106.56	106.56

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4364	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄公变	315	31.06	252	154.16	154.16
4365	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口北公变	400	15.08	320	259.68	259.68
4366	南阳镇平	10kV涅园线常家2#公变	200	14.82	160	130.36	130.36
4367	南阳镇平	10kV林潘线李寨2#机井公变	100	2.13	80	77.87	77.87
4368	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南3#公变	200	13.73	160	132.54	132.54
4369	南阳镇平	10kV袁魏线肖冲公变	400	4.49	320	302.04	302.04
4370	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄六里公变	200	16.1	160	127.80	127.80
4371	南阳镇平	10kV涅胶线四里庄南2#公变	200	30.77	160	98.46	98.46
4372	南阳镇平	0kV杨供四线杨营农综开发11号公变（机井）	200	0.47	160	159.06	159.06
4373	南阳镇平	10kV袁魏线王岗公变	200	5.68	160	148.64	148.64
4374	南阳镇平	10kV郑供一线吴庄公变	200	5.62	160	148.76	148.76
4375	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园3#公变	800	5.74	640	594.08	594.08
4376	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营中公变	200	35.87	160	88.26	88.26
4377	南阳镇平	10kV涅胶线蛟龙北公变	200	24.86	160	110.28	110.28
4378	南阳镇平	10kV杨供三线乡直公变	250	14.53	200	163.68	163.68
4379	南阳镇平	10kV寨供五线庄营东公变	100	32.06	80	47.94	47.94
4380	南阳镇平	10kV林杨线郭营南2公变	200	10.11	160	139.78	139.78
4381	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼2#公变	200	8.1	160	143.80	143.80
4382	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄3#公变	400	25.4	320	218.40	218.40
4383	南阳镇平	10kV袁魏线袁营西公变	315	7.8	252	227.43	227.43
4384	南阳镇平	10kV袁杏线新城西3#公变	500	40.58	400	197.10	197.10
4385	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东2#公变	400	63.84	320	64.64	64.64
4386	南阳镇平	10kV徐建线产业聚集区2#公变	500	15.66	400	321.70	321.70
4387	南阳镇平	10kV郑供二线庞坡公变	100	43.97	80	36.03	36.03
4388	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南公变	250	10.89	200	172.78	172.78
4389	南阳镇平	10kV杨供三线镇直街南2#公变	200	63.63	160	32.74	32.74
4390	南阳镇平	10kV杨供四线王庄公变	100	17.15	80	62.85	62.85
4391	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东3#公变	200	14.9	160	130.20	130.20
4392	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发18号（机井）	200	6.88	160	146.24	146.24
4393	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村15公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
4394	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村2(6)公变（机井）	200	0.82	160	158.36	158.36
4395	南阳镇平	10kV徐普线五里岗中公变	200	17.51	160	124.98	124.98
4396	南阳镇平	10kV林潘线马洼西公变	200	17.96	160	124.08	124.08
4397	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村16公变（机井）	200	2.24	160	155.52	155.52
4398	南阳镇平	10kV杨供四线杨庄3#公变	200	13.64	160	132.72	132.72
4399	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井2#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4400	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼2#公变	200	39.17	160	81.66	81.66
4401	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井4#公变	200	0	160	160.00	160.00
4402	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井2#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
4403	南阳镇平	10kV林潘线土地整理孟庄4公变（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
4404	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井6#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4405	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城7#公变	800	2.81	640	617.52	617.52
4406	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井1#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4407	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村11(3)公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4408	南阳镇平	10kV新竺线闫岗3#公变	200	9.1	160	141.80	141.80
4409	南阳镇平	10kV杨供四线潘营4#公变	200	14.67	160	130.66	130.66
4410	南阳镇平	10kV涅胶线陡沟公变	100	32.48	80	47.52	47.52

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4411	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄南公变	200	9.34	160	141.32	141.32
4412	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡东机井公变	100	2.28	80	77.72	77.72
4413	南阳镇平	10kV徐大线郑坡村薛坡路口公变	80	13.91	64	52.87	52.87
4414	南阳镇平	10kV杨供一线沙家4#公变	200	10.29	160	139.42	139.42
4415	南阳镇平	10kV寨供五线高庄路口公变	200	55.62	160	48.76	48.76
4416	南阳镇平	10kV涅魏线碾坊庄2#公变	250	26.18	200	134.55	134.55
4417	南阳镇平	10kV寨供五线老王营3#公变	250	34.85	200	112.88	112.88
4418	南阳镇平	10kV袁魏线干沟河公变	100	8.46	80	71.54	71.54
4419	南阳镇平	10kV涅普线常家3#公变	160	25.17	128	87.73	87.73
4420	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(50-9)	200	0	160	160.00	160.00
4421	南阳镇平	10kV袁杏线周庄5#公变	200	18.67	160	122.66	122.66
4422	南阳镇平	10kV涅胶线石灰窑公变	160	7.4	128	116.16	116.16
4423	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼东公变	200	33.51	160	92.98	92.98
4424	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村侯庄公变	315	32.6	252	149.31	149.31
4425	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东3#公变	200	9.33	160	141.34	141.34
4426	南阳镇平	10kV徐普线双石桥2#公变	400	1.5	320	314.00	314.00
4427	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民4#公变	630	4.21	504	477.48	477.48
4428	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄2#公变	200	28.43	160	103.14	103.14
4429	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(100-11)(机井)	200	0	160	160.00	160.00
4430	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄公变	250	17.98	200	155.05	155.05
4431	南阳镇平	10kV寨供五线高庄公变	200	22.1	160	115.80	115.80
4432	南阳镇平	10kV新竺线闫岗公变	200	10.12	160	139.76	139.76
4433	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄4#公变	200	12.8	160	134.40	134.40
4434	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村13公变(机井)	200	4.09	160	151.82	151.82
4435	南阳镇平	10kV杨供一线沙家公变	200	14.15	160	131.70	131.70
4436	南阳镇平	10kV徐五线东郭洼公变	200	8.97	160	142.06	142.06
4437	南阳镇平	10kV林潘线土地整理程庙村3公变	200	42.72	160	74.56	74.56
4438	南阳镇平	10kV林潘线杨洋庄西公变	200	19.12	160	121.76	121.76
4439	南阳镇平	10kV公配三线秦家庄4#公变	400	0	320	320.00	320.00
4440	南阳镇平	10kV寨供五线栾营6#公变	200	21.15	160	117.70	117.70
4441	南阳镇平	10kV林杨线郭营南公变	160	24.34	128	89.06	89.06
4442	南阳镇平	10kV寨供五线栾营5#公变	200	21.89	160	116.22	116.22
4443	南阳镇平	10kV徐五线小贾庄公变	250	8.88	200	177.80	177.80
4444	南阳镇平	10kV涅胶线蛟龙碑2#公变	100	18.52	80	61.48	61.48
4445	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼2#公变	315	62.14	252	56.26	56.26
4446	南阳镇平	10kV涅胶线魏庄2#公变	200	14.46	160	131.08	131.08
4447	南阳镇平	10kV林杨线郭营北4公变	200	7.9	160	144.20	144.20
4448	南阳镇平	10kV杨供四线林寨南2#公变	200	21.24	160	117.52	117.52
4449	南阳镇平	10kV涅胶线郭家庄公变	100	21.86	80	58.14	58.14
4450	南阳镇平	10kV徐康线小店杨庄2#公变	500	19.97	400	300.15	300.15
4451	南阳镇平	10kV涅胶线魏庄公变	100	38.86	80	41.14	41.14
4452	南阳镇平	10kV涅胶线肖营北公变	200	36.41	160	87.18	87.18
4453	南阳镇平	10kV袁魏线竺家公变	100	7.75	80	72.25	72.25
4454	南阳镇平	10kV袁医线梁家庄公变	500	20.48	400	297.60	297.60
4455	南阳镇平	10kV林营线尹营1公变	315	20.86	252	186.29	186.29
4456	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙公变	315	36.36	252	137.47	137.47
4457	南阳镇平	10kV杨供四线潘营3#公变	200	7.85	160	144.30	144.30

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4458	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北公变	160	62.88	128	27.39	27.39
4459	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄王家公变	200	21.43	160	117.14	117.14
4460	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发5号公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
4461	南阳镇平	10kV袁魏线岔河公变	100	14.26	80	65.74	65.74
4462	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄公变	200	17.57	160	124.86	124.86
4463	南阳镇平	10kV徐普线开发区东3#公变	400	31.62	320	193.52	193.52
4464	南阳镇平	10kV涅工线李店营公变	315	21.96	252	182.83	182.83
4465	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东公变	200	4.39	160	151.22	151.22
4466	南阳镇平	10kV涅普线吴园公变	200	34.44	160	91.12	91.12
4467	南阳镇平	10kV林杨线李庄莲菜池公变	250	12.29	200	169.28	169.28
4468	南阳镇平	10kV林营线程庙3#公变	315	22.45	252	181.28	181.28
4469	南阳镇平	10kV林潘线代营南公变	200	13.42	160	133.16	133.16
4470	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东2#公变	315	13.96	252	208.03	208.03
4471	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡北2#公变	200	37.15	160	85.70	85.70
4472	南阳镇平	10kV涅胶线许家营公变	160	23.5	128	90.40	90.40
4473	南阳镇平	10kV涅胶线北张庄公变	400	14.17	320	263.32	263.32
4474	南阳镇平	10kV杨供三线李庄公变	315	16.62	252	199.65	199.65
4475	南阳镇平	10kV郑供二线魏营下河公变	160	8.74	128	114.02	114.02
4476	南阳镇平	10kV袁杏线东刘堂公变	630	16.18	504	402.07	402.07
4477	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相4#公变	160	23.81	128	89.90	89.90
4478	南阳镇平	10kV城供一线水利派出所2#公变	400	21.38	320	234.48	234.48
4479	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄公变	200	19.36	160	121.28	121.28
4480	南阳镇平	10kV袁魏线王庄北公变	400	14.79	320	260.84	260.84
4481	南阳镇平	10kV林潘线薛庙公变	200	20.03	160	119.94	119.94
4482	南阳镇平	10kV林潘线薛庙2#公变	200	24.2	160	111.60	111.60
4483	南阳镇平	10kV袁魏线杨坡公变	200	10.64	160	138.72	138.72
4484	南阳镇平	10kV涅工线楚家公变	400	6.38	320	294.48	294.48
4485	南阳镇平	10kV杨供二线付庄公变	315	16.54	252	199.90	199.90
4486	南阳镇平	10kV林杨线楚庄公变	100	27.86	80	52.14	52.14
4487	南阳镇平	10kV杨供一线刘庄公变	100	15.91	80	64.09	64.09
4488	南阳镇平	10kV林潘线程庙中公变	200	19.56	160	120.88	120.88
4489	南阳镇平	10kV郑供六线碧桂园8#公变	800	2.74	640	618.08	618.08
4490	南阳镇平	10kV郑供六线碧桂园10#公变	500	4.81	400	375.95	375.95
4491	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡西公变	200	11.55	160	136.90	136.90
4492	南阳镇平	10kV涅胶线俞家庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
4493	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理草房梁村10公变（机井）	200	10.44	160	139.12	139.12
4494	南阳镇平	10kV杨供一线小岗东公变	200	9.34	160	141.32	141.32
4495	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村18公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4496	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井5#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
4497	南阳镇平	10kV袁魏线袁营1#公变	200	19.95	160	120.10	120.10
4498	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发21号公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4499	南阳镇平	10kV涅普线异地搬迁城集中安置区公变	400	29.67	320	201.32	201.32
4500	南阳镇平	10kV林潘线农综开发程庙公变（机井）	100	1.25	80	78.75	78.75
4501	南阳镇平	10kV涅胶线肖营薛家岗公变	200	22.11	160	115.78	115.78
4502	南阳镇平	10kV涅工线魏家2#公变	200	21.94	160	116.12	116.12
4503	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北公变	100	34.78	80	45.22	45.22
4504	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营2#公变	315	31.6	252	152.46	152.46

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4505	南阳镇平	10kV袁杏线尧庄4#公变	400	17.23	320	251.08	251.08
4506	南阳镇平	10kV袁医线尧庄6#公变	200	26.46	160	107.08	107.08
4507	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙2#公变	400	22.07	320	231.72	231.72
4508	南阳镇平	10kV杨供一线沙家晋岗公变	100	20.95	80	59.05	59.05
4509	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼五岳庙新村公变	250	35	200	112.50	112.50
4510	南阳镇平	10kV郑供五线刘家岗公变	160	4.7	128	120.48	120.48
4511	南阳镇平	10kV涅普线汤庄公变	400	21.95	320	232.20	232.20
4512	南阳镇平	10kV涅胶线十庙河公变	200	8.66	160	142.68	142.68
4513	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄新村公变	400	23.09	320	227.64	227.64
4514	南阳镇平	10kV郑供二线沙家村柴庄公变	200	14.9	160	130.20	130.20
4515	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄2#公变	315	18.63	252	193.32	193.32
4516	南阳镇平	10kV杨供一线小岗2#公变	160	18.4	128	98.56	98.56
4517	南阳镇平	10kV杨供四线潘营2公变	200	15.08	160	129.84	129.84
4518	南阳镇平	10kV杨供四线李家营南公变	200	12.62	160	134.76	134.76
4519	南阳镇平	10kV杨供三线街南3#公变	315	76.93	252	9.67	9.67
4520	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡1公变	250	11.96	200	170.10	170.10
4521	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发13号（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4522	南阳镇平	10kV林潘线代营南2#公变	100	18.17	80	61.83	61.83
4523	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发2号（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4524	南阳镇平	10kV林潘线代营北公变	200	14.03	160	131.94	131.94
4525	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北2#公变	200	16.02	160	127.96	127.96
4526	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发9号（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4527	南阳镇平	10kV郑供二线张井2#公变	200	7.81	160	144.38	144.38
4528	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城1#公变	500	1.96	400	390.20	390.20
4529	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡5#居民公变	800	7.76	640	577.92	577.92
4530	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村1(4)公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4531	南阳镇平	10kV林杨线郭营北5公变	100	24.6	80	55.40	55.40
4532	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡3#公变	315	16.16	252	201.10	201.10
4533	南阳镇平	10kV林潘线代营东公变	100	23.62	80	56.38	56.38
4534	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口西公变	200	40.09	160	79.82	79.82
4535	南阳镇平	10kV林杨线郭营东公变	100	36.14	80	43.86	43.86
4536	南阳镇平	10kV杨供四线林寨23年6批机井2#公变台区	200	1.38	160	157.24	157.24
4537	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄2#公变	200	8.2	160	143.60	143.60
4538	南阳镇平	10kV徐普线县直幼儿园2#公变	400	15.24	320	259.04	259.04
4539	南阳镇平	10kV郑供二线李邦相1#机井公变	100	6.74	80	73.26	73.26
4540	南阳镇平	10kV涅园线赵家沟公变	400	22.95	320	228.20	228.20
4541	南阳镇平	10kV涅胶线党庄公变	200	48.52	160	62.96	62.96
4542	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄公变	200	27.77	160	104.46	104.46
4543	南阳镇平	10kV林潘线程庙东2#公变	200	7.94	160	144.12	144.12
4544	南阳镇平	10kV徐普线五里岗下河公变	200	38.29	160	83.42	83.42
4545	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡南公变	200	45.12	160	69.76	69.76
4546	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡7#居民公变	800	8.54	640	571.68	571.68
4547	南阳镇平	10kV杨供一线黄营公变	200	12.78	160	134.44	134.44
4548	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡公变	315	10.3	252	219.56	219.56
4549	南阳镇平	10kV杨供三线乡直3#公变	200	32.13	160	95.74	95.74
4550	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡23年6批机井公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4551	南阳镇平	10kV涅普线太公变电站站用变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4552	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园东公变	500	13.3	400	333.50	333.50
4553	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄公变	200	20.4	160	119.20	119.20
4554	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄2#公变	315	34.34	252	143.83	143.83
4555	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营东公变	400	14.76	320	260.96	260.96
4556	南阳镇平	10kV袁魏线元营公变	400	5.7	320	297.20	297.20
4557	南阳镇平	10kV涅魏线梁家庄1#公变	400	4.21	320	303.16	303.16
4558	南阳镇平	镇平县金陵外国语幼儿园变压器	630	9.3	504	445.41	445.41
4559	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄2#公变	250	10.73	200	173.18	173.18
4560	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄3#公变	200	12.37	160	135.26	135.26
4561	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄2#公变	100	38.4	80	41.60	41.60
4562	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西2#公变	200	20.45	160	119.10	119.10
4563	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园2#公变	800	5.88	640	592.96	592.96
4564	南阳镇平	10kV袁杏线周庄2#公变	400	18.38	320	246.48	246.48
4565	南阳镇平	10kV袁杏线体育场2#公变	400	16.27	320	254.92	254.92
4566	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡北公变	400	64.66	320	61.36	61.36
4567	南阳镇平	10kV杨供一线柴庄2#公变	200	14.78	160	130.44	130.44
4568	南阳镇平	10kV涅普线粉房庄井井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
4569	南阳镇平	10kV杨供二线胡坡3#公变	200	21.93	160	116.14	116.14
4570	南阳镇平	10kV郑供二线庞坡东公变	200	45.13	160	69.74	69.74
4571	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西机井2#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
4572	南阳镇平	10kV涅工线李店营西公变	200	15.05	160	129.90	129.90
4573	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东3#公变	315	27.57	252	165.15	165.15
4574	南阳镇平	10kV涅工线赵家公变	100	13.43	80	66.57	66.57
4575	南阳镇平	10kV林潘线程庙南公变	100	17.92	80	62.08	62.08
4576	南阳镇平	10kV郑供二线雁庙4#公变	200	11.16	160	137.68	137.68
4577	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄2#公变	200	12.81	160	134.38	134.38
4578	南阳镇平	10kV杨供一线梁营井井通公变	100	15.08	80	64.92	64.92
4579	南阳镇平	10kV杨供四线石庄公变	200	13.79	160	132.42	132.42
4580	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西公变	160	25.04	128	87.94	87.94
4581	南阳镇平	10kV涅魏线体育场3#公变	400	41.51	320	153.96	153.96
4582	南阳镇平	10kV郑东线东青1#公变	630	10.41	504	438.42	438.42
4583	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼村林场北机井公变	100	44.93	80	35.07	35.07
4584	南阳镇平	10kV徐普线五里岗小李庄公变	250	42.85	200	92.88	92.88
4585	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中3#公变	200	11.13	160	137.74	137.74
4586	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村17公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4587	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙3#公变	200	41.96	160	76.08	76.08
4588	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中2#公变	200	13.53	160	132.94	132.94
4589	南阳镇平	10kV林杨线郭营北3公变	100	20.48	80	59.52	59.52
4590	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南2#公变	100	32.1	80	47.90	47.90
4591	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄2#公变	315	23.26	252	178.73	178.73
4592	南阳镇平	10kV郑东线东青3#公变	630	5.79	504	467.52	467.52
4593	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村（100-56）（机井）	200	5.32	160	149.36	149.36
4594	南阳镇平	10kV林营线杨营农综开发17号（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4595	南阳镇平	10kV杨供四线李家营南2#公变	200	18.4	160	123.20	123.20
4596	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发7号公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4597	南阳镇平	10kV杨供一线黄营2#公变	200	38.7	160	82.60	82.60
4598	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园2#公变	500	17.15	400	314.25	314.25

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4599	南阳镇平	10kV杨供三线街南5#公变	200	21.92	160	116.16	116.16
4600	南阳镇平	10kV涅魏线体育场1#公变	400	15.41	320	258.36	258.36
4601	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村26公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
4602	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村25公变（机井）	200	1.42	160	157.16	157.16
4603	南阳镇平	10kV杨供四线农综开发1#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
4604	南阳镇平	10kV袁魏线王岗北公变	100	14.23	80	65.77	65.77
4605	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙2#公变	400	15.25	320	259.00	259.00
4606	南阳镇平	10kV涅普线李家庄公变	315	10.84	252	217.85	217.85
4607	南阳镇平	10kV徐普线十二里河3#公变	200	17.66	160	124.68	124.68
4608	南阳镇平	10kV寨供五线蒋坡西机井公变	100	48.79	80	31.21	31.21
4609	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄孙家公变	200	10.14	160	139.72	139.72
4610	南阳镇平	10kV郑供二线郭营2#机井公变	200	44.77	160	70.46	70.46
4611	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨4#公变	100	24.75	80	55.25	55.25
4612	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园公变	315	22.36	252	181.57	181.57
4613	南阳镇平	10kV袁魏线温坑公变	400	7.27	320	290.92	290.92
4614	南阳镇平	10kV林潘线代营公变	315	5.91	252	233.38	233.38
4615	南阳镇平	10kV杨供三线乡直2#公变	400	38.05	320	167.80	167.80
4616	南阳镇平	10kV涅普线刘营西公变	200	21.82	160	116.36	116.36
4617	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼南公变	400	21.72	320	233.12	233.12
4618	南阳镇平	10kV涅胶线陈茨园公变	200	16.97	160	126.06	126.06
4619	南阳镇平	10kV袁魏线吐洞河公变	200	12.15	160	135.70	135.70
4620	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄2#公变	200	22.73	160	114.54	114.54
4621	南阳镇平	10kV杨供四线王庄2#公变	100	15.37	80	64.63	64.63
4622	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村20(7)公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
4623	南阳镇平	10kV杨供四线石庄2#公变	200	11.49	160	137.02	137.02
4624	南阳镇平	10kV郑供二线雁庙3#公变	250	34.55	200	113.63	113.63
4625	南阳镇平	10kV徐普线五里岗西公变	400	23.06	320	227.76	227.76
4626	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城4#公变	500	0	400	400.00	400.00
4627	南阳镇平	10kV袁建线尧庄3号公变	500	20.97	400	295.15	295.15
4628	南阳镇平	10kV徐普线十二里河北公变	250	23.05	200	142.38	142.38
4629	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄路口公变	200	12.24	160	135.52	135.52
4630	南阳镇平	10kV杨供三线利民街西公变	315	31.61	252	152.43	152.43
4631	南阳镇平	10kV杨供一线农综小岗3#公变	160	5.38	128	119.39	119.39
4632	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发20号（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4633	南阳镇平	10kV涅工线李新发公变	315	4.99	252	236.28	236.28
4634	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村54(2)公变（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
4635	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发6号（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
4636	南阳镇平	10kV徐普线开发东2#公变	315	68.01	252	37.77	37.77
4637	南阳镇平	10kV涅魏线全民健身中心公变	400	7.13	320	291.48	291.48
4638	南阳镇平	10kV杨供四线林南东机井公变	100	0	80	80.00	80.00
4639	南阳镇平	10kV杨供四线潘营北公变	100	40.72	80	39.28	39.28
4640	南阳镇平	10kV杨供一线小岗西公变	200	24.66	160	110.68	110.68
4641	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙公变	250	31.09	200	122.28	122.28
4642	南阳镇平	10kV寨供五线陈庄公变	400	14.17	320	263.32	263.32
4643	南阳镇平	10kV林杨线农综开发15#公变（机井）	200	13.39	160	133.22	133.22
4644	南阳镇平	10kV涅普线范家公变	100	17.34	80	62.66	62.66
4645	南阳镇平	10kV涅魏线后杨庄公变	400	36.09	320	175.64	175.64

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4646	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗上公变	200	24.29	160	111.42	111.42
4647	南阳镇平	10kV涅胶线王家庄公变	160	10.98	128	110.43	110.43
4648	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井3#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4649	南阳镇平	10kV城供一线水利派出所公变	500	10.21	400	348.95	348.95
4650	南阳镇平	10kV袁魏线白河北公变	100	36.92	80	43.08	43.08
4651	南阳镇平	10kV寨供五线寨营1公变	400	9.42	320	282.32	282.32
4652	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂公变	500	29.11	400	254.45	254.45
4653	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡2#公变	315	56.88	252	72.83	72.83
4654	南阳镇平	10kV杨供一线沙家3#公变	200	15.48	160	129.04	129.04
4655	南阳镇平	10kV杨供四线杨庄公变	200	21.64	160	116.72	116.72
4656	南阳镇平	10kV袁魏线唐庙后公变	100	24.4	80	55.60	55.60
4657	南阳镇平	10kV袁魏线高西河公变	200	4.77	160	150.46	150.46
4658	南阳镇平	10kV杨供四线林寨北2#公变	250	5.26	200	186.85	186.85
4659	南阳镇平	10kV杨供二线马坛公变	200	31.21	160	97.58	97.58
4660	南阳镇平	10kV林潘线程庙东3#公变	200	30.79	160	98.42	98.42
4661	南阳镇平	10kV郑供二线庄营机井1#公变	200	34.56	160	90.88	90.88
4662	南阳镇平	10kV袁魏线冯家庄公变	100	17.21	80	62.79	62.79
4663	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发19号（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4664	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发12号（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4665	南阳镇平	10kV杨供四线李家营中公变	200	36.73	160	86.54	86.54
4666	南阳镇平	李家	315	28.69	252	161.63	161.63
4667	南阳镇平	10kV杨供四线白庄23年6批机井公变	200	1.17	160	157.66	157.66
4668	南阳镇平	10kV杨供一线小岗3#公变	315	19.09	252	191.87	191.87
4669	南阳镇平	10kV寨供五线庄营西公变	100	32.93	80	47.07	47.07
4670	南阳镇平	10kV杨供二线马坛2#公变	250	21.64	200	145.90	145.90
4671	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄4#公变	400	9.19	320	283.24	283.24
4672	南阳镇平	10kV涅魏线刘营东3#公变	400	0	320	320.00	320.00
4673	南阳镇平	10kV杨供四线白庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
4674	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民1#公变	800	4.24	640	606.08	606.08
4675	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村刘营西4#公变	200	28.31	160	103.38	103.38
4676	南阳镇平	10kV杨供三线玉兴街小区公变	400	19.41	320	242.36	242.36
4677	南阳镇平	10kV涅工线陡沟2#公变	100	15.45	80	64.55	64.55
4678	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡2#居民公变	800	4.29	640	605.68	605.68
4679	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙北3#公变	200	1.18	160	157.64	157.64
4680	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理小岗村(100-12)（机井）	200	1.36	160	157.28	157.28
4681	南阳镇平	10kV郑供二线张井3#公变	100	20.79	80	59.21	59.21
4682	南阳镇平	10kV涅普线粉房庄公变	200	22.47	160	115.06	115.06
4683	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园5#公变	500	4.49	400	377.55	377.55
4684	南阳镇平	10kV林潘线杨泮庄公变	200	12.37	160	135.26	135.26
4685	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园6#公变	800	6.27	640	589.84	589.84
4686	南阳镇平	10kV林潘线薛庙西公变	200	17.64	160	124.72	124.72
4687	南阳镇平	10kV袁杏线周庄公变	500	8.54	400	357.30	357.30
4688	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗下公变	200	15.07	160	129.86	129.86
4689	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂3#公变	250	23.99	200	140.03	140.03
4690	南阳镇平	10kV徐普线五里岗新区公变	250	30.9	200	122.75	122.75
4691	南阳镇平	10kV林营线程庙4#公变	315	1.8	252	246.33	246.33
4692	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城2#公变	500	3.21	400	383.95	383.95

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4693	南阳镇平	10kV林潘线代营西公变	100	18.52	80	61.48	61.48
4694	南阳镇平	10kV杨供三线乡直8#公变	315	14.41	252	206.61	206.61
4695	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(50-10)（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4696	南阳镇平	10kV涅魏线刘营南公变	200	14.9	160	130.20	130.20
4697	南阳镇平	10kV徐五线王家庄公变	100	0.11	80	79.89	79.89
4698	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东公变	315	22.82	252	180.12	180.12
4699	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄吴营2#公变	200	17.7	160	124.60	124.60
4700	南阳镇平	10kV林杨线尹营机井1#公变	100	4.44	80	75.56	75.56
4701	南阳镇平	10kV袁魏线白河南公变	200	7.78	160	144.44	144.44
4702	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡1#居民公变	800	5.61	640	595.12	595.12
4703	南阳镇平	10kV袁魏线周家公变	400	4.41	320	302.36	302.36
4704	南阳镇平	10kV袁医线尧庄公变	315	25.11	252	172.90	172.90
4705	南阳镇平	10kV袁魏线岔河2#公变	315	7.94	252	226.99	226.99
4706	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-7)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4707	南阳镇平	10kV寨供五线东郭洼西公变	200	35.47	160	89.06	89.06
4708	南阳镇平	10kV寨供五线老王营2#公变	200	36.02	160	87.96	87.96
4709	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄公变	200	14.01	160	131.98	131.98
4710	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村57公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4711	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东公变	160	27.22	128	84.45	84.45
4712	南阳镇平	10kV林杨线尹营3#公变	100	23.89	80	56.11	56.11
4713	南阳镇平	10kV寨供五线庄营机井2#公变	100	0	80	80.00	80.00
4714	南阳镇平	10kV涅工线肖营村怪南公变	400	11.34	320	274.64	274.64
4715	南阳镇平	10kV涅胶线大宁营北公变	200	18.96	160	122.08	122.08
4716	南阳镇平	10kV杨供三线街南4#公变	400	37.38	320	170.48	170.48
4717	南阳镇平	10kV徐五线李家庄2#公变	400	27.71	320	209.16	209.16
4718	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡2#公变	200	42.39	160	75.22	75.22
4719	南阳镇平	10kV寨供五线老王营公变	200	35.43	160	89.14	89.14
4720	南阳镇平	10kV杨供三线杨营街公变	315	55.11	252	78.40	78.40
4721	南阳镇平	10kV涅魏线碾房庄公变	315	34.57	252	143.10	143.10
4722	南阳镇平	10kV寨供五线栾营村栾营机井1#公变	100	1.37	80	78.63	78.63
4723	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡3#公变	315	33.37	252	146.88	146.88
4724	南阳镇平	10kV袁魏线闫岗2#公变	100	5.81	80	74.19	74.19
4725	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东公变	400	10.23	320	279.08	279.08
4726	南阳镇平	10kV杨供四线李家营西公变	200	12.31	160	135.38	135.38
4727	南阳镇平	10kV徐康线前杨庄公变	400	24.56	320	221.76	221.76
4728	南阳镇平	10kV林杨线尹营东公变	400	8.66	320	285.36	285.36
4729	南阳镇平	10kV林潘线程庙1#机井通公变	100	0.03	80	79.97	79.97
4730	南阳镇平	10kV袁魏线袁营东公变	200	12.43	160	135.14	135.14
4731	南阳镇平	10kV郑供二线魏营4#公变	200	17.9	160	124.20	124.20
4732	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡2#公变	200	15.98	160	128.04	128.04
4733	南阳镇平	10kV杨供四线白庄谢庄东公变	160	20.69	128	94.90	94.90
4734	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东2#公变	200	28.22	160	103.56	103.56
4735	南阳镇平	10kV郑供二线柳坡公变	315	15.25	252	203.96	203.96
4736	南阳镇平	10kV杨供一线农综小岗1#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
4737	南阳镇平	10kV郑东线东青2#公变	630	0	504	504.00	504.00
4738	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井1#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4739	南阳镇平	10kV杨供三线镇直4#公变	500	13.2	400	334.00	334.00

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4740	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东公变	315	13.56	252	209.29	209.29
4741	南阳镇平	10kV涅魏线前后杨庄公变	500	20.73	400	296.35	296.35
4742	南阳镇平	10kV林潘线马庄公变	200	8.79	160	142.42	142.42
4743	南阳镇平	10kV徐普线五里岗开发区东公变	315	26.25	252	169.31	169.31
4744	南阳镇平	10kV杨供二线付庄3#公变	315	15.48	252	203.24	203.24
4745	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园1#公变	800	6.85	640	585.20	585.20
4746	南阳镇平	10kV杨供一线梁营东公变	200	25.24	160	109.52	109.52
4747	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡公变	200	19.14	160	121.72	121.72
4748	南阳镇平	10kV杨供三线尹营4#公变	200	21.12	160	117.76	117.76
4749	南阳镇平	10kV林潘线马洼公变	200	5.07	160	149.86	149.86
4750	南阳镇平	10kV杨供二线付庄2#公变	200	39.78	160	80.44	80.44
4751	南阳镇平	10kV杨供四线张庄公变	200	31.28	160	97.44	97.44
4752	南阳镇平	10kV杨供一线小岗公变	250	11.75	200	170.63	170.63
4753	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相南公变	250	34.96	200	112.60	112.60
4754	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼公变	200	31.62	160	96.76	96.76
4755	南阳镇平	10kV涅普线五里岗公变	500	22.08	400	289.60	289.60
4756	南阳镇平	10kV涅工线李店营魏庄公变	200	10.34	160	139.32	139.32
4757	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨3#公变	200	24.18	160	111.64	111.64
4758	南阳镇平	10kV涅胶线肖营南公变	315	16.26	252	200.78	200.78
4759	南阳镇平	大刘营新村台区	315	17.9	252	195.62	195.62
4760	南阳镇平	10kV林营线农综开发16#公变	200	6.58	160	146.84	146.84
4761	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼公变	500	19.21	400	303.95	303.95
4762	南阳镇平	10kV林营线尹营中2#公变	200	29.74	160	100.52	100.52
4763	南阳镇平	10kV杨供四线潘营1公变	315	17.75	252	196.09	196.09
4764	南阳镇平	10kV杨供四线王营公变	200	34.93	160	90.14	90.14
4765	南阳镇平	10kV涅普线刘营西2#公变	315	38.82	252	129.72	129.72
4766	南阳镇平	10kV杨供四线林北公变	200	36.83	160	86.34	86.34
4767	南阳镇平	10kV徐普线双石桥公变	500	36.34	400	218.30	218.30
4768	南阳镇平	10kV林潘线杨洋庄2#公变	200	9.26	160	141.48	141.48
4769	南阳镇平	10kV涅胶线吕书旺公变	500	5.85	400	370.75	370.75
4770	南阳镇平	10kV公配三线火车站西公变	400	0	320	320.00	320.00
4771	南阳镇平	10kV林潘线代营23年6批机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4772	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡公变	160	28.28	128	82.75	82.75
4773	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营新村2#公变	315	10.07	252	220.28	220.28
4774	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村53(5)公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4775	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨2公变	200	14.59	160	130.82	130.82
4776	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理草房梁村6公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4777	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场2#公变	200	7.48	160	145.04	145.04
4778	南阳镇平	10kV杨供四线潘营北2#公变	100	9.2	80	70.80	70.80
4779	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄3#公变	200	16.95	160	126.10	126.10
4780	南阳镇平	10kV林杨线郭营机井3#公变	100	1.65	80	78.35	78.35
4781	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄北公变	200	14.91	160	130.18	130.18
4782	南阳镇平	10kV林杨线郭营南3公变	100	28.88	80	51.12	51.12
4783	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城6#公变	800	0	640	640.00	640.00
4784	南阳镇平	10kV徐建线产业集聚区公变	500	16.24	400	318.80	318.80
4785	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发4号（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4786	南阳镇平	10kV杨供二线雁庙岗上公变	100	13.44	80	66.56	66.56

国网镇平县供电公司2025年10月可接入容量公示

4787	南阳镇平	10kV寨供五线老王营1#公变	400	16.55	320	253.80	253.80
4788	南阳镇平	10kV郑供二线张井公变	400	15.53	320	257.88	257.88
4789	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄公变	100	29.35	80	50.65	50.65
4790	南阳镇平	10kV林杨线尹营东2#公变	200	16.7	160	126.60	126.60
4791	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄3#公变	315	31.28	252	153.47	153.47
4792	南阳镇平	10kV郑供二线魏营公变	160	24.48	128	88.83	88.83
4793	南阳镇平	10kV林潘线程庙西公变	100	16.38	80	63.62	63.62
4794	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北公变	100	19.49	80	60.51	60.51
4795	南阳镇平	10kV林潘线程庙东公变	200	12.74	160	134.52	134.52
4796	南阳镇平	10kV林潘线程庙2#机井通公变	100	0.14	80	79.86	79.86
4797	南阳镇平	10kV寨供五线栾营20#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
4798	南阳镇平	10kV林杨线郭营23年6批机井2#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
4799	南阳镇平	10kV郑供二线小柳坡公变	200	25.95	160	108.10	108.10
4800	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄公变	100	11.82	80	68.18	68.18
4801	南阳镇平	10kV林杨线郭营北2#公变	200	14.29	160	131.42	131.42
4802	南阳镇平	10kV徐普线开发区西公变	500	16.78	400	316.10	316.10
4803	南阳镇平	10kV杨供三线乡直5#公变	400	22.09	320	231.64	231.64
4804	南阳镇平	10kV郑供二线魏营2#公变	200	35.01	160	89.98	89.98
4805	南阳镇平	10kV杨供二线付庄4#公变	400	10.05	320	279.80	279.80
4806	南阳镇平	10kV涅胶线肖营村肖营公变	200	12.77	160	134.46	134.46
4807	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园7#公变	800	0.72	640	634.24	634.24
4808	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡4#居民公变	800	3.81	640	609.52	609.52
4809	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡新区公变	500	10.84	400	345.80	345.80
4810	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北2#公变	200	15.2	160	129.60	129.60
4811	南阳镇平	10kV林杨线郭营北公变	200	10.77	160	138.46	138.46
4812	南阳镇平	10kV袁杏线杏山北公变	200	14.41	160	131.18	131.18
4813	南阳镇平	0kV林潘线土地整理代营村7(1)公变(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
4814	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理沙家村14公变(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
4815	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北2#公变	200	9.64	160	140.72	140.72
4816	南阳镇平	10kV杨供四线林寨北3#公变	400	15.14	320	259.44	259.44
4817	南阳镇平	10kV杨供一线小岗路口公变	200	111.02	160	-62.04	负载率超过80%，不宜新接入负荷
4818	南阳镇平	10kV林潘线马洼东公变	100	17.28	80	62.72	62.72
4819	南阳镇平	10kV郑供三线蒋坡北机井公变	100	34.15	80	45.85	45.85
4820	南阳镇平	10kV杨供一线梁营南公变	200	24.91	160	110.18	110.18
4821	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡6#居民公变	800	0	640	640.00	640.00
4822	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北3#公变	200	41.6	160	76.80	76.80