

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

序号	所属地区	线路名称	线路电压等级	最大负荷电流	负荷红线	负载率	可开放容量 (kVA)
1	南阳镇平	高供一线	10kV	426.08	465	127.188%	负载率超过70%，不宜新接
2	南阳镇平	高王线	10kV	361.92	335	108.036%	负载率超过70%，不宜新接
3	南阳镇平	彭乡线	10kV	380.544	380	100.143%	负载率超过70%，不宜新接
4	南阳镇平	彭北线	10kV	319.548	380	84.091%	负载率超过70%，不宜新接
5	南阳镇平	公配一线负荷	10kV	461.448	550	83.9%	负载率超过70%，不宜新接
6	南阳镇平	侯北线	10kV	270.23	335	80.666%	负载率超过70%，不宜新接
7	南阳镇平	龙皂线	10kV	368.497	465	79.247%	负载率超过70%，不宜新接
8	南阳镇平	贾马线	10kV	293.584	380	77.259%	负载率超过70%，不宜新接
9	南阳镇平	卢供二线	10kV	392.475	515	76.209%	负载率超过70%，不宜新接
10	南阳镇平	安供三线	10kV	397.668	553	71.911%	负载率超过70%，不宜新接
11	南阳镇平	老菩线	10kV	273	380	71.842%	负载率超过70%，不宜新接
12	南阳镇平	高寺线	10kV	268.24	380	70.589%	负载率超过70%，不宜新接
13	南阳镇平	南袁线	110kV	403.988	600	67.331%	277.32784
14	南阳镇平	老余线	10kV	294.4	465	63.312%	538.652
15	南阳镇平	徐康线	10kV	384.09	610	62.966%	743.2012
16	南阳镇平	轩供二线负荷	10kV	339.92	550	61.804%	780.7856
17	南阳镇平	林侯线	35kV	395.156	650	60.793%	1036.49808
18	南阳镇平	公配三线负荷	10kV	332.496	550	60.454%	909.36928
19	南阳镇平	轩龙线负荷	10kV	330.318	550	60.058%	947.09224
20	南阳镇平	徐曹线	10kV	347.041	600	57.84%	1263.64988
21	南阳镇平	涅普线	10kV	351.792	610	57.671%	1302.60256
22	南阳镇平	高高线	10kV	218.24	380	57.432%	827.2032
23	南阳镇平	老老线	10kV	264.8	465	56.946%	1051.324
24	南阳镇平	徐万线	10kV	309.875	550	56.341%	1301.165
25	南阳镇平	枣供五线	10kV	308.04	553	55.703%	1369.3192
26	南阳镇平	马供二线	10kV	258.59	465	55.611%	1158.8812
27	南阳镇平	林普线	10kV	209.765	380	55.201%	973.9902
28	南阳镇平	I 雪林线	110kV	324.703	600	54.117%	1650.54404
29	南阳镇平	老星线	10kV	250.8	465	53.935%	1293.804
30	南阳镇平	彭供一线	10kV	272.09	515	52.833%	1531.2612
31	南阳镇平	寨供六线	10kV	316.537	600	52.756%	1791.97916
32	南阳镇平	林布线	10kV	199.687	380	52.549%	1148.54116

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

33	南阳镇平	佛平线	10kV	319.746	610	52.417%	1857.63928
34	南阳镇平	II寨官T枣线	35kV	263.648	515	51.194%	1677.47664
35	南阳镇平	林黑线	10kV	194.062	380	51.069%	1245.96616
36	南阳镇平	涅工线	10kV	345.294	682	50.63%	2288.07592
37	南阳镇平	II寨官(贾寨-T1)线	35kV	260.18	515	50.52%	1737.5424
38	南阳镇平	公配九线负荷	10kV	276.48	550	50.269%	1879.5664
39	南阳镇平	官晁线	10kV	223.2	445	50.157%	1529.356
40	南阳镇平	宝供七线	10kV	350.428	700	50.061%	2417.38704
41	南阳镇平	侯安线	35kV	246.576	515	47.879%	1973.16368
42	南阳镇平	枣供三线	10kV	263.682	553	47.682%	2137.59976
43	南阳镇平	公配二线负荷	10kV	261.204	550	47.492%	2144.14672
44	南阳镇平	徐紫线	10kV	257.936	550	46.897%	2200.74848
45	南阳镇平	侯郭线	10kV	241.341	515	46.862%	2063.83388
46	南阳镇平	公配四线负荷	10kV	254.952	550	46.355%	2252.43136
47	南阳镇平	雪肖线	110kV	236.451	515	45.913%	2148.52868
48	南阳镇平	寨供三线	10kV	273.694	600	45.616%	2534.01992
49	南阳镇平	涅石线	10kV	268.887	600	44.815%	2617.27716
50	南阳镇平	高韩线	10kV	202.08	465	43.458%	2137.6344
51	南阳镇平	柳柳线	10kV	219.376	515	42.597%	2444.26768
52	南阳镇平	I寨官线	35kV	218.485	515	42.424%	2459.6998
53	南阳镇平	袁老线	35kV	186.748	445	41.966%	2160.70464
54	南阳镇平	佛社线	10kV	255.914	610	41.953%	2963.20952
55	南阳镇平	宝供八线	10kV	249.383	600	41.564%	2955.08644
56	南阳镇平	林贾线	35kV	212.344	515	41.232%	2566.06192
57	南阳镇平	袁中线	10kV	245.953	600	40.992%	3014.49404
58	南阳镇平	侯社线	10kV	210.726	515	40.918%	2594.08568
59	南阳镇平	寨供一线	10kV	240.74	600	40.123%	3104.7832
60	南阳镇平	林楚线	10kV	150.703	380	39.659%	1996.94404
61	南阳镇平	林潘线	10kV	150.703	380	39.659%	1996.94404
62	南阳镇平	新雪线	10kV	241.632	610	39.612%	3210.57376
63	南阳镇平	枣供一线	10kV	217.458	553	39.323%	2938.19944
64	南阳镇平	侯南线	10kV	201.123	515	39.053%	2760.40964
65	南阳镇平	马供一线	10kV	180.555	465	38.829%	2510.4474
66	南阳镇平	I袁工线	35kV	235.939	610	38.679%	3309.17652

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

67	南阳镇平	袁供线	10kV	232.068	600	38.678%	3254.98224
68	南阳镇平	II袁工线	35kV	233.655	610	38.304%	3348.7354
69	南阳镇平	官卢线	10kV	145.28	380	38.232%	2090.8704
70	南阳镇平	宝供三线	10kV	228.703	600	38.117%	3313.26404
71	南阳镇平	袁新线	35kV	142.477	380	37.494%	2139.41836
72	南阳镇平	郑供一线负荷	10kV	207.273	553	37.482%	3114.60364
73	南阳镇平	官王线	10kV	124.96	335	37.301%	1897.2328
74	南阳镇平	寨供二线	10kV	222.887	600	37.148%	3413.99716
75	南阳镇平	涅佛线	35kV	189.854	515	36.865%	2955.58872
76	南阳镇平	徐工线	10kV	220.418	600	36.736%	3456.76024
77	南阳镇平	公配八线负荷	10kV	201.216	550	36.585%	3183.13888
78	南阳镇平	宝供六线	10kV	252.86	700	36.123%	4107.2648
79	南阳镇平	林直线	10kV	137.109	380	36.081%	2232.39212
80	南阳镇平	郑供三线负荷	10kV	197.513	553	35.717%	3283.64684
81	南阳镇平	寨供四线	10kV	211.581	600	35.263%	3609.81708
82	南阳镇平	涅玉线	10kV	211.498	600	35.25%	3611.25464
83	南阳镇平	官曲线	10kV	130.96	380	34.463%	2338.8928
84	南阳镇平	新药线	10kV	115.128	335	34.367%	2067.52304
85	南阳镇平	安供五线	10kV	189.432	553	34.255%	3423.60976
86	南阳镇平	城府线	10kV	187.639	550	34.116%	3418.29252
87	南阳镇平	袁建线	10kV	202.384	600	33.731%	3769.10912
88	南阳镇平	袁雪线	10kV	199.573	600	33.262%	3817.79564
89	南阳镇平	涅胶线	10kV	181.077	553	32.744%	3568.31836
90	南阳镇平	寨供八线	10kV	195.879	600	32.646%	3881.77572
91	南阳镇平	贾普线	10kV	121.52	380	31.979%	2502.3936
92	南阳镇平	涅龙线	35kV	192.546	610	31.565%	4060.74328
93	南阳镇平	徐银线	10kV	173.089	550	31.471%	3670.29852
94	南阳镇平	林马线	35kV	159.961	515	31.06%	3473.33548
95	南阳镇平	II雪寨线	110kV	247.044	800	30.88%	5420.39792
96	南阳镇平	马供三线	10kV	142.933	465	30.738%	3162.06044
97	南阳镇平	轩万线负荷	10kV	167.486	550	30.452%	3767.34248
98	南阳镇平	官社线	10kV	133.84	445	30.076%	3077.0712
99	南阳镇平	徐城线	35kV	112.73	380	29.666%	2654.6364
100	南阳镇平	郑供六线负荷	10kV	163.04	553	29.483%	3880.7192

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

101	南阳镇平	枣供四线	10kV	162.192	553	29.329%	3895.40656
102	南阳镇平	袁魏线	10kV	172.602	600	28.767%	4284.93336
103	南阳镇平	柳遮线	10kV	133.76	465	28.766%	3320.9368
104	南阳镇平	袁杏线	10kV	171.289	600	28.548%	4307.67452
105	南阳镇平	I 雪涅线	110kV	169.471	600	28.245%	4339.16228
106	南阳镇平	城供三线	10kV	153.82	550	27.967%	4004.0376
107	南阳镇平	徐五线	10kV	164.61	600	27.435%	4423.3548
108	南阳镇平	寨供五线	10kV	164.082	600	27.347%	4432.49976
109	南阳镇平	宝供一线	10kV	162.858	600	27.143%	4453.69944
110	南阳镇平	新魏线	10kV	102.528	380	26.981%	2831.33504
111	南阳镇平	袁府线	10kV	160.396	600	26.733%	4496.34128
112	南阳镇平	宝供二线	10kV	158.728	600	26.455%	4525.23104
113	南阳镇平	宝供四线	10kV	156.409	600	26.068%	4565.39612
114	南阳镇平	佛北线	10kV	158.555	610	25.993%	4649.4674
115	南阳镇平	龙高线	35kV	129.617	515	25.168%	3998.89356
116	南阳镇平	佛仵线	10kV	134.648	550	24.481%	4336.09664
117	南阳镇平	徐贾1线	35kV	125.92	515	24.45%	4062.9256
118	南阳镇平	新铺线	35kV	81.6	335	24.358%	2648.228
119	南阳镇平	徐建线	10kV	138.934	600	23.156%	4868.06312
120	南阳镇平	柳张线	10kV	137.56	600	22.927%	4891.8608
121	南阳镇平	II 雪涅线	110kV	159.258	700	22.751%	5728.45144
122	南阳镇平	郑想线负荷	10kV	123.978	553	22.419%	4557.27304
123	南阳镇平	袁医线	10kV	136.501	610	22.377%	5031.44268
124	南阳镇平	新柳线	10kV	103.728	465	22.307%	3841.09104
125	南阳镇平	35kV轩铺1线负荷	35kV	111.373	515	21.626%	4314.87964
126	南阳镇平	贾社线	10kV	118.3	550	21.509%	4619.244
127	南阳镇平	轩供一线负荷	10kV	117.5	550	21.364%	4633.1
128	南阳镇平	佛云线	10kV	124.688	610	20.441%	5236.04384
129	南阳镇平	徐景线	10kV	110.678	550	20.123%	4751.25704
130	南阳镇平	卢供五线	10kV	98.46	515	19.118%	4538.5328
131	南阳镇平	柳供线	10kV	113.112	600	18.852%	5315.30016
132	南阳镇平	袁涅线	110kV	130.882	700	18.697%	6219.92376
133	南阳镇平	杨供一线	10kV	99.738	550	18.134%	4940.73784
134	南阳镇平	城供一线	10kV	96.849	550	17.609%	4990.77532

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

135	南阳镇平	安供二线	10kV	95.136	553	17.204%	5056.81648
136	南阳镇平	涅园线	10kV	102.779	600	17.13%	5494.26772
137	南阳镇平	新开线	10kV	57.18	335	17.069%	3071.1824
138	南阳镇平	徐普线	10kV	98.133	600	16.355%	5574.73644
139	南阳镇平	侯高线	10kV	51.86	335	15.481%	3163.3248
140	南阳镇平	郑供二线	10kV	85.276	553	15.421%	5227.59168
141	南阳镇平	杨供三线	10kV	82.614	550	15.021%	5237.32552
142	南阳镇平	贾工线	10kV	79.534	550	14.461%	5290.67112
143	南阳镇平	雪公线	110kV	114.286	792	14.43%	7622.77448
144	南阳镇平	卢供一线	10kV	74.275	515	14.422%	4957.417
145	南阳镇平	杨供二线	10kV	77.412	550	14.075%	5327.42416
146	南阳镇平	南轩线	110kV	107.715	800	13.464%	7833.5762
147	南阳镇平	佛供线	10kV	80.068	610	13.126%	6008.86224
148	南阳镇平	杨供四线	10kV	71.934	550	13.079%	5422.30312
149	南阳镇平	涅钒线	10kV	66.453	515	12.904%	5092.89404
150	南阳镇平	徐大线	10kV	64.543	550	11.735%	5550.31524
151	南阳镇平	寨供七线	10kV	69.898	600	11.65%	6063.76664
152	南阳镇平	涅魏线	10kV	67.09	600	11.182%	6112.4012
153	南阳镇平	袁财线	10kV	66.056	610	10.829%	6251.55008
154	南阳镇平	观雪线	110kV	64.87	600	10.812%	6150.8516
155	南阳镇平	郑东线负荷	10kV	59.698	553	10.795%	5670.60264
156	南阳镇平	新竺线	10kV	33.84	335	10.101%	3475.4312
157	南阳镇平	龙社线	10kV	33.423	335	9.977%	3482.65364
158	南阳镇平	徐贾T杨线	35kV	78	800	9.75%	8348.24
159	南阳镇平	城供二线	10kV	52.775	550	9.595%	5754.137
160	南阳镇平	徐金线	10kV	52.584	550	9.561%	5757.44512
161	南阳镇平	官石线	10kV	34.32	380	9.032%	4012.6976
162	南阳镇平	寨高1线	35kV	45.625	515	8.859%	5453.635
163	南阳镇平	林营线	10kV	32.578	380	8.573%	4042.86904
164	南阳镇平	枣供二线	10kV	46.842	553	8.471%	5893.26856
165	南阳镇平	徐环线	10kV	50.012	600	8.335%	6408.19216
166	南阳镇平	郑供五线负荷	10kV	43.736	553	7.909%	5947.06448
167	南阳镇平	郑念线负荷	10kV	41.632	553	7.528%	5983.50576
168	南阳镇平	郑供七线负荷	10kV	38.025	553	6.876%	6045.979
169	南阳镇平	安供四线	10kV	36.39	553	6.58%	6074.2972
170	南阳镇平	袁钢线	10kV	32.852	610	5.386%	6826.64336
171	南阳镇平	林杨线	10kV	27.187	515	5.279%	5772.98116

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

172	南阳镇平	龙棠线	10kV	14.226	335	4.247%	3815.14568
173	南阳镇平	柳金线	10kV	15.336	380	4.036%	4341.50048
174	南阳镇平	新建线	10kV	23.568	610	3.864%	6987.44224
175	南阳镇平	轩物线负荷	10kV	20.271	550	3.686%	6317.10628
176	南阳镇平	宝供五线	10kV	20.232	600	3.372%	6923.98176
177	南阳镇平	徐纺线	10kV	19.927	600	3.321%	6929.26436
178	南阳镇平	柳高线	10kV	6.384	335	1.906%	3950.96912
179	南阳镇平	老钼线	10kV	3.2	380	0.842%	4551.696
180	南阳镇平	涅云线	10kV	3.825	610	0.627%	7329.391
181	南阳镇平	雪徐线	110kV	3.516	600	0.586%	7213.50288
182	南阳镇平	老铜线	10kV	1	380	0.263%	4589.8
183	南阳镇平	袁玉线	35kV	0.966	380	0.254%	4590.38888
184	南阳镇平	涅棉线	10kV	0.652	515	0.127%	6232.56736
185	南阳镇平	贾微线	10kV	0.253	335	0.076%	4057.15804
186	南阳镇平	马供六线	10kV	0.084	465	0.018%	5636.20512
187	南阳镇平	南彭线	35kV	0	380	0%	4607.12
188	南阳镇平	涅官（涅阳-T1）线	35kV	0	380	0%	4607.12
189	南阳镇平	徐侯线	35kV	0	380	0%	4607.12
190	南阳镇平	I 南宝线	110kV	0	845	0%	10244.78
191	南阳镇平	I 雪寨线	110kV	0	800	0%	9699.2
192	南阳镇平	II 佛T线	35kV	0	445	0%	5395.18
193	南阳镇平	新老线	35kV	0	335	0%	4061.54
194	南阳镇平	II 航天线	35kV	0	610	0%	7395.64
195	南阳镇平	II 涅热线	35kV	0	515	0%	6243.86
196	南阳镇平	I 航天线	35kV	0	610	0%	7395.64
197	南阳镇平	I 涅热线	35kV	0	515	0%	6243.86
198	南阳镇平	城环线	10kV	0	515	0%	6243.86
199	南阳镇平	公郑线	110kV	0	800	0%	9699.2
200	南阳镇平	轩袁线	110kV	0	800	0%	9699.2
201	南阳镇平	35kV轩彭1线负荷	35kV	0	515	0%	6243.86
202	南阳镇平	郑林线	110kV	0	800	0%	9699.2
203	南阳镇平	徐高线	35kV	0	275	0%	3334.1
204	南阳镇平	徐官线	35kV	0	380	0%	4607.12
205	南阳镇平	徐宝线	110kV	0	710	0%	8608.04

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

序号	所属地区	配变名称	容量(千伏安)	最大负载率(%)	经济运行容量(千伏安)	上月可开放容量(千伏安)	本月可开放容量(千伏安)
1	南阳镇平	10kV宝供六线小树林东公变	500	26.32	400	268.40	268.40
2	南阳镇平	10kV袁建线北工业2#公变	630	23.1	504	358.47	358.47
3	南阳镇平	10kV袁医线杏花东3#公变	400	20.79	320	236.84	236.84
4	南阳镇平	10kV徐纺线五官科公变	400	22.27	320	230.92	230.92
5	南阳镇平	10kV徐康线梨园东公变	400	32.33	320	190.68	190.68
6	南阳镇平	10kV宝供六线建南3#公变	400	14.94	320	260.24	260.24
7	南阳镇平	10kV徐工线检查北公变	400	24.18	320	223.28	223.28
8	南阳镇平	10kV袁建线杏花东2#公变	400	25.97	320	216.12	216.12
9	南阳镇平	10kV城供二线地质队南公变	160	17.99	128	99.22	99.22
10	南阳镇平	10kV袁杏线华联西公变	250	20.65	200	148.38	148.38
11	南阳镇平	10kV宝供五线修试所公变	500	28.82	400	255.90	255.90
12	南阳镇平	10kV徐工线一初中公变	500	48.25	400	158.75	158.75
13	南阳镇平	10kV涅魏线华新新村公变	315	33.27	252	147.20	147.20
14	南阳镇平	10kV袁医线一里沟2#公变	500	28.04	400	259.80	259.80
15	南阳镇平	10kV宝供六线建南4#公变	400	36.04	320	175.84	175.84
16	南阳镇平	10kV徐建线碾坊庄2#公变	500	16.5	400	317.50	317.50
17	南阳镇平	10kV宝供七线建材市场公变	630	31.17	504	307.63	307.63
18	南阳镇平	10kV袁中线幼儿园公变	500	37.39	400	213.05	213.05
19	南阳镇平	10kV城供二线检查公变	315	21.76	252	183.46	183.46
20	南阳镇平	10kV徐紫线前小店公变	630	32.65	504	298.31	298.31
21	南阳镇平	10kV城供三线酒厂公变	500	18.59	400	307.05	307.05
22	南阳镇平	10kV徐曹线电气厂西公变	500	30.18	400	249.10	249.10
23	南阳镇平	10kV袁雪线气象东公变	315	20.14	252	188.56	188.56
24	南阳镇平	10kV宝供五线三里河出线	630	22.27	504	363.70	363.70
25	南阳镇平	10kV袁雪线北关2#公变	400	26.63	320	213.48	213.48
26	南阳镇平	珠宝大世界	250	16.19	200	159.53	159.53
27	南阳镇平	10kV宝供五线华艺公变	630	21.46	504	368.80	368.80
28	南阳镇平	10kV徐曹线涅西公变	630	23.79	504	354.12	354.12
29	南阳镇平	10kV袁医线杏花北2#公变	630	15.12	504	408.74	408.74
30	南阳镇平	10kV袁府线五交化南公变	500	23.89	400	280.55	280.55
31	南阳镇平	10kV徐纺线袜灯2#公变	500	29.84	400	250.80	250.80
32	南阳镇平	10kV徐纺线所前公变	630	21.37	504	369.37	369.37
33	南阳镇平	10kV徐建线涅阳工贸公变	500	20.71	400	296.45	296.45
34	南阳镇平	10kV徐工线水渠公变	500	39.34	400	203.30	203.30
35	南阳镇平	10kV徐纺线袜厂路灯公变	500	27.57	400	262.15	262.15
36	南阳镇平	10kV涅魏线新城区2#公变	500	19.16	400	304.20	304.20
37	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西公变	630	24.34	504	350.66	350.66
38	南阳镇平	10kV徐银线三里河南2#公变	500	28.78	400	256.10	256.10
39	南阳镇平	10kV徐康线中科幼儿园公变	315	26.63	252	168.12	168.12
40	南阳镇平	10kV宝供五线曹庄公变	500	19.72	400	301.40	301.40
41	南阳镇平	10kV袁中线察小南公变	500	40.65	400	196.75	196.75

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

42	南阳镇平	10kV城供一线杨线庄公变	500	29.86	400	250.70	250.70
43	南阳镇平	10kV徐曹线锦绣园公变	250	6.6	200	183.50	183.50
44	南阳镇平	10kV宝供五线三里河公变	500	22.08	400	289.60	289.60
45	南阳镇平	10kV涅魏线新城西公变	500	30.93	400	245.35	245.35
46	南阳镇平	10kV袁中线安国南公变	500	24.57	400	277.15	277.15
47	南阳镇平	10kV袁中线乔氏祠公变	315	11.75	252	214.99	214.99
48	南阳镇平	10kV徐康线建业2期1#公变	800	3.32	640	613.44	613.44
49	南阳镇平	10kV袁医线新城东公变	500	41.16	400	194.20	194.20
50	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社公变	630	14.71	504	411.33	411.33
51	南阳镇平	10kV宝供五线南门砖厂公变	315	18.99	252	192.18	192.18
52	南阳镇平	10kV袁雪线茂盛店北公变	400	36.64	320	173.44	173.44
53	南阳镇平	10kV城供三线红庙公变	630	16.98	504	397.03	397.03
54	南阳镇平	10kV袁雪线北关公变	630	31.54	504	305.30	305.30
55	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场公变	500	20.41	400	297.95	297.95
56	南阳镇平	10kV袁雪线工贸区公变	500	11.74	400	341.30	341.30
57	南阳镇平	10kV袁雪线小尧庄公变	500	31.62	400	241.90	241.90
58	南阳镇平	10kV徐工线孟庄西公变	500	41.03	400	194.85	194.85
59	南阳镇平	10kV袁建线杏花东公变	630	22.32	504	363.38	363.38
60	南阳镇平	10kV袁雪线一小2#公变	500	32.09	400	239.55	239.55
61	南阳镇平	10kV袁府线公安公变	500	18.8	400	306.00	306.00
62	南阳镇平	10kV徐纺线卫生局公变	630	42.99	504	233.16	233.16
63	南阳镇平	10kV城供一线杨线庄东公变	315	14.18	252	207.33	207.33
64	南阳镇平	10kV袁中线雪中前公变	400	31.31	320	194.76	194.76
65	南阳镇平	10kV宝供七线工商公变	500	17.8	400	311.00	311.00
66	南阳镇平	10kV徐康线后小店北公变	315	30.6	252	155.61	155.61
67	南阳镇平	10kV城供一线太山南公变	500	36.72	400	216.40	216.40
68	南阳镇平	10kV徐工线光学口北公变	315	31.99	252	151.23	151.23
69	南阳镇平	10kV徐纺线园中园公变	315	29.7	252	158.45	158.45
70	南阳镇平	10kV袁雪线自来水公变	315	18.09	252	195.02	195.02
71	南阳镇平	10kV徐康线海泡西公变	315	26.54	252	168.40	168.40
72	南阳镇平	10kV袁府线五文化2#公变	630	26.23	504	338.75	338.75
73	南阳镇平	10kV徐工线茂盛店公变	315	36.63	252	136.62	136.62
74	南阳镇平	10kV徐银线林森公变	315	26.55	252	168.37	168.37
75	南阳镇平	10kV徐康线城信外出线	315	3.76	252	240.16	240.16
76	南阳镇平	10kV城府线淀粉公变	315	36.59	252	136.74	136.74
77	南阳镇平	10kV徐紫线孟庄公变	500	20.88	400	295.60	295.60
78	南阳镇平	10kV城供一线乔庄公变	500	22.43	400	287.85	287.85
79	南阳镇平	10kV宝供五线南砖2#公变	315	21.13	252	185.44	185.44
80	南阳镇平	10kV徐曹线太极小区公变	315	23.98	252	176.46	176.46
81	南阳镇平	10kV徐康线梨园公变	500	22.03	400	289.85	289.85
82	南阳镇平	10kV宝供七线商贸公变	500	23.58	400	282.10	282.10
83	南阳镇平	10kV宝供五线三里河2#公变	500	25.61	400	271.95	271.95
84	南阳镇平	10kV袁雪线副食品出线公变	500	19.1	400	304.50	304.50
85	南阳镇平	10kV徐银线柳林路口公变	630	17.72	504	392.36	392.36
86	南阳镇平	10kV袁雪线人行东公变	630	30.03	504	314.81	314.81
87	南阳镇平	10kV袁供线城区交警队公变	315	30.76	252	155.11	155.11
88	南阳镇平	10kV城供二线三初中公变	500	29.93	400	250.35	250.35

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

89	南阳镇平	10kV袁雪线安国北公变	500	20.65	400	296.75	296.75
90	南阳镇平	10kV徐工线光学口公变	315	31.42	252	153.03	153.03
91	南阳镇平	10kV袁医线杏花北3#公变	400	12.28	320	270.88	270.88
92	南阳镇平	10kV袁医线杏花西公变	630	35.54	504	280.10	280.10
93	南阳镇平	10kV袁雪线海泡石南公变	500	22.37	400	288.15	288.15
94	南阳镇平	10kV袁中线察院口公变	500	29.7	400	251.50	251.50
95	南阳镇平	10kV袁医线一里沟3#公变	400	15.99	320	256.04	256.04
96	南阳镇平	10kV袁中线东关公变	500	32.63	400	236.85	236.85
97	南阳镇平	10kV徐工线建行公变	500	23.07	400	284.65	284.65
98	南阳镇平	10kV袁建线东公贸2#公变	400	13.33	320	266.68	266.68
99	南阳镇平	10kV袁府线校场2#西公变	400	25.26	320	218.96	218.96
100	南阳镇平	10kV徐康线梨园2#公变	400	22.11	320	231.56	231.56
101	南阳镇平	10kV徐银线建环公变	500	32.43	400	237.85	237.85
102	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂2#公变	400	33.58	320	185.68	185.68
103	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社2#公变	400	37.88	320	168.48	168.48
104	南阳镇平	10kV徐康线建业2期6#公变	500	4.41	400	377.95	377.95
105	南阳镇平	10kV宝供七线察院公变	500	24.12	400	279.40	279.40
106	南阳镇平	10kV徐康线建业2期4#公变	800	2.81	640	617.52	617.52
107	南阳镇平	10kV袁中线校场2#公变	500	34.81	400	225.95	225.95
108	南阳镇平	10kV徐紫线建业城4#公变	630	23.15	504	358.16	358.16
109	南阳镇平	10kV袁中线察院口2#公变	315	35.56	252	139.99	139.99
110	南阳镇平	10kV徐银线地税局南环公变	400	11.52	320	273.92	273.92
111	南阳镇平	10kV徐工线曹庄中公变	500	32.36	400	238.20	238.20
112	南阳镇平	10kV袁雪线雪枫路公变	500	67.64	400	61.80	61.80
113	南阳镇平	10kV城供三线农机东公变	315	39.57	252	127.35	127.35
114	南阳镇平	10kV袁医线杏花北公变	500	25.36	400	273.20	273.20
115	南阳镇平	10kV徐建线保险公变	500	35.52	400	222.40	222.40
116	南阳镇平	10kV袁杏线车庄公变	500	20.96	400	295.20	295.20
117	南阳镇平	10kV宝供七线商城公变	315	24.26	252	175.58	175.58
118	南阳镇平	10kV袁中线地质队公变	500	18.73	400	306.35	306.35
119	南阳镇平	10kV徐康线建业2期3#公变	800	5.06	640	599.52	599.52
120	南阳镇平	10kV徐建线审计大楼公变	500	21.8	400	291.00	291.00
121	南阳镇平	10kV袁府线建筑公变	315	21.22	252	185.16	185.16
122	南阳镇平	10kV宝供五线修试所东公变	500	29.62	400	251.90	251.90
123	南阳镇平	10kV袁建线新车站西台公变	400	34.92	320	180.32	180.32
124	南阳镇平	10kV城供三线知青公变	500	27.62	400	261.90	261.90
125	南阳镇平	10kV徐康线梨园西2#公变	400	52.36	320	110.56	110.56
126	南阳镇平	10kV徐康线建业2期2#公变	800	4.03	640	607.76	607.76
127	南阳镇平	10kV公配四线机电3#公变	200	16.45	160	127.10	127.10
128	南阳镇平	10kV城供一线城郊联社3#公变	400	22.99	320	228.04	228.04
129	南阳镇平	10kV徐紫线建业城1#公变	800	4.24	640	606.08	606.08
130	南阳镇平	10kV徐曹线紫金花园公变	400	27.51	320	209.96	209.96
131	南阳镇平	10kV徐纺线地产品2#公变	400	38.23	320	167.08	167.08
132	南阳镇平	10kV徐银线柳林路口2#公变	400	41.7	320	153.20	153.20
133	南阳镇平	10kV徐建线三小北公变	500	40.96	400	195.20	195.20
134	南阳镇平	10kV徐银线商贸城南2#公变	400	11.32	320	274.72	274.72
135	南阳镇平	10kV袁医线杏花北4#公变	400	35.98	320	176.08	176.08

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

136	南阳镇平	10kV徐康线建业2期商业公变	800	16.71	640	506.32	506.32
137	南阳镇平	10kV袁府线县政府公变	315	5.32	252	235.24	235.24
138	南阳镇平	10kV袁府线礼堂公变	630	14.49	504	412.71	412.71
139	南阳镇平	10kV徐银线商贸城南公变	400	45.58	320	137.68	137.68
140	南阳镇平	10kV宝供五线地产品南2#公变	500	26.54	400	267.30	267.30
141	南阳镇平	10kV袁杏线碾房庄北公变	400	8.78	320	284.88	284.88
142	南阳镇平	10kV徐建线机电2#公变	400	11.39	320	274.44	274.44
143	南阳镇平	10kV徐纺线前小店西公变	500	29.49	400	252.55	252.55
144	南阳镇平	10kV袁中线地质队北公变	500	8.76	400	356.20	356.20
145	南阳镇平	10kV袁中线北大街公变	315	21.57	252	184.05	184.05
146	南阳镇平	10kV徐紫线紫金城公变	500	20.43	400	297.85	297.85
147	南阳镇平	10kV徐工线税务局公变	630	37.13	504	270.08	270.08
148	南阳镇平	10kV宝供六线弹药库南公变	500	25.37	400	273.15	273.15
149	南阳镇平	10kV宝供七线建材市场北公变	400	17.36	320	250.56	250.56
150	南阳镇平	10kV城供一线大仓北公变	500	20.63	400	296.85	296.85
151	南阳镇平	10kV袁中线中心粮站公变	315	42.77	252	117.27	117.27
152	南阳镇平	10kV宝供五线华艺2#公变	200	31.87	160	96.26	96.26
153	南阳镇平	10kV袁建线星港湾公变	1600	8.23	1280	1148.32	1148.32
154	南阳镇平	10kV袁中线中医院公变	250	49.06	200	77.35	77.35
155	南阳镇平	10kV徐建线碾坊庄公变	500	35.49	400	222.55	222.55
156	南阳镇平	10kV徐银线林森2#公变	400	37.34	320	170.64	170.64
157	南阳镇平	10kV袁医线杏花园公变	500	31.76	400	241.20	241.20
158	南阳镇平	10kV徐工线医圣西公变	630	23.23	504	357.65	357.65
159	南阳镇平	10kV袁中线东关西公变	630	12.34	504	426.26	426.26
160	南阳镇平	10kV徐建线郭庄公变	315	31.88	252	151.58	151.58
161	南阳镇平	10kV徐紫线毛衫北公变	630	35.35	504	281.30	281.30
162	南阳镇平	10kV袁钢线东关小区公变	630	20.15	504	377.06	377.06
163	南阳镇平	10kV徐建线新城中公变	400	33.06	320	187.76	187.76
164	南阳镇平	10kV袁府线五文化公变	400	23.27	320	226.92	226.92
165	南阳镇平	10kV徐紫线检察院外出线	400	17.28	320	250.88	250.88
166	南阳镇平	10kV徐康线梨园西公变	500	19.58	400	302.10	302.10
167	南阳镇平	10kV徐康线怡平公变	315	32.92	252	148.30	148.30
168	南阳镇平	10kV袁雪线玉雕大世界南变(城区)公变	500	34.41	400	227.95	227.95
169	南阳镇平	10kV徐建线财政局公变	630	29.45	504	318.47	318.47
170	南阳镇平	10kV徐康线后小店公变	500	24.74	400	276.30	276.30
171	南阳镇平	10kV袁建线气象灯公变	630	25.11	504	345.81	345.81
172	南阳镇平	10kV徐纺线地产品公变	630	22.87	504	359.92	359.92
173	南阳镇平	10kV袁中线百货楼公变	500	34.92	400	225.40	225.40
174	南阳镇平	10kV袁府线工区公变	315	17.11	252	198.10	198.10
175	南阳镇平	10kV徐康线海泡石公变	315	18.53	252	193.63	193.63
176	南阳镇平	10kV袁府线贸易中心公变	630	31.34	504	306.56	306.56
177	南阳镇平	10kV宝供六线建南公变	400	48.73	320	125.08	125.08
178	南阳镇平	10kV徐建线机电公变	500	30.45	400	247.75	247.75
179	南阳镇平	10kV袁中线银行公变	630	24.29	504	350.97	350.97
180	南阳镇平	10kV袁建线北车站路灯公变	500	24.95	400	275.25	275.25
181	南阳镇平	打井队南台区	400	24.94	320	220.24	220.24
182	南阳镇平	10kV徐康线县医院公变	630	9.57	504	443.71	443.71

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

183	南阳镇平	10kV徐康线梨园北公变	400	20.61	320	237.56	237.56
184	南阳镇平	10kV袁医线新城东2#公变	630	26.52	504	336.92	336.92
185	南阳镇平	清真寺台区	400	17	320	252.00	252.00
186	南阳镇平	10kV袁杏线地税局公变	250	14.06	200	164.85	164.85
187	南阳镇平	10kV徐纺线楼房庄东公变	630	36.92	504	271.40	271.40
188	南阳镇平	10kV城供三线农机公变	500	35.42	400	222.90	222.90
189	南阳镇平	10kV袁建线北工业区公变	630	21.43	504	368.99	368.99
190	南阳镇平	10kV袁中线太山庙西公变	400	22.22	320	231.12	231.12
191	南阳镇平	10kV袁建线杏花南公变	500	22.54	400	287.30	287.30
192	南阳镇平	10kV袁建线东门东2#公变	315	39.45	252	127.73	127.73
193	南阳镇平	10kV徐银线三里河南3#公变	400	22.87	320	228.52	228.52
194	南阳镇平	10kV徐工线三小东公变	630	36.7	504	272.79	272.79
195	南阳镇平	10kV徐纺线福康小区公变	250	10.56	200	173.60	173.60
196	南阳镇平	10kV袁建线东门西台公变	630	15	504	409.50	409.50
197	南阳镇平	10kV袁府线县委出线公变	500	14.55	400	327.25	327.25
198	南阳镇平	10kV宝供七线县长公变	500	24.27	400	278.65	278.65
199	南阳镇平	10kV城供二线杨线庄北公变	500	25.71	400	271.45	271.45
200	南阳镇平	10kV宝供五线建南2#公变	400	36.41	320	174.36	174.36
201	南阳镇平	10kV袁杏线环保局公变	400	5.64	320	297.44	297.44
202	南阳镇平	10kV袁建线银行北公变	315	36.11	252	138.25	138.25
203	南阳镇平	10kV袁府线县委公变	500	14.91	400	325.45	325.45
204	南阳镇平	10kV徐建线新城公变	315	41.96	252	119.83	119.83
205	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线2#公变	400	49.44	320	122.24	122.24
206	南阳镇平	10kV徐银线纪检委配变公变	315	17.19	252	197.85	197.85
207	南阳镇平	10kV徐紫线检察院北公变	200	26.41	160	107.18	107.18
208	南阳镇平	10kV城供一线东大仓公变	250	17.4	200	156.50	156.50
209	南阳镇平	10kV宝供五线桥西公变	315	30.23	252	156.78	156.78
210	南阳镇平	10kV袁雪线一小3#公变	500	25.16	400	274.20	274.20
211	南阳镇平	10kV宝供五线三间房公变	400	17.87	320	248.52	248.52
212	南阳镇平	10kV宝供七线县长西公变	500	22.86	400	285.70	285.70
213	南阳镇平	10kV城供三线镇菩路南公变	315	48.64	252	98.78	98.78
214	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂东公变	630	26.77	504	335.35	335.35
215	南阳镇平	10kV徐银线三里河南公变	315	23.28	252	178.67	178.67
216	南阳镇平	10kV宝供七线弹药库公变	315	34.31	252	143.92	143.92
217	南阳镇平	10kV宝供七线审计公变	500	32.45	400	237.75	237.75
218	南阳镇平	10kV袁雪线黄酒厂公变	500	14.94	400	325.30	325.30
219	南阳镇平	10kV袁建线训练基地南公变	500	20.34	400	298.30	298.30
220	南阳镇平	10kV徐纺线南场出线公变	315	37.11	252	135.10	135.10
221	南阳镇平	10kV徐康线建业2期5#公变	800	2.16	640	622.72	622.72
222	南阳镇平	10kV宝供六线小树林中公变	400	16.89	320	252.44	252.44
223	南阳镇平	10kV徐工线光学口南公变	315	24.34	252	175.33	175.33
224	南阳镇平	10kV宝供六线红庙南公变	315	20.31	252	188.02	188.02
225	南阳镇平	10kV城供三线面粉南公变	500	23.38	400	283.10	283.10
226	南阳镇平	10kV城供三线南门南公变	500	28.91	400	255.45	255.45
227	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头变公变	315	16.37	252	200.43	200.43
228	南阳镇平	10kV宝供七线计生委公变	630	15.14	504	408.62	408.62
229	南阳镇平	10kV徐工线西关路灯公变	630	21.08	504	371.20	371.20

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

230	南阳镇平	10kV袁中线土产公变	630	66.11	504	87.51	87.51
231	南阳镇平	10kV徐工线三小公用变	400	25.21	320	219.16	219.16
232	南阳镇平	10kV徐建线新城2#公变	500	17.81	400	310.95	310.95
233	南阳镇平	10kV袁医线镇普公变	500	32.78	400	236.10	236.10
234	南阳镇平	10kV袁雪线安国公变	500	28.92	400	255.40	255.40
235	南阳镇平	10kV袁府线南门公用变1	500	12.12	400	339.40	339.40
236	南阳镇平	10kV袁雪线人行公变	630	26.83	504	334.97	334.97
237	南阳镇平	10kV袁雪线北关桥头2#公变	500	6.68	400	366.60	366.60
238	南阳镇平	10kV宝供六线小树林西公变	315	45.85	252	107.57	107.57
239	南阳镇平	10kV徐工线曹庄北公变	315	11.78	252	214.89	214.89
240	南阳镇平	10kV徐工线西关公变	630	20.7	504	373.59	373.59
241	南阳镇平	10kV徐银线南环1#公变	400	24.84	320	220.64	220.64
242	南阳镇平	10kV宝供七线苇子园公变	500	22.73	400	286.35	286.35
243	南阳镇平	10kV徐纺线炼染公变	500	33.7	400	231.50	231.50
244	南阳镇平	10kV宝供五线建安公变	500	26.19	400	269.05	269.05
245	南阳镇平	10kV宝供五线桥西南公变	500	28.69	400	256.55	256.55
246	南阳镇平	10kV徐工线运东公变	500	30.08	400	249.60	249.60
247	南阳镇平	10kV徐建线郭庄2#公变	200	28.94	160	102.12	102.12
248	南阳镇平	10kV徐工线摩托市场南公变	400	16.36	320	254.56	254.56
249	南阳镇平	10kV袁建线建设东公变	400	15.95	320	256.20	256.20
250	南阳镇平	10kV徐紫线楼房庄西2#公变	500	27.68	400	261.60	261.60
251	南阳镇平	10kV袁府线公安2#公变	315	8.6	252	224.91	224.91
252	南阳镇平	10kV徐曹线涅阳商贸城公变	500	30.96	400	245.20	245.20
253	南阳镇平	10kV袁建线东门东公变	500	14.26	400	328.70	328.70
254	南阳镇平	10kV城府线淀粉北公变	500	30.71	400	246.45	246.45
255	南阳镇平	10kV城府线淀粉南公变	630	21.84	504	366.41	366.41
256	南阳镇平	10kV袁雪线农行出线公变	630	37.02	504	270.77	270.77
257	南阳镇平	10kV宝供七线校场公变	500	35.74	400	221.30	221.30
258	南阳镇平	10kV徐纺线消防队公变	500	41.81	400	190.95	190.95
259	南阳镇平	10kV袁府线四小公变	630	33.02	504	295.97	295.97
260	南阳镇平	10kV宝供五线楼房南公变	500	37.19	400	214.05	214.05
261	南阳镇平	10kV袁府线四门坑公变	500	0	400	400.00	400.00
262	南阳镇平	10kV袁府线有线台公变	400	37.91	320	168.36	168.36
263	南阳镇平	保卫变	315	31.72	252	152.08	152.08
264	南阳镇平	10kV城府线淀粉西公变	400	27.84	320	208.64	208.64
265	南阳镇平	10kV袁医线一里沟公变	500	23.48	400	282.60	282.60
266	南阳镇平	10kV袁建线基地公变	500	22.58	400	287.10	287.10
267	南阳镇平	10kV袁雪线一小公变	500	38.52	400	207.40	207.40
268	南阳镇平	10kV袁中线鄆家街公变	315	34.14	252	144.46	144.46
269	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库公变	630	20.28	504	376.24	376.24
270	南阳镇平	10kV城供三线知青东公变	315	26.08	252	169.85	169.85
271	南阳镇平	10kV徐工线医圣公变	500	22.19	400	289.05	289.05
272	南阳镇平	10kV徐康线县医院2#公变	315	38	252	132.30	132.30
273	南阳镇平	10kV宝供五线局家属楼公变	315	32.89	252	148.40	148.40
274	南阳镇平	10kV袁建线县医院东公变	400	51.09	320	115.64	115.64
275	南阳镇平	10kV袁雪线校场北2#公变	400	30.42	320	198.32	198.32
276	南阳镇平	10kV袁雪线人行家属院公变	200	7.66	160	144.68	144.68

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

277	南阳镇平	10kV徐曹线电器厂公变	100	7.24	80	72.76	72.76
278	南阳镇平	10kV公配三线新城西4#公变	200	0	160	160.00	160.00
279	南阳镇平	10kV宝供七线校场北公变	500	20.66	400	296.70	296.70
280	南阳镇平	10kV袁医线杏花公变	500	25.83	400	270.85	270.85
281	南阳镇平	10kV城供一线小尧庄东公变	315	38.54	252	130.60	130.60
282	南阳镇平	10kV徐紫线建业城3#公变	800	4.62	640	603.04	603.04
283	南阳镇平	10kV徐康线中科幼儿园2#公变	400	22.36	320	230.56	230.56
284	南阳镇平	10kV城供三线面粉厂南2#台变	315	33.96	252	145.03	145.03
285	南阳镇平	10kV城供三线镇菩南2#公变	1000	7.55	800	724.50	724.50
286	南阳镇平	10kV徐工线振兴桥2#公变	400	36.39	320	174.44	174.44
287	南阳镇平	10kV袁建线东工贸公变	630	20.97	504	371.89	371.89
288	南阳镇平	10kV徐曹线农修南公变	630	24.13	504	351.98	351.98
289	南阳镇平	10kV宝供五线地产品南公变	500	30.97	400	245.15	245.15
290	南阳镇平	10kV袁杏线华联公变	500	25.24	400	273.80	273.80
291	南阳镇平	10kV袁医线新城东3#公变	200	13.14	160	133.72	133.72
292	南阳镇平	10kV涅普线西科技2#公变	500	16.2	400	319.00	319.00
293	南阳镇平	10kV徐建线西科技公变	630	15.39	504	407.04	407.04
294	南阳镇平	10kV袁医线杏花2#公变	400	17.25	320	251.00	251.00
295	南阳镇平	10kV袁中线地质队北2#公变	400	21.04	320	235.84	235.84
296	南阳镇平	10kV宝供七线党校路灯公变	500	30.08	400	249.60	249.60
297	南阳镇平	10kV徐工线振兴桥3#公变	200	63.98	160	32.04	32.04
298	南阳镇平	10kV徐工线运东3#公变	400	25.54	320	217.84	217.84
299	南阳镇平	10kV徐曹线紫金花园2#公变	400	56.81	320	92.76	92.76
300	南阳镇平	10kV徐紫线建业城2#公变	800	5.51	640	595.92	595.92
301	南阳镇平	10kV安供五线王洼小赵庄公变	200	7.67	160	144.66	144.66
302	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡公变	200	6.93	160	146.14	146.14
303	南阳镇平	10kV宝供八线柳竹泉公变	200	23.36	160	113.28	113.28
304	南阳镇平	10kV彭供一线乡直2公变	315	32.99	252	148.08	148.08
305	南阳镇平	10kV彭北线万庄公变	200	5.28	160	149.44	149.44
306	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙鄢岗公变	160	22.97	128	91.25	91.25
307	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗机井公变	400	0	320	320.00	320.00
308	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄2#公变	200	4.35	160	151.30	151.30
309	南阳镇平	10kV安供二线何寨公变	250	13.03	200	167.43	167.43
310	南阳镇平	10kV安供五线草王庄东公变	400	8.66	320	285.36	285.36
311	南阳镇平	10kV宝供三线小西营西公变	315	11.54	252	215.65	215.65
312	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营2#公变	200	17.01	160	125.98	125.98
313	南阳镇平	10kV宝供一线程庄公变	250	14.01	200	164.98	164.98
314	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗新村公变	200	26.71	160	106.58	106.58
315	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄公变	250	7.36	200	181.60	181.60
316	南阳镇平	10kV彭供一线乡直1公变	400	14.58	320	261.68	261.68
317	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄公变	200	12.38	160	135.24	135.24
318	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗公变	200	16.28	160	127.44	127.44
319	南阳镇平	10kV彭北线田岗公变	250	11.46	200	171.35	171.35
320	南阳镇平	10kV安供四线线凉南公变	250	18.89	200	152.78	152.78
321	南阳镇平	10kV宝供二线店子沟公变	400	9.56	320	281.76	281.76
322	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南公变	315	26.56	252	168.34	168.34
323	南阳镇平	10kV安供三线王洼杜庄公变	200	10.79	160	138.42	138.42

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

324	南阳镇平	10kV彭北线田庄公变	200	10.29	160	139.42	139.42
325	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶公变	315	7.7	252	227.75	227.75
326	南阳镇平	10kV彭供一线乡直北公变	400	30.08	320	199.68	199.68
327	南阳镇平	10kV彭北线冯营公变	200	14.72	160	130.56	130.56
328	南阳镇平	10kV安供三线赵庄公变	400	6.76	320	292.96	292.96
329	南阳镇平	10kV新雪线徐家岗公变	200	18.75	160	122.50	122.50
330	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄东公变	200	0	160	160.00	160.00
331	南阳镇平	10kV袁中线土产2#公变	400	27.31	320	210.76	210.76
332	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东3#公变	400	26.69	320	213.24	213.24
333	南阳镇平	10kV宝供八线大畚庄2#公用变	400	15.76	320	256.96	256.96
334	南阳镇平	安供三线堰岔村小农水14#公变（机	100	3.85	80	76.15	76.15
335	南阳镇平	0kV彭供一线秦营东井井通机井北公	100	0.02	80	79.98	79.98
336	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄东机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
337	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里3#公变	800	7.29	640	581.68	581.68
338	南阳镇平	10kV彭供一线镇直公变	400	31.1	320	195.60	195.60
339	南阳镇平	0kV宝供八线八里庙柳竹泉西机井公	100	0	80	80.00	80.00
340	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村4#机井公变	100	18.71	80	61.29	61.29
341	南阳镇平	10kV安供五线草王庄郭庄公变	200	10.33	160	139.34	139.34
342	南阳镇平	10kV安供五线草王庄南2#公变	315	1.86	252	246.14	246.14
343	南阳镇平	10kV彭乡线司营东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
344	南阳镇平	彭乡线大王庄高标准农田东公变（机	100	0.03	80	79.97	79.97
345	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东公变	200	8.83	160	142.34	142.34
346	南阳镇平	10kV宝供三线于盘南公变	315	17.58	252	196.62	196.62
347	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥3#公变	200	32.1	160	95.80	95.80
348	南阳镇平	10kV宝供六线柳林东2#公变	500	30.48	400	247.60	247.60
349	南阳镇平	10kV袁供线南郭庄2#公变	200	6.66	160	146.68	146.68
350	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄2#公变	200	10.94	160	138.12	138.12
351	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂西公变	100	0.04	80	79.96	79.96
352	南阳镇平	10kV彭供一线潘庄公变	160	9.48	128	112.83	112.83
353	南阳镇平	10kV安供三线廖北地公变	100	12.44	80	67.56	67.56
354	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡北公变	400	4.13	320	303.48	303.48
355	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄2#公变	200	3.22	160	153.56	153.56
356	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村2#公变	400	9.8	320	280.80	280.80
357	南阳镇平	10kV彭北线梁洼2#公变	250	11.43	200	171.43	171.43
358	南阳镇平	10kV彭北线李和庄2#公变	200	21.32	160	117.36	117.36
359	南阳镇平	10kV宝供三线陈园2#公变	200	20.06	160	119.88	119.88
360	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄姚家公变	200	7.21	160	145.58	145.58
361	南阳镇平	10kV新雪线徐家岗3#公变	200	13.24	160	133.52	133.52
362	南阳镇平	10kV彭北线梁洼社区公变	400	11.41	320	274.36	274.36
363	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙北公变	400	8.03	320	287.88	287.88
364	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西2#公变	100	0	80	80.00	80.00
365	南阳镇平	10kV安供三线刘北公变	200	6.35	160	147.30	147.30
366	南阳镇平	0kV安供五线土地整理16#小赵庄公变	50	0	40	40.00	40.00
367	南阳镇平	0kV宝供一线土地整理26#林场东公变	200	0.03	160	159.94	159.94
368	南阳镇平	10kV宝供一线信庄东公变	200	53.47	160	53.06	53.06
369	南阳镇平	10kV安供五线草王庄东2#公变	200	23.52	160	112.96	112.96
370	南阳镇平	10kV宝供一线安子营刁坡小张村公变	200	11.43	160	137.14	137.14

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

371	南阳镇平	10kV安供三线余寨2#公变	200	25.12	160	109.76	109.76
372	南阳镇平	10kV安供四线凉水水井井通3#公变	200	1.84	160	156.32	156.32
373	南阳镇平	10kV宝供三线榆盘东开发区公变	250	8.67	200	178.33	178.33
374	南阳镇平	10kV彭乡线关庄公变	200	16.61	160	126.78	126.78
375	南阳镇平	10kV新建线五里河3#公变	250	17.55	200	156.13	156.13
376	南阳镇平	10kV彭乡线冯庄公变	100	11.63	80	68.37	68.37
377	南阳镇平	三线2019年高标准农田刘张营22#公变	100	0	80	80.00	80.00
378	南阳镇平	10kV彭乡线关庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
379	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园3#公变	630	4.8	504	473.76	473.76
380	南阳镇平	10kV彭乡线郭营公变	200	1.89	160	156.22	156.22
381	南阳镇平	10kV彭北线王太沟公变	100	13.85	80	66.15	66.15
382	南阳镇平	10kV宝供二线史坡公变	250	20.93	200	147.68	147.68
383	南阳镇平	10kV彭供一线辽庄公变	100	2.49	80	77.51	77.51
384	南阳镇平	10kV彭乡线韩官寺公变	200	12.01	160	135.98	135.98
385	南阳镇平	10kV宝供八线柳林公变	200	47.45	160	65.10	65.10
386	南阳镇平	10kV彭北线田营公变	100	14.25	80	65.75	65.75
387	南阳镇平	10kV安供三线何寨杨庄公变	100	13.1	80	66.90	66.90
388	南阳镇平	10kV安供五线裴庄公变	200	9.92	160	140.16	140.16
389	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄公变	200	19.94	160	120.12	120.12
390	南阳镇平	10kV安供五线赵庄大吕庄公变	200	9.86	160	140.28	140.28
391	南阳镇平	10kV徐银线柳林南公变	200	41.09	160	77.82	77.82
392	南阳镇平	10kV安供五线刘张营邱庄中公变	400	3.74	320	305.04	305.04
393	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场2#公变	250	35.44	200	111.40	111.40
394	南阳镇平	10kV安供三线朱庄公变	400	16.45	320	254.20	254.20
395	南阳镇平	五线2019年高标准农田草王庄19#公变	100	0	80	80.00	80.00
396	南阳镇平	10kV彭乡线李庄公变	100	18	80	62.00	62.00
397	南阳镇平	10kV安供二线乡直东2#公变	200	22.66	160	114.68	114.68
398	南阳镇平	10kV宝供八线柳竹泉2#公变	200	9.16	160	141.68	141.68
399	南阳镇平	10kV安供二线何寨3#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
400	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄北2#公变	315	20.4	252	187.74	187.74
401	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶3#公变	315	6.95	252	230.11	230.11
402	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥公变	200	23.84	160	112.32	112.32
403	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄公变	200	26.13	160	107.74	107.74
404	南阳镇平	10kV宝供三线油坊庄公变	200	11.2	160	137.60	137.60
405	南阳镇平	10kV安供五线刘营东公变	250	5.09	200	187.28	187.28
406	南阳镇平	10kV安供三线曹堂公变	315	9.06	252	223.46	223.46
407	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺公变	100	9.84	80	70.16	70.16
408	南阳镇平	10kV宝供一线郝王庄台公变	200	12.52	160	134.96	134.96
409	南阳镇平	10kV宝供一线康庄公变	200	14.57	160	130.86	130.86
410	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨中公变	400	12.36	320	270.56	270.56
411	南阳镇平	10kV安供三线邱庄王吴店公变	100	28.34	80	51.66	51.66
412	南阳镇平	10kV安供二线乡直东公变	250	44.53	200	88.68	88.68
413	南阳镇平	10kV彭北线河上公变	200	8.25	160	143.50	143.50
414	南阳镇平	10kV安供二线乡直公变	400	26	320	216.00	216.00
415	南阳镇平	10kV安供三线林场公变	200	10.31	160	139.38	139.38
416	南阳镇平	10kV宝供三线陈园公变	100	19.97	80	60.03	60.03
417	南阳镇平	10kV彭供一线刘庄公变	200	11.7	160	136.60	136.60

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

418	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池2#公变	200	10.2	160	139.60	139.60
419	南阳镇平	10kV宝供二线农场北公变	200	38.7	160	82.60	82.60
420	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池公变	200	13.27	160	133.46	133.46
421	南阳镇平	10kV安供三线堰岔公变	200	55.18	160	49.64	49.64
422	南阳镇平	10kV彭供一线韩开发区公变	315	19.7	252	189.95	189.95
423	南阳镇平	10kV彭乡线小王庄公变	315	5.6	252	234.36	234.36
424	南阳镇平	10kV彭供一线镇直北公变	400	10.44	320	278.24	278.24
425	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池3#公变	200	10	160	140.00	140.00
426	南阳镇平	10kV彭乡线张庄公变	100	24.46	80	55.54	55.54
427	南阳镇平	10kV宝供一线淇阳庄公变	200	4.84	160	150.32	150.32
428	南阳镇平	桐树庄2	400	9.38	320	282.48	282.48
429	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄2#公变	100	32.39	80	47.61	47.61
430	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西2#公变	200	20.8	160	118.40	118.40
431	南阳镇平	10kV徐环线徐桥2#公变	315	30.49	252	155.96	155.96
432	南阳镇平	10kV彭供一线郎庄东公变	200	1.91	160	156.18	156.18
433	南阳镇平	10kV安供三线兰庄小农水公变（机井）	100	6.95	80	73.05	73.05
434	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄南机井公变	100	17.42	80	62.58	62.58
435	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄东公变	200	0.02	160	159.96	159.96
436	南阳镇平	安供三线堰岔村小农水17#公变（机井）	100	17.41	80	62.59	62.59
437	南阳镇平	10kV宝供八线大奋庄南2#公变	200	35.58	160	88.84	88.84
438	南阳镇平	10kV安供三线朱庄东公变	200	24.9	160	110.20	110.20
439	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄2#公变	100	32.77	80	47.23	47.23
440	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄西公变	400	29.25	320	203.00	203.00
441	南阳镇平	10kV彭北线苏家庄公变	100	14.7	80	65.30	65.30
442	南阳镇平	10kV宝供八线凉亭公变	160	20.15	128	95.76	95.76
443	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中公变	315	10.43	252	219.15	219.15
444	南阳镇平	10kV袁供线园丁苑公变	500	13.7	400	331.50	331.50
445	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄老学西公变	200	7.31	160	145.38	145.38
446	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水13#公变	200	0	160	160.00	160.00
447	南阳镇平	10kV安供二线何寨2#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
448	南阳镇平	10kV宝供一线小司营公变	200	42.32	160	75.36	75.36
449	南阳镇平	10kV彭供一线刁庄东公变	200	8.31	160	143.38	143.38
450	南阳镇平	10kV袁供线交警队3#公变	400	18.17	320	247.32	247.32
451	南阳镇平	10kV彭北线马王庄公变	200	8.38	160	143.24	143.24
452	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇6#公变	630	3.9	504	479.43	479.43
453	南阳镇平	10kV袁供线桐树庄公变	100	29.75	80	50.25	50.25
454	南阳镇平	10kV宝供三线于盘东公变	100	34.73	80	45.27	45.27
455	南阳镇平	10kV安供三线赵庄南公变	200	5.66	160	148.68	148.68
456	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里2#公变	630	4.39	504	476.34	476.34
457	南阳镇平	10kV彭乡线姜家庄公变	160	11.87	128	109.01	109.01
458	南阳镇平	10kV安供五线魏庄公变	200	11.5	160	137.00	137.00
459	南阳镇平	10kV彭乡线司营西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
460	南阳镇平	10kV彭供一线乡直3公变	400	16.56	320	253.76	253.76
461	南阳镇平	10kV安供三线余寨2#东公变	200	8.96	160	142.08	142.08
462	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄北公变	400	25.92	320	216.32	216.32
463	南阳镇平	10kV宝供八线龙皇庄2#公变	200	13.53	160	132.94	132.94
464	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营2#公变	200	13.51	160	132.98	132.98

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

465	南阳镇平	10kV安供五线刘中公变	200	20.1	160	119.80	119.80
466	南阳镇平	10kV彭乡线柴庄公变	200	10.42	160	139.16	139.16
467	南阳镇平	10kV彭供一线开发区东公变	400	6.06	320	295.76	295.76
468	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府5#公变	800	4.03	640	607.76	607.76
469	南阳镇平	10kV安供五线小农水27#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
470	南阳镇平	三线2019年高标准农田刘张营23#公变	100	0	80	80.00	80.00
471	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄2#公变	100	28.36	80	51.64	51.64
472	南阳镇平	10kV安供三线小农水19#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
473	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府6#公变	500	4.13	400	379.35	379.35
474	南阳镇平	V安供三线余寨小农水11#公变（机井	100	0	80	80.00	80.00
475	南阳镇平	三线2019年高标准农田白草庄8#公变	100	19.28	80	60.72	60.72
476	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄南公变	160	13.1	128	107.04	107.04
477	南阳镇平	kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区1#公	800	1.91	640	624.72	624.72
478	南阳镇平	10kV安供五线小农水25#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
479	南阳镇平	10kV彭乡线宋营2#公变	200	17.21	160	125.58	125.58
480	南阳镇平	10kV彭乡线黄洛连西（机井）公变	100	0.02	80	79.98	79.98
481	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇1#公变	630	4.3	504	476.91	476.91
482	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄西机井公变	100	3.9	80	76.10	76.10
483	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶吴庄南公变	200	6.64	160	146.72	146.72
484	南阳镇平	10kV宝供二线小农水3#公变（机井）	100	2.14	80	77.86	77.86
485	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北2#公变	200	23.21	160	113.58	113.58
486	南阳镇平	V安供三线余寨小农水12#公变（机井	100	0.05	80	79.95	79.95
487	南阳镇平	10kV袁供线边庄东公变	200	15.83	160	128.34	128.34
488	南阳镇平	10kV安供五线宋庄公变	200	8.8	160	142.40	142.40
489	南阳镇平	10kV安供三线李园公变	315	9.07	252	223.43	223.43
490	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营北公变	200	0.57	160	158.86	158.86
491	南阳镇平	10kV彭乡线李庄北机井公变	200	12.95	160	134.10	134.10
492	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄1#机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
493	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗村陈园机井公变	100	5.48	80	74.52	74.52
494	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄南机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
495	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄公变	200	8.65	160	142.70	142.70
496	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期4#公变	800	2.4	640	620.80	620.80
497	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东4#公变	400	18.7	320	245.20	245.20
498	南阳镇平	10kV宝供一线小刘营公变	400	8.22	320	287.12	287.12
499	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村2#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
500	南阳镇平	10kV彭乡线司营北公变	200	22.46	160	115.08	115.08
501	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄公变	200	7.93	160	144.14	144.14
502	南阳镇平	10kV宝供三线小徐岗公变	100	8.8	80	71.20	71.20
503	南阳镇平	10kV彭乡线宋营公变	315	12.94	252	211.24	211.24
504	南阳镇平	10kV安供三线土地整理安子营2#公变	30	0	24	24.00	24.00
505	南阳镇平	10kV安供三线土地整理王洼9#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
506	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄北公变	400	27.43	320	210.28	210.28
507	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄安庄公变	200	12.21	160	135.58	135.58
508	南阳镇平	10kV宝供三线小西营100公变	200	13.39	160	133.22	133.22
509	南阳镇平	10kV安供五线凉水井井井通2#公变	100	12.39	80	67.61	67.61
510	南阳镇平	10kV安供三线土地整理王洼10#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
511	南阳镇平	10kV彭供一线候庄公变	200	5.65	160	148.70	148.70

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

512	南阳镇平	10kV彭供一线柳园2#公变	200	16.46	160	127.08	127.08
513	南阳镇平	10kV宝供八线柳林东公变	400	22.96	320	228.16	228.16
514	南阳镇平	10kV宝供八线大马营2#公变	200	19.3	160	121.40	121.40
515	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄南公变	200	14.47	160	131.06	131.06
516	南阳镇平	10kV彭北线冯营北公变	400	13.75	320	265.00	265.00
517	南阳镇平	10kV宝供八线大马营北公变	100	5.32	80	74.68	74.68
518	南阳镇平	10kV安供二线孙庄东南公变	100	8.6	80	71.40	71.40
519	南阳镇平	10kV安供三线柳庄西公变	400	0	320	320.00	320.00
520	南阳镇平	10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区3#公变	800	1	640	632.00	632.00
521	南阳镇平	10kV五线2019年高标准农田王洼12#公变	100	0	80	80.00	80.00
522	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥东公变	400	46.92	320	132.32	132.32
523	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇3#公变	500	4.23	400	378.85	378.85
524	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄2#公变	160	13.48	128	106.43	106.43
525	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村3#公变	400	6.49	320	294.04	294.04
526	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
527	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇2#公变	630	5.09	504	471.93	471.93
528	南阳镇平	10kV宝供八线小马营2#公变	200	23.8	160	112.40	112.40
529	南阳镇平	10kV城环线边庄公变	250	25.56	200	136.10	136.10
530	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里5#公变	800	4.94	640	600.48	600.48
531	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水16#公变（机井）	100	37.21	80	42.79	42.79
532	南阳镇平	10kV宝供二线2013小农水徐岗机井公变	200	0	160	160.00	160.00
533	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄公变	200	11.03	160	137.94	137.94
534	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄公变	200	30.99	160	98.02	98.02
535	南阳镇平	10kV袁钢线公路南3#公变	80	107.48	64	-21.98	-21.98
536	南阳镇平	10kV彭供一线杨庄东公变	200	5.59	160	148.82	148.82
537	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄南公变	200	3.8	160	152.40	152.40
538	南阳镇平	10kV彭供一线南王村侯庄西公变	200	15.66	160	128.68	128.68
539	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
540	南阳镇平	10kV宝供三线油坊庄2#公变	200	11.32	160	137.36	137.36
541	南阳镇平	10kV安供五线常庄公变	200	4.37	160	151.26	151.26
542	南阳镇平	10kV彭北线范庄芮营北公变	400	2.38	320	310.48	310.48
543	南阳镇平	10kV彭供一线北王庄公变	50	24.88	40	27.56	27.56
544	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营公变	200	14.51	160	130.98	130.98
545	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄2#公变	200	2.79	160	154.42	154.42
546	南阳镇平	10kV安供三线小农水20#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
547	南阳镇平	10kV安供五线宋庄刘营公变	100	7.83	80	72.17	72.17
548	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄北2#公变	100	15.24	80	64.76	64.76
549	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期8#公变	800	2.71	640	618.32	618.32
550	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西2#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
551	南阳镇平	10kV安供三线赵庄小农水公变（机井）	315	5.35	252	235.15	235.15
552	南阳镇平	10kV安供五线刘营西公变	200	13.73	160	132.54	132.54
553	南阳镇平	10kV袁供线南吴庄2#公变	200	12.83	160	134.34	134.34
554	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄公变	200	11.7	160	136.60	136.60
555	南阳镇平	10kV安供三线王洼村部公变	100	7.07	80	72.93	72.93
556	南阳镇平	10kV彭供一线秦营南公变	400	27.27	320	210.92	210.92
557	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄高标准农田南公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
558	南阳镇平	10kV彭北线张庄西机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

606	南阳镇平	10kV彭乡线宋营北公变	200	4.36	160	151.28	151.28
607	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶石洼公变	100	16.74	80	63.26	63.26
608	南阳镇平	10kV彭供一线毛庄公变	100	11.25	80	68.75	68.75
609	南阳镇平	10kV宝供八线大畚庄南公变	100	43.28	80	36.72	36.72
610	南阳镇平	10kV彭北线梁洼东公变	315	8.05	252	226.64	226.64
611	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥2#公变	315	18.46	252	193.85	193.85
612	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟公变	400	8.77	320	284.92	284.92
613	南阳镇平	10kV彭供一线柳叶吴庄公变	315	6.76	252	230.71	230.71
614	南阳镇平	10kV袁供线南张庄公变	160	46.21	128	54.06	54.06
615	南阳镇平	10kV彭北线邓湾公变	315	6.87	252	230.36	230.36
616	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄西公变	160	10.44	128	111.30	111.30
617	南阳镇平	10kV宝供八线大马营公变	160	24.79	128	88.34	88.34
618	南阳镇平	10kV安供五线小张庄公变	200	9.09	160	141.82	141.82
619	南阳镇平	10kV安供三线姜庄公变	315	8.88	252	224.03	224.03
620	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄公变	315	10.4	252	219.24	219.24
621	南阳镇平	10kV彭供一线任庄公变	100	40.42	80	39.58	39.58
622	南阳镇平	10kV徐建线木庄2#公变	500	21.15	400	294.25	294.25
623	南阳镇平	10kV袁钢线四里沟公变	250	28.21	200	129.48	129.48
624	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥公变	200	32.99	160	94.02	94.02
625	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄东公变	315	10.71	252	218.26	218.26
626	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北公变	200	20.16	160	119.68	119.68
627	南阳镇平	10kV彭北线吉庄公变	315	3.05	252	242.39	242.39
628	南阳镇平	10kV安供三线余寨吴其庙公变	400	7.52	320	289.92	289.92
629	南阳镇平	10kV宝供三线大于盘西公变	250	31.38	200	121.55	121.55
630	南阳镇平	10kV宝供八线小马营公变	200	10.69	160	138.62	138.62
631	南阳镇平	10kV彭北线冯营刘营公变	200	11.48	160	137.04	137.04
632	南阳镇平	10kV彭北线渔池洼公变	100	13.67	80	66.33	66.33
633	南阳镇平	10kV安供三线土地整理15#王洼路口公	50	0.26	40	39.87	39.87
634	南阳镇平	10kV徐银线柳林西公变	400	24.35	320	222.60	222.60
635	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄3#公变	315	19.91	252	189.28	189.28
636	南阳镇平	10kV宝供六线小张庄公变	200	21.41	160	117.18	117.18
637	南阳镇平	10kV安供三线2019年高标准农田白草庄1#公变	100	0.07	80	79.93	79.93
638	南阳镇平	10kV彭北线田岗韩庄南公变	100	25.78	80	54.22	54.22
639	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村大胡营1号机井公	100	0.08	80	79.92	79.92
640	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄南公变	200	5.22	160	149.56	149.56
641	南阳镇平	10kV安供三线唐营公变	200	11.96	160	136.08	136.08
642	南阳镇平	10kV安供二线安子营南2#公变	100	24.96	80	55.04	55.04
643	南阳镇平	10kV彭乡线宋营村詹庄公变	200	9.58	160	140.84	140.84
644	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期6#公变	800	2.21	640	622.32	622.32
645	南阳镇平	10kV宝供二线马庄2#公变	200	10.32	160	139.36	139.36
646	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺村信庄1号机井公	100	0.08	80	79.92	79.92
647	南阳镇平	10kV袁供线公路南2#公变	400	32.67	320	189.32	189.32
648	南阳镇平	10kV彭北线李和庄北公变	200	14.17	160	131.66	131.66
649	南阳镇平	10kV城供三线郭家庄4#公变	630	39.17	504	257.23	257.23
650	南阳镇平	10kV彭北线彭营村西公变	200	7.24	160	145.52	145.52
651	南阳镇平	10kV安供二线凉西2#公变	400	9.12	320	283.52	283.52
652	南阳镇平	10kV彭供一线大马庄公变	100	35.28	80	44.72	44.72

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

653	南阳镇平	10kV彭供一线秦营公变	200	12.59	160	134.82	134.82
654	南阳镇平	10kV彭乡线司营中公变	100	0.08	80	79.92	79.92
655	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北公变	500	23.76	400	281.20	281.20
656	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡南公变	200	11.87	160	136.26	136.26
657	南阳镇平	10kV安供五线刘张营西公变	100	27.67	80	52.33	52.33
658	南阳镇平	10kV宝供八线曹营公变	315	20.85	252	186.32	186.32
659	南阳镇平	10kV安供二线何寨南2#公变	200	14.55	160	130.90	130.90
660	南阳镇平	五线2019年高标准农田草王庄17#公变	100	7.73	80	72.27	72.27
661	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄公变	200	30.1	160	99.80	99.80
662	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营公变	200	14.62	160	130.76	130.76
663	南阳镇平	10kV安供五线刘营公变	200	11.25	160	137.50	137.50
664	南阳镇平	10kV城环线边庄河湾公变	200	35.73	160	88.54	88.54
665	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗南洼公变	315	8.31	252	225.82	225.82
666	南阳镇平	交警队2#	315	25.34	252	172.18	172.18
667	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙公变	200	18.03	160	123.94	123.94
668	南阳镇平	10kV安供四线线凉北公变	100	25.01	80	54.99	54.99
669	南阳镇平	10kV宝供一线梁范营公变	315	24.5	252	174.83	174.83
670	南阳镇平	10kV彭北线梁洼北2#公变	100	48.39	80	31.61	31.61
671	南阳镇平	10kV袁供线南四里沟公变	315	16.72	252	199.33	199.33
672	南阳镇平	10kV安供五线草王庄西2#公变	200	19.22	160	121.56	121.56
673	南阳镇平	10kV徐环线徐桥公变	500	35.79	400	221.05	221.05
674	南阳镇平	10kV彭供一线闫庄东机井公变	100	4	80	76.00	76.00
675	南阳镇平	10kV彭供一线苇子池公变	200	6.93	160	146.14	146.14
676	南阳镇平	10kV彭北线康庄2#公变	100	41.75	80	38.25	38.25
677	南阳镇平	10kV袁供线北四里沟公变	200	23.08	160	113.84	113.84
678	南阳镇平	10kV宝供三线于盘公变	200	5.22	160	149.56	149.56
679	南阳镇平	10kV宝供三线小西营东公变	200	12.44	160	135.12	135.12
680	南阳镇平	五线2019年高标准农田草王庄18#公变	100	0.07	80	79.93	79.93
681	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区4#公变	800	0.7	640	634.40	634.40
682	南阳镇平	10kV安供三线土地整理4#小柳庄公变	100	0	80	80.00	80.00
683	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟2#公变	200	24.87	160	110.26	110.26
684	南阳镇平	10kV宝供二线大胡营台公变	200	7.26	160	145.48	145.48
685	南阳镇平	10kV安供五线凉水井井井通公变	50	0	40	40.00	40.00
686	南阳镇平	0kV彭乡线大王庄南井井通配电室公变	250	4.44	200	188.90	188.90
687	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗公变	250	8.48	200	178.80	178.80
688	南阳镇平	10kV彭北线范庄芮营公变	200	5.83	160	148.34	148.34
689	南阳镇平	10kV安供二线安子营3#公变	315	41.64	252	120.83	120.83
690	南阳镇平	10kV宝供八线鱼池2#公变	200	16.09	160	127.82	127.82
691	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北2#公变	315	3.95	252	239.56	239.56
692	南阳镇平	10kV安供二线何寨1#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
693	南阳镇平	10kV安供三线刘张营机井公变	200	0	160	160.00	160.00
694	南阳镇平	10kV新雪线桐树庄3#公变	200	23.74	160	112.52	112.52
695	南阳镇平	10kV宝供二线白坡村部公变	200	15.81	160	128.38	128.38
696	南阳镇平	10kV彭供一线秦营北公变	200	8.19	160	143.62	143.62
697	南阳镇平	10kV宝供八线魏家庄2#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
698	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园4#公变	630	4.47	504	475.84	475.84
699	南阳镇平	10kV彭供一线南王庄东公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

700	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西2#公变	200	10.34	160	139.32	139.32
701	南阳镇平	10kV彭供一线吴庄2#公变	200	10.42	160	139.16	139.16
702	南阳镇平	10kV安供三线林场中公变	315	21.13	252	185.44	185.44
703	南阳镇平	10kV宝供八线赵庄公变	160	20.18	128	95.71	95.71
704	南阳镇平	10kV安供二线安子营南公变	250	27.32	200	131.70	131.70
705	南阳镇平	10kV宝供二线徐岗公变	400	13.81	320	264.76	264.76
706	南阳镇平	10kV宝供三线小西营2公变	100	13.33	80	66.67	66.67
707	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼2#公变	200	12.82	160	134.36	134.36
708	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄公变	200	9.6	160	140.80	140.80
709	南阳镇平	10kV安供五线王洼东公变	125	18.75	100	76.56	76.56
710	南阳镇平	10kV彭供一线朗庄公变	100	11.11	80	68.89	68.89
711	南阳镇平	10kV彭北线梁洼西公变	200	12.33	160	135.34	135.34
712	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄公变	200	10.47	160	139.06	139.06
713	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡西公变	315	8.3	252	225.86	225.86
714	南阳镇平	10kV彭北线李和庄公变	200	11.69	160	136.62	136.62
715	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙公变	160	31.97	128	76.85	76.85
716	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄公变	200	18.24	160	123.52	123.52
717	南阳镇平	10kV宝供六线李家庄南公用变	200	7.02	160	145.96	145.96
718	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府1#公变	630	3.05	504	484.79	484.79
719	南阳镇平	10kV宝供一线安子营闫庄广场公变	160	23.9	128	89.76	89.76
720	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟东公变(机井)	400	0.03	320	319.88	319.88
721	南阳镇平	10kV安供三线王吴店小农水公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
722	南阳镇平	10kV安供五线2013小农水宋庄北28#机井	100	0	80	80.00	80.00
723	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄北2#公用变(机井)	400	16.85	320	252.60	252.60
724	南阳镇平	10kV徐普线徐桥村慕庄西2#公变	315	21.42	252	184.53	184.53
725	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期商业变	1250	5.06	1000	936.75	936.75
726	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区3#公变	800	0.94	640	632.48	632.48
727	南阳镇平	10kV安供三线姜庄东机井公变	100	0	80	80.00	80.00
728	南阳镇平	10kV安供二线2019年高标准农田史坡3#公变	200	2.04	160	155.92	155.92
729	南阳镇平	10kV安供三线2019年高标准农田王洼7#公变	100	0.02	80	79.98	79.98
730	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄2#公变	200	8.49	160	143.02	143.02
731	南阳镇平	10kV安供三线柳庄2#公变	200	18.22	160	123.56	123.56
732	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄东公变	500	13	400	335.00	335.00
733	南阳镇平	10kV宝供二线2013年小农水孙庄1#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
734	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄南2#公变	200	24.01	160	111.98	111.98
735	南阳镇平	10kV宝供八线牛黄庄2#公变	200	20.09	160	119.82	119.82
736	南阳镇平	10kV新雪线五里河公变	400	12.58	320	269.68	269.68
737	南阳镇平	10kV新雪线检察院东公变	200	15.68	160	128.64	128.64
738	南阳镇平	10kV安供三线吴其庙小农水8#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
739	南阳镇平	10kV安供五线古羊庄小农水3#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
740	南阳镇平	10kV安供三线余寨东公变	200	8.8	160	142.40	142.40
741	南阳镇平	10kV彭供一线孟李庄公变	200	11.09	160	137.82	137.82
742	南阳镇平	10kV袁供线南张庄郭庄公变	200	16.24	160	127.52	127.52
743	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北公变	315	23.1	252	179.24	179.24
744	南阳镇平	10kV彭北线东田营公变	200	8.52	160	142.96	142.96
745	南阳镇平	10kV彭乡线李庄东公变	100	31.03	80	48.97	48.97
746	南阳镇平	10kV宝供六线法院口2#公变	100	30.58	80	49.42	49.42

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

747	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄4#机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
748	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡西1号机井公变	100	0.11	80	79.89	79.89
749	南阳镇平	10kV安供四线线凉中公变	200	18.01	160	123.98	123.98
750	南阳镇平	10kV彭供一线秦营2#公变	315	9.71	252	221.41	221.41
751	南阳镇平	10kV安供三线安子营公变	400	8.28	320	286.88	286.88
752	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西井井通公变	100	9.46	80	70.54	70.54
753	南阳镇平	10kV新雪线周老庄公变	200	29.42	160	101.16	101.16
754	南阳镇平	10kV宝供八线王庄2#公变	200	18.25	160	123.50	123.50
755	南阳镇平	10kV宝供二线史坡2#公变	200	16.14	160	127.72	127.72
756	南阳镇平	10kV安供三线李园北公变	315	14.37	252	206.73	206.73
757	南阳镇平	10kV彭供一线鲁杨庄公变	200	11.71	160	136.58	136.58
758	南阳镇平	10kV三线2019年高标准农田白草庄2#公变	100	0.06	80	79.94	79.94
759	南阳镇平	10kV彭乡线宋营西公变	200	10.78	160	138.44	138.44
760	南阳镇平	10kV徐万线建业春天里4#公变	800	4.63	640	602.96	602.96
761	南阳镇平	10kV彭北线张庄北公变	200	14.11	160	131.78	131.78
762	南阳镇平	10kV彭乡线李锦庄黄洛连公变	200	4.92	160	150.16	150.16
763	南阳镇平	10kV安供三线王洼三冢凹公变	100	22.31	80	57.69	57.69
764	南阳镇平	10kV彭供一线秦营东井井通机井南公变	100	0.03	80	79.97	79.97
765	南阳镇平	10kV安供三线余寨公变	400	1.7	320	313.20	313.20
766	南阳镇平	10kV安供三线堰岔南公变	200	18.45	160	123.10	123.10
767	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄2#公变	500	34.87	400	225.65	225.65
768	南阳镇平	10kV彭北线田岗1#公变	200	4.17	160	151.66	151.66
769	南阳镇平	10kV安供二线安子营北公变	200	0	160	160.00	160.00
770	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄程竹园公变	200	7.44	160	145.12	145.12
771	南阳镇平	10kV安供三线明营公变	200	8.77	160	142.46	142.46
772	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄3#公变	315	12.87	252	211.46	211.46
773	南阳镇平	10kV安供五线小张庄东机井公变	200	0	160	160.00	160.00
774	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府2#公变	800	1.78	640	625.76	625.76
775	南阳镇平	10kV安供二线凉西3#公变	200	91.67	160	-23.34	-23.34
776	南阳镇平	10kV宝供二线遇仙桥公变	400	10	320	280.00	280.00
777	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇7#公变	630	2.04	504	491.15	491.15
778	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄东公用变	400	21.74	320	233.04	233.04
779	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北2#公用变	400	30.44	320	198.24	198.24
780	南阳镇平	10kV彭北线康庄公变	160	14.11	128	105.42	105.42
781	南阳镇平	10kV彭供一线镇直西公变	400	16.56	320	253.76	253.76
782	南阳镇平	10kV安供五线东邱庄南公变	200	18.22	160	123.56	123.56
783	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄南公变	100	14.81	80	65.19	65.19
784	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙赵庄公变	100	31.67	80	48.33	48.33
785	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄2#公变	200	18.29	160	123.42	123.42
786	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄南机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
787	南阳镇平	10kV宝供一线程庄东公变	200	13.89	160	132.22	132.22
788	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙西公变	250	9	200	177.50	177.50
789	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区1#公变	800	1.18	640	630.56	630.56
790	南阳镇平	10kV彭乡线朱庄东机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
791	南阳镇平	10kV五线2019年高标准农田白草庄3#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
792	南阳镇平	10kV三线2019年高标准农田刘张营21#公变	100	0	80	80.00	80.00
793	南阳镇平	10kV彭北线范庄南公变	315	6.17	252	232.56	232.56

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

794	南阳镇平	10kV彭供一线刘叶村杨寨公变	200	7.14	160	145.72	145.72
795	南阳镇平	10kV城环线边庄河湾2#公变	200	10.72	160	138.56	138.56
796	南阳镇平	10kV安供三线王庄小农水9#公变（机井	100	0	80	80.00	80.00
797	南阳镇平	10kV郑供二线涅阳府二期南区2#公变	800	2.17	640	622.64	622.64
798	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
799	南阳镇平	10kV安供二线2013小农水何寨东机井公	200	0	160	160.00	160.00
800	南阳镇平	10kV袁供线园丁元2#公变	315	20.44	252	187.61	187.61
801	南阳镇平	10kV袁供线公路南公变	500	21.94	400	290.30	290.30
802	南阳镇平	10kV宝供二线马庄公变	200	15.84	160	128.32	128.32
803	南阳镇平	10kV宝供一线彭庄台公变	200	18.47	160	123.06	123.06
804	南阳镇平	10kV彭乡线詹庄公变	200	12.84	160	134.32	134.32
805	南阳镇平	10kV安供五线草王庄井井通公变	200	2.44	160	155.12	155.12
806	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺河岔公变	200	10.66	160	138.68	138.68
807	南阳镇平	10kV彭供一线宋庄公变	100	16.17	80	63.83	63.83
808	南阳镇平	10kV安供五线草王庄公变	200	15.29	160	129.42	129.42
809	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄2#公变	200	7.48	160	145.04	145.04
810	南阳镇平	10kV安供三线林厂北公变	200	15.2	160	129.60	129.60
811	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄公变	250	30.45	200	123.88	123.88
812	南阳镇平	10kV宝供六线郭家庄公变	200	11.73	160	136.54	136.54
813	南阳镇平	10kV袁供线南张庄吴庄公变	100	23.2	80	56.80	56.80
814	南阳镇平	10kV宝供一线姚庄公变	200	14.7	160	130.60	130.60
815	南阳镇平	10kV彭北线太子寺公变	100	21.08	80	58.92	58.92
816	南阳镇平	10kV彭供一线下岗公变	250	8.89	200	177.78	177.78
817	南阳镇平	10kV安供三线柳庄公变	200	10.37	160	139.26	139.26
818	南阳镇平	10kV彭北线段沟2#公变	200	16.34	160	127.32	127.32
819	南阳镇平	10kV安供三线兰庄公变	100	6.5	80	73.50	73.50
820	南阳镇平	10kV宝供六线法院口公变	630	18.98	504	384.43	384.43
821	南阳镇平	10kV安供二线何寨北公变	200	13.29	160	133.42	133.42
822	南阳镇平	10kV徐环线涅阳府7#公变	630	3.77	504	480.25	480.25
823	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡村刁坡南机井1#公变	100	0.13	80	79.87	79.87
824	南阳镇平	彭乡线大王庄高标准农田西公变（机	100	0.03	80	79.97	79.97
825	南阳镇平	安供三线吴其庙小农水10#公变（机	100	0	80	80.00	80.00
826	南阳镇平	10kV彭乡线李庄2#公变	200	19.52	160	120.96	120.96
827	南阳镇平	10kV安供三线榆树庄西公变	200	19.8	160	120.40	120.40
828	南阳镇平	10kV安供五线王洼于洼公变	200	10.64	160	138.72	138.72
829	南阳镇平	10kV徐环线徐桥3#公变	400	17.88	320	248.48	248.48
830	南阳镇平	10kV安供三线姜庄北公变	200	14.36	160	131.28	131.28
831	南阳镇平	10kV宝供八线孙庄西公用变	200	39.29	160	81.42	81.42
832	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村土地1号机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
833	南阳镇平	10kV安供三线梨园西公变	400	14.95	320	260.20	260.20
834	南阳镇平	安供三线2019年高标准农田王洼9#公变	100	0.05	80	79.95	79.95
835	南阳镇平	10kV安供三线小农水18#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
836	南阳镇平	10kV宝供二线耿梁庄2#公变	200	12.66	160	134.68	134.68
837	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂东公变	500	0.78	400	396.10	396.10
838	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄公变	315	32.39	252	149.97	149.97
839	南阳镇平	10kV彭乡线宋营陈庄公变	200	7	160	146.00	146.00
840	南阳镇平	10kV安供五线东邱庄北公变	100	0.04	80	79.96	79.96

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

841	南阳镇平	10kV彭供一线韩堂公变	200	8.07	160	143.86	143.86
842	南阳镇平	10kV安供四线线凉西公变	200	17.43	160	125.14	125.14
843	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺西公变	200	13.07	160	133.86	133.86
844	南阳镇平	10kV袁供线交警队公变	500	21.93	400	290.35	290.35
845	南阳镇平	10kV宝供六线边庄2#公变	315	29.28	252	159.77	159.77
846	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨公变	200	16.87	160	126.26	126.26
847	南阳镇平	10kV宝供一线唐庄公变	200	27.36	160	105.28	105.28
848	南阳镇平	10kV袁供线来渡桥2#公变	400	13.17	320	267.32	267.32
849	南阳镇平	10kV安供五线土地整理草王庄北18#公变	30	48.52	24	9.44	9.44
850	南阳镇平	10kV彭供一线花生市场公变	400	16.77	320	252.92	252.92
851	南阳镇平	10kV新建线竹家岗公变	315	12.82	252	211.62	211.62
852	南阳镇平	安供五线2013小农水大吕庄西北机井	200	0	160	160.00	160.00
853	南阳镇平	10kV安供五线白草庄公变	200	6.79	160	146.42	146.42
854	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄南机井公变	200	0.02	160	159.96	159.96
855	南阳镇平	10kV袁钢线泰山庙东公变	500	21.24	400	293.80	293.80
856	南阳镇平	10kV宝供八线大坟庄公变	400	6.31	320	294.76	294.76
857	南阳镇平	10kV彭北线小刘庄公变	100	19.51	80	60.49	60.49
858	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄公变	400	2.03	320	311.88	311.88
859	南阳镇平	10kV彭北线田岗2#公变	160	9.47	128	112.85	112.85
860	南阳镇平	10kV新建线五里河2公变	500	28.63	400	256.85	256.85
861	南阳镇平	10kV宝供二线白坡公变	400	12.08	320	271.68	271.68
862	南阳镇平	安供五线2013小农水大张庄西北30#机井	100	0	80	80.00	80.00
863	南阳镇平	10kV宝供一线元明寺井（机井）公变	50	0.01	40	40.00	40.00
864	南阳镇平	10kV彭北线范庄聂岗公变	200	9.07	160	141.86	141.86
865	南阳镇平	10kV宝供二线孙庄3#公变	200	6.66	160	146.68	146.68
866	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田王洼10#公变	100	6.48	80	73.52	73.52
867	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期5#公变	800	1.17	640	630.64	630.64
868	南阳镇平	宝供二线2019年高标准农田遇仙桥9#机井	100	0	80	80.00	80.00
869	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄2#公变	200	8.14	160	143.72	143.72
870	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村十里庙北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
871	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇4#公变	800	4.95	640	600.40	600.40
872	南阳镇平	10kV彭乡线宋营东公变	200	7.81	160	144.38	144.38
873	南阳镇平	10kV彭北线苇子池康庄东公变	200	12.17	160	135.66	135.66
874	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄周家庄公变	400	2.58	320	309.68	309.68
875	南阳镇平	宝供二线2013年小农水孙庄2#机井	100	0	80	80.00	80.00
876	南阳镇平	10kV安供三线堰岔小农水15#公变	200	0	160	160.00	160.00
877	南阳镇平	10kV彭北线范庄王岗北公变	200	8.02	160	143.96	143.96
878	南阳镇平	10kV安供三线赵庄南2#公变	200	7.08	160	145.84	145.84
879	南阳镇平	10kV彭乡线司营1#公变	200	10.28	160	139.44	139.44
880	南阳镇平	10kV彭北线小范庄井井通公变	400	0.03	320	319.88	319.88
881	南阳镇平	10kV宝供六线大黄庄2#公用变	200	0	160	160.00	160.00
882	南阳镇平	10kV安供三线安子营变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
883	南阳镇平	10kV安供五线赵庄南1#公变	100	12.63	80	67.37	67.37
884	南阳镇平	安供五线古羊庄小农水2#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
885	南阳镇平	10kV宝供一线小马庄公变	200	5.51	160	148.98	148.98
886	南阳镇平	安供五线2019年高标准农田白草庄5#公变	100	20.38	80	59.62	59.62
887	南阳镇平	10kV徐府线涅阳府3#公变	800	3.18	640	614.56	614.56

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

888	南阳镇平	10kV彭北线梁洼河东公变	200	15.62	160	128.76	128.76
889	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄南公变	80	22.52	64	45.98	45.98
890	南阳镇平	10kV彭乡线李庄中公变(机井)	400	13	320	268.00	268.00
891	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄中2#公变	200	36.18	160	87.64	87.64
892	南阳镇平	10kV彭乡线姜范营西公变(机井)	100	0.01	80	79.99	79.99
893	南阳镇平	10kV安供五线王洼辽庄公变	160	13.17	128	106.93	106.93
894	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄北井井通机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
895	南阳镇平	10kV宝供二线连庄北公变	200	18.43	160	123.14	123.14
896	南阳镇平	10kV彭北线鱼池洼北公变	200	10.13	160	139.74	139.74
897	南阳镇平	10kV安供二线乡政府公变	400	51.96	320	112.16	112.16
898	南阳镇平	10kV宝供三线陡河公变	100	17.65	80	62.35	62.35
899	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙东2#公变	400	24.64	320	221.44	221.44
900	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄西公变	100	18.78	80	61.22	61.22
901	南阳镇平	10kV宝供八线大马营农排公变(机井)	100	1.26	80	78.74	78.74
902	南阳镇平	10kV徐普线徐桥木庄西公变	500	33.1	400	234.50	234.50
903	南阳镇平	10kV宝供一线河南公变	200	7.58	160	144.84	144.84
904	南阳镇平	10kV彭供一线罗庄公变	200	8.38	160	143.24	143.24
905	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄公变	200	9.18	160	141.64	141.64
906	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄东公变	500	31.95	400	240.25	240.25
907	南阳镇平	10kV彭供一线乡直东2#公变	400	7.35	320	290.60	290.60
908	南阳镇平	10kV徐建线木庄公变	400	32.72	320	189.12	189.12
909	南阳镇平	10kV彭北线黑庄公变	100	26.4	80	53.60	53.60
910	南阳镇平	10kV宝供六线大黄庄公变	315	24.22	252	175.71	175.71
911	南阳镇平	10kV安供三线王洼井井通公变	200	0.01	160	159.98	159.98
912	南阳镇平	10kV宝供三线小西营赵庄公变	100	10.49	80	69.51	69.51
913	南阳镇平	10kV彭供一线周庄公变	100	14.96	80	65.04	65.04
914	南阳镇平	10kV安供三线小柳庄公变	400	9.9	320	280.40	280.40
915	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄公变	200	12.09	160	135.82	135.82
916	南阳镇平	10kV彭供一线彭营村公变	200	8.28	160	143.44	143.44
917	南阳镇平	10kV安供五线刘张营邱庄公变	200	12.18	160	135.64	135.64
918	南阳镇平	10kV袁供线泰山庙4#公变	500	14.05	400	329.75	329.75
919	南阳镇平	10kV宝供八线王洼公变	315	16.44	252	200.21	200.21
920	南阳镇平	10kV宝供六线钢材市场公变	500	12.53	400	337.35	337.35
921	南阳镇平	10kV安供三线王洼西公变	200	5.7	160	148.60	148.60
922	南阳镇平	10kV宝供一线刁坡东公变	315	10.22	252	219.81	219.81
923	南阳镇平	10kV宝供八线周半坡公变	200	33.21	160	93.58	93.58
924	南阳镇平	10kV彭北线小梁庄公变	100	19.72	80	60.28	60.28
925	南阳镇平	10kV宝供三线小于盘公变	200	15.5	160	129.00	129.00
926	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村3#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
927	南阳镇平	10kV安供三线李庄公变	315	22.49	252	181.16	181.16
928	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟3#公变(机井)	100	8.37	80	71.63	71.63
929	南阳镇平	10kV袁供线南张庄3公变	200	24.3	160	111.40	111.40
930	南阳镇平	10kV安供五线王洼杨堂公变	200	14.6	160	130.80	130.80
931	南阳镇平	10kV彭供一线乡直南2#公变	315	19.17	252	191.61	191.61
932	南阳镇平	10kV宝供八线李家庄公变	315	21.72	252	183.58	183.58
933	南阳镇平	10kV彭供一线彭庄2#公变	400	6.31	320	294.76	294.76
934	南阳镇平	10kV徐银线营庄公用变	500	0.66	400	396.70	396.70

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

935	南阳镇平	10kV彭供一线安庄南机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
936	南阳镇平	10kV安供三线小农水21#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
937	南阳镇平	10kV宝供八线牛王庙村小马营3#公变	200	14.95	160	130.10	130.10
938	南阳镇平	10kV彭乡线宋营南机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
939	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙南公变	160	16.2	128	102.08	102.08
940	南阳镇平	10kV安供五线雷草湖公变	200	8.44	160	143.12	143.12
941	南阳镇平	10kV宝供二线连庄公变	200	19.93	160	120.14	120.14
942	南阳镇平	10kV彭供一线小郭庄公变	200	10.79	160	138.42	138.42
943	南阳镇平	10kV彭乡线李庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
944	南阳镇平	10kV宝供一线小农水2#公变(机井)	315	6.1	252	232.79	232.79
945	南阳镇平	10kV徐环线小徐桥3#公变	200	19.98	160	120.04	120.04
946	南阳镇平	10kV安供二线凉西4#公变	400	3.33	320	306.68	306.68
947	南阳镇平	10kV宝供二线小胡营路口公变	200	0.25	160	159.50	159.50
948	南阳镇平	10kV宝供六线黄庄3#公变	200	23.49	160	113.02	113.02
949	南阳镇平	10kV安供五线刘张营孙庄公变	100	9.91	80	70.09	70.09
950	南阳镇平	10kV宝供二线七里庄南公变	200	15.68	160	128.64	128.64
951	南阳镇平	10kV彭供一线孙庄公变	200	7.16	160	145.68	145.68
952	南阳镇平	10kV彭供一线禾庄公变	200	8.28	160	143.44	143.44
953	南阳镇平	10kV彭北线范庄周岗公变	200	6.75	160	146.50	146.50
954	南阳镇平	10kV宝供二线杨庄公变	100	21.14	80	58.86	58.86
955	南阳镇平	10kV彭供一线郑庄公变	315	11.63	252	215.37	215.37
956	南阳镇平	10kV彭北线段沟公变	200	16.11	160	127.78	127.78
957	南阳镇平	10kV彭北线魏庄公变	200	6.54	160	146.92	146.92
958	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄东机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
959	南阳镇平	10kV宝供一线闫庄东公变	200	29.72	160	100.56	100.56
960	南阳镇平	10kV彭北线石匠庄公变	100	8.82	80	71.18	71.18
961	南阳镇平	10kV彭北线太子寺南公变	200	1.31	160	157.38	157.38
962	南阳镇平	10kV彭乡线李金庄东2#公变	400	12.09	320	271.64	271.64
963	南阳镇平	10kV安供三线2013小农水倪家庄东机井	200	0	160	160.00	160.00
964	南阳镇平	10kV彭供一线小禾庄公变	200	2.26	160	155.48	155.48
965	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期1#公变	800	1.11	640	631.12	631.12
966	南阳镇平	10kV安供二线何寨南公变	200	17.22	160	125.56	125.56
967	南阳镇平	10kV安供五线草王庄南1#公变	315	0.01	252	251.97	251.97
968	南阳镇平	10kV宝供八线鄢家庄南公变	200	33.01	160	93.98	93.98
969	南阳镇平	10kV彭乡线西王庄2#公变	200	20.45	160	119.10	119.10
970	南阳镇平	10kV安供三线刘中2#公变	200	11.76	160	136.48	136.48
971	南阳镇平	10kV彭乡线司营东庄公变	200	11.95	160	136.10	136.10
972	南阳镇平	10kV彭供一线韩庄2#公变	200	9.15	160	141.70	141.70
973	南阳镇平	10kV彭北线康庄东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
974	南阳镇平	10kV彭北线河上1#公变	160	12.99	128	107.22	107.22
975	南阳镇平	10kV彭北线田营李庄东公变	200	10.27	160	139.46	139.46
976	南阳镇平	10kV安供五线尚庄西公变	200	7.15	160	145.70	145.70
977	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西公变	100	3.01	80	76.99	76.99
978	南阳镇平	10kV彭供一线小吴庄2#公变	400	5.56	320	297.76	297.76
979	南阳镇平	10kV彭北线胡家庄西2#公变	200	8.85	160	142.30	142.30
980	南阳镇平	10kV彭乡线韩官寺南公变	200	10.89	160	138.22	138.22
981	南阳镇平	10kV彭北线马王庄东公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

982	南阳镇平	10kV徐大线涅阳府二期涅阳府南区2#公	800	1.6	640	627.20	627.20
983	南阳镇平	10kV安供二线何寨北2#公变	200	7.78	160	144.44	144.44
984	南阳镇平	10kV宝供六线任家庄南2#公用变	500	0.01	400	399.95	399.95
985	南阳镇平	10kV彭北线关中岗公变	100	14.88	80	65.12	65.12
986	南阳镇平	二线2019年高标准农田耿梁庄2#公变	100	0	80	80.00	80.00
987	南阳镇平	三线2019年高标准农田王洼6#公变	100	0	80	80.00	80.00
988	南阳镇平	10kV彭北线罗李沟西公变	200	13.49	160	133.02	133.02
989	南阳镇平	10kV宝供八线建业臻悦汇5#公变	800	2.57	640	619.44	619.44
990	南阳镇平	10kV宝供三线于盘西2#公变	100	0.04	80	79.96	79.96
991	南阳镇平	10kV徐纺线烟草西库2#公变	400	14.31	320	262.76	262.76
992	南阳镇平	10kV彭乡线张庄东1#机井公变	100	26.05	80	53.95	53.95
993	南阳镇平	10kV宝供六线牛王庙村小凉亭公变	200	26.92	160	106.16	106.16
994	南阳镇平	10kV安供三线三冢凹西公变	400	0	320	320.00	320.00
995	南阳镇平	10kV安供五线大张庄公变	200	12.7	160	134.60	134.60
996	南阳镇平	10kV彭乡线司营南公变	200	13.22	160	133.56	133.56
997	南阳镇平	10kV宝供八线魏家庄公变	200	41.66	160	76.68	76.68
998	南阳镇平	10kV彭乡线大王庄公变	200	12.37	160	135.26	135.26
999	南阳镇平	10kV安供三线倪家庄公变	200	15.5	160	129.00	129.00
1000	南阳镇平	10kV袁中线杨庄公变	200	12.28	160	135.44	135.44
1001	南阳镇平	10kV新雪线五里河4#公变	400	40.72	320	157.12	157.12
1002	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期2#公变	800	1.51	640	627.92	627.92
1003	南阳镇平	10kV杨柳线肖庄村肖庄1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1004	南阳镇平	10kV轩供四线东魏营公变	160	22.13	128	92.59	92.59
1005	南阳镇平	10kV轩供一线张湾2#公变	200	7.35	160	145.30	145.30
1006	南阳镇平	10kV柳柳线后洼2#公变	250	11.92	200	170.20	170.20
1007	南阳镇平	10kV新柳线郭洼公变	100	11.53	80	68.47	68.47
1008	南阳镇平	10kV宝供四线马庄村机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
1009	南阳镇平	10kV柳供线中其营北公变	315	13.26	252	210.23	210.23
1010	南阳镇平	10kV新柳线杨岭头公变	100	23	80	57.00	57.00
1011	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树公变	200	13.21	160	133.58	133.58
1012	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼2#公变	100	21.05	80	58.95	58.95
1013	南阳镇平	10kV柳柳线大湖30公变	200	12.9	160	134.20	134.20
1014	南阳镇平	10kV柳柳线吕岗公变	200	7.55	160	144.90	144.90
1015	南阳镇平	10kV轩供四线张俺2#公变	50	29.56	40	25.22	25.22
1016	南阳镇平	10kV宝供四线马庄公变	200	14.23	160	131.54	131.54
1017	南阳镇平	10kV新柳线肖庄公变	200	16.98	160	126.04	126.04
1018	南阳镇平	10kV柳柳线岗头公变	200	8.01	160	143.98	143.98
1019	南阳镇平	10kV柳柳线王河公变	400	8.07	320	287.72	287.72
1020	南阳镇平	10kV柳柳线小湖公变	160	13.31	128	106.70	106.70
1021	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟公变	100	17.3	80	62.70	62.70
1022	南阳镇平	10kV柳遮线西刘公变	80	24.23	64	44.62	44.62
1023	南阳镇平	10kV柳柳线姜洼公变	100	12.83	80	67.17	67.17
1024	南阳镇平	10kV柳遮线常营公变	250	10.9	200	172.75	172.75
1025	南阳镇平	10kV彭乡线西宋庄北公变	200	0.87	160	158.26	158.26
1026	南阳镇平	10kV彭供一线大郭庄东公变	315	2.69	252	243.53	243.53
1027	南阳镇平	10kV彭乡线菊花园公变	250	0	200	200.00	200.00
1028	南阳镇平	10kV安供五线白草庄西公变	200	12.6	160	134.80	134.80

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1029	南阳镇平	10kV宝供六线柳林南2#公用变	400	4.83	320	300.68	300.68
1030	南阳镇平	10kV宝供二线梁寨村部公变	100	25.18	80	54.82	54.82
1031	南阳镇平	10kV彭乡线陈庄东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
1032	南阳镇平	三线2019年高标准农田姜庄13#公变	100	2.2	80	77.80	77.80
1033	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村赵庄西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1034	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙村西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
1035	南阳镇平	10kV彭北线张庄南公变	200	13	160	134.00	134.00
1036	南阳镇平	10kV宝供八线辛庄3#公变	100	0	80	80.00	80.00
1037	南阳镇平	10kV彭北线范庄公变	200	12.73	160	134.54	134.54
1038	南阳镇平	10kV安供三线朱庄2#公变	400	5.94	320	296.24	296.24
1039	南阳镇平	10kV袁供线南张庄2#公变	315	26.66	252	168.02	168.02
1040	南阳镇平	10kV宝供八线八里庙北3#公变	200	17.63	160	124.74	124.74
1041	南阳镇平	10kV安供五线刘张营邱庄东公变	200	7.49	160	145.02	145.02
1042	南阳镇平	10kV安供三线柳庄东公变	400	0	320	320.00	320.00
1043	南阳镇平	10kV宝供二线徐岗2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1044	南阳镇平	10kV宝供八线柳林北3#公变	315	20.3	252	188.06	188.06
1045	南阳镇平	10kV郑供三线涅阳府2期7#公变	800	3.23	640	614.16	614.16
1046	南阳镇平	10kV宝供三线徐岗2#公变	200	11.56	160	136.88	136.88
1047	南阳镇平	10kV宝供五线清馨家园1#公变	630	4.73	504	474.20	474.20
1048	南阳镇平	10kV安供五线刘营北公变	200	18.98	160	122.04	122.04
1049	南阳镇平	10kV彭供一线邓庄公变	200	8.54	160	142.92	142.92
1050	南阳镇平	10kV新魏线棟树坡公变	200	8.3	160	143.40	143.40
1051	南阳镇平	10kV柳柳线传信庄南土地治理06#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1052	南阳镇平	10kV宝供四线范营西2#公变	100	13.94	80	66.06	66.06
1053	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村大湖1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1054	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗北公变	200	9.15	160	141.70	141.70
1055	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理050#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1056	南阳镇平	10kV柳柳线常家沟公变	200	5.26	160	149.48	149.48
1057	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺3#公变	200	7.61	160	144.78	144.78
1058	南阳镇平	10kV新柳线肖庄北土地治理040#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1059	南阳镇平	10kV柳柳线温岗村部西土地治理36#公变	200	0	160	160.00	160.00
1060	南阳镇平	10kV宝供四线魏冲公变	100	7.52	80	72.48	72.48
1061	南阳镇平	10kV柳遮线大乔庄公变	200	6.13	160	147.74	147.74
1062	南阳镇平	10kV新魏线青山公变	100	15.26	80	64.74	64.74
1063	南阳镇平	10kV柳柳线小温庄土地治理34#公变	200	4.15	160	151.70	151.70
1064	南阳镇平	10kV新柳线乡直西公变	250	20.04	200	149.90	149.90
1065	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村赵庄公变	100	39	80	41.00	41.00
1066	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营4#机井公变	100	1.46	80	78.54	78.54
1067	南阳镇平	10kV柳张线苏庄3#公变	200	9.52	160	140.96	140.96
1068	南阳镇平	10kV宝供四线范营2#公变	200	16.06	160	127.88	127.88
1069	南阳镇平	10kV轩供四线魏营2#公变	400	18.11	320	247.56	247.56
1070	南阳镇平	10kV宝供四线大榆树村3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1071	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄村1号机井公变	100	13.81	80	66.19	66.19
1072	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺2#公变	100	23.66	80	56.34	56.34
1073	南阳镇平	10kV新柳线任家庄村1#机井公变	500	1.51	400	392.45	392.45
1074	南阳镇平	10kV轩供四线东魏营村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1075	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟2#公变	200	10.32	160	139.36	139.36

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1076	南阳镇平	10kV轩供四线东魏营4#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1077	南阳镇平	10kV新柳线王沟3#公变	100	22.8	80	57.20	57.20
1078	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄3#公变	100	18.95	80	61.05	61.05
1079	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄公变	200	11.43	160	137.14	137.14
1080	南阳镇平	0kV柳柳线温岗村大水沟1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1081	南阳镇平	0kV柳遮线常营村倒座堂1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1082	南阳镇平	10kV新魏线青山梁家公变	200	9	160	142.00	142.00
1083	南阳镇平	10kV宝供四线马庄2#公变	200	16.48	160	127.04	127.04
1084	南阳镇平	10kV新柳线乡直南2#公变	400	26.62	320	213.52	213.52
1085	南阳镇平	10kV宝供四线范营村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1086	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄公变	200	15.2	160	129.60	129.60
1087	南阳镇平	10kV轩供四线赵营公变	200	28.17	160	103.66	103.66
1088	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄何沟公变	100	10.73	80	69.27	69.27
1089	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄2#公变	160	98.39	128	-29.42	-29.42
1090	南阳镇平	10kV柳张线中其营井井通公变	50	0	40	40.00	40.00
1091	南阳镇平	10kV新柳线邢营3#公变	200	1.79	160	156.42	156.42
1092	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗烟炕公变	315	0.01	252	251.97	251.97
1093	南阳镇平	10kV新柳线邢营2#公变	100	14.63	80	65.37	65.37
1094	南阳镇平	10kV柳柳线温岗村温岗1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1095	南阳镇平	10kV轩供四线土地平整项目3号公变	100	4.85	80	75.15	75.15
1096	南阳镇平	10kV柳遮线下庄公变	315	25.77	252	170.82	170.82
1097	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄2#公变	200	14.26	160	131.48	131.48
1098	南阳镇平	10kV柳柳线后洼李庄公变	100	15.31	80	64.69	64.69
1099	南阳镇平	10kV宝供四线范营北公变	200	9.92	160	140.16	140.16
1100	南阳镇平	10kV柳柳线温岗3#公变	200	9.7	160	140.60	140.60
1101	南阳镇平	10kV宝供四线魏家庄公变	200	13.7	160	132.60	132.60
1102	南阳镇平	10kV新竺线苗岗公变	100	23.36	80	56.64	56.64
1103	南阳镇平	10kV轩供四线小胡张营公变	200	17.39	160	125.22	125.22
1104	南阳镇平	10kV新柳线乡直南公变	315	31.43	252	153.00	153.00
1105	南阳镇平	10kV柳遮线曲家公变	30	26.33	24	16.10	16.10
1106	南阳镇平	10kV新开线胡家路口公变	200	17.72	160	124.56	124.56
1107	南阳镇平	10kV新竺线杨光寺公变	100	21.44	80	58.56	58.56
1108	南阳镇平	10kV宝供四线范营西公变	200	10.5	160	139.00	139.00
1109	南阳镇平	10kV柳遮线大韩沟公变	200	25.58	160	108.84	108.84
1110	南阳镇平	10kV轩供四线小苏扒公变	200	23.24	160	113.52	113.52
1111	南阳镇平	10kV新雪线八里桥赵庄公变	100	22.21	80	57.79	57.79
1112	南阳镇平	10kV柳张线苏庄西1#公变	200	12.64	160	134.72	134.72
1113	南阳镇平	10kV新柳线张庄公变	100	15.88	80	64.12	64.12
1114	南阳镇平	10kV柳遮线孔营公变	315	15.57	252	202.95	202.95
1115	南阳镇平	0kV新柳线大水沟南土地治理041#公变	200	0.82	160	158.36	158.36
1116	南阳镇平	10kV柳柳线田岗土地治理01#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1117	南阳镇平	10kV柳柳线岗头土地治理04#公变	200	39.28	160	81.44	81.44
1118	南阳镇平	10kV新雪线八里桥公变	250	12.51	200	168.73	168.73
1119	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄3#公变	80	57.95	64	17.64	17.64
1120	南阳镇平	10kV轩供四线黄楝树庙公变	200	3.25	160	153.50	153.50
1121	南阳镇平	10kV新柳线任家庄土地治理48#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1122	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄西公变	200	23.38	160	113.24	113.24

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1123	南阳镇平	10kV新魏线赵家公变	100	16.67	80	63.33	63.33
1124	南阳镇平	10kV柳遮线苗沟公变	100	26.11	80	53.89	53.89
1125	南阳镇平	10kV新魏线大关口公变	50	12.62	40	33.69	33.69
1126	南阳镇平	10kV新柳线乡直公变	630	15.13	504	408.68	408.68
1127	南阳镇平	10kV轩供四线东魏营6#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1128	南阳镇平	10kV轩供四线土地平整项目4号公变	100	0	80	80.00	80.00
1129	南阳镇平	10kV柳柳线王河2#公变	200	11.67	160	136.66	136.66
1130	南阳镇平	10kV柳柳线后洼4#公变	200	7.63	160	144.74	144.74
1131	南阳镇平	10kV柳张线马营2#公变	400	10.51	320	277.96	277.96
1132	南阳镇平	10kV柳张线镇直4#公变	200	26.22	160	107.56	107.56
1133	南阳镇平	10kV新柳线前洼西土地治理45#公变	200	0	160	160.00	160.00
1134	南阳镇平	10kV柳柳线温营南土地治理009#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1135	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄村李庄公变	200	0.12	160	159.76	159.76
1136	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼西公变	200	11.3	160	137.40	137.40
1137	南阳镇平	10kV柳柳线小吴庄公变	200	7.33	160	145.34	145.34
1138	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼村机井公变	100	19.87	80	60.13	60.13
1139	南阳镇平	10kV新魏线党家2#公变	100	17.72	80	62.28	62.28
1140	南阳镇平	10kV新柳线镇直北公变	250	12.33	200	169.18	169.18
1141	南阳镇平	10kV柳柳线田岗3#公变	315	27.14	252	166.51	166.51
1142	南阳镇平	10kV柳供线中学门口公变	315	29.56	252	158.89	158.89
1143	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟3#公变	200	4.38	160	151.24	151.24
1144	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗东公变	200	21.01	160	117.98	117.98
1145	南阳镇平	10kV柳柳线王河土地治理07#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1146	南阳镇平	10kV新魏线小李庄2#公变	100	6.14	80	73.86	73.86
1147	南阳镇平	10kV柳遮线小韩沟2#公变	200	7.02	160	145.96	145.96
1148	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1149	南阳镇平	10kV柳柳线西沟村土地治理31#公变	200	0	160	160.00	160.00
1150	南阳镇平	10kV柳张线大苏庄土地治理18#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
1151	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村3号机井公变	100	2.88	80	77.12	77.12
1152	南阳镇平	10kV柳柳线柳泉西土地治理33#公变	200	3.63	160	152.74	152.74
1153	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营1#机井公变	100	37.73	80	42.27	42.27
1154	南阳镇平	10kV新柳线过岗公变	200	62	160	36.00	36.00
1155	南阳镇平	10kV轩供四线东魏营5#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1156	南阳镇平	10kV轩供六线苏庄村岳庄公变	100	25.35	80	54.65	54.65
1157	南阳镇平	10kV轩供一线大梁洼北公变	100	26.08	80	53.92	53.92
1158	南阳镇平	10kV新魏线长营公变	100	11.09	80	68.91	68.91
1159	南阳镇平	10kV柳供线镇政府东公变	200	62.47	160	35.06	35.06
1160	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟1#公变	100	0.02	80	79.98	79.98
1161	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗3#公变	100	0	80	80.00	80.00
1162	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村李庄公变	200	10.1	160	139.80	139.80
1163	南阳镇平	10kV柳遮线白沟2#公变	200	12.52	160	134.96	134.96
1164	南阳镇平	10kV新柳线后洼5#公变	100	29.18	80	50.82	50.82
1165	南阳镇平	10kV轩供一线小董庄公变	200	14.19	160	131.62	131.62
1166	南阳镇平	10kV轩供一线张湾东1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1167	南阳镇平	10kV柳柳线柳泉铺村土地治理5#公变	200	0	160	160.00	160.00
1168	南阳镇平	10kV柳柳线温营东土地治理012#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1169	南阳镇平	10kV轩供四线大苏扒西公变	200	10.43	160	139.14	139.14

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1170	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村3#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
1171	南阳镇平	10kV轩供四线大营3#公变	200	17.58	160	124.84	124.84
1172	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村1号机井公变	100	17.74	80	62.26	62.26
1173	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理25#公变	200	0	160	160.00	160.00
1174	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄村杨庄北公变	200	62.81	160	34.38	34.38
1175	南阳镇平	10kV轩供四线苏扒公变	200	13.06	160	133.88	133.88
1176	南阳镇平	10kV新柳线大榆树3#公变	200	22.03	160	115.94	115.94
1177	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄村杨庄东公变	200	20.28	160	119.44	119.44
1178	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小乔庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1179	南阳镇平	10kV柳柳线大水沟东土地治理42#公变	200	0	160	160.00	160.00
1180	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1181	南阳镇平	10kV宝供四线范营村前马岗1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1182	南阳镇平	10kV新柳线罗庄土地治理46#公变	200	0	160	160.00	160.00
1183	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田3#公变	100	0	80	80.00	80.00
1184	南阳镇平	10kV轩供四线东魏营村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1185	南阳镇平	10kV新魏线付营村机井公变	100	1.13	80	78.87	78.87
1186	南阳镇平	10kV新柳线黄楝树岗土地治理046#公变	200	0	160	160.00	160.00
1187	南阳镇平	10kV新魏线李老庄土地治理051#公变	200	0	160	160.00	160.00
1188	南阳镇平	10kV新柳线肖庄东土地治理039#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1189	南阳镇平	10kV宝供四线赵营新区公变	200	16.74	160	126.52	126.52
1190	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼南土地治理014#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1191	南阳镇平	10kV新柳线王沟公变	100	19.34	80	60.66	60.66
1192	南阳镇平	10kV新魏线朝阳公变	100	22.7	80	57.30	57.30
1193	南阳镇平	10kV新柳线过岗学校门口公变	100	17.7	80	62.30	62.30
1194	南阳镇平	10kV新柳线白石头公变	200	6.94	160	146.12	146.12
1195	南阳镇平	10kV轩供四线梁洼村部公变	200	22.09	160	115.82	115.82
1196	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理24#公变	200	3.71	160	152.58	152.58
1197	南阳镇平	10kV新魏线小马庄公变	100	14.33	80	65.67	65.67
1198	南阳镇平	10kV柳柳线田岗土地治理03#公变	250	45.63	200	85.93	85.93
1199	南阳镇平	10kV新雪线八里桥2#公变	200	30.41	160	99.18	99.18
1200	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗岗坡公变	100	28.23	80	51.77	51.77
1201	南阳镇平	10kV新魏线青山上岗公变	200	11.16	160	137.68	137.68
1202	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄公变	200	4.86	160	150.28	150.28
1203	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄4#公变	200	14.64	160	130.72	130.72
1204	南阳镇平	10kV柳供线镇直3#公变	500	26.27	400	268.65	268.65
1205	南阳镇平	10kV柳柳线传信庄公变	200	8.42	160	143.16	143.16
1206	南阳镇平	10kV新魏线大石桥公变	100	7.04	80	72.96	72.96
1207	南阳镇平	10kV新柳线任家庄公变	250	17.24	200	156.90	156.90
1208	南阳镇平	10kV柳遮线倒座堂公变	160	13.1	128	107.04	107.04
1209	南阳镇平	10kV柳遮线山头公变	200	17.96	160	124.08	124.08
1210	南阳镇平	10kV新柳线石岩岗公变	100	15.59	80	64.41	64.41
1211	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗3#公变	250	28.71	200	128.23	128.23
1212	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗公变	80	17.18	64	50.26	50.26
1213	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟公变	200	14.02	160	131.96	131.96
1214	南阳镇平	10kV新柳线肖庄20公变	200	14.52	160	130.96	130.96
1215	南阳镇平	10kV宝供四线范营公变	100	19.49	80	60.51	60.51
1216	南阳镇平	10kV柳张线苏庄东公变	315	9.21	252	222.99	222.99

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1217	南阳镇平	10kV轩供一线张湾公变	400	31.26	320	194.96	194.96
1218	南阳镇平	10kV轩供四线陈山岗2#公变	100	15.66	80	64.34	64.34
1219	南阳镇平	10kV柳遮线乡直公变	200	17.77	160	124.46	124.46
1220	南阳镇平	10kV柳张线马营3#公变	200	28.51	160	102.98	102.98
1221	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟公变	200	31.94	160	96.12	96.12
1222	南阳镇平	10kV柳张线苏庄4#公变	200	10.59	160	138.82	138.82
1223	南阳镇平	10kV新柳线肖庄北公变	200	8.62	160	142.76	142.76
1224	南阳镇平	10kV轩供一线寺湾公变	50	38.77	40	20.62	20.62
1225	南阳镇平	10kV新柳线肖庄西公变	200	23.62	160	112.76	112.76
1226	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗村1号机井公变	100	111.46	80	-31.46	-31.46
1227	南阳镇平	10kV柳遮线孔营2#公变	200	20.46	160	119.08	119.08
1228	南阳镇平	10kV柳柳线田岗公变	315	24.03	252	176.31	176.31
1229	南阳镇平	10kV宝供四线前马岗公变	100	17.32	80	62.68	62.68
1230	南阳镇平	10kV轩供四线魏营东公变	200	24.83	160	110.34	110.34
1231	南阳镇平	10kV新雪线八里桥北公变	200	21.46	160	117.08	117.08
1232	南阳镇平	10kV新魏线任家庄村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1233	南阳镇平	10kV柳张线马营村机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1234	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田1#公变	100	0	80	80.00	80.00
1235	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄村2#机井公变	250	58.63	200	53.43	53.43
1236	南阳镇平	10kV新魏线李老庄2#公变	200	7.84	160	144.32	144.32
1237	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1238	南阳镇平	10kV新柳线黄棟树岗公变	200	6.01	160	147.98	147.98
1239	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理16#公变	200	42.04	160	75.92	75.92
1240	南阳镇平	10kV新柳线大榆树村2#机井公变	100	10.08	80	69.92	69.92
1241	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村2号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1242	南阳镇平	10kV新柳线大榆树2#公变	200	31.9	160	96.20	96.20
1243	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼井井通公变	100	60.3	80	19.70	19.70
1244	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村部公变	200	5.37	160	149.26	149.26
1245	南阳镇平	10kV柳柳线大湖水街公变	200	8.95	160	142.10	142.10
1246	南阳镇平	10kV宝供四线后马岗2#公变	100	11.85	80	68.15	68.15
1247	南阳镇平	10kV新柳线过岗南公变	200	16.36	160	127.28	127.28
1248	南阳镇平	10kV柳柳线温营西土地治理010#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1249	南阳镇平	10kV柳柳线大湖2#公变	200	11.31	160	137.38	137.38
1250	南阳镇平	10kV柳柳线温营2#公变	100	21.92	80	58.08	58.08
1251	南阳镇平	10kV柳张线马营公变	250	34.55	200	113.63	113.63
1252	南阳镇平	10kV宝供四线范营北2#公变	200	7.29	160	145.42	145.42
1253	南阳镇平	10kV新柳线罗庄2#公变	200	12.01	160	135.98	135.98
1254	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄李庄村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1255	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄北1#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
1256	南阳镇平	10kV轩供四线土地平整项目5号公变	100	0	80	80.00	80.00
1257	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗李国岗公变	200	4.67	160	150.66	150.66
1258	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼和尚庄公变	100	12.22	80	67.78	67.78
1259	南阳镇平	10kV柳柳线柳泉东土地治理32#公变	200	0	160	160.00	160.00
1260	南阳镇平	10kV柳遮线高标准农田4#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
1261	南阳镇平	10kV新柳线西沟白岗2#公变	200	6.72	160	146.56	146.56
1262	南阳镇平	10kV柳柳线盛庄公变	200	6.73	160	146.54	146.54
1263	南阳镇平	10kV新柳线镇直东公变	315	19.86	252	189.44	189.44

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1264	南阳镇平	10kV柳柳线西沟白岗公变	200	8.44	160	143.12	143.12
1265	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄3#公变	200	17.3	160	125.40	125.40
1266	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄村王庄北公变	200	12.17	160	135.66	135.66
1267	南阳镇平	10kV新柳线前洼东土地治理43#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1268	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄土地治理20#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1269	南阳镇平	10kV新魏线牛王庙北公变	100	27.55	80	52.45	52.45
1270	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄村高沟西公变	200	15.18	160	129.64	129.64
1271	南阳镇平	10kV新柳线乡直东公变	250	36.75	200	108.13	108.13
1272	南阳镇平	10kV新开线赵营路口2#公变	250	41.39	200	96.53	96.53
1273	南阳镇平	10kV宝供四线灌上2#公变	200	7.39	160	145.22	145.22
1274	南阳镇平	10kV柳柳线温岗沙沟2#公变	200	14.15	160	131.70	131.70
1275	南阳镇平	10kV新魏线夏庄公变	100	7.9	80	72.10	72.10
1276	南阳镇平	10kV宝供四线土地平整项目1号公变	100	6.49	80	73.51	73.51
1277	南阳镇平	10kV柳遮线陈沟北公变	100	18.92	80	61.08	61.08
1278	南阳镇平	10kV柳遮线土地平整项目2号公变	100	0	80	80.00	80.00
1279	南阳镇平	10kV轩供一线张湾3#公变	200	9.61	160	140.78	140.78
1280	南阳镇平	10kV宝供四线韩家公变	50	13.03	40	33.49	33.49
1281	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼公变	200	5.06	160	149.88	149.88
1282	南阳镇平	10kV柳柳线后洼杏花山公变	100	2.53	80	77.47	77.47
1283	南阳镇平	10kV柳柳线温岗沙沟公变	160	30.96	128	78.46	78.46
1284	南阳镇平	10kV新柳线镇直北2#公变	315	12.5	252	212.63	212.63
1285	南阳镇平	10kV柳遮线白沟公变	100	21.07	80	58.93	58.93
1286	南阳镇平	10kV柳遮线王胡扒公变	100	15.36	80	64.64	64.64
1287	南阳镇平	10kV柳遮线各沟公变	100	22.15	80	57.85	57.85
1288	南阳镇平	10kV轩供四线高沟公变	200	17.86	160	124.28	124.28
1289	南阳镇平	10kV轩供四线王庄南机井公变	250	0	200	200.00	200.00
1290	南阳镇平	10kV柳遮线张庄公变	200	18.32	160	123.36	123.36
1291	南阳镇平	10kV柳张线镇直5#公变	200	61.14	160	37.72	37.72
1292	南阳镇平	10kV轩供四线陈山岗大营2#公变	200	12.65	160	134.70	134.70
1293	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗北2#公变	315	44.12	252	113.02	113.02
1294	南阳镇平	10kV柳张线苏庄2#公变	200	10.43	160	139.14	139.14
1295	南阳镇平	10kV轩供四线长留山公变	200	4.35	160	151.30	151.30
1296	南阳镇平	10kV柳遮线镇直2#公变	400	22.01	320	231.96	231.96
1297	南阳镇平	10kV柳张线中其营公变	200	12.32	160	135.36	135.36
1298	南阳镇平	10kV柳遮线孙刘公变	200	0	160	160.00	160.00
1299	南阳镇平	10kV柳柳线石岩岗2#公变	100	11.27	80	68.73	68.73
1300	南阳镇平	10kV新魏线裴营公变	100	12.62	80	67.38	67.38
1301	南阳镇平	10kV新魏线付营公变	315	20.53	252	187.33	187.33
1302	南阳镇平	10kV轩供四线陈山岗1#公变	200	9.01	160	141.98	141.98
1303	南阳镇平	10kV柳柳线大湖50公变	200	3.86	160	152.28	152.28
1304	南阳镇平	10kV柳遮线李家沟公变	100	18.51	80	61.49	61.49
1305	南阳镇平	10kV轩供一线朱岗3#公变	200	18.02	160	123.96	123.96
1306	南阳镇平	10kV新柳线罗庄公变	200	15.61	160	128.78	128.78
1307	南阳镇平	10kV柳柳线温营公变	250	8.4	200	179.00	179.00
1308	南阳镇平	10kV柳柳线大庄寺公变	100	4.93	80	75.07	75.07
1309	南阳镇平	10kV柳遮线孔营小桥庄公变	100	13.87	80	66.13	66.13
1310	南阳镇平	10kV柳遮线镇直公变	400	21.25	320	235.00	235.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1311	南阳镇平	10kV新柳线乡直北公变	400	10.04	320	279.84	279.84
1312	南阳镇平	10kV轩供一线中心岗2#公变	200	24.98	160	110.04	110.04
1313	南阳镇平	10kV新柳线刑营公变	100	25.13	80	54.87	54.87
1314	南阳镇平	10kV新开线赵营路口公变	160	64.54	128	24.74	24.74
1315	南阳镇平	10kV柳遮线大营公变	160	2.82	128	123.49	123.49
1316	南阳镇平	10kV柳柳线温岗公变	160	35.24	128	71.62	71.62
1317	南阳镇平	10kV柳柳线大温庄土地治理37#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
1318	南阳镇平	0kV柳柳线马小庄南土地治理19#公变	200	6.87	160	146.26	146.26
1319	南阳镇平	0kV柳柳线大吴庄南土地治理08#公变	200	3.46	160	153.08	153.08
1320	南阳镇平	10kV柳柳线田岗土地治理02#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1321	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1322	南阳镇平	10kV柳柳线王河北土地治理05#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1323	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理30#公变	200	0	160	160.00	160.00
1324	南阳镇平	10kV柳柳线田岗2#公变	200	70.27	160	19.46	19.46
1325	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗小王沟公变	200	5.78	160	148.44	148.44
1326	南阳镇平	10kV新魏线付营土地治理049#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1327	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理26#公变	200	0	160	160.00	160.00
1328	南阳镇平	10kV柳遮线山头赵池庄公变	200	0	160	160.00	160.00
1329	南阳镇平	10kV轩供一线张拨庄公变	200	15.64	160	128.72	128.72
1330	南阳镇平	10kV柳供线高沟东公变	200	27.89	160	104.22	104.22
1331	南阳镇平	10kV柳遮线下庄东公变	200	16.58	160	126.84	126.84
1332	南阳镇平	10kV柳柳线前袁庄公变	200	13.82	160	132.36	132.36
1333	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营3#机井公变	100	1.82	80	78.18	78.18
1334	南阳镇平	10kV新柳线南岗公变	200	8.42	160	143.16	143.16
1335	南阳镇平	10kV柳柳线传信庄3#公变	200	13.77	160	132.46	132.46
1336	南阳镇平	10kV新雪线八里桥3#公变	400	14.81	320	260.76	260.76
1337	南阳镇平	10kV宝供四线马庄胡家公变	50	12.7	40	33.65	33.65
1338	南阳镇平	10kV柳张线苏庄5#公变	200	10.27	160	139.46	139.46
1339	南阳镇平	10kV柳柳线后洼3#公变	100	19.64	80	60.36	60.36
1340	南阳镇平	0kV新柳线黄棟树岗土地治理047#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1341	南阳镇平	10kV柳遮线韩沟2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1342	南阳镇平	0kV新魏线付营村大石桥1号机井公变	100	16.51	80	63.49	63.49
1343	南阳镇平	10kV柳柳线温营3#公变	100	1.79	80	78.21	78.21
1344	南阳镇平	10kV新柳线大榆树村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1345	南阳镇平	10kV柳柳线大湖西公变	200	18.68	160	122.64	122.64
1346	南阳镇平	10kV柳柳线辛集土地治理011#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1347	南阳镇平	10kV柳张线小苏庄公变	200	18.49	160	123.02	123.02
1348	南阳镇平	10kV新魏线苗岗2#公变	100	4.73	80	75.27	75.27
1349	南阳镇平	10kV轩供四线魏营村村委公变	100	0	80	80.00	80.00
1350	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村2号机井公变	100	22.9	80	57.10	57.10
1351	南阳镇平	10kV新魏线李老庄公变	200	10.42	160	139.16	139.16
1352	南阳镇平	10kV柳柳线温岗2#公变	200	18.89	160	122.22	122.22
1353	南阳镇平	10kV柳柳线西沟公变	200	9.9	160	140.20	140.20
1354	南阳镇平	10kV柳遮线孔营北公变	200	0	160	160.00	160.00
1355	南阳镇平	10kV柳柳线辛集2#公变	200	20.24	160	119.52	119.52
1356	南阳镇平	10kV轩供四线大苏扒2#公变	100	5.58	80	74.42	74.42
1357	南阳镇平	10kV柳柳线温营北公变	200	12.14	160	135.72	135.72

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1358	南阳镇平	10kV柳遮线大韩沟2#公变	200	0	160	160.00	160.00
1359	南阳镇平	10kV轩供一线老沟公变	200	2.82	160	154.36	154.36
1360	南阳镇平	10kV新柳线张庄2#公变	400	17.24	320	251.04	251.04
1361	南阳镇平	10kV柳张线中其营村部公变	250	0.15	200	199.63	199.63
1362	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄村4#机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
1363	南阳镇平	10kV柳遮线常营西公变	200	16.5	160	127.00	127.00
1364	南阳镇平	10kV新柳线乡直南3#公变	315	50	252	94.50	94.50
1365	南阳镇平	10kV新柳线大榆树村4#机井公变	100	15.12	80	64.88	64.88
1366	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1367	南阳镇平	10kV轩供一线张马庄村1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1368	南阳镇平	10kV柳柳线肖庄20机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
1369	南阳镇平	10kV新柳线大榆树4#公变	250	10.36	200	174.10	174.10
1370	南阳镇平	10kV柳遮线白沟村1号机井公变	100	11.96	80	68.04	68.04
1371	南阳镇平	10kV新魏线杨光寺2#公变	100	15.28	80	64.72	64.72
1372	南阳镇平	10kV柳张线马营土地治理15#公变	200	0.5	160	159.00	159.00
1373	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理29#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1374	南阳镇平	10kV轩供一线张湾北公变	200	17.57	160	124.86	124.86
1375	南阳镇平	10kV新柳线小陈庄2#公变	100	22.49	80	57.51	57.51
1376	南阳镇平	10kV柳遮线白沟南公变	200	8.83	160	142.34	142.34
1377	南阳镇平	10kV柳柳线温岗西土地治理35#公变	200	0	160	160.00	160.00
1378	南阳镇平	10kV柳柳线温岗大水沟公变	100	25.46	80	54.54	54.54
1379	南阳镇平	10kV新魏线大李庄公变	160	13.42	128	106.53	106.53
1380	南阳镇平	10kV柳柳线辛集村辛集1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1381	南阳镇平	10kV柳遮线白沟6#公变	100	10.2	80	69.80	69.80
1382	南阳镇平	10kV新魏线梁家2#公变	100	10.34	80	69.66	69.66
1383	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理28#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
1384	南阳镇平	10kV新柳线倒流河公变	160	15.03	128	103.95	103.95
1385	南阳镇平	10kV柳张线中其营北3#公变	200	13.61	160	132.78	132.78
1386	南阳镇平	10kV新柳线稻谷田公变	200	8.95	160	142.10	142.10
1387	南阳镇平	10kV轩供四线魏营村1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1388	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1389	南阳镇平	10kV新雪线赵庄南公变	200	18.16	160	123.68	123.68
1390	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村吕岗1号机井公变	100	40.13	80	39.87	39.87
1391	南阳镇平	10kV新竺线毕家公变	80	27.53	64	41.98	41.98
1392	南阳镇平	10kV宝供四线铁匠庄公变	100	19.69	80	60.31	60.31
1393	南阳镇平	10kV柳遮线下庄河南公变	100	19.43	80	60.57	60.57
1394	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼村2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1395	南阳镇平	10kV轩供四线大田公变	30	0	24	24.00	24.00
1396	南阳镇平	10kV柳柳线西沟村西沟1号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1397	南阳镇平	10kV宝供四线灌上公变	100	15.42	80	64.58	64.58
1398	南阳镇平	10kV轩供四线高小庄公变	200	7.67	160	144.66	144.66
1399	南阳镇平	10kV柳遮线夏庄井井通公变	100	4.19	80	75.81	75.81
1400	南阳镇平	10kV柳柳线大吴庄公变	400	6.41	320	294.36	294.36
1401	南阳镇平	10kV新柳线小李庄公变	100	28.12	80	51.88	51.88
1402	南阳镇平	10kV柳遮线五岔沟公变	100	9.42	80	70.58	70.58
1403	南阳镇平	10kV柳遮线下庄南公变	125	14.76	100	81.55	81.55
1404	南阳镇平	10kV轩供一线中心岗公变	200	20.27	160	119.46	119.46

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1405	南阳镇平	10kV轩供一线梁洼2#公变	400	24.19	320	223.24	223.24
1406	南阳镇平	10kV柳柳线后洼公变	160	16.87	128	101.01	101.01
1407	南阳镇平	10kV新魏线山马庄公变	100	17.39	80	62.61	62.61
1408	南阳镇平	10kV宝供四线王沟2#公变	200	9.75	160	140.50	140.50
1409	南阳镇平	10kV新魏线桑树湾公变	100	21.64	80	58.36	58.36
1410	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄南公变	200	19.58	160	120.84	120.84
1411	南阳镇平	10kV柳柳线辛集公变	200	13	160	134.00	134.00
1412	南阳镇平	10kV轩供四线梁洼公变	400	7.04	320	291.84	291.84
1413	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄南公变	500	23.99	400	280.05	280.05
1414	南阳镇平	10kV柳柳线刘洼北土地治理013#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
1415	南阳镇平	10kV柳遮线白沟提灌站公变	50	2.54	40	38.73	38.73
1416	南阳镇平	10kV新柳线文化广场公变	200	29.9	160	100.20	100.20
1417	南阳镇平	10kV轩供四线东魏营村3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1418	南阳镇平	10kV新柳线李老庄3#公变	100	12.53	80	67.47	67.47
1419	南阳镇平	10kV宝供四线范营村2#机井公变	100	3.34	80	76.66	76.66
1420	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗村2号机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1421	南阳镇平	10kV轩供一线张湾村1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1422	南阳镇平	10kV柳供线中其营3#公变	200	19.38	160	121.24	121.24
1423	南阳镇平	10kV新魏线大陈庄公变	200	10.82	160	138.36	138.36
1424	南阳镇平	10kV新柳线杜院公变	200	10.28	160	139.44	139.44
1425	南阳镇平	10kV柳遮线白沟北公变	200	4.52	160	150.96	150.96
1426	南阳镇平	10kV柳张线苏庄村沙河公变	200	10.9	160	138.20	138.20
1427	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理23#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1428	南阳镇平	10kV柳柳线大湖村土地治理27#公变	200	1.12	160	157.76	157.76
1429	南阳镇平	10kV宝供四线马庄赵营公变	200	8.43	160	143.14	143.14
1430	南阳镇平	10kV柳柳线大湖东公变	100	15.08	80	64.92	64.92
1431	南阳镇平	10kV轩供四线杨庄5#公变	200	0	160	160.00	160.00
1432	南阳镇平	10kV新柳线胡家路口2#公变	100	34.51	80	45.49	45.49
1433	南阳镇平	10kV新柳线张俺3#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
1434	南阳镇平	10kV柳遮线常营南公变	100	38.75	80	41.25	41.25
1435	南阳镇平	10kV柳张线大苏庄土地治理17#公变	200	0	160	160.00	160.00
1436	南阳镇平	10kV柳柳线寺南庄公变	100	9.51	80	70.49	70.49
1437	南阳镇平	10kV新柳线肖庄东公变	200	24.6	160	110.80	110.80
1438	南阳镇平	10kV轩供四线陈善岗新庄公变	200	12	160	136.00	136.00
1439	南阳镇平	10kV柳柳线吕岗2#公变	200	9.11	160	141.78	141.78
1440	南阳镇平	10kV新魏线付营村付营2#机井公变	100	7.43	80	72.57	72.57
1441	南阳镇平	10kV柳柳线西岗白沟2#公变	200	9.29	160	141.42	141.42
1442	南阳镇平	10kV柳柳线小湖2#公变	200	4.49	160	151.02	151.02
1443	南阳镇平	10kV轩供一线罗庄公变	400	16.71	320	253.16	253.16
1444	南阳镇平	10kV柳柳线柳泉公变	200	10.52	160	138.96	138.96
1445	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北公变	400	22.76	320	228.96	228.96
1446	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄9#公变	315	17.1	252	198.14	198.14
1447	南阳镇平	10kV佛件线贺庄25#公变	400	14.35	320	262.60	262.60
1448	南阳镇平	10kV佛平线新村18#公变	400	36.36	320	174.56	174.56
1449	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村19#公变	400	20.82	320	236.72	236.72
1450	南阳镇平	10kV寨供六线李营7#公变	200	33.69	160	92.62	92.62
1451	南阳镇平	10kV涅玉线李营东公变	315	28.84	252	161.15	161.15

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1452	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区1#公变	500	29.58	400	252.10	252.10
1453	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中公变	500	20.87	400	295.65	295.65
1454	南阳镇平	10kV佛平线李营5#公变	200	18.96	160	122.08	122.08
1455	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄24#公变	500	43.81	400	180.95	180.95
1456	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾南公变	315	57.67	252	70.34	70.34
1457	南阳镇平	10kV佛件线榆树庄6#公变	500	17.84	400	310.80	310.80
1458	南阳镇平	10kV寨供三线尚营3#公变	200	33.66	160	92.68	92.68
1459	南阳镇平	10kV寨供六线李营南3#公变	250	25.54	200	136.15	136.15
1460	南阳镇平	10kV寨供三线乡直西1#公变	400	39.83	320	160.68	160.68
1461	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村2#公变	400	55.75	320	97.00	97.00
1462	南阳镇平	10kV佛云线盘坡村魏家庄公变	200	2.82	160	154.36	154.36
1463	南阳镇平	10kV佛社线乡直东公变	500	26.68	400	266.60	266.60
1464	南阳镇平	10kV涅石线贺庄10#公变	630	31.83	504	303.47	303.47
1465	南阳镇平	10kV寨供六线李营北公变	500	16.32	400	318.40	318.40
1466	南阳镇平	10kV佛供线马洼公变	400	27.42	320	210.32	210.32
1467	南阳镇平	10kV佛云线坡根村寺门公变	200	3.36	160	153.28	153.28
1468	南阳镇平	10kV佛云线砂岗公变	315	40.97	252	122.94	122.94
1469	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨东公变	200	53.14	160	53.72	53.72
1470	南阳镇平	10kV佛件线马洼2#公变	200	30.18	160	99.64	99.64
1471	南阳镇平	10kV官石线后地南公变	200	21.39	160	117.22	117.22
1472	南阳镇平	10kV佛件线贺庄19#公变	500	21.63	400	291.85	291.85
1473	南阳镇平	10kV佛社线贺庄公变	400	17.58	320	249.68	249.68
1474	南阳镇平	10kV佛件线贺家公变	200	6.13	160	147.74	147.74
1475	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄新村9#公变	500	27.4	400	263.00	263.00
1476	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北公变	500	16.37	400	318.15	318.15
1477	南阳镇平	10kV官石线大件营公变	250	23.88	200	140.30	140.30
1478	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖公变	315	5.18	252	235.68	235.68
1479	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村1号公变	400	30.42	320	198.32	198.32
1480	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东4#公变	500	19.53	400	302.35	302.35
1481	南阳镇平	10kV寨供二线乔营东3#公变	200	49.84	160	60.32	60.32
1482	南阳镇平	10kV寨供一线贺营北公变	315	35.94	252	138.79	138.79
1483	南阳镇平	10kV佛北线赵湾7#公变	200	10.34	160	139.32	139.32
1484	南阳镇平	10kV佛云线赵湾井井通1#公变	100	0.79	80	79.21	79.21
1485	南阳镇平	10kV寨供一线贺营南1#公变	315	29.43	252	159.30	159.30
1486	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄23#公变	400	25.28	320	218.88	218.88
1487	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村党湾1公变	200	15.31	160	129.38	129.38
1488	南阳镇平	10kV寨供六线李营西1#公变	315	33.68	252	145.91	145.91
1489	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村东5#公变	500	14.18	400	329.10	329.10
1490	南阳镇平	10kV佛北线仝湾1#公变	200	19.78	160	120.44	120.44
1491	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨北公变	200	51.29	160	57.42	57.42
1492	南阳镇平	10kV涅石线马洼5#公变	315	38.81	252	129.75	129.75
1493	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄16#公变	315	57.64	252	70.43	70.43
1494	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄3#公变	500	15.64	400	321.80	321.80
1495	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄15#公变	500	28.96	400	255.20	255.20
1496	南阳镇平	10kV佛件线榆树庄姚营公变	400	22.1	320	231.60	231.60
1497	南阳镇平	10kV涅石线马洼3#公变	400	23.91	320	224.36	224.36
1498	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东2#公变	500	34.32	400	228.40	228.40

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1499	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西岗公变	200	62.02	160	35.96	35.96
1500	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北2#公变	315	19.24	252	191.39	191.39
1501	南阳镇平	10kV佛什线乔营西公变	400	27.13	320	211.48	211.48
1502	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺南公变	500	31.17	400	244.15	244.15
1503	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾南公变	400	18.37	320	246.52	246.52
1504	南阳镇平	10kV寨供一线平地山公变	200	9.27	160	141.46	141.46
1505	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄7#公变	315	33.42	252	146.73	146.73
1506	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄公变	400	21.96	320	232.16	232.16
1507	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东公变	630	27.26	504	332.26	332.26
1508	南阳镇平	10kV佛什线贺营南公变	315	60	252	63.00	63.00
1509	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄井井通2#公变(机井)	100	15.41	80	64.59	64.59
1510	南阳镇平	10kV寨供一线田庄西公变	200	43.3	160	73.40	73.40
1511	南阳镇平	10kV佛云线坡根村岭东公变	160	7.12	128	116.61	116.61
1512	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠4#公变	200	33.63	160	92.74	92.74
1513	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼公变	250	20.78	200	148.05	148.05
1514	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村石屋沟公变	200	13.16	160	133.68	133.68
1515	南阳镇平	10kV佛北线赵湾1公变	400	14.04	320	263.84	263.84
1516	南阳镇平	10kV寨供六线李营南公变	500	23.95	400	280.25	280.25
1517	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺4#公变	315	27.62	252	165.00	165.00
1518	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村吕湾公变	315	24.65	252	174.35	174.35
1519	南阳镇平	10kV寨供六线李营西公变	315	39.92	252	126.25	126.25
1520	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西2#公变	200	56.91	160	46.18	46.18
1521	南阳镇平	10kV佛什线罗坑公变	500	17.72	400	311.40	311.40
1522	南阳镇平	10kV佛什线韩冲3#公变	200	12.01	160	135.98	135.98
1523	南阳镇平	10kV佛北线张沟6#公变	200	7.41	160	145.18	145.18
1524	南阳镇平	10kV佛北线张湾1#公变	315	50.76	252	92.11	92.11
1525	南阳镇平	10kV官石线大什营开发公变	160	25.83	128	86.67	86.67
1526	南阳镇平	10kV佛供线马洼中公变	200	29.96	160	100.08	100.08
1527	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西2#公变	200	22.66	160	114.68	114.68
1528	南阳镇平	10kV佛社线镇政府3#公变	315	28.21	252	163.14	163.14
1529	南阳镇平	10kV寨供二线大什营村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1530	南阳镇平	10kV佛北线赵湾5#公变	200	44.26	160	71.48	71.48
1531	南阳镇平	10kV寨供二线姚营5#公变	315	26.53	252	168.43	168.43
1532	南阳镇平	10kV佛云线砂岗西公变	200	27.77	160	104.46	104.46
1533	南阳镇平	10kV寨供六线李营南2#公变	400	22.49	320	230.04	230.04
1534	南阳镇平	10kV佛什线马洼9#公变	400	0	320	320.00	320.00
1535	南阳镇平	10kV佛云线砂岗康冲公变	160	29.91	128	80.14	80.14
1536	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼4#公变	200	39.2	160	81.60	81.60
1537	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村6#公变	250	44.9	200	87.75	87.75
1538	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨南公变	200	65.76	160	28.48	28.48
1539	南阳镇平	10kV佛供线贺庄13#公变	315	47.02	252	103.89	103.89
1540	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺开发区3#公变	500	32.72	400	236.40	236.40
1541	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西1#公变	315	11.83	252	214.74	214.74
1542	南阳镇平	10kV佛平线单营6#公变	315	50.91	252	91.63	91.63
1543	南阳镇平	10kV佛社线贺庄20#公变	500	23.45	400	282.75	282.75
1544	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄东2#公变	200	46.33	160	67.34	67.34
1545	南阳镇平	10kV佛供线马洼7#公变	200	17.08	160	125.84	125.84

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1546	南阳镇平	10kV佛云线砂岗村陆家沟公变	200	13.21	160	133.58	133.58
1547	南阳镇平	10kV佛云线砂岗1#公变	200	11.9	160	136.20	136.20
1548	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委5#公变	400	0	320	320.00	320.00
1549	南阳镇平	10kV寨供二线后地西公变台区	200	28.42	160	103.16	103.16
1550	南阳镇平	10kV涅玉线李营东3#公变(机井)	100	8.35	80	71.65	71.65
1551	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄西公变	200	43.64	160	72.72	72.72
1552	南阳镇平	10kV佛云线岭东2#公变	160	1.98	128	124.83	124.83
1553	南阳镇平	10kV寨供二线乔营西3#公变	200	50	160	60.00	60.00
1554	南阳镇平	10kV佛北线党湾3#公变	200	12.73	160	134.54	134.54
1555	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东2#公变	400	17.05	320	251.80	251.80
1556	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺12#公变	400	30.03	320	199.88	199.88
1557	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄8#公变	315	8.54	252	225.10	225.10
1558	南阳镇平	10kV佛社线贺庄西1#公变	400	12.23	320	271.08	271.08
1559	南阳镇平	10kV寨供一线罗坑西公变	200	47.63	160	64.74	64.74
1560	南阳镇平	10kV佛平线单营北公变	160	30.41	128	79.34	79.34
1561	南阳镇平	10kV寨供六线李营北3#公变	315	35.85	252	139.07	139.07
1562	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村7#公变	400	28.58	320	205.68	205.68
1563	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾中2#公变	100	53.19	80	26.81	26.81
1564	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东2#公变	200	42.63	160	74.74	74.74
1565	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村东3#公变	315	55.91	252	75.88	75.88
1566	南阳镇平	10kV官石线大仵营村2#公变	315	13.72	252	208.78	208.78
1567	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西2#公变	200	29.19	160	101.62	101.62
1568	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼5#公变	200	66.3	160	27.40	27.40
1569	南阳镇平	10kV寨供一线姚营1#公变	315	49.12	252	97.27	97.27
1570	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨西1#公变	400	27.16	320	211.36	211.36
1571	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村4#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1572	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖东公变	200	22.57	160	114.86	114.86
1573	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺开发区2#公变	500	29.91	400	250.45	250.45
1574	南阳镇平	10kV官石线小仵营公变	315	37.85	252	132.77	132.77
1575	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄东公变	400	37.05	320	171.80	171.80
1576	南阳镇平	10kV佛平线单营8#公变	400	18.79	320	244.84	244.84
1577	南阳镇平	10kV佛社线乡直东1#公变	315	27.39	252	165.72	165.72
1578	南阳镇平	10kV寨供六线尚营公变	400	16.73	320	253.08	253.08
1579	南阳镇平	10kV寨供六线李营6#公变	200	43.1	160	73.80	73.80
1580	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1581	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1582	南阳镇平	10kV涅石线姜营4#公变	315	43.42	252	115.23	115.23
1583	南阳镇平	10kV寨供三线石玉湾2#公变	200	36.75	160	86.50	86.50
1584	南阳镇平	10kV佛云线盘坡2#公变	315	3.97	252	239.49	239.49
1585	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨南公变	315	53.96	252	82.03	82.03
1586	南阳镇平	10kV佛北线赵湾9#公变	400	51.19	320	115.24	115.24
1587	南阳镇平	10kV寨供一线曹营南公变	500	36.34	400	218.30	218.30
1588	南阳镇平	10kV佛北线全家岭1公变	80	10.93	64	55.26	55.26
1589	南阳镇平	10kV官石线小仵营2#公变	200	58.19	160	43.62	43.62
1590	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄东公变	315	23.51	252	177.94	177.94
1591	南阳镇平	10kV寨供三线贺营5#公变	315	36.69	252	136.43	136.43
1592	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村2#机井公变	80	19.96	64	48.03	48.03

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1593	南阳镇平	10kV佛仵线十里坡1#公变	200	9.09	160	141.82	141.82
1594	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾2#公变	200	34.08	160	91.84	91.84
1595	南阳镇平	10kV佛平线单营9#公变	250	27.94	200	130.15	130.15
1596	南阳镇平	10kV寨供一线曹营1#公变	315	36.94	252	135.64	135.64
1597	南阳镇平	10kV寨供二线姚营3#公变	400	33.97	320	184.12	184.12
1598	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村曹营公变	500	41.46	400	192.70	192.70
1599	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村党湾2#公变	200	11.23	160	137.54	137.54
1600	南阳镇平	10kV寨供三线玉佛桥西公变	400	32.59	320	189.64	189.64
1601	南阳镇平	10kV佛云线坡根3#公变	100	14.05	80	65.95	65.95
1602	南阳镇平	10kV寨供三线石玉湾公变	400	37.1	320	171.60	171.60
1603	南阳镇平	10kV官石线小东营公变	200	20.2	160	119.60	119.60
1604	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村宋湾公变	200	8.18	160	143.64	143.64
1605	南阳镇平	10kV佛仵线韩冲苏家公变	200	9.68	160	140.64	140.64
1606	南阳镇平	10kV佛云线盘坡5号公变	200	13.59	160	132.82	132.82
1607	南阳镇平	10kV佛仵线韩冲公变	200	36.07	160	87.86	87.86
1608	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺村公变	500	27.39	400	263.05	263.05
1609	南阳镇平	10kV官石线后地北公变	315	18.84	252	192.65	192.65
1610	南阳镇平	10kV佛仵线榆树庄3#公变	500	52.21	400	138.95	138.95
1611	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委公变	400	22.08	320	231.68	231.68
1612	南阳镇平	全湾公用变柱上变压器	200	33.88	160	92.24	92.24
1613	南阳镇平	寨供三线石佛寺镇石佛寺村民委员会	315	26.51	252	168.49	168.49
1614	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟村里沟自然村公变	200	11.93	160	136.14	136.14
1615	南阳镇平	10kV寨供三线老毕庄村委3#公变	400	24.77	320	220.92	220.92
1616	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东公变	500	26.12	400	269.40	269.40
1617	南阳镇平	10kV寨供一线田庄东公变	315	30.17	252	156.96	156.96
1618	南阳镇平	10kV寨供三线镇直南公变	500	32.36	400	238.20	238.20
1619	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠公变	400	26.92	320	212.32	212.32
1620	南阳镇平	10kV佛北线马隐店1#公变	250	13.57	200	166.08	166.08
1621	南阳镇平	10kV佛云线盘坡村张家庄公变	160	6.02	128	118.37	118.37
1622	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾公变	315	33.07	252	147.83	147.83
1623	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村5#公变	315	37.94	252	132.49	132.49
1624	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄3#公变	500	16.18	400	319.10	319.10
1625	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄12#公变	315	46.96	252	104.08	104.08
1626	南阳镇平	10kV佛北线马隐店公变	315	30.73	252	155.20	155.20
1627	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄晓正1#公变	315	30.21	252	156.84	156.84
1628	南阳镇平	10kV佛仵线姚营公变	500	18.88	400	305.60	305.60
1629	南阳镇平	10kV佛云线砂岗村石北岗公变	200	9.68	160	140.64	140.64
1630	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄新村10#公变	250	18.7	200	153.25	153.25
1631	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨西公变	400	22.76	320	228.96	228.96
1632	南阳镇平	10kV寨供三线玉雕湾3#公变	315	46.28	252	106.22	106.22
1633	南阳镇平	10kV寨供一线曹营西公变	200	56.88	160	46.24	46.24
1634	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺西1#公变	500	4.83	400	375.85	375.85
1635	南阳镇平	10kV佛仵线贺家2#公变	200	28.21	160	103.58	103.58
1636	南阳镇平	10kV佛平线魏湾16#公变	315	21.51	252	184.24	184.24
1637	南阳镇平	10kV佛平线单营5#公变	400	26	320	216.00	216.00
1638	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄2#公变	315	111.93	252	-100.58	-100.58
1639	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾北公变	315	32.94	252	148.24	148.24

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1640	南阳镇平	10kV佛件线乔营四龙庙公变	315	32.66	252	149.12	149.12
1641	南阳镇平	10kV佛件线贺庄9#公变	500	21.69	400	291.55	291.55
1642	南阳镇平	10kV涅石线贺庄30#公变	100	5.45	80	74.55	74.55
1643	南阳镇平	10kV佛社线乡直北公变	500	25.74	400	271.30	271.30
1644	南阳镇平	10kV佛云线仝堂南公变	200	23.26	160	113.48	113.48
1645	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直东2#公变	500	22.63	400	286.85	286.85
1646	南阳镇平	10kV佛件线姚营2#公变	630	15.27	504	407.80	407.80
1647	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西1#公变	500	12.14	400	339.30	339.30
1648	南阳镇平	10kV官石线小东营东公变	315	21.96	252	182.83	182.83
1649	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟3#公变	315	16.08	252	201.35	201.35
1650	南阳镇平	10kV寨供二线姚营6#公变	200	40.86	160	78.28	78.28
1651	南阳镇平	10kV佛北线马隐店3#公变	315	34.52	252	143.26	143.26
1652	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟1#公变	315	16.09	252	201.32	201.32
1653	南阳镇平	10kV佛件线乔营西1#公变	315	28.86	252	161.09	161.09
1654	南阳镇平	10kV佛件线乔营东1#公变	400	39.6	320	161.60	161.60
1655	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄21#公变	315	38.14	252	131.86	131.86
1656	南阳镇平	10kV佛社线乡直西公变	500	25.68	400	271.60	271.60
1657	南阳镇平	10kV佛平线镇直北公变	400	24.71	320	221.16	221.16
1658	南阳镇平	10kV佛件线榆树庄5#公变	315	35.41	252	140.46	140.46
1659	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西1#公变	315	36.51	252	136.99	136.99
1660	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄22#公变	315	15.96	252	201.73	201.73
1661	南阳镇平	10kV佛云线坡根北公变	315	7.28	252	229.07	229.07
1662	南阳镇平	10kV佛件线马洼东公变	315	23.06	252	179.36	179.36
1663	南阳镇平	10kV寨供二线乔营南公变	200	29.3	160	101.40	101.40
1664	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村1#机井公变	80	6.29	64	58.97	58.97
1665	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村8#公变	500	21.05	400	294.75	294.75
1666	南阳镇平	10kV佛社线乡直西2#公变	400	17.84	320	248.64	248.64
1667	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺开发区4#公变	500	18.91	400	305.45	305.45
1668	南阳镇平	10kV佛云线黄棟崖2#公变	315	2.42	252	244.38	244.38
1669	南阳镇平	10kV佛北线马隐店5#公变	200	22.84	160	114.32	114.32
1670	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄村委门口公变	315	29.38	252	159.45	159.45
1671	南阳镇平	10kV佛云线黄棟崖西公变	100	12.39	80	67.61	67.61
1672	南阳镇平	10kV佛件线乔营东公变	315	26.33	252	169.06	169.06
1673	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄西公变	315	36.26	252	137.78	137.78
1674	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄8#公变	400	43.67	320	145.32	145.32
1675	南阳镇平	10kV佛云线盘坡6号公变	315	2.84	252	243.05	243.05
1676	南阳镇平	10kV佛云线坡根村木兰庄公变	30	19.78	24	18.07	18.07
1677	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村九龙沟公变	200	31.56	160	96.88	96.88
1678	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄北公变	200	79.79	160	0.42	0.42
1679	南阳镇平	10kV佛北线赵湾6#公变	400	41.9	320	152.40	152.40
1680	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺11#公变	315	44.29	252	112.49	112.49
1681	南阳镇平	10kV佛北线赵湾2#公变	200	28.31	160	103.38	103.38
1682	南阳镇平	10kV寨供二线罗坑2#公变	400	19.18	320	243.28	243.28
1683	南阳镇平	10kV佛供线石佛寺7#公变	315	31.37	252	153.18	153.18
1684	南阳镇平	10kV寨供一线乔营东2#公变	200	32.78	160	94.44	94.44
1685	南阳镇平	10kV涅玉线李营东2#公变	400	9.33	320	282.68	282.68
1686	南阳镇平	10kV佛北线宋湾2#公变	200	7.7	160	144.60	144.60

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1687	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄17#公变	500	29.84	400	250.80	250.80
1688	南阳镇平	10kV佛北线马隐店王湾公变	315	22.67	252	180.59	180.59
1689	南阳镇平	10kV佛云线砂岗3#公变	315	14.94	252	204.94	204.94
1690	南阳镇平	10kV佛社线乡直北1#公变	400	38.34	320	166.64	166.64
1691	南阳镇平	10kV佛云线盘坡公变	315	2.29	252	244.79	244.79
1692	南阳镇平	10kV佛云线全堂开发区公变	200	12.5	160	135.00	135.00
1693	南阳镇平	10kV官石线小东营南公变	200	29.12	160	101.76	101.76
1694	南阳镇平	10kV寨供一线贾寨西公变	160	46.92	128	52.93	52.93
1695	南阳镇平	10kV佛社线镇政府5#公变	315	20.7	252	186.80	186.80
1696	南阳镇平	10kV涅石线姜营南公变	400	24.9	320	220.40	220.40
1697	南阳镇平	10kV佛社线贺庄姜营3#公变	315	27.14	252	166.51	166.51
1698	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1699	南阳镇平	10kV涅石线贺庄苏庄公变	315	23.96	252	176.53	176.53
1700	南阳镇平	10kV佛北线石屋沟2#公变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
1701	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村委公变	200	31.39	160	97.22	97.22
1702	南阳镇平	10kV佛平线玉雕湾公变	315	25.77	252	170.82	170.82
1703	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨大理石公变	400	64.92	320	60.32	60.32
1704	南阳镇平	10kV寨供一线贺营开发区公变	315	38.79	252	129.81	129.81
1705	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村张沟公变	100	10.12	80	69.88	69.88
1706	南阳镇平	10kV佛北线马隐店村张湾公变	400	33.16	320	187.36	187.36
1707	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄2#公变	500	40.54	400	197.30	197.30
1708	南阳镇平	老毕庄新村3#	315	27.46	252	165.50	165.50
1709	南阳镇平	10kV佛北线赵湾东公变	400	24.58	320	221.68	221.68
1710	南阳镇平	10kV佛云线全堂公变	200	9.52	160	140.96	140.96
1711	南阳镇平	10kV寨供三线贺营东1#公变	400	32.25	320	191.00	191.00
1712	南阳镇平	老毕庄村部	500	19.5	400	302.50	302.50
1713	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺镇直西公变	315	24.88	252	173.63	173.63
1714	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾东公变	630	30.06	504	314.62	314.62
1715	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄6#公变	315	26.49	252	168.56	168.56
1716	南阳镇平	10kV佛什线十里坡公变	250	16.76	200	158.10	158.10
1717	南阳镇平	10kV佛社线坡根西公变	250	16.63	200	158.43	158.43
1718	南阳镇平	10kV佛什线贺庄东3#公变	400	28.39	320	206.44	206.44
1719	南阳镇平	10kV官石线大仵营北公变	200	30.96	160	98.08	98.08
1720	南阳镇平	10kV佛什线韩冲4#公变	200	7.3	160	145.40	145.40
1721	南阳镇平	10kV涅玉线李营北2#公变	400	27.68	320	209.28	209.28
1722	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾桥头公变	250	31.87	200	120.33	120.33
1723	南阳镇平	10kV佛平线镇直北1#公变	315	54.79	252	79.41	79.41
1724	南阳镇平	10kV寨供二线姚营中公变	200	29.09	160	101.82	101.82
1725	南阳镇平	10kV寨供一线乔营西2#公变	400	20.33	320	238.68	238.68
1726	南阳镇平	10kV佛供线贺庄东2#公变	200	49.97	160	60.06	60.06
1727	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1728	南阳镇平	10kV寨供六线李营1#公变	315	67.33	252	39.91	39.91
1729	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营西公变	200	2.06	160	155.88	155.88
1730	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠2#公变	200	23.66	160	112.68	112.68
1731	南阳镇平	10kV寨供一线平地山北公变	200	6.31	160	147.38	147.38
1732	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺6#公变	500	26.83	400	265.85	265.85
1733	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东3#公变	400	17.81	320	248.76	248.76

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1734	南阳镇平	10kV佛平线单营7#公变	315	33.75	252	145.69	145.69
1735	南阳镇平	10kV寨供三线尚营2#公变	315	35.4	252	140.49	140.49
1736	南阳镇平	10kV涅石线贺庄18#公变	315	37.59	252	133.59	133.59
1737	南阳镇平	10kV佛北线全家岭村张沟3#公变	160	11.39	128	109.78	109.78
1738	南阳镇平	10kV官石线后地北1#公变	200	13.87	160	132.26	132.26
1739	南阳镇平	10kV佛云线全堂2#公变	200	8.83	160	142.34	142.34
1740	南阳镇平	10kV佛平线石佛寺5#公变	500	16.86	400	315.70	315.70
1741	南阳镇平	10kV寨供一线姜沟公变	200	5.34	160	149.32	149.32
1742	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东6#公变	315	17.91	252	195.58	195.58
1743	南阳镇平	10kV涅石线马洼南公变	315	29.21	252	159.99	159.99
1744	南阳镇平	10kV佛北线王湾2#公变	315	14.27	252	207.05	207.05
1745	南阳镇平	10kV佛件线马洼10#公变	400	13.65	320	265.40	265.40
1746	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄南2#公变	400	15.46	320	258.16	258.16
1747	南阳镇平	10kV佛云线砂岗2#公变	200	8.63	160	142.74	142.74
1748	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村张庄公变	200	43.78	160	72.44	72.44
1749	南阳镇平	10kV寨供六线尚营4#公变	200	38.55	160	82.90	82.90
1750	南阳镇平	10kV涅玉线贺庄东5#公变	315	8.65	252	224.75	224.75
1751	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺开发区5#公变	315	20.38	252	187.80	187.80
1752	南阳镇平	10kV官石线大仵营南公变	315	26.49	252	168.56	168.56
1753	南阳镇平	10kV寨供二线榆树庄4#公变	315	63.5	252	51.98	51.98
1754	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄北公变	315	9.27	252	222.80	222.80
1755	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼2#公变	315	19.34	252	191.08	191.08
1756	南阳镇平	10kV寨供二线大仵营村2#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1757	南阳镇平	10kV佛社线贺庄西公变	315	30.24	252	156.74	156.74
1758	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺10#公变	400	23.2	320	227.20	227.20
1759	南阳镇平	10kV佛社线镇直西1#公变	315	45.45	252	108.83	108.83
1760	南阳镇平	10kV涅玉线苏寨东1#公变	200	44.42	160	71.16	71.16
1761	南阳镇平	10kV寨供一线平地山南1#公变	200	3.56	160	152.88	152.88
1762	南阳镇平	10kV佛件线韩冲2#公变	200	5.01	160	149.98	149.98
1763	南阳镇平	10kV佛平线单营4#公变	315	38.4	252	131.04	131.04
1764	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟2公变	315	13.4	252	209.79	209.79
1765	南阳镇平	10kV寨供一线平地山村柳树沟公变	200	2.8	160	154.40	154.40
1766	南阳镇平	10kV涅石线贺庄5#公变	500	42.1	400	189.50	189.50
1767	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营2#公变	500	29.44	400	252.80	252.80
1768	南阳镇平	10kV佛社线镇政府2#公变	500	17.28	400	313.60	313.60
1769	南阳镇平	10kV涅玉线石佛寺村3#公变	200	0.37	160	159.26	159.26
1770	南阳镇平	10kV涅石线石佛寺村2#公变	315	32.44	252	149.81	149.81
1771	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨东公变	400	21.43	320	234.28	234.28
1772	南阳镇平	10kV佛平线单营1公变	630	14.89	504	410.19	410.19
1773	南阳镇平	10kV佛云线老毕庄东公变	400	17.24	320	251.04	251.04
1774	南阳镇平	10kV佛北线老毕庄公变	500	14.89	400	325.55	325.55
1775	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾西公变	500	14.97	400	325.15	325.15
1776	南阳镇平	10kV寨供一线平地山南公变	200	7.74	160	144.52	144.52
1777	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄单营3#公变	400	38.13	320	167.48	167.48
1778	南阳镇平	10kV寨供三线石佛寺西公变	630	28.98	504	321.43	321.43
1779	南阳镇平	10kV涅石线贺庄26#公变	400	17.97	320	248.12	248.12
1780	南阳镇平	10kV涅石线马洼8#公变	200	26.46	160	107.08	107.08

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1781	南阳镇平	10kV佛社线镇政府公变	630	16.92	504	397.40	397.40
1782	南阳镇平	10kV佛北线马隐店2#公变	250	38.07	200	104.83	104.83
1783	南阳镇平	10kV佛云线全堂3#公变	200	5.33	160	149.34	149.34
1784	南阳镇平	10kV官石线后地东公变	200	18.98	160	122.04	122.04
1785	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺东2#公变	630	46.94	504	208.28	208.28
1786	南阳镇平	10kV佛北线赵湾村陆湾公变	315	14.51	252	206.29	206.29
1787	南阳镇平	10kV涅玉线贺庄东6#公变	315	25.06	252	173.06	173.06
1788	南阳镇平	10kV涅石线贺庄玉器厂门口公变	315	41.87	252	120.11	120.11
1789	南阳镇平	10kV佛件线马洼东2#公变	400	16.04	320	255.84	255.84
1790	南阳镇平	10kV佛平线老毕庄村委2#公变	400	25.77	320	216.92	216.92
1791	南阳镇平	赵湾村2号机井台区考核表(机井)	100	7.64	80	72.36	72.36
1792	南阳镇平	10kV佛件线马洼6#公变	315	14.6	252	206.01	206.01
1793	南阳镇平	10kV佛云线黄楝崖1#公变	500	2.39	400	388.05	388.05
1794	南阳镇平	10kV佛北线赵湾3#公变	200	22.9	160	114.20	114.20
1795	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄32#公变	400	11.63	320	273.48	273.48
1796	南阳镇平	10kV寨供三线榆树庄7#公变	200	60.22	160	39.56	39.56
1797	南阳镇平	10kV佛平线单营2#公变	315	26.53	252	168.43	168.43
1798	南阳镇平	10kV涅石线贺庄31#公变	315	23.66	252	177.47	177.47
1799	南阳镇平	10kV寨供一线杨沟公变	250	20.08	200	149.80	149.80
1800	南阳镇平	10kV寨供一线贺营西公变	200	16.99	160	126.02	126.02
1801	南阳镇平	10kV寨供一线贺营东公变	315	18.48	252	193.79	193.79
1802	南阳镇平	10kV寨供一线贺营中公变	160	27.06	128	84.70	84.70
1803	南阳镇平	10kV高王线卫生院门口公变	400	17.04	320	251.84	251.84
1804	南阳镇平	10kV高王线乡直2#公变	200	18.81	160	122.38	122.38
1805	南阳镇平	上裴营路口台区	200	10.59	160	138.82	138.82
1806	南阳镇平	10kV官社线街北2#公变	400	22.21	320	231.16	231.16
1807	南阳镇平	10kV官晁线大栗树南公变	400	21.37	320	234.52	234.52
1808	南阳镇平	10kV高王线小岗西公变	200	10.21	160	139.58	139.58
1809	南阳镇平	10kV官王线小潭庙公变	200	19.87	160	120.26	120.26
1810	南阳镇平	10kV官石线齐营东公变	100	27.86	80	52.14	52.14
1811	南阳镇平	10kV寨供七线甲林公变	160	41.12	128	62.21	62.21
1812	南阳镇平	10kV高王线刘半坡公变	100	14.56	80	65.44	65.44
1813	南阳镇平	吴营	200	17.96	160	124.08	124.08
1814	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东公变	200	27.82	160	104.36	104.36
1815	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发2#	100	8.24	80	71.76	71.76
1816	南阳镇平	10kV寨供八线铁场3#公变	250	26.93	200	132.68	132.68
1817	南阳镇平	10kV高王线姑坡2#公变	200	9.9	160	140.20	140.20
1818	南阳镇平	10kV官晁线山头营东公变	315	8.74	252	224.47	224.47
1819	南阳镇平	10kV官王线杨庙公变	200	11.19	160	137.62	137.62
1820	南阳镇平	10kV官晁线老张营北公变	200	20.59	160	118.82	118.82
1821	南阳镇平	10kV官社线官路河公变	160	20.73	128	94.83	94.83
1822	南阳镇平	10kV官石线贺堂北公变	200	16.79	160	126.42	126.42
1823	南阳镇平	10kV官王线靳营2#公变	200	28.33	160	103.34	103.34
1824	南阳镇平	10kV官王线靳营公变	200	22.38	160	115.24	115.24
1825	南阳镇平	10kV官晁线闫营公变	160	12.73	128	107.63	107.63
1826	南阳镇平	10kV高王线王岗乡郭杨营公变	315	6.43	252	231.75	231.75
1827	南阳镇平	10kV高王线西李庄郭家公变	100	16.96	80	63.04	63.04

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1828	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发4#变1	160	1.4	128	125.76	125.76
1829	南阳镇平	10kV官王线前裴营公变	160	15.92	128	102.53	102.53
1830	南阳镇平	10kV寨供八线铁场南公变	500	22.76	400	286.20	286.20
1831	南阳镇平	10kV官社线街南2#公变	250	35.3	200	111.75	111.75
1832	南阳镇平	10kV高王线鄢沟公变	200	20.03	160	119.94	119.94
1833	南阳镇平	10kV官社线街北1西公变	400	14.74	320	261.04	261.04
1834	南阳镇平	10kV官王线曹坡公变	200	13.03	160	133.94	133.94
1835	南阳镇平	10kV官王线千亿斤项目朱庄村1#机井公	100	0	80	80.00	80.00
1836	南阳镇平	10kV寨供六线王木匠3#公变	200	23.38	160	113.24	113.24
1837	南阳镇平	10kV寨供一线贺营村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1838	南阳镇平	10kV佛社线石佛寺北1#公变	400	26.68	320	213.28	213.28
1839	南阳镇平	10kV涅石线马洼4#公变	200	31.45	160	97.10	97.10
1840	南阳镇平	10kV寨供一线榆树庄村3#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1841	南阳镇平	10kV寨供一线魏湾村1#机井公变	80	0	64	64.00	64.00
1842	南阳镇平	10kV寨供六线苏寨北2#公变	200	37.4	160	85.20	85.20
1843	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄27#公变	315	27.88	252	164.18	164.18
1844	南阳镇平	10kV涅石线贺庄姜营公变	500	46.51	400	167.45	167.45
1845	南阳镇平	10kV寨供六线韩洼3#公变	200	19.77	160	120.46	120.46
1846	南阳镇平	10kV寨供四线贺庄4#公变	500	12.43	400	337.85	337.85
1847	南阳镇平	10kV佛北线王湾3#公变	200	87.08	160	-14.16	-14.16
1848	南阳镇平	10kV官王线董家公变	200	4.97	160	150.06	150.06
1849	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北2#公变	100	14.06	80	65.94	65.94
1850	南阳镇平	10kV官王线管家北公变(机井)	200	4.95	160	150.10	150.10
1851	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口东公变	200	68.6	160	22.80	22.80
1852	南阳镇平	10kV官王线竹园李东公变	200	13.74	160	132.52	132.52
1853	南阳镇平	10kV高王线大杨营公变	200	6.86	160	146.28	146.28
1854	南阳镇平	10kV高王线杨庄北公变	200	7.31	160	145.38	145.38
1855	南阳镇平	10kV官社线裴营北公变	200	24.86	160	110.28	110.28
1856	南阳镇平	10kV官王线南官家公变	200	11.8	160	136.40	136.40
1857	南阳镇平	10kV官王线慕营南公变	200	38.06	160	83.88	83.88
1858	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1859	南阳镇平	10kV官王线慕营村6#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1860	南阳镇平	10kV寨供七线甲林南2#公变	400	26.52	320	213.92	213.92
1861	南阳镇平	10kV官社线官路河南公变	200	6.39	160	147.22	147.22
1862	南阳镇平	10kV官晁线老张营村1#机井	100	7.25	80	72.75	72.75
1863	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄西公变	200	33.34	160	93.32	93.32
1864	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口北公变	400	34.33	320	182.68	182.68
1865	南阳镇平	10kV官石线贺坡西公变(机井)	50	0	40	40.00	40.00
1866	南阳镇平	10kV官社线后营北公变	200	10.28	160	139.44	139.44
1867	南阳镇平	10kV高王线李营公变	200	12.49	160	135.02	135.02
1868	南阳镇平	10kV高王线刘家公变	50	67.14	40	6.43	6.43
1869	南阳镇平	10kV高王线西李庄村部公变	200	0.91	160	158.18	158.18
1870	南阳镇平	马岗郭家台区	200	12.4	160	135.20	135.20
1871	南阳镇平	10kV官晁线大栗树公变	160	25.28	128	87.55	87.55
1872	南阳镇平	10kV寨供八线张营北2#公变	200	6.28	160	147.44	147.44
1873	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村14#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1874	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北西公变	200	8.64	160	142.72	142.72

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1875	南阳镇平	10kV官王线杨半坡公变	200	8.08	160	143.84	143.84
1876	南阳镇平	10kV官晁线时庄东1#公变	200	5.17	160	149.66	149.66
1877	南阳镇平	10kV官晁线汤营公变	200	21.04	160	117.92	117.92
1878	南阳镇平	10kV官社线后营公变	200	12.21	160	135.58	135.58
1879	南阳镇平	10kV官王线观户杨公变	160	19.18	128	97.31	97.31
1880	南阳镇平	10kV官社线药棉厂2公变	100	34.28	80	45.72	45.72
1881	南阳镇平	10kV官王线赵坡公变	200	7.09	160	145.82	145.82
1882	南阳镇平	10kV寨供八线高标准农田吕营村8#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
1883	南阳镇平	10kV官王线苏营公变	200	6.56	160	146.88	146.88
1884	南阳镇平	10kV高王线乡直南公变	200	16.84	160	126.32	126.32
1885	南阳镇平	靳营东台区	200	8.63	160	142.74	142.74
1886	南阳镇平	10kV官社线街北3#公变	250	27.15	200	132.13	132.13
1887	南阳镇平	10kV寨供八线张营北公变	200	34.92	160	90.16	90.16
1888	南阳镇平	10kV官晁线郭营东公变	200	15.46	160	129.08	129.08
1889	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东2#公变	400	25.48	320	218.08	218.08
1890	南阳镇平	10kV寨供八线张营南公变	200	35.03	160	89.94	89.94
1891	南阳镇平	10kV寨供八线裴营东公变	200	0	160	160.00	160.00
1892	南阳镇平	10kV官王线吴家公变	200	12.54	160	134.92	134.92
1893	南阳镇平	10kV官石线高标准农田半坡村7#机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
1894	南阳镇平	10kV高王线胡营开发区公变	200	11.75	160	136.50	136.50
1895	南阳镇平	10kV官晁线老张营4#公变	400	3.8	320	304.80	304.80
1896	南阳镇平	10kV官王线马岗3#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
1897	南阳镇平	10kV官王线慕营5#机井公变	200	1.41	160	157.18	157.18
1898	南阳镇平	苏营2#台区	200	8.08	160	143.84	143.84
1899	南阳镇平	10kV官社线街北4#公变	315	24.4	252	175.14	175.14
1900	南阳镇平	10kV官石线齐营西公变	315	31.14	252	153.91	153.91
1901	南阳镇平	胡营变压器	200	6.61	160	146.78	146.78
1902	南阳镇平	10kV官王线前裴营村部公变	315	4.58	252	237.57	237.57
1903	南阳镇平	10kV寨供五线罗营东公变	250	33.31	200	116.73	116.73
1904	南阳镇平	10kV高王线前砚台公变	250	9.7	200	175.75	175.75
1905	南阳镇平	10kV高王线西李庄烤烟厂公变	200	12.61	160	134.78	134.78
1906	南阳镇平	10kV官社线官桥寨南公变	315	13.91	252	208.18	208.18
1907	南阳镇平	10kV官王线竹园李2#公变	100	12.14	80	67.86	67.86
1908	南阳镇平	10kV寨供七线甲林北公变	200	37.13	160	85.74	85.74
1909	南阳镇平	10kV官社线镇直公变	500	34.73	400	226.35	226.35
1910	南阳镇平	10kV高王线供电所前公变	200	20.61	160	118.78	118.78
1911	南阳镇平	10kV高王线乡直3#公变	200	8.6	160	142.80	142.80
1912	南阳镇平	10kV官社线街南3#公变	400	14.59	320	261.64	261.64
1913	南阳镇平	10kV官晁线时庄公变	100	24.31	80	55.69	55.69
1914	南阳镇平	10kV官王线梁营学校公变	200	29.38	160	101.24	101.24
1915	南阳镇平	10kV高王线马营公变	200	12.24	160	135.52	135.52
1916	南阳镇平	10kV官社线官桥寨北公变	200	24.28	160	111.44	111.44
1917	南阳镇平	10kV高王线乡直公变	400	11.85	320	272.60	272.60
1918	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口公变	500	35.33	400	223.35	223.35
1919	南阳镇平	10kV寨供八线吕营南公变	250	20.37	200	149.08	149.08
1920	南阳镇平	10kV官社线高丘路口公变	315	16.08	252	201.35	201.35
1921	南阳镇平	10kV官晁线中户杨南公变	200	24.2	160	111.60	111.60

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1922	南阳镇平	10kV官社线街北1#公变	400	27.98	320	208.08	208.08
1923	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂北公变	315	32.88	252	148.43	148.43
1924	南阳镇平	10kV寨供七线朱营南公变	315	16.29	252	200.69	200.69
1925	南阳镇平	10kV高王线杨朝店公变	200	8.99	160	142.02	142.02
1926	南阳镇平	10kV官晁线草场吴西公变	400	13.16	320	267.36	267.36
1927	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井4#公变	100	0.05	80	79.95	79.95
1928	南阳镇平	10kV官晁线山头营村5#机井	100	0.05	80	79.95	79.95
1929	南阳镇平	10kV官晁线中户杨2#公变	100	0.02	80	79.98	79.98
1930	南阳镇平	10kV寨供八线吕营北2#公变	400	15.29	320	258.84	258.84
1931	南阳镇平	10kV官王线杜庄渠营2#公变	200	16.8	160	126.40	126.40
1932	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村11#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1933	南阳镇平	10kV寨供七线甲林西公变	200	31.4	160	97.20	97.20
1934	南阳镇平	10kV官晁线山头营村4#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1935	南阳镇平	10kV寨供八线王楼2#公变	200	35.87	160	88.26	88.26
1936	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北2#公变	200	13.75	160	132.50	132.50
1937	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村10#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1938	南阳镇平	10kV官石线高标准农田齐营村2#机井公	100	0	80	80.00	80.00
1939	南阳镇平	10kV官石线郝堂村机井1#公变	100	6.5	80	73.50	73.50
1940	南阳镇平	10kV官晁线闫营东公变	200	12.98	160	134.04	134.04
1941	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村8#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1942	南阳镇平	10kV官晁线老张营村21#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
1943	南阳镇平	小谭庙北	200	39.32	160	81.36	81.36
1944	南阳镇平	10kV官社线官桥寨1#公变	400	41.05	320	155.80	155.80
1945	南阳镇平	前裴营李岗台区	100	23.42	80	56.58	56.58
1946	南阳镇平	10kV高王线姑坡南公变	200	8.86	160	142.28	142.28
1947	南阳镇平	10kV官石线郝堂新村公变	200	4.16	160	151.68	151.68
1948	南阳镇平	10kV高王线前砚台2#公变	200	7.28	160	145.44	145.44
1949	南阳镇平	10kV寨供八线裴营村17#机井公变	100	2.82	80	77.18	77.18
1950	南阳镇平	10kV官晁线齐营南公变	200	8.63	160	142.74	142.74
1951	南阳镇平	10kV高王线菜市街公变	200	23.45	160	113.10	113.10
1952	南阳镇平	10kV官晁线时庄北公变	200	25.96	160	108.08	108.08
1953	南阳镇平	10kV寨供八线张营东公变	200	55.77	160	48.46	48.46
1954	南阳镇平	10kV官社线高丘路口1#公变	250	43.57	200	91.08	91.08
1955	南阳镇平	胡营南台区	200	8.36	160	143.28	143.28
1956	南阳镇平	10kV高王线砚台村部公变	200	9.08	160	141.84	141.84
1957	南阳镇平	10kV官王线苏营南公变	200	7.95	160	144.10	144.10
1958	南阳镇平	10kV官晁线老张营3#公变	200	13.35	160	133.30	133.30
1959	南阳镇平	10kV寨供八线中户杨村15#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1960	南阳镇平	10kV高王线蒙小门前公变	400	41.18	320	155.28	155.28
1961	南阳镇平	10kV官王线慕营公变	250	28.29	200	129.28	129.28
1962	南阳镇平	10kV高王线管刘庄公变	200	5.47	160	149.06	149.06
1963	南阳镇平	10kV官社线官路河南东公变	200	8.06	160	143.88	143.88
1964	南阳镇平	10kV高王线杨庄公变	50	7.93	40	36.04	36.04
1965	南阳镇平	10kV寨供八线铁场北公变	400	29.7	320	201.20	201.20
1966	南阳镇平	10kV高王线白家公变	200	14.1	160	131.80	131.80
1967	南阳镇平	10kV高王线西李庄杨家公变	200	11.42	160	137.16	137.16
1968	南阳镇平	10kV高王线大顺岗公变	200	8.4	160	143.20	143.20

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

1969	南阳镇平	10kV高王线王岐家公变	100	5.28	80	74.72	74.72
1970	南阳镇平	10kV官晁线中户杨3#公变	200	21	160	118.00	118.00
1971	南阳镇平	魏岗台区	250	5	200	187.50	187.50
1972	南阳镇平	10kV官社线官路河北公变	200	23.39	160	113.22	113.22
1973	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村室公变	315	7.73	252	227.65	227.65
1974	南阳镇平	10kV官晁线郭营公变	400	9.07	320	283.72	283.72
1975	南阳镇平	10kV官王线慕营北公变	200	46.4	160	67.20	67.20
1976	南阳镇平	10kV官社线街北6#公变	200	25.41	160	109.18	109.18
1977	南阳镇平	10kV官晁线老张营村2#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
1978	南阳镇平	10kV官石线高标准农田街北二村3#机井	100	0	80	80.00	80.00
1979	南阳镇平	10kV官石线齐营北公变	200	13.52	160	132.96	132.96
1980	南阳镇平	10kV官社线官路河社区公变	200	8.19	160	143.62	143.62
1981	南阳镇平	10kV官王线杜庄公变	250	14.76	200	163.10	163.10
1982	南阳镇平	10kV官石线郝堂3#公变	100	5.69	80	74.31	74.31
1983	南阳镇平	10kV官晁线魏岗公变	160	23.33	128	90.67	90.67
1984	南阳镇平	10kV高王线张庄公变	100	23.77	80	56.23	56.23
1985	南阳镇平	10kV官王线杜庄渠营公变	200	12.7	160	134.60	134.60
1986	南阳镇平	10kV官晁线早元公变	200	23.71	160	112.58	112.58
1987	南阳镇平	10kV官王线圪辽河公变	200	7.25	160	145.50	145.50
1988	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂西公变	315	22.3	252	181.76	181.76
1989	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗公变	200	5	160	150.00	150.00
1990	南阳镇平	10kV高王线姑坡公变	200	18.07	160	123.86	123.86
1991	南阳镇平	10kV官石线郝坡公变	200	15.48	160	129.04	129.04
1992	南阳镇平	10kV官晁线山头营公变	200	9.83	160	140.34	140.34
1993	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官桥寨4#机井公变	100	7.37	80	72.63	72.63
1994	南阳镇平	10kV官王线杨家公变	200	4.85	160	150.30	150.30
1995	南阳镇平	10kV高王线乡直1#公变	400	13.26	320	266.96	266.96
1996	南阳镇平	10kV寨供八线张营东2#公变	100	0	80	80.00	80.00
1997	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发5#	100	0	80	80.00	80.00
1998	南阳镇平	10kV高王线西李庄公变	160	6.5	128	117.60	117.60
1999	南阳镇平	10kV官石线齐营西3#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2000	南阳镇平	10kV官晁线山头营1#公变	200	15.9	160	128.20	128.20
2001	南阳镇平	10kV官石线半坡公变	315	18.93	252	192.37	192.37
2002	南阳镇平	10kV官石线齐营村机井1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2003	南阳镇平	10kV寨供八线裴营南公变	200	18.94	160	122.12	122.12
2004	南阳镇平	10kV官社线街北5#公变	400	43.73	320	145.08	145.08
2005	南阳镇平	10kV官王线朱庄东公变	80	30.08	64	39.94	39.94
2006	南阳镇平	10kV官王线陈营公变	200	10.14	160	139.72	139.72
2007	南阳镇平	10kV官晁线郭庄公变	200	19.86	160	120.28	120.28
2008	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄公变	200	24.85	160	110.30	110.30
2009	南阳镇平	10kV高王线化栎树公变	80	13.11	64	53.51	53.51
2010	南阳镇平	10kV官晁线草场吴北公变	400	12.79	320	268.84	268.84
2011	南阳镇平	10kV寨供八线张营西公变	200	2.2	160	155.60	155.60
2012	南阳镇平	10kV官晁线大栗树西公变	400	17.88	320	248.48	248.48
2013	南阳镇平	10kV官社线街北北公变	400	9.86	320	280.56	280.56
2014	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘郝家公变	200	7.3	160	145.40	145.40
2015	南阳镇平	10kV官王线竹园李公变	200	34.92	160	90.16	90.16

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2016	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂南公变	315	33.87	252	145.31	145.31
2017	南阳镇平	10kV官社线街南西公变	200	32.74	160	94.52	94.52
2018	南阳镇平	10kV官石线曲寨公变	160	22.55	128	91.92	91.92
2019	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘北公变	200	6.78	160	146.44	146.44
2020	南阳镇平	10kV官晁线草场吴南公变	315	9.32	252	222.64	222.64
2021	南阳镇平	10kV寨供五线苏庄南公变	200	69.07	160	21.86	21.86
2022	南阳镇平	10kV高王线后砚台公变	200	15.25	160	129.50	129.50
2023	南阳镇平	10kV官王线马岗公变	250	11.45	200	171.38	171.38
2024	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北公变	200	14.05	160	131.90	131.90
2025	南阳镇平	10kV高王线阳安寺公变	200	17.26	160	125.48	125.48
2026	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井1#公变	100	0.12	80	79.88	79.88
2027	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘公变	100	16.73	80	63.27	63.27
2028	南阳镇平	10kV官王线王岗乡朱庄西公变	100	23.09	80	56.91	56.91
2029	南阳镇平	10kV官社线宅子杨公变	250	27.66	200	130.85	130.85
2030	南阳镇平	10kV寨供八线吕营北公变	400	16.39	320	254.44	254.44
2031	南阳镇平	10kV官王线农业综合开发3#	50	0	40	40.00	40.00
2032	南阳镇平	10kV寨供八线裴营公变	315	19.17	252	191.61	191.61
2033	南阳镇平	10kV寨供八线王楼公变	250	31.92	200	120.20	120.20
2034	南阳镇平	10kV官石线郝堂南公变	200	21.86	160	116.28	116.28
2035	南阳镇平	10kV寨供五线徐营公变	400	19.18	320	243.28	243.28
2036	南阳镇平	10kV官王线南管家村部公变	200	6.97	160	146.06	146.06
2037	南阳镇平	10kV高王线乡直西公变	200	40.67	160	78.66	78.66
2038	南阳镇平	10kV寨供五线罗营南公变	315	47.65	252	101.90	101.90
2039	南阳镇平	10kV官晁线中户杨北公变	200	22.92	160	114.16	114.16
2040	南阳镇平	10kV寨供八线大庙公变	315	27.39	252	165.72	165.72
2041	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东公变	160	17.87	128	99.41	99.41
2042	南阳镇平	10kV官社线刘楼公变	200	10.52	160	138.96	138.96
2043	南阳镇平	10kV高王线鄢沟南公变	250	10.74	200	173.15	173.15
2044	南阳镇平	10kV官王线朱庄公变	200	30.84	160	98.32	98.32
2045	南阳镇平	10kV寨供八线张营路口公变	200	43.73	160	72.54	72.54
2046	南阳镇平	10kV高王线东李庄公变	200	5.02	160	149.96	149.96
2047	南阳镇平	10kV官晁线山头营西公变	200	2.87	160	154.26	154.26
2048	南阳镇平	10kV官社线街南东公变	400	31.63	320	193.48	193.48
2049	南阳镇平	10kV高王线王岗乡直北2#公变	200	7.33	160	145.34	145.34
2050	南阳镇平	10kV官晁线中户杨赵庄公变	200	11.68	160	136.64	136.64
2051	南阳镇平	10kV高王线小郭家公变	50	39.51	40	20.25	20.25
2052	南阳镇平	10kV寨供八线梁堂北2#公变	200	10.37	160	139.26	139.26
2053	南阳镇平	10kV高王线胡营东公变	200	14.01	160	131.98	131.98
2054	南阳镇平	10kV官晁线寨子杨机井5#公变	100	8.74	80	71.26	71.26
2055	南阳镇平	10kV官王线马岗东公变	200	13.37	160	133.26	133.26
2056	南阳镇平	10kV官王线靳营7#机井公变	200	0.12	160	159.76	159.76
2057	南阳镇平	10kV官社线高标准农田街北一村6#机井	100	0	80	80.00	80.00
2058	南阳镇平	10kV官石线郝堂西公变	200	23.11	160	113.78	113.78
2059	南阳镇平	10kV官晁线大栗树东2#公变	200	10.38	160	139.24	139.24
2060	南阳镇平	10kV寨供七线朱营北公变	200	21.65	160	116.70	116.70
2061	南阳镇平	竹园李南台区	200	23.14	160	113.72	113.72
2062	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村16#机井	100	13.64	80	66.36	66.36

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2063	南阳镇平	10kV寨供八线时庄东2#公变	200	1.55	160	156.90	156.90
2064	南阳镇平	10kV官王线靳营北公变	200	20.9	160	118.20	118.20
2065	南阳镇平	10kV官晁线中户杨村9#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2066	南阳镇平	10kV官晁线汤营西公变	200	15.94	160	128.12	128.12
2067	南阳镇平	10kV官王线南管家北公变	200	6.59	160	146.82	146.82
2068	南阳镇平	10kV高王线黑龙岗北公变	200	30.15	160	99.70	99.70
2069	南阳镇平	10kV官晁线山头营村机井公变	100	23.43	80	56.57	56.57
2070	南阳镇平	曹家台区	100	29.47	80	50.53	50.53
2071	南阳镇平	10kV官晁线宅子杨村南公变	200	18.25	160	123.50	123.50
2072	南阳镇平	10kV高王线胡营2#公变	200	10.33	160	139.34	139.34
2073	南阳镇平	10kV高王线小杨营公变	200	14.45	160	131.10	131.10
2074	南阳镇平	10kV官石线半坡东公变	100	11.02	80	68.98	68.98
2075	南阳镇平	10kV官晁线早元东公变	200	15.01	160	129.98	129.98
2076	南阳镇平	10kV高王线厚碾盘西公变	250	4.7	200	188.25	188.25
2077	南阳镇平	10kV高王线创业园公变	400	18.58	320	245.68	245.68
2078	南阳镇平	10kV高王线乡直5#公变	200	13.36	160	133.28	133.28
2079	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村13#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2080	南阳镇平	10kV高王线鄢沟1#机井公变	100	0.62	80	79.38	79.38
2081	南阳镇平	10kV官石线高标准农田吕营村9#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2082	南阳镇平	10kV高王线花栎树南公变	100	18.77	80	61.23	61.23
2083	南阳镇平	10kV官王线千亿斤项目朱庄村2#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
2084	南阳镇平	10kV官社线刘楼东公变	200	8.18	160	143.64	143.64
2085	南阳镇平	10kV官晁线老张营西公变	200	26.15	160	107.70	107.70
2086	南阳镇平	10kV官晁线老张营南公变	315	43.05	252	116.39	116.39
2087	南阳镇平	10kV寨供八线大庙2#公变	100	43.3	80	36.70	36.70
2088	南阳镇平	10kV官王线杜庄4#机井公变	200	0.78	160	158.44	158.44
2089	南阳镇平	10kV高王线乡直4#公变	200	12.3	160	135.40	135.40
2090	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春村18#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2091	南阳镇平	10kV官王线慕营8#机井公变	200	0	160	160.00	160.00
2092	南阳镇平	10kV官晁线大栗树村7#机井	100	0	80	80.00	80.00
2093	南阳镇平	10kV高王线马营北公变	200	3.56	160	152.88	152.88
2094	南阳镇平	10kV官石线郝堂村高标准农田1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2095	南阳镇平	10kV官王线高标准农田余寨村3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2096	南阳镇平	10kV官晁线草场吴村12#机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2097	南阳镇平	10kV官晁线山头营2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2098	南阳镇平	10kV高王线郭杨营2#公变	200	10.64	160	138.72	138.72
2099	南阳镇平	寨供八线高标准农田张营村19#机井	100	0	80	80.00	80.00
2100	南阳镇平	寨供八线高标准农田吕营村10#机井	100	0.07	80	79.93	79.93
2101	南阳镇平	10kV官社线街南1#公变	500	32.08	400	239.60	239.60
2102	南阳镇平	10kV寨供八线张营公变	400	17.61	320	249.56	249.56
2103	南阳镇平	10kV寨供七线甲林南公变	315	39.2	252	128.52	128.52
2104	南阳镇平	10kV寨供八线杨芳春公变	200	17.85	160	124.30	124.30
2105	南阳镇平	10kV官晁线贾宋路口2#公变	200	29.49	160	101.02	101.02
2106	南阳镇平	10kV寨供一线关帝庙村关帝庙3#机井公变	100	0.11	80	79.89	79.89
2107	南阳镇平	10kV高卢线何营公变	200	15.62	160	128.76	128.76
2108	南阳镇平	10kV寨供四线陈岗东公变	200	12.62	160	134.76	134.76
2109	南阳镇平	10kV官曲线楼子王村楼子王2#机井1#公变	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2110	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼岗上公变	200	5.1	160	149.80	149.80
2111	南阳镇平	10kV枣供三线梁岗公变	200	13.16	160	133.68	133.68
2112	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺1#机井公	100	0.03	80	79.97	79.97
2113	南阳镇平	10kV高卢线田河公变	400	8.47	320	286.12	286.12
2114	南阳镇平	10kV枣供三线烂垠张公变	200	15.29	160	129.42	129.42
2115	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北公变	400	23.98	320	224.08	224.08
2116	南阳镇平	10kV枣供一线周岗公变	200	18.2	160	123.60	123.60
2117	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗东公变	400	8.34	320	286.64	286.64
2118	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙南公变	250	18.68	200	153.30	153.30
2119	南阳镇平	10kV卢供四线东湾公变	200	20.67	160	118.66	118.66
2120	南阳镇平	10kV官曲线开发区公变	200	79.5	160	1.00	1.00
2121	南阳镇平	10kV高卢线小何营公变	100	22.02	80	57.98	57.98
2122	南阳镇平	10kV枣供四线下户公变	200	10.53	160	138.94	138.94
2123	南阳镇平	10kV卢供四线刘半坡公变	80	13	64	53.60	53.60
2124	南阳镇平	10kV枣供三线袁营公变	200	12.74	160	134.52	134.52
2125	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗北公变	200	11.6	160	136.80	136.80
2126	南阳镇平	10kV卢供一线河东公变	200	8.23	160	143.54	143.54
2127	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树西孙河公变	200	10.88	160	138.24	138.24
2128	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营河北公变	400	5.99	320	296.04	296.04
2129	南阳镇平	10kV官曲线曲屯南公变	200	30.52	160	98.96	98.96
2130	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南公变	250	14.26	200	164.35	164.35
2131	南阳镇平	10kV卢供一线街北公变	400	40.83	320	156.68	156.68
2132	南阳镇平	10kV卢供四线马家南公变	100	16.55	80	63.45	63.45
2133	南阳镇平	10kV官卢线白龙庙李庄公变	100	19.64	80	60.36	60.36
2134	南阳镇平	10kV官曲线彭岗南2#公变	200	12.85	160	134.30	134.30
2135	南阳镇平	10kV枣供一线安洼公变	200	7.7	160	144.60	144.60
2136	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马井井台区	100	0	80	80.00	80.00
2137	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺公变	200	11.39	160	137.22	137.22
2138	南阳镇平	10kV枣供一线中张公变	200	7.16	160	145.68	145.68
2139	南阳镇平	10kV官卢线曹营南公变	200	13.03	160	133.94	133.94
2140	南阳镇平	10kV高卢线均刘沟公变	315	10.93	252	217.57	217.57
2141	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂9#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
2142	南阳镇平	10kV官石线高标准农田官路河村5#机井	100	0	80	80.00	80.00
2143	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官路河4#机井公	100	0	80	80.00	80.00
2144	南阳镇平	10kV官社线官路河东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2145	南阳镇平	10kV官社线宅子杨机井1#公变	100	24.75	80	55.25	55.25
2146	南阳镇平	10kV官社线高标准农田官桥寨5#机井公	100	0.09	80	79.91	79.91
2147	南阳镇平	10kV官晁线山头营村6#机井	100	0.02	80	79.98	79.98
2148	南阳镇平	10kV寨供八线吕营西公变	200	8.38	160	143.24	143.24
2149	南阳镇平	10kV寨供五线罗营北公变(机井)	200	55.22	160	49.56	49.56
2150	南阳镇平	10kV官晁线山头营南公变	200	0	160	160.00	160.00
2151	南阳镇平	10kV官晁线郭营南公变	200	20.72	160	118.56	118.56
2152	南阳镇平	10kV高王线东李庄北公变	200	9.87	160	140.26	140.26
2153	南阳镇平	10kV高王线郝家东公变	200	15.34	160	129.32	129.32
2154	南阳镇平	10kV官晁线草场吴东2#公变	200	17.29	160	125.42	125.42
2155	南阳镇平	10kV寨供八线吕营东公变	160	25.77	128	86.77	86.77
2156	南阳镇平	10kV官石线寨子杨机井3#公变	100	11.17	80	68.83	68.83

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2157	南阳镇平	10kV高王线胡营4#公变	200	12.76	160	134.48	134.48
2158	南阳镇平	10kV官卢线曹营中洼公变	200	9.01	160	141.98	141.98
2159	南阳镇平	10kV卢供四线小李庄公变	200	3.35	160	153.30	153.30
2160	南阳镇平	10kV枣供一线枣园变电站站用变	100	3.47	80	76.53	76.53
2161	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙麻营公变	200	9.8	160	140.40	140.40
2162	南阳镇平	10kV枣供四线老时营北公变	200	14.12	160	131.76	131.76
2163	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村石宋李北公变	200	0	160	160.00	160.00
2164	南阳镇平	10kV枣供四线老时营机井烟叶公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2165	南阳镇平	彭岗南3#公变	200	4.89	160	150.22	150.22
2166	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙东2#公变	200	16.9	160	126.20	126.20
2167	南阳镇平	齐岗村部公变	250	14.14	200	164.65	164.65
2168	南阳镇平	10kV卢供五线小彭岗南公变	200	9.56	160	140.88	140.88
2169	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗东2#公变	200	12.3	160	135.40	135.40
2170	南阳镇平	10kV高卢线下杨沟公变	200	4.72	160	150.56	150.56
2171	南阳镇平	10kV枣供一线周岗烟叶1#公变	200	0.04	160	159.92	159.92
2172	南阳镇平	10kV枣供二线乡直西公变	400	12.51	320	269.96	269.96
2173	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗西公变	200	16.36	160	127.28	127.28
2174	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙北公变	200	12.34	160	135.32	135.32
2175	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙开发区1号公变	200	36.64	160	86.72	86.72
2176	南阳镇平	10kV卢供五线堂南公变	100	24.41	80	55.59	55.59
2177	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树朱家公变	200	20.68	160	118.64	118.64
2178	南阳镇平	供三线枣园镇塔梁村千亿斤28#井(200	0	160	160.00	160.00
2179	南阳镇平	10kV枣供三线中赵2#公变	200	12.03	160	135.94	135.94
2180	南阳镇平	10kV枣供四线下户孙家公变	200	6.97	160	146.06	146.06
2181	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲村机井1#公变	100	1.74	80	78.26	78.26
2182	南阳镇平	10kV高卢线王家沟公变	200	3.58	160	152.84	152.84
2183	南阳镇平	岗村齐岗3号机井台区考核表(机井	100	0.15	80	79.85	79.85
2184	南阳镇平	10kV官曲线齐岗南公变	200	10.02	160	139.96	139.96
2185	南阳镇平	10kV官卢线曹营西公变	100	7.98	80	72.02	72.02
2186	南阳镇平	10kV枣供一线安洼农综3#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2187	南阳镇平	10kV枣供四线郭家公变	200	18.25	160	123.50	123.50
2188	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村1#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2189	南阳镇平	10kV枣供一线中张2#公变	200	9.92	160	140.16	140.16
2190	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张王家公变	200	8.27	160	143.46	143.46
2191	南阳镇平	10kV官卢线曹营村部公变	100	15.17	80	64.83	64.83
2192	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂2#机井公变	100	0.08	80	79.92	79.92
2193	南阳镇平	10kV官曲线开发区东公变	200	16.52	160	126.96	126.96
2194	南阳镇平	10kV卢供二线李营公变	200	17.56	160	124.88	124.88
2195	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南3#公变	200	15.7	160	128.60	128.60
2196	南阳镇平	10kV枣供四线下户村1#机井公变	100	1.71	80	78.29	78.29
2197	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村河南公变	200	23.56	160	112.88	112.88
2198	南阳镇平	kV枣供一线关帝庙村关帝庙1#机井公	100	0	80	80.00	80.00
2199	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风3#公变	100	0	80	80.00	80.00
2200	南阳镇平	kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤12#	200	0	160	160.00	160.00
2201	南阳镇平	10kV官曲线柴庄北公变	200	16.16	160	127.68	127.68
2202	南阳镇平	10kV官曲线齐岗东公变	100	23.6	80	56.40	56.40
2203	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗西公变	200	10.4	160	139.20	139.20

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2204	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙东营公变	100	15.5	80	64.50	64.50
2205	南阳镇平	10kV官曲线柴庄东公变	200	9.36	160	141.28	141.28
2206	南阳镇平	10kV官卢线周堂牛营公变	200	11.24	160	137.52	137.52
2207	南阳镇平	10kV枣供一线步口张公变	200	10.34	160	139.32	139.32
2208	南阳镇平	10kV卢供一线街南公变	315	43	252	116.55	116.55
2209	南阳镇平	10kV卢供四线东孙河公变	200	9.81	160	140.38	140.38
2210	南阳镇平	10kV卢供一线张沟2#公变	400	4.9	320	300.40	300.40
2211	南阳镇平	10kV枣供三线山南北公变	200	18.51	160	122.98	122.98
2212	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南公变	200	12.25	160	135.50	135.50
2213	南阳镇平	10kV枣供四线老时营公变	100	12.59	80	67.41	67.41
2214	南阳镇平	10kV卢供五线小北营公变	200	7.44	160	145.12	145.12
2215	南阳镇平	10kV卢供五线大北营公变	200	13.29	160	133.42	133.42
2216	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村李家公变	200	6.27	160	147.46	147.46
2217	南阳镇平	10kV枣供一线前锋中公变	100	20.09	80	59.91	59.91
2218	南阳镇平	10kV卢供四线小魏营2公变	200	19.88	160	120.24	120.24
2219	南阳镇平	10kV卢供四线白杨树东公变	200	12.84	160	134.32	134.32
2220	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙东公变	400	8.22	320	287.12	287.12
2221	南阳镇平	乡直东	200	23.39	160	113.22	113.22
2222	南阳镇平	V枣供三线蒋刘洼农综开发3号(机井	100	0	80	80.00	80.00
2223	南阳镇平	10kV卢供四线小魏营1公变	100	16.97	80	63.03	63.03
2224	南阳镇平	10kV卢供四线白南公变	200	9.08	160	141.84	141.84
2225	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北公变	400	4.18	320	303.28	303.28
2226	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北公变	250	14.44	200	163.90	163.90
2227	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树宋家公变	250	17.72	200	155.70	155.70
2228	南阳镇平	10kV枣供一线屈营公变	100	24.41	80	55.59	55.59
2229	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北2#公变	400	3.65	320	305.40	305.40
2230	南阳镇平	10kV枣供三线袁营2#公变	100	2.94	80	77.06	77.06
2231	南阳镇平	10kV枣供四线老时营岗上公变	200	2.02	160	155.96	155.96
2232	南阳镇平	10kV枣供三线周家公变	200	7.14	160	145.72	145.72
2233	南阳镇平	V官卢线高标准农田余宅2#公变(机井	100	0.06	80	79.94	79.94
2234	南阳镇平	供三线枣园镇塔梁村千亿斤29#井(200	0	160	160.00	160.00
2235	南阳镇平	10kV枣供三线崔家公变	200	11.64	160	136.72	136.72
2236	南阳镇平	岗村齐岗1号机井台区考核表(机井	100	0	80	80.00	80.00
2237	南阳镇平	10kV枣供一线安洼西坡公变	200	13.59	160	132.82	132.82
2238	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营北公变	200	16.49	160	127.02	127.02
2239	南阳镇平	10kV枣供三线山南北2#公变	200	17.61	160	124.78	124.78
2240	南阳镇平	10kV枣供五线东黄中公变	200	15.29	160	129.42	129.42
2241	南阳镇平	供四线枣园镇鱼池马村千亿斤7#井(200	0.02	160	159.96	159.96
2242	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄西公变	200	6.61	160	146.78	146.78
2243	南阳镇平	10kV枣供五线六化北公变	200	5.21	160	149.58	149.58
2244	南阳镇平	齐岗马坡2#公变	200	7.8	160	144.40	144.40
2245	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼杨家公变	200	9.32	160	141.36	141.36
2246	南阳镇平	10kV官曲线乔岗王河公变	200	5.22	160	149.56	149.56
2247	南阳镇平	10kV卢供一线街东公变	400	27.22	320	211.12	211.12
2248	南阳镇平	10kV官卢线宁庄公变	200	10.28	160	139.44	139.44
2249	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗北公变	200	21.41	160	117.18	117.18
2250	南阳镇平	V枣供三线枣园镇烂银张村千亿斤13	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2251	南阳镇平	10kV枣供四线吴家公变	200	8.37	160	143.26	143.26
2252	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营村部公变	160	28.76	128	81.98	81.98
2253	南阳镇平	10kV官曲线乡直5#公变	400	20.68	320	237.28	237.28
2254	南阳镇平	10kV卢供一线南河公变	160	24.95	128	88.08	88.08
2255	南阳镇平	10kV卢供四线寨河东1#公变	200	8.38	160	143.24	143.24
2256	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄南2#公变	200	14.54	160	130.92	130.92
2257	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马西公变	200	8.3	160	143.40	143.40
2258	南阳镇平	10kV枣供四线下户2#公变	200	13.41	160	133.18	133.18
2259	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东3#公变	200	9.97	160	140.06	140.06
2260	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田11号	100	0	80	80.00	80.00
2261	南阳镇平	周闫营台区	200	19.87	160	120.26	120.26
2262	南阳镇平	10kV枣供三线山南中公变	200	22.41	160	115.18	115.18
2263	南阳镇平	10kV枣供一线周岗西公变	200	4.95	160	150.10	150.10
2264	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田10号	100	0	80	80.00	80.00
2265	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙马营公变	200	16.06	160	127.88	127.88
2266	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营2#井井通公变	100	0.07	80	79.93	79.93
2267	南阳镇平	10kV枣供一线周岗井井通公变	200	11.71	160	136.58	136.58
2268	南阳镇平	供三线枣园镇山南村千亿斤24#井（	200	0	160	160.00	160.00
2269	南阳镇平	供四线枣园镇鱼池马村千亿斤4#井（	200	0	160	160.00	160.00
2270	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北村部公变	200	12.3	160	135.40	135.40
2271	南阳镇平	街北2#公变	160	51.28	128	45.95	45.95
2272	南阳镇平	齐岗二队公变	200	2.36	160	155.28	155.28
2273	南阳镇平	10kV官曲线曲屯北2#公变	200	13.11	160	133.78	133.78
2274	南阳镇平	10kV卢供一线河东东公变	200	9.9	160	140.20	140.20
2275	南阳镇平	官曲线齐岗村王河农综开发1#公变（	200	0.04	160	159.92	159.92
2276	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺3#公变	100	32.11	80	47.89	47.89
2277	南阳镇平	10kV枣供一线前锋东2#公变	200	3.21	160	153.58	153.58
2278	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营北3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2279	南阳镇平	10kV官曲线乡直6#公变	200	8.04	160	143.92	143.92
2280	南阳镇平	供五线枣园镇大王庙村千亿斤23#井	200	0	160	160.00	160.00
2281	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村山北张西公变	200	12.15	160	135.70	135.70
2282	南阳镇平	10kV枣供三线申家公变	200	2.64	160	154.72	154.72
2283	南阳镇平	10kV枣供五线白家公变	200	8.87	160	142.26	142.26
2284	南阳镇平	10kV官曲线河西公变	250	12.12	200	169.70	169.70
2285	南阳镇平	10kV枣供四线杨家公变	200	8.57	160	142.86	142.86
2286	南阳镇平	10kV枣供四线鱼池马公变	200	43.68	160	72.64	72.64
2287	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺开发区公变	200	17.7	160	124.60	124.60
2288	南阳镇平	10kV官曲线楼子王北2#公变	200	19.07	160	121.86	121.86
2289	南阳镇平	王村楼子王1号机井台区考核表（机	100	49.56	80	30.44	30.44
2290	南阳镇平	王村楼子王3号机井台区考核表（机	100	0	80	80.00	80.00
2291	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺3#机井公	100	0	80	80.00	80.00
2292	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙村关帝庙2#机井公	100	0	80	80.00	80.00
2293	南阳镇平	10kV高卢线凤翅山南公变	200	6.99	160	146.02	146.02
2294	南阳镇平	10kV卢供一线张沟北公变	200	16.31	160	127.38	127.38
2295	南阳镇平	10kV卢供一线河东异地搬迁公变	100	33.68	80	46.32	46.32
2296	南阳镇平	10kV官卢线周堂村周堂1#机井公变	100	0.06	80	79.94	79.94
2297	南阳镇平	齐岗一队公变	200	60.07	160	39.86	39.86

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2298	南阳镇平	10kV枣供三线上河公变	200	7.84	160	144.32	144.32
2299	南阳镇平	10kV枣供三线沟王3#公变	200	6.12	160	147.76	147.76
2300	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗4#机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
2301	南阳镇平	10kV枣供四线老时营南公变	200	6.96	160	146.08	146.08
2302	南阳镇平	10kV官卢线周北公变	200	21.44	160	117.12	117.12
2303	南阳镇平	10kV枣供一线前峰东公变	200	10.4	160	139.20	139.20
2304	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗南公变	200	8.07	160	143.86	143.86
2305	南阳镇平	10kV高卢线花坡公变	400	2.36	320	310.56	310.56
2306	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲北公变	200	14.58	160	130.84	130.84
2307	南阳镇平	10kV官卢线周堂西公变	200	13.68	160	132.64	132.64
2308	南阳镇平	10kV官曲线镇直3#公变	200	4.36	160	151.28	151.28
2309	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗烟叶公变	200	18.85	160	122.30	122.30
2310	南阳镇平	10kV官卢线曹营北公变	200	6.39	160	147.22	147.22
2311	南阳镇平	10kV卢供二线任沟公变	400	6.1	320	295.60	295.60
2312	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟2#公变	400	8.76	320	284.96	284.96
2313	南阳镇平	10kV官卢线周南公变	200	25.91	160	108.18	108.18
2314	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗2公变	315	7.94	252	226.99	226.99
2315	南阳镇平	10kV卢供四线白北公变	200	13.47	160	133.06	133.06
2316	南阳镇平	10kV卢供四线赵坡公变	200	6.69	160	146.62	146.62
2317	南阳镇平	10kV卢供一线镇直公变	500	34.82	400	225.90	225.90
2318	南阳镇平	10kV枣供四线白庙张公变	200	8.08	160	143.84	143.84
2319	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼公变	200	15.24	160	129.52	129.52
2320	南阳镇平	10kV枣供二线杨家开发区公变	200	27.28	160	105.44	105.44
2321	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南公变	400	14.25	320	263.00	263.00
2322	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东公变	200	19.22	160	121.56	121.56
2323	南阳镇平	10kV枣供三线上岗公变	200	10.49	160	139.02	139.02
2324	南阳镇平	10kV高卢线均刘沟杨沟公变	100	8.58	80	71.42	71.42
2325	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄村柴庄南1#机井公变	100	0.12	80	79.88	79.88
2326	南阳镇平	10kV官卢线刘沟公变	200	6.37	160	147.26	147.26
2327	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗东公变	200	7.56	160	144.88	144.88
2328	南阳镇平	10kV枣供四线时寨公变	200	12.73	160	134.54	134.54
2329	南阳镇平	10kV官曲线土寨公变	200	10.31	160	139.38	139.38
2330	南阳镇平	10kV枣供一线前锋南公变	200	7.09	160	145.82	145.82
2331	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营公变	400	16.58	320	253.68	253.68
2332	南阳镇平	10kV枣供四线陈岗井井通公变	100	1.4	80	78.60	78.60
2333	南阳镇平	10kV枣供一线前锋北公变	200	9.53	160	140.94	140.94
2334	南阳镇平	10kV枣供五线山北张南公变	200	8.65	160	142.70	142.70
2335	南阳镇平	10kV卢供一线街西公变	500	30.96	400	245.20	245.20
2336	南阳镇平	10kV卢供二线小李家公变	200	3.81	160	152.38	152.38
2337	南阳镇平	10kV枣供一线安洼东公变	400	6.48	320	294.08	294.08
2338	南阳镇平	10kV卢供一线张沟1#公变	315	10.34	252	219.43	219.43
2339	南阳镇平	10kV枣供三线黄营公变	200	35.6	160	88.80	88.80
2340	南阳镇平	10kV枣供二线枣园北公变	200	40.19	160	79.62	79.62
2341	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东公变	250	5.61	200	185.98	185.98
2342	南阳镇平	10kV枣供三线沟王公变	200	20.7	160	118.60	118.60
2343	南阳镇平	10kV枣供五线小石河公变	200	4.35	160	151.30	151.30
2344	南阳镇平	10kV官曲线乡直南公变	400	31.98	320	192.08	192.08

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2345	南阳镇平	10kV官曲线齐岗马坡公变	100	15.39	80	64.61	64.61
2346	南阳镇平	10kV枣供五线石宋李公变	200	7.68	160	144.64	144.64
2347	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树北公变	200	15.28	160	129.44	129.44
2348	南阳镇平	10kV枣供五线六化公变	200	8.15	160	143.70	143.70
2349	南阳镇平	10kV枣供三线彭李岗公变	200	23.19	160	113.62	113.62
2350	南阳镇平	10kV高卢线花盆路公变	200	4.94	160	150.12	150.12
2351	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙公变	250	5.76	200	185.60	185.60
2352	南阳镇平	V枣供三线蒋刘洼农综开发1号（机井	100	0	80	80.00	80.00
2353	南阳镇平	10kV枣供一线前锋中2#公变	400	0	320	320.00	320.00
2354	南阳镇平	10kV卢供五线时河公变	200	14.72	160	130.56	130.56
2355	南阳镇平	10kV枣供五线宋家公变	200	10.26	160	139.48	139.48
2356	南阳镇平	西村国道南1号机井台区考核表（机井	100	0	80	80.00	80.00
2357	南阳镇平	10kV高卢线郝沟2#公变	200	17.55	160	124.90	124.90
2358	南阳镇平	10kV枣供五线六化小山王公变	200	11.38	160	137.24	137.24
2359	南阳镇平	kV枣供一线关帝庙村关帝庙4#机井公	100	0.05	80	79.95	79.95
2360	南阳镇平	10kV卢供五线刘冲南公变	250	9.88	200	175.30	175.30
2361	南阳镇平	10kV枣供一线高营公变	200	8.22	160	143.56	143.56
2362	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼2#公变	200	16.58	160	126.84	126.84
2363	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营1#井井通公变	100	0.42	80	79.58	79.58
2364	南阳镇平	kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤10#	200	1.57	160	156.86	156.86
2365	南阳镇平	枣供四线枣园镇杨家村千亿斤4#井（机	200	0	160	160.00	160.00
2366	南阳镇平	10kV枣供一线周岗烟叶2#公变	200	2.79	160	154.42	154.42
2367	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙北公变	80	8.48	64	57.22	57.22
2368	南阳镇平	10kV卢供二线小魏营北2#公变	200	20.9	160	118.20	118.20
2369	南阳镇平	10kV枣供二线镇直东2#公变	200	25.72	160	108.56	108.56
2370	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙西营公变	200	19.72	160	120.56	120.56
2371	南阳镇平	10kV卢供一线张沟3#公变	400	2.67	320	309.32	309.32
2372	南阳镇平	10kV官卢线徐庄公变	200	11.24	160	137.52	137.52
2373	南阳镇平	10kV枣供一线陈营公变	200	8.23	160	143.54	143.54
2374	南阳镇平	10kV枣供四线青年队公变	200	12.24	160	135.52	135.52
2375	南阳镇平	10kV卢供一线张沟陈营公变	400	6.19	320	295.24	295.24
2376	南阳镇平	王村开发区西1号机井台区考核表（机	100	6.53	80	73.47	73.47
2377	南阳镇平	10kV高卢线铁匠营公变	200	21.32	160	117.36	117.36
2378	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙村1#机井公变	200	2.58	160	154.84	154.84
2379	南阳镇平	10kV卢供一线河东南公变	200	7.87	160	144.26	144.26
2380	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙杨台公变	200	16.36	160	127.28	127.28
2381	南阳镇平	10kV卢供四线谢家公变	200	16.1	160	127.80	127.80
2382	南阳镇平	菜市场	315	17.27	252	197.60	197.60
2383	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张东公变	200	14.06	160	131.88	131.88
2384	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田9号	100	0	80	80.00	80.00
2385	南阳镇平	10kV卢供二线大魏营张营公变	200	12.41	160	135.18	135.18
2386	南阳镇平	10kV官卢线余宅村部公变	200	4.87	160	150.26	150.26
2387	南阳镇平	供三线枣园镇山南村千亿斤25#井（机	200	0	160	160.00	160.00
2388	南阳镇平	枣供四线枣园镇杨家村千亿斤6#井（机	200	0.01	160	159.98	159.98
2389	南阳镇平	10kV枣供五线山北张村仵子黄公变	200	10.79	160	138.42	138.42
2390	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田6号	100	0	80	80.00	80.00
2391	南阳镇平	10kV官卢线前曹营自然村1#公变	200	7.89	160	144.22	144.22

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2392	南阳镇平	10kV卢供五线山北张村河西公变	200	0	160	160.00	160.00
2393	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤16#	200	0	160	160.00	160.00
2394	南阳镇平	10kV官曲线齐岗村齐岗2号机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2395	南阳镇平	10kV卢供一线张沟河西公变	200	13.7	160	132.60	132.60
2396	南阳镇平	10kV卢供四线高庄公变	160	10.6	128	111.04	111.04
2397	南阳镇平	齐岗周营公变	200	0	160	160.00	160.00
2398	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙南2#公变	250	11.69	200	170.78	170.78
2399	南阳镇平	10kV枣供一线步口张2#公变	200	15.19	160	129.62	129.62
2400	南阳镇平	10kV高卢线花坡西沟公变	200	3.51	160	152.98	152.98
2401	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺西公变	100	13.54	80	66.46	66.46
2402	南阳镇平	10kV高卢线陈家公变	200	3.31	160	153.38	153.38
2403	南阳镇平	10kV官卢线刘沟秋树庙公变	200	7.29	160	145.42	145.42
2404	南阳镇平	10kV枣供三线上张公变	200	14.96	160	130.08	130.08
2405	南阳镇平	10kV卢供四线东风公变	200	16.77	160	126.46	126.46
2406	南阳镇平	10kV卢供四线东风北公变	200	14.13	160	131.74	131.74
2407	南阳镇平	10kV卢供四线魏庄公变	315	4.05	252	239.24	239.24
2408	南阳镇平	10kV卢供四线马家公变	200	16.73	160	126.54	126.54
2409	南阳镇平	10kV官曲线王庄公变	100	11.62	80	68.38	68.38
2410	南阳镇平	10kV枣供三线东黄南公变	200	12.28	160	135.44	135.44
2411	南阳镇平	齐岗薛王营公变	200	10.76	160	138.48	138.48
2412	南阳镇平	10kV卢供五线枣园镇大王庙村千亿斤22#井	200	0	160	160.00	160.00
2413	南阳镇平	10kV官曲线兴国寺北公变	200	30.22	160	99.56	99.56
2414	南阳镇平	10kV枣供五线东黄北公变	200	18.29	160	123.42	123.42
2415	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田刘沟1#公变（机井）	100	0.04	80	79.96	79.96
2416	南阳镇平	10kV枣供五线牛家公变	200	12.81	160	134.38	134.38
2417	南阳镇平	10kV枣供一线柴庄村柴庄南2#机井公变	100	0.94	80	79.06	79.06
2418	南阳镇平	10kV枣供三线沟王2#公变	200	21.83	160	116.34	116.34
2419	南阳镇平	10kV官曲线齐岗西公变	200	11.52	160	136.96	136.96
2420	南阳镇平	10kV枣供三线殷坡公变	200	9.17	160	141.66	141.66
2421	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙西公变	200	21.38	160	117.24	117.24
2422	南阳镇平	10kV高卢线郝沟北公变	400	3.58	320	305.68	305.68
2423	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙南公变	200	15.57	160	128.86	128.86
2424	南阳镇平	10kV官卢线余宅公变	200	6.39	160	147.22	147.22
2425	南阳镇平	10kV卢供四线刘家公变	200	17.53	160	124.94	124.94
2426	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营公变	200	11.71	160	136.58	136.58
2427	南阳镇平	10kV高卢线郝沟西公变	200	11.91	160	136.18	136.18
2428	南阳镇平	10kV枣供四线石桥王公变	100	20.95	80	59.05	59.05
2429	南阳镇平	10kV卢供四线花力树公变	400	8.89	320	284.44	284.44
2430	南阳镇平	10kV枣供三线中赵公变	200	9.68	160	140.64	140.64
2431	南阳镇平	10kV枣供五线山北张北公变	200	4.24	160	151.52	151.52
2432	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树西公变	100	12.31	80	67.69	67.69
2433	南阳镇平	10kV官卢线曹营公变	200	13.83	160	132.34	132.34
2434	南阳镇平	10kV枣供二线枣园南公变	100	12.43	80	67.57	67.57
2435	南阳镇平	10kV官曲线街北公变	160	17.71	128	99.66	99.66
2436	南阳镇平	10kV官曲线中心校公变	200	22.44	160	115.12	115.12
2437	南阳镇平	10kV卢供四线枣园镇鱼池马村千亿斤2#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2438	南阳镇平	10kV枣供四线老时营1#井井通公变	50	0	40	40.00	40.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2439	南阳镇平	10kV枣供五线东黄毛家公变	200	5.86	160	148.28	148.28
2440	南阳镇平	10kV官曲线周闫营机井1#公变	200	0.04	160	159.92	159.92
2441	南阳镇平	10kV官曲线乡直2#公变	315	19.2	252	191.52	191.52
2442	南阳镇平	10kV官卢线大刘沟公变	200	14.73	160	130.54	130.54
2443	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营3#井井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2444	南阳镇平	10kV卢供四线寺南公变	200	15.98	160	128.04	128.04
2445	南阳镇平	10kV枣供四线老时营2#公变	200	18.92	160	122.16	122.16
2446	南阳镇平	10kV高卢线何营2#公变	200	18.36	160	123.28	123.28
2447	南阳镇平	10kV卢供一线陈营南公变	200	11.18	160	137.64	137.64
2448	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树张坡公变	100	7.85	80	72.15	72.15
2449	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗2#公变	200	11.63	160	136.74	136.74
2450	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙郭庄公变	200	9.55	160	140.90	140.90
2451	南阳镇平	10kV卢供四线白北2#公变	200	3.9	160	152.20	152.20
2452	南阳镇平	10kV卢供四线东风韩营公变	200	17.63	160	124.74	124.74
2453	南阳镇平	10kV官卢线曹营北2#公变	200	7.51	160	144.98	144.98
2454	南阳镇平	10kV卢供一线小魏营村中魏营公变	200	44.42	160	71.16	71.16
2455	南阳镇平	10kV高卢线金佛寺南公变	315	3.9	252	239.72	239.72
2456	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南2#公变	200	7.39	160	145.22	145.22
2457	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙东公变	100	18.77	80	61.23	61.23
2458	南阳镇平	土寨2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2459	南阳镇平	10kV官曲线河西2#公变	200	18.72	160	122.56	122.56
2460	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤9#井	200	0.04	160	159.92	159.92
2461	南阳镇平	10kV枣供一线周岗2#公变	200	13.64	160	132.72	132.72
2462	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗西坡公变	200	2.36	160	155.28	155.28
2463	南阳镇平	10kV卢供四线马家东公变	100	12.8	80	67.20	67.20
2464	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田7号	100	0	80	80.00	80.00
2465	南阳镇平	10kV枣供四线寨外公变	200	12.57	160	134.86	134.86
2466	南阳镇平	10kV高卢线香田庄公变	200	6.22	160	147.56	147.56
2467	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤8#井	200	0.02	160	159.96	159.96
2468	南阳镇平	10kV官曲线开发区西公变	250	14.58	200	163.55	163.55
2469	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟小郭岗公变	200	3.29	160	153.42	153.42
2470	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂2#机井公变	100	0.07	80	79.93	79.93
2471	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙陈营公变	100	26.77	80	53.23	53.23
2472	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺公变	200	22.16	160	115.68	115.68
2473	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树南2#公变	200	15.08	160	129.84	129.84
2474	南阳镇平	10kV卢供四线东湾2#公变	200	15.61	160	128.78	128.78
2475	南阳镇平	10kV枣供三线山南崔家2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2476	南阳镇平	10kV卢供五线王营公变	200	7.23	160	145.54	145.54
2477	南阳镇平	10kV卢供二线郭岗南公变	200	28.13	160	103.74	103.74
2478	南阳镇平	10kV官曲线楼子王南2#公变	200	40.27	160	79.46	79.46
2479	南阳镇平	10kV枣供五线东黄村1#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2480	南阳镇平	齐岗村王河农综开发2#（机井）	50	0.03	40	39.99	39.99
2481	南阳镇平	10kV卢供四线卢医变电站站用变	100	0	80	80.00	80.00
2482	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇杨家村千亿斤5#井（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2483	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂7#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2484	南阳镇平	10kV枣供四线枣园镇鱼池马千亿斤3#机井	200	0.01	160	159.98	159.98
2485	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤18#井	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2486	南阳镇平	10kV卢供五线高标准农田白龙庙5#公变（机井）	100	4.74	80	75.26	75.26
2487	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田白龙庙4#公变	100	0	80	80.00	80.00
2488	南阳镇平	齐岗开发区公变	200	30.04	160	99.92	99.92
2489	南阳镇平	10kV卢供五线彭岗北2#公变	200	4.69	160	150.62	150.62
2490	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风2#公变	100	0	80	80.00	80.00
2491	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙东2#公变	200	13.54	160	132.92	132.92
2492	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼农综开发2号（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2493	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙郭庄2#公变	200	9.68	160	140.64	140.64
2494	南阳镇平	10kV卢供二线小魏营西公变	315	18.06	252	195.11	195.11
2495	南阳镇平	10kV枣供一线兴国寺村兴国寺2#机井公变	100	0.05	80	79.95	79.95
2496	南阳镇平	10kV卢供一线李家营公变	200	28.79	160	102.42	102.42
2497	南阳镇平	10kV枣供三线山南南公变	200	12.35	160	135.30	135.30
2498	南阳镇平	10kV卢供五线吴岗公变	200	18.17	160	123.66	123.66
2499	南阳镇平	10kV枣供一线安洼1#北公变	200	1.28	160	157.44	157.44
2500	南阳镇平	10kV枣供三线山南小庄公变	200	8.26	160	143.48	143.48
2501	南阳镇平	10kV卢供四线寨河东公变	200	12.87	160	134.26	134.26
2502	南阳镇平	10kV枣供一线城隍庙公变	200	18.48	160	123.04	123.04
2503	南阳镇平	10kV官卢线曹营村周堂1#机井公变	100	0.09	80	79.91	79.91
2504	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张2#公变	100	12.35	80	67.65	67.65
2505	南阳镇平	10kV高卢线郝沟公变	200	14.42	160	131.16	131.16
2506	南阳镇平	10kV枣供一线小周营公变	100	25.31	80	54.69	54.69
2507	南阳镇平	10kV卢供一线周三岗公变	200	12.26	160	135.48	135.48
2508	南阳镇平	10kV卢供一线小河东公变	100	22.95	80	57.05	57.05
2509	南阳镇平	10kV高卢线谢沟公变	200	16.27	160	127.46	127.46
2510	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗西公变	100	10.58	80	69.42	69.42
2511	南阳镇平	10kV枣供五线大王庙南公变	200	17.72	160	124.56	124.56
2512	南阳镇平	10kV枣供一线安洼西公变	250	17.13	200	157.18	157.18
2513	南阳镇平	10kV枣供二线乡直公变	500	32.83	400	235.85	235.85
2514	南阳镇平	10kV官卢线余宅南公变	200	13.62	160	132.76	132.76
2515	南阳镇平	10kV枣供三线中王公变	200	12.55	160	134.90	134.90
2516	南阳镇平	10kV高卢线杨堂公变	200	12.34	160	135.32	135.32
2517	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟村李沟公变	200	12.85	160	134.30	134.30
2518	南阳镇平	10kV卢供四线花栗树南公变	200	32.02	160	95.96	95.96
2519	南阳镇平	10kV枣供一线关帝庙东公变	400	6.51	320	293.96	293.96
2520	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田周堂8#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2521	南阳镇平	10kV官曲线乡直公变	400	14.99	320	260.04	260.04
2522	南阳镇平	10kV卢供四线魏庄东公变	200	0	160	160.00	160.00
2523	南阳镇平	10kV高卢线凤翅山公变	100	17.56	80	62.44	62.44
2524	南阳镇平	10kV枣供一线官李公变	200	9.15	160	141.70	141.70
2525	南阳镇平	10kV卢供二线樊岗公变	200	12.79	160	134.42	134.42
2526	南阳镇平	10kV枣供三线蒋刘洼井井通公变	100	0	80	80.00	80.00
2527	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼西2#公变	200	11.03	160	137.94	137.94
2528	南阳镇平	10kV贾社线华星南2#公变	200	57.08	160	45.84	45.84
2529	南阳镇平	10kV贾马线马庄南公变	200	15.14	160	129.72	129.72
2530	南阳镇平	10kV卢供二线朱沟候庄公变	400	7.44	320	290.24	290.24
2531	南阳镇平	10kV卢供四线马家东1#机井公变	100	0.05	80	79.95	79.95
2532	南阳镇平	10kV枣供四线老时营东公变	200	8.29	160	143.42	143.42

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2533	南阳镇平	10kV枣供五线山北张南2#公变	200	15.67	160	128.66	128.66
2534	南阳镇平	10kV枣供五线六化村张家公变	200	10.98	160	138.04	138.04
2535	南阳镇平	10kV高卢线王沟公变	100	25.07	80	54.93	54.93
2536	南阳镇平	10kV官曲线乡直东2#公变	400	27.9	320	208.40	208.40
2537	南阳镇平	10kV枣供一线下辛营2#公变	200	10.5	160	139.00	139.00
2538	南阳镇平	10kV卢供四线杨庄公变	200	6.03	160	147.94	147.94
2539	南阳镇平	10kV枣供二线镇直南2#公变	315	48.01	252	100.77	100.77
2540	南阳镇平	10kV枣供五线绿化中公变	400	2.62	320	309.52	309.52
2541	南阳镇平	10kV枣供四线后营公变	200	16.24	160	127.52	127.52
2542	南阳镇平	10kV卢供五线五龙庙村田庄公变	100	9.18	80	70.82	70.82
2543	南阳镇平	10kV官卢线余宅西公变	200	9.12	160	141.76	141.76
2544	南阳镇平	10kV枣供一线前锋西公变	200	9.24	160	141.52	141.52
2545	南阳镇平	10kV枣供一线镇平县高标准农田8号	100	15.26	80	64.74	64.74
2546	南阳镇平	10kV枣供三线枣园镇上岗村千亿斤17#	200	0	160	160.00	160.00
2547	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗西2#公变	200	6.58	160	146.84	146.84
2548	南阳镇平	10kV枣供三线烂银张西公变	200	11.03	160	137.94	137.94
2549	南阳镇平	10kV枣供一线安洼东2#公变	200	7.77	160	144.46	144.46
2550	南阳镇平	10kV官曲线街北乡一中公变	200	57.74	160	44.52	44.52
2551	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇大王庙村千亿斤26#井	200	0	160	160.00	160.00
2552	南阳镇平	10kV枣供五线枣园镇烂银张村千亿斤14#井	200	0	160	160.00	160.00
2553	南阳镇平	10kV枣供三线上岗岗中公变	200	13.46	160	133.08	133.08
2554	南阳镇平	10kV卢供四线白龙庙村1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2555	南阳镇平	10kV枣供四线石桥王西公变	200	11.44	160	137.12	137.12
2556	南阳镇平	10kV枣供三线吴岗村部公变	200	16.88	160	126.24	126.24
2557	南阳镇平	10kV枣供三线山南村部公变	200	4.32	160	151.36	151.36
2558	南阳镇平	10kV卢供一线大魏营东2#公变	200	16.28	160	127.44	127.44
2559	南阳镇平	10kV卢供四线高标准农田东风1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2560	南阳镇平	10kV枣供一线枣园镇周岗村千亿斤11#	200	0.99	160	158.02	158.02
2561	南阳镇平	10kV官卢线高标准农田白龙庙6#公变(机	100	0.08	80	79.92	79.92
2562	南阳镇平	10kV卢供五线河西国道北机井1#公变	100	0.06	80	79.94	79.94
2563	南阳镇平	10kV枣供三线大王庙开发区2#公变	200	11.5	160	137.00	137.00
2564	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北3#公变(机	100	0.01	80	79.99	79.99
2565	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苇子坑北公变(机	100	0	80	80.00	80.00
2566	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张东1#机井公	200	0.02	160	159.96	159.96
2567	南阳镇平	10kV贾社线文化市场南公变	200	65.84	160	28.32	28.32
2568	南阳镇平	10kV贾普线胡叶庙2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2569	南阳镇平	10kV贾马线农综开发小碾王北2#公变(机	100	0.07	80	79.93	79.93
2570	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村20#井公变	100	0	80	80.00	80.00
2571	南阳镇平	10kV贾工线过街路南2#公变	315	32.87	252	148.46	148.46
2572	南阳镇平	10kV枣供二线高标准农田夹河李13#公变(100	0	80	80.00	80.00
2573	南阳镇平	10kV贾马线张庄2#公变	200	10.89	160	138.22	138.22
2574	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苇子坑南公变(机	100	0.04	80	79.96	79.96
2575	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄2#公变	200	51.36	160	57.28	57.28
2576	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑开发2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2577	南阳镇平	10kV贾马线马庄村南小农水公变(机井	100	0.08	80	79.92	79.92
2578	南阳镇平	10kV马供二线夹河李西3#公变	200	8.1	160	143.80	143.80
2579	南阳镇平	10kV马供二线白衣赵家小农水公变(机	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2580	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒北2#公变	80	20.87	64	47.30	47.30
2581	南阳镇平	马供二线白衣西西头小农水公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2582	南阳镇平	贾线高标准农田上辛营马河湾公变（	100	0	80	80.00	80.00
2583	南阳镇平	10kV贾普线李普吾农综开发1#公变	100	0	80	80.00	80.00
2584	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙4#公变	200	0	160	160.00	160.00
2585	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北2#公变	100	29.06	80	50.94	50.94
2586	南阳镇平	苏曹营村1号机井台区考核表（机井）	100	0.03	80	79.97	79.97
2587	南阳镇平	10kV贾社线桥北公变	315	37.49	252	133.91	133.91
2588	南阳镇平	10kV贾贾线华鑫南公变	400	36.42	320	174.32	174.32
2589	南阳镇平	10kV贾普线线牧庄公变	315	13.17	252	210.51	210.51
2590	南阳镇平	10kV贾普线线李普吾公变	400	4.83	320	300.68	300.68
2591	南阳镇平	10kV贾社线坡里王西公变	100	23.97	80	56.03	56.03
2592	南阳镇平	10kV贾工线路路灯牧庄公变	315	11.94	252	214.39	214.39
2593	南阳镇平	10kV贾马线栗扒中公变	200	19.47	160	121.06	121.06
2594	南阳镇平	10kV马供二线尤营东2#公变	250	6.86	200	182.85	182.85
2595	南阳镇平	10kV贾贾线齐李东公变	160	35.49	128	71.22	71.22
2596	南阳镇平	10kV马供二线尤营东公变	200	17.35	160	125.30	125.30
2597	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙2#公变	160	13.53	128	106.35	106.35
2598	南阳镇平	10kV贾社线寺后张西公变	315	9.24	252	222.89	222.89
2599	南阳镇平	10kV贾贾线路路灯加油站2#公变	315	22.48	252	181.19	181.19
2600	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东2#公变	100	31.78	80	48.22	48.22
2601	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中2#公变	200	30.83	160	98.34	98.34
2602	南阳镇平	10kV贾马线栗扒东2#公变	200	0.08	160	159.84	159.84
2603	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥南小农水公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2604	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张机井1#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
2605	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑开发公变	200	44.31	160	71.38	71.38
2606	南阳镇平	10kV贾社线闵河相家公变	100	18.62	80	61.38	61.38
2607	南阳镇平	10kV贾普线线杨庙公变	200	13.48	160	133.04	133.04
2608	南阳镇平	10kV贾社线锦绣园公变	315	23.34	252	178.48	178.48
2609	南阳镇平	10kV马供二线白衣西公变	200	19.3	160	121.40	121.40
2610	南阳镇平	10kV贾马线后王公变	200	9.03	160	141.94	141.94
2611	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴公变	250	18.69	200	153.28	153.28
2612	南阳镇平	10kV贾马线小碾王公变	315	11.24	252	216.59	216.59
2613	南阳镇平	10kV贾工线镇直所前公变	400	23.76	320	224.96	224.96
2614	南阳镇平	10kV贾工线镇直马口街公变	315	15.06	252	204.56	204.56
2615	南阳镇平	10kV贾普线线府右路镇直公变	500	23.95	400	280.25	280.25
2616	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营公变	400	12.11	320	271.56	271.56
2617	南阳镇平	10kV马供一线栗扒东2公变	200	11.93	160	136.14	136.14
2618	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北公变	160	18.33	128	98.67	98.67
2619	南阳镇平	10kV马供一线高庄公变	200	8.93	160	142.14	142.14
2620	南阳镇平	10kV贾工线镇直菜市街公变	200	12.67	160	134.66	134.66
2621	南阳镇平	10kV贾马线张庄公变	200	9.5	160	141.00	141.00
2622	南阳镇平	10kV贾普线线大徐营西公变	250	7.95	200	180.13	180.13
2623	南阳镇平	10kV贾马线杨寨南公变	250	7.29	200	181.78	181.78
2624	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东公变	315	5.8	252	233.73	233.73
2625	南阳镇平	10kV贾社线张湾公变	400	8.27	320	286.92	286.92
2626	南阳镇平	10kV贾工线桥南3#公变	200	29.52	160	100.96	100.96

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2627	南阳镇平	10kV贾社线路灯建行公变	315	29.33	252	159.61	159.61
2628	南阳镇平	10kV贾社线贾小操场公变	315	36.1	252	138.29	138.29
2629	南阳镇平	10kV马供一线栗扒开发区公变	200	19.51	160	120.98	120.98
2630	南阳镇平	10kV贾工线镇直政府公变	200	6.47	160	147.06	147.06
2631	南阳镇平	10kV贾马线玉盘公变	100	18.7	80	61.30	61.30
2632	南阳镇平	10kV贾贾线南方商城公变	250	19.98	200	150.05	150.05
2633	南阳镇平	10kV马供二线白衣郭庄公变	315	8.35	252	225.70	225.70
2634	南阳镇平	10kV贾贾线薛关公变	200	44.58	160	70.84	70.84
2635	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙东公变	200	17.84	160	124.32	124.32
2636	南阳镇平	10kV贾社线鞋帽市场公变	315	20.39	252	187.77	187.77
2637	南阳镇平	10kV贾工线赵营2#公变	200	9.91	160	140.18	140.18
2638	南阳镇平	10kV马供一线唐营3#公变	400	7.69	320	289.24	289.24
2639	南阳镇平	贾贾线高标准农田张楼1号公变（机	100	0.04	80	79.96	79.96
2640	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河东公变	200	14.35	160	131.30	131.30
2641	南阳镇平	马供二线夹河里村夹河里东1#机井	100	0.04	80	79.96	79.96
2642	南阳镇平	10kV贾马线南岭公变	100	20	80	60.00	60.00
2643	南阳镇平	10kV贾普线线王步口北公变	250	13.31	200	166.73	166.73
2644	南阳镇平	贾贾线高标准农田张楼3号公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2645	南阳镇平	马供二线高标准农田白衣6#公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2646	南阳镇平	贾马线小农水马庄南粮库南1#井井通	100	1.93	80	78.07	78.07
2647	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2648	南阳镇平	10kV贾工线桥南开公变	200	0.02	160	159.96	159.96
2649	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关徐营机井公	100	0	80	80.00	80.00
2650	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发2#公变	315	14.75	252	205.54	205.54
2651	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南2#机井公	200	0.04	160	159.92	159.92
2652	南阳镇平	10kV贾工线赵营南公变	200	17.64	160	124.72	124.72
2653	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西2#公变	200	12.61	160	134.78	134.78
2654	南阳镇平	10kV贾工线小集南2#公变	200	13.49	160	133.02	133.02
2655	南阳镇平	10kV贾贾线申寨北公变	200	16	160	128.00	128.00
2656	南阳镇平	10kV贾贾线木材行公变	400	37.39	320	170.44	170.44
2657	南阳镇平	贾普线高标准农田老君庙杨庙机井	100	0	80	80.00	80.00
2658	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇寺后张村27#井公	100	0	80	80.00	80.00
2659	南阳镇平	马供二线高标准农田夹河李16#公变（	100	0	80	80.00	80.00
2660	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家西公变	200	9.08	160	141.84	141.84
2661	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李1#公变	200	0	160	160.00	160.00
2662	南阳镇平	10kV马供一线毕张西1#公变	200	14.05	160	131.90	131.90
2663	南阳镇平	10kV马供二线尤营西3#公变	100	21.49	80	58.51	58.51
2664	南阳镇平	10kV贾工线桥东金王庄公变	315	31.81	252	151.80	151.80
2665	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田首级李南机井公	100	0.04	80	79.96	79.96
2666	南阳镇平	贾社线高标准农田寺后张南1号机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2667	南阳镇平	10kV马供二线白衣北2#公变	250	17.65	200	155.88	155.88
2668	南阳镇平	10kV贾贾线张楼后店公变	200	9.95	160	140.10	140.10
2669	南阳镇平	10kV贾马线小农水西栗扒西井井通公	100	0	80	80.00	80.00
2670	南阳镇平	10kV贾社线湾李北公变	200	27.36	160	105.28	105.28
2671	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村21#井公	100	0	80	80.00	80.00
2672	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东2#公变	200	12.93	160	134.14	134.14
2673	南阳镇平	10kV马供一线唐营西小农水公变（机井	100	13.52	80	66.48	66.48

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2674	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉2#公变	100	20.66	80	59.34	59.34
2675	南阳镇平	贾马线小农水杨寨村南头双楼张井井	100	12.7	80	67.30	67.30
2676	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙杨庙2#公变	200	7.15	160	145.70	145.70
2677	南阳镇平	10kV马供一线乡直西4#公变	400	7.38	320	290.48	290.48
2678	南阳镇平	10kV贾社线民族街西公变	200	29.34	160	101.32	101.32
2679	南阳镇平	10kV贾普线李民东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2680	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营3#公变	200	8.42	160	143.16	143.16
2681	南阳镇平	10kV贾马线杨寨公变	200	13.97	160	132.06	132.06
2682	南阳镇平	供二线高标准农田夹河李17#公变（	100	0	80	80.00	80.00
2683	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村申寨南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2684	南阳镇平	0kV贾普线高标准农田老君庙机井公	100	10.63	80	69.37	69.37
2685	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨3#公变	200	26.39	160	107.22	107.22
2686	南阳镇平	10kV贾普线牧庄南公变	200	10.57	160	138.86	138.86
2687	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田山头营公变	100	0	80	80.00	80.00
2688	南阳镇平	贾马线农综开发小碾王北1#公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2689	南阳镇平	V贾马线盆杨西南角小农水公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2690	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河南公变	200	16.39	160	127.22	127.22
2691	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑南公变	400	9.87	320	280.52	280.52
2692	南阳镇平	10kV贾贾线薛关徐营2#公变	200	10.23	160	139.54	139.54
2693	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵北公变	200	11.55	160	136.90	136.90
2694	南阳镇平	10kV马供一线新马庄社区公变	400	8.77	320	284.92	284.92
2695	南阳镇平	10kV贾马线沿嘴村北头小农水公变	100	0	80	80.00	80.00
2696	南阳镇平	贾马线大龙庙村北头小农水公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2697	南阳镇平	供二线高标准农田夹河李12#公变（	100	0	80	80.00	80.00
2698	南阳镇平	马供二线白衣堂村口小农水公变（机	100	3.43	80	76.57	76.57
2699	南阳镇平	10kV贾贾线府右路北公变	200	26.83	160	106.34	106.34
2700	南阳镇平	10kV贾社线寺后王公变	200	7.73	160	144.54	144.54
2701	南阳镇平	kV马供一线高庄东小农水公变（机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2702	南阳镇平	10kV贾马线栗扒姑妥北小农水公变	315	0	252	252.00	252.00
2703	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营2#公变	200	16.93	160	126.14	126.14
2704	南阳镇平	10kV贾贾线南方商城北公变	315	20.28	252	188.12	188.12
2705	南阳镇平	10kV贾社线小集西公变	315	27.74	252	164.62	164.62
2706	南阳镇平	V贾马线杨寨北1#农综开发公变（机	100	38.27	80	41.73	41.73
2707	南阳镇平	10kV贾社线首级李公变	200	9.51	160	140.98	140.98
2708	南阳镇平	10kV贾马线马庄北公变	200	39.48	160	81.04	81.04
2709	南阳镇平	10kV贾工线桥西公变	200	41.1	160	77.80	77.80
2710	南阳镇平	10kV贾马线马庄盆杨公变	200	22.1	160	115.80	115.80
2711	南阳镇平	10kV贾社线镇直文化市场公变	400	10.1	320	279.60	279.60
2712	南阳镇平	10kV贾工线镇直过街楼南公变	400	23.34	320	226.64	226.64
2713	南阳镇平	0kV贾社线高标准农田小集北机井公	100	0	80	80.00	80.00
2714	南阳镇平	10kV贾马线东黄公变	100	2.1	80	77.90	77.90
2715	南阳镇平	10kV贾社线湾李公变	200	10.48	160	139.04	139.04
2716	南阳镇平	10kV贾社线首级李西公变	200	11.65	160	136.70	136.70
2717	南阳镇平	10kV贾工线桥东副食城公变	200	25.9	160	108.20	108.20
2718	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄公变	200	7.07	160	145.86	145.86
2719	南阳镇平	10kV马供一线乡直西公变	400	21.3	320	234.80	234.80
2720	南阳镇平	10kV马供一线毕张公变	200	20.45	160	119.10	119.10

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2721	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙南公变	200	8.15	160	143.70	143.70
2722	南阳镇平	10kV马供一线毕张西2#公变	200	15.86	160	128.28	128.28
2723	南阳镇平	10kV贾工线小集南公变	200	11.32	160	137.36	137.36
2724	南阳镇平	10kV贾贾线华星商场南公变	315	32.93	252	148.27	148.27
2725	南阳镇平	10kV贾社线寺后张开发公变	160	8.8	128	113.92	113.92
2726	南阳镇平	10kV贾工线桥南公变	315	27.01	252	166.92	166.92
2727	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营公变	200	9.51	160	140.98	140.98
2728	南阳镇平	10kV贾贾线师洼西公变	200	13.73	160	132.54	132.54
2729	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西公变	200	19.97	160	120.06	120.06
2730	南阳镇平	10kV贾贾线华鑫商场公变	315	12.95	252	211.21	211.21
2731	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田育茂张3#公变	100	0	80	80.00	80.00
2732	南阳镇平	10kV贾社线尚营2#公变	100	20.12	80	59.88	59.88
2733	南阳镇平	10kV贾马线杨寨簸箕杨北公变	200	8.8	160	142.40	142.40
2734	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田师洼2号机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2735	南阳镇平	10kV贾社线桥北清真寺公变	200	23.92	160	112.16	112.16
2736	南阳镇平	10kV贾普线人民路南公变	200	18.95	160	122.10	122.10
2737	南阳镇平	10kV贾普线线张楼王家公变	200	0	160	160.00	160.00
2738	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营徐营公变	100	21.77	80	58.23	58.23
2739	南阳镇平	10kV贾马线杨寨簸箕杨南公变	200	21.36	160	117.28	117.28
2740	南阳镇平	10kV贾普线小庙李农综开发机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2741	南阳镇平	10kV贾马线黄棘扒村栗黄南岭高标准农田2#机井公变	100	0.93	80	79.07	79.07
2742	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营南机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2743	南阳镇平	10kV贾马线马庄北3#公变	400	0.1	320	319.60	319.60
2744	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家公变	100	12.88	80	67.12	67.12
2745	南阳镇平	10kV贾马线黄棘扒村栗黄南岭高标准农田1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2746	南阳镇平	10kV贾社线老街口南公变	400	4.9	320	300.40	300.40
2747	南阳镇平	10kV马供二线白衣姜家南小农水公变	200	0	160	160.00	160.00
2748	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙村湾李北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2749	南阳镇平	10kV贾工线菜市街2#公变	200	19.17	160	121.66	121.66
2750	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关吴营北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2751	南阳镇平	10kV马供二线夹河李袁家公变	200	11.11	160	137.78	137.78
2752	南阳镇平	10kV贾社线薛关尚营公变	200	7.72	160	144.56	144.56
2753	南阳镇平	10kV贾马线草寺北小农水公变（机井）	100	2.11	80	77.89	77.89
2754	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙3#公变	200	11.46	160	137.08	137.08
2755	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田张楼4号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2756	南阳镇平	10kV贾社线湾张南公变	200	17.9	160	124.20	124.20
2757	南阳镇平	10kV贾马线农综开发杨寨贾家公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
2758	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王3#井井通公变	100	0.09	80	79.91	79.91
2759	南阳镇平	10kV贾普线育茂张东2#公变	200	12.57	160	134.86	134.86
2760	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区北1#公变	200	20.88	160	118.24	118.24
2761	南阳镇平	10kV贾普线李民西3#公变	200	12.05	160	135.90	135.90
2762	南阳镇平	10kV贾工线西商场2#公变	200	47.42	160	65.16	65.16
2763	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村栗扒东1#机井公变	200	4.76	160	150.48	150.48
2764	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2765	南阳镇平	10kV马供二线高标准农田白衣5#公变（机井）	100	3.76	80	76.24	76.24
2766	南阳镇平	10kV贾马线小碾王北公变	200	12.99	160	134.02	134.02
2767	南阳镇平	10kV贾普线大徐营西2#公变	200	20.17	160	119.66	119.66

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2768	南阳镇平	10kV马供二线毕张沟里公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2769	南阳镇平	10kV马供一线唐营东小农水公变	200	0	160	160.00	160.00
2770	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营2#公变	200	25.04	160	109.92	109.92
2771	南阳镇平	贾马线农综开发小碾王北4#公变（机	100	0.01	80	79.99	79.99
2772	南阳镇平	贾马线大龙庙村林场小农水公变（机	315	1.72	252	246.58	246.58
2773	南阳镇平	马线太山庙加油站西北小农水公变（	100	0	80	80.00	80.00
2774	南阳镇平	贾马线太山庙高家晓小农水公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2775	南阳镇平	10kV马供一线张楼西1#公变	200	0	160	160.00	160.00
2776	南阳镇平	10kV贾普线育茂张1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2777	南阳镇平	kV贾贾线高标准农田师洼3号机井公	100	0.01	80	79.99	79.99
2778	南阳镇平	10kV贾贾线木市行2#公变	315	16.92	252	198.70	198.70
2779	南阳镇平	10kV马供二线尤营南公变	200	0.54	160	158.92	158.92
2780	南阳镇平	10kV贾社线贾宋镇薛家村19#井公变	200	0	160	160.00	160.00
2781	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北2#公变	200	39.68	160	80.64	80.64
2782	南阳镇平	10kV马供一线乡直东3#公变	400	21.54	320	233.84	233.84
2783	南阳镇平	10kV贾贾线绿源社区南公变	400	4.89	320	300.44	300.44
2784	南阳镇平	10kV贾社线镇直迎宾路公变	200	17.63	160	124.74	124.74
2785	南阳镇平	10kV贾普线线李民南水公变	100	0	80	80.00	80.00
2786	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张东公变	200	10.6	160	138.80	138.80
2787	南阳镇平	10kV贾社线小河赵公变	250	4.95	200	187.63	187.63
2788	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营开发公变	200	14.65	160	130.70	130.70
2789	南阳镇平	10kV贾普线线小庙李公变	200	3.84	160	152.32	152.32
2790	南阳镇平	供二线高标准农田夹河李15#公变（	100	0	80	80.00	80.00
2791	南阳镇平	10kV贾社线寺后张北公变	200	12.18	160	135.64	135.64
2792	南阳镇平	10kV贾社线镇直老街口公变	250	19.04	200	152.40	152.40
2793	南阳镇平	10kV贾马线上庄子公变	400	8.02	320	287.92	287.92
2794	南阳镇平	10kV贾马线栗扒西北公变	200	14.55	160	130.90	130.90
2795	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东公变	200	22.59	160	114.82	114.82
2796	南阳镇平	10kV贾普线线李民东公变	100	36.06	80	43.94	43.94
2797	南阳镇平	10kV贾普线线李民南公变	200	16.75	160	126.50	126.50
2798	南阳镇平	10kV贾马线马庄南2公变	100	21.48	80	58.52	58.52
2799	南阳镇平	10kV贾贾线申寨南公变	315	10.9	252	217.67	217.67
2800	南阳镇平	10kV马供一线乡直东2#公变	400	18.87	320	244.52	244.52
2801	南阳镇平	10kV贾工线镇直西商场公变	400	26.34	320	214.64	214.64
2802	南阳镇平	10kV贾普线线大徐营东公变	400	10.1	320	279.60	279.60
2803	南阳镇平	10kV贾工线赵庄公变	200	5.28	160	149.44	149.44
2804	南阳镇平	10kV贾普线线李民开发区公变	400	6.57	320	293.72	293.72
2805	南阳镇平	10kV贾贾线华星商场北公变	315	37.62	252	133.50	133.50
2806	南阳镇平	10kV贾马线栗扒东1公变	315	11.22	252	216.66	216.66
2807	南阳镇平	贾贾线高标准农田上辛营1号公变（机	100	0.03	80	79.97	79.97
2808	南阳镇平	10kV贾贾线张楼王营公变	100	16.91	80	63.09	63.09
2809	南阳镇平	10kV马供二线尤营西2#公变	200	15.92	160	128.16	128.16
2810	南阳镇平	10kV马供二线白衣村南公变	200	7.9	160	144.20	144.20
2811	南阳镇平	10kV贾工线牧庄开发区公变	200	27.86	160	104.28	104.28
2812	南阳镇平	10kV贾社线王家庄公变	200	14.75	160	130.50	130.50
2813	南阳镇平	10kV贾普线线李普吾井井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2814	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口2#公变	200	5.73	160	148.54	148.54

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2815	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒东公变	200	24.44	160	111.12	111.12
2816	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营杜庙公变	200	10.1	160	139.80	139.80
2817	南阳镇平	10kV贾社线镇直民族街公变	500	33.18	400	234.10	234.10
2818	南阳镇平	10kV贾工线赵营公变	315	10.76	252	218.11	218.11
2819	南阳镇平	10kV马供二线尤营西公变	315	8.48	252	225.29	225.29
2820	南阳镇平	10kV贾贾线薛关杨庄公变	200	18.18	160	123.64	123.64
2821	南阳镇平	10kV贾贾线薛关王庄公变	315	9.26	252	222.83	222.83
2822	南阳镇平	10kV马供二线夹河李郭家2#公变	200	9.97	160	140.06	140.06
2823	南阳镇平	10kV马供一线乡直东公变	400	14.21	320	263.16	263.16
2824	南阳镇平	10kV贾工线小集东公变	200	18.88	160	122.24	122.24
2825	南阳镇平	10kV贾贾线人民路公变	400	12.07	320	271.72	271.72
2826	南阳镇平	10kV马供二线白衣北公变	200	9.75	160	140.50	140.50
2827	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨丁营公变	200	12.11	160	135.78	135.78
2828	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨张营公变	200	13.45	160	133.10	133.10
2829	南阳镇平	10kV贾贾线师洼东公变	200	14.34	160	131.32	131.32
2830	南阳镇平	10kV贾普线李民西公变	200	17.72	160	124.56	124.56
2831	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙中公变	315	12.87	252	211.46	211.46
2832	南阳镇平	10kV贾社线薛家公变	315	14.89	252	205.10	205.10
2833	南阳镇平	10kV贾工线桥东开发区公变	315	41.69	252	120.68	120.68
2834	南阳镇平	10kV贾马线黄棟扒西公变	200	11.82	160	136.36	136.36
2835	南阳镇平	10kV贾社线李家公变	315	8.25	252	226.01	226.01
2836	南阳镇平	10kV贾马线桥南高标准机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2837	南阳镇平	10kV贾普线李民开发2#公变	200	10.67	160	138.66	138.66
2838	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南2#公变	200	4.51	160	150.98	150.98
2839	南阳镇平	供二线高标准农田夹河李11#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
2840	南阳镇平	马供二线高标准农田尤营8#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
2841	南阳镇平	10kV贾马线杨寨王庄公变	200	8.89	160	142.22	142.22
2842	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨北2#公变	250	2.38	200	194.05	194.05
2843	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西北公变	200	3.13	160	153.74	153.74
2844	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田苏曹营公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
2845	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李普吴西机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2846	南阳镇平	10kV贾工线鲁庄2#公变	200	20.23	160	119.54	119.54
2847	南阳镇平	10kV马供一线马庄村马庄机井1#公变	200	3.19	160	153.62	153.62
2848	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑高家公变	400	3.46	320	306.16	306.16
2849	南阳镇平	10kV马供二线夹河李找子庄公变	200	3.56	160	152.88	152.88
2850	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东1#公变	200	9.48	160	141.04	141.04
2851	南阳镇平	10kV马供一线唐营2#公变	200	0.12	160	159.76	159.76
2852	南阳镇平	10kV马供一线唐营4#公变	200	0	160	160.00	160.00
2853	南阳镇平	10kV贾普线华鑫南2#公变	200	25.28	160	109.44	109.44
2854	南阳镇平	10kV贾社线小操场2#公变	200	20.8	160	118.40	118.40
2855	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王1#井井通公变	200	0.05	160	159.90	159.90
2856	南阳镇平	张林路口台区	315	45.27	252	109.40	109.40
2857	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王南公变	200	3.48	160	153.04	153.04
2858	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王2#井井通公变	100	0.08	80	79.92	79.92
2859	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙2号机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
2860	南阳镇平	10kV贾贾线上辛营2#公变	200	4.49	160	151.02	151.02
2861	南阳镇平	10kV贾普线李民南2#公变	200	8.31	160	143.38	143.38

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2862	南阳镇平	10kV贾贾线申营公变	200	8.68	160	142.64	142.64
2863	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田鲁庄机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2864	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥东一初中机井公变	100	2.47	80	77.53	77.53
2865	南阳镇平	10kV贾普线李民西2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2866	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙西公变	200	26.35	160	107.30	107.30
2867	南阳镇平	马供二线高标准农田大徐营4#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2868	南阳镇平	马供二线高标准农田尤营7#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
2869	南阳镇平	贾马线黄楸扒村栗黄南岭高标准农田3#公变	100	0.02	80	79.98	79.98
2870	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田李民2#公变	100	0	80	80.00	80.00
2871	南阳镇平	线高标准农田下户杨张营东1号公变	100	0.03	80	79.97	79.97
2872	南阳镇平	10kV贾普线老君庙东余公变	100	17.92	80	62.08	62.08
2873	南阳镇平	10kV贾贾线张楼洪家公变	200	8.77	160	142.46	142.46
2874	南阳镇平	10kV马供二线尤营村部公变	200	18.74	160	122.52	122.52
2875	南阳镇平	10kV贾社线小河李公变	315	4.09	252	239.12	239.12
2876	南阳镇平	10kV贾贾线华星北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
2877	南阳镇平	10kV贾社线闵河村王家庄东机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2878	南阳镇平	马供二线高标准农田尤营9#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2879	南阳镇平	10kV贾社线闵河村坡里王北公变	200	9.89	160	140.22	140.22
2880	南阳镇平	10kV贾马线马庄北2#公变	200	11.99	160	136.02	136.02
2881	南阳镇平	10kV贾社线税务局门前公变	400	12.97	320	268.12	268.12
2882	南阳镇平	贾线高标准农田下户杨丁营西公变（机井）	100	0.04	80	79.96	79.96
2883	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙河西2#公变	200	10.39	160	139.22	139.22
2884	南阳镇平	10kV马供一线毕张村毕张南1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2885	南阳镇平	10kV贾马线栗扒公变	80	28.37	64	41.30	41.30
2886	南阳镇平	10kV贾贾线观门上北公变	200	7.88	160	144.24	144.24
2887	南阳镇平	贾马线小农水开发大龙庙香匠王井井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2888	南阳镇平	10kV贾社线闵河村闵河北公变	200	6.13	160	147.74	147.74
2889	南阳镇平	马供二线白衣郭庄南小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2890	南阳镇平	10kV贾普线老君庙杨庙3#公变	200	5.84	160	148.32	148.32
2891	南阳镇平	10kV贾社线老街口北公变	400	9.57	320	281.72	281.72
2892	南阳镇平	10kV马供二线夹河里村夹河里1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
2893	南阳镇平	10kV贾贾线齐李西公变	200	9.75	160	140.50	140.50
2894	南阳镇平	10kV贾社线尚营公变	200	8.57	160	142.86	142.86
2895	南阳镇平	10kV贾马线杨寨北公变	200	18.9	160	122.20	122.20
2896	南阳镇平	10kV马供二线夹河李公变	400	19.3	320	242.80	242.80
2897	南阳镇平	10kV贾普线线王步口公变	400	6.6	320	293.60	293.60
2898	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张西公变	315	15.22	252	204.06	204.06
2899	南阳镇平	10kV马供一线乡直西3#公变	200	28.86	160	102.28	102.28
2900	南阳镇平	10kV贾马线黄炼扒北公变	200	9.86	160	140.28	140.28
2901	南阳镇平	10kV贾马线高标准农田大龙庙东2#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
2902	南阳镇平	10kV贾社线供销社公变	315	26.38	252	168.90	168.90
2903	南阳镇平	10kV贾普线大徐营中公变	200	20.32	160	119.36	119.36
2904	南阳镇平	10kV贾贾线薛关吴营公变	200	26.27	160	107.46	107.46
2905	南阳镇平	10kV贾贾线路灯加油站变公变	160	16.47	128	101.65	101.65
2906	南阳镇平	10kV贾社线薛关徐营公变	315	13.29	252	210.14	210.14
2907	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨花卉公变	200	25.07	160	109.86	109.86
2908	南阳镇平	10kV马供一线乡直北公变	400	17.52	320	249.92	249.92

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2909	南阳镇平	可村闵王庄1号机井台区考核表（机井	100	0.05	80	79.95	79.95
2910	南阳镇平	10kV贾社线闵河村相家2#机井公变	200	0.1	160	159.80	159.80
2911	南阳镇平	10kV贾贾线张楼东公变	400	9.03	320	283.88	283.88
2912	南阳镇平	10kV贾贾线下户杨北公变	400	7.38	320	290.48	290.48
2913	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙北公变	200	12.91	160	134.18	134.18
2914	南阳镇平	10kV马供一线乡直南公变	400	11.95	320	272.20	272.20
2915	南阳镇平	10kV马供二线夹河李南公变	200	5.67	160	148.66	148.66
2916	南阳镇平	10kV马供一线毕张东公变	315	14.53	252	206.23	206.23
2917	南阳镇平	10kV贾贾线张楼西公变	160	28.82	128	81.89	81.89
2918	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙河西公变	200	6.34	160	147.32	147.32
2919	南阳镇平	10kV贾普线线胡叶庙公变	160	5.68	128	118.91	118.91
2920	南阳镇平	10kV马供二线白衣南公变	200	14.66	160	130.68	130.68
2921	南阳镇平	10kV马供一线许庄公变	100	30.95	80	49.05	49.05
2922	南阳镇平	10kV贾社线闵河公变	200	5.54	160	148.92	148.92
2923	南阳镇平	10kV贾社线寺后张南公变	100	13.41	80	66.59	66.59
2924	南阳镇平	10kV贾社线黑龙庙西公变	200	14.98	160	130.04	130.04
2925	南阳镇平	10kV马供一线唐营公变	400	11.82	320	272.72	272.72
2926	南阳镇平	kV马供一线毕张农综开发公变（机井	200	0	160	160.00	160.00
2927	南阳镇平	10kV贾社线坡李王东公变	200	8.3	160	143.40	143.40
2928	南阳镇平	10kV贾工线桥南跃进门公变	160	7.1	128	116.64	116.64
2929	南阳镇平	10kV贾马线杨寨西公变	200	10.42	160	139.16	139.16
2930	南阳镇平	10kV马供二线尤营东台区公变	200	24.58	160	110.84	110.84
2931	南阳镇平	10kV马供一线毕张南公变	200	9.57	160	140.86	140.86
2932	南阳镇平	贾马线小农水开发马庄村北头1#井井	100	0	80	80.00	80.00
2933	南阳镇平	10kV马供二线尤营王灼公变	100	13.26	80	66.74	66.74
2934	南阳镇平	10kV贾贾线师洼观门上公变	200	8.25	160	143.50	143.50
2935	南阳镇平	10kV马供一线乡直西2#公变	200	59.41	160	41.18	41.18
2936	南阳镇平	10kV贾工线副食城2#公变	200	28.24	160	103.52	103.52
2937	南阳镇平	10kV贾工线赵庄高标准机井公变	200	0	160	160.00	160.00
2938	南阳镇平	10kV贾贾线张楼路口公变	200	14	160	132.00	132.00
2939	南阳镇平	V贾马线高标准农田李民1#公变（机井	100	0	80	80.00	80.00
2940	南阳镇平	贾社线高标准农田黑龙庙南园1号机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2941	南阳镇平	10kV贾工线赵庄2#公变	200	7.51	160	144.98	144.98
2942	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑陈家公变	200	15.07	160	129.86	129.86
2943	南阳镇平	10kV贾贾线苇子坑北2#公变	200	11.69	160	136.62	136.62
2944	南阳镇平	10kV贾工线高标准农田赵营机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2945	南阳镇平	kV贾贾线高标准农田师洼1号机井公	100	0	80	80.00	80.00
2946	南阳镇平	10kV贾普线李民南3#公变	200	0	160	160.00	160.00
2947	南阳镇平	10kV马供一线马庄新社区2#公变	200	5.36	160	149.28	149.28
2948	南阳镇平	贾社线高标准农田黑龙庙西1号机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2949	南阳镇平	10kV贾普线高标准农田桥北机井公变	100	0.38	80	79.62	79.62
2950	南阳镇平	kV马供一线唐营南小农水公变（机井	100	0	80	80.00	80.00
2951	南阳镇平	贾马线小农水开发栗扒西河北井井通	100	0	80	80.00	80.00
2952	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙2#公变	400	11.62	320	273.52	273.52
2953	南阳镇平	kV贾马线张庄南农综开发公变（机井	100	0.11	80	79.89	79.89
2954	南阳镇平	马供二线尤营小马庄南小农水公变（机	100	0	80	80.00	80.00
2955	南阳镇平	kV马供二线高标准农田夹河李14#公	160	0	128	128.00	128.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

2956	南阳镇平	10kV贾社线闵河村小河赵南公变	200	9.06	160	141.88	141.88
2957	南阳镇平	10kV马供一线太山庙小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2958	南阳镇平	可村小河赵2号机井台区考核表（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
2959	南阳镇平	供一线太山庙加油站东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2960	南阳镇平	10kV马供二线夹河李王庄公变	200	9.93	160	140.14	140.14
2961	南阳镇平	10kV贾马线栗扒村部东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2962	南阳镇平	10kV贾工线迎宾路2#公变	200	38.8	160	82.40	82.40
2963	南阳镇平	贾马线大龙庙南桃园小农水公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
2964	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村观门西公变	200	9.79	160	140.42	140.42
2965	南阳镇平	10kV贾工线张林路口东公变	200	20.03	160	119.94	119.94
2966	南阳镇平	马供一线马庄土堆东小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2967	南阳镇平	10kV贾普线线育茂张南公变	250	12.86	200	167.85	167.85
2968	南阳镇平	10kV贾马线小农水开发大龙庙南井井通	100	2.3	80	77.70	77.70
2969	南阳镇平	10kV贾贾线师洼村师洼3#公变	200	6.1	160	147.80	147.80
2970	南阳镇平	10kV贾马线上庄子2#公变	100	7.91	80	72.09	72.09
2971	南阳镇平	苏曹营村2号机井台区考核表（机井）	100	0.13	80	79.87	79.87
2972	南阳镇平	10kV贾普线李普吾东公变	200	16.14	160	127.72	127.72
2973	南阳镇平	10kV贾普线李普吾南公变	200	12.46	160	135.08	135.08
2974	南阳镇平	10kV贾普线牧庄农综开发7#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
2975	南阳镇平	10kV贾贾线杨庄路口公变	400	9.59	320	281.64	281.64
2976	南阳镇平	10kV马供二线夹河李东坡公变	200	6.43	160	147.14	147.14
2977	南阳镇平	10kV贾普线桥东开发3#公变	200	0.32	160	159.36	159.36
2978	南阳镇平	马供二线白衣西东头小农水公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2979	南阳镇平	10kV贾工线赵营3#台区	200	10.87	160	138.26	138.26
2980	南阳镇平	10kV贾社线小集北公变	200	9.93	160	140.14	140.14
2981	南阳镇平	10kV贾马线大龙庙东南公变	100	13.33	80	66.67	66.67
2982	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨1号机井公	100	0	80	80.00	80.00
2983	南阳镇平	10kV贾马线东黄2#公变	100	18.93	80	61.07	61.07
2984	南阳镇平	10kV马供二线夹河里西2#公变	200	10.35	160	139.30	139.30
2985	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田薛关杨庄北机井	100	0.01	80	79.99	79.99
2986	南阳镇平	贾贾线高标准农田张楼2号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2987	南阳镇平	10kV贾社线桥北2#公变	400	15.67	320	257.32	257.32
2988	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田申寨2号机井公	100	0.02	80	79.98	79.98
2989	南阳镇平	10kV贾贾线苏曹营4#公变	200	7.61	160	144.78	144.78
2990	南阳镇平	10kV贾工线桥南2#公变	200	22.33	160	115.34	115.34
2991	南阳镇平	10kV贾普线线老君庙公变	200	17.11	160	125.78	125.78
2992	南阳镇平	10kV贾马线双楼张公变	200	9.42	160	141.16	141.16
2993	南阳镇平	10kV贾普线牧庄1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
2994	南阳镇平	10kV贾社线高标准农田黑龙庙1号机井公	100	0.02	80	79.98	79.98
2995	南阳镇平	10kV贾贾线高标准农田下户杨北1号公	200	0.01	160	159.98	159.98
2996	南阳镇平	贾马线黄棘扒刘家西农综开发公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
2997	南阳镇平	马供二线高标准农田尤营10#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
2998	南阳镇平	10kV贾马线小栗扒东小农水公变（机井）	100	8.12	80	71.88	71.88
2999	南阳镇平	10kV贾普线育茂张2#机井公变	100	1.64	80	78.36	78.36
3000	南阳镇平	候集土地整理谭寨100-47（机井）	200	13.05	160	133.90	133.90
3001	南阳镇平	谭寨千亩方公变（机井）	200	5.95	160	148.10	148.10
3002	南阳镇平	布线华沟村高标准农田建设2号公变	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3003	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-43) (机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
3004	南阳镇平	张西公变	200	0.03	160	159.94	159.94
3005	南阳镇平	10kV林黑线东岗公变	200	9.79	160	140.42	140.42
3006	南阳镇平	金鱼基地公变	400	21.57	320	233.72	233.72
3007	南阳镇平	10kV马供三线郭城玉公变	200	10.07	160	139.86	139.86
3008	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙西公变	400	7.69	320	289.24	289.24
3009	南阳镇平	陈召建公变	250	10.67	200	173.33	173.33
3010	南阳镇平	10kV侯郭线熊庄2#公变	315	3.59	252	240.69	240.69
3011	南阳镇平	10kV林直线街东公变	400	19.88	320	240.48	240.48
3012	南阳镇平	项寨王庄公变	400	17.7	320	249.20	249.20
3013	南阳镇平	项寨公变	400	14.97	320	260.12	260.12
3014	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-84) (机井)	200	0	160	160.00	160.00
3015	南阳镇平	10kV林黑线花园公变	200	11.15	160	137.70	137.70
3016	南阳镇平	高营西公变	315	19.13	252	191.74	191.74
3017	南阳镇平	10kV侯北线元营南公变	400	11.15	320	275.40	275.40
3018	南阳镇平	赵营北公变	400	14.73	320	261.08	261.08
3019	南阳镇平	鄂营公变	250	27.64	200	130.90	130.90
3020	南阳镇平	南农综2#公变 (机井)	200	0	160	160.00	160.00
3021	南阳镇平	宋营西公变	200	13.19	160	133.62	133.62
3022	南阳镇平	郭庄南公变	200	6.83	160	146.34	146.34
3023	南阳镇平	10kV林普线朱张营北公变	200	16.52	160	126.96	126.96
3024	南阳镇平	姜庄西公变	250	26.05	200	134.88	134.88
3025	南阳镇平	桑树公变	100	10.82	80	69.18	69.18
3026	南阳镇平	项寨刘庄公变	200	22.22	160	115.56	115.56
3027	南阳镇平	10kV林布线尚堂公变	100	17.18	80	62.82	62.82
3028	南阳镇平	10kV林布线布代王中公变	200	19.12	160	121.76	121.76
3029	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘东公变	200	19.68	160	120.64	120.64
3030	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东公变	400	7.95	320	288.20	288.20
3031	南阳镇平	王营西公变	400	7.64	320	289.44	289.44
3032	南阳镇平	易营东公变	200	9.16	160	141.68	141.68
3033	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发4#公变 (机井)	200	0	160	160.00	160.00
3034	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田3号公变	100	0	80	80.00	80.00
3035	南阳镇平	马供三线方坡村农综开发2#公变 (机井)	200	0.05	160	159.90	159.90
3036	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄北公变	200	14.51	160	130.98	130.98
3037	南阳镇平	马供三线高庄村农综开发6#公变 (机井)	200	0.04	160	159.92	159.92
3038	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇政府2#公变	400	21.94	320	232.24	232.24
3039	南阳镇平	镇直南公变	400	14.47	320	262.12	262.12
3040	南阳镇平	10kV林楚线沙岗村农综开发4#公变 (机井)	100	0.08	80	79.92	79.92
3041	南阳镇平	10kV侯社线贾庄西公变	200	15.33	160	129.34	129.34
3042	南阳镇平	10kV林楚线吴家营公变	200	16.94	160	126.12	126.12
3043	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东3#公变	200	10.13	160	139.74	139.74
3044	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直东公变	200	23.35	160	113.30	113.30
3045	南阳镇平	孙楼村50-22公变 (机井)	200	0	160	160.00	160.00
3046	南阳镇平	熊庄村43公变 (机井)	200	0	160	160.00	160.00
3047	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-44) (机井)	200	0	160	160.00	160.00
3048	南阳镇平	侯集狄庄土地整理39号变 (机井)	200	0.02	160	159.96	159.96
3049	南阳镇平	10kV林布线李寨村土地整理21#公变	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3050	南阳镇平	侯集土地整理谭寨100-46（机井）	200	0.78	160	158.44	158.44
3051	南阳镇平	侯集王营土地整理69号变（机井）	200	1.54	160	156.92	156.92
3052	南阳镇平	V林楚线楚营村千亿斤23#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3053	南阳镇平	高营土楼公变	200	21.86	160	116.28	116.28
3054	南阳镇平	10kV林布线布袋王农综开发6#公变	100	0	80	80.00	80.00
3055	南阳镇平	房营八组公变	200	11.17	160	137.66	137.66
3056	南阳镇平	10kV林布线沙布口2#公变	200	11.06	160	137.88	137.88
3057	南阳镇平	布线张林土地整理杨庄100kVA-78（0	100	2.35	80	77.65	77.65
3058	南阳镇平	宋庄村18#公变（机井）	100	24.22	80	55.78	55.78
3059	南阳镇平	10kV马供三线贾庄2#公变	200	14.57	160	130.86	130.86
3060	南阳镇平	10kV林直线黑张东3#公变	100	16.85	80	63.15	63.15
3061	南阳镇平	赵营北2#公变	200	24.03	160	111.94	111.94
3062	南阳镇平	V林黑线余东土地整理30#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3063	南阳镇平	熊庄南公变	200	13.38	160	133.24	133.24
3064	南阳镇平	10kV林直线蒋庄2#公变	200	10.59	160	138.82	138.82
3065	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村贾庄南3#公变	200	10.5	160	139.00	139.00
3066	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西2#公变	315	7.22	252	229.26	229.26
3067	南阳镇平	许桥村39公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3068	南阳镇平	10kV林普线鲁家公变	200	11.76	160	136.48	136.48
3069	南阳镇平	林黑线沙河刘土地整理12#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3070	南阳镇平	老庄南2#公变	200	12.12	160	135.76	135.76
3071	南阳镇平	孙楼南公变	200	11.13	160	137.74	137.74
3072	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业6#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3073	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘中公变	200	6	160	148.00	148.00
3074	南阳镇平	10kV侯社线徐寨北公变	400	16.65	320	253.40	253.40
3075	南阳镇平	10kV林布线李寨北公变	100	19.13	80	60.87	60.87
3076	南阳镇平	V林黑线公吉王土地整理9#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3077	南阳镇平	V林楚线楚营村千亿斤25#公变（机井）	200	5.32	160	149.36	149.36
3078	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直2#公变	400	6.18	320	295.28	295.28
3079	南阳镇平	10kV侯南线南农综3#配电室变压器	100	0	80	80.00	80.00
3080	南阳镇平	侯集南洼土地整理15号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3081	南阳镇平	10kV侯北线房营千亿斤6#公变（机井）	160	0	128	128.00	128.00
3082	南阳镇平	10kV林直线黑张村彭营公变	200	12.36	160	135.28	135.28
3083	南阳镇平	侯集土地整理袁营100-75（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3084	南阳镇平	10kV林普线李慎动东公变	200	13.48	160	133.04	133.04
3085	南阳镇平	V林楚线玉皇庙村千亿斤5#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3086	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村张马路口公变	200	22.97	160	114.06	114.06
3087	南阳镇平	10kV侯郭线房营南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3088	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西公变	200	16.78	160	126.44	126.44
3089	南阳镇平	10kV林楚线赵营东公变	200	19.9	160	120.20	120.20
3090	南阳镇平	常营公变	200	18.34	160	123.32	123.32
3091	南阳镇平	10kV侯南线南农综5#配电室公变变压器	100	0.02	80	79.98	79.98
3092	南阳镇平	团中公变	200	52	160	56.00	56.00
3093	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南1号公变	200	15.65	160	128.70	128.70
3094	南阳镇平	项店西公变	200	26	160	108.00	108.00
3095	南阳镇平	10kV侯南线曲步口公变	200	21.69	160	116.62	116.62
3096	南阳镇平	10kV侯南线小张庄公变	100	27.34	80	52.66	52.66

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3097	南阳镇平	10kV林布线华沟西公变	200	8.22	160	143.56	143.56
3098	南阳镇平	10kV林黑线小管寺公变	200	13.46	160	133.08	133.08
3099	南阳镇平	林楚线大陈营村千亿斤19#公变（机	200	0.05	160	159.90	159.90
3100	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙魏庄公变	200	7.75	160	144.50	144.50
3101	南阳镇平	10kV林普线闻家营村高标准农田1号公	100	0.03	80	79.97	79.97
3102	南阳镇平	狄庄北公变	200	22.49	160	115.02	115.02
3103	南阳镇平	刘营西公变	200	51.66	160	56.68	56.68
3104	南阳镇平	10kV林黑线余西公变	200	12.9	160	134.20	134.20
3105	南阳镇平	农综开发1#公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3106	南阳镇平	10kV林布线杨庄村胡沟公变	200	16.26	160	127.48	127.48
3107	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄东公变	250	15.32	200	161.70	161.70
3108	南阳镇平	10kV林普线街西公变	100	22.76	80	57.24	57.24
3109	南阳镇平	农综开发2#公变（机井）	200	2.9	160	154.20	154.20
3110	南阳镇平	10kV林黑线赵庄公变	200	15.1	160	129.80	129.80
3111	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤38#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
3112	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集公变	315	9.65	252	221.60	221.60
3113	南阳镇平	10kV林布线李寨西公变	200	11.28	160	137.44	137.44
3114	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁北公变	200	17.69	160	124.62	124.62
3115	南阳镇平	团西2#公变	400	11.97	320	272.12	272.12
3116	南阳镇平	10kV侯北线王官营南2#公变	200	24.84	160	110.32	110.32
3117	南阳镇平	南门东公变	400	15.08	320	259.68	259.68
3118	南阳镇平	10kV林楚线大陈营东公变	315	11.39	252	216.12	216.12
3119	南阳镇平	宋庄郭庄公变	200	19.2	160	121.60	121.60
3120	南阳镇平	许桥公变	200	29.81	160	100.38	100.38
3121	南阳镇平	镇直东2#公变	315	37.12	252	135.07	135.07
3122	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙东公变	200	11.08	160	137.84	137.84
3123	南阳镇平	王营南公变	200	35.09	160	89.82	89.82
3124	南阳镇平	南农综8#配电室公变变压器（机井）	100	9.76	80	70.24	70.24
3125	南阳镇平	涂营农排公变（机井）	200	33.79	160	92.42	92.42
3126	南阳镇平	10kV林普线土楼北公变	100	21.15	80	58.85	58.85
3127	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄2#公变	200	12.99	160	134.02	134.02
3128	南阳镇平	10kV林楚线候寨北公变	400	11.19	320	275.24	275.24
3129	南阳镇平	岗庄公变	200	19.56	160	120.88	120.88
3130	南阳镇平	10kV林普线文家营公变	315	1.87	252	246.11	246.11
3131	南阳镇平	10kV林黑线邹庄公变	200	8.87	160	142.26	142.26
3132	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙河东公变	200	12.18	160	135.64	135.64
3133	南阳镇平	田寨公变	200	14.23	160	131.54	131.54
3134	南阳镇平	永丰庄村11#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3135	南阳镇平	10kV林直线黑张东史庄3#公变	200	7.86	160	144.28	144.28
3136	南阳镇平	西门机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3137	南阳镇平	侯北线高标准农田建设谭寨6号（机	100	0.07	80	79.93	79.93
3138	南阳镇平	侯北线高标准农田建设北洼8号（机	100	12.39	80	67.61	67.61
3139	南阳镇平	林直线黑张村农综开发1号公变（机	100	0	80	80.00	80.00
3140	南阳镇平	白杨村36公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3141	南阳镇平	林楚线白庙村千亿斤13#公变（机井	200	0.02	160	159.96	159.96
3142	南阳镇平	小王庄公变	200	6.92	160	146.16	146.16
3143	南阳镇平	刘营村14#公变（机井）	100	2.99	80	77.01	77.01

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3144	南阳镇平	裴赵李庄公变	200	14.61	160	130.78	130.78
3145	南阳镇平	候集土地整理姜营村50-17（机井）	200	9.87	160	140.26	140.26
3146	南阳镇平	团西村50-59公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3147	南阳镇平	项店北2#公变	200	12	160	136.00	136.00
3148	南阳镇平	乔其营东公变	200	16.05	160	127.90	127.90
3149	南阳镇平	易营北公变	200	15.71	160	128.58	128.58
3150	南阳镇平	10kV林普线张林农综开发7#公变	100	0.09	80	79.91	79.91
3151	南阳镇平	10kV林普线李慎动高标准农田2号公变	200	0	160	160.00	160.00
3152	南阳镇平	10kV林直线黑张东公变	100	26.54	80	53.46	53.46
3153	南阳镇平	10kV侯社线姜营南2#公变	200	7.88	160	144.24	144.24
3154	南阳镇平	10kV林普线土楼村农综开发8#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3155	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东2#公变	200	11.1	160	137.80	137.80
3156	南阳镇平	房营六组公变	200	14.33	160	131.34	131.34
3157	南阳镇平	布线张林土地整理杨庄100kVA-52（0	100	0	80	80.00	80.00
3158	南阳镇平	王官营东公变	200	15.69	160	128.62	128.62
3159	南阳镇平	10kV林普线土楼南1#公变	200	8.24	160	143.52	143.52
3160	南阳镇平	涂营2#公变	200	30.09	160	99.82	99.82
3161	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-22（05）（机井）	200	11.96	160	136.08	136.08
3162	南阳镇平	宋庄村16#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3163	南阳镇平	林黑线沙河刘土地整理13#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3164	南阳镇平	孙楼村50-27公变（机井）	200	6.89	160	146.22	146.22
3165	南阳镇平	团东村50-47公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3166	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田5号公变	100	3.92	80	76.08	76.08
3167	南阳镇平	10kV林普线朱张营村高标准农田1号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3168	南阳镇平	南农综6#公变（机井）	200	10.73	160	138.54	138.54
3169	南阳镇平	10kV侯南线宋庄西公变	200	14.16	160	131.68	131.68
3170	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑东3#公变	200	15.62	160	128.76	128.76
3171	南阳镇平	易营村43#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3172	南阳镇平	熊庄村50-35公变（机井）	200	9.1	160	141.80	141.80
3173	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤16#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3174	南阳镇平	10kV林布线布袋王西2#公变	100	0	80	80.00	80.00
3175	南阳镇平	10kV林布线布德王村高标准农田建设5号公变	100	0	80	80.00	80.00
3176	南阳镇平	宋营村36#公变（机井）	100	4.76	80	75.24	75.24
3177	南阳镇平	10kV侯北线袁营村小北庄公变	200	0	160	160.00	160.00
3178	南阳镇平	10kV侯社线西门2#公变	200	25.36	160	109.28	109.28
3179	南阳镇平	林黑线沙河刘土地整理16#公变（机井）	100	0.03	80	79.97	79.97
3180	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村玉皇阁北3#公变	100	15.59	80	64.41	64.41
3181	南阳镇平	10kV侯南线易营东3#公变	200	11.18	160	137.64	137.64
3182	南阳镇平	侯集南洼土地整理14号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3183	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村黑龙庙东2#公变	200	10.04	160	139.92	139.92
3184	南阳镇平	林黑线沙河刘土地整理14#公变（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
3185	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田5号公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3186	南阳镇平	张庄南公变	200	16.54	160	126.92	126.92
3187	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-34（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3188	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理30号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3189	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村不老刘东2#公变	100	0	80	80.00	80.00
3190	南阳镇平	侯集土地整理大赵营村100-70（机井）	200	0	160	160.00	160.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3191	南阳镇平	团西村50-44公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3192	南阳镇平	房营村29#公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3193	南阳镇平	侯集房营村50KVA-13(01)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3194	南阳镇平	布线华沟村高标准农田建设3号公变	100	0	80	80.00	80.00
3195	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发7#公变（机井）	100	0.1	80	79.90	79.90
3196	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村高标准农田1号公	100	0	80	80.00	80.00
3197	南阳镇平	易营村44#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3198	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤33#公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3199	南阳镇平	10kV林黑线布袋王北2#公变	200	11.83	160	136.34	136.34
3200	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村王马庄公变	200	4.05	160	151.90	151.90
3201	南阳镇平	侯集房营村100KVA-24(03)（机井）	200	3.38	160	153.24	153.24
3202	南阳镇平	姜营南公变	400	9.53	320	281.88	281.88
3203	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-74)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3204	南阳镇平	10kV林黑线大余营开发公变	200	29.11	160	101.78	101.78
3205	南阳镇平	北门公变	400	17.88	320	248.48	248.48
3206	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田3号公	100	0	80	80.00	80.00
3207	南阳镇平	10kV林布线李寨沙布口公变	100	12.1	80	67.90	67.90
3208	南阳镇平	辛庄寨公变	200	17.08	160	125.84	125.84
3209	南阳镇平	项店北公变	100	32.46	80	47.54	47.54
3210	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南公变	100	19.12	80	60.88	60.88
3211	南阳镇平	房营北1公变	200	3.69	160	152.62	152.62
3212	南阳镇平	曹洼公变	100	18.88	80	61.12	61.12
3213	南阳镇平	老庄东公变	100	41.5	80	38.50	38.50
3214	南阳镇平	宋营东公变	400	7.27	320	290.92	290.92
3215	南阳镇平	宋小庄2#公变	100	43.35	80	36.65	36.65
3216	南阳镇平	项寨农排公变（机井）	400	14.86	320	260.56	260.56
3217	南阳镇平	10kV侯北线项店千亿斤5#公变（机井）	160	0	128	128.00	128.00
3218	南阳镇平	10kV林楚线不老刘沙岗公变	200	7.17	160	145.66	145.66
3219	南阳镇平	10kV林楚线魏庄农综开发5#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3220	南阳镇平	10kV侯郭线张庄北2#公变	200	14.07	160	131.86	131.86
3221	南阳镇平	郭庄村50-51公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3222	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田5号公变	100	0.06	80	79.94	79.94
3223	南阳镇平	马供三线贾庄村农综开发4#公变（机井）	200	0.06	160	159.88	159.88
3224	南阳镇平	高营村32#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3225	南阳镇平	刘营村15#公变（机井）	200	1.92	160	156.16	156.16
3226	南阳镇平	10kV马供三线张林镇3#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3227	南阳镇平	10kV林黑线余西4#公变	200	6.57	160	146.86	146.86
3228	南阳镇平	10kV林普线街西村农综开发2#公变（机井）	100	0.11	80	79.89	79.89
3229	南阳镇平	10kV侯北线元营千亩方公变	200	3.8	160	152.40	152.40
3230	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村井井通电1号公变（机井）	100	1.53	80	78.47	78.47
3231	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发1#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3232	南阳镇平	10kV林直线黑张东4#公变	200	7.92	160	144.16	144.16
3233	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业9#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3234	南阳镇平	项店千亿斤3#公变（机井）	160	0.01	128	127.98	127.98
3235	南阳镇平	侯集土地整理项店村50-24（机井）	200	4.19	160	151.62	151.62
3236	南阳镇平	涂营西公变	400	20.98	320	236.08	236.08
3237	南阳镇平	10kV侯北线岗庄西公变	400	0	320	320.00	320.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3238	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁中公变	200	14	160	132.00	132.00
3239	南阳镇平	鄂营3#公变	200	49.96	160	60.08	60.08
3240	南阳镇平	10kV林直线街东南2#公变	200	18.08	160	123.84	123.84
3241	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘南2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3242	南阳镇平	侯集张庄土地整理85号变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
3243	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田2号公变	100	1.98	80	78.02	78.02
3244	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田4号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3245	南阳镇平	10kV侯社线滨河2#公变	400	19.24	320	243.04	243.04
3246	南阳镇平	10kV侯南线南门南机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
3247	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3248	南阳镇平	孙楼村50-21公变(机井)	200	9.46	160	141.08	141.08
3249	南阳镇平	10kV林布线于河村2#公变	200	14.06	160	131.88	131.88
3250	南阳镇平	10kV林普线李慎动中公变	200	25.82	160	108.36	108.36
3251	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业4#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3252	南阳镇平	10kV侯南线易营东2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3253	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业5#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3254	南阳镇平	10kV林楚线楚营中2#公变	200	10.51	160	138.98	138.98
3255	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田4号公变	100	8.54	80	71.46	71.46
3256	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田1号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3257	南阳镇平	团东村50-54公变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
3258	南阳镇平	田寨村19#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
3259	南阳镇平	永丰庄村12#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
3260	南阳镇平	10kV马供三线方坡村方坡北公变	200	9.69	160	140.62	140.62
3261	南阳镇平	10kV侯郭线张庄西2#公变	200	13.22	160	133.56	133.56
3262	南阳镇平	侯集向寨土地整理28号变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
3263	南阳镇平	侯集高营土地整理67号变(机井)	200	0.02	160	159.96	159.96
3264	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村黑龙集南2#公变	200	9.49	160	141.02	141.02
3265	南阳镇平	侯集王营土地整理42号变(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
3266	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田4号公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3267	南阳镇平	侯集土地整理大赵营100-80(机井)	200	0	160	160.00	160.00
3268	南阳镇平	10kV侯南线鄂营2#公变	100	12.94	80	67.06	67.06
3269	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田4号公变	100	14.53	80	65.47	65.47
3270	南阳镇平	赵营北3#公变	200	11.8	160	136.40	136.40
3271	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理2#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3272	南阳镇平	10kV林普线土楼村高标准农田3#公变	100	0	80	80.00	80.00
3273	南阳镇平	项店南2#公变	200	14.97	160	130.06	130.06
3274	南阳镇平	10kV林直线街东村街东南3#公变	400	7.74	320	289.04	289.04
3275	南阳镇平	线布德王村高标准农田建设4号公变	100	1.94	80	78.06	78.06
3276	南阳镇平	10kV林布线岗王3#公变	200	9.01	160	141.98	141.98
3277	南阳镇平	10kV马供三线贾庄村郭庄公变	100	8.15	80	71.85	71.85
3278	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-77(06)(机井)	200	0.02	160	159.96	159.96
3279	南阳镇平	林楚线大陈营村千斤20#公变(机井)	200	0.03	160	159.94	159.94
3280	南阳镇平	10kV侯北线侯寨北机井公变	100	1.22	80	78.78	78.78
3281	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田6#公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3282	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理4#公变(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
3283	南阳镇平	10kV侯社线王营北公变	200	18.53	160	122.94	122.94
3284	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千斤1#公变(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3285	南阳镇平	侯集镇污水处理厂公变（机井）	315	61.76	252	57.46	57.46
3286	南阳镇平	V林黑线余东土地整理29#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3287	南阳镇平	10kV林楚线楚营南2#公变	200	12.89	160	134.22	134.22
3288	南阳镇平	V马供三线玉皇阁村数字智慧农业8#	200	6.35	160	147.30	147.30
3289	南阳镇平	10kV侯南线老庄1#公变	200	15.74	160	128.52	128.52
3290	南阳镇平	林直线黑张村农综开发4号公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3291	南阳镇平	张林土地整理李寨村50KV-01(01)公变	200	0.02	160	159.96	159.96
3292	南阳镇平	10kV侯北线王官营西公变	200	13.91	160	132.18	132.18
3293	南阳镇平	侯集刘营土地整理30号变（机井）	200	4.29	160	151.42	151.42
3294	南阳镇平	侯集东门村100KVA-26(01)（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3295	南阳镇平	kV林楚线玉皇庙村高标准农田1号公变	100	0.04	80	79.96	79.96
3296	南阳镇平	0kV林直线黑张村高标准农田9号公变	100	0	80	80.00	80.00
3297	南阳镇平	线布德王村高标准农田建设6号公变	100	0	80	80.00	80.00
3298	南阳镇平	10kV林直线黑张村农综开发6号公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3299	南阳镇平	侯集狄庄土地整理40号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3300	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤30#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
3301	南阳镇平	10kV林直线林果市场公变	315	32.07	252	150.98	150.98
3302	南阳镇平	10kV林布线华沟东公变	200	11.45	160	137.10	137.10
3303	南阳镇平	白杨侯庄公变	200	6.73	160	146.54	146.54
3304	南阳镇平	kV林普线黑龙庙村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3305	南阳镇平	白杨村38公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3306	南阳镇平	熊庄东公变	200	21.32	160	117.36	117.36
3307	南阳镇平	10kV林普线李慎动西公变	315	6.35	252	232.00	232.00
3308	南阳镇平	10kV林黑线于河公变	200	10.58	160	138.84	138.84
3309	南阳镇平	10kV马供三线潘庄公变	200	10.79	160	138.42	138.42
3310	南阳镇平	张东公变	200	22.65	160	114.70	114.70
3311	南阳镇平	西门南公变	200	28.46	160	103.08	103.08
3312	南阳镇平	谭寨东公变	200	14.98	160	130.04	130.04
3313	南阳镇平	10kV林黑线四户庄公变	200	19.61	160	120.78	120.78
3314	南阳镇平	农综开发3#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3315	南阳镇平	乔其营南公变	400	5.61	320	297.56	297.56
3316	南阳镇平	10kV林布线杨庄2#公变	200	18.31	160	123.38	123.38
3317	南阳镇平	10kV林黑线兴怀庄公变	200	23.5	160	113.00	113.00
3318	南阳镇平	10kV林布线李寨东公变	200	17.23	160	125.54	125.54
3319	南阳镇平	10kV林布线华沟北公变	200	13.33	160	133.34	133.34
3320	南阳镇平	宋营北公变	200	23.87	160	112.26	112.26
3321	南阳镇平	10kV林楚线不老刘1公变	200	18.55	160	122.90	122.90
3322	南阳镇平	郭庄东公变	315	5.16	252	235.75	235.75
3323	南阳镇平	张庄北公变	200	15.36	160	129.28	129.28
3324	南阳镇平	郭庄千亩示范方台区（机井）	315	1.21	252	248.19	248.19
3325	南阳镇平	10kV林楚线楚营南公变	200	10.93	160	138.14	138.14
3326	南阳镇平	姜庄东公变	400	43.92	320	144.32	144.32
3327	南阳镇平	10kV林楚线大陈营西公变	200	11.71	160	136.58	136.58
3328	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集南公变	200	15.17	160	129.66	129.66
3329	南阳镇平	10kV马供三线玉黄阁北2#公变	200	7.82	160	144.36	144.36
3330	南阳镇平	10kV林楚线闫岗公变	100	33.16	80	46.84	46.84
3331	南阳镇平	10kV林黑线余东公变	315	11.07	252	217.13	217.13

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3332	南阳镇平	V林楚线白庙村千亿斤17#公变（机井	200	0.02	160	159.96	159.96
3333	南阳镇平	10kV林普线街东村农综开发4#公变	100	5.18	80	74.82	74.82
3334	南阳镇平	V林楚线玉皇庙村千亿斤2#公变（机井	200	19.8	160	120.40	120.40
3335	南阳镇平	10kV林直线街西南2#公变	200	4.4	160	151.20	151.20
3336	南阳镇平	侯集土地整理袁营村100-48（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3337	南阳镇平	团中2号井井通公变（机井）	100	2.53	80	77.47	77.47
3338	南阳镇平	10kV马供三线高庄村高庄农综开发3#公	100	0.01	80	79.99	79.99
3339	南阳镇平	10kV侯社线南门北公变	200	32.66	160	94.68	94.68
3340	南阳镇平	10kV侯南线刘营西2#公变	200	6.44	160	147.12	147.12
3341	南阳镇平	乔其营西公变	200	17.63	160	124.74	124.74
3342	南阳镇平	10kV林楚线不老刘东公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3343	南阳镇平	侯会山公变（机井）	200	1.71	160	156.58	156.58
3344	南阳镇平	林黑线沙河刘土地整理17#公变（机井	200	0.12	160	159.76	159.76
3345	南阳镇平	侯集狄庄土地整理68号变（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
3346	南阳镇平	10kV林布线李寨南公变	100	24.31	80	55.69	55.69
3347	南阳镇平	侯集土地整理谭寨村100-71（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3348	南阳镇平	团西3号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3349	南阳镇平	姜营村6#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3350	南阳镇平	10kV林楚线赵营村高标准农田2号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3351	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田3号公	100	0	80	80.00	80.00
3352	南阳镇平	林黑线太平观农综开发43#公变（机井	100	0.05	80	79.95	79.95
3353	南阳镇平	10kV林普线文家营中台区	200	28.97	160	102.06	102.06
3354	南阳镇平	辛庄寨村20#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3355	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发8#公变（机井	100	0.08	80	79.92	79.92
3356	南阳镇平	侯集房营村100KVA-25(02)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3357	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-59(07)（机井）	200	7.49	160	145.02	145.02
3358	南阳镇平	侯集宋小庄土地整理28号变（机井）	200	5.23	160	149.54	149.54
3359	南阳镇平	宋营北2#公变	200	8.84	160	142.32	142.32
3360	南阳镇平	镇直南2#公变	400	33.81	320	184.76	184.76
3361	南阳镇平	侯集王营土地整理86号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3362	南阳镇平	白杨葩2#公变	200	10.52	160	138.96	138.96
3363	南阳镇平	易营村42#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3364	南阳镇平	团东村50-48公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3365	南阳镇平	宋营南公变	100	28.69	80	51.31	51.31
3366	南阳镇平	乔其营1#公变（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
3367	南阳镇平	林黑线太平观农综开发44#公变（机井	100	0.05	80	79.95	79.95
3368	南阳镇平	刘营南公变	200	7.74	160	144.52	144.52
3369	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-33（机井）	200	2.38	160	155.24	155.24
3370	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理29号变（机井）	200	0.18	160	159.64	159.64
3371	南阳镇平	房营北3#公变	200	16.77	160	126.46	126.46
3372	南阳镇平	10kV林普线赵营村高标准农田4号公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3373	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田4号公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3374	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理3#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
3375	南阳镇平	10kV林直线蒋庄3#公变	200	0	160	160.00	160.00
3376	南阳镇平	V林直线黑张村农综开发3#公变（机井	100	0	80	80.00	80.00
3377	南阳镇平	团东村50-53公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3378	南阳镇平	向寨2#公变	200	19.93	160	120.14	120.14

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3379	南阳镇平	10kV林直线街东5#公变	100	0	80	80.00	80.00
3380	南阳镇平	10kV林普线天桥公变	200	16.65	160	126.70	126.70
3381	南阳镇平	10kV林直线土楼村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3382	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田1号公变	200	0	160	160.00	160.00
3383	南阳镇平	10kV林楚线大陈营2#公变	200	12.31	160	135.38	135.38
3384	南阳镇平	10kV马供三线贾北村2#公变	200	10.9	160	138.20	138.20
3385	南阳镇平	孙楼东公变	200	9.54	160	140.92	140.92
3386	南阳镇平	乔其营3#公变（机井）	100	0.1	80	79.90	79.90
3387	南阳镇平	赵营南2#公变	160	15.54	128	103.14	103.14
3388	南阳镇平	10kV林楚线白庙姚营公变	200	15.16	160	129.68	129.68
3389	南阳镇平	孙楼村50-26公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3390	南阳镇平	林黑线官寺村农综开发3#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3391	南阳镇平	刘营东公变	400	8.51	320	285.96	285.96
3392	南阳镇平	镇政府公变	315	16.62	252	199.65	199.65
3393	南阳镇平	房营南公变	200	10.08	160	139.84	139.84
3394	南阳镇平	10kV林黑线官寺南2#公变	200	13.31	160	133.38	133.38
3395	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北3#公变	200	27.8	160	104.40	104.40
3396	南阳镇平	团西1号井井通公变（机井）	100	0.01	80	79.99	79.99
3397	南阳镇平	姜营村2#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3398	南阳镇平	辛庄寨村25#公变（机井）	100	15.29	80	64.71	64.71
3399	南阳镇平	10kV林布线布袋王北公变	200	6.67	160	146.66	146.66
3400	南阳镇平	侯郭线乡直公变	200	37.05	160	85.90	85.90
3401	南阳镇平	10kV林黑线官寺北公变	200	23.99	160	112.02	112.02
3402	南阳镇平	10kV林黑线公吉王公变	200	17.82	160	124.36	124.36
3403	南阳镇平	10kV林直线黑张西公变	400	6.24	320	295.04	295.04
3404	南阳镇平	10kV林直线黑张东2#公变	250	7.66	200	180.85	180.85
3405	南阳镇平	10kV侯社线徐寨公变	500	10.83	400	345.85	345.85
3406	南阳镇平	10kV林楚线楚营东公变	250	5.17	200	187.08	187.08
3407	南阳镇平	10kV马供三线贾北公变	200	7.36	160	145.28	145.28
3408	南阳镇平	郭庄开发区公变	200	30.53	160	98.94	98.94
3409	南阳镇平	姜营南猪厂公变	50	38.31	40	20.85	20.85
3410	南阳镇平	郭庄刘庄公变	200	11.31	160	137.38	137.38
3411	南阳镇平	10kV侯南线狄庄杨庄公变	315	15.34	252	203.68	203.68
3412	南阳镇平	10kV林黑线官寺南公变	315	5.88	252	233.48	233.48
3413	南阳镇平	10kV林布线杨庄1公变	200	5.57	160	148.86	148.86
3414	南阳镇平	西门北公变	200	14.43	160	131.14	131.14
3415	南阳镇平	10kV林普线地毯厂口公变	315	11.25	252	216.56	216.56
3416	南阳镇平	南农综7#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3417	南阳镇平	10kV林普线赵营西公变	400	8.33	320	286.68	286.68
3418	南阳镇平	高营东公变	200	24.83	160	110.34	110.34
3419	南阳镇平	10kV林普线土楼公变	200	9.02	160	141.96	141.96
3420	南阳镇平	金家庄2#公变	200	9.62	160	140.76	140.76
3421	南阳镇平	老庄西公变	200	28.5	160	103.00	103.00
3422	南阳镇平	10kV林普线李慎动孙营公变	200	8.15	160	143.70	143.70
3423	南阳镇平	侯社线镇直东公变	400	20.71	320	237.16	237.16
3424	南阳镇平	10kV侯南线宋庄公变	400	7.85	320	288.60	288.60
3425	南阳镇平	10kV林布线岗王公变	200	8.97	160	142.06	142.06

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3426	南阳镇平	杨庄公变	200	12.32	160	135.36	135.36
3427	南阳镇平	10kV马供三线高庄公变	200	21.85	160	116.30	116.30
3428	南阳镇平	辛庄公变	200	13.72	160	132.56	132.56
3429	南阳镇平	谭寨西公变	250	22.94	200	142.65	142.65
3430	南阳镇平	10kV侯北线耿庄公变	200	21.48	160	117.04	117.04
3431	南阳镇平	10kV林布线姚寨公变	200	25.65	160	108.70	108.70
3432	南阳镇平	侯集刘家	200	8.28	160	143.44	143.44
3433	南阳镇平	房营北2公变	200	8.63	160	142.74	142.74
3434	南阳镇平	11队公变	200	11.13	160	137.74	137.74
3435	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘北公变	160	14.16	128	105.34	105.34
3436	南阳镇平	10kV林楚线楚营中公变	200	17.58	160	124.84	124.84
3437	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁南公变	250	13.52	200	166.20	166.20
3438	南阳镇平	10kV侯社线镇直西公变	400	21.13	320	235.48	235.48
3439	南阳镇平	10kV侯南线闫庄公变	200	20.33	160	119.34	119.34
3440	南阳镇平	V林黑线余东土地整理32#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3441	南阳镇平	侯集土地整理侯寨村100-37（机井）	200	2.01	160	155.98	155.98
3442	南阳镇平	侯集土地整理大赵营50-27（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3443	南阳镇平	孙楼村50-24公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3444	南阳镇平	谭寨南公变	315	11.26	252	216.53	216.53
3445	南阳镇平	10kV林直线福源社区公变	200	36.38	160	87.24	87.24
3446	南阳镇平	熊庄7号井井通公变（机井）	100	3.32	80	76.68	76.68
3447	南阳镇平	易营南公变	200	8.32	160	143.36	143.36
3448	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直西公变	200	42.92	160	74.16	74.16
3449	南阳镇平	林楚线大陈营村千亿斤27#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3450	南阳镇平	10kV林布线杨庄郭洼2#公变	200	11.01	160	137.98	137.98
3451	南阳镇平	10kV林普线闻家营郭营公变	200	9.5	160	141.00	141.00
3452	南阳镇平	10kV侯南线宋庄北公变	100	0	80	80.00	80.00
3453	南阳镇平	10kV林楚线不老刘南公变	200	21.31	160	117.38	117.38
3454	南阳镇平	10kV林普线闻家营村高标准农田2号公变	200	0	160	160.00	160.00
3455	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田1号公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3456	南阳镇平	10kV侯南线闫庄2#公变	200	7.94	160	144.12	144.12
3457	南阳镇平	10kV林楚线赵营村高标准农田3号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3458	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田8号公变	100	0	80	80.00	80.00
3459	南阳镇平	10kV林普线朱张营村高标准农田2号公变	100	0.07	80	79.93	79.93
3460	南阳镇平	10kV林楚线闫岗2#公变	100	7.34	80	72.66	72.66
3461	南阳镇平	10kV侯南线田寨东公变	100	10.12	80	69.88	69.88
3462	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田3号公变	200	0	160	160.00	160.00
3463	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村吴家营2#公变	200	10.26	160	139.48	139.48
3464	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-35（机井）	200	7.73	160	144.54	144.54
3465	南阳镇平	高营村31#公变（机井）	100	0.09	80	79.91	79.91
3466	南阳镇平	10kV侯郭线王官营中2#公变	100	32.48	80	47.52	47.52
3467	南阳镇平	侯集张庄土地整理5号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3468	南阳镇平	10kV林直线蒋庄5#公变	200	0	160	160.00	160.00
3469	南阳镇平	10kV林直线街东村卫生院公变	315	11.91	252	214.48	214.48
3470	南阳镇平	10kV侯社线乔其营村小乔其营公变	200	9.11	160	141.78	141.78
3471	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田7号公变	100	0	80	80.00	80.00
3472	南阳镇平	谭寨东3#公变	200	36.55	160	86.90	86.90

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3473	南阳镇平	团西村50-28公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3474	南阳镇平	熊庄村50-41公变（机井）	200	4.69	160	150.62	150.62
3475	南阳镇平	V林黑线官寺村农综开发1#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3476	南阳镇平	田寨村22#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3477	南阳镇平	项寨南公变	200	38	160	84.00	84.00
3478	南阳镇平	团东2#公变	200	9.62	160	140.76	140.76
3479	南阳镇平	V林黑线余西土地整理20#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3480	南阳镇平	V林黑线余东土地整理33#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3481	南阳镇平	V林黑线公吉王土地整理11#公变（机井）	200	6.95	160	146.10	146.10
3482	南阳镇平	房营村30#公变（机井）	100	9.15	80	70.85	70.85
3483	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理2#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3484	南阳镇平	团中3号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3485	南阳镇平	熊庄3#公变	200	23.38	160	113.24	113.24
3486	南阳镇平	V林楚线楚营村千亿斤24#公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3487	南阳镇平	侯集供电所办公用电公变	160	6.98	128	116.83	116.83
3488	南阳镇平	房营村27#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3489	南阳镇平	V林黑线于河土地整理15#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3490	南阳镇平	项店西2#公变	200	6.82	160	146.36	146.36
3491	南阳镇平	V林黑线公吉王土地整理18#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3492	南阳镇平	熊庄村40公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3493	南阳镇平	V林楚线玉皇庙村千亿斤6#公变（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
3494	南阳镇平	侯集东门村100KVA-66(02)（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3495	南阳镇平	马供三线贾庄村农综开发6#公变（机井）	200	0.03	160	159.94	159.94
3496	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙西2#公变	200	5.79	160	148.42	148.42
3497	南阳镇平	10kV侯北线侯寨西公变（机井）	100	17.36	80	62.64	62.64
3498	南阳镇平	10kV林布线华沟西2#公变	200	11.7	160	136.60	136.60
3499	南阳镇平	乔其营北公变	200	15.46	160	129.08	129.08
3500	南阳镇平	狄庄北2#公变	160	23.24	128	90.82	90.82
3501	南阳镇平	西门唐家公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3502	南阳镇平	10kV马供三线乡直变公变	400	15.83	320	256.68	256.68
3503	南阳镇平	10kV林布线布袋王东公变	400	10.08	320	279.68	279.68
3504	南阳镇平	团西公变	200	18.69	160	122.62	122.62
3505	南阳镇平	10kV林楚线楚营西公变	200	11.99	160	136.02	136.02
3506	南阳镇平	10kV侯社线南门公变	200	41.39	160	77.22	77.22
3507	南阳镇平	10kV林布线布代王西公变	200	14.83	160	130.34	130.34
3508	南阳镇平	孙楼公变	250	8.87	200	177.83	177.83
3509	南阳镇平	项寨刘庄2#公变	200	31.98	160	96.04	96.04
3510	南阳镇平	10kV侯社线西门公变	200	14.35	160	131.30	131.30
3511	南阳镇平	10kV林直线街东南公变	315	21.99	252	182.73	182.73
3512	南阳镇平	10kV林直线镇直街东开发区公变	200	14.22	160	131.56	131.56
3513	南阳镇平	南农综1#公变（机井）	100	3.02	80	76.98	76.98
3514	南阳镇平	老庄南公变	200	27.42	160	105.16	105.16
3515	南阳镇平	10kV侯南线南农综4#配电室变压器	200	0.03	160	159.94	159.94
3516	南阳镇平	王官营南公变	200	19.71	160	120.58	120.58
3517	南阳镇平	赵营公变	200	11.69	160	136.62	136.62
3518	南阳镇平	10kV林普线土楼村高标准农田4号公变	200	0.02	160	159.96	159.96
3519	南阳镇平	辛庄寨村23#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3520	南阳镇平	宋营村33#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3521	南阳镇平	孙楼村50-23公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3522	南阳镇平	10kV林楚线李寨农综开发6#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3523	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村土楼北2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3524	南阳镇平	10kV侯社线镇直街东公变	630	27.71	504	329.43	329.43
3525	南阳镇平	10kV林黑线公吉王2公变	200	13.49	160	133.02	133.02
3526	南阳镇平	10kV侯北线香还庄公变	200	11.9	160	136.20	136.20
3527	南阳镇平	侯集土地整理侯寨村100-65（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3528	南阳镇平	10kV林黑线余西3#公变	200	19	160	122.00	122.00
3529	南阳镇平	10kV林黑线余西北2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3530	南阳镇平	乔其营东2#公变	200	20.32	160	119.36	119.36
3531	南阳镇平	团西4号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3532	南阳镇平	10kV林楚线白庙南2#公变	400	8.85	320	284.60	284.60
3533	南阳镇平	10kV林普线赵营村高标准农田1号公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3534	南阳镇平	10kV侯郭线辛庄2#公变	200	11.89	160	136.22	136.22
3535	南阳镇平	项店千亿斤4#公变（机井）	160	8.42	128	114.53	114.53
3536	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田1号公变	100	0.04	80	79.96	79.96
3537	南阳镇平	10kV侯北线岗庄南公变	200	4.62	160	150.76	150.76
3538	南阳镇平	乔其营5#公变（机井）	100	0.1	80	79.90	79.90
3539	南阳镇平	马供三线贾庄土地整理3#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3540	南阳镇平	10kV林普线朱张营村朱张营南2#公变	200	13.34	160	133.32	133.32
3541	南阳镇平	团中村50-45公变（机井）	200	13.59	160	132.82	132.82
3542	南阳镇平	10kV林楚线白庙村千亿斤11#公变（机井）	200	1.83	160	156.34	156.34
3543	南阳镇平	10kV侯南线项寨刘庄4#公变	200	24.17	160	111.66	111.66
3544	南阳镇平	侯集张庄土地整理6号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3545	南阳镇平	10kV马供三线潘庄西公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3546	南阳镇平	侯集土地整理袁营村（100-83）（机井）	200	2.37	160	155.26	155.26
3547	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理31号变（机井）	200	1.36	160	157.28	157.28
3548	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理16号变（机井）	200	23.91	160	112.18	112.18
3549	南阳镇平	10kV林黑线黑龙集土地整理8#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3550	南阳镇平	10kV侯南线易营村41#公变	250	0	200	200.00	200.00
3551	南阳镇平	10kV林黑线公吉王村金鱼基地公变	100	10.76	80	69.24	69.24
3552	南阳镇平	10kV林直线蒋庄村高标准农田3号公变	100	0.39	80	79.61	79.61
3553	南阳镇平	10kV林直线黑张村高标准农田2号公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3554	南阳镇平	10kV林楚线楚营村高标准农田1号公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3555	南阳镇平	熊庄1号井井通公变（机井）	100	0.03	80	79.97	79.97
3556	南阳镇平	项店南3#公变	200	28.77	160	102.46	102.46
3557	南阳镇平	大赵营南公变	200	3.77	160	152.46	152.46
3558	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发5#公变	200	0.04	160	159.92	159.92
3559	南阳镇平	10kV马供三线张林镇5#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3560	南阳镇平	侯集西门村100KVA-61（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3561	南阳镇平	10kV林楚线楚营东2#公变	200	14.47	160	131.06	131.06
3562	南阳镇平	10kV侯南线姜老庄村老庄南3#公变	200	10.51	160	138.98	138.98
3563	南阳镇平	10kV林直线方坡村数字智慧农业1#公变	200	0	160	160.00	160.00
3564	南阳镇平	10kV侯社线侯寨东公变	100	25.28	80	54.72	54.72
3565	南阳镇平	团中1号井井通公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3566	南阳镇平	10kV侯北线侯寨北2#公变	200	25.92	160	108.16	108.16

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3567	南阳镇平	10kV林布线华沟姚寨东公变	100	36.71	80	43.29	43.29
3568	南阳镇平	侯北线高标准农田建设姜营7号（机井）	100	22.46	80	57.54	57.54
3569	南阳镇平	10kV林楚线楚营西2#公变	200	18.35	160	123.30	123.30
3570	南阳镇平	郭庄村50公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3571	南阳镇平	V林楚线白庙村千亿斤14#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3572	南阳镇平	熊庄3号井井通公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3573	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙村千亿斤31#公变	200	0.02	160	159.96	159.96
3574	南阳镇平	马供三线方坡村农综开发1#公变（机井）	200	0.04	160	159.92	159.92
3575	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-73)（机井）	200	0.09	160	159.82	159.82
3576	南阳镇平	V林黑线沙河刘农综开发1#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3577	南阳镇平	郭庄南2#公变	200	9.91	160	140.18	140.18
3578	南阳镇平	孙楼村34公变（机井）	200	7.18	160	145.64	145.64
3579	南阳镇平	10kV林楚线白庙西赵庄公变	100	15.02	80	64.98	64.98
3580	南阳镇平	永丰庄东2#公变	400	12.62	320	269.52	269.52
3581	南阳镇平	宋庄村17#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3582	南阳镇平	永丰庄村13#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3583	南阳镇平	宋营村37#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3584	南阳镇平	侯集宋小庄土地整理62号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3585	南阳镇平	V林楚线白庙村千亿斤15#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3586	南阳镇平	宋营村38#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3587	南阳镇平	永丰庄村8#公变（机井）	100	9.28	80	70.72	70.72
3588	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理63号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3589	南阳镇平	侯集土地整理北门村100-38（机井）	200	0.79	160	158.42	158.42
3590	南阳镇平	V林楚线楚营村千亿斤22#公变（机井）	200	5.34	160	149.32	149.32
3591	南阳镇平	姜营东公变	400	25.85	320	216.60	216.60
3592	南阳镇平	熊庄公变	400	9.82	320	280.72	280.72
3593	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤37#公变	200	0.04	160	159.92	159.92
3594	南阳镇平	团中2#公变	200	14.68	160	130.64	130.64
3595	南阳镇平	10kV侯社线姜营东3#公变	400	1.75	320	313.00	313.00
3596	南阳镇平	10kV林直线黑张西3#公变	200	4.66	160	150.68	150.68
3597	南阳镇平	永丰庄西公变	315	10.21	252	219.84	219.84
3598	南阳镇平	毛庄公变	250	35.68	200	110.80	110.80
3599	南阳镇平	滨河公变	200	21.33	160	117.34	117.34
3600	南阳镇平	桑树2#公变	200	18.84	160	122.32	122.32
3601	南阳镇平	10kV侯南线狄庄南公变	200	13.34	160	133.32	133.32
3602	南阳镇平	10kV林黑线太平观西公变	200	9.79	160	140.42	140.42
3603	南阳镇平	10kV林楚线白庙中公变	200	11.9	160	136.20	136.20
3604	南阳镇平	袁营西公变	200	14.19	160	131.62	131.62
3605	南阳镇平	10kV林楚线百庙北公变	200	11.55	160	136.90	136.90
3606	南阳镇平	元营北公变	200	24.59	160	110.82	110.82
3607	南阳镇平	10kV林直线乡直公变	200	14.57	160	130.86	130.86
3608	南阳镇平	团东公变	200	17.72	160	124.56	124.56
3609	南阳镇平	金家庄公变	100	17.69	80	62.31	62.31
3610	南阳镇平	王营东2#公变	200	49.16	160	61.68	61.68
3611	南阳镇平	10kV林普线朱张营公变	400	10.33	320	278.68	278.68
3612	南阳镇平	刘营开发区公变	100	0.74	80	79.26	79.26
3613	南阳镇平	10kV侯南线老庄北公变	200	17.19	160	125.62	125.62

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3614	南阳镇平	10kV林直线黑张西2#公变	200	11.54	160	136.92	136.92
3615	南阳镇平	姜营西公变	315	19.29	252	191.24	191.24
3616	南阳镇平	10kV林楚线百庙南公变	200	9.88	160	140.24	140.24
3617	南阳镇平	团东南公变	200	15.77	160	128.46	128.46
3618	南阳镇平	南洼公变	200	12.84	160	134.32	134.32
3619	南阳镇平	孙楼北公变	400	14.07	320	263.72	263.72
3620	南阳镇平	10kV林黑线官寺北2#公变	200	17.11	160	125.78	125.78
3621	南阳镇平	10kV林普线街西1#公变	200	10.25	160	139.50	139.50
3622	南阳镇平	V林黑线黑龙集土地整理7#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3623	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙农综开发3#公变	200	0.05	160	159.90	159.90
3624	南阳镇平	V林楚线玉皇庙村千亿斤3#公变（机井）	200	0.07	160	159.86	159.86
3625	南阳镇平	项店孟庄公变	200	12.03	160	135.94	135.94
3626	南阳镇平	宋庄郭庄2#公变	200	10.11	160	139.78	139.78
3627	南阳镇平	10kV林直线乡直2支公变	200	20.26	160	119.48	119.48
3628	南阳镇平	10kV侯社线元营东公变	200	14.57	160	130.86	130.86
3629	南阳镇平	乡直2#公变	200	20.93	160	118.14	118.14
3630	南阳镇平	郭庄北公变	200	4.92	160	150.16	150.16
3631	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄东1#公变	200	19.62	160	120.76	120.76
3632	南阳镇平	0kV林直线蒋庄村高标准农田2号公变	200	0	160	160.00	160.00
3633	南阳镇平	10kV林楚线楚营井井通公变	200	0.95	160	158.10	158.10
3634	南阳镇平	10kV林普线李慎动公变	200	9.58	160	140.84	140.84
3635	南阳镇平	10kV林直线街西村部公变	100	28.23	80	51.77	51.77
3636	南阳镇平	10kV侯北线侯寨西机井公变	400	1.29	320	314.84	314.84
3637	南阳镇平	10kV林布线李寨南2#公变	200	13.93	160	132.14	132.14
3638	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集乡直5#公变	200	24.39	160	111.22	111.22
3639	南阳镇平	侯集王官营村50KVA-23(04)（机井）	200	1.72	160	156.56	156.56
3640	南阳镇平	侯集张庄土地整理4号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3641	南阳镇平	10kV马供三线张林镇2#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3642	南阳镇平	10kV林布线布德王北机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3643	南阳镇平	0kV林直线黑张村高标准农田6号公变	100	0	80	80.00	80.00
3644	南阳镇平	10kV林黑线太平观村太平观南公变	200	17.94	160	124.12	124.12
3645	南阳镇平	10kV侯社线姜营村小姜营公变	200	11.05	160	137.90	137.90
3646	南阳镇平	10kV林直线土楼村土楼南公变	200	12.77	160	134.46	134.46
3647	南阳镇平	10kV侯北线袁营村耿庄2#公变	200	32.25	160	95.50	95.50
3648	南阳镇平	10kV林楚线李寨西2#公变	400	0	320	320.00	320.00
3649	南阳镇平	10kV林布线杨庄村土地整理20#公变	200	13.44	160	133.12	133.12
3650	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤34#公变	100	1.59	80	78.41	78.41
3651	南阳镇平	侯集姜老庄土地整理64号变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3652	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-82)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3653	南阳镇平	涂营东公变	200	41.17	160	77.66	77.66
3654	南阳镇平	V林黑线余西土地整理19#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3655	南阳镇平	林楚线大陈营村千亿斤21#公变（机井）	200	6.89	160	146.22	146.22
3656	南阳镇平	郭庄村50-57公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3657	南阳镇平	10kV林普线赵营西2#公变	200	13.68	160	132.64	132.64
3658	南阳镇平	侯集刘营土地整理87号变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3659	南阳镇平	侯集南门村100KVA-60（机井）	200	7.87	160	144.26	144.26
3660	南阳镇平	辛庄寨村24#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3661	南阳镇平	10kV林楚线白庙杨庄公变	100	18.6	80	61.40	61.40
3662	南阳镇平	姜庄北公变	400	10.46	320	278.16	278.16
3663	南阳镇平	郭庄村50-58公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3664	南阳镇平	林黑线沙河刘村农综开发3#公变（机井）	100	7.97	80	72.03	72.03
3665	南阳镇平	许桥村55公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3666	南阳镇平	10kV侯社线王营西2#公变	200	14.69	160	130.62	130.62
3667	南阳镇平	侯集土地整理项店村100-32（机井）	200	5.89	160	148.22	148.22
3668	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-23(02)（机井）	200	0.8	160	158.40	158.40
3669	南阳镇平	团西3#公变	315	30.62	252	155.55	155.55
3670	南阳镇平	易营村45#公变（机井）	100	1.75	80	78.25	78.25
3671	南阳镇平	10kV马供三线张林镇1#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3672	南阳镇平	郭庄村49公变（机井）	200	7.97	160	144.06	144.06
3673	南阳镇平	郭庄村50-52公变（机井）	200	2.3	160	155.40	155.40
3674	南阳镇平	10kV林楚线楚营村千亿斤7#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3675	南阳镇平	10kV林黑线余西土地整理31#公变（机井）	200	3.8	160	152.40	152.40
3676	南阳镇平	10kV侯郭线宋营村34#公变	200	1.08	160	157.84	157.84
3677	南阳镇平	田寨村21#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3678	南阳镇平	孙楼村50-25公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3679	南阳镇平	林黑线公吉王土地整理10#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3680	南阳镇平	林直线黑张村农综开发5号公变（机井）	100	0.08	80	79.92	79.92
3681	南阳镇平	熊庄村50-60公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3682	南阳镇平	侯集土地整理袁营(50-18)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3683	南阳镇平	10kV侯北线袁营村袁营北2#公变	200	16.95	160	126.10	126.10
3684	南阳镇平	10kV林直线土楼东公变	100	0.05	80	79.95	79.95
3685	南阳镇平	房营村28#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
3686	南阳镇平	宋营村40#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3687	南阳镇平	侯集王官营村100KVA-58(01)（机井）	200	9.13	160	141.74	141.74
3688	南阳镇平	姜庄南公变	400	10.25	320	279.00	279.00
3689	南阳镇平	孙楼西公变	200	18.46	160	123.08	123.08
3690	南阳镇平	熊庄4号井井通公变（机井）	100	0.02	80	79.98	79.98
3691	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤32#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3692	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙东2#公变	200	44.11	160	71.78	71.78
3693	南阳镇平	林楚线大陈营村千亿斤18#公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3694	南阳镇平	10kV马供三线张林镇4#机井公变	100	0.01	80	79.99	79.99
3695	南阳镇平	侯集土地整理大赵营村100-45（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3696	南阳镇平	10kV林布线华沟村千亿斤35#公变（机井）	100	0.65	80	79.35	79.35
3697	南阳镇平	林楚线大陈营村千亿斤26#公变（机井）	200	0.05	160	159.90	159.90
3698	南阳镇平	永丰庄村10#公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3699	南阳镇平	熊庄6号井井通公变（机井）	100	0	80	80.00	80.00
3700	南阳镇平	10kV林布线布袋王东2#公变	315	8.63	252	224.82	224.82
3701	南阳镇平	10kV侯社线贾庄公变	400	10.77	320	276.92	276.92
3702	南阳镇平	10kV侯北线谭寨东2#公变	100	38.99	80	41.01	41.01
3703	南阳镇平	乔其营北2#公变	200	6.53	160	146.94	146.94
3704	南阳镇平	10kV侯南线宋小庄东公变	400	10.54	320	277.84	277.84
3705	南阳镇平	项店南公变	400	9.04	320	283.84	283.84
3706	南阳镇平	10kV侯郭线李庄公变	315	9.28	252	222.77	222.77
3707	南阳镇平	熊庄5号井井通公变（机井）	100	5.17	80	74.83	74.83

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3708	南阳镇平	10kV林直线街西南公变	200	10.99	160	138.02	138.02
3709	南阳镇平	10kV马供三线方坡公变	315	9.85	252	220.97	220.97
3710	南阳镇平	北门东机井公变	100	0.09	80	79.91	79.91
3711	南阳镇平	常营西公变	200	18.63	160	122.74	122.74
3712	南阳镇平	10kV林黑线公吉王3#公变	200	27.28	160	105.44	105.44
3713	南阳镇平	宋营西2#公变	100	23.07	80	56.93	56.93
3714	南阳镇平	10kV林直线蒋庄公变	200	18.62	160	122.76	122.76
3715	南阳镇平	10kV马供三线贾南公变	100	19.05	80	60.95	60.95
3716	南阳镇平	白杨公变	400	9	320	284.00	284.00
3717	南阳镇平	侯集农林开发(袁营)公变(机井)	100	6.08	80	73.92	73.92
3718	南阳镇平	谭寨北公变	100	28.65	80	51.35	51.35
3719	南阳镇平	10kV林布线岗王2#公变	200	14.1	160	131.80	131.80
3720	南阳镇平	10kV林布线杨庄郭洼公变	200	10.87	160	138.26	138.26
3721	南阳镇平	10kV林楚线杜庄公变	200	15.04	160	129.92	129.92
3722	南阳镇平	郭庄公变	200	10.73	160	138.54	138.54
3723	南阳镇平	北门东公变	400	22.66	320	229.36	229.36
3724	南阳镇平	10kV马供三线开发变公变	315	5.05	252	236.09	236.09
3725	南阳镇平	10kV林直线乡政府公变	400	22.1	320	231.60	231.60
3726	南阳镇平	西门村26#公变(机井)	100	0.02	80	79.98	79.98
3727	南阳镇平	宋营村39#公变(机井)	100	0	80	80.00	80.00
3728	南阳镇平	涂营公变	250	15.01	200	162.48	162.48
3729	南阳镇平	10kV林黑线管寺西公变	200	8.01	160	143.98	143.98
3730	南阳镇平	10kV侯南线辛庄寨西1#公变	200	17.22	160	125.56	125.56
3731	南阳镇平	侯寨南公变	315	23.74	252	177.22	177.22
3732	南阳镇平	北洼公变	400	4.63	320	301.48	301.48
3733	南阳镇平	10kV林黑线太平观公变	200	18.32	160	123.36	123.36
3734	南阳镇平	易营西公变	100	25.16	80	54.84	54.84
3735	南阳镇平	侯集马圈王井井通公变(机井)	100	2.39	80	77.61	77.61
3736	南阳镇平	10kV马供三线西张家公变	250	11.14	200	172.15	172.15
3737	南阳镇平	10kV侯北线谭寨西2#公变	200	1.13	160	157.74	157.74
3738	南阳镇平	王官营中公变	200	14.24	160	131.52	131.52
3739	南阳镇平	10kV林直线黑张中公变	200	9.83	160	140.34	140.34
3740	南阳镇平	白杨村50-37公变(机井)	200	1.18	160	157.64	157.64
3741	南阳镇平	10kV林直线街东2#公变	400	24.57	320	221.72	221.72
3742	南阳镇平	10kV马供三线贾庄公变	200	17.57	160	124.86	124.86
3743	南阳镇平	刘庄3#公变	100	37	80	43.00	43.00
3744	南阳镇平	10kV林黑线余西2#公变	100	16.06	80	63.94	63.94
3745	南阳镇平	10kV林布线华沟南河公变	100	11.74	80	68.26	68.26
3746	南阳镇平	王官营村千亿斤1#公变(机井)	160	0.89	128	126.58	126.58
3747	南阳镇平	王官营村千亿斤2#公变(机井)	160	0.02	128	127.97	127.97
3748	南阳镇平	郭庄村50-56公变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
3749	南阳镇平	10kV马供三线方坡村数字智慧农业2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3750	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田5#公变	100	0	80	80.00	80.00
3751	南阳镇平	侯集土地整理袁营村(100-72)(机井)	200	0	160	160.00	160.00
3752	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集村乡直北公变	200	53.27	160	53.46	53.46
3753	南阳镇平	林黑线公吉王村农综开发8#公变(机井)	200	1.75	160	156.50	156.50
3754	南阳镇平	10kV林普线李慎动村千亿斤35#公变	100	0	80	80.00	80.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3755	南阳镇平	姜营村7#公变（机井）	100	0.07	80	79.93	79.93
3756	南阳镇平	10kV林布线布袋王农综开发5#公变	100	0	80	80.00	80.00
3757	南阳镇平	侯集土地整理大赵营村100-81（机井）	200	2.52	160	154.96	154.96
3758	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村千亿斤4#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3759	南阳镇平	魏营公变	200	17.36	160	125.28	125.28
3760	南阳镇平	10kV马供三线玉皇阁村数字智慧农业7#公变	200	0	160	160.00	160.00
3761	南阳镇平	10kV林楚线闫岗南公变	200	0	160	160.00	160.00
3762	南阳镇平	10kV林楚线侯集向寨土地整理88号变	200	0	160	160.00	160.00
3763	南阳镇平	熊庄村50-42公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3764	南阳镇平	10kV林楚线沙河刘村高标准农田建设7号公变	100	14.15	80	65.85	65.85
3765	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙西2#公变	200	10.59	160	138.82	138.82
3766	南阳镇平	10kV侯社线王营南2#公变	200	13.47	160	133.06	133.06
3767	南阳镇平	10kV林普线李慎动村高标准农田3号公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3768	南阳镇平	10kV林黑线官寺村农综开发2#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3769	南阳镇平	10kV马供三线高庄2#公变	315	7.83	252	227.34	227.34
3770	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘村沙河刘北3#公变	200	10.64	160	138.72	138.72
3771	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田4号	100	0.02	80	79.98	79.98
3772	南阳镇平	10kV马供三线张林镇6#机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
3773	南阳镇平	10kV林楚线不老刘村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3774	南阳镇平	10kV林布线沙河刘北2#公变	200	9.95	160	140.10	140.10
3775	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙村玉皇庙中公变	200	20.7	160	118.60	118.60
3776	南阳镇平	10kV林普线街东村街东3#公变	100	16.3	80	63.70	63.70
3777	南阳镇平	10kV林楚线白庙孙营公变	100	39.32	80	40.68	40.68
3778	南阳镇平	10kV林普线朱张营2#公变	200	14.58	160	130.84	130.84
3779	南阳镇平	10kV林楚线白庙村杨庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3780	南阳镇平	10kV林普线街东村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3781	南阳镇平	10kV林楚线玉皇庙南2#公变	200	3.76	160	152.48	152.48
3782	南阳镇平	10kV马供三线开发变2#公变	100	30.65	80	49.35	49.35
3783	南阳镇平	10kV林黑线贾庄土地整理5#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3784	南阳镇平	10kV马供三线黑龙集土地整理6#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3785	南阳镇平	熊庄2号井井通公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
3786	南阳镇平	10kV林普线李慎动高标准农田5号公变	100	0	80	80.00	80.00
3787	南阳镇平	10kV林布线姚庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3788	南阳镇平	10kV林普线街西村街西北公变	200	18.33	160	123.34	123.34
3789	南阳镇平	10kV侯郭线团西2号井井通公变	315	0.06	252	251.81	251.81
3790	南阳镇平	宋营东2#公变	200	21.36	160	117.28	117.28
3791	南阳镇平	10kV林黑线大余营村余东南公变	200	4.29	160	151.42	151.42
3792	南阳镇平	大赵营学校公变	200	9.08	160	141.84	141.84
3793	南阳镇平	10kV林布线李寨村土地整理19#公变	200	0	160	160.00	160.00
3794	南阳镇平	10kV侯郭线张庄村王湖公变	200	28.82	160	102.36	102.36
3795	南阳镇平	10kV林黑线公吉王村农综开发7#公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3796	南阳镇平	乔其营4#公变（机井）	100	5.58	80	74.42	74.42
3797	南阳镇平	镇平王官营村100KVA-21(03)（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3798	南阳镇平	10kV马供三线高庄村数字智慧农业3#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
3799	南阳镇平	侯集土地整理大赵营村100-79（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3800	南阳镇平	10kV侯南线槐树庄公变	200	13.04	160	133.92	133.92
3801	南阳镇平	侯集王营土地整理41号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3802	南阳镇平	镇平县侯集南门村村民委员会公变	200	9.95	160	140.10	140.10
3803	南阳镇平	10kV林普线朱张营村千亿斤36#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
3804	南阳镇平	辛庄寨西公变	200	14.28	160	131.44	131.44
3805	南阳镇平	10kV林黑线沙河刘南公变	200	11.33	160	137.34	137.34
3806	南阳镇平	团中村50-46公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3807	南阳镇平	北门西机井公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3808	南阳镇平	狄庄西公变	315	11	252	217.35	217.35
3809	南阳镇平	王营东公变	400	14.36	320	262.56	262.56
3810	南阳镇平	10kV高供一线下沟公变	100	7.94	80	72.06	72.06
3811	南阳镇平	10kV老菩线碾盘沟公变	200	15.61	160	128.78	128.78
3812	南阳镇平	10kV高韩线家河机井公变	100	4.08	80	75.92	75.92
3813	南阳镇平	10kV老老线王营东公变	200	45.39	160	69.22	69.22
3814	南阳镇平	10kV高高线崔岗公变	100	4.22	80	75.78	75.78
3815	南阳镇平	10kV高韩线拐沟公变	100	12.07	80	67.93	67.93
3816	南阳镇平	10kV高韩线谷营2号公变	100	35.48	80	44.52	44.52
3817	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼公变	100	7.54	80	72.46	72.46
3818	南阳镇平	10kV老老线时沟2#公变	200	8.03	160	143.94	143.94
3819	南阳镇平	10kV龙皂线王坪公变	80	48.89	64	24.89	24.89
3820	南阳镇平	10kV老菩线玉黄庙公变	200	5.06	160	149.88	149.88
3821	南阳镇平	10kV老老线果圆公变	100	45.31	80	34.69	34.69
3822	南阳镇平	10kV高供一线孙湾北公变	200	10.04	160	139.92	139.92
3823	南阳镇平	10kV老菩线吴家庄公变	250	4.77	200	188.08	188.08
3824	南阳镇平	10kV龙社线黄竹笛寺公变	100	4.28	80	75.72	75.72
3825	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙2#公变	100	8.77	80	71.23	71.23
3826	南阳镇平	10kV高供一线镇直3#公变	315	27.68	252	164.81	164.81
3827	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂2#公变	100	5.44	80	74.56	74.56
3828	南阳镇平	10kV老老线李沟周营公变	100	24.5	80	55.50	55.50
3829	南阳镇平	10kV高供一线新农村公变	100	6.36	80	73.64	73.64
3830	南阳镇平	10kV老老线镇直2#公变	400	28.05	320	207.80	207.80
3831	南阳镇平	10kV老老线西沟公变	100	14.86	80	65.14	65.14
3832	南阳镇平	杨家沟公变	200	8.98	160	142.04	142.04
3833	南阳镇平	10kV侯社线姜营东2#公变	200	28.99	160	102.02	102.02
3834	南阳镇平	10kV侯北线谭寨南2#公变	200	14.06	160	131.88	131.88
3835	南阳镇平	侯集土地整理侯寨村100-36（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3836	南阳镇平	侯集高营土地整理27号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3837	南阳镇平	林黑线黑龙集土地整理4#公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3838	南阳镇平	10kV林普线黑龙庙河南公变	100	17.72	80	62.28	62.28
3839	南阳镇平	布线华沟村高标准农田建设1号公变	100	0.08	80	79.92	79.92
3840	南阳镇平	10kV林楚线白庙村高标准农田2号公变	100	0	80	80.00	80.00
3841	南阳镇平	10kV林楚线大陈营村高标准农田1号公变	100	0.03	80	79.97	79.97
3842	南阳镇平	侯集王营土地整理29号变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
3843	南阳镇平	侯集土地整理袁营村50-19（机井）	200	0	160	160.00	160.00
3844	南阳镇平	10kV林黑线四户庄南公变	100	17.95	80	62.05	62.05
3845	南阳镇平	永丰庄村9#公变（机井）	100	0.06	80	79.94	79.94
3846	南阳镇平	10kV林黑线大余营村赵庄路口公变	200	25.11	160	109.78	109.78
3847	南阳镇平	10kV侯社线永丰庄东3#公变	200	40.16	160	79.68	79.68
3848	南阳镇平	10kV侯社线侯集镇镇直街东2#公变	400	28.58	320	205.68	205.68

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3849	南阳镇平	项寨北公变	200	24.43	160	111.14	111.14
3850	南阳镇平	0kV林直线蒋庄村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3851	南阳镇平	0kV林普线土楼村高标准农田1号公变	100	0	80	80.00	80.00
3852	南阳镇平	10kV林黑线余东2#公变	100	23.29	80	56.71	56.71
3853	南阳镇平	10kV侯北线袁营南2#公变	400	13.56	320	265.76	265.76
3854	南阳镇平	10kV高供一线孙湾北2#公变	200	4.88	160	150.24	150.24
3855	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪移民新村公变	200	9.63	160	140.74	140.74
3856	南阳镇平	10kV高寺线青山柳树沟公变	100	3.74	80	76.26	76.26
3857	南阳镇平	10kV老星线周沟公变	200	2.21	160	155.58	155.58
3858	南阳镇平	10kV老老线曾寨北2#公变	400	4.54	320	301.84	301.84
3859	南阳镇平	10kV高供一线孙湾西坡公变	100	8.6	80	71.40	71.40
3860	南阳镇平	10kV高高线崔岗下洼公变	200	18.6	160	122.80	122.80
3861	南阳镇平	10kV高韩线拐沟导师庄公变	200	3.93	160	152.14	152.14
3862	南阳镇平	10kV高寺线后杜营2#公变	200	15.3	160	129.40	129.40
3863	南阳镇平	10kV高供一线樊家公变	400	1.99	320	312.04	312.04
3864	南阳镇平	10kV老老线吴沟2#公变	200	16.6	160	126.80	126.80
3865	南阳镇平	10kV高供一线郭家西公变	100	8.36	80	71.64	71.64
3866	南阳镇平	10kV高韩线史岗北沟公变	100	9.33	80	70.67	70.67
3867	南阳镇平	10kV高韩线党庄杨家公变	100	10.08	80	69.92	69.92
3868	南阳镇平	10kV龙社线张庄公变	100	4.9	80	75.10	75.10
3869	南阳镇平	10kV高供一线柳岗公变	200	12.13	160	135.74	135.74
3870	南阳镇平	10kV老老线南岗公变	100	13.51	80	66.49	66.49
3871	南阳镇平	10kV高寺线菊花场北公变	100	10.09	80	69.91	69.91
3872	南阳镇平	元沙岗台区	100	8.78	80	71.22	71.22
3873	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东公变	100	39.42	80	40.58	40.58
3874	南阳镇平	10kV龙社线岗庙河公变	100	6.23	80	73.77	73.77
3875	南阳镇平	10kV高高线徐沟上河刘公变	200	11.55	160	136.90	136.90
3876	南阳镇平	10kV高高线徐沟上营公变	200	17.15	160	125.70	125.70
3877	南阳镇平	10kV龙社线乡直西2号公变	200	2.85	160	154.30	154.30
3878	南阳镇平	10kV高寺线姚片5#公变	100	2.6	80	77.40	77.40
3879	南阳镇平	榆树庄北台区	100	15	80	65.00	65.00
3880	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北公变	200	23.19	160	113.62	113.62
3881	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪2#公变	200	3.66	160	152.68	152.68
3882	南阳镇平	10kV龙皂线洋西公变	200	6.66	160	146.68	146.68
3883	南阳镇平	10kV高寺线门岗2#公变	100	33.35	80	46.65	46.65
3884	南阳镇平	10kV高供一线镇直东公变	315	46.57	252	105.30	105.30
3885	南阳镇平	10kV老老线西洼2#公变	50	10.96	40	34.52	34.52
3886	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭2#公变	30	6.15	24	22.16	22.16
3887	南阳镇平	10kV高供一线郭沟公变	100	12.82	80	67.18	67.18
3888	南阳镇平	10kV龙社线东沟公变	200	18.64	160	122.72	122.72
3889	南阳镇平	10kV高韩线韩营北公变	200	18.49	160	123.02	123.02
3890	南阳镇平	10kV高韩线家河公变	100	20.8	80	59.20	59.20
3891	南阳镇平	10kV龙社线银洞河公变	200	5.98	160	148.04	148.04
3892	南阳镇平	10kV高韩线清凉树公变	100	24.73	80	55.27	55.27
3893	南阳镇平	10kV龙棠线樱桃洼公变	100	66.66	80	13.34	13.34
3894	南阳镇平	10kV高寺线杨营公变	200	12.76	160	134.48	134.48
3895	南阳镇平	10kV高韩线史岗李庄公变	100	9.82	80	70.18	70.18

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3896	南阳镇平	10kV高韩线拐沟2号公变	100	7.13	80	72.87	72.87
3897	南阳镇平	10kV高韩线党庄公变	100	12.62	80	67.38	67.38
3898	南阳镇平	10kV高高线皂角树公变	250	9.77	200	175.58	175.58
3899	南阳镇平	10kV高寺线大陈营马岗公变	200	24.69	160	110.62	110.62
3900	南阳镇平	10kV高供一线中汪沟公变	200	14.37	160	131.26	131.26
3901	南阳镇平	10kV高供一线付寨杜营公变	200	56.1	160	47.80	47.80
3902	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄公变	100	7.36	80	72.64	72.64
3903	南阳镇平	10kV龙社线正南沟口公变	200	2.75	160	154.50	154.50
3904	南阳镇平	10kV高供一线鱼池公变	400	2.6	320	309.60	309.60
3905	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾公变	100	4.64	80	75.36	75.36
3906	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西公变	100	9.91	80	70.09	70.09
3907	南阳镇平	10kV龙社线三岔河公变	100	13.06	80	66.94	66.94
3908	南阳镇平	10kV高高线唐沟南公变	200	13.25	160	133.50	133.50
3909	南阳镇平	10kV龙皂线皂南公变	200	24.16	160	111.68	111.68
3910	南阳镇平	10kV高供一线孙湾公变	200	13.69	160	132.62	132.62
3911	南阳镇平	10kV高寺线大陈营南公变	200	16.68	160	126.64	126.64
3912	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖公变	160	16.07	128	102.29	102.29
3913	南阳镇平	10kV老星线栗扒公变	200	22.72	160	114.56	114.56
3914	南阳镇平	10kV高高线望火楼公变	100	17.2	80	62.80	62.80
3915	南阳镇平	10kV高韩线韩营南公变	100	24.63	80	55.37	55.37
3916	南阳镇平	10kV老星线赶仗河公变	200	9.27	160	141.46	141.46
3917	南阳镇平	10kV高韩线拐沟3#公变	80	14.52	64	52.38	52.38
3918	南阳镇平	10kV老老线时沟史雁岗公变	50	20.02	40	29.99	29.99
3919	南阳镇平	10kV老老线陡坡公变	100	13.73	80	66.27	66.27
3920	南阳镇平	10kV老老线果营东公变	200	23.79	160	112.42	112.42
3921	南阳镇平	10kV老星线瓦房沟公变	100	23.28	80	56.72	56.72
3922	南阳镇平	10kV高高线红叶岭南公变	100	21.24	80	58.76	58.76
3923	南阳镇平	10kV高寺线大陈营西公变	250	10.76	200	173.10	173.10
3924	南阳镇平	10kV老老线黄沟公变	400	7.45	320	290.20	290.20
3925	南阳镇平	10kV龙皂线王坪2#公变	200	10.15	160	139.70	139.70
3926	南阳镇平	10kV老菩线王庄小龙庙公变	200	22.82	160	114.36	114.36
3927	南阳镇平	10kV老余线余堂北沟公变	200	12.15	160	135.70	135.70
3928	南阳镇平	10kV老老线乡直3公变	400	25.94	320	216.24	216.24
3929	南阳镇平	10kV高高线徐沟2#公变	100	12.3	80	67.70	67.70
3930	南阳镇平	10kV老菩线阴窝公变	200	31.14	160	97.72	97.72
3931	南阳镇平	10kV龙社线枣子营南公变	100	4.77	80	75.23	75.23
3932	南阳镇平	10kV老菩线王庄公变	200	4.72	160	150.56	150.56
3933	南阳镇平	10kV老星线王岭根公变	315	14.57	252	206.10	206.10
3934	南阳镇平	10kV高韩线谷营公变	200	15.66	160	128.68	128.68
3935	南阳镇平	10kV高韩线乔沟北2#公变	200	8.67	160	142.66	142.66
3936	南阳镇平	10kV高高线先师庙南公变	400	7.4	320	290.40	290.40
3937	南阳镇平	10kV高供一线孙湾王营公变	100	11.58	80	68.42	68.42
3938	南阳镇平	10kV龙社线四棵村公变	200	7.69	160	144.62	144.62
3939	南阳镇平	10kV老老线碾盘庄公变	400	3.33	320	306.68	306.68
3940	南阳镇平	10kV龙皂线王坪王庄公变	200	8.19	160	143.62	143.62
3941	南阳镇平	10kV老菩线任家沟村任家公变	100	6.11	80	73.89	73.89
3942	南阳镇平	10kV高供一线新庄2#公变	100	34.17	80	45.83	45.83

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3943	南阳镇平	小西岗北2#台区	100	29.29	80	50.71	50.71
3944	南阳镇平	10kV龙社线大南沟公变	100	1.38	80	78.62	78.62
3945	南阳镇平	10kV高寺线门岗机井公变	100	0	80	80.00	80.00
3946	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙西公变	100	11.42	80	68.58	68.58
3947	南阳镇平	10kV老星线二道河移民新村公变	400	19.5	320	242.00	242.00
3948	南阳镇平	10kV龙社线三潭村公变	100	26.88	80	53.12	53.12
3949	南阳镇平	10kV老菩线竹园沟公变	200	5.06	160	149.88	149.88
3950	南阳镇平	10kV老菩线东坡根公变	100	23.43	80	56.57	56.57
3951	南阳镇平	10kV高寺线周盘三岔河公变	200	2.38	160	155.24	155.24
3952	南阳镇平	10kV龙社线四棵南街公变	200	9.95	160	140.10	140.10
3953	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉移民新村公变	200	25.06	160	109.88	109.88
3954	南阳镇平	10kV龙社线碾坪南公变	200	3.42	160	153.16	153.16
3955	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟公变	100	5.78	80	74.22	74.22
3956	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙天池公变	50	7.88	40	36.06	36.06
3957	南阳镇平	10kV老菩线新村西公变	315	9.27	252	222.80	222.80
3958	南阳镇平	10kV老老线乡直2#公变	315	20.62	252	187.05	187.05
3959	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩3#公变	100	9.38	80	70.62	70.62
3960	南阳镇平	10kV老老线仓房庄2#公变	100	4.24	80	75.76	75.76
3961	南阳镇平	10kV老老线核桃园公变	100	33.65	80	46.35	46.35
3962	南阳镇平	10kV高供一线鱼池西公变	200	8.06	160	143.88	143.88
3963	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟2#公变	100	9.52	80	70.48	70.48
3964	南阳镇平	10kV龙社线杨棟沟1#公变	100	1.68	80	78.32	78.32
3965	南阳镇平	10kV龙社线杨棟沟2#公变	100	1.13	80	78.87	78.87
3966	南阳镇平	10kV龙社线教化沟2#公变	160	7.25	128	116.40	116.40
3967	南阳镇平	10kV高高线上河刘西南公变	200	14.84	160	130.32	130.32
3968	南阳镇平	10kV老老线元沙岗2#公变	315	0	252	252.00	252.00
3969	南阳镇平	10kV高供一线镇直7#公变	100	70.74	80	9.26	9.26
3970	南阳镇平	10kV高韩线史岗北公变	100	31.13	80	48.87	48.87
3971	南阳镇平	10kV老菩线竹园沟2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3972	南阳镇平	10kV老星线姜庄北2#公变	200	8.09	160	143.82	143.82
3973	南阳镇平	10kV高供一线李沟北公变	200	7.55	160	144.90	144.90
3974	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩2#公变	200	3.48	160	153.04	153.04
3975	南阳镇平	10kV老老线安桥岭公变	200	4.6	160	150.80	150.80
3976	南阳镇平	10kV龙社线扎沟西公变	100	3.01	80	76.99	76.99
3977	南阳镇平	10kV老老线李家庄灌溉2#公变	100	0.19	80	79.81	79.81
3978	南阳镇平	10kV高韩线拐沟东青树沟公变	200	4.76	160	150.48	150.48
3979	南阳镇平	10kV高供一线李沟3#公变	100	0	80	80.00	80.00
3980	南阳镇平	10kV高寺线大陈营吴营公变	250	9.2	200	177.00	177.00
3981	南阳镇平	10kV高供一线孙湾2#公变	200	10.53	160	138.94	138.94
3982	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树公变	315	16.3	252	200.66	200.66
3983	南阳镇平	10kV老菩线王庄西公变	200	8.83	160	142.34	142.34
3984	南阳镇平	10kV老老线西沟2#公变	100	2.95	80	77.05	77.05
3985	南阳镇平	10kV老余线任家沟公变	100	12.23	80	67.77	67.77
3986	南阳镇平	10kV老余线余堂公变	200	12.23	160	135.54	135.54
3987	南阳镇平	10kV龙社线九里沟公变	100	6.14	80	73.86	73.86
3988	南阳镇平	新队台区	80	37.29	64	34.17	34.17
3989	南阳镇平	10kV高供一线下汪沟公变	400	6.66	320	293.36	293.36

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

3990	南阳镇平	10kV高韩线谷营油坊坡机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
3991	南阳镇平	10kV老老线姜家庄2#公变	100	14.26	80	65.74	65.74
3992	南阳镇平	10kV高寺线陈营村公变	200	16.37	160	127.26	127.26
3993	南阳镇平	10kV龙社线梅子沟2#公变	160	6.4	128	117.76	117.76
3994	南阳镇平	10kV老老线杨庄公变	200	11.25	160	137.50	137.50
3995	南阳镇平	10kV老老线镇直新区公变	500	22.75	400	286.25	286.25
3996	南阳镇平	10kV高韩线刘坟党家公变	100	11.44	80	68.56	68.56
3997	南阳镇平	10kV高寺线大陈营村郭家庄2#公变	200	0	160	160.00	160.00
3998	南阳镇平	10kV龙棠线粉坊公变	100	42.15	80	37.85	37.85
3999	南阳镇平	10kV龙社线二道河公变	100	8.25	80	71.75	71.75
4000	南阳镇平	10kV老余线狼窝公变	100	9.47	80	70.53	70.53
4001	南阳镇平	10kV龙社线钟头岩公变	100	10.43	80	69.57	69.57
4002	南阳镇平	10kV高寺线响水河2#公变	100	9.59	80	70.41	70.41
4003	南阳镇平	10kV高高线寺山后2#公变	80	23.75	64	45.00	45.00
4004	南阳镇平	10kV高韩线韩营丁坪公变	100	15.55	80	64.45	64.45
4005	南阳镇平	10kV高韩线史岗社区公变	200	5.61	160	148.78	148.78
4006	南阳镇平	10kV龙社线枣子营公变	100	8.62	80	71.38	71.38
4007	南阳镇平	10kV高寺线上河开发区公变	100	11.5	80	68.50	68.50
4008	南阳镇平	10kV老星线马家场公变	315	18.47	252	193.82	193.82
4009	南阳镇平	10kV高寺线周盘公变	100	10.77	80	69.23	69.23
4010	南阳镇平	10kV老老线小西岗2#公变	100	17.88	80	62.12	62.12
4011	南阳镇平	10kV老老线小西岗公变	200	11.71	160	136.58	136.58
4012	南阳镇平	10kV高寺线唐子弯机井公变	100	0.06	80	79.94	79.94
4013	南阳镇平	10kV高供一线镇直2#公变	400	25.33	320	218.68	218.68
4014	南阳镇平	10kV高供一线镇直5#公变	500	28.52	400	257.40	257.40
4015	南阳镇平	10kV龙社线乡直北公变	315	29.2	252	160.02	160.02
4016	南阳镇平	10kV老老线辛庄公变	200	22.44	160	115.12	115.12
4017	南阳镇平	10kV老老线曾寨北公变	200	15.32	160	129.36	129.36
4018	南阳镇平	10kV高韩线韩营刘庄公变	100	24.51	80	55.49	55.49
4019	南阳镇平	10kV老老线乡直公变	400	21	320	236.00	236.00
4020	南阳镇平	10kV高寺线大陈营师家公变	400	10.22	320	279.12	279.12
4021	南阳镇平	10kV高韩线乔沟井井通公变	100	11.72	80	68.28	68.28
4022	南阳镇平	10kV高供一线怀家公变	100	8.74	80	71.26	71.26
4023	南阳镇平	10kV高寺线寺山4#公变	200	9.95	160	140.10	140.10
4024	南阳镇平	10kV老老线时沟公变	315	10.96	252	217.48	217.48
4025	南阳镇平	10kV老星线西洼公变	100	8.14	80	71.86	71.86
4026	南阳镇平	10kV老老线老夏营公变	100	29.69	80	50.31	50.31
4027	南阳镇平	10kV高供一线李沟2#公变	200	9.07	160	141.86	141.86
4028	南阳镇平	10kV高寺线刘坟公变	100	8.53	80	71.47	71.47
4029	南阳镇平	10kV高寺线上河公变	200	23.46	160	113.08	113.08
4030	南阳镇平	余堂南	200	23.82	160	112.36	112.36
4031	南阳镇平	10kV高寺线姚片河3#公变	100	3.29	80	76.71	76.71
4032	南阳镇平	10kV高供一线朱洼公变	100	25.1	80	54.90	54.90
4033	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙公变	100	3.92	80	76.08	76.08
4034	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪公变	200	12.14	160	135.72	135.72
4035	南阳镇平	10kV高高线许庄公变	400	11.77	320	272.92	272.92
4036	南阳镇平	10kV老星线赶仗河东河公变	100	1.31	80	78.69	78.69

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4037	南阳镇平	10kV高韩线大仵岗公变	100	18.1	80	61.90	61.90
4038	南阳镇平	10kV高寺线寺山公变	200	2.95	160	154.10	154.10
4039	南阳镇平	10kV高寺线青山南公变	100	8.23	80	71.77	71.77
4040	南阳镇平	10kV龙社线教仕沟公变	100	5.31	80	74.69	74.69
4041	南阳镇平	10kV高韩线乔沟陈家2#公变	400	4.49	320	302.04	302.04
4042	南阳镇平	10kV老老线吴沟3#公变	100	61.86	80	18.14	18.14
4043	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙北公变	100	5.72	80	74.28	74.28
4044	南阳镇平	10kV高寺线姚片4号公变	200	1.78	160	156.44	156.44
4045	南阳镇平	10kV老老线曾寨2#公变	200	24.68	160	110.64	110.64
4046	南阳镇平	10kV高寺线刘坟吴沟公变	100	3.61	80	76.39	76.39
4047	南阳镇平	10kV老星线寺庄新区公变	250	18.48	200	153.80	153.80
4048	南阳镇平	10kV老星线黄北公变	200	4.81	160	150.38	150.38
4049	南阳镇平	10kV高高线靳坡东坡公变	100	9.49	80	70.51	70.51
4050	南阳镇平	10kV高供一线丁张营丁寨公变	100	23.57	80	56.43	56.43
4051	南阳镇平	10kV龙社线凉水坪北公变	100	9.04	80	70.96	70.96
4052	南阳镇平	10kV高寺线谷营溪岗农综开发公变（机	100	29.45	80	50.55	50.55
4053	南阳镇平	10kV高高线望火楼2#公变	200	13.26	160	133.48	133.48
4054	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄魏家公变	100	12.56	80	67.44	67.44
4055	南阳镇平	10kV龙社线黄楝树2#公变	80	5.33	64	59.74	59.74
4056	南阳镇平	10kV龙社线枣子营2#公变	100	11.69	80	68.31	68.31
4057	南阳镇平	10kV高韩线韩营东公变	200	9.42	160	141.16	141.16
4058	南阳镇平	10kV老余线新村公变	200	4.44	160	151.12	151.12
4059	南阳镇平	10kV龙社线鸭子沟公变	200	14.67	160	130.66	130.66
4060	南阳镇平	10kV高韩线党庄吕家公变	200	4.09	160	151.82	151.82
4061	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟移民新村公变	160	11.61	128	109.42	109.42
4062	南阳镇平	10kV老老线姜家庄3#公变	100	7.12	80	72.88	72.88
4063	南阳镇平	10kV高寺线响水西公变	100	15.89	80	64.11	64.11
4064	南阳镇平	10kV高寺线青山金庄河公变	100	4.37	80	75.63	75.63
4065	南阳镇平	10kV老余线小北沟公变	200	8.86	160	142.28	142.28
4066	南阳镇平	10kV高高线徐沟4#公变	200	14.42	160	131.16	131.16
4067	南阳镇平	10kV老老线枣庄公变	200	5.55	160	148.90	148.90
4068	南阳镇平	10kV老余线岗庙河公变	200	8.51	160	142.98	142.98
4069	南阳镇平	10kV高高线皂角树2#公变	200	12.06	160	135.88	135.88
4070	南阳镇平	10kV高寺线大陈营城皇庙公变	200	7.54	160	144.92	144.92
4071	南阳镇平	10kV老老线蒋庄村井井通公变	200	9.83	160	140.34	140.34
4072	南阳镇平	10kV高寺线门岗西公变	200	8.6	160	142.80	142.80
4073	南阳镇平	周营北台区	100	17.08	80	62.92	62.92
4074	南阳镇平	任家沟3#台区	80	22.31	64	46.15	46.15
4075	南阳镇平	10kV老星线后庄公变	200	6.04	160	147.92	147.92
4076	南阳镇平	10kV高供一线丁张营北公变	200	12.68	160	134.64	134.64
4077	南阳镇平	10kV高高线崔岗1#公变	200	15.88	160	128.24	128.24
4078	南阳镇平	10kV高供一线付寨东公变	200	12.71	160	134.58	134.58
4079	南阳镇平	10kV老菩线红岭窝公变	200	13.4	160	133.20	133.20
4080	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖北公变	200	7.19	160	145.62	145.62
4081	南阳镇平	刘南岗台区	100	18.12	80	61.88	61.88
4082	南阳镇平	10kV高高线唐沟寺山后公变	100	11.37	80	68.63	68.63
4083	南阳镇平	10kV老星线大梨树公变	200	7.78	160	144.44	144.44

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4084	南阳镇平	10kV高供一线镇直1#公变	315	29.63	252	158.67	158.67
4085	南阳镇平	10kV高供一线李沟西公变	200	10.44	160	139.12	139.12
4086	南阳镇平	白沟	160	14.48	128	104.83	104.83
4087	南阳镇平	10kV龙社线老坟沟公变	200	2.52	160	154.96	154.96
4088	南阳镇平	10kV老余线任家沟南沟公变	100	18.91	80	61.09	61.09
4089	南阳镇平	10kV老老线曾寨公变	200	30.2	160	99.60	99.60
4090	南阳镇平	10kV高供一线孙湾肖营公变	200	23.43	160	113.14	113.14
4091	南阳镇平	10kV龙社线黄楝树公变	160	7.35	128	116.24	116.24
4092	南阳镇平	10kV高韩线党庄2#公变	100	19.33	80	60.67	60.67
4093	南阳镇平	10kV老老线库旦沟公变	200	8.75	160	142.50	142.50
4094	南阳镇平	10kV高寺线姚片河公变	100	5.68	80	74.32	74.32
4095	南阳镇平	10kV老老线王营公变	100	18	80	62.00	62.00
4096	南阳镇平	10kV老老线叶洼公变	200	16.91	160	126.18	126.18
4097	南阳镇平	10kV高寺线中杜营西公变	100	30.13	80	49.87	49.87
4098	南阳镇平	10kV老老线白杨坡公变	80	24	64	44.80	44.80
4099	南阳镇平	10kV老老线王营榆树庄公变	100	17	80	63.00	63.00
4100	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙3#公变	200	21.66	160	116.68	116.68
4101	南阳镇平	10kV龙社线水泉湾公变	200	4.38	160	151.24	151.24
4102	南阳镇平	10kV高高线靳坡东公变	100	26.05	80	53.95	53.95
4103	南阳镇平	10kV高高线唐沟2#公变	200	12.77	160	134.46	134.46
4104	南阳镇平	10kV高韩线家河西公变	200	10.93	160	138.14	138.14
4105	南阳镇平	10kV龙社线碾坪公变	200	7.66	160	144.68	144.68
4106	南阳镇平	10kV老菩线任家沟吴家庄2#公变	100	12.45	80	67.55	67.55
4107	南阳镇平	10kV高高线崔岗2#公变	200	8.88	160	142.24	142.24
4108	南阳镇平	10kV老菩线白沟2#公变	100	10.4	80	69.60	69.60
4109	南阳镇平	10kV龙皂线翻水泉公变	200	8.66	160	142.68	142.68
4110	南阳镇平	10kV高供一线丁张营张沟公变	200	14.82	160	130.36	130.36
4111	南阳镇平	10kV高供一线镇直4#公变	315	16.22	252	200.91	200.91
4112	南阳镇平	10kV高寺线大陈营东公变	160	16.88	128	100.99	100.99
4113	南阳镇平	10kV老星线任家沟麻子沟公变	100	10.55	80	69.45	69.45
4114	南阳镇平	10kV高寺线青山公变	100	13.35	80	66.65	66.65
4115	南阳镇平	10kV老星线姜庄南公变	200	4.24	160	151.52	151.52
4116	南阳镇平	10kV高高线徐沟3#公变	200	3.54	160	152.92	152.92
4117	南阳镇平	10kV老老线曾寨潘庄公变	200	23.16	160	113.68	113.68
4118	南阳镇平	10kV龙社线清凉树西公变	100	9.15	80	70.85	70.85
4119	南阳镇平	10kV高寺线寺山2#公变	100	4.9	80	75.10	75.10
4120	南阳镇平	10kV老老线江田2#公变	200	15.36	160	129.28	129.28
4121	南阳镇平	10kV龙皂线皂北公变	200	33.38	160	93.24	93.24
4122	南阳镇平	10kV老老线瓦房沟2#公变	80	23.02	64	45.58	45.58
4123	南阳镇平	10kV老星线姜庄公变	200	4.34	160	151.32	151.32
4124	南阳镇平	10kV老老线时沟村东公变	200	21.45	160	117.10	117.10
4125	南阳镇平	10kV龙社线四棵元沟公变	100	4.04	80	75.96	75.96
4126	南阳镇平	10kV高韩线乔沟公变	100	10.09	80	69.91	69.91
4127	南阳镇平	10kV龙社线岗庙河2#公变	200	8.36	160	143.28	143.28
4128	南阳镇平	10kV龙社线乡直西公变	200	3.82	160	152.36	152.36
4129	南阳镇平	10kV龙社线二潭庙公变	100	7.64	80	72.36	72.36
4130	南阳镇平	10kV龙社线清凉树东公变	125	21.05	100	73.69	73.69

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4131	南阳镇平	10kV龙社线前房公变	200	5.78	160	148.44	148.44
4132	南阳镇平	10kV高寺线青山2#公变	100	6.33	80	73.67	73.67
4133	南阳镇平	10kV高高线陡谷园西公变	160	6.92	128	116.93	116.93
4134	南阳镇平	10kV高寺线谷营南井井通公变	100	10.5	80	69.50	69.50
4135	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖东公变	200	3.25	160	153.50	153.50
4136	南阳镇平	10kV老菩线凉水泉公变	160	16.17	128	102.13	102.13
4137	南阳镇平	10kV高韩线下河公变	100	5.61	80	74.39	74.39
4138	南阳镇平	镇直5#台区	315	25.56	252	171.49	171.49
4139	南阳镇平	10kV高高线红叶岭公变	100	14.78	80	65.22	65.22
4140	南阳镇平	10kV高寺线安坡公变	200	0.98	160	158.04	158.04
4141	南阳镇平	10kV高寺线周盘2#公变	100	2.36	80	77.64	77.64
4142	南阳镇平	10kV老老线蒋庄公变	200	40.67	160	78.66	78.66
4143	南阳镇平	10kV龙皂线西庄公变	200	9.25	160	141.50	141.50
4144	南阳镇平	10kV高韩线乔沟南公变	200	0	160	160.00	160.00
4145	南阳镇平	10kV老星线姜庄2#公变	200	8.03	160	143.94	143.94
4146	南阳镇平	10kV高韩线史岗村史岗公变	200	3.67	160	152.66	152.66
4147	南阳镇平	10kV高寺线李家沟公变	200	7.23	160	145.54	145.54
4148	南阳镇平	10kV龙社线四棵村下寺公变	100	2.55	80	77.45	77.45
4149	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙村乱柴公变	100	3.92	80	76.08	76.08
4150	南阳镇平	10kV高供一线镇直9#公变	200	34.09	160	91.82	91.82
4151	南阳镇平	10kV高韩线下河3#公变	100	9.95	80	70.05	70.05
4152	南阳镇平	10kV老余线淹池公变	100	7.72	80	72.28	72.28
4153	南阳镇平	10kV老老线山根公变	100	19.61	80	60.39	60.39
4154	南阳镇平	10kV高寺线陈营村郭家庄公变	200	23.82	160	112.36	112.36
4155	南阳镇平	10kV高韩线党子湾公变	100	11.44	80	68.56	68.56
4156	南阳镇平	10kV龙皂线王坪白湾南公变	200	7.45	160	145.10	145.10
4157	南阳镇平	10kV高韩线香房营南公变	200	6.64	160	146.72	146.72
4158	南阳镇平	10kV高寺线谷营北机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
4159	南阳镇平	10kV老老线下河东公变	100	10.29	80	69.71	69.71
4160	南阳镇平	10kV龙皂线田家2#公变	100	3.57	80	76.43	76.43
4161	南阳镇平	10kV高寺线黑龙庙河公变	100	9.13	80	70.87	70.87
4162	南阳镇平	10kV高寺线尖坡公变	200	4.44	160	151.12	151.12
4163	南阳镇平	10kV高韩线靳坡西2#公变	100	71.99	80	8.01	8.01
4164	南阳镇平	10kV高高线樊湾公变	200	6.07	160	147.86	147.86
4165	南阳镇平	10kV高供一线李沟东公变	200	7.64	160	144.72	144.72
4166	南阳镇平	10kV高韩线韩营孟庄公变	400	3.35	320	306.60	306.60
4167	南阳镇平	10kV老菩线朱家公变	100	13.51	80	66.49	66.49
4168	南阳镇平	10kV高供一线王营2#公变	200	11.64	160	136.72	136.72
4169	南阳镇平	10kV老老线时雁岗2#公变	200	4.85	160	150.30	150.30
4170	南阳镇平	10kV老星线拐坡公变	50	8.49	40	35.76	35.76
4171	南阳镇平	10kV高寺线菊花场银洞岭公变	100	8.89	80	71.11	71.11
4172	南阳镇平	10kV高韩线乔沟3#公变	160	0	128	128.00	128.00
4173	南阳镇平	10kV龙社线韩家公变	100	6.14	80	73.86	73.86
4174	南阳镇平	10kV高高线靳坡东沟公变	100	6.27	80	73.73	73.73
4175	南阳镇平	10kV高供一线张沟2#公变	100	14.32	80	65.68	65.68
4176	南阳镇平	10kV高寺线周盘门家沟公变	200	3.23	160	153.54	153.54
4177	南阳镇平	10kV高寺线寺山5#公变	200	2.79	160	154.42	154.42

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4178	南阳镇平	10kV老老线疙瘩坡公变	100	9.71	80	70.29	70.29
4179	南阳镇平	赵家场台区	100	15.58	80	64.42	64.42
4180	南阳镇平	10kV老老线玉皇庙西窝公变	400	1.79	320	312.84	312.84
4181	南阳镇平	10kV老老线方庄公变	100	12.64	80	67.36	67.36
4182	南阳镇平	10kV老老线西山公变	100	15.3	80	64.70	64.70
4183	南阳镇平	10kV龙社线交仗沟公变	100	8.47	80	71.53	71.53
4184	南阳镇平	10kV老菩线阴窝2#公变	100	4.96	80	75.04	75.04
4185	南阳镇平	10kV高高线先师庙山头王公变	200	17.09	160	125.82	125.82
4186	南阳镇平	10kV高寺线杜家庄2#公变	200	6.97	160	146.06	146.06
4187	南阳镇平	10kV老老线新庄公变	100	16.54	80	63.46	63.46
4188	南阳镇平	10kV龙社线五朵山公变	100	5.64	80	74.36	74.36
4189	南阳镇平	10kV高寺线姚片2#公变	200	2.48	160	155.04	155.04
4190	南阳镇平	10kV高韩线史岗开发区公变	200	9.6	160	140.80	140.80
4191	南阳镇平	10kV老老线马家庄公变	160	4.99	128	120.02	120.02
4192	南阳镇平	10kV龙社线乡直公变	200	17.88	160	124.24	124.24
4193	南阳镇平	10kV高供一线丁张营公变	100	13.02	80	66.98	66.98
4194	南阳镇平	10kV龙社线仵家庄公变	100	18.3	80	61.70	61.70
4195	南阳镇平	10kV高供一线郭家公变	100	27.23	80	52.77	52.77
4196	南阳镇平	任家沟2#台区	200	16.83	160	126.34	126.34
4197	南阳镇平	10kV龙社线乡直西3号公变	200	3.45	160	153.10	153.10
4198	南阳镇平	10kV老老线河东公变	100	9.83	80	70.17	70.17
4199	南阳镇平	10kV高供一线镇直西公变	200	5.32	160	149.36	149.36
4200	南阳镇平	10kV高寺线山里王公变	200	8.96	160	142.08	142.08
4201	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂公变	200	3.89	160	152.22	152.22
4202	南阳镇平	10kV高高线先师庙公变	200	12.14	160	135.72	135.72
4203	南阳镇平	10kV高高线小吕营公变	160	12.57	128	107.89	107.89
4204	南阳镇平	10kV龙社线扎沟公变	200	4.1	160	151.80	151.80
4205	南阳镇平	10kV龙棠线王家庄公变	200	4.84	160	150.32	150.32
4206	南阳镇平	10kV高寺线周盘3#公变	100	7.83	80	72.17	72.17
4207	南阳镇平	10kV高寺线中杜营公变	200	15.36	160	129.28	129.28
4208	南阳镇平	10kV龙社线棠梨树南公变	200	2.52	160	154.96	154.96
4209	南阳镇平	10kV高韩线乔沟陈家公变	200	5.7	160	148.60	148.60
4210	南阳镇平	10kV龙社线毛石河公变	100	4.97	80	75.03	75.03
4211	南阳镇平	10kV老老线姜家庄公变	100	7.96	80	72.04	72.04
4212	南阳镇平	10kV高寺线后杜营公变	200	5.01	160	149.98	149.98
4213	南阳镇平	10kV龙棠线棠梨树北公变	400	21.3	320	234.80	234.80
4214	南阳镇平	10kV高寺线响水河公变	100	15.54	80	64.46	64.46
4215	南阳镇平	10kV高韩线韩营公变	200	10.53	160	138.94	138.94
4216	南阳镇平	10kV高寺线曹坪2#公变	100	6.1	80	73.90	73.90
4217	南阳镇平	10kV老余线余堂西公变	200	9.8	160	140.40	140.40
4218	南阳镇平	10kV高韩线史岗三官庙公变	100	7.34	80	72.66	72.66
4219	南阳镇平	10kV老余线任家狗汤河公变	315	24.91	252	173.53	173.53
4220	南阳镇平	10kV高韩线仵岗公变	100	20.69	80	59.31	59.31
4221	南阳镇平	10kV龙社线三潭庙公变	100	11.99	80	68.01	68.01
4222	南阳镇平	10kV高供一线野鸡脖南公变	200	3.61	160	152.78	152.78
4223	南阳镇平	10kV高供一线鱼池东公变	200	5.17	160	149.66	149.66
4224	南阳镇平	10kV老老线白杨坡3#公变	100	4.3	80	75.70	75.70

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4225	南阳镇平	10kV高高线徐沟公变	200	16.48	160	127.04	127.04
4226	南阳镇平	10kV高高线唐沟公变	200	10.34	160	139.32	139.32
4227	南阳镇平	10kV老余线白庙岭公变	200	8.84	160	142.32	142.32
4228	南阳镇平	10kV高寺线曹坪公变	100	15.87	80	64.13	64.13
4229	南阳镇平	10kV老老线小西岗北公变	80	23.8	64	44.96	44.96
4230	南阳镇平	余堂土门台区	100	9.73	80	70.27	70.27
4231	南阳镇平	10kV老菩线大磨岭公变	200	5.46	160	149.08	149.08
4232	南阳镇平	10kV老老线河东2号公变	100	14.32	80	65.68	65.68
4233	南阳镇平	10kV老老线白杨坡2#公变	100	21.39	80	58.61	58.61
4234	南阳镇平	10kV高韩线乔沟2#公变	400	11.06	320	275.76	275.76
4235	南阳镇平	10kV老老线李沟公变	200	10.95	160	138.10	138.10
4236	南阳镇平	10kV龙社线东山北公变	100	23.45	80	56.55	56.55
4237	南阳镇平	10kV老老线大雁公变	30	38.99	24	12.30	12.30
4238	南阳镇平	10kV老老线江田公变	200	8.39	160	143.22	143.22
4239	南阳镇平	10kV老星线老庄公变	200	16.83	160	126.34	126.34
4240	南阳镇平	10kV高高线陡谷园公变	100	10.06	80	69.94	69.94
4241	南阳镇平	10kV龙皂线田家公变	100	7.95	80	72.05	72.05
4242	南阳镇平	10kV老菩线景常庙公变	400	4.26	320	302.96	302.96
4243	南阳镇平	10kV老星线姜庄北公变	100	7.08	80	72.92	72.92
4244	南阳镇平	10kV老菩线王庄乔山公变	250	30.17	200	124.58	124.58
4245	南阳镇平	10kV高供一线新庄公变	100	16.52	80	63.48	63.48
4246	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙公变	50	6.65	40	36.68	36.68
4247	南阳镇平	10kV龙社线赵家庄公变	200	4.32	160	151.36	151.36
4248	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙安坡2#公变	100	9.86	80	70.14	70.14
4249	南阳镇平	10kV高韩线香房营北公变	200	10.63	160	138.74	138.74
4250	南阳镇平	10kV老老线镇直4#公变	400	42.82	320	148.72	148.72
4251	南阳镇平	10kV龙社线碾坪4#公变	200	3.13	160	153.74	153.74
4252	南阳镇平	10kV高供一线付寨公变	160	32.69	128	75.70	75.70
4253	南阳镇平	10kV高韩线乔沟东农综开发公变	100	0.02	80	79.98	79.98
4254	南阳镇平	10kV龙社线白仗沟公变	100	7.67	80	72.33	72.33
4255	南阳镇平	10kV龙社线东山郭家公变	200	3.1	160	153.80	153.80
4256	南阳镇平	10kV高供一线柳岗2#公变	200	5.9	160	148.20	148.20
4257	南阳镇平	10kV老星线栗盘2#公变	315	26.12	252	169.72	169.72
4258	南阳镇平	10kV高供一线镇直8#公变	200	10.76	160	138.48	138.48
4259	南阳镇平	10kV高寺线陈营村秦营公变	200	13.55	160	132.90	132.90
4260	南阳镇平	10kV龙社线米汤坑公变	200	3.68	160	152.64	152.64
4261	南阳镇平	10kV高寺线三潭庙2#公变	100	3.4	80	76.60	76.60
4262	南阳镇平	10kV高寺线门岗东公变	400	8.58	320	285.68	285.68
4263	南阳镇平	10kV高寺线菊花场南公变	100	4.17	80	75.83	75.83
4264	南阳镇平	10kV龙社线石槽沟公变	100	5.31	80	74.69	74.69
4265	南阳镇平	10kV老老线苏沟公变	100	14.16	80	65.84	65.84
4266	南阳镇平	10kV老老线八幢楼公变	100	15.85	80	64.15	64.15
4267	南阳镇平	10kV高高线先师庙2#公变	200	10.54	160	138.92	138.92
4268	南阳镇平	10kV龙社线二潭北公变	100	5.88	80	74.12	74.12
4269	南阳镇平	10kV高寺线菊花厂南公变	50	8.5	40	35.75	35.75
4270	南阳镇平	10kV老老线上王营公变	100	14.97	80	65.03	65.03
4271	南阳镇平	10kV老老线下李沟公变	200	5.97	160	148.06	148.06

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4272	南阳镇平	10kV高寺线谷营北沟公变	100	7.75	80	72.25	72.25
4273	南阳镇平	10kV高供一线镇直6#公变	315	14.31	252	206.92	206.92
4274	南阳镇平	小夏营台区	100	25.92	80	54.08	54.08
4275	南阳镇平	10kV龙棠线全家公变	200	1.69	160	156.62	156.62
4276	南阳镇平	10kV龙社线三岔河2#公变	100	20	80	60.00	60.00
4277	南阳镇平	10kV高供一线付寨西公变	200	13.47	160	133.06	133.06
4278	南阳镇平	10kV高供一线桐树庙公变	200	5.61	160	148.78	148.78
4279	南阳镇平	10kV老菩线赶仗河2#公变	200	8.32	160	143.36	143.36
4280	南阳镇平	10kV高供一线孙湾后营公变	200	8.05	160	143.90	143.90
4281	南阳镇平	10kV高高线许庄2#公变	200	5.22	160	149.56	149.56
4282	南阳镇平	10kV老老线陡坡2#公变	100	9.41	80	70.59	70.59
4283	南阳镇平	10kV老菩线玉皇庙老沟公变	200	3.81	160	152.38	152.38
4284	南阳镇平	10kV老星线南河公变	200	8.5	160	143.00	143.00
4285	南阳镇平	10kV龙皂线下河沟口公变	80	20.85	64	47.32	47.32
4286	南阳镇平	10kV高寺线刘坟石线河公变	100	2.71	80	77.29	77.29
4287	南阳镇平	10kV高高线陡谷园2#公变	200	4.39	160	151.22	151.22
4288	南阳镇平	10kV高高线唐沟3#公变	200	7.57	160	144.86	144.86
4289	南阳镇平	10kV高供一线孙湾后营2#公变	400	6.76	320	292.96	292.96
4290	南阳镇平	10kV高韩线乔沟杨河公变	100	13.81	80	66.19	66.19
4291	南阳镇平	10kV龙社线碾坪2#公变	100	10.75	80	69.25	69.25
4292	南阳镇平	10kV高寺线张家庄公变	200	8.3	160	143.40	143.40
4293	南阳镇平	10kV老余线没牙沟公变	100	6.29	80	73.71	73.71
4294	南阳镇平	10kV高寺线罗圈洼2#公变	100	6.38	80	73.62	73.62
4295	南阳镇平	10kV高寺线刘坟3#公变	200	1.79	160	156.42	156.42
4296	南阳镇平	10kV老老线曾寨邱岗公变	160	15.52	128	103.17	103.17
4297	南阳镇平	10kV老老线仓房庄公变	100	26.84	80	53.16	53.16
4298	南阳镇平	10kV龙社线龙宫殿公变	100	9.88	80	70.12	70.12
4299	南阳镇平	10kV高寺线响水河4#公变	100	3.59	80	76.41	76.41
4300	南阳镇平	10kV老老线蒋沟公变	400	6.89	320	292.44	292.44
4301	南阳镇平	10kV龙社线黄土岭公变	100	4.26	80	75.74	75.74
4302	南阳镇平	10kV老老线吴沟公变	100	11.78	80	68.22	68.22
4303	南阳镇平	10kV高韩线乔沟4#公变	200	0	160	160.00	160.00
4304	南阳镇平	10kV老老线李家庄移民新村公变	315	13.95	252	208.06	208.06
4305	南阳镇平	10kV高寺线黑虎庙王长沟公变	100	24.68	80	55.32	55.32
4306	南阳镇平	10kV郑供二线庞坡东公变	200	32.44	160	95.12	95.12
4307	南阳镇平	10kV林潘线薛庙西公变	200	14.81	160	130.38	130.38
4308	南阳镇平	10kV涅普线李家庄公变	315	15.94	252	201.79	201.79
4309	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄公变	315	34.92	252	142.00	142.00
4310	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙2#公变	400	16.07	320	255.72	255.72
4311	南阳镇平	10kV涅胶线四里庄南2#公变	200	31.83	160	96.34	96.34
4312	南阳镇平	10kV杨供三线镇直4#公变	500	10.33	400	348.35	348.35
4313	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东公变	315	16.03	252	201.51	201.51
4314	南阳镇平	10kV涅魏线前后杨庄公变	500	19.11	400	304.45	304.45
4315	南阳镇平	10kV徐普线五里岗开发区东公变	315	23.8	252	177.03	177.03
4316	南阳镇平	10kV杨供二线付庄3#公变	315	19.84	252	189.50	189.50
4317	南阳镇平	10kV涅普线汤庄公变	400	23.34	320	226.64	226.64
4318	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北2#公变	200	13	160	134.00	134.00

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4319	南阳镇平	10kV郑供二线雁庙4#公变	200	9.17	160	141.66	141.66
4320	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园公变	315	26.51	252	168.49	168.49
4321	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营公变	400	26.14	320	215.44	215.44
4322	南阳镇平	10kV杨供三线李庄公变	315	15.66	252	202.67	202.67
4323	南阳镇平	10kV涅魏线后杨庄公变	400	33.79	320	184.84	184.84
4324	南阳镇平	10kV杨供二线马坛公变	200	28.6	160	102.80	102.80
4325	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄六里公变	200	13.56	160	132.88	132.88
4326	南阳镇平	10kV涅普线五里岗公变	500	16.18	400	319.10	319.10
4327	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼公变	500	21.96	400	290.20	290.20
4328	南阳镇平	10kV林营线尹营中2#公变	200	21.73	160	116.54	116.54
4329	南阳镇平	10kV杨供四线潘营1公变	315	13.88	252	208.28	208.28
4330	南阳镇平	10kV杨供四线王营公变	200	31.65	160	96.70	96.70
4331	南阳镇平	10kV城供一线水利派出所公变	500	10.84	400	345.80	345.80
4332	南阳镇平	10kV寨供五线老王营2#公变	200	37.8	160	84.40	84.40
4333	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄公变	200	19.72	160	120.56	120.56
4334	南阳镇平	10kV林潘线程庙中公变	200	17.73	160	124.54	124.54
4335	南阳镇平	10kV杨供四线潘营2公变	200	15.08	160	129.84	129.84
4336	南阳镇平	10kV杨供四线李家营南公变	200	13.31	160	133.38	133.38
4337	南阳镇平	10kV寨供五线五月庙新村2#公变	200	36.24	160	87.52	87.52
4338	南阳镇平	10kV杨供四线林寨南2#公变	200	17.69	160	124.62	124.62
4339	南阳镇平	10kV杨供三线李庄3#公变	200	13.05	160	133.90	133.90
4340	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城3#公变	500	2.62	400	386.90	386.90
4341	南阳镇平	10kV涅普线范家公变	100	20.43	80	59.57	59.57
4342	南阳镇平	10kV徐普线开发区东3#公变	400	32.08	320	191.68	191.68
4343	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡西公变	200	12.12	160	135.76	135.76
4344	南阳镇平	10kV杨供四线王庄2#公变	100	17.3	80	62.70	62.70
4345	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡8#居民公变	800	0	640	640.00	640.00
4346	南阳镇平	10kV涅普线粉房庄井井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
4347	南阳镇平	10kV袁建线尧庄3号公变	500	24.81	400	275.95	275.95
4348	南阳镇平	10kV杨供一线小岗东公变	200	8.53	160	142.94	142.94
4349	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村26公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4350	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡3#公变	315	16.78	252	199.14	199.14
4351	南阳镇平	10kV林杨线郭营东公变	100	22.41	80	57.59	57.59
4352	南阳镇平	10kV林潘线土地整理程庙村3公变	200	47.39	160	65.22	65.22
4353	南阳镇平	10kV涅胶线肖营薛家岗公变	200	19.58	160	120.84	120.84
4354	南阳镇平	10kV涅工线楚家西公变	400	32.67	320	189.32	189.32
4355	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发23号（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4356	南阳镇平	10kV林杨线杨营农综开发14号	200	0	160	160.00	160.00
4357	南阳镇平	10kV寨供五线高庄2#公变	200	37.32	160	85.36	85.36
4358	南阳镇平	10kV寨供五线栾营村栾营机井1#公变	100	0.08	80	79.92	79.92
4359	南阳镇平	10kV林潘线程庙1#机井通公变	100	0.04	80	79.96	79.96
4360	南阳镇平	10kV涅普线异地搬迁城集中安置区公变	400	26.59	320	213.64	213.64
4361	南阳镇平	10kV林潘线程庙2#机井通公变	100	3.34	80	76.66	76.66
4362	南阳镇平	10kV袁魏线袁营1#公变	200	15.73	160	128.54	128.54
4363	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村（50-）	200	0	160	160.00	160.00
4364	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发21号公变（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4365	南阳镇平	10kV林潘线程庙西2#公变	100	11.77	80	68.23	68.23

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4366	南阳镇平	10kV杨供四线潘营北公变	100	40.29	80	39.71	39.71
4367	南阳镇平	10kV涅魏线全民健身中心公变	400	10.77	320	276.92	276.92
4368	南阳镇平	10kV郑供二线郭营2#机井公变	200	36.6	160	86.80	86.80
4369	南阳镇平	10kV杨供四线李家营刘庄公变	200	4.3	160	151.40	151.40
4370	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄2#公变	315	18.22	252	194.61	194.61
4371	南阳镇平	10kV杨供一线小岗3#公变	315	21.62	252	183.90	183.90
4372	南阳镇平	10kV涅普线刘营西2#公变	315	49.36	252	96.52	96.52
4373	南阳镇平	10kV杨供一线农综小岗1#公变	100	0.03	80	79.97	79.97
4374	南阳镇平	木潘线土地整理代营村53(5)公变(杨	200	0.01	160	159.98	159.98
4375	南阳镇平	10kV袁建线尧庄2#公变	500	20.25	400	298.75	298.75
4376	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙公变	315	42.62	252	117.75	117.75
4377	南阳镇平	10kV林杨线李庄莲菜池公变	250	4.73	200	188.18	188.18
4378	南阳镇平	10kV林杨线郭营1#机井通公变	100	0.02	80	79.98	79.98
4379	南阳镇平	10kV涅胶线槐树庙公变	200	19.68	160	120.64	120.64
4380	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄吴营2#公变	200	18.76	160	122.48	122.48
4381	南阳镇平	10kV涅胶线王家庄公变	160	21.05	128	94.32	94.32
4382	南阳镇平	10kV杨供一线黄营西公变	200	21.69	160	116.62	116.62
4383	南阳镇平	10kV寨供五线栾营4#公变	200	13.54	160	132.92	132.92
4384	南阳镇平	0kV杨供一线土地整理草房梁村8公变	200	3.53	160	152.94	152.94
4385	南阳镇平	10kV林潘线马洼东公变	100	12.32	80	67.68	67.68
4386	南阳镇平	10kV袁魏线档子沟公变	100	7.67	80	72.33	72.33
4387	南阳镇平	10kV寨供五线栾营3#公变	200	19.14	160	121.72	121.72
4388	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡北2#公变	200	32.8	160	94.40	94.40
4389	南阳镇平	10kV杨供四线林寨北2#公变	250	5.25	200	186.88	186.88
4390	南阳镇平	10kV杨供三线李庄2#公变	160	21.31	128	93.90	93.90
4391	南阳镇平	10kV杨供一线沙家晋岗公变	100	21.19	80	58.81	58.81
4392	南阳镇平	10kV袁魏线四里庄南公变	400	19.79	320	240.84	240.84
4393	南阳镇平	10kV徐普线开发东公变	400	22.81	320	228.76	228.76
4394	南阳镇平	10kV涅胶线十庙河公变	200	8.95	160	142.10	142.10
4395	南阳镇平	10kV新竺线闫岗3#公变	200	10.93	160	138.14	138.14
4396	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨2公变	200	13.34	160	133.32	133.32
4397	南阳镇平	10kV林潘线薛庙2#公变	200	20.62	160	118.76	118.76
4398	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井1#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4399	南阳镇平	木潘线土地整理代营村11(3)公变(杨	200	0.01	160	159.98	159.98
4400	南阳镇平	10kV涅玉线大刘营村刘营西4#公变	200	31.61	160	96.78	96.78
4401	南阳镇平	10kV杨供三线乡直5#公变	400	18.24	320	247.04	247.04
4402	南阳镇平	10kV郑供二线魏营2#公变	200	24.72	160	110.56	110.56
4403	南阳镇平	10kV林杨线尹营东公变	400	8.41	320	286.36	286.36
4404	南阳镇平	10kV涅普线粉房庄公变	200	34.91	160	90.18	90.18
4405	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(10	200	0	160	160.00	160.00
4406	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中公变	200	20.05	160	119.90	119.90
4407	南阳镇平	10kV郑供二线张井2#公变	200	11.07	160	137.86	137.86
4408	南阳镇平	10kV徐康线前杨庄公变	400	23.69	320	225.24	225.24
4409	南阳镇平	10kV徐普线十二里河北公变	250	26.72	200	133.20	133.20
4410	南阳镇平	10kV涅工线李新发公变	315	5.22	252	235.56	235.56
4411	南阳镇平	10kV杨供四线李家营中公变	200	20.35	160	119.30	119.30
4412	南阳镇平	10kV杨供一线黄营公变	200	11.72	160	136.56	136.56

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4413	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡公变	315	14.05	252	207.74	207.74
4414	南阳镇平	10kV杨供三线乡直3#公变	200	20.21	160	119.58	119.58
4415	南阳镇平	10kV林潘线杨洋庄2#公变	200	10.03	160	139.94	139.94
4416	南阳镇平	10kV林潘线马洼公变	200	6.64	160	146.72	146.72
4417	南阳镇平	10kV杨供二线付庄南公变	400	13.25	320	267.00	267.00
4418	南阳镇平	10kV涅胶线双柏树公变	200	15.33	160	129.34	129.34
4419	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨1公变	200	14.31	160	131.38	131.38
4420	南阳镇平	10kV涅工线马岗公变	200	21.03	160	117.94	117.94
4421	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口公变	200	53.85	160	52.30	52.30
4422	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发3号(机井)	200	0.02	160	159.96	159.96
4423	南阳镇平	10kV杨供一线沙家2#公变	100	13.47	80	66.53	66.53
4424	南阳镇平	10kV林杨线郭营23年6批机井1#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4425	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(50-12)	200	7.73	160	144.54	144.54
4426	南阳镇平	10kV郑供五线刘家岗公变	160	5.62	128	119.01	119.01
4427	南阳镇平	10kV袁魏线安沟公变	200	23.88	160	112.24	112.24
4428	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼五岳庙新村公变	250	36.87	200	107.83	107.83
4429	南阳镇平	10kV林潘线程庙北公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4430	南阳镇平	10kV涅魏线俞家庄公变	400	30.52	320	197.92	197.92
4431	南阳镇平	10kV郑供二线庄营机井1#公变	200	25.66	160	108.68	108.68
4432	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理草房梁村10公变(机井)	200	9.37	160	141.26	141.26
4433	南阳镇平	10kV寨供五线老王营4#公变	315	13.84	252	208.40	208.40
4434	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中2#公变	200	9.4	160	141.20	141.20
4435	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城1#公变	500	2.44	400	387.80	387.80
4436	南阳镇平	10kV林杨线郭营北3公变	100	20.86	80	59.14	59.14
4437	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村1(4)公变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
4438	南阳镇平	10kV杨供四线李家营西公变	200	17.69	160	124.62	124.62
4439	南阳镇平	10kV杨供一线农综小岗3#公变	160	10.83	128	110.67	110.67
4440	南阳镇平	10kV徐普线开发东2#公变	315	60.12	252	62.62	62.62
4441	南阳镇平	10kV郑供二线李邦相1#机井公变	100	8.01	80	71.99	71.99
4442	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北2#公变	250	21.68	200	145.80	145.80
4443	南阳镇平	10kV徐五线五里岗政府公变	200	22.89	160	114.22	114.22
4444	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家1号公变	200	0	160	160.00	160.00
4445	南阳镇平	10kV杨供二线马坛3#公变	200	16.67	160	126.66	126.66
4446	南阳镇平	10kV袁魏线白河村六官营北1#机井公变	100	0.04	80	79.96	79.96
4447	南阳镇平	10kV涅胶线陈茨园井井通1#公变	100	9.59	80	70.41	70.41
4448	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北3#公变	200	11.18	160	137.64	137.64
4449	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城8#公变	800	2.27	640	621.84	621.84
4450	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发8号公变	200	0	160	160.00	160.00
4451	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理草房梁村(100-5)	200	1.01	160	157.98	157.98
4452	南阳镇平	10kV袁魏线红土坡公变	100	52.54	80	27.46	27.46
4453	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井3#公变	200	0.05	160	159.90	159.90
4454	南阳镇平	10kV涅普线花房庄公变	250	13.96	200	165.10	165.10
4455	南阳镇平	10kV林杨线尹营机井1#公变	100	18.47	80	61.53	61.53
4456	南阳镇平	10kV林潘线农综开发程庙公变(机井)	100	21.8	80	58.20	58.20
4457	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗上公变	200	22.17	160	115.66	115.66
4458	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城4#公变	500	0	400	400.00	400.00
4459	南阳镇平	10kV公配三线站前路口公变	200	21.99	160	116.02	116.02

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4460	南阳镇平	10kV杨供四线杨庄3#公变	200	14.11	160	131.78	131.78
4461	南阳镇平	10kV袁魏线冯家庄公变	100	11.91	80	68.09	68.09
4462	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村18公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4463	南阳镇平	10kV杨供一线沙家4#公变	200	13.66	160	132.68	132.68
4464	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井4#公变	200	0	160	160.00	160.00
4465	南阳镇平	10kV涅普线常家3#公变	160	58.38	128	34.59	34.59
4466	南阳镇平	10kV郑供六线碧桂园11#公变	500	4.19	400	379.05	379.05
4467	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄北公变	200	16.48	160	127.04	127.04
4468	南阳镇平	10kV林营线农综开发16#公变	200	10.51	160	138.98	138.98
4469	南阳镇平	10kV杨供三线乡直7#公变	200	0	160	160.00	160.00
4470	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民3#公变	800	3.76	640	609.92	609.92
4471	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡23年6批机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4472	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东3#公变	200	11.36	160	137.28	137.28
4473	南阳镇平	10kV徐五线海棠苑3#公变	630	1.66	504	493.54	493.54
4474	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南3#公变	200	10.75	160	138.50	138.50
4475	南阳镇平	10kV郑供二线魏营下河公变	160	12.6	128	107.84	107.84
4476	南阳镇平	10kV袁魏线周家公变	400	5.4	320	298.40	298.40
4477	南阳镇平	10kV袁医线尧庄公变	315	26.03	252	170.01	170.01
4478	南阳镇平	10kV杨供一线小岗2#公变	160	33.48	128	74.43	74.43
4479	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼公变	400	22.66	320	229.36	229.36
4480	南阳镇平	10kV杨供四线谢庄公变	250	16.41	200	158.98	158.98
4481	南阳镇平	10kV寨供五线高庄公变	200	25.12	160	109.76	109.76
4482	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园7#公变	800	1.58	640	627.36	627.36
4483	南阳镇平	10kV郑东线东青2#公变	630	0	504	504.00	504.00
4484	南阳镇平	10kV涅魏线碾坊庄2#公变	250	19.77	200	150.58	150.58
4485	南阳镇平	10kV寨供五线高庄路口公变	200	58.69	160	42.62	42.62
4486	南阳镇平	10kV杨供四线林寨北3#公变	400	17.91	320	248.36	248.36
4487	南阳镇平	10kV涅工线赵家公变	100	16.1	80	63.90	63.90
4488	南阳镇平	10kV杨供四线林寨23年6批机井2#公变	200	3.95	160	152.10	152.10
4489	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄3#公变	200	22.8	160	114.40	114.40
4490	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发11号公变（机井）	200	1.06	160	157.88	157.88
4491	南阳镇平	10kV林潘线程庙村部公变	200	13.65	160	132.70	132.70
4492	南阳镇平	10kV涅胶线郭家庄公变	100	21.16	80	58.84	58.84
4493	南阳镇平	10kV郑东线东青3#公变	630	5.32	504	470.48	470.48
4494	南阳镇平	10kV袁魏线白河南2#公变	100	19.94	80	60.06	60.06
4495	南阳镇平	10kV徐普线十二里河南公变	400	27.26	320	210.96	210.96
4496	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡4#公变	200	9.26	160	141.48	141.48
4497	南阳镇平	10kV杨营一线土地整理草房梁村(100-9)	200	0.01	160	159.98	159.98
4498	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北3#公变	200	33.5	160	93.00	93.00
4499	南阳镇平	10kV林杨线郭营北4公变	200	8.94	160	142.12	142.12
4500	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园3#公变	800	5.26	640	597.92	597.92
4501	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园2#公变	800	5.32	640	597.44	597.44
4502	南阳镇平	10kV林杨线郭营北5公变	100	16.97	80	63.03	63.03
4503	南阳镇平	10kV涅胶线北张庄公变	400	11.36	320	274.56	274.56
4504	南阳镇平	10kV林潘线土地整理孟庄4公变（机井）	200	0.01	160	159.98	159.98
4505	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井6#公变	200	0	160	160.00	160.00
4506	南阳镇平	10kV城供一线小竹园公变	400	12.77	320	268.92	268.92

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4507	南阳镇平	10kV郑供二线庞坡公变	100	42.38	80	37.62	37.62
4508	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南公变	250	8.94	200	177.65	177.65
4509	南阳镇平	10kV袁魏线王岗公变	200	6.9	160	146.20	146.20
4510	南阳镇平	10kV涅胶线肖营南公变	315	16.51	252	199.99	199.99
4511	南阳镇平	10kV杨供一线梁营东公变	200	30.77	160	98.46	98.46
4512	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡公变	200	19.28	160	121.44	121.44
4513	南阳镇平	10kV杨供三线尹营4#公变	200	26.75	160	106.50	106.50
4514	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄王家公变	200	36.71	160	86.58	86.58
4515	南阳镇平	10kV杨供一线沙家公变	200	11.21	160	137.58	137.58
4516	南阳镇平	10kV袁魏线袁营东公变	200	10.17	160	139.66	139.66
4517	南阳镇平	10kV涅工线楚家公变	400	8.15	320	287.40	287.40
4518	南阳镇平	10kV袁魏线杨坡公变	200	12.27	160	135.46	135.46
4519	南阳镇平	10kV新竺线闫岗公变	200	9.14	160	141.72	141.72
4520	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡新区公变	500	35.95	400	220.25	220.25
4521	南阳镇平	10kV郑供二线雁庙3#公变	250	33.79	200	115.53	115.53
4522	南阳镇平	10kV徐普线五里岗西公变	400	24.13	320	223.48	223.48
4523	南阳镇平	10kV涅工线李店营公变	315	23.42	252	178.23	178.23
4524	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄公变	200	19.74	160	120.52	120.52
4525	南阳镇平	10kV涅工线李店营赵庄公变	315	3.75	252	240.19	240.19
4526	南阳镇平	10kV杨供四线林南公变	200	16.85	160	126.30	126.30
4527	南阳镇平	10kV袁魏线王庄北公变	400	20.37	320	238.52	238.52
4528	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东公变	400	9.78	320	280.88	280.88
4529	南阳镇平	10kV杨供四线石庄公变	200	17.41	160	125.18	125.18
4530	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北公变	100	24.81	80	55.19	55.19
4531	南阳镇平	10kV涅魏线体育管理中心公变	400	17.72	320	249.12	249.12
4532	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营中公变	200	35.37	160	89.26	89.26
4533	南阳镇平	10kV寨供五线杨营农综开发22号（机井	200	0.12	160	159.76	159.76
4534	南阳镇平	10kV袁杏线法院公变	400	29.75	320	201.00	201.00
4535	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼2#公变	200	39.27	160	81.46	81.46
4536	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城7#公变	800	3.21	640	614.32	614.32
4537	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城5#公变	800	3.2	640	614.40	614.40
4538	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民2#公变	630	3.93	504	479.24	479.24
4539	南阳镇平	10kV寨供五线栾营5#公变	200	13.4	160	133.20	133.20
4540	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼2#公变	315	12.52	252	212.56	212.56
4541	南阳镇平	10kV杨供三线街南5#公变	200	13.95	160	132.10	132.10
4542	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园2#公变	500	15.92	400	320.40	320.40
4543	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口西公变	200	45.68	160	68.64	68.64
4544	南阳镇平	10kV林潘线代营产业园公变	400	3.07	320	307.72	307.72
4545	南阳镇平	10kV袁杏线体育场2#公变	400	19.7	320	241.20	241.20
4546	南阳镇平	10kV郑供一线新蒋坡2#公变	200	8.71	160	142.58	142.58
4547	南阳镇平	10kV涅工线肖营村怪南公变	400	8.84	320	284.64	284.64
4548	南阳镇平	10kV袁杏线周庄6#公变	200	18.4	160	123.20	123.20
4549	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营1号公变（机井	160	0.02	128	127.97	127.97
4550	南阳镇平	10kV徐五线房管局安置房C区公变	1250	13.13	1000	835.88	835.88
4551	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相北公变	250	64.44	200	38.90	38.90
4552	南阳镇平	10kV杨供二线黄营3#公变	200	13.3	160	133.40	133.40
4553	南阳镇平	10kV郑供三线郑坡变电站站用变	100	17.79	80	62.21	62.21

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4554	南阳镇平	10kV徐普线五里岗小李庄公变	250	46.17	200	84.58	84.58
4555	南阳镇平	10kV杨供二线杨营变电站站用变	50	0.03	40	39.99	39.99
4556	南阳镇平	10kV涅胶线石灰窑公变	160	6.68	128	117.31	117.31
4557	南阳镇平	10kV袁杏线周庄2#公变	400	21.92	320	232.32	232.32
4558	南阳镇平	杨供一线土地整理沙家村13公变（机井）	200	6.99	160	146.02	146.02
4559	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西2#公变	200	36.62	160	86.76	86.76
4560	南阳镇平	10kV涅魏线刘营南公变	200	14.64	160	130.72	130.72
4561	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发19号（机井）	200	0	160	160.00	160.00
4562	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发12号（机井）	200	5.11	160	149.78	149.78
4563	南阳镇平	10kV林潘线程庙东3#公变	200	20.34	160	119.32	119.32
4564	南阳镇平	10kV杨供一线农综沙家2号公变	160	0.08	128	127.87	127.87
4565	南阳镇平	10kV袁杏线周庄5#公变	200	18.97	160	122.06	122.06
4566	南阳镇平	10kV林杨线郭营机井3#公变	100	0.19	80	79.81	79.81
4567	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东2#公变	315	12.08	252	213.95	213.95
4568	南阳镇平	10kV林潘线代营南公变	200	8.28	160	143.44	143.44
4569	南阳镇平	10kV林潘线程庙宋庄公变	315	5.33	252	235.21	235.21
4570	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡东机井公变	100	2.31	80	77.69	77.69
4571	南阳镇平	10kV寨供五线栾营北2#公变	200	27.35	160	105.30	105.30
4572	南阳镇平	10kV袁魏线肖冲公变	400	2.29	320	310.84	310.84
4573	南阳镇平	10kV林潘线李寨1#机井通公变	315	0.14	252	251.56	251.56
4574	南阳镇平	10kV杨供四线潘营3#公变	200	9.97	160	140.06	140.06
4575	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄2#公变	250	7.91	200	180.23	180.23
4576	南阳镇平	10kV寨供五线栾营1#公变	200	9.66	160	140.68	140.68
4577	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(100-)	200	2.41	160	155.18	155.18
4578	南阳镇平	10kV杨供一线黄营南公变	100	23.76	80	56.24	56.24
4579	南阳镇平	10kV寨供五线杨营路口北公变	400	16.5	320	254.00	254.00
4580	南阳镇平	10kV杨供三线马营2#公变	400	5.84	320	296.64	296.64
4581	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城2#公变	500	3.07	400	384.65	384.65
4582	南阳镇平	10kV杨供四线林寨23年6批机井1#公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4583	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼东公变	200	33.93	160	92.14	92.14
4584	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东3#公变	200	13.94	160	132.12	132.12
4585	南阳镇平	10kV杨供三线乡直6#公变	250	18.46	200	153.85	153.85
4586	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨4#公变	100	19.63	80	60.37	60.37
4587	南阳镇平	10kV袁魏线白河中2#公变	200	21.62	160	116.76	116.76
4588	南阳镇平	10kV涅工线李店营西公变	200	19.37	160	121.26	121.26
4589	南阳镇平	10kV涅胶线魏庄2#公变	200	16.38	160	127.24	127.24
4590	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园北2#公变	315	26.21	252	169.44	169.44
4591	南阳镇平	10kV涅普线五里岗2#公变	200	44.92	160	70.16	70.16
4592	南阳镇平	10kV杨供三线玉兴街小区公变	400	20.33	320	238.68	238.68
4593	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄2#公变	315	24.4	252	175.14	175.14
4594	南阳镇平	10kV杨供一线小岗北公变	400	16.91	320	252.36	252.36
4595	南阳镇平	10kV涅胶线肖营村陈次园机井公变	100	6.92	80	73.08	73.08
4596	南阳镇平	10kV涅胶线许家营公变	160	24.26	128	89.18	89.18
4597	南阳镇平	10kV林潘线程庙东公变	200	10.85	160	138.30	138.30
4598	南阳镇平	10kV徐建线产业聚集区公变	500	21.88	400	290.60	290.60
4599	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄2#公变	200	17.53	160	124.94	124.94
4600	南阳镇平	10kV郑供二线魏营4#公变	200	20.52	160	118.96	118.96

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4601	南阳镇平	10kV杨供三线马营公变	200	27.72	160	104.56	104.56
4602	南阳镇平	10kV袁魏线桐树湾公变	200	9.88	160	140.24	140.24
4603	南阳镇平	10kV寨供五线栾营2公变	315	13.78	252	208.59	208.59
4604	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄东公变	200	16	160	128.00	128.00
4605	南阳镇平	10kV杨供二线雁庙岗上公变	100	21.63	80	58.37	58.37
4606	南阳镇平	10kV寨供五线庄营西公变	100	34.34	80	45.66	45.66
4607	南阳镇平	10kV杨供二线马坛2#公变	250	22.51	200	143.73	143.73
4608	南阳镇平	10kV徐康线小店杨庄2#公变	500	21.42	400	292.90	292.90
4609	南阳镇平	10kV涅胶线魏庄公变	200	22.13	160	115.74	115.74
4610	南阳镇平	10kV涅胶线吕书旺公变	200	13.68	160	132.64	132.64
4611	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙公变	250	43.87	200	90.33	90.33
4612	南阳镇平	10kV寨供五线陈庄公变	400	15.99	320	256.04	256.04
4613	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西公变	400	31.73	320	193.08	193.08
4614	南阳镇平	10kV林杨线郭营南公变	160	18.83	128	97.87	97.87
4615	南阳镇平	10kV徐普线开发区西公变	500	17.69	400	311.55	311.55
4616	南阳镇平	10kV林杨线郭营北公变	200	10.56	160	138.88	138.88
4617	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场1公变	200	35.9	160	88.20	88.20
4618	南阳镇平	10kV涅魏线刘营东公变	400	9.88	320	280.48	280.48
4619	南阳镇平	10kV杨供一线梁营2#公变	200	29.39	160	101.22	101.22
4620	南阳镇平	10kV郑供六线碧桂园8#公变	800	2.73	640	618.16	618.16
4621	南阳镇平	10kV郑供六线碧桂园10#公变	500	5.01	400	374.95	374.95
4622	南阳镇平	镇平县金陵外国语幼儿园变压器	630	13.72	504	417.56	417.56
4623	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发2号(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
4624	南阳镇平	10kV杨供四线白庄23年6批机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4625	南阳镇平	10kV林营线程庙3#公变	315	17.42	252	197.13	197.13
4626	南阳镇平	10kV木潘线土地整理代营村54(2)公变(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
4627	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发6号(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
4628	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东公变	200	16.13	160	127.74	127.74
4629	南阳镇平	10kV涅普线吴园公变	200	30.01	160	99.98	99.98
4630	南阳镇平	10kV杨供一线杨营土地整理小岗村(100-12)	200	1.51	160	156.98	156.98
4631	南阳镇平	10kV袁魏线高西河公变	200	4.28	160	151.44	151.44
4632	南阳镇平	10kV郑供二线张井3#公变	100	41.21	80	38.79	38.79
4633	南阳镇平	10kV杨供四线林北公变	200	29.28	160	101.44	101.44
4634	南阳镇平	10kV徐普线双石桥公变	500	34.44	400	227.80	227.80
4635	南阳镇平	10kV杨供一线梁营公变	200	15.22	160	129.56	129.56
4636	南阳镇平	10kV杨供三线街南3#公变	315	59.89	252	63.35	63.35
4637	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡1公变	250	15.72	200	160.70	160.70
4638	南阳镇平	10kV涅普线刘营西公变	200	28.72	160	102.56	102.56
4639	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼南公变	400	21.45	320	234.20	234.20
4640	南阳镇平	10kV涅胶线陈茨园公变	200	17.53	160	124.94	124.94
4641	南阳镇平	10kV涅胶线党庄公变	200	46.77	160	66.46	66.46
4642	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄公变	200	20.25	160	119.50	119.50
4643	南阳镇平	10kV袁杏线周庄公变	500	9.55	400	352.25	352.25
4644	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄新村公变	400	8.09	320	287.64	287.64
4645	南阳镇平	10kV郑供二线沙家村柴庄公变	200	13.92	160	132.16	132.16
4646	南阳镇平	10kV郑供六线碧桂园9#公变	800	2.44	640	620.48	620.48
4647	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村14公变(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4648	南阳镇平	10kV郑供三线蒋坡北机井公变	100	47.86	80	32.14	32.14
4649	南阳镇平	10kV寨供五线老王营5#公变	200	46.46	160	67.08	67.08
4650	南阳镇平	10kV袁杏线运东2#公变	400	14.95	320	260.20	260.20
4651	南阳镇平	10kV涅工线魏庄南公变	100	33.55	80	46.45	46.45
4652	南阳镇平	10kV林潘线马庄公变	200	9.14	160	141.72	141.72
4653	南阳镇平	10kV徐五线东郭洼公变	200	21.16	160	117.68	117.68
4654	南阳镇平	10kV袁杏线杏山北公变	200	4.33	160	151.34	151.34
4655	南阳镇平	10kV徐五线海棠苑4#公变	630	1.48	504	494.68	494.68
4656	南阳镇平	10kV杨供二线魏营3#公变	100	26.43	80	53.57	53.57
4657	南阳镇平	10kV杨供四线石庄2#公变	200	10.24	160	139.52	139.52
4658	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄2#公变	200	21.17	160	117.66	117.66
4659	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村20(7)公变	200	4.53	160	150.94	150.94
4660	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北2#公变	200	20.61	160	118.78	118.78
4661	南阳镇平	10kV林潘线代营南2#公变	100	14.23	80	65.77	65.77
4662	南阳镇平	10kV林潘线土地整理代营村7(1)公变(机井)	200	0.01	160	159.98	159.98
4663	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相4#公变	160	24.66	128	88.54	88.54
4664	南阳镇平	10kV城供一线水利派出所2#公变	400	26.53	320	213.88	213.88
4665	南阳镇平	10kV杨供四线李家营东2#公变	200	22.93	160	114.14	114.14
4666	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼村林场北机井公变	100	112.16	80	-32.16	-32.16
4667	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营2#公变	315	24.06	252	176.21	176.21
4668	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙3#公变	200	44.04	160	71.92	71.92
4669	南阳镇平	10kV林营线杨营农综开发17号(机井)	200	0	160	160.00	160.00
4670	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井2#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4671	南阳镇平	10kV徐五线小贾庄公变	250	8.56	200	178.60	178.60
4672	南阳镇平	10kV杨供四线李家营机井5#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4673	南阳镇平	10kV涅胶线蛟龙碑2#公变	100	21.59	80	58.41	58.41
4674	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡北公变	200	29.19	160	101.62	101.62
4675	南阳镇平	10kV杨供四线白庄南2#公变	100	30.77	80	49.23	49.23
4676	南阳镇平	10kV杨供四线潘营4#公变	200	25.86	160	108.28	108.28
4677	南阳镇平	10kV涅园线赵家沟公变	400	20.01	320	239.96	239.96
4678	南阳镇平	10kV郑供一线吴庄公变	200	6.69	160	146.62	146.62
4679	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村黑龙庙2#公变	400	15.46	320	258.16	258.16
4680	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园5#公变	500	4.54	400	377.30	377.30
4681	南阳镇平	10kV涅胶线王家庄西公变	200	0	160	160.00	160.00
4682	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙北3#公变	200	2.81	160	154.38	154.38
4683	南阳镇平	10kV杨供四线张庄公变	200	16.87	160	126.26	126.26
4684	南阳镇平	10kV杨供一线小岗公变	250	18.04	200	154.90	154.90
4685	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相南公变	250	37.14	200	107.15	107.15
4686	南阳镇平	10kV寨供五线老王营北公变	160	33.15	128	74.96	74.96
4687	南阳镇平	10kV林杨线郭营北2#公变	200	14.29	160	131.42	131.42
4688	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西公变	160	24.78	128	88.35	88.35
4689	南阳镇平	10kV林杨线尹营东2#公变	200	13.38	160	133.24	133.24
4690	南阳镇平	10kV涅魏线大刘营新村2#公变	315	8.16	252	226.30	226.30
4691	南阳镇平	10kV杨供四线林南东机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
4692	南阳镇平	10kV徐大线郑坡村薛坡路口公变	80	15.95	64	51.24	51.24
4693	南阳镇平	10kV徐普线五里岗新区公变	250	21.61	200	145.98	145.98
4694	南阳镇平	10kV公配三线火车站西公变	400	7.71	320	289.16	289.16

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4695	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相岗下公变	200	36.86	160	86.28	86.28
4696	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄2#公变	200	11.61	160	136.78	136.78
4697	南阳镇平	10kV林杨线郭营南2公变	200	11.53	160	136.94	136.94
4698	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发20号（机井	200	0	160	160.00	160.00
4699	南阳镇平	杨供一线土地整理沙家村16公变（机	200	1.16	160	157.68	157.68
4700	南阳镇平	10kV寨供五线东郭洼西公变	200	36.29	160	87.42	87.42
4701	南阳镇平	10kV林潘线马洼西公变	200	14.24	160	131.52	131.52
4702	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄南公变	200	11.29	160	137.42	137.42
4703	南阳镇平	10kV袁杏线皮毛市场2#公变	200	11.58	160	136.84	136.84
4704	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发13号（机井	200	0.01	160	159.98	159.98
4705	南阳镇平	10kV杨供四线杨营农综开发4号（机井	200	0.01	160	159.98	159.98
4706	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井3#公	200	0.01	160	159.98	159.98
4707	南阳镇平	10kV林潘线杨泮庄公变	200	15.16	160	129.68	129.68
4708	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼公变	200	32.39	160	95.22	95.22
4709	南阳镇平	10kV涅工线李店营魏庄公变	200	10.57	160	138.86	138.86
4710	南阳镇平	10kV杨供一线和营寨3#公变	200	27.36	160	105.28	105.28
4711	南阳镇平	10kV林营线尹营1公变	315	22.74	252	180.37	180.37
4712	南阳镇平	10kV林潘线程庙东2#公变	200	7.47	160	145.06	145.06
4713	南阳镇平	10kV寨供五线老王营3#公变	250	22.61	200	143.48	143.48
4714	南阳镇平	10kV徐普线五里岗下河公变	200	31.07	160	97.86	97.86
4715	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡南公变	200	40.16	160	79.68	79.68
4716	南阳镇平	10kV郑供一线蒋坡2#公变	200	43.21	160	73.58	73.58
4717	南阳镇平	10kV寨供五线老王营公变	200	29.87	160	100.26	100.26
4718	南阳镇平	10kV杨供三线杨营街公变	315	25.72	252	170.98	170.98
4719	南阳镇平	10kV涅魏线碾房庄公变	315	35.21	252	141.09	141.09
4720	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相东公变	160	24.54	128	88.74	88.74
4721	南阳镇平	10kV林杨线尹营3#公变	100	23.61	80	56.39	56.39
4722	南阳镇平	10kV袁魏线唐家庄公变	200	20.81	160	118.38	118.38
4723	南阳镇平	10kV寨供五线刘洼北公变	400	31.81	320	192.76	192.76
4724	南阳镇平	李家	315	26.53	252	168.43	168.43
4725	南阳镇平	10kV郑供二线魏营公变	160	25.7	128	86.88	86.88
4726	南阳镇平	10kV林潘线程庙西公变	400	3.55	320	305.80	305.80
4727	南阳镇平	10kV寨供五线郭洼公变	200	16.95	160	126.10	126.10
4728	南阳镇平	10kV杨供四线潘营南公变	200	13.84	160	132.32	132.32
4729	南阳镇平	10kV杨供二线付庄2#公变	200	39.33	160	81.34	81.34
4730	南阳镇平	10kV袁魏线温坑公变	400	7.31	320	290.76	290.76
4731	南阳镇平	10kV杨供一线黄营2#公变	200	40.7	160	78.60	78.60
4732	南阳镇平	10kV杨供二线付庄公变	315	16.3	252	200.66	200.66
4733	南阳镇平	10kV林杨线楚庄公变	100	21.41	80	58.59	58.59
4734	南阳镇平	10kV杨供一线刘庄公变	100	18.53	80	61.47	61.47
4735	南阳镇平	大刘营新村台区	315	21.24	252	185.09	185.09
4736	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村57公变	200	0	160	160.00	160.00
4737	南阳镇平	10kV杨供三线杨营农综开发18号（机井	200	1.64	160	156.72	156.72
4738	南阳镇平	10kV杨供四线白庄西机井公变	100	0.02	80	79.98	79.98
4739	南阳镇平	10kV涅魏线刘营东3#公变	400	8.51	320	285.96	285.96
4740	南阳镇平	10kV袁魏线刘家庄公变	200	13.14	160	133.72	133.72
4741	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡3#居民公变	800	3.72	640	610.24	610.24

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4742	南阳镇平	10kV涅胶线陡沟公变	100	9.86	80	70.14	70.14
4743	南阳镇平	10kV林杨线郭营南3公变	100	32.88	80	47.12	47.12
4744	南阳镇平	10kV郑供二线小柳坡公变	200	31.94	160	96.12	96.12
4745	南阳镇平	10kV徐建线产业聚集区2#公变	500	18.7	400	306.50	306.50
4746	南阳镇平	10kV涅胶线大宁营北公变	200	16.32	160	127.36	127.36
4747	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡7#居民公变	800	7.93	640	576.56	576.56
4748	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园1#公变	800	5.87	640	593.04	593.04
4749	南阳镇平	10kV杨供二线付庄4#公变	400	4.26	320	302.96	302.96
4750	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民1#公变	800	4.12	640	607.04	607.04
4751	南阳镇平	10kV涅魏线秦家庄3#公变	315	35.25	252	140.96	140.96
4752	南阳镇平	共一线杨营土地整理小岗村(100-11)	200	0	160	160.00	160.00
4753	南阳镇平	10kV杨供三线杨庄4#公变	200	12.68	160	134.64	134.64
4754	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄4#公变	400	19.7	320	241.20	241.20
4755	南阳镇平	10kV徐普线五里岗村侯庄公变	315	30.94	252	154.54	154.54
4756	南阳镇平	10kV杨供一线农综梁营2号公变(机井)	160	0	128	128.00	128.00
4757	南阳镇平	杨供四线杨营农综开发10号公变(机井)	200	0.86	160	158.28	158.28
4758	南阳镇平	10kV杨供四线潘营北2#公变	100	9.31	80	70.69	70.69
4759	南阳镇平	10kV涅魏线梁家庄1#公变	400	0.6	320	317.60	317.60
4760	南阳镇平	杨供四线杨营农综开发5号公变(机井)	200	0.02	160	159.96	159.96
4761	南阳镇平	10kV杨供三线街南4#公变	400	35.95	320	176.20	176.20
4762	南阳镇平	10kV杨供四线刘国盈公变	200	0.03	160	159.94	159.94
4763	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡1#居民公变	800	5.98	640	592.16	592.16
4764	南阳镇平	杨供一线土地整理草房梁村6公变(机井)	200	0	160	160.00	160.00
4765	南阳镇平	10kV林潘线代营北公变	200	8.82	160	142.36	142.36
4766	南阳镇平	10kV林潘线李寨2#机井公变	100	3.78	80	76.22	76.22
4767	南阳镇平	10kV杨供一线沙家5#公变	200	27.43	160	105.14	105.14
4768	南阳镇平	10kV涅园线常家2#公变	200	16.27	160	127.46	127.46
4769	南阳镇平	10kV袁魏线岔河2#公变	400	4.33	320	302.68	302.68
4770	南阳镇平	10kV涅工线陡沟2#公变	100	5.08	80	74.92	74.92
4771	南阳镇平	共一线杨营土地整理小岗村(100-56)	200	2.37	160	155.26	155.26
4772	南阳镇平	10kV涅胶线小王庄公变	100	11.13	80	68.87	68.87
4773	南阳镇平	10kV袁医线梁家庄公变	500	20	400	300.00	300.00
4774	南阳镇平	10kV寨供五线庄营机井2#公变	100	0	80	80.00	80.00
4775	南阳镇平	10kV徐普线开发西2#公变	315	30.92	252	154.60	154.60
4776	南阳镇平	10kV袁杏线东刘堂公变	630	17.2	504	395.64	395.64
4777	南阳镇平	10kV袁魏线十里庄孙家公变	200	44.24	160	71.52	71.52
4778	南阳镇平	10kV涅魏线大菜园东公变	500	11.28	400	343.60	343.60
4779	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园4#公变	500	4.49	400	377.55	377.55
4780	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡5#居民公变	800	7.6	640	579.20	579.20
4781	南阳镇平	10kV杨供四线李家营23年6批机井1#公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4782	南阳镇平	10kV郑供一线郑坡村赵竹园公变	400	19.59	320	241.64	241.64
4783	南阳镇平	10kV公配三线秦家庄4#公变	400	18.06	320	247.76	247.76
4784	南阳镇平	10kV涅胶线周庄3#公变	200	20.39	160	119.22	119.22
4785	南阳镇平	10kV袁杏线体育场4#公变	400	30.84	320	196.64	196.64
4786	南阳镇平	10kV袁杏线尧庄4#公变	400	21.73	320	233.08	233.08
4787	南阳镇平	10kV袁医线尧庄6#公变	200	26.83	160	106.34	106.34
4788	南阳镇平	杨供一线土地整理沙家村15公变(机井)	200	0.03	160	159.94	159.94

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4789	南阳镇平	林潘线土地整理代营村2(6) 公变 (机	200	0.01	160	159.98	159.98
4790	南阳镇平	10kV郑供二线柳坡公变	315	17.3	252	197.51	197.51
4791	南阳镇平	10kV徐五线李家庄2#公变	400	25.24	320	219.04	219.04
4792	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村17公变	200	0.04	160	159.92	159.92
4793	南阳镇平	10kV涅工线小刘庄公变	400	24.85	320	220.60	220.60
4794	南阳镇平	10kV杨供四线白庄中3#公变	200	12.77	160	134.46	134.46
4795	南阳镇平	10kV林潘线代营东公变	400	6.69	320	293.24	293.24
4796	南阳镇平	10kV林潘线杨洋庄西公变	200	20.61	160	118.78	118.78
4797	南阳镇平	10kV寨供五线栾营6#公变	200	15.49	160	129.02	129.02
4798	南阳镇平	10kV杨供三线乡直8#公变	315	11.95	252	214.36	214.36
4799	南阳镇平	10kV袁魏线王庄2#公变	400	29.17	320	203.32	203.32
4800	南阳镇平	0kV林杨线农综开发15#公变 (机井)	200	14.69	160	130.62	130.62
4801	南阳镇平	10kV涅普线常家公变	500	7.45	400	362.75	362.75
4802	南阳镇平	白河3#	315	4.06	252	239.21	239.21
4803	南阳镇平	10kV袁魏线吴营公变	200	14.79	160	130.42	130.42
4804	南阳镇平	10kV袁魏线元营公变	400	6.76	320	292.96	292.96
4805	南阳镇平	10kV杨供四线李家营南2#公变	200	18.42	160	123.16	123.16
4806	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄公变	200	19.57	160	120.86	120.86
4807	南阳镇平	10kV杨供三线镇直街南2#公变	200	47.1	160	65.80	65.80
4808	南阳镇平	10kV杨供四线王庄公变	100	16.04	80	63.96	63.96
4809	南阳镇平	10kV杨供一线梁营井井通公变	100	18.02	80	61.98	61.98
4810	南阳镇平	10kV林潘线代营公变	315	6.21	252	232.44	232.44
4811	南阳镇平	10kV杨供三线乡直2#公变	400	37.97	320	168.12	168.12
4812	南阳镇平	10kV袁魏线白河北公变	100	31.1	80	48.90	48.90
4813	南阳镇平	10kV寨供五线栾营1公变	400	11.6	320	273.60	273.60
4814	南阳镇平	10kV杨供一线梁营南公变	200	19.65	160	120.70	120.70
4815	南阳镇平	10kV袁魏线吐洞河公变	200	9.51	160	140.98	140.98
4816	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡公变	160	23.44	128	90.50	90.50
4817	南阳镇平	10kV杨供四线李家营北公变	100	72.06	80	7.94	7.94
4818	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡4#居民公变	800	4.65	640	602.80	602.80
4819	南阳镇平	10kV涅胶线蛟龙北公变	200	19.51	160	120.98	120.98
4820	南阳镇平	10kV杨供三线乡直公变	250	13.11	200	167.23	167.23
4821	南阳镇平	10kV杨供四线徐庄公变	100	28.12	80	51.88	51.88
4822	南阳镇平	10kV寨供五线老王营1#公变	400	17.44	320	250.24	250.24
4823	南阳镇平	10kV郑供二线张井公变	400	15.75	320	257.00	257.00
4824	南阳镇平	10kV袁魏线岔河公变	100	12.28	80	67.72	67.72
4825	南阳镇平	10kV杨供一线沙家3#公变	200	16.63	160	126.74	126.74
4826	南阳镇平	10kV杨供四线杨庄公变	200	16.77	160	126.46	126.46
4827	南阳镇平	kV杨供四线李家营23年6批机井2#公	200	0.04	160	159.92	159.92
4828	南阳镇平	10kV袁杏线大宁营东公变	400	14.55	320	261.80	261.80
4829	南阳镇平	10kV郑供二线岁坡2#公变	315	65.7	252	45.05	45.05
4830	南阳镇平	10kV袁魏线唐庙后公变	100	21.58	80	58.42	58.42
4831	南阳镇平	10kV涅胶线肖营北公变	200	33.66	160	92.68	92.68
4832	南阳镇平	10kV袁魏线白河中公变	200	14.76	160	130.48	130.48
4833	南阳镇平	10kV袁魏线竺家公变	100	7.17	80	72.83	72.83
4834	南阳镇平	10kV徐五线大师园三期居民4#公变	630	5.15	504	471.56	471.56
4835	南阳镇平	kV杨供四线杨营农综开发9号 (机井)	200	0.01	160	159.98	159.98

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4836	南阳镇平	10kV袁魏线王庄1#公变	200	22	160	116.00	116.00
4837	南阳镇平	10kV寨供五线李邦相西机井2#公变	100	0.04	80	79.96	79.96
4838	南阳镇平	10kV徐普线县直幼儿园2#公变	400	18.51	320	245.96	245.96
4839	南阳镇平	10kV涅魏线体育场1#公变	400	28.2	320	207.20	207.20
4840	南阳镇平	10kV涅魏线体育场3#公变	400	44.81	320	140.76	140.76
4841	南阳镇平	10kV杨供一线小岗西公变	200	23.66	160	112.68	112.68
4842	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄3#公变	200	10.33	160	139.34	139.34
4843	南阳镇平	10kV徐普线五里岗中公变	200	22.7	160	114.60	114.60
4844	南阳镇平	10kV涅胶线肖营村肖营公变	200	13.3	160	133.40	133.40
4845	南阳镇平	10kV袁杏线后杨洼东公变	315	24.24	252	175.64	175.64
4846	南阳镇平	10kV林杨线郭营西公变	160	4.35	128	121.04	121.04
4847	南阳镇平	10kV袁杏线二里庄2#公变	315	30.84	252	154.85	154.85
4848	南阳镇平	10kV林潘线程庙南公变	100	20.75	80	59.25	59.25
4849	南阳镇平	10kV林营线程庙4#公变	315	2.38	252	244.50	244.50
4850	南阳镇平	10kV杨供一线小岗南公变	200	12.79	160	134.42	134.42
4851	南阳镇平	10kV涅工线魏家2#公变	200	22.52	160	114.96	114.96
4852	南阳镇平	10kV涅普线刘营东2#公变	400	22.29	320	230.84	230.84
4853	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂公变	500	28.72	400	256.40	256.40
4854	南阳镇平	10kV徐普线五里岗东3#公变	315	28.15	252	163.33	163.33
4855	南阳镇平	10kV涅魏线西刘堂3#公变	250	20.58	200	148.55	148.55
4856	南阳镇平	10kV袁魏线王岗北公变	200	4.22	160	151.56	151.56
4857	南阳镇平	10kV林潘线土地整理薛庙村25公变（机井）	200	2.58	160	154.84	154.84
4858	南阳镇平	10kV杨供四线农综开发1#公变（机井）	200	0.02	160	159.96	159.96
4859	南阳镇平	10kV杨供三线利民街西公变	315	20.73	252	186.70	186.70
4860	南阳镇平	10kV寨供五线栾营20#机井公变	100	0	80	80.00	80.00
4861	南阳镇平	10kV涅普线太公变电站站用变	200	0	160	160.00	160.00
4862	南阳镇平	10kV林杨线郭营23年6批机井2#公变	200	0.04	160	159.92	159.92
4863	南阳镇平	10kV杨供三线贾庄路口公变	200	12.35	160	135.30	135.30
4864	南阳镇平	10kV寨供五线庄营东公变	100	25.49	80	54.51	54.51
4865	南阳镇平	10kV徐普线十二里河3#公变	200	19.85	160	120.30	120.30
4866	南阳镇平	10kV寨供五线蒋坡西机井公变	100	39.02	80	40.98	40.98
4867	南阳镇平	10kV袁魏线干沟河公变	100	10.92	80	69.08	69.08
4868	南阳镇平	10kV徐五线王家庄公变	100	0.09	80	79.91	79.91
4869	南阳镇平	10kV袁魏线闫岗2#公变	100	6.58	80	73.42	73.42
4870	南阳镇平	10kV林潘线代营23年6批机井公变	200	0.01	160	159.98	159.98
4871	南阳镇平	10kV徐五线海棠苑2#公变	630	1.24	504	496.19	496.19
4872	南阳镇平	10kV袁魏线张家庄2#公变	200	8.25	160	143.50	143.50
4873	南阳镇平	10kV袁供线老坟洼2#公变	200	8.39	160	143.22	143.22
4874	南阳镇平	10kV袁建线梁家庄3#公变	400	23.62	320	225.52	225.52
4875	南阳镇平	10kV徐五线碧桂园6#公变	800	6.22	640	590.24	590.24
4876	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡2#居民公变	800	5.1	640	599.20	599.20
4877	南阳镇平	10kV涅胶线肖营东2#公变	400	100.28	320	-81.12	-81.12
4878	南阳镇平	10kV徐普线双石桥2#公变	400	8.35	320	286.60	286.60
4879	南阳镇平	10kV郑东线东青1#公变	630	10.25	504	439.43	439.43
4880	南阳镇平	10kV徐五线海棠苑1#公变	630	3.07	504	484.66	484.66
4881	南阳镇平	10kV徐普线五里岗南2#公变	200	18.1	160	123.80	123.80
4882	南阳镇平	10kV寨供五线老王营西2#公变	200	27.81	160	104.38	104.38

国网镇平县供电公司2026年6月可接入容量公示

4883	南阳镇平	10kV郑供五线瑞贝卡6#居民公变	800	0	640	640.00	640.00
4884	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄2#公变	100	27.59	80	52.41	52.41
4885	南阳镇平	10kV杨供一线小岗路口公变	200	115.76	160	-71.52	-71.52
4886	南阳镇平	杨供一线杨营土地整理草房梁村(50	200	0.01	160	159.98	159.98
4887	南阳镇平	10kV杨供一线潘庄公变	100	18.98	80	61.02	61.02
4888	南阳镇平	10kV杨供四线胡坡2#公变	200	16.05	160	127.90	127.90
4889	南阳镇平	10kV杨供四线白庄谢庄东公变	160	17.15	128	100.56	100.56
4890	南阳镇平	10kV郑供二线蒋坡3#公变	315	27.53	252	165.28	165.28
4891	南阳镇平	10kV涅胶线俞家庄2#公变	200	26.55	160	106.90	106.90
4892	南阳镇平	10kV寨供五线五岳庙林场小区公变	200	13.13	160.00	133.74	133.74
4893	南阳镇平	10kV杨供一线土地整理沙家村19公变	200	0.02	160.00	159.96	159.96
4894	南阳镇平	10kV公配三线火车站东公变	400	18.87	320.00	244.52	244.52
4895	南阳镇平	10kV袁魏线袁营西公变	315	4.2	252.00	238.77	238.77
4896	南阳镇平	10kV袁杏线新城西3#公变	500	16.24	400.00	318.80	318.8
4897	南阳镇平	杨供四线杨营农综开发7号公变(机	200	0	160.00	160.00	160
4898	南阳镇平	10kV林潘线代营西公变	100	16.04	80.00	63.96	63.96
4899	南阳镇平	10kV林潘线薛庙公变	200	19.91	160.00	120.18	120.18
4900	南阳镇平	10kV杨供二线胡坡3#公变	200	21.95	160.00	116.10	116.1
4901	南阳镇平	10kV袁魏线白河南公变	200	6.89	160.00	146.22	146.22
4902	南阳镇平	10kV杨供一线柴庄2#公变	200	11.17	160.00	137.66	137.66
4903	南阳镇平	10kV徐凯线凯旋城6#公变	800	0	640.00	640.00	640